

镇江市（县、区）供电公司 10（20）千伏公用配变
电源可开放容量信息
（2026 年第 1 季度）

截至 2025 年 12 月 31 日，镇江市（县、区）公司 10（20）千伏公用配变共有 33240 台，发生倒送的有 11651 台，占比 35.05%。其中，公用配变电源（分布式光伏）容量具备可开放条件的共有 33051 台，占比 99.43%；公用配变电源（分布式光伏）容量受限的共有 189 台，占比 0.57%。公用配变电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

表 1 公用配变电源可开放容量清单

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1	null	爱家尚城 3#配电室 2#变压器	10	800	640	640
2	null	八公洞	10	200	160	160
3	null	八公洞二	10	200	160	160
4	null	北吕新村西	10	400	320	320
5	null	步行街西	10	400	320	320
6	null	蔡家电灌站三	10	400	320	320
7	null	蔡家小圩	10	400	320	320
8	null	茶叶研究所	10	400	320	320
9	null	茶岷山	10	400	308	308
10	null	常麓西配变	10	400	179	179

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11	null	长岗村长闸	10	400	320	320
12	null	长岗村委会	10	200	83	83
13	null	长岗大队	10	315	189	189
14	null	长岗三和	10	400	320	320
15	null	长岗统建楼综合变	10	200	160	160
16	null	长岗兴隆二	10	200	160	160
17	null	长江二组	10	400	320	320
18	null	长江四组	10	400	320	320
19	null	长江五组	10	200	160	160
20	null	朝霞 7#变(拆除)	10	200	117	117
21	null	陈家湾	10	200	160	160
22	null	船艇学院宿舍（四）	10	315	252	252
23	null	大华山 2#	10	400	320	320
24	null	大华山（大华山生产队）	10	200	160	160
25	null	大刘组南	10	200	160	160
26	null	大桥村	10	400	320	320
27	null	大桥村三摆渡	10	250	200	200
28	null	大桥村三摆渡西	10	200	160	160
29	null	大桥村新区	10	315	252	252
30	null	大桥村新区西	10	400	296	296
31	null	大桥张小圩西	10	200	93	93
32	null	大寨桥小区二	10	200	160	160
33	null	戴家门水库	10	200	160	160
34	null	戴家门水库西	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
35	null	丹徒教工楼三	10	400	320	320
36	null	丹徒教工楼一	10	30	24	24
37	null	丹徒桥南三综合变	10	200	160	160
38	null	丹徒桥南四综合变	10	200	160	160
39	null	丹徒十组	10	160	128	128
40	null	丹徒五组综合变	10	200	160	160
41	null	丹徒西寺巷	10	400	284	284
42	null	丹徒镇南	10	400	320	320
43	null	丹徒镇桥南	10	315	252	252
44	null	德胜 01 号变 (德胜)	10	400	320	320
45	null	德胜 02 号变(马湾)	10	200	61	61
46	null	德胜 06#变 (大塘)	10	400	7	7
47	null	德胜八亩山配变	10	400	320	320
48	null	德胜马头山	10	200	55	55
49	null	德胜平桥	10	200	160	160
50	null	德胜小塘	10	200	128	128
51	null	丁岗 01 号变	10	200	160	160
52	null	丁岗 02 号	10	400	246	246
53	null	丁岗 03 号	10	200	122	122
54	null	丁岗 04 号	10	315	238	238
55	null	丁岗 05 号	10	250	200	200
56	null	丁岗 06 号变	10	200	160	160
57	null	丁岗集镇 04 号	10	400	320	320
58	null	丁岗集镇 06 号	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
59	null	丁岗集镇 11 号	10	200	160	160
60	null	丁岗集镇 15 号	10	200	160	160
61	null	丁岗集镇立新	10	400	320	320
62	null	丁岗街道北	10	400	286	286
63	null	丁岗街道东	10	400	222	222
64	null	丁岗街道南	10	400	176	176
65	null	丁岗农行	10	315	252	252
66	null	丁岗平昌路	10	400	206	206
67	null	丁岗政府	10	250	200	200
68	null	丁厚组	10	400	320	320
69	null	丁家小村变	10	200	160	160
70	null	丁家新村（丁家新村二）	10	400	304	304
71	null	丁家组西	10	200	135	135
72	null	丁卯茶场	10	200	160	160
73	null	丁卯茶场一二三队	10	200	160	160
74	null	丁卯陈家湾二	10	400	320	320
75	null	丁卯陈家湾三	10	30	24	24
76	null	丁卯大山	10	100	80	80
77	null	丁卯东石 12 号变	10	400	320	320
78	null	丁卯东石 12 号变东	10	400	275	275
79	null	丁卯东石 12 号变西	10	400	171	171
80	null	丁卯东石 13 号变	10	400	236	236
81	null	丁卯东石郭家	10	400	263	263
82	null	丁卯杜村西	10	400	305	305

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
83	null	丁卯杜湖新村六	10	400	320	320
84	null	丁卯杜湖新村十三	10	400	320	320
85	null	丁卯杜湖新村四	10	400	320	320
86	null	丁卯杜湖新村五	10	400	320	320
87	null	丁卯高家楼	10	200	160	160
88	null	丁卯高家楼北	10	200	160	160
89	null	丁卯官塘罗家头村	10	400	320	320
90	null	丁卯和儿庙	10	315	252	252
91	null	丁卯回龙水库	10	400	320	320
92	null	丁卯雷郁二	10	200	160	160
93	null	丁卯麻场	10	200	160	160
94	null	丁卯平山包邵二	10	200	160	160
95	null	丁卯平山包邵岗下组	10	200	160	160
96	null	丁卯平山村张家新区	10	200	160	160
97	null	丁卯平山和儿庙二	10	400	320	320
98	null	丁卯平山庄家	10	200	160	160
99	null	丁卯桥二	10	200	160	160
100	null	丁卯三里岗南队	10	400	320	320
101	null	丁卯三山二级站	10	250	200	200
102	null	丁卯石城村委会	10	400	170	170
103	null	丁卯苏游 02 号北	10	400	83	83
104	null	丁卯王家湾十	10	315	252	252
105	null	丁卯王家湾十一	10	400	320	320
106	null	丁卯王家湾新区八	10	30	24	24

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
107	null	丁卯王家湾新区二	10	30	24	24
108	null	丁卯王家湾新区九	10	30	24	24
109	null	丁卯王家湾新区六	10	30	24	24
110	null	丁卯王家湾新区七	10	30	24	24
111	null	丁卯王家湾新区三	10	400	311	311
112	null	丁卯王家湾新区四	10	30	24	24
113	null	丁卯王家湾新区五	10	30	24	24
114	null	丁卯王家湾新区一	10	30	24	24
115	null	丁卯王魏铁路西	10	200	160	160
116	null	丁卯纬一路	10	400	320	320
117	null	丁卯西石 05 号	10	400	226	226
118	null	丁卯西石 07 号	10	400	203	203
119	null	丁卯西石后斐	10	400	207	207
120	null	丁卯秀山村雷家组	10	200	160	160
121	null	丁卯秀山村马湾组	10	100	80	80
122	null	丁卯秀山村三	10	315	252	252
123	null	丁卯秀山村郁家组	10	100	80	80
124	null	丁卯秀山大队	10	100	48	48
125	null	丁卯秀山电站	10	400	320	320
126	null	丁卯秀山韦巷二	10	100	80	80
127	null	丁卯秀山芮家组	10	200	160	160
128	null	丁卯严岗村二级站	10	315	252	252
129	null	丁卯野鸡山一	10	400	133	133
130	null	丁卯郁村	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
131	null	丁卯张许村野鸡山南	10	400	320	320
132	null	丁卯朱王家湾	10	400	320	320
133	null	丁卯缪家甸 01 号	10	200	160	160
134	null	丁卯缪家甸 03 号变	10	315	252	252
135	null	丁卯缪家甸 09 号变	10	400	320	320
136	null	丁卯缪家甸高庄南	10	200	160	160
137	null	东彪 02 号	10	250	137	137
138	null	东彪 04 号	10	400	275	275
139	null	东彪 06 号变	10	400	218	218
140	null	东彪 09 号	10	200	100	100
141	null	东彪 11 号	10	400	197	197
142	null	东彪 14#变	10	400	214	214
143	null	东彪纪巷	10	200	160	160
144	null	东彪七队	10	200	160	160
145	null	东彪四组	10	200	112	112
146	null	东城社区九组	10	400	320	320
147	null	东篱春晓 1# 电房 1#变	10	1000	800	800
148	null	东篱春晓 1# 电房 2#变	10	1000	800	800
149	null	东山村三组	10	400	320	320
150	null	东山村一组	10	250	200	200
151	null	东山顶	10	315	252	252
152	null	东山分龙岗	10	400	320	320
153	null	东山分龙岗西	10	315	252	252
154	null	东山石灰厂	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
155	null	东山新区	10	400	320	320
156	null	东石 01 号变	10	400	44	44
157	null	东石 03 号变	10	200	89	89
158	null	东石 04 号变	10	400	196	196
159	null	东石 05 号变 (江家站)	10	400	107	107
160	null	东石 06#变	10	400	252	252
161	null	东石 07#变	10	200	48	48
162	null	东石 08 # 变	10	315	252	252
163	null	东石 09 号变	10	400	236	236
164	null	东石 11#	10	200	111	111
165	null	东石八队	10	200	143	143
166	null	东石村 02#变	10	400	140	140
167	null	东石码头	10	400	320	320
168	null	东石十一队	10	400	151	151
169	null	东石一队	10	400	141	141
170	null	东石庄前跳变	10	200	41	41
171	null	杜湖新村八	10	400	320	320
172	null	杜湖新村九	10	400	320	320
173	null	杜湖新村七	10	400	320	320
174	null	杜湖新村三综合变	10	400	320	320
175	null	杜湖新村十	10	400	320	320
176	null	杜湖新村十二	10	400	320	320
177	null	杜湖新村十四	10	400	320	320
178	null	杜湖新村十一	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
179	null	二摆渡新居	10	400	320	320
180	null	二摆渡新居北	10	400	320	320
181	null	凤凰家园 1#电房 1#变	10	1000	800	800
182	null	凤凰家园 1#电房 2#变	10	1000	800	800
183	null	凤凰家园 10#电房 2#变	10	1000	800	800
184	null	凤凰家园 2#电房 2#变	10	800	640	640
185	null	凤凰家园 3 号电房 1#变	10	1000	800	800
186	null	凤凰家园 3 号电房 2#变	10	1000	800	800
187	null	凤凰家园 5#电房 2#变	10	800	640	640
188	null	凤凰家园 6#电房 1#变	10	1000	800	800
189	null	凤凰家园 7#电房 1#变	10	800	640	640
190	null	凤凰家园 8#电房 1#变	10	1000	800	800
191	null	复兴 01 号变	10	400	310	310
192	null	复兴 03 号变	10	400	254	254
193	null	高铁河南	10	200	160	160
194	null	葛村 02 号	10	400	320	320
195	null	葛村东	10	400	320	320
196	null	葛村交警大队	10	315	252	252
197	null	官平山二	10	400	249	249
198	null	官塘五组	10	100	80	80
199	null	光星北湾七组	10	200	160	160
200	null	光星曹家湾二	10	315	252	252
201	null	光星曹家湾四	10	200	160	160
202	null	光星村	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
203	null	光星村北湾	10	200	160	160
204	null	光星村曹家湾	10	315	252	252
205	null	光星村曹家湾三	10	200	139	139
206	null	光星村委会北	10	100	80	80
207	null	光星润州道院综合变	10	200	160	160
208	null	光星三组	10	200	129	129
209	null	光星喻家湾	10	250	200	200
210	null	郭庄夏塘新村	10	400	320	320
211	null	河达 01 号变	10	400	289	289
212	null	河达 02#变（河达西）	10	250	76	76
213	null	河达 03 号变（辛庄）	10	200	125	125
214	null	河达 04#变（中心联办）	10	400	130	130
215	null	河达 05 号变	10	315	252	252
216	null	河达 06 号变	10	200	58	58
217	null	河达 07#变	10	400	193	193
218	null	河达 08 号变	10	400	155	155
219	null	河达村	10	400	129	129
220	null	河达村南东	10	400	145	145
221	null	河达东	10	200	124	124
222	null	河达六队	10	400	148	148
223	null	河达上马达	10	200	116	116
224	null	河达五队	10	200	108	108
225	null	河龙桥	10	400	320	320
226	null	横山商家	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
227	null	恒旺水产 1 号变	10	400	320	320
228	null	红旗二组	10	400	320	320
229	null	红旗六组	10	400	205	205
230	null	红旗三组四	10	250	133	133
231	null	红旗蔬菜基地	10	400	320	320
232	null	红旗汤家湾	10	400	320	320
233	null	红旗五组	10	400	320	320
234	null	红旗站	10	315	252	252
235	null	后白所清水坝	10	400	293	293
236	null	花山湾（喷灌站）村委会	10	400	320	320
237	null	花山湾八组	10	200	160	160
238	null	花山湾古城居委会	10	200	160	160
239	null	花山湾六组	10	400	320	320
240	null	划士桥	10	400	320	320
241	null	划子桥新村	10	400	320	320
242	null	化轻仓库	10	250	200	200
243	null	黄龙路南	10	400	210	210
244	null	黄沈路中	10	400	228	228
245	null	黄墟步行街	10	400	320	320
246	null	黄墟步行街（二）	10	400	218	218
247	null	黄墟村委会	10	200	119	119
248	null	黄墟德胜 03 号变	10	200	41	41
249	null	黄墟德胜 07 号	10	400	219	219
250	null	黄墟德胜村大钱组	10	400	261	261

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
251	null	黄墟丁马里二	10	400	150	150
252	null	黄墟东茶厂	10	400	280	280
253	null	黄墟东石门	10	400	320	320
254	null	黄墟东庄南	10	400	13	13
255	null	黄墟葛丹公路东	10	400	320	320
256	null	黄墟河达村南	10	400	111	111
257	null	黄墟黄龙路西	10	400	186	186
258	null	黄墟皇家花园 4 号箱变	10	500	400	400
259	null	黄墟皇家花园 5 号箱变	10	500	400	400
260	null	黄墟集镇 01 号变（供电所）	10	400	320	320
261	null	黄墟集镇 02 号变（集镇西）	10	315	252	252
262	null	黄墟集镇 05 号变	10	400	203	203
263	null	黄墟集镇 06 号变（东湾）	10	200	93	93
264	null	黄墟集镇 07 号变（冷家）	10	400	300	300
265	null	黄墟集镇 09 号变（用电站）	10	400	121	121
266	null	黄墟集镇 10 号变（集镇北）	10	400	307	307
267	null	黄墟集镇 11# 变	10	400	242	242
268	null	黄墟集镇 12 号	10	315	252	252
269	null	黄墟集镇 13 号变（工业园）	10	400	320	320
270	null	黄墟集镇 15 号变	10	400	320	320
271	null	黄墟集镇 16 号变	10	400	65	65
272	null	黄墟集镇 17# 变	10	400	320	320
273	null	黄墟集镇 18 号	10	315	158	158
274	null	黄墟集镇 19 号变	10	400	282	282

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
275	null	黄墟集镇 21 号变	10	400	320	320
276	null	黄墟集镇 23 号变	10	400	320	320
277	null	黄墟集镇 28 号变	10	400	320	320
278	null	黄墟集镇 33#变	10	400	226	226
279	null	黄墟集镇 34 号变	10	400	249	249
280	null	黄墟集镇 36 号变	10	400	93	93
281	null	黄墟集镇 37 号	10	315	252	252
282	null	黄墟集镇 38 号变（幸福一组）	10	200	58	58
283	null	黄墟集镇车站	10	400	258	258
284	null	黄墟集镇供销社	10	400	284	284
285	null	黄墟集镇健康路南	10	400	320	320
286	null	黄墟集镇健康路南（一）	10	400	320	320
287	null	黄墟集镇老街	10	400	255	255
288	null	黄墟集镇楼安	10	400	206	206
289	null	黄墟集镇南	10	200	126	126
290	null	黄墟集镇农贸市场	10	400	320	320
291	null	黄墟集镇上黄	10	200	111	111
292	null	黄墟集镇生活区北	10	400	320	320
293	null	黄墟集镇新街北	10	400	320	320
294	null	黄墟集镇新街东	10	400	305	305
295	null	黄墟集镇用电站北	10	400	289	289
296	null	黄墟集镇用电站西	10	400	320	320
297	null	黄墟冷家	10	200	160	160
298	null	黄墟柳泉孔家	10	400	50	50

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
299	null	黄墟龙山 08 号	10	315	153	153
300	null	黄墟龙山 11 号	10	315	252	252
301	null	黄墟龙山安置小区 1 号箱变	10	630	504	504
302	null	黄墟龙山安置小区 2 号箱变	10	630	504	504
303	null	黄墟龙山南吕北	10	400	262	262
304	null	黄墟龙山时家村	10	400	243	243
305	null	黄墟龙山小区	10	400	320	320
306	null	黄墟陆家	10	400	320	320
307	null	黄墟马迹 07 号	10	315	205	205
308	null	黄墟山北 03 号变（东庄）	10	400	48	48
309	null	黄墟山北东庄组	10	400	162	162
310	null	黄墟山北前桃	10	400	252	252
311	null	黄墟土门 04 号	10	400	294	294
312	null	黄墟土门上庙	10	200	137	137
313	null	黄墟王善组	10	400	229	229
314	null	黄墟西黄 04 号变	10	400	201	201
315	null	黄墟小柳泉	10	400	91	91
316	null	黄墟辛庄一队	10	400	101	101
317	null	黄墟新生 01 号	10	200	69	69
318	null	黄墟新生 02 号	10	200	108	108
319	null	黄墟新生 03 号变	10	200	45	45
320	null	黄墟新生藤树东	10	400	173	173
321	null	黄墟新生五组	10	400	320	320
322	null	黄墟许家	10	200	104	104

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
323	null	黄墟邮政楼	10	400	282	282
324	null	黄墟育才路	10	400	320	320
325	null	黄墟中心 05 号	10	400	217	217
326	null	黄墟中心沟西	10	400	228	228
327	null	黄墟中心省北	10	400	248	248
328	null	黄墟庄头 02 号	10	200	104	104
329	null	黄墟庄头 04 号	10	400	258	258
330	null	黄墟庄头上庄东	10	400	300	300
331	null	黄墟庄头上庄西	10	400	248	248
332	null	黄墟庄头下庄二组	10	400	281	281
333	null	黄墟庄头下庄组	10	400	308	308
334	null	回龙村二组	10	200	160	160
335	null	回龙村付家组	10	315	252	252
336	null	回龙四组	10	50	40	40
337	null	回龙新建村	10	315	252	252
338	null	回龙一组	10	200	160	160
339	null	回龙庄前	10	315	252	252
340	null	汇金天地 2#配电房 2#变压器	10	800	640	640
341	null	集镇 01 号	10	315	252	252
342	null	集镇 03 号变	10	315	252	252
343	null	集镇 05 号	10	200	160	160
344	null	集镇 17 号	10	400	320	320
345	null	集镇 19 号	10	200	160	160
346	null	集镇 19 组	10	200	111	111

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
347	null	集镇供销社	10	200	137	137
348	null	嘉荟新城 7#配电房 1#变	20	1000	800	800
349	null	贾谷圩	10	250	200	200
350	null	贾家综合变	10	400	320	320
351	null	建中村 6#变	10	400	320	320
352	null	江滨电站（二）	10	400	320	320
353	null	江滨十组	10	200	160	160
354	null	江束纪电站（江东纪组）	10	400	205	205
355	null	江心果林场	10	400	179	179
356	null	江心集镇 01 号变	10	400	230	230
357	null	江心集镇 02 号变	10	400	298	298
358	null	江心集镇 04#变	10	400	274	274
359	null	江心集镇中	10	400	255	255
360	null	江心南号 3 组	10	100	9	9
361	null	江心卫生院南	10	200	160	160
362	null	江心五墩 10 组西	10	200	160	160
363	null	江心五墩 13 组南	10	400	320	320
364	null	江心五墩 14 组	10	400	288	288
365	null	江心五墩 18#变	10	400	203	203
366	null	江心五套 02 号变	10	400	258	258
367	null	江心五套 13 号	10	400	240	240
368	null	江心五套 14 队	10	200	47	47
369	null	江心五套 14 号变	10	400	130	130
370	null	江心五套 4 组	10	400	187	187

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
371	null	江心五套村	10	400	293	293
372	null	江心西江变	10	400	242	242
373	null	江心益平 01#变	10	315	95	95
374	null	江心引江涵	10	200	116	116
375	null	蒋家门村	10	400	320	320
376	null	蒋家门蒋东组	10	400	320	320
377	null	蒋家门蒋西组	10	400	320	320
378	null	蒋家湾	10	400	320	320
379	null	蒋家湾二	10	200	160	160
380	null	蒋家站(于山蒋家组)	10	315	202	202
381	null	蒋家站二台变	10	200	160	160
382	null	蒋家站南	10	400	300	300
383	null	蒋桥电灌站	10	315	252	252
384	null	蒋桥集镇四	10	80	64	64
385	null	蒋桥团结河桥	10	400	320	320
386	null	蒋乔八分子南	10	200	160	160
387	null	蒋乔八份子	10	50	40	40
388	null	蒋乔电灌站二变	10	200	105	105
389	null	蒋乔沪江	10	315	252	252
390	null	蒋乔集镇三	10	315	252	252
391	null	蒋乔集镇一	10	400	320	320
392	null	蒋乔林场	10	400	320	320
393	null	蒋乔南小圩二	10	250	200	200
394	null	蒋乔新农村委会 2#	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
395	null	蒋乔扬家桥小村 2 号	10	200	160	160
396	null	蒋乔镇	10	315	252	252
397	null	蒋乔镇二	10	315	252	252
398	null	蒋乔镇蒋家圩二	10	200	160	160
399	null	蒋乔镇乔家门立交	10	315	252	252
400	null	蒋乔镇三摆渡东	10	400	320	320
401	null	蒋乔镇扬家小村	10	80	64	64
402	null	蒋西大桥	10	400	320	320
403	null	蒋西大塘	10	400	320	320
404	null	蒋西化纤配变	10	400	320	320
405	null	焦湾村刘家湾组三	10	200	160	160
406	null	教工宿舍一	10	200	160	160
407	null	界牌新村 30#箱变	20	630	504	504
408	null	界牌新村 67#箱变（联排北 2#	20	630	504	504
409	null	金江集镇	10	400	320	320
410	null	金山村长东组	10	315	252	252
411	null	金山村长东组二	10	315	252	252
412	null	金山村六七段组	10	400	320	320
413	null	金山村排涝站	10	400	320	320
414	null	金山村四组	10	400	320	320
415	null	金山村太平圩三队	10	400	320	320
416	null	金山农科队（朱家湾）	10	400	320	320
417	null	金山排涝站北	10	400	320	320
418	null	京岷山村委会	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
419	null	京岷山二组	10	80	64	64
420	null	景阳山社区	10	400	320	320
421	null	雷郁四	10	400	320	320
422	null	黎明村二三组	10	400	320	320
423	null	李华村电站	10	400	320	320
424	null	李华村李华组	10	400	304	304
425	null	李华村委会	10	400	320	320
426	null	李华村委会二	10	400	320	320
427	null	李华电站（二）	10	200	77	77
428	null	李家组北	10	400	320	320
429	null	李严组北	10	400	320	320
430	null	练湖新城 4#配电房 1#变	20	1000	800	800
431	null	练湖新城 4#配电房 3#变	20	1000	800	800
432	null	练湖新城 7#配电房 1#变	20	1000	800	800
433	null	留村 05 号变	10	200	160	160
434	null	柳泉 07 号变	10	400	320	320
435	null	六摆渡电站	10	315	252	252
436	null	六摆渡西中匡	10	250	200	200
437	null	六摆渡中富配变	10	200	160	160
438	null	龙脉桥	10	200	160	160
439	null	龙脉桥二	10	315	252	252
440	null	龙门除铁器厂	10	500	400	400
441	null	龙门蒋家圩	10	315	252	252
442	null	龙门余家圩	10	400	119	119

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
443	null	龙山 06#变	10	200	93	93
444	null	龙山 07 号变	10	200	160	160
445	null	龙山 09 号变	10	315	252	252
446	null	龙山 10 号变	10	315	252	252
447	null	龙山北门	10	200	160	160
448	null	龙山工业园	10	400	29	29
449	null	龙山南吕	10	315	144	144
450	null	龙山南吕西	10	400	214	214
451	null	龙山商品房	10	400	320	320
452	null	龙山生活区西	10	200	160	160
453	null	龙山停车场	10	400	320	320
454	null	卢家组二	10	100	80	80
455	null	路南小区	10	400	320	320
456	null	吕家湾	10	400	320	320
457	null	吕家湾二	10	200	144	144
458	null	吕家湾山上	10	200	160	160
459	null	马迹 01 号变（天地湾）	10	400	181	181
460	null	马迹 02 号变（园林场）	10	400	176	176
461	null	马迹 03#变（陈湾）	10	200	124	124
462	null	马迹 04 号变	10	200	97	97
463	null	马迹 06 号变（郭陈）	10	400	121	121
464	null	马迹沈家	10	400	207	207
465	null	马迹沈家四队	10	200	40	40
466	null	马迹园林组	10	200	130	130

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
467	null	茅里乡	10	200	160	160
468	null	孟村集镇	10	315	252	252
469	null	民营开发区三号支路箱变	10	500	400	400
470	null	民营开发区箱变	10	500	400	400
471	null	民营南岗	10	500	400	400
472	null	民营南岗二	10	200	160	160
473	null	民主村	10	315	252	252
474	null	民主一组二	10	400	320	320
475	null	民主一组四	10	250	200	200
476	null	谬家甸 04 号变	10	200	160	160
477	null	谬家甸 12 号	10	200	160	160
478	null	南号 01#变	10	400	248	248
479	null	南号 02#变	10	400	200	200
480	null	南号 03#变	10	400	149	149
481	null	南号 04#变	10	400	225	225
482	null	南号 05#变	10	200	87	87
483	null	南号 06 号变	10	400	286	286
484	null	南号 13 组	10	200	115	115
485	null	南号 13 组北	10	400	191	191
486	null	南号 4 组	10	400	250	250
487	null	南号六组	10	400	151	151
488	null	南柳城南	10	200	160	160
489	null	南朱村 01 号变	10	400	320	320
490	null	南朱村 02 号变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
491	null	南朱村 05 号变	10	200	160	160
492	null	农船院	10	400	200	200
493	null	欧洲城 5#配电房 1#	10	630	504	504
494	null	潘家组	10	400	320	320
495	null	平昌 08 号	10	315	252	252
496	null	七里村十一组	10	400	320	320
497	null	七里村四组	10	200	160	160
498	null	七里大桥村东大圩南	10	400	320	320
499	null	七里大桥村新区东	10	400	320	320
500	null	七里甸镇	10	315	252	252
501	null	七里甸镇北	10	400	320	320
502	null	七里甸镇二	10	315	252	252
503	null	七里东山村西	10	400	320	320
504	null	七里东山小学	10	400	320	320
505	null	七里蒋乔小学	10	400	320	320
506	null	七里南宫庙	10	400	320	320
507	null	七里农具厂	10	315	252	252
508	null	七里乔家门村(蒋家门电站)	10	315	252	252
509	null	七里三组	10	400	320	320
510	null	七里四圩六组	10	400	320	320
511	null	七里五摆渡村	10	400	320	320
512	null	七里五摆渡新区东	10	400	320	320
513	null	七里西上匡南	10	400	320	320
514	null	七里新农村南	10	400	248	248

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
515	null	七里诈输 01 号变	10	400	137	137
516	null	七里诈输村东	10	400	225	225
517	null	七里征润州六组	10	400	320	320
518	null	七里嶂山水库北	10	400	308	308
519	null	七里嶂山新村箱变配电变压器	10	400	320	320
520	null	千里 01#变	10	200	90	90
521	null	千里 02 号变	10	400	47	47
522	null	千里 07#变	10	400	257	257
523	null	千里 09 号变	10	400	185	185
524	null	千里大马迹东	10	200	87	87
525	null	千里马迹北	10	315	196	196
526	null	千里小马迹北	10	200	140	140
527	null	前岗村 02 号	10	200	160	160
528	null	桥沿北综合变	10	315	167	167
529	null	乔东新村	10	400	320	320
530	null	乔西新村	10	400	302	302
531	null	汝山供电营业所	10	160	128	128
532	null	润绿蔬菜试验场	10	400	320	320
533	null	润州中学	10	315	252	252
534	null	三里岗小区	10	400	320	320
535	null	三里岗新区	10	160	109	109
536	null	晒里 07 号变	10	200	160	160
537	null	山北 01 号变 (大缺西)	10	400	123	123
538	null	山北 04#变 (谢家)	10	400	237	237

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
539	null	山北 05 号变 (大张)	10	400	175	175
540	null	山北 06 号变 (小张)	10	400	145	145
541	null	山北大张东	10	400	159	159
542	null	山北前桃 02 号变	10	400	320	320
543	null	山北小张	10	400	112	112
544	null	山北谢家 02 号	10	400	310	310
545	null	上◆鸪缙咎 ũ◆(上煌电房)	10	400	320	320
546	null	上党集镇 31 号变	10	80	64	64
547	null	上煌村一组	10	400	221	221
548	null	上煌六组	10	200	102	102
549	null	上煌六组二	10	400	153	153
550	null	上隍二组	10	200	131	131
551	null	尚美苑 2 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
552	null	圣昌路北	10	400	320	320
553	null	双桥电站	10	315	150	150
554	null	司徒马家庄南	10	400	320	320
555	null	司徒镇文明路 5#综合变	10	400	320	0
556	null	四巷二级站	10	400	320	320
557	null	四圩村排灌站	10	315	232	232
558	null	四圩村七组	10	400	320	320
559	null	四圩村七组南	10	200	160	160
560	null	四圩村四组	10	315	252	252
561	null	四圩六组北	10	200	51	51
562	null	四圩六组东	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
563	null	松村路网点箱变 1 号变	10	400	320	320
564	null	苏游 03 号变	10	400	248	248
565	null	苏游七组	10	400	159	159
566	null	苏游四队	10	200	102	102
567	null	苏游四队西	10	400	226	226
568	null	苏游五队	10	400	238	238
569	null	苏游一级站	10	200	160	160
570	null	苏游种植园	10	400	231	231
571	null	腾飞电力	10	315	252	252
572	null	土门 01 号变	10	400	156	156
573	null	土门 02 号变 (上庙)	10	400	306	306
574	null	土门 03 号变 (朱家)	10	400	24	24
575	null	土门 05 号变 (柳泉西)	10	400	209	209
576	null	土门柳泉西北	10	400	143	143
577	null	土门寺	10	200	25	25
578	null	土门扬家	10	200	61	61
579	null	团结村五组	10	200	160	160
580	null	团结三组	10	400	320	320
581	null	团结砂库	10	200	160	160
582	null	团结站	10	315	252	252
583	null	王家庄	10	400	320	320
584	null	王魏	10	200	160	160
585	null	王魏五台片	10	400	320	320
586	null	韦家园	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
587	null	五摆渡庆丰圩	10	250	200	200
588	null	五墩 03#变	10	200	1	1
589	null	五墩 04 号变	10	400	224	224
590	null	五墩 06#变	10	400	85	85
591	null	五墩 08 号变	10	400	278	278
592	null	五墩 10 号变	10	400	207	207
593	null	五墩 10 组	10	100	44	44
594	null	五墩 11#变	10	200	94	94
595	null	五墩 11 组	10	200	75	75
596	null	五墩 11 组西	10	100	80	80
597	null	五墩 12 队	10	200	146	146
598	null	五墩 13#变	10	200	45	45
599	null	五墩 15 号变	10	400	176	176
600	null	五墩 17#变	10	200	82	82
601	null	五墩 6 组北	10	200	112	112
602	null	五墩 7 队南	10	315	102	102
603	null	五墩村北	10	200	160	160
604	null	五墩二队西	10	200	142	142
605	null	五墩三组	10	400	201	201
606	null	五墩四队	10	400	279	279
607	null	五墩一组南	10	100	1	1
608	null	五凤口村姜家园	10	200	82	82
609	null	五凤口村委会二	10	200	160	160
610	null	五里六组北	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
611	null	五套 01#变	10	400	182	182
612	null	五套 03 号变	10	200	74	74
613	null	五套 04 号变	10	400	320	320
614	null	五套 06 号变	10	200	65	65
615	null	五套 07 号变	10	100	44	44
616	null	五套 08 号变	10	400	320	320
617	null	五套 09 号变	10	400	320	320
618	null	五套 10 号	10	400	219	219
619	null	五套 12 号变	10	200	141	141
620	null	五套 13 组北	10	200	143	143
621	null	五套 7 组	10	100	33	33
622	null	五套 9 组	10	200	160	160
623	null	五套八组	10	200	129	129
624	null	五套村农场	10	400	320	320
625	null	五套二队	10	200	6	6
626	null	五套六组	10	100	80	80
627	null	五套三组	10	400	254	254
628	null	五套十二队	10	200	125	125
629	null	五套十三队	10	200	43	43
630	null	五星二级站	10	400	320	320
631	null	五洲山收费站	10	400	320	320
632	null	西黄 01 号变	10	400	257	257
633	null	西黄 02#变	10	315	43	43
634	null	西黄 03#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
635	null	西黄 05 号变	10	400	320	320
636	null	西上匡（六摆渡）	10	250	200	200
637	null	西石 02 号变	10	400	283	283
638	null	西石 06 号变	10	200	60	60
639	null	西石 08 # 变	10	400	234	234
640	null	西石 09 号变	10	200	139	139
641	null	西石 10#变	10	400	239	239
642	null	西石 13 号变(扬家)	10	400	129	129
643	null	西石 15 号变	10	400	234	234
644	null	西石八队	10	200	160	160
645	null	西石八队北	10	400	320	320
646	null	西石八队中	10	400	320	320
647	null	西石二村（二）	10	400	320	320
648	null	西石马王沟	10	200	160	160
649	null	西石魏家	10	400	131	131
650	null	显阳三	10	400	320	320
651	null	象山长岗村侯组二	10	200	160	160
652	null	象山长岗新区	10	250	41	41
653	null	象山长岗新区二	10	400	320	320
654	null	象山长江三组	10	200	160	160
655	null	象山村七一组	10	315	252	252
656	null	象山大寨电灌站	10	200	160	160
657	null	象山丹徒八组	10	250	184	184
658	null	象山丹徒村委会	10	400	261	261

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
659	null	象山丹徒电力管理站	10	315	177	177
660	null	象山丹徒东头井	10	400	320	320
661	null	象山丹徒东头井二	10	400	299	299
662	null	象山丹徒二组	10	250	200	200
663	null	象山丹徒四组	10	400	320	320
664	null	象山丹徒四组二	10	315	252	252
665	null	象山丹徒王龙桥	10	250	200	200
666	null	象山丹徒下河边	10	315	252	252
667	null	象山丹徒下河边二	10	400	320	320
668	null	象山丹徒油场	10	400	320	320
669	null	象山丹徒闸口电房	10	315	252	252
670	null	象山丹徒闸口二	10	200	160	160
671	null	象山丹徒镇长姚电房	10	400	320	320
672	null	象山贺组二	10	200	141	141
673	null	象山虹桥港	10	200	160	160
674	null	象山红旗陈家湾二	10	400	213	213
675	null	象山红旗村高家湾	10	200	160	160
676	null	象山红旗村四组	10	160	128	128
677	null	象山红旗二组二	10	400	320	320
678	null	象山红旗三组	10	400	157	157
679	null	象山贾组	10	400	300	300
680	null	象山江滨大塘公司	10	400	320	320
681	null	象山江滨九、十一组	10	50	40	40
682	null	象山江滨九组	10	80	64	64

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
683	null	象山蒋家湾四	10	400	320	320
684	null	象山京岷山七组	10	315	252	252
685	null	象山九里排灌站	10	400	320	320
686	null	象山七一排涝站	10	250	200	200
687	null	象山上煌村七组	10	250	124	124
688	null	象山上煌村四组	10	30	24	24
689	null	象山上煌七组二	10	200	27	27
690	null	象山王龙排涝站	10	400	320	320
691	null	象山西山二	10	400	320	320
692	null	象山西山小村	10	200	130	130
693	null	象山小夏家湾	10	315	252	252
694	null	象山新民一组	10	200	160	160
695	null	象山新生村委会	10	200	160	160
696	null	象山新生潘家湾	10	400	320	320
697	null	象山新生蓬电厂	10	400	320	320
698	null	象山新生七组	10	400	320	320
699	null	象山新生七组二	10	250	200	200
700	null	象山星星村一组	10	400	320	320
701	null	象山星星一组二	10	315	252	252
702	null	象山星星一组三	10	400	320	320
703	null	象山友谊港	10	400	320	320
704	null	象山渔业大队	10	200	160	160
705	null	象山渔业大队二	10	250	200	200
706	null	象山渔业大队三	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
707	null	象山袁村公寓楼三	10	400	320	320
708	null	象山袁村四组	10	400	320	320
709	null	象山赵组小村	10	30	24	24
710	null	象山周组	10	200	160	160
711	null	象山周组小村	10	30	24	24
712	null	象山左湖村左一组	10	400	320	320
713	null	象山左湖赵家村	10	200	104	104
714	null	象山左湖朱组	10	400	309	309
715	null	小葛村二	10	400	320	320
716	null	小刘组南	10	200	160	160
717	null	小牛村	10	315	252	252
718	null	小陶村	10	400	320	320
719	null	鞋厂一栋一单元	10	400	320	320
720	null	辛丰山北谢家	10	400	250	250
721	null	新华纺机	10	200	160	160
722	null	新华庄家湾	10	200	160	160
723	null	新茂苑 10 号电房 1 号变	20	1000	800	800
724	null	新茂苑 10 号电房 2 号变	20	1000	800	800
725	null	新茂苑 11 号电房 1 号变	20	1000	800	800
726	null	新茂苑 11 号电房 2 号变	20	1000	800	800
727	null	新茂苑 1 号电房 1#变	20	1000	800	800
728	null	新茂苑 1 号电房 2#变	20	1000	800	800
729	null	新茂苑 2 号电房 1#主变	20	1000	800	800
730	null	新茂苑 2 号电房 2#变	20	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
731	null	新茂苑 3 号电房 1#变	20	1000	800	800
732	null	新茂苑 3 号电房 2#变	20	1000	800	800
733	null	新茂苑 4 号电房 1#变	20	1000	800	800
734	null	新茂苑 4 号电房 2#变	20	1000	800	800
735	null	新茂苑 5 号电房 1#变	20	1000	800	800
736	null	新茂苑 5 号电房 2#变	20	1000	800	800
737	null	新茂苑 6 号电房 1#变	20	1000	800	800
738	null	新茂苑 6 号电房 2#	20	1000	800	800
739	null	新茂苑 7 号电房 1#变	20	1000	800	800
740	null	新茂苑 7 号电房 2#变	20	1000	800	800
741	null	新茂苑 8 号电房 1 号变	20	1000	800	800
742	null	新茂苑 8 号电房 2 号变	20	1000	800	800
743	null	新茂苑 9 号电房 1 号变	20	1000	800	800
744	null	新茂苑 9 号电房 2 号变	20	1000	800	800
745	null	新民电灌站箱变	10	200	160	160
746	null	新农村	10	400	320	320
747	null	新农道木房	10	250	200	200
748	null	新农居委会	10	400	320	320
749	null	新桥丹东路配变	10	400	320	320
750	null	新生 04 号变（丁马里）	10	315	89	89
751	null	新生 05 号变	10	400	158	158
752	null	新生 06#变（后桃组）	10	200	2	2
753	null	新生丁马里	10	200	40	40
754	null	新生小丁家	10	400	100	100

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
755	null	新生窑头	10	400	215	215
756	null	新怡苑 1 号电房 1#主变	20	1000	800	800
757	null	新怡苑 1 号电房 2#主变	20	1000	800	800
758	null	新怡苑 2 号电房 1#变	20	1000	800	800
759	null	新怡苑 2 号电房 2#变	20	1000	800	800
760	null	新怡苑 3 号电房 1#变	20	1000	800	800
761	null	新怡苑 3 号电房 2#变	20	1000	800	800
762	null	新怡苑 4 号电房 1#变	20	1000	800	800
763	null	新怡苑 4 号电房 2#变	20	1000	800	800
764	null	星星村二组（二）	10	200	160	160
765	null	星星村委会	10	250	192	192
766	null	星星都天庙	10	80	64	64
767	null	星星苗家湾	10	400	320	320
768	null	兴岗楼小区	10	200	140	140
769	null	幸福小区 3#	10	200	160	160
770	null	秀山廖家组二	10	100	80	80
771	null	秀山郁村二组	10	50	40	40
772	null	许厚	10	400	320	320
773	null	严家综合变	10	315	252	252
774	null	严庄村	10	400	320	320
775	null	秧坝二	10	400	320	320
776	null	姚家弄工业园 S15-400KVA	10	400	320	320
777	null	一泉村八组	10	250	80	80
778	null	宜和 4#配电房 4#变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
779	null	益平 02#变	10	400	280	280
780	null	益平 03 号变	10	200	9	9
781	null	益平 04#变	10	200	145	145
782	null	益平 06 号变	10	200	67	67
783	null	益平 08 号变	10	200	160	160
784	null	益平 09 号变	10	200	129	129
785	null	益平 5 队东	10	200	83	83
786	null	益平七组	10	400	290	290
787	null	益平三队东	10	200	116	116
788	null	益平四组西	10	200	117	117
789	null	益平一组	10	400	232	232
790	null	益平一组西	10	400	290	290
791	null	永宁	10	200	160	160
792	null	友谊港二	10	400	320	320
793	null	于北村李家组南	10	400	320	320
794	null	于南 03 号	10	200	55	55
795	null	于南 04 号	10	400	212	212
796	null	于南 05 号变	10	400	222	222
797	null	于南 06 号	10	400	320	320
798	null	于南 07 号	10	400	320	320
799	null	于南 08 号变	10	200	100	100
800	null	于南 09#变	10	160	10	10
801	null	于南 13 号变	10	200	160	160
802	null	于南 14#变	10	250	124	124

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
803	null	于南 15#变	10	400	320	320
804	null	于南果园	10	400	320	320
805	null	于南九队	10	400	256	256
806	null	于南潘二队	10	400	320	320
807	null	于南潘家	10	200	102	102
808	null	于南潘家南	10	400	320	320
809	null	于南十队	10	200	149	149
810	null	于南十一队	10	400	279	279
811	null	于南四队	10	200	130	130
812	null	于南唐家南	10	200	147	147
813	null	于南西彪	10	200	68	68
814	null	于南一队	10	200	144	144
815	null	于山采石厂	10	200	112	112
816	null	于山水泥厂宿舍	10	400	320	320
817	null	御桥港	10	250	200	200
818	null	月湖村夏东组二	10	400	320	320
819	null	月湖丁家组	10	200	112	112
820	null	月湖五金厂	10	400	277	277
821	null	月湖县农机一	10	200	160	160
822	null	诈输 04#变（大地巷）	10	400	320	320
823	null	诈输小区 1#	10	400	292	292
824	null	张家湾	10	400	320	320
825	null	张家湾(二)	10	250	200	200
826	null	张家湾小区	10	100	80	80

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
827	null	张家组（张宋组）	10	315	252	252
828	null	张宋村北	10	200	41	41
829	null	张小圩二	10	250	200	200
830	null	张许村汤家湾	10	200	160	160
831	null	张许村野鸡山变	10	400	320	320
832	null	张许刘家	10	400	320	320
833	null	征润州八组	10	400	320	320
834	null	征润州村	10	315	252	252
835	null	征润州四五组二	10	400	320	320
836	null	征润州五组	10	400	320	320
837	null	中石化宿舍	10	400	320	320
838	null	中心 01 南	10	400	159	159
839	null	中心 02 号变	10	400	259	259
840	null	中心 03 号变	10	200	3	3
841	null	中心 04#变	10	200	115	115
842	null	中心官西	10	200	37	37
843	null	周岗二组	10	400	320	320
844	null	庄头 03 号变（耿岗）	10	200	82	82
845	null	庄头 05 号变（庄头）	10	400	320	320
846	null	庄头 06 号变	10	315	202	202
847	null	庄头 07 号变（上谈组）	10	200	117	117
848	null	庄头村北	10	200	39	39
849	null	庄头耿岗	10	200	145	145
850	null	庄头上谈	10	200	29	29

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
851	null	庄头西茶厂	10	200	104	104
852	null	庄头下谈	10	400	250	250
853	null	紫荆花园配电房 1#变	10	1000	800	800
854	null	左湖村复兴	10	400	320	320
855	null	左湖村三	10	400	320	320
856	null	左湖村四	10	50	40	40
857	null	左湖党组	10	400	320	320
858	null	左湖电灌站	10	400	320	320
859	null	左湖二组	10	200	160	160
860	null	左湖罗组	10	400	320	320
861	null	左湖排灌站	10	200	160	160
862	null	谏壁北吕新村南	10	200	72	72
863	null	谏壁蔡家村委会二	10	400	320	320
864	null	谏壁蔡家电灌站	10	400	320	320
865	null	谏壁蔡家电灌站二	10	400	320	320
866	null	谏壁陈家庄(一)	10	400	320	320
867	null	谏壁陈家庄南	10	400	320	320
868	null	谏壁陈家庄小村	10	400	320	320
869	null	谏壁大严庄村东	10	200	118	118
870	null	谏壁邓家缺村东	10	200	145	145
871	null	谏壁邓家缺组	10	400	199	199
872	null	谏壁邓家缺组中	10	200	27	27
873	null	谏壁邓家缺组中东	10	400	208	208
874	null	谏壁丁家组（二）	10	400	294	294

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
875	null	谏壁东彪 01 号变	10	200	139	139
876	null	谏壁东彪 03 号	10	400	157	157
877	null	谏壁东彪 07 号变	10	400	320	320
878	null	谏壁东彪村周岗	10	400	237	237
879	null	谏壁东京村小严庄	10	200	114	114
880	null	谏壁东陶村电站	10	200	109	109
881	null	谏壁东陶村中	10	400	246	246
882	null	谏壁禾家庄二	10	200	160	160
883	null	谏壁禾家庄徐家	10	400	320	320
884	null	谏壁黄丝湾	10	400	84	84
885	null	谏壁黄丝湾村东	10	200	115	115
886	null	谏壁黄丝湾新村	10	250	157	157
887	null	谏壁黄丝湾新村西	10	400	129	129
888	null	谏壁纪家村北	10	200	160	160
889	null	谏壁纪家电站二	10	200	152	152
890	null	谏壁纪家电站南	10	400	273	273
891	null	谏壁纪家电站西	10	400	264	264
892	null	谏壁蒋家站西	10	400	320	320
893	null	谏壁焦东组	10	400	320	320
894	null	谏壁焦湾村委会	10	400	320	320
895	null	谏壁焦湾村委会二	10	400	320	320
896	null	谏壁解家庄	10	200	160	160
897	null	谏壁李华村东陶组二	10	400	290	290
898	null	谏壁粮山村	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
899	null	谏壁粮山村庄解家组二	10	200	160	160
900	null	谏壁马湾村南	10	200	51	51
901	null	谏壁马湾村南二	10	400	320	320
902	null	谏壁马湾村委会	10	400	12	12
903	null	谏壁马湾村一组北	10	400	41	41
904	null	谏壁马湾电站	10	400	305	305
905	null	谏壁马湾电站北	10	400	220	220
906	null	谏壁马湾一组东	10	200	160	160
907	null	谏壁南谢组北	10	400	320	320
908	null	谏壁南谢组西	10	400	320	320
909	null	谏壁潘家组西	10	400	320	320
910	null	谏壁上下张组南	10	400	320	320
911	null	谏壁上于村	10	200	160	160
912	null	谏壁上元村东	10	400	269	269
913	null	谏壁上元村南 1	10	400	299	299
914	null	谏壁上云岗	10	200	160	160
915	null	谏壁上张组	10	200	160	160
916	null	谏壁小葛村	10	315	252	252
917	null	谏壁小葛村南	10	200	160	160
918	null	谏壁小陶村南	10	400	320	320
919	null	谏壁鞋厂宿舍三单元	10	100	80	80
920	null	谏壁严庄电站	10	100	80	80
921	null	谏壁严庄组	10	315	252	252
922	null	谏壁用电站	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
923	null	谏壁于北村工商所	10	80	64	64
924	null	谏壁于北村上下于	10	200	160	160
925	null	谏壁于北村文教楼	10	200	160	160
926	null	谏壁于北村营房	10	315	252	252
927	null	谏壁于北大刘组	10	200	160	160
928	null	谏壁于北新村	10	400	288	288
929	null	谏壁于北新村中	10	200	152	152
930	null	谏壁于北新庄	10	400	320	320
931	null	谏壁于北新庄二	10	400	320	320
932	null	谏壁于北印刷厂	10	400	320	320
933	null	谏壁于南 01 号变	10	400	200	200
934	null	谏壁于南 02 号变	10	400	320	320
935	null	谏壁于南塔岗	10	400	299	299
936	null	谏壁于山纪家电站	10	400	320	320
937	null	谏壁于山蒋家村	10	200	160	160
938	null	谏壁于山小学	10	400	288	288
939	null	谏壁于山赵家组	10	400	320	320
940	null	谏壁渔业大队	10	400	320	320
941	null	谏壁月湖村委会	10	200	160	160
942	null	谏壁月湖村小花园	10	400	320	320
943	null	谏壁月湖电站	10	400	320	320
944	null	谏壁月湖李严	10	250	200	200
945	null	谏壁月湖排灌站	10	400	320	320
946	null	谏壁月湖四草圩组	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
947	null	谏壁月湖夏东组	10	400	320	320
948	null	谏壁月湖一草圩	10	400	320	320
949	null	谏壁月湖张家荡	10	50	40	40
950	null	谏壁张湾村	10	400	166	166
951	null	谏壁镇江十中	10	400	320	320
952	null	谏壁职业中学	10	400	320	320
953	null	谏壁职业中学北	10	400	320	320
954	null	谏壁零北菜场	10	200	160	160
955	null	谏壁零北村大刘组二	10	400	320	320
956	null	谏壁零山村委会	10	200	160	160
957	null	嶂山果园	10	400	304	304
958	null	嶂山卢家组	10	250	200	200
959	null	嶂山水库	10	315	252	252
960	null	嶂山王家组	10	400	309	309
961	null	嶂山小宕下	10	250	200	200
962	null	嶂山新村	10	250	200	200
963	null	缪家甸 06 号	10	400	320	320
964	null	缪家甸铭基	10	400	320	320
965	null	缪寺湾	10	400	320	320
966	null	零山纪家组	10	315	219	219
967	null	鲇鱼套村三四墩子	10	400	320	320
968	null	鲇鱼套村下四框组	10	400	320	320
969	null	鲇鱼套四墩子	10	400	320	320
970	市区	(小花山)小华山生产队	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
971	市区	359 医院宿舍	10	400	320	320
972	市区	359 医院宿舍三	10	250	200	200
973	市区	73056 部队箱变	10	500	400	400
974	市区	岸电二	10	400	320	320
975	市区	岸电配变	10	200	160	160
976	市区	奥园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
977	市区	奥园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
978	市区	奥园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
979	市区	奥园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
980	市区	奥园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
981	市区	奥园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
982	市区	奥园 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
983	市区	奥园 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
984	市区	八叉巷	10	400	320	320
985	市区	八叉巷路口	10	400	320	320
986	市区	八叉巷小区箱变	10	500	400	400
987	市区	八公洞农家乐公变	10	200	160	160
988	市区	八一四宿舍	10	400	320	320
989	市区	八一四宿舍二	10	500	400	400
990	市区	白莲巷	10	315	252	252
991	市区	白莲巷二	10	315	252	252
992	市区	白莲巷箱变	10	500	400	400
993	市区	百合苑 1#箱变	10	630	504	504
994	市区	百合苑 2#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
995	市区	百合苑 3 号箱变	10	500	400	400
996	市区	百合苑 4#箱变	10	500	400	400
997	市区	百合苑 5 号箱变 001001	10	500	400	400
998	市区	百合苑 6#箱变	10	630	504	504
999	市区	百合苑 7#箱变	10	500	400	400
1000	市区	百盛花园二	10	400	320	320
1001	市区	百盛花园三	10	400	320	320
1002	市区	百盛花园一	10	400	320	320
1003	市区	百盛家园三期 1#箱变	10	630	504	504
1004	市区	百盛家园三期 2#箱变	10	630	504	504
1005	市区	百盛家园三期 3#箱变	10	630	504	504
1006	市区	百盛家园三期 4#箱变	10	630	504	504
1007	市区	百盛家园三期 5#箱变	10	630	504	504
1008	市区	板桥二期 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
1009	市区	板桥二期 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
1010	市区	板桥二期 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
1011	市区	板桥二期 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
1012	市区	板桥二期 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
1013	市区	板桥二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1014	市区	板桥二期 2 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
1015	市区	板桥二期 2 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
1016	市区	板桥一期 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
1017	市区	板桥一期 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	800	800
1018	市区	板桥一期 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1019	市区	板桥一期 2 号配电室 4802002 配电变压器	10	800	640	640
1020	市区	板桥一期 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
1021	市区	板桥一期 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	800	800
1022	市区	板桥一期 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	800	800
1023	市区	板桥一期 4 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	800	800
1024	市区	板桥一期 5 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
1025	市区	板桥一期 5 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
1026	市区	棒槌营二	10	400	320	320
1027	市区	棒槌营三	10	400	320	320
1028	市区	棒槌营四	10	315	252	252
1029	市区	宝盖路	10	400	320	320
1030	市区	宝盖路东	10	500	400	400
1031	市区	宝盖路东（二）	10	315	252	252
1032	市区	宝盖路东三	10	400	320	320
1033	市区	宝盖路二	10	400	320	320
1034	市区	宝盖路中	10	400	320	320
1035	市区	宝盖山	10	400	320	320
1036	市区	宝盖山二	10	400	320	320
1037	市区	宝塔北路箱变	10	500	400	400
1038	市区	宝塔路	10	630	504	504
1039	市区	宝塔路东（四）	10	400	320	320
1040	市区	宝塔南路二箱变	10	400	320	320
1041	市区	宝塔南路一箱变	10	400	320	320
1042	市区	宝塔山桥	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1043	市区	宝堰庄巷 08 号变	10	400	191	191
1044	市区	北固湾 1#电房 1#变	10	800	640	640
1045	市区	北固湾 1#电房 2#变*	10	800	640	640
1046	市区	北固湾 1#箱变	10	400	291	291
1047	市区	北固湾 2#电房 1#变	10	800	640	640
1048	市区	北固湾 2#电房 2#变	10	800	640	640
1049	市区	北固湾 2#箱变	10	400	320	320
1050	市区	北固湾 3#箱变	10	400	320	320
1051	市区	北固湾 5 号电房 1 号变	10	800	640	640
1052	市区	北固湾 5 号电房 2 号变	10	800	640	640
1053	市区	北固湾 5 号电房 3 号变	10	800	640	640
1054	市区	北固湾 5 号电房 4 号变	10	800	640	640
1055	市区	北固湾 6#电房 1#变	10	630	504	504
1056	市区	北固湾 6#电房 2#变	10	630	504	504
1057	市区	北固湾 6#电房 3#变	10	630	504	504
1058	市区	北固湾 6#电房 4#变	10	630	504	504
1059	市区	北固湾 7#电房 1#变	10	630	504	504
1060	市区	北固湾 7#电房 2#变	10	630	504	504
1061	市区	北固湾 7#电房 3#变	10	630	504	504
1062	市区	北固湾 7#电房 4#变	10	630	504	504
1063	市区	北固湾 A 区 1 号箱变主变	10	400	320	320
1064	市区	北固湾 A 区 2 号箱变主变	10	400	320	320
1065	市区	北固湾 A 区 3 号箱变主变	10	400	320	320
1066	市区	北固湾 A 区 4 号箱变主变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1067	市区	北固湾 A 区 5 号箱变主变	10	400	320	320
1068	市区	北固湾 A 区 6 号箱变主变	10	400	320	320
1069	市区	北固湾二期 1 号欧变配电变压器	10	400	277	277
1070	市区	北固湾二期 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
1071	市区	北固湾二期 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
1072	市区	北固湾二期 2 号欧变配电变压器	10	400	320	320
1073	市区	北固湾二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1074	市区	北固湾二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1075	市区	北固湾二期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1076	市区	北固湾二期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1077	市区	北固湾二期 3 号欧变配电变压器	10	400	320	320
1078	市区	北固湾二期 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1079	市区	北固湾二期 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1080	市区	北固湾二期 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1081	市区	北固湾二期 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1082	市区	北固湾二期 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1083	市区	北固湾二期 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1084	市区	北固湾二期 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1085	市区	北固湾二期 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1086	市区	北固湾二期 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1087	市区	北固湾二期 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1088	市区	北固湾二期 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1089	市区	北固湾二期 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1090	市区	北固湾二期 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1091	市区	北固湾二期 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1092	市区	北固湾二期 6 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1093	市区	北固湾二期 6 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1094	市区	北固湾二期 7 号配电室 1 号变	10	630	504	504
1095	市区	北固湾二期 7 号配电室 2 号变	10	630	504	504
1096	市区	北固湾二期 7 号配电室 3 号变	10	630	504	504
1097	市区	北固湾二期 7 号配电室 4 号变	10	630	504	504
1098	市区	北固湾五期 1 号配电室 1 号变	10	800	611	611
1099	市区	北固湾五期 1 号配电室 2 号变	10	800	617	617
1100	市区	北固湾五期 1 号箱变 1 号变	10	400	320	320
1101	市区	北固湾五期 2 号配电室 1 号变	10	800	609	609
1102	市区	北固湾五期 2 号配电室 2 号变	10	800	584	584
1103	市区	北固湾五期 2 号箱变 1 号变	10	400	311	311
1104	市区	北固湾五期 3 号箱变 1 号变	10	400	293	293
1105	市区	北湖箱变	10	630	504	504
1106	市区	碧水湾玉园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1107	市区	碧水湾玉园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1108	市区	碧水湾玉园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1109	市区	碧水湾玉园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1110	市区	碧水湾玉园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1111	市区	碧水湾玉园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1112	市区	碧水湾玉园 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1113	市区	碧水湾玉园 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1114	市区	碧水湾玉园 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1115	市区	碧水湾玉园 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1116	市区	碧水湾玉园 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1117	市区	碧水湾玉园 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1118	市区	碧水湾玉园 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1119	市区	碧水湾玉园 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1120	市区	边防检查站宿舍	10	200	160	160
1121	市区	标准件厂宿舍	10	400	320	320
1122	市区	滨河路	10	315	252	252
1123	市区	滨河路 1#箱变	10	400	320	320
1124	市区	滨河路 2#箱变	10	500	400	400
1125	市区	滨河路（二）	10	315	252	252
1126	市区	滨河路（三）	10	400	320	320
1127	市区	滨河路路灯	10	400	320	320
1128	市区	滨江花城 1#电房 1#变	10	1000	800	800
1129	市区	滨江花城 1#电房 2#变	10	1000	800	800
1130	市区	滨江花城 2#电房 1#变	10	800	544	544
1131	市区	滨江花城 2#电房 2#变	10	800	640	640
1132	市区	滨江花城 2#电房 3#变	10	630	504	504
1133	市区	滨江花城 2#电房 4#变	10	630	504	504
1134	市区	滨江花城 3#电房 1#变	10	1000	800	800
1135	市区	滨江花城 3#电房 2#变	10	1000	800	800
1136	市区	滨江花城 3#电房 3#变	10	1000	800	800
1137	市区	滨江花城 3#电房 4#变	10	630	504	504
1138	市区	滨江花城 4#电房 1#变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1139	市区	滨江花城 4#电房 2#变	10	1000	800	800
1140	市区	滨江花城 5#电房 1#变	10	1000	800	800
1141	市区	滨江花城 5#电房 2#变	10	1000	800	800
1142	市区	铂◆B 花园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1143	市区	铂◆B 花园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1144	市区	铂◆B 花园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1145	市区	铂◆B 花园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1146	市区	铂◆B 花园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1147	市区	铂◆B 花园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1148	市区	铂◆B 花园 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1149	市区	铂◆B 花园 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1150	市区	铂◆B 花园 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1151	市区	铂◆B 花园 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1152	市区	铂◆B 花园 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1153	市区	铂◆B 花园 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1154	市区	铂◆B 花园 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1155	市区	铂◆B 花园 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1156	市区	铂◆B 花园 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1157	市区	铂◆B 花园 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1158	市区	铂◆B 花园 6 号配电室 1 号变	10	630	504	504
1159	市区	铂◆B 花园 6 号配电室 2 号变	10	630	504	504
1160	市区	铂◆B 花园 6 号配电室 3 号变	10	630	504	504
1161	市区	铂◆B 花园 6 号配电室 4 号变	10	630	504	504
1162	市区	铂◆B 花园 7 号配电室 1 号变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1163	市区	铂◆B 花园 7 号配电室 2 号变	10	630	504	504
1164	市区	铂◆B 花园 7 号配电室 3 号变	10	630	504	504
1165	市区	铂◆B 花园 7 号配电室 4 号变	10	630	504	504
1166	市区	伯先路	10	400	320	320
1167	市区	伯先路二	10	400	320	320
1168	市区	财富广场 1#配电室 1#变	10	1000	800	800
1169	市区	财富广场 1#配电室 2#变	10	1000	800	800
1170	市区	财富广场 2#配电室 1#变	10	1000	800	800
1171	市区	财富广场 2#配电室 2#变	10	1000	800	800
1172	市区	财富广场 2#配电室 3#变	10	1000	800	800
1173	市区	财富广场 2#配电室 4#变	10	1000	800	800
1174	市区	彩虹苑 1#电房 1#变	10	800	640	640
1175	市区	彩虹苑 1#电房 2#变	10	800	640	640
1176	市区	彩虹苑 1#电房 3#变	10	1000	800	800
1177	市区	彩虹苑 1#电房 4#变	10	800	640	640
1178	市区	曹家坡	10	400	320	320
1179	市区	曹家坡二	10	400	320	320
1180	市区	草巷	10	400	320	320
1181	市区	茶林研究所	10	400	320	320
1182	市区	柴碳巷箱变	10	630	504	504
1183	市区	常发广场 1#配电室 1#变	10	630	504	504
1184	市区	常发广场 1#配电室 2#变	10	630	504	504
1185	市区	常发广场 1#配电室 3#变	10	630	504	504
1186	市区	常发广场 1#配电室 4#变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1187	市区	常发广场 2# 配电室 1# 变	10	800	640	640
1188	市区	常发广场 2# 配电室 2# 变	10	800	640	640
1189	市区	常发广场 2# 配电室 3# 变	10	800	640	640
1190	市区	常发广场 2# 配电室 4# 变	10	800	640	640
1191	市区	长岗复兴二	10	400	283	283
1192	市区	长江花园 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
1193	市区	长江花园 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
1194	市区	长江花园 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
1195	市区	长江花园 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
1196	市区	长江花园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1197	市区	长江花园 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
1198	市区	长江花园 2 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
1199	市区	长江花园 2 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
1200	市区	长江花园 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1201	市区	长江花园 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
1202	市区	长江花园 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1203	市区	长江花园 3 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
1204	市区	长江花园 4 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
1205	市区	长江花园 4 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
1206	市区	长江花园 4 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
1207	市区	长江花园 4 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
1208	市区	长江路 1 号电房	10	630	504	504
1209	市区	长江路箱变	10	400	320	320
1210	市区	长江新社区二	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1211	市区	长江新社区三	10	630	504	504
1212	市区	长江新社区一	10	630	504	504
1213	市区	长江新天地 1#电房 1#变	10	1000	800	800
1214	市区	长江新天地 1#电房 2#变	10	1000	800	800
1215	市区	朝日苑 1#箱变	10	400	320	320
1216	市区	朝日苑 2#箱变	10	400	320	320
1217	市区	朝日苑 3#	10	400	320	320
1218	市区	车站路	10	315	252	252
1219	市区	城东王龙综合变	10	400	320	320
1220	市区	城南印象 2#电房 1#变	10	1000	800	800
1221	市区	城南印象 2#电房 2#变	10	1000	800	800
1222	市区	城南映象 1#箱变	10	500	400	400
1223	市区	城南映象 2#箱变	10	500	400	400
1224	市区	城南映象 3#箱变	10	500	400	400
1225	市区	城隍庙	10	400	320	320
1226	市区	城隍庙二	10	400	320	320
1227	市区	城隍庙三	10	400	320	320
1228	市区	城隍庙四	10	400	320	320
1229	市区	楚桥路步行街	10	500	400	400
1230	市区	楚桥路步行街二公变	10	630	504	504
1231	市区	船艇小区配电室 1 号变	10	800	640	640
1232	市区	船艇小区配电室 2 号变	10	800	640	640
1233	市区	船艇小区配电室 3 号变	10	800	640	640
1234	市区	船艇小区配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1235	市区	船艇学校 1#箱变	10	500	400	400
1236	市区	船艇学校 2#箱变	10	500	400	400
1237	市区	船艇学校 3#	10	630	504	504
1238	市区	船艇学院宿舍（五）	10	400	320	320
1239	市区	船艇学院宿舍二	10	400	320	320
1240	市区	船艇学院宿舍六	10	400	320	320
1241	市区	船艇学院宿舍三	10	315	252	252
1242	市区	船艇学院宿舍一	10	400	320	320
1243	市区	船院二村二	10	400	320	320
1244	市区	船院二村三	10	400	320	320
1245	市区	船院二村一	10	400	320	320
1246	市区	船院宿舍 1#	10	500	400	400
1247	市区	船院宿舍 2#	10	630	504	504
1248	市区	船院宿舍 3 箱变配电变压器	10	630	504	504
1249	市区	船院宿舍 4#	10	500	400	400
1250	市区	船院新村二	10	400	320	320
1251	市区	船院新村三	10	400	320	320
1252	市区	船院新村四	10	400	320	320
1253	市区	船院新村一	10	400	320	320
1254	市区	春江华亭 1#箱变	10	630	504	504
1255	市区	春江华亭 2#箱变	10	630	504	504
1256	市区	春色江南电房 1#变	10	500	400	400
1257	市区	春色江南电房 2#变	10	630	504	504
1258	市区	春色江南馨兰苑 1#变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1259	市区	春色江南馨兰苑 2#变	10	630	504	504
1260	市区	翠堤春晓 1#电房 1#变	10	800	640	640
1261	市区	翠堤春晓 1#电房 2#变	10	800	640	640
1262	市区	翠堤春晓 1#箱变	10	630	504	504
1263	市区	翠堤春晓 2#电房 1#变	10	1000	800	800
1264	市区	翠堤春晓 2#电房 2#变	10	1000	800	800
1265	市区	翠堤春晓公变	10	315	252	252
1266	市区	翠竹园 1#箱变	10	630	493	493
1267	市区	翠竹园 2#箱变	10	630	504	504
1268	市区	翠竹园 3 号箱变	10	630	504	504
1269	市区	翠竹园 4#箱变	10	400	320	320
1270	市区	翠竹园 5#箱变	10	400	309	309
1271	市区	打索街	10	400	320	320
1272	市区	打索街二	10	400	320	320
1273	市区	大埂街	10	400	320	320
1274	市区	大华电影院	10	630	504	504
1275	市区	大酒店 B 箱变	10	630	483	483
1276	市区	大酒店 D 箱变	10	630	504	504
1277	市区	大酒店 (A)	10	630	504	504
1278	市区	大酒店 (C)	10	630	504	504
1279	市区	大酒店 (E)	10	630	504	504
1280	市区	大理石厂	10	400	320	320
1281	市区	大理石厂片区	10	400	320	320
1282	市区	大鹏箱变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1283	市区	大桥村委会	10	400	320	320
1284	市区	大西路东 1 号箱变 006	10	630	504	504
1285	市区	大照黄山路停车场箱变	10	630	291	291
1286	市区	戴家门茶厂北	10	400	320	320
1287	市区	戴家门茶厂东	10	400	320	320
1288	市区	戴家门茶厂南	10	400	320	320
1289	市区	戴家门茶厂西	10	400	320	320
1290	市区	戴家门收费站西	10	400	320	320
1291	市区	戴家门水库北	10	400	320	320
1292	市区	戴家门水库东	10	400	320	320
1293	市区	戴家门水库中	10	400	320	320
1294	市区	丹建	10	400	320	320
1295	市区	丹建二	10	400	320	320
1296	市区	丹建六	10	400	320	320
1297	市区	丹建三	10	315	252	252
1298	市区	丹建四	10	315	252	252
1299	市区	丹建五	10	400	320	320
1300	市区	丹徒村十组小村	10	200	127	127
1301	市区	丹徒大厦箱变主变	10	630	504	504
1302	市区	丹徒供电局三	10	400	320	320
1303	市区	丹徒供电局四	10	400	320	320
1304	市区	丹徒桥南二	10	400	320	320
1305	市区	丹徒镇西箱变	10	630	504	504
1306	市区	丹阳码头（二）	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1307	市区	丹阳码头（三）	10	315	252	252
1308	市区	丹阳码头（一）	10	315	252	252
1309	市区	党校宿舍	10	400	320	320
1310	市区	道署街 A 箱变	10	630	504	504
1311	市区	德润华庭 1#电房	10	800	640	640
1312	市区	德润华庭 1#电房 2#变	10	800	640	640
1313	市区	德润华庭 2#电房 1#变	10	800	640	640
1314	市区	德润华庭 2#电房 2#变	10	800	640	640
1315	市区	登云新村	10	400	320	320
1316	市区	邓巷一队	10	400	320	320
1317	市区	地藏庵	10	315	252	252
1318	市区	地区水电库	10	400	320	320
1319	市区	第一楼街	10	315	252	252
1320	市区	第一楼街北	10	315	252	252
1321	市区	第一楼街二	10	400	320	320
1322	市区	第一楼街三	10	400	320	320
1323	市区	第一楼街四	10	400	320	320
1324	市区	第一楼街五	10	315	252	252
1325	市区	帝宝花园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1326	市区	帝宝花园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1327	市区	帝宝花园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1328	市区	帝宝花园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1329	市区	帝宝花园 2 号配电室 1 号变	10	630	504	504
1330	市区	帝宝花园 2 号配电室 2 号变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1331	市区	帝宝花园 2 号配电室 3 号变	10	630	504	504
1332	市区	帝宝花园 2 号配电室 4 号变	10	630	504	504
1333	市区	帝宝花园 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1334	市区	帝宝花园 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1335	市区	帝庭苑 1#电房 1#变	10	1000	800	800
1336	市区	帝庭苑 1#电房 2#变	10	1000	800	800
1337	市区	帝庭苑 2#电房 1#变	10	800	640	640
1338	市区	帝庭苑 2#电房 2#变	10	800	640	640
1339	市区	帝庭苑 3#电房 1#	10	800	640	640
1340	市区	帝庭苑 3#电房 2#变	10	800	640	640
1341	市区	电工器材厂小区二	10	400	320	320
1342	市区	电工器材厂小区三	10	400	320	320
1343	市区	电工器材厂小区四	10	400	320	320
1344	市区	电工器材厂小区一	10	400	320	320
1345	市区	电机厂片区二	10	400	320	320
1346	市区	电机厂片区三	10	400	320	320
1347	市区	电机厂片区四	10	400	320	320
1348	市区	电机厂片区五	10	400	320	320
1349	市区	电机厂片区一	10	400	320	320
1350	市区	电力博物馆箱变	10	500	400	400
1351	市区	电力南路	10	400	320	320
1352	市区	电容器厂宿舍	10	400	320	320
1353	市区	丁家巷	10	400	320	320
1354	市区	丁家巷 1#	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1355	市区	丁家巷 2#	10	630	504	504
1356	市区	丁家新村南	10	400	292	292
1357	市区	丁卯茶场四	10	200	160	160
1358	市区	丁卯村二	10	400	320	320
1359	市区	丁卯村三	10	400	320	320
1360	市区	丁卯村四	10	400	320	320
1361	市区	丁卯村五	10	400	320	320
1362	市区	丁卯村小区一	10	400	320	320
1363	市区	丁卯村一	10	400	320	320
1364	市区	丁卯平山包家岗	10	400	320	320
1365	市区	丁卯平山孙家	10	100	80	80
1366	市区	丁卯桥路（四）	10	400	320	320
1367	市区	丁卯桥路二	10	400	320	320
1368	市区	丁卯桥路三	10	400	320	320
1369	市区	丁卯秀山村宗巷组	10	400	320	320
1370	市区	丁卯严岗村委会	10	400	195	195
1371	市区	东方小区二	10	400	320	320
1372	市区	东方小区三	10	400	320	320
1373	市区	东方小区四	10	400	320	320
1374	市区	东方小区一	10	400	320	320
1375	市区	东风村 1 号箱变	10	630	504	504
1376	市区	东风新家园 1#电房 1#变	10	630	504	504
1377	市区	东风新家园 1#电房 2#变	10	800	640	640
1378	市区	东风新家园 2#电房 1#	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1379	市区	东风新家园 2#电房 2#	10	800	640	640
1380	市区	东风新家园 3#电房 1#变	10	1000	800	800
1381	市区	东风新家园 3#电房 2#变	10	800	640	640
1382	市区	东风新家园 4#电房 1#	10	800	640	640
1383	市区	东风新家园 4#电房 2#	10	800	640	640
1384	市区	东篱春晓 1#电房 1#变	10	800	640	640
1385	市区	东篱春晓 1#电房 2#变	10	800	640	640
1386	市区	东篱春晓 2#电房 1#变	10	800	640	640
1387	市区	东篱春晓 2#电房 2#变	10	800	640	640
1388	市区	东篱春晓 2#电房 3#变	10	800	640	640
1389	市区	东篱春晓 2#电房 4#变	10	800	640	640
1390	市区	东篱春晓 3#电房 1#变	10	800	640	640
1391	市区	东篱春晓 3#电房 2#变	10	800	640	640
1392	市区	东篱春晓 3#电房 3#变	10	800	640	640
1393	市区	东篱春晓 3#电房 4#变	10	800	640	640
1394	市区	东篱春晓三期 1 号配电室 1 号变	10	630	504	504
1395	市区	东篱春晓三期 1 号配电室 2 号变	10	630	504	504
1396	市区	东林之春 1#电房 1#变	10	800	640	640
1397	市区	东林之春 1#电房 2#变	10	800	640	640
1398	市区	东林之春 2#电房 1#变	10	800	640	640
1399	市区	东林之春 2#电房 2#变	10	800	640	640
1400	市区	东林之春 3#箱变	10	500	400	400
1401	市区	东林之春 4#箱变	10	500	400	400
1402	市区	东林之春 5#箱变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1403	市区	东门坡（二）	10	400	320	320
1404	市区	东门坡（三）	10	400	320	320
1405	市区	东门坡（四）	10	400	320	320
1406	市区	东门坡一	10	315	252	252
1407	市区	东山村	10	400	320	320
1408	市区	东山五组大场	10	400	320	320
1409	市区	东石 10#变	10	400	111	111
1410	市区	东石三队	10	400	320	320
1411	市区	东吴北路北	10	250	200	200
1412	市区	东吴北路南	10	315	252	252
1413	市区	东吴北路中	10	400	320	320
1414	市区	东吴路	10	630	504	504
1415	市区	东吴路	10	500	400	400
1416	市区	东吴路 76#25 幢 1#单相变	10	50	40	40
1417	市区	东吴路 76#27 幢	10	50	40	40
1418	市区	东吴路 76#28 幢	10	400	320	320
1419	市区	东吴路二	10	200	160	160
1420	市区	东吴新村 1#电房 1#	10	630	504	504
1421	市区	东吴新村 1#电房 2#变	10	630	504	504
1422	市区	东吴新村 2#电房 1#变	10	630	504	504
1423	市区	东吴新村 2#电房 2#变	10	630	504	504
1424	市区	东岳巷	10	400	320	320
1425	市区	东岳巷（三）	10	400	320	320
1426	市区	东岳巷二	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1427	市区	东岳巷六	10	400	320	320
1428	市区	东岳巷七	10	400	320	320
1429	市区	东岳巷四	10	400	320	320
1430	市区	东岳巷五	10	400	320	320
1431	市区	东岳巷小区（二）	10	400	320	320
1432	市区	东岳巷小区（三）	10	400	320	320
1433	市区	东岳巷小区五	10	400	320	320
1434	市区	洞房二公司	10	400	320	320
1435	市区	都翠雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1436	市区	都翠雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1437	市区	都翠雅苑 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1438	市区	都翠雅苑 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1439	市区	都翠雅苑 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1440	市区	都翠雅苑 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1441	市区	都翠雅苑 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1442	市区	都翠雅苑 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1443	市区	都翠雅苑 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1444	市区	都翠雅苑 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1445	市区	都翠雅苑 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1446	市区	都翠雅苑 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1447	市区	都翠雅苑 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1448	市区	都翠雅苑 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1449	市区	都翠雅苑 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1450	市区	都翠雅苑 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1451	市区	都翠雅苑 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1452	市区	都翠雅苑 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1453	市区	都翠雅苑 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1454	市区	都翠雅苑 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1455	市区	都市汇广场 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1456	市区	都市汇广场 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1457	市区	都市汇广场 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1458	市区	都市汇广场 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1459	市区	都市汇广场 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1460	市区	都市汇广场 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1461	市区	都市名苑二号箱变	10	400	320	320
1462	市区	都市名苑一号箱变	10	400	320	320
1463	市区	二道巷(二)	10	400	320	320
1464	市区	二道巷(三)	10	400	320	320
1465	市区	二道巷(一)	10	400	320	320
1466	市区	二化住宅区二	10	400	320	320
1467	市区	二化住宅区一	10	315	252	252
1468	市区	二监宿舍二	10	400	320	320
1469	市区	二监宿舍三	10	400	320	320
1470	市区	二监宿舍四	10	400	320	320
1471	市区	二监宿舍五	10	400	320	320
1472	市区	二监宿舍一	10	400	320	320
1473	市区	二监小区 1#箱变	10	500	400	400
1474	市区	二监小区 2#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1475	市区	二监小区 3#箱变	10	500	400	400
1476	市区	二监小区 4#箱变	10	500	400	400
1477	市区	二煤厂片区	10	400	320	320
1478	市区	二煤厂片区二	10	400	320	320
1479	市区	二七大队	10	315	252	252
1480	市区	二十三军干休所 1 号箱变	10	630	504	504
1481	市区	二十三军干休所 2 号箱变	10	630	504	504
1482	市区	二十三军干休所 3 号箱变	10	630	504	504
1483	市区	二十四军干休所二	10	400	320	320
1484	市区	二十四军干休所一	10	400	320	320
1485	市区	发动机厂宿舍二	10	315	252	252
1486	市区	发动机厂宿舍三	10	315	252	252
1487	市区	发动机厂宿舍一	10	315	252	252
1488	市区	泛华大厦公用配电室	10	500	400	400
1489	市区	方家湾 1#电房 1#变	10	630	504	504
1490	市区	方家湾 1#电房 2#变	10	630	504	504
1491	市区	方家湾 1#电房 3#变	10	630	504	504
1492	市区	方家湾 1#电房 4#变	10	630	504	504
1493	市区	方家湾 2#电房 1#	10	1000	800	800
1494	市区	方家湾 2#电房 2#	10	1000	800	800
1495	市区	房地产公司	10	315	252	252
1496	市区	纺站	10	400	320	320
1497	市区	废品库	10	400	320	320
1498	市区	丰盛山庄 1#配电室 1#变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1499	市区	丰盛山庄 1#配电室 2#变	10	1000	800	800
1500	市区	丰盛山庄 2#配电室 1#变	10	1000	800	800
1501	市区	丰盛山庄 2#配电室 2#变	10	800	640	640
1502	市区	丰盛山庄 2#配电室 3#变	10	1000	800	800
1503	市区	丰盛山庄 2#配电室 4#变	10	800	640	640
1504	市区	丰盛山庄二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1505	市区	丰盛山庄二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1506	市区	丰盛山庄二期 2 号配电室 1 号变	10	800	486	486
1507	市区	丰盛山庄二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1508	市区	丰盛山庄二期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1509	市区	丰盛山庄二期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1510	市区	丰泽花园 1#电房 1#变	10	800	640	640
1511	市区	丰泽花园 1#电房 2#变	10	800	640	640
1512	市区	丰泽花园 1#电房 3#变	10	800	640	640
1513	市区	丰泽花园 1#电房 4#变	10	800	640	640
1514	市区	丰泽花园 1#箱变 1#变	10	630	504	504
1515	市区	丰泽花园 2#电房 1#变	10	800	640	640
1516	市区	丰泽花园 2#电房 2#变	10	800	640	640
1517	市区	丰泽花园 2#电房 3#变	10	800	640	640
1518	市区	丰泽花园 2#电房 4#变	10	800	640	640
1519	市区	丰泽花园 2#箱变 1#变	10	630	504	504
1520	市区	丰泽花园 3#箱变 1#变	10	630	504	504
1521	市区	丰泽花园 4#箱变 1#变	10	630	504	504
1522	市区	枫林湾 1#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1523	市区	枫林湾 2#箱变	10	630	504	504
1524	市区	枫林湾 3#箱变	10	500	400	400
1525	市区	枫林湾 4#箱变	10	630	504	504
1526	市区	枫林湾 5#箱变	10	500	400	400
1527	市区	枫林湾 6#箱变	10	630	504	504
1528	市区	枫林湾 7#箱变	10	500	400	400
1529	市区	枫林湾 8#箱变	10	500	400	400
1530	市区	凤凰和颐居 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1531	市区	凤凰和颐居 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1532	市区	凤凰和颐居 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1533	市区	凤凰和颐居 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1534	市区	凤凰和颐居 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1535	市区	凤凰和颐居 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1536	市区	凤凰和颐居 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1537	市区	凤凰和颐居 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1538	市区	凤凰和颐居 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1539	市区	凤凰和颐居 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1540	市区	凤凰和颐居 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1541	市区	凤凰和颐居 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1542	市区	凤凰和颐居 4 号配电室 1 号变	10	630	504	504
1543	市区	凤凰和颐居 4 号配电室 2 号变	10	630	504	504
1544	市区	凤凰和颐居 4 号配电室 3 号变	10	630	504	504
1545	市区	凤凰和颐居 4 号配电室 4 号变	10	630	504	504
1546	市区	凤凰家园 10# 电房 1# 变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1547	市区	凤凰家园二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1548	市区	凤凰家园二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1549	市区	凤凰家园二期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1550	市区	凤凰家园二期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1551	市区	凤凰家园二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1552	市区	凤凰家园二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1553	市区	凤凰家园二期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1554	市区	凤凰家园二期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1555	市区	凤凰岭	10	400	320	320
1556	市区	凤凰岭二	10	315	252	252
1557	市区	凤凰文化 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1558	市区	凤凰文化 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1559	市区	凤凰文化 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1560	市区	凤凰文化 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1561	市区	凤凰文化 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1562	市区	凤凰文化 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1563	市区	凤凰文化 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1564	市区	凤凰文化 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1565	市区	凤鸣新村电房 1#变	10	500	400	400
1566	市区	凤鸣新村电房 2 号变	10	500	400	400
1567	市区	凤鸣新村箱变	10	630	504	504
1568	市区	富力长江府 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1569	市区	富力长江府 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1570	市区	富力长江府 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1571	市区	富力长江府 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1572	市区	富力长江府 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1573	市区	富力长江府 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1574	市区	富力长江府 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1575	市区	富力长江府 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1576	市区	富润华庭 2 号电房 1#变	10	1000	800	800
1577	市区	富润华庭 2 号电房 2#变	10	1000	800	800
1578	市区	富润华庭 3#电房 1#变	10	1000	800	800
1579	市区	富润华庭 3#电房 2#变	10	1000	800	800
1580	市区	富润华庭 4#电房 1#变	10	630	504	504
1581	市区	富润华庭 4#电房 2#变	10	630	504	504
1582	市区	富润华庭 5#电房 1#变	10	400	320	320
1583	市区	富润华庭 5#电房 2#变	10	400	320	320
1584	市区	富润华庭 6#电房 1#变	10	630	504	504
1585	市区	富润华庭 6#电房 2#变	10	630	504	504
1586	市区	富润华庭 6#电房 3#变	10	630	504	504
1587	市区	富润华庭 6#电房 4#变	10	630	504	504
1588	市区	富润华庭电房 1 号变	10	800	640	640
1589	市区	富润华庭电房 2 号变	10	1000	800	800
1590	市区	富润华庭五期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1591	市区	富润华庭五期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1592	市区	富润华庭五期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1593	市区	富润华庭五期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1594	市区	富润四期 1#配电室 1#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1595	市区	富润四期 1# 配电室 2#变	10	800	640	640
1596	市区	富润四期 1# 配电室 3#变	10	800	640	640
1597	市区	富润四期 1# 配电室 4#变	10	800	640	640
1598	市区	富润四期 2# 配电室 1#变	10	800	640	640
1599	市区	富润四期 2# 配电室 2#变	10	800	640	640
1600	市区	富润四期 2# 配电室 3#变	10	800	640	640
1601	市区	富润四期 2# 配电室 4#变	10	800	640	640
1602	市区	干休二所	10	400	320	320
1603	市区	干休三所	10	400	320	320
1604	市区	干休三所二	10	315	252	252
1605	市区	甘露商城箱变	10	630	504	504
1606	市区	甘露生活区电房 1#变	10	400	320	320
1607	市区	甘露生活区电房 2#变配电变压器	10	400	320	320
1608	市区	甘露苑二	10	400	320	320
1609	市区	甘露苑三	10	400	320	320
1610	市区	甘露苑一	10	400	320	320
1611	市区	钢圈厂片区二	10	400	320	320
1612	市区	钢圈厂片区三	10	400	320	320
1613	市区	钢圈厂片区一	10	400	320	320
1614	市区	岗子下（九）	10	400	320	320
1615	市区	岗子下（七）	10	400	320	320
1616	市区	岗子下（三）	10	400	320	320
1617	市区	岗子下安置房 1 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
1618	市区	岗子下安置房 1 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1619	市区	岗子下安置房 1 号配电室 3 号变压器	10	800	640	640
1620	市区	岗子下安置房 1 号配电室 4 号变压器	10	800	640	640
1621	市区	岗子下南二	10	400	320	320
1622	市区	岗子下十	10	400	320	320
1623	市区	岗子下十二	10	400	320	320
1624	市区	岗子下十一	10	315	252	252
1625	市区	岗子下四	10	400	320	320
1626	市区	港运新村	10	315	252	252
1627	市区	港运新村二	10	315	252	252
1628	市区	港运新村三	10	400	320	320
1629	市区	港运新村四	10	315	252	252
1630	市区	高家门	10	315	231	231
1631	市区	高家门二	10	200	160	160
1632	市区	高家门三	10	400	320	320
1633	市区	工具厂宿舍二	10	200	160	160
1634	市区	工商银行	10	400	320	320
1635	市区	供销社临时用电	10	400	320	320
1636	市区	公交公司宿舍箱变	10	400	320	320
1637	市区	公路处（二）	10	400	320	320
1638	市区	公路处宿舍	10	400	320	320
1639	市区	公路管理处	10	400	320	320
1640	市区	鼓楼岗	10	400	320	320
1641	市区	鼓楼岗二	10	315	252	252
1642	市区	鼓楼岗三	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1643	市区	鼓楼一村	10	315	252	252
1644	市区	古城名苑 1#箱变	10	315	252	252
1645	市区	古城名苑 2#箱变	10	315	252	252
1646	市区	古洞小区二	10	400	320	320
1647	市区	古洞小区一	10	400	320	320
1648	市区	古更楼巷	10	315	252	252
1649	市区	古更楼巷二	10	400	320	320
1650	市区	古更楼巷三	10	400	320	320
1651	市区	古更楼巷四	10	400	320	320
1652	市区	古更楼巷箱变	10	630	504	504
1653	市区	古建小区二	10	315	252	252
1654	市区	古建小区一	10	315	252	252
1655	市区	古桥名苑 1#箱变	10	500	400	400
1656	市区	古桥名苑 2#箱变	10	500	400	400
1657	市区	古桥名苑 3#箱变	10	500	400	400
1658	市区	古通巷电房 1#变	10	630	504	504
1659	市区	古通巷电房 2#变	10	630	504	504
1660	市区	古西门街	10	400	320	320
1661	市区	谷阳路西	10	400	217	217
1662	市区	谷苑小区二	10	315	252	252
1663	市区	谷苑小区一	10	400	320	320
1664	市区	官塘绿苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	800	800
1665	市区	官塘绿苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	800	800
1666	市区	官塘绿苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1667	市区	官塘绿苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	800	800
1668	市区	官塘绿苑 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	800	800
1669	市区	官塘绿苑 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	800	800
1670	市区	官塘绿苑 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	1000	800	800
1671	市区	官塘绿苑 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	800	800
1672	市区	官塘绿苑 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
1673	市区	官塘绿苑 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
1674	市区	官塘绿苑 3 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
1675	市区	官塘绿苑 3 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
1676	市区	官塘绿苑 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	800	800
1677	市区	官塘绿苑 4 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	800	800
1678	市区	官塘绿苑 4 号配电室 3 号变配电变压器	10	1000	800	800
1679	市区	官塘绿苑 4 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	800	800
1680	市区	官塘孟家场	10	200	160	160
1681	市区	冠城国际 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1682	市区	冠城国际 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1683	市区	冠城国际 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
1684	市区	冠城国际 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
1685	市区	冠城国际 4 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
1686	市区	冠城国际 4 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
1687	市区	冠城国际配电室 1 号变	10	800	640	640
1688	市区	冠城国际配电室 2 号变	10	800	640	640
1689	市区	观乔苑箱变	10	800	640	640
1690	市区	观音桥巷	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1691	市区	观音桥巷二	10	315	252	252
1692	市区	观音桥巷三	10	400	320	320
1693	市区	观音桥巷四	10	315	252	252
1694	市区	罐头厂	10	400	320	320
1695	市区	罐头厂片区	10	400	320	320
1696	市区	光华雅居 1#箱变	10	630	504	504
1697	市区	光华雅居 2#箱变	10	630	504	504
1698	市区	光华雅居 3#箱变	10	630	504	504
1699	市区	光华雅居 4#箱变	10	630	504	504
1700	市区	光明新村	10	400	320	320
1701	市区	光明新村二期	10	400	320	320
1702	市区	光明新村二期一	10	400	320	320
1703	市区	光学仪器厂宿舍	10	400	320	320
1704	市区	广东山庄（八）	10	400	320	320
1705	市区	广东山庄（二）	10	400	320	320
1706	市区	广东山庄（六）	10	315	252	252
1707	市区	广东山庄（七）	10	400	320	320
1708	市区	广东山庄（五）	10	315	252	252
1709	市区	广东山庄（一）	10	315	252	252
1710	市区	广东山庄十公变	10	400	320	320
1711	市区	广厦小区北	10	400	320	320
1712	市区	广厦小区二	10	400	320	320
1713	市区	广厦小区一	10	500	400	400
1714	市区	广厦新河西岸小区	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1715	市区	广厦新河西岸小区二	10	400	320	320
1716	市区	国信宜和 1 号配电室 1 号变	10	630	504	504
1717	市区	国信宜和 1 号配电室 2 号变	10	630	504	504
1718	市区	国信宜和 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1719	市区	国信宜和 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1720	市区	国信宜和 3 号配电室 1 号变	10	630	504	504
1721	市区	国信宜和 3 号配电室 2 号变	10	630	504	504
1722	市区	国信宜和 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1723	市区	国信宜和 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1724	市区	国信宜和 5#配电室 1#变	10	800	640	640
1725	市区	国信宜和 5#配电室 2#变	10	630	504	504
1726	市区	国信宜和 6#配电室 1#变	10	800	640	640
1727	市区	国信宜和 6#配电室 2#变	10	800	640	640
1728	市区	国信宜和 7#配电室 1#变	10	800	640	640
1729	市区	国信宜和 7#配电室 2#变	10	800	640	640
1730	市区	国信宜和 7#配电室 3#变	10	800	640	640
1731	市区	国信宜和 7#配电室 4#变	10	800	640	640
1732	市区	国信宜和 8#配电室 1#变	10	800	640	640
1733	市区	国信宜和 8#配电室 2#变	10	800	640	640
1734	市区	果子巷电房 1#主变	10	800	640	640
1735	市区	果子巷电房 2#变	10	1000	800	800
1736	市区	航道路公交首末站公变	10	200	160	160
1737	市区	航运新村八	10	400	320	320
1738	市区	航运新村二	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1739	市区	航运新村九	10	400	320	320
1740	市区	航运新村七	10	400	320	320
1741	市区	航运新村十公变	10	400	320	320
1742	市区	航运新村十一	10	400	320	320
1743	市区	航运新村四	10	400	320	320
1744	市区	航运新村一	10	500	400	400
1745	市区	好世界娱乐城	10	315	252	252
1746	市区	好世界娱乐城（二）	10	400	320	320
1747	市区	好世界娱乐城（三）	10	400	320	320
1748	市区	好世界娱乐城（四）	10	315	252	252
1749	市区	和平路	10	315	252	252
1750	市区	和平路北	10	400	320	320
1751	市区	和院 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1752	市区	和院 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1753	市区	和院 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1754	市区	和院 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1755	市区	和院 2 号配电室 1 号变	10	630	504	504
1756	市区	和院 2 号配电室 2 号变	10	630	504	504
1757	市区	合山居 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1758	市区	合山居 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1759	市区	合山居 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1760	市区	合山居 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1761	市区	合山居 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1762	市区	合山居 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1763	市区	合山居 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1764	市区	合山居 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1765	市区	合山居 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1766	市区	合纤厂宿舍	10	400	320	320
1767	市区	河北街（二）	10	400	320	320
1768	市区	河北街（六）	10	400	320	320
1769	市区	河北街（七）	10	400	320	320
1770	市区	河北街（三）	10	400	320	320
1771	市区	河北街（四）	10	400	320	320
1772	市区	河北街（五）	10	400	320	320
1773	市区	河北街（一）	10	400	320	320
1774	市区	贺家弄（二）	10	400	320	320
1775	市区	贺家弄（三）	10	400	320	320
1776	市区	贺家弄（四）	10	400	320	320
1777	市区	贺家弄（五）	10	400	320	320
1778	市区	贺家弄八	10	400	320	320
1779	市区	贺家弄六	10	400	320	320
1780	市区	贺家弄七	10	500	400	400
1781	市区	贺家弄箱变	10	630	504	504
1782	市区	黑桥	10	400	320	320
1783	市区	黑桥南	10	400	320	320
1784	市区	黑桥西	10	400	245	245
1785	市区	黑桥下	10	400	320	320
1786	市区	黑桥下二	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1787	市区	恒景苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1788	市区	恒景苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1789	市区	恒景苑 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1790	市区	恒景苑 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1791	市区	恒美嘉园 1#箱变	10	630	504	504
1792	市区	恒美嘉园 10#箱变	10	630	504	504
1793	市区	恒美嘉园 11#箱变	10	630	504	504
1794	市区	恒美嘉园 12#箱变	10	630	504	504
1795	市区	恒美嘉园 2#箱变	10	630	504	504
1796	市区	恒美嘉园 3#箱变	10	630	504	504
1797	市区	恒美嘉园 5#箱变	10	630	504	504
1798	市区	恒美嘉园 7#箱变	10	630	504	504
1799	市区	恒美嘉园 9#箱变	10	630	504	504
1800	市区	恒美嘉园电房	10	800	640	640
1801	市区	恒美嘉园二期电房 1#	10	630	504	504
1802	市区	恒美嘉园二期电房 2#	10	630	504	504
1803	市区	恒美嘉园二期电房 3#	10	630	504	504
1804	市区	恒美嘉园三期 2#电房 1#变	10	1000	800	800
1805	市区	恒美嘉园三期 2#电房 2#变	10	1000	800	800
1806	市区	恒美山庄 1#电房 1#	10	800	640	640
1807	市区	恒美山庄 1#电房 2#配电变压器	10	800	640	640
1808	市区	恒美山庄 1#电房 3#	10	800	640	640
1809	市区	恒美山庄 1#电房 4#	10	800	640	640
1810	市区	恒美山庄 2#电房 1#	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1811	市区	恒美山庄 2#电房 2#	10	630	504	504
1812	市区	恒美山庄 3#电房 1#	10	630	504	504
1813	市区	恒美山庄 3#电房 2#	10	630	504	504
1814	市区	恒美山庄 4#电房 1#	10	630	504	504
1815	市区	恒美山庄 4#电房 2#	10	630	504	504
1816	市区	恒美山庄 5#电房 1#	10	800	640	640
1817	市区	恒美山庄 5#电房 2#	10	800	640	640
1818	市区	恒美山庄 6#电房 1#	10	800	531	531
1819	市区	恒美山庄 7#电房 1#变	10	800	640	640
1820	市区	恒美山庄 7#电房 2#变	10	500	400	400
1821	市区	恒顺翠谷八箱变	10	500	400	400
1822	市区	恒顺翠谷二箱变	10	630	504	504
1823	市区	恒顺翠谷九箱变	10	500	400	400
1824	市区	恒顺翠谷六箱变	10	500	341	341
1825	市区	恒顺翠谷七箱变	10	630	504	504
1826	市区	恒顺翠谷三箱变	10	630	504	504
1827	市区	恒顺翠谷十二箱变	10	500	400	400
1828	市区	恒顺翠谷十三箱变	10	500	400	400
1829	市区	恒顺翠谷十箱变	10	500	400	400
1830	市区	恒顺翠谷十一箱变	10	500	400	400
1831	市区	恒顺翠谷四箱变	10	500	400	400
1832	市区	恒顺翠谷五箱变	10	500	400	400
1833	市区	恒顺翠谷一箱变	10	630	504	504
1834	市区	恒泰新村电房 1#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1835	市区	恒泰新村电房 2#	10	800	640	640
1836	市区	鸿润家园 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
1837	市区	鸿润家园 2 号配电室 2 号变		800	640	640
1838	市区	鸿润家园 2 号配电室 3 号变		800	640	640
1839	市区	鸿润家园 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1840	市区	鸿润家园 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1841	市区	鸿润家园 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
1842	市区	鸿润家园 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1843	市区	鸿润家园 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
1844	市区	鸿润家园 4 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
1845	市区	鸿润家园 4 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
1846	市区	鸿润家园 4 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
1847	市区	鸿润家园 5 号配电室 1 号变	10	630	504	504
1848	市区	鸿润家园 5 号配电室 2 号变	10	630	504	504
1849	市区	鸿润家园 5 号配电室 3 号变	10	630	504	504
1850	市区	鸿润家园 5 号配电室 4 号变	10	630	504	504
1851	市区	鸿润家园 6 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
1852	市区	鸿润家园 6 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
1853	市区	鸿润家园 7 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1854	市区	鸿润家园 7 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1855	市区	红豆广场公寓电房	10	630	504	504
1856	市区	红郡 1#电房 2# 变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1857	市区	红郡1#电房1#变	10	800	640	640
1858	市区	红郡2#电房1#变	10	1000	800	800
1859	市区	红郡2#电房2#变	10	1000	800	800
1860	市区	红郡西岸1号配电室1号变	10	800	640	640
1861	市区	红郡西岸1号配电室2号变	10	800	640	640
1862	市区	红郡西岸1号配电室3号变	10	800	640	640
1863	市区	红郡西岸1号配电室4号变	10	800	640	640
1864	市区	红郡西岸1号箱变005012	10	400	320	320
1865	市区	红郡西岸2号配电室1号变	10	800	640	640
1866	市区	红郡西岸2号配电室2号变	10	800	624	624
1867	市区	红郡西岸2号配电室3号变	10	800	640	640
1868	市区	红郡西岸2号配电室4号变	10	800	640	640
1869	市区	红郡西岸2号箱变006007	10	400	320	320
1870	市区	红旗一组	10	315	252	252
1871	市区	红星牡丹园1号配电室1号变	10	800	640	640
1872	市区	红星牡丹园1号配电室2号变	10	800	640	640
1873	市区	红星牡丹园2号配电室1号变	10	800	640	640
1874	市区	红星牡丹园2号配电室2号变	10	800	640	640
1875	市区	红星牡丹园3号配电室1号变	10	800	640	640
1876	市区	红星牡丹园3号配电室2号变	10	800	640	640
1877	市区	红星桃花源1#电房1#变	10	1000	800	800
1878	市区	红星桃花源1#电房2#变	10	1000	800	800
1879	市区	红星桃花源2#电房1#变	10	1000	800	800
1880	市区	红星桃花源2#电房2#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1881	市区	红星桃花源 3# 电房 1# 变	10	800	640	640
1882	市区	红星桃花源 3# 电房 2#变	10	800	640	640
1883	市区	红星桃花源 4# 电房 1#变	10	1000	800	800
1884	市区	红星桃花源 4# 电房 2#变	10	1000	800	800
1885	市区	红星桃花源 4# 电房 3#变	10	1000	800	800
1886	市区	红星桃花源 4# 电房 4# 变	10	1000	800	800
1887	市区	红雨苑 1#箱变	10	500	400	400
1888	市区	红雨苑 2#箱变	10	500	400	400
1889	市区	虎踞桥箱变	10	630	504	504
1890	市区	花华巷	10	400	320	320
1891	市区	花华巷（二）	10	500	400	400
1892	市区	花山湾	10	400	320	320
1893	市区	花山湾（四）	10	315	252	252
1894	市区	花山湾八	10	315	252	252
1895	市区	花山湾八北	10	315	252	252
1896	市区	花山湾八区(三)	10	315	252	252
1897	市区	花山湾八区二	10	315	252	252
1898	市区	花山湾八区一	10	500	400	400
1899	市区	花山湾北二	10	315	252	252
1900	市区	花山湾北三	10	400	320	320
1901	市区	花山湾北四	10	400	320	320
1902	市区	花山湾北五	10	400	320	320
1903	市区	花山湾北一	10	400	320	320
1904	市区	花山湾二	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1905	市区	花山湾二南	10	315	252	252
1906	市区	花山湾二区二	10	315	252	252
1907	市区	花山湾二区一	10	315	252	252
1908	市区	花山湾九	10	315	252	252
1909	市区	花山湾九区 11 号	10	400	320	320
1910	市区	花山湾九区 12 号	10	50	40	40
1911	市区	花山湾九区 2 号	10	50	40	40
1912	市区	花山湾九区二	10	315	252	252
1913	市区	花山湾九区三	10	315	252	252
1914	市区	花山湾九区四	10	315	252	252
1915	市区	花山湾九区一	10	400	320	320
1916	市区	花山湾六	10	315	252	252
1917	市区	花山湾七	10	315	252	252
1918	市区	花山湾七区二	10	315	252	252
1919	市区	花山湾七区一	10	315	252	252
1920	市区	花山湾三	10	315	252	252
1921	市区	花山湾三区二	10	500	400	400
1922	市区	花山湾三区三	10	315	252	252
1923	市区	花山湾三区一	10	400	320	320
1924	市区	花山湾十	10	315	252	252
1925	市区	花山湾十二	10	315	252	252
1926	市区	花山湾十六	10	400	320	320
1927	市区	花山湾十七	10	315	252	252
1928	市区	花山湾十区 5 号 1#	10	50	40	40

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1929	市区	花山湾十区 5 号 2#	10	50	40	40
1930	市区	花山湾十区一	10	400	320	320
1931	市区	花山湾十三	10	400	320	320
1932	市区	花山湾十四	10	315	252	252
1933	市区	花山湾十五	10	400	320	320
1934	市区	花山湾十一	10	400	320	320
1935	市区	花山湾五	10	400	320	320
1936	市区	花山湾五区二	10	315	252	252
1937	市区	花山湾五区一	10	400	320	320
1938	市区	花山湾一	10	315	252	252
1939	市区	花山湾一区 47 号 1#	10	50	40	40
1940	市区	花山湾一区 47 号 3 号	10	400	320	320
1941	市区	花山湾一区一	10	400	320	320
1942	市区	花园新村二	10	400	320	320
1943	市区	花园新村三	10	400	320	320
1944	市区	花园新村四	10	315	252	252
1945	市区	花园新村五	10	315	252	252
1946	市区	花园新村一	10	315	252	252
1947	市区	华诚花园	10	500	400	400
1948	市区	华诚新村二区 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
1949	市区	华诚新村二区 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
1950	市区	华诚新村二区 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
1951	市区	华都名城 1#箱变	10	630	504	504
1952	市区	华都名城 2#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1953	市区	华都名城 3#电房 1#变	10	1000	800	800
1954	市区	华都名城 3#电房 2#变	10	1000	800	800
1955	市区	华都名城 3#箱变	10	500	400	400
1956	市区	华都名城 4#电房 1#变	10	1000	800	800
1957	市区	华都名城 4#电房 2#变	10	1000	800	800
1958	市区	华都名城 4#箱变	10	500	400	400
1959	市区	华都名城 5#电房 1#变	10	1000	800	800
1960	市区	华都名城 5#电房 2#变	10	1000	800	800
1961	市区	华都名城二期 1#电房 1#变	10	800	640	640
1962	市区	华都名城二期 1#电房 2#变	10	800	640	640
1963	市区	华都名城二期 1#箱变	10	630	504	504
1964	市区	华都名城二期 2#电房 1#变	10	800	640	640
1965	市区	华都名城二期 2#电房 2#变	10	800	640	640
1966	市区	华都名城二期 2#箱变	10	630	504	504
1967	市区	华都名城二期 3#箱变	10	500	400	400
1968	市区	华康房产二	10	50	40	40
1969	市区	华康房产一	10	200	160	160
1970	市区	华侨大厦	10	400	320	320
1971	市区	华润新村 4 号 1#	10	50	40	40
1972	市区	华润新村 4 号 2#	10	50	40	40
1973	市区	华润新村八	10	400	320	320
1974	市区	华润新村二	10	400	320	320
1975	市区	华润新村九	10	315	252	252
1976	市区	华润新村六	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
1977	市区	华润新村七	10	315	252	252
1978	市区	华润新村三	10	400	320	320
1979	市区	华润新村十	10	400	320	320
1980	市区	华润新村十一	10	400	320	320
1981	市区	华润新村四	10	400	320	320
1982	市区	华润新村五	10	400	320	320
1983	市区	华润新村一	10	400	320	320
1984	市区	华星 1#电房 1#变	10	630	504	504
1985	市区	华星 1#电房 2#变	10	630	504	504
1986	市区	华星 2#电房 1#	10	400	320	320
1987	市区	华星 2#电房 2#	10	400	320	320
1988	市区	华宇大厦公用电房 1#变	10	800	640	640
1989	市区	划子桥新居	10	400	320	320
1990	市区	化肥厂宿舍（二）	10	200	160	160
1991	市区	化肥厂宿舍（一）	10	315	252	252
1992	市区	化工局宿舍	10	400	320	320
1993	市区	化轻仓库小区二	10	400	320	320
1994	市区	化轻仓库小区一	10	400	320	320
1995	市区	黄山二村	10	400	320	320
1996	市区	黄山花园	10	400	320	320
1997	市区	黄山花园（八）	10	50	40	40
1998	市区	黄山花园（九）	10	50	40	40
1999	市区	黄山花园（七）	10	400	320	320
2000	市区	黄山花园（十）	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2001	市区	黄山花园（十八）	10	400	320	320
2002	市区	黄山花园（十二）	10	400	320	320
2003	市区	黄山花园（十九）	10	400	320	320
2004	市区	黄山花园（十六）	10	50	40	40
2005	市区	黄山花园（十七）	10	400	320	320
2006	市区	黄山花园（十三）	10	400	320	320
2007	市区	黄山花园（十一）	10	50	40	40
2008	市区	黄山花园十四	10	400	320	320
2009	市区	黄山花园一	10	315	252	252
2010	市区	黄山路箱变	10	630	504	504
2011	市区	黄山南路	10	500	400	400
2012	市区	黄山南路（二）	10	400	320	320
2013	市区	黄山南路（三）	10	400	320	320
2014	市区	黄山南路（四）	10	400	320	320
2015	市区	黄山小区 1 号箱变 630KVA 变压器	10	630	504	504
2016	市区	黄山小区 2 号箱变 630KVA 变压器	10	630	504	504
2017	市区	黄山小区 3 号箱变 630KVA 变压器	10	630	504	504
2018	市区	黄山小区 4 号箱变 630KVA 变压器	10	630	504	504
2019	市区	黄山雅居 1 号箱变	10	400	320	320
2020	市区	黄山雅居 2 号箱变	10	400	320	320
2021	市区	黄山医院箱变	10	630	504	504
2022	市区	皇冠假日 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2023	市区	皇冠假日 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2024	市区	皇冠假日 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2025	市区	皇冠假日 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2026	市区	皇冠假日 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2027	市区	皇冠假日 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2028	市区	皇冠假日 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2029	市区	皇冠假日 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2030	市区	惠风苑 1 号箱变	10	500	400	400
2031	市区	惠风苑 2#箱变	10	630	504	504
2032	市区	惠风苑 3#箱变	10	500	400	400
2033	市区	惠民路 1 号	10	400	320	320
2034	市区	会莲庵街二	10	400	320	320
2035	市区	会莲庵街三	10	400	320	320
2036	市区	会莲庵街五	10	315	252	252
2037	市区	汇菁国际 1#配电室 1#变	10	800	640	640
2038	市区	汇菁国际 1#配电室 2#变	10	800	640	640
2039	市区	汇菁国际 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2040	市区	汇菁国际 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2041	市区	汇菁国际 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2042	市区	汇菁国际 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2043	市区	火车站宿舍	10	400	320	320
2044	市区	火车站箱变	10	400	320	320
2045	市区	火坛楼巷东箱变	10	630	504	504
2046	市区	火坛楼巷西箱变	10	630	504	504
2047	市区	技师学院 1 号箱变	10	315	252	252
2048	市区	嘉惠花园 1 # 箱变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2049	市区	嘉惠花园 2# 箱变	10	400	320	320
2050	市区	嘉源大厦箱变	10	630	504	504
2051	市区	加州阳光配电室 1#变	10	800	640	640
2052	市区	加州阳光配电室 2#变	10	800	640	640
2053	市区	剪子巷八	10	100	80	80
2054	市区	剪子巷九	10	400	320	320
2055	市区	剪子巷六	10	80	64	64
2056	市区	剪子巷七	10	80	64	64
2057	市区	剪子巷小区二	10	400	320	320
2058	市区	剪子巷小区三	10	80	64	64
2059	市区	剪子巷小区四	10	400	320	320
2060	市区	剪子巷小区五	10	50	40	40
2061	市区	剪子巷小区一	10	400	320	320
2062	市区	健康路二	10	400	320	320
2063	市区	健康路三	10	400	320	320
2064	市区	健康路四	10	400	320	320
2065	市区	建设小区四	10	400	320	320
2066	市区	建设小区五	10	400	320	320
2067	市区	建设新村小区（二）	10	400	320	320
2068	市区	建设新村小区（四）	10	400	320	320
2069	市区	建设新村小区（五）	10	400	320	320
2070	市区	建设新村小区（一）	10	400	320	320
2071	市区	建设新村小区三	10	500	400	400
2072	市区	建设学校网点房	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2073	市区	将军巷箱变	10	630	504	504
2074	市区	江边泵房	10	400	320	320
2075	市区	江滨 1#开闭所电房 1#变	10	630	504	504
2076	市区	江滨 1#开闭所电房 2#	10	630	504	504
2077	市区	江滨 3#开闭所电房 1#变	10	800	640	640
2078	市区	江滨 3#开闭所电房 2#变	10	500	400	400
2079	市区	江滨 4#电房 1#变	10	500	400	400
2080	市区	江滨 4#电房 2#变	10	630	504	504
2081	市区	江滨村	10	250	200	200
2082	市区	江滨大道	10	400	320	320
2083	市区	江滨大道 1#箱变	10	500	400	400
2084	市区	江滨大道 2#箱变	10	630	504	504
2085	市区	江滨二期（八）	10	400	320	320
2086	市区	江滨二期（九）	10	630	504	504
2087	市区	江滨二期（六）	10	400	320	320
2088	市区	江滨二期（七）	10	630	504	504
2089	市区	江滨二期（十一）	10	500	400	400
2090	市区	江滨二期二	10	400	320	320
2091	市区	江滨二期三	10	400	320	320
2092	市区	江滨美寓箱变	10	400	320	320
2093	市区	江滨农贸市场	10	500	400	400
2094	市区	江滨三期(二)	10	400	320	320
2095	市区	江滨三期(十三)	10	315	252	252
2096	市区	江滨三期(五)	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2097	市区	江滨三期(一)	10	400	320	320
2098	市区	江滨三期 3#箱变	10	400	320	320
2099	市区	江滨三期（二十）	10	400	320	320
2100	市区	江滨三期（九）	10	400	320	320
2101	市区	江滨三期（十）	10	315	252	252
2102	市区	江滨三期（十六）	10	400	320	320
2103	市区	江滨三期（十七）	10	400	320	320
2104	市区	江滨三期（十四）	10	400	320	320
2105	市区	江滨三期（十五）	10	400	320	320
2106	市区	江滨三期（十一）	10	315	252	252
2107	市区	江滨三期八	10	315	252	252
2108	市区	江滨三期东	10	400	320	320
2109	市区	江滨三期六	10	400	320	320
2110	市区	江滨三期十二	10	315	252	252
2111	市区	江滨三期四	10	315	252	252
2112	市区	江滨市场	10	400	320	320
2113	市区	江滨市场南	10	400	320	320
2114	市区	江滨新村 1#	10	400	320	320
2115	市区	江滨新村 10#	10	400	320	320
2116	市区	江滨新村 2#	10	630	504	504
2117	市区	江滨新村 2#开闭所电房 1#变	10	630	504	504
2118	市区	江滨新村 2#开闭所电房 2#变	10	630	504	504
2119	市区	江滨新村 3#	10	400	320	320
2120	市区	江滨新村 4#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2121	市区	江滨新村 5#	10	500	400	400
2122	市区	江滨新村 9#	10	400	320	320
2123	市区	江滨新村一期六	10	400	320	320
2124	市区	江滨一期二	10	315	252	252
2125	市区	江滨一期三	10	315	252	252
2126	市区	江滨一期四	10	400	320	320
2127	市区	江滨一期五	10	400	320	320
2128	市区	江滨一期一	10	400	320	320
2129	市区	江大疏导点二	10	400	320	320
2130	市区	江大疏导点一	10	400	320	320
2131	市区	江河汇 1 号配电室 1 号变	10	630	504	504
2132	市区	江河汇 1 号配电室 2 号变	10	630	504	504
2133	市区	江河汇 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2134	市区	江河汇 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2135	市区	江河汇 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2136	市区	江河汇 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2137	市区	江河汇 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2138	市区	江河汇 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2139	市区	江河汇 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2140	市区	江河汇 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2141	市区	江河汇 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2142	市区	江河汇 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2143	市区	江河汇 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2144	市区	江河汇 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2145	市区	江河汇 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2146	市区	江河汇 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2147	市区	江河汇 5 号配电室 1 号变	10	630	504	504
2148	市区	江河汇 5 号配电室 2 号变	10	630	504	504
2149	市区	江河汇 5 号配电室 3 号变	10	630	504	504
2150	市区	江河汇 5 号配电室 4 号变	10	630	488	488
2151	市区	江河汇 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2152	市区	江河汇 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2153	市区	江河汇 7 号配电室 1 号变	10	630	504	504
2154	市区	江河汇 7 号配电室 2 号变	10	630	504	504
2155	市区	江河汇 7 号配电室 3 号变	10	630	504	504
2156	市区	江河汇 7 号配电室 4 号变	10	630	504	504
2157	市区	江河汇二期 1 号配电室 1 号变	10	630	504	504
2158	市区	江河汇二期 1 号配电室 2 号变	10	630	504	504
2159	市区	江科大水泵房箱变	10	630	504	504
2160	市区	江南府邸 1#电房 1#变	10	800	640	640
2161	市区	江南府邸 1#电房 2#变	10	800	640	640
2162	市区	江南府邸 1#电房 3#变	10	800	640	640
2163	市区	江南府邸 1#电房 4#变	10	800	640	640
2164	市区	江南府邸 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2165	市区	江南府邸 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2166	市区	江南府邸 3#配电室 1#变	10	800	640	640
2167	市区	江南府邸 3#配电室 2#变	10	800	640	640
2168	市区	江南府邸 3#配电室 4#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2169	市区	江南府邸 3 号配电室 3 号变	10	630	504	504
2170	市区	江南府邸 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2171	市区	江南府邸 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2172	市区	江南府邸二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2173	市区	江南府邸二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2174	市区	江南府邸二期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2175	市区	江南府邸二期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2176	市区	江南府邸二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2177	市区	江南府邸二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2178	市区	江南华庭 1 #	10	500	400	400
2179	市区	江南华庭 2 #	10	500	400	400
2180	市区	江南名苑电房 1#变	10	630	504	504
2181	市区	江南名苑电房 2 # 变	10	630	504	504
2182	市区	江南名苑电房 3 # 变	10	630	504	504
2183	市区	江南名苑电房 4 # 变	10	630	504	504
2184	市区	江南新村	10	400	320	320
2185	市区	江南紫云苑 1#箱变	10	630	504	504
2186	市区	江南紫云苑 2#箱变	10	630	504	504
2187	市区	江南紫云苑 3#箱变	10	500	400	400
2188	市区	江南紫云苑 4#箱变	10	500	400	400
2189	市区	江山名洲 1#电房 1#变	10	630	504	504
2190	市区	江山名洲 1#箱变	10	400	320	320
2191	市区	江山名洲 10 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2192	市区	江山名洲 10 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2193	市区	江山名洲 11 号电房 1 号变	10	1000	800	800
2194	市区	江山名洲 11 号电房 2 号变	10	1000	800	800
2195	市区	江山名洲 2#电房 1#变	10	630	504	504
2196	市区	江山名洲 2#电房 2#变	10	630	504	504
2197	市区	江山名洲 2#箱变	10	400	320	320
2198	市区	江山名洲 3#电房 1#变	10	630	504	504
2199	市区	江山名洲 3#电房 2#	10	630	504	504
2200	市区	江山名洲 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
2201	市区	江山名洲 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2202	市区	江山名洲 4#电房 1#变	10	800	640	640
2203	市区	江山名洲 4#电房 2#变	10	800	640	640
2204	市区	江山名洲 5#电房 1#	10	800	640	640
2205	市区	江山名洲 5#电房 2#	10	630	504	504
2206	市区	江山名洲 5#电房 3#	10	630	504	504
2207	市区	江山名洲 5#电房 4#	10	630	504	504
2208	市区	江山名洲 6#电房 1#		800	640	640
2209	市区	江山名洲 6#电房 2#	10	800	640	640
2210	市区	江山名洲 6#电房 3#	10	800	640	640
2211	市区	江山名洲 6#电房 4#	10	630	504	504
2212	市区	江山名洲 7#电房 1#变	10	800	640	640
2213	市区	江山名洲 7#电房 2#变	10	800	640	640
2214	市区	江山名洲 8#电房 1#变	10	1000	800	800
2215	市区	江山名洲 8#电房 2#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2216	市区	江山名洲9号电房1号变	10	1000	800	800
2217	市区	江山名洲9号电房2号变	10	1000	800	800
2218	市区	江山名洲六期1号配电室1号变	10	800	597	597
2219	市区	江山名洲六期1号配电室2号变	10	800	640	640
2220	市区	江山名洲六期2号配电室1号变	10	800	640	640
2221	市区	江山名洲六期2号配电室2号变	10	800	640	640
2222	市区	江山名洲六期3号配电室1号变	10	800	640	640
2223	市区	江山名洲六期3号配电室2号变	10	800	640	640
2224	市区	江山名洲六期3号配电室3号变	10	800	640	640
2225	市区	江山名洲六期3号配电室4号变	10	800	640	640
2226	市区	江山名洲五期1号电房1号变	10	800	640	640
2227	市区	江山名洲五期1号电房2号变	10	800	640	640
2228	市区	江山名洲五期1号电房3号变	10	800	640	640
2229	市区	江山名洲五期1号电房4号变	10	800	640	640
2230	市区	江山名洲五期2号电房1号变	10	800	640	640
2231	市区	江山名洲五期2号电房2号变	10	800	640	640
2232	市区	江山名洲五期2号电房3号变	10	800	640	640
2233	市区	江山名洲五期2号电房4号变	10	800	640	640
2234	市区	江山樾1号配电室1号变	10	800	640	640
2235	市区	江山樾1号配电室2号变	10	800	640	640
2236	市区	江山樾1号配电室3号变	10	800	640	640
2237	市区	江山樾1号配电室4号变	10	800	640	640
2238	市区	江山樾2号配电室1号变	10	800	640	640
2239	市区	江山樾2号配电室2号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2240	市区	江山樾 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2241	市区	江山樾 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2242	市区	江山樾 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2243	市区	江山樾 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2244	市区	江山樾 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2245	市区	江山樾 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2246	市区	江山樾 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2247	市区	江山樾 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2248	市区	江山樾 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2249	市区	江山樾 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2250	市区	江苏大学 1#箱变	10	500	400	400
2251	市区	江苏大学 10#箱变	10	500	400	400
2252	市区	江苏大学 11#箱变	10	630	504	504
2253	市区	江苏大学 12#箱变	10	630	504	504
2254	市区	江苏大学 13#箱变	10	630	504	504
2255	市区	江苏大学 14#箱变	10	630	504	504
2256	市区	江苏大学 15#箱变	10	400	320	320
2257	市区	江苏大学 2#箱变	10	500	400	400
2258	市区	江苏大学 3#箱变	10	500	400	400
2259	市区	江苏大学 4#箱变	10	500	400	400
2260	市区	江苏大学 5 号箱变	10	400	320	320
2261	市区	江苏大学 6#箱变	10	500	400	400
2262	市区	江苏大学 7#箱变	10	500	400	400
2263	市区	江苏大学 8#箱变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2264	市区	江苏大学 9#箱变	10	500	400	400
2265	市区	江天花园二	10	400	320	320
2266	市区	江天花园一	10	400	320	320
2267	市区	江扬国药住宅箱变	10	630	504	504
2268	市区	蒋桥镇八大家	10	200	160	160
2269	市区	蒋乔镇乔家门小村	10	400	320	320
2270	市区	焦化厂宿舍	10	400	320	320
2271	市区	焦化厂宿舍二	10	400	320	320
2272	市区	焦化厂宿舍三	10	400	320	320
2273	市区	焦化厂宿舍四	10	400	320	320
2274	市区	交通局宿舍	10	315	252	252
2275	市区	交通局宿舍二	10	315	252	252
2276	市区	交通局宿舍三	10	315	252	252
2277	市区	交通局宿舍四	10	315	252	252
2278	市区	街景出新整治办公室	10	400	320	320
2279	市区	解放北路 1# 箱变	10	630	504	504
2280	市区	解放北路 2#	10	630	504	504
2281	市区	解放北路 4#箱变	10	630	504	504
2282	市区	解放北路 5#巷变	10	400	320	320
2283	市区	解放北路 6#箱变	10	400	320	320
2284	市区	解放东	10	400	320	320
2285	市区	解放路 19#电房	10	400	320	320
2286	市区	解放南路西	10	400	320	320
2287	市区	解放南路箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2288	市区	解放桥	10	400	320	320
2289	市区	解放桥二	10	400	320	320
2290	市区	解放桥南	10	400	320	320
2291	市区	解放桥巷	10	400	320	320
2292	市区	解放桥巷二	10	400	320	320
2293	市区	解放桥巷三	10	400	320	320
2294	市区	解放桥巷四	10	400	320	320
2295	市区	解放桥一	10	400	320	320
2296	市区	金湖花苑二	10	400	320	320
2297	市区	金湖花苑一	10	400	320	320
2298	市区	金环花园二期主变	10	400	320	320
2299	市区	金汇大厦箱变	10	400	320	320
2300	市区	金茂苑 1 号配电室	10	800	640	640
2301	市区	金桥变公变	10	400	176	176
2302	市区	金桥花园 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
2303	市区	金桥花园 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2304	市区	金桥花园 2#配电室 2#变	10	800	640	640
2305	市区	金桥花园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2306	市区	金桥花园 3#配电室 1#变	10	1000	800	800
2307	市区	金桥花园 3#配电室 2#变	10	1000	800	800
2308	市区	金桥花园 4#配电室 1#变	10	800	640	640
2309	市区	金桥花园 4#配电室 2#变	10	800	640	640
2310	市区	金桥花园 5 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
2311	市区	金桥花园 5 号配电室 2 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2312	市区	金桥花园 6#配电室 1#变	10	800	620	620
2313	市区	金桥花园 6#配电室 2#变	10	800	590	590
2314	市区	金泉花园 1#电房 1#变	10	1000	800	800
2315	市区	金泉花园 1#电房 2#变	10	1000	800	800
2316	市区	金泉花园 2#电房 1#变	10	1000	800	800
2317	市区	金泉花园 2#电房 2#变	10	1000	800	800
2318	市区	金泉花园 3#电房 1#变	10	1000	800	800
2319	市区	金泉花园 3#电房 2#变	10	1000	800	800
2320	市区	金泉花园 4#电房 1#变	10	1000	800	800
2321	市区	金泉花园 4#电房 2#变	10	1000	800	800
2322	市区	金泉花园 5#电房 1#变	10	1000	800	800
2323	市区	金泉花园 5#电房 2#变	10	1000	800	800
2324	市区	金泉花园三期 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
2325	市区	金泉花园三期 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2326	市区	金泉花园三期 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
2327	市区	金泉花园三期 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
2328	市区	金泉花园三期 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
2329	市区	金泉花园三期 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2330	市区	金泉花园三期 2 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
2331	市区	金泉花园三期 2 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
2332	市区	金泉花园三期 3 号配电室 1 号变	10	630	504	504
2333	市区	金泉花园三期 3 号配电室 2 号变	10	630	504	504
2334	市区	金泉花园三期 3 号配电室 3 号变	10	630	504	504
2335	市区	金泉花园三期 3 号配电室 4 号变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2336	市区	金泉花园三期 4 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
2337	市区	金泉花园三期 4 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2338	市区	金润大道北 1 号箱变	10	630	504	504
2339	市区	金润大道南 1 号箱变	10	630	504	504
2340	市区	金润家园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2341	市区	金润家园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2342	市区	金润家园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2343	市区	金润家园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2344	市区	金润家园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2345	市区	金润家园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2346	市区	金润家园 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2347	市区	金润家园 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2348	市区	金润家园 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2349	市区	金润家园 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2350	市区	金润家园 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2351	市区	金润家园 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2352	市区	金山村太一组二	10	200	160	160
2353	市区	金山大厦	10	630	504	504
2354	市区	金山路	10	400	320	320
2355	市区	金山路北 1 号箱变	10	630	504	504
2356	市区	金山路三	10	315	252	252
2357	市区	金山铭著 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2358	市区	金山铭著 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2359	市区	金山铭著 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2360	市区	金山铭著 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2361	市区	金山铭著 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2362	市区	金山铭著 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2363	市区	金山铭著 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2364	市区	金山铭著 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2365	市区	金山铭著 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2366	市区	金山铭著 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2367	市区	金山铭著 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2368	市区	金山铭著 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2369	市区	金山铭著 4 号配电室 1 号变	10	630	504	504
2370	市区	金山铭著 4 号配电室 2 号变	10	630	504	504
2371	市区	金山铭著 4 号配电室 3 号变	10	630	504	504
2372	市区	金山铭著 4 号配电室 4 号变	10	630	504	504
2373	市区	金山首府 1 号配电室 1 号变	10	800	624	624
2374	市区	金山首府 1 号配电室 2 号变	10	800	610	610
2375	市区	金山首府 1 号配电室 3 号变	10	800	608	608
2376	市区	金山首府 1 号配电室 4 号变	10	800	626	626
2377	市区	金山首府 1 号箱变	10	400	320	320
2378	市区	金山首府 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2379	市区	金山首府 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2380	市区	金山首府 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2381	市区	金山首府 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2382	市区	金山首府 2 号箱变	10	400	242	242
2383	市区	金山首府 3 号箱变	10	400	205	205

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2384	市区	金山首府 4 号箱变	10	400	320	320
2385	市区	金山水岸二	10	400	320	320
2386	市区	金山水岸一	10	400	320	320
2387	市区	金山水城 1# 电房 1# 变	10	1000	800	800
2388	市区	金山水城 1# 电房 2# 变	10	1000	800	800
2389	市区	金山水城 2# 电房 1# 变	10	1000	800	800
2390	市区	金山水城 2# 电房 2# 变	10	1000	800	800
2391	市区	金山水城 3# 电房 1# 变	10	1000	800	800
2392	市区	金山水城 3# 电房 2# 变	10	1000	800	800
2393	市区	金山水城 B 区 1# 电房 1# 变	10	800	640	640
2394	市区	金山水城 B 区 1# 电房 2# 变	10	800	640	640
2395	市区	金山水城 B 区 2# 电房 1# 变	10	800	640	640
2396	市区	金山水城 B 区 2# 电房 2# 变	10	800	640	640
2397	市区	金山水城 B 区 3# 电房 1# 变	10	800	640	640
2398	市区	金山水城 B 区 3# 电房 2# 变	10	800	640	640
2399	市区	金山水城 B 区 4# 电房 1# 变	10	800	640	640
2400	市区	金山水城 B 区 4# 电房 2# 变	10	800	640	640
2401	市区	金山水城 B 区 5# 电房 1# 变	10	800	640	640
2402	市区	金山水城 B 区 5# 电房 2# 变	10	800	640	640
2403	市区	金山水城 B 区 6# 电房 1# 变	10	800	640	640
2404	市区	金山水城 B 区 6# 电房 2# 变	10	800	640	640
2405	市区	金山水城 B 区 6# 电房 3# 变	10	800	640	640
2406	市区	金山水城 B 区 6# 电房 4# 变	10	800	640	640
2407	市区	金山水城 B 区 7# 电房 1# 变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2408	市区	金山水城 B 区 7# 电房 2# 变	10	800	640	640
2409	市区	金山水城 B 区 8# 电房 1# 变	10	800	640	640
2410	市区	金山水城 B 区 8# 电房 2# 变	10	800	640	640
2411	市区	金山水城南电房 1# 变	10	1000	800	800
2412	市区	金山水城南电房 2# 变	10	1000	800	800
2413	市区	金山水城三期 1# 配电室 1# 变	10	800	640	640
2414	市区	金山水城三期 1# 配电室 2# 变	10	800	640	640
2415	市区	金山水城三期 2# 配电室 1# 变	10	1000	800	800
2416	市区	金山水城三期 2# 配电室 2# 变	10	1000	800	800
2417	市区	金山水城三期 2# 配电室 3# 变	10	800	640	640
2418	市区	金山水城三期 2# 配电室 4# 变	10	1000	800	800
2419	市区	金山水城三期 3# 变电所 1# 变	10	800	640	640
2420	市区	金山水城三期 3# 配电室 2# 变	10	800	640	640
2421	市区	金山水城三期 4# 配电室 1# 变	10	1000	800	800
2422	市区	金山水城三期 4# 配电室 2# 变	10	1000	800	800
2423	市区	金山水城三期 5# 配电室 1# 变	10	800	640	640
2424	市区	金山水城三期 5# 配电室 2# 变	10	800	640	640
2425	市区	金山水城三期 5# 配电室 3# 变	10	800	640	640
2426	市区	金山水城三期 5# 配电室 4# 变	10	800	640	640
2427	市区	金山水城三期 6# 配电室 1# 变	10	1000	800	800
2428	市区	金山水城三期 6# 配电室 2# 变	10	1000	800	800
2429	市区	金山水城三期 6# 配电室 3# 变	10	1000	800	800
2430	市区	金山水城三期 6# 配电室 4# 变	10	1000	800	800
2431	市区	金山水城三期西 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2432	市区	金山水城三期西 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2433	市区	金山水城三期西 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
2434	市区	金山水城三期西 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
2435	市区	金山水城三期西 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
2436	市区	金山水城三期西 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2437	市区	金山水城三期西 2 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
2438	市区	金山水城三期西 2 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
2439	市区	金山水城三期西 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
2440	市区	金山水城三期西 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2441	市区	金山水城三期西 3 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
2442	市区	金山水城三期西 3 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
2443	市区	金山水城三期西 4 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
2444	市区	金山水城三期西 4 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2445	市区	金山水城三期西 4 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
2446	市区	金山水城三期西 4 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
2447	市区	金山水城三期西地块配电室 1 号变	10	1000	800	800
2448	市区	金山水城三期西地块配电室 2 号变	10	1000	800	800
2449	市区	金山水城三期西地块配电室 3 号变	10	1000	800	800
2450	市区	金山水城三期西地块配电室 4 号变	10	1000	800	800
2451	市区	金山水城四期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2452	市区	金山水城四期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2453	市区	金山水城四期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2454	市区	金山水城四期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2455	市区	金山水城四期 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2456	市区	金山水城四期 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2457	市区	金山水城四期 2 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
2458	市区	金山水城四期 2 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
2459	市区	金山水城四期 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2460	市区	金山水城四期 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2461	市区	金山水城四期 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2462	市区	金山水城四期 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2463	市区	金山西路南二	10	400	320	320
2464	市区	金山西路南六	10	400	320	320
2465	市区	金山西路南三	10	400	320	320
2466	市区	金山西路南四	10	315	252	252
2467	市区	金山西路三	10	500	400	400
2468	市区	金山小区	10	400	320	320
2469	市区	金田城市花园 1#	10	630	504	504
2470	市区	金田城市花园 2#	10	630	504	504
2471	市区	金田城市花园 3#	10	630	504	504
2472	市区	金田城市花园 4 号箱变	10	630	504	504
2473	市区	金田城市花园 5#	10	630	504	504
2474	市区	金西花园 1#箱变	10	630	504	504
2475	市区	金西花园 2#箱变	10	630	504	504
2476	市区	锦城二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2477	市区	锦城二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2478	市区	锦城二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2479	市区	锦城二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2480	市区	锦城二期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2481	市区	锦城二期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2482	市区	锦城二期 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2483	市区	锦城二期 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2484	市区	锦城二期 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2485	市区	锦城二期 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2486	市区	锦城三期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2487	市区	锦城三期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2488	市区	锦城三期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2489	市区	锦城三期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2490	市区	锦城三期 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
2491	市区	锦城三期 4 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
2492	市区	锦绣花园二	10	400	320	320
2493	市区	锦绣花园三	10	400	320	320
2494	市区	锦绣花园四	10	400	320	320
2495	市区	锦绣花园五	10	400	320	320
2496	市区	锦绣花园一	10	400	320	320
2497	市区	京东公寓二	10	315	252	252
2498	市区	京东公寓一	10	400	320	320
2499	市区	京都华庭	10	400	320	320
2500	市区	京都华庭二	10	400	320	320
2501	市区	京河路东箱变	10	400	320	320
2502	市区	京河路二	10	400	320	320
2503	市区	京河路三	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2504	市区	京河路西箱变	10	630	504	504
2505	市区	京河路一	10	400	320	320
2506	市区	京河路中箱变	10	630	504	504
2507	市区	京口茶叶实验场宿舍	10	400	320	320
2508	市区	京口花园 1#电房 1#	10	630	504	504
2509	市区	京口花园 1#电房 2#	10	630	504	504
2510	市区	京口花园 2#电房 1#	10	800	640	640
2511	市区	京口花园 2#电房 2#	10	800	640	640
2512	市区	京口花园 3#电房 1#	10	630	504	504
2513	市区	京口花园 3#电房 2#	10	630	504	504
2514	市区	京口花园 4#电房 1#	10	800	640	640
2515	市区	京口花园 4#电房 2#	10	800	640	640
2516	市区	京口区政府	10	315	252	252
2517	市区	京口区政府二	10	400	320	320
2518	市区	京口闸九如巷	10	500	400	400
2519	市区	京口闸箱变	10	630	504	504
2520	市区	京口闸小区东	10	400	320	320
2521	市区	京口闸小区东二	10	400	320	320
2522	市区	京口闸小区西	10	400	320	320
2523	市区	京口闸小区西二	10	400	320	320
2524	市区	京凌大厦 1#箱变	10	500	400	400
2525	市区	京凌大厦 2#箱变	10	500	400	400
2526	市区	京润国际 1#箱变	10	630	504	504
2527	市区	京润国际 2#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2528	市区	京润国际 3#箱变	10	400	320	320
2529	市区	京润国际 4#箱变	10	630	504	504
2530	市区	京润国际 5#箱变	10	630	504	504
2531	市区	京润国际 6#箱变	10	630	504	504
2532	市区	京润华庭电房 1#变	10	630	504	504
2533	市区	京润华庭电房 2#变	10	630	504	504
2534	市区	京润华庭电房 3#变	10	630	504	504
2535	市区	京润华庭电房 4#变	10	630	504	504
2536	市区	京润华庭二期电房 1#变	10	630	504	504
2537	市区	京润华庭二期电房 2#变	10	630	504	504
2538	市区	京砚山 1 号箱变	10	400	320	320
2539	市区	京砚山 (一)	10	400	230	230
2540	市区	京砚山六	10	400	320	320
2541	市区	京砚山三	10	400	320	320
2542	市区	京砚山四	10	400	320	320
2543	市区	京源里 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2544	市区	京源里 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2545	市区	京源里 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2546	市区	京源里 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2547	市区	京岷家园 1#电房 1#变	10	630	504	504
2548	市区	京岷家园 1#电房 2#变	10	630	504	504
2549	市区	京岷家园 1#电房 3#变	10	630	504	504
2550	市区	京岷家园 1#电房 4#变	10	630	504	504
2551	市区	京岷家园 2#电房 1#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2552	市区	京岷家园 2#电房 2#变	10	800	640	640
2553	市区	京岷家园 2#电房 3#变	10	800	640	640
2554	市区	京岷家园 2#电房 4#变	10	800	640	640
2555	市区	京岷家园 3#电房 1#变	10	800	640	640
2556	市区	京岷家园 3#电房 2#变	10	800	640	640
2557	市区	京岷家园 4#电房 1#变	10	800	640	640
2558	市区	京岷家园 4#电房 2#变	10	800	630	630
2559	市区	京岷家园 5#电房 1#变	10	630	504	504
2560	市区	京岷家园 5#电房 2#变	10	630	504	504
2561	市区	京岷家园 5#电房 3#变	10	630	504	504
2562	市区	京岷家园 5#电房 4#变	10	630	504	504
2563	市区	京岷家园 6#电房 1#变	10	800	640	640
2564	市区	京岷家园 6#电房 2#变	10	800	640	640
2565	市区	京岷家园 7#电房 1#变	10	800	640	640
2566	市区	京岷家园 7#电房 2#变	10	800	640	640
2567	市区	京岷山八	10	315	252	252
2568	市区	京岷山二	10	400	320	320
2569	市区	京岷山七	10	400	320	320
2570	市区	京岷山五	10	400	320	320
2571	市区	京岷山庄网点房	10	315	252	252
2572	市区	京畿路	10	400	320	320
2573	市区	经折巷北 1 号箱变	10	500	400	400
2574	市区	经折巷北 2 号箱变	10	500	400	400
2575	市区	经折巷南箱变 005004	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2576	市区	警校小区	10	500	400	400
2577	市区	景天花园 1# 电房 1# 变	10	1000	800	800
2578	市区	景天花园 1# 电房 2# 变	10	800	640	640
2579	市区	景天花园 2#电房 1#变	10	1000	800	800
2580	市区	景天花园 2#电房 2#变	10	800	640	640
2581	市区	景天花园 2#电房 4 号变	10	800	640	640
2582	市区	景天花园 2 号电房 3 号变	10	1000	800	800
2583	市区	景天花园二期 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
2584	市区	景天花园二期 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2585	市区	景天花园二期 3 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
2586	市区	景天花园二期 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2587	市区	景阳山庄 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
2588	市区	景阳山庄 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2589	市区	景阳山庄 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
2590	市区	景阳山庄 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
2591	市区	景阳山庄 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
2592	市区	景阳山庄 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2593	市区	景阳山庄 2 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
2594	市区	景阳山庄 2 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
2595	市区	景阳山庄 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2596	市区	景阳山庄 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2597	市区	景阳山庄 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2598	市区	景阳山庄 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2599	市区	景阳山庄 4 号配电室 1 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2600	市区	景阳山庄 4 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2601	市区	玖著雅苑 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2602	市区	玖著雅苑 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2603	市区	玖著雅苑 4 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
2604	市区	玖著雅苑 4 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2605	市区	玖著雅苑 5 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
2606	市区	玖著雅苑 5 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2607	市区	九华山路西 1 号箱变	10	630	504	504
2608	市区	九华山庄 1#电房 1#变	10	1000	800	800
2609	市区	九华山庄 1#电房 2#变	10	1000	800	800
2610	市区	九华山庄 2#电房 1#变	10	1000	800	800
2611	市区	九华山庄 2#电房 2#变	10	1000	800	800
2612	市区	九华山庄 3#电房 1#变台片图	10	800	640	640
2613	市区	九华山庄 3#电房 2#变	10	800	640	640
2614	市区	九华山庄 4#电房 1#变	10	800	640	640
2615	市区	九华山庄 5#电房 1#变	10	800	640	640
2616	市区	九华山庄 6 号电房 1 号变	10	800	640	640
2617	市区	九华山庄二期 1# 电房 1#变	10	800	640	640
2618	市区	九华山庄二期 1# 电房 2# 变	10	800	640	640
2619	市区	九华山庄二期 1# 电房 3# 变	10	800	640	640
2620	市区	九华山庄二期 1# 电房 4# 变	10	800	640	640
2621	市区	九华山庄二期 2# 电房 1# 变	10	800	640	640
2622	市区	九华山庄二期 2# 电房 2# 变	10	800	640	640
2623	市区	九华山庄二期 3# 电房 1# 变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2624	市区	九华山庄二期 3# 电房 2#变	10	800	640	640
2625	市区	九华山庄二期 3# 电房 3#变	10	800	640	640
2626	市区	九华山庄二期 3# 电房 4#变	10	800	640	640
2627	市区	九华山庄二期 4# 电房 1#变	10	800	640	640
2628	市区	九华山庄二期 4# 电房 2#变	10	800	640	640
2629	市区	九华山庄二期 4# 电房 3#变	10	800	640	640
2630	市区	九华山庄二期 4# 电房 4#变	10	800	640	640
2631	市区	九华山庄二期 5# 电房 1#变	10	800	640	640
2632	市区	九华山庄二期 5# 电房 2#变	10	800	640	640
2633	市区	九华山庄二期 5# 电房 3#变	10	800	640	640
2634	市区	九华山庄二期 5# 电房 4#变	10	800	640	640
2635	市区	九华山庄二期 6 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
2636	市区	九华山庄二期 6 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2637	市区	九华山庄二期 6 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
2638	市区	九华山庄二期 6 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
2639	市区	九华山庄二期 7 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
2640	市区	九华山庄二期 7 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2641	市区	九华山庄二期 7 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
2642	市区	九华山庄二期 7 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
2643	市区	九华山庄二期 8 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2644	市区	九华山庄二期 8 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2645	市区	九华山庄二期 8 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2646	市区	九华山庄二期 8 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2647	市区	九华山庄二期 9 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2648	市区	九华山庄二期 9 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2649	市区	九里街桥	10	315	252	252
2650	市区	九里街桥 (二)	10	400	320	320
2651	市区	九里街桥 (四)	10	400	320	320
2652	市区	九里街桥六	10	400	320	320
2653	市区	九里街桥三	10	400	320	320
2654	市区	九里街桥五	10	400	320	320
2655	市区	九里街一号一区二	10	400	320	320
2656	市区	九里街一号一区三	10	315	252	252
2657	市区	九里街一号一区一	10	315	252	252
2658	市区	九润国际 1#电房 1#变	10	800	640	640
2659	市区	九润国际 1#电房 2#变	10	800	640	640
2660	市区	九润国际 2#电房 1#变	10	800	640	640
2661	市区	九润国际 2#电房 2#变	10	800	640	640
2662	市区	九洲广场 1#箱变	10	630	504	504
2663	市区	九洲广场 2#箱变	10	630	504	504
2664	市区	酒海街	10	400	320	320
2665	市区	酒海街二	10	400	320	320
2666	市区	酒海街六	10	400	320	320
2667	市区	酒海街三	10	400	320	320
2668	市区	酒海街四	10	315	252	252
2669	市区	酒海街五	10	315	252	252
2670	市区	局车队箱变主变	10	400	320	320
2671	市区	局制杆厂配电变压器	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2672	市区	聚鑫雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2673	市区	聚鑫雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2674	市区	聚鑫雅苑 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2675	市区	聚鑫雅苑 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2676	市区	军分区宿舍箱变	10	630	504	504
2677	市区	军分区箱变	10	500	400	400
2678	市区	军区船队	10	400	320	320
2679	市区	君临南山东电房 1#变	10	800	640	640
2680	市区	君临南山东电房 2#变	10	800	640	640
2681	市区	君临南山南电房 1#变	10	630	504	504
2682	市区	君临南山南电房 2#变	10	630	504	504
2683	市区	君临南山西北电房 1#变	10	800	640	640
2684	市区	君临南山西北电房 2#变	10	800	640	640
2685	市区	君临南山西南电房 1#变	10	800	640	640
2686	市区	君临南山西南电房 2#变	10	800	640	640
2687	市区	君临南山箱变	10	315	252	252
2688	市区	君临南山小区 1#变电所 1#变	10	630	504	504
2689	市区	君临南山小区 1#变电所 2#变	10	630	504	504
2690	市区	开闭所临时变	10	400	320	320
2691	市区	开发区电管站	10	200	160	160
2692	市区	开关厂宿舍	10	250	200	200
2693	市区	凯旋广场箱变	10	630	504	504
2694	市区	凯园小区 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2695	市区	凯园小区 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2696	市区	凯园小区二号配电室 1 号变	10	800	640	640
2697	市区	凯园小区二号配电室 2 号变	10	800	640	640
2698	市区	凯园小区二号配电室 3 号变	10	800	640	640
2699	市区	凯园小区二号配电室 4 号变	10	800	640	640
2700	市区	康德嘉苑电房 1#变	10	1000	800	800
2701	市区	康德嘉苑电房 2#变	10	1000	800	800
2702	市区	康佳苑 1#箱变	10	630	504	504
2703	市区	康佳苑 2#箱变	10	630	504	504
2704	市区	康居苑	10	400	320	320
2705	市区	康居苑 1#箱变	10	630	504	504
2706	市区	康居苑 2#箱变	10	500	400	400
2707	市区	康居苑 3#箱变	10	500	400	400
2708	市区	康泰花园 1#箱变	10	630	504	504
2709	市区	康泰花园 2#箱变	10	630	504	504
2710	市区	康泰花园 3#箱变	10	630	504	504
2711	市区	康泰花园 4#箱变	10	630	504	504
2712	市区	康泰花园 6 号箱变	10	630	504	504
2713	市区	康泰花园 7 号箱变	10	630	504	504
2714	市区	康泰花园西	10	500	400	400
2715	市区	康湾二	10	400	320	320
2716	市区	康湾山居配电室 1#变	10	800	640	640
2717	市区	康湾山居配电室 2#变	10	800	640	640
2718	市区	康馨家园二	10	400	320	320
2719	市区	康馨家园六	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2720	市区	康馨家园三	10	400	320	320
2721	市区	康馨家园四	10	400	320	320
2722	市区	康馨家园五	10	400	320	320
2723	市区	康馨家园一	10	400	320	320
2724	市区	康馨湾村	10	400	320	320
2725	市区	孔雀城 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
2726	市区	孔雀城 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2727	市区	孔雀城 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
2728	市区	孔雀城 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2729	市区	孔雀城 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
2730	市区	孔雀城 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
2731	市区	孔雀城 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
2732	市区	孔雀城 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2733	市区	孔雀城 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
2734	市区	孔雀城 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2735	市区	孔雀城 5 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
2736	市区	孔雀城 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2737	市区	孔雀城 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2738	市区	孔雀城 6 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
2739	市区	孔雀城 7 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2740	市区	孔雀城 7 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
2741	市区	孔雀城 7 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2742	市区	孔雀城 7 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
2743	市区	孔雀城 8 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2744	市区	孔雀城 8 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
2745	市区	孔雀城 9 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2746	市区	孔雀城 9 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
2747	市区	孔雀城 9 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2748	市区	孔雀城 9 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
2749	市区	矿机路二	10	400	320	320
2750	市区	矿机路小区三	10	400	320	320
2751	市区	矿机路小区四	10	400	320	320
2752	市区	矿机路小区五	10	400	320	320
2753	市区	蓝湾二期 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2754	市区	蓝湾二期 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2755	市区	蓝湾二期 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2756	市区	蓝湾二期 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2757	市区	蓝湾二期 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2758	市区	蓝湾二期 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2759	市区	蓝湾二期 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2760	市区	蓝湾二期 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2761	市区	朗香园 1#箱变	10	500	400	400
2762	市区	朗香园 2#箱变	10	500	400	400
2763	市区	朗香园 3#箱变	10	500	400	400
2764	市区	朗香园 4#箱变	10	500	400	400
2765	市区	朗香园电房	10	800	640	640
2766	市区	劳保商店	10	500	400	400
2767	市区	劳保商店二	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2768	市区	劳保商店三	10	400	320	320
2769	市区	劳动新村	10	400	320	320
2770	市区	劳动新村三	10	315	252	252
2771	市区	老北门	10	250	200	200
2772	市区	老北门二	10	400	320	320
2773	市区	老北门三	10	400	320	320
2774	市区	老北门四	10	400	320	320
2775	市区	老北门箱变	10	630	504	504
2776	市区	老西门桥箱变主变	10	400	257	257
2777	市区	黎明村片区	10	400	320	320
2778	市区	李家大山十	10	400	320	320
2779	市区	李家大山十三	10	400	320	320
2780	市区	李家大山十四	10	400	320	320
2781	市区	李家花园	10	400	320	320
2782	市区	丽华小区	10	400	320	320
2783	市区	丽华小区（五）	10	400	320	320
2784	市区	丽华小区二	10	400	320	320
2785	市区	丽华小区三	10	400	320	320
2786	市区	励家塘	10	400	320	320
2787	市区	励家塘二	10	400	320	320
2788	市区	利商街箱变	10	630	504	504
2789	市区	烈士陵园	10	400	320	320
2790	市区	烈士路二	10	400	320	320
2791	市区	烈士路三	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2792	市区	烈士路一	10	315	252	252
2793	市区	林清苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2794	市区	林清苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2795	市区	林清苑 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2796	市区	林清苑 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2797	市区	林清苑 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2798	市区	林清苑 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2799	市区	林清苑 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2800	市区	林清苑 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2801	市区	林隐路三	10	400	320	320
2802	市区	磷肥厂泵房	10	315	252	252
2803	市区	凌家湾 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
2804	市区	凌家湾 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
2805	市区	凌家湾 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
2806	市区	凌家湾 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
2807	市区	凌家湾 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2808	市区	凌家湾 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2809	市区	领城国际配电室 1 号变	10	630	504	504
2810	市区	领城国际配电室 2 号变	10	630	504	504
2811	市区	领城国际配电室 3 号变	10	630	504	504
2812	市区	领城国际配电室 4 号变	10	630	504	504
2813	市区	硫酸厂宿舍（二）	10	400	320	320
2814	市区	六建公司宿舍二	10	400	320	320
2815	市区	六建公司宿舍一	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2816	市区	六普朱方路宿舍二	10	400	320	320
2817	市区	六普朱方路宿舍一	10	400	320	320
2818	市区	六中箱变	10	630	504	504
2819	市区	六圩水上服务区箱变	10	500	400	400
2820	市区	龙门村小东框	10	400	320	320
2821	市区	龙吟坊 1#箱变	10	500	400	400
2822	市区	龙吟坊 2#箱变	10	500	400	400
2823	市区	龙吟坊 3#箱变	10	500	400	400
2824	市区	娄巷	10	400	320	320
2825	市区	卢湾组	10	200	160	160
2826	市区	路灯所	10	400	320	320
2827	市区	铝加工厂小区（二）	10	400	320	320
2828	市区	铝加工厂小区（一）	10	400	320	320
2829	市区	绿地花园 1#配电室 1#变	10	800	640	640
2830	市区	绿地花园 1#配电室 2#变	10	800	640	640
2831	市区	绿地花园 2#配电室 1#变	10	800	640	640
2832	市区	绿地花园 2#配电室 2#变	10	800	640	640
2833	市区	绿地花园 2#配电室 3#变	10	800	640	640
2834	市区	绿地花园 2#配电室 4#变	10	800	640	640
2835	市区	绿地花园 3#配电室 1#变	10	800	640	640
2836	市区	绿地花园 3#配电室 2#变	10	800	640	640
2837	市区	绿地花园 4#配电室 1#变	10	800	640	640
2838	市区	绿地花园 4#配电室 2#变	10	800	640	640
2839	市区	绿地花园 4#配电室 3#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2840	市区	绿地花园 4#配电室 4#变	10	800	640	640
2841	市区	绿地香颂苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2842	市区	绿地香颂苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2843	市区	绿地香颂苑 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2844	市区	绿地香颂苑 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2845	市区	绿地香颂苑 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2846	市区	绿地香颂苑 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2847	市区	绿地香颂苑 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2848	市区	绿地香颂苑 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2849	市区	绿地香颂苑 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2850	市区	绿地香颂苑 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2851	市区	绿地香颂苑 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2852	市区	绿地香颂苑 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2853	市区	绿地香颂苑 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2854	市区	绿地香颂苑 4 号配电室 2 号变	10	630	504	504
2855	市区	绿地香颂苑 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2856	市区	绿地香颂苑 4 号配电室 4 号变	10	630	504	504
2857	市区	绿地香颂苑 5 号配电室 1 号变	10	630	504	504
2858	市区	绿地香颂苑 5 号配电室 3 号变	10	630	504	504
2859	市区	绿地香颂苑 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2860	市区	绿地香颂苑 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2861	市区	绿地香颂苑 6 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2862	市区	绿地香颂苑 6 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2863	市区	绿地香颂苑 7 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2864	市区	绿地香颂苑 7 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2865	市区	绿地香颂苑 7 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2866	市区	绿地香颂苑 7 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2867	市区	绿地香颂苑 8 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2868	市区	绿地香颂苑 8 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2869	市区	绿园山庄 1 号配电室 1 号变	10	630	504	504
2870	市区	绿园山庄 1 号配电室 2 号变	10	630	472	472
2871	市区	绿园山庄 2 号配电室 1 号变	10	500	400	400
2872	市区	绿园山庄 2 号配电室 2 号变	10	500	400	400
2873	市区	绿苑三期 1 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
2874	市区	绿苑三期 1 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
2875	市区	绿苑三期 2 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
2876	市区	绿苑三期 2 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
2877	市区	绿苑三期 3 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
2878	市区	绿苑三期 3 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
2879	市区	绿苑三期 3 号配电室 3 号变压器	10	800	640	640
2880	市区	绿苑三期 3 号配电室 4 号变压器	10	800	640	640
2881	市区	绿苑三期 4 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
2882	市区	绿苑三期 4 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
2883	市区	绿苑三期 4 号配电室 3 号变压器	10	800	640	640
2884	市区	绿苑三期 4 号配电室 4 号变压器	10	800	640	640
2885	市区	绿苑三期 5 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
2886	市区	绿苑三期 5 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
2887	市区	绿苑三期 5 号配电室 3 号变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2888	市区	绿苑三期 5 号配电室 4 号变压器	10	800	640	640
2889	市区	绿竹巷	10	400	320	320
2890	市区	绿竹巷	10	500	400	400
2891	市区	绿竹巷二	10	315	252	252
2892	市区	绿竹巷四	10	400	320	320
2893	市区	绿竹巷五	10	315	252	252
2894	市区	绿竹巷箱变二	10	630	504	504
2895	市区	绿竹苑 1#箱变	10	630	504	504
2896	市区	绿竹苑 2#箱变	10	630	504	504
2897	市区	绿竹苑 3#箱变	10	630	504	504
2898	市区	绿竹苑 4#箱变	10	500	400	400
2899	市区	绿竹苑 5#箱变	10	630	504	504
2900	市区	马家山	10	400	320	320
2901	市区	马家山（二）	10	400	320	320
2902	市区	马家山（六）	10	315	252	252
2903	市区	马家山（三）	10	400	320	320
2904	市区	马家山（五）	10	400	320	320
2905	市区	马家山八	10	400	320	320
2906	市区	马家山七	10	400	320	320
2907	市区	马家山四	10	400	320	320
2908	市区	茅家塘公变	10	400	320	320
2909	市区	锚链厂宿舍	10	315	252	252
2910	市区	锚链厂宿舍 1	10	400	320	320
2911	市区	玫瑰苑 1#电房 1#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2912	市区	玫瑰苑 1# 电房 2#变	10	800	640	640
2913	市区	玫瑰苑 2# 电房 1# 变	10	800	640	640
2914	市区	玫瑰苑 2# 电房 2# 变	10	800	640	640
2915	市区	梅樱公园	10	315	252	252
2916	市区	煤球厂宿舍（二）	10	400	320	320
2917	市区	煤球厂宿舍箱变	10	400	320	320
2918	市区	煤石公司宿舍	10	200	160	160
2919	市区	煤砖厂宿舍二	10	400	320	320
2920	市区	煤砖厂宿舍三	10	400	320	320
2921	市区	煤砖厂宿舍一	10	400	320	320
2922	市区	美的城 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2923	市区	美的城 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2924	市区	美的城 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2925	市区	美的城 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2926	市区	美的城 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2927	市区	美的城 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2928	市区	美的城 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2929	市区	美的城 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2930	市区	美的城 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2931	市区	美的城 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2932	市区	美的城 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2933	市区	美的城 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2934	市区	美的城 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2935	市区	美的城 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2936	市区	美的城 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2937	市区	美的城 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2938	市区	美的城二期 1 号配电室 1 号变压器配电变压器	10	800	640	640
2939	市区	美的城二期 1 号配电室 2 号变压器配电变压器	10	800	640	640
2940	市区	美的城二期 2 号配电室 1 号变压器配电变压器	10	800	640	640
2941	市区	美的城二期 2 号配电室 2 号变压器配电变压器	10	800	640	640
2942	市区	美的城二期 2 号配电室 3 号变压器配电变压器	10	800	640	640
2943	市区	美的城二期 2 号配电室 4 号变压器配电变压器	10	800	640	640
2944	市区	美的城二期 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2945	市区	美的城二期 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2946	市区	美的城二期 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2947	市区	美的城二期 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2948	市区	美的城二期 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2949	市区	美的城二期 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2950	市区	美的城二期 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2951	市区	美的城二期 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2952	市区	美的城二期 5 号配电室 1 号配电变压器	10	800	640	640
2953	市区	美的城二期 5 号配电室 2 号配电变压器	10	800	640	640
2954	市区	美的城二期 5 号配电室 3 号配电变压器	10	800	640	640
2955	市区	美的城二期 5 号配电室 4 号配电变压器	10	800	640	640
2956	市区	美的城二期 6 号配电室 1 号配电变压器	10	800	640	640
2957	市区	美的城二期 6 号配电室 2 号配电变压器	10	800	640	640
2958	市区	美的城三区 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2959	市区	美的城三区 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2960	市区	美的城三区 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2961	市区	美的城三区 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2962	市区	美的城三区 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2963	市区	美的城三区 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2964	市区	美的城三区 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2965	市区	美的城三区 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2966	市区	美的城三区 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2967	市区	美的城三区 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2968	市区	美的城三区 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2969	市区	美的城三区 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2970	市区	美的城三区 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2971	市区	美的城三区 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2972	市区	美的城三区 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2973	市区	美的城三区 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2974	市区	美的城三区 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2975	市区	美的城三区 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2976	市区	美的城三区 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2977	市区	美的城三区 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2978	市区	美的城四期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2979	市区	美的城四期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2980	市区	美的城四期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2981	市区	美的城四期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2982	市区	美的城四期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2983	市区	美的城四期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
2984	市区	美的城四期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2985	市区	美的城四期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2986	市区	美的城四期 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2987	市区	美的城四期 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2988	市区	美的城四期 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
2989	市区	美的城四期 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
2990	市区	美的城四期 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
2991	市区	美的城四期 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
2992	市区	美锦苑 1#电房 1#变	10	1000	800	800
2993	市区	美锦苑 1#电房 2#变	10	1000	800	800
2994	市区	美锦苑 2#电房 1#变	10	1000	800	800
2995	市区	美锦苑 2#电房 2#变	10	1000	800	800
2996	市区	美锦苑 3#电房 1#变	10	1000	800	800
2997	市区	美锦苑 3#电房 2#变	10	1000	800	800
2998	市区	美坡家具厂小区	10	400	320	320
2999	市区	美意家园 1#箱变	10	630	504	504
3000	市区	美意家园 2#箱变	10	630	504	504
3001	市区	美馨嘉园 1#电房 1#变	10	800	640	640
3002	市区	美馨嘉园 1#电房 2#变	10	800	640	640
3003	市区	美馨嘉园 2#电房 1#变	10	500	364	364
3004	市区	美馨嘉园 2#电房 2#变	10	500	400	400
3005	市区	梦溪东路	10	400	320	320
3006	市区	梦溪花苑	10	400	320	320
3007	市区	梦溪花苑二	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3008	市区	梦溪花苑南	10	400	320	320
3009	市区	梦溪花苑西	10	400	320	320
3010	市区	梦溪嘉苑 1#电房 1#	10	630	504	504
3011	市区	梦溪嘉苑 1#电房 2#变	10	500	400	400
3012	市区	梦溪嘉苑 1#配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
3013	市区	梦溪嘉苑 1#配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
3014	市区	梦溪嘉苑 1#箱变	10	400	320	320
3015	市区	梦溪嘉苑 2#电房 1#变	10	800	640	640
3016	市区	梦溪嘉苑 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3017	市区	梦溪嘉苑 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3018	市区	梦溪嘉苑 3#电房 1#	10	630	504	504
3019	市区	梦溪嘉苑 3#电房 2#变	10	630	504	504
3020	市区	梦溪嘉苑 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
3021	市区	梦溪嘉苑 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
3022	市区	梦溪嘉苑 4#电房 1#变	10	1000	800	800
3023	市区	梦溪嘉苑 4#电房 2#变	10	1000	800	800
3024	市区	梦溪嘉苑 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3025	市区	梦溪嘉苑 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3026	市区	梦溪嘉苑 5#电房 1#	10	1000	800	800
3027	市区	梦溪嘉苑 5#电房 2#变	10	1000	800	800
3028	市区	梦溪嘉苑 6-1#箱变	10	500	400	400
3029	市区	梦溪嘉苑 6-2 箱变	10	500	400	400
3030	市区	梦溪路东二	10	400	320	320
3031	市区	梦溪路东三箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3032	市区	梦溪路东四箱变	10	630	504	504
3033	市区	梦溪路东一	10	400	320	320
3034	市区	梦溪路西二	10	630	504	504
3035	市区	梦溪路西四箱变	10	630	504	504
3036	市区	梦溪路西一	10	500	400	400
3037	市区	梦溪园	10	400	320	320
3038	市区	梦溪园二	10	400	320	320
3039	市区	孟家湾（一）	10	200	160	160
3040	市区	弥陀寺巷	10	400	320	320
3041	市区	弥陀寺巷二	10	400	320	320
3042	市区	弥陀寺巷三公变	10	315	252	252
3043	市区	米山电房二	10	400	320	320
3044	市区	米山人家 1#箱变	10	630	504	504
3045	市区	米山人家 2#箱变	10	630	504	504
3046	市区	米山人家 3#箱变	10	630	504	504
3047	市区	米山人家 4#箱变	10	630	504	504
3048	市区	米山人家 5#箱变	10	630	504	504
3049	市区	米山人家电房	10	800	640	640
3050	市区	米山雅居 1#电房 1#变	10	800	640	640
3051	市区	米山雅居 1#电房 2#变	10	1000	800	800
3052	市区	米山雅居 2#电房 1#变	10	800	640	640
3053	市区	米山雅居 2#电房 2#变	10	1000	800	800
3054	市区	米山雅居 2#电房 3#变	10	500	400	400
3055	市区	米山雅居 2#电房 4#变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3056	市区	米山雅居 3#电房 1#变	10	1000	800	800
3057	市区	米山雅居 3#电房 2#变	10	1000	800	800
3058	市区	米山雅居 4#电房 1#变	10	1000	800	800
3059	市区	米山雅居 4#电房 2#变	10	1000	800	800
3060	市区	苗家巷电房 1#变	10	630	504	504
3061	市区	苗家巷电房 2#变	10	630	504	504
3062	市区	民国春街	10	500	400	400
3063	市区	民国春街二	10	200	160	160
3064	市区	民国春街三	10	200	160	160
3065	市区	民国春街四	10	50	40	40
3066	市区	民生造纸厂片区 1 号	10	400	320	320
3067	市区	民生造纸厂片区 2 号	10	400	320	320
3068	市区	民生造纸厂片区 3 号	10	400	320	320
3069	市区	民生纸厂 1#箱变	10	630	504	504
3070	市区	民生纸厂 2 号箱变	10	630	504	504
3071	市区	民营开发区蒋家门	10	400	244	244
3072	市区	民政局宿舍	10	400	320	320
3073	市区	民主村六组	10	315	252	252
3074	市区	民主大队	10	630	504	504
3075	市区	民主三八队	10	400	320	320
3076	市区	民主新村（二）	10	400	320	320
3077	市区	民主新村（三）	10	315	252	252
3078	市区	民主新村（一）	10	400	320	320
3079	市区	明月澜园 1 号公用配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3080	市区	明月澜园 1 号公用配电室 2 号变	10	800	640	640
3081	市区	明月澜园 2 号公用配电室 1 号变	10	1250	1000	1000
3082	市区	明月澜园 2 号公用配电室 2 号变	10	1250	1000	1000
3083	市区	明月澜园 2 号公用配电室 3 号变	10	1250	1000	1000
3084	市区	明月澜园 2 号公用配电室 4 号变	10	1250	1000	1000
3085	市区	明月澜园 3 号公用配电室 1 号变	10	800	640	640
3086	市区	明月澜园 3 号公用配电室 2 号变	10	800	640	640
3087	市区	明月澜园 3 号公用配电室 3 号变	10	800	640	640
3088	市区	明月澜园 3 号公用配电室 4 号变	10	800	640	640
3089	市区	明月澜园 4 号公用配电室 1 号变	10	1250	1000	1000
3090	市区	明月澜园 4 号公用配电室 2 号变	10	1250	1000	1000
3091	市区	明珠大厦箱变	10	630	504	504
3092	市区	名仕佳园 1#电房 1#	10	1000	800	800
3093	市区	名仕佳园 1#电房 2#	10	1000	800	800
3094	市区	名仕佳园 2#电房 1#变	10	1000	800	800
3095	市区	名仕佳园 2#电房 2#变	10	1000	800	800
3096	市区	魔彩配变	10	400	137	137
3097	市区	南郊变公变	10	400	198	198
3098	市区	南马路二	10	400	320	320
3099	市区	南马路一	10	400	320	320
3100	市区	南门大街南（八）	10	400	320	320
3101	市区	南门大街南（三）	10	315	252	252
3102	市区	南门大街南（四）	10	500	400	400
3103	市区	南门大街南（五）	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3104	市区	南门大街南二	10	400	320	320
3105	市区	南门大街南六	10	400	320	320
3106	市区	南门大街南七	10	400	320	320
3107	市区	南门大街南一	10	315	252	252
3108	市区	南门外大街	10	400	320	320
3109	市区	南山茶厂	10	200	160	160
3110	市区	南山风景区鹤林村景区	10	200	160	160
3111	市区	南山华庭电房 1#变	10	800	640	640
3112	市区	南山华庭电房 2#变	10	630	504	504
3113	市区	南山华庭电房 3#变	10	800	640	640
3114	市区	南山华庭电房 4#变	10	800	640	640
3115	市区	南山华庭箱变	10	400	320	320
3116	市区	南山景园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3117	市区	南山景园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3118	市区	南山景园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3119	市区	南山景园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3120	市区	南山景园 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3121	市区	南山景园 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3122	市区	南山景园 4 号配电室 1 号变	10	315	252	252
3123	市区	南山里 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3124	市区	南山里 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3125	市区	南山里 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3126	市区	南山里 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3127	市区	南山里 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3128	市区	南山里 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3129	市区	南山里 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3130	市区	南山里 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3131	市区	南山里 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3132	市区	南山里 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3133	市区	南山墅 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3134	市区	南山墅 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3135	市区	南山墅 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3136	市区	南山墅 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3137	市区	南山墅 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3138	市区	南山墅 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3139	市区	南山墅 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3140	市区	南山墅 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3141	市区	南山一品 1# 电房 1#变	10	630	504	504
3142	市区	南山一品 1# 电房 2#变	10	630	504	504
3143	市区	南山一品 1# 电房 3#变	10	630	504	504
3144	市区	南山一品 1# 电房 4#变	10	630	504	504
3145	市区	南山一品 2# 电房 1# 变	10	1000	800	800
3146	市区	南山一品 2# 电房 2# 变	10	1000	800	800
3147	市区	南山一品 3 号变电所 1 号变	10	1000	800	800
3148	市区	南山一品 3 号变电所 2 号变	10	1000	800	800
3149	市区	南水桥(三)	10	315	252	252
3150	市区	南水桥(四)	10	315	252	252
3151	市区	南水桥(一)	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3152	市区	南水桥二	10	315	252	252
3153	市区	南徐酒店电房	10	800	640	640
3154	市区	南徐路 23 号公变	10	200	160	160
3155	市区	南徐山庄 1# 电房 1# 变	10	1000	800	800
3156	市区	南徐山庄 1# 电房 2# 变	10	1000	800	800
3157	市区	南徐山庄 2# 电房 1# 变	10	800	640	640
3158	市区	南徐山庄 2# 电房 2# 变	10	800	640	640
3159	市区	牛皮坡	10	400	320	320
3160	市区	农机公司	10	400	320	320
3161	市区	农机研究所箱变	10	500	390	390
3162	市区	牌坊巷	10	400	320	320
3163	市区	牌坊巷二	10	500	400	400
3164	市区	牌坊巷箱变	10	630	504	504
3165	市区	牌湾街	10	400	320	320
3166	市区	牌湾街 (二)	10	400	320	320
3167	市区	牌湾街 (三)	10	400	320	320
3168	市区	牌湾街 (四)	10	315	252	252
3169	市区	牌湾五	10	400	320	320
3170	市区	牌湾小区	10	500	400	400
3171	市区	跑马山	10	315	252	252
3172	市区	跑马山 (二)	10	630	504	504
3173	市区	跑马山 (六)	10	400	320	320
3174	市区	跑马山八	10	315	252	252
3175	市区	跑马山二	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3176	市区	跑马山公园	10	400	320	320
3177	市区	跑马山九	10	400	320	320
3178	市区	跑马山路一	10	400	320	320
3179	市区	跑马山七	10	400	320	320
3180	市区	跑马山十	10	400	320	320
3181	市区	跑马山五	10	400	320	320
3182	市区	跑马山西	10	400	320	320
3183	市区	跑马山箱变	10	500	400	400
3184	市区	跑马山庄电房 1# 变	10	800	640	640
3185	市区	跑马山庄电房 2# 变	10	800	640	640
3186	市区	配电楼箱变	10	400	320	320
3187	市区	朴园 1#电房 1#变	10	630	504	504
3188	市区	朴园 1#电房 2#变	10	630	504	504
3189	市区	朴园 10# 电房 1# 变	10	1000	800	800
3190	市区	朴园 10# 电房 2# 变	10	1000	800	800
3191	市区	朴园 11 号变电所 1 号变	10	1000	800	800
3192	市区	朴园 11 号变电所 2 号变	10	1000	800	800
3193	市区	朴园 12 号变电所 1 号变	10	800	640	640
3194	市区	朴园 12 号变电所 2 号变	10	800	640	640
3195	市区	朴园 2# 电房 1# 变	10	1000	775	775
3196	市区	朴园 2# 电房 2# 变	10	1000	800	800
3197	市区	朴园 3#电房 1 号变	10	1000	800	800
3198	市区	朴园 3#电房 2#变	10	800	640	640
3199	市区	朴园 6# 电房	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3200	市区	朴园 7 号电房	10	630	504	504
3201	市区	朴园 8# 电房 1# 变	10	1000	800	800
3202	市区	朴园 8# 电房 2# 变	10	1000	800	800
3203	市区	朴园 9# 电房 1# 变	10	800	640	640
3204	市区	朴园 9# 电房 2# 变	10	800	640	640
3205	市区	朴园 9# 电房 3# 变	10	800	640	640
3206	市区	朴园 9# 电房 4# 变	10	800	640	640
3207	市区	七里安居 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3208	市区	七里安居 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3209	市区	七里安居 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3210	市区	七里安居 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3211	市区	七里诈输小区 3 号变	10	400	257	257
3212	市区	柒星苑车桥厂 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3213	市区	柒星苑车桥厂 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3214	市区	柒星苑车桥厂 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3215	市区	柒星苑车桥厂 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3216	市区	柒星苑新民村 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3217	市区	柒星苑新民村 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3218	市区	柒星苑新民村 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3219	市区	柒星苑新民村 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3220	市区	柒星苑新民村 1 号箱变	10	400	320	320
3221	市区	柒星苑新民村 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3222	市区	柒星苑新民村 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3223	市区	柒星苑新民村 2 号箱变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3224	市区	气象里	10	315	252	252
3225	市区	气象里二	10	400	320	320
3226	市区	气象里三	10	400	320	320
3227	市区	气象里四	10	315	252	252
3228	市区	汽车制造厂 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3229	市区	汽车制造厂 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3230	市区	汽车制造厂 2 号配电室 1 号变	10	500	400	400
3231	市区	汽车制造厂 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3232	市区	汽车制造厂 3 号配电室 1 号变	10	500	400	400
3233	市区	汽车制造厂 3 号配电室 2 号变	10	500	400	400
3234	市区	汽车制造厂 3 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
3235	市区	汽车制造厂 3 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
3236	市区	汽车制造厂 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3237	市区	汽车制造厂 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3238	市区	汽配市场箱变	10	630	504	504
3239	市区	千秋桥街	10	315	252	252
3240	市区	千秋桥街（三）	10	400	320	320
3241	市区	千秋桥街二	10	400	320	320
3242	市区	千秋桥街南	10	400	320	320
3243	市区	桥梁厂宿舍二	10	400	320	320
3244	市区	桥梁厂宿舍三	10	315	252	252
3245	市区	桥梁厂宿舍四	10	315	252	252
3246	市区	桥梁厂宿舍五	10	315	252	252
3247	市区	桥梁厂宿舍一	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3248	市区	乔家门小村二	10	400	320	320
3249	市区	琴园巷	10	500	400	400
3250	市区	沁园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3251	市区	沁园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3252	市区	沁园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3253	市区	沁园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3254	市区	沁园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3255	市区	沁园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3256	市区	沁园 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3257	市区	沁园 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3258	市区	沁园 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3259	市区	沁园 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3260	市区	沁园 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3261	市区	沁园 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3262	市区	沁园 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3263	市区	沁园 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3264	市区	沁园 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3265	市区	沁园 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3266	市区	沁园 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3267	市区	沁园 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3268	市区	沁园 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3269	市区	沁园 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3270	市区	沁园 6 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3271	市区	沁园 6 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3272	市区	沁园 8 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3273	市区	沁园 8 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3274	市区	沁园 8 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3275	市区	沁园 8 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3276	市区	青年广场箱变	10	630	504	504
3277	市区	青云门 1#电房	10	630	504	504
3278	市区	青云门 2#电房配电变压器	10	800	640	640
3279	市区	青云门二	10	315	252	252
3280	市区	青云门三	10	315	252	252
3281	市区	青云门四	10	315	252	252
3282	市区	青云门五	10	400	320	320
3283	市区	青云门小区	10	315	252	252
3284	市区	轻工机械厂宿舍	10	400	320	320
3285	市区	清河湾二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3286	市区	清河湾二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3287	市区	清河湾二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3288	市区	清河湾二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3289	市区	清河湾二期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3290	市区	清河湾二期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3291	市区	清华园二	10	400	320	320
3292	市区	清华园一	10	400	320	320
3293	市区	清真寺街	10	400	320	320
3294	市区	清真寺街二	10	400	320	320
3295	市区	清真寺六	10	50	40	40

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3296	市区	清真寺三	10	50	40	40
3297	市区	清真寺四	10	50	40	40
3298	市区	清真寺五	10	400	320	320
3299	市区	群艺馆	10	400	320	320
3300	市区	群艺馆	10	400	320	320
3301	市区	仁章路（二）	10	315	252	252
3302	市区	仁章路（七）	10	400	320	320
3303	市区	仁章路（三）	10	400	320	320
3304	市区	仁章路（五）	10	315	252	252
3305	市区	仁章路（一）	10	315	252	252
3306	市区	仁章路六	10	400	320	320
3307	市区	仁章路四	10	400	320	320
3308	市区	仁章路箱变	10	400	320	320
3309	市区	人防电影院	10	400	320	320
3310	市区	融创南山里 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3311	市区	融创南山里 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3312	市区	肉联厂小区二	10	400	320	320
3313	市区	肉联厂小区六公变	10	400	320	320
3314	市区	肉联厂小区三	10	400	320	320
3315	市区	肉联厂小区四	10	400	320	320
3316	市区	肉联厂小区五	10	400	320	320
3317	市区	肉联厂小区一	10	400	320	320
3318	市区	如意江南 1#配电室 1#变	10	800	640	640
3319	市区	如意江南 1#配电室 2#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3320	市区	如意江南 2#配电室 1#变	10	800	640	640
3321	市区	如意江南 2#配电室 2#变	10	800	640	640
3322	市区	如意江南 3#配电室 1#变	10	800	640	640
3323	市区	如意江南 3#配电室 2#变	10	800	640	640
3324	市区	如意江南 4#配电室 1#变	10	800	640	640
3325	市区	如意江南 4#配电室 2#变	10	800	640	640
3326	市区	瑞景山庄二	10	400	320	320
3327	市区	瑞景山庄三	10	400	320	320
3328	市区	瑞景山庄一	10	400	320	320
3329	市区	瑞泰 12#箱变	10	630	504	504
3330	市区	瑞泰 13#箱变	10	630	504	504
3331	市区	瑞泰 14#箱变	10	630	504	504
3332	市区	瑞泰 15#箱变	10	630	504	504
3333	市区	瑞泰二期 1#箱变	10	630	504	504
3334	市区	瑞泰二期 2#箱变	10	630	504	504
3335	市区	瑞泰二期 3#箱变	10	630	504	504
3336	市区	瑞泰二期 4#箱变	10	630	504	504
3337	市区	瑞泰二期 5#箱变	10	630	504	504
3338	市区	瑞泰二期 6#箱变	10	630	504	504
3339	市区	瑞泰新城 11#箱变	10	630	504	504
3340	市区	瑞香苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3341	市区	瑞香苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3342	市区	瑞香苑 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3343	市区	瑞香苑 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3344	市区	瑞香苑 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3345	市区	瑞香苑 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3346	市区	瑞香苑 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3347	市区	瑞香苑 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3348	市区	瑞香苑 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3349	市区	瑞香苑 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3350	市区	瑞雪苑 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
3351	市区	瑞雪苑 3 号配电室 1 号变	10	500	400	400
3352	市区	瑞雪苑 3 号配电室 2 号变	10	500	400	400
3353	市区	瑞雪苑电房 1#变	10	1000	800	800
3354	市区	瑞雪苑电房 2#	10	800	640	640
3355	市区	润城首府 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3356	市区	润城首府 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3357	市区	润城首府 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3358	市区	润城首府 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3359	市区	润城首府 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3360	市区	润城首府 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3361	市区	润城首府 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3362	市区	润城首府 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3363	市区	润城首府 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3364	市区	润城首府 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3365	市区	润江开发二	10	400	320	320
3366	市区	润江开发三箱变	10	500	400	400
3367	市区	润江开发一	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3368	市区	润康城 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
3369	市区	润康城 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
3370	市区	润康城 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
3371	市区	润康城 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
3372	市区	润康城 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3373	市区	润康城 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3374	市区	润康城 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3375	市区	润康城 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3376	市区	润康城 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3377	市区	润康城 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3378	市区	润康城 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3379	市区	润康城 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3380	市区	润南名居苑二	10	400	320	320
3381	市区	润南名居苑三	10	315	252	252
3382	市区	润南名居苑四	10	315	252	252
3383	市区	润南名居苑一	10	400	320	320
3384	市区	润园 1#电房 1#变	10	1000	800	800
3385	市区	润园 1#电房 2#变	10	1000	800	800
3386	市区	润园 2 号电房 1 号变	10	1000	800	800
3387	市区	润园 2 号电房 2 号变	10	1000	800	800
3388	市区	润园 3 # 电房 1 # 变	10	1000	800	800
3389	市区	润园 3 # 电房 2 # 变	10	1000	800	800
3390	市区	润园 4 # 电房 1 # 变	10	1000	800	800
3391	市区	润园 4 # 电房 2 # 变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3392	市区	润泽园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3393	市区	润泽园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3394	市区	润泽园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3395	市区	润泽园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3396	市区	润泽园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3397	市区	润泽园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3398	市区	润泽园 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3399	市区	润泽园 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3400	市区	润泽园 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3401	市区	润泽园 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3402	市区	润泽园 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3403	市区	润泽园 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3404	市区	润泽园 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3405	市区	润泽园 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3406	市区	润泽园 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3407	市区	润泽园 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3408	市区	润泽园 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3409	市区	润泽园 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3410	市区	润泽园 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3411	市区	润泽园 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3412	市区	润泽园 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3413	市区	润泽园 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3414	市区	润泽园 6 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3415	市区	润泽园 6 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3416	市区	润之源 1#	10	630	504	504
3417	市区	润之源 2#	10	630	504	504
3418	市区	润州花园 1#箱变	10	630	504	504
3419	市区	润州花园 10#箱变	10	630	504	504
3420	市区	润州花园 11 号箱变	10	630	504	504
3421	市区	润州花园 2#箱变	10	500	400	400
3422	市区	润州花园 7#箱变	10	630	504	504
3423	市区	润州花园 8#箱变	10	630	504	504
3424	市区	润州花园 9#箱变	10	500	400	400
3425	市区	润州花园二	10	400	320	320
3426	市区	润州花园二期 1#配电室 1#变	10	800	640	640
3427	市区	润州花园二期 1#配电室 2#变	10	800	640	640
3428	市区	润州花园二期 1#配电室 3#变	10	800	640	640
3429	市区	润州花园二期 1#配电室 4#变	10	800	640	640
3430	市区	润州花园二期 1#箱变	10	630	504	504
3431	市区	润州花园二期 2#电房 1#变	10	800	640	640
3432	市区	润州花园二期 2#电房 2#变	10	800	640	640
3433	市区	润州花园二期 2#箱变	10	630	504	504
3434	市区	润州花园二期 3#电房 1#变	10	630	504	504
3435	市区	润州花园二期 3#电房 2#变	10	630	504	504
3436	市区	润州花园二期 3#电房 3#变	10	630	504	504
3437	市区	润州花园二期 3#电房 4#变	10	630	504	504
3438	市区	润州花园二期 3#箱变	10	630	504	504
3439	市区	润州花园二期 4#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3440	市区	润州花园二期 5#箱变	10	630	504	504
3441	市区	润州花园二期 6#箱变	10	630	504	504
3442	市区	润州花园一	10	400	320	320
3443	市区	润州路	10	200	160	160
3444	市区	润州区政府西	10	400	320	320
3445	市区	润洲花园 3#箱变	10	630	504	504
3446	市区	润洲花园 4#箱变	10	500	400	400
3447	市区	润洲花园 5#箱变	10	630	504	504
3448	市区	润洲花园 6#箱变	10	630	504	504
3449	市区	润洲区人大	10	400	320	320
3450	市区	润洲山路八	10	400	320	320
3451	市区	三八路口	10	400	320	320
3452	市区	三摆渡排涝站	10	400	320	320
3453	市区	三丰美食城	10	630	504	504
3454	市区	三公司宿舍二	10	315	252	252
3455	市区	三公司宿舍六	10	315	252	252
3456	市区	三公司宿舍三	10	315	252	252
3457	市区	三公司宿舍四	10	315	252	252
3458	市区	三公司宿舍五	10	315	252	252
3459	市区	三公司宿舍一	10	315	252	252
3460	市区	三官塘	10	315	252	252
3461	市区	三官塘二	10	400	320	320
3462	市区	三茅宫 1 号箱变	10	630	504	504
3463	市区	三茅宫 2 号箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3464	市区	三茅宫 3 号箱变	10	630	504	504
3465	市区	三茅宫 4 号箱变	10	630	504	504
3466	市区	三茅宫 5 号箱变	10	630	504	504
3467	市区	三茅宫 6 号箱变	10	630	504	504
3468	市区	三茅宫北花苑二	10	630	504	504
3469	市区	三茅宫北花苑一	10	630	504	504
3470	市区	三茅宫二	10	315	252	252
3471	市区	三茅宫二十八	10	400	320	320
3472	市区	三茅宫二十九	10	400	320	320
3473	市区	三茅宫二十六	10	315	252	252
3474	市区	三茅宫二十七	10	400	320	320
3475	市区	三茅宫京阳小区	10	400	320	320
3476	市区	三茅宫三十	10	400	320	320
3477	市区	三茅宫三十二	10	315	252	252
3478	市区	三茅宫三十一	10	400	320	320
3479	市区	三茅宫小区（八）	10	315	252	252
3480	市区	三茅宫小区（二十二）	10	400	320	320
3481	市区	三茅宫小区（二十三）	10	400	320	320
3482	市区	三茅宫小区（二十一）	10	315	252	252
3483	市区	三茅宫小区（九）	10	315	252	252
3484	市区	三茅宫小区（六）	10	400	320	320
3485	市区	三茅宫小区（三）	10	400	320	320
3486	市区	三茅宫小区（十）	10	315	252	252
3487	市区	三茅宫小区（十二）	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3488	市区	三茅宫小区（十九）	10	400	320	320
3489	市区	三茅宫小区（十六）	10	400	320	320
3490	市区	三茅宫小区（十七）	10	400	320	320
3491	市区	三茅宫小区（十三）	10	400	320	320
3492	市区	三茅宫小区（十四）	10	400	320	320
3493	市区	三茅宫小区（十五）	10	400	320	320
3494	市区	三茅宫小区（五）	10	400	320	320
3495	市区	三茅宫小区（一）	10	400	320	320
3496	市区	三茅宫小区电房 1 号变	10	630	504	504
3497	市区	三茅宫小区电房 2 号变	10	630	504	504
3498	市区	三茅宫小区十一	10	400	320	320
3499	市区	三茅宫新村三区 57 号 1#单相变	10	50	40	40
3500	市区	三茅宫新村三区 57 号 2#单相变	10	50	40	40
3501	市区	三茅宫新村三区 57 号 3#单相变	10	50	40	40
3502	市区	三茅宫新村三区 57 号 4#单相变	10	50	40	40
3503	市区	三人医宿舍二	10	400	320	320
3504	市区	三人医宿舍一	10	315	252	252
3505	市区	三四墩子	10	400	320	320
3506	市区	三五九医院宿舍（二）	10	315	252	252
3507	市区	三五九医院宿舍四	10	250	200	200
3508	市区	三元巷箱变	10	630	504	504
3509	市区	山林名墅 1# 电房 1# 变	10	800	640	640
3510	市区	山林名墅 1# 电房 2# 变	10	800	616	616
3511	市区	山林名墅 2 号配电室 1 号变压器	10	630	468	468

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3512	市区	山林名墅 2 号配电室 2 号变压器	10	630	504	504
3513	市区	山林名墅 3 号配电室 1 号变	10	630	483	483
3514	市区	山林名墅 3 号配电室 2 号变	10	630	504	504
3515	市区	山林名墅 4 号配电室 1 号变	10	630	480	480
3516	市区	山林名墅 4 号配电室 2 号变	10	630	488	488
3517	市区	山林名墅 5 号电房 1 号变	10	630	504	504
3518	市区	山林名墅 5 号电房 2 号变	10	630	504	504
3519	市区	山门口街	10	400	320	320
3520	市区	山门口街 (二)	10	400	320	320
3521	市区	山门口街三	10	400	320	320
3522	市区	山西省军区镇江干休所	10	315	252	252
3523	市区	山西省军区镇江干休所电房	10	630	504	504
3524	市区	山巷	10	400	320	320
3525	市区	山泽园 1#配电室 1#变	10	630	504	504
3526	市区	山泽园 1#配电室 2#变	10	630	504	504
3527	市区	山泽园 1#配电室 3#变	10	630	504	504
3528	市区	山泽园 1#配电室 4#变	10	630	504	504
3529	市区	山泽园 2#配电室 1#变	10	630	504	504
3530	市区	山泽园 2#配电室 2#变	10	630	504	504
3531	市区	山泽园 2#配电室 3#变	10	630	504	504
3532	市区	山泽园 2#配电室 4#变	10	630	504	504
3533	市区	山泽园二期 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3534	市区	山泽园二期 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3535	市区	山泽园二期 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3536	市区	山泽园二期 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3537	市区	商检局	10	315	252	252
3538	市区	上悦诗苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3539	市区	上悦诗苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3540	市区	上悦诗苑 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3541	市区	上悦诗苑 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3542	市区	上悦诗苑 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3543	市区	上悦诗苑 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3544	市区	上悦诗苑 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3545	市区	上悦诗苑 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3546	市区	上悦诗苑 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3547	市区	上悦诗苑 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3548	市区	上悦诗苑二期 1 号配电室 1 号变	10	630	504	504
3549	市区	上悦诗苑二期 1 号配电室 2 号变	10	630	504	504
3550	市区	上悦诗苑二期 1 号配电室 3 号变	10	630	504	504
3551	市区	上悦诗苑二期 1 号配电室 4 号变	10	630	504	504
3552	市区	上悦诗苑二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3553	市区	上悦诗苑二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3554	市区	上悦诗苑二期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3555	市区	上悦诗苑二期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3556	市区	上悦诗苑二期 3 号配电室 1 号变	10	630	504	504
3557	市区	上悦诗苑二期 3 号配电室 2 号变	10	630	504	504
3558	市区	上悦诗苑二期 3 号配电室 3 号变	10	630	504	504
3559	市区	上悦诗苑二期 3 号配电室 4 号变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3560	市区	尚都花园电房 1#变	10	1000	800	800
3561	市区	尚都花园电房 2#变	10	1000	800	800
3562	市区	尚海铭苑 1#电房 1#变	10	1000	800	800
3563	市区	尚海铭苑 1#电房 2#变	10	800	640	640
3564	市区	尚海铭苑 2#电房 1#变	10	800	640	640
3565	市区	尚海铭苑 2#电房 2#	10	1000	800	800
3566	市区	尚海茗苑二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3567	市区	尚海茗苑二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3568	市区	尚海茗苑二期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3569	市区	尚海茗苑二期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3570	市区	尚海茗苑二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3571	市区	尚海茗苑二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3572	市区	尚海茗苑二期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3573	市区	尚海茗苑二期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3574	市区	尚美苑 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
3575	市区	尚美苑 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
3576	市区	尚美苑 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
3577	市区	尚美苑 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
3578	市区	尚美苑 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
3579	市区	尚美苑 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
3580	市区	尚美苑 2 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
3581	市区	尚书坊 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3582	市区	尚书坊 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3583	市区	尚书坊 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3584	市区	尚书坊 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3585	市区	尚书坊 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3586	市区	尚书坊 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3587	市区	尚书坊 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3588	市区	尚书坊 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3589	市区	尚书坊 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3590	市区	尚书坊 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3591	市区	尚书坊 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3592	市区	尚书坊 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3593	市区	尚友新村	10	400	320	320
3594	市区	尚友新村二	10	250	200	200
3595	市区	尚友新村六	10	400	320	320
3596	市区	尚友新村三	10	315	252	252
3597	市区	尚友新村四	10	400	320	320
3598	市区	尚友新村五	10	400	320	320
3599	市区	神农开发二箱变	10	500	400	400
3600	市区	神农开发三箱变	10	500	400	400
3601	市区	神农开发一箱变	10	630	504	504
3602	市区	盛达开发二	10	400	320	320
3603	市区	盛达开发一	10	400	320	320
3604	市区	盛达新村三	10	400	320	320
3605	市区	盛达新村四	10	400	320	320
3606	市区	盛达新村五	10	200	160	160
3607	市区	盛达新村箱变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3608	市区	胜利付角	10	200	160	160
3609	市区	胜利路 1 号箱变	10	630	504	504
3610	市区	胜利路 2#箱变	10	630	504	504
3611	市区	胜利路（三）	10	315	252	252
3612	市区	胜利路（四）	10	400	320	320
3613	市区	胜利路（一）	10	315	252	252
3614	市区	师范学校	10	400	320	320
3615	市区	狮子街	10	400	320	320
3616	市区	石马湾	10	315	252	252
3617	市区	石马湾八	10	315	252	252
3618	市区	石马湾二	10	400	320	320
3619	市区	石马湾九	10	400	320	320
3620	市区	石马湾六	10	400	320	320
3621	市区	石马湾七	10	315	252	252
3622	市区	石马湾三	10	400	320	320
3623	市区	石马湾十	10	315	252	252
3624	市区	石马湾十二	10	315	252	252
3625	市区	石马湾十一	10	400	320	320
3626	市区	石马湾十一东	10	400	320	320
3627	市区	石马湾四	10	400	320	320
3628	市区	石马湾五	10	400	320	320
3629	市区	石马湾五区（六）	10	400	320	320
3630	市区	石油公司宿舍	10	250	200	200
3631	市区	时代华府 1#电房 1#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3632	市区	时代华府 1#电房 2#变	10	800	640	640
3633	市区	时代华府 2#电房 1#变	10	800	640	640
3634	市区	时代华府 2#电房 2#变	10	800	640	640
3635	市区	时代华府 3#电房 1#变	10	630	504	504
3636	市区	时代华府 3#电房 2#变	10	800	640	640
3637	市区	时代华府 3#电房 3#变	10	800	640	640
3638	市区	时代华府 3#电房 4#变	10	800	640	640
3639	市区	时光雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3640	市区	时光雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3641	市区	时光雅苑 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3642	市区	时光雅苑 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3643	市区	世纪花园 1#箱变	10	630	504	504
3644	市区	世纪花园 2#箱变	10	630	504	504
3645	市区	世纪晶华配电室	10	630	504	504
3646	市区	世纪乐园（二）	10	400	320	320
3647	市区	世纪乐园（三）	10	400	320	320
3648	市区	世纪乐园（一）	10	400	320	320
3649	市区	世纪乐园箱变 001004	10	200	160	160
3650	市区	世茂云图 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3651	市区	世茂云图 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3652	市区	世茂云图 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3653	市区	世茂云图 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3654	市区	世茂云图 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3655	市区	世茂云图 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3656	市区	世茂云图 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3657	市区	世茂云图 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3658	市区	世茂云图 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3659	市区	世茂云图 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3660	市区	世茂云图 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3661	市区	世茂云图 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3662	市区	市二中	10	400	320	320
3663	市区	市政府箱变	10	400	320	320
3664	市区	寿邱街箱变	10	630	504	504
3665	市区	梳儿巷	10	315	252	252
3666	市区	梳儿巷二	10	400	320	320
3667	市区	曙光村金家湾	10	400	320	320
3668	市区	树脂住宅区	10	200	146	146
3669	市区	树脂住宅区二	10	315	252	252
3670	市区	双胞胎二	10	400	320	320
3671	市区	双井路东	10	400	320	320
3672	市区	水陆寺巷东箱变	10	630	504	504
3673	市区	水陆寺巷西	10	400	320	320
3674	市区	水陆寺巷中二箱变	10	630	504	504
3675	市区	水陆寺巷中箱变	10	630	504	504
3676	市区	水木阳光 2#电房 1#变	10	800	640	640
3677	市区	水木阳光 2#电房 2#	10	800	640	640
3678	市区	水木阳光电房 1#	10	800	640	640
3679	市区	水木阳光电房 2#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3680	市区	水木阳光电房 3#	10	800	640	640
3681	市区	水木阳光电房 4#变	10	630	504	504
3682	市区	四季风华 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3683	市区	四季风华 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3684	市区	四季风华 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3685	市区	四季风华 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3686	市区	四季风华 2 号配电室 1 号变	10	630	504	504
3687	市区	四季风华 2 号配电室 2 号变	10	630	504	504
3688	市区	四季风华二期 1 号配电室 1 号变	10	630	504	504
3689	市区	四季风华二期 1 号配电室 2 号变	10	630	504	504
3690	市区	四季风华二期 1 号配电室 3 号变	10	630	504	504
3691	市区	四季风华二期 1 号配电室 4 号变	10	630	504	504
3692	市区	四建宿舍	10	400	320	320
3693	市区	四人医宿舍	10	400	320	320
3694	市区	四院北箱变	10	630	504	504
3695	市区	四圩村水电站	10	400	320	320
3696	市区	四圩村钟家圩	10	400	320	320
3697	市区	松盛新村二	10	400	320	320
3698	市区	松盛新村三	10	315	252	252
3699	市区	松盛新村四	10	315	252	252
3700	市区	松盛新村五	10	400	320	320
3701	市区	松盛新村一	10	400	320	320
3702	市区	松盛新村一箱变	10	500	400	400
3703	市区	松盛园 2 号箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3704	市区	松盛园 3 号箱变	10	630	504	504
3705	市区	松盛园四箱变	10	630	504	504
3706	市区	松盛园一箱变	10	630	504	504
3707	市区	宋官营箱变主变	10	400	320	320
3708	市区	苏福马宿舍二	10	315	252	252
3709	市区	苏福马宿舍三	10	315	252	252
3710	市区	苏福马宿舍四	10	315	252	252
3711	市区	苏福马宿舍五	10	315	252	252
3712	市区	苏福马宿舍一	10	315	252	252
3713	市区	苏果超市	10	400	320	320
3714	市区	苏美德船舶宿舍二	10	315	252	252
3715	市区	苏美德船舶宿舍一	10	315	252	252
3716	市区	苏宁广场 1 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
3717	市区	苏宁广场 1 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
3718	市区	苏宁广场 2 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
3719	市区	苏宁广场 2 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
3720	市区	苏宁广场 3 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
3721	市区	苏宁广场 3 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
3722	市区	苏宁广场 3 号配电室 3 号变压器	10	800	640	640
3723	市区	苏宁广场 3 号配电室 4 号变压器	10	800	640	640
3724	市区	苏宁广场 4 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
3725	市区	苏宁广场 4 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
3726	市区	苏宁广场 4 号配电室 3 号变压器	10	800	640	640
3727	市区	苏宁广场 4 号配电室 4 号变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3728	市区	苏宁广场 5 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
3729	市区	苏宁广场 5 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
3730	市区	苏宁广场 5 号配电室 3 号变压器	10	800	640	640
3731	市区	苏宁广场 5 号配电室 4 号变压器	10	800	640	640
3732	市区	苏源集团 1 号箱变母线变压器	10	500	400	400
3733	市区	苏源集团 2#箱变变压器	10	500	400	400
3734	市区	苏源集团 3 号箱变	10	630	398	398
3735	市区	苏源集团 4 号箱变	10	630	504	504
3736	市区	塑料二厂公变	10	315	252	252
3737	市区	塔影湖	10	400	320	320
3738	市区	塔影湖 1#箱变	10	400	320	320
3739	市区	太古城 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3740	市区	太古城 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3741	市区	太古城 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3742	市区	太古城 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3743	市区	太古城 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3744	市区	太古城 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3745	市区	太古城 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3746	市区	太古城 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3747	市区	太古城 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3748	市区	太古城 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3749	市区	太古城 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3750	市区	太古城 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3751	市区	太古城 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3752	市区	太古城 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3753	市区	太古城 6 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3754	市区	太古城 6 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3755	市区	太古城 B3 地块 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
3756	市区	太古城 B3 地块 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
3757	市区	太古城 B3 地块 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
3758	市区	太古城 B3 地块 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
3759	市区	太古城 B3 地块 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
3760	市区	太古城 B3 地块 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
3761	市区	太古城 B3 地块 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
3762	市区	太古城 B3 地块 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
3763	市区	太古城 B3 地块 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
3764	市区	太古城 B3 地块 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
3765	市区	太古山	10	400	320	320
3766	市区	太平圩 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3767	市区	太平圩 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3768	市区	太平圩 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3769	市区	太平圩 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3770	市区	太平圩 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3771	市区	太平圩 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3772	市区	太平圩 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3773	市区	太平圩 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3774	市区	太平庵片区二	10	400	320	320
3775	市区	太平庵片区一	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3776	市区	檀山嘉园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3777	市区	檀山嘉园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3778	市区	檀山嘉园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3779	市区	檀山嘉园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3780	市区	檀香园电房 1#变	10	1000	800	800
3781	市区	檀香园电房 2#变	10	1000	800	800
3782	市区	檀悦名居 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3783	市区	檀悦名居 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3784	市区	檀悦名居 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3785	市区	檀悦名居 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3786	市区	檀悦名居 2 号配电室 1 号变	10	630	504	504
3787	市区	檀悦名居 2 号配电室 2 号变	10	630	504	504
3788	市区	檀悦名居 2 号配电室 3 号变	10	630	504	504
3789	市区	檀悦名居 2 号配电室 4 号变	10	630	504	504
3790	市区	桃花山庄 3#箱变	10	630	504	504
3791	市区	桃花山庄 4#箱变	10	630	504	504
3792	市区	桃花山庄 5#箱变	10	630	504	504
3793	市区	桃花山庄 6#箱变	10	500	400	400
3794	市区	桃花山庄二	10	400	320	320
3795	市区	桃花山庄二期 1#箱变	10	630	504	504
3796	市区	桃花山庄二期 2#箱变	10	630	504	504
3797	市区	桃花山庄高层 1 箱变配电变压器	10	630	504	504
3798	市区	桃花山庄高层 2#箱变	10	630	504	504
3799	市区	桃花山庄三箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3800	市区	桃花山庄四	10	400	320	320
3801	市区	桃花山庄五	10	400	320	320
3802	市区	桃花山庄箱变二	10	630	504	504
3803	市区	桃花山庄一	10	400	320	320
3804	市区	桃花山庄一期二	10	400	320	320
3805	市区	桃花坞 132#箱变	10	500	400	400
3806	市区	桃花坞八区 16 号 1#	10	50	40	40
3807	市区	桃花坞八区 16 号 2#	10	50	40	40
3808	市区	桃花坞八区二	10	400	320	320
3809	市区	桃花坞八区三	10	315	252	252
3810	市区	桃花坞八区四	10	315	252	252
3811	市区	桃花坞八区一	10	315	252	252
3812	市区	桃花坞二区二	10	400	320	320
3813	市区	桃花坞二区一	10	315	252	252
3814	市区	桃花坞六区一	10	400	320	320
3815	市区	桃花坞路	10	400	320	320
3816	市区	桃花坞路东	10	400	320	320
3817	市区	桃花坞路东二	10	315	252	252
3818	市区	桃花坞路东三	10	400	320	320
3819	市区	桃花坞路东四	10	315	252	252
3820	市区	桃花坞路十区一	10	400	320	320
3821	市区	桃花坞路四	10	400	320	320
3822	市区	桃花坞路西	10	400	320	320
3823	市区	桃花坞路西二	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3824	市区	桃花坞路西三	10	400	320	320
3825	市区	桃花坞路西四	10	400	320	320
3826	市区	桃花坞路西一	10	400	320	320
3827	市区	桃花坞路中	10	315	252	252
3828	市区	桃花坞七区 11 号 1#	10	50	40	40
3829	市区	桃花坞七区 11 号 2#	10	50	40	40
3830	市区	桃花坞七区 11 号 3#	10	50	40	40
3831	市区	桃花坞七区 11 号 4#	10	50	40	40
3832	市区	桃花坞十区(四)	10	315	252	252
3833	市区	桃花坞十区二	10	400	320	320
3834	市区	桃花坞十区三	10	400	320	320
3835	市区	桃花坞五区（一）	10	400	320	320
3836	市区	桃花坞五区二	10	315	252	252
3837	市区	桃花坞五区三	10	400	320	320
3838	市区	桃花坞五区四	10	400	320	320
3839	市区	桃花坞新村十一区 36 号 1#单相变	10	50	40	40
3840	市区	桃花坞新村十一区 36 号 2#单相变	10	50	40	40
3841	市区	桃花坞新村十一区 36 号 3#单相变	10	50	40	40
3842	市区	桃花坞新村十一区 36 号 4#单相变	10	50	40	40
3843	市区	桃花坞一区 48 号 1#	10	50	40	40
3844	市区	桃花坞一区 48 号 2#	10	50	40	40
3845	市区	桃花坞一区 48 号 3#	10	50	40	40
3846	市区	桃花坞一区 48 号 4#	10	50	40	40
3847	市区	桃花源二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3848	市区	桃花源二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3849	市区	桃花源二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3850	市区	桃花源二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3851	市区	桃花源二期 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3852	市区	桃花源二期 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3853	市区	桃花源二期 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3854	市区	桃花源二期 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3855	市区	桃李园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3856	市区	桃李园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3857	市区	桃李园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3858	市区	桃李园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3859	市区	桃李园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3860	市区	桃李园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3861	市区	桃李园 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3862	市区	桃李园 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3863	市区	桃李园 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3864	市区	桃李园 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3865	市区	桃西路西 1 号箱变	10	630	504	504
3866	市区	桃西路西 2 号箱变	10	630	504	504
3867	市区	桃园八	10	400	320	320
3868	市区	桃园八西	10	400	320	320
3869	市区	桃园二	10	400	320	320
3870	市区	桃园二北	10	315	252	252
3871	市区	桃园九	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3872	市区	桃园口	10	315	252	252
3873	市区	桃园六	10	315	252	252
3874	市区	桃园六东	10	315	252	252
3875	市区	桃园七	10	315	252	252
3876	市区	桃园七西	10	315	252	252
3877	市区	桃园三	10	500	400	400
3878	市区	桃园十	10	315	252	252
3879	市区	桃园十二	10	400	320	320
3880	市区	桃园十三	10	400	320	320
3881	市区	桃园十四	10	400	320	320
3882	市区	桃园十一	10	400	320	320
3883	市区	桃园四	10	400	320	320
3884	市区	桃园四北	10	400	320	320
3885	市区	桃园四南	10	400	320	320
3886	市区	桃园五	10	400	320	320
3887	市区	桃园五西	10	315	252	252
3888	市区	桃园西	10	315	252	252
3889	市区	桃园一	10	400	320	320
3890	市区	桃园一北	10	400	320	320
3891	市区	体育馆箱变	10	630	504	504
3892	市区	天成嘉园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3893	市区	天成嘉园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3894	市区	天成嘉园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3895	市区	天成嘉园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3896	市区	天成嘉园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3897	市区	天成嘉园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3898	市区	天成嘉园 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3899	市区	天成嘉园 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3900	市区	天和星城 1#箱变	10	630	504	504
3901	市区	天和星城 10#箱变	10	630	504	504
3902	市区	天和星城 12#箱变	10	630	504	504
3903	市区	天和星城 13#箱变	10	630	504	504
3904	市区	天和星城 2#箱变	10	500	400	400
3905	市区	天和星城 3#箱变	10	630	504	504
3906	市区	天和星城 4#箱变	10	500	400	400
3907	市区	天和星城 5#箱变	10	630	504	504
3908	市区	天和星城 6#箱变	10	630	504	504
3909	市区	天和星城 7#箱变	10	500	387	387
3910	市区	天和星城 8#箱变	10	630	504	504
3911	市区	天和星城 9#箱变	10	630	504	504
3912	市区	天和星城二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3913	市区	天和星城二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3914	市区	天和星城二期 2 号配电室 1 号变	10	630	504	504
3915	市区	天和星城二期 2 号配电室 2 号变	10	630	504	504
3916	市区	天和星城二期 2 号配电室 3 号变	10	630	504	504
3917	市区	天和星城二期 2 号配电室 4 号变	10	630	504	504
3918	市区	天慧	10	315	252	252
3919	市区	天慧园	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3920	市区	天慧园二	10	400	320	320
3921	市区	天慧园三	10	400	320	320
3922	市区	天桥六普宿舍二	10	400	320	320
3923	市区	天桥六普宿舍三	10	400	320	320
3924	市区	天桥六普宿舍一	10	400	320	320
3925	市区	天桥路	10	400	320	320
3926	市区	天桥路三	10	400	320	320
3927	市区	天元一品电房 1#变	10	1000	800	800
3928	市区	天元一品电房 2#变	10	1000	800	800
3929	市区	天正置业电房 1#变	10	800	640	640
3930	市区	天正置业电房 2#变	10	800	640	640
3931	市区	铁城路口	10	400	320	320
3932	市区	铁路车站西一村（二）	10	400	320	320
3933	市区	铁路车站西一村（三）	10	400	320	320
3934	市区	铁路车站西一村一	10	200	160	160
3935	市区	铁路东站货运二	10	400	320	320
3936	市区	铁路东站货运一	10	400	320	320
3937	市区	铁路岗子下宿舍	10	400	320	320
3938	市区	铁路牌湾宿舍	10	400	320	320
3939	市区	铁路西站	10	200	160	160
3940	市区	同德里电房	10	315	252	252
3941	市区	同德里箱变	10	630	504	504
3942	市区	同德里住宅区	10	400	320	320
3943	市区	外贸冷库	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3944	市区	万达广场 1# 电房 1# 变	10	630	504	504
3945	市区	万达广场 1# 电房 2# 变	10	630	504	504
3946	市区	万达广场 2# 电房 1# 变	10	630	504	504
3947	市区	万达广场 2# 电房 2# 变	10	630	504	504
3948	市区	万达广场 3# 电房 1# 变	10	800	640	640
3949	市区	万达广场 3# 电房 2# 变	10	800	640	640
3950	市区	万达广场 4# 电房 1# 变	10	800	640	640
3951	市区	万达广场 4# 电房 2# 变	10	800	640	640
3952	市区	万达广场 5# 电房 1# 变	10	800	640	640
3953	市区	万达广场 5# 电房 2# 变	10	800	640	640
3954	市区	万达广场 5# 电房 3# 变	10	800	640	640
3955	市区	万达广场 5# 电房 4# 变	10	800	640	640
3956	市区	万达广场 6# 电房 1# 变	10	630	504	504
3957	市区	万达广场 6# 电房 2# 变	10	630	504	504
3958	市区	万达广场 6# 电房 3# 变	10	630	504	504
3959	市区	万达广场 6# 电房 4# 变	10	630	504	504
3960	市区	万达广场 7# 电房 1# 变	10	800	640	640
3961	市区	万达广场 7# 电房 2# 变	10	800	640	640
3962	市区	万古一人巷 1 号箱变	10	500	400	400
3963	市区	万古一人巷 2#箱变	10	500	400	400
3964	市区	万古一人巷 3#箱变	10	500	400	400
3965	市区	万古一人巷电房 1#变	10	500	400	400
3966	市区	万古一人巷电房 2#变	10	500	400	400
3967	市区	万家巷	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3968	市区	万家巷二	10	400	320	320
3969	市区	万家巷三	10	400	320	320
3970	市区	万家巷四	10	400	320	320
3971	市区	万科蓝山 1#配电室 1#变	10	800	640	640
3972	市区	万科蓝山 1#配电室 2#变	10	800	640	640
3973	市区	万科蓝山 2#配电室 1#变	10	800	640	640
3974	市区	万科蓝山 2#配电室 2#变	10	800	621	621
3975	市区	万科蓝山 3 号配电室 1 号变	10	800	559	559
3976	市区	万科蓝山 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3977	市区	万科蓝山 4 号配电室 1 号变	10	800	604	604
3978	市区	万科蓝山 4 号配电室 2 号变	10	800	628	628
3979	市区	万科蓝山 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3980	市区	万科蓝山 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3981	市区	万科蓝山 5# 电房 1# 变	10	800	623	623
3982	市区	万科蓝山 5# 电房 2# 变	10	800	640	640
3983	市区	万科蓝山 6# 电房 1# 变	10	800	593	593
3984	市区	万科蓝山 6# 电房 2# 变	10	800	620	620
3985	市区	万科蓝山 7# 电房 1# 变	10	800	640	640
3986	市区	万科蓝山 7# 电房 2# 变	10	800	640	640
3987	市区	万科蓝山 8# 电房 1# 变	10	800	640	640
3988	市区	万科蓝山 8# 电房 2# 变	10	800	640	640
3989	市区	万科蓝山二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3990	市区	万科蓝山二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3991	市区	万科蓝山二期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
3992	市区	万科蓝山二期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3993	市区	万科蓝山二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3994	市区	万科蓝山二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3995	市区	万科蓝山二期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
3996	市区	万科蓝山二期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
3997	市区	万科蓝山二期 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
3998	市区	万科蓝山二期 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
3999	市区	万科蓝山二期 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4000	市区	万科蓝山二期 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4001	市区	万科蓝山二期 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4002	市区	万科蓝山二期 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4003	市区	万科蓝山二期 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4004	市区	万科蓝山二期 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4005	市区	万科蓝山二期 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4006	市区	万科蓝山二期 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4007	市区	万科沁园 7 号电房 1 号变	10	800	640	640
4008	市区	万科沁园 7 号电房 2 号变	10	800	640	640
4009	市区	万科沁园 7 号电房 3 号变	10	800	640	640
4010	市区	万科沁园 7 号电房 4 号变	10	800	640	640
4011	市区	王家湾	10	500	400	400
4012	市区	王家湾四	10	315	173	173
4013	市区	王家湾一	10	400	320	320
4014	市区	王家巷（二）	10	400	320	320
4015	市区	王家巷（一）	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4016	市区	王家巷三	10	315	252	252
4017	市区	王家巷箱变	10	630	504	504
4018	市区	王家新苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4019	市区	王家新苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4020	市区	王家新苑 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4021	市区	王家新苑 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4022	市区	王家新苑 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4023	市区	王家新苑 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4024	市区	王家新苑 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4025	市区	王家新苑 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4026	市区	王家新苑 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4027	市区	王家新苑 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4028	市区	王家新苑 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4029	市区	王家新苑 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4030	市区	网巾桥	10	500	400	400
4031	市区	旺府家园 1# 电房 1#变	10	800	640	640
4032	市区	旺府家园 1# 电房 2#变	10	800	640	640
4033	市区	旺府家园 2# 电房 1#变	10	800	640	640
4034	市区	旺府家园 2# 电房 2#变	10	630	504	504
4035	市区	旺角广场配电室 1 号变	10	800	640	640
4036	市区	旺角广场配电室 2 号变	10	800	640	640
4037	市区	旺角广场箱变	10	630	246	246
4038	市区	望京天地二箱变	10	500	400	400
4039	市区	望京天地一箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4040	市区	卫东电灌站	10	400	320	320
4041	市区	文教用品 2 号箱变	10	500	400	400
4042	市区	文教用品厂 1#箱变	10	630	504	504
4043	市区	文心苑 1 号公用配电室 1 号变	10	800	640	640
4044	市区	文心苑 1 号公用配电室 2 号变	10	800	640	640
4045	市区	文心苑 1 号公用配电室 3 号变	10	800	640	640
4046	市区	文心苑 1 号公用配电室 4 号变	10	800	640	640
4047	市区	文心苑 2 号公用配电室 1 号变	10	800	640	640
4048	市区	文心苑 2 号公用配电室 2 号变	10	800	640	640
4049	市区	文心苑 2 号公用配电室 3 号变	10	800	640	640
4050	市区	文心苑 2 号公用配电室 4 号变	10	800	640	640
4051	市区	无名巷二	10	400	320	320
4052	市区	无名巷一	10	400	320	320
4053	市区	无线电器材厂	10	400	320	320
4054	市区	吴家门片区	10	400	320	320
4055	市区	吴家门片区二	10	400	320	320
4056	市区	吴家门箱变	10	630	504	504
4057	市区	武警宿舍	10	315	252	252
4058	市区	五摆渡排涝站	10	400	320	320
4059	市区	五金公司宿舍	10	200	160	160
4060	市区	五里村六组	10	400	320	320
4061	市区	五套 05 号变	10	400	57	57
4062	市区	五条街二	10	400	320	320
4063	市区	五条街农贸市场	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4064	市区	五条街一	10	315	252	252
4065	市区	物供站	10	400	320	320
4066	市区	西府街（二）	10	400	320	320
4067	市区	西府街（三）	10	400	320	320
4068	市区	西府街（一）	10	400	320	320
4069	市区	西更楼巷	10	500	400	400
4070	市区	西门加油站	10	315	252	252
4071	市区	西门加油站（四）	10	315	252	252
4072	市区	西门加油站二	10	400	320	320
4073	市区	西门加油站六	10	400	320	320
4074	市区	西门加油站三	10	400	320	320
4075	市区	西门加油站五	10	315	252	252
4076	市区	西石 01 号变	10	400	320	320
4077	市区	西石 04# 变	10	100	62	62
4078	市区	西石 16 号变	10	100	80	80
4079	市区	西石大塘	10	400	134	134
4080	市区	西石二村	10	400	277	277
4081	市区	西体分厂	10	400	320	320
4082	市区	西下坡	10	315	252	252
4083	市区	西苑新村（二）	10	500	400	400
4084	市区	西苑新村（三）	10	400	320	320
4085	市区	西苑新村（一）	10	400	320	320
4086	市区	下河头	10	400	320	320
4087	市区	下河头二	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4088	市区	下河头六	10	400	320	320
4089	市区	下河头三	10	315	252	252
4090	市区	下河头四	10	315	252	252
4091	市区	下河头五	10	400	283	283
4092	市区	下桃花坞二	10	315	252	252
4093	市区	下桃花坞六	10	315	252	252
4094	市区	下桃花坞七	10	400	320	320
4095	市区	下桃花坞三	10	400	320	320
4096	市区	下桃花坞四	10	400	320	320
4097	市区	下桃花坞五	10	400	320	320
4098	市区	下桃花坞一	10	400	320	320
4099	市区	仙鹤巷	10	400	320	320
4100	市区	仙鹤巷箱变	10	500	400	400
4101	市区	县公安箱变	10	630	504	504
4102	市区	县建筑工程公司	10	400	320	320
4103	市区	县交通路桥管理处	10	400	320	320
4104	市区	县汽车队	10	200	160	160
4105	市区	县水利工程队	10	400	320	320
4106	市区	县水利机械厂	10	400	320	320
4107	市区	香江花城 1#电房 1#变	10	1000	735	735
4108	市区	香江花城 1#电房 2#变	10	1000	800	800
4109	市区	香江花城 1-1 箱变	10	630	504	504
4110	市区	香江花城 1-2 箱变	10	630	504	504
4111	市区	香江花城 1-4 箱变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4112	市区	香江花城 1-5 箱变	10	630	504	504
4113	市区	香江花城 1-6 箱变	10	630	504	504
4114	市区	香江花城 1-7 箱变	10	800	640	640
4115	市区	香江花城 1-8 箱变	10	630	504	504
4116	市区	香江花城 2#电房 1#变	10	800	640	640
4117	市区	香江花城 2#电房 2#变	10	800	640	640
4118	市区	香江花城 2-1 箱变	10	630	504	504
4119	市区	香江花城 2-2 箱变	10	630	504	504
4120	市区	香江花城 2-3 箱式变	10	630	504	504
4121	市区	香江花城 2-4 箱变	10	630	504	504
4122	市区	香江花城 2-5 箱变	10	630	504	504
4123	市区	香江花城 3#电房 1#	10	800	640	640
4124	市区	香江花城 3#电房 2#	10	800	640	640
4125	市区	香江花城 4#电房 1#	10	800	640	640
4126	市区	香江花城 4#电房 2#	10	800	640	640
4127	市区	香江花城 5#电房 1#	10	800	640	640
4128	市区	香江花城 5#电房 2#	10	800	640	640
4129	市区	香江花城 6#电房 1#变	10	800	640	640
4130	市区	香江花城 6#电房 2#变	10	800	640	640
4131	市区	香江花城 7#电房 1#变	10	1000	800	800
4132	市区	香江花城 7#电房 2#变	10	1000	800	800
4133	市区	香江花城小学箱变	10	630	504	504
4134	市区	香江花城一期 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
4135	市区	香江花城一期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4136	市区	香江花城中央苑电房 1 号变	10	800	640	640
4137	市区	香江花城中央苑电房 2 号变	10	800	640	640
4138	市区	香江世纪 2#电房 1#变	10	1000	800	800
4139	市区	香江世纪 2#电房 2#变	10	1000	800	800
4140	市区	香江世纪 2#电房 3#变	10	800	640	640
4141	市区	香江世纪 2#电房 4#变	10	800	640	640
4142	市区	香江世纪名城 1 号电房 1 号变	10	1000	800	800
4143	市区	香江世纪名城 1 号电房 2 号变	10	1000	800	800
4144	市区	香江世纪名城 3#电房 1#变	10	1000	800	800
4145	市区	香江世纪名城 3#电房 2#变	10	1000	800	800
4146	市区	香江世纪名城 4#电房 1#变	10	1000	800	800
4147	市区	香江世纪名城 4#电房 2#变	10	1000	800	800
4148	市区	香江世纪名城 5 号电房 1 号变	10	800	640	640
4149	市区	香江世纪名城 5 号电房 2 号变	10	800	640	640
4150	市区	香柳苑电房 1#变	10	1000	800	800
4151	市区	香柳苑电房 2#变	10	1000	800	800
4152	市区	香奈河畔 1#配电室 1#变	10	800	640	640
4153	市区	香奈河畔 1#配电室 2#变	10	800	640	640
4154	市区	香奈河畔 2#配电室 1#变	10	800	640	640
4155	市区	香奈河畔 2#配电室 2#变	10	800	640	640
4156	市区	香奈河畔 3#配电室 1#变	10	800	640	640
4157	市区	香奈河畔 3#配电室 2#变	10	800	640	640
4158	市区	香奈河畔 4#配电室 1#变	10	800	640	640
4159	市区	香奈河畔 4#配电室 2#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4160	市区	香山华庭 2#电房 1#变*	10	1000	800	800
4161	市区	香山华庭 2#电房 2#变	10	800	640	640
4162	市区	香山华庭电房 1#变	10	800	640	640
4163	市区	香山华庭电房 2#变*	10	1000	800	800
4164	市区	乡政府宿舍	10	400	320	320
4165	市区	象山茶场八	10	315	252	252
4166	市区	象山茶场九	10	315	252	252
4167	市区	象山茶场六	10	400	320	320
4168	市区	象山茶场七	10	400	320	320
4169	市区	象山茶场十	10	400	320	320
4170	市区	象山茶场四	10	400	320	320
4171	市区	象山茶场五	10	315	252	252
4172	市区	象山茶场一	10	315	252	252
4173	市区	象山茶厂（二）	10	400	320	320
4174	市区	象山茶厂（三）	10	400	320	320
4175	市区	象山丹徒闸口	10	400	320	320
4176	市区	象山供销社	10	250	200	200
4177	市区	象山贺组	10	400	256	256
4178	市区	象山恒王亭	10	400	320	320
4179	市区	象山花园 1#电房 1#变	10	800	640	640
4180	市区	象山花园 1#电房 2#变	10	800	640	640
4181	市区	象山花园 1#电房 3#变	10	800	640	640
4182	市区	象山花园 1#电房 4#变	10	800	640	640
4183	市区	象山花园 2#电房 1#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4184	市区	象山花园 2#电房 2#变	10	800	640	640
4185	市区	象山花园 2#电房 3#变	10	800	640	640
4186	市区	象山花园 2#电房 4#变	10	800	640	640
4187	市区	象山花园 3#电房 1#变	10	630	504	504
4188	市区	象山花园 3#电房 2#变	10	630	504	504
4189	市区	象山花园 4#电房 1#变	10	630	504	504
4190	市区	象山花园 4#电房 2#变	10	630	504	504
4191	市区	象山花园 4#电房 3#变	10	630	504	504
4192	市区	象山花园 4#电房 4#变	10	630	504	504
4193	市区	象山花园 5#电房 1#变	10	800	640	640
4194	市区	象山花园 5#电房 2#变	10	800	640	640
4195	市区	象山花园 5#电房 3#变	10	800	640	640
4196	市区	象山花园 5#电房 4#变	10	800	640	640
4197	市区	象山花园 6#电房 1#变	10	800	640	640
4198	市区	象山花园 6#电房 2#变	10	800	640	640
4199	市区	象山花园 7#电房 1#变	10	800	640	640
4200	市区	象山花园 7#电房 2#变	10	800	640	640
4201	市区	象山花园 8#电房 1#变	10	630	504	504
4202	市区	象山花园 8#电房 2#变	10	630	504	504
4203	市区	象山花园二期 1#配电室 1#变	10	800	640	640
4204	市区	象山花园二期 1#配电室 2#变	10	800	640	640
4205	市区	象山花园二期 1#配电室 3#变	10	800	640	640
4206	市区	象山花园二期 1#配电室 4#变	10	800	640	640
4207	市区	象山花园二期 10 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4208	市区	象山花园二期 10 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4209	市区	象山花园二期 10 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4210	市区	象山花园二期 10 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4211	市区	象山花园二期 2#配电室 1#变	10	630	504	504
4212	市区	象山花园二期 2#配电室 2#变	10	630	504	504
4213	市区	象山花园二期 2#配电室 3#变	10	630	504	504
4214	市区	象山花园二期 2#配电室 4#变	10	630	504	504
4215	市区	象山花园二期 3#配电室 1#变	10	800	640	640
4216	市区	象山花园二期 3#配电室 2#变	10	800	640	640
4217	市区	象山花园二期 3#配电室 3#变	10	800	640	640
4218	市区	象山花园二期 3#配电室 4#变	10	800	640	640
4219	市区	象山花园二期 4#配电室 2#变	10	800	640	640
4220	市区	象山花园二期 4#配电室 1#变	10	800	640	640
4221	市区	象山花园二期 4#配电室 3#变	10	800	640	640
4222	市区	象山花园二期 4#配电室 4#变	10	800	640	640
4223	市区	象山花园二期 5#电房 1#变	10	800	640	640
4224	市区	象山花园二期 5#电房 2#变	10	800	640	640
4225	市区	象山花园二期 5#电房 3#变	10	800	640	640
4226	市区	象山花园二期 5#电房 4#变	10	800	640	640
4227	市区	象山花园二期 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4228	市区	象山花园二期 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4229	市区	象山花园二期 6 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4230	市区	象山花园二期 6 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4231	市区	象山花园二期 7 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4232	市区	象山花园二期 7 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4233	市区	象山花园二期 7 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4234	市区	象山花园二期 7 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4235	市区	象山花园二期 8 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
4236	市区	象山花园二期 8 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
4237	市区	象山花园二期 8 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
4238	市区	象山花园二期 8 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
4239	市区	象山花园二期 9 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4240	市区	象山花园二期 9 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4241	市区	象山花园二期 9 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4242	市区	象山花园二期 9 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4243	市区	象山花园四期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4244	市区	象山花园四期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4245	市区	象山花园四期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4246	市区	象山花园四期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4247	市区	象山花园四期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4248	市区	象山花园四期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4249	市区	象山花园四期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4250	市区	象山花园四期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4251	市区	象山花园四期 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4252	市区	象山花园四期 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4253	市区	象山花园四期 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4254	市区	象山花园四期 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4255	市区	象山花园四期 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4256	市区	象山花园四期 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4257	市区	象山花园四期 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4258	市区	象山花园四期 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4259	市区	象山花园四期 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4260	市区	象山花园四期 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4261	市区	象山花园四期 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4262	市区	象山花园四期 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4263	市区	象山龙王庙	10	400	240	240
4264	市区	象山秦家湾西	10	200	160	160
4265	市区	象山苏组	10	400	295	295
4266	市区	象山西山村	10	400	320	320
4267	市区	象山小朱家湾	10	50	40	40
4268	市区	象山小圩队	10	315	252	252
4269	市区	象山医院	10	400	320	320
4270	市区	小东庄	10	315	252	252
4271	市区	小东庄二	10	400	320	320
4272	市区	小东庄三	10	400	320	320
4273	市区	小东庄四	10	400	320	320
4274	市区	小东庄五	10	400	320	320
4275	市区	小街	10	400	320	320
4276	市区	小街二	10	400	320	320
4277	市区	小街六	10	100	80	80
4278	市区	小龙山 1 号配电室 1 号变	10	630	504	504
4279	市区	小龙山 1 号配电室 2 号变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4280	市区	小码头	10	400	320	320
4281	市区	小码头街箱变	10	630	504	504
4282	市区	小孟湖	10	500	400	400
4283	市区	小孟湖（二）	10	400	320	320
4284	市区	小孟湖箱变	10	400	320	320
4285	市区	小南海（二）	10	315	252	252
4286	市区	小圩队二	10	400	320	320
4287	市区	小圩队三	10	160	128	128
4288	市区	斜桥街	10	400	320	320
4289	市区	斜桥街北	10	400	320	320
4290	市区	斜桥街北二	10	400	320	320
4291	市区	斜桥街南	10	500	400	400
4292	市区	斜桥街西	10	400	320	320
4293	市区	斜桥街箱变	10	630	504	504
4294	市区	新城市花园 2# 电房 1#变	10	1000	800	800
4295	市区	新城市花园 2# 电房 2#变	10	1000	800	800
4296	市区	新城市花园 2# 电房 3#变	10	1000	800	800
4297	市区	新城市花园 2# 电房 4#变	10	1000	800	800
4298	市区	新城市花园 3# 电房 1#变	10	500	400	400
4299	市区	新城市花园 3# 电房 2#变	10	800	640	640
4300	市区	新城市花园 3# 电房 3#变	10	400	320	320
4301	市区	新城市花园 3# 电房 4#变	10	800	640	640
4302	市区	新城市花园 4# 电房 1#变	10	1000	800	800
4303	市区	新城市花园 4# 电房 2#变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4304	市区	新城市花园 5 # 电房 1#变	10	1000	800	800
4305	市区	新城市花园 5 # 电房 2#变	10	1000	800	800
4306	市区	新城市花园 A 区 1#电房 1#变	10	1000	800	800
4307	市区	新城市花园 A 区 1#电房 2#变	10	1000	800	800
4308	市区	新城市花园 B 区 1#电房 1#变	10	1000	800	800
4309	市区	新城市花园 B 区 1#电房 2#变	10	1000	800	800
4310	市区	新城市花园二期 1 号变电所 1 号变	10	1000	800	800
4311	市区	新城市花园二期 1 号变电所 2 号变	10	1000	800	800
4312	市区	新城市花园二期 2 号变电所 1 号变	10	1000	800	800
4313	市区	新城市花园二期 2 号变电所 2 号变	10	1000	800	800
4314	市区	新城市花园三期 1#配电室 1#变	10	1000	800	800
4315	市区	新城市花园三期 1#配电室 2#变	10	800	640	640
4316	市区	新城市花园三期 10 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4317	市区	新城市花园三期 10 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4318	市区	新城市花园三期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4319	市区	新城市花园三期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4320	市区	新城市花园三期 2#配电室 1#变	10	800	640	640
4321	市区	新城市花园三期 2#配电室 2#变	10	630	504	504
4322	市区	新城市花园三期 2#配电室 3#变	10	800	640	640
4323	市区	新城市花园三期 2#配电室 4#变	10	630	504	504
4324	市区	新城市花园三期 2 号电房 1 号变	10	630	504	504
4325	市区	新城市花园三期 2 号电房 2 号变	10	630	504	504
4326	市区	新城市花园三期 2 号电房 3 号变	10	630	504	504
4327	市区	新城市花园三期 2 号电房 4 号变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4328	市区	新城市花园三期 3 号配电室 1 号变	10	630	504	504
4329	市区	新城市花园三期 3 号配电室 2 号变	10	630	504	504
4330	市区	新城市花园三期 3 号配电室 3 号变	10	630	504	504
4331	市区	新城市花园三期 3 号配电室 4 号变	10	630	504	504
4332	市区	新城市花园三期 4 号配电室 1 号变	10	630	504	504
4333	市区	新城市花园三期 4 号配电室 2 号变	10	630	504	504
4334	市区	新城市花园三期 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4335	市区	新城市花园三期 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4336	市区	新城市花园三期 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4337	市区	新城市花园三期 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4338	市区	新城市花园三期 6 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4339	市区	新城市花园三期 6 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4340	市区	新城市花园三期 7 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4341	市区	新城市花园三期 7 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4342	市区	新城市花园三期 7 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4343	市区	新城市花园三期 7 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4344	市区	新城市花园三期 8 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4345	市区	新城市花园三期 8 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4346	市区	新城市花园三期 8 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4347	市区	新城市花园三期 8 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4348	市区	新城市花园三期 9 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4349	市区	新城市花园三期 9 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4350	市区	新城市花园四期 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
4351	市区	新城市花园四期 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4352	市区	新城市花园四期 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
4353	市区	新城市花园四期 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
4354	市区	新城市花园四期 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
4355	市区	新城市花园四期 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
4356	市区	新城市花园四期 2 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
4357	市区	新城市花园四期 2 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
4358	市区	新城市花园四期 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
4359	市区	新城市花园四期 3 号配电室 2 号	10	1000	800	800
4360	市区	新城市花园四期 3 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
4361	市区	新城市花园四期 3 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
4362	市区	新河街(三)	10	400	320	320
4363	市区	新河街二	10	400	320	320
4364	市区	新河桥临时 1#公变	10	315	252	252
4365	市区	新河桥临时 2#公变	10	315	252	252
4366	市区	新河西岸箱变	10	500	400	400
4367	市区	新河新村	10	400	320	320
4368	市区	新河新村三	10	400	320	320
4369	市区	新建里	10	400	320	320
4370	市区	新马路 1 号箱变	10	630	504	504
4371	市区	新民变公变	10	400	234	234
4372	市区	新民洲	10	400	320	320
4373	市区	新民洲大道东	10	400	320	320
4374	市区	新民洲大道西	10	400	320	320
4375	市区	新民洲惠民路东	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4376	市区	新民洲农场新民排灌站	10	400	320	320
4377	市区	新民洲十二中东	10	200	160	160
4378	市区	新民洲五中北站二大队	10	200	160	160
4379	市区	新民洲新民排灌站西	10	200	160	160
4380	市区	新民洲新生排灌站	10	400	320	320
4381	市区	新润家园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4382	市区	新润家园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4383	市区	新润家园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4384	市区	新润家园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4385	市区	新月苑 1#箱变	10	500	400	400
4386	市区	新月苑 2#箱变	10	500	400	400
4387	市区	新月苑 3#箱变	10	500	400	400
4388	市区	新月苑 4#箱变	10	500	400	400
4389	市区	兴隆花苑二	10	500	400	400
4390	市区	兴隆花苑三	10	400	320	320
4391	市区	兴隆花苑三	10	400	320	320
4392	市区	兴隆花苑一	10	400	320	320
4393	市区	兴隆花苑一箱变	10	630	504	504
4394	市区	兴隆雅苑箱变 1 号变	10	400	320	320
4395	市区	秀山雷村	10	250	200	200
4396	市区	秀山美苑 1#电房 1#变	10	1000	800	800
4397	市区	秀山美苑 1 号电房 2 号变	10	1000	800	800
4398	市区	秀山美苑 2#电房 1#变	10	800	640	640
4399	市区	秀山美苑 2#电房 2#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4400	市区	秀山美苑 2#电房 3#变	10	800	640	640
4401	市区	秀山美苑 2#电房 4#变	10	800	640	640
4402	市区	徐东薛家北	10	400	320	320
4403	市区	许家花园	10	630	504	504
4404	市区	薛家巷	10	400	320	320
4405	市区	薛家巷二	10	500	400	400
4406	市区	薛家巷三	10	500	400	400
4407	市区	学府华庭 1#电房 1#	10	1000	800	800
4408	市区	学府华庭 1#电房 2#	10	1000	753	753
4409	市区	学府华庭 2#电房 1#	10	630	214	214
4410	市区	学府华庭 2#电房 2#	10	630	451	451
4411	市区	学府华庭 3#电房 1#	10	500	298	298
4412	市区	学府华庭 3#电房 2#*	10	500	400	400
4413	市区	学府路 70 号箱变	10	630	504	504
4414	市区	学府雅苑箱变	10	630	504	504
4415	市区	学沟巷电房 1#变	10	500	400	400
4416	市区	学沟巷电房 2#变	10	500	400	400
4417	市区	学沟巷二	10	315	252	252
4418	市区	学沟巷一	10	315	252	252
4419	市区	雪沟二	10	400	320	320
4420	市区	雪沟三	10	200	160	160
4421	市区	雅居乐花园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4422	市区	雅居乐花园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4423	市区	雅居乐花园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4424	市区	雅居乐花园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4425	市区	雅居乐花园 2 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
4426	市区	雅居乐花园 2 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
4427	市区	雅居乐花园 2 号配电室 3 号变压器	10	800	640	640
4428	市区	雅居乐花园 2 号配电室 4 号变压器	10	800	640	640
4429	市区	雅居乐花园 3 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
4430	市区	雅居乐花园 3 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
4431	市区	雅居乐花园 3 号配电室 3 号变压器	10	800	640	640
4432	市区	雅居乐花园 3 号配电室 4 号变压器	10	800	640	640
4433	市区	雅居乐花园 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4434	市区	雅居乐花园 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4435	市区	雅居乐花园 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4436	市区	雅居乐花园 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4437	市区	雅居乐花园 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4438	市区	雅居乐花园 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4439	市区	雅居乐花园 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4440	市区	雅居乐花园 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4441	市区	雅居乐新乐府 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4442	市区	雅居乐新乐府 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4443	市区	雅居乐新乐府 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4444	市区	雅居乐新乐府 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4445	市区	雅居乐新乐府 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4446	市区	雅居乐新乐府 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4447	市区	雅居乐新乐府 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4448	市区	雅居乐新乐府 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4449	市区	雅居乐新乐府 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4450	市区	雅居乐新乐府 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4451	市区	雅居乐新乐府 5 号配电室 1 号变	10	630	504	504
4452	市区	雅居乐新乐府 5 号配电室 2 号变	10	630	504	504
4453	市区	雅居乐新乐府 5 号配电室 3 号变	10	630	504	504
4454	市区	雅居乐新乐府 5 号配电室 4 号变	10	630	504	504
4455	市区	亚东紫檀 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4456	市区	亚东紫檀 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4457	市区	亚东紫檀 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4458	市区	亚东紫檀 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4459	市区	亚东紫檀 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4460	市区	亚东紫檀 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4461	市区	亚东紫檀 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4462	市区	亚东紫檀 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4463	市区	亚东紫檀 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4464	市区	亚东紫檀 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4465	市区	亚东紫檀 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4466	市区	亚东紫檀 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4467	市区	亚东紫檀 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4468	市区	亚东紫檀 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4469	市区	亚东紫檀 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4470	市区	亚东紫檀 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4471	市区	严庄村泵房	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4472	市区	演军巷	10	400	320	320
4473	市区	演军巷箱变	10	500	400	400
4474	市区	杨家门	10	315	252	252
4475	市区	阳彭山	10	400	320	320
4476	市区	阳彭山（二）	10	400	320	320
4477	市区	养殖场住宅区	10	315	252	252
4478	市区	养殖场住宅区八	10	400	320	320
4479	市区	养殖场住宅区二	10	400	320	320
4480	市区	养殖场住宅区九	10	400	320	320
4481	市区	养殖场住宅区六	10	400	320	320
4482	市区	养殖场住宅区七	10	400	320	320
4483	市区	养殖场住宅区三	10	400	320	320
4484	市区	养殖场住宅区十	10	400	320	320
4485	市区	养殖场住宅区十一	10	400	320	320
4486	市区	养殖场住宅区四	10	400	320	320
4487	市区	养殖场住宅区五	10	400	320	320
4488	市区	冶校宿舍箱变	10	400	320	320
4489	市区	一泉茶楼	10	315	252	252
4490	市区	一人医宿舍	10	315	252	252
4491	市区	一中宿舍	10	315	252	252
4492	市区	医学院宿舍二	10	400	320	320
4493	市区	医学院宿舍三	10	400	320	320
4494	市区	医学院宿舍四	10	400	320	320
4495	市区	医学院宿舍五	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4496	市区	医学院宿舍箱变	10	400	320	320
4497	市区	医学院宿舍一	10	400	320	320
4498	市区	医药公司采购站	10	400	320	320
4499	市区	医药公司宿舍	10	400	320	320
4500	市区	医政路	10	400	320	320
4501	市区	医政路二	10	315	252	252
4502	市区	医政路三	10	400	320	320
4503	市区	医政路四	10	400	320	320
4504	市区	颐和家园 1#箱变	10	500	400	400
4505	市区	颐和家园 10#箱变	10	500	400	400
4506	市区	颐和家园 11#箱变	10	500	400	400
4507	市区	颐和家园 12#箱变	10	500	400	400
4508	市区	颐和家园 2#箱变	10	630	504	504
4509	市区	颐和家园 3#箱变	10	500	400	400
4510	市区	颐和家园 4#箱变	10	630	504	504
4511	市区	颐和家园 9#箱变	10	500	400	400
4512	市区	宜嘉湖庭 1#电房 1#变	10	800	640	640
4513	市区	宜嘉湖庭 1#电房 2#变	10	800	640	640
4514	市区	宜嘉湖庭 2#电房 1#变	10	1000	800	800
4515	市区	宜嘉湖庭 2#电房 2#变	10	1000	800	800
4516	市区	宜嘉湖庭 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
4517	市区	宜嘉湖庭 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
4518	市区	宜嘉湖庭 4 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
4519	市区	宜嘉湖庭 4 号配电室 2 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4520	市区	倚山雅筑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4521	市区	倚山雅筑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4522	市区	倚山雅筑 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4523	市区	倚山雅筑 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4524	市区	倚山雅筑 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4525	市区	倚山雅筑 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4526	市区	倚山雅筑 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4527	市区	倚山雅筑 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4528	市区	倚山雅筑 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4529	市区	倚山雅筑 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4530	市区	倚山雅筑 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4531	市区	倚山雅筑 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4532	市区	乙炔气厂	10	400	320	320
4533	市区	逸景园	10	800	640	640
4534	市区	义士路	10	315	252	252
4535	市区	义士路二	10	400	320	320
4536	市区	银泉小区二	10	400	320	320
4537	市区	银泉小区六	10	400	320	320
4538	市区	银泉小区三	10	400	320	320
4539	市区	银泉小区四	10	400	320	320
4540	市区	银泉小区五	10	315	252	252
4541	市区	银泉小区一	10	400	320	320
4542	市区	营房街箱变	10	630	504	504
4543	市区	迎江路	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4544	市区	迎江路二箱变变压器	10	630	504	504
4545	市区	迎江桥箱变	10	400	320	320
4546	市区	雍和雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4547	市区	雍和雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4548	市区	雍和雅苑 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4549	市区	雍和雅苑 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4550	市区	雍和雅苑 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4551	市区	雍和雅苑 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4552	市区	雍和雅苑 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4553	市区	雍和雅苑 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4554	市区	永安路	10	400	320	320
4555	市区	永安路（四）	10	500	400	400
4556	市区	永安路二	10	315	252	252
4557	市区	永安路六	10	400	320	320
4558	市区	永安路美食街箱变	10	630	504	504
4559	市区	永安路七	10	400	320	320
4560	市区	永安路三	10	400	320	320
4561	市区	永安路五	10	400	320	320
4562	市区	永安路箱变	10	400	320	320
4563	市区	优山美地 1#电房 1#变	10	800	640	640
4564	市区	优山美地 1#电房 2#变	10	800	640	640
4565	市区	优山美地 10#电房 1#变	10	800	640	640
4566	市区	优山美地 10#电房 2#变	10	800	640	640
4567	市区	优山美地 11 号电房 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4568	市区	优山美地 11 号电房 2 号变	10	800	640	640
4569	市区	优山美地 12 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4570	市区	优山美地 12 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4571	市区	优山美地 13 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4572	市区	优山美地 13 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4573	市区	优山美地 14 号配电室 1 号变	10	630	504	504
4574	市区	优山美地 14 号配电室 2 号变	10	630	504	504
4575	市区	优山美地 15 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
4576	市区	优山美地 15 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
4577	市区	优山美地 16 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
4578	市区	优山美地 16 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
4579	市区	优山美地 16 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
4580	市区	优山美地 16 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
4581	市区	优山美地 2#电房 1#变	10	800	621	621
4582	市区	优山美地 3#电房 1#变	10	1000	800	800
4583	市区	优山美地 3#电房 2#变	10	1000	800	800
4584	市区	优山美地 4#电房 1#变	10	1000	800	800
4585	市区	优山美地 5#电房 1#变	10	1000	800	800
4586	市区	优山美地 5#电房 2#变	10	1000	800	800
4587	市区	优山美地 6#电房 1#变	10	1000	800	800
4588	市区	优山美地 7#电房 1#变	10	1000	800	800
4589	市区	优山美地 8#电房 1#变	10	800	640	640
4590	市区	优山美地 9#电房 1#变	10	1000	800	800
4591	市区	优山美地 9#电房 2#变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4592	市区	悠然居 1#电房	10	630	504	504
4593	市区	悠然居 1#电房 2#变	10	1000	800	800
4594	市区	悠然居 2#电房	10	630	504	504
4595	市区	悠然居 2 号电房	10	630	504	504
4596	市区	悠然居 3#电房 1#变	10	1000	800	800
4597	市区	悠然居 3#电房 2#变	10	1000	800	800
4598	市区	悠然居 4#电房 1#变	10	1000	800	800
4599	市区	悠然居 4#电房 2#变	10	800	640	640
4600	市区	邮电局宿舍	10	400	320	320
4601	市区	邮电局宿舍（二）	10	400	320	320
4602	市区	邮电局宿舍（三）	10	400	320	320
4603	市区	邮电支局	10	200	160	160
4604	市区	游泳池箱变	10	630	504	504
4605	市区	有色金属铸造厂宿舍	10	250	200	200
4606	市区	有线电厂 1 号箱变	10	315	252	252
4607	市区	有线电厂 2#箱变	10	630	504	504
4608	市区	有线电厂 3#箱变	10	630	504	504
4609	市区	有线电厂 4 号箱变	10	630	504	504
4610	市区	有线电厂片区二	10	400	320	320
4611	市区	友谊公司	10	500	400	400
4612	市区	友谊路西 1 号箱变	10	630	504	504
4613	市区	友谊水库	10	200	160	160
4614	市区	又新街	10	630	504	504
4615	市区	于山李赵组配变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4616	市区	余福里 1#配电室 1#变	10	1000	800	800
4617	市区	余福里 1#配电室 2#变	10	1000	800	800
4618	市区	余福里 2#配电室 1#变	10	800	640	640
4619	市区	余福里 2#配电室 2#变	10	800	640	640
4620	市区	余福里 3#配电室 1#变	10	1000	800	800
4621	市区	余福里 3 号电房 2 号变	10	1000	800	800
4622	市区	余福里 4#配电室 1#变	10	630	504	504
4623	市区	余福里 4#配电室 2#变	10	630	504	504
4624	市区	鱼巷	10	400	320	320
4625	市区	鱼巷 (二)	10	400	320	320
4626	市区	禹山宾馆 1#箱变	10	400	320	320
4627	市区	禹山宾馆 2#箱变	10	400	320	320
4628	市区	禹山光伏	10	400	229	229
4629	市区	禹山路 173 号电房 002	10	630	504	504
4630	市区	禹山路 173 号电房 004	10	630	504	504
4631	市区	禹山路 173 号电房 1 号变	10	630	504	504
4632	市区	禹山路 173 号电房 3 号变	10	630	504	504
4633	市区	玉翠园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4634	市区	玉翠园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4635	市区	玉翠园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4636	市区	玉翠园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4637	市区	玉翠园 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4638	市区	玉翠园 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4639	市区	玉翠园 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4640	市区	玉翠园 4 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
4641	市区	玉翠园 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4642	市区	玉翠园 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4643	市区	郁馨小区 1#箱变	10	500	400	400
4644	市区	郁馨小区 2#箱变	10	630	504	504
4645	市区	御带河 1#电房 1#变	10	800	640	640
4646	市区	御带河 1#电房 2#变	10	800	640	640
4647	市区	御带河 2#电房 1#变	10	800	640	640
4648	市区	御带河 2#电房 2#变	10	800	640	640
4649	市区	御带河 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
4650	市区	御带河 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
4651	市区	御带河 4 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
4652	市区	御带河 4 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
4653	市区	御带河 5 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
4654	市区	御带河 5 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
4655	市区	御带河 6 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
4656	市区	御带河 6 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
4657	市区	御带河 7 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4658	市区	御带河 7 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
4659	市区	御带河 7 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4660	市区	御带河 7 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4661	市区	御带河 8 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
4662	市区	御带河 8 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
4663	市区	御带河 8 号配电室 3 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4664	市区	御带河 8 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
4665	市区	御景华庭 1#箱变	10	500	400	400
4666	市区	御景华庭 2#箱变	10	500	400	400
4667	市区	御景华庭 3#箱变	10	500	400	400
4668	市区	御景华庭 4#箱变	10	500	400	400
4669	市区	御景苑 1#箱变	10	400	320	320
4670	市区	御景苑 2#箱变	10	315	252	252
4671	市区	御景苑 3#箱变	10	315	252	252
4672	市区	御桥嘉园 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
4673	市区	御桥嘉园 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
4674	市区	御桥嘉园 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
4675	市区	御桥嘉园 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
4676	市区	御桥嘉园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4677	市区	御桥嘉园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4678	市区	御桥嘉园 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4679	市区	御桥嘉园 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4680	市区	御桥嘉园 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
4681	市区	御桥嘉园 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
4682	市区	御桥嘉园 3 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
4683	市区	御桥嘉园 3 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
4684	市区	袁村八组箱变	10	400	320	320
4685	市区	原乡小区 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4686	市区	原乡小区 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4687	市区	原乡小区 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4688	市区	原乡小区 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4689	市区	原乡小区 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4690	市区	原乡小区 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4691	市区	原乡小区 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4692	市区	原乡小区 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4693	市区	园林宿舍	10	315	252	252
4694	市区	远洋二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4695	市区	远洋二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4696	市区	远洋二期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4697	市区	远洋二期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4698	市区	远洋二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4699	市区	远洋二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4700	市区	远洋二期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4701	市区	远洋二期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4702	市区	远洋二期 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4703	市区	远洋二期 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4704	市区	远洋二期 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4705	市区	远洋二期 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4706	市区	远洋二期 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4707	市区	远洋二期 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4708	市区	远洋二期 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4709	市区	远洋二期 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4710	市区	远洋二期 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4711	市区	远洋二期 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4712	市区	远洋二期 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4713	市区	远洋二期 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4714	市区	远洋二期 6 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4715	市区	远洋二期 6 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4716	市区	远洋三期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4717	市区	远洋三期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4718	市区	远洋三期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4719	市区	远洋三期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4720	市区	远洋三期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4721	市区	远洋三期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4722	市区	远洋三期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4723	市区	远洋三期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4724	市区	远洋三期 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4725	市区	远洋三期 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4726	市区	远洋三期 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4727	市区	远洋三期 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4728	市区	远洋三期 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4729	市区	远洋三期 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4730	市区	远洋三期 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4731	市区	远洋三期 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4732	市区	远洋三期 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4733	市区	远洋三期 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4734	市区	远洋三期 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4735	市区	远洋三期 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4736	市区	远洋三期 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4737	市区	远洋三期 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4738	市区	远洋三期 6 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4739	市区	远洋三期 6 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4740	市区	远洋三期 7 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4741	市区	远洋三期 7 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4742	市区	越河街	10	400	320	320
4743	市区	粤海大酒店箱变	10	500	400	400
4744	市区	月湖佳苑 1#变	10	800	640	640
4745	市区	月湖佳苑 2#变	10	800	640	640
4746	市区	月亮湾雅苑 1#箱变	10	630	504	504
4747	市区	月亮湾雅苑 2#箱变	10	630	504	504
4748	市区	月亮湾雅苑 3#箱变	10	500	400	400
4749	市区	悦岚山 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4750	市区	悦岚山 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4751	市区	悦岚山 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4752	市区	悦岚山 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4753	市区	悦岚山 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4754	市区	悦岚山 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4755	市区	悦岚山 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4756	市区	悦岚山 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4757	市区	悦岚山 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4758	市区	悦岚山 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4759	市区	悦岚山 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4760	市区	悦岚山 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4761	市区	云岗小区 (二)	10	400	320	320
4762	市区	云开甲地 3# 电房 1# 变	10	800	640	640
4763	市区	云开甲地 3# 电房 2# 变	10	800	640	640
4764	市区	云开甲地 3# 电房 3# 变	10	800	640	640
4765	市区	云开甲地 3# 电房 4# 变	10	800	640	640
4766	市区	云开甲第 1# 电房 1# 变	10	800	640	640
4767	市区	云开甲第 1# 电房 2# 变	10	800	640	640
4768	市区	云开甲第 2# 电房 1# 变	10	800	640	640
4769	市区	云开甲第 2# 电房 2# 变	10	800	640	640
4770	市区	云开甲第 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4771	市区	云开甲第 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4772	市区	云开甲第 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4773	市区	云开甲第 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4774	市区	云开甲第 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4775	市区	云开甲第 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4776	市区	云开甲第 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4777	市区	云开甲第 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4778	市区	云开甲第 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4779	市区	云开甲第 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4780	市区	云开甲第 6 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4781	市区	云开甲第 6 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4782	市区	云杉苑 1 号箱变	10	400	320	320
4783	市区	云杉苑 2 号箱变配电变压器	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4784	市区	运河路	10	400	320	320
4785	市区	运河路（二）	10	315	252	252
4786	市区	运河路（三）	10	400	320	320
4787	市区	运河新村（三）	10	400	320	320
4788	市区	运河新村二	10	400	320	320
4789	市区	运河新村一	10	400	320	320
4790	市区	运粮河公变	10	200	160	160
4791	市区	运粮河小区二箱变	10	500	400	400
4792	市区	运粮河小区一箱式变	10	400	320	320
4793	市区	张家湾二	10	400	320	320
4794	市区	张家湾三	10	200	160	160
4795	市区	张家庄	10	315	252	252
4796	市区	臻美源 3#箱变	10	400	320	320
4797	市区	臻美源 4#箱变	10	400	320	320
4798	市区	臻美源电房 1#变	10	800	640	640
4799	市区	臻美源电房 2#变	10	800	640	640
4800	市区	臻岳君庭 1#电房 1#变	10	800	640	640
4801	市区	臻岳君庭 1#电房 2#变	10	800	626	626
4802	市区	臻岳君庭 2#电房 1#变	10	630	504	504
4803	市区	臻岳君庭 2#电房 2#变	10	630	504	504
4804	市区	臻岳君庭 2#电房 3#变	10	630	504	504
4805	市区	臻岳君庭 2#电房 4#变	10	630	504	504
4806	市区	臻岳君庭 3#电房 1#变	10	630	504	504
4807	市区	臻岳君庭 3#电房 2#变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4808	市区	臻岳君庭 3#电房 3#变	10	630	504	504
4809	市区	臻岳君庭 3#电房 4#变	10	630	504	504
4810	市区	镇宝路二	10	400	305	305
4811	市区	镇宝路一	10	315	252	252
4812	市区	镇大铁路宿舍	10	400	320	320
4813	市区	镇江客车厂宿舍	10	200	160	160
4814	市区	镇江实验官塘分校箱变	10	630	504	504
4815	市区	镇江水泥厂宿舍六	10	315	252	252
4816	市区	镇江水泥厂宿舍三	10	400	320	320
4817	市区	镇江水泥厂宿舍四	10	400	320	320
4818	市区	镇焦路东二	10	400	320	320
4819	市区	镇焦路南	10	315	252	252
4820	市区	镇焦路南一	10	400	320	320
4821	市区	镇句路西	10	400	320	320
4822	市区	镇南新村一	10	400	320	320
4823	市区	置业新村	10	400	320	320
4824	市区	置业新村二公变	10	400	320	320
4825	市区	置业新村三公变	10	315	252	252
4826	市区	置业新村四	10	250	200	200
4827	市区	制镜厂	10	315	252	252
4828	市区	制药二厂宿舍二	10	400	320	320
4829	市区	制药二厂宿舍三	10	400	320	320
4830	市区	制药二厂宿舍一	10	400	320	320
4831	市区	中百仓库箱变	10	315	206	206

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4832	市区	中百一店	10	630	504	504
4833	市区	中房公司	10	200	160	160
4834	市区	中浩广场电房 1# 变	10	1000	800	800
4835	市区	中浩广场电房 2# 变	10	1000	800	800
4836	市区	中华路	10	315	252	252
4837	市区	中华路	10	630	504	504
4838	市区	中华路北	10	400	320	320
4839	市区	中集御园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4840	市区	中集御园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4841	市区	中集御园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4842	市区	中集御园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4843	市区	中集御园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4844	市区	中集御园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4845	市区	中集御园 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4846	市区	中集御园 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4847	市区	中建大观 1 号电房 1 号变	10	800	640	640
4848	市区	中建大观 1 号电房 2 号变	10	800	640	640
4849	市区	中建大观 1 号电房 3 号变	10	800	640	640
4850	市区	中建大观 1 号电房 4 号变	10	800	640	640
4851	市区	中建大观 2#电房 1#变	10	800	640	640
4852	市区	中建大观 2#电房 2#变	10	800	640	640
4853	市区	中建大观 2#电房 3#变	10	800	640	640
4854	市区	中建大观 2#电房 4#变	10	800	640	640
4855	市区	中建大观 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4856	市区	中建大观 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4857	市区	中建大观 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4858	市区	中建大观 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4859	市区	中建大观 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4860	市区	中建大观 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4861	市区	中建大观 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4862	市区	中建大观 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4863	市区	中建大观南区 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4864	市区	中建大观南区 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4865	市区	中建大观南区 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4866	市区	中建大观南区 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4867	市区	中建大观南区 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4868	市区	中建大观南区 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4869	市区	中建大观南区 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4870	市区	中建大观南区 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4871	市区	中建大观南区 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4872	市区	中建大观南区 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4873	市区	中建大观南区 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4874	市区	中建大观南区 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4875	市区	中建大观南区 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4876	市区	中建大观南区 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4877	市区	中建大观南区 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4878	市区	中建大观南区 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4879	市区	中建大观南区 5 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4880	市区	中建大观南区 5 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
4881	市区	中建大观南区 5 号配电室 3 号变压器	10	800	640	640
4882	市区	中建大观南区 5 号配电室 4 号变压器	10	800	640	640
4883	市区	中建大观南区 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4884	市区	中建大观南区 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4885	市区	中建大观南区 6 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4886	市区	中建大观南区 6 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4887	市区	中建大观南区 7 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4888	市区	中建大观南区 7 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4889	市区	中建大观南区 7 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4890	市区	中建大观南区 7 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4891	市区	中建大观南区 8 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
4892	市区	中建大观南区 8 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
4893	市区	中建大观南区 8 号配电室 3 号变压器	10	800	640	640
4894	市区	中建大观南区 8 号配电室 4 号变压器	10	800	640	640
4895	市区	中街二	10	400	320	320
4896	市区	中街一	10	500	400	400
4897	市区	中南锦城 1#电房 1#变	10	800	640	640
4898	市区	中南锦城 1#电房 2#变	10	800	640	640
4899	市区	中南锦城 2#电房 1#变	10	800	640	640
4900	市区	中南锦城 2#电房 2#变**	10	800	640	640
4901	市区	中南锦城 3#电房 1#变	10	630	504	504
4902	市区	中南锦城 3#电房 2#变	10	630	504	504
4903	市区	中南锦城 3#电房 3#变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4904	市区	中南锦城 3#电房 4#变	10	630	504	504
4905	市区	中南锦城 4#电房 1#变	10	800	640	640
4906	市区	中南锦城 4#电房 2#变	10	800	640	640
4907	市区	中南锦园 1#电房 1#变	10	800	640	640
4908	市区	中南锦园 1#电房 2#变	10	800	640	640
4909	市区	中南锦园 2#电房 1#变	10	800	640	640
4910	市区	中南锦园 2#电房 2#变	10	800	640	640
4911	市区	中南锦园 2#电房 3#变	10	800	640	640
4912	市区	中南锦园 2#电房 4#变	10	800	640	640
4913	市区	中南三期 1#电房 1#变	10	800	640	640
4914	市区	中南三期 1#电房 2#变	10	800	640	640
4915	市区	中南三期 2#电房 1#变	10	800	640	640
4916	市区	中南三期 2#电房 2#变	10	800	640	640
4917	市区	中南三期 2#电房 3 号变	10	800	640	640
4918	市区	中南三期 2#电房 4 号变	10	800	640	640
4919	市区	中南三期 3#电房 1#变	10	800	640	640
4920	市区	中南三期 3#电房 2#变	10	1000	800	800
4921	市区	中南三期 3#电房 3#变	10	800	640	640
4922	市区	中南三期 3#电房 4#变	10	800	640	640
4923	市区	中南三期 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4924	市区	中南三期 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4925	市区	中南三期 5 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
4926	市区	中南三期 5 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
4927	市区	中南三期 5 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4928	市区	中南三期 5 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
4929	市区	中南三期 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4930	市区	中南三期 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4931	市区	中南三期 6 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4932	市区	中南三期 6 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4933	市区	中南三期 7 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4934	市区	中南三期 7 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4935	市区	中南三期 7 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4936	市区	中南三期 7 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4937	市区	中南三期 8 号配电室 1 号变	10	630	504	504
4938	市区	中南三期 8 号配电室 2 号变	10	630	504	504
4939	市区	中南三期 8 号配电室 3 号变	10	630	504	504
4940	市区	中南三期 8 号配电室 4 号变	10	630	504	504
4941	市区	中南三期 9 号配电室 1 号变	10	630	504	504
4942	市区	中南三期 9 号配电室 2 号变	10	630	504	504
4943	市区	中南三期 9 号配电室 3 号变	10	630	504	504
4944	市区	中南三期 9 号配电室 4 号变	10	630	504	504
4945	市区	中南世纪 1#电房 1#	10	1000	800	800
4946	市区	中南世纪 1#电房 2#变	10	1000	800	800
4947	市区	中南世纪 2#电房 1#	10	800	640	640
4948	市区	中南世纪 2#电房 2#变	10	800	640	640
4949	市区	中南世纪 3#电房 1#	10	800	640	640
4950	市区	中南世纪 3#电房 2#变*	10	1000	800	800
4951	市区	中南世纪 4#电房 1#变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4952	市区	中南世纪 4#电房 2#变	10	630	504	504
4953	市区	中南世纪 5#电房 1#变	10	500	400	400
4954	市区	中南世纪 5#电房 2#变	10	630	504	504
4955	市区	中南世纪 6#电房 1#变	10	500	400	400
4956	市区	中南世纪 6#电房 2#变	10	500	400	400
4957	市区	中南世纪 7#电房 1#变	10	1000	800	800
4958	市区	中南世纪 7#电房 2#变	10	1000	800	800
4959	市区	中南世纪 8#电房 1#变	10	1000	800	800
4960	市区	中南世纪 8#电房 2#变	10	1000	800	800
4961	市区	中南世纪 9#电房 1#变	10	500	400	400
4962	市区	中南世纪 9#电房 2#变	10	800	640	640
4963	市区	中南望江 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4964	市区	中南望江 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4965	市区	中南望江 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4966	市区	中南望江 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4967	市区	中南望江 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4968	市区	中南望江 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4969	市区	中南望江 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4970	市区	中南望江 3 号配电室 2 号变	10	800	613	613
4971	市区	中南望江 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4972	市区	中南望江 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4973	市区	中南御锦城三期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4974	市区	中南御锦城三期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4975	市区	中南御锦城三期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
4976	市区	中南御锦城三期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4977	市区	中南御锦城三期 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
4978	市区	中南御锦城三期 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
4979	市区	中南御锦城四期 1 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
4980	市区	中南御锦城四期 1 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
4981	市区	中南御锦城四期 1 号配电室 3 号变压器	10	800	640	640
4982	市区	中南御锦城四期 1 号配电室 4 号变压器	10	800	640	640
4983	市区	中南御锦城四期 2 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
4984	市区	中南御锦城四期 2 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
4985	市区	中南御锦城四期 2 号配电室 3 号变压器	10	800	640	640
4986	市区	中南御锦城四期 2 号配电室 4 号变压器	10	800	640	640
4987	市区	中南御锦城四期 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4988	市区	中南御锦城四期 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4989	市区	中南御锦城四期 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4990	市区	中南御锦城四期 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4991	市区	中南御锦城四期 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4992	市区	中南御锦城四期 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4993	市区	中南御锦城四期 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4994	市区	中南御锦城四期 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4995	市区	中南御锦城四期 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
4996	市区	中南御锦城四期 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
4997	市区	中南御锦城四期 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
4998	市区	中南御锦城四期 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
4999	市区	中南御锦城四期 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5000	市区	中南御锦城四期 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5001	市区	中南御锦城四期 6 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5002	市区	中南御锦城四期 6 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5003	市区	中泉箱变	10	315	252	252
5004	市区	中山大厦电房 1#变	10	400	320	320
5005	市区	中山大厦电房 2#变	10	400	320	320
5006	市区	中山西苑 1#箱变	10	400	320	320
5007	市区	中山西苑 2#箱变	10	630	504	504
5008	市区	中冶蓝湾 1#电房 1#变	10	800	640	640
5009	市区	中冶蓝湾 1#电房 2#变	10	800	640	640
5010	市区	中冶蓝湾 1#电房 3#变	10	800	640	640
5011	市区	中冶蓝湾 1#电房 4#变	10	800	640	640
5012	市区	中冶蓝湾 2#电房 1#变	10	800	640	640
5013	市区	中冶蓝湾 2#电房 2#变	10	800	640	640
5014	市区	中冶蓝湾 3#电房 1#变	10	800	640	640
5015	市区	中冶蓝湾 3#电房 2#变	10	800	640	640
5016	市区	中冶蓝湾 3#电房 3#变	10	800	640	640
5017	市区	中冶蓝湾 3#电房 4#变	10	800	640	640
5018	市区	中冶蓝湾二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5019	市区	中冶蓝湾二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5020	市区	中冶蓝湾二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5021	市区	中冶蓝湾二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5022	市区	中冶蓝湾二期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5023	市区	中冶蓝湾二期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5024	市区	中冶蓝湾二期 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5025	市区	中冶蓝湾二期 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5026	市区	中冶蓝湾二期 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5027	市区	中冶蓝湾二期 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5028	市区	中营	10	400	320	320
5029	市区	中营二	10	400	320	320
5030	市区	中营三	10	630	504	504
5031	市区	中营四	10	400	320	320
5032	市区	中营五	10	400	320	320
5033	市区	中营箱变	10	315	252	252
5034	市区	种子公司小区	10	400	320	320
5035	市区	周家河小区四	10	400	320	320
5036	市区	轴承厂宿舍	10	400	320	320
5037	市区	朱方路 108#公变	10	400	320	320
5038	市区	朱方路 108 号二	10	400	320	320
5039	市区	朱方路 2#箱变	10	630	504	504
5040	市区	朱方路 3#箱变	10	630	504	504
5041	市区	朱方路 4#箱变	10	500	400	400
5042	市区	朱方路 5#箱变	10	630	504	504
5043	市区	朱方路 6#箱变	10	500	400	400
5044	市区	朱方路 7#箱变	10	400	320	320
5045	市区	朱方路南	10	400	320	320
5046	市区	朱方路南二	10	400	320	320
5047	市区	朱家湾组	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5048	市区	竹林山庄 1#箱变	10	630	504	504
5049	市区	竹林山庄 10 号箱变	10	630	504	504
5050	市区	竹林山庄 11#箱变	10	630	504	504
5051	市区	竹林山庄 12#箱变	10	630	504	504
5052	市区	竹林山庄 13#箱变	10	630	504	504
5053	市区	竹林山庄 3#箱变	10	630	504	504
5054	市区	竹林山庄 4#箱变	10	630	504	504
5055	市区	竹林山庄 5#箱变	10	630	504	504
5056	市区	竹林山庄 6#箱变	10	630	504	504
5057	市区	竹林山庄 7#箱变	10	630	504	504
5058	市区	竹林山庄 8#箱变	10	500	400	400
5059	市区	竹林山庄 9#箱变	10	400	320	320
5060	市区	铸造厂宿舍	10	315	252	252
5061	市区	紫荆 1#箱变	10	630	504	504
5062	市区	紫荆 10#箱变	10	630	504	504
5063	市区	紫荆 11#箱变	10	630	504	504
5064	市区	紫荆 12#箱变	10	630	504	504
5065	市区	紫荆 2#箱变	10	630	504	504
5066	市区	紫荆 3#箱变	10	630	504	504
5067	市区	紫荆 4#箱变	10	630	504	504
5068	市区	紫荆 5 号箱变	10	500	400	400
5069	市区	紫荆 6 号箱变	10	630	504	504
5070	市区	紫荆 7#箱变配电变压器	10	500	400	400
5071	市区	紫荆 8#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5072	市区	紫荆 9 号箱变	10	500	400	400
5073	市区	紫晶国际 1#电房 1#变	10	800	640	640
5074	市区	紫晶国际 1#电房 2#变	10	800	640	640
5075	市区	紫晶国际 1#箱变 1#变	10	400	320	320
5076	市区	紫晶国际 2#电房 1#变	10	800	640	640
5077	市区	紫晶国际 2#电房 2#变	10	800	640	640
5078	市区	紫晶国际 2#箱变 1#变	10	400	320	320
5079	市区	紫晶国际 3#电房 1#变	10	800	640	640
5080	市区	紫晶国际 3#电房 2#变	10	800	640	640
5081	市区	紫郡丽舍 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5082	市区	紫郡丽舍 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5083	市区	紫郡丽舍 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5084	市区	紫郡丽舍 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5085	市区	紫阳花园 1#电房 1#变	10	800	640	640
5086	市区	紫阳花园 1#电房 2#变	10	630	504	504
5087	市区	紫园 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
5088	市区	紫园 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
5089	市区	紫园 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
5090	市区	紫园 1 号配电室 4 号变	10	1000	746	746
5091	市区	紫榭丽舍 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5092	市区	紫榭丽舍 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5093	市区	紫榭丽舍 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5094	市区	紫榭丽舍 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5095	市区	紫榭丽舍 2#配电室 1 号变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5096	市区	紫榭丽舍 2#配电室 2 号变压器	10	800	640	640
5097	市区	紫榭丽舍 2#配电室 3 号变压器	10	800	640	640
5098	市区	紫榭丽舍 2#配电室 4 号变压器	10	800	640	640
5099	市区	紫榭丽舍 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5100	市区	紫榭丽舍 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5101	市区	自由领地电房 1 号变	10	1000	800	800
5102	市区	自由领地电房 2 号变	10	1000	800	800
5103	市区	总工会宿舍	10	400	320	320
5104	市区	左湖村毛组(丹徒镇毛组)	10	400	320	320
5105	市区	左湖罗组二	10	400	292	292
5106	市区	左湖石组一	10	200	153	153
5107	市区	谏壁公园路东	10	400	320	320
5108	市区	谏壁黄丝湾新村二	10	400	212	212
5109	市区	谏壁黄丝湾新村南	10	400	313	313
5110	市区	谏壁李严村	10	400	320	320
5111	市区	谏壁李严村二	10	400	320	320
5112	市区	谏壁粮山村粮二组	10	400	320	320
5113	市区	谏壁南街二	10	500	400	400
5114	市区	谏壁南头巷二	10	400	320	320
5115	市区	谏壁乡用电站(乡政府)	10	400	320	320
5116	市区	谏壁新村三	10	400	320	320
5117	市区	谏壁用电站二	10	400	320	320
5118	市区	谏壁于山街 38 号	10	400	320	320
5119	市区	谏壁镇李华村小李组 (二)	10	200	145	145

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5120	市区	谏电二村二	10	400	320	320
5121	市区	谏电二村六	10	400	320	320
5122	市区	谏电二村三	10	400	320	320
5123	市区	谏电二村四	10	400	320	320
5124	市区	谏电二村五	10	400	320	320
5125	市区	谏电一村四	10	400	320	320
5126	市区	馨海家园	10	800	640	640
5127	市区	馨逸家园 1#箱变	10	630	504	504
5128	市区	馨逸家园 2#箱变	10	630	504	504
5129	市区	馨逸家园 3#箱变	10	630	504	504
5130	市区	芙蓉公用箱变	10	400	145	145
5131	市区	怡海花园 1#箱变	10	500	400	400
5132	市区	怡海花园 2#箱变	10	500	400	400
5133	市区	怡海花园 3#箱变	10	500	400	400
5134	市区	怡景苑二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5135	市区	怡景苑二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5136	市区	怡心花园	10	400	320	320
5137	市区	溧阳码头	10	400	320	320
5138	市区	溧阳码头二	10	400	320	320
5139	市区	缙香苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5140	市区	缙香苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5141	市区	缙香苑 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5142	市区	缙香苑 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5143	市区	缪家甸 05#	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5144	市区	聆江阁 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5145	市区	聆江阁 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5146	市区	聆江阁 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5147	市区	聆江阁 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5148	市区	聆江阁 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5149	市区	聆江阁 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5150	市区	聆江阁 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5151	市区	聆江阁 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5152	市区	聆江阁 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5153	市区	聆江阁 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5154	市区	聆江阁 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5155	市区	聆江阁 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5156	市区	簸箕巷	10	400	320	320
5157	市区	鑫韵花苑电房 1#变	10	800	640	640
5158	市区	鑫韵花苑电房 2#变	10	800	640	640
5159	市区	魅力之城 1 号配电室 1 号变	10	630	504	504
5160	市区	魅力之城 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5161	市区	魅力之城 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
5162	市区	魅力之城 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
5163	市区	魅力之城 3 号配电室 1 号变	10	500	400	400
5164	市区	魅力之城 3 号配电室 2 号变	10	400	320	320
5165	市区	魅力之城 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5166	市区	魅力之城 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5167	市区	魅力之城 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5168	市区	魅力之城 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5169	市区	魅力之城 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5170	市区	魅力之城 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5171	市区	312 道口	10	200	160	160
5172	市区	312 国道服务区	10	400	320	320
5173	市区	◆Z 院小区 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5174	市区	◆Z 院小区 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5175	市区	◆Z 院小区 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5176	市区	◆Z 院小区 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5177	市区	◆Z 院小区 2 号配电室 1 号变	10	630	504	504
5178	市区	◆Z 院小区 2 号配电室 2 号变	10	630	504	504
5179	市区	◆Z 院小区 2 号配电室 3 号变	10	630	504	504
5180	市区	◆Z 院小区 2 号配电室 4 号变	10	630	504	504
5181	市区	爱民苑 1 号箱变	10	630	504	504
5182	市区	爱民苑 2 号箱变	10	500	400	400
5183	市区	爱民苑 3 号箱变	10	630	504	504
5184	市区	爱民苑 4 号箱变	10	800	640	640
5185	市区	安丰万古圩	10	400	276	276
5186	市区	白露 01 号变	10	400	163	163
5187	市区	白露 02 号变	10	200	83	83
5188	市区	白露 03#变	10	50	40	40
5189	市区	白露三组配变	10	400	296	296
5190	市区	白露夏家	10	400	282	282
5191	市区	白露杨家变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5192	市区	白露中心河桥	10	200	160	160
5193	市区	白袍 01 号变	10	200	53	53
5194	市区	白袍 02#变	10	400	158	158
5195	市区	白袍 03 号变	10	400	320	320
5196	市区	白袍 04#变	10	200	2	2
5197	市区	白袍村东	10	200	112	112
5198	市区	白袍新建村	10	400	273	273
5199	市区	百悦华府 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5200	市区	百悦华府 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5201	市区	百悦华府 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5202	市区	百悦华府 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5203	市区	包甲山头	10	200	125	125
5204	市区	包巷 03 号变	10	200	144	144
5205	市区	包巷 11 号变	10	200	160	160
5206	市区	包巷村东	10	200	28	28
5207	市区	包巷大庆庄	10	200	124	124
5208	市区	包巷山头	10	200	160	160
5209	市区	包巷申公塘西配变	10	400	320	320
5210	市区	包巷塘巷东	10	400	254	254
5211	市区	包巷赵家庄	10	200	160	160
5212	市区	宝龙城市广场 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5213	市区	宝龙城市广场 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5214	市区	宝龙城市广场 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5215	市区	宝龙城市广场 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5216	市区	宝龙城市广场 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5217	市区	宝龙城市广场 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5218	市区	宝龙城市广场 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5219	市区	宝龙城市广场 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5220	市区	宝龙二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5221	市区	宝龙二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5222	市区	宝龙二期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5223	市区	宝龙二期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5224	市区	宝龙二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5225	市区	宝龙二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5226	市区	宝龙二期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5227	市区	宝龙二期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5228	市区	宝龙二期 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5229	市区	宝龙二期 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5230	市区	宝龙二期 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5231	市区	宝龙二期 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5232	市区	宝龙二期 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5233	市区	宝龙二期 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5234	市区	宝龙二期 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5235	市区	宝龙二期 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5236	市区	宝龙二期 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5237	市区	宝龙二期 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5238	市区	宝龙二期 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5239	市区	宝龙二期 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5240	市区	宝龙二期 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5241	市区	宝龙二期 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5242	市区	宝堰安置房 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5243	市区	宝堰安置房 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5244	市区	宝堰安置房 2 号配电室 1 号变	10	800	575	575
5245	市区	宝堰安置房 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5246	市区	宝堰八福西	10	400	320	320
5247	市区	宝堰包巷 01 号变	10	400	183	183
5248	市区	宝堰包巷 04 号变	10	400	244	244
5249	市区	宝堰包巷 05 号变	10	400	252	252
5250	市区	宝堰包巷 06 号变	10	400	320	320
5251	市区	宝堰包巷 07 号变	10	200	150	150
5252	市区	宝堰包巷 09 号变	10	30	24	24
5253	市区	宝堰包巷 12 号变	10	315	252	252
5254	市区	宝堰宝春桥	10	200	97	97
5255	市区	宝堰宝春桥南	10	200	160	160
5256	市区	宝堰宝丹路	10	315	187	187
5257	市区	宝堰宝中路	10	200	148	148
5258	市区	宝堰菜场西	10	400	268	268
5259	市区	宝堰大陆 02 号变	10	200	125	125
5260	市区	宝堰大陆 03 号配变	10	400	145	145
5261	市区	宝堰大陆 04 号变	10	400	292	292
5262	市区	宝堰大陆 06 号配变	10	200	160	160
5263	市区	宝堰大陆 07 号配变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5264	市区	宝堰大陆 08 号变	10	400	179	179
5265	市区	宝堰大山村西	10	200	147	147
5266	市区	宝堰大山南	10	200	143	143
5267	市区	宝堰邓巷 01 号变	10	400	286	286
5268	市区	宝堰邓巷 02 号变	10	400	320	320
5269	市区	宝堰邓巷 03 号变	10	200	93	93
5270	市区	宝堰邓巷 04 号变	10	400	320	320
5271	市区	宝堰邓巷 05 号变	10	400	282	282
5272	市区	宝堰邓巷 06 号变	10	400	320	320
5273	市区	宝堰邓巷 07 号变	10	200	150	150
5274	市区	宝堰邓巷北	10	200	160	160
5275	市区	宝堰邓巷小许巷南	10	400	164	164
5276	市区	宝堰丁角 01 号变	10	400	220	220
5277	市区	宝堰丁角 04 号变	10	200	79	79
5278	市区	宝堰丁角 06 号变	10	400	183	183
5279	市区	宝堰渡头路	10	200	144	144
5280	市区	宝堰凡石桥 04 号变	10	200	126	126
5281	市区	宝堰凡石桥 2 队	10	400	320	320
5282	市区	宝堰高庄 03 号变	10	200	160	160
5283	市区	宝堰高庄村委会	10	400	275	275
5284	市区	宝堰供电所	10	200	160	160
5285	市区	宝堰公园	10	315	97	97
5286	市区	宝堰公园北	10	200	51	51
5287	市区	宝堰古塘电站	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5288	市区	宝堰官舍 02 号变	10	200	136	136
5289	市区	宝堰官舍 03 号变	10	200	63	63
5290	市区	宝堰官舍 04 号变	10	200	60	60
5291	市区	宝堰官舍 2 队	10	400	253	253
5292	市区	宝堰官舍 6 队	10	200	160	160
5293	市区	宝堰官舍村 10 队	10	200	160	160
5294	市区	宝堰后亭 02 号配变	10	400	298	298
5295	市区	宝堰后亭 03 号配变	10	200	102	102
5296	市区	宝堰华山 01 号变	10	200	110	110
5297	市区	宝堰华山 02 号配变	10	200	160	160
5298	市区	宝堰华山 06 号变	10	400	261	261
5299	市区	宝堰华山 08 号变	10	400	284	284
5300	市区	宝堰华山 11 号变	10	200	160	160
5301	市区	宝堰华山 12 号变	10	200	160	160
5302	市区	宝堰华山 2 队	10	400	127	127
5303	市区	宝堰华山 5 队	10	400	320	320
5304	市区	宝堰华山曹巷东	10	200	140	140
5305	市区	宝堰集镇 01 号变	10	200	160	160
5306	市区	宝堰集镇 02 号变	10	400	320	320
5307	市区	宝堰集镇 03 号变	10	200	160	160
5308	市区	宝堰集镇 04 号变	10	400	320	320
5309	市区	宝堰集镇 05 号变	10	200	145	145
5310	市区	宝堰集镇 06 号变	10	400	320	320
5311	市区	宝堰集镇 07 号变	10	400	272	272

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5312	市区	宝堰集镇 08 号	10	400	320	320
5313	市区	宝堰集镇 09 号变	10	315	252	252
5314	市区	宝堰集镇 10 号变	10	200	160	160
5315	市区	宝堰集镇 11 号变	10	400	202	202
5316	市区	宝堰集镇 12 号变	10	200	160	160
5317	市区	宝堰集镇 13 号变	10	200	127	127
5318	市区	宝堰集镇 14 号变	10	400	320	320
5319	市区	宝堰集镇 15 号变	10	400	320	320
5320	市区	宝堰集镇 16 号变	10	200	160	160
5321	市区	宝堰集镇 17 号变	10	200	160	160
5322	市区	宝堰集镇 18 号变	10	250	182	182
5323	市区	宝堰集镇 19 号变	10	315	173	173
5324	市区	宝堰集镇 20 号变	10	400	320	320
5325	市区	宝堰集镇 21 号变	10	400	320	320
5326	市区	宝堰集镇 25 号变	10	400	320	320
5327	市区	宝堰集镇 29 号	10	200	160	160
5328	市区	宝堰集镇 30 号变	10	200	160	160
5329	市区	宝堰集镇 31 号变	10	200	139	139
5330	市区	宝堰集镇 32 号变	10	315	252	252
5331	市区	宝堰集镇 35 号变	10	315	252	252
5332	市区	宝堰集镇 36 号变	10	400	320	320
5333	市区	宝堰集镇北街	10	400	320	320
5334	市区	宝堰集镇前隍弄	10	400	310	310
5335	市区	宝堰集镇中大街	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5336	市区	宝堰老北街	10	400	320	320
5337	市区	宝堰老西街	10	400	311	311
5338	市区	宝堰李家边村东	10	200	135	135
5339	市区	宝堰良种北箱变	10	630	504	504
5340	市区	宝堰刘甲 01 号变	10	200	160	160
5341	市区	宝堰刘甲 02 号变	10	200	85	85
5342	市区	宝堰刘甲 03 号变	10	200	160	160
5343	市区	宝堰刘甲 04 号变	10	200	121	121
5344	市区	宝堰刘甲 05 号变	10	200	128	128
5345	市区	宝堰刘甲村西	10	200	56	56
5346	市区	宝堰刘庄 01 号变	10	200	131	131
5347	市区	宝堰刘庄 02 号变	10	200	155	155
5348	市区	宝堰刘庄 03 号变	10	315	252	252
5349	市区	宝堰刘庄 04 号变	10	400	320	320
5350	市区	宝堰刘庄 05 号变	10	400	294	294
5351	市区	宝堰刘庄 06 号变	10	200	160	160
5352	市区	宝堰鲁西 01 号变	10	200	85	85
5353	市区	宝堰鲁西 02 号变	10	200	76	76
5354	市区	宝堰鲁西 03 号变	10	400	248	248
5355	市区	宝堰鲁西 04 号变	10	400	320	320
5356	市区	宝堰鲁西 05 号变	10	200	148	148
5357	市区	宝堰鲁溪 06 号变	10	400	305	305
5358	市区	宝堰禄食 01 号变	10	400	271	271
5359	市区	宝堰禄食 02 号变	10	400	206	206

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5360	市区	宝堰禄食 03 号变	10	200	160	160
5361	市区	宝堰禄食 04 号变	10	400	320	320
5362	市区	宝堰禄食村 5 队	10	200	68	68
5363	市区	宝堰米厂	10	400	320	320
5364	市区	宝堰南菜园北	10	200	160	160
5365	市区	宝堰南宫村西	10	400	310	310
5366	市区	宝堰南庄 03 号变	10	400	320	320
5367	市区	宝堰南庄 11 队	10	400	293	293
5368	市区	宝堰南庄 15 队	10	400	320	320
5369	市区	宝堰南庄村南	10	400	320	320
5370	市区	宝堰南庄村中	10	400	320	320
5371	市区	宝堰南庄四队	10	400	280	280
5372	市区	宝堰农具厂北	10	200	147	147
5373	市区	宝堰农业银行	10	400	320	320
5374	市区	宝堰葡萄园西	10	200	160	160
5375	市区	宝堰前障 03 号变	10	400	320	320
5376	市区	宝堰前隍 01 号变	10	400	286	286
5377	市区	宝堰前隍村委会	10	200	29	29
5378	市区	宝堰前隍南	10	200	160	160
5379	市区	宝堰曲阳 01 号变	10	200	75	75
5380	市区	宝堰曲阳 02 号变	10	400	261	261
5381	市区	宝堰曲阳 04 号变	10	200	114	114
5382	市区	宝堰曲阳 05 号	10	200	160	160
5383	市区	宝堰荣炳集镇 03 号变	10	400	222	222

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5384	市区	宝堰荣炳集镇 08 号变	10	400	248	248
5385	市区	宝堰荣炳集镇 09 号变	10	500	400	400
5386	市区	宝堰荣炳政府西	10	400	116	116
5387	市区	宝堰茹书东棚	10	200	138	138
5388	市区	宝堰茹墅 03 号变	10	200	100	100
5389	市区	宝堰茹墅天士岗西	10	200	50	50
5390	市区	宝堰三圈路	10	400	176	176
5391	市区	宝堰山芋棚西	10	400	233	233
5392	市区	宝堰上桥 01 号配变	10	200	160	160
5393	市区	宝堰上桥 02 号变	10	200	150	150
5394	市区	宝堰上桥 03 号变	10	200	56	56
5395	市区	宝堰上桥 04 号变	10	400	220	220
5396	市区	宝堰上桥村东	10	200	123	123
5397	市区	宝堰申公塘	10	200	100	100
5398	市区	宝堰申公塘北	10	400	320	320
5399	市区	宝堰石家庄 03 号变	10	200	112	112
5400	市区	宝堰蔬菜基地	10	400	320	320
5401	市区	宝堰塘北 01 号变	10	200	46	46
5402	市区	宝堰塘北 03 号变	10	160	97	97
5403	市区	宝堰塘西村配变	10	400	320	320
5404	市区	宝堰塘巷村北	10	400	282	282
5405	市区	宝堰团结村	10	400	320	320
5406	市区	宝堰团结路	10	200	160	160
5407	市区	宝堰王巷 01 号变	10	200	144	144

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5408	市区	宝堰王巷 02 号变	10	400	269	269
5409	市区	宝堰王巷 03 号变	10	200	81	81
5410	市区	宝堰王巷 04 号变	10	400	200	200
5411	市区	宝堰王巷 05 号变	10	400	253	253
5412	市区	宝堰王巷 06 号变	10	200	33	33
5413	市区	宝堰王巷 07 号变	10	200	160	160
5414	市区	宝堰王巷 09 号变	10	400	197	197
5415	市区	宝堰王巷王甲村南	10	400	320	320
5416	市区	宝堰坞村桥北	10	400	283	283
5417	市区	宝堰西后亭	10	200	147	147
5418	市区	宝堰西后亭村西	10	400	320	320
5419	市区	宝堰向阳桥东	10	200	160	160
5420	市区	宝堰新车站	10	400	320	320
5421	市区	宝堰新车站西	10	400	320	320
5422	市区	宝堰新村北	10	400	320	320
5423	市区	宝堰新村南	10	400	320	320
5424	市区	宝堰行宝路	10	400	278	278
5425	市区	宝堰徐巷 01 号变	10	400	181	181
5426	市区	宝堰徐巷 02 号变	10	200	160	160
5427	市区	宝堰徐巷 03 号变	10	400	276	276
5428	市区	宝堰徐巷 04 号变	10	400	320	320
5429	市区	宝堰徐巷村北	10	400	320	320
5430	市区	宝堰徐巷村南	10	400	258	258
5431	市区	宝堰延茅路南	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5432	市区	宝堰杨巷村西	10	200	131	131
5433	市区	宝堰洋湖汪甲村西	10	400	320	320
5434	市区	宝堰幼儿园	10	400	320	320
5435	市区	宝堰俞甲村东	10	400	280	280
5436	市区	宝堰赵家庄村东	10	400	320	320
5437	市区	宝堰镇邓巷 09 号	10	200	160	160
5438	市区	宝堰镇东路东	10	400	320	320
5439	市区	宝堰镇阳路北	10	400	267	267
5440	市区	宝堰镇阳路南	10	400	251	251
5441	市区	宝堰政府西	10	400	293	293
5442	市区	宝堰中学	10	400	320	320
5443	市区	宝堰庄巷 01 号变	10	400	266	266
5444	市区	宝堰庄巷 02	10	400	302	302
5445	市区	宝堰庄巷 03 号变	10	400	272	272
5446	市区	宝堰庄巷 04	10	400	245	245
5447	市区	宝堰庄巷 05 号变	10	400	228	228
5448	市区	宝堰庄巷 06 号变	10	400	261	261
5449	市区	宝堰庄巷 07	10	400	118	118
5450	市区	宝堰庄巷南	10	200	123	123
5451	市区	宝堰庄巷坞村西	10	400	320	320
5452	市区	宝堰庄巷西	10	400	320	320
5453	市区	宝堰蛟塘东	10	200	130	130
5454	市区	北极金谷 1 号箱变	10	630	504	504
5455	市区	北极金谷 3#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5456	市区	北极金谷家园 2#箱变	10	500	400	400
5457	市区	北汽 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	800	800
5458	市区	北汽 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	800	800
5459	市区	北汽 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	1000	800	800
5460	市区	北汽 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	800	800
5461	市区	北於 01 号变 (南於)	10	400	200	200
5462	市区	北於 02 号变	10	250	139	139
5463	市区	北於 03 号变	10	400	266	266
5464	市区	北於电站	10	400	211	211
5465	市区	北於七队	10	400	195	195
5466	市区	北於三队	10	400	203	203
5467	市区	铂金华庭 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5468	市区	铂金华庭 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5469	市区	铂金华庭 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5470	市区	铂金华庭 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5471	市区	铂金华庭 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5472	市区	铂金华庭 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5473	市区	彩虹城 1 号箱变主变	10	630	504	504
5474	市区	彩虹城 2#变	10	500	400	400
5475	市区	彩虹城 3 号箱变主变	10	630	504	504
5476	市区	彩虹城 4#变	10	630	504	504
5477	市区	彩虹城 5#变	10	630	504	504
5478	市区	彩虹城二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5479	市区	彩虹城二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5480	市区	彩虹城二期 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5481	市区	彩虹城二期 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5482	市区	彩虹城二期 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5483	市区	彩虹城二期 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5484	市区	彩虹城二期一号配电室 1 号变	10	800	640	640
5485	市区	彩虹城二期一号配电室 2 号变	10	800	640	640
5486	市区	蔡家窑南	10	200	100	100
5487	市区	蔡家庄南	10	400	299	299
5488	市区	蔡巷 01#变	10	400	320	320
5489	市区	蔡巷 02 号变	10	400	320	320
5490	市区	蔡巷 03 号变	10	400	320	320
5491	市区	蔡巷 04 号	10	250	200	200
5492	市区	蔡巷步家	10	400	320	320
5493	市区	蔡巷村西	10	400	320	320
5494	市区	蔡巷二组	10	200	35	35
5495	市区	蔡巷江家	10	200	160	160
5496	市区	蔡巷陆家山	10	200	51	51
5497	市区	蔡巷南	10	200	47	47
5498	市区	蔡巷茗苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5499	市区	蔡巷茗苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5500	市区	蔡巷茗苑 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5501	市区	蔡巷茗苑 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5502	市区	蔡巷茗苑 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5503	市区	蔡巷茗苑 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5504	市区	蔡巷茗苑 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5505	市区	蔡巷茗苑 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5506	市区	蔡巷茗苑 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5507	市区	蔡巷茗苑 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5508	市区	蚕种场别墅区	10	315	252	252
5509	市区	蚕种场大院	10	400	320	320
5510	市区	蚕种场西宿舍二	10	400	195	195
5511	市区	蚕种场西宿舍一	10	315	252	252
5512	市区	曹付 01 号	10	200	99	99
5513	市区	曹付 07#变	10	400	195	195
5514	市区	曹付曹家边	10	200	160	160
5515	市区	曹付大付家边	10	400	245	245
5516	市区	曹付一队	10	400	320	320
5517	市区	茶场	10	200	160	160
5518	市区	拆迁办安置小区	10	630	504	504
5519	市区	常丰河东	10	200	73	73
5520	市区	长山 01 号箱变	10	630	227	227
5521	市区	长山 02 号	10	400	259	259
5522	市区	长山 03 号	10	200	71	71
5523	市区	长山 04 号	10	400	207	207
5524	市区	长山 05 号	10	200	5	5
5525	市区	长山 06 号	10	400	52	52
5526	市区	长山 07 号	10	400	314	314
5527	市区	长山 08 号	10	125	27	27

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5528	市区	长山二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5529	市区	长山二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5530	市区	长山二期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5531	市区	长山二期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5532	市区	长山二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5533	市区	长山二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5534	市区	长山二期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5535	市区	长山二期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5536	市区	长山二期 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5537	市区	长山二期 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5538	市区	长山二期 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5539	市区	长山二期 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5540	市区	长山二期 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5541	市区	长山二期 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5542	市区	长山二期 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5543	市区	长山二期 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5544	市区	长山飞行基地南	10	200	160	160
5545	市区	长山黄家	10	400	53	53
5546	市区	长山九诸园 1 号欧变 001001	10	400	311	311
5547	市区	长山九诸园 2 号欧变	10	400	320	320
5548	市区	长山九诸园 3 号欧变 003	10	400	311	311
5549	市区	长山九诸园 4 号欧变	10	400	305	305
5550	市区	长山九诸园 5 号欧变	10	400	303	303
5551	市区	长山九诸园 6 号欧变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5552	市区	长山郡 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5553	市区	长山郡 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5554	市区	长山郡 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5555	市区	长山郡 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5556	市区	长山郡 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5557	市区	长山郡 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5558	市区	长山龙王庙	10	200	2	2
5559	市区	长山楼岗	10	200	108	108
5560	市区	长山青甸南	10	400	1	1
5561	市区	长山上寺塘干北	10	315	223	223
5562	市区	长山水岸 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
5563	市区	长山水岸 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
5564	市区	长山水岸 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
5565	市区	长山水岸 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
5566	市区	长山水岸 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
5567	市区	长山水岸 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
5568	市区	长山水岸 2 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
5569	市区	长山水岸 2 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
5570	市区	长山水岸 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
5571	市区	长山水岸 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
5572	市区	长山水岸 3 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
5573	市区	长山水岸 3 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
5574	市区	长山水岸 4 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
5575	市区	长山水岸 4 号配电室 2 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5576	市区	长山水岸 4 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
5577	市区	长山水岸 4 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
5578	市区	长山水岸 5 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
5579	市区	长山水岸 5 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
5580	市区	长山水岸 5 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
5581	市区	长山水岸 5 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
5582	市区	长山水岸 6 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
5583	市区	长山水岸 6 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
5584	市区	长山水岸 6 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
5585	市区	长山水岸 6 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
5586	市区	长山水岸 7 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
5587	市区	长山水岸 7 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
5588	市区	长山西湾北	10	200	105	105
5589	市区	长山下寺塘千	10	400	262	262
5590	市区	长山巷东	10	315	252	252
5591	市区	长山杨家变	10	400	158	158
5592	市区	长山远台	10	400	253	253
5593	市区	长山张家山头	10	100	80	80
5594	市区	长山张寺东	10	200	18	18
5595	市区	长山赵家北配变	10	400	96	96
5596	市区	长山周家	10	400	251	251
5597	市区	朝丰 01 号变	10	400	306	306
5598	市区	朝丰 02 号	10	400	303	303
5599	市区	朝丰 03 号变	10	400	311	311

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5600	市区	朝丰 04 号变	10	400	163	163
5601	市区	朝丰 05 号变	10	200	160	160
5602	市区	朝丰蔡家庄东	10	400	250	250
5603	市区	朝丰东湾北	10	400	265	265
5604	市区	朝丰黄湾	10	400	290	290
5605	市区	朝丰铁炉	10	400	320	320
5606	市区	朝丰下铁炉	10	400	300	300
5607	市区	朝丰徐湾东	10	315	252	252
5608	市区	朝丰徐湾南	10	200	160	160
5609	市区	巢凰 01 号变	10	315	252	252
5610	市区	巢凰 02 号变	10	400	320	320
5611	市区	巢凰 03 号	10	400	320	320
5612	市区	巢凰 04#	10	400	289	289
5613	市区	巢凰 05 号变	10	400	320	320
5614	市区	巢凰 06 号变	10	400	320	320
5615	市区	巢凰 07#	10	200	160	160
5616	市区	巢凰 08 号变	10	200	128	128
5617	市区	巢凰 09 号变	10	400	320	320
5618	市区	巢凰 10 号变	10	400	320	320
5619	市区	巢凰 11 号变	10	315	252	252
5620	市区	巢凰 12 号变	10	400	320	320
5621	市区	巢凰 13 号变	10	315	252	252
5622	市区	巢凰 14 号变	10	400	320	320
5623	市区	巢凰 15 号变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5624	市区	巢凰巢东	10	400	320	320
5625	市区	巢凰工业园区	10	400	320	320
5626	市区	巢凰门	10	400	320	320
5627	市区	巢凰石坝山	10	200	160	160
5628	市区	巢凰水库	10	400	320	320
5629	市区	巢凰天桥南变	10	400	291	291
5630	市区	巢凰小洒砚	10	200	160	160
5631	市区	巢凰新庄	10	400	320	320
5632	市区	陈丰 01 号变	10	400	226	226
5633	市区	陈丰 02 号变	10	400	310	310
5634	市区	陈丰 03 号变	10	400	320	320
5635	市区	陈丰 04 号变	10	400	310	310
5636	市区	陈丰 05 号变	10	400	320	320
5637	市区	陈丰 06 号变	10	400	320	320
5638	市区	陈丰 07 号变	10	250	200	200
5639	市区	陈丰 08 号变	10	400	312	312
5640	市区	陈丰 09 号变	10	400	259	259
5641	市区	陈丰 10 号变	10	200	113	113
5642	市区	陈丰 12 号变	10	400	320	320
5643	市区	陈丰 13 号变	10	200	160	160
5644	市区	陈丰 14 号变	10	400	320	320
5645	市区	陈丰 15 号变	10	400	320	320
5646	市区	陈丰 16 号变	10	400	320	320
5647	市区	陈丰 17 号变	10	160	98	98

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5648	市区	陈丰坝北	10	400	320	320
5649	市区	陈丰蔡家窑组	10	200	160	160
5650	市区	陈丰加油站	10	315	252	252
5651	市区	陈丰莫北	10	400	212	212
5652	市区	陈丰莫山东	10	400	320	320
5653	市区	陈丰莫山南	10	200	160	160
5654	市区	陈丰杨家边南	10	315	218	218
5655	市区	陈丰杨家边西	10	200	160	160
5656	市区	陈丰叶民沙地	10	200	34	34
5657	市区	陈丰尤陆小庄	10	200	160	160
5658	市区	城东新村 1#电房 1#变	10	800	640	640
5659	市区	城东新村 1#电房 2#变	10	800	640	640
5660	市区	城东新村 2#电房 1#变	10	800	640	640
5661	市区	城东新村 2#电房 2#变	10	800	640	640
5662	市区	城东新村 2#电房 3#变	10	800	640	640
5663	市区	城东新村 2#电房 4#变	10	800	640	640
5664	市区	城南人家 01 号	10	400	320	320
5665	市区	城南人家 02 号	10	315	252	252
5666	市区	城南人家 03 号	10	250	200	200
5667	市区	城南人家 04 号	10	315	252	252
5668	市区	城南人家 05 号	10	400	320	320
5669	市区	城西箱变	10	160	36	36
5670	市区	诚信佳寓西配电室 1 号变	10	800	640	640
5671	市区	诚信佳寓西配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5672	市区	船山矿变东	10	315	245	245
5673	市区	船山新村	10	400	296	296
5674	市区	春江苑 1 号箱变	10	500	400	400
5675	市区	春江苑 2 号箱变	10	500	400	400
5676	市区	刺篱山	10	200	102	102
5677	市区	翠园配电室 1 号变	10	800	640	640
5678	市区	翠园配电室 2 号变	10	800	640	640
5679	市区	大丁巷北	10	400	295	295
5680	市区	大侯庄南	10	200	37	37
5681	市区	大侯庄山头	10	400	320	320
5682	市区	大李甲电站	10	400	320	320
5683	市区	大陆 01 号变	10	200	8	8
5684	市区	大陆 05 号变	10	200	123	123
5685	市区	大陆村西	10	200	90	90
5686	市区	大陆岗下村北	10	200	111	111
5687	市区	大陆马甲村	10	200	151	151
5688	市区	大陆塘甲西	10	200	160	160
5689	市区	大牌岗配变	10	400	266	266
5690	市区	戴家村东	10	200	160	160
5691	市区	戴家庄南	10	400	197	197
5692	市区	丹枫丽舍 1 号箱变	10	630	504	504
5693	市区	丹枫丽舍 2 号箱变配电变压器	10	500	400	400
5694	市区	丹徒农委配变	10	400	320	320
5695	市区	德胜 05 号变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5696	市区	德胜大塘	10	400	40	40
5697	市区	邓巷 11 队	10	400	320	320
5698	市区	邓巷 13 队	10	200	160	160
5699	市区	邓巷村西	10	200	131	131
5700	市区	邓巷东	10	200	160	160
5701	市区	丁村 01 号变	10	200	160	160
5702	市区	丁村 02 号变	10	200	59	59
5703	市区	丁村村口	10	400	194	194
5704	市区	丁村村南	10	400	320	320
5705	市区	丁村村西	10	200	146	146
5706	市区	丁村村中	10	400	276	276
5707	市区	丁家生产队	10	200	138	138
5708	市区	丁家组配变	10	400	277	277
5709	市区	丁角 02 号变	10	400	306	306
5710	市区	丁角 03 号变	10	400	271	271
5711	市区	丁角 05 号变	10	400	320	320
5712	市区	丁角 07 号	10	200	122	122
5713	市区	丁角 08 号变	10	200	2	2
5714	市区	丁角村	10	200	160	160
5715	市区	丁角村北	10	200	94	94
5716	市区	丁角村南	10	200	77	77
5717	市区	丁角杨渡村西	10	400	224	224
5718	市区	丁卯缪家甸 07 号	10	400	320	320
5719	市区	丁子岗南	10	200	47	47

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5720	市区	东宝庄 01 号变	10	400	292	292
5721	市区	东宝庄 02 号变	10	200	160	160
5722	市区	东宝庄 03 号变	10	200	146	146
5723	市区	东宝庄 04 号变	10	200	125	125
5724	市区	东宝庄 05 号变	10	200	120	120
5725	市区	东宝庄 06 号变	10	400	320	320
5726	市区	东宝庄村北	10	200	160	160
5727	市区	东宝庄夏庄	10	200	132	132
5728	市区	东宝庄夏庄村南	10	400	227	227
5729	市区	东彪 05 号变	10	200	44	44
5730	市区	东彪 10 号变	10	400	227	227
5731	市区	东滨 01 号变	10	200	133	133
5732	市区	东滨 02 号变	10	200	146	146
5733	市区	东滨 03 号	10	400	249	249
5734	市区	东滨 04 号变	10	200	109	109
5735	市区	东滨 05 号变 315KVA	10	315	252	252
5736	市区	东滨 06 号变	10	100	80	80
5737	市区	东滨 07 号	10	400	320	320
5738	市区	东滨 08 号变	10	400	281	281
5739	市区	东滨 09 号	10	200	128	128
5740	市区	东滨陈甲	10	200	149	149
5741	市区	东滨刁巷村中	10	400	267	267
5742	市区	东滨刁巷南	10	200	30	30
5743	市区	东滨五谷电站	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5744	市区	东滨五谷东	10	200	109	109
5745	市区	东滨五谷南	10	200	92	92
5746	市区	东滨小丁巷	10	200	3	3
5747	市区	东滨小丁巷村南	10	200	85	85
5748	市区	东滨小丁巷高速北	10	400	320	320
5749	市区	东滨小丁巷高速东	10	200	160	160
5750	市区	东茶场生活区配变	10	400	320	320
5751	市区	东大坝 02 号变	10	200	89	89
5752	市区	东大坝 05#变	10	200	132	132
5753	市区	东大坝二组	10	200	50	50
5754	市区	东大坝九组	10	400	285	285
5755	市区	东大坝六组	10	200	112	112
5756	市区	东大坝六组北	10	200	73	73
5757	市区	东大坝七组	10	200	100	100
5758	市区	东大坝三组	10	400	275	275
5759	市区	东大坝十组	10	200	160	160
5760	市区	东大坝五组	10	200	48	48
5761	市区	东大坝小区	10	200	154	154
5762	市区	东大坝一组	10	200	51	51
5763	市区	东方丽晶花园 1 号配电室 1 号变	10	630	504	504
5764	市区	东方丽晶花园 1 号配电室 2 号变	10	630	504	504
5765	市区	东方丽晶花园 1 号配电室 3 号变	10	630	504	504
5766	市区	东方丽晶花园 1 号配电室 4 号变	10	630	504	504
5767	市区	东方丽晶花园 2 号配电室 1 号变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5768	市区	东方丽晶花园 2 号配电室 2 号变	10	630	504	504
5769	市区	东方桥 06#变 (罗家庄)	10	400	320	320
5770	市区	东方桥 07 号变	10	400	244	244
5771	市区	东方桥 08 号	10	400	285	285
5772	市区	东方桥 09 号变	10	400	320	320
5773	市区	东方桥 13 号变	10	400	217	217
5774	市区	东方桥茶场西配变	10	400	320	320
5775	市区	东方桥东	10	400	294	294
5776	市区	东方桥招甸东	10	200	160	160
5777	市区	东方桥赵家窑茶场	10	400	320	320
5778	市区	东方商业广场 1#变	10	315	252	252
5779	市区	东方商业广场 2#变	10	500	400	400
5780	市区	东风煤矿南	10	400	281	281
5781	市区	东岗头北	10	200	26	26
5782	市区	东古 01 号变	10	200	160	160
5783	市区	东古 06 号变	10	200	160	160
5784	市区	东古 07 号配变	10	200	160	160
5785	市区	东古 08 号变	10	200	136	136
5786	市区	东古北	10	200	160	160
5787	市区	东古大礼堂	10	400	320	320
5788	市区	东古南	10	400	320	320
5789	市区	东后亭桥南	10	400	157	157
5790	市区	东湖 01 号	10	400	166	166
5791	市区	东湖 02 号变	10	400	278	278

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5792	市区	东湖 03 号	10	400	298	298
5793	市区	东湖 04 号	10	400	264	264
5794	市区	东湖 05 号	10	400	164	164
5795	市区	东湖 06 号变	10	400	136	136
5796	市区	东湖 07 号	10	30	24	24
5797	市区	东湖 08 号	10	200	23	23
5798	市区	东湖 09 号变	10	400	279	279
5799	市区	东湖 10 号	10	400	37	37
5800	市区	东湖 12 号	10	400	60	60
5801	市区	东湖村东	10	400	226	226
5802	市区	东湖村委会西	10	400	218	218
5803	市区	东湖村西	10	200	3	3
5804	市区	东湖国道边	10	400	320	320
5805	市区	东湖南岗	10	315	120	120
5806	市区	东湖三组	10	400	265	265
5807	市区	东湖夏侯	10	315	168	168
5808	市区	东湖夏侯村东	10	400	188	188
5809	市区	东湖小学南	10	200	68	68
5810	市区	东湖一组	10	200	72	72
5811	市区	东会 01 号	10	400	320	320
5812	市区	东会 02 号变	10	160	128	128
5813	市区	东会 03 号变	10	400	320	320
5814	市区	东会 04 号	10	200	137	137
5815	市区	东会 05 号变	10	400	210	210

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5816	市区	东会 06 号	10	200	160	160
5817	市区	东会 07 号变	10	200	135	135
5818	市区	东会村北	10	200	114	114
5819	市区	东会村东	10	200	160	160
5820	市区	东会村西	10	400	307	307
5821	市区	东会村西北	10	200	160	160
5822	市区	东会丁字岗西	10	200	115	115
5823	市区	东会东方桥高速东	10	200	160	160
5824	市区	东会胡巷村北	10	400	242	242
5825	市区	东会胡巷球场	10	400	170	170
5826	市区	东会桥头村北	10	400	320	320
5827	市区	东会省道东北	10	400	320	320
5828	市区	东家庄	10	100	39	39
5829	市区	东家庄二	10	200	160	160
5830	市区	东家庄三配变	10	400	320	320
5831	市区	东居巷一队	10	200	160	160
5832	市区	东沛 01 号变	10	200	126	126
5833	市区	东沛 02 号变	10	160	108	108
5834	市区	东沛 03 号	10	400	299	299
5835	市区	东沛 04 号变	10	200	94	94
5836	市区	东沛 05 号变	10	400	320	320
5837	市区	东沛 06#变	10	400	271	271
5838	市区	东沛 08 号变	10	400	320	320
5839	市区	东沛 09 号变	10	400	261	261

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5840	市区	东沛十二组	10	200	160	160
5841	市区	东沛唐家西	10	400	215	215
5842	市区	东沛卫生院	10	400	190	190
5843	市区	东沛西	10	400	167	167
5844	市区	东沛小对庄南	10	400	320	320
5845	市区	东贫 01 号变	10	400	194	194
5846	市区	东贫 02 号变	10	400	260	260
5847	市区	东贫 03 号变	10	400	227	227
5848	市区	东贫 04 号变	10	400	180	180
5849	市区	东贫 05#变	10	400	228	228
5850	市区	东贫 06 号变	10	400	297	297
5851	市区	东贫村委会	10	400	88	88
5852	市区	东贫村西	10	400	182	182
5853	市区	东贫李家	10	400	320	320
5854	市区	东贫六组	10	400	282	282
5855	市区	东贫七组配变	10	200	26	26
5856	市区	东贫前王甲	10	400	320	320
5857	市区	东贫吴家(新)	10	200	118	118
5858	市区	翻身八组	10	400	174	174
5859	市区	翻身五组	10	250	114	114
5860	市区	翻身下马甘西	10	400	242	242
5861	市区	凡石桥 01 号变	10	400	285	285
5862	市区	凡石桥 02 号变	10	200	129	129
5863	市区	凡石桥 03 号变	10	200	90	90

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5864	市区	凡石桥 3 队	10	400	279	279
5865	市区	凡石桥 7 队	10	200	81	81
5866	市区	凡石桥村 1 队	10	200	132	132
5867	市区	凡石桥六队配变	10	200	160	160
5868	市区	凡石桥四组	10	400	320	320
5869	市区	凡石桥五组	10	200	41	41
5870	市区	芳草园 1#箱变	10	315	252	252
5871	市区	芳草园 2#箱变	10	500	400	400
5872	市区	芳草园 3#箱变	10	500	400	400
5873	市区	丰城 01 号变	10	200	76	76
5874	市区	丰城 02 号变	10	200	160	160
5875	市区	丰城 03 号变	10	400	265	265
5876	市区	丰城 04 号变	10	200	56	56
5877	市区	丰城 05 号变	10	200	14	14
5878	市区	丰城 06 号变	10	100	80	80
5879	市区	丰城北 1	10	200	55	55
5880	市区	丰城村东	10	200	120	120
5881	市区	丰城村委会	10	400	138	138
5882	市区	丰城东北	10	200	133	133
5883	市区	丰城高速西配变	10	400	204	204
5884	市区	丰城加工厂	10	400	280	280
5885	市区	丰城排涝站	10	400	320	320
5886	市区	丰城山头上	10	315	226	226
5887	市区	丰城十七组配变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5888	市区	丰城小学	10	200	103	103
5889	市区	丰城依甲 1	10	400	320	320
5890	市区	丰城郑甲	10	200	69	69
5891	市区	枫华丽府 1#电房 1#变	10	800	640	640
5892	市区	枫华丽府 1#电房 2#变	10	800	640	640
5893	市区	枫华丽府 2#电房 1#变	10	500	400	400
5894	市区	枫华丽府 2#电房 2#变	10	500	400	400
5895	市区	枫华丽府 3#电房 01#	10	800	640	640
5896	市区	枫华丽府 3#电房 02#	10	800	640	640
5897	市区	枫雅苑电房 1#变	10	1000	800	800
5898	市区	枫雅苑电房 2#变	10	1000	800	800
5899	市区	枫庄 01 号	10	200	127	127
5900	市区	枫庄 02 号变	10	400	308	308
5901	市区	枫庄 03 号变	10	400	255	255
5902	市区	枫庄 04 号变	10	400	295	295
5903	市区	枫庄 05 号变	10	400	320	320
5904	市区	枫庄 07 号配变	10	200	30	30
5905	市区	枫庄 08 号变	10	250	167	167
5906	市区	枫庄村东	10	200	27	27
5907	市区	枫庄村西	10	200	119	119
5908	市区	枫庄村中	10	400	271	271
5909	市区	枫庄大丁巷路	10	200	134	134
5910	市区	枫庄大丁巷南	10	400	267	267
5911	市区	枫庄枫丁路配变	10	200	132	132

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5912	市区	枫庄老人协会	10	400	224	224
5913	市区	枫庄林场	10	400	320	320
5914	市区	枫庄排涝站	10	400	320	320
5915	市区	枫庄山头上	10	400	311	311
5916	市区	枫庄养殖厂路	10	200	160	160
5917	市区	风和苑 1#箱变	10	500	400	400
5918	市区	风和苑 2#箱变	10	630	504	504
5919	市区	风和苑 3#箱变	10	500	400	400
5920	市区	风和苑 4#箱变	10	500	400	400
5921	市区	风和苑 5#箱变	10	800	640	640
5922	市区	风和苑 6#箱变	10	500	400	400
5923	市区	风和苑 7#箱变	10	500	400	400
5924	市区	风尚花苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5925	市区	风尚花苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5926	市区	风尚花苑 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5927	市区	风尚花苑 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5928	市区	风尚花苑 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5929	市区	风尚花苑 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5930	市区	风尚花苑 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5931	市区	风尚花苑 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5932	市区	风尚花苑 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5933	市区	风尚花苑 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5934	市区	风尚花苑 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5935	市区	风尚花苑 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5936	市区	风尚花苑 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5937	市区	风尚花苑 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5938	市区	风尚花苑 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5939	市区	风尚花苑 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5940	市区	风尚花苑 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5941	市区	风尚花苑 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5942	市区	风尚花苑 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5943	市区	风尚花苑 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5944	市区	凤凰家园 2#电房 1#变	10	800	640	640
5945	市区	凤凰家园 4#电房 1#变	10	1000	800	800
5946	市区	凤凰家园 4#电房 2#变	10	1000	800	800
5947	市区	凤凰家园 5#电房 1#变	10	800	640	640
5948	市区	凤凰家园 6#电房 2#变	10	1000	800	800
5949	市区	凤凰家园 7#电房 2#变	10	800	640	640
5950	市区	凤凰家园 8#电房 2#变	10	1000	800	800
5951	市区	凤凰家园 9#电房 1#变	10	800	640	640
5952	市区	凤凰家园 9#电房 2#变	10	800	640	640
5953	市区	伏牛山 01 号	10	400	320	320
5954	市区	伏牛山 02 号	10	400	185	185
5955	市区	伏牛山 03 号变	10	400	152	152
5956	市区	伏牛山 04 号变	10	400	276	276
5957	市区	伏牛山 05 号	10	400	320	320
5958	市区	伏牛山 06 号变	10	400	215	215
5959	市区	伏牛山曹甲东	10	400	233	233

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5960	市区	伏牛山东山头	10	200	160	160
5961	市区	伏牛山沟南	10	200	160	160
5962	市区	伏牛山沟南工业区	10	400	320	320
5963	市区	伏牛山沟南山头上	10	400	320	320
5964	市区	伏牛山马甲北	10	400	320	320
5965	市区	伏牛山马甲配变	10	200	114	114
5966	市区	伏牛山煤矿	10	200	160	160
5967	市区	伏牛山尤甲	10	200	160	160
5968	市区	福临广场 10 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5969	市区	福临广场 10 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5970	市区	福临广场 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5971	市区	福临广场 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5972	市区	福临广场 6 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5973	市区	福临广场 6 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5974	市区	福临广场 7 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5975	市区	福临广场 7 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5976	市区	福临广场 7 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5977	市区	福临广场 7 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5978	市区	福临广场 8 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5979	市区	福临广场 8 号配电室 2 号变	10	800	640	640
5980	市区	福临广场 8 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5981	市区	福临广场 8 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5982	市区	福临广场 9 号配电室 1 号变	10	800	640	640
5983	市区	福临广场 9 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
5984	市区	福临广场 9 号配电室 3 号变	10	800	640	640
5985	市区	福临广场 9 号配电室 4 号变	10	800	640	640
5986	市区	高丽山	10	200	131	131
5987	市区	高陵 01 号变	10	200	119	119
5988	市区	高陵 02 号变	10	400	280	280
5989	市区	高陵 03 号变	10	200	66	66
5990	市区	高陵北	10	200	143	143
5991	市区	高陵村东	10	400	220	220
5992	市区	高陵村南	10	400	320	320
5993	市区	高陵村中配变	10	200	149	149
5994	市区	高陵农贸市场	10	400	252	252
5995	市区	高陵文龙水库	10	400	320	320
5996	市区	高桥 02 号变	10	200	100	100
5997	市区	高桥 03 号	10	400	229	229
5998	市区	高桥 04 号变	10	250	139	139
5999	市区	高桥 05 号变	10	400	320	320
6000	市区	高桥安丰 01 号变	10	400	167	167
6001	市区	高桥安丰 02 号变	10	200	12	12
6002	市区	高桥安丰 03 号	10	400	320	320
6003	市区	高桥安丰 04 号变	10	200	160	160
6004	市区	高桥安丰 05 号变	10	400	261	261
6005	市区	高桥安丰 06 号	10	400	320	320
6006	市区	高桥安丰 07 号	10	400	256	256
6007	市区	高桥安丰 08 号变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6008	市区	高桥安丰 09 号变	10	400	320	320
6009	市区	高桥安丰 10 号变	10	250	134	134
6010	市区	高桥安丰 11 号	10	400	133	133
6011	市区	高桥安丰草滩圩	10	200	160	160
6012	市区	高桥安丰村委会	10	400	320	320
6013	市区	高桥安丰丰古圩东	10	200	118	118
6014	市区	高桥安丰恒源	10	400	320	320
6015	市区	高桥安丰老圩	10	400	320	320
6016	市区	高桥安丰庆字圩	10	400	204	204
6017	市区	高桥安丰顺兴圩	10	200	128	128
6018	市区	高桥安丰永太圩	10	400	303	303
6019	市区	高桥安丰永太圩南	10	400	289	289
6020	市区	高桥安丰祝东	10	400	284	284
6021	市区	高桥安丰祝西	10	400	297	297
6022	市区	高桥仇小圩	10	200	45	45
6023	市区	高桥村 01 号变	10	200	58	58
6024	市区	高桥村 06 号	10	400	320	320
6025	市区	高桥村刘东	10	400	188	188
6026	市区	高桥富德圩	10	200	160	160
6027	市区	高桥高桥乾德 08 号变	10	400	320	320
6028	市区	高桥高桥文昌利字圩	10	200	41	41
6029	市区	高桥高桥新顺镇阳南	10	200	87	87
6030	市区	高桥高桥镇阳倪三圩	10	200	160	160
6031	市区	高桥集镇 01 号变	10	400	298	298

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6032	市区	高桥集镇 02 号变	10	400	179	179
6033	市区	高桥集镇 03 号变	10	315	252	252
6034	市区	高桥集镇 04 号	10	400	1	1
6035	市区	高桥集镇 05 号变	10	400	242	242
6036	市区	高桥集镇 06 号	10	400	320	320
6037	市区	高桥集镇 07 号变	10	400	284	284
6038	市区	高桥集镇 08 号	10	400	263	263
6039	市区	高桥集镇 09 号变	10	500	263	263
6040	市区	高桥集镇 10 号变	10	400	74	74
6041	市区	高桥集镇 11 号	10	400	290	290
6042	市区	高桥集镇 12 号变	10	400	320	320
6043	市区	高桥集镇 13 号变	10	315	252	252
6044	市区	高桥集镇 14 号变	10	400	266	266
6045	市区	高桥集镇 15 号变	10	315	252	252
6046	市区	高桥集镇 16 号变	10	400	305	305
6047	市区	高桥集镇 17 号变	10	250	162	162
6048	市区	高桥集镇 20 号	10	400	247	247
6049	市区	高桥集镇安置房	10	315	138	138
6050	市区	高桥集镇北	10	400	320	320
6051	市区	高桥集镇蚕茧站	10	400	133	133
6052	市区	高桥集镇教师楼	10	400	320	320
6053	市区	高桥集镇西	10	400	320	320
6054	市区	高桥集镇西北	10	400	320	320
6055	市区	高桥集镇新西	10	400	284	284

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6056	市区	高桥集镇益民西	10	400	320	320
6057	市区	高桥集镇幼儿园	10	400	160	160
6058	市区	高桥集镇政府	10	400	70	70
6059	市区	高桥集镇庠门	10	400	182	182
6060	市区	高桥集镇怡景北配变	10	400	320	320
6061	市区	高桥交管所西	10	400	320	320
6062	市区	高桥开发区	10	400	244	244
6063	市区	高桥康泰 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6064	市区	高桥康泰 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6065	市区	高桥康泰 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6066	市区	高桥康泰 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6067	市区	高桥康太 01 号变	10	200	160	160
6068	市区	高桥康太 02 号变	10	400	246	246
6069	市区	高桥康太 03 号变	10	200	2	2
6070	市区	高桥康太 04 号变	10	400	87	87
6071	市区	高桥康太 05 号	10	400	83	83
6072	市区	高桥康太 06 号变	10	400	224	224
6073	市区	高桥康太 07 号变	10	250	200	200
6074	市区	高桥康太 08 号变	10	200	160	160
6075	市区	高桥康太东北	10	200	112	112
6076	市区	高桥康太河岸	10	400	206	206
6077	市区	高桥康太河岸南	10	400	275	275
6078	市区	高桥康太康宜	10	400	72	72
6079	市区	高桥康太康宜南	10	400	122	122

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6080	市区	高桥康太康宜西	10	400	80	80
6081	市区	高桥康太三套	10	400	140	140
6082	市区	高桥康太双涵	10	400	131	131
6083	市区	高桥康太五号圩	10	200	38	38
6084	市区	高桥康太五号圩东	10	400	223	223
6085	市区	高桥刘家圩西配变	10	200	149	149
6086	市区	高桥柳州 01 号	10	100	80	80
6087	市区	高桥柳州 02 号	10	400	320	320
6088	市区	高桥柳州 03 号变	10	400	320	320
6089	市区	高桥柳州 04 号变	10	250	200	200
6090	市区	高桥柳州 05 号	10	200	160	160
6091	市区	高桥柳州 06 号变	10	400	320	320
6092	市区	高桥柳州 07 号	10	400	320	320
6093	市区	高桥柳州 08 号变	10	200	91	91
6094	市区	高桥柳州 09 号	10	400	226	226
6095	市区	高桥柳州巴四圩	10	400	234	234
6096	市区	高桥柳州坝口	10	400	208	208
6097	市区	高桥柳州九圩	10	400	295	295
6098	市区	高桥柳州母子三圩	10	200	144	144
6099	市区	高桥柳州母子圩配变	10	200	160	160
6100	市区	高桥柳州上六圩	10	400	204	204
6101	市区	高桥柳州四方桥六圩	10	400	320	320
6102	市区	高桥柳州下匡	10	200	160	160
6103	市区	高桥柳洲 10 号变	10	400	309	309

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6104	市区	高桥南兴圩东	10	400	320	320
6105	市区	高桥农贸市场	10	400	320	320
6106	市区	高桥乾德 01 号变	10	400	217	217
6107	市区	高桥乾德 02 号变	10	200	142	142
6108	市区	高桥乾德 03 号变	10	200	160	160
6109	市区	高桥乾德 04 号变	10	315	252	252
6110	市区	高桥乾德 05 号变	10	400	320	320
6111	市区	高桥乾德 06 号变	10	200	160	160
6112	市区	高桥乾德 07 号变	10	400	292	292
6113	市区	高桥乾德 09 号变	10	400	292	292
6114	市区	高桥乾德伏东	10	400	288	288
6115	市区	高桥乾德伏西	10	200	46	46
6116	市区	高桥乾德伏中	10	400	320	320
6117	市区	高桥乾德亨四配变	10	200	139	139
6118	市区	高桥乾德亨一	10	200	125	125
6119	市区	高桥乾德宏扬	10	400	10	10
6120	市区	高桥乾德梨园配变	10	200	160	160
6121	市区	高桥乾德李小圩	10	200	160	160
6122	市区	高桥乾德粮库	10	400	255	255
6123	市区	高桥乾德乾东配变	10	200	136	136
6124	市区	高桥乾德乾西	10	400	277	277
6125	市区	高桥乾德三圩	10	200	143	143
6126	市区	高桥乾德四支桥配变	10	200	160	160
6127	市区	高桥乾德幸福	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6128	市区	高桥庆字圩北配变	10	200	160	160
6129	市区	高桥三洲 01 号变	10	200	160	160
6130	市区	高桥三洲 03 号变	10	250	51	51
6131	市区	高桥三洲殷小圩西	10	200	160	160
6132	市区	高桥食品站	10	400	320	320
6133	市区	高桥四方桥 01 号变	10	400	320	320
6134	市区	高桥四方桥 02 号变	10	400	320	320
6135	市区	高桥四方桥 03 号	10	400	275	275
6136	市区	高桥四方桥 04 号变	10	400	246	246
6137	市区	高桥四方桥 05 号变	10	400	284	284
6138	市区	高桥四方桥 06 号变	10	315	252	252
6139	市区	高桥四方桥 07 号变	10	400	77	77
6140	市区	高桥四方桥 08 号变	10	400	320	320
6141	市区	高桥四方桥 09 号变	10	400	167	167
6142	市区	高桥四方桥 10 号变	10	400	149	149
6143	市区	高桥四方桥何小庄	10	400	263	263
6144	市区	高桥四方桥后费	10	200	100	100
6145	市区	高桥四方桥老街	10	400	303	303
6146	市区	高桥四方桥老圩东	10	200	146	146
6147	市区	高桥四方桥南新圩	10	400	174	174
6148	市区	高桥四方桥王家庄配变	10	200	136	136
6149	市区	高桥四方桥新镇	10	400	154	154
6150	市区	高桥四方桥新镇北配变	10	400	263	263
6151	市区	高桥四方桥严家庄变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6152	市区	高桥四方桥周家庄北	10	400	320	320
6153	市区	高桥四方桥字德圩	10	200	130	130
6154	市区	高桥陶小圩	10	200	84	84
6155	市区	高桥旺东配变	10	400	256	256
6156	市区	高桥文昌 01 号配变	10	400	126	126
6157	市区	高桥文昌 02 号	10	400	248	248
6158	市区	高桥文昌 04 号变	10	400	186	186
6159	市区	高桥文昌广聚圩	10	200	131	131
6160	市区	高桥文昌前伏圩	10	400	287	287
6161	市区	高桥梧桐苑 1 号箱变 1 号变	10	630	504	504
6162	市区	高桥梧桐苑 2 号箱变 1 号变	10	630	504	504
6163	市区	高桥西长熟配变	10	200	35	35
6164	市区	高桥新民 02 号变	10	400	320	320
6165	市区	高桥新民 03 号变	10	400	308	308
6166	市区	高桥新民三益	10	200	160	160
6167	市区	高桥新民徐庄	10	200	96	96
6168	市区	高桥新顺 01 号变	10	400	211	211
6169	市区	高桥新顺 02 号变	10	200	160	160
6170	市区	高桥新顺 03 号变	10	200	75	75
6171	市区	高桥新顺 04 号	10	400	310	310
6172	市区	高桥新顺 05 号变	10	200	147	147
6173	市区	高桥新顺 06 号变	10	400	220	220
6174	市区	高桥新顺 07 号变	10	200	119	119
6175	市区	高桥新顺大有圩	10	400	45	45

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6176	市区	高桥新顺东风桥口	10	400	45	45
6177	市区	高桥新顺伏兴	10	400	230	230
6178	市区	高桥新顺伏兴南	10	400	228	228
6179	市区	高桥新顺新顺队（西）	10	200	46	46
6180	市区	高桥新顺新圩	10	400	220	220
6181	市区	高桥新顺义西西	10	200	160	160
6182	市区	高桥行政中心	10	400	320	320
6183	市区	高桥幸福小区	10	400	320	320
6184	市区	高桥益民小区	10	400	237	237
6185	市区	高桥永安圩配变	10	200	113	113
6186	市区	高桥镇扬村东吴	10	400	213	213
6187	市区	高桥镇阳 02 号变	10	400	280	280
6188	市区	高桥镇阳 03 号变	10	200	33	33
6189	市区	高桥镇阳 04 号	10	400	227	227
6190	市区	高桥镇阳 05 号	10	400	300	300
6191	市区	高桥镇阳 06 号	10	400	320	320
6192	市区	高桥镇阳 07 号	10	200	153	153
6193	市区	高桥镇阳 08 号变	10	400	236	236
6194	市区	高桥镇阳坝西	10	400	320	320
6195	市区	高桥镇阳后高圩南配变	10	400	74	74
6196	市区	高桥镇阳后高圩西	10	315	232	232
6197	市区	高桥镇阳凌小圩	10	400	273	273
6198	市区	高桥镇阳凌小圩北	10	400	214	214
6199	市区	高桥镇阳前高圩	10	400	294	294

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6200	市区	高桥镇阳沙滩	10	200	67	67
6201	市区	高桥镇阳十圩配变	10	200	62	62
6202	市区	高桥镇阳永乐	10	400	320	320
6203	市区	高桥镇阳中匡	10	400	297	297
6204	市区	高桥庄房	10	200	105	105
6205	市区	高庄 01 号变	10	200	160	160
6206	市区	高庄 02 号变	10	200	114	114
6207	市区	高庄 04 号变	10	400	216	216
6208	市区	高庄 05 号变	10	400	148	148
6209	市区	高庄 1 队	10	400	298	298
6210	市区	高庄 6 队	10	400	292	292
6211	市区	高庄北	10	400	273	273
6212	市区	高庄村东	10	200	160	160
6213	市区	高庄马库南	10	200	160	160
6214	市区	高庄南配变	10	200	160	160
6215	市区	高庄三队	10	200	160	160
6216	市区	高庄四组	10	400	262	262
6217	市区	高庄西	10	200	160	160
6218	市区	高资（老）供电所	10	400	320	320
6219	市区	高资（新）供电所	10	400	320	320
6220	市区	高资茶园国道北	10	400	320	320
6221	市区	高资巢凰包巷窑安置小区	10	400	320	320
6222	市区	高资巢凰新庄东	10	400	320	320
6223	市区	高资巢凰窑南	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6224	市区	高资陈丰 11 号变	10	200	153	153
6225	市区	高资陈丰国道边	10	400	320	320
6226	市区	高资陈丰王家庄西	10	400	50	50
6227	市区	高资陈丰杨家边东	10	400	320	320
6228	市区	高资陈岗西	10	200	89	89
6229	市区	高资村六组 1	10	400	268	268
6230	市区	高资灯头厂	10	315	210	210
6231	市区	高资东茶场安置区配变	10	400	320	320
6232	市区	高资东方桥 01 号变	10	400	320	320
6233	市区	高资东方桥 02 号变	10	400	320	320
6234	市区	高资东方桥 03 号变	10	400	320	320
6235	市区	高资东方桥 04 号	10	400	285	285
6236	市区	高资东方桥 05 号变	10	400	268	268
6237	市区	高资东方桥 11 号变	10	400	270	270
6238	市区	高资东方桥 12 号变	10	400	320	320
6239	市区	高资东方桥流塘湾东	10	400	297	297
6240	市区	高资东方桥罗家庄	10	400	320	320
6241	市区	高资分洪桥西	10	400	320	320
6242	市区	高资枫丹东苑北	10	500	400	400
6243	市区	高资枫丹东苑二期 1 号变	10	1000	800	800
6244	市区	高资枫丹东苑二期 2 号变	10	1000	800	800
6245	市区	高资枫丹东苑南	10	400	320	320
6246	市区	高资港	10	200	160	160
6247	市区	高资供电所门口	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6248	市区	高资红峰小蔡庄	10	400	320	320
6249	市区	高资花园 1#变	10	400	320	320
6250	市区	高资花园 2#变	10	400	320	320
6251	市区	高资花园 3#变	10	400	320	320
6252	市区	高资花园 4#变	10	400	320	320
6253	市区	高资火车站	10	400	320	320
6254	市区	高资集镇 01#变	10	400	320	320
6255	市区	高资集镇 02#变	10	400	320	320
6256	市区	高资集镇 03#变	10	315	252	252
6257	市区	高资集镇 04#变	10	400	320	320
6258	市区	高资集镇 05 号变	10	500	400	400
6259	市区	高资集镇 06#变	10	400	320	320
6260	市区	高资集镇 07 号变	10	400	320	320
6261	市区	高资集镇 08 号变	10	400	320	320
6262	市区	高资集镇 10#变	10	400	320	320
6263	市区	高资集镇 11 号变	10	400	320	320
6264	市区	高资集镇 12 号变	10	400	320	320
6265	市区	高资集镇 13 号变	10	400	206	206
6266	市区	高资集镇 15#变	10	400	320	320
6267	市区	高资集镇 17#变	10	400	320	320
6268	市区	高资集镇 18 号	10	400	320	320
6269	市区	高资集镇 19 号变	10	400	295	295
6270	市区	高资集镇 20#变	10	315	252	252
6271	市区	高资集镇 21#变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6272	市区	高资集镇 23 号变	10	400	320	320
6273	市区	高资集镇 29 号变	10	200	160	160
6274	市区	高资集镇 31#变	10	315	252	252
6275	市区	高资集镇 32#变	10	400	320	320
6276	市区	高资集镇 33#变	10	400	320	320
6277	市区	高资集镇 34 号	10	400	320	320
6278	市区	高资集镇 35#变	10	200	160	160
6279	市区	高资集镇 36#变	10	200	160	160
6280	市区	高资集镇 37#变	10	315	252	252
6281	市区	高资集镇八公司	10	400	320	320
6282	市区	高资集镇东街	10	400	320	320
6283	市区	高资集镇小桥口	10	400	320	320
6284	市区	高资建行门口	10	400	320	320
6285	市区	高资教场东	10	400	320	320
6286	市区	高资教场西	10	400	294	294
6287	市区	高资金家边山南	10	400	320	320
6288	市区	高资老菜场	10	400	320	320
6289	市区	高资老街	10	400	320	320
6290	市区	高资老物资站	10	400	320	320
6291	市区	高资老医院配变	10	400	320	320
6292	市区	高资老幼儿园	10	400	320	320
6293	市区	高资联华超市	10	400	320	320
6294	市区	高资毛纺厂	10	400	320	320
6295	市区	高资庙湾	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6296	市区	高资莫山西	10	400	304	304
6297	市区	高资农贸市场	10	400	228	228
6298	市区	高资勤丰电站	10	400	314	314
6299	市区	高资勤丰二队	10	400	269	269
6300	市区	高资勤丰三队	10	400	320	320
6301	市区	高资勤峰 05 号	10	400	305	305
6302	市区	高资人民路东	10	400	320	320
6303	市区	高资融诚苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6304	市区	高资融诚苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6305	市区	高资沙地东	10	400	307	307
6306	市区	高资碳渚 03 号变	10	400	289	289
6307	市区	高资碳渚 02 号变	10	200	160	160
6308	市区	高资碳渚 09 号变	10	400	320	320
6309	市区	高资碳渚村桥西	10	400	320	320
6310	市区	高资碳渚洪桥港	10	400	42	42
6311	市区	高资碳渚六队	10	400	320	320
6312	市区	高资碳渚小五队	10	400	320	320
6313	市区	高资碳渚一队	10	400	320	320
6314	市区	高资炭渚 04#	10	400	18	18
6315	市区	高资唐家庄 04 号变	10	315	252	252
6316	市区	高资唐驾庄 02 号变	10	400	320	320
6317	市区	高资唐驾庄 05 号变	10	315	252	252
6318	市区	高资唐驾庄 06 号变	10	400	320	320
6319	市区	高资唐驾庄 08 号变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6320	市区	高资唐驾庄 10 号变	10	400	320	320
6321	市区	高资唐驾庄 11 号变	10	400	320	320
6322	市区	高资唐驾庄八组	10	400	311	311
6323	市区	高资唐驾庄南	10	400	320	320
6324	市区	高资唐驾庄石灰窑	10	400	320	320
6325	市区	高资唐驾庄香山寺	10	400	320	320
6326	市区	高资陶家庄东	10	400	320	320
6327	市区	高资铁道口	10	400	320	320
6328	市区	高资铁路工区	10	400	297	297
6329	市区	高资香山庄园 1 号欧变 10001	10	630	504	504
6330	市区	高资香山庄园 2 号欧变	10	500	400	400
6331	市区	高资项家窑北	10	400	320	320
6332	市区	高资项家窑东	10	400	320	320
6333	市区	高资项家窑南	10	400	320	320
6334	市区	高资消防队	10	400	320	320
6335	市区	高资新城公寓	10	400	320	320
6336	市区	高资新幼儿园	10	400	320	320
6337	市区	高资徐家跳西	10	200	160	160
6338	市区	高资沿河 06 号变	10	400	320	320
6339	市区	高资沿河村 01 号	10	400	320	320
6340	市区	高资沿河村 02#变	10	250	200	200
6341	市区	高资沿河村 03 号变	10	200	160	160
6342	市区	高资沿河二队	10	400	320	320
6343	市区	高资沿河冯家庄	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6344	市区	高资沿河华家庄	10	400	320	320
6345	市区	高资沿河三队	10	400	320	320
6346	市区	高资沿河十一队	10	400	320	320
6347	市区	高资沿河隧道	10	400	320	320
6348	市区	高资杨家边小村	10	400	247	247
6349	市区	高资窑北	10	200	132	132
6350	市区	高资益民莫山中	10	400	294	294
6351	市区	高资营春 01 号变	10	200	160	160
6352	市区	高资营春 02#	10	400	320	320
6353	市区	高资营春小区中	10	400	320	320
6354	市区	高资营东	10	400	320	320
6355	市区	高资营江 01 号变	10	400	320	320
6356	市区	高资营江 05 号	10	400	320	320
6357	市区	高资营江渔业大队	10	400	320	320
6358	市区	高资营西	10	400	320	320
6359	市区	高资迎春小区中配变	10	200	160	160
6360	市区	高资影剧院	10	400	320	320
6361	市区	高资邮电局门口变	10	400	320	320
6362	市区	高资招甸铁道隧道南	10	400	320	320
6363	市区	高资赵家窑五组配变	10	400	320	320
6364	市区	高资镇镇中学	10	400	307	307
6365	市区	高资正东 06 号变	10	400	268	268
6366	市区	高资正东安置小区	10	630	504	504
6367	市区	高资正东安置小区北	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6368	市区	高资正东村 01#变	10	315	252	252
6369	市区	高资正东村 05 号变	10	400	320	320
6370	市区	高资正东村 09 号变	10	400	320	320
6371	市区	高资正东村 14 号变	10	315	252	252
6372	市区	高资正东村 15 号	10	400	320	320
6373	市区	高资正东村委会	10	400	320	320
6374	市区	高资正东王家	10	400	291	291
6375	市区	高资职高	10	400	320	320
6376	市区	古洞 01 号配变	10	400	226	226
6377	市区	古洞 05 号	10	400	242	242
6378	市区	古洞 06 号变	10	200	160	160
6379	市区	古洞 07 号变	10	200	106	106
6380	市区	古洞茶场变	10	400	320	320
6381	市区	古洞村北	10	200	133	133
6382	市区	古洞村南配变	10	400	302	302
6383	市区	古洞高速桥西	10	400	320	320
6384	市区	古洞六组配变	10	200	111	111
6385	市区	古洞马场箱变	10	630	504	504
6386	市区	古洞马家	10	200	160	160
6387	市区	古洞煤矿安置房	10	400	320	320
6388	市区	古洞七组	10	400	320	320
6389	市区	谷阳北路七组	10	400	279	279
6390	市区	谷阳蔡巷北	10	400	320	320
6391	市区	谷阳村二组	10	400	292	292

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6392	市区	谷阳村委会	10	200	95	95
6393	市区	谷阳东湖 11 号	10	200	25	25
6394	市区	谷阳东湖八组	10	400	306	306
6395	市区	谷阳东湖村中	10	400	101	101
6396	市区	谷阳东湖二组	10	400	39	39
6397	市区	谷阳东湖九组	10	400	279	279
6398	市区	谷阳东湖林业队	10	400	29	29
6399	市区	谷阳东湖中心河北	10	400	16	16
6400	市区	谷阳后北恒顺路东	10	400	241	241
6401	市区	谷阳后北十九组	10	400	320	320
6402	市区	谷阳湖滨小湖村西	10	400	320	320
6403	市区	谷阳华村前韦	10	400	320	320
6404	市区	谷阳黄序四组	10	400	320	320
6405	市区	谷阳莱村八组	10	400	320	320
6406	市区	谷阳莱村三组	10	400	320	320
6407	市区	谷阳莱村十组	10	400	96	96
6408	市区	谷阳龙王庙西	10	400	167	167
6409	市区	谷阳陆村 02 号	10	200	127	127
6410	市区	谷阳陆村方便东	10	400	320	320
6411	市区	谷阳蒲村七组	10	400	238	238
6412	市区	谷阳蒲村十组	10	400	320	320
6413	市区	谷阳蒲村四组	10	400	320	320
6414	市区	谷阳三山集镇 02 号	10	400	320	320
6415	市区	谷阳三山中学南	10	400	275	275

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6416	市区	谷阳上甸 07 号	10	400	256	256
6417	市区	谷阳西湖九组	10	400	320	320
6418	市区	谷阳西六水利站	10	400	109	109
6419	市区	谷阳西因村北	10	400	291	291
6420	市区	谷阳西因村南	10	400	320	320
6421	市区	谷阳夏侯国道南	10	400	269	269
6422	市区	谷阳夏侯苏家	10	400	248	248
6423	市区	谷阳政府东	10	400	241	241
6424	市区	官舍 01 号	10	400	256	256
6425	市区	官舍 4 队	10	400	320	320
6426	市区	官舍 5 队	10	200	127	127
6427	市区	官舍村一队	10	200	160	160
6428	市区	官舍东	10	400	231	231
6429	市区	官庄新村 1 号变	10	630	504	504
6430	市区	官庄新村 2 号变	10	630	504	504
6431	市区	官庄新村 3 号变	10	1000	800	800
6432	市区	官庄新村 4 号变	10	1000	800	800
6433	市区	冠城商业中心 1 号配电室 1 号变	10	630	504	504
6434	市区	冠城商业中心 1 号配电室 2 号变	10	630	504	504
6435	市区	冠城商业中心 1 号配电室 3 号变	10	630	504	504
6436	市区	冠城商业中心 1 号配电室 4 号变	10	630	504	504
6437	市区	冠城商业中心 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6438	市区	冠城商业中心 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6439	市区	冠城商业中心 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6440	市区	冠城商业中心 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
6441	市区	光明 01 号	10	400	320	320
6442	市区	光明 02 号	10	200	160	160
6443	市区	光明 07#变	10	400	320	320
6444	市区	光明村委会北	10	400	320	320
6445	市区	光明新村 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
6446	市区	光明新村 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
6447	市区	光明新村 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
6448	市区	光明新村 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
6449	市区	光明新村 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
6450	市区	光明新村 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
6451	市区	光明新村 3 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
6452	市区	光明新村 3 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
6453	市区	海燕 06 号变	10	400	301	301
6454	市区	海燕开发区	10	400	320	320
6455	市区	海燕山头上	10	400	108	108
6456	市区	海燕山下	10	400	226	226
6457	市区	海燕上矸	10	400	320	320
6458	市区	海燕上矸北	10	400	320	320
6459	市区	海燕水库配变	10	400	320	320
6460	市区	海燕下矸	10	400	320	320
6461	市区	海燕小学	10	400	320	320
6462	市区	海燕支字矸	10	400	217	217
6463	市区	合偶 01 号变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6464	市区	合偶 02 号	10	400	244	244
6465	市区	合偶 03 号变	10	400	241	241
6466	市区	合偶 04 号	10	400	278	278
6467	市区	合偶 05 号	10	400	250	250
6468	市区	合偶 06 号变	10	50	40	40
6469	市区	合偶 08 号变	10	400	130	130
6470	市区	合偶村东北	10	400	208	208
6471	市区	合偶村委会	10	200	123	123
6472	市区	合偶老人协会	10	400	281	281
6473	市区	合偶夏家边东	10	125	85	85
6474	市区	合偶小合偶	10	100	36	36
6475	市区	合偶小合偶村东	10	200	153	153
6476	市区	合偶小合偶高速西	10	400	320	320
6477	市区	河达 09 号变	10	200	24	24
6478	市区	河达村南西	10	400	320	320
6479	市区	河达辛庄	10	200	160	160
6480	市区	河畔雅居 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
6481	市区	河畔雅居 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
6482	市区	贺家山北配变	10	400	320	320
6483	市区	贺家山西	10	400	320	320
6484	市区	恒大绿洲 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6485	市区	恒大绿洲 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6486	市区	恒大绿洲 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6487	市区	恒大绿洲 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6488	市区	恒大绿洲 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
6489	市区	恒大绿洲 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
6490	市区	恒大绿洲 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6491	市区	恒大绿洲 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6492	市区	恒大绿洲 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6493	市区	恒大绿洲 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6494	市区	恒大绿洲 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
6495	市区	恒大绿洲 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
6496	市区	恒大绿洲 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6497	市区	恒大绿洲 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6498	市区	恒大绿洲 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
6499	市区	恒大绿洲 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
6500	市区	恒基太平洋商业广场 1 号变	10	400	320	320
6501	市区	恒基太平洋商业广场 2 号变	10	315	252	252
6502	市区	恒基太平洋商业广场 3 号变	10	400	320	320
6503	市区	恒基太平洋商业广场 4 号变	10	400	320	320
6504	市区	恒通小区 (胡学东)	10	400	320	320
6505	市区	恒宇大厦 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6506	市区	恒宇大厦 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6507	市区	鸿润家园 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
6508	市区	鸿润家园 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
6509	市区	鸿润家园 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
6510	市区	洪讯铺东	10	400	320	320
6511	市区	红峰 01 号变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6512	市区	红峰 02 号变	10	200	160	160
6513	市区	红峰 03 号变	10	400	320	320
6514	市区	红峰 04 号	10	200	160	160
6515	市区	红峰 05 号变	10	400	279	279
6516	市区	红峰 06 号变	10	400	320	320
6517	市区	红峰 07 号变	10	400	320	320
6518	市区	红峰 08 号变	10	400	320	320
6519	市区	红峰 09 号变	10	400	235	235
6520	市区	红峰 10 号变	10	400	259	259
6521	市区	红峰电厂天桥	10	400	320	320
6522	市区	红峰方山凹	10	315	252	252
6523	市区	红峰侯家庄东	10	400	301	301
6524	市区	红峰侯家庄中	10	200	160	160
6525	市区	红峰华家庄南	10	200	160	160
6526	市区	红峰陶家庄南	10	400	320	320
6527	市区	红峰小山头	10	200	148	148
6528	市区	红峰小山头南	10	200	60	60
6529	市区	红峰肖家庄东	10	400	290	290
6530	市区	红峰肖家庄南	10	200	55	55
6531	市区	红峰徐家庄	10	400	268	268
6532	市区	红旗村黄捻岗	10	315	213	213
6533	市区	红旗村委会配变	10	400	287	287
6534	市区	红胜 01 号变	10	400	320	320
6535	市区	红胜 02 号变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6536	市区	红胜 03 号变	10	200	135	135
6537	市区	红胜 04	10	50	40	40
6538	市区	红胜 05 号配变	10	400	303	303
6539	市区	红胜村西	10	400	303	303
6540	市区	红胜二组配变	10	200	160	160
6541	市区	红胜水库	10	200	160	160
6542	市区	红胜四队	10	200	160	160
6543	市区	红胜四队东	10	400	304	304
6544	市区	红胜五组配变	10	200	149	149
6545	市区	厚固 01 号变	10	200	115	115
6546	市区	厚固 02 号变	10	200	124	124
6547	市区	厚固 03 号变	10	400	254	254
6548	市区	厚固 04 号变	10	400	311	311
6549	市区	厚固北斗	10	200	110	110
6550	市区	厚固涧西北	10	400	320	320
6551	市区	厚固南	10	400	320	320
6552	市区	厚固西	10	400	301	301
6553	市区	厚固邹家	10	200	121	121
6554	市区	厚固邹家三岔河	10	400	216	216
6555	市区	后北 01 号	10	400	278	278
6556	市区	后北 02 号	10	400	60	60
6557	市区	后北 04 号变	10	200	137	137
6558	市区	后北四组	10	400	204	204
6559	市区	后北五组	10	200	105	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6560	市区	后北小村	10	400	311	311
6561	市区	后北一组配变	10	200	112	112
6562	市区	后七里山变	10	400	207	207
6563	市区	后七里山东	10	400	171	171
6564	市区	后桥 01 号变	10	200	135	135
6565	市区	后桥 02 号变	10	400	168	168
6566	市区	后桥北	10	200	75	75
6567	市区	后桥南	10	200	32	32
6568	市区	后亭 01 号变	10	400	224	224
6569	市区	后亭 04 号变	10	400	279	279
6570	市区	后亭 05 号变	10	200	150	150
6571	市区	后亭 06 号变	10	315	241	241
6572	市区	后亭村东	10	200	126	126
6573	市区	后韦一组	10	400	185	185
6574	市区	湖滨 01 号	10	400	205	205
6575	市区	湖滨 02 号	10	200	145	145
6576	市区	湖滨 03 号	10	315	161	161
6577	市区	湖滨 04 号	10	200	146	146
6578	市区	湖滨 05 号	10	400	144	144
6579	市区	湖滨 06 号	10	400	296	296
6580	市区	湖滨 07 号	10	400	312	312
6581	市区	湖滨 08 号	10	200	62	62
6582	市区	湖滨 09 号	10	400	171	171
6583	市区	湖滨 10 号	10	400	192	192

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6584	市区	湖滨八组	10	400	259	259
6585	市区	湖滨笔刷厂西	10	400	301	301
6586	市区	湖滨池家坝	10	200	160	160
6587	市区	湖滨池家坝北	10	400	284	284
6588	市区	湖滨村倪家	10	200	139	139
6589	市区	湖滨村吴家	10	400	279	279
6590	市区	湖滨江吴村东	10	200	104	104
6591	市区	湖滨九亩坝	10	400	320	320
6592	市区	湖滨美墅 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6593	市区	湖滨美墅 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6594	市区	湖滨美墅 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
6595	市区	湖滨美墅 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
6596	市区	湖滨卫生所南	10	400	304	304
6597	市区	湖滨五组	10	400	292	292
6598	市区	湖滨小东湖村	10	400	15	15
6599	市区	湖滨朱家南	10	400	186	186
6600	市区	湖光山舍 1 号配电室 1 号变	10	800	546	546
6601	市区	湖光山舍 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6602	市区	湖光山舍 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
6603	市区	湖光山舍 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
6604	市区	湖马 01 号变	10	400	24	24
6605	市区	湖马 02 号变	10	400	297	297
6606	市区	湖马 03 号	10	400	308	308
6607	市区	湖马 04 号变	10	400	296	296

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6608	市区	湖马 05#变	10	200	1	1
6609	市区	湖马 06 号变	10	200	85	85
6610	市区	湖马 07 号	10	400	121	121
6611	市区	湖马 08 号变	10	200	85	85
6612	市区	湖马 09 号变	10	400	256	256
6613	市区	湖马 10 号变	10	400	215	215
6614	市区	湖马 11 号变	10	400	320	320
6615	市区	湖马 12 号	10	250	20	20
6616	市区	湖马 13 号	10	400	176	176
6617	市区	湖马 14 号变	10	400	303	303
6618	市区	湖马 16 号变	10	50	40	40
6619	市区	湖马 17 号变	10	400	174	174
6620	市区	湖马 18 号变	10	400	180	180
6621	市区	湖马 19 号变	10	400	43	43
6622	市区	湖马 20 号	10	400	287	287
6623	市区	湖马 21 号变	10	400	251	251
6624	市区	湖马城际铁路南	10	400	320	320
6625	市区	湖马村委会	10	400	7	7
6626	市区	湖马村委会北	10	400	5	5
6627	市区	湖马刘家东	10	400	311	311
6628	市区	湖马倪家	10	100	80	80
6629	市区	湖马钱殷	10	400	44	44
6630	市区	湖马小学西	10	400	135	135
6631	市区	湖马徐家	10	200	3	3

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6632	市区	湖马徐家一组	10	400	320	320
6633	市区	湖马一组	10	400	246	246
6634	市区	湖马殷家东	10	100	80	80
6635	市区	湖马仲家	10	400	320	320
6636	市区	湖马朱家	10	400	221	221
6637	市区	湖山新村北	10	200	160	160
6638	市区	湖山新村西	10	400	320	320
6639	市区	华村 01 号变	10	400	65	65
6640	市区	华村 02 号	10	400	280	280
6641	市区	华村 04 号变	10	400	201	201
6642	市区	华村 05 号变	10	200	160	160
6643	市区	华村 06 号变	10	200	102	102
6644	市区	华村 07 号	10	400	203	203
6645	市区	华村北	10	400	134	134
6646	市区	华村村委会	10	400	5	5
6647	市区	华村西	10	200	9	9
6648	市区	华村一组配变	10	200	1	1
6649	市区	华家电站变	10	400	320	320
6650	市区	华建公寓	10	500	400	400
6651	市区	华侨新村	10	400	246	246
6652	市区	华瑞新城 1 号箱变	10	500	400	400
6653	市区	华瑞新城 2 号箱变	10	500	400	400
6654	市区	华珊豪庭 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6655	市区	华珊豪庭 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6656	市区	华珊豪庭 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
6657	市区	华珊豪庭 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
6658	市区	华珊豪庭 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6659	市区	华珊豪庭 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6660	市区	华珊豪庭 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6661	市区	华珊豪庭 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6662	市区	华珊豪庭 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
6663	市区	华珊豪庭 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
6664	市区	华山 03 号变	10	200	160	160
6665	市区	华山 04 号变	10	200	71	71
6666	市区	华山 07 号变	10	400	320	320
6667	市区	华山 09 号变	10	200	95	95
6668	市区	华山 10 号变	10	200	145	145
6669	市区	华山 3 队	10	400	256	256
6670	市区	华山 4 队	10	200	49	49
6671	市区	华山的芋棚	10	200	57	57
6672	市区	华山万码头	10	200	107	107
6673	市区	画意江南 1#箱变	10	500	400	400
6674	市区	画意江南 10 号箱变 005	10	800	518	518
6675	市区	画意江南 11#箱变	10	500	400	400
6676	市区	画意江南 12#箱变	10	500	400	400
6677	市区	画意江南 13#箱变	10	630	504	504
6678	市区	画意江南 14#箱变	10	630	504	504
6679	市区	画意江南 15#箱变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6680	市区	画意江南 2#箱变	10	500	400	400
6681	市区	画意江南 3#箱变	10	500	400	400
6682	市区	画意江南 4 号箱变 3422001	10	500	400	400
6683	市区	画意江南 5-1 号箱变	10	630	504	504
6684	市区	画意江南 5 号箱变	10	630	504	504
6685	市区	画意江南 6-1 号箱变	10	630	504	504
6686	市区	画意江南 6 号箱变	10	630	504	504
6687	市区	画意江南 7#箱变	10	500	400	400
6688	市区	画意江南 8 号箱变 002	10	800	640	640
6689	市区	画意江南 9 号箱变 002004	10	800	640	640
6690	市区	槐荫 01 号变	10	400	150	150
6691	市区	槐荫 02 号	10	400	222	222
6692	市区	槐荫 03 号	10	400	123	123
6693	市区	槐荫 04 号	10	400	302	302
6694	市区	槐荫 05 号	10	400	292	292
6695	市区	槐荫 06 号变	10	200	124	124
6696	市区	槐荫 07 号	10	400	320	320
6697	市区	槐荫 09 号配变	10	400	320	320
6698	市区	槐荫村十四组	10	400	160	160
6699	市区	槐荫付家	10	200	44	44
6700	市区	槐荫倪家庄	10	400	163	163
6701	市区	槐荫七组	10	200	136	136
6702	市区	槐荫三组	10	400	286	286
6703	市区	槐荫十二组	10	200	46	46

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6704	市区	槐荫十六组	10	400	198	198
6705	市区	槐荫十三组	10	400	320	320
6706	市区	槐荫十五组	10	400	232	232
6707	市区	槐荫十组	10	400	320	320
6708	市区	槐荫天然气站西	10	400	320	320
6709	市区	槐荫兔儿岗	10	200	132	132
6710	市区	槐荫五组	10	400	309	309
6711	市区	槐荫徐家	10	400	320	320
6712	市区	槐荫张家	10	200	96	96
6713	市区	槐荫沼气站	10	400	320	320
6714	市区	槐荫沼气站北	10	400	268	268
6715	市区	欢喜家园 1 号电房 1 号变	10	800	640	640
6716	市区	欢喜家园 2 号电房 1 号变	10	800	640	640
6717	市区	欢喜家园 2 号电房 2 号变	10	800	640	640
6718	市区	环山河	10	400	320	320
6719	市区	还青桥	10	400	300	300
6720	市区	黄村 01 号变	10	400	258	258
6721	市区	黄村 02#变	10	200	83	83
6722	市区	黄村 03#变	10	200	108	108
6723	市区	黄村 04#变	10	400	320	320
6724	市区	黄村 05 号变	10	200	32	32
6725	市区	黄村村南	10	200	131	131
6726	市区	黄村纪家	10	400	320	320
6727	市区	黄村束家	10	200	11	11

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6728	市区	黄龙路东	10	400	320	320
6729	市区	黄龙路中	10	400	320	320
6730	市区	黄泥 01 号变	10	200	39	39
6731	市区	黄泥 02 号	10	400	274	274
6732	市区	黄泥 03 号	10	400	280	280
6733	市区	黄泥 04 号变	10	200	93	93
6734	市区	黄泥 05 号	10	200	13	13
6735	市区	黄泥 06 号变	10	400	202	202
6736	市区	黄泥 07 号变	10	200	80	80
6737	市区	黄泥 08 号变	10	200	139	139
6738	市区	黄泥 09 号	10	200	16	16
6739	市区	黄泥 11 号变	10	400	320	320
6740	市区	黄泥 12 号	10	100	34	34
6741	市区	黄泥 13#变	10	400	172	172
6742	市区	黄泥 14 号变	10	200	126	126
6743	市区	黄泥 15 号变	10	400	121	121
6744	市区	黄泥 16#变	10	200	22	22
6745	市区	黄泥 17 号变	10	400	320	320
6746	市区	黄泥 18 号变	10	400	320	320
6747	市区	黄泥村南	10	400	96	96
6748	市区	黄泥村委会	10	400	213	213
6749	市区	黄泥村晏家西	10	200	112	112
6750	市区	黄泥孔家二队	10	400	234	234
6751	市区	黄泥湾沟西配变	10	400	213	213

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6752	市区	黄泥湾沟站	10	400	161	161
6753	市区	黄泥园林配变	10	400	320	320
6754	市区	黄泥晏家北	10	400	287	287
6755	市区	黄桥	10	200	28	28
6756	市区	黄桥二台片	10	200	123	123
6757	市区	黄山村	10	400	300	300
6758	市区	黄山二配变	10	400	243	243
6759	市区	黄墟德胜 04 号变	10	400	268	268
6760	市区	黄墟丁马里北	10	400	320	320
6761	市区	黄墟东湾	10	400	320	320
6762	市区	黄墟郭家	10	400	203	203
6763	市区	黄墟后山	10	400	187	187
6764	市区	黄墟华家村	10	400	110	110
6765	市区	黄墟华家西	10	400	79	79
6766	市区	黄墟皇家花园 2 号箱变	10	500	400	400
6767	市区	黄墟集镇 03 号变	10	400	320	320
6768	市区	黄墟集镇 04 号变	10	200	160	160
6769	市区	黄墟集镇 08#变（东石门）	10	400	164	164
6770	市区	黄墟集镇 14 号变	10	400	222	222
6771	市区	黄墟集镇 35 号变	10	400	200	200
6772	市区	黄墟集镇黄龙路	10	400	320	320
6773	市区	黄墟龙山 02 号	10	400	127	127
6774	市区	黄墟龙山 05 号	10	500	400	400
6775	市区	黄墟马迹水库	10	400	253	253

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6776	市区	黄墟山北 02 号	10	400	224	224
6777	市区	黄墟土门 06 号变	10	400	109	109
6778	市区	黄序 01 号	10	200	81	81
6779	市区	黄序 02 号	10	400	320	320
6780	市区	黄序 03 号变	10	400	273	273
6781	市区	黄序 04 号变	10	200	3	3
6782	市区	黄序 05#变	10	100	22	22
6783	市区	黄序村八组	10	400	320	320
6784	市区	黄序村老年协会	10	400	320	320
6785	市区	黄序村委会	10	400	1	1
6786	市区	黄序村一组	10	200	147	147
6787	市区	黄序后北九组	10	400	320	320
6788	市区	黄序后北十组	10	400	119	119
6789	市区	黄序南山	10	200	151	151
6790	市区	黄序前北东	10	400	241	241
6791	市区	黄序上东沟	10	400	270	270
6792	市区	黄序十五组	10	400	320	320
6793	市区	黄序十一组	10	400	238	238
6794	市区	黄序史家	10	315	189	189
6795	市区	黄序下东沟	10	400	297	297
6796	市区	黄序小南岗	10	315	72	72
6797	市区	黄序小区 1 号电房 1 号	10	630	504	504
6798	市区	黄序小区 1 号电房 2 号	10	630	504	504
6799	市区	黄序小区 2 号电房 1 号	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6800	市区	黄序小区 2 号电房 2 号	10	630	504	504
6801	市区	基冯 01#变	10	400	215	215
6802	市区	基冯 02 号变	10	400	251	251
6803	市区	基冯 05 号变	10	200	103	103
6804	市区	基冯 07 号	10	500	211	211
6805	市区	基冯 08 号	10	400	276	276
6806	市区	基冯 09 号	10	315	199	199
6807	市区	基冯 12 号变	10	400	75	75
6808	市区	基冯 14 号变	10	400	320	320
6809	市区	基冯蔡家北	10	200	143	143
6810	市区	基冯村南	10	400	244	244
6811	市区	基冯村委南配变	10	400	163	163
6812	市区	基冯二队	10	400	183	183
6813	市区	基冯精诚	10	400	151	151
6814	市区	基冯老小学	10	200	150	150
6815	市区	基冯谢家	10	200	45	45
6816	市区	基冯一队 (14 号变)	10	100	80	80
6817	市区	基冯园林场	10	400	320	320
6818	市区	基冯园林场西	10	400	320	320
6819	市区	基冯园林场中	10	400	320	320
6820	市区	集镇	10	315	252	252
6821	市区	集镇 05#变	10	400	320	320
6822	市区	集镇 06 号	10	400	320	320
6823	市区	集镇 07 号变	10	400	277	277

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6824	市区	集镇 09#变	10	315	252	252
6825	市区	集镇 15#变	10	500	400	400
6826	市区	集镇 16#	10	400	320	320
6827	市区	集镇 22 号变	10	400	320	320
6828	市区	集镇 23 号配变	10	200	160	160
6829	市区	集镇 26 号变	10	200	117	117
6830	市区	集镇蔡家配变	10	400	320	320
6831	市区	集镇三配变	10	400	320	320
6832	市区	集镇小木桥配变	10	200	148	148
6833	市区	集镇益民东配变	10	400	320	320
6834	市区	集镇影剧院	10	400	320	320
6835	市区	集镇怡景南配变	10	400	320	320
6836	市区	涧西桥	10	400	320	320
6837	市区	江苏船山集团 1 号变	10	400	320	320
6838	市区	江苏船山集团 2 号变	10	400	320	320
6839	市区	江苏船山集团 3 号变	10	400	320	320
6840	市区	江苏船山集团 4 号变	10	400	320	320
6841	市区	江苏船山集团 5 号变	10	400	320	320
6842	市区	江苏船山集团 6 号变	10	400	320	320
6843	市区	江心东江	10	400	320	320
6844	市区	江心复兴 02 号变	10	400	317	317
6845	市区	江心集镇 03 号变	10	400	320	320
6846	市区	江心五墩 14 组南	10	200	150	150
6847	市区	江心益平 05 号变	10	100	80	80

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6848	市区	江心益平四队北	10	100	1	1
6849	市区	蒋岗村南	10	200	106	106
6850	市区	蒋家坝	10	200	112	112
6851	市区	蒋家黄泥 10#变	10	200	160	160
6852	市区	蒋家站三	10	400	320	320
6853	市区	蒋桥丁台	10	200	121	121
6854	市区	蒋乔石马集镇西	10	400	278	278
6855	市区	蒋庄 05 号变	10	200	160	160
6856	市区	蒋庄村南	10	200	63	63
6857	市区	蒋庄村西	10	200	85	85
6858	市区	交警支队	10	200	83	83
6859	市区	街道	10	400	320	320
6860	市区	金谷东路 58 号箱变	10	630	504	504
6861	市区	金谷家园三期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6862	市区	金谷家园三期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6863	市区	金谷路北 1 号箱变	10	400	320	320
6864	市区	金涵口	10	200	101	101
6865	市区	金河御景 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6866	市区	金河御景 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6867	市区	金河御景 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6868	市区	金河御景 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6869	市区	金河御景 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
6870	市区	金河御景 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
6871	市区	金宏箱变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6872	市区	金湖一组	10	400	307	307
6873	市区	金家边 01 号变	10	315	252	252
6874	市区	金家边 02 号变	10	200	160	160
6875	市区	金家边 03 号变	10	400	320	320
6876	市区	金家边 04 号变	10	200	160	160
6877	市区	金家边 05 号变	10	400	320	320
6878	市区	金家边 06 号变	10	400	320	320
6879	市区	金家边 07 号变	10	400	307	307
6880	市区	金家边 08#变	10	400	320	320
6881	市区	金家边北	10	200	115	115
6882	市区	金家边村东配变	10	400	320	320
6883	市区	金家边东边	10	400	320	320
6884	市区	金家边国道边配变	10	400	320	320
6885	市区	金家边南配变	10	400	266	266
6886	市区	金家边西变	10	400	320	320
6887	市区	金家边小村	10	200	96	96
6888	市区	金家边小公园东配变	10	400	279	279
6889	市区	金色阳光 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
6890	市区	金色阳光 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
6891	市区	金色阳光 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6892	市区	金色阳光 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6893	市区	金色阳光 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
6894	市区	金色阳光 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
6895	市区	金色阳光 4 号配电室 1 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6896	市区	金色阳光 4 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
6897	市区	金色阳光 4 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
6898	市区	金色阳光 4 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
6899	市区	金色阳光 5 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
6900	市区	金色阳光 5 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
6901	市区	金阳花园 1#变	10	500	400	400
6902	市区	金阳花园 2#变	10	400	320	320
6903	市区	京江花苑 1 号箱变	10	630	504	504
6904	市区	京江花苑 2 号箱变	10	630	504	504
6905	市区	精功清怡嘉苑 1 号配电室 1 号变	10	500	400	400
6906	市区	精功清怡嘉苑 1 号配电室 2 号变	10	500	400	400
6907	市区	精功清怡嘉苑 5#箱变	10	500	400	400
6908	市区	景湖印象 1#电房 1#变	10	800	604	604
6909	市区	景湖印象 1#电房 2#变	10	800	640	640
6910	市区	景湖印象二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6911	市区	景湖印象二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6912	市区	景湖印象二期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
6913	市区	景湖印象二期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
6914	市区	景泉印象 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
6915	市区	景泉印象 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
6916	市区	景泉印象 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
6917	市区	景泉印象 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
6918	市区	景泉印象二期 1 号配电室 1 号变	10	630	504	504
6919	市区	景泉印象二期 1 号配电室 2 号变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6920	市区	景泉印象二期 1 号配电室 3 号变	10	630	504	504
6921	市区	景泉印象二期 1 号配电室 4 号变	10	630	504	504
6922	市区	景泉印象二期 2 号配电室 1 号变	10	630	504	504
6923	市区	景泉印象二期 2 号配电室 2 号变	10	630	493	493
6924	市区	聚旺 1 号电房 1 号变	10	800	640	640
6925	市区	聚旺 1 号电房 2 号变	10	800	640	640
6926	市区	聚旺 1 号电房 3 号变	10	800	640	640
6927	市区	聚旺 1 号电房 4 号变	10	800	640	640
6928	市区	聚旺 2 号电房 1 号变	10	800	640	640
6929	市区	聚旺 2 号电房 2 号变	10	800	640	640
6930	市区	聚旺 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6931	市区	聚旺 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6932	市区	聚旺 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
6933	市区	聚旺 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
6934	市区	聚旺城市花园三期 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6935	市区	聚旺城市花园三期 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6936	市区	聚旺城市花园三期 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
6937	市区	聚旺城市花园三期 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
6938	市区	军垦农场	10	400	262	262
6939	市区	开仪 01 号变	10	400	236	236
6940	市区	开仪 02 号变	10	400	249	249
6941	市区	开仪二队	10	200	130	130
6942	市区	开仪四队	10	400	320	320
6943	市区	开仪一队	10	400	275	275

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6944	市区	康泰 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
6945	市区	康泰 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
6946	市区	康泰 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
6947	市区	康泰 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
6948	市区	靠背山台变	10	400	320	320
6949	市区	科苑华庭 1#箱变	10	800	640	640
6950	市区	科苑华庭 2#箱变	10	800	640	640
6951	市区	科苑华庭 3#箱变	10	500	400	400
6952	市区	科苑华庭 4#箱变	10	500	400	400
6953	市区	科苑华庭 5#箱变	10	500	400	400
6954	市区	科苑华庭 6#箱变	10	630	504	504
6955	市区	科苑华庭 7#箱变	10	630	493	493
6956	市区	科苑华庭 8#箱变	10	630	504	504
6957	市区	孔家四队	10	400	171	171
6958	市区	莱村 01#	10	315	173	173
6959	市区	莱村 02 号变	10	200	24	24
6960	市区	莱村 03 号变	10	400	220	220
6961	市区	莱村 04 号变	10	200	76	76
6962	市区	莱村北岗西	10	400	155	155
6963	市区	莱村村北	10	200	2	2
6964	市区	莱村村东	10	400	276	276
6965	市区	莱村村委会	10	400	202	202
6966	市区	莱村村中	10	200	85	85
6967	市区	莱村付家东	10	400	278	278

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6968	市区	莱村国道南	10	400	320	320
6969	市区	莱村后庄南	10	400	92	92
6970	市区	莱村后庄中	10	400	197	197
6971	市区	莱村孔家	10	400	239	239
6972	市区	莱村十二组	10	400	118	118
6973	市区	莱村韦家北配变	10	400	300	300
6974	市区	莱村五组	10	400	320	320
6975	市区	莱村小山头	10	400	297	297
6976	市区	莱村小山头 (一)	10	400	302	302
6977	市区	蓝波湾 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
6978	市区	蓝波湾 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
6979	市区	蓝波湾 2 号配电室 1 号变	10	800	599	599
6980	市区	蓝波湾 2 号配电室 2 号变	10	800	563	563
6981	市区	蓝天幸福城 1#箱变	10	500	400	400
6982	市区	蓝天幸福城 2#箱变	10	500	400	400
6983	市区	蓝天幸福城 3#箱变	10	500	400	400
6984	市区	蓝天幸福城 4#箱变	10	500	400	400
6985	市区	蓝天幸福城 5#箱变	10	500	400	400
6986	市区	蓝天幸福城 6#箱变	10	500	400	400
6987	市区	蓝天幸福城 7#箱变	10	500	400	400
6988	市区	老百货配变	10	315	201	201
6989	市区	李何 01#变	10	200	140	140
6990	市区	李何 02 号变	10	400	237	237
6991	市区	李何 03 号变	10	315	149	149

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
6992	市区	李何 04 号变	10	200	160	160
6993	市区	李何村东	10	200	145	145
6994	市区	李何村东南	10	400	320	320
6995	市区	李何对庄高速南	10	400	320	320
6996	市区	李何对庄西	10	400	220	220
6997	市区	李何周家	10	400	320	320
6998	市区	李韦 01 号变	10	400	320	320
6999	市区	李韦 02 号变	10	400	320	320
7000	市区	李韦 03 号变	10	200	139	139
7001	市区	李韦村东变	10	400	252	252
7002	市区	李韦村南	10	200	87	87
7003	市区	李韦高速南配变	10	400	239	239
7004	市区	李韦韦家配变	10	200	160	160
7005	市区	里墅 03 号变	10	200	153	153
7006	市区	里墅 8 队	10	400	320	320
7007	市区	里墅茶场	10	400	320	320
7008	市区	里墅村北	10	200	122	122
7009	市区	里墅村西	10	200	160	160
7010	市区	里墅上方头西	10	400	320	320
7011	市区	里墅小学	10	315	214	214
7012	市区	凌塘 01 号变	10	400	320	320
7013	市区	凌塘 02 号变	10	400	320	320
7014	市区	凌塘 03 号变	10	250	153	153
7015	市区	凌塘 04 号	10	400	270	270

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7016	市区	凌塘 06 号变	10	200	144	144
7017	市区	凌塘 07 号变	10	400	320	320
7018	市区	凌塘卢家	10	400	299	299
7019	市区	凌塘水库配变	10	400	320	320
7020	市区	凌塘汤家	10	200	45	45
7021	市区	凌塘朱家配变	10	400	238	238
7022	市区	凌塘朱家山头	10	400	320	320
7023	市区	刘甲东	10	100	33	33
7024	市区	刘甲王甲村	10	200	119	119
7025	市区	刘甲俞甲村	10	200	160	160
7026	市区	刘庄 3 队	10	200	106	106
7027	市区	刘庄八队	10	200	147	147
7028	市区	刘庄村中	10	400	320	320
7029	市区	刘庄四队	10	200	160	160
7030	市区	刘庄五队配变	10	200	123	123
7031	市区	柳泉 08 号变	10	400	320	320
7032	市区	柳州十一圩	10	200	133	133
7033	市区	龙门江小圩配变	10	200	160	160
7034	市区	龙山公寓	10	630	504	504
7035	市区	龙山庄园 1#箱变	10	500	400	400
7036	市区	龙山庄园 2#箱变	10	630	504	504
7037	市区	龙山庄园 3 号箱变	10	630	504	504
7038	市区	龙山庄园 4 号箱变	10	400	320	320
7039	市区	龙山庄园 5 号箱变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7040	市区	龙山庄园 6 号箱变	10	500	400	400
7041	市区	龙山庄园 7#箱变	10	500	391	391
7042	市区	龙山庄园 8#箱变	10	500	400	400
7043	市区	龙山庄园电房 1 号变	10	1000	800	800
7044	市区	龙山庄园电房 2 号变	10	1000	800	800
7045	市区	龙山庄园二期 1 号箱变	10	630	504	504
7046	市区	龙山庄园二期 2 号箱变	10	630	504	504
7047	市区	龙腾家苑配电室 1 号变	10	630	504	504
7048	市区	龙腾家苑配电室 2 号变	10	630	504	504
7049	市区	龙腾小区 01 号	10	400	320	320
7050	市区	龙腾小区 2 号	10	200	160	160
7051	市区	龙腾小区 3 号	10	200	160	160
7052	市区	龙腾小区 4 号	10	315	252	252
7053	市区	龙腾小区 5 号	10	400	320	320
7054	市区	龙腾小区 6 号	10	250	200	200
7055	市区	龙湾华府 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7056	市区	龙湾华府 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7057	市区	龙湾华府 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7058	市区	龙湾华府 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7059	市区	龙湾华府 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7060	市区	龙湾华府 2 号配电室 2 号变	10	800	634	634
7061	市区	鲁溪村南	10	400	213	213
7062	市区	鲁溪村委会	10	400	236	236
7063	市区	禄食 05 号变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7064	市区	禄食村北	10	400	320	320
7065	市区	禄食村西配变	10	400	320	320
7066	市区	录食 06 号变	10	200	136	136
7067	市区	录食南	10	200	130	130
7068	市区	录食四队	10	160	128	128
7069	市区	陆村 01 号变	10	400	257	257
7070	市区	陆村 03 号	10	200	74	74
7071	市区	陆村 04 号	10	200	73	73
7072	市区	陆村 05 号	10	400	320	320
7073	市区	陆村 06 号变	10	400	320	320
7074	市区	陆村 07 号变	10	200	160	160
7075	市区	陆村 08 号	10	400	232	232
7076	市区	陆村 09 号变	10	400	225	225
7077	市区	陆村方便国道南	10	400	184	184
7078	市区	陆村岗下	10	200	148	148
7079	市区	陆村健身广场配变	10	200	1	1
7080	市区	陆村林业队	10	400	224	224
7081	市区	陆村勤政南路	10	400	262	262
7082	市区	陆村十三组	10	400	320	320
7083	市区	陆村五亩桥	10	400	320	320
7084	市区	陆村小学	10	400	297	297
7085	市区	陆村谢巷南	10	400	298	298
7086	市区	陆村谢巷西	10	200	76	76
7087	市区	绿地翠园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7088	市区	绿地翠园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7089	市区	绿地翠园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7090	市区	绿地翠园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7091	市区	绿地翠园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7092	市区	绿地翠园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7093	市区	绿地翠园 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7094	市区	绿地翠园 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7095	市区	绿地翠园 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7096	市区	绿地翠园 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7097	市区	绿地翠园 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7098	市区	绿地翠园 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7099	市区	绿地香颂苑 5 号配电室 2 号变	10	630	504	504
7100	市区	绿地香颂苑 5 号配电室 4 号变	10	630	504	504
7101	市区	绿之缘 1 号箱变	10	500	400	400
7102	市区	绿之缘 2 号箱变	10	630	504	504
7103	市区	绿之缘 3 号箱变	10	630	504	504
7104	市区	绿之缘 4 号箱变	10	500	400	400
7105	市区	马步桥西	10	400	240	240
7106	市区	马迹 05 号变 (东后山)	10	200	29	29
7107	市区	马库西	10	400	320	320
7108	市区	毛甲村西变	10	400	320	320
7109	市区	毛竹湾	10	400	303	303
7110	市区	毛竹湾二配变	10	400	302	302
7111	市区	梅苑小区	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7112	市区	美澜园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7113	市区	美澜园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7114	市区	美澜园 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7115	市区	美澜园 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7116	市区	美澜园 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7117	市区	美澜园 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7118	市区	美澜园 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7119	市区	美澜园 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7120	市区	民治 01 号变	10	400	46	46
7121	市区	民治 02 号变	10	400	31	31
7122	市区	民治 03 号变	10	200	79	79
7123	市区	民治 04 号变（下马达）	10	200	99	99
7124	市区	民治 05 号变（薛家）	10	315	137	137
7125	市区	民治 06 号变(陶家)	10	400	208	208
7126	市区	民治 07 号变（鱼干）	10	400	130	130
7127	市区	民治 08 号变	10	400	298	298
7128	市区	民治 10 号变（薛家南）	10	400	182	182
7129	市区	民治东下沿	10	400	122	122
7130	市区	民治华家西二配变	10	400	320	320
7131	市区	民治老大队部	10	400	184	184
7132	市区	民治孙家	10	200	125	125
7133	市区	民治陶家北	10	200	52	52
7134	市区	民治陶家队	10	400	320	320
7135	市区	民治西下沿	10	400	159	159

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7136	市区	民治下马达	10	200	160	160
7137	市区	民治薛家	10	200	29	29
7138	市区	民治薛家村东	10	400	256	256
7139	市区	民治薛家西	10	400	266	266
7140	市区	民治渔家北	10	200	112	112
7141	市区	民治渔一队	10	200	3	3
7142	市区	铭基商贸 1 号变	10	500	400	400
7143	市区	铭基商贸 2 号变	10	500	400	400
7144	市区	铭基商贸 3 号箱变主变	10	630	366	366
7145	市区	铭基商贸 4 号箱变主变	10	630	504	504
7146	市区	名都花园 3#箱变	10	500	400	400
7147	市区	名都花园 6#箱变	10	500	400	400
7148	市区	名都花苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7149	市区	名都花苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7150	市区	名都花苑 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7151	市区	名都花苑 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7152	市区	名都花苑 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7153	市区	名都花苑 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7154	市区	名都花苑 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7155	市区	名都花苑 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7156	市区	名都花苑 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7157	市区	名都花苑 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7158	市区	名都花苑 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7159	市区	名都花苑 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7160	市区	名都花苑 4 号箱变 005002	10	500	377	377
7161	市区	名都花苑 5 号箱变 006003	10	400	320	320
7162	市区	名都花苑 7 号箱变 020004	10	500	400	400
7163	市区	名都花苑电房 1#变	10	800	640	640
7164	市区	名都花苑电房 2#变	10	800	640	640
7165	市区	牧马 01 号变	10	400	320	320
7166	市区	牧马 02 号变	10	400	291	291
7167	市区	牧马村	10	200	19	19
7168	市区	牧马村南	10	200	146	146
7169	市区	牧马南岗东	10	200	147	147
7170	市区	牧马南岗南	10	400	320	320
7171	市区	南方玻璃厂东配变	10	400	320	320
7172	市区	南岗 01 号变	10	315	206	206
7173	市区	南岗 02#变	10	200	160	160
7174	市区	南岗 03 号变	10	200	115	115
7175	市区	南岗 04 号变	10	400	308	308
7176	市区	南岗 05 号变	10	400	238	238
7177	市区	南岗 06 号变	10	400	234	234
7178	市区	南岗 07 号变	10	400	124	124
7179	市区	南岗 08 # 变	10	400	320	320
7180	市区	南岗 11 # 变	10	400	174	174
7181	市区	南岗 12 号变 (大塘)	10	200	104	104
7182	市区	南岗 13#变	10	400	320	320
7183	市区	南岗村西	10	400	208	208

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7184	市区	南岗东村	10	200	130	130
7185	市区	南岗河	10	400	320	320
7186	市区	南岗茂家	10	400	246	246
7187	市区	南岗潘二队	10	400	224	224
7188	市区	南岗山二组	10	400	320	320
7189	市区	南岗上三	10	400	211	211
7190	市区	南岗四队	10	400	295	295
7191	市区	南岗松树杉	10	400	320	320
7192	市区	南岗孙家	10	100	80	80
7193	市区	南岗魏村	10	100	46	46
7194	市区	南岗下罗北	10	200	62	62
7195	市区	南宫村南	10	400	320	320
7196	市区	南郡 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7197	市区	南郡 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7198	市区	南郡 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7199	市区	南郡 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7200	市区	南郡 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7201	市区	南郡 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7202	市区	南郡 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7203	市区	南郡 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7204	市区	南郡 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7205	市区	南郡 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7206	市区	南郡 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7207	市区	南郡 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7208	市区	南郡 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7209	市区	南郡 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7210	市区	南郡 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7211	市区	南郡 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7212	市区	南郡 7 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7213	市区	南郡 7 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7214	市区	南郡 7 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7215	市区	南郡 7 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7216	市区	南郡 8 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7217	市区	南郡 8 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7218	市区	南郡 8 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7219	市区	南郡 8 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7220	市区	南盛家园 1#箱变	10	500	400	400
7221	市区	南盛家园 2#箱变	10	500	400	400
7222	市区	南盛家园 3#箱变	10	315	252	252
7223	市区	南庄 01 号变	10	400	171	171
7224	市区	南庄 02 号变	10	400	320	320
7225	市区	南庄 04 号变	10	400	320	320
7226	市区	南庄 05 号变	10	400	301	301
7227	市区	南庄 12 队	10	400	292	292
7228	市区	南庄村 9 队	10	200	160	160
7229	市区	南庄村东	10	200	160	160
7230	市区	南庄西	10	400	309	309
7231	市区	南於二队	10	400	88	88

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7232	市区	南於一队	10	200	92	92
7233	市区	倪庄 01 号变	10	200	103	103
7234	市区	倪庄 02 号变	10	200	115	115
7235	市区	倪庄 03 号变	10	200	74	74
7236	市区	倪庄 04 号变	10	400	253	253
7237	市区	倪庄 05 号变	10	400	270	270
7238	市区	倪庄村南	10	200	84	84
7239	市区	倪庄村西配变	10	200	119	119
7240	市区	倪庄王家	10	200	160	160
7241	市区	倪庄徐巷	10	400	258	258
7242	市区	品尊世家 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7243	市区	品尊世家 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7244	市区	品尊世家 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7245	市区	品尊世家 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7246	市区	平山河边小区二	10	200	160	160
7247	市区	葡萄园二	10	400	320	320
7248	市区	葡萄园配变	10	200	152	152
7249	市区	蒲村 01 号变	10	200	114	114
7250	市区	蒲村 02 号变	10	400	203	203
7251	市区	蒲村 03 号变	10	400	270	270
7252	市区	蒲村 04#变	10	400	290	290
7253	市区	蒲村村南	10	200	110	110
7254	市区	蒲村九组	10	200	134	134
7255	市区	蒲村六组	10	200	146	146

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7256	市区	蒲村山头中	10	400	103	103
7257	市区	蒲村五组	10	400	158	158
7258	市区	蒲村小学	10	200	160	160
7259	市区	蒲村一组	10	400	216	216
7260	市区	蒲村朱家	10	200	88	88
7261	市区	蒲干 01 号变	10	200	97	97
7262	市区	蒲干 02 号变	10	200	11	11
7263	市区	蒲干 03 号变	10	315	252	252
7264	市区	蒲干 05 号变	10	200	106	106
7265	市区	蒲干 06 号变	10	200	160	160
7266	市区	蒲干 07 号变	10	200	160	160
7267	市区	蒲干 14 队	10	200	138	138
7268	市区	蒲干 1 队	10	200	148	148
7269	市区	蒲干 6 队	10	200	160	160
7270	市区	蒲干北	10	200	160	160
7271	市区	蒲干村南	10	200	138	138
7272	市区	蒲干东	10	200	160	160
7273	市区	蒲干九组	10	200	123	123
7274	市区	其一 01 号变	10	200	51	51
7275	市区	其一 02 号变	10	200	97	97
7276	市区	其一 03 号变	10	400	260	260
7277	市区	其一 04 号变	10	400	320	320
7278	市区	其一 05 号变	10	200	82	82
7279	市区	其一 06 号	10	400	238	238

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7280	市区	其一村东	10	400	265	265
7281	市区	其一村西	10	400	240	240
7282	市区	其一高速西北	10	400	320	320
7283	市区	其一敬老院	10	200	19	19
7284	市区	其一林业队	10	400	320	320
7285	市区	其一排灌站	10	400	320	320
7286	市区	其一潘甲	10	400	304	304
7287	市区	其一球场	10	200	133	133
7288	市区	其一小学	10	200	108	108
7289	市区	千里 03 号变	10	400	238	238
7290	市区	千里 04 号变	10	400	236	236
7291	市区	千里 05 号变	10	315	160	160
7292	市区	千里 1#电房 1#变	10	630	504	504
7293	市区	千里 1#电房 2#变	10	630	504	504
7294	市区	千里 2#电房 1#变	10	630	504	504
7295	市区	千里 2#电房 2#变	10	630	504	504
7296	市区	千里 3#电房 1#变	10	630	504	504
7297	市区	千里 3#电房 2#变	10	630	504	504
7298	市区	千里卯岗子东	10	400	111	111
7299	市区	乾德幸福东配变	10	400	320	320
7300	市区	前北南配变	10	400	189	189
7301	市区	前进河路南配变	10	400	280	280
7302	市区	前进路	10	400	320	320
7303	市区	前开仪南配变	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7304	市区	前开仪配变	10	315	229	229
7305	市区	前王甲电站	10	400	320	320
7306	市区	前障 01 号变	10	400	282	282
7307	市区	前障 02 号变	10	200	133	133
7308	市区	前障 04 号变	10	200	160	160
7309	市区	前障 05 号变	10	200	36	36
7310	市区	前障村西	10	200	154	154
7311	市区	前障横塘村	10	200	98	98
7312	市区	前障苗塘	10	200	129	129
7313	市区	前障新塘配变	10	200	142	142
7314	市区	前隍 02 号变	10	400	222	222
7315	市区	前隍 03 号变	10	315	239	239
7316	市区	前隍 12 队	10	200	135	135
7317	市区	前隍 3 队综合变	10	200	113	113
7318	市区	前隍 4 队综合变	10	200	89	89
7319	市区	前隍东	10	400	96	96
7320	市区	浅水湾 1#电房 1#变	10	800	640	640
7321	市区	浅水湾 1#电房 2#变	10	800	640	640
7322	市区	浅水湾二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7323	市区	浅水湾二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7324	市区	浅水湾二期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7325	市区	浅水湾二期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7326	市区	浅水湾二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7327	市区	浅水湾二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7328	市区	浅水湾二期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7329	市区	浅水湾二期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7330	市区	浅水湾二期 3 号配电室 1 号变	10	630	504	504
7331	市区	浅水湾二期 3 号配电室 2 号变	10	630	504	504
7332	市区	浅水湾二期 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7333	市区	浅水湾二期 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7334	市区	浅水湾二期 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7335	市区	浅水湾二期 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7336	市区	勤丰 01 号变	10	200	148	148
7337	市区	勤丰 02 号变	10	200	160	160
7338	市区	勤丰 06 号变	10	400	320	320
7339	市区	勤丰村官庄东	10	200	160	160
7340	市区	勤丰一队	10	200	160	160
7341	市区	青山 01 号变	10	200	99	99
7342	市区	青山 02 号变	10	200	123	123
7343	市区	青山 03#	10	400	320	320
7344	市区	青山 04 号变	10	200	2	2
7345	市区	青山 05 号变	10	400	320	320
7346	市区	青山 07#	10	400	304	304
7347	市区	青山陈家湾中	10	315	252	252
7348	市区	青山王家庄	10	400	320	320
7349	市区	青山杨家边西	10	400	97	97
7350	市区	青山养殖场	10	200	160	160
7351	市区	清丽华庭 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7352	市区	清丽华庭 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7353	市区	清丽华庭 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7354	市区	清丽华庭 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7355	市区	清水苑 01 号	10	400	320	320
7356	市区	清水苑 02 号	10	400	320	320
7357	市区	清怡嘉苑 1#箱变	10	400	320	320
7358	市区	清怡嘉苑 2#箱变	10	400	320	320
7359	市区	清怡嘉苑 3#箱变	10	400	320	320
7360	市区	清怡嘉苑 4#箱变	10	400	320	320
7361	市区	曲阳 06 号变	10	400	320	320
7362	市区	曲阳 07 号变	10	50	40	40
7363	市区	曲阳 08 号变	10	50	40	40
7364	市区	曲阳村北	10	400	241	241
7365	市区	曲阳村上坝	10	200	124	124
7366	市区	曲阳村西配变	10	200	118	118
7367	市区	曲阳南岗山	10	200	25	25
7368	市区	曲阳上坝	10	400	270	270
7369	市区	仁和佳寓 1 号箱变 5870003	10	400	320	320
7370	市区	仁让路箱变	10	630	378	378
7371	市区	荣炳车站东	10	400	264	264
7372	市区	荣炳东岗头西	10	200	90	90
7373	市区	荣炳公园西	10	400	320	320
7374	市区	荣炳华山 1 队	10	200	160	160
7375	市区	荣炳集镇 01 变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7376	市区	荣炳集镇 02 号	10	400	320	320
7377	市区	荣炳集镇 05 号变	10	315	252	252
7378	市区	荣炳集镇 07 号变	10	400	284	284
7379	市区	荣炳集镇 10 号变	10	315	252	252
7380	市区	荣炳集镇 11 号	10	400	320	320
7381	市区	荣炳集镇 12 号变	10	400	320	320
7382	市区	荣炳集镇 14 号变	10	200	160	160
7383	市区	荣炳集镇 19 号变	10	200	80	80
7384	市区	荣炳集镇 21 号变	10	200	140	140
7385	市区	荣炳集镇 22 号变	10	400	320	320
7386	市区	荣炳集镇 23 号变	10	400	320	320
7387	市区	荣炳集镇西	10	400	271	271
7388	市区	荣炳集镇小区	10	400	320	320
7389	市区	荣炳烈士陵园	10	400	200	200
7390	市区	荣炳派出所	10	200	160	160
7391	市区	荣炳蒲圩村后湖配变	10	400	320	320
7392	市区	荣炳收费站北配变	10	200	160	160
7393	市区	荣炳水利站南	10	400	320	320
7394	市区	荣炳卫生院	10	200	160	160
7395	市区	荣炳文化站	10	200	160	160
7396	市区	荣炳小湖南	10	400	320	320
7397	市区	荣炳盐府路	10	400	133	133
7398	市区	荣炳幼儿园	10	400	72	72
7399	市区	荣炳中学	10	400	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7400	市区	荣炳中学东	10	200	128	128
7401	市区	荣盛花园电房 1#变	10	630	504	504
7402	市区	荣盛花园电房 2#变	10	630	504	504
7403	市区	荣盛花园电房 3#变	10	630	504	504
7404	市区	荣盛花园电房 4#变	10	630	504	504
7405	市区	茹墅 01 号变	10	200	150	150
7406	市区	茹墅 02 号变	10	200	75	75
7407	市区	茹墅 04 号变	10	400	308	308
7408	市区	茹墅村北	10	200	134	134
7409	市区	茹墅村南	10	200	160	160
7410	市区	茹墅天士岗北	10	400	309	309
7411	市区	茹墅小蒲干北	10	200	150	150
7412	市区	茹墅小蒲干南	10	200	160	160
7413	市区	瑞安小区	10	630	504	504
7414	市区	瑞丹 1 号箱变	10	630	504	504
7415	市区	瑞丹 2 号箱变	10	500	400	400
7416	市区	瑞丹 3 号箱变	10	500	400	400
7417	市区	瑞丹花苑 2 号变	10	630	504	504
7418	市区	瑞丹花苑 3 号变	10	630	504	504
7419	市区	瑞丹花苑 4 号变	10	630	504	504
7420	市区	瑞丹花苑 6 号箱变	10	630	504	504
7421	市区	瑞丹花苑二期 1 号箱变	10	630	504	504
7422	市区	瑞丹花苑二期 5 号变	10	500	400	400
7423	市区	瑞泰小区 1 号变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7424	市区	瑞泰小区 2 号变	10	500	400	400
7425	市区	瑞泰小区 3 号变	10	500	400	400
7426	市区	瑞泰小区 4 号变	10	500	400	400
7427	市区	瑞泰小区 5 号变	10	500	400	400
7428	市区	瑞泰小区 6 号变	10	500	400	400
7429	市区	润城国际 1#电房 1#变	10	800	640	640
7430	市区	润城国际 1#电房 2#变	10	800	640	640
7431	市区	润城国际 1#电房 3#变	10	800	640	640
7432	市区	润城国际 1#电房 4#变	10	800	640	640
7433	市区	润城国际 2#电房 1#变	10	800	640	640
7434	市区	润城国际 2#电房 2#变	10	800	640	640
7435	市区	润城国际 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7436	市区	润城国际 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7437	市区	润城国际 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7438	市区	润城国际 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7439	市区	润城国际 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7440	市区	润城国际 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7441	市区	润城国际 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7442	市区	润城国际 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7443	市区	润城国际 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7444	市区	润城国际 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7445	市区	润城国际 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7446	市区	润城国际 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7447	市区	润发家苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7448	市区	润发家苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7449	市区	润盛家园 01 号变	10	400	320	320
7450	市区	润盛家园 02 号变	10	400	320	320
7451	市区	润盛家园西	10	400	320	320
7452	市区	润扬配变	10	400	320	320
7453	市区	三和园配电室 1 号变	10	630	504	504
7454	市区	三和园配电室 2 号变	10	630	504	504
7455	市区	三和园配电室 3 号变	10	630	504	504
7456	市区	三和园配电室 4 号变	10	630	504	504
7457	市区	三山供销社西	10	200	160	160
7458	市区	三山公交站台南	10	400	320	320
7459	市区	三山集镇 01 号	10	400	261	261
7460	市区	三山集镇 03 号	10	315	252	252
7461	市区	三山集镇 04 号	10	400	320	320
7462	市区	三山集镇 05 号	10	400	320	320
7463	市区	三山集镇 06 号	10	400	320	320
7464	市区	三山集镇 07 号	10	400	320	320
7465	市区	三山集镇 08 号	10	400	320	320
7466	市区	三山集镇 09 号	10	400	320	320
7467	市区	三山集镇 11 号变	10	200	160	160
7468	市区	三山集镇 12 号	10	400	320	320
7469	市区	三山集镇 13 号	10	400	320	320
7470	市区	三山集镇 14 号	10	315	252	252
7471	市区	三山集镇 16 号	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7472	市区	三山集镇 17 号	10	400	320	320
7473	市区	三山集镇 18 号变	10	400	320	320
7474	市区	三山集镇陈家	10	400	320	320
7475	市区	三山集镇陈家北变	10	400	277	277
7476	市区	三山集镇陈家十三组	10	200	133	133
7477	市区	三山集镇钢圈厂北	10	400	284	284
7478	市区	三山集镇广电楼	10	400	320	320
7479	市区	三山集镇国道	10	400	320	320
7480	市区	三山集镇国道西	10	400	320	320
7481	市区	三山集镇黄序九组	10	400	270	270
7482	市区	三山集镇江家西变	10	400	297	297
7483	市区	三山集镇康复中心	10	400	296	296
7484	市区	三山集镇农贸市场	10	400	320	320
7485	市区	三山集镇桥	10	400	320	320
7486	市区	三山集镇桥北	10	315	233	233
7487	市区	三山集镇桥东	10	400	320	320
7488	市区	三山集镇史家南	10	200	73	73
7489	市区	三山集镇小学	10	400	320	320
7490	市区	三山集镇信用社	10	200	160	160
7491	市区	三山集镇职中南	10	200	29	29
7492	市区	三山宜禄苑配电室 1 号变	10	630	504	504
7493	市区	三山宜禄苑配电室 2 号变	10	630	504	504
7494	市区	三圩 01 号变	10	400	260	260
7495	市区	三圩 02 号变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7496	市区	三圩四队	10	400	232	232
7497	市区	三圩王家庄	10	200	136	136
7498	市区	三圩谢家	10	400	284	284
7499	市区	森林 01 号变	10	200	47	47
7500	市区	森林 02 号变	10	200	112	112
7501	市区	森林 03 号变	10	400	225	225
7502	市区	森林 04 号变	10	200	29	29
7503	市区	森林北	10	200	51	51
7504	市区	森林北刘巷北	10	200	140	140
7505	市区	森林北刘巷东	10	400	320	320
7506	市区	森林电站	10	400	320	320
7507	市区	杉木林	10	200	95	95
7508	市区	山北 08 号变	10	400	173	173
7509	市区	山北大缺	10	400	209	209
7510	市区	山北大缺西南变	10	400	123	123
7511	市区	山北大张中	10	400	241	241
7512	市区	山河郡 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7513	市区	山河郡 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7514	市区	山河郡 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7515	市区	山河郡 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7516	市区	山河郡 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7517	市区	山河郡 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7518	市区	山南路北	10	400	258	258
7519	市区	山水半岛 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7520	市区	山水半岛 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
7521	市区	山水半岛 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7522	市区	山水半岛 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7523	市区	山水半岛 2 号配电室 1 号变	10	500	400	400
7524	市区	山水半岛 2 号配电室 2 号变	10	500	400	400
7525	市区	上党北汽 2 号配电室 1 号变	10	630	504	504
7526	市区	上党北汽 2 号配电室 2 号变	10	630	504	504
7527	市区	上党北汽 2 号配电室 3 号变	10	630	504	504
7528	市区	上党北汽 2 号配电室 4 号变	10	630	504	504
7529	市区	上党北汽大道西台变	10	200	160	160
7530	市区	上党曹付 02 号变	10	400	263	263
7531	市区	上党曹付 03 号变	10	200	79	79
7532	市区	上党曹付 04 号变	10	400	320	320
7533	市区	上党曹付 05 号变	10	400	320	320
7534	市区	上党曹付小付家边西	10	400	313	313
7535	市区	上党东滨五谷球场	10	400	281	281
7536	市区	上党东会省道西	10	400	320	320
7537	市区	上党东沛 07	10	400	320	320
7538	市区	上党东贫碛石矿路	10	400	271	271
7539	市区	上党伏牛山曹甲北	10	400	231	231
7540	市区	上党高陵省道南	10	400	320	320
7541	市区	上党海燕 01 号配变	10	200	122	122
7542	市区	上党海燕 02 号配变	10	200	160	160
7543	市区	上党海燕 03#变	10	400	303	303

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7544	市区	上党海燕 04 号变	10	400	320	320
7545	市区	上党海燕 05 号变	10	400	320	320
7546	市区	上党海燕村委会	10	400	320	320
7547	市区	上党海燕路	10	200	160	160
7548	市区	上党集镇 01 号变	10	315	207	207
7549	市区	上党集镇 02 号变	10	400	320	320
7550	市区	上党集镇 03 号变	10	400	320	320
7551	市区	上党集镇 04 号变	10	315	252	252
7552	市区	上党集镇 05 号变	10	400	320	320
7553	市区	上党集镇 07 号变	10	400	291	291
7554	市区	上党集镇 08 号变	10	400	320	320
7555	市区	上党集镇 09 号	10	400	320	320
7556	市区	上党集镇 11 号变	10	200	152	152
7557	市区	上党集镇 12 号变	10	400	320	320
7558	市区	上党集镇 13 号变	10	315	212	212
7559	市区	上党集镇 14 号变	10	400	265	265
7560	市区	上党集镇 15 号变	10	400	245	245
7561	市区	上党集镇 16#变	10	400	190	190
7562	市区	上党集镇 17 号变	10	400	320	320
7563	市区	上党集镇 18#变	10	400	234	234
7564	市区	上党集镇 19 号变	10	400	320	320
7565	市区	上党集镇 20#变	10	400	278	278
7566	市区	上党集镇 21#变	10	400	320	320
7567	市区	上党集镇 23 号变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7568	市区	上党集镇 24 号变	10	400	320	320
7569	市区	上党集镇 29 号变	10	400	320	320
7570	市区	上党集镇 30 号	10	80	64	64
7571	市区	上党集镇 33 号变	10	400	320	320
7572	市区	上党集镇 35#变	10	200	105	105
7573	市区	上党集镇 36 号变	10	200	160	160
7574	市区	上党集镇板山	10	400	211	211
7575	市区	上党集镇变电所配变	10	400	254	254
7576	市区	上党集镇菜场东	10	400	320	320
7577	市区	上党集镇老北门	10	200	160	160
7578	市区	上党集镇棉花仓库	10	315	252	252
7579	市区	上党集镇上中南	10	400	320	320
7580	市区	上党集镇兽医站	10	400	320	320
7581	市区	上党集镇小金河	10	400	320	320
7582	市区	上党集镇养路队	10	400	300	300
7583	市区	上党建房办配变	10	400	320	320
7584	市区	上党客运站	10	400	286	286
7585	市区	上党李何墓头西	10	400	294	294
7586	市区	上党里墅 01 号变	10	400	303	303
7587	市区	上党里墅 02 号变	10	400	250	250
7588	市区	上党里墅 04 号变	10	400	320	320
7589	市区	上党里墅村南	10	200	160	160
7590	市区	上党里墅上方头东	10	400	320	320
7591	市区	上党里墅钟家山	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7592	市区	上党力山水库	10	400	278	278
7593	市区	上党粮管所	10	400	320	320
7594	市区	上党毛甲村东	10	100	80	80
7595	市区	上党其一丰产方	10	400	320	320
7596	市区	上党生资站	10	315	252	252
7597	市区	上党谭赵 01 号变	10	200	160	160
7598	市区	上党谭赵 02#变	10	200	148	148
7599	市区	上党谭赵 04#变	10	200	123	123
7600	市区	上党谭赵 07#变	10	400	320	320
7601	市区	上党谭赵赵家边余家山	10	400	320	320
7602	市区	上党陶巷大李甲北	10	400	245	245
7603	市区	上党铜涵周岗北	10	400	320	320
7604	市区	上党铜涵周岗窑厂	10	400	320	320
7605	市区	上党王院高速西	10	400	282	282
7606	市区	上党卫生院配变	10	400	320	320
7607	市区	上党文化站	10	400	320	320
7608	市区	上党坞庄力山六组	10	400	320	320
7609	市区	上党坞庄南岗二组	10	400	298	298
7610	市区	上党仙人山电站	10	400	320	320
7611	市区	上党义村钱家庄北	10	400	245	245
7612	市区	上党幼儿园	10	400	320	320
7613	市区	上甸 01 号	10	400	130	130
7614	市区	上甸 02 号	10	200	13	13
7615	市区	上甸 04 号	10	400	243	243

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7616	市区	上甸 05 号变	10	200	94	94
7617	市区	上甸 06 号	10	400	78	78
7618	市区	上甸 08 号	10	200	32	32
7619	市区	上工房配变	10	100	80	80
7620	市区	上会滨路中配变	10	400	320	320
7621	市区	上会村五队配变	10	200	160	160
7622	市区	上会后上会	10	400	256	256
7623	市区	上会集镇 01 号变	10	250	200	200
7624	市区	上会集镇 02 号变	10	200	123	123
7625	市区	上会集镇 03 号变	10	400	320	320
7626	市区	上会集镇 04 号变	10	400	320	320
7627	市区	上会集镇 05 号变	10	400	320	320
7628	市区	上会集镇 06 号变	10	400	320	320
7629	市区	上会集镇 07 号变	10	315	252	252
7630	市区	上会集镇 08 号变	10	315	227	227
7631	市区	上会集镇 10 号变	10	400	285	285
7632	市区	上会集镇 11 号变	10	200	160	160
7633	市区	上会集镇 12 号变	10	200	160	160
7634	市区	上会集镇 13 号变	10	200	94	94
7635	市区	上会集镇 14 号变	10	200	128	128
7636	市区	上会集镇 15 号变	10	200	54	54
7637	市区	上会集镇 16 号	10	400	320	320
7638	市区	上会集镇 17 号变	10	200	92	92
7639	市区	上会集镇 19 号变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7640	市区	上会集镇 20 号变	10	400	320	320
7641	市区	上会集镇 21 号变	10	250	124	124
7642	市区	上会集镇 22 号变	10	400	320	320
7643	市区	上会集镇加工厂	10	400	320	320
7644	市区	上会集镇王家	10	400	311	311
7645	市区	上会集镇中	10	400	320	320
7646	市区	上会四队	10	400	320	320
7647	市区	上会苏果超市	10	400	249	249
7648	市区	上会卫生院	10	400	320	320
7649	市区	上会幼儿园	10	400	281	281
7650	市区	上会中心校	10	200	144	144
7651	市区	上六 01 号变	10	400	307	307
7652	市区	上六 02#变	10	200	67	67
7653	市区	上六村丁家西	10	200	101	101
7654	市区	上六村前山头	10	400	203	203
7655	市区	上桥 05 号变	10	400	242	242
7656	市区	上桥 06 号变	10	50	40	40
7657	市区	上桥 07 号变	10	200	160	160
7658	市区	上桥 8 队	10	200	130	130
7659	市区	上桥村中	10	200	95	95
7660	市区	上桥戴巷南	10	200	99	99
7661	市区	尚湖雅居 1 号配电室 1 号变	10	800	628	628
7662	市区	尚湖雅居 1 号配电室 2 号变	10	800	609	609
7663	市区	申公塘(新)	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7664	市区	申公塘三队	10	315	252	252
7665	市区	申公塘四队	10	400	320	320
7666	市区	胜利纪念碑	10	100	80	80
7667	市区	圣地雅格 1 号箱变	10	500	400	400
7668	市区	圣地雅格 2 号变	10	500	400	400
7669	市区	圣地雅格 3 号变	10	500	400	400
7670	市区	圣地雅格 4 号变	10	500	400	400
7671	市区	圣地雅格 8#箱变	10	500	400	400
7672	市区	圣地雅阁 10#箱变	10	500	400	400
7673	市区	圣地雅阁 1 号电房 1 号变	10	1000	800	800
7674	市区	圣地雅阁 2 号电房 1 号变	10	800	640	640
7675	市区	圣地雅阁 2 号电房 2 号变	10	800	640	640
7676	市区	圣地雅阁 3#电房 1 号变	10	800	640	640
7677	市区	圣地雅阁 3#电房 2 号变	10	800	640	640
7678	市区	圣地雅阁 5#箱变	10	500	400	400
7679	市区	圣地雅阁 6#箱变	10	500	400	400
7680	市区	圣地雅阁 7#箱变	10	500	400	400
7681	市区	圣地雅阁 9#箱变	10	500	400	400
7682	市区	十里花园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7683	市区	十里花园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7684	市区	十里花园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7685	市区	十里花园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7686	市区	十里花园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7687	市区	十里花园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7688	市区	十里花园 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7689	市区	十里花园 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7690	市区	石家庄 01 号变	10	400	235	235
7691	市区	石家庄 02 号变	10	200	128	128
7692	市区	石家庄 04 号变	10	400	320	320
7693	市区	石家庄 05 号变	10	160	106	106
7694	市区	石家庄村北配变	10	200	82	82
7695	市区	石家庄村西	10	200	38	38
7696	市区	石家庄下坝村中配变	10	200	139	139
7697	市区	石马蚕农场北	10	400	306	306
7698	市区	石马蚕农厂大门	10	400	320	320
7699	市区	石马长香路戴家	10	400	320	320
7700	市区	石马村 01 号变	10	400	320	320
7701	市区	石马村 02 号变	10	400	320	320
7702	市区	石马村 03 号变	10	200	160	160
7703	市区	石马村 05 号变	10	200	160	160
7704	市区	石马戴家小村	10	200	140	140
7705	市区	石马分流	10	400	270	270
7706	市区	石马公路门口处	10	315	213	213
7707	市区	石马贡巷南	10	200	160	160
7708	市区	石马厚固北	10	400	238	238
7709	市区	石马厚固东	10	200	72	72
7710	市区	石马厚固焦坟竹园	10	400	320	320
7711	市区	石马鸡龙山	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7712	市区	石马集镇 02 号变	10	400	192	192
7713	市区	石马集镇 03 号变	10	400	283	283
7714	市区	石马集镇 04 号变	10	400	320	320
7715	市区	石马集镇 05 号变	10	400	209	209
7716	市区	石马集镇 06 号变	10	100	80	80
7717	市区	石马集镇 08 号变	10	400	320	320
7718	市区	石马集镇 09 号变	10	400	253	253
7719	市区	石马集镇 10 号变	10	400	320	320
7720	市区	石马集镇 11 号变	10	250	200	200
7721	市区	石马集镇 12 号变	10	400	175	175
7722	市区	石马集镇 13 号变	10	400	320	320
7723	市区	石马集镇东	10	400	320	320
7724	市区	石马集镇中心变	10	400	256	256
7725	市区	石马老农具场	10	400	320	320
7726	市区	石马南墩桥 02 号变	10	400	320	320
7727	市区	石马南敦桥	10	400	320	320
7728	市区	石马青山北	10	200	160	160
7729	市区	石马青山中	10	400	237	237
7730	市区	石马冉家庄	10	400	273	273
7731	市区	石马水台东	10	315	252	252
7732	市区	石马唐岗 02 号变	10	400	320	320
7733	市区	石马唐岗北	10	400	291	291
7734	市区	石马唐岗东	10	200	76	76
7735	市区	石马铁炉中	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7736	市区	石马西岗 02 号变	10	315	226	226
7737	市区	石马小山头	10	400	284	284
7738	市区	石马小学配变	10	200	160	160
7739	市区	石马一队	10	400	320	320
7740	市区	石马张家庄	10	200	160	160
7741	市区	石马张家庄北	10	400	320	320
7742	市区	石马中学旁	10	400	310	310
7743	市区	石马竹音塘	10	200	133	133
7744	市区	石头岗 01 号变	10	200	160	160
7745	市区	石头岗 02 号变	10	200	160	160
7746	市区	石头岗 03#变	10	400	320	320
7747	市区	石头岗 04 号变	10	200	138	138
7748	市区	石头岗 05 号变	10	200	82	82
7749	市区	石头岗 06 号变	10	400	320	320
7750	市区	石头岗 07 号变	10	400	320	320
7751	市区	石头岗 08 号变	10	200	160	160
7752	市区	石头岗 09 号变	10	400	248	248
7753	市区	石头岗 10 号变	10	200	69	69
7754	市区	石头岗靶场	10	200	91	91
7755	市区	石头岗长江乳业	10	400	320	320
7756	市区	石头岗村东	10	315	238	238
7757	市区	石头岗东斛东	10	315	228	228
7758	市区	石头岗华家东	10	315	189	189
7759	市区	石头岗蓝石岗	10	400	206	206

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7760	市区	石头岗上新甸	10	400	320	320
7761	市区	石头岗团山	10	400	320	320
7762	市区	石头岗团山东	10	400	320	320
7763	市区	石头岗下新甸	10	315	59	59
7764	市区	世业安置房 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7765	市区	世业安置房 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7766	市区	世业安置房 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7767	市区	世业安置房 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7768	市区	世业安置小区	10	400	320	320
7769	市区	世业常丰 01#	10	160	50	50
7770	市区	世业常丰北	10	400	204	204
7771	市区	世业常丰东	10	200	103	103
7772	市区	世业常丰南	10	400	240	240
7773	市区	世业常丰西	10	400	199	199
7774	市区	世业村 01#变	10	200	67	67
7775	市区	世业村 02 号变	10	200	153	153
7776	市区	世业村 03#	10	200	115	115
7777	市区	世业村 04 号变	10	315	252	252
7778	市区	世业村六组	10	400	197	197
7779	市区	世业村七组	10	200	133	133
7780	市区	世业村四组	10	200	88	88
7781	市区	世业倒塘	10	400	261	261
7782	市区	世业东大坝 01 号变	10	400	222	222
7783	市区	世业东大坝 03#	10	200	136	136

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7784	市区	世业东大坝 04#	10	250	152	152
7785	市区	世业东大坝 06 号变	10	200	79	79
7786	市区	世业东大坝 07 号变	10	200	160	160
7787	市区	世业东大坝八组	10	100	67	67
7788	市区	世业东大坝二组东	10	400	288	288
7789	市区	世业东大坝九组东	10	400	320	320
7790	市区	世业东大坝四组	10	400	307	307
7791	市区	世业二组	10	200	102	102
7792	市区	世业福利 02 号	10	200	160	160
7793	市区	世业福利 03#	10	200	97	97
7794	市区	世业福利 1 号箱变	10	630	294	294
7795	市区	世业福利 2 号箱变配电变压器	10	630	399	399
7796	市区	世业福利东	10	400	228	228
7797	市区	世业福利小区	10	200	50	50
7798	市区	世业高峰北	10	400	207	207
7799	市区	世业集镇 01#	10	400	301	301
7800	市区	世业集镇 02 号变	10	400	320	320
7801	市区	世业集镇 03 号变	10	400	300	300
7802	市区	世业集镇 06 号变	10	400	265	265
7803	市区	世业集镇 07 号变	10	200	86	86
7804	市区	世业集镇 08#	10	400	320	320
7805	市区	世业集镇 09	10	400	261	261
7806	市区	世业集镇 10#	10	160	47	47
7807	市区	世业集镇 12#变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7808	市区	世业集镇 13#变	10	400	202	202
7809	市区	世业集镇 14 号变	10	400	320	320
7810	市区	世业集镇 17#变	10	200	160	160
7811	市区	世业九组	10	400	304	304
7812	市区	世业内环南路变	10	400	218	218
7813	市区	世业汽渡	10	400	320	320
7814	市区	世业四季青	10	200	160	160
7815	市区	世业卫星 01#	10	160	58	58
7816	市区	世业卫星 02 号变	10	200	91	91
7817	市区	世业卫星 03#	10	200	112	112
7818	市区	世业卫星 05 号变	10	400	154	154
7819	市区	世业卫星 08#	10	200	131	131
7820	市区	世业卫星村	10	400	210	210
7821	市区	世业卫星二组	10	200	46	46
7822	市区	世业卫星六组	10	400	182	182
7823	市区	世业卫星农场	10	400	110	110
7824	市区	世业卫星桥	10	400	283	283
7825	市区	世业卫星沙窝	10	400	266	266
7826	市区	世业卫星五组	10	400	280	280
7827	市区	世业卫星一组	10	400	320	320
7828	市区	世业先锋 03 号变	10	400	320	320
7829	市区	世业先锋 05 号变	10	400	304	304
7830	市区	世业先锋 06 号变	10	400	171	171
7831	市区	世业先锋八组	10	400	174	174

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7832	市区	世业先锋村	10	400	237	237
7833	市区	世业先锋大棚	10	200	160	160
7834	市区	世业先锋二组	10	400	296	296
7835	市区	世业先锋九号	10	400	290	290
7836	市区	世业先锋九组	10	200	57	57
7837	市区	世业先锋六组	10	400	106	106
7838	市区	世业小安乐圩	10	400	267	267
7839	市区	世业新村 01 号变	10	400	269	269
7840	市区	世业新村 02#	10	200	58	58
7841	市区	世业新村 03#	10	200	138	138
7842	市区	世业新村东	10	400	140	140
7843	市区	世业新村六组	10	315	201	201
7844	市区	世业新村六组东	10	400	262	262
7845	市区	世业新村三组	10	200	73	73
7846	市区	世业新河 02 号	10	400	247	247
7847	市区	世业新河 03 号	10	400	215	215
7848	市区	世业新河 04 号	10	400	279	279
7849	市区	世业新河六组	10	400	263	263
7850	市区	世业新滩 01 号变	10	200	138	138
7851	市区	世业新滩南	10	400	307	307
7852	市区	世业兴隆 01 号变	10	200	160	160
7853	市区	世业兴隆 02#	10	200	120	120
7854	市区	世业兴隆 04#	10	200	160	160
7855	市区	世业兴隆 06 号变	10	400	212	212

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7856	市区	世业兴隆村	10	200	136	136
7857	市区	世业兴隆六组	10	400	136	136
7858	市区	世业兴隆四组	10	400	189	189
7859	市区	世业兴隆窑厂东	10	400	286	286
7860	市区	世业洋灯河桥	10	400	320	320
7861	市区	世业一组	10	200	89	89
7862	市区	世业医院	10	400	320	320
7863	市区	世业音乐广场	10	400	320	320
7864	市区	世业真洲 01 号变	10	400	157	157
7865	市区	世业真洲村	10	200	96	96
7866	市区	世业真洲西	10	400	245	245
7867	市区	世业真洲西滩	10	400	320	320
7868	市区	世业真洲一组	10	400	187	187
7869	市区	世业镇南小区	10	400	266	266
7870	市区	世政 1 号箱变主变	10	400	259	259
7871	市区	世政 2 号箱变主变	10	400	320	320
7872	市区	世政 3 号箱变主变	10	400	320	320
7873	市区	双仙路口	10	400	294	294
7874	市区	水岸华庭 1 号配电室 1 号	10	800	640	640
7875	市区	水岸华庭 1 号配电室 2 号	10	800	640	640
7876	市区	水岸华庭 1 号配电室 3 号	10	800	640	640
7877	市区	水岸华庭 1 号配电室 4 号	10	800	640	640
7878	市区	水台 01 号变	10	400	320	320
7879	市区	水台 02 号变	10	200	40	40

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7880	市区	水台 03 号	10	400	290	290
7881	市区	水台 04#	10	400	320	320
7882	市区	水台 05#	10	250	200	200
7883	市区	水台 06#	10	400	320	320
7884	市区	水台村后黄	10	400	288	288
7885	市区	水台村前黄	10	200	109	109
7886	市区	水台村委会北	10	200	160	160
7887	市区	水台国道边	10	200	130	130
7888	市区	水台南	10	200	129	129
7889	市区	水台前皇南	10	400	320	320
7890	市区	水乡花苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7891	市区	水乡花苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7892	市区	水乡花苑 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7893	市区	水乡花苑 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7894	市区	水乡花苑 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7895	市区	水乡花苑 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7896	市区	水乡花苑 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
7897	市区	水乡花苑 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
7898	市区	水乡花苑 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7899	市区	水乡花苑 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7900	市区	思极科技箱变	10	500	400	400
7901	市区	四方桥六圩中	10	400	270	270
7902	市区	四季春 1 号箱变主变	10	630	504	504
7903	市区	松林山电站	10	400	308	308

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7904	市区	苏游 01 号变	10	400	291	291
7905	市区	苏游 02 号变	10	100	80	80
7906	市区	苏游四队西二	10	400	320	320
7907	市区	锁厂新村	10	400	298	298
7908	市区	谭赵 03 号变	10	400	187	187
7909	市区	谭赵 05#变	10	200	160	160
7910	市区	谭赵 06 号变	10	400	320	320
7911	市区	谭赵村东	10	200	160	160
7912	市区	谭赵村西	10	200	95	95
7913	市区	谭赵赵家边北	10	400	313	313
7914	市区	谭赵赵家边东	10	100	80	80
7915	市区	谭赵赵家边国道北	10	400	247	247
7916	市区	谭赵赵家边中	10	200	132	132
7917	市区	碳渚 05 号变	10	315	252	252
7918	市区	碳渚 06 号	10	400	320	320
7919	市区	碳渚 01 号变	10	400	320	320
7920	市区	碳渚 07 号变	10	400	320	320
7921	市区	碳渚 08 号变	10	200	160	160
7922	市区	碳渚爱乡路口	10	400	320	320
7923	市区	碳渚江滩	10	400	320	320
7924	市区	碳渚南场配变	10	400	320	320
7925	市区	碳渚西场	10	400	320	320
7926	市区	塘北 02 号变	10	400	320	320
7927	市区	塘北 04 号变	10	200	88	88

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7928	市区	塘北 05 号变	10	400	303	303
7929	市区	塘北 07 号变	10	160	60	60
7930	市区	塘北村 06 号变	10	200	160	160
7931	市区	塘北村北配变	10	200	150	150
7932	市区	塘北裴甲	10	200	132	132
7933	市区	塘巷村南配变	10	400	240	240
7934	市区	唐岗 01 号变	10	400	320	320
7935	市区	唐岗 03 号变	10	400	320	320
7936	市区	唐岗 04 号变	10	400	292	292
7937	市区	唐岗 06 号变	10	315	233	233
7938	市区	唐岗大桥	10	200	144	144
7939	市区	唐岗道口	10	200	160	160
7940	市区	唐家庄 12 号变	10	200	160	160
7941	市区	唐驾庄 01 号变	10	400	320	320
7942	市区	唐驾庄 03 号	10	400	282	282
7943	市区	唐驾庄 07 号变	10	400	320	320
7944	市区	唐驾庄 09 号变	10	400	320	320
7945	市区	唐驾庄村东	10	400	308	308
7946	市区	唐驾庄国道边配变	10	400	320	320
7947	市区	唐驾庄香山寺北	10	400	320	320
7948	市区	唐驾庄小村配变	10	400	320	320
7949	市区	桃源居 1#箱变	10	400	320	320
7950	市区	桃源居 2#箱变	10	400	320	320
7951	市区	桃源居 3#箱变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7952	市区	桃源居 4#箱变	10	400	320	320
7953	市区	陶巷 01 号配变	10	400	231	231
7954	市区	陶巷 02 号变	10	200	118	118
7955	市区	陶巷 03 号变	10	200	110	110
7956	市区	陶巷 04 号变	10	400	258	258
7957	市区	陶巷茶厂	10	400	214	214
7958	市区	陶巷陈家边	10	200	128	128
7959	市区	陶巷陈家边南	10	400	320	320
7960	市区	陶巷村中	10	200	117	117
7961	市区	陶巷大李甲	10	200	66	66
7962	市区	陶巷电站	10	400	320	320
7963	市区	陶巷供销社	10	400	267	267
7964	市区	陶巷加油站南	10	400	320	320
7965	市区	陶巷南路	10	400	249	249
7966	市区	陶巷五组	10	200	113	113
7967	市区	天润园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7968	市区	天润园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7969	市区	天润园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7970	市区	天润园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7971	市区	天润园 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7972	市区	天润园 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7973	市区	天润园 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
7974	市区	天润园 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7975	市区	天润园 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7976	市区	天润园 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
7977	市区	通北排涝站	10	400	320	320
7978	市区	铜涵 01 号变	10	200	160	160
7979	市区	铜涵 02#变	10	200	114	114
7980	市区	铜涵 03 号变	10	200	126	126
7981	市区	铜涵 04 号变	10	400	204	204
7982	市区	铜涵 05#变	10	200	139	139
7983	市区	铜涵八组	10	400	320	320
7984	市区	铜涵村北	10	400	320	320
7985	市区	铜涵村东	10	400	229	229
7986	市区	铜涵村南	10	200	122	122
7987	市区	铜涵小周岗	10	200	63	63
7988	市区	铜涵周岗南	10	400	260	260
7989	市区	团结村排涝站		200	160	160
7990	市区	湾沟二队	10	400	219	219
7991	市区	万和世家 2 号配电室 1 号变	10	400	320	320
7992	市区	万和世家 2 号配电室 2 号变	10	400	320	320
7993	市区	万和世家电房 1#变	10	1000	800	800
7994	市区	万和世家电房 2#变	10	1000	800	800
7995	市区	万源金谷 1#箱变	10	400	320	320
7996	市区	万源金谷 2#箱变	10	400	320	320
7997	市区	汪甲电站	10	400	320	320
7998	市区	王巷村北	10	400	178	178

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
7999	市区	王巷李家边西	10	160	95	95
8000	市区	王巷刘甲村东配变	10	200	111	111
8001	市区	王巷倪甲 1 队	10	200	148	148
8002	市区	王巷上桥村东配变	10	200	20	20
8003	市区	王巷下桥村西	10	200	160	160
8004	市区	望族舒苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8005	市区	望族舒苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8006	市区	望族舒苑 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
8007	市区	望族舒苑 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
8008	市区	望族舒苑 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8009	市区	望族舒苑 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8010	市区	韦岗电站	10	400	291	291
8011	市区	韦岗黄山宝山	10	200	160	160
8012	市区	韦岗黄埝岗二	10	200	134	134
8013	市区	韦岗集镇二	10	200	120	120
8014	市区	韦岗蒋家坝二	10	200	137	137
8015	市区	韦岗蒋家坝三	10	400	306	306
8016	市区	韦岗铁矿二	10	400	320	320
8017	市区	韦岗铁矿三	10	400	320	320
8018	市区	韦岗铁矿四	10	400	320	320
8019	市区	韦岗铁矿五	10	400	320	320
8020	市区	韦岗铁矿一	10	400	320	320
8021	市区	韦岗小学	10	200	150	150
8022	市区	韦岗小学二	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8023	市区	韦岗中学	10	400	320	320
8024	市区	魏村 01 号变	10	400	320	320
8025	市区	魏村 02 号变	10	400	224	224
8026	市区	魏村 03 号变	10	400	151	151
8027	市区	魏村 04 号变	10	400	238	238
8028	市区	魏村 05 号变	10	200	15	15
8029	市区	魏村 06 号变	10	400	278	278
8030	市区	魏村六队	10	100	6	6
8031	市区	魏村四队	10	100	18	18
8032	市区	魏村王家	10	200	21	21
8033	市区	魏玛假日 10#箱变	10	500	400	400
8034	市区	魏玛假日 11#箱变	10	500	400	400
8035	市区	魏玛假日 12#箱变	10	800	640	640
8036	市区	魏玛假日 13#箱变	10	630	504	504
8037	市区	魏玛假日 14#箱变	10	630	504	504
8038	市区	魏玛假日 1 号变	10	500	400	400
8039	市区	魏玛假日 1 号电房 1 号变	10	1000	800	800
8040	市区	魏玛假日 2 号变	10	500	400	400
8041	市区	魏玛假日 3 号变	10	500	400	400
8042	市区	魏玛假日 4 号变	10	500	400	400
8043	市区	魏玛假日 5 号变	10	500	400	400
8044	市区	魏玛假日 6 号变	10	500	400	400
8045	市区	魏玛假日 7 号箱变	10	500	400	400
8046	市区	魏玛假日 8 号箱变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8047	市区	魏玛假日 9#变	10	630	504	504
8048	市区	卫星 04 号变	10	400	278	278
8049	市区	文昌 03 号	10	400	181	181
8050	市区	文龙水库西	10	400	320	320
8051	市区	卧龙 01 号变	10	200	160	160
8052	市区	卧龙 02 号变	10	400	277	277
8053	市区	卧龙 03 号变	10	200	35	35
8054	市区	卧龙 04 号变	10	200	54	54
8055	市区	卧龙 2 队	10	400	279	279
8056	市区	卧龙 7 队	10	200	160	160
8057	市区	卧龙三队	10	200	160	160
8058	市区	卧龙西谷里	10	400	320	320
8059	市区	沃得国际 1 号箱变	10	400	320	320
8060	市区	沃得国际 2 号箱变	10	400	320	320
8061	市区	沃得国际 3 号箱变	10	400	304	304
8062	市区	沃得国际 4 号箱变	10	400	320	320
8063	市区	沃得国际 5 号箱变	10	400	320	320
8064	市区	沃得国际 6 号箱变	10	400	320	320
8065	市区	沃得国际 7 号箱变	10	400	320	320
8066	市区	沃得国际 8 号箱变	10	400	320	320
8067	市区	沃得国际 9 号箱变	10	400	320	320
8068	市区	巫岗 01 号变	10	200	160	160
8069	市区	巫岗 02 号变	10	160	50	50
8070	市区	巫岗 03 号变	10	400	233	233

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8071	市区	巫岗 04 号变	10	400	320	320
8072	市区	巫岗 05 号变	10	400	289	289
8073	市区	巫岗 06 号变	10	400	320	320
8074	市区	巫岗 07 号变	10	400	287	287
8075	市区	巫岗北	10	200	160	160
8076	市区	巫岗村东	10	315	252	252
8077	市区	巫岗东	10	30	24	24
8078	市区	巫岗后头湾南	10	400	307	307
8079	市区	巫岗老年协会	10	200	124	124
8080	市区	巫岗楼庄	10	400	306	306
8081	市区	巫岗王家山	10	400	320	320
8082	市区	巫岗西	10	400	320	320
8083	市区	巫岗学校	10	400	320	320
8084	市区	巫岗张家庄东	10	400	228	228
8085	市区	吴家	10	200	92	92
8086	市区	五墩 02 号	10	200	145	145
8087	市区	五墩 05 号变	10	400	320	320
8088	市区	五墩 09#变	10	200	116	116
8089	市区	五墩 14 号变	10	400	244	244
8090	市区	五谷村西	10	200	89	89
8091	市区	五塘 01 号	10	200	142	142
8092	市区	五塘 02#变	10	400	320	320
8093	市区	五塘 03#变	10	315	188	188
8094	市区	五塘 04 号变	10	200	151	151

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8095	市区	五塘 05 号变	10	200	107	107
8096	市区	五塘 06 号变	10	200	160	160
8097	市区	五塘 07 号变	10	200	160	160
8098	市区	五塘北	10	200	130	130
8099	市区	五塘村西	10	400	252	252
8100	市区	五塘馒头山变	10	400	320	320
8101	市区	五塘西山头	10	400	320	320
8102	市区	五塘西山头北	10	200	146	146
8103	市区	五塘小葛庄	10	200	127	127
8104	市区	五套新村	10	400	320	320
8105	市区	坞村 1 队	10	200	160	160
8106	市区	坞庄 01#变	10	200	160	160
8107	市区	坞庄 02 号变	10	200	122	122
8108	市区	坞庄 03 号变	10	200	137	137
8109	市区	坞庄 04 号变	10	200	160	160
8110	市区	坞庄 05 号变	10	200	56	56
8111	市区	坞庄 06#变	10	200	109	109
8112	市区	坞庄 07 号变	10	400	301	301
8113	市区	坞庄 08 号变	10	400	320	320
8114	市区	坞庄 09 号变	10	200	160	160
8115	市区	坞庄 10#变	10	400	320	320
8116	市区	坞庄茶场西	10	400	320	320
8117	市区	坞庄村北配变	10	200	160	160
8118	市区	坞庄村西	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8119	市区	坞庄南大门	10	200	153	153
8120	市区	坞庄南岗	10	200	160	160
8121	市区	坞庄山头上配变	10	200	160	160
8122	市区	坞庄四组	10	400	279	279
8123	市区	坞庄小学	10	200	160	160
8124	市区	西班牙 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8125	市区	西班牙 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8126	市区	西班牙 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8127	市区	西班牙 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8128	市区	西班牙 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
8129	市区	西班牙 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
8130	市区	西班牙 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8131	市区	西班牙 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8132	市区	西班牙 4 号配电室 1 号变	10	630	504	504
8133	市区	西班牙 4 号配电室 2 号变	10	630	504	504
8134	市区	西班牙风情 1#箱变	10	500	400	400
8135	市区	西班牙风情 2 号箱变	10	500	400	400
8136	市区	西班牙风情 3 号箱变	10	500	400	400
8137	市区	西班牙风情 4 号箱变	10	500	400	400
8138	市区	西班牙风情 5 号箱变	10	500	400	400
8139	市区	西班牙风情 6 号箱变	10	500	400	400
8140	市区	西班牙风情 7 号箱变	10	500	400	400
8141	市区	西班牙风情 8 号箱变	10	500	400	400
8142	市区	西班牙风情 9 号箱变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8143	市区	西宝庄村北	10	200	96	96
8144	市区	西茶场南配变	10	400	320	320
8145	市区	西茶场生活区	10	400	320	320
8146	市区	西大滩	10	200	134	134
8147	市区	西岗 01 号变	10	400	263	263
8148	市区	西岗 03 号变	10	200	31	31
8149	市区	西岗 04 号变	10	400	291	291
8150	市区	西岗北	10	125	100	100
8151	市区	西岗东	10	400	261	261
8152	市区	西岗芦墩桥	10	160	117	117
8153	市区	西岗毛家庄	10	200	140	140
8154	市区	西岗毛家庄（二）	10	400	308	308
8155	市区	西岗磨盘山	10	200	160	160
8156	市区	西古山	10	200	160	160
8157	市区	西古山二	10	200	160	160
8158	市区	西湖国道东	10	100	80	80
8159	市区	西湖解家	10	315	121	121
8160	市区	西湖七组	10	400	320	320
8161	市区	西湖生态园西	10	400	180	180
8162	市区	西湖学校	10	200	136	136
8163	市区	西湖朱家东	10	200	124	124
8164	市区	西黄於黄路	10	200	112	112
8165	市区	西六 03#变	10	200	160	160
8166	市区	西六 05 号变	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8167	市区	西六 06#变	10	400	320	320
8168	市区	西六 07#变	10	400	320	320
8169	市区	西六 09#变	10	160	128	128
8170	市区	西六 10 号	10	200	160	160
8171	市区	西六 11 号变	10	400	320	320
8172	市区	西六 15 号	10	400	260	260
8173	市区	西六村 01#变	10	200	160	160
8174	市区	西六村 02 号变	10	400	320	320
8175	市区	西六村 04 号变	10	400	320	320
8176	市区	西六村 08#变	10	200	93	93
8177	市区	西六村二组	10	200	125	125
8178	市区	西六村六组	10	400	320	320
8179	市区	西六村四组	10	400	320	320
8180	市区	西六村五组	10	400	292	292
8181	市区	西六村中	10	400	173	173
8182	市区	西六丁家	10	400	288	288
8183	市区	西六集镇 01#变	10	400	320	320
8184	市区	西六集镇 02#变	10	315	158	158
8185	市区	西六集镇 03#变	10	400	170	170
8186	市区	西六集镇 04#变	10	400	320	320
8187	市区	西六集镇 06 号	10	400	207	207
8188	市区	西六集镇 07#变	10	400	139	139
8189	市区	西六集镇 08 号	10	200	1	1
8190	市区	西六集镇 10 号变	10	315	212	212

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8191	市区	西六集镇北	10	400	138	138
8192	市区	西六集镇戴家庄	10	400	167	167
8193	市区	西六集镇东	10	400	130	130
8194	市区	西六集镇公路北配变	10	200	19	19
8195	市区	西六集镇卫生院南	10	400	109	109
8196	市区	西六木桥西变	10	200	160	160
8197	市区	西六五龟山变	10	200	160	160
8198	市区	西六下白袍东台配变	10	400	196	196
8199	市区	西六小学西变	10	200	160	160
8200	市区	西六新村	10	250	5	5
8201	市区	西六徐家	10	200	129	129
8202	市区	西六严家山	10	200	91	91
8203	市区	西六严家山东	10	400	43	43
8204	市区	西六杨桥	10	200	160	160
8205	市区	西六一组	10	400	291	291
8206	市区	西六幼儿园西配变	10	400	215	215
8207	市区	西六跃进河西	10	400	257	257
8208	市区	西六中学	10	400	223	223
8209	市区	西山棚台变	10	400	320	320
8210	市区	西新 01 号变	10	200	124	124
8211	市区	西新 02 号变	10	400	182	182
8212	市区	西新村三组	10	400	113	113
8213	市区	西新村西	10	400	287	287
8214	市区	西新马角山	10	400	309	309

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8215	市区	西因村东	10	200	72	72
8216	市区	西斛 01 号变	10	400	255	255
8217	市区	西斛 02 号变	10	400	320	320
8218	市区	西斛 03 号变	10	200	160	160
8219	市区	西斛 04 号变	10	400	315	315
8220	市区	西斛 06 号变	10	200	160	160
8221	市区	西斛村南	10	200	70	70
8222	市区	西斛村西	10	315	235	235
8223	市区	西斛道口	10	400	320	320
8224	市区	西斛龙桥	10	400	290	290
8225	市区	西斛马家山	10	400	270	270
8226	市区	西斛新甸路南	10	400	302	302
8227	市区	下坝村西	10	200	65	65
8228	市区	下方 01 号变	10	400	145	145
8229	市区	下方 02 号变	10	400	258	258
8230	市区	下方 03 号变	10	250	81	81
8231	市区	下方 06#变	10	315	220	220
8232	市区	下方东山背	10	200	53	53
8233	市区	下方六队	10	200	69	69
8234	市区	下方胜利站	10	400	320	320
8235	市区	下方五队	10	400	189	189
8236	市区	下方西三路	10	400	239	239
8237	市区	下方西山背	10	200	151	151
8238	市区	下方西山背东	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8239	市区	下方辛三路	10	400	320	320
8240	市区	下六村前山头	10	400	320	320
8241	市区	下西六北	10	200	160	160
8242	市区	下西六土地庙	10	400	136	136
8243	市区	夏家 01 号	10	400	320	320
8244	市区	夏家 02 号变	10	200	48	48
8245	市区	夏家 03 号	10	200	75	75
8246	市区	夏家 04 号变	10	400	291	291
8247	市区	夏家 05 号变	10	50	40	40
8248	市区	夏家边南变	10	400	320	320
8249	市区	夏家二队	10	400	296	296
8250	市区	夏家西岗	10	200	63	63
8251	市区	夏家一队配变	10	400	303	303
8252	市区	夏庄路配变	10	200	71	71
8253	市区	先锋 01 号变	10	400	111	111
8254	市区	先锋 02 号变	10	400	124	124
8255	市区	先锋 04 号变	10	400	310	310
8256	市区	先锋 07 号变	10	200	142	142
8257	市区	先锋 08 号变	10	400	190	190
8258	市区	仙人洞	10	400	320	320
8259	市区	仙人湖 1#箱变	10	630	504	504
8260	市区	仙人湖 2#箱变	10	630	504	504
8261	市区	仙人湖电房 1#变	10	630	504	504
8262	市区	香格里拉 1 号箱变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8263	市区	香格里拉 2 号箱变	10	500	400	400
8264	市区	香格里拉 3 号箱变	10	500	400	400
8265	市区	香格里拉 4 号箱变	10	500	370	370
8266	市区	香格里拉 5#箱变	10	500	400	400
8267	市区	香格里拉 6#箱变	10	500	400	400
8268	市区	香格里拉 7 号箱变	10	500	400	400
8269	市区	香漫园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8270	市区	香漫园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8271	市区	香漫园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
8272	市区	香漫园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
8273	市区	香漫园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8274	市区	香漫园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8275	市区	香漫园 3 号配电室 1 号变	10	630	504	504
8276	市区	香漫园 3 号配电室 2 号变	10	630	504	504
8277	市区	香漫园 3 号配电室 3 号变	10	630	504	504
8278	市区	香漫园 3 号配电室 4 号变	10	630	504	504
8279	市区	香山佳园电房 1 号变	10	630	504	504
8280	市区	香山佳园电房 2 号变	10	630	504	504
8281	市区	香山佳园电房 3 号变	10	630	504	504
8282	市区	香山佳园电房 4 号变	10	630	504	504
8283	市区	香山家园二期 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
8284	市区	香山家园二期 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
8285	市区	香山家园二期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8286	市区	香山家园二期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8287	市区	香山家园二期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
8288	市区	香山家园二期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
8289	市区	香山家园二期 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
8290	市区	香山家园二期 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
8291	市区	香山家园二期 3 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
8292	市区	香山家园二期 3 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
8293	市区	香山名苑 3 号变	10	400	320	320
8294	市区	香山名苑 6 号变	10	400	320	320
8295	市区	香山名苑 7#变	10	400	320	320
8296	市区	香山名苑 8#变	10	315	252	252
8297	市区	香山森林美苑 3 号箱变	10	400	309	309
8298	市区	香山森林美苑 4 号箱变	10	400	320	320
8299	市区	香山森林美苑 5 号箱变	10	400	320	320
8300	市区	香山森林美苑 6 号箱变	10	400	305	305
8301	市区	香山茗苑 1#变	10	250	200	200
8302	市区	香山茗苑 2 号配变	10	250	200	200
8303	市区	香山茗苑 4#变	10	400	320	320
8304	市区	香山茗苑 5#变	10	400	320	320
8305	市区	香域中央电房 1 号主变	10	800	640	640
8306	市区	香域中央电房 2 号变	10	800	640	640
8307	市区	香域中央电房 3 号主变	10	800	640	640
8308	市区	香域中央电房 4 号变	10	800	640	640
8309	市区	香榭丽舍 1#电房 1#变	10	1000	800	800
8310	市区	香榭丽舍 1#电房 2#变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8311	市区	香榭丽舍 2#电房 1#变	10	1000	800	800
8312	市区	香榭丽舍 2#电房 2#变	10	1000	800	800
8313	市区	香榭丽舍 3#电房 1#变	10	1000	800	800
8314	市区	香榭丽舍 3#电房 2#变	10	630	504	504
8315	市区	祥龙雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8316	市区	祥龙雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8317	市区	祥龙雅苑 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
8318	市区	祥龙雅苑 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
8319	市区	祥盛华庭 1 号箱变	10	630	504	504
8320	市区	祥盛华庭 2 号箱变	10	630	504	504
8321	市区	祥盛华庭 3 号箱变	10	500	400	400
8322	市区	祥盛华庭 4 号箱变	10	500	400	400
8323	市区	祥盛华庭 5 号箱变	10	630	504	504
8324	市区	项家窑一队	10	200	160	160
8325	市区	向阳桥西	10	400	320	320
8326	市区	小柳巷村西	10	200	116	116
8327	市区	小排岗	10	200	93	93
8328	市区	小五塘村	10	200	141	141
8329	市区	小辛 01 号变	10	400	174	174
8330	市区	小辛 02#变 (下东岗)	10	400	138	138
8331	市区	小辛 03 号变	10	200	55	55
8332	市区	小辛 04 号变	10	400	202	202
8333	市区	小辛 05 号变	10	200	110	110
8334	市区	小辛 06 号变 (尹家)	10	400	65	65

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8335	市区	小辛 07#	10	315	220	220
8336	市区	小辛 08 号	10	400	290	290
8337	市区	小辛 09#变	10	400	90	90
8338	市区	小辛 10#变	10	200	31	31
8339	市区	小辛戴家	10	400	134	134
8340	市区	小辛翟家	10	400	170	170
8341	市区	小辛电站二	10	400	320	320
8342	市区	小辛电站一	10	400	320	320
8343	市区	小辛二队	10	200	160	160
8344	市区	小辛桥东	10	400	271	271
8345	市区	小辛王家南变	10	400	320	320
8346	市区	小辛王家西	10	200	116	116
8347	市区	小辛小窑	10	200	57	57
8348	市区	小辛小窑上	10	200	40	40
8349	市区	小辛尹家	10	200	20	20
8350	市区	小辛尹家电站	10	200	160	160
8351	市区	小杨林	10	200	105	105
8352	市区	小杨林二配变	10	400	277	277
8353	市区	谢巷 01 号变	10	200	78	78
8354	市区	谢巷 02 号变	10	200	160	160
8355	市区	谢巷 03 号变	10	400	320	320
8356	市区	谢巷村东	10	400	299	299
8357	市区	谢巷村西	10	400	320	320
8358	市区	辛丰 10 号变	10	400	167	167

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8359	市区	辛丰伯诺台变	10	400	320	320
8360	市区	辛丰村 01 号变	10	400	320	320
8361	市区	辛丰村 02 号变	10	400	320	320
8362	市区	辛丰村 03 号变	10	400	298	298
8363	市区	辛丰村 04 号配变	10	400	320	320
8364	市区	辛丰村 05 号	10	400	290	290
8365	市区	辛丰村 06 号变	10	400	220	220
8366	市区	辛丰村 07 号	10	400	296	296
8367	市区	辛丰村 08 号	10	400	289	289
8368	市区	辛丰村 09 号变 (麻村)	10	400	182	182
8369	市区	辛丰村 11 号	10	400	210	210
8370	市区	辛丰村 12 号变	10	400	305	305
8371	市区	辛丰村 13 号变	10	400	196	196
8372	市区	辛丰村 15 号变	10	400	320	320
8373	市区	辛丰村 16#	10	400	283	283
8374	市区	辛丰村 17 号	10	400	296	296
8375	市区	辛丰村 18 号变	10	400	320	320
8376	市区	辛丰村 19 号变	10	200	160	160
8377	市区	辛丰村 20 号变	10	400	320	320
8378	市区	辛丰村 21#变	10	400	320	320
8379	市区	辛丰村 22 号	10	400	320	320
8380	市区	辛丰村 23 号变	10	400	117	117
8381	市区	辛丰村 24 号变	10	400	320	320
8382	市区	辛丰村 25 号变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8383	市区	辛丰村 26 号变	10	400	94	94
8384	市区	辛丰村 27 号变	10	400	320	320
8385	市区	辛丰村 28 号配变	10	400	320	320
8386	市区	辛丰村 29 号变	10	400	320	320
8387	市区	辛丰村 30 号变	10	400	320	320
8388	市区	辛丰村 31 号变(前湖田)	10	400	320	320
8389	市区	辛丰村变电所东	10	400	320	320
8390	市区	辛丰村村东(精诚小区)	10	400	320	320
8391	市区	辛丰村飞天商场	10	400	320	320
8392	市区	辛丰村后湖田	10	400	300	300
8393	市区	辛丰村后湖田二	10	400	302	302
8394	市区	辛丰村精诚路口	10	400	235	235
8395	市区	辛丰村精诚南	10	400	260	260
8396	市区	辛丰村垃圾站	10	200	76	76
8397	市区	辛丰村老桥南	10	400	320	320
8398	市区	辛丰村码头	10	400	320	320
8399	市区	辛丰村农行	10	315	252	252
8400	市区	辛丰村前进河东	10	400	71	71
8401	市区	辛丰村外环路	10	400	236	236
8402	市区	辛丰村委	10	400	172	172
8403	市区	辛丰村小岛北	10	400	295	295
8404	市区	辛丰村小岛配变	10	400	320	320
8405	市区	辛丰村小学南	10	400	307	307
8406	市区	辛丰村辛皇庙变	10	400	314	314

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8407	市区	辛丰村兴富路	10	400	320	320
8408	市区	辛丰村医院西	10	400	320	320
8409	市区	辛丰村邮电小区	10	400	320	320
8410	市区	辛丰村运河	10	400	254	254
8411	市区	辛丰村运河北	10	400	256	256
8412	市区	辛丰村运河南	10	400	303	303
8413	市区	辛丰村运河中	10	400	298	298
8414	市区	辛丰村镇东边	10	400	320	320
8415	市区	辛丰大桥台变	10	400	206	206
8416	市区	辛丰大圣寺	10	400	320	320
8417	市区	辛丰高铁南配变	10	400	189	189
8418	市区	辛丰供电所南	10	400	320	320
8419	市区	辛丰供电所配变	10	400	104	104
8420	市区	辛丰国税后	10	400	320	320
8421	市区	辛丰海鑫配变	10	400	320	320
8422	市区	辛丰华恩	10	400	94	94
8423	市区	辛丰黄泥红星	10	400	279	279
8424	市区	辛丰基冯 03 号变	10	400	206	206
8425	市区	辛丰基冯 04 号变	10	400	204	204
8426	市区	辛丰基冯 06 号变	10	400	56	56
8427	市区	辛丰基冯北配变	10	400	320	320
8428	市区	辛丰基冯村委	10	400	119	119
8429	市区	辛丰集镇 01 号变	10	315	224	224
8430	市区	辛丰集镇 02 号变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8431	市区	辛丰集镇 03 号	10	400	320	320
8432	市区	辛丰集镇 04 号变	10	400	221	221
8433	市区	辛丰集镇 05 号变	10	400	146	146
8434	市区	辛丰集镇 06#变	10	400	320	320
8435	市区	辛丰集镇 08 号变	10	400	250	250
8436	市区	辛丰集镇 09#变	10	400	320	320
8437	市区	辛丰集镇 10#变	10	400	320	320
8438	市区	辛丰集镇 11 号变	10	400	320	320
8439	市区	辛丰集镇 12 号变	10	400	102	102
8440	市区	辛丰集镇 13 号变	10	400	71	71
8441	市区	辛丰集镇 14 # 变	10	315	139	139
8442	市区	辛丰集镇 15 号变	10	200	160	160
8443	市区	辛丰集镇 16 号变	10	400	212	212
8444	市区	辛丰集镇 17#变	10	400	320	320
8445	市区	辛丰集镇 18#变	10	200	160	160
8446	市区	辛丰集镇 19#变	10	200	160	160
8447	市区	辛丰集镇 20 号配变	10	400	320	320
8448	市区	辛丰集镇飞达小区	10	400	320	320
8449	市区	辛丰集镇亨利达	10	400	320	320
8450	市区	辛丰集镇华联	10	400	320	320
8451	市区	辛丰集镇老医院	10	400	320	320
8452	市区	辛丰集镇木全社	10	400	320	320
8453	市区	辛丰集镇南站	10	200	160	160
8454	市区	辛丰集镇润宇	10	400	193	193

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8455	市区	辛丰集镇润宇北	10	400	80	80
8456	市区	辛丰集镇润宇南	10	400	320	320
8457	市区	辛丰集镇物资站	10	400	320	320
8458	市区	辛丰集镇影剧院	10	400	276	276
8459	市区	辛丰精诚路南	10	400	214	214
8460	市区	辛丰精诚路西	10	400	112	112
8461	市区	辛丰精华	10	400	264	264
8462	市区	辛丰开仪 03 号变	10	200	160	160
8463	市区	辛丰老运河	10	400	45	45
8464	市区	辛丰麻村	10	400	320	320
8465	市区	辛丰麻村东	10	400	131	131
8466	市区	辛丰美满大酒店	10	400	320	320
8467	市区	辛丰南岗河东	10	400	320	320
8468	市区	辛丰南圩二队	10	400	155	155
8469	市区	辛丰前进河	10	400	294	294
8470	市区	辛丰桥 08#变	10	400	283	283
8471	市区	辛丰桥工业园	10	400	320	320
8472	市区	辛丰三圩曹家圩	10	200	160	160
8473	市区	辛丰世纪花园	10	400	320	320
8474	市区	辛丰塔岗桥南	10	400	320	320
8475	市区	辛丰土门沟上组	10	400	274	274
8476	市区	辛丰土门上庙北	10	400	218	218
8477	市区	辛丰外环路北	10	400	32	32
8478	市区	辛丰外环路南	10	400	301	301

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8479	市区	辛丰西石 03#变	10	200	160	160
8480	市区	辛丰下方 05 号变	10	200	60	60
8481	市区	辛丰下方西山北一队	10	400	166	166
8482	市区	辛丰辛桥鼎威东	10	400	232	232
8483	市区	辛丰新桥码头	10	400	158	158
8484	市区	辛丰沿街五队南	10	200	92	92
8485	市区	辛丰运河路西配变	10	400	320	320
8486	市区	辛丰镇成教中心	10	400	140	140
8487	市区	辛丰政府南	10	400	320	320
8488	市区	辛丰中天路北	10	400	320	320
8489	市区	辛丰中天路东	10	400	320	320
8490	市区	辛丰中天路东二	10	400	320	320
8491	市区	辛丰谏辛路	10	400	225	225
8492	市区	辛丰谏辛路北	10	400	320	320
8493	市区	辛桥 01#变	10	400	278	278
8494	市区	辛桥 02 号变	10	400	181	181
8495	市区	辛桥 03 号变	10	400	301	301
8496	市区	辛桥 04 号变	10	400	211	211
8497	市区	辛桥 05 号变	10	400	266	266
8498	市区	辛桥 06 # 变	10	315	202	202
8499	市区	辛桥 07#变	10	400	148	148
8500	市区	辛桥 09#变	10	400	211	211
8501	市区	辛桥蔡家	10	200	160	160
8502	市区	辛桥蔡家北	10	200	97	97

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8503	市区	辛桥广场配变	10	200	160	160
8504	市区	辛桥姜家庄	10	400	258	258
8505	市区	辛桥任家	10	400	320	320
8506	市区	辛桥王家	10	400	308	308
8507	市区	辛桥王家北	10	400	320	320
8508	市区	辛桥王家南配变	10	400	320	320
8509	市区	辛桥吴家	10	400	270	270
8510	市区	辛桥吴家北	10	400	297	297
8511	市区	辛三路西	10	400	162	162
8512	市区	新城东片 1#箱变	10	800	640	640
8513	市区	新城东片 2#箱变	10	630	504	504
8514	市区	新城东片 3#箱变	10	630	504	504
8515	市区	新城东片 4#箱变	10	630	504	504
8516	市区	新城东片 5#箱变	10	500	400	400
8517	市区	新城东片 6#箱变	10	500	400	400
8518	市区	新城东片 7#箱变	10	500	400	400
8519	市区	新城东片 8#箱变	10	630	504	504
8520	市区	新城家园 1#箱变	10	500	400	400
8521	市区	新城家园 2#箱变	10	500	400	400
8522	市区	新城家园 3#箱变	10	500	400	400
8523	市区	新城家园 4#箱变	10	500	400	400
8524	市区	新城家园 5#箱变	10	500	400	400
8525	市区	新城家园 6#箱变	10	500	400	400
8526	市区	新城家园 7#箱变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8527	市区	新城家园西区二期 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
8528	市区	新城家园西区二期 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
8529	市区	新城家园西区二期 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
8530	市区	新城家园西区二期 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
8531	市区	新城悦隼 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8532	市区	新城悦隼 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8533	市区	新城悦隼 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8534	市区	新城悦隼 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8535	市区	新城悦隼 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
8536	市区	新城悦隼 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
8537	市区	新城茗苑 1#变	10	630	504	504
8538	市区	新城茗苑 2#变	10	630	504	504
8539	市区	新城茗苑 3#变	10	630	504	504
8540	市区	新城茗苑 4#变	10	500	400	400
8541	市区	新城茗苑 5#变	10	500	400	400
8542	市区	新河 01 号变	10	400	285	285
8543	市区	新河 02 号西	10	400	288	288
8544	市区	新河 05#变	10	400	226	226
8545	市区	新河 06 号变	10	200	160	160
8546	市区	新河八组	10	200	151	151
8547	市区	新河八组南	10	400	274	274
8548	市区	新河七组	10	200	64	64
8549	市区	新河团结桥	10	200	90	90
8550	市区	新河五组	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8551	市区	新民洲朝阳路东	10	400	320	320
8552	市区	新民洲九中电站	10	200	160	160
8553	市区	新民洲民心佳园东	10	200	160	160
8554	市区	新民洲民心家园 10 号箱式变配电变压器	10	500	400	400
8555	市区	新民洲民心家园 1 号箱式变配电变压器	10	500	400	400
8556	市区	新民洲民心家园 2 号箱式变配电变压器	10	500	400	400
8557	市区	新民洲民心家园 3 号箱式变配电变压器	10	500	400	400
8558	市区	新民洲民心家园 4 号箱式变配电变压器	10	500	400	400
8559	市区	新民洲民心家园 5 号箱式变配电变压器	10	500	400	400
8560	市区	新民洲民心家园 6 号箱式变配电变压器	10	500	400	400
8561	市区	新民洲民心家园 7 号箱式变配电变压器	10	500	400	400
8562	市区	新民洲民心家园 8 号箱式变配电变压器	10	500	400	400
8563	市区	新民洲民心家园 9 号箱式变配电变压器	10	500	400	400
8564	市区	新民洲南芦滩排灌站	10	400	320	320
8565	市区	新民洲农场场部	10	400	320	320
8566	市区	新民洲农场红旗村北一队	10	400	320	320
8567	市区	新民洲农场红旗村南二队	10	400	320	320
8568	市区	新民洲农场十二中电灌站	10	400	320	320
8569	市区	新民洲三中电灌站	10	400	320	320
8570	市区	新民洲五四路南	10	400	320	320
8571	市区	新民洲行政服务中心箱变	10	200	160	160
8572	市区	新生小丁家北	10	200	160	160
8573	市区	新顺义西东配变	10	400	229	229
8574	市区	新滩 02 号变	10	400	308	308

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8575	市区	新滩 03 号变	10	200	128	128
8576	市区	新滩 04#变	10	160	78	78
8577	市区	新滩二组	10	250	111	111
8578	市区	新滩小学	10	400	311	311
8579	市区	信义	10	200	60	60
8580	市区	信义二配变	10	400	289	289
8581	市区	星棋 01#	10	315	198	198
8582	市区	星棋 02 号变	10	400	239	239
8583	市区	星棋 03 号变 (芮坠)	10	200	160	160
8584	市区	星棋 04 号变 (联合)	10	400	164	164
8585	市区	星棋 05 号变	10	400	228	228
8586	市区	星棋 06 号变 (兴叶)	10	400	320	320
8587	市区	星棋 07 号变 (薛家)	10	400	320	320
8588	市区	星棋 08 号变 (罗湾)	10	200	100	100
8589	市区	星棋 09 号变	10	400	240	240
8590	市区	星棋 10 号变	10	200	102	102
8591	市区	星棋村方家	10	400	275	275
8592	市区	星棋村委会西	10	400	269	269
8593	市区	星棋村兴叶	10	400	320	320
8594	市区	星棋大叶	10	400	262	262
8595	市区	星棋大叶北	10	200	28	28
8596	市区	星棋东联	10	200	121	121
8597	市区	星棋墩南	10	200	14	14
8598	市区	星棋墩西	10	400	245	245

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8599	市区	星棋老大队部	10	400	299	299
8600	市区	星棋罗湾	10	400	320	320
8601	市区	星棋西联南配变	10	400	320	320
8602	市区	星棋薛家北	10	400	262	262
8603	市区	星棋薛家一队	10	400	181	181
8604	市区	星棋芮坠	10	200	149	149
8605	市区	兴隆 05 号变	10	200	112	112
8606	市区	兴隆八组	10	400	312	312
8607	市区	兴隆二组	10	400	264	264
8608	市区	兴隆九组	10	400	214	214
8609	市区	兴隆七组	10	200	147	147
8610	市区	兴隆窑厂	10	200	52	52
8611	市区	幸福园电房 1 号变	10	1000	800	800
8612	市区	幸福园电房 2 号变	10	1000	800	800
8613	市区	休博园 1 号箱变主变	10	630	504	504
8614	市区	徐东 01 号变	10	400	136	136
8615	市区	徐东 02 号变	10	400	289	289
8616	市区	徐东 03 号变	10	400	248	248
8617	市区	徐东 05 号变	10	400	156	156
8618	市区	徐东 06 号变	10	400	260	260
8619	市区	徐东 07# 变	10	400	83	83
8620	市区	徐东 08 号变	10	400	184	184
8621	市区	徐东村六队	10	400	97	97
8622	市区	徐东二队	10	400	226	226

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8623	市区	徐东高铁南	10	400	8	8
8624	市区	徐东南	10	200	72	72
8625	市区	徐东十队	10	200	36	36
8626	市区	徐巷村中	10	200	129	129
8627	市区	徐巷塘西村	10	200	124	124
8628	市区	徐庄 01 号	10	400	320	320
8629	市区	徐庄 02 号	10	400	66	66
8630	市区	徐庄 03 号	10	400	64	64
8631	市区	徐庄 04 号	10	400	320	320
8632	市区	徐庄 05 号	10	200	160	160
8633	市区	徐庄 06 号变	10	200	160	160
8634	市区	徐庄村东	10	400	255	255
8635	市区	徐庄丁甸南	10	200	160	160
8636	市区	薛村 01 号变	10	200	141	141
8637	市区	薛村 02 号变	10	400	252	252
8638	市区	薛村 03 号变	10	200	160	160
8639	市区	薛村 04 号变	10	200	160	160
8640	市区	薛村 05 号变	10	400	307	307
8641	市区	薛村 07 号变	10	200	69	69
8642	市区	薛村 08 号变	10	400	272	272
8643	市区	薛村安置小区	10	400	298	298
8644	市区	薛村村北配变	10	200	121	121
8645	市区	薛村村东	10	200	160	160
8646	市区	薛村村委会配变	10	400	261	261

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8647	市区	薛村村中	10	400	320	320
8648	市区	薛村丁甲西	10	400	272	272
8649	市区	薛村冯甲东	10	200	160	160
8650	市区	薛村林场	10	400	320	320
8651	市区	亚夏风和四季 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8652	市区	亚夏风和四季 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8653	市区	亚夏风和四季 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
8654	市区	亚夏风和四季 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
8655	市区	亚夏风和四季 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8656	市区	亚夏风和四季 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8657	市区	严家山一组	10	400	120	120
8658	市区	沿河 04 号变	10	200	160	160
8659	市区	沿河 05 号变	10	200	152	152
8660	市区	沿河八队	10	200	160	160
8661	市区	沿河东	10	400	320	320
8662	市区	沿河九队	10	200	160	160
8663	市区	沿河隧道工业区	10	400	320	320
8664	市区	沿河五组	10	200	80	80
8665	市区	沿河西	10	200	160	160
8666	市区	沿河幼儿园	10	400	320	320
8667	市区	沿街 01 号变	10	200	141	141
8668	市区	沿街 02 号变	10	400	131	131
8669	市区	沿街 03 号变	10	400	282	282
8670	市区	沿街村中	10	400	250	250

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8671	市区	沿街六队	10	400	304	304
8672	市区	沿街三组	10	200	85	85
8673	市区	沿街五队综合变	10	630	224	224
8674	市区	沿街一队	10	400	145	145
8675	市区	燕子山电站	10	200	160	160
8676	市区	燕子窝	10	250	200	200
8677	市区	燕子窝二	10	200	47	47
8678	市区	燕子窝小村	10	400	307	307
8679	市区	杨溪	10	400	320	320
8680	市区	杨溪单相变	10	80	64	64
8681	市区	杨溪桥东	10	400	207	207
8682	市区	杨巷电站配变	10	200	160	160
8683	市区	杨巷东	10	400	320	320
8684	市区	洋湖 01 号变	10	200	137	137
8685	市区	洋湖 02 号变	10	200	160	160
8686	市区	洋湖 03 号变	10	200	160	160
8687	市区	洋湖 04 号变	10	400	280	280
8688	市区	洋湖 7 队	10	400	320	320
8689	市区	洋湖 9 队	10	400	284	284
8690	市区	洋湖村 06 号变	10	200	160	160
8691	市区	洋湖村东	10	200	148	148
8692	市区	洋湖村西	10	400	320	320
8693	市区	洋湖东	10	200	105	105
8694	市区	洋湖吉家庄	10	200	150	150

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8695	市区	洋湖棚西	10	200	139	139
8696	市区	洋湖汪甲南	10	200	143	143
8697	市区	阳光丽景 1 号箱变	10	630	504	504
8698	市区	阳光丽景 2#箱变	10	500	400	400
8699	市区	阳光丽景 3 号箱变	10	1000	800	800
8700	市区	阳光丽景 4#箱变	10	630	504	504
8701	市区	阳光丽景 5 号箱变	10	1000	800	800
8702	市区	阳光丽景 6 号箱变主变	10	1000	800	800
8703	市区	阳光丽景 7 号箱变	10	630	504	504
8704	市区	阳光丽景 8#箱变	10	500	400	400
8705	市区	阳光丽景 9 号箱变主变	10	1000	800	800
8706	市区	姚墅 01#变	10	400	269	269
8707	市区	姚墅 02 号变	10	400	226	226
8708	市区	姚墅 03 号变	10	400	164	164
8709	市区	姚墅村东	10	400	259	259
8710	市区	姚庄 05 号变	10	400	174	174
8711	市区	姚庄 1 号变	10	200	78	78
8712	市区	姚庄 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
8713	市区	姚庄 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
8714	市区	姚庄 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
8715	市区	姚庄 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
8716	市区	姚庄 2 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
8717	市区	姚庄 2 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
8718	市区	姚庄安置房	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8719	市区	姚庄长山巷	10	400	320	320
8720	市区	姚庄官庄	10	100	80	80
8721	市区	颐景嘉苑电房 1 号变	10	1000	800	800
8722	市区	颐景嘉苑电房 2 号变	10	1000	800	800
8723	市区	颐景苑	10	400	320	320
8724	市区	宜城中学东	10	200	160	160
8725	市区	宜东铭苑三期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8726	市区	宜东铭苑三期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8727	市区	宜东铭苑三期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8728	市区	宜东铭苑三期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8729	市区	宜东铭苑三期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
8730	市区	宜东铭苑三期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
8731	市区	宜东铭苑四期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8732	市区	宜东铭苑四期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8733	市区	宜东铭苑四期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
8734	市区	宜东铭苑四期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
8735	市区	宜东铭苑四期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8736	市区	宜东铭苑四期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8737	市区	宜东新村 1 号配电室 1 号变	10	630	504	504
8738	市区	宜东新村 1 号配电室 2 号变	10	630	504	504
8739	市区	宜东新村 1 号配电室 3 号变	10	630	504	504
8740	市区	宜东新村 1 号配电室 4 号变	10	630	504	504
8741	市区	宜东新村 2 号配电室 1 号变	10	630	504	504
8742	市区	宜东新村 2 号配电室 2 号变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8743	市区	宜东新村 2 号配电室 3 号变	10	630	504	504
8744	市区	宜东新村 2 号配电室 4 号变	10	630	504	504
8745	市区	宜东新村 3 号配电室 1 号变	10	630	504	504
8746	市区	宜东新村 3 号配电室 2 号变	10	630	504	504
8747	市区	宜东新村 3 号配电室 3 号变	10	630	504	504
8748	市区	宜东新村 3 号配电室 4 号变	10	630	504	504
8749	市区	宜东新村 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8750	市区	宜东新村 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8751	市区	宜东新村 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
8752	市区	宜东新村 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
8753	市区	义村 01 号变	10	400	209	209
8754	市区	义村 02 号变	10	400	157	157
8755	市区	义村 03 号变	10	400	160	160
8756	市区	义村 04 号变	10	400	57	57
8757	市区	义村 05 号变	10	400	60	60
8758	市区	义村八家	10	400	47	47
8759	市区	义村波家	10	400	180	180
8760	市区	义村村东	10	200	33	33
8761	市区	义村农业科技园台变	10	400	229	229
8762	市区	义村钱家庄	10	400	222	222
8763	市区	义村液化气站	10	400	320	320
8764	市区	义村茗茂园	10	400	320	320
8765	市区	益民王家庄北	10	200	160	160
8766	市区	银山桥变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8767	市区	英格兰领誉 1 号电房 1 号变	10	630	504	504
8768	市区	英格兰领誉 1 号电房 2 号变	10	630	504	504
8769	市区	英格兰领誉 2 号电房 1 号变	10	1000	800	800
8770	市区	英格兰领誉 2 号电房 2 号变	10	1000	800	800
8771	市区	英格兰领誉 3 号电房 1 号变	10	630	504	504
8772	市区	英格兰领誉 3 号电房 2 号变	10	630	504	504
8773	市区	英格兰印象 1#变	10	500	400	400
8774	市区	英格兰印象 1 号电房 1 号变	10	630	504	504
8775	市区	英格兰印象 1 号电房 2 号变	10	800	640	640
8776	市区	英格兰印象 2#变	10	500	400	400
8777	市区	英格兰印象 2 号电房 1 号变	10	1000	800	800
8778	市区	英格兰印象 2 号电房 2 号变	10	1000	800	800
8779	市区	英格兰印象 3 号变	10	500	400	400
8780	市区	英格兰印象 3 号电房 1 号变	10	1000	800	800
8781	市区	英格兰印象 3 号电房 2 号变	10	1000	800	800
8782	市区	英格兰印象 4#变	10	500	400	400
8783	市区	英格兰印象 4 号电房 1 号变	10	500	400	400
8784	市区	英格兰印象 4 号电房 2 号变	10	1000	800	800
8785	市区	英格兰印象 4 号电房 3 号变	10	800	640	640
8786	市区	英格兰印象 4 号电房 4 号变	10	1000	800	800
8787	市区	英格兰印象 5#变	10	500	400	400
8788	市区	英格兰印象 6#变	10	500	400	400
8789	市区	英格兰印象 7#变	10	630	504	504
8790	市区	营春 04 号变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8791	市区	营春 06#	10	160	128	128
8792	市区	营春小区南	10	400	320	320
8793	市区	永兴家园	10	500	400	400
8794	市区	永裕家园 1 号箱变	10	500	400	400
8795	市区	永裕家园 2 号箱变	10	500	400	400
8796	市区	永裕家园 3 号箱变	10	500	400	400
8797	市区	永裕家园 4 号箱变	10	500	400	400
8798	市区	永裕家园 5 号箱变	10	500	400	400
8799	市区	于南 12 号变	10	200	160	160
8800	市区	玉兰小区 1 号箱变	10	500	400	400
8801	市区	玉兰小区 2 号箱变	10	500	400	400
8802	市区	玉兰小区 3 号箱变	10	500	400	400
8803	市区	玉兰小区 4 号箱变	10	500	400	400
8804	市区	玉兰小区二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8805	市区	玉兰小区二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8806	市区	元庄 01#变	10	200	106	106
8807	市区	元庄 02 号变	10	400	311	311
8808	市区	元庄 03 号变	10	200	102	102
8809	市区	元庄 04 号变	10	400	320	320
8810	市区	元庄 05 号变	10	200	160	160
8811	市区	元庄 06 号变	10	50	40	40
8812	市区	元庄村北	10	400	293	293
8813	市区	元庄村南	10	200	142	142
8814	市区	元庄村西	10	200	99	99

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8815	市区	元庄村中	10	200	80	80
8816	市区	元庄山头上	10	200	128	128
8817	市区	元庄十四组	10	400	228	228
8818	市区	元庄文体中心配变	10	200	121	121
8819	市区	悦山园 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8820	市区	悦山园 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8821	市区	悦山园 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
8822	市区	悦山园 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
8823	市区	运河路北	10	200	97	97
8824	市区	运河路小区	10	200	160	160
8825	市区	曾南苑电房 1 号	10	1000	800	800
8826	市区	曾南苑电房 2 号	10	1000	800	800
8827	市区	曾南周巷	10	400	320	320
8828	市区	站岗 03 号变	10	200	86	86
8829	市区	站岗 04#变	10	200	160	160
8830	市区	站岗 05 号变	10	400	320	320
8831	市区	站岗 06 号变	10	400	320	320
8832	市区	站岗 08#变	10	200	160	160
8833	市区	站岗村中	10	400	320	320
8834	市区	站岗九组箱变	10	630	504	504
8835	市区	站岗六组	10	400	220	220
8836	市区	站岗南	10	400	320	320
8837	市区	站岗七里山	10	400	253	253
8838	市区	站岗十组箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8839	市区	张寺北配变	10	400	276	276
8840	市区	张寺二组	10	400	119	119
8841	市区	张寺南	10	400	193	193
8842	市区	张寺水库	10	400	239	239
8843	市区	张寺水库南	10	400	196	196
8844	市区	张巷 02 号变	10	400	302	302
8845	市区	张巷 03 号	10	200	160	160
8846	市区	张巷 06 号变	10	400	320	320
8847	市区	张巷村北	10	400	320	320
8848	市区	张巷村东	10	200	160	160
8849	市区	张巷村南	10	200	160	160
8850	市区	张巷村西	10	200	160	160
8851	市区	张巷九组	10	400	267	267
8852	市区	张巷九组东	10	400	320	320
8853	市区	张巷吴家	10	200	160	160
8854	市区	张巷严巷	10	400	320	320
8855	市区	赵家窑村东	10	200	145	145
8856	市区	赵家窑一组国道北	10	400	320	320
8857	市区	赵甲 01 号变	10	400	320	320
8858	市区	赵甲 02 号变	10	400	305	305
8859	市区	赵甲 03 号变	10	200	76	76
8860	市区	赵甲 04 号	10	400	281	281
8861	市区	赵甲 05 号变	10	400	320	320
8862	市区	赵甲 06 号变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8863	市区	赵甲村 7 队	10	200	120	120
8864	市区	赵甲村西	10	200	111	111
8865	市区	赵甲村小柳巷东	10	200	160	160
8866	市区	真洲 02#变	10	200	91	91
8867	市区	镇南 01 号	10	315	252	252
8868	市区	镇南 02 号变	10	400	263	263
8869	市区	镇南 03 号	10	400	320	320
8870	市区	镇南 04 号	10	400	320	320
8871	市区	镇南 05 号变	10	400	320	320
8872	市区	镇南 07 号	10	200	160	160
8873	市区	镇南 08 号	10	400	235	235
8874	市区	镇南 09 号	10	400	320	320
8875	市区	镇南韩家东	10	400	286	286
8876	市区	镇南汤村	10	200	160	160
8877	市区	镇南汤村六组	10	400	320	320
8878	市区	镇南汤村一组	10	400	320	320
8879	市区	镇南五组	10	200	122	122
8880	市区	镇南小村西	10	200	119	119
8881	市区	镇南小徐庄	10	200	71	71
8882	市区	镇南杨巷南	10	200	160	160
8883	市区	镇南曾家	10	200	160	160
8884	市区	镇南周巷西	10	400	320	320
8885	市区	镇荣路北	10	400	320	320
8886	市区	镇阳路东	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8887	市区	正东 04#变	10	200	134	134
8888	市区	正东 16 号变	10	400	39	39
8889	市区	正东 18 号变	10	160	118	118
8890	市区	正东 19 号变	10	400	70	70
8891	市区	正东村 02 号变	10	200	160	160
8892	市区	正东村 03 号变	10	400	320	320
8893	市区	正东村 07 号变	10	400	320	320
8894	市区	正东村 08 号变	10	400	320	320
8895	市区	正东村 10 号变	10	200	160	160
8896	市区	正东村 11 号变	10	400	320	320
8897	市区	正东村 12 号变	10	400	273	273
8898	市区	正东村 13 号变	10	315	194	194
8899	市区	正东村 17 号变	10	200	160	160
8900	市区	正东马步桥	10	400	320	320
8901	市区	智富嘉园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8902	市区	智富嘉园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8903	市区	智富嘉园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8904	市区	智富嘉园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8905	市区	智富嘉园 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
8906	市区	智富嘉园 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
8907	市区	中凯花园 1#箱变	10	500	400	400
8908	市区	中凯花园 2#箱变	10	630	504	504
8909	市区	中凯花园 3#箱变	10	500	400	400
8910	市区	中凯花园 4#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8911	市区	中凯花园 5#箱变	10	500	400	400
8912	市区	中凯花园 6#箱变	10	500	400	400
8913	市区	中韦 01 号配变	10	200	80	80
8914	市区	中韦 02#变	10	200	21	21
8915	市区	中韦 03 号变	10	200	37	37
8916	市区	中韦 04 号变	10	200	14	14
8917	市区	中韦 05 号变	10	400	320	320
8918	市区	中韦村中	10	200	4	4
8919	市区	中韦二组配变	10	400	280	280
8920	市区	中韦孙家	10	400	231	231
8921	市区	中新广场箱变	10	630	504	504
8922	市区	中心 01 号变	10	400	306	306
8923	市区	中心 06 号变	10	400	250	250
8924	市区	中心省南	10	400	220	220
8925	市区	中学北路配变	10	400	199	199
8926	市区	竹柯 01 号变	10	200	149	149
8927	市区	竹柯 02 号变	10	400	320	320
8928	市区	竹柯 03 号变	10	400	308	308
8929	市区	竹柯北	10	400	267	267
8930	市区	竹柯润西南	10	315	240	240
8931	市区	竹柯篮球场	10	400	320	320
8932	市区	竹柯南	10	400	320	320
8933	市区	竹林山庄	10	400	320	320
8934	市区	庄泉 01 号	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8935	市区	庄泉 02 号	10	400	259	259
8936	市区	庄泉 03 号	10	400	285	285
8937	市区	庄泉 04 号变	10	200	116	116
8938	市区	庄泉 05 号	10	400	320	320
8939	市区	庄泉 06 号变	10	400	185	185
8940	市区	庄泉 07 号变	10	400	224	224
8941	市区	庄泉 08#	10	400	147	147
8942	市区	庄泉 09 号变	10	400	141	141
8943	市区	庄泉村东	10	400	225	225
8944	市区	庄泉村前	10	400	36	36
8945	市区	庄泉村前庄东	10	400	59	59
8946	市区	庄泉村委会配变	10	315	252	252
8947	市区	庄泉村西	10	400	232	232
8948	市区	庄泉村中	10	200	128	128
8949	市区	庄泉二组	10	400	275	275
8950	市区	庄泉后庄北配变	10	200	38	38
8951	市区	庄泉南山庙	10	100	80	80
8952	市区	庄泉倪家一组	10	200	44	44
8953	市区	庄泉桥北变	10	400	320	320
8954	市区	庄泉三组	10	400	300	300
8955	市区	庄泉四组	10	400	274	274
8956	市区	庄泉卫生院南	10	400	199	199
8957	市区	庄泉污水厂西	10	400	285	285
8958	市区	庄泉小学	10	400	150	150

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8959	市区	庄泉一组	10	400	178	178
8960	市区	庄头 01 号变	10	400	299	299
8961	市区	庄头茶场东台变	10	400	261	261
8962	市区	庄头村委会	10	200	124	124
8963	市区	庄头耿岗西配变	10	400	264	264
8964	市区	庄头上谈东	10	200	99	99
8965	市区	庄巷 09 号变	10	400	298	298
8966	市区	谏壁北吕村	10	400	320	320
8967	市区	酃庄 01 号变	10	200	160	160
8968	市区	酃庄 02 号变	10	400	248	248
8969	市区	酃庄 03 号变	10	400	104	104
8970	市区	酃庄 04 号变	10	200	160	160
8971	市区	酃庄 06 号变	10	50	40	40
8972	市区	酃庄村东配变	10	200	160	160
8973	市区	酃庄村南	10	200	160	160
8974	市区	酃庄四队	10	400	298	298
8975	市区	埭坡桥南	10	200	145	145
8976	市区	馨园小区 01 号变	10	500	400	400
8977	市区	馨园小区 02 号变	10	500	400	400
8978	市区	馨园小区 03 号变	10	500	369	369
8979	市区	馨园小区 04 号	10	500	400	400
8980	市区	馨园小区 5 号箱变	10	500	385	385
8981	市区	馨园小区 6 号箱变	10	500	400	400
8982	市区	馨园小区 7 号箱变	10	500	388	388

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
8983	市区	茗园 1 号电房 1 号变	10	800	640	640
8984	市区	茗园 1 号电房 2 号变	10	800	640	640
8985	市区	茗园 2 号电房 1 号变	10	800	640	640
8986	市区	茗园 2 号电房 2 号变	10	800	640	640
8987	市区	茗园 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
8988	市区	茗园 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
8989	市区	驸马 05 号	10	400	209	209
8990	市区	驸马 06 号 (东山头)	10	400	320	320
8991	市区	驸马 08 号	10	200	160	160
8992	市区	驸马帝豪苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8993	市区	驸马帝豪苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8994	市区	驸马帝豪苑 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
8995	市区	驸马帝豪苑 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
8996	市区	驸马花园 1#变	10	500	400	400
8997	市区	驸马花园 2#变	10	500	400	400
8998	市区	驸马花园 3#变	10	500	400	400
8999	市区	驸马花园 4#变	10	500	400	400
9000	市区	驸马花园 5#变	10	500	400	400
9001	市区	驸马山庄 1#电房 1#变	10	500	400	400
9002	市区	驸马山庄 1#电房 2#变	10	500	400	400
9003	市区	驸马山庄 10 号箱变	10	630	504	504
9004	市区	驸马山庄 11 号箱变	10	630	504	504
9005	市区	驸马山庄 1 号箱变	10	630	504	504
9006	市区	驸马山庄 2 号变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9007	市区	驸马山庄 3 号变	10	500	400	400
9008	市区	驸马山庄 4 号变	10	500	400	400
9009	市区	驸马山庄 5 号变	10	500	400	400
9010	市区	驸马山庄 6 号变	10	500	400	400
9011	市区	驸马山庄 7 号变	10	500	400	400
9012	市区	驸马山庄 8 号变	10	500	400	400
9013	市区	驸马山庄 9 号变	10	500	400	400
9014	市区	驸马玺湖 1 号箱变	10	400	308	308
9015	市区	驸马玺湖 2 号箱变	10	400	302	302
9016	市区	驸马玺湖 3#箱变	10	400	320	320
9017	市区	驸马玺湖 4#箱变	10	400	302	302
9018	市区	驸马玺湖 5#箱变	10	250	159	159
9019	市区	驸马玺湖变电所 1 号变	10	800	640	640
9020	市区	驸马玺湖变电所 2 号变	10	800	640	640
9021	市区	驸马玺湖变电所 3 号变	10	800	640	640
9022	市区	驸马玺湖变电所 4 号变	10	800	640	640
9023	市区	缪家边北	10	200	147	147
9024	市区	缪家边东	10	400	281	281
9025	市区	缪家甸 10 号	10	160	128	128
9026	市区	晟悦尚居 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9027	市区	晟悦尚居 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9028	市区	晟悦尚居 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9029	市区	晟悦尚居 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9030	市区	聆湖尚郡 1#变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9031	市区	聆湖尚郡 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9032	市区	聆湖尚郡 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9033	市区	聆湖尚郡 2#变	10	630	504	504
9034	市区	聆湖尚郡 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9035	市区	聆湖尚郡 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9036	市区	聆湖尚郡 3#变	10	500	380	380
9037	市区	聆湖尚郡 4#变	10	500	400	400
9038	市区	聆湖尚郡 5#变	10	500	386	386
9039	市区	◆◆山 01 号变	10	200	160	160
9040	市区	◆◆山 02 号变	10	200	160	160
9041	市区	◆◆山 03 号变	10	400	250	250
9042	市区	◆◆山 04 号	10	200	160	160
9043	市区	◆◆山 06 号变	10	400	248	248
9044	市区	◆◆山 07 号变	10	200	160	160
9045	市区	◆◆山八组	10	200	160	160
9046	市区	◆◆山石观殿桥	10	200	160	160
9047	市区	奥利华苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9048	市区	奥利华苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9049	市区	奥利华苑 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9050	市区	奥利华苑 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9051	市区	奥利华苑 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9052	市区	奥利华苑 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9053	市区	奥利华苑 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9054	市区	奥利华苑 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9055	市区	奥利华苑 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9056	市区	奥利华苑 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9057	市区	奥利华苑 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9058	市区	奥利华苑 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9059	市区	奥利华苑 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9060	市区	奥利华苑 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9061	市区	奥利华苑 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9062	市区	奥利华苑 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9063	市区	奥利华苑 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9064	市区	奥利华苑 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9065	市区	奥利华苑 6 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9066	市区	奥利华苑 6 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9067	市区	白云石矿小区二	10	315	252	252
9068	市区	白云石矿小区三	10	400	320	320
9069	市区	白云石矿小区一	10	315	252	252
9070	市区	百里村西	10	200	160	160
9071	市区	保险公司宿舍	10	400	320	320
9072	市区	宝地名邸 1#电房 1#变	10	1000	800	800
9073	市区	宝地名邸 1#电房 2#变	10	1000	800	800
9074	市区	宝地名邸 2#电房 1#变	10	250	200	200
9075	市区	宝地名邸 2#电房 2#变	10	200	160	160
9076	市区	北角村东	10	200	160	160
9077	市区	北角村二	10	100	80	80
9078	市区	北角村西	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9079	市区	北角窑厂	10	315	252	252
9080	市区	北吕村二箱变	10	630	504	504
9081	市区	北吕新村三	10	400	320	320
9082	市区	北山车碾口	10	200	160	160
9083	市区	北山村(一)	10	400	142	142
9084	市区	北山村二	10	400	320	320
9085	市区	北山村西	10	400	320	320
9086	市区	北山水牛巷	10	400	320	320
9087	市区	长江北路小区	10	400	320	320
9088	市区	长征 01 号变	10	200	160	160
9089	市区	长征 02 号变	10	315	252	252
9090	市区	长征 03 号变	10	200	160	160
9091	市区	长征 04 号变	10	200	160	160
9092	市区	长征 05 号变	10	400	259	259
9093	市区	长征 06 号变	10	400	320	320
9094	市区	长征 07 号变	10	160	128	128
9095	市区	长征 08 号变	10	200	160	160
9096	市区	长征 09 号变	10	400	320	320
9097	市区	长征龟山东	10	200	160	160
9098	市区	长征三组	10	200	93	93
9099	市区	长征十七组	10	200	160	160
9100	市区	长征十一组	10	200	160	160
9101	市区	长征赵笔山组	10	200	160	160
9102	市区	翠竹 1 号电房 1 号变	20	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9103	市区	翠竹 1 号电房 2 号变	20	800	640	640
9104	市区	翠竹 1 号电房 3 号变	20	1000	800	800
9105	市区	翠竹 1 号电房 4 号变	20	1000	800	800
9106	市区	翠竹 2 号电房 1 号变	20	800	640	640
9107	市区	翠竹 2 号电房 2 号变	20	1000	800	800
9108	市区	翠竹 3 号电房 1 号变配电变压器	20	630	504	504
9109	市区	翠竹 3 号电房 2 号变	20	630	504	504
9110	市区	翠竹 3 号电房 3 号变	20	800	640	640
9111	市区	翠竹 3 号电房 4 号变	20	800	640	640
9112	市区	翠竹 4 号电房 1 号变	20	1000	800	800
9113	市区	翠竹 4 号电房 2 号变	20	1000	800	800
9114	市区	翠竹 5 号电房 1 号变	20	1000	800	800
9115	市区	翠竹 5 号电房 2 号变	20	1000	800	800
9116	市区	大港北谢村	10	100	80	80
9117	市区	大港电灌站	10	400	320	320
9118	市区	大港甸上采石厂	10	200	160	160
9119	市区	大港方泉村	10	400	320	320
9120	市区	大港葛巷	10	160	128	128
9121	市区	大港纪庄供销社	10	400	320	320
9122	市区	大港农电营业部	10	400	149	149
9123	市区	大港饶巷 04 号	10	400	320	320
9124	市区	大港世纪花苑 1 号	10	630	504	504
9125	市区	大港世纪花苑 2 号	10	500	400	400
9126	市区	大港唐村北台变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9127	市区	大港玩具厂北	10	400	320	320
9128	市区	大港物资仓库二	10	630	1	1
9129	市区	大港物资库	10	400	180	180
9130	市区	大港湘华小区	10	630	504	504
9131	市区	大港严村西	10	400	320	320
9132	市区	大港医院	10	400	320	320
9133	市区	大港中学宿舍	10	400	320	320
9134	市区	大路 7 组	10	400	320	320
9135	市区	大路滨江路东	10	400	320	320
9136	市区	大路长虹小区	10	500	400	400
9137	市区	大路村委会	10	400	158	158
9138	市区	大路服装厂小区	10	400	320	320
9139	市区	大路工商所主变	10	500	400	400
9140	市区	大路集镇 01 号变	10	630	504	504
9141	市区	大路集镇 02 号变	10	315	160	160
9142	市区	大路集镇 03 号变	10	200	160	160
9143	市区	大路集镇 04 号变	10	400	320	320
9144	市区	大路集镇 05 号	10	400	320	320
9145	市区	大路集镇 06 号变	10	500	400	400
9146	市区	大路集镇 07 号变	10	315	252	252
9147	市区	大路集镇 08 号变	10	400	320	320
9148	市区	大路集镇 09 号变	10	400	38	38
9149	市区	大路集镇 10 号变	10	400	320	320
9150	市区	大路集镇 11 号主变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9151	市区	大路集镇 12 号变	10	200	160	160
9152	市区	大路集镇 15 号变	10	400	320	320
9153	市区	大路集镇 18 号变	10	315	252	252
9154	市区	大路集镇 19 号变	10	80	64	64
9155	市区	大路集镇 20 号变	10	400	320	320
9156	市区	大路集镇许家组	10	400	320	320
9157	市区	大路建东杨家荡组	10	200	160	160
9158	市区	大路蒋家湾综合变	10	400	246	246
9159	市区	大路蒋家一组	10	400	320	320
9160	市区	大路九龙新村	10	400	236	236
9161	市区	大路老街小区	10	400	320	320
9162	市区	大路粮管所西	10	400	320	320
9163	市区	大路普照小学	10	400	187	187
9164	市区	大路三组	10	400	214	214
9165	市区	大路田桥蒋家湾北	10	315	146	146
9166	市区	大路王家村	10	400	294	294
9167	市区	大路韦家组综合变	10	400	252	252
9168	市区	大路卫生院	10	400	274	274
9169	市区	大路武桥虾塘组	10	400	320	320
9170	市区	大路许弄 7 组	10	400	320	320
9171	市区	大路月亮岛北变	10	400	320	320
9172	市区	大路月亮岛配变	10	400	320	320
9173	市区	大路闸北变	10	400	320	320
9174	市区	大路闸南	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9175	市区	大路振润配变	10	400	320	320
9176	市区	大路政府北电变压器	10	500	294	294
9177	市区	大路政府东电变压器	10	500	400	400
9178	市区	大路政府南	10	400	320	320
9179	市区	大路中学	10	400	239	239
9180	市区	丹凤农工商	10	400	320	320
9181	市区	甸上采石厂西	10	400	320	320
9182	市区	丁岗集镇 16 号	10	200	80	80
9183	市区	丁岗荣禾家庭农场	10	400	320	320
9184	市区	丁卯泵站	10	200	160	160
9185	市区	丁卯供电所	10	630	409	409
9186	市区	丁卯公租房 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
9187	市区	丁卯公租房 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
9188	市区	丁卯公租房 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
9189	市区	丁卯公租房 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
9190	市区	丁卯公租房 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9191	市区	丁卯公租房 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9192	市区	丁卯公租房 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9193	市区	丁卯公租房 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9194	市区	丁卯公租房 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9195	市区	丁卯公租房 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9196	市区	丁卯加油站	10	400	320	320
9197	市区	丁卯街道办	10	400	320	320
9198	市区	丁卯开发综合楼	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9199	市区	丁卯片区二	10	400	320	320
9200	市区	丁卯片区六	10	400	320	320
9201	市区	丁卯片区七	10	400	320	320
9202	市区	丁卯片区三	10	400	320	320
9203	市区	丁卯片区四	10	400	320	320
9204	市区	丁卯片区五	10	400	320	320
9205	市区	丁卯片区一	10	400	320	320
9206	市区	丁卯桥路	10	400	320	320
9207	市区	丁卯桥路 232 号箱变	10	500	400	400
9208	市区	丁卯小区（二）	10	400	320	320
9209	市区	丁卯小区（六）	10	400	320	320
9210	市区	丁卯小区（七）	10	400	320	320
9211	市区	丁卯小区（三）001001	10	500	400	400
9212	市区	丁卯小区（四）	10	400	320	320
9213	市区	丁卯小区（一）	10	400	320	320
9214	市区	丁卯小区五	10	400	320	320
9215	市区	东城绿洲 1#电房 1#变	10	630	504	504
9216	市区	东城绿洲 1#电房 2#	10	630	487	487
9217	市区	东城绿洲 1#箱变	10	630	504	504
9218	市区	东城绿洲 2#箱变	10	500	400	400
9219	市区	东城绿洲 3#箱变	10	630	504	504
9220	市区	东城绿洲 4#箱变	10	630	504	504
9221	市区	东城绿洲 5#箱变	10	630	504	504
9222	市区	东城绿洲 6#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9223	市区	东城绿洲 7#箱变 1#变	10	630	504	504
9224	市区	东城绿洲 8 号箱变主变	10	630	504	504
9225	市区	东城绿洲 9#箱变	10	630	504	504
9226	市区	东川赵家	10	200	126	126
9227	市区	东方村	10	400	320	320
9228	市区	东方村南	10	400	320	320
9229	市区	东方村南 2 号	10	400	320	320
9230	市区	东方门面房台变	10	400	320	320
9231	市区	东方商厦箱变	10	630	504	504
9232	市区	东景花园 1#电房 1#变	10	1000	800	800
9233	市区	东景花园 1#电房 2#变	10	1000	800	800
9234	市区	东景花园 2#电房 1#变	10	1000	800	800
9235	市区	东景花园 2#电房 2#变	10	1000	800	800
9236	市区	东景花园 3#电房 1#变	10	1000	800	800
9237	市区	东景花园 3#电房 2#变	10	1000	800	800
9238	市区	东景花园 4#电房 1#变	10	800	640	640
9239	市区	东景花园 4#电房 2#变	10	800	640	640
9240	市区	东景花园 4#电房 3#变	10	800	640	640
9241	市区	东景花园 4#电房 4#变	10	800	640	640
9242	市区	东郡华庭 1#配电室 1#变	10	630	504	504
9243	市区	东郡华庭 1#配电室 2#变	10	630	504	504
9244	市区	东郡华庭 1#配电室 3#变	10	630	504	504
9245	市区	东郡华庭 1#配电室 4#变	10	630	504	504
9246	市区	东郡华庭 2#配电室 1#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9247	市区	东郡华庭 2#配电室 2#变	10	800	640	640
9248	市区	东郡华庭 3#配电室 1#变	10	630	504	504
9249	市区	东郡华庭 3#配电室 2#变	10	630	504	504
9250	市区	东郡华庭 3#配电室 3#变	10	630	504	504
9251	市区	东郡华庭 3#配电室 4#变	10	630	504	504
9252	市区	东郡华庭 4 号配电室 1 号变	10	630	504	504
9253	市区	东郡华庭 4 号配电室 2 号变	10	630	504	504
9254	市区	东郡华庭 5 号配电室 1 号变	10	400	320	320
9255	市区	东郡华庭 5 号配电室 2 号变	10	400	320	320
9256	市区	东郡华庭 6 号配电室 1 号变	10	630	504	504
9257	市区	东郡华庭 6 号配电室 2 号变	10	630	504	504
9258	市区	东郡华庭 6 号配电室 3 号变	10	630	504	504
9259	市区	东郡华庭 6 号配电室 4 号变	10	630	504	504
9260	市区	东郡华庭 7#配电室 1#变	10	800	640	640
9261	市区	东郡华庭 7#配电室 2#变	10	800	640	640
9262	市区	东郡华庭 8#配电室 1#变	10	800	640	640
9263	市区	东郡华庭 8#配电室 2#变	10	800	640	640
9264	市区	东郡华庭三期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9265	市区	东郡华庭三期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9266	市区	东郡华庭三期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9267	市区	东郡华庭三期 1 号配电室 4 号变	10	800	594	594
9268	市区	东下寺	10	200	160	160
9269	市区	东下寺 2 号	10	200	160	160
9270	市区	东下寺东	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9271	市区	东岳 01 号	10	200	128	128
9272	市区	东岳 02 号变	10	200	138	138
9273	市区	东岳 04 号变	10	200	46	46
9274	市区	东岳 05 号变	10	200	90	90
9275	市区	东岳戴西组	10	200	160	160
9276	市区	东岳土地头	10	200	160	160
9277	市区	东岳王家坝	10	200	110	110
9278	市区	东岳王家坝西	10	200	160	160
9279	市区	东岳徐西组	10	400	285	285
9280	市区	东岳朱家组变	10	400	320	320
9281	市区	杜村南	10	400	7	7
9282	市区	杜湖新村 2 号	10	400	320	320
9283	市区	凤栖佳苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
9284	市区	凤栖佳苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
9285	市区	凤栖佳苑 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	630	504	504
9286	市区	凤栖佳苑 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	630	504	504
9287	市区	凤栖佳苑 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	630	504	504
9288	市区	凤栖佳苑 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	630	504	504
9289	市区	凤栖佳苑 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	800	800
9290	市区	凤栖佳苑 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	800	800
9291	市区	凤栖路东	10	400	320	320
9292	市区	甘露商城	10	400	320	320
9293	市区	甘露商城二公变	10	400	320	320
9294	市区	港城房地产	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9295	市区	港城尚府 1#电房 1#变	10	800	640	640
9296	市区	港城尚府 1#电房 2#变	10	800	640	640
9297	市区	港城尚府 2#电房 1#变	10	800	640	640
9298	市区	港城尚府 2#电房 2#变	10	800	640	640
9299	市区	港城尚府 2#电房 3#变	10	800	640	640
9300	市区	港城尚府 2#电房 4#变	10	800	640	640
9301	市区	港口桥东	10	400	320	320
9302	市区	港龙二期	10	400	320	320
9303	市区	港龙小区	10	400	320	320
9304	市区	港龙小区二	10	400	320	320
9305	市区	港南花苑	10	400	320	320
9306	市区	港南花苑 1 # 箱变	10	500	400	400
9307	市区	港南花苑 2 号箱变	10	500	400	400
9308	市区	港湾花园 1 号箱变	10	630	504	504
9309	市区	港湾花园 2 号箱变	10	630	504	504
9310	市区	港湾花园 3 号箱变	10	630	504	504
9311	市区	港湾花园 4 号箱变	10	630	504	504
9312	市区	港湾花园 5 号箱变	10	630	504	504
9313	市区	港湾花园 6 号箱变	10	630	504	504
9314	市区	港湾花园 7 号箱变	10	630	504	504
9315	市区	港湾花园 8 号箱变	10	630	504	504
9316	市区	港兴公寓 1 # 箱变	10	500	400	400
9317	市区	港兴公寓 2 号箱变	10	630	504	504
9318	市区	港悦庭小区 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9319	市区	港悦庭小区 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
9320	市区	港悦庭小区 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
9321	市区	港悦庭小区 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
9322	市区	港悦庭小区 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
9323	市区	港悦庭小区 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
9324	市区	港悦庭小区 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
9325	市区	港悦庭小区 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
9326	市区	港中二区 1 号	10	400	320	320
9327	市区	港中二区 2 号	10	400	320	320
9328	市区	港中二区 3 号	10	315	252	252
9329	市区	港中二区 4 号变	10	400	320	320
9330	市区	港中二区 5 号变	10	400	320	320
9331	市区	港中二区 6 号	10	400	320	320
9332	市区	港中二区 7 号	10	400	320	320
9333	市区	港中路东 1 号箱变	10	400	124	124
9334	市区	港中三区北配电变压器	10	630	504	504
9335	市区	港中三区南配电变压器	10	630	504	504
9336	市区	港中新村	10	400	320	320
9337	市区	港中新村 2 号	10	400	320	320
9338	市区	港中一区东	10	400	320	320
9339	市区	港中一区东三	10	400	320	320
9340	市区	葛村 01 号	10	400	282	282
9341	市区	葛村 03 号	10	400	305	305
9342	市区	葛村 04 号	10	315	159	159

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9343	市区	葛村 05 号	10	400	320	320
9344	市区	葛村 06 号	10	200	160	160
9345	市区	葛村 09 号	10	400	320	320
9346	市区	葛村北配变	10	400	290	290
9347	市区	葛村村委会	10	400	261	261
9348	市区	葛村东二	10	400	234	234
9349	市区	葛村富贵桥	10	400	291	291
9350	市区	葛村供销社	10	250	156	156
9351	市区	葛村供销社东	10	400	320	320
9352	市区	葛村街道配变	10	400	320	320
9353	市区	葛村新苑 1#电房 1#变	10	800	640	640
9354	市区	葛村新苑 1#电房 2#变	10	800	640	640
9355	市区	葛村新苑 1#电房 3#变	10	800	640	640
9356	市区	葛村新苑 1#电房 4#变	10	800	640	640
9357	市区	葛村新苑 2#电房 1#变	10	1000	800	800
9358	市区	葛村新苑 2#电房 2#变	10	1000	800	800
9359	市区	葛村新苑 3#电房 1#变	10	800	640	640
9360	市区	葛村新苑 3#电房 2#变	10	800	640	640
9361	市区	葛村新苑 4#电房 1#主变	10	800	640	640
9362	市区	葛村新苑 4#电房 2#变	10	800	640	640
9363	市区	葛村新苑 4#电房 3#变	10	800	640	640
9364	市区	葛村新苑 4#电房 4#变	10	800	640	640
9365	市区	葛村新苑 5#电房 1#	10	800	640	640
9366	市区	葛村新苑 5#电房 2#	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9367	市区	葛村新苑 6#电房 1#变	10	800	640	640
9368	市区	葛村新苑 6#电房 2#变	10	1000	800	800
9369	市区	葛村新苑 7#电房 1#变	10	800	640	640
9370	市区	葛村新苑 7#电房 2#变	10	800	640	640
9371	市区	葛村新苑 7#电房 3#变	10	800	640	640
9372	市区	葛村新苑 7#电房 4#变	10	800	640	640
9373	市区	葛村新苑 8#电房 1#变	10	800	640	640
9374	市区	葛村新苑 8#电房 2#主变	10	800	640	640
9375	市区	葛村新苑 9#电房 1#主变	10	800	640	640
9376	市区	葛村新苑 9#电房 2#*	10	800	640	640
9377	市区	葛村幼儿园	10	400	320	320
9378	市区	工人村二	10	315	252	252
9379	市区	工人村一	10	400	320	320
9380	市区	工商局宿舍	10	400	320	320
9381	市区	工商局宿舍二	10	400	320	320
9382	市区	谷阳 1 号配电室 1 号变	10	630	504	504
9383	市区	谷阳 1 号配电室 2 号变	10	630	504	504
9384	市区	谷阳 2 号电房 1 号变	10	630	504	504
9385	市区	谷阳 2 号电房 2 号变	10	630	504	504
9386	市区	谷阳 3 号配电室 1 号变	10	630	504	504
9387	市区	谷阳 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9388	市区	谷阳路 1 号箱变	10	630	504	504
9389	市区	谷阳三区 1 号	10	630	504	504
9390	市区	谷阳三区 2 号	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9391	市区	谷阳三区 3 号	10	630	504	504
9392	市区	谷阳三区 4 号	10	630	504	504
9393	市区	谷阳四区三号	10	500	400	400
9394	市区	谷阳四区四号	10	500	400	400
9395	市区	谷阳四区一号	10	500	400	400
9396	市区	谷阳新村	10	400	320	320
9397	市区	谷阳新村二	10	315	252	252
9398	市区	谷阳新村五区	10	500	400	400
9399	市区	观塘路 1 号箱变	10	630	504	504
9400	市区	管委会一	10	400	251	251
9401	市区	光华路公租房 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	800	800
9402	市区	光华路公租房 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	800	800
9403	市区	光华路公租房 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	1000	800	800
9404	市区	光华路公租房 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	800	800
9405	市区	光华路公租房 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	800	800
9406	市区	光华路公租房 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	800	800
9407	市区	光华路公租房 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	1000	800	800
9408	市区	光华路公租房 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	1000	800	800
9409	市区	国际公寓 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
9410	市区	国际公寓 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
9411	市区	国际公寓 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
9412	市区	国际公寓 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
9413	市区	国信上城 1#电房 01#变	10	800	640	640
9414	市区	国信上城 1#电房 02#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9415	市区	国信上城 2#电房 01#变	10	800	640	640
9416	市区	国信上城 2#电房 02#变	10	800	640	640
9417	市区	国信上城 3 号电房 1 号变	10	800	640	640
9418	市区	国信上城 3 号电房 2 号变	10	800	640	640
9419	市区	国信上城 3 号电房 3 号变	10	800	640	640
9420	市区	国信上城 3 号电房 4 号变	10	800	640	640
9421	市区	国信上城 4 号电房 1 号变	10	800	640	640
9422	市区	国信上城 4 号电房 2 号变	10	800	640	640
9423	市区	孩溪村二	10	200	160	160
9424	市区	孩溪村委会	10	400	198	198
9425	市区	海德 12 号配电室 1 号变	10	630	504	504
9426	市区	海德 12 号配电室 2 号变	10	630	504	504
9427	市区	海德 1#电房 1#变	10	800	640	640
9428	市区	海德 1#电房 2#变	10	800	640	640
9429	市区	海德 2#电房 1#变	10	630	504	504
9430	市区	海德 2#电房 2#变	10	630	504	504
9431	市区	海德 3#电房 1#变	10	1000	800	800
9432	市区	海德 3#电房 2#变	10	1000	800	800
9433	市区	海德 4#电房 1#主变	10	1000	800	800
9434	市区	海德 4#电房 2#主变	10	1000	800	800
9435	市区	海德 6#电房 1#变	10	1000	800	800
9436	市区	海德 6#电房 2#主变	10	500	357	357
9437	市区	海德 7#配电室 1#变	10	500	400	400
9438	市区	海德 7#配电室 2#主变*	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9439	市区	海德 9 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9440	市区	海德 9 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9441	市区	海德公园 11 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
9442	市区	海德公园 11 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
9443	市区	海德公园翰文苑二期 5 号电房 1 号	10	400	320	320
9444	市区	海德公园翰文苑二期 5 号电房 2 号变	10	400	314	314
9445	市区	韩桥村一	10	500	400	400
9446	市区	韩乔村西	10	400	320	320
9447	市区	翰林苑 1#电房 1#变	10	1000	800	800
9448	市区	翰林苑 1#电房 2#变	10	1000	800	800
9449	市区	翰林苑 2#电房 1#变	10	1000	800	800
9450	市区	翰林苑 2#电房 2#变	10	1000	800	800
9451	市区	翰林苑 3#电房 1#变	10	1000	800	800
9452	市区	翰林苑 3#电房 2#变	10	1000	800	800
9453	市区	翰林苑 4#电房 1#变	10	1000	800	800
9454	市区	翰林苑 4#电房 2#变	10	1000	800	800
9455	市区	横山村	10	400	320	320
9456	市区	横山郡 1 号配电室 1 号变	10	800	631	631
9457	市区	横山郡 1 号配电室 2 号变	10	800	622	622
9458	市区	横山郡 1 号配电室 3 号变	10	800	625	625
9459	市区	横山郡 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9460	市区	横山郡 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9461	市区	横山郡 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9462	市区	横山郡 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9463	市区	横山郡 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9464	市区	横山郡 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9465	市区	横山郡 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9466	市区	横山郡 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9467	市区	横山郡 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9468	市区	衡山郡 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9469	市区	衡山郡 2 号配电室 2 号变	10	800	624	624
9470	市区	衡山郡 2 号配电室 3 号变	10	800	618	618
9471	市区	衡山郡 2 号配电室 4 号变	10	800	610	610
9472	市区	恒华苑二箱变	10	630	504	504
9473	市区	恒华苑三箱变	10	630	504	504
9474	市区	恒华苑一箱变	10	630	504	504
9475	市区	恒通路西 1 号箱变	10	630	381	381
9476	市区	洪溪路南	10	400	320	320
9477	市区	洪溪路西	10	400	320	320
9478	市区	洪溪新村	10	400	293	293
9479	市区	洪溪新村西台变	10	400	320	320
9480	市区	宏成窑厂	10	400	320	320
9481	市区	红光沿山河	10	400	320	320
9482	市区	红光沿山河 1 号	10	200	160	160
9483	市区	厚角窑厂	10	200	160	160
9484	市区	湖润园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9485	市区	湖润园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9486	市区	湖润园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9487	市区	湖润园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9488	市区	湖润园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9489	市区	湖润园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9490	市区	湖润园 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9491	市区	湖润园 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9492	市区	湖润园 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9493	市区	湖润园 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9494	市区	湖润园 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9495	市区	湖润园 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9496	市区	湖润园 4 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
9497	市区	湖润园 4 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
9498	市区	湖润园 4 号配电室 3 号变压器	10	800	640	640
9499	市区	湖润园 4 号配电室 4 号变压器	10	800	640	640
9500	市区	湖润园 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9501	市区	湖润园 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9502	市区	湖润园 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9503	市区	湖润园 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9504	市区	湖润园 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9505	市区	湖润园 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9506	市区	湖润园 6 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9507	市区	湖润园 6 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9508	市区	湖润园 7 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9509	市区	湖润园 7 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9510	市区	湖润园 7 号配电室 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9511	市区	湖润园 7 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9512	市区	华诚新村 1#	10	1000	800	800
9513	市区	华诚新村 2#	10	1000	800	800
9514	市区	华诚新村二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9515	市区	华诚新村二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9516	市区	华诚新村二期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9517	市区	华诚新村二期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9518	市区	华诚新村二区 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
9519	市区	华诚新村二区 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
9520	市区	华诚新村二区 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
9521	市区	华诚新村二区 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
9522	市区	华诚新村二区 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
9523	市区	华诚新村二区 2 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
9524	市区	华诚新村二区 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
9525	市区	华士村 01 号变	10	200	160	160
9526	市区	华士村 02 号变	10	630	504	504
9527	市区	吉祥苑 1 号电房 1 号变	10	1000	800	800
9528	市区	吉祥苑 1 号电房 2 号	10	800	640	640
9529	市区	吉祥苑 1 号电房 3 号	10	1000	800	800
9530	市区	吉祥苑 2 号电房 1 号	10	1000	800	800
9531	市区	吉祥苑 2 号电房 2 号	10	1000	800	800
9532	市区	吉祥苑 3 号电房 1 号	10	800	640	640
9533	市区	吉祥苑 3 号电房 2 号	10	1000	800	800
9534	市区	集镇 02 号	10	400	279	279

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9535	市区	集镇 04 号箱变	10	500	400	400
9536	市区	集镇 08 号支线 03	10	400	320	320
9537	市区	集镇 09 号	10	160	128	128
9538	市区	集镇 10 号	10	400	320	320
9539	市区	集镇 11 号北	10	400	320	320
9540	市区	集镇 13 号	10	400	320	320
9541	市区	集镇 23 号	10	400	320	320
9542	市区	集镇滨江北路	10	400	320	320
9543	市区	集镇滨江路南	10	400	320	320
9544	市区	集镇东	10	200	160	160
9545	市区	集镇工业园	10	400	320	320
9546	市区	集镇老街东	10	400	320	320
9547	市区	集镇老街西	10	400	296	296
9548	市区	集镇李家组	10	400	284	284
9549	市区	集镇西二	10	400	320	320
9550	市区	集镇西三	10	400	320	320
9551	市区	集镇西一	10	400	320	320
9552	市区	纪庄 01 号	10	400	320	320
9553	市区	纪庄 04 号	10	400	320	320
9554	市区	纪庄 07 号	10	400	320	320
9555	市区	纪庄 10 号	10	400	320	320
9556	市区	纪庄 9 组	10	200	160	160
9557	市区	纪庄神峰	10	400	320	320
9558	市区	检察院	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9559	市区	建东 01 号变	10	400	320	320
9560	市区	建东 02 号变	10	400	227	227
9561	市区	建东 03 号变	10	200	78	78
9562	市区	建东方家	10	400	244	244
9563	市区	建东吴家	10	100	59	59
9564	市区	建东殷家组	10	200	51	51
9565	市区	建委	10	400	320	320
9566	市区	建新 9 队	10	400	273	273
9567	市区	建新路口	10	400	320	320
9568	市区	江南世家 1#电房 1#变	10	800	640	640
9569	市区	江南世家 1#电房 2#	10	800	640	640
9570	市区	江南世家 1#电房 3#	10	630	504	504
9571	市区	江南世家 2#电房 1#变	10	800	640	640
9572	市区	江南世家 2#电房 2#变	10	800	640	640
9573	市区	江南世家 3#电房 1#变	10	800	640	640
9574	市区	江南世家 3#电房 2#变	10	800	640	640
9575	市区	江南世家 3#电房 3#变	10	800	640	640
9576	市区	江南世家 4#电房 1#变	10	1000	800	800
9577	市区	江南世家 4#电房 2#	10	1000	800	800
9578	市区	江南世家 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9579	市区	江南世家 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9580	市区	江苏齐航宿舍	10	315	252	252
9581	市区	江湾	10	500	400	400
9582	市区	江心渡口 1 号	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9583	市区	金港广场 2#主变	10	1000	800	800
9584	市区	金港广场 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
9585	市区	金港广场 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
9586	市区	金港广场 2 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
9587	市区	金港广场 2 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
9588	市区	金港广场变电所	10	1000	800	800
9589	市区	金港花园 1#	10	630	504	504
9590	市区	金港花园 2#	10	630	504	504
9591	市区	金港花园 3#	10	630	504	504
9592	市区	金港名人府 1 号配电室 1 号变	10	800	624	624
9593	市区	金港名人府 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9594	市区	金港名人府 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
9595	市区	金港名人府 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
9596	市区	金港纸业公司	10	200	160	160
9597	市区	金汇花苑二	10	400	320	320
9598	市区	金汇花苑一	10	400	320	320
9599	市区	金扬 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9600	市区	金扬 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9601	市区	金扬 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9602	市区	金扬 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9603	市区	金扬 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
9604	市区	金扬 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
9605	市区	金扬 2 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
9606	市区	金扬 2 号配电室 4 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9607	市区	金扬 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9608	市区	金扬 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9609	市区	金扬 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9610	市区	金扬 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9611	市区	金樱苑（二）变压器	10	800	640	640
9612	市区	金樱苑（三）变压器	10	800	640	640
9613	市区	金樱苑（一）	10	800	640	640
9614	市区	金域铭居 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9615	市区	金域铭居 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9616	市区	金域铭居 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9617	市区	金域铭居 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9618	市区	金域铭居 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9619	市区	金域铭居 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9620	市区	金域铭居 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9621	市区	金域铭居 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9622	市区	金域铭居 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9623	市区	金域铭居 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9624	市区	金域铭居 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9625	市区	金域铭居 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9626	市区	金域铭居 6 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9627	市区	金域铭居 6 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9628	市区	金域铭居 6 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9629	市区	金域铭居 6 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9630	市区	金域铭居 7 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9631	市区	金域铭居 7 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9632	市区	金域铭居 7 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9633	市区	金域铭居 7 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9634	市区	金域铭居小区 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9635	市区	金域铭居小区 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9636	市区	金域铭居小区 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9637	市区	金域铭居小区 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9638	市区	金域铭居小区 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9639	市区	金域铭居小区 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9640	市区	金域铭居小区 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9641	市区	金域铭居小区 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9642	市区	锦江花园 (二)	10	400	320	320
9643	市区	锦江花园 (一)	10	400	291	291
9644	市区	锦绣◆◆山箱变二	10	630	504	504
9645	市区	锦绣◆◆山箱变三变压器	10	630	504	504
9646	市区	锦绣◆◆山箱变一	10	630	504	504
9647	市区	锦绣银山 1#配电室 1#主变	10	800	640	640
9648	市区	锦绣银山 1#配电室 2#主变	10	800	640	640
9649	市区	锦绣银山 2#配电室 1#主变	10	800	640	640
9650	市区	锦绣银山 2#配电室 2#主变	10	800	640	640
9651	市区	锦绣银山 3#配电室 1#主变	10	800	640	640
9652	市区	锦绣银山 3#配电室 2#主变	10	800	640	640
9653	市区	锦绣银山 4#配电室 1#主变	10	800	640	640
9654	市区	锦绣银山 4#配电室 2#主变	10	800	615	615

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9655	市区	锦绣银山 5 号电房 2 号	10	800	640	640
9656	市区	锦绣银山 5 号配电室 01 号变	10	800	640	640
9657	市区	锦绣银山 5 号配电室 03 号变	10	800	640	640
9658	市区	锦绣银山 5 号配电室 04 号变	10	800	640	640
9659	市区	锦绣银山 6#配电室 1#主变	10	800	640	640
9660	市区	锦绣银山 6#配电室 2#主变	10	800	640	640
9661	市区	锦绣银山 7 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
9662	市区	锦绣银山 7 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9663	市区	锦绣银山 8 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9664	市区	锦绣银山 8 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9665	市区	锦绣银山 8 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9666	市区	锦绣银山 8 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9667	市区	锦绣银山 9 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
9668	市区	锦绣银山 9 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
9669	市区	锦绣银山 9 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
9670	市区	锦绣银山 9 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
9671	市区	九悦澜庭 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9672	市区	九悦澜庭 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9673	市区	九悦澜庭 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9674	市区	九悦澜庭 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9675	市区	九悦澜庭 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9676	市区	九悦澜庭 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9677	市区	九悦澜庭 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9678	市区	九悦澜庭 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9679	市区	君和雅苑 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9680	市区	君和雅苑 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9681	市区	君和雅苑 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9682	市区	君和雅苑 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9683	市区	君和雅苑 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9684	市区	君和雅苑 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9685	市区	凯悦山庄 1 号变电所 1 号	10	630	504	504
9686	市区	凯悦山庄 1 号变电所 2 号	10	630	504	504
9687	市区	凯悦山庄 2 号变电所 3 号	10	630	504	504
9688	市区	凯悦山庄 2 号变电所 4 号	10	630	504	504
9689	市区	凯悦山庄 5#箱变	10	630	504	504
9690	市区	科技西园 1#电房 1#变	10	800	640	640
9691	市区	科技西园 1#电房 2#变	10	800	640	640
9692	市区	科技西园 1#电房 3#变	10	800	640	640
9693	市区	科技西园 1#电房 4#变	10	800	640	640
9694	市区	科技西园 1#箱变	10	400	320	320
9695	市区	科技西园 2#电房 1#变	10	800	640	640
9696	市区	科技西园 2#电房 2#变	10	800	640	640
9697	市区	科技西园 2#电房 3#变	10	800	640	640
9698	市区	科技西园 2#电房 4#变	10	800	640	640
9699	市区	科技西园 3#电房 1#变	10	800	640	640
9700	市区	科技西园 3#电房 2#变	10	800	640	640
9701	市区	科技西园 3#电房 3#变	10	800	640	640
9702	市区	科技西园 3#电房 4#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9703	市区	乐业中心 1 号电房 1#变压器	10	1000	800	800
9704	市区	乐业中心 1 号电房 2#变压器	10	1000	800	800
9705	市区	荔湾城 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9706	市区	荔湾城 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9707	市区	荔湾城 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9708	市区	荔湾城 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9709	市区	荔湾城 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9710	市区	荔湾城 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9711	市区	荔湾城 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9712	市区	荔湾城 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9713	市区	粮山	10	400	320	320
9714	市区	亮光工程(三)	10	500	400	400
9715	市区	亮光工程（二）	10	630	504	504
9716	市区	亮光工程（一）	10	400	320	320
9717	市区	留村 01 号配变	10	400	245	245
9718	市区	留村 01 号西	10	400	260	260
9719	市区	留村 02 号变	10	315	40	40
9720	市区	留村 03 号变	10	400	267	267
9721	市区	留村 03 号变西	10	400	272	272
9722	市区	留村 07 号变	10	400	277	277
9723	市区	留村 09 号	10	315	252	252
9724	市区	留村 09 号东	10	400	230	230
9725	市区	留村 8 组	10	200	160	160
9726	市区	留村西	10	200	107	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9727	市区	六普丁卯小区北	10	400	320	320
9728	市区	六普丁卯小区南	10	400	320	320
9729	市区	龙泉村南	10	250	200	200
9730	市区	龙泉村三	10	160	128	128
9731	市区	龙泉小区 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
9732	市区	龙泉小区 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
9733	市区	龙泉小区 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
9734	市区	龙泉小区 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
9735	市区	龙泉小区 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
9736	市区	龙泉小区 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
9737	市区	龙泉小区 2 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
9738	市区	龙泉小区 2 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
9739	市区	龙泉小区 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
9740	市区	龙泉小区 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
9741	市区	龙泉小区 3 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
9742	市区	龙泉小区 3 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
9743	市区	龙泉小区 4 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
9744	市区	龙泉小区 4 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
9745	市区	龙泉小区 4 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
9746	市区	龙泉小区 4 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
9747	市区	龙泉小区 5 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
9748	市区	龙泉小区 5 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
9749	市区	龙泉小区 5 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
9750	市区	龙泉小区 5 号配电室 4 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9751	市区	龙嘴村二	10	400	309	309
9752	市区	龙嘴村三	10	400	320	320
9753	市区	龙嘴村四	10	400	320	320
9754	市区	龙嘴村五	10	400	320	320
9755	市区	芦家圩	10	400	320	320
9756	市区	芦家圩二	10	315	252	252
9757	市区	芦家圩三	10	315	252	252
9758	市区	芦家圩四	10	200	160	160
9759	市区	路劲港欣城 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9760	市区	路劲港欣城 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9761	市区	路劲港欣城 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9762	市区	路劲港欣城 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9763	市区	路劲港欣城 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9764	市区	路劲港欣城 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9765	市区	路劲港欣城 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9766	市区	路劲港欣城 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9767	市区	路劲港欣城 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9768	市区	路劲港欣城 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9769	市区	路劲港欣城 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9770	市区	路劲港欣城 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9771	市区	路劲港欣城 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9772	市区	路劲港欣城 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9773	市区	路劲港欣城 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9774	市区	路劲港欣城 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9775	市区	路劲港欣城 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9776	市区	路劲港欣城 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9777	市区	路劲港欣城 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9778	市区	路劲港欣城 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9779	市区	路劲港欣城 6 号配电室 1 号变	10	630	504	504
9780	市区	路劲港欣城 6 号配电室 2 号变	10	630	504	504
9781	市区	路劲港欣城 6 号配电室 3 号变	10	630	504	504
9782	市区	路劲港欣城 6 号配电室 4 号变	10	630	504	504
9783	市区	路劲港欣城 7 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9784	市区	路劲港欣城 7 号配电室 2 号变	10	630	504	504
9785	市区	路劲港欣城 7 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9786	市区	路劲港欣城 7 号配电室 4 号变	10	630	504	504
9787	市区	路劲小区 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9788	市区	路劲小区 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9789	市区	路劲小区 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9790	市区	路劲小区 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9791	市区	路劲小区 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
9792	市区	路劲小区 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
9793	市区	路劲小区 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
9794	市区	路劲小区 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
9795	市区	路劲小区 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9796	市区	路劲小区 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9797	市区	路劲小区 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9798	市区	路劲小区 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9799	市区	路劲小区 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9800	市区	路劲小区 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9801	市区	路劲小区 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9802	市区	路劲小区 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9803	市区	绿港苑 1 号配电室 1 号变	10	630	504	504
9804	市区	绿港苑 1 号配电室 2 号变	10	630	504	504
9805	市区	绿港苑 1 号配电室 3 号变	10	630	504	504
9806	市区	绿港苑 1 号配电室 4 号变	10	630	504	504
9807	市区	马家山居委会	10	630	504	504
9808	市区	马家湾	10	250	200	200
9809	市区	美景豪庭配电室 1 号变	10	800	640	640
9810	市区	美景豪庭配电室 2 号变	10	800	640	640
9811	市区	美林湾 10 号箱变	10	630	504	504
9812	市区	美林湾 11 号箱变	10	630	504	504
9813	市区	美林湾 5 号箱变	10	630	504	504
9814	市区	美林湾 6 号箱变	10	630	504	504
9815	市区	美林湾 7 号箱变	10	630	504	504
9816	市区	美林湾 8 号箱变 024001	10	630	504	504
9817	市区	美林湾 9 号箱变	10	630	504	504
9818	市区	美林湾二区 1 号箱变	10	630	504	504
9819	市区	美林湾二区 2#箱变	10	630	504	504
9820	市区	美林湾二区 3#箱变	10	630	504	504
9821	市区	美林湾二区 4 号箱变	10	630	504	504
9822	市区	美林湾二区 5#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9823	市区	美林湾三期高层电房 1#变	10	800	640	640
9824	市区	美林湾三期高层电房 2#变	10	800	640	640
9825	市区	美林湾三区 1#箱变	10	630	504	504
9826	市区	美林湾三区 2#箱变	10	630	504	504
9827	市区	美林湾三区 3#箱变	10	630	504	504
9828	市区	美林湾三区 4#箱变	10	630	504	504
9829	市区	美林湾三区 5#箱变	10	630	504	504
9830	市区	美林湾四区 1#箱变	10	630	504	504
9831	市区	美林湾四区 2#箱变	10	630	504	504
9832	市区	美林湾四区 3#箱变	10	630	504	504
9833	市区	美林湾四区 4#箱变	10	630	504	504
9834	市区	美林湾一区 1 号箱变	10	630	504	504
9835	市区	美林湾一区 2#箱变	10	630	504	504
9836	市区	美林湾一区 3 号箱变	10	630	504	504
9837	市区	美林湾一区 4#箱变	10	630	504	504
9838	市区	美林湾一区 5#箱变	10	630	504	504
9839	市区	美林湾一区 6#箱变	10	630	504	504
9840	市区	美林湾一区 7#箱变	10	630	504	504
9841	市区	民营工业园	10	400	320	320
9842	市区	民营工业园八	10	400	320	320
9843	市区	民营工业园二	10	400	320	320
9844	市区	民营工业园六	10	400	228	228
9845	市区	民营工业园七	10	400	320	320
9846	市区	民营工业园三	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9847	市区	民营工业园四	10	400	320	320
9848	市区	民营工业园五	10	400	320	320
9849	市区	铭庭苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
9850	市区	铭庭苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
9851	市区	铭庭苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
9852	市区	铭庭苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
9853	市区	铭庭苑 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9854	市区	铭庭苑 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9855	市区	南元 01 号变	10	200	87	87
9856	市区	南元 02 号变	10	400	212	212
9857	市区	南元 03 号变	10	200	141	141
9858	市区	南元陈家组	10	200	36	36
9859	市区	南元东三组	10	200	59	59
9860	市区	南元东四组	10	200	80	80
9861	市区	南元顾岗	10	100	80	80
9862	市区	南元何北组	10	200	140	140
9863	市区	南元何东组	10	100	46	46
9864	市区	南元花园组	10	200	53	53
9865	市区	南元魏家沟	10	200	160	160
9866	市区	南元张弄组	10	200	91	91
9867	市区	聂家郭道湾	10	200	160	160
9868	市区	农机站宿舍	10	400	320	320
9869	市区	农行东主变	10	500	400	400
9870	市区	普照 01 号变	10	200	145	145

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9871	市区	普照 02 号变	10	400	320	320
9872	市区	普照 03 号变	10	200	104	104
9873	市区	普照曹家组	10	200	160	160
9874	市区	普照龚园组	10	400	292	292
9875	市区	普照新园组	10	200	48	48
9876	市区	普照徐家组	10	400	206	206
9877	市区	普照张家村	10	200	149	149
9878	市区	七区 3 号配变	10	400	320	320
9879	市区	七区 4 号	10	400	320	320
9880	市区	七区东	10	630	504	504
9881	市区	七区商贸广场	10	315	252	252
9882	市区	七区西电房	10	630	504	504
9883	市区	汽贸广场 1 号配电室 1 号变	10	630	504	504
9884	市区	汽贸广场 1 号配电室 2 号变	10	630	504	504
9885	市区	汽贸广场 1 号配电室 3 号变	10	630	504	504
9886	市区	汽贸广场 1 号配电室 4 号变	10	630	504	504
9887	市区	汽贸广场 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9888	市区	汽贸广场 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9889	市区	汽贸广场 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9890	市区	汽贸广场 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9891	市区	汽贸广场 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9892	市区	汽贸广场 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9893	市区	汽贸广场 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9894	市区	汽贸广场 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9895	市区	千里 06 号变	10	400	202	202
9896	市区	千里 08#变	10	200	87	87
9897	市区	秦港路 1 号	10	200	160	160
9898	市区	勤余北	10	200	115	115
9899	市区	青年汇 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9900	市区	青年汇 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9901	市区	青年汇 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9902	市区	青年汇 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9903	市区	青年汇 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9904	市区	青年汇 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9905	市区	青年汇 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9906	市区	青年汇 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9907	市区	青年汇 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9908	市区	青年汇 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9909	市区	青年汇 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9910	市区	青年汇 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9911	市区	饶巷 01 号	10	200	160	160
9912	市区	饶巷 03 号	10	315	252	252
9913	市区	儒里 17 队	10	400	320	320
9914	市区	儒里 7 队	10	400	320	320
9915	市区	儒里集镇 01 号变	10	630	504	504
9916	市区	孺里牛子酒店	10	400	320	320
9917	市区	瑞滨新苑 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
9918	市区	瑞滨新苑 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9919	市区	瑞滨新苑 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
9920	市区	瑞滨新苑 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
9921	市区	瑞滨新苑 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
9922	市区	瑞滨新苑 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
9923	市区	瑞滨新苑 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
9924	市区	瑞滨新苑 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
9925	市区	瑞滨新苑 3 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
9926	市区	瑞滨新苑 3 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
9927	市区	瑞滨新苑 4 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
9928	市区	瑞滨新苑 4 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
9929	市区	瑞滨新苑 5 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
9930	市区	瑞滨新苑 5 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
9931	市区	瑞城花园 1#电房 1#变	10	800	640	640
9932	市区	瑞城花园 1#电房 2#变	10	800	640	640
9933	市区	瑞城花园 10#电房 1#变	10	630	504	504
9934	市区	瑞城花园 10#电房 2#变	10	630	504	504
9935	市区	瑞城花园 11#电房 1#变	10	800	640	640
9936	市区	瑞城花园 11#电房 2#变	10	800	640	640
9937	市区	瑞城花园 12#电房 2#变	10	800	640	640
9938	市区	瑞城花园 12#电房 3#变	10	800	640	640
9939	市区	瑞城花园 12#电房 4#变	10	800	640	640
9940	市区	瑞城花园 13#电房 1#变	10	800	640	640
9941	市区	瑞城花园 13#电房 2#变	10	800	640	640
9942	市区	瑞城花园 14#电房 1#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9943	市区	瑞城花园 14#电房 2#变	10	800	640	640
9944	市区	瑞城花园 14#电房 3#变	10	800	640	640
9945	市区	瑞城花园 14#电房 4#变	10	800	640	640
9946	市区	瑞城花园 15#电房 1#变	10	630	504	504
9947	市区	瑞城花园 15#电房 2#变	10	630	504	504
9948	市区	瑞城花园 16#电房 1#变	10	800	640	640
9949	市区	瑞城花园 16#电房 2#变	10	800	640	640
9950	市区	瑞城花园 17#电房 1#变	10	800	640	640
9951	市区	瑞城花园 17#电房 2#变	10	800	640	640
9952	市区	瑞城花园 18#电房 1#变	10	630	504	504
9953	市区	瑞城花园 18#电房 2#变	10	630	504	504
9954	市区	瑞城花园 2#电房 1#变	10	800	640	640
9955	市区	瑞城花园 2#电房 2#变	10	800	640	640
9956	市区	瑞城花园 3#电房 1#变	10	800	640	640
9957	市区	瑞城花园 3#电房 2#变	10	800	640	640
9958	市区	瑞城花园 3#电房 3#变	10	800	640	640
9959	市区	瑞城花园 3#电房 4#变	10	800	640	640
9960	市区	瑞城花园 4#电房 1#变	10	800	640	640
9961	市区	瑞城花园 4#电房 2#变	10	800	640	640
9962	市区	瑞城花园 5#电房 1#变	10	800	640	640
9963	市区	瑞城花园 5#电房 2#变	10	800	640	640
9964	市区	瑞城花园 6#电房 1#变	10	630	504	504
9965	市区	瑞城花园 6#电房 2#变	10	630	504	504
9966	市区	瑞城花园 6#电房 3#变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9967	市区	瑞城花园 6#电房 4#变	10	630	504	504
9968	市区	瑞城花园 7#电房 1#变	10	800	640	640
9969	市区	瑞城花园 7#电房 2#变	10	800	640	640
9970	市区	瑞城花园 8#电房 1#变	10	630	504	504
9971	市区	瑞城花园 8#电房 2#变	10	630	504	504
9972	市区	瑞城花园 8#电房 3#变	10	630	504	504
9973	市区	瑞城花园 8#电房 4#变	10	630	504	504
9974	市区	瑞城花园 9#电房 1#变	10	800	640	640
9975	市区	瑞城花园 9#电房 2#变	10	800	640	640
9976	市区	瑞峰嘉苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
9977	市区	瑞峰嘉苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
9978	市区	瑞峰嘉苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
9979	市区	瑞峰嘉苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
9980	市区	瑞峰嘉苑 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
9981	市区	瑞峰嘉苑 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
9982	市区	瑞峰嘉苑 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
9983	市区	瑞峰嘉苑 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
9984	市区	瑞峰嘉苑 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9985	市区	瑞峰嘉苑 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9986	市区	瑞峰嘉苑 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9987	市区	瑞峰嘉苑 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9988	市区	瑞峰嘉苑 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9989	市区	瑞峰嘉苑 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9990	市区	瑞峰嘉苑 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
9991	市区	瑞峰嘉苑 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9992	市区	瑞峰嘉苑 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
9993	市区	瑞峰嘉苑 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
9994	市区	瑞峰嘉苑 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
9995	市区	瑞峰嘉苑 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
9996	市区	瑞峰嘉苑 6 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
9997	市区	瑞峰嘉苑 6 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
9998	市区	瑞峰嘉苑 6 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
9999	市区	瑞峰嘉苑 6 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
10000	市区	瑞峰嘉苑 7 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
10001	市区	瑞峰嘉苑 7 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
10002	市区	瑞峰嘉苑 7 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
10003	市区	瑞峰嘉苑 7 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
10004	市区	瑞峰嘉苑 8 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
10005	市区	瑞峰嘉苑 8 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
10006	市区	瑞峰嘉苑 8 号配电室 3 号变压器	10	800	640	640
10007	市区	瑞峰嘉苑 8 号配电室 4 号变压器	10	800	640	640
10008	市区	瑞峰嘉苑 9 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
10009	市区	瑞峰嘉苑 9 号配电室 2 号变压器	10	800	640	640
10010	市区	瑞和 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10011	市区	瑞和 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10012	市区	瑞和 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
10013	市区	瑞和 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
10014	市区	瑞和 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10015	市区	瑞和 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10016	市区	瑞和 2 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
10017	市区	瑞和 2 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
10018	市区	瑞和 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10019	市区	瑞和 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10020	市区	瑞和 3 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
10021	市区	瑞和 3 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
10022	市区	瑞和 4 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10023	市区	瑞和 4 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10024	市区	瑞和 5 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10025	市区	瑞和 5 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10026	市区	上社 11 号变	10	400	320	320
10027	市区	上社河 1 号	10	400	320	320
10028	市区	上社河 2 号	10	400	320	320
10029	市区	尚东国际电房 1#变	10	1000	800	800
10030	市区	尚东国际电房 2#变	10	1000	800	800
10031	市区	盛世家园峰景苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	630	504	504
10032	市区	盛世家园峰景苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	630	504	504
10033	市区	盛世家园峰景苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	630	504	504
10034	市区	盛世家园峰景苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	630	504	504
10035	市区	盛世家园峰景苑 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
10036	市区	盛世家园峰景苑 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
10037	市区	盛世家园峰景苑 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
10038	市区	盛世家园峰景苑 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10039	市区	盛世家园峰景苑 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	630	504	504
10040	市区	盛世家园峰景苑 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	630	504	504
10041	市区	盛世家园峰景苑 3 号配电室 3 号变配电变压器	10	630	504	504
10042	市区	盛世家园峰景苑 3 号配电室 4 号变配电变压器	10	630	504	504
10043	市区	石桥 2 队东	10	400	201	201
10044	市区	石桥百乐 01 号变	10	315	252	252
10045	市区	石桥百乐 02 号	10	400	228	228
10046	市区	石桥百乐 03 号变	10	315	165	165
10047	市区	石桥百乐 04 号变	10	200	111	111
10048	市区	石桥百乐 04 号变西配变	10	400	255	255
10049	市区	石桥百乐 05 号	10	400	280	280
10050	市区	石桥百乐 06 号变	10	400	320	320
10051	市区	石桥百乐 07 号	10	400	294	294
10052	市区	石桥百乐 08 号变	10	400	281	281
10053	市区	石桥百乐 09 号变	10	400	320	320
10054	市区	石桥百乐 10 队	10	400	281	281
10055	市区	石桥百乐 10 号变	10	200	160	160
10056	市区	石桥百乐 12 号变	10	315	252	252
10057	市区	石桥百乐 2 队	10	200	139	139
10058	市区	石桥百乐 3 队	10	200	160	160
10059	市区	石桥百乐 5 队	10	200	139	139
10060	市区	石桥百乐 6 队	10	200	33	33
10061	市区	石桥百乐 7 队	10	400	320	320
10062	市区	石桥百乐西变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10063	市区	石桥村 01 号变	10	315	252	252
10064	市区	石桥村 02 号变	10	400	271	271
10065	市区	石桥村 03 号变	10	315	252	252
10066	市区	石桥村 03 号西变	10	400	320	320
10067	市区	石桥村 04 号变	10	400	320	320
10068	市区	石桥村 05 号变	10	315	209	209
10069	市区	石桥村 06 号变	10	400	281	281
10070	市区	石桥村 07 号变	10	315	252	252
10071	市区	石桥村 08 号变	10	200	142	142
10072	市区	石桥村 09 号变	10	400	320	320
10073	市区	石桥村 10 号变	10	400	320	320
10074	市区	石桥村 12 号变	10	200	160	160
10075	市区	石桥村 13 号变	10	400	235	235
10076	市区	石桥村 14 号变	10	400	320	320
10077	市区	石桥村 7 队台变	10	400	236	236
10078	市区	石桥村变解放桥南	10	400	320	320
10079	市区	石桥村二队西	10	400	320	320
10080	市区	石桥村一队	10	400	320	320
10081	市区	石桥村一队北	10	400	320	320
10082	市区	石桥观音殿	10	400	320	320
10083	市区	石桥河 1 号	10	400	320	320
10084	市区	石桥红光 02 号变	10	200	160	160
10085	市区	石桥红光 06 号变	10	400	320	320
10086	市区	石桥红光 08 号变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10087	市区	石桥华山 01 号	10	400	320	320
10088	市区	石桥华山 03 号	10	400	320	320
10089	市区	石桥华山 04 号	10	400	250	250
10090	市区	石桥华山 05 号变	10	200	160	160
10091	市区	石桥华山 06 号变	10	400	297	297
10092	市区	石桥华山 07 号变	10	400	320	320
10093	市区	石桥华山 09 号变	10	160	115	115
10094	市区	石桥华山 3 队	10	200	160	160
10095	市区	石桥华山 9 队	10	200	160	160
10096	市区	石桥华山西站配变	10	400	320	320
10097	市区	石桥化肥库	10	400	320	320
10098	市区	石桥集镇 01 号变	10	400	320	320
10099	市区	石桥集镇 02 号变	10	400	320	320
10100	市区	石桥集镇 03 号变	10	400	225	225
10101	市区	石桥集镇 04 号变	10	400	320	320
10102	市区	石桥集镇 06 号变	10	400	320	320
10103	市区	石桥集镇 07 号变	10	400	320	320
10104	市区	石桥集镇 08 号变	10	400	320	320
10105	市区	石桥集镇 09 号	10	400	320	320
10106	市区	石桥集镇 09 号北	10	400	320	320
10107	市区	石桥集镇 10 号变	10	400	289	289
10108	市区	石桥集镇 11 号变	10	400	320	320
10109	市区	石桥集镇 12 号变	10	315	252	252
10110	市区	石桥集镇 13 号变	10	400	308	308

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10111	市区	石桥集镇 14 号	10	200	135	135
10112	市区	石桥集镇 15 号	10	200	160	160
10113	市区	石桥集镇 16 号	10	400	298	298
10114	市区	石桥集镇 18 号变	10	200	160	160
10115	市区	石桥集镇 19 号变	10	315	252	252
10116	市区	石桥集镇 19 号变东	10	400	279	279
10117	市区	石桥集镇 20 号变	10	315	252	252
10118	市区	石桥集镇 21 号变	10	400	320	320
10119	市区	石桥集镇 22 号变	10	400	320	320
10120	市区	石桥集镇 23 号变	10	400	320	320
10121	市区	石桥集镇 24 号变	10	400	320	320
10122	市区	石桥集镇 25 号	10	400	320	320
10123	市区	石桥集镇 25 号东	10	400	320	320
10124	市区	石桥集镇 27 号变	10	400	320	320
10125	市区	石桥集镇 28 号	10	400	320	320
10126	市区	石桥集镇 29 号变	10	400	320	320
10127	市区	石桥集镇 30 号变	10	400	320	320
10128	市区	石桥集镇北	10	200	125	125
10129	市区	石桥集镇儒里桥	10	400	320	320
10130	市区	石桥集镇市场	10	400	320	320
10131	市区	石桥甲家 01 号变	10	400	222	222
10132	市区	石桥甲家 02 号	10	315	220	220
10133	市区	石桥甲家 03 号变	10	200	128	128
10134	市区	石桥甲家 04 号变	10	400	310	310

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10135	市区	石桥甲家 05 号变	10	400	286	286
10136	市区	石桥甲家 06 号变	10	200	160	160
10137	市区	石桥甲家 1 队	10	200	160	160
10138	市区	石桥甲家 2 队	10	400	320	320
10139	市区	石桥甲家 5 队变	10	400	320	320
10140	市区	石桥甲家 7 队	10	200	114	114
10141	市区	石桥甲家田家东	10	630	485	485
10142	市区	石桥建新 01 号	10	200	61	61
10143	市区	石桥建新 02 号变	10	200	111	111
10144	市区	石桥建新 03 号	10	400	237	237
10145	市区	石桥建新 04 号变	10	315	200	200
10146	市区	石桥建新 05 号	10	200	67	67
10147	市区	石桥建新 06 号	10	315	198	198
10148	市区	石桥建新 10 队	10	200	160	160
10149	市区	石桥建新 11 队	10	400	320	320
10150	市区	石桥建新 2 队	10	200	138	138
10151	市区	石桥建新 4 队	10	315	252	252
10152	市区	石桥建新 5 队	10	400	320	320
10153	市区	石桥建新 7 队	10	400	270	270
10154	市区	石桥建新 8 队	10	315	252	252
10155	市区	石桥建新大麦村	10	400	320	320
10156	市区	石桥解放桥 1 队	10	400	320	320
10157	市区	石桥解放桥 2 队	10	160	74	74
10158	市区	石桥解放桥 4 队	10	200	146	146

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10159	市区	石桥解放桥北湾子配变	10	400	320	320
10160	市区	石桥居民小区东	10	400	320	320
10161	市区	石桥茂华 01 号变	10	400	283	283
10162	市区	石桥茂华 02 号变	10	200	141	141
10163	市区	石桥茂华 04 号变	10	400	219	219
10164	市区	石桥茂华 05 号变	10	200	84	84
10165	市区	石桥茂华 10 号变	10	400	320	320
10166	市区	石桥茂华 11 号变	10	315	115	115
10167	市区	石桥茂华 11 号南	10	400	242	242
10168	市区	石桥茂华 12 队	10	400	83	83
10169	市区	石桥茂华 13 队	10	200	97	97
10170	市区	石桥茂华 3 队	10	400	320	320
10171	市区	石桥茂华 4 队	10	400	320	320
10172	市区	石桥茂华 5 队	10	200	106	106
10173	市区	石桥茂华 7 队	10	400	230	230
10174	市区	石桥茂华 9 队	10	200	144	144
10175	市区	石桥茂华南湾村	10	400	265	265
10176	市区	石桥茂华南徐	10	400	320	320
10177	市区	石桥七公司	10	400	257	257
10178	市区	石桥汽车站	10	400	220	220
10179	市区	石桥儒里 01 号变	10	200	148	148
10180	市区	石桥儒里 02 号变	10	250	123	123
10181	市区	石桥儒里 03 号变	10	400	320	320
10182	市区	石桥儒里 04 号	10	400	305	305

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10183	市区	石桥儒里 05 号变	10	160	44	44
10184	市区	石桥儒里 06 号变	10	250	200	200
10185	市区	石桥儒里 14 队	10	200	150	150
10186	市区	石桥儒里 16 队	10	200	136	136
10187	市区	石桥儒里 17 队南	10	400	320	320
10188	市区	石桥儒里 17 队中	10	400	320	320
10189	市区	石桥儒里 1 队	10	200	160	160
10190	市区	石桥儒里 3 队	10	200	53	53
10191	市区	石桥儒里 5 队	10	200	160	160
10192	市区	石桥儒里 9 队	10	315	252	252
10193	市区	石桥儒里 9 队东	10	400	320	320
10194	市区	石桥儒里北街	10	400	320	320
10195	市区	石桥儒里小学	10	200	160	160
10196	市区	石桥儒里新村	10	400	320	320
10197	市区	石桥三队	10	400	320	320
10198	市区	石桥上社 05 号台变	10	315	107	107
10199	市区	石桥上社 06 号变	10	200	160	160
10200	市区	石桥上社 08 号	10	400	320	320
10201	市区	石桥上社 09 号变	10	400	320	320
10202	市区	石桥上社 10 号变	10	400	320	320
10203	市区	石桥物资站	10	400	320	320
10204	市区	石桥晓云 9 队	10	400	299	299
10205	市区	石桥新华 05 号变	10	630	504	504
10206	市区	石桥兴隆工业园箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10207	市区	石桥殷家 01 号变	10	400	320	320
10208	市区	石桥殷家 02 号变	10	315	252	252
10209	市区	石桥殷家 03 号变	10	400	306	306
10210	市区	石桥殷家 04 号变	10	400	320	320
10211	市区	石桥殷家 05 号	10	200	111	111
10212	市区	石桥殷家 06 号变	10	200	160	160
10213	市区	石桥殷家 07 号变	10	400	320	320
10214	市区	石桥殷家 08 号变	10	160	111	111
10215	市区	石桥殷家 09 号变	10	400	320	320
10216	市区	石桥殷家 10 队配变	10	400	320	320
10217	市区	石桥殷家 11 号变	10	400	320	320
10218	市区	石桥殷家 4 队	10	400	281	281
10219	市区	石桥殷家 5 队	10	400	320	320
10220	市区	石桥殷家 5 队南	10	400	320	320
10221	市区	石桥殷家郭家村	10	200	139	139
10222	市区	石桥殷家三队	10	400	320	320
10223	市区	石桥殷家孙家村	10	400	320	320
10224	市区	石桥殷家孙家村西	10	200	120	120
10225	市区	石桥殷家西	10	400	320	320
10226	市区	石桥殷家小区	10	400	320	320
10227	市区	石桥殷家小区北	10	400	320	320
10228	市区	石桥殷家一队	10	400	320	320
10229	市区	石桥园艺 2 队	10	200	160	160
10230	市区	石桥庄基 03 号变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10231	市区	石桥庄基 05 号变	10	200	160	160
10232	市区	世纪名门北电房 1#变	10	1000	800	800
10233	市区	世纪名门北电房 2#变	10	1000	800	800
10234	市区	世纪名门东电房 1#变	10	1000	800	800
10235	市区	世纪名门东电房 2#变	10	1000	800	800
10236	市区	世纪名门西电房 3#变	10	1250	1000	1000
10237	市区	世纪名门西电房 4#变	10	1000	800	800
10238	市区	世纪名门箱变	10	630	504	504
10239	市区	双胞胎塘	10	315	217	217
10240	市区	私营城变电所	10	630	504	504
10241	市区	四海家园电房 1#变	10	800	640	640
10242	市区	四海家园电房 2#变	10	800	640	640
10243	市区	四和苑 1#电房 1#主变	10	1000	800	800
10244	市区	四和苑 1#电房 2#	10	1000	800	800
10245	市区	四和苑 2#电房 1#变	10	1000	800	800
10246	市区	四和苑 2#电房 2#	10	1000	800	800
10247	市区	四季经典 1 号箱变	10	630	504	504
10248	市区	四季经典 2#箱变	10	630	504	504
10249	市区	四季经典 3 号箱变	10	630	504	504
10250	市区	四季经典 4#箱变	10	630	504	504
10251	市区	四季经典 5 号箱变	10	630	504	504
10252	市区	四区东 2 号	10	315	252	252
10253	市区	四区东 3 号	10	315	252	252
10254	市区	四区东 4 号	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10255	市区	四区东电房变	10	800	640	640
10256	市区	四区西电房	10	800	640	640
10257	市区	索普 1#箱变	10	500	400	400
10258	市区	索普 2#箱变	10	500	400	400
10259	市区	索普 3#箱变	10	500	400	400
10260	市区	索普 4#箱变	10	500	400	400
10261	市区	索普 5#箱变	10	630	504	504
10262	市区	索普安居 5 号电房 1 号变	10	630	504	504
10263	市区	索普安居 5 号电房 2 号变	10	630	504	504
10264	市区	坦王村	10	200	160	160
10265	市区	棠院 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10266	市区	棠院 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10267	市区	唐巷	10	250	200	200
10268	市区	田桥 03 号变	10	100	80	80
10269	市区	田桥 05 号变	10	160	128	128
10270	市区	田桥八组	10	200	160	160
10271	市区	田桥二组	10	200	160	160
10272	市区	田桥洪家桥组	10	400	320	320
10273	市区	田桥牌楼组	10	200	160	160
10274	市区	田桥七组变	10	200	160	160
10275	市区	田桥十二组	10	400	320	320
10276	市区	田桥孙家场	10	200	160	160
10277	市区	田桥五组	10	200	160	160
10278	市区	田桥赵家组	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10279	市区	通都房地产	10	500	400	400
10280	市区	通港 1#箱变	10	400	320	320
10281	市区	通港 2#箱变	10	400	320	320
10282	市区	通港路	10	630	504	504
10283	市区	通港路 27 号 1#主变	10	630	504	504
10284	市区	玩具厂	10	400	296	296
10285	市区	万科领域花园 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
10286	市区	万科领域花园 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
10287	市区	万科领域花园 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
10288	市区	万科领域花园 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
10289	市区	万科领域花园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10290	市区	万科领域花园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10291	市区	万科领域花园 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
10292	市区	万科领域花园 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
10293	市区	万科领域花园 3 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
10294	市区	万科领域花园 3 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
10295	市区	王巷 02 号变	10	250	200	200
10296	市区	纬一路北	10	630	504	504
10297	市区	纬一路北二	10	630	504	504
10298	市区	纬一路南	10	400	320	320
10299	市区	魏家园	10	400	241	241
10300	市区	魏家园东	10	315	234	234
10301	市区	魏家园南	10	400	203	203
10302	市区	魏家园中	10	400	75	75

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10303	市区	文化馨园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10304	市区	文化馨园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10305	市区	文化馨园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10306	市区	文化馨园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10307	市区	文化馨园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10308	市区	文化馨园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10309	市区	文沁家园 2 号箱变	10	630	504	504
10310	市区	文沁家园 3 号箱变	10	400	320	320
10311	市区	沃得花园 1#箱变	10	630	504	504
10312	市区	沃得花园 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10313	市区	沃得花园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10314	市区	沃得花园 2#箱变	10	630	504	504
10315	市区	沃得花园 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10316	市区	沃得花园 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10317	市区	沃得花园 3#箱变配电变压器	10	630	504	504
10318	市区	沃得花园 4#箱变配电变压器	10	500	400	400
10319	市区	沃得花园 5#箱变	10	630	504	504
10320	市区	沃得花园 6#箱变	10	630	504	504
10321	市区	沃得花园 7#箱变	10	630	504	504
10322	市区	沃得花园三期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10323	市区	沃得花园三期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10324	市区	沃得花园三期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10325	市区	沃得花园三期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10326	市区	沃得花园三期 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10327	市区	沃得花园三期 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10328	市区	沃得花园三期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10329	市区	沃得花园三期 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10330	市区	沃得花园三期 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10331	市区	沃得花园三期 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10332	市区	沃得花园三期 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10333	市区	沃得花园三期 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10334	市区	沃得雅苑北电房 1#	10	1000	800	800
10335	市区	沃得雅苑北电房 2#	10	800	640	640
10336	市区	沃得雅苑南电房 1#	10	800	640	640
10337	市区	沃得雅苑南电房 2#	10	800	640	640
10338	市区	沃得雅苑西电房 1#	10	630	504	504
10339	市区	吾悦广场 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10340	市区	吾悦广场 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10341	市区	吾悦广场 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10342	市区	吾悦广场 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10343	市区	吾悦广场 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10344	市区	吾悦广场 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10345	市区	吾悦广场 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10346	市区	吾悦广场 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10347	市区	吾悦广场 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10348	市区	吾悦广场 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10349	市区	吾悦广场 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10350	市区	吾悦广场 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10351	市区	吾悦广场 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10352	市区	吾悦广场 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10353	市区	吾悦广场 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10354	市区	吾悦广场 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10355	市区	武桥 01 号变	10	200	160	160
10356	市区	武桥 04 号	10	200	160	160
10357	市区	武桥十六组	10	200	160	160
10358	市区	武桥一组变	10	200	160	160
10359	市区	五房河 2 号	10	400	320	320
10360	市区	五峰南塔	10	100	80	80
10361	市区	五峰山路东 1 号箱变	10	630	139	139
10362	市区	五峰一二队	10	400	320	320
10363	市区	五区电房	10	800	640	640
10364	市区	西戴 01 号	10	400	164	164
10365	市区	西戴 02 号	10	200	131	131
10366	市区	西戴 03 号变	10	400	320	320
10367	市区	西戴 04 号变	10	100	80	80
10368	市区	西戴 05 号变	10	400	258	258
10369	市区	西戴戴北组	10	200	55	55
10370	市区	西戴戴东组	10	200	54	54
10371	市区	西戴金沟组	10	200	160	160
10372	市区	西戴码头组	10	200	160	160
10373	市区	西戴庙上组	10	200	160	160
10374	市区	西戴桥东组	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10375	市区	西戴桥西组	10	200	122	122
10376	市区	西戴唐卡组	10	100	38	38
10377	市区	西戴韦马组	10	200	140	140
10378	市区	西戴韦王组	10	200	134	134
10379	市区	西戴吴卡组	10	200	142	142
10380	市区	西戴小陈卡组	10	200	71	71
10381	市区	西戴小村组	10	200	160	160
10382	市区	西戴小马组	10	200	126	126
10383	市区	西戴许卡组	10	200	82	82
10384	市区	西葛村	10	400	320	320
10385	市区	西葛村 2 号变	10	400	163	163
10386	市区	西平里北	10	400	320	320
10387	市区	霞飞坊 1#电房 1#变	10	800	640	640
10388	市区	霞飞坊 1#电房 2#变	10	800	640	640
10389	市区	霞飞坊 2#电房 1#变	10	800	640	640
10390	市区	霞飞坊 2#电房 2#变	10	800	640	640
10391	市区	香郡 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10392	市区	香郡 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10393	市区	香郡 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10394	市区	香郡 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10395	市区	香郡 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10396	市区	香郡 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10397	市区	香郡 3 号配电室 3 号变	10	800	622	622
10398	市区	香郡 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10399	市区	香郡小区 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10400	市区	香郡小区 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10401	市区	香郡小区 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10402	市区	香郡小区 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10403	市区	巷岗村小戴家	10	200	160	160
10404	市区	晓村	10	315	252	252
10405	市区	小港 03 号变	10	400	320	320
10406	市区	小港 04 号变	10	400	320	320
10407	市区	小港 05 号变	10	400	320	320
10408	市区	小港 08 号变	10	400	320	320
10409	市区	小港 10 号变	10	400	320	320
10410	市区	小港 12 号变	10	200	160	160
10411	市区	新城苑八箱变	10	630	504	504
10412	市区	新城苑二箱变	10	800	640	640
10413	市区	新城苑九箱变	10	630	504	504
10414	市区	新城苑六箱变	10	630	504	504
10415	市区	新城苑七箱变	10	500	400	400
10416	市区	新城苑三	10	800	640	640
10417	市区	新城苑十二箱变	10	500	400	400
10418	市区	新城苑十六箱变	10	500	400	400
10419	市区	新城苑十七箱变	10	400	320	320
10420	市区	新城苑十三箱变	10	630	504	504
10421	市区	新城苑十四箱变	10	630	504	504
10422	市区	新城苑十五箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10423	市区	新城苑十箱变	10	630	504	504
10424	市区	新城苑十一箱变	10	630	504	504
10425	市区	新城苑四箱变	10	800	640	640
10426	市区	新城苑五箱变	10	630	504	504
10427	市区	新城苑一	10	800	640	640
10428	市区	新都会 1#箱变	10	630	504	504
10429	市区	新都会 2#箱变	10	630	504	504
10430	市区	新港 01 号变	10	315	252	252
10431	市区	新港 02 号变	10	200	160	160
10432	市区	新港 03 号变	10	400	320	320
10433	市区	新港 04 号变	10	315	252	252
10434	市区	新港 05 号变	10	200	160	160
10435	市区	新港 07 号变	10	200	160	160
10436	市区	新港后仲组	10	200	160	160
10437	市区	新港三大门组	10	200	147	147
10438	市区	新港陶家东组	10	200	160	160
10439	市区	新港陶家组	10	400	303	303
10440	市区	新港吴家巷	10	400	286	286
10441	市区	新乐苑 1#电房 1#变	20	1000	800	800
10442	市区	新乐苑 1#电房 2#变	20	800	640	640
10443	市区	新乐苑 2#电房 1#变	20	1000	800	800
10444	市区	新乐苑 2#电房 2#变	20	1000	800	800
10445	市区	新乐苑 3#电房 1#变	20	1000	800	800
10446	市区	新乐苑 3#电房 2#变	20	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10447	市区	新乐苑 4#电房 1#变	20	1000	800	800
10448	市区	新乐苑 4#电房 2#变	20	1000	800	800
10449	市区	新乐苑 5#电房 1#变	20	1000	800	800
10450	市区	新乐苑 5#电房 2#变	20	1000	800	800
10451	市区	新乐苑 6#电房 1#变	20	1000	800	800
10452	市区	新乐苑 6#电房 2#变	20	1000	800	800
10453	市区	新乐苑 7#电房 1#变	20	1000	800	800
10454	市区	新乐苑 7#电房 2#变	20	1000	800	800
10455	市区	新瑞苑 1#电房 1#变	20	1000	800	800
10456	市区	新瑞苑 1#电房 2#变	20	1000	800	800
10457	市区	新瑞苑 2#电房 1#主变	20	800	640	640
10458	市区	新瑞苑 2#电房 2#主变	20	800	640	640
10459	市区	新瑞苑 3#电房 1#变	20	1000	800	800
10460	市区	新瑞苑 3#电房 2#变	20	1000	800	800
10461	市区	新瑞苑 4#电房 1#变	20	1000	800	800
10462	市区	新瑞苑 4#电房 2#变	20	1000	800	800
10463	市区	新瑞苑 5#电房 1#变	20	1000	800	800
10464	市区	新瑞苑 5#电房 2#变	20	1000	800	800
10465	市区	新瑞苑 6#电 1#变	20	1000	800	800
10466	市区	新瑞苑 6#电房 2#变	20	1000	800	800
10467	市区	新瑞苑 7#电房 1#变	20	1000	800	800
10468	市区	新瑞苑 7#电房 2#变	20	1000	800	800
10469	市区	新瑞苑 8#电房 1#变	20	1000	800	800
10470	市区	新瑞苑 8#电房 2#变	20	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10471	市区	新润苑 1#电房 1#变	20	1000	800	800
10472	市区	新润苑 1#电房 2#变	20	1000	800	800
10473	市区	新润苑 2#电房 1 #变	20	800	640	640
10474	市区	新润苑 2#电房 2 #变	20	800	640	640
10475	市区	新润苑 3#电房 1#变(1#)	20	800	640	640
10476	市区	新润苑 3#电房 1#变(2#)	20	800	640	640
10477	市区	新润苑 4 号电房 1#变	20	1000	800	800
10478	市区	新润苑 4 号电房 2#变	20	1000	800	800
10479	市区	新润苑 5 号电房 1#变	20	1000	800	800
10480	市区	新润苑 5 号电房 2#变	20	1000	800	800
10481	市区	新润苑 6 号电房 1#变	20	800	640	640
10482	市区	新润苑 6 号电房 2#变	20	800	640	640
10483	市区	新润苑 6 号电房 3#变	20	800	640	640
10484	市区	新润苑 6 号电房 4#变	20	800	640	640
10485	市区	新竹村	10	400	320	320
10486	市区	信用社东主变	10	500	400	400
10487	市区	兴港西路	10	400	320	320
10488	市区	兴港西路东	10	400	298	298
10489	市区	兴港西路南 2 号	10	400	320	320
10490	市区	兴港西路南台变	10	400	320	320
10491	市区	兴港西路中	10	400	294	294
10492	市区	兴泽支路 01 号	10	400	320	320
10493	市区	幸福广场配电室 1#主变	10	800	640	640
10494	市区	幸福广场配电室 2#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10495	市区	秀山路 1 号箱变	10	630	504	504
10496	市区	许弄 01 号变	10	400	279	279
10497	市区	许弄 02 号变	10	200	127	127
10498	市区	许弄 03 号变	10	400	282	282
10499	市区	许弄 04 号	10	400	271	271
10500	市区	许弄 06 号变	10	50	40	40
10501	市区	许弄 08 号变	10	400	285	285
10502	市区	许弄灯笼西	10	400	279	279
10503	市区	许弄葛家东组	10	200	93	93
10504	市区	许弄邱郭组	10	400	163	163
10505	市区	许弄王家东组	10	200	160	160
10506	市区	旭辉东壹 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10507	市区	旭辉东壹 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10508	市区	旭辉东壹 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10509	市区	旭辉东壹 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10510	市区	旭辉东壹 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10511	市区	旭辉东壹 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10512	市区	旭辉东壹 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10513	市区	旭辉东壹 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10514	市区	旭辉东壹 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10515	市区	旭辉东壹 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10516	市区	旭辉东壹 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10517	市区	旭辉东壹 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10518	市区	旭辉东壹 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10519	市区	旭辉东壹 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10520	市区	薛港 01 号变	10	315	252	252
10521	市区	薛港 02 号	10	200	160	160
10522	市区	薛港 04 号变	10	400	320	320
10523	市区	薛港 05 号变	10	200	160	160
10524	市区	薛港黄家组	10	200	160	160
10525	市区	薛港莫桥组	10	200	160	160
10526	市区	薛港张东组	10	200	160	160
10527	市区	薛港张西组	10	400	320	320
10528	市区	薛港族东组	10	400	320	320
10529	市区	学林雅郡 1#电房 1#变	10	1000	800	800
10530	市区	学林雅郡 1#电房 2#	10	1000	800	800
10531	市区	学林雅郡 2#电房 1#变	10	630	504	504
10532	市区	学林雅郡 2#电房 2#	10	630	504	504
10533	市区	学林雅郡 3#电房 1#变	10	1000	800	800
10534	市区	学林雅郡 3#电房 2#变	10	1000	800	800
10535	市区	学林雅郡 4#电房 1#变	10	630	504	504
10536	市区	学林雅郡 4#电房 2#变	10	800	640	640
10537	市区	学林雅郡 5#电房 1#变	10	630	504	504
10538	市区	学林雅郡 5#电房 2#变	10	630	504	504
10539	市区	学林雅郡 6#电房 1#变	10	800	640	640
10540	市区	学林雅郡 6#电房 2#变	10	800	640	640
10541	市区	雪沟桥	10	200	114	114
10542	市区	雪沟一	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10543	市区	严家 01 号	10	200	160	160
10544	市区	严家 02 号	10	315	246	246
10545	市区	严家 03 号	10	400	320	320
10546	市区	严家 05 号	10	400	320	320
10547	市区	严家村东 03 号	10	400	320	320
10548	市区	延安 01 号变	10	400	320	320
10549	市区	延安 02 号变	10	400	320	320
10550	市区	延安 03 号变	10	400	320	320
10551	市区	延安 07 号变	10	200	141	141
10552	市区	延安卜家组	10	400	306	306
10553	市区	延安后张组	10	200	160	160
10554	市区	延安陆家组	10	200	95	95
10555	市区	延安马家荡组	10	200	90	90
10556	市区	延安前张组	10	200	160	160
10557	市区	延安王家碾组	10	400	307	307
10558	市区	延安一组	10	200	160	160
10559	市区	扬子江路北箱变	10	630	504	504
10560	市区	姚桥百乐 4 队 1	10	400	261	261
10561	市区	姚桥变 2 号站用变 配电变压器	10	400	320	320
10562	市区	姚桥陈卜 7 队	10	200	146	146
10563	市区	姚桥陈卜 7 队北	10	400	320	320
10564	市区	姚桥陈卜村队配变	10	200	141	141
10565	市区	姚桥大东 02 号变	10	200	160	160
10566	市区	姚桥大东 03 号变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10567	市区	姚桥大东 04 号变	10	400	320	320
10568	市区	姚桥大东 05 号变	10	400	320	320
10569	市区	姚桥大东 06 号	10	200	159	159
10570	市区	姚桥大东 08 号变	10	400	320	320
10571	市区	姚桥大东 09 号变	10	160	128	128
10572	市区	姚桥大东 10 号变	10	315	203	203
10573	市区	姚桥大东 11 号变	10	200	160	160
10574	市区	姚桥大东 13 号变	10	315	252	252
10575	市区	姚桥大东 14 号变	10	400	320	320
10576	市区	姚桥大东徐府庄变	10	200	160	160
10577	市区	姚桥大东张家村	10	200	160	160
10578	市区	姚桥东川 01 号配变	10	200	101	101
10579	市区	姚桥东川 06 号变	10	200	160	160
10580	市区	姚桥东川 07 号变	10	200	160	160
10581	市区	姚桥东川 08 号变	10	400	320	320
10582	市区	姚桥东川 09 号	10	400	320	320
10583	市区	姚桥东川 10 号变	10	160	128	128
10584	市区	姚桥东川洪家村	10	200	160	160
10585	市区	姚桥东川魏家村号	10	100	80	80
10586	市区	姚桥东王庄	10	400	320	320
10587	市区	姚桥伏元 01 号变	10	400	306	306
10588	市区	姚桥伏元 02 号	10	200	135	135
10589	市区	姚桥伏元 03 号	10	400	280	280
10590	市区	姚桥伏元 04 号	10	200	86	86

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10591	市区	姚桥伏元 05 号变	10	200	160	160
10592	市区	姚桥伏元 14 队	10	200	120	120
10593	市区	姚桥伏元 18 队	10	200	122	122
10594	市区	姚桥伏元 23 圩埭	10	200	160	160
10595	市区	姚桥伏元 2 队	10	200	48	48
10596	市区	姚桥伏元 2 队西	10	200	35	35
10597	市区	姚桥伏元 6 队	10	400	279	279
10598	市区	姚桥伏元 6 队西	10	200	160	160
10599	市区	姚桥伏元 7 队	10	200	124	124
10600	市区	姚桥伏元 8 队	10	200	34	34
10601	市区	姚桥伏元大◆h 子	10	400	320	320
10602	市区	姚桥伏元九圩埭	10	200	127	127
10603	市区	姚桥伏元新村变	10	400	320	320
10604	市区	姚桥伏漕 1 号	10	400	320	320
10605	市区	姚桥华山 2 队	10	400	261	261
10606	市区	姚桥集镇 01 号变	10	315	236	236
10607	市区	姚桥集镇 03 号变	10	315	252	252
10608	市区	姚桥集镇 04 号变	10	315	252	252
10609	市区	姚桥集镇 05 号变	10	315	252	252
10610	市区	姚桥集镇 06 号变	10	400	266	266
10611	市区	姚桥集镇 08 号变	10	315	252	252
10612	市区	姚桥集镇 09 号	10	200	160	160
10613	市区	姚桥集镇 11 号变	10	400	320	320
10614	市区	姚桥集镇 12 号变	10	400	287	287

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10615	市区	姚桥集镇 13 号变	10	400	320	320
10616	市区	姚桥集镇 14 号变	10	250	200	200
10617	市区	姚桥集镇 18 号变	10	200	160	160
10618	市区	姚桥集镇 19 号变	10	200	160	160
10619	市区	姚桥集镇 1 号箱变	10	500	400	400
10620	市区	姚桥集镇 20 号变	10	400	320	320
10621	市区	姚桥集镇 21 号	10	400	320	320
10622	市区	姚桥集镇 23 号变	10	400	320	320
10623	市区	姚桥集镇 24 号变	10	315	217	217
10624	市区	姚桥集镇 25 号变	10	400	302	302
10625	市区	姚桥集镇 26 号变	10	400	320	320
10626	市区	姚桥集镇 27 号	10	315	191	191
10627	市区	姚桥集镇 28 号变	10	315	252	252
10628	市区	姚桥集镇 2 队南	10	400	273	273
10629	市区	姚桥集镇 2 号箱变	10	630	504	504
10630	市区	姚桥集镇 3 号箱变	10	630	504	504
10631	市区	姚桥集镇北	10	400	320	320
10632	市区	姚桥集镇大场上	10	400	320	320
10633	市区	姚桥集镇电力路	10	400	320	320
10634	市区	姚桥集镇樊家村配变	10	200	160	160
10635	市区	姚桥集镇酱醋厂	10	400	320	320
10636	市区	姚桥集镇老政府	10	400	266	266
10637	市区	姚桥集镇南街	10	400	320	320
10638	市区	姚桥集镇吴家村变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10639	市区	姚桥集镇西	10	400	320	320
10640	市区	姚桥集镇小区	10	400	320	320
10641	市区	姚桥甲家小学	10	400	293	293
10642	市区	姚桥建新 3 队号变	10	200	112	112
10643	市区	姚桥片 1 号	10	400	320	320
10644	市区	姚桥三桥 01 号	10	400	234	234
10645	市区	姚桥三桥 02 号变	10	200	117	117
10646	市区	姚桥三桥 03 号变	10	400	295	295
10647	市区	姚桥三桥 04 号	10	400	320	320
10648	市区	姚桥三桥 05 号变	10	200	124	124
10649	市区	姚桥三桥 11 队	10	200	100	100
10650	市区	姚桥三桥 14 队	10	200	102	102
10651	市区	姚桥三桥 15 队	10	400	192	192
10652	市区	姚桥三桥 18 队	10	400	249	249
10653	市区	姚桥三桥 18 队东	10	200	112	112
10654	市区	姚桥三桥 20 队	10	400	320	320
10655	市区	姚桥三桥 21 队	10	200	160	160
10656	市区	姚桥三桥 8 队	10	200	143	143
10657	市区	姚桥三桥街	10	200	62	62
10658	市区	姚桥三桥毛家村	10	200	130	130
10659	市区	姚桥王庄 01 号变	10	200	160	160
10660	市区	姚桥王庄 04 号变	10	400	97	97
10661	市区	姚桥王庄 5 队	10	200	160	160
10662	市区	姚桥文化中心	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10663	市区	姚桥物资站东	10	400	320	320
10664	市区	姚桥小学变	10	315	252	252
10665	市区	姚桥姚镇 9 队	10	400	299	299
10666	市区	姚桥殷家工业园区	10	315	252	252
10667	市区	姚桥迎北 01 号变	10	400	320	320
10668	市区	姚桥迎北 01 号变南	10	400	320	320
10669	市区	姚桥迎北 01 号东变	10	200	160	160
10670	市区	姚桥迎北 02 号变	10	400	320	320
10671	市区	姚桥迎北 03 号变	10	200	50	50
10672	市区	姚桥迎北 04 号变	10	315	60	60
10673	市区	姚桥迎北 05 号变	10	400	320	320
10674	市区	姚桥迎北 06 号变	10	400	256	256
10675	市区	姚桥迎北 07 号变	10	315	166	166
10676	市区	姚桥迎北 11 队号	10	400	265	265
10677	市区	姚桥迎北 11 队西	10	400	320	320
10678	市区	姚桥迎北 1 队	10	400	320	320
10679	市区	姚桥迎北 2 队	10	200	160	160
10680	市区	姚桥迎北 3 队	10	200	160	160
10681	市区	姚桥迎北 6 队变	10	200	160	160
10682	市区	姚桥迎北 7 队	10	200	145	145
10683	市区	姚桥迎北 9 队	10	200	128	128
10684	市区	姚桥迎北新村	10	400	293	293
10685	市区	姚桥迎北新村东	10	200	160	160
10686	市区	姚桥迎东 01 号变	10	400	301	301

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10687	市区	姚桥迎东 03 号	10	200	160	160
10688	市区	姚桥迎东 04 号	10	200	143	143
10689	市区	姚桥迎东 05 号变	10	400	320	320
10690	市区	姚桥迎东 06 号变	10	400	320	320
10691	市区	姚桥迎东 07 号变	10	200	128	128
10692	市区	姚桥迎东 08 号变	10	400	225	225
10693	市区	姚桥迎东 11 队	10	200	160	160
10694	市区	姚桥迎东 11 队西	10	400	320	320
10695	市区	姚桥迎东 2 队	10	100	43	43
10696	市区	姚桥迎东樊家埭	10	200	139	139
10697	市区	姚桥迎东四圩埭	10	200	160	160
10698	市区	姚桥迎东迎风桥	10	200	138	138
10699	市区	姚桥迎南 01 号变	10	400	230	230
10700	市区	姚桥迎南 02 号变	10	315	252	252
10701	市区	姚桥迎南 03 号	10	200	150	150
10702	市区	姚桥迎南 4 队	10	200	134	134
10703	市区	姚桥迎南八队	10	200	73	73
10704	市区	姚桥迎新 01 号变	10	315	94	94
10705	市区	姚桥迎新 02 号变	10	200	140	140
10706	市区	姚桥迎新 03 号	10	315	135	135
10707	市区	姚桥迎新 04 号变	10	200	59	59
10708	市区	姚桥迎新 05 号	10	400	320	320
10709	市区	姚桥迎新 06 号	10	200	160	160
10710	市区	姚桥迎新 07 号	10	400	244	244

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10711	市区	姚桥迎新 07 号变北	10	200	140	140
10712	市区	姚桥迎新 2 队	10	200	160	160
10713	市区	姚桥迎新 7 队	10	400	306	306
10714	市区	姚桥迎新 8 队	10	200	146	146
10715	市区	姚桥迎新曹家村	10	200	160	160
10716	市区	姚桥迎新茅家村	10	200	129	129
10717	市区	姚桥迎中 01 号变	10	315	252	252
10718	市区	姚桥迎中 02 号变	10	200	33	33
10719	市区	姚桥迎中 03 号变	10	200	144	144
10720	市区	姚桥迎中 04 号变	10	200	134	134
10721	市区	姚桥迎中 1 队	10	200	160	160
10722	市区	姚桥迎中 2 队	10	200	160	160
10723	市区	姚桥迎中 4 队	10	200	96	96
10724	市区	姚桥迎中 7 队	10	200	106	106
10725	市区	姚桥迎中小坝头变	10	400	320	320
10726	市区	姚桥镇一 01 号变	10	400	304	304
10727	市区	姚桥镇一 03 号变	10	200	160	160
10728	市区	姚桥镇一 04 号变	10	200	106	106
10729	市区	姚桥镇一 05 号变	10	200	160	160
10730	市区	姚桥仲家 01 号变	10	200	89	89
10731	市区	姚桥仲家 03 号变	10	200	138	138
10732	市区	姚桥仲家 04 号变	10	400	320	320
10733	市区	姚桥仲家 05 号	10	200	160	160
10734	市区	姚桥仲家 06 号	10	200	119	119

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10735	市区	姚桥仲家 07 号变	10	200	160	160
10736	市区	姚桥仲家 08 号变	10	400	320	320
10737	市区	姚桥仲家 12 号变	10	200	160	160
10738	市区	姚桥仲家 1 队	10	200	160	160
10739	市区	姚桥仲家 5 队	10	200	135	135
10740	市区	姚桥仲家 6 队	10	200	141	141
10741	市区	姚桥仲家陈甸村变	10	400	306	306
10742	市区	姚桥仲家小村	10	200	55	55
10743	市区	姚桥仲家小学	10	400	293	293
10744	市区	姚桥漕丰 03 号变	10	200	160	160
10745	市区	姚桥漕丰 04 号变	10	315	252	252
10746	市区	姚桥漕丰 05 号变	10	200	160	160
10747	市区	姚桥漕丰 07 号变	10	400	320	320
10748	市区	姚桥漕丰 09 号变	10	200	160	160
10749	市区	姚桥漕丰 10 号变	10	250	200	200
10750	市区	姚桥漕丰 14 队	10	200	160	160
10751	市区	姚桥漕丰 20 队	10	200	160	160
10752	市区	姚桥漕丰四圩埭 6 队	10	200	160	160
10753	市区	姚桥漕红 01 号变	10	100	80	80
10754	市区	姚桥漕红 02 号	10	400	275	275
10755	市区	姚桥漕红 04 号	10	400	320	320
10756	市区	姚桥漕红 05 号	10	315	218	218
10757	市区	姚桥漕红 06 号变	10	315	145	145
10758	市区	姚桥漕红 10 队	10	400	291	291

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10759	市区	姚桥漕红 17 队	10	200	122	122
10760	市区	姚桥漕红 20 队配变	10	200	160	160
10761	市区	姚桥漕红 21 队	10	400	310	310
10762	市区	姚桥漕红 2 队	10	400	320	320
10763	市区	姚桥漕红大西埭	10	200	116	116
10764	市区	姚桥漕红新村	10	400	320	320
10765	市区	姚桥漕红奚圩埭	10	200	160	160
10766	市区	一区北	10	315	252	252
10767	市区	一区电房 1 号配电变压器	10	630	504	504
10768	市区	一区电房 2 号配电变压器	10	630	504	504
10769	市区	一区东 2 号变	10	400	320	320
10770	市区	宜安苑 10 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10771	市区	宜安苑 10 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10772	市区	宜安苑 10 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
10773	市区	宜安苑 10 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
10774	市区	宜安苑 11 号配电室 1 号	10	1000	800	800
10775	市区	宜安苑 11 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10776	市区	宜安苑 11 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
10777	市区	宜安苑 11 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
10778	市区	宜安苑 12 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10779	市区	宜安苑 12 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10780	市区	宜安苑 12 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
10781	市区	宜安苑 12 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
10782	市区	宜安苑 9 号配电室 1 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10783	市区	宜安苑 9 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10784	市区	宜安苑 9 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
10785	市区	宜安苑 9 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
10786	市区	宜居苑 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10787	市区	宜居苑 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10788	市区	宜居苑 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
10789	市区	宜居苑 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
10790	市区	宜居苑 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10791	市区	宜居苑 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10792	市区	宜居苑 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10793	市区	宜居苑 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10794	市区	宜居苑 3 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
10795	市区	宜居苑 3 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
10796	市区	宜乐苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
10797	市区	宜乐苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
10798	市区	宜乐苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
10799	市区	宜乐苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
10800	市区	宜乐苑 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
10801	市区	宜乐苑 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
10802	市区	宜乐苑 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
10803	市区	宜乐苑 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
10804	市区	宜乐苑 3 号配电室 1 号变压器	10	800	640	640
10805	市区	宜乐苑 3 号配电室 2 号配电变压器	10	800	640	640
10806	市区	宜乐苑 3 号配电室 3 变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10807	市区	宜乐苑 3 号配电室 4 号配电变压器	10	800	640	640
10808	市区	宜乐苑 4 号配电室 1 号配电变压器	10	1000	800	800
10809	市区	宜乐苑 4 号配电室 2 号配电变压器	10	1000	800	800
10810	市区	宜乐苑 4 号配电室 3 号配电变压器	10	1000	800	800
10811	市区	宜乐苑 4 号配电室 4 号配电变压器	10	1000	800	800
10812	市区	宜乐苑 5 号配电室 1 号配电变压器	10	800	640	640
10813	市区	宜乐苑 5 号配电室 2 号配电变压器	10	800	640	640
10814	市区	宜乐苑 5 号配电室 3 号配电变压器	10	800	640	640
10815	市区	宜乐苑 5 号配电室 4 号配电变压器	10	800	640	640
10816	市区	宜业苑 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10817	市区	宜业苑 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10818	市区	宜业苑 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
10819	市区	宜业苑 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
10820	市区	宜业苑 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10821	市区	宜业苑 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10822	市区	宜业苑 2 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
10823	市区	宜业苑 2 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
10824	市区	宜业苑 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10825	市区	宜业苑 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10826	市区	宜业苑 3 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
10827	市区	宜业苑 3 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
10828	市区	宜业苑 4 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10829	市区	宜业苑 4 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10830	市区	宜业苑 4 号配电室 3 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10831	市区	宜业苑 4 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
10832	市区	宜业苑 5 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10833	市区	宜业苑 5 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10834	市区	宜业苑 5 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
10835	市区	宜业苑 5 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
10836	市区	逸翠园 1 号电房 1#变	10	1000	800	800
10837	市区	逸翠园 1 号电房 2#变	10	1000	800	800
10838	市区	逸翠园 2 号电房 1#变	10	1000	800	800
10839	市区	逸翠园 2 号电房 2#变	10	1000	800	800
10840	市区	逸翠园 3 号电房 1#变	10	1000	800	800
10841	市区	逸翠园 3 号电房 2#变	10	1000	800	800
10842	市区	逸翠园 4 号电房 1#变	10	1000	800	800
10843	市区	逸翠园 4 号电房 2#变	10	1000	800	800
10844	市区	益华广场 1 号配电室 1 号变	10	630	504	504
10845	市区	益华广场 1 号配电室 2 号变	10	630	504	504
10846	市区	益华广场 2 号配电室 1 号变	10	630	504	504
10847	市区	益华广场 2 号配电室 2 号变	10	630	504	504
10848	市区	益华广场 2 号配电室 3 号变	10	630	504	504
10849	市区	益华广场 2 号配电室 4 号变	10	630	504	504
10850	市区	益华广场 3 号配电室 1 号变	10	630	504	504
10851	市区	益华广场 3 号配电室 2 号变	10	630	504	504
10852	市区	益华广场 3 号配电室 3 号变	10	630	504	504
10853	市区	益华广场 3 号配电室 4 号变	10	630	504	504
10854	市区	银湖花园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10855	市区	银湖花园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10856	市区	银湖花园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10857	市区	银湖花园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10858	市区	银湖花园 2#电房 1#变	10	800	640	640
10859	市区	银湖花园 2#电房 2#变	10	800	640	640
10860	市区	银湖花园 2#电房 3#变	10	800	640	640
10861	市区	银湖花园 2#电房 4#变	10	800	640	640
10862	市区	银湖花园 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10863	市区	银湖花园 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10864	市区	银湖花园 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10865	市区	银湖花园 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10866	市区	银湖花园 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10867	市区	银湖花园 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10868	市区	银湖花园 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10869	市区	银湖花园 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10870	市区	银山鑫城 10 号电房 1 号	10	1000	800	800
10871	市区	银山鑫城 10 号电房 2 号	10	1000	800	800
10872	市区	银山鑫城 1 号变电所 1 号变	10	1000	800	800
10873	市区	银山鑫城 1 号变电所 2 号变	10	1000	800	800
10874	市区	银山鑫城 1 号箱变 2 配电变压器	10	630	504	504
10875	市区	银山鑫城 2 号电房 1 号变	10	800	640	640
10876	市区	银山鑫城 2 号电房 2 号变	10	800	640	640
10877	市区	银山鑫城 2 号箱变 2 配电变压器	10	630	504	504
10878	市区	银山鑫城 3 号电房 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10879	市区	银山鑫城 3 号电房 2 号变	10	800	640	640
10880	市区	银山鑫城 3 号箱变 2 配电变压器	10	630	504	504
10881	市区	银山鑫城 4 号电房 1 号变	10	800	640	640
10882	市区	银山鑫城 4 号电房 2 号变	10	800	640	640
10883	市区	银山鑫城 4 号电房 3 号变	10	800	640	640
10884	市区	银山鑫城 4 号箱变 2 配电变压器	10	630	504	504
10885	市区	银山鑫城 5 号变电所 1 号	10	500	400	400
10886	市区	银山鑫城 5 号变电所 2 号	10	500	400	400
10887	市区	银山鑫城 5 号箱变 2 配电变压器	10	630	504	504
10888	市区	银山鑫城 6 号变电所 1 号变	10	800	640	640
10889	市区	银山鑫城 6 号变电所 2 号变	10	630	504	504
10890	市区	银山鑫城 6 号箱变 2 配电变压器	10	630	504	504
10891	市区	银山鑫城 7 号变电所 1 号变	10	800	640	640
10892	市区	银山鑫城 7 号变电所 2 号变	10	800	640	640
10893	市区	银山鑫城 7 号箱变 2 配电变压器	10	630	504	504
10894	市区	银山鑫城 8 号电房 1 号变	10	1000	800	800
10895	市区	银山鑫城 8 号电房 2 号变	10	1000	800	800
10896	市区	银山鑫城 8 号箱变 2 配电变压器	10	630	504	504
10897	市区	银山鑫城 9 号电房 1 号变	10	1000	800	800
10898	市区	银山鑫城 9 号电房 2 号变	10	1000	800	800
10899	市区	银杏家园 1#	10	630	504	504
10900	市区	银杏家园 2#	10	630	504	504
10901	市区	银杏家园 3#	10	800	640	640
10902	市区	银杏家园变电所 1# 变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10903	市区	银杏家园变电所 2# 变	10	1000	800	800
10904	市区	银杏里	10	400	320	320
10905	市区	银杏里二	10	400	300	300
10906	市区	迎北 01 号变西	10	400	320	320
10907	市区	迎中 10 队	10	200	160	160
10908	市区	永安 01 号变	10	400	301	301
10909	市区	永安 03 号变	10	100	80	80
10910	市区	永安二组	10	200	160	160
10911	市区	永安三组	10	200	160	160
10912	市区	永安十组	10	200	160	160
10913	市区	永安一队	10	200	160	160
10914	市区	永安一组变	10	200	160	160
10915	市区	永隆广场 1#电房 1#变	10	1000	800	800
10916	市区	永隆广场 1#电房 2#变	10	1000	800	800
10917	市区	永隆广场 10 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10918	市区	永隆广场 10 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10919	市区	永隆广场 10 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10920	市区	永隆广场 10 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10921	市区	永隆广场 11 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10922	市区	永隆广场 11 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10923	市区	永隆广场 2#电房 1#	10	1000	800	800
10924	市区	永隆广场 2#电房 2#变	10	1000	800	800
10925	市区	永隆广场 3#电房 1#变	10	800	640	640
10926	市区	永隆广场 3#电房 2 变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10927	市区	永隆广场 4#电房 1#主变	10	1000	800	800
10928	市区	永隆广场 4#电房 2#主变	10	1000	800	800
10929	市区	永隆广场 4#电房 3#主变	10	1000	800	800
10930	市区	永隆广场 5#电房 1#主变	10	800	640	640
10931	市区	永隆广场 5#电房 2#主变	10	800	640	640
10932	市区	永隆广场 6#电房 1#变	10	800	640	640
10933	市区	永隆广场 6#电房 2#变	10	800	640	640
10934	市区	永隆广场 7 号配电室 1 号变	10	630	504	504
10935	市区	永隆广场 7 号配电室 2 号变	10	630	504	504
10936	市区	永隆广场 8 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
10937	市区	永隆广场 8 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
10938	市区	永隆广场 9 号配电室 1 号变配电变压器	10	630	504	504
10939	市区	永隆广场 9 号配电室 2 号变配电变压器	10	630	504	504
10940	市区	永隆广场 9 号配电室 3 号变配电变压器	10	630	504	504
10941	市区	永隆广场 9 号配电室 4 号变配电变压器	10	1000	800	800
10942	市区	优步鑫苑 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10943	市区	优步鑫苑 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10944	市区	优步鑫苑 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10945	市区	优步鑫苑 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10946	市区	优步鑫苑 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10947	市区	优步鑫苑 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10948	市区	优步鑫苑 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10949	市区	优步鑫苑 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10950	市区	御都花园 1 号电房 1#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10951	市区	御都花园 1 号电房 2#变	10	1000	800	800
10952	市区	御都花园 2#电房 1#变	10	800	640	640
10953	市区	御都花园 2#电房 2#变	10	630	504	504
10954	市区	御都花园 2#电房 3#变	10	630	504	504
10955	市区	御都花园 2 号电房 4 号	10	630	504	504
10956	市区	御景湾 1#配电室 1#主变	10	800	640	640
10957	市区	御景湾 1#配电室 2#主变	10	800	640	640
10958	市区	御景湾 2#配电室 1#主变	10	800	640	640
10959	市区	御景湾 2#配电室 2#主变	10	800	640	640
10960	市区	御景湾 3#配电室 1#主变	10	800	640	640
10961	市区	御景湾 3#配电室 2#主变	10	800	640	640
10962	市区	御景湾二期 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10963	市区	御景湾二期 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10964	市区	御景湾二期 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10965	市区	御景湾二期 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10966	市区	裕隆雅居 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10967	市区	裕隆雅居 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10968	市区	裕隆雅居 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10969	市区	裕隆雅居 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10970	市区	裕隆雅居 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10971	市区	裕隆雅居 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10972	市区	裕隆雅居 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10973	市区	裕隆雅居 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10974	市区	袁巷	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10975	市区	园中路	10	400	320	320
10976	市区	越河花园	10	315	252	252
10977	市区	越河街二	10	400	320	320
10978	市区	月湖村小区 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10979	市区	月湖村小区 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10980	市区	月湖花园	10	400	320	320
10981	市区	月湖花园二	10	315	252	252
10982	市区	悦河湾 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10983	市区	悦河湾 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10984	市区	悦河湾 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10985	市区	悦河湾 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10986	市区	悦河湾 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10987	市区	悦河湾 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10988	市区	悦河湾 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10989	市区	悦河湾 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10990	市区	悦澜苑 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10991	市区	悦澜苑 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10992	市区	悦澜苑 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10993	市区	悦澜苑 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10994	市区	悦澜苑 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
10995	市区	悦澜苑 5 号配电室 2 号变	10	800	640	640
10996	市区	悦澜苑 5 号配电室 3 号变	10	800	640	640
10997	市区	悦澜苑 5 号配电室 4 号变	10	800	640	640
10998	市区	悦秀园小区 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
10999	市区	悦秀园小区 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
11000	市区	悦秀园小区 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
11001	市区	悦秀园小区 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
11002	市区	悦秀园小区 2 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
11003	市区	悦秀园小区 2 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
11004	市区	悦秀园小区 2 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
11005	市区	悦秀园小区 2 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
11006	市区	悦园 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
11007	市区	悦园 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
11008	市区	悦园 1 号配电室 3 号变	10	800	640	640
11009	市区	悦园 1 号配电室 4 号变	10	800	640	640
11010	市区	悦园 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
11011	市区	悦园 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
11012	市区	悦园 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
11013	市区	悦园 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
11014	市区	云岗小区（一）	10	400	320	320
11015	市区	云河湾家苑 1#电房 1#变	10	1000	800	800
11016	市区	云河湾家苑 1#电房 2#变	10	1000	800	800
11017	市区	云河湾家苑 2#电房 1#变	10	800	640	640
11018	市区	云河湾家苑 2#电房 2#变	10	800	640	640
11019	市区	云河湾家苑 3 号电房 1 号变	10	1000	800	800
11020	市区	云河湾家苑 3 号电房 2 号变	10	1000	800	800
11021	市区	章村 03 号变	10	160	128	128
11022	市区	张许小区 1#电房 1#变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11023	市区	张许小区 1#电房 2#变	10	1000	800	800
11024	市区	张许小区 1#电房 3#变	10	1000	800	800
11025	市区	张许小区 1#电房 4#变	10	1000	800	800
11026	市区	张许小区 2#电房 1#变	10	1000	800	800
11027	市区	张许小区 2#电房 2#变	10	1000	800	800
11028	市区	张许小区 2#电房 3#变	10	1000	800	800
11029	市区	张许小区 2#电房 4#变	10	1000	800	800
11030	市区	张许小区 3#电房 1#变	10	1000	800	800
11031	市区	张许小区 3#电房 2#变	10	1000	800	800
11032	市区	张许小区 3#电房 3#变	10	1000	800	800
11033	市区	张许小区 3#电房 4#变	10	1000	800	800
11034	市区	张许小区二期 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
11035	市区	张许小区二期 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
11036	市区	张许小区二期 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
11037	市区	张许小区二期 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
11038	市区	张许小区二期 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
11039	市区	张许小区二期 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
11040	市区	张许小区二期 2 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
11041	市区	张许小区二期 2 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
11042	市区	张许小区二期 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
11043	市区	张许小区二期 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
11044	市区	张许小区二期 3 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
11045	市区	张许小区二期 3 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
11046	市区	张许小区二期 4 号配电室 1 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11047	市区	张许小区二期 4 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
11048	市区	张许小区二期 4 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
11049	市区	张许小区二期 4 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
11050	市区	赵魏村（二）	10	315	252	252
11051	市区	赵魏村委会	10	400	320	320
11052	市区	赵庄南	10	200	160	160
11053	市区	照临 04 号变	10	200	160	160
11054	市区	镇大公路	10	400	320	320
11055	市区	镇大公路东	10	200	160	160
11056	市区	镇大公路西	10	400	320	320
11057	市区	镇江工商银行大港支行	10	400	320	320
11058	市区	镇南新村二	10	400	320	320
11059	市区	镇南新村三	10	400	320	320
11060	市区	镇南新村五	10	400	320	320
11061	市区	镇政府二	10	400	320	320
11062	市区	中学站	10	630	504	504
11063	市区	中央公园 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
11064	市区	中央公园 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
11065	市区	中央公园 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
11066	市区	中央公园 2 号配电室 2 号变	10	1000	727	727
11067	市区	中央公园 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
11068	市区	中央公园 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
11069	市区	中央公园 4 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
11070	市区	中央公园 4 号配电室 2 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11071	市区	周付桂箱变	10	400	320	320
11072	市区	竹柳厂变	10	315	252	252
11073	市区	庄基中心河 2 号	10	400	320	320
11074	市区	庄徐河 1 号	10	400	320	320
11075	市区	紫竹苑 1#电房 1#主变	20	1000	800	800
11076	市区	紫竹苑 1#电房 2#变	20	1000	800	800
11077	市区	紫竹苑 1#电房 3#变	20	800	640	640
11078	市区	紫竹苑 1#电房 4#变	20	800	640	640
11079	市区	紫竹苑 2#电房 1#变	20	1000	800	800
11080	市区	紫竹苑 2#电房 2#主变	20	1000	800	800
11081	市区	紫竹苑 2#电房 3#	20	800	640	640
11082	市区	紫竹苑 2#电房 4#变	20	800	640	640
11083	市区	紫竹苑 3#电房 1#变	20	1000	800	800
11084	市区	紫竹苑 3#电房 2#主变	20	1000	800	800
11085	市区	紫竹苑 3#电房 3#变	20	1000	800	800
11086	市区	紫竹苑 3#电房 4#变	20	1000	800	800
11087	市区	紫竹苑 4#电房 1#变	20	1000	800	800
11088	市区	紫竹苑 4#电房 2#变	20	1000	800	800
11089	市区	紫竹苑 4#电房 3#主变	20	1000	800	800
11090	市区	紫竹苑 4#电房 4#变	20	1000	800	800
11091	市区	紫竹苑 5#电房 1#变	20	800	640	640
11092	市区	紫竹苑 5#电房 2#主变	20	1000	800	800
11093	市区	紫竹苑 5#电房 3#变	20	800	640	640
11094	市区	紫竹苑 5#电房 4#变	20	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11095	市区	宗张 03 号变	10	200	160	160
11096	市区	宗张 05 号变	10	200	160	160
11097	市区	钻石铭苑 1#电房 1#变	10	1000	800	800
11098	市区	钻石铭苑 1#电房 2#	10	1000	800	800
11099	市区	钻石铭苑 2#电房 2#变	10	1000	800	800
11100	市区	钻石铭苑 2#电房 4#变	10	1000	800	800
11101	市区	钻石铭苑 3 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
11102	市区	钻石铭苑 3 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
11103	市区	钻石铭苑 4 号配电室 1 号变	10	800	640	640
11104	市区	钻石铭苑 4 号配电室 2 号变	10	800	640	640
11105	市区	钻石铭苑 4 号配电室 3 号变	10	800	640	640
11106	市区	钻石铭苑 4 号配电室 4 号变	10	800	640	640
11107	市区	钻石名苑 2#电房 1#	10	1000	800	800
11108	市区	钻石名苑 2#电房 3#变	10	1000	800	800
11109	市区	左湖村	10	400	320	320
11110	市区	左湖村二	10	400	320	320
11111	市区	左湖陶瓷城	10	400	320	320
11112	市区	毓秀雅居 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
11113	市区	毓秀雅居 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
11114	市区	毓秀雅居 1 号箱变主变	10	400	320	320
11115	市区	谏壁北吕新村	10	400	256	256
11116	市区	谏壁滨河路	10	400	160	160
11117	市区	谏壁滨河路二	10	200	134	134
11118	市区	谏壁东京村上下张组二	10	400	240	240

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11119	市区	谏壁河东	10	400	289	289
11120	市区	谏壁粮山村粮山组三	10	400	320	320
11121	市区	谏壁粮山村粮四组	10	400	320	320
11122	市区	谏壁马湾村一组	10	400	311	311
11123	市区	谏壁南街	10	400	320	320
11124	市区	谏壁南头巷	10	400	320	320
11125	市区	谏壁南谢组	10	400	320	320
11126	市区	谏壁桥箱变	10	630	504	504
11127	市区	谏壁上下张组	10	400	309	309
11128	市区	谏壁上元村	10	315	161	161
11129	市区	谏壁西街	10	400	320	320
11130	市区	谏壁下于村南	10	100	80	80
11131	市区	谏壁小刘组	10	400	320	320
11132	市区	谏壁小山	10	315	229	229
11133	市区	谏壁小山二	10	400	303	303
11134	市区	谏壁小学	10	400	320	320
11135	市区	谏壁新村	10	400	320	320
11136	市区	谏壁新村二	10	400	320	320
11137	市区	谏壁新街	10	400	320	320
11138	市区	谏壁影剧院二箱变	10	630	504	504
11139	市区	谏壁影剧院箱变	10	630	504	504
11140	市区	谏壁友谊新村	10	400	320	320
11141	市区	谏壁镇中花园临时用电箱	10	400	320	320
11142	市区	谏电二村一	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11143	市区	芸都尚院 1 号配电室 1 号变	10	800	640	640
11144	市区	芸都尚院 1 号配电室 2 号变	10	800	640	640
11145	市区	芸都尚院 2 号配电室 1 号变	10	800	640	640
11146	市区	芸都尚院 2 号配电室 2 号变	10	800	640	640
11147	市区	芸都尚院 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
11148	市区	芸都尚院 2 号配电室 4 号变	10	800	640	640
11149	市区	芸都尚院 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
11150	市区	芸都尚院 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
11151	市区	芸都尚院 3 号配电室 3 号变	10	800	640	640
11152	市区	芸都尚院 3 号配电室 4 号变	10	800	640	640
11153	市区	怡人家园	10	630	504	504
11154	市区	珑悦苑 1 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
11155	市区	珑悦苑 1 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
11156	市区	珑悦苑 1 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
11157	市区	珑悦苑 1 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
11158	市区	珑悦苑 2 配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
11159	市区	珑悦苑 2 配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
11160	市区	珑悦苑 2 配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
11161	市区	珑悦苑 2 配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
11162	市区	珑悦苑 3 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
11163	市区	珑悦苑 3 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
11164	市区	珑悦苑 3 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
11165	市区	珑悦苑 3 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
11166	市区	珑悦苑 4 号配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11167	市区	珑悦苑 4 号配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
11168	市区	珑悦苑 4 号配电室 3 号变配电变压器	10	800	640	640
11169	市区	珑悦苑 4 号配电室 4 号变配电变压器	10	800	640	640
11170	市区	旌德里	10	400	297	297
11171	市区	旌德里北	10	400	320	320
11172	市区	旌德里中	10	400	291	291
11173	市区	皓月苑 1 号配电室 1 号主变	10	630	504	504
11174	市区	皓月苑 1 号配电室 2 号主变	10	630	504	504
11175	市区	皓月苑 1 号配电室 3 号主变	10	630	504	504
11176	市区	皓月苑 1 号配电室 4 号主变	10	630	504	504
11177	市区	皓月苑 2 号配电室 1 号主变	10	800	640	640
11178	市区	皓月苑 2 号配电室 2 号主变	10	800	640	640
11179	市区	皓月苑 2 号配电室 3 号主变	10	800	640	640
11180	市区	皓月苑 2 号配电室 4 号主变	10	800	640	640
11181	市区	皓月苑 3 号配电室 1 号主变	10	1000	800	800
11182	市区	皓月苑 3 号配电室 2 号主变	10	1000	800	800
11183	市区	皓月苑 3 号配电室 3 号主变	10	1000	800	800
11184	市区	皓月苑 3 号配电室 4 号主变	10	1000	800	800
11185	市区	皓月苑 4 号配电室 1 号主变	10	1000	800	800
11186	市区	皓月苑 4 号配电室 2 号主变	10	1000	800	800
11187	市区	皓月苑 4 号配电室 3 号主变	10	1000	800	800
11188	市区	皓月苑 4 号配电室 4 号主变	10	1000	800	800
11189	市区	皓月苑 5 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
11190	市区	皓月苑 5 号配电室 2 号主变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11191	市区	皓月苑 6 号配电室 1 号主变	10	800	640	640
11192	市区	皓月苑 6 号配电室 2 号主变	10	800	640	640
11193	市区	皓月苑 6 号配电室 4 号主变	10	800	640	640
11194	市区	零山街 1 号箱变	10	500	400	400
11195	市区	零山街 2 号箱变	10	500	400	400
11196	市区	零山街 3 号箱变	10	500	400	400
11197	市区	零山街 4 号箱变	10	500	400	400
11198	市区	零山新村电房 1#变	10	500	400	400
11199	市区	零山新村电房 2#变	10	500	400	400
11200	丹阳	21#箱变（8#岛）	20	250	200	200
11201	丹阳	22#箱变（7#岛）	20	315	252	252
11202	丹阳	24#箱变（5#岛）	20	400	320	320
11203	丹阳	25#箱变	20	630	504	504
11204	丹阳	36#箱变	20	400	320	320
11205	丹阳	44#箱变（4#岛）	20	400	320	320
11206	丹阳	47#箱变	20	315	252	252
11207	丹阳	6#供电所	10	400	320	320
11208	丹阳	A1#箱变	20	630	504	504
11209	丹阳	◆u 背后北	10	200	0	0
11210	丹阳	爱家尚城 1#配电室 1#变压器	10	800	640	640
11211	丹阳	爱家尚城 1#配电室 2#变压器	10	800	640	640
11212	丹阳	爱家尚城 2#配电室 1#变压器	10	800	640	640
11213	丹阳	爱家尚城 2#配电室 2#变压器	10	800	640	640
11214	丹阳	爱家尚城 2#配电室 3#变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11215	丹阳	爱家尚城 2#配电室 4#变压器	10	800	640	640
11216	丹阳	爱家尚城 3#配电室 1#变压器	10	800	640	640
11217	丹阳	爱家尚城 3#配电室 3#变压器	10	800	640	640
11218	丹阳	爱家尚城 3#配电室 4#变压器	10	800	640	640
11219	丹阳	爱家尚城 4#配电室 1#变压器	10	800	640	640
11220	丹阳	爱家尚城 4#配电室 2#变压器	10	800	640	640
11221	丹阳	爱家尚城 4#配电室 3#变压器	10	800	640	640
11222	丹阳	爱家尚城 4#配电室 4#变压器	10	800	640	640
11223	丹阳	爱家尚城 5#配电室 1#变	10	800	640	640
11224	丹阳	爱家尚城 5#配电室 2#变	10	800	640	640
11225	丹阳	爱家尚城 5#配电室 3#变	10	800	640	640
11226	丹阳	爱家尚城 5#配电室 4#变	10	800	640	640
11227	丹阳	爱家尚城 6#配电室 1#变	10	800	640	640
11228	丹阳	爱家尚城 6#配电室 2#变	10	800	640	640
11229	丹阳	爱家尚城 6#配电室 3#变	10	800	640	640
11230	丹阳	爱家尚城 6#配电室 4#变	10	800	640	640
11231	丹阳	爱家尚城 7#配电室 1#变	10	800	640	640
11232	丹阳	爱家尚城 7#配电室 2#变	10	800	640	640
11233	丹阳	爱家尚城 7#配电室 3#变	10	800	640	640
11234	丹阳	爱家尚城 7#配电室 4#变	10	800	640	640
11235	丹阳	爱家尚城三期 1#配电室 1#变	10	800	640	640
11236	丹阳	爱家尚城三期 1#配电室 2#变	10	800	640	640
11237	丹阳	爱家尚城三期 2#配电室 1#变	10	800	640	640
11238	丹阳	爱家尚城三期 2#配电室 2#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11239	丹阳	爱家尚城三期 2#配电室 3#变	10	800	640	640
11240	丹阳	爱家尚城三期 2#配电室 4#变	10	800	640	640
11241	丹阳	爱家尚城三期 3#配电室 1#变	10	800	640	640
11242	丹阳	爱家尚城三期 3#配电室 2#变	10	800	640	640
11243	丹阳	爱家尚城三期 3#配电室 3#变	10	800	640	640
11244	丹阳	爱家尚城三期 3#配电室 4#变	10	800	640	640
11245	丹阳	安达住宅	10	400	320	320
11246	丹阳	安东北	10	400	193	193
11247	丹阳	安东村	10	400	189	189
11248	丹阳	安东西	10	200	160	160
11249	丹阳	安乐村富民新村	10	400	320	320
11250	丹阳	安乐村红星村	10	400	320	320
11251	丹阳	安乐村六队变	10	400	320	320
11252	丹阳	安乐村六队变 2#	10	400	320	320
11253	丹阳	安乐村南山圩埭	10	400	320	320
11254	丹阳	安乐村桃花港	10	500	400	400
11255	丹阳	安乐红星小学	10	630	504	504
11256	丹阳	安乐七组	10	400	320	320
11257	丹阳	安乐十二队 2#	10	400	320	320
11258	丹阳	安乐十二队配变	10	400	320	320
11259	丹阳	安乐十一队	10	400	281	281
11260	丹阳	安乐十一队 2#	10	400	320	320
11261	丹阳	安乐十一队 3#	10	400	280	280
11262	丹阳	安乐四队	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11263	丹阳	安乐五组	10	400	320	320
11264	丹阳	安民村安民新村	10	400	320	320
11265	丹阳	安民村郭家埭	10	400	320	320
11266	丹阳	安民村永盛埭	10	400	320	320
11267	丹阳	安民新村 2#	10	400	320	320
11268	丹阳	岸北南	10	400	320	320
11269	丹阳	岸沟上	10	400	320	320
11270	丹阳	岸里村	10	400	208	208
11271	丹阳	岸桥队	10	200	117	117
11272	丹阳	岸头西	10	400	281	281
11273	丹阳	岸西村北	10	400	320	320
11274	丹阳	澳宝大厦	10	400	320	320
11275	丹阳	澳都花城 1#配电房 1#	10	1000	800	800
11276	丹阳	澳都花城 1#配电房 2#	10	1000	800	800
11277	丹阳	澳都花城 1#配电房 3#	10	1000	800	800
11278	丹阳	澳都花城 1#配电房保安变	10	315	252	252
11279	丹阳	澳都花城 2#配电房 1#	10	1000	800	800
11280	丹阳	澳都花城 2#配电房 2#	10	1000	800	800
11281	丹阳	澳都花城 2#配电房 3#	10	1000	800	800
11282	丹阳	芭桥帽丁村	10	400	250	250
11283	丹阳	芭山村八圩变	10	400	320	320
11284	丹阳	芭山村变	10	400	320	320
11285	丹阳	芭山村前进果园	10	200	160	160
11286	丹阳	芭山村前进站	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11287	丹阳	芭山村桃园圩	10	400	320	320
11288	丹阳	芭山一队	10	400	320	320
11289	丹阳	八耳家	10	400	320	320
11290	丹阳	八亩塘	10	400	307	307
11291	丹阳	八站	10	200	160	160
11292	丹阳	八字桥村八字桥变	10	400	320	320
11293	丹阳	八字桥村十四圩埭变	10	400	320	320
11294	丹阳	八字桥村新村变	10	400	320	320
11295	丹阳	八字桥南	10	400	148	148
11296	丹阳	八圩埭东	10	400	320	320
11297	丹阳	巴桥河北	10	200	160	160
11298	丹阳	巴桥河东	10	400	87	87
11299	丹阳	坝头	10	400	210	210
11300	丹阳	坝头 1#	10	400	320	320
11301	丹阳	坝头村	10	200	54	54
11302	丹阳	坝头前	10	400	320	320
11303	丹阳	坝头西	10	315	91	91
11304	丹阳	白杜塘	10	200	108	108
11305	丹阳	白果树	10	400	320	320
11306	丹阳	白鹤高新技术产业配变	10	630	504	504
11307	丹阳	白鹤公租房配电房 02	10	630	504	504
11308	丹阳	白鹤公租房配电房 1#	10	630	504	504
11309	丹阳	白鹤路	10	400	254	254
11310	丹阳	白基村	10	400	169	169

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11311	丹阳	白鸡庄	10	400	320	320
11312	丹阳	白鸡庄 17 队	10	400	320	320
11313	丹阳	白鸡庄北	10	400	320	320
11314	丹阳	白鸡庄北 2#	10	200	160	160
11315	丹阳	白鸡庄河	10	400	320	320
11316	丹阳	白鸡庄南	10	400	320	320
11317	丹阳	白龙路东	10	400	320	320
11318	丹阳	白龙寺村 1#综合变	10	100	80	80
11319	丹阳	白龙一队变	10	400	320	320
11320	丹阳	白鹿蒋甲	10	400	125	125
11321	丹阳	白马村南片变	10	400	2	2
11322	丹阳	白马村委	10	400	320	320
11323	丹阳	白马岗东	10	400	208	208
11324	丹阳	白马岗综合变	10	400	244	244
11325	丹阳	白土尧灯北	10	400	320	320
11326	丹阳	白兔村委	10	400	282	282
11327	丹阳	白兔公用变	10	400	320	320
11328	丹阳	白兔站公用	10	200	160	160
11329	丹阳	白洋湾农业	10	400	320	320
11330	丹阳	白栎村	10	200	109	109
11331	丹阳	白栎农业	10	400	320	320
11332	丹阳	白栎西	10	400	253	253
11333	丹阳	百合苑公用 1#	10	500	400	400
11334	丹阳	百合苑公用 2#	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11335	丹阳	百花路西	10	400	320	320
11336	丹阳	百花新村	10	630	504	504
11337	丹阳	百花新村东箱变	10	400	320	320
11338	丹阳	百花园	10	315	252	252
11339	丹阳	板桥公用	10	400	320	320
11340	丹阳	包家庵变	10	400	312	312
11341	丹阳	包舍村塘门村	10	400	291	291
11342	丹阳	包舍村西片	10	400	294	294
11343	丹阳	包舍东站（包舍村委）	10	200	160	160
11344	丹阳	包舍西站（包舍村）	10	100	69	69
11345	丹阳	包舍小上庄	10	200	57	57
11346	丹阳	堡头山 2#	10	400	320	320
11347	丹阳	堡头山北	10	400	320	320
11348	丹阳	宝山王家北	10	400	320	320
11349	丹阳	报社住宅变	10	200	160	160
11350	丹阳	北大村南岗配变	10	400	288	288
11351	丹阳	北大街	10	400	320	320
11352	丹阳	北大街 1#	10	400	320	320
11353	丹阳	北大街西	10	400	320	320
11354	丹阳	北大街西 2#	10	630	504	504
11355	丹阳	北大街西 3#	10	630	504	504
11356	丹阳	北二环路	10	315	252	252
11357	丹阳	北方村	10	400	285	285
11358	丹阳	北岗配变	10	400	246	246

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11359	丹阳	北高头	10	100	23	23
11360	丹阳	北后街	10	200	123	123
11361	丹阳	北环路 10#	10	400	320	320
11362	丹阳	北环路 5#公用	10	400	320	320
11363	丹阳	北环路 6#公用	10	400	320	320
11364	丹阳	北角落	10	400	320	320
11365	丹阳	北角落南	10	400	295	295
11366	丹阳	北陵北配变	10	200	1	1
11367	丹阳	北陵西	10	400	102	102
11368	丹阳	北门头	10	200	42	42
11369	丹阳	北墓站	10	200	160	160
11370	丹阳	北弄公用	10	630	504	504
11371	丹阳	北舍村	10	400	35	35
11372	丹阳	北舍西	10	400	320	320
11373	丹阳	北塘北变	10	200	114	114
11374	丹阳	北塘村变	10	400	308	308
11375	丹阳	北湾村变	10	400	183	183
11376	丹阳	北魏北	10	200	143	143
11377	丹阳	北魏村	10	200	160	160
11378	丹阳	北魏家村	10	400	190	190
11379	丹阳	北魏南	10	400	320	320
11380	丹阳	北魏南 2#	10	400	320	320
11381	丹阳	北魏西	10	200	131	131
11382	丹阳	北魏中	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11383	丹阳	北贤街	10	400	320	320
11384	丹阳	北贤街南	10	400	320	320
11385	丹阳	北洋电站	10	400	320	320
11386	丹阳	北野田变	10	200	122	122
11387	丹阳	北苑公用	10	400	320	320
11388	丹阳	奔沟村奔沟	10	200	32	32
11389	丹阳	奔沟村前戴庄	10	400	155	155
11390	丹阳	奔沟村束家	10	400	104	104
11391	丹阳	奔沟村张家	10	200	20	20
11392	丹阳	奔沟桥	10	400	51	51
11393	丹阳	奔沟桥南	10	400	294	294
11394	丹阳	奔沟戎家村	10	200	131	131
11395	丹阳	奔沟站	10	200	160	160
11396	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 1#变	10	800	640	640
11397	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 2#变	10	800	0	0
11398	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 3#变	10	800	640	640
11399	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 4#	10	800	0	0
11400	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 1#变	10	800	640	640
11401	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 2#变	10	800	0	0
11402	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 3#	10	800	640	640
11403	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 4#	10	800	0	0
11404	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 1#变	10	800	640	640
11405	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 2#	10	800	0	0
11406	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 3#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11407	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 4#	10	800	0	0
11408	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 1#	10	800	640	640
11409	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 2#变	10	800	0	0
11410	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 3#	10	800	640	640
11411	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 4#变	10	800	0	0
11412	丹阳	碧桂园北区 5#配电房 1#变	10	800	640	640
11413	丹阳	碧桂园北区 5#配电房 2#	10	800	0	0
11414	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 1#	10	800	640	640
11415	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 2#变	10	800	0	0
11416	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 3#变	10	800	640	640
11417	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 4#变	10	800	0	0
11418	丹阳	碧桂园南区 1#配电房 1#变	10	630	504	504
11419	丹阳	碧桂园南区 1#配电房 2#变	10	630	0	0
11420	丹阳	碧桂园南区 10#配电房 1#变	10	800	0	0
11421	丹阳	碧桂园南区 10#配电房 2#变	10	800	640	640
11422	丹阳	碧桂园南区 10#配电房 3#变	10	800	0	0
11423	丹阳	碧桂园南区 10#配电房 4#变	10	800	640	640
11424	丹阳	碧桂园南区 2#配电房 1#变	10	800	640	640
11425	丹阳	碧桂园南区 2#配电房 2#变	10	800	0	0
11426	丹阳	碧桂园南区 2#配电房 3#变	10	800	640	640
11427	丹阳	碧桂园南区 2#配电房 4#变	10	800	0	0
11428	丹阳	碧桂园南区 3#配电房 1#变	10	800	640	640
11429	丹阳	碧桂园南区 3#配电房 2#变	10	800	0	0
11430	丹阳	碧桂园南区 4#配电房 1#变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11431	丹阳	碧桂园南区 4#配电房 2#变	10	630	0	0
11432	丹阳	碧桂园南区 5#配电房 1#变	10	630	504	504
11433	丹阳	碧桂园南区 5#配电房 2#变	10	630	0	0
11434	丹阳	碧桂园南区 6#配电房 1#变	10	800	0	0
11435	丹阳	碧桂园南区 6#配电房 2#变	10	800	640	640
11436	丹阳	碧桂园南区 7#配电房 1#变	10	800	0	0
11437	丹阳	碧桂园南区 7#配电房 2#变	10	800	640	640
11438	丹阳	碧桂园南区 8#配电房 1#变	10	800	0	0
11439	丹阳	碧桂园南区 8#配电房 2#变	10	800	640	640
11440	丹阳	碧桂园南区 9#配电房 1#	10	800	0	0
11441	丹阳	碧桂园南区 9#配电房 2#变	10	800	640	640
11442	丹阳	碧水兰庭 1#	10	500	400	400
11443	丹阳	碧水兰庭 1#箱变	10	630	473	473
11444	丹阳	碧水兰庭 2#	10	800	640	640
11445	丹阳	碧水兰庭 2#箱变	10	630	504	504
11446	丹阳	碧水兰庭 3#箱变	10	630	504	504
11447	丹阳	标龙 1#	10	630	504	504
11448	丹阳	标龙 1#配电室 1#变	10	1250	1000	1000
11449	丹阳	标龙 1#配电室 2#变	10	1250	1000	1000
11450	丹阳	标龙 2#配电室 1#变	10	1250	1000	1000
11451	丹阳	标龙 2#配电室 2#变	10	1250	1000	1000
11452	丹阳	标龙 2#配电室 3#变	10	800	640	640
11453	丹阳	标龙 2#配电室 4#变	10	800	640	640
11454	丹阳	滨河凤凰城 1#配电室 1#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11455	丹阳	滨河凤凰城 1#配电室 2#变	10	800	0	0
11456	丹阳	滨河凤凰城 1#配电室 3#变	10	800	640	640
11457	丹阳	滨河凤凰城 1#配电室 4#变	10	800	0	0
11458	丹阳	滨河凤凰城 2#配电室 1#变	10	800	640	640
11459	丹阳	滨河凤凰城 2#配电室 2#变	10	800	0	0
11460	丹阳	滨河凤凰城 2#配电室 3#变	10	800	640	640
11461	丹阳	滨河凤凰城 2#配电室 4#变	10	800	0	0
11462	丹阳	滨河凤凰城 3#配电室 1#变	10	800	640	640
11463	丹阳	滨河凤凰城 3#配电室 2#变	10	800	0	0
11464	丹阳	滨河凤凰城 3#配电室 3#变	10	800	640	640
11465	丹阳	滨河凤凰城 3#配电室 4#变	10	800	0	0
11466	丹阳	滨河凤凰城 4#配电室 1#变	10	800	640	640
11467	丹阳	滨河凤凰城 4#配电室 2#变	10	800	0	0
11468	丹阳	滨河凤凰城 4#配电室 3#变	10	800	640	640
11469	丹阳	滨河凤凰城 4#配电室 4#变	10	800	0	0
11470	丹阳	滨河中路	10	200	116	116
11471	丹阳	滨江村红江村北四圩埭	10	400	296	296
11472	丹阳	滨江村红江村朱家村变	10	400	303	303
11473	丹阳	滨江村江滨村江滨村	10	400	320	320
11474	丹阳	滨江村江滨村王家巷	10	400	320	320
11475	丹阳	滨江村江滨村徐家村	10	200	133	133
11476	丹阳	滨江村委钱家湾南	10	400	320	320
11477	丹阳	滨江东新村变	10	400	252	252
11478	丹阳	滨江九队	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11479	丹阳	滨江新城 1#	10	500	400	400
11480	丹阳	滨江新城 2#	10	500	400	400
11481	丹阳	滨江新城 3#	10	500	400	400
11482	丹阳	滨江新城 4#	10	500	400	400
11483	丹阳	滨江新城 5#	10	500	400	400
11484	丹阳	滨江新城 6#	10	400	320	320
11485	丹阳	滨江新城配电房 1#变	10	800	640	640
11486	丹阳	滨江新城配电房 2#变	10	800	640	640
11487	丹阳	滨江新村北 2#	10	400	320	320
11488	丹阳	滨江新村南	10	630	504	504
11489	丹阳	滨江新村南东	10	400	320	320
11490	丹阳	滨江新村南西 2#	10	400	320	320
11491	丹阳	滨江新村南西变	10	400	320	320
11492	丹阳	滨江新村西箱变	10	500	400	400
11493	丹阳	滨江站	10	100	80	80
11494	丹阳	宾馆新村	10	315	252	252
11495	丹阳	伯威商城北	10	400	320	320
11496	丹阳	伯威商城南	10	400	320	320
11497	丹阳	泊亭村	10	400	139	139
11498	丹阳	泊亭村北	10	200	84	84
11499	丹阳	哺房公用	10	400	320	320
11500	丹阳	哺房公用 2#(预投)	10	400	320	320
11501	丹阳	埠头北	10	200	74	74
11502	丹阳	埠头变	10	400	200	200

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11503	丹阳	不夜城 1#变	10	400	320	320
11504	丹阳	不夜城 2#箱变 07	10	500	400	400
11505	丹阳	布厂宿舍 1#	10	200	160	160
11506	丹阳	布厂宿舍 2#	10	200	160	160
11507	丹阳	布厂宿舍 3#	10	160	128	128
11508	丹阳	步家村	10	400	251	251
11509	丹阳	步家东变	10	400	291	291
11510	丹阳	步甲村	10	400	289	289
11511	丹阳	步甲东	10	400	211	211
11512	丹阳	步甲加工厂	10	400	268	268
11513	丹阳	步甲加工厂 2#	10	400	320	320
11514	丹阳	步甲南	10	200	113	113
11515	丹阳	步巷	10	400	254	254
11516	丹阳	步巷西	10	400	320	320
11517	丹阳	步行街 1#01003	10	315	252	252
11518	丹阳	步行街 2#001003	10	400	320	320
11519	丹阳	步行街 3#004004	10	400	320	320
11520	丹阳	步行街 4#004005	10	500	400	400
11521	丹阳	步行街 5#005006	10	630	504	504
11522	丹阳	财政局住宅	10	200	160	160
11523	丹阳	采甲岸	10	200	160	160
11524	丹阳	菜场	10	400	320	320
11525	丹阳	菜场变	10	400	320	320
11526	丹阳	菜场南	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11527	丹阳	菜市场	10	200	160	160
11528	丹阳	菜市场北	10	400	292	292
11529	丹阳	菜市场变	10	400	292	292
11530	丹阳	菜市场东	10	400	320	320
11531	丹阳	蔡村	10	160	56	56
11532	丹阳	蔡村东	10	200	131	131
11533	丹阳	蔡东村	10	400	244	244
11534	丹阳	蔡基	10	400	320	320
11535	丹阳	蔡基站	10	200	160	160
11536	丹阳	蔡家村	10	200	3	3
11537	丹阳	蔡家庄	10	200	40	40
11538	丹阳	蔡家庄南	10	200	160	160
11539	丹阳	蔡塔村滨河路	10	400	290	290
11540	丹阳	蔡塔村蔡塔村委	10	400	320	320
11541	丹阳	蔡塔村蔡塔西	10	200	118	118
11542	丹阳	蔡塔村蔡塔新村	10	400	320	320
11543	丹阳	蔡塔村丛杨北	10	100	15	15
11544	丹阳	蔡塔村丛杨东	10	160	106	106
11545	丹阳	蔡塔村丛杨南	10	400	320	320
11546	丹阳	蔡塔村戴家村	10	400	282	282
11547	丹阳	蔡塔村鼎泰北	10	200	112	112
11548	丹阳	蔡塔村东张东	10	200	147	147
11549	丹阳	蔡塔村东张南	10	400	180	180
11550	丹阳	蔡塔村芳巷北	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11551	丹阳	蔡塔村芳巷南	10	400	232	232
11552	丹阳	蔡塔村供电所 1#	10	400	320	320
11553	丹阳	蔡塔村供电所 5#	10	500	338	338
11554	丹阳	蔡塔村供电所北	10	400	320	320
11555	丹阳	蔡塔村后杨村	10	315	252	252
11556	丹阳	蔡塔村后张村	10	160	63	63
11557	丹阳	蔡塔村姜家村	10	400	320	320
11558	丹阳	蔡塔村军民桥	10	400	214	214
11559	丹阳	蔡塔村军民西路	10	200	145	145
11560	丹阳	蔡塔村粮管所	10	400	320	320
11561	丹阳	蔡塔村陆家村	10	400	237	237
11562	丹阳	蔡塔村庞家村	10	200	123	123
11563	丹阳	蔡塔村庞家南	10	400	228	228
11564	丹阳	蔡塔村庞王路	10	200	160	160
11565	丹阳	蔡塔村皮箱厂	10	400	237	237
11566	丹阳	蔡塔村祈家前	10	400	232	232
11567	丹阳	蔡塔村前家村	10	400	289	289
11568	丹阳	蔡塔村前张村	10	200	17	17
11569	丹阳	蔡塔村前张东	10	200	125	125
11570	丹阳	蔡塔村沙家村	10	400	300	300
11571	丹阳	蔡塔村邵家西	10	200	92	92
11572	丹阳	蔡塔村沈家村	10	200	160	160
11573	丹阳	蔡塔村沈家西	10	200	43	43
11574	丹阳	蔡塔村食品站	10	160	100	100

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11575	丹阳	蔡塔村王家村	10	200	32	32
11576	丹阳	蔡塔村新河西	10	400	320	320
11577	丹阳	蔡塔村薛家村	10	400	260	260
11578	丹阳	蔡塔村杨家村	10	400	173	173
11579	丹阳	蔡塔村于吉里	10	200	148	148
11580	丹阳	蔡塔村于市村	10	200	139	139
11581	丹阳	蔡塔村于市西	10	200	153	153
11582	丹阳	蔡塔村周市村	10	200	140	140
11583	丹阳	蔡塔村庄家村	10	200	3	3
11584	丹阳	蔡巷村变	10	400	1	1
11585	丹阳	蔡巷西	10	400	89	89
11586	丹阳	蔡巷站	10	200	124	124
11587	丹阳	蔡野田	10	200	101	101
11588	丹阳	蔡庄南站	10	100	80	80
11589	丹阳	藏龙御景 1#配电房 1#变	10	630	504	504
11590	丹阳	藏龙御景 1#配电房 2#变	10	630	504	504
11591	丹阳	藏龙御景 2#配电房 1#变	10	630	504	504
11592	丹阳	藏龙御景 2#配电房 2#变	10	630	504	504
11593	丹阳	藏龙御景 2#配电房 3#变	10	630	504	504
11594	丹阳	藏龙御景 2#配电房 4#变	10	630	504	504
11595	丹阳	藏龙御景 3#配电房 1#变	10	800	640	640
11596	丹阳	藏龙御景 3#配电房 2#变	10	800	640	640
11597	丹阳	藏龙御景 3#配电房 3# 变	10	800	640	640
11598	丹阳	藏龙御景 3#配电房 4#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11599	丹阳	藏龙御景二期 1#配电室 1#变	10	800	640	640
11600	丹阳	藏龙御景二期 1#配电室 2#变	10	800	640	640
11601	丹阳	藏龙御景二期 1#配电室 3#变	10	800	640	640
11602	丹阳	藏龙御景二期 1#配电室 4#变	10	800	640	640
11603	丹阳	藏龙御景二期 2#配电室 1#变	10	800	640	640
11604	丹阳	藏龙御景二期 2#配电室 2#变	10	800	640	640
11605	丹阳	藏龙御景二期 2#配电室 3#变	10	800	640	640
11606	丹阳	藏龙御景二期 2#配电室 4#变	10	800	640	640
11607	丹阳	曹 家	10	200	160	160
11608	丹阳	曹家村	10	200	119	119
11609	丹阳	曹家东	10	400	298	298
11610	丹阳	曹家东 2#	10	400	320	320
11611	丹阳	曹家南	10	400	320	320
11612	丹阳	曹家西	10	400	258	258
11613	丹阳	曹甲电站	10	160	128	128
11614	丹阳	曹甲南	10	100	61	61
11615	丹阳	曹甲西	10	160	5	5
11616	丹阳	曹甲养殖场	10	400	320	320
11617	丹阳	曹巷电站变	10	200	160	160
11618	丹阳	曹巷南	10	400	281	281
11619	丹阳	曹巷农业	10	400	320	320
11620	丹阳	曹庄	10	200	65	65
11621	丹阳	曹庄村	10	400	0	0
11622	丹阳	曹庄西村	10	200	0	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11623	丹阳	草港排涝站	10	400	320	320
11624	丹阳	草塘北	10	400	304	304
11625	丹阳	草塘村	10	400	259	259
11626	丹阳	草塘村邵巷东变	10	400	320	320
11627	丹阳	草塘村睦家村西变	10	400	184	184
11628	丹阳	草鞋庄	10	200	51	51
11629	丹阳	草鞋庄北	10	400	320	320
11630	丹阳	草鞋庄东	10	200	132	132
11631	丹阳	册塘村后册中	10	400	20	20
11632	丹阳	茶场	10	400	256	256
11633	丹阳	查家村北	10	400	292	292
11634	丹阳	产业路 1#配变	10	630	504	504
11635	丹阳	常六东综合变	10	315	252	252
11636	丹阳	常麓北	10	400	78	78
11637	丹阳	常麓村综合变	10	400	240	240
11638	丹阳	常麓六队	10	400	320	320
11639	丹阳	常麓三队	10	400	47	47
11640	丹阳	常麓五队南	10	400	320	320
11641	丹阳	常麓五队综合变	10	400	270	270
11642	丹阳	常麓西 2#箱变	10	630	504	504
11643	丹阳	常麓一队	10	400	216	216
11644	丹阳	常兴二队综合变	10	400	263	263
11645	丹阳	常兴后综合变	10	400	320	320
11646	丹阳	常兴三队综合变	10	400	265	265

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11647	丹阳	常兴四队综合变	10	400	320	320
11648	丹阳	常兴新村综合变	10	400	144	144
11649	丹阳	常兴一队综合变	10	400	311	311
11650	丹阳	常溧东路变	10	400	320	320
11651	丹阳	常溧西路	10	400	320	320
11652	丹阳	常溧西路 3#	10	400	320	320
11653	丹阳	长安村变	10	400	209	209
11654	丹阳	长岸西站	10	50	40	40
11655	丹阳	长春村林家桥村刘基变	10	200	10	10
11656	丹阳	长春村林家桥村聂家村	10	400	320	320
11657	丹阳	长春村腰沟十队变	10	400	320	320
11658	丹阳	长段北 1#变	10	400	246	246
11659	丹阳	长段北变	10	400	320	320
11660	丹阳	长段村南 1#	10	400	320	320
11661	丹阳	长段村前 1#	10	400	259	259
11662	丹阳	长段东	10	400	320	320
11663	丹阳	长段二队	10	200	133	133
11664	丹阳	长段南变	10	400	254	254
11665	丹阳	长段四队	10	160	128	128
11666	丹阳	长沟村变	10	400	320	320
11667	丹阳	长沟村委	10	400	200	200
11668	丹阳	长沟南	10	200	61	61
11669	丹阳	长沟梢	10	400	320	320
11670	丹阳	长江渔场	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11671	丹阳	长江渔场北	10	400	320	320
11672	丹阳	长江渔场北 2#	10	400	320	320
11673	丹阳	长乐 1#变	10	200	160	160
11674	丹阳	长乐 2#	10	500	400	400
11675	丹阳	长湾村睦巷村	10	400	320	320
11676	丹阳	长湾庙头西村	10	400	320	320
11677	丹阳	长委	10	100	80	80
11678	丹阳	长下村	10	400	258	258
11679	丹阳	长下村东	10	200	124	124
11680	丹阳	长巷村	10	400	274	274
11681	丹阳	长巷站	10	400	320	320
11682	丹阳	长埭北	10	400	320	320
11683	丹阳	长鑫公寓	10	630	504	504
11684	丹阳	畅园 3#配电室 1#变	10	800	640	640
11685	丹阳	畅园 3#配电室 2#变	10	800	640	640
11686	丹阳	畅园 3#配电室 3#变	10	800	640	640
11687	丹阳	畅园 3#配电室 4#变	10	800	640	640
11688	丹阳	畅园 4#配电室 1#变	10	800	640	640
11689	丹阳	畅园 4#配电室 2#变	10	800	640	640
11690	丹阳	畅园 4#配电室 3#变	10	800	640	640
11691	丹阳	畅园 4#配电室 4#变	10	800	640	640
11692	丹阳	畅园 5#配电室 1#变	10	800	640	640
11693	丹阳	畅园 5#配电室 2#变	10	800	640	640
11694	丹阳	畅园 5#配电室 3#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11695	丹阳	畅园 5#配电室 4#变	10	800	640	640
11696	丹阳	朝北李村	10	200	160	160
11697	丹阳	朝北配变	10	400	223	223
11698	丹阳	朝华路东	10	400	320	320
11699	丹阳	朝华新村北	10	400	320	320
11700	丹阳	朝华新村东	10	400	320	320
11701	丹阳	朝华新村后	10	400	320	320
11702	丹阳	朝华新村南	10	400	320	320
11703	丹阳	朝华新村前	10	400	320	320
11704	丹阳	朝华新村西	10	400	320	320
11705	丹阳	朝华新村中	10	400	320	320
11706	丹阳	朝西村	10	400	309	309
11707	丹阳	朝西大队	10	400	320	320
11708	丹阳	朝西大队 2#	10	400	320	320
11709	丹阳	朝西路	10	400	320	320
11710	丹阳	朝西站	10	100	80	80
11711	丹阳	朝阳菜场 2#	10	400	320	320
11712	丹阳	朝阳大厦	10	400	320	320
11713	丹阳	朝阳路	10	400	320	320
11714	丹阳	朝阳路 2#	10	400	320	320
11715	丹阳	朝阳桥公用	10	400	320	320
11716	丹阳	朝阳桥西	10	400	320	320
11717	丹阳	朝阳水站	10	100	80	80
11718	丹阳	朝阳新村 2#公用	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11719	丹阳	朝阳新村 2#西	10	400	320	320
11720	丹阳	朝阳新村 3#变	10	400	320	320
11721	丹阳	朝阳新村 4#	10	250	200	200
11722	丹阳	朝阳新村 5#公用	10	400	320	320
11723	丹阳	朝阳新村 6#东	10	315	252	252
11724	丹阳	朝阳新村 6#公用	10	400	320	320
11725	丹阳	朝阳新村公用	10	400	283	283
11726	丹阳	巢家南	10	400	277	277
11727	丹阳	车村中	10	400	320	320
11728	丹阳	车巷村	10	200	2	2
11729	丹阳	车站郭家村	10	400	320	320
11730	丹阳	车站蒋家	10	400	320	320
11731	丹阳	车站蒋家村后	10	400	320	320
11732	丹阳	车站蒋家西	10	400	320	320
11733	丹阳	车站蒋家中	10	400	320	320
11734	丹阳	车站路 1#公用	10	200	160	160
11735	丹阳	车站南	10	200	160	160
11736	丹阳	车站社区	10	200	160	160
11737	丹阳	车站新村	10	200	126	126
11738	丹阳	车站新村 1#单	10	200	146	146
11739	丹阳	车站新村 2#单	10	200	160	160
11740	丹阳	车站新村中	10	200	93	93
11741	丹阳	晨光大队变	10	200	160	160
11742	丹阳	晨阳路单	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11743	丹阳	陈家	10	400	320	320
11744	丹阳	陈家变	10	400	292	292
11745	丹阳	陈家村	10	400	289	289
11746	丹阳	陈家村变	10	200	30	30
11747	丹阳	陈家村配变	10	400	174	174
11748	丹阳	陈家里东	10	200	143	143
11749	丹阳	陈家南	10	400	320	320
11750	丹阳	陈家南 2#	10	400	320	320
11751	丹阳	陈家南 3#	10	400	320	320
11752	丹阳	陈家南配变	10	400	320	320
11753	丹阳	陈家弄	10	400	320	320
11754	丹阳	陈家松柯北配变	10	400	320	320
11755	丹阳	陈家松柯村	10	400	236	236
11756	丹阳	陈家西	10	400	320	320
11757	丹阳	陈家埭 2#	10	400	320	320
11758	丹阳	陈荣村	10	200	15	15
11759	丹阳	陈荣村北	10	400	320	320
11760	丹阳	陈山北	10	200	160	160
11761	丹阳	陈山村	10	200	96	96
11762	丹阳	陈山南	10	200	160	160
11763	丹阳	陈山西	10	400	320	320
11764	丹阳	陈巷村	10	400	320	320
11765	丹阳	陈巷村变	10	200	118	118
11766	丹阳	陈巷东	10	400	184	184

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11767	丹阳	陈巷南	10	400	320	320
11768	丹阳	陈野田	10	200	134	134
11769	丹阳	陈庄	10	400	1	1
11770	丹阳	陈庄村	10	400	140	140
11771	丹阳	衬衫厂公用	10	630	504	504
11772	丹阳	城北八队变	10	400	259	259
11773	丹阳	城北八队东	10	400	320	320
11774	丹阳	城北八队后	10	200	160	160
11775	丹阳	城北八队西	10	400	306	306
11776	丹阳	城北九队变	10	400	291	291
11777	丹阳	城北九队后	10	400	320	320
11778	丹阳	城北九队南	10	400	293	293
11779	丹阳	城北六队	10	400	320	320
11780	丹阳	城北七队变	10	400	320	320
11781	丹阳	城北七队西	10	400	320	320
11782	丹阳	城北三队	10	400	279	279
11783	丹阳	城北三姑庙变	10	400	320	320
11784	丹阳	城北三姑庙南	10	400	320	320
11785	丹阳	城北商住楼	10	400	320	320
11786	丹阳	城北十队	10	400	320	320
11787	丹阳	城北四队	10	200	160	160
11788	丹阳	城北四队北	10	200	160	160
11789	丹阳	城北四队东	10	200	160	160
11790	丹阳	城北五队	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11791	丹阳	城北五队东	10	200	145	145
11792	丹阳	城北五队西	10	400	61	61
11793	丹阳	城东商住楼变	10	400	320	320
11794	丹阳	城东朱家	10	400	269	269
11795	丹阳	城东朱家村西	10	250	200	200
11796	丹阳	城东酃家西	10	200	149	149
11797	丹阳	城河北路 1#公用	10	630	504	504
11798	丹阳	城河北路 2#公用	10	400	320	320
11799	丹阳	城河北路 3#公用	10	400	320	320
11800	丹阳	城河北路 4#公用	10	630	504	504
11801	丹阳	城河北路 5#公用	10	630	504	504
11802	丹阳	城河大厦 2#	10	200	160	160
11803	丹阳	城河大厦公用	10	315	252	252
11804	丹阳	城建置业	10	500	400	400
11805	丹阳	城南	10	315	252	252
11806	丹阳	城南 11-13 队变	10	400	320	320
11807	丹阳	城南痴树花前变	10	400	320	320
11808	丹阳	城南颜庄变	10	400	313	313
11809	丹阳	城市村变	10	200	91	91
11810	丹阳	城市村城市北	10	400	192	192
11811	丹阳	城市大队	10	400	96	96
11812	丹阳	城市范巷东	10	400	248	248
11813	丹阳	城市贺家	10	100	80	80
11814	丹阳	城市绿洲配电房 1#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11815	丹阳	城市绿洲配电房 2#变	10	1000	800	800
11816	丹阳	城市绿洲配电房 3#变	10	800	640	640
11817	丹阳	城市邵家村变	10	400	156	156
11818	丹阳	城头上	10	400	135	135
11819	丹阳	城中新村综合变	10	400	172	172
11820	丹阳	城中猪场综合变	10	100	80	80
11821	丹阳	痴树村	10	400	320	320
11822	丹阳	痴树村中	10	500	400	400
11823	丹阳	痴树花东	10	400	320	320
11824	丹阳	池塘村前池塘 2#变	10	200	48	48
11825	丹阳	池塘村孙家东	10	400	148	148
11826	丹阳	池塘后马村	10	400	304	304
11827	丹阳	池塘后塘沟村	10	200	12	12
11828	丹阳	池塘前塘沟村	10	400	320	320
11829	丹阳	池塘孙家	10	400	1	1
11830	丹阳	池塘孙家西变	10	400	110	110
11831	丹阳	池塘小夏巷村	10	400	212	212
11832	丹阳	池塘朱庄村变	10	200	40	40
11833	丹阳	池塘庄尚村	10	400	160	160
11834	丹阳	充电桩变	10	400	320	320
11835	丹阳	充电桩配变	10	400	320	320
11836	丹阳	崇庄桥变	10	200	46	46
11837	丹阳	仇家村	10	200	67	67
11838	丹阳	储甲村	10	200	148	148

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11839	丹阳	储庄南	10	200	160	160
11840	丹阳	川门八队	10	200	160	160
11841	丹阳	川门厂	10	400	275	275
11842	丹阳	川门陈家村	10	200	160	160
11843	丹阳	川门二组	10	400	320	320
11844	丹阳	川门六队	10	400	320	320
11845	丹阳	川门桥	10	400	320	320
11846	丹阳	川门桥东	10	200	160	160
11847	丹阳	川门桥西	10	400	182	182
11848	丹阳	川门三队	10	400	320	320
11849	丹阳	川门一组	10	400	308	308
11850	丹阳	春满楼	10	400	320	320
11851	丹阳	春塘春塘村	10	200	7	7
11852	丹阳	春塘春塘田家村	10	200	1	1
11853	丹阳	春塘春塘西	10	400	320	320
11854	丹阳	春塘电站	10	200	160	160
11855	丹阳	春塘东	10	400	320	320
11856	丹阳	春塘东李戴	10	400	229	229
11857	丹阳	春塘前后李	10	400	46	46
11858	丹阳	春塘中	10	400	125	125
11859	丹阳	春晖小区 2#箱变	10	500	400	400
11860	丹阳	春晖小区 3#变	10	630	504	504
11861	丹阳	春晖小区东	10	400	320	320
11862	丹阳	慈母山变	10	200	115	115

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11863	丹阳	丛杨树	10	200	122	122
11864	丹阳	打水站	10	400	320	320
11865	丹阳	大坝头	10	200	33	33
11866	丹阳	大泊杜巷村南	10	500	400	400
11867	丹阳	大泊岗村	10	400	320	320
11868	丹阳	大泊岗村大夏村变	10	400	286	286
11869	丹阳	大泊岗村碾头村	10	200	160	160
11870	丹阳	大泊岗村社巷村	10	200	160	160
11871	丹阳	大泊岗村小夏村变	10	400	285	285
11872	丹阳	大泊供电所 3#变	10	400	320	320
11873	丹阳	大泊供电所 6#	10	400	320	320
11874	丹阳	大泊粮管所箱变	10	630	504	504
11875	丹阳	大泊路	10	400	320	320
11876	丹阳	大泊毛家村	10	400	320	320
11877	丹阳	大泊毛家社区	10	400	320	320
11878	丹阳	大泊毛家西	10	400	320	320
11879	丹阳	大泊农行南	10	400	320	320
11880	丹阳	大泊社区北箱变	10	630	349	349
11881	丹阳	大泊社区胡家村变	10	400	320	320
11882	丹阳	大泊社区配变	10	630	504	504
11883	丹阳	大泊社巷西	10	400	320	320
11884	丹阳	大泊镇中路	10	400	320	320
11885	丹阳	大陈	10	400	320	320
11886	丹阳	大陈北	10	400	250	250

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11887	丹阳	大陈甲西	10	200	160	160
11888	丹阳	大陈西	10	400	272	272
11889	丹阳	大成桥坝	10	200	160	160
11890	丹阳	大成桥村包港口	10	200	160	160
11891	丹阳	大成桥村大桥加工厂	10	400	278	278
11892	丹阳	大池塘	10	400	320	320
11893	丹阳	大戴东	10	200	130	130
11894	丹阳	大戴家	10	250	179	179
11895	丹阳	大地庙	10	400	320	320
11896	丹阳	大定船 1#	10	315	252	252
11897	丹阳	大定船 2#	10	630	504	504
11898	丹阳	大定船 3#	10	500	400	400
11899	丹阳	大坟村	10	400	216	216
11900	丹阳	大坟村东变	10	400	293	293
11901	丹阳	大坟农业	10	100	80	80
11902	丹阳	大坟农业北	10	400	320	320
11903	丹阳	大斧墩	10	400	320	320
11904	丹阳	大斧墩东	10	400	320	320
11905	丹阳	大斧墩南	10	400	320	320
11906	丹阳	大贡大队变	10	400	300	300
11907	丹阳	大贡二队	10	400	320	320
11908	丹阳	大贡贡前村	10	200	130	130
11909	丹阳	大贡六队	10	200	92	92
11910	丹阳	大贡马家村	10	400	159	159

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11911	丹阳	大贡马家南	10	200	65	65
11912	丹阳	大贡南	10	400	291	291
11913	丹阳	大贡三队	10	400	320	320
11914	丹阳	大贡四队	10	400	209	209
11915	丹阳	大贡五队	10	400	287	287
11916	丹阳	大贡五队东	10	400	320	320
11917	丹阳	大贡新村	10	400	170	170
11918	丹阳	大沟头	10	200	160	160
11919	丹阳	大河头变	10	200	52	52
11920	丹阳	大河沿	10	400	256	256
11921	丹阳	大河沿北	10	200	100	100
11922	丹阳	大贺家北	10	200	160	160
11923	丹阳	大贺家南	10	200	133	133
11924	丹阳	大后观	10	400	280	280
11925	丹阳	大后阳	10	400	297	297
11926	丹阳	大华北	10	400	320	320
11927	丹阳	大华北站	10	200	160	160
11928	丹阳	大华东	10	400	308	308
11929	丹阳	大华南站	10	80	64	64
11930	丹阳	大华桥	10	200	104	104
11931	丹阳	大华桥南	10	200	88	88
11932	丹阳	大华站	10	80	64	64
11933	丹阳	大会堂	10	630	504	504
11934	丹阳	大加井	10	200	51	51

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11935	丹阳	大焦村	10	200	103	103
11936	丹阳	大焦村东	10	400	320	320
11937	丹阳	大荆村北	10	400	109	109
11938	丹阳	大荆村南	10	400	320	320
11939	丹阳	大荆村南 2#	10	400	320	320
11940	丹阳	大井口东	10	400	80	80
11941	丹阳	大景村东	10	400	74	74
11942	丹阳	大景村西	10	200	34	34
11943	丹阳	大景西头村	10	400	212	212
11944	丹阳	大考场	10	80	64	64
11945	丹阳	大连村	10	400	302	302
11946	丹阳	大连电站	10	200	160	160
11947	丹阳	大连东	10	400	244	244
11948	丹阳	大连东 2#	10	400	261	261
11949	丹阳	大连东庄村	10	200	1	1
11950	丹阳	大连东庄东	10	200	90	90
11951	丹阳	大连东庄后	10	200	160	160
11952	丹阳	大粮变	10	100	80	80
11953	丹阳	大留桥	10	200	9	9
11954	丹阳	大吕村西岗	10	200	137	137
11955	丹阳	大马甲东	10	200	43	43
11956	丹阳	大马甲西	10	200	160	160
11957	丹阳	大迈庄变	10	400	83	83
11958	丹阳	大迈庄南配变	10	400	309	309

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11959	丹阳	大毛村	10	400	136	136
11960	丹阳	大南门 2#公用	10	400	320	320
11961	丹阳	大南门公用	10	250	184	184
11962	丹阳	大南庄村委金花桥新村 2#	10	400	320	320
11963	丹阳	大南庄队	10	400	320	320
11964	丹阳	大聂家 2#	10	200	160	160
11965	丹阳	大潘电站	10	200	160	160
11966	丹阳	大七桥北	10	400	320	320
11967	丹阳	大钱 1#	10	200	160	160
11968	丹阳	大钱 2#	10	200	160	160
11969	丹阳	大钱 3#	10	200	142	142
11970	丹阳	大钱村东	10	400	320	320
11971	丹阳	大钱村西变	10	400	191	191
11972	丹阳	大钱大队变	10	400	320	320
11973	丹阳	大钱费甲村	10	200	136	136
11974	丹阳	大钱丰甲	10	400	0	0
11975	丹阳	大钱丰甲庄	10	200	0	0
11976	丹阳	大钱黄连庄	10	200	16	16
11977	丹阳	大钱黄泥大队	10	400	0	0
11978	丹阳	大钱李甲桥村	10	200	62	62
11979	丹阳	大钱茅甲村北	10	200	0	0
11980	丹阳	大钱棋杆村西	10	200	121	121
11981	丹阳	大钱棋杆大队	10	400	200	200
11982	丹阳	大钱旗杆南	10	400	93	93

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
11983	丹阳	大钱史甲村	10	200	143	143
11984	丹阳	大钱武甲村	10	200	120	120
11985	丹阳	大钱新村	10	200	130	130
11986	丹阳	大钱新村 3#	10	200	160	160
11987	丹阳	大钱新村费家西	10	200	160	160
11988	丹阳	大钱油榨村变	10	400	190	190
11989	丹阳	大钱油榨南	10	400	172	172
11990	丹阳	大钱站	10	80	64	64
11991	丹阳	大钱张甲村	10	200	81	81
11992	丹阳	大钱中心队	10	200	138	138
11993	丹阳	大钱邹甲村	10	200	0	0
11994	丹阳	大桥坝南	10	400	320	320
11995	丹阳	大桥北	10	200	160	160
11996	丹阳	大桥二区 1#	10	200	160	160
11997	丹阳	大桥二区 2#	10	315	252	252
11998	丹阳	大桥西	10	400	283	283
11999	丹阳	大桥新村公用	10	400	320	320
12000	丹阳	大桥综合楼东	10	200	160	160
12001	丹阳	大桥综合楼西	10	400	320	320
12002	丹阳	大山头	10	200	5	5
12003	丹阳	大圣陈巷村	10	400	320	320
12004	丹阳	大圣大坟头	10	400	42	42
12005	丹阳	大圣大严甲	10	400	280	280
12006	丹阳	大圣东庄村	10	400	305	305

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12007	丹阳	大圣东庄沟东	10	200	20	20
12008	丹阳	大圣景巷北	10	200	0	0
12009	丹阳	大圣景巷村变	10	200	0	0
12010	丹阳	大圣西河头	10	200	0	0
12011	丹阳	大圣西野营	10	200	0	0
12012	丹阳	大圣小睦巷东	10	200	160	160
12013	丹阳	大圣杨甲变	10	200	0	0
12014	丹阳	大圣站	10	100	0	0
12015	丹阳	大圣睦巷北	10	200	145	145
12016	丹阳	大圣睦巷村	10	400	233	233
12017	丹阳	大圣睦巷南	10	200	147	147
12018	丹阳	大圣睦巷前	10	400	310	310
12019	丹阳	大施 12 队	10	200	99	99
12020	丹阳	大施 14 队	10	200	130	130
12021	丹阳	大施白水岸变	10	200	98	98
12022	丹阳	大施长岸沿	10	400	258	258
12023	丹阳	大施长岸沿南	10	200	115	115
12024	丹阳	大施陈家棚	10	200	160	160
12025	丹阳	大施大坝头村	10	400	287	287
12026	丹阳	大施大房庄	10	200	131	131
12027	丹阳	大施大施村	10	400	253	253
12028	丹阳	大施导土庄	10	400	198	198
12029	丹阳	大施东头棚	10	400	320	320
12030	丹阳	大施高岸村	10	200	127	127

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12031	丹阳	大施后史甲村	10	400	309	309
12032	丹阳	大施黄家棚	10	400	270	270
12033	丹阳	大施刘家棚	10	100	53	53
12034	丹阳	大施南河头变	10	200	160	160
12035	丹阳	大施南头村	10	400	320	320
12036	丹阳	大施南头村东	10	200	104	104
12037	丹阳	大施千口村	10	400	293	293
12038	丹阳	大施前岸村	10	200	128	128
12039	丹阳	大施前头庄	10	200	85	85
12040	丹阳	大施前庄村	10	200	89	89
12041	丹阳	大施前庄村东	10	200	86	86
12042	丹阳	大施上岸村	10	400	293	293
12043	丹阳	大施上岸西	10	400	218	218
12044	丹阳	大施上肖变	10	100	80	80
12045	丹阳	大施市农场	10	200	160	160
12046	丹阳	大施市农场 2#	10	100	80	80
12047	丹阳	大施外岸村	10	100	63	63
12048	丹阳	大施王灵官庙	10	200	160	160
12049	丹阳	大施旺巷村	10	400	320	320
12050	丹阳	大施旺巷村南	10	200	149	149
12051	丹阳	大施旺巷棚	10	100	80	80
12052	丹阳	大施旺巷桥	10	400	320	320
12053	丹阳	大施旺巷新村	10	100	62	62
12054	丹阳	大施下庄村	10	100	1	1

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12055	丹阳	大施小岸里	10	100	33	33
12056	丹阳	大施徐达村变	10	100	80	80
12057	丹阳	大施尹甲	10	200	90	90
12058	丹阳	大施尹甲、王甲	10	400	272	272
12059	丹阳	大施虞家村	10	200	109	109
12060	丹阳	大施鱼种场	10	200	103	103
12061	丹阳	大施中庄村	10	200	160	160
12062	丹阳	大石甲	10	400	255	255
12063	丹阳	大世界	10	400	320	320
12064	丹阳	大世界北	10	400	320	320
12065	丹阳	大世界东	10	500	400	400
12066	丹阳	大孙家综合变	10	400	216	216
12067	丹阳	大汤村	10	200	160	160
12068	丹阳	大塘村	10	200	160	160
12069	丹阳	大塘南	10	200	160	160
12070	丹阳	大塘上变	10	200	139	139
12071	丹阳	大塘西北变	10	200	32	32
12072	丹阳	大塘西变	10	200	135	135
12073	丹阳	大塘西南	10	200	160	160
12074	丹阳	大汪东	10	200	46	46
12075	丹阳	大汪家	10	400	132	132
12076	丹阳	大汪南变	10	400	96	96
12077	丹阳	大汪前	10	400	212	212
12078	丹阳	大王庄变	10	400	142	142

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12079	丹阳	大王庄西	10	400	293	293
12080	丹阳	大吴巷东变	10	200	160	160
12081	丹阳	大吴巷西	10	400	320	320
12082	丹阳	大西泊	10	200	29	29
12083	丹阳	大西里变	10	400	235	235
12084	丹阳	大溪里东	10	400	320	320
12085	丹阳	大夏巷	10	400	203	203
12086	丹阳	大斜角桥	10	200	126	126
12087	丹阳	大亚一村	10	630	504	504
12088	丹阳	大严甲北	10	200	152	152
12089	丹阳	大严甲西	10	200	160	160
12090	丹阳	大雁山	10	200	160	160
12091	丹阳	大雁山西	10	400	320	320
12092	丹阳	大杨树塘	10	400	191	191
12093	丹阳	大尹甲西	10	400	262	262
12094	丹阳	大禹村	10	200	23	23
12095	丹阳	大周南	10	400	210	210
12096	丹阳	大朱南	10	200	133	133
12097	丹阳	大竹元西公用配变	10	400	183	183
12098	丹阳	大竹园	10	400	259	259
12099	丹阳	大庄	10	200	105	105
12100	丹阳	大庄 2#	10	400	127	127
12101	丹阳	大庄村	10	400	271	271
12102	丹阳	大庄村 3#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12103	丹阳	大庄村西片	10	200	160	160
12104	丹阳	大庄村张家村	10	400	256	256
12105	丹阳	大庄里	10	200	69	69
12106	丹阳	大庄刘村	10	200	89	89
12107	丹阳	大庄前	10	200	101	101
12108	丹阳	大圩庄北	10	400	311	311
12109	丹阳	大圩庄变	10	200	132	132
12110	丹阳	大圩庄东	10	400	131	131
12111	丹阳	戴村北站	10	200	160	160
12112	丹阳	戴村村前	10	400	255	255
12113	丹阳	戴家	10	400	320	320
12114	丹阳	戴家村变	10	400	69	69
12115	丹阳	戴家村配变	10	400	320	320
12116	丹阳	戴家东	10	200	32	32
12117	丹阳	戴家南	10	400	303	303
12118	丹阳	戴家西	10	200	131	131
12119	丹阳	戴巷	10	400	320	320
12120	丹阳	戴巷西	10	200	160	160
12121	丹阳	丹北镇新桥大郭家塘	10	400	320	320
12122	丹阳	丹北镇新桥古巷村	10	400	261	261
12123	丹阳	丹北镇新桥古巷三队	10	200	92	92
12124	丹阳	丹北镇新桥红五月六队	10	400	320	320
12125	丹阳	丹北镇新桥红五月站	10	400	320	320
12126	丹阳	丹北镇新桥林家桥站南	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12127	丹阳	丹北镇新桥群益农科队	10	200	160	160
12128	丹阳	丹北镇新桥上河头村	10	400	311	311
12129	丹阳	丹北镇新桥十八圩埭	10	400	286	286
12130	丹阳	丹北镇新桥十五圩埭南	10	200	160	160
12131	丹阳	丹北镇新桥孙家村变	10	400	295	295
12132	丹阳	丹北镇新桥汪家村配变	10	400	320	320
12133	丹阳	丹北镇新桥姚家弄村范家埭变	10	400	320	320
12134	丹阳	丹北镇新桥中河斗	10	400	312	312
12135	丹阳	丹北镇埤城宝山东大队综合变	10	400	206	206
12136	丹阳	丹北镇埤城宝山东大小冷	10	200	60	60
12137	丹阳	丹北镇埤城宝山东边南	10	200	160	160
12138	丹阳	丹北镇埤城宝山东边综合变	10	200	13	13
12139	丹阳	丹北镇埤城宝山冷家村综合变	10	200	10	10
12140	丹阳	丹北镇埤城宝山王家村综合变	10	200	150	150
12141	丹阳	丹北镇埤城宝山吴家村变	10	400	108	108
12142	丹阳	丹北镇埤城宝山徐家村综合变	10	200	1	1
12143	丹阳	丹北镇埤城宝山徐家东	10	400	234	234
12144	丹阳	丹北镇埤城宝山赵东村	10	400	232	232
12145	丹阳	丹北镇埤城宝山赵家大队综合变	10	200	74	74
12146	丹阳	丹北镇埤城宝山赵南村综合变	10	400	109	109
12147	丹阳	丹北镇埤城宝山邵家北	10	400	283	283
12148	丹阳	丹北镇埤城宝山邵家村综合变	10	400	130	130
12149	丹阳	丹北镇埤城宝山邵家东	10	400	219	219
12150	丹阳	丹北镇埤城朱家村综合变	10	400	258	258

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12151	丹阳	丹北馨佳苑	10	630	504	504
12152	丹阳	丹凤别墅	10	400	320	320
12153	丹阳	丹凤北路综合楼 1#	10	500	400	400
12154	丹阳	丹凤北路综合楼 2#	10	400	320	320
12155	丹阳	丹凤公寓 1#	10	400	320	320
12156	丹阳	丹凤公寓 2#	10	400	320	320
12157	丹阳	丹凤公寓 3#	10	200	160	160
12158	丹阳	丹凤公寓 4#	10	400	320	320
12159	丹阳	丹凤公寓 5#	10	400	320	320
12160	丹阳	丹凤公寓 6#	10	400	320	320
12161	丹阳	丹凤公寓 7#	10	400	320	320
12162	丹阳	丹凤国际 1#箱变	10	630	481	481
12163	丹阳	丹凤国际 2#配电房 1#变	10	800	640	640
12164	丹阳	丹凤国际 2#配电房 2#变	10	800	640	640
12165	丹阳	丹凤国际 2#箱变	10	630	504	504
12166	丹阳	丹凤国际 3#配电房 1#变	10	800	640	640
12167	丹阳	丹凤国际 A 配电房 1#变	10	800	640	640
12168	丹阳	丹凤国际 A 配电房 2#变	10	800	640	640
12169	丹阳	丹凤桥变	10	400	258	258
12170	丹阳	丹凤小区	10	315	252	252
12171	丹阳	丹凤医院箱变	10	400	320	320
12172	丹阳	丹伏路西	10	250	75	75
12173	丹阳	丹工实业小区	10	500	400	400
12174	丹阳	丹桂园 1#配电房 1#变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12175	丹阳	丹桂园 2#配电房 1#变	10	500	400	400
12176	丹阳	丹桂园 3#配电房 1#变	10	500	400	400
12177	丹阳	丹桂园 4#	10	200	160	160
12178	丹阳	丹桂园 5#	10	200	160	160
12179	丹阳	丹桂园 6#	10	400	320	320
12180	丹阳	丹桂园 7#	10	400	320	320
12181	丹阳	丹桂园北 1#	10	400	320	320
12182	丹阳	丹桂园北 2#	10	400	320	320
12183	丹阳	丹桂园北 3#	10	400	320	320
12184	丹阳	丹桂园北 4#	10	315	252	252
12185	丹阳	丹桂园北 5#	10	315	252	252
12186	丹阳	丹桂园北 6#	10	250	200	200
12187	丹阳	丹化住宅 2#公用	10	400	320	320
12188	丹阳	丹金公寓 3#	10	630	504	504
12189	丹阳	丹金河边	10	400	251	251
12190	丹阳	丹金家园 1#	10	250	200	200
12191	丹阳	丹金家园 2#	10	400	320	320
12192	丹阳	丹金家园 3#	10	500	400	400
12193	丹阳	丹金家园 4#	10	630	504	504
12194	丹阳	丹金人家 1#箱变 01	10	630	504	504
12195	丹阳	丹金人家配电房 1#	10	1000	800	800
12196	丹阳	丹金人家配电房 2#	10	1000	800	800
12197	丹阳	丹金人家配电房 3#	10	1000	800	800
12198	丹阳	丹句路 60#住宅配变	10	400	290	290

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12199	丹阳	丹乐北	10	400	320	320
12200	丹阳	丹乐公用	10	400	320	320
12201	丹阳	丹灵变	10	630	504	504
12202	丹阳	丹天 3#	10	400	320	320
12203	丹阳	丹天 500KVA	10	500	400	400
12204	丹阳	丹天西	10	400	320	320
12205	丹阳	丹延路 66 号公变	10	400	320	320
12206	丹阳	丹阳公司	10	630	450	450
12207	丹阳	丹阳酒厂	10	250	200	200
12208	丹阳	丹阳市供电公司（营销部）	10	500	400	400
12209	丹阳	丹阳市凯成装饰材料有限公司	10	500	400	400
12210	丹阳	单家庄	10	200	109	109
12211	丹阳	单家庄东	10	400	259	259
12212	丹阳	单家庄西	10	400	320	320
12213	丹阳	弹簧厂	10	200	133	133
12214	丹阳	党校宿舍	10	400	320	320
12215	丹阳	导农供电所 8#	10	400	122	122
12216	丹阳	导士庄渔场	10	200	160	160
12217	丹阳	导墅 1-4 组变	10	400	261	261
12218	丹阳	导墅芭桥曹家庄	10	400	122	122
12219	丹阳	导墅八队变	10	400	320	320
12220	丹阳	导墅巴桥村变	10	400	102	102
12221	丹阳	导墅巴桥西	10	200	106	106
12222	丹阳	导墅白基庄	10	200	34	34

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12223	丹阳	导墅白马王家村	10	200	122	122
12224	丹阳	导墅蔡庄村	10	200	30	30
12225	丹阳	导墅藏家村	10	400	292	292
12226	丹阳	导墅曹园里	10	400	146	146
12227	丹阳	导墅长墩头	10	100	43	43
12228	丹阳	导墅长巷盛家村	10	200	148	148
12229	丹阳	导墅陈家村	10	200	49	49
12230	丹阳	导墅陈家村北	10	400	320	320
12231	丹阳	导墅村委变	10	400	320	320
12232	丹阳	导墅大南山墩	10	200	146	146
12233	丹阳	导墅大桥	10	400	320	320
12234	丹阳	导墅大庄村	10	400	186	186
12235	丹阳	导墅导士四队	10	400	179	179
12236	丹阳	导墅底坝头变	10	200	26	26
12237	丹阳	导墅地税公用变	10	400	320	320
12238	丹阳	导墅东蔡村	10	400	179	179
12239	丹阳	导墅东陵村	10	315	70	70
12240	丹阳	导墅坟家村变	10	100	64	64
12241	丹阳	导墅副业站	10	100	1	1
12242	丹阳	导墅高反头	10	100	42	42
12243	丹阳	导墅高反头北	10	200	18	18
12244	丹阳	导墅高楼村	10	400	262	262
12245	丹阳	导墅葛家东片	10	200	131	131
12246	丹阳	导墅工业集中区	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12247	丹阳	导墅工业集中区 1	10	400	320	320
12248	丹阳	导墅供电所 2#变	10	400	320	320
12249	丹阳	导墅供电所 4#变	10	400	320	320
12250	丹阳	导墅供电所 7#	10	400	320	320
12251	丹阳	导墅河沿上	10	400	320	320
12252	丹阳	导墅后大麦桥	10	200	50	50
12253	丹阳	导墅后古干西	10	200	160	160
12254	丹阳	导墅后街	10	400	212	212
12255	丹阳	导墅后庄村东前庄	10	200	160	160
12256	丹阳	导墅后庄壹队	10	400	122	122
12257	丹阳	导墅黄伦村委	10	400	205	205
12258	丹阳	导墅火烧坝	10	100	52	52
12259	丹阳	导墅火烧塘	10	400	139	139
12260	丹阳	导墅姜家湾	10	400	253	253
12261	丹阳	导墅金溪北路	10	400	320	320
12262	丹阳	导墅金溪桥变	10	400	320	320
12263	丹阳	导墅九队	10	400	320	320
12264	丹阳	导墅九江上	10	200	64	64
12265	丹阳	导墅老菜场	10	400	320	320
12266	丹阳	导墅里庄村	10	400	279	279
12267	丹阳	导墅留干村	10	400	272	272
12268	丹阳	导墅刘家棚变	10	200	88	88
12269	丹阳	导墅六队变	10	400	320	320
12270	丹阳	导墅隆家村洪家村	10	200	22	22

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12271	丹阳	导墅罗庄山配变	10	400	1	1
12272	丹阳	导墅马吃塘	10	200	105	105
12273	丹阳	导墅马家村 1#	10	400	179	179
12274	丹阳	导墅马堰村变	10	200	89	89
12275	丹阳	导墅马庄村	10	400	280	280
12276	丹阳	导墅马庄村西	10	100	80	80
12277	丹阳	导墅马埭前	10	400	257	257
12278	丹阳	导墅迈塘店变	10	200	132	132
12279	丹阳	导墅冒顶村	10	400	306	306
12280	丹阳	导墅庙头村变	10	200	102	102
12281	丹阳	导墅庙头村前	10	250	127	127
12282	丹阳	导墅南河东	10	200	31	31
12283	丹阳	导墅南街	10	400	271	271
12284	丹阳	导墅牛角尖	10	250	181	181
12285	丹阳	导墅前大麦桥	10	200	122	122
12286	丹阳	导墅前巷村	10	200	41	41
12287	丹阳	导墅前庄东变	10	400	320	320
12288	丹阳	导墅秦庄变	10	400	275	275
12289	丹阳	导墅绕云岸	10	200	2	2
12290	丹阳	导墅绕云岸前	10	200	97	97
12291	丹阳	导墅三队	10	200	103	103
12292	丹阳	导墅上坝村	10	200	120	120
12293	丹阳	导墅沈家村西	10	400	275	275
12294	丹阳	导墅施石桥	10	400	196	196

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12295	丹阳	导墅施石桥村	10	400	17	17
12296	丹阳	导墅十队	10	400	181	181
12297	丹阳	导墅史家村	10	400	241	241
12298	丹阳	导墅史家村变	10	400	259	259
12299	丹阳	导墅史家村东变	10	200	160	160
12300	丹阳	导墅双元里北	10	400	212	212
12301	丹阳	导墅孙家村前	10	400	210	210
12302	丹阳	导墅谭庄村塘墩变	10	200	46	46
12303	丹阳	导墅塘墩北	10	400	283	283
12304	丹阳	导墅塘上村	10	400	100	100
12305	丹阳	导墅王家村	10	400	238	238
12306	丹阳	导墅吴塔里变	10	400	194	194
12307	丹阳	导墅五队变	10	400	189	189
12308	丹阳	导墅西塘头	10	400	109	109
12309	丹阳	导墅西野田	10	200	66	66
12310	丹阳	导墅西庄变	10	200	34	34
12311	丹阳	导墅下干头南	10	200	160	160
12312	丹阳	导墅下汤村变	10	100	12	12
12313	丹阳	导墅小华村委	10	400	244	244
12314	丹阳	导墅小华南	10	400	234	234
12315	丹阳	导墅小华西	10	400	272	272
12316	丹阳	导墅小桥头村	10	200	130	130
12317	丹阳	导墅谢家庄	10	200	160	160
12318	丹阳	导墅新征路	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12319	丹阳	导墅新庄上	10	400	181	181
12320	丹阳	导墅徐家村	10	400	58	58
12321	丹阳	导墅庵上村后	10	200	63	63
12322	丹阳	导墅杨河本	10	400	224	224
12323	丹阳	导墅杨家村变	10	400	293	293
12324	丹阳	导墅杨家村后	10	200	144	144
12325	丹阳	导墅杨巷北变	10	200	99	99
12326	丹阳	导墅杨巷变	10	400	4	4
12327	丹阳	导墅窑墩上	10	200	63	63
12328	丹阳	导墅姚家变	10	400	252	252
12329	丹阳	导墅殷家村变	10	100	60	60
12330	丹阳	导墅油米厂	10	400	148	148
12331	丹阳	导墅鱼巷里	10	400	296	296
12332	丹阳	导墅袁家村	10	200	85	85
12333	丹阳	导墅袁家村前	10	200	92	92
12334	丹阳	导墅袁家塘	10	200	26	26
12335	丹阳	导墅岳家村	10	200	1	1
12336	丹阳	导墅赵家村	10	400	320	320
12337	丹阳	导墅赵家村东	10	400	320	320
12338	丹阳	导墅镇导士康复路	10	200	78	78
12339	丹阳	导墅镇导墅隆家村	10	400	260	260
12340	丹阳	导墅镇导墅一队	10	400	320	320
12341	丹阳	导墅镇府	10	200	160	160
12342	丹阳	导墅镇黄伦村北变	10	200	144	144

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12343	丹阳	导墅镇医院东综合变	10	400	280	280
12344	丹阳	导墅政府后	10	630	462	462
12345	丹阳	导墅政府西	10	400	320	320
12346	丹阳	导墅中段北	10	200	90	90
12347	丹阳	导墅中巷里	10	200	127	127
12348	丹阳	导墅中学公用变	10	400	272	272
12349	丹阳	导墅周家村变	10	160	47	47
12350	丹阳	导墅周巷站	10	200	160	160
12351	丹阳	德木桥变	10	200	131	131
12352	丹阳	灯城大街北 2#	10	400	320	320
12353	丹阳	灯城大街北箱变	10	630	504	504
12354	丹阳	灯城大桥变	10	400	320	320
12355	丹阳	邓甲村	10	400	227	227
12356	丹阳	邓甲东	10	200	38	38
12357	丹阳	低田下村	10	400	261	261
12358	丹阳	迪飞生物	10	400	320	320
12359	丹阳	狄家村	10	200	127	127
12360	丹阳	翟家	10	100	43	43
12361	丹阳	地税 2#	10	400	320	320
12362	丹阳	地税 400kVA	10	400	320	320
12363	丹阳	地税变	10	400	320	320
12364	丹阳	地税变西	10	400	320	320
12365	丹阳	第四年	10	400	235	235
12366	丹阳	电缆公寓	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12367	丹阳	电力服务公司	10	400	257	257
12368	丹阳	电力工程公司公变	10	400	320	320
12369	丹阳	电力路 2#箱变	10	630	504	504
12370	丹阳	电信	10	400	320	320
12371	丹阳	电信公用	10	400	295	295
12372	丹阳	甸头村	10	200	74	74
12373	丹阳	甸头村南	10	200	84	84
12374	丹阳	甸头西	10	200	3	3
12375	丹阳	奠基头综合变	10	400	320	320
12376	丹阳	丁波门西 500KVA	10	500	400	400
12377	丹阳	丁家	10	400	320	320
12378	丹阳	丁家坝东综合变	10	200	139	139
12379	丹阳	丁家坝综合变	10	400	286	286
12380	丹阳	丁家村变	10	315	107	107
12381	丹阳	丁家庄	10	200	160	160
12382	丹阳	丁家庄北	10	400	285	285
12383	丹阳	丁家庄村 1#综合变	10	400	170	170
12384	丹阳	丁家庄村 2#综合变	10	400	236	236
12385	丹阳	丁家庄东	10	400	320	320
12386	丹阳	丁家庄东 2#	10	400	320	320
12387	丹阳	丁家庄三队变	10	200	160	160
12388	丹阳	丁甲配变	10	200	134	134
12389	丹阳	丁桥北	10	400	262	262
12390	丹阳	丁桥村丁桥街（东）	10	400	270	270

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12391	丹阳	丁桥村丁桥街西	10	400	290	290
12392	丹阳	丁桥村黄泥坝	10	400	233	233
12393	丹阳	丁桥村居桥头	10	400	304	304
12394	丹阳	丁桥村陆家村	10	400	320	320
12395	丹阳	丁桥村陆家村西	10	200	160	160
12396	丹阳	丁桥村徐村	10	200	44	44
12397	丹阳	丁桥村徐村东	10	200	160	160
12398	丹阳	丁桥东站	10	315	252	252
12399	丹阳	丁桥三队	10	400	273	273
12400	丹阳	丁桥松塘	10	400	251	251
12401	丹阳	丁桥西站	10	200	160	160
12402	丹阳	丁桥小高头	10	400	320	320
12403	丹阳	丁塘村	10	200	147	147
12404	丹阳	丁巷	10	400	320	320
12405	丹阳	丁亚田村	10	200	119	119
12406	丹阳	丁庄陈家	10	400	289	289
12407	丹阳	丁庄戴巷西	10	400	320	320
12408	丹阳	丁庄东变	10	400	144	144
12409	丹阳	丁庄南	10	400	244	244
12410	丹阳	丁庄王家	10	200	41	41
12411	丹阳	丁庄养殖	10	400	320	320
12412	丹阳	顶家庄	10	200	115	115
12413	丹阳	东 11 队	10	100	80	80
12414	丹阳	东 2 队	10	100	54	54

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12415	丹阳	东 3 队	10	100	63	63
12416	丹阳	东安村	10	400	258	258
12417	丹阳	东安东	10	400	320	320
12418	丹阳	东安南	10	400	320	320
12419	丹阳	东安西	10	200	160	160
12420	丹阳	东白龙七队综合变	10	400	320	320
12421	丹阳	东泊 5-8 队	10	400	306	306
12422	丹阳	东泊东	10	200	54	54
12423	丹阳	东泊后巷	10	400	109	109
12424	丹阳	东泊站	10	80	64	64
12425	丹阳	东蔡南	10	400	228	228
12426	丹阳	东蔡南 1#	10	400	320	320
12427	丹阳	东蔡前	10	400	140	140
12428	丹阳	东曹口	10	200	20	20
12429	丹阳	东柴北	10	400	293	293
12430	丹阳	东柴变	10	400	256	256
12431	丹阳	东城村变	10	200	58	58
12432	丹阳	东城巷配变	10	200	124	124
12433	丹阳	东村变	10	400	158	158
12434	丹阳	东村南	10	200	89	89
12435	丹阳	东大阳	10	200	134	134
12436	丹阳	东大庄	10	400	303	303
12437	丹阳	东顶北站	10	160	128	128
12438	丹阳	东顶村陈沟西	10	400	280	280

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12439	丹阳	东顶村陈沟西南	10	400	281	281
12440	丹阳	东顶村东顶变	10	500	400	400
12441	丹阳	东顶村东顶变西	10	400	320	320
12442	丹阳	东顶村后东	10	400	299	299
12443	丹阳	东顶村蒋家湾	10	200	121	121
12444	丹阳	东顶村倪家	10	630	504	504
12445	丹阳	东顶村倪家西	10	400	320	320
12446	丹阳	东顶村排湾	10	400	261	261
12447	丹阳	东顶村三城桥	10	200	93	93
12448	丹阳	东顶村三城桥东	10	400	248	248
12449	丹阳	东顶村张家	10	200	60	60
12450	丹阳	东顶南站	10	200	160	160
12451	丹阳	东顶睦家村	10	400	320	320
12452	丹阳	东方北	10	500	400	400
12453	丹阳	东方北 2#	10	400	320	320
12454	丹阳	东方村 2#	10	400	320	320
12455	丹阳	东方村变	10	400	320	320
12456	丹阳	东方村委会	10	400	320	320
12457	丹阳	东方东	10	400	320	320
12458	丹阳	东方公用	10	500	400	400
12459	丹阳	东方红桥	10	400	231	231
12460	丹阳	东方后	10	400	320	320
12461	丹阳	东方花园 1#	10	400	320	320
12462	丹阳	东方花园 2#	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12463	丹阳	东方花园 3#	10	200	160	160
12464	丹阳	东方嘉园	10	400	320	320
12465	丹阳	东方嘉园 1#	10	630	504	504
12466	丹阳	东方嘉园 2#	10	400	320	320
12467	丹阳	东方嘉园配电房 1#变	10	1000	800	800
12468	丹阳	东方嘉园配电房 2#变	10	1000	800	800
12469	丹阳	东方路	10	400	320	320
12470	丹阳	东方名居	10	400	320	320
12471	丹阳	东方南	10	400	320	320
12472	丹阳	东方排涝站变	10	400	320	320
12473	丹阳	东方桥	10	400	320	320
12474	丹阳	东方商城	10	400	320	320
12475	丹阳	东方商城 1#	10	400	320	320
12476	丹阳	东方商城 2#	10	315	252	252
12477	丹阳	东方商城 3#	10	400	320	320
12478	丹阳	东方商贸公司	10	250	200	200
12479	丹阳	东方盛世 1#	10	630	504	504
12480	丹阳	东方盛世 1#配电房 1#变	10	800	640	640
12481	丹阳	东方盛世 1#配电房 3#变	10	800	640	640
12482	丹阳	东方盛世 2#	10	630	504	504
12483	丹阳	东方盛世 2#配电房 1#变	10	800	640	640
12484	丹阳	东方盛世 2#配电房 2#变	10	800	640	640
12485	丹阳	东方盛世 2#配电房 3#变	10	800	640	640
12486	丹阳	东方盛世 2#配电房 4#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12487	丹阳	东方盛世 3#配电房 1#变	10	800	640	640
12488	丹阳	东方盛世 3#配电房 2#变	10	800	640	640
12489	丹阳	东方盛世 4#配电房 1#变	10	800	640	640
12490	丹阳	东方盛世 4#配电房 2#变	10	800	640	640
12491	丹阳	东方盛世 4#配电房 3#变	10	800	640	640
12492	丹阳	东方盛世 4#配电房 4#变	10	800	640	640
12493	丹阳	东方西	10	400	320	320
12494	丹阳	东方苑	10	315	252	252
12495	丹阳	东方苑 1#箱变	10	400	320	320
12496	丹阳	东方苑 10#箱变	10	400	320	320
12497	丹阳	东方苑 11#箱变	10	400	320	320
12498	丹阳	东方苑 12#箱变	10	400	320	320
12499	丹阳	东方苑 13#箱变	10	400	320	320
12500	丹阳	东方苑 2#	10	630	504	504
12501	丹阳	东方苑 2#箱变	10	400	320	320
12502	丹阳	东方苑 3#箱变	10	400	320	320
12503	丹阳	东方苑 4#箱变	10	400	320	320
12504	丹阳	东方苑 5#箱变	10	200	160	160
12505	丹阳	东方苑 6#箱变	10	400	320	320
12506	丹阳	东方苑 7#箱变	10	400	320	320
12507	丹阳	东方苑 8#箱变	10	400	320	320
12508	丹阳	东方苑 9#箱变	10	400	320	320
12509	丹阳	东方苑变	10	400	320	320
12510	丹阳	东方中	10	400	288	288

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12511	丹阳	东方中 2#	10	400	289	289
12512	丹阳	东分村变	10	400	300	300
12513	丹阳	东风 1-6 队	10	400	320	320
12514	丹阳	东风 8-9 队	10	500	400	400
12515	丹阳	东风北	10	400	159	159
12516	丹阳	东风变	10	200	18	18
12517	丹阳	东风菜场	10	400	320	320
12518	丹阳	东风村北	10	400	232	232
12519	丹阳	东风村北 1#	10	400	320	320
12520	丹阳	东风村变	10	400	320	320
12521	丹阳	东风村东	10	400	320	320
12522	丹阳	东风村东 1#	10	400	235	235
12523	丹阳	东风村后	10	400	234	234
12524	丹阳	东风村南	10	400	320	320
12525	丹阳	东风村南 1#	10	630	127	127
12526	丹阳	东风村前	10	400	262	262
12527	丹阳	东风村西	10	400	172	172
12528	丹阳	东风村新庄	10	400	68	68
12529	丹阳	东风村中	10	400	183	183
12530	丹阳	东风沟	10	630	504	504
12531	丹阳	东风沟北变	10	500	400	400
12532	丹阳	东风建筑公司公用	10	400	320	320
12533	丹阳	东风十六队 2#箱变	10	630	504	504
12534	丹阳	东风十三圩 2#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12535	丹阳	东风新村	10	400	189	189
12536	丹阳	东风新区公用	10	200	160	160
12537	丹阳	东岗后	10	200	160	160
12538	丹阳	东岗南	10	400	320	320
12539	丹阳	东高头	10	200	120	120
12540	丹阳	东葛村	10	400	285	285
12541	丹阳	东沟南	10	400	320	320
12542	丹阳	东观	10	400	243	243
12543	丹阳	东国下 2#公用	10	315	252	252
12544	丹阳	东国下 3#	10	200	160	160
12545	丹阳	东国下公用	10	200	160	160
12546	丹阳	东国下西	10	400	320	320
12547	丹阳	东河村委	10	400	320	320
12548	丹阳	东河村委变	10	400	320	320
12549	丹阳	东河南	10	200	103	103
12550	丹阳	东贺北	10	400	231	231
12551	丹阳	东贺北养殖	10	400	320	320
12552	丹阳	东贺电站综合变	10	200	160	160
12553	丹阳	东贺东	10	400	291	291
12554	丹阳	东贺南	10	400	221	221
12555	丹阳	东贺农业	10	200	160	160
12556	丹阳	东贺西	10	200	148	148
12557	丹阳	东贺巷变	10	200	113	113
12558	丹阳	东湖眼镜	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12559	丹阳	东环路变	10	400	320	320
12560	丹阳	东家塘	10	400	306	306
12561	丹阳	东家坂	10	200	160	160
12562	丹阳	东家坂东	10	200	120	120
12563	丹阳	东江	10	630	504	504
12564	丹阳	东街 1#变	10	200	160	160
12565	丹阳	东街 2#	10	400	320	320
12566	丹阳	东街配变	10	400	320	320
12567	丹阳	东街桥	10	200	141	141
12568	丹阳	东巨电站综合变	10	200	160	160
12569	丹阳	东巨一队变	10	400	266	266
12570	丹阳	东里村	10	400	177	177
12571	丹阳	东马场后东村	10	400	320	320
12572	丹阳	东马场钱甲村	10	400	205	205
12573	丹阳	东马场前睦甲变	10	100	52	52
12574	丹阳	东马场王甲变	10	200	107	107
12575	丹阳	东马场西马场村变	10	200	134	134
12576	丹阳	东马场新光张甲	10	400	0	0
12577	丹阳	东马场袁庄村变	10	200	41	41
12578	丹阳	东马场袁庄西	10	250	151	151
12579	丹阳	东马场芮甲村变	10	400	272	272
12580	丹阳	东马场芮甲新村公变	10	400	320	320
12581	丹阳	东门外 2#	10	200	160	160
12582	丹阳	东门外 3#	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12583	丹阳	东门外 4#	10	200	160	160
12584	丹阳	东门外大街 5#	10	200	160	160
12585	丹阳	东门外大街 6#	10	200	160	160
12586	丹阳	东门外大街 7#	10	400	320	320
12587	丹阳	东庙头	10	400	289	289
12588	丹阳	东南新城(二期)1#变	10	1000	800	800
12589	丹阳	东南新城 1#箱变	10	630	504	504
12590	丹阳	东南新城 2#配电房 1#	10	800	640	640
12591	丹阳	东南新城 2#配电房 2#	10	800	640	640
12592	丹阳	东南新城 2#配电房 3#	10	800	640	640
12593	丹阳	东南新城 2#配电房 4#	10	800	640	640
12594	丹阳	东南新城 2#箱变	10	500	400	400
12595	丹阳	东南新城 3#箱变	10	630	504	504
12596	丹阳	东南新城配电房 1#变	10	800	640	640
12597	丹阳	东南新城配电房 2#变	10	1000	800	800
12598	丹阳	东南新城配电房 3#变	10	800	640	640
12599	丹阳	东尼 1#配电室 1#变	10	1000	800	800
12600	丹阳	东尼 1#配电室 2#变	10	630	491	491
12601	丹阳	东墙门	10	400	320	320
12602	丹阳	东青大楼 20 号	10	80	64	64
12603	丹阳	东青大楼 25	10	80	64	64
12604	丹阳	东山凹	10	400	279	279
12605	丹阳	东山凹东	10	200	160	160
12606	丹阳	东升村变	10	200	147	147

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12607	丹阳	东石潭村	10	400	247	247
12608	丹阳	东石潭南变	10	400	295	295
12609	丹阳	东丝住宅 1#	10	400	320	320
12610	丹阳	东丝住宅 2#	10	200	160	160
12611	丹阳	东丝住宅 3#	10	400	320	320
12612	丹阳	东丝住宅 4#	10	400	320	320
12613	丹阳	东汤北	10	400	320	320
12614	丹阳	东汤村戴家变	10	400	253	253
12615	丹阳	东汤配变	10	200	98	98
12616	丹阳	东汤西	10	200	150	150
12617	丹阳	东头港七组	10	400	320	320
12618	丹阳	东头港七组 2#	10	200	160	160
12619	丹阳	东头张甲村	10	200	80	80
12620	丹阳	东湾东	10	400	320	320
12621	丹阳	东湾南变	10	400	320	320
12622	丹阳	东湾西变	10	400	320	320
12623	丹阳	东王村	10	200	61	61
12624	丹阳	东王村东	10	200	108	108
12625	丹阳	东王大队	10	400	314	314
12626	丹阳	东王后	10	200	101	101
12627	丹阳	东王前	10	200	64	64
12628	丹阳	东旺村东旺	10	400	302	302
12629	丹阳	东旺村樊巷	10	400	235	235
12630	丹阳	东旺村许家	10	100	80	80

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12631	丹阳	东旺东	10	200	46	46
12632	丹阳	东旺西	10	400	275	275
12633	丹阳	东旺殷家村	10	100	22	22
12634	丹阳	东吴巷	10	400	189	189
12635	丹阳	东吴巷南	10	400	320	320
12636	丹阳	东西村	10	400	320	320
12637	丹阳	东西街	10	30	24	24
12638	丹阳	东西庄综合变	10	200	160	160
12639	丹阳	东下琴	10	200	1	1
12640	丹阳	东下琴东	10	200	116	116
12641	丹阳	东新变	10	400	320	320
12642	丹阳	东新西泊西	10	200	74	74
12643	丹阳	东兴庄变	10	200	8	8
12644	丹阳	东绪西	10	100	20	20
12645	丹阳	东亚田	10	400	263	263
12646	丹阳	东野田	10	400	195	195
12647	丹阳	东野田变	10	200	139	139
12648	丹阳	东野营配变	10	200	0	0
12649	丹阳	东邮村	10	400	193	193
12650	丹阳	东邮前	10	200	122	122
12651	丹阳	东邮站	10	100	80	80
12652	丹阳	东俞庄姜塘	10	200	160	160
12653	丹阳	东庄	10	400	320	320
12654	丹阳	东庄 2#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12655	丹阳	东庄北	10	400	320	320
12656	丹阳	东庄北 2#	10	400	320	320
12657	丹阳	东庄变	10	200	24	24
12658	丹阳	东庄村	10	400	97	97
12659	丹阳	东庄东	10	200	149	149
12660	丹阳	东庄东变	10	200	108	108
12661	丹阳	东庄南	10	400	280	280
12662	丹阳	东庄南变	10	400	266	266
12663	丹阳	东庄前	10	200	160	160
12664	丹阳	东庄上	10	400	306	306
12665	丹阳	东庄西	10	400	320	320
12666	丹阳	东庄综合变	10	400	320	320
12667	丹阳	东茆	10	400	207	207
12668	丹阳	东茆后	10	400	262	262
12669	丹阳	东茆前	10	400	150	150
12670	丹阳	东茆孙后	10	200	116	116
12671	丹阳	东茆孙西	10	200	25	25
12672	丹阳	东茆孙中	10	400	239	239
12673	丹阳	东褚村后皇庄变	10	400	238	238
12674	丹阳	东褚东变	10	400	2	2
12675	丹阳	董家村变	10	200	14	14
12676	丹阳	董甲村配变	10	200	160	160
12677	丹阳	独山村石桥头 2#	10	400	260	260
12678	丹阳	独山前	10	400	174	174

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12679	丹阳	独山前东	10	400	320	320
12680	丹阳	独山前西	10	400	320	320
12681	丹阳	独山前西 2#	10	400	320	320
12682	丹阳	独山西	10	400	279	279
12683	丹阳	独山西 2#	10	400	320	320
12684	丹阳	杜家路西	10	400	320	320
12685	丹阳	杜巷村	10	400	320	320
12686	丹阳	镀铝厂综合变	10	400	320	320
12687	丹阳	镀铝厂综合变 2#	10	400	320	320
12688	丹阳	短埭	10	400	226	226
12689	丹阳	段家桥	10	400	320	320
12690	丹阳	段家桥东	10	200	160	160
12691	丹阳	段家桥新村变	10	200	160	160
12692	丹阳	段善桥综合变	10	400	308	308
12693	丹阳	段上电站	10	200	160	160
12694	丹阳	多管局住宅	10	200	160	160
12695	丹阳	二玻西(单)	10	100	80	80
12696	丹阳	二队	10	400	320	320
12697	丹阳	二队北	10	100	80	80
12698	丹阳	二局仓库	10	400	320	320
12699	丹阳	二局住宅 1#	10	80	64	64
12700	丹阳	二局住宅 2#	10	80	64	64
12701	丹阳	二局住宅 3#	10	80	64	64
12702	丹阳	二局住宅 4#	10	80	64	64

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12703	丹阳	二局住宅 5#	10	400	320	320
12704	丹阳	二五电站	10	200	160	160
12705	丹阳	二中公用	10	200	160	160
12706	丹阳	二圩埭北 2#箱变	10	630	504	504
12707	丹阳	二圩埭西	10	400	320	320
12708	丹阳	帆布厂	10	100	80	80
12709	丹阳	翻水站	10	400	320	320
12710	丹阳	樊家埭 2#	10	400	320	320
12711	丹阳	范家村	10	400	167	167
12712	丹阳	范家南村	10	200	122	122
12713	丹阳	范家配变	10	400	208	208
12714	丹阳	芳草园 3#	10	400	320	320
12715	丹阳	芳草苑 1#01	10	500	400	400
12716	丹阳	芳草苑 2#	10	630	504	504
12717	丹阳	芳草苑 3#	10	500	400	400
12718	丹阳	芳草苑 4#	10	630	504	504
12719	丹阳	方家村	10	400	320	320
12720	丹阳	方苗村	10	400	320	320
12721	丹阳	方塘村	10	400	320	320
12722	丹阳	房地产 1#11	10	315	252	252
12723	丹阳	房地产 2#	10	500	400	400
12724	丹阳	房地产 3#	10	500	400	400
12725	丹阳	访北 2#	10	630	504	504
12726	丹阳	访北变公用	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12727	丹阳	访北潘家村	10	200	120	120
12728	丹阳	访东村 2#	10	400	216	216
12729	丹阳	访东村 3#	10	400	303	303
12730	丹阳	访东二组	10	50	40	40
12731	丹阳	访东孙家村箱变	10	630	504	504
12732	丹阳	访工张家村	10	400	195	195
12733	丹阳	访粮	10	400	101	101
12734	丹阳	访南村大元 2#单	10	30	24	24
12735	丹阳	访南大元东	10	400	307	307
12736	丹阳	访南站	10	400	320	320
12737	丹阳	访仙草塘村刘蒋杨家东	10	200	128	128
12738	丹阳	访仙陈巷变	10	200	30	30
12739	丹阳	访仙村陈家东变	10	400	156	156
12740	丹阳	访仙村陈家中	10	400	320	320
12741	丹阳	访仙村村委	10	400	80	80
12742	丹阳	访仙村大元北	10	400	267	267
12743	丹阳	访仙村访东村	10	400	294	294
12744	丹阳	访仙村吴家巷西	10	200	41	41
12745	丹阳	访仙村肖家	10	400	281	281
12746	丹阳	访仙大井口北	10	200	150	150
12747	丹阳	访仙大桥公用变	10	315	243	243
12748	丹阳	访仙大元	10	400	161	161
12749	丹阳	访仙第九年	10	400	233	233
12750	丹阳	访仙第九年 2#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12751	丹阳	访仙东茆孙东	10	200	1	1
12752	丹阳	访仙独山村河南孙	10	400	291	291
12753	丹阳	访仙独山村河南虞家	10	400	213	213
12754	丹阳	访仙独山村石桥头	10	400	230	230
12755	丹阳	访仙独山村徐家	10	400	320	320
12756	丹阳	访仙独山村于河村	10	400	245	245
12757	丹阳	访仙独山村于河村后	10	400	30	30
12758	丹阳	访仙独山村于河西	10	200	1	1
12759	丹阳	访仙访南新村	10	400	281	281
12760	丹阳	访仙访南新村 2#	10	400	320	320
12761	丹阳	访仙访南新村 3#	10	400	320	320
12762	丹阳	访仙工业园区建设路	10	400	320	320
12763	丹阳	访仙供电所 2#	10	400	320	320
12764	丹阳	访仙供电所 3#	10	400	206	206
12765	丹阳	访仙红光村前顾	10	400	277	277
12766	丹阳	访仙后顾村变	10	400	158	158
12767	丹阳	访仙华都变公用	10	400	277	277
12768	丹阳	访仙华都公用 2#	10	400	244	244
12769	丹阳	访仙集镇 1#变	10	630	504	504
12770	丹阳	访仙蒋怀堂北	10	400	320	320
12771	丹阳	访仙蒋环堂东	10	400	295	295
12772	丹阳	访仙交管所	10	200	160	160
12773	丹阳	访仙金昌变公用	10	400	320	320
12774	丹阳	访仙金金昌 3#	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12775	丹阳	访仙桥 2#	10	400	320	320
12776	丹阳	访仙桥配变	10	400	320	320
12777	丹阳	访仙仁里村河南	10	200	75	75
12778	丹阳	访仙仁里村毛家	10	200	114	114
12779	丹阳	访仙山海南路	10	400	320	320
12780	丹阳	访仙商品处公用	10	400	320	320
12781	丹阳	访仙双茆村徐家	10	400	217	217
12782	丹阳	访仙吴家巷北变	10	400	246	246
12783	丹阳	访仙吴家巷变	10	400	213	213
12784	丹阳	访仙西家桥	10	200	129	129
12785	丹阳	访仙夏家前	10	400	190	190
12786	丹阳	访仙萧家村	10	400	240	240
12787	丹阳	访仙杨城储家村	10	400	89	89
12788	丹阳	访仙杨城张家村	10	400	286	286
12789	丹阳	访仙杨家北	10	400	302	302
12790	丹阳	访仙阳光片	10	400	229	229
12791	丹阳	访仙永丰村委	10	400	290	290
12792	丹阳	访仙幼儿园	10	400	242	242
12793	丹阳	访仙张家北变	10	400	225	225
12794	丹阳	访仙镇独山村土桥东	10	400	237	237
12795	丹阳	访仙镇独山东	10	400	287	287
12796	丹阳	访仙镇集镇工农三队	10	400	320	320
12797	丹阳	访仙镇商品处东综合变	10	400	320	320
12798	丹阳	访仙镇土桥	10	200	54	54

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12799	丹阳	访仙镇杨家村	10	400	300	300
12800	丹阳	访仙镇杨家前	10	400	285	285
12801	丹阳	访仙镇永兴路	10	400	320	320
12802	丹阳	访仙镇用电站 2#500kVA	10	500	281	281
12803	丹阳	访仙镇政府变	10	400	320	320
12804	丹阳	访仙镇窦庄幼儿园	10	400	298	298
12805	丹阳	访仙中学	10	400	320	320
12806	丹阳	访仙竹林	10	400	212	212
12807	丹阳	访永路	10	400	320	320
12808	丹阳	纺工东路变	10	30	24	24
12809	丹阳	飞达福邸 1#箱变	10	630	504	504
12810	丹阳	飞达福邸 2#箱变	10	500	400	400
12811	丹阳	飞达福邸 3#箱变	10	400	320	320
12812	丹阳	飞达孙家	10	400	266	266
12813	丹阳	飞达湾 1#配电房 1#变	10	800	640	640
12814	丹阳	飞达湾 1#配电房 2#变	10	800	640	640
12815	丹阳	飞达湾 2#配电房 1#变配电变压器	10	800	640	640
12816	丹阳	飞达湾 2#配电房 2#变	10	800	640	640
12817	丹阳	飞达湾 3#配电房 1#变配电变压器	10	800	640	640
12818	丹阳	飞达湾 3#配电房 2#变配电变压器	10	800	640	640
12819	丹阳	飞达湾 B 配电房 1#变	10	800	640	640
12820	丹阳	飞达湾 B 配电房 2#变	10	800	640	640
12821	丹阳	飞达小学	10	400	320	320
12822	丹阳	飞达新村 1#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12823	丹阳	飞达新村 2#	10	400	320	320
12824	丹阳	飞轮公司	10	315	252	252
12825	丹阳	费甲村北	10	200	79	79
12826	丹阳	坟家村	10	200	50	50
12827	丹阳	坟园里变	10	200	115	115
12828	丹阳	坟园里东	10	200	70	70
12829	丹阳	丰城西	10	400	209	209
12830	丹阳	丰岗	10	250	166	166
12831	丹阳	丰岗东	10	400	311	311
12832	丹阳	丰岗东 1#	10	400	320	320
12833	丹阳	丰岗东 2#	10	400	320	320
12834	丹阳	丰家村	10	400	191	191
12835	丹阳	丰洛农业	10	400	312	312
12836	丹阳	丰洛十五队配变	10	400	237	237
12837	丹阳	丰洛西变	10	400	305	305
12838	丹阳	丰洛一队配变	10	400	34	34
12839	丹阳	丰收路	10	400	320	320
12840	丹阳	丰兴园小区 1#	10	500	400	400
12841	丹阳	丰兴园小区 2#	10	500	400	400
12842	丹阳	丰兴园小区 3#	10	500	400	400
12843	丹阳	丰兴园小区 4#630KVA	10	630	504	504
12844	丹阳	丰钺村变	10	400	113	113
12845	丹阳	风华里 1#配电室 1#变	10	800	640	640
12846	丹阳	风华里 1#配电室 2#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12847	丹阳	风华里 2#配电室 1#变	10	800	640	640
12848	丹阳	风华里 2#配电室 2#变	10	800	640	640
12849	丹阳	风华里 2#配电室 3#变	10	800	640	640
12850	丹阳	风华里 2#配电室 4#变	10	800	640	640
12851	丹阳	风山村	10	400	212	212
12852	丹阳	风雅尚都 1#配电房 1#变	10	800	640	640
12853	丹阳	风雅尚都 1#配电房 2#变	10	800	640	640
12854	丹阳	风雅尚都 1#配电房 3#变	10	800	640	640
12855	丹阳	风雅尚都 1#配电房 4#变	10	800	640	640
12856	丹阳	风雅尚都 3#箱变	10	500	400	400
12857	丹阳	风雅尚都 4#箱变	10	500	400	400
12858	丹阳	风雅尚都 E 区 1#配电房 1#变	10	800	640	640
12859	丹阳	风雅尚都 E 区 1#配电房 2#变	10	800	640	640
12860	丹阳	风雅尚都 E 区 2#配电房 1#配变	10	800	640	640
12861	丹阳	风雅尚都 E 区 2#配电房 2#配变	10	800	640	640
12862	丹阳	风雅尚都 E 区 2#配电房 3#配变	10	800	640	640
12863	丹阳	风雅尚都 E 区 2#配电房 4#配变	10	800	640	640
12864	丹阳	冯村村后	10	400	320	320
12865	丹阳	冯家村	10	200	109	109
12866	丹阳	冯家村变	10	200	150	150
12867	丹阳	冯家村配变	10	400	144	144
12868	丹阳	凤凰国际	10	400	320	320
12869	丹阳	凤凰国际 1#配电房 2#变	10	800	640	640
12870	丹阳	凤凰国际 1#配电房 3#	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12871	丹阳	凤凰国际 1#配电房 4#变	10	800	640	640
12872	丹阳	凤凰国际 2#	10	400	320	320
12873	丹阳	凤凰国际箱变	10	630	504	504
12874	丹阳	凤凰郡 1#配电室 1#变	10	800	640	640
12875	丹阳	凤凰郡 1#配电室 2#变	10	800	640	640
12876	丹阳	凤凰郡 1#配电室 3#变	10	800	640	640
12877	丹阳	凤凰郡 1#配电室 4#变	10	800	640	640
12878	丹阳	凤凰郡 2#配电室 1#变	10	800	640	640
12879	丹阳	凤凰郡 2#配电室 2#变	10	800	640	640
12880	丹阳	凤凰郡 2#配电室 3#变	10	800	640	640
12881	丹阳	凤凰郡 2#配电室 4#变	10	800	640	640
12882	丹阳	凤凰郡 3#配电室 1#变	10	800	640	640
12883	丹阳	凤凰郡 3#配电室 2#变	10	800	640	640
12884	丹阳	凤凰郡 3#配电室 3#变	10	800	640	640
12885	丹阳	凤凰郡 3#配电室 4#变	10	800	640	640
12886	丹阳	凤凰新城 1#配电室 1#变	10	800	640	640
12887	丹阳	凤凰新城 1#配电室 2#变	10	800	0	0
12888	丹阳	凤凰新城 1#配电室 3#变	10	800	640	640
12889	丹阳	凤凰新城 1#配电室 4#变	10	800	0	0
12890	丹阳	凤凰新城 2#配电室 1#变	10	800	640	640
12891	丹阳	凤凰新城 2#配电室 2#变	10	800	0	0
12892	丹阳	凤凰新城 2#配电室 3#变	10	800	640	640
12893	丹阳	凤凰新城 2#配电室 4#变	10	800	0	0
12894	丹阳	凤凰新城 3#配电室 1#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12895	丹阳	凤凰新城 3#配电室 2#变	10	800	0	0
12896	丹阳	凤凰新城 3#配电室 3#变	10	800	640	640
12897	丹阳	凤凰新城 3#配电室 4#变	10	800	0	0
12898	丹阳	凤凰新村	10	630	504	504
12899	丹阳	凤凰新村 10#变	10	400	320	320
12900	丹阳	凤凰新村 11#	10	400	320	320
12901	丹阳	凤凰新村 12#	10	400	320	320
12902	丹阳	凤凰新村 13#	10	400	320	320
12903	丹阳	凤凰新村 2#变	10	315	252	252
12904	丹阳	凤凰新村 3#变	10	315	252	252
12905	丹阳	凤凰新村 4#变	10	400	320	320
12906	丹阳	凤凰新村 4-1#	10	400	320	320
12907	丹阳	凤凰新村 5#变	10	200	160	160
12908	丹阳	凤凰新村 7#变	10	400	320	320
12909	丹阳	凤凰新村 8#	10	400	320	320
12910	丹阳	凤凰新村 9#变	10	400	320	320
12911	丹阳	凤凰新村公用变	10	400	320	320
12912	丹阳	凤林苑 1#配电室 1#变	10	800	640	640
12913	丹阳	凤林苑 1#配电室 2#变	10	800	640	640
12914	丹阳	凤林苑 1#配电室 3#变	10	800	640	640
12915	丹阳	凤林苑 1#配电室 4#变	10	800	640	640
12916	丹阳	凤林苑 2#配电室 1#变	10	800	640	640
12917	丹阳	凤林苑 2#配电室 2#变	10	800	640	640
12918	丹阳	凤美市场公用	10	400	301	301

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12919	丹阳	凤美西 1#	10	80	64	64
12920	丹阳	凤美西 2#	10	80	64	64
12921	丹阳	凤美新村 1#公用	10	200	160	160
12922	丹阳	凤美新村 14-15	10	400	320	320
12923	丹阳	凤美新村 6#	10	315	252	252
12924	丹阳	凤美新村 7#	10	315	252	252
12925	丹阳	凤美新村东	10	315	252	252
12926	丹阳	凤美新村公用	10	315	252	252
12927	丹阳	凤美新村西变	10	400	320	320
12928	丹阳	凤美园配电房 1#变	10	800	640	640
12929	丹阳	凤美园配电房 2#变	10	800	640	640
12930	丹阳	凤翔花园 1#	10	630	504	504
12931	丹阳	凤翔花园 10#	10	630	504	504
12932	丹阳	凤翔花园 2#	10	500	400	400
12933	丹阳	凤翔花园 3#	10	500	400	400
12934	丹阳	凤翔花园 4#	10	630	504	504
12935	丹阳	凤翔花园 5#	10	630	504	504
12936	丹阳	凤翔花园 6#	10	630	504	504
12937	丹阳	凤翔花园 7#	10	630	504	504
12938	丹阳	凤翔花园 8#	10	630	504	504
12939	丹阳	凤翔花园 9#	10	630	504	504
12940	丹阳	凤翔花园配电房 1#变	10	1000	800	800
12941	丹阳	凤翔花园配电房 2#变	10	1000	800	800
12942	丹阳	凤翔花园配电房 3#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12943	丹阳	凤熹台 1#配电室 1#变	10	800	640	640
12944	丹阳	凤熹台 1#配电室 2#变	10	800	0	0
12945	丹阳	凤熹台 1#配电室 3#变	10	800	640	640
12946	丹阳	凤熹台 1#配电室 4#变	10	800	0	0
12947	丹阳	凤熹台 2#配电室 1#变	10	800	640	640
12948	丹阳	凤熹台 2#配电室 2#变	10	800	0	0
12949	丹阳	凤熹台 2#配电室 3#变	10	800	640	640
12950	丹阳	凤熹台 2#配电室 4#变	10	800	0	0
12951	丹阳	凤熹台 3#配电室 1#变	10	800	640	640
12952	丹阳	凤熹台 3#配电室 2#变	10	800	0	0
12953	丹阳	凤熹台 3#配电室 3#变	10	800	640	640
12954	丹阳	凤熹台 3#配电室 4#变	10	800	0	0
12955	丹阳	凤熹台 4#配电室 1#变	10	800	640	640
12956	丹阳	凤熹台 4#配电室 2#变	10	800	0	0
12957	丹阳	凤熹台 4#配电室 3#变	10	800	640	640
12958	丹阳	凤熹台 4#配电室 4#变	10	800	0	0
12959	丹阳	凤熹台 5#配电室 1#变	10	800	640	640
12960	丹阳	凤熹台 5#配电室 2#变	10	800	0	0
12961	丹阳	凤熹台 5#配电室 3#变	10	800	640	640
12962	丹阳	凤熹台 5#配电室 4#变	10	800	0	0
12963	丹阳	扶城村茅盛墩变	10	100	5	5
12964	丹阳	扶城村盛甸村	10	400	250	250
12965	丹阳	扶城村盛甸村西	10	200	149	149
12966	丹阳	扶城村委会	10	200	10	10

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12967	丹阳	扶城村小南庄	10	200	83	83
12968	丹阳	扶城村小汤里	10	200	104	104
12969	丹阳	扶城南	10	400	230	230
12970	丹阳	扶城山羊市场北配变	10	400	320	320
12971	丹阳	扶城孙家村	10	100	80	80
12972	丹阳	扶城西	10	400	300	300
12973	丹阳	扶城西墩村	10	200	85	85
12974	丹阳	扶城小学	10	400	320	320
12975	丹阳	扶城小学东	10	400	320	320
12976	丹阳	符家变	10	200	124	124
12977	丹阳	服装厂宿舍东	10	400	320	320
12978	丹阳	福满楼公用	10	500	400	400
12979	丹阳	福兴园	10	315	227	227
12980	丹阳	福音堂	10	400	320	320
12981	丹阳	府前星座配电房 1#变	10	1000	800	800
12982	丹阳	府前星座配电房 2#变	10	1000	800	800
12983	丹阳	府前星座配电房 3#变	10	800	640	640
12984	丹阳	复康宛 2#	10	400	320	320
12985	丹阳	复康宛 3#	10	400	320	320
12986	丹阳	复康苑 1#	10	400	320	320
12987	丹阳	复兴路箱变	10	400	320	320
12988	丹阳	复兴圩	10	400	320	320
12989	丹阳	傅家庄变	10	400	261	261
12990	丹阳	付家	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
12991	丹阳	付业村	10	200	119	119
12992	丹阳	阜阳二村 1#箱变	10	500	400	400
12993	丹阳	阜阳二村公用	10	315	252	252
12994	丹阳	阜阳老二村 1#	10	400	320	320
12995	丹阳	阜阳老二村 2#	10	200	160	160
12996	丹阳	阜阳老三村 1#	10	200	160	160
12997	丹阳	阜阳老三村 2#	10	200	160	160
12998	丹阳	阜阳老三村 3#	10	200	160	160
12999	丹阳	阜阳桥公用	10	400	320	320
13000	丹阳	阜阳三村	10	315	252	252
13001	丹阳	阜阳新三村 2#箱变	10	500	400	400
13002	丹阳	阜阳新三村变	10	400	320	320
13003	丹阳	富贵村	10	400	320	320
13004	丹阳	富家变	10	200	94	94
13005	丹阳	富家村西	10	200	149	149
13006	丹阳	富锦苑箱变	10	400	320	320
13007	丹阳	富楼村	10	200	160	160
13008	丹阳	富楼村北	10	200	37	37
13009	丹阳	富民北路	10	400	320	320
13010	丹阳	富民北路 1#	10	400	320	320
13011	丹阳	富民东路	10	400	137	137
13012	丹阳	富民路	10	400	238	238
13013	丹阳	富民路东	10	400	320	320
13014	丹阳	富民南路	10	400	206	206

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13015	丹阳	富民南路 1#	10	400	320	320
13016	丹阳	富民西路	10	400	245	245
13017	丹阳	富民中路	10	400	320	320
13018	丹阳	富民中路 1#	10	400	320	320
13019	丹阳	富阳桥	10	400	320	320
13020	丹阳	干基上	10	400	320	320
13021	丹阳	干基上前	10	200	103	103
13022	丹阳	甘露头变	10	200	160	160
13023	丹阳	甘庄村	10	200	60	60
13024	丹阳	钢圈厂住宅	10	400	320	320
13025	丹阳	钢铁厂住宅	10	400	320	320
13026	丹阳	岗背北	10	400	202	202
13027	丹阳	岗背大队变	10	400	176	176
13028	丹阳	岗背前	10	200	1	1
13029	丹阳	岗东村变	10	200	1	1
13030	丹阳	岗后村变	10	400	171	171
13031	丹阳	岗头村	10	400	143	143
13032	丹阳	岗头东变	10	200	140	140
13033	丹阳	港口东路	10	200	160	160
13034	丹阳	港口西 1#	10	200	160	160
13035	丹阳	港口西 2#变	10	400	320	320
13036	丹阳	高岸西	10	160	128	128
13037	丹阳	高北站	10	50	40	40
13038	丹阳	高场村	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13039	丹阳	高甸电站	10	100	80	80
13040	丹阳	高丁家村配变	10	400	100	100
13041	丹阳	高家变	10	400	182	182
13042	丹阳	高家村 2#	10	400	320	320
13043	丹阳	高家村变	10	400	292	292
13044	丹阳	高家大队	10	200	26	26
13045	丹阳	高家桥	10	400	320	320
13046	丹阳	高家塘	10	400	320	320
13047	丹阳	高楼北	10	400	211	211
13048	丹阳	高楼变	10	400	320	320
13049	丹阳	高楼丁家北	10	400	320	320
13050	丹阳	高楼路配变	10	400	320	320
13051	丹阳	高楼西变	10	200	81	81
13052	丹阳	高楼张家东	10	200	160	160
13053	丹阳	高桥安置房 1#	10	630	504	504
13054	丹阳	高桥安置房 2#	10	630	504	504
13055	丹阳	高桥安置房 3#	10	630	504	504
13056	丹阳	高桥安置房 4#	10	630	504	504
13057	丹阳	高桥安置房 5#箱变配电变压器	10	500	400	400
13058	丹阳	高桥安置房 6#箱变配电变压器	10	500	400	400
13059	丹阳	高桥安置房 7#箱变配电变压器	10	500	400	400
13060	丹阳	高桥八队	10	400	285	285
13061	丹阳	高桥八队北	10	400	320	320
13062	丹阳	高桥八队南	10	400	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13063	丹阳	高桥北	10	400	320	320
13064	丹阳	高桥北 2#	10	400	243	243
13065	丹阳	高桥村	10	400	208	208
13066	丹阳	高桥村李家沟	10	400	208	208
13067	丹阳	高桥二队北	10	200	135	135
13068	丹阳	高桥加油站 2#箱变	10	630	504	504
13069	丹阳	高桥六队	10	400	290	290
13070	丹阳	高桥南站	10	200	160	160
13071	丹阳	高桥三队变	10	200	32	32
13072	丹阳	高桥四队	10	400	320	320
13073	丹阳	高桥五队中	10	400	320	320
13074	丹阳	高桥西站	10	400	320	320
13075	丹阳	高桥一队	10	400	320	320
13076	丹阳	高丘村	10	200	102	102
13077	丹阳	高头村	10	200	146	146
13078	丹阳	高头村变	10	200	114	114
13079	丹阳	高头村东塘下	10	400	299	299
13080	丹阳	高头村高头村委	10	315	252	252
13081	丹阳	高头村吕家村北	10	400	320	320
13082	丹阳	高头村吕家村变	10	400	320	320
13083	丹阳	高头村配变	10	400	248	248
13084	丹阳	高头村前干塘变	10	400	320	320
13085	丹阳	高头队	10	200	138	138
13086	丹阳	高头吕家村 2#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13087	丹阳	高头汤家村变	10	400	320	320
13088	丹阳	葛家	10	315	76	76
13089	丹阳	葛家村委变	10	400	230	230
13090	丹阳	葛家西	10	400	95	95
13091	丹阳	葛家站	10	100	80	80
13092	丹阳	葛义村	10	400	297	297
13093	丹阳	葛庄村	10	400	320	320
13094	丹阳	葛庄村变	10	200	70	70
13095	丹阳	葛庄电灌站	10	200	160	160
13096	丹阳	葛庄东	10	400	292	292
13097	丹阳	葛庄南	10	200	72	72
13098	丹阳	葛庄中	10	200	115	115
13099	丹阳	葛埭村	10	400	288	288
13100	丹阳	工农公用	10	400	272	272
13101	丹阳	工商所	10	200	160	160
13102	丹阳	工商所变	10	200	160	160
13103	丹阳	工商所公用	10	400	320	320
13104	丹阳	工商所宅	10	80	64	64
13105	丹阳	工商住宅 2#	10	400	320	320
13106	丹阳	工商住宅 400KVA	10	400	320	320
13107	丹阳	工商住宅公用	10	400	320	320
13108	丹阳	工业公司住宅	10	200	160	160
13109	丹阳	工业公司住宅北	10	400	320	320
13110	丹阳	工业集中区 2#	10	400	249	249

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13111	丹阳	工业集中区 3#	10	400	247	247
13112	丹阳	工业园 2#	10	400	320	320
13113	丹阳	工业园区	10	400	320	320
13114	丹阳	工业园区 1#	10	500	400	400
13115	丹阳	龚家	10	400	224	224
13116	丹阳	供电局住宅	10	400	320	320
13117	丹阳	供电所	10	630	504	504
13118	丹阳	供电所 3#	10	400	320	320
13119	丹阳	供电所 1#变	10	400	267	267
13120	丹阳	供电所 2#500KV	10	500	400	400
13121	丹阳	供电所 3#变	10	200	89	89
13122	丹阳	供电所 4#	10	400	320	320
13123	丹阳	供电所 5#	10	200	160	160
13124	丹阳	供电所 5#变	10	400	320	320
13125	丹阳	供电所 5 #	10	400	320	320
13126	丹阳	供电所 6#	10	400	320	320
13127	丹阳	供电所 6#-1	10	200	160	160
13128	丹阳	供电所 6#南	10	400	320	320
13129	丹阳	供电所 6#配变	10	400	144	144
13130	丹阳	供电所 6#中	10	400	320	320
13131	丹阳	供电所 7#	10	400	320	320
13132	丹阳	供电所 7#变	10	400	117	117
13133	丹阳	供电所 7 # 西	10	400	320	320
13134	丹阳	供电所 88 号	10	400	261	261

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13135	丹阳	供电所大楼	10	400	320	320
13136	丹阳	供销社 2#	10	400	320	320
13137	丹阳	供销社配变	10	400	302	302
13138	丹阳	公安住宅	10	400	320	320
13139	丹阳	公安住宅北	10	630	504	504
13140	丹阳	公路站	10	630	504	504
13141	丹阳	公路住宅	10	400	320	320
13142	丹阳	公园新村 15 幢	10	400	320	320
13143	丹阳	公园新村 24 幢	10	400	320	320
13144	丹阳	公园新村 4#	10	400	320	320
13145	丹阳	公园新村 5#	10	400	320	320
13146	丹阳	公园新村西箱变	10	500	400	400
13147	丹阳	贡家	10	200	1	1
13148	丹阳	贡甲村	10	100	80	80
13149	丹阳	沟古西变	10	200	11	11
13150	丹阳	沟湾	10	400	166	166
13151	丹阳	沟湾村变	10	200	119	119
13152	丹阳	沟西村	10	400	194	194
13153	丹阳	沟西吉	10	400	131	131
13154	丹阳	沟西吉北	10	400	320	320
13155	丹阳	沟月里	10	400	298	298
13156	丹阳	古巷八队	10	400	320	320
13157	丹阳	古巷八队南	10	400	320	320
13158	丹阳	古巷村庞家村	10	200	142	142

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13159	丹阳	古巷新村	10	400	293	293
13160	丹阳	谷口街	10	400	320	320
13161	丹阳	顾家	10	400	307	307
13162	丹阳	顾家岸	10	400	251	251
13163	丹阳	顾家岸北	10	400	256	256
13164	丹阳	顾家岸南	10	200	147	147
13165	丹阳	顾家岸中	10	200	135	135
13166	丹阳	顾家村变	10	400	240	240
13167	丹阳	顾家塘	10	200	16	16
13168	丹阳	固村	10	400	297	297
13169	丹阳	固村北 2#	10	400	320	320
13170	丹阳	固村村前	10	400	320	320
13171	丹阳	固村村委会北	10	400	320	320
13172	丹阳	固村村委会北 2#	10	400	320	320
13173	丹阳	固村村西变	10	400	302	302
13174	丹阳	固村电站	10	100	80	80
13175	丹阳	固村东	10	400	320	320
13176	丹阳	固村南	10	200	122	122
13177	丹阳	固村农业	10	200	160	160
13178	丹阳	固村西王	10	200	160	160
13179	丹阳	固村新村变	10	200	152	152
13180	丹阳	固村中变	10	200	144	144
13181	丹阳	固村住宅楼	10	400	320	320
13182	丹阳	官坝桥	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13183	丹阳	官沟上	10	315	58	58
13184	丹阳	官厅抽水南站	10	200	160	160
13185	丹阳	官厅村北	10	200	160	160
13186	丹阳	官厅村配变	10	400	228	228
13187	丹阳	官庄桥	10	400	320	320
13188	丹阳	观东村	10	200	160	160
13189	丹阳	观东村东	10	400	320	320
13190	丹阳	观鹤北区 2 幢 2#	10	400	320	320
13191	丹阳	观鹤北区 3 幢 1#	10	400	320	320
13192	丹阳	观鹤路西	10	200	160	160
13193	丹阳	观鹤南区 6 幢 1#	10	400	288	288
13194	丹阳	观巷大队	10	400	177	177
13195	丹阳	观巷后阳	10	200	149	149
13196	丹阳	管将家	10	315	252	252
13197	丹阳	管山村金家北	10	200	160	160
13198	丹阳	管山村王家站	10	200	1	1
13199	丹阳	管山东变	10	200	128	128
13200	丹阳	管山金家村	10	200	113	113
13201	丹阳	管山六队	10	100	80	80
13202	丹阳	管山南	10	200	37	37
13203	丹阳	管山七队变	10	400	62	62
13204	丹阳	管山新村 1#配电房 1#变 400kVA	10	400	320	320
13205	丹阳	管山新村 1#配电房 2#变 400kVA	10	400	320	320
13206	丹阳	管山新村 2#配电房 1#变 800kVA	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13207	丹阳	管山新村 2#配电房 2#变 800kVA	10	800	359	359
13208	丹阳	管山新村 3#配电房 1#变 400kVA	10	400	320	320
13209	丹阳	管山新村 3#配电房 2#变 400kVA	10	400	320	320
13210	丹阳	管山一队	10	100	80	80
13211	丹阳	管庄北	10	400	120	120
13212	丹阳	管庄村变	10	400	27	27
13213	丹阳	管庄村张家变	10	400	247	247
13214	丹阳	管庄电站	10	200	160	160
13215	丹阳	管庄南	10	200	160	160
13216	丹阳	光明东路	10	400	320	320
13217	丹阳	光明东路 1#单综合变	10	200	160	160
13218	丹阳	光明东路 3#单综合变	10	80	64	64
13219	丹阳	光明西路	10	400	320	320
13220	丹阳	光明中路南	10	400	320	320
13221	丹阳	广生圩	10	200	160	160
13222	丹阳	归真村河下	10	400	287	287
13223	丹阳	归真大队变	10	400	216	216
13224	丹阳	归真野田里	10	400	278	278
13225	丹阳	归真坂上	10	200	146	146
13226	丹阳	桂花庄北 2#	10	400	320	320
13227	丹阳	郭家村	10	200	160	160
13228	丹阳	郭家村南变	10	400	320	320
13229	丹阳	郭家村配变	10	200	5	5
13230	丹阳	郭家塘	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13231	丹阳	郭家西	10	200	120	120
13232	丹阳	郭家小区	10	400	239	239
13233	丹阳	郭家小区北变	10	400	320	320
13234	丹阳	郭家小区东	10	315	252	252
13235	丹阳	郭家小区东 1#	10	400	320	320
13236	丹阳	郭家小区西	10	400	276	276
13237	丹阳	郭家埭 2#	10	630	504	504
13238	丹阳	国税变	10	400	291	291
13239	丹阳	国税局基建变	10	400	320	320
13240	丹阳	国税配变	10	400	193	193
13241	丹阳	国税西	10	400	271	271
13242	丹阳	国土	10	200	160	160
13243	丹阳	海会新村 2#变	10	400	320	320
13244	丹阳	海会新村 3#	10	400	320	320
13245	丹阳	海会新村 4#箱变	10	630	504	504
13246	丹阳	海会新村 5#	10	500	400	400
13247	丹阳	海会新村公用	10	400	320	320
13248	丹阳	海会新村中	10	630	504	504
13249	丹阳	海会一村 1#	10	400	320	320
13250	丹阳	海会一村 2#变	10	400	320	320
13251	丹阳	海会一村 3#箱变配电变压器	10	500	400	400
13252	丹阳	海幼路	10	400	320	320
13253	丹阳	海宇花园 1#箱变	10	1000	800	800
13254	丹阳	海宇花园 1# 配电房 1#变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13255	丹阳	海宇花园 1# 配电房 2#变	10	1000	800	800
13256	丹阳	海宇花园 1# 配电房 3#变	10	1000	800	800
13257	丹阳	海宇花园 2# 配电房 1# 变	10	1000	800	800
13258	丹阳	海宇花园 2# 箱变	10	1000	800	800
13259	丹阳	海宇花园 3#配电房 1#变	10	1000	800	800
13260	丹阳	韩记单综合变	10	100	80	80
13261	丹阳	韩杨王变	10	400	198	198
13262	丹阳	韩杨王东	10	200	66	66
13263	丹阳	汉皇大队	10	400	0	0
13264	丹阳	汉皇上吕庄	10	400	0	0
13265	丹阳	汉皇孙家庄	10	200	0	0
13266	丹阳	汉皇殷甲村	10	200	0	0
13267	丹阳	汉皇赵相村	10	80	0	0
13268	丹阳	杭家新村	10	160	128	128
13269	丹阳	杭甲小学	10	400	320	320
13270	丹阳	杭甲中	10	400	269	269
13271	丹阳	杭前村	10	400	302	302
13272	丹阳	航运小学	10	630	504	504
13273	丹阳	豪门兰庭 1#	10	400	307	307
13274	丹阳	豪门兰庭 2#	10	400	320	320
13275	丹阳	豪门兰庭 3#箱变	10	400	320	320
13276	丹阳	豪门兰庭 4#箱变	10	400	293	293
13277	丹阳	荷花池 1#配电房 1#变	10	1000	800	800
13278	丹阳	荷花池 1#配电房 2#变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13279	丹阳	荷花池 2#配电房 1#变	10	1000	800	800
13280	丹阳	荷花池 2#配电房 2#变	10	1000	800	800
13281	丹阳	荷花池 2#配电房 3#变	10	400	277	277
13282	丹阳	荷花池 3#配电房 1#变	10	1000	800	800
13283	丹阳	荷花池 3#配电房 2#变	10	1000	800	800
13284	丹阳	荷花池二期 1#配电房 1#变	10	1000	800	800
13285	丹阳	荷花池二期 2#配电房 1#变	10	1000	800	800
13286	丹阳	荷花池二期 2#配电房 2#变	10	1000	800	800
13287	丹阳	荷花池二期 3#配电房 1#变	10	1000	800	800
13288	丹阳	荷花池三村	10	400	320	320
13289	丹阳	荷花池三期 1#配电室 1#变	10	800	640	640
13290	丹阳	荷花池三期 1#配电室 2#变	10	800	640	640
13291	丹阳	荷花池三期 2#配电室 1#变	10	800	640	640
13292	丹阳	荷花池三期 2#配电室 2#变	10	800	640	640
13293	丹阳	荷花池三期 2#配电室 3#变	10	800	640	640
13294	丹阳	荷花池三期 2#配电室 4#变	10	800	640	640
13295	丹阳	荷花村综合变	10	400	264	264
13296	丹阳	和美丽景北 1#变	10	1000	800	800
13297	丹阳	和平广场	10	400	320	320
13298	丹阳	和平桥广场 2#箱变	10	400	320	320
13299	丹阳	和平桥派出所变	10	400	320	320
13300	丹阳	和尚巷	10	400	320	320
13301	丹阳	和巷北	10	400	258	258
13302	丹阳	和巷村	10	400	86	86

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13303	丹阳	和巷站	10	100	80	80
13304	丹阳	和谐嘉苑 1#配电房 1#变	10	1000	800	800
13305	丹阳	和谐嘉苑 1#配电房 2#变	10	1000	800	800
13306	丹阳	和谐嘉苑 2#配电房 1#变	10	630	504	504
13307	丹阳	和谐嘉苑 2#配电房 2#变	10	630	504	504
13308	丹阳	和谐嘉苑 3#配电房 1#变	10	1000	800	800
13309	丹阳	和谐嘉苑 3#配电房 2#变	10	1000	800	800
13310	丹阳	和园 1#配电室 1#变	10	800	640	640
13311	丹阳	和园 1#配电室 2#变	10	800	640	640
13312	丹阳	和园 1#配电室 3#变	10	800	640	640
13313	丹阳	和园 1#配电室 4#变	10	800	640	640
13314	丹阳	和园 2#配电室 1#变	10	800	640	640
13315	丹阳	和园 2#配电室 2#变	10	800	640	640
13316	丹阳	和园 2#配电室 3#变	10	800	640	640
13317	丹阳	和园 2#配电室 4#变	10	800	640	640
13318	丹阳	何东队	10	400	288	288
13319	丹阳	何家北 2#	10	400	320	320
13320	丹阳	何家北综合变	10	400	274	274
13321	丹阳	何家村	10	200	149	149
13322	丹阳	何家村东	10	400	320	320
13323	丹阳	何家村配变	10	200	160	160
13324	丹阳	何家湾西	10	400	320	320
13325	丹阳	何家庄村何家庄	10	400	306	306
13326	丹阳	何家庄村花元村	10	200	134	134

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13327	丹阳	何家庄村西野田	10	400	275	275
13328	丹阳	何家埭	10	400	305	305
13329	丹阳	何甲村	10	200	10	10
13330	丹阳	何甲村后变	10	400	320	320
13331	丹阳	何甲九队	10	400	320	320
13332	丹阳	何甲九队 2#公用	10	315	252	252
13333	丹阳	河北村八队	10	400	320	320
13334	丹阳	河北村滨河北路	10	200	160	160
13335	丹阳	河北村曹家村	10	200	84	84
13336	丹阳	河北村曹家东	10	200	133	133
13337	丹阳	河北村长沟村	10	200	160	160
13338	丹阳	河北村长沟村东	10	200	160	160
13339	丹阳	河北村丁家村	10	200	160	160
13340	丹阳	河北村东村大队(北)	10	400	320	320
13341	丹阳	河北村东村南	10	400	310	310
13342	丹阳	河北村东村水站	10	200	160	160
13343	丹阳	河北村供销社	10	400	286	286
13344	丹阳	河北村管家村	10	400	320	320
13345	丹阳	河北村河北东	10	400	320	320
13346	丹阳	河北村河北七队	10	400	233	233
13347	丹阳	河北村河北水站	10	100	80	80
13348	丹阳	河北村河北五队	10	400	296	296
13349	丹阳	河北村河北小学	10	400	320	320
13350	丹阳	河北村黄土沟	10	100	58	58

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13351	丹阳	河北村集镇吕中	10	400	285	285
13352	丹阳	河北村集镇四街	10	400	320	320
13353	丹阳	河北村集镇同泰	10	315	252	252
13354	丹阳	河北村姜家村	10	200	160	160
13355	丹阳	河北村界首北	10	400	297	297
13356	丹阳	河北村界首村	10	400	303	303
13357	丹阳	河北村劳动桥	10	400	267	267
13358	丹阳	河北村六队	10	200	118	118
13359	丹阳	河北村陆家东	10	100	58	58
13360	丹阳	河北村吕城供电所	10	400	320	320
13361	丹阳	河北村吕蒙北路	10	400	320	320
13362	丹阳	河北村吕蒙中路	10	200	126	126
13363	丹阳	河北村吕运新村	10	200	160	160
13364	丹阳	河北村农科队	10	200	26	26
13365	丹阳	河北村汽车站	10	400	297	297
13366	丹阳	河北村侨友	10	400	320	320
13367	丹阳	河北村生产桥	10	200	160	160
13368	丹阳	河北村食品站	10	200	160	160
13369	丹阳	河北村史家村	10	100	6	6
13370	丹阳	河北村水电新村	10	400	292	292
13371	丹阳	河北村潭家塘	10	200	145	145
13372	丹阳	河北村潭家塘东	10	100	27	27
13373	丹阳	河北村谭家村	10	200	160	160
13374	丹阳	河北村团结路	10	200	143	143

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13375	丹阳	河北村小池塘	10	100	40	40
13376	丹阳	河北村小油榨	10	400	320	320
13377	丹阳	河北村新菜场	10	200	160	160
13378	丹阳	河北村新大桥北	10	400	320	320
13379	丹阳	河北村新庄东	10	200	116	116
13380	丹阳	河北村新庄前	10	400	169	169
13381	丹阳	河北村许家村	10	400	255	255
13382	丹阳	河北村张家村	10	200	137	137
13383	丹阳	河北村中村	10	100	67	67
13384	丹阳	河北村周面桥	10	100	1	1
13385	丹阳	河北村庄家塘变	10	400	249	249
13386	丹阳	河北村圩田里	10	400	320	320
13387	丹阳	河北村圩田南	10	200	149	149
13388	丹阳	河北九队	10	200	144	144
13389	丹阳	河北九圩埭变	10	400	320	320
13390	丹阳	河北农贸市场 1#变 500KVA	10	500	400	400
13391	丹阳	河北农贸市场 2#变 400KVA	10	400	320	320
13392	丹阳	河北五弄	10	400	320	320
13393	丹阳	河滨北路	10	400	320	320
13394	丹阳	河滨南路	10	400	320	320
13395	丹阳	河滨新村	10	400	320	320
13396	丹阳	河滨新村三巷	10	200	160	160
13397	丹阳	河滨新村三巷 2#	10	200	160	160
13398	丹阳	河滨新村一巷	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13399	丹阳	河东	10	400	270	270
13400	丹阳	河东 3#	10	400	253	253
13401	丹阳	河东 4#公变	10	400	320	320
13402	丹阳	河东 5#	10	400	248	248
13403	丹阳	河东夏甲	10	200	31	31
13404	丹阳	河里路	10	200	115	115
13405	丹阳	河南村蔡家村	10	200	104	104
13406	丹阳	河南村蔡家南	10	160	96	96
13407	丹阳	河南村大成厂	10	400	320	320
13408	丹阳	河南村大井头	10	200	111	111
13409	丹阳	河南村大井头南	10	200	160	160
13410	丹阳	河南村大塘沿	10	400	320	320
13411	丹阳	河南村工业园	10	400	320	320
13412	丹阳	河南村龚家村	10	100	47	47
13413	丹阳	河南村虎落里北	10	200	130	130
13414	丹阳	河南村虎落里东	10	400	222	222
13415	丹阳	河南村虎落里南	10	400	301	301
13416	丹阳	河南村虎落里西单	10	30	24	24
13417	丹阳	河南村集镇二中	10	400	320	320
13418	丹阳	河南村集镇永合	10	400	306	306
13419	丹阳	河南村建筑钢模	10	400	320	320
13420	丹阳	河南村建筑公司	10	500	400	400
13421	丹阳	河南村李家桥南	10	400	275	275
13422	丹阳	河南村李家小区 1#南	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13423	丹阳	河南村李家小区 2#北	10	200	160	160
13424	丹阳	河南村梁家村	10	400	221	221
13425	丹阳	河南村梁家南	10	200	147	147
13426	丹阳	河南村梁家西	10	400	320	320
13427	丹阳	河南村梁家西 2#	10	400	320	320
13428	丹阳	河南村梁家新村	10	400	203	203
13429	丹阳	河南村梁西路	10	400	320	320
13430	丹阳	河南村良种场	10	200	160	160
13431	丹阳	河南村吕蒙花园北	10	315	252	252
13432	丹阳	河南村吕蒙花园南	10	400	320	320
13433	丹阳	河南村吕蒙南路	10	400	320	320
13434	丹阳	河南村吕南新村	10	400	320	320
13435	丹阳	河南村吕三队	10	200	160	160
13436	丹阳	河南村吕西路	10	400	320	320
13437	丹阳	河南村吕一东	10	400	320	320
13438	丹阳	河南村吕渎巷	10	400	302	302
13439	丹阳	河南村南环南路	10	400	308	308
13440	丹阳	河南村南环西路	10	400	320	320
13441	丹阳	河南村农机站	10	400	293	293
13442	丹阳	河南村汽配厂	10	400	320	320
13443	丹阳	河南村千禧花园 1#变	10	400	283	283
13444	丹阳	河南村三队南	10	200	143	143
13445	丹阳	河南村盛家村	10	200	160	160
13446	丹阳	河南村圣旨西路	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13447	丹阳	河南村十字沟	10	400	320	320
13448	丹阳	河南村十字沟西	10	400	273	273
13449	丹阳	河南村万家村	10	400	320	320
13450	丹阳	河南村卫生院	10	400	320	320
13451	丹阳	河南村西环路	10	400	320	320
13452	丹阳	河南村祥法厂	10	400	320	320
13453	丹阳	河南村小梁家	10	200	137	137
13454	丹阳	河南村小梁家西	10	400	320	320
13455	丹阳	河南村新街北	10	500	400	400
13456	丹阳	河南村烟草公司变	10	400	243	243
13457	丹阳	河南村羊角梢	10	630	504	504
13458	丹阳	河南村镇三队	10	400	180	180
13459	丹阳	河南四圩埭配变	10	400	256	256
13460	丹阳	河南五圩埭变	10	400	236	236
13461	丹阳	河南张	10	400	267	267
13462	丹阳	河畔花园 1#	10	400	320	320
13463	丹阳	河畔花园 2#	10	200	160	160
13464	丹阳	河塘里变	10	200	138	138
13465	丹阳	河塘里西	10	400	320	320
13466	丹阳	河头	10	400	320	320
13467	丹阳	河头村	10	400	290	290
13468	丹阳	河头村变	10	315	60	60
13469	丹阳	河弯里	10	400	320	320
13470	丹阳	河湾队南	10	400	281	281

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13471	丹阳	河湾里北	10	400	310	310
13472	丹阳	河湾里变	10	200	8	8
13473	丹阳	河西村	10	400	265	265
13474	丹阳	河西村西	10	200	67	67
13475	丹阳	河西电站综合变	10	50	40	40
13476	丹阳	河西队公变	10	400	320	320
13477	丹阳	河西队西	10	400	320	320
13478	丹阳	河下村变	10	200	101	101
13479	丹阳	河阳戴巷	10	400	96	96
13480	丹阳	河阳岗头	10	100	24	24
13481	丹阳	河阳供电所 4#	10	400	320	320
13482	丹阳	河阳供销社变	10	400	320	320
13483	丹阳	河阳洪家村	10	200	108	108
13484	丹阳	河阳洪家西	10	400	320	320
13485	丹阳	河阳敬老院	10	400	49	49
13486	丹阳	河阳水湖村北	10	400	320	320
13487	丹阳	河阳新城 1#配电房 1#变	10	1000	800	800
13488	丹阳	河阳新城 1#配电房 2#变	10	1000	800	800
13489	丹阳	河阳新城 1#配电房 3#变	10	1000	800	800
13490	丹阳	河阳新城 1#配电房 4#变	10	1000	800	800
13491	丹阳	河阳新城 2#配电房 1#变	10	1000	800	800
13492	丹阳	河阳新城 3#配电房 1#变	10	1000	800	800
13493	丹阳	河阳新城 4#配电房 1#变	10	1000	800	800
13494	丹阳	河阳新城 4#配电房 2#变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13495	丹阳	河阳新城 5#配电房 1#变	10	800	640	640
13496	丹阳	河阳新城 5#配电房 2#变	10	800	640	640
13497	丹阳	河阳新城 6#配电房 1#变	10	800	640	640
13498	丹阳	河阳新城 6#配电房 2#变	10	800	640	640
13499	丹阳	河阳新城北	10	200	160	160
13500	丹阳	河阳新城二期 1#配电室 1#变	10	800	640	640
13501	丹阳	河阳新城二期 1#配电室 2#变	10	800	640	640
13502	丹阳	河阳新城二期 1#配电室 3#变	10	800	640	640
13503	丹阳	河阳新城二期 1#配电室 4#变	10	800	640	640
13504	丹阳	河阳新城二期 2#配电室 1#变	10	800	640	640
13505	丹阳	河阳新城二期 2#配电室 2#变	10	800	640	640
13506	丹阳	河阳新城二期 2#配电室 3#变	10	800	640	640
13507	丹阳	河阳新城二期 2#配电室 4#变	10	800	640	640
13508	丹阳	河阳新城南箱变	10	500	400	400
13509	丹阳	河阳兴河路公用	10	400	320	320
13510	丹阳	河阳学校	10	400	320	320
13511	丹阳	河阳杨家	10	200	91	91
13512	丹阳	河阳银行变	10	400	320	320
13513	丹阳	河阳银行南	10	400	320	320
13514	丹阳	河阳用电站 1#	10	400	283	283
13515	丹阳	河阳用电站 3#变	10	400	320	320
13516	丹阳	河阳中心河	10	400	320	320
13517	丹阳	河阳中心幼儿园	10	400	320	320
13518	丹阳	河镇小杨家	10	100	20	20

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13519	丹阳	河浜头	10	160	66	66
13520	丹阳	鹤溪 13 队	10	400	65	65
13521	丹阳	鹤溪 13 队 2#	10	400	320	320
13522	丹阳	鹤溪村白鸡庄	10	400	320	320
13523	丹阳	鹤溪村新镇街 2#	10	400	320	320
13524	丹阳	鹤溪大队西	10	400	320	320
13525	丹阳	鹤溪开发区	10	500	400	400
13526	丹阳	鹤溪开发区 2#	10	400	320	320
13527	丹阳	鹤溪十六队 2#	10	400	308	308
13528	丹阳	鹤溪新村	10	400	320	320
13529	丹阳	鹤溪新村队	10	400	320	320
13530	丹阳	鹤溪新村队 2#	10	400	320	320
13531	丹阳	鹤溪一队	10	400	320	320
13532	丹阳	鹤溪站	10	100	80	80
13533	丹阳	鹤中	10	400	320	320
13534	丹阳	鹤嘴北	10	400	280	280
13535	丹阳	鹤嘴村	10	400	241	241
13536	丹阳	鹤嘴东	10	500	400	400
13537	丹阳	贺官庄	10	200	150	150
13538	丹阳	贺家村大贺家	10	400	320	320
13539	丹阳	贺家村知青点	10	100	80	80
13540	丹阳	贺家塘	10	200	108	108
13541	丹阳	贺家新站	10	100	80	80
13542	丹阳	贺家站	10	160	128	128

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13543	丹阳	贺家庄变	10	400	286	286
13544	丹阳	贺甲农科队	10	400	320	320
13545	丹阳	贺巷村 1#	10	400	110	110
13546	丹阳	贺巷村 2#	10	400	320	320
13547	丹阳	贺巷村贺巷变	10	400	320	320
13548	丹阳	贺巷村贺巷中	10	400	53	53
13549	丹阳	贺巷村后东	10	400	216	216
13550	丹阳	贺巷村蒋家	10	400	320	320
13551	丹阳	贺巷村南庄	10	400	302	302
13552	丹阳	贺巷村前贺巷	10	400	287	287
13553	丹阳	贺巷村前贺巷北	10	400	188	188
13554	丹阳	贺巷村元庄	10	400	320	320
13555	丹阳	贺巷村元庄东	10	200	119	119
13556	丹阳	贺巷电站	10	100	80	80
13557	丹阳	贺巷后东北变	10	400	320	320
13558	丹阳	贺巷西	10	400	285	285
13559	丹阳	黑木桥二队变	10	200	160	160
13560	丹阳	黑木桥七组	10	400	320	320
13561	丹阳	横沟北	10	200	104	104
13562	丹阳	横沟大队	10	315	181	181
13563	丹阳	横沟南	10	100	13	13
13564	丹阳	横沟水站	10	100	80	80
13565	丹阳	横陵路 2#	10	400	320	320
13566	丹阳	横陵路公变	10	400	315	315

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13567	丹阳	横塘百姓庄	10	200	140	140
13568	丹阳	横塘百姓庄一队	10	200	132	132
13569	丹阳	横塘陈甲变	10	400	229	229
13570	丹阳	横塘丁甲村变	10	200	104	104
13571	丹阳	横塘二房庄	10	400	158	158
13572	丹阳	横塘贺甲庄	10	400	0	0
13573	丹阳	横塘集镇小村	10	160	83	83
13574	丹阳	横塘蒋甲村	10	200	149	149
13575	丹阳	横塘蒋甲东	10	400	253	253
13576	丹阳	横塘老井头变	10	200	15	15
13577	丹阳	横塘墙门村变	10	200	0	0
13578	丹阳	横塘司徒村	10	200	0	0
13579	丹阳	横塘徐甲村变	10	200	0	0
13580	丹阳	横塘徐甲西	10	200	0	0
13581	丹阳	横塘中村	10	400	176	176
13582	丹阳	横塘中官村	10	200	76	76
13583	丹阳	横塘朱甲村	10	200	0	0
13584	丹阳	恒大城 1#箱变	10	630	504	504
13585	丹阳	恒大城 2#箱变	10	630	504	504
13586	丹阳	恒大城 3#配电房 1#变	10	800	640	640
13587	丹阳	恒大城 3#配电房 2#变	10	800	640	640
13588	丹阳	恒大城 3#配电房 3#变	10	800	640	640
13589	丹阳	恒大城 3#配电房 4#变	10	800	640	640
13590	丹阳	恒大城 4#配电房 2#变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13591	丹阳	恒大城 4#配电房 4#变	10	630	504	504
13592	丹阳	恒大城 5#配电房 2#变	10	800	640	640
13593	丹阳	恒大城 5#配电房 3#变	10	800	640	640
13594	丹阳	恒大城 5#配电房 4#变	10	800	640	640
13595	丹阳	恒大城 8#配电房 2#变	10	800	640	640
13596	丹阳	恒大城 8#配电房 4#变	10	800	640	640
13597	丹阳	恒大城北	10	400	320	320
13598	丹阳	恒大名都 1#配电房 1#变	10	800	640	640
13599	丹阳	恒大名都 1#配电房 2#变	10	800	640	640
13600	丹阳	恒大名都 1#配电房 3#变	10	800	640	640
13601	丹阳	恒大名都 1#配电房 4#变	10	800	640	640
13602	丹阳	恒大名都 10#配电房 1#变	10	800	640	640
13603	丹阳	恒大名都 10#配电房 2#变	10	800	640	640
13604	丹阳	恒大名都 10#配电房 3#变	10	800	640	640
13605	丹阳	恒大名都 10#配电房 4#变	10	800	640	640
13606	丹阳	恒大名都 2#配电房 1#变	10	800	640	640
13607	丹阳	恒大名都 2#配电房 2#变	10	800	640	640
13608	丹阳	恒大名都 3#配电房 1#变	10	800	640	640
13609	丹阳	恒大名都 3#配电房 2#变	10	800	640	640
13610	丹阳	恒大名都 3#配电房 3#变	10	800	640	640
13611	丹阳	恒大名都 3#配电房 4#变	10	800	640	640
13612	丹阳	恒大名都 4#配电房 1#变	10	800	640	640
13613	丹阳	恒大名都 4#配电房 2#变	10	800	640	640
13614	丹阳	恒大名都 4#配电房 3#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13615	丹阳	恒大名都 4#配电房 4# 变	10	800	640	640
13616	丹阳	恒大名都 5#配电房 1# 变	10	630	504	504
13617	丹阳	恒大名都 5#配电房 2# 变	10	630	504	504
13618	丹阳	恒大名都 5#配电房 3# 变	10	630	504	504
13619	丹阳	恒大名都 5#配电房 4# 变	10	630	504	504
13620	丹阳	恒大名都 6#配电房 1# 变	10	630	504	504
13621	丹阳	恒大名都 6#配电房 2# 变	10	630	504	504
13622	丹阳	恒大名都 6#配电房 3# 变	10	630	504	504
13623	丹阳	恒大名都 6#配电房 4# 变	10	630	504	504
13624	丹阳	恒大名都 7#配电房 1# 变	10	800	640	640
13625	丹阳	恒大名都 7#配电房 2# 变	10	800	640	640
13626	丹阳	恒大名都 7#配电房 3# 变	10	800	640	640
13627	丹阳	恒大名都 7#配电房 4# 变	10	800	640	640
13628	丹阳	恒大名都 8#配电房 1# 变	10	800	640	640
13629	丹阳	恒大名都 8#配电房 2# 变	10	800	640	640
13630	丹阳	恒大名都 8#配电房 3# 变	10	800	640	640
13631	丹阳	恒大名都 8#配电房 4# 变	10	800	640	640
13632	丹阳	恒大名都 9#配电房 1# 变	10	800	640	640
13633	丹阳	恒大名都 9#配电房 2# 变	10	800	640	640
13634	丹阳	恒大名都 B 区 1#配电房 1#变	10	800	640	640
13635	丹阳	恒大名都 B 区 2#配电房 1#变	10	800	640	640
13636	丹阳	恒大名都 B 区 2#配电房 2#变	10	800	640	640
13637	丹阳	恒大名都 B 区 2#配电房 3#变	10	800	640	640
13638	丹阳	恒大名都 B 区 2#配电房 4#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13639	丹阳	恒大名都 B 区 3#配电房 1#变	10	800	640	640
13640	丹阳	恒大名都 B 区 3#配电房 3#变	10	800	640	640
13641	丹阳	恒大名都 B 区 3#配电房 4#变	10	800	640	640
13642	丹阳	恒大名都 B 区 4#配电房 1#变	10	800	640	640
13643	丹阳	恒大名都 B 区 5#配电房 1#变	10	800	640	640
13644	丹阳	恒大名都 B 区 5#配电房 3#变	10	800	640	640
13645	丹阳	恒大名都 B 区 6#配电房 1#变	10	630	504	504
13646	丹阳	恒大名都 B 区 6#配电房 2#变	10	630	504	504
13647	丹阳	恒大名都 B 区 6#配电房 3#变	10	630	504	504
13648	丹阳	恒大名都 B 区 6#配电房 4#变	10	630	504	504
13649	丹阳	恒大名都 B 区 7#配电房 2#变	10	800	640	640
13650	丹阳	恒大名都 B 区 7#配电房 3#变	10	800	640	640
13651	丹阳	恒大名都 B 区 7#配电房 4#变	10	800	640	640
13652	丹阳	恒大名都 B 区 8#配电房 1#变	10	630	504	504
13653	丹阳	恒大名都 B 区 8#配电房 2#变	10	630	504	504
13654	丹阳	恒大名都 B 区 8#配电房 3#变	10	630	504	504
13655	丹阳	恒大名都 B 区 8#配电房 4#变	10	630	504	504
13656	丹阳	恒大名都 B 区 9#配电房 1#变	10	800	640	640
13657	丹阳	恒大名都 B 区 9#配电房 2#变	10	800	640	640
13658	丹阳	恒大名都 B 区 9#配电房 4#变	10	800	640	640
13659	丹阳	鸿鼎苑 1#配电房 1#变	10	630	504	504
13660	丹阳	鸿鼎苑 1#配电室 2#变	10	630	504	504
13661	丹阳	鸿鼎苑 2#配电房 1#变	10	800	640	640
13662	丹阳	鸿鼎苑 2#配电房 2#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13663	丹阳	鸿鼎苑 2#配电房 3#变	10	800	640	640
13664	丹阳	鸿鼎苑 2#配电房 4#变	10	800	640	640
13665	丹阳	洪家北	10	400	297	297
13666	丹阳	洪家村	10	400	260	260
13667	丹阳	洪家村变	10	400	282	282
13668	丹阳	洪家电站	10	100	80	80
13669	丹阳	洪家东	10	400	221	221
13670	丹阳	洪家西	10	200	145	145
13671	丹阳	洪家新村南	10	400	320	320
13672	丹阳	洪家站	10	400	320	320
13673	丹阳	洪甲西	10	400	135	135
13674	丹阳	洪楼新村变	10	200	160	160
13675	丹阳	洪巷东	10	400	320	320
13676	丹阳	洪巷南	10	400	320	320
13677	丹阳	宏昌房产 1#	10	400	320	320
13678	丹阳	宏昌房产 2#	10	400	320	320
13679	丹阳	宏远	10	400	320	320
13680	丹阳	宏远 2#	10	400	320	320
13681	丹阳	宏云房产配变	10	630	504	504
13682	丹阳	宏云公寓 01001	10	630	504	504
13683	丹阳	红灯村群英新村	10	400	320	320
13684	丹阳	红灯大道南	10	400	320	320
13685	丹阳	红灯大队	10	400	320	320
13686	丹阳	红灯六队	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13687	丹阳	红灯桥	10	400	320	320
13688	丹阳	红灯三队	10	400	320	320
13689	丹阳	红灯四队	10	400	320	320
13690	丹阳	红灯四队 2#变	10	400	320	320
13691	丹阳	红灯一队 2#	10	400	320	320
13692	丹阳	红灯一队变	10	400	320	320
13693	丹阳	红灯一纬路	10	400	320	320
13694	丹阳	红灯站	10	400	320	320
13695	丹阳	红都	10	400	320	320
13696	丹阳	红光村北舍南	10	200	85	85
13697	丹阳	红光村村委	10	400	320	320
13698	丹阳	红光村龙泉村	10	400	253	253
13699	丹阳	红光村龙泉孙家	10	400	184	184
13700	丹阳	红光村商家北	10	400	231	231
13701	丹阳	红光村委	10	400	320	320
13702	丹阳	红光村委 2#	10	400	320	320
13703	丹阳	红光电站	10	400	277	277
13704	丹阳	红光沟	10	400	320	320
13705	丹阳	红光沟北	10	400	320	320
13706	丹阳	红光沟南	10	400	320	320
13707	丹阳	红光南	10	200	105	105
13708	丹阳	红光片	10	400	258	258
13709	丹阳	红光站	10	400	320	320
13710	丹阳	红光站 2#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13711	丹阳	红光站 3#箱变	10	630	504	504
13712	丹阳	红江 14 队变	10	400	287	287
13713	丹阳	红江 2#	10	400	244	244
13714	丹阳	红江村红江	10	315	252	252
13715	丹阳	红江村红江站	10	400	308	308
13716	丹阳	红江村汤家村变	10	200	65	65
13717	丹阳	红江小区	10	400	320	320
13718	丹阳	红江新村变	10	400	320	320
13719	丹阳	红庙村曹口村	10	200	61	61
13720	丹阳	红庙村沈家村	10	200	134	134
13721	丹阳	红庙村小斜角桥	10	200	67	67
13722	丹阳	红庙村小庄村	10	200	37	37
13723	丹阳	红庙站	10	200	160	160
13724	丹阳	红旗变	10	315	101	101
13725	丹阳	红旗电灌站	10	200	160	160
13726	丹阳	红旗河	10	400	320	320
13727	丹阳	红旗站	10	200	160	160
13728	丹阳	红卫八队	10	400	320	320
13729	丹阳	红卫大队	10	400	320	320
13730	丹阳	红卫大队变	10	400	320	320
13731	丹阳	红卫六队	10	400	320	320
13732	丹阳	红卫支沟	10	400	320	320
13733	丹阳	红五月陆家村	10	200	131	131
13734	丹阳	红五月新村	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13735	丹阳	红五月新村 2#	10	200	160	160
13736	丹阳	红巷北	10	400	256	256
13737	丹阳	红星电站 2#	10	400	161	161
13738	丹阳	红星电站综合变	10	400	306	306
13739	丹阳	红星马家综合变	10	200	44	44
13740	丹阳	红星桥	10	100	80	80
13741	丹阳	厚诚桥	10	200	160	160
13742	丹阳	厚诚站	10	200	160	160
13743	丹阳	后蔡村变	10	400	183	183
13744	丹阳	后册村	10	400	291	291
13745	丹阳	后册电站	10	400	320	320
13746	丹阳	后册后变	10	400	103	103
13747	丹阳	后册南	10	200	47	47
13748	丹阳	后册前	10	400	236	236
13749	丹阳	后册西	10	400	143	143
13750	丹阳	后车门	10	400	204	204
13751	丹阳	后车门东	10	200	98	98
13752	丹阳	后村	10	400	320	320
13753	丹阳	后村村委	10	400	206	206
13754	丹阳	后村里	10	100	27	27
13755	丹阳	后村里变 1	10	200	60	60
13756	丹阳	后戴巷	10	400	286	286
13757	丹阳	后戴巷北	10	200	160	160
13758	丹阳	后甸队	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13759	丹阳	后东	10	200	105	105
13760	丹阳	后东北	10	400	242	242
13761	丹阳	后东村东	10	400	253	253
13762	丹阳	后东单	10	30	1	1
13763	丹阳	后东顶西	10	400	269	269
13764	丹阳	后扶城	10	200	148	148
13765	丹阳	后干塘	10	400	288	288
13766	丹阳	后干塘 2#	10	400	320	320
13767	丹阳	后沟东北	10	200	91	91
13768	丹阳	后古干北变	10	200	57	57
13769	丹阳	后古干东	10	200	124	124
13770	丹阳	后古干六组	10	200	120	120
13771	丹阳	后古干南变	10	200	121	121
13772	丹阳	后古干四队	10	100	80	80
13773	丹阳	后固村农业	10	400	320	320
13774	丹阳	后固村西	10	200	106	106
13775	丹阳	后固村西 2#	10	400	305	305
13776	丹阳	后观	10	400	105	105
13777	丹阳	后观村西	10	400	258	258
13778	丹阳	后观东	10	400	306	306
13779	丹阳	后河阳电站北	10	400	320	320
13780	丹阳	后河阳养殖	10	200	160	160
13781	丹阳	后洪陵	10	200	134	134
13782	丹阳	后湖村	10	400	302	302

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13783	丹阳	后孔	10	200	5	5
13784	丹阳	后孔北变	10	400	320	320
13785	丹阳	后流注	10	200	160	160
13786	丹阳	后马陵	10	400	246	246
13787	丹阳	后马陵北	10	200	160	160
13788	丹阳	后彭村	10	400	95	95
13789	丹阳	后任庄	10	400	58	58
13790	丹阳	后任庄西	10	400	320	320
13791	丹阳	后沙西	10	400	288	288
13792	丹阳	后邵巷	10	200	95	95
13793	丹阳	后施	10	400	237	237
13794	丹阳	后十里甸东	10	400	260	260
13795	丹阳	后水晶山变	10	400	236	236
13796	丹阳	后四圩埭配变	10	200	87	87
13797	丹阳	后松卜西	10	400	320	320
13798	丹阳	后汤庄 2#	10	200	130	130
13799	丹阳	后塘沟东变	10	200	160	160
13800	丹阳	后腾庄	10	400	320	320
13801	丹阳	后腾庄东	10	200	93	93
13802	丹阳	后天干	10	400	273	273
13803	丹阳	后亭北站	10	200	160	160
13804	丹阳	后亭村	10	400	141	141
13805	丹阳	后亭东区	10	400	320	320
13806	丹阳	后亭东区 2#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13807	丹阳	后亭河下	10	400	259	259
13808	丹阳	后亭南	10	315	238	238
13809	丹阳	后亭南站	10	200	160	160
13810	丹阳	后亭杨家	10	400	273	273
13811	丹阳	后王 2#变	10	400	300	300
13812	丹阳	后王村	10	400	320	320
13813	丹阳	后王东	10	400	257	257
13814	丹阳	后王东北	10	400	320	320
13815	丹阳	后王新村	10	200	132	132
13816	丹阳	后王徐家	10	200	138	138
13817	丹阳	后王仰家村	10	400	262	262
13818	丹阳	后王赵家村变	10	400	246	246
13819	丹阳	后巷北	10	400	320	320
13820	丹阳	后巷曹家变	10	315	214	214
13821	丹阳	后巷村	10	400	320	320
13822	丹阳	后巷村 2#	10	400	320	320
13823	丹阳	后巷大七桥	10	400	320	320
13824	丹阳	后巷大七桥南	10	200	147	147
13825	丹阳	后巷地州	10	400	320	320
13826	丹阳	后巷地州北配变	10	400	320	320
13827	丹阳	后巷东变	10	400	320	320
13828	丹阳	后巷东庄配变	10	200	132	132
13829	丹阳	后巷飞达府邸 4#箱变	10	630	504	504
13830	丹阳	后巷飞达太平庄	10	400	309	309

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13831	丹阳	后巷飞达童兴村	10	400	320	320
13832	丹阳	后巷飞达新村 6#	10	30	24	24
13833	丹阳	后巷飞达幸福里商业街	10	630	504	504
13834	丹阳	后巷丰裕胡家	10	400	320	320
13835	丹阳	后巷高桥村五队	10	400	309	309
13836	丹阳	后巷高桥东	10	400	320	320
13837	丹阳	后巷高桥二队	10	200	160	160
13838	丹阳	后巷高桥二队东	10	400	320	320
13839	丹阳	后巷高桥二队南	10	200	160	160
13840	丹阳	后巷高桥七队	10	400	139	139
13841	丹阳	后巷高桥七队北	10	400	296	296
13842	丹阳	后巷高桥七队西	10	400	320	320
13843	丹阳	后巷高士桥	10	200	140	140
13844	丹阳	后巷耿家变	10	400	320	320
13845	丹阳	后巷工具城 1#	10	315	252	252
13846	丹阳	后巷工具城 2#	10	500	400	400
13847	丹阳	后巷供销社 2#	10	630	504	504
13848	丹阳	后巷供销社变	10	400	320	320
13849	丹阳	后巷桂花庄	10	400	303	303
13850	丹阳	后巷桂花庄北	10	400	320	320
13851	丹阳	后巷桂花庄西	10	400	300	300
13852	丹阳	后巷何家谷	10	400	267	267
13853	丹阳	后巷后巷西	10	400	320	320
13854	丹阳	后巷灰州店中	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13855	丹阳	后巷集镇供电所 1#	10	400	320	320
13856	丹阳	后巷集镇建山中学	10	400	320	320
13857	丹阳	后巷集镇用电站 5#	10	400	320	320
13858	丹阳	后巷济德蒋家	10	400	245	245
13859	丹阳	后巷加山村戎梅马	10	400	68	68
13860	丹阳	后巷加油站	10	400	310	310
13861	丹阳	后巷加油站 2#	10	400	320	320
13862	丹阳	后巷脚迹村配变	10	400	297	297
13863	丹阳	后巷解家	10	400	320	320
13864	丹阳	后巷解家南	10	400	150	150
13865	丹阳	后巷凯达公用	10	630	504	504
13866	丹阳	后巷李家沟东	10	400	320	320
13867	丹阳	后巷帽山东	10	30	24	24
13868	丹阳	后巷帽山四队	10	200	80	80
13869	丹阳	后巷梅家西	10	200	12	12
13870	丹阳	后巷南	10	630	504	504
13871	丹阳	后巷南分	10	400	150	150
13872	丹阳	后巷南庄东 2#	10	400	320	320
13873	丹阳	后巷倪陈变	10	400	300	300
13874	丹阳	后巷倪山南	10	200	140	140
13875	丹阳	后巷前巷工业园 2#	10	400	320	320
13876	丹阳	后巷前巷蒋家北	10	200	122	122
13877	丹阳	后巷戎梅马东	10	400	153	153
13878	丹阳	后巷山安庄北	10	400	293	293

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13879	丹阳	后巷山安庄东	10	400	266	266
13880	丹阳	后巷山安庄西	10	400	293	293
13881	丹阳	后巷水站	10	400	320	320
13882	丹阳	后巷天工花园 3#箱变	10	500	400	400
13883	丹阳	后巷跳板桥	10	400	320	320
13884	丹阳	后巷跳板桥北	10	400	276	276
13885	丹阳	后巷通港路变	10	400	305	305
13886	丹阳	后巷我起庄	10	400	295	295
13887	丹阳	后巷五房庄	10	400	269	269
13888	丹阳	后巷西庄公用	10	400	320	320
13889	丹阳	后巷西庄西	10	400	320	320
13890	丹阳	后巷乡镇中心	10	200	160	160
13891	丹阳	后巷小朱巷	10	400	300	300
13892	丹阳	后巷新弄中村 2#	10	630	478	478
13893	丹阳	后巷新兴家具	10	400	320	320
13894	丹阳	后巷信用社	10	400	320	320
13895	丹阳	后巷徐巷村	10	400	257	257
13896	丹阳	后巷薛家变	10	200	160	160
13897	丹阳	后巷杨家埭南	10	400	313	313
13898	丹阳	后巷银匠	10	400	320	320
13899	丹阳	后巷银匠北	10	400	320	320
13900	丹阳	后巷迎丰	10	400	301	301
13901	丹阳	后巷用电站 1#号	10	630	504	504
13902	丹阳	后巷用电站 2#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13903	丹阳	后巷用电站 4#箱变	10	630	504	504
13904	丹阳	后巷园沟	10	315	252	252
13905	丹阳	后巷张家沙	10	400	295	295
13906	丹阳	后巷镇后巷苏家	10	200	160	160
13907	丹阳	后巷镇苏家北	10	200	160	160
13908	丹阳	后巷镇苏家西	10	200	160	160
13909	丹阳	后巷中	10	400	320	320
13910	丹阳	后巷中心村通港路 2#	10	400	320	320
13911	丹阳	后巷中心河 1#	10	400	320	320
13912	丹阳	后巷中心河 2#	10	400	320	320
13913	丹阳	后巷中心街	10	400	320	320
13914	丹阳	后巷中心彭庄南 2#	10	400	320	320
13915	丹阳	后巷中学	10	400	320	320
13916	丹阳	后巷竹弄南	10	400	320	320
13917	丹阳	后巷祝家庄	10	400	320	320
13918	丹阳	后巷瞿家北	10	630	504	504
13919	丹阳	后巷瞿家变	10	400	320	320
13920	丹阳	后巷瞿家东	10	400	320	320
13921	丹阳	后小庄	10	50	6	6
13922	丹阳	后阳北站	10	200	160	160
13923	丹阳	后阳村蒋巷	10	400	298	298
13924	丹阳	后阳村农科队变	10	400	320	320
13925	丹阳	后阳站公用	10	200	160	160
13926	丹阳	后阳桥 2#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13927	丹阳	后瑶头	10	200	48	48
13928	丹阳	后姚家弄村	10	400	278	278
13929	丹阳	后宅村	10	200	74	74
13930	丹阳	后张电站	10	200	160	160
13931	丹阳	后张寺 2#	10	400	87	87
13932	丹阳	后张寺北	10	400	320	320
13933	丹阳	后张寺变	10	400	140	140
13934	丹阳	后张寺中	10	200	136	136
13935	丹阳	后庄村	10	400	320	320
13936	丹阳	后庄村中	10	400	173	173
13937	丹阳	后庄东	10	400	7	7
13938	丹阳	后庄南	10	400	178	178
13939	丹阳	后庄三队变	10	400	320	320
13940	丹阳	后庄十队	10	200	144	144
13941	丹阳	后庄四队	10	400	320	320
13942	丹阳	后庄五队变	10	200	139	139
13943	丹阳	后庄西变	10	400	298	298
13944	丹阳	后坂村变	10	100	29	29
13945	丹阳	后睦甲	10	400	308	308
13946	丹阳	胡家	10	400	160	160
13947	丹阳	胡家村南	10	400	320	320
13948	丹阳	胡家配变	10	400	320	320
13949	丹阳	胡家桥	10	400	180	180
13950	丹阳	胡家塘北	10	400	200	200

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13951	丹阳	胡家塘南	10	315	252	252
13952	丹阳	胡家西	10	200	34	34
13953	丹阳	胡家埭变	10	200	160	160
13954	丹阳	胡良北	10	400	320	320
13955	丹阳	胡良村胡良	10	400	198	198
13956	丹阳	胡良后	10	200	45	45
13957	丹阳	胡良南	10	200	128	128
13958	丹阳	胡良西变	10	400	241	241
13959	丹阳	胡桥北方村 2#	10	400	320	320
13960	丹阳	胡桥村北	10	200	130	130
13961	丹阳	胡桥村变	10	200	19	19
13962	丹阳	胡桥供电所 1#变	10	400	320	320
13963	丹阳	胡桥供电所 2#	10	315	252	252
13964	丹阳	胡桥集镇 1#	10	400	218	218
13965	丹阳	胡桥集镇 2#	10	400	320	320
13966	丹阳	胡桥集镇 4#	10	400	182	182
13967	丹阳	胡桥集镇东	10	400	320	320
13968	丹阳	胡桥集镇南	10	400	289	289
13969	丹阳	胡桥集镇中	10	400	320	320
13970	丹阳	胡桥孔家村变	10	200	110	110
13971	丹阳	胡桥路灯单	10	400	320	320
13972	丹阳	胡桥马家村变	10	400	222	222
13973	丹阳	胡桥南	10	400	320	320
13974	丹阳	胡桥西	10	400	242	242

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13975	丹阳	胡桥小贡电站	10	200	160	160
13976	丹阳	胡桥新镇 1#配电房 1#变	10	630	504	504
13977	丹阳	胡桥新镇 1#配电房 2#变	10	630	504	504
13978	丹阳	胡桥新镇 2#配电房 1#变	10	630	504	504
13979	丹阳	胡桥新镇 2#配电房 2#变	10	630	504	504
13980	丹阳	胡桥新镇 3#配电房 1#变	10	630	504	504
13981	丹阳	胡桥新镇 3#配电房 2#变	10	630	504	504
13982	丹阳	胡桥新镇商业楼 1#变	10	630	504	504
13983	丹阳	胡桥新镇商业楼 2#变	10	630	504	504
13984	丹阳	胡桥学校	10	400	278	278
13985	丹阳	胡桥邮电局	10	400	320	320
13986	丹阳	胡桥知青点变	10	400	320	320
13987	丹阳	胡相北	10	400	320	320
13988	丹阳	胡相西	10	400	320	320
13989	丹阳	湖海路	10	400	320	320
13990	丹阳	湖头村	10	400	320	320
13991	丹阳	虎市村扁担沟	10	400	320	320
13992	丹阳	虎市村别墅小区	10	200	160	160
13993	丹阳	虎市村池塘北	10	400	311	311
13994	丹阳	虎市村池塘村	10	200	37	37
13995	丹阳	虎市村大界沟	10	400	320	320
13996	丹阳	虎市村大荆村	10	400	284	284
13997	丹阳	虎市村大麦场	10	100	80	80
13998	丹阳	虎市村东横街	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
13999	丹阳	虎市村东焦村	10	100	46	46
14000	丹阳	虎市村东南街	10	630	498	498
14001	丹阳	虎市村东头村	10	200	149	149
14002	丹阳	虎市村荷园里	10	400	320	320
14003	丹阳	虎市村和尚塘	10	200	103	103
14004	丹阳	虎市村洪家村	10	200	64	64
14005	丹阳	虎市村后罗村	10	400	127	127
14006	丹阳	虎市村虎市村委	10	400	320	320
14007	丹阳	虎市村火烧田	10	100	1	1
14008	丹阳	虎市村蒋家村	10	400	152	152
14009	丹阳	虎市村蒋家桥	10	400	301	301
14010	丹阳	虎市村九房村	10	400	272	272
14011	丹阳	虎市村陆家南	10	200	141	141
14012	丹阳	虎市村吕城小区	10	400	320	320
14013	丹阳	虎市村吕导路	10	630	425	425
14014	丹阳	虎市村吕蒙东路	10	400	320	320
14015	丹阳	虎市村罗道庄	10	200	94	94
14016	丹阳	虎市村罗家桥	10	400	279	279
14017	丹阳	虎市村罗家桥南	10	200	114	114
14018	丹阳	虎市村马园里	10	100	80	80
14019	丹阳	虎市村南环东路	10	400	320	320
14020	丹阳	虎市村农贸市场	10	400	320	320
14021	丹阳	虎市村潘家村	10	400	266	266
14022	丹阳	虎市村潘家西	10	400	262	262

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14023	丹阳	虎市村七房村	10	400	278	278
14024	丹阳	虎市村七房村北	10	400	302	302
14025	丹阳	虎市村圣旨新村	10	400	290	290
14026	丹阳	虎市村圣旨新村东	10	400	320	320
14027	丹阳	虎市村圣旨新村东 4#	10	400	320	320
14028	丹阳	虎市村师导桥	10	400	279	279
14029	丹阳	虎市村石柱头北	10	200	160	160
14030	丹阳	虎市村石柱头南	10	200	160	160
14031	丹阳	虎市村市桥村	10	200	160	160
14032	丹阳	虎市村寺墅里变	10	200	89	89
14033	丹阳	虎市村湾里村箱变	10	630	455	455
14034	丹阳	虎市村湾里东	10	200	142	142
14035	丹阳	虎市村夏家村	10	400	320	320
14036	丹阳	虎市村小花家	10	200	87	87
14037	丹阳	虎市村小界沟	10	100	36	36
14038	丹阳	虎市村小荆村	10	200	144	144
14039	丹阳	虎市村幸运小区	10	200	160	160
14040	丹阳	虎市村严家村	10	200	86	86
14041	丹阳	虎市村杨仁桥	10	200	160	160
14042	丹阳	虎市村杨元里	10	400	320	320
14043	丹阳	虎市村姚家村	10	400	271	271
14044	丹阳	虎市村幼儿园	10	400	320	320
14045	丹阳	虎市村张家村	10	400	238	238
14046	丹阳	虎市村张家西	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14047	丹阳	虎市村镇五队	10	630	504	504
14048	丹阳	虎市村镇一队	10	400	320	320
14049	丹阳	虎市村政府东	10	400	240	240
14050	丹阳	虎市村钟家村	10	100	40	40
14051	丹阳	虎市村钟家东	10	200	138	138
14052	丹阳	虎市村周家村	10	200	132	132
14053	丹阳	虎市村邹家村	10	100	72	72
14054	丹阳	虎市电站	10	400	235	235
14055	丹阳	虎市小区 1#变	10	200	160	160
14056	丹阳	虎市小区 2#	10	200	160	160
14057	丹阳	护国村	10	400	208	208
14058	丹阳	护国村后薛庄村变	10	200	63	63
14059	丹阳	护国村后薛庄东	10	200	118	118
14060	丹阳	护国村睦甲	10	200	160	160
14061	丹阳	护国后孔西	10	400	320	320
14062	丹阳	护国西瓦窑湾变	10	400	320	320
14063	丹阳	护国小桥头	10	200	80	80
14064	丹阳	护国新庄北站	10	200	160	160
14065	丹阳	护国新庄村	10	200	143	143
14066	丹阳	护国新庄村南	10	200	72	72
14067	丹阳	护国杨甲村	10	200	71	71
14068	丹阳	护国杨甲村东	10	200	160	160
14069	丹阳	花果山苗圃	10	200	78	78
14070	丹阳	花家渡	10	400	309	309

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14071	丹阳	花家渡北	10	400	285	285
14072	丹阳	花家新村	10	400	320	320
14073	丹阳	花园北	10	400	320	320
14074	丹阳	花园别墅 1#	10	315	252	252
14075	丹阳	花园别墅 2#	10	250	200	200
14076	丹阳	花园村	10	200	99	99
14077	丹阳	花园村变	10	400	320	320
14078	丹阳	花园村南	10	200	100	100
14079	丹阳	花园村配变	10	400	110	110
14080	丹阳	花园村西变	10	400	99	99
14081	丹阳	花园东	10	400	320	320
14082	丹阳	花园葛甲村	10	200	112	112
14083	丹阳	花园金山庄村	10	400	320	320
14084	丹阳	花园潘甲村	10	200	61	61
14085	丹阳	花园西配变	10	400	320	320
14086	丹阳	花园夏甲	10	200	115	115
14087	丹阳	花园夏甲南	10	200	160	160
14088	丹阳	花园巷上	10	200	2	2
14089	丹阳	花园新村 1#	10	400	320	320
14090	丹阳	花园新村 2#	10	400	320	320
14091	丹阳	花园新村 2#配变	10	400	320	320
14092	丹阳	花园新村 3#	10	400	320	320
14093	丹阳	花园赵甲村	10	200	22	22
14094	丹阳	花园赵甲村西	10	200	53	53

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14095	丹阳	花园中赵甲	10	200	89	89
14096	丹阳	华昌眼镜城东	10	400	320	320
14097	丹阳	华昌眼镜市场 1#	10	400	320	320
14098	丹阳	华昌眼镜市场 2#	10	400	320	320
14099	丹阳	华昌眼镜综合楼	10	200	160	160
14100	丹阳	华昌住宅	10	400	320	320
14101	丹阳	华德新村变	10	400	320	320
14102	丹阳	华甸村	10	400	320	320
14103	丹阳	华甸二级站	10	200	160	160
14104	丹阳	华甸南	10	400	320	320
14105	丹阳	华甸西	10	400	320	320
14106	丹阳	华甸新村	10	400	320	320
14107	丹阳	华甸新村北	10	400	320	320
14108	丹阳	华甸杨家村	10	400	320	320
14109	丹阳	华甸一级站	10	200	160	160
14110	丹阳	华甸站	10	315	252	252
14111	丹阳	华甸中	10	400	320	320
14112	丹阳	华都单综合变	10	400	267	267
14113	丹阳	华都东路	10	400	320	320
14114	丹阳	华都锦城 2#配电房 2-1#	10	1000	0	0
14115	丹阳	华都锦城 2#配电房 2-2#	10	1000	800	800
14116	丹阳	华都锦城 2#配电房 2-3#	10	1000	0	0
14117	丹阳	华都锦城 2#配电房 2-4#	10	1000	800	800
14118	丹阳	华都锦城 2-3#箱变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14119	丹阳	华都锦城 3#配电房 3-1#	10	1000	0	0
14120	丹阳	华都锦城 3#配电房 3-2#	10	1000	800	800
14121	丹阳	华都锦城 3-1#箱变	10	400	320	320
14122	丹阳	华都锦城 3-1 配电房 1#变	10	500	400	400
14123	丹阳	华都锦城 3-1 配电房 2#变	10	315	0	0
14124	丹阳	华都锦城 3-2#箱变	10	500	400	400
14125	丹阳	华都锦城 3-2 配电房 1#变	10	500	400	400
14126	丹阳	华都锦城 3-2 配电房 2#变	10	500	0	0
14127	丹阳	华都锦城 3-3#箱变	10	500	0	0
14128	丹阳	华都锦城 3-3 配电房 1#变	10	800	0	0
14129	丹阳	华都锦城 3-3 配电房 2#变	10	500	400	400
14130	丹阳	华都锦城 3-4#箱变	10	500	0	0
14131	丹阳	华都锦城 3-4 配电房 1#变	10	800	0	0
14132	丹阳	华都锦城 3-4 配电房 2#变	10	800	640	640
14133	丹阳	华都锦城 3-5#箱变	10	630	504	504
14134	丹阳	华都锦城 3-5 配电房 1#变	10	800	0	0
14135	丹阳	华都锦城 3-5 配电房 2#变	10	800	640	640
14136	丹阳	华都锦城 3-6#箱变	10	500	400	400
14137	丹阳	华都锦城 3-7#箱变	10	630	0	0
14138	丹阳	华都锦城 5#配电房 5-1#	10	1000	0	0
14139	丹阳	华都锦城 5#配电房 5-2#	10	1000	800	800
14140	丹阳	华都锦城 5#配电房 5-3#	10	1000	0	0
14141	丹阳	华都锦城 5#配电房 5-4#	10	1000	800	800
14142	丹阳	华都锦城 6#配电室 1#变	10	800	0	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14143	丹阳	华都锦城 6#配电室 2#变	10	800	640	640
14144	丹阳	华都锦城 7#配电室 1#变	10	800	0	0
14145	丹阳	华都锦城 7#配电室 2#变	10	800	640	640
14146	丹阳	华都锦城 7#配电室 3#变	10	800	0	0
14147	丹阳	华都锦城 7#配电室 4#变	10	800	640	640
14148	丹阳	华都锦城公寓配电房 1#变	10	1000	0	0
14149	丹阳	华都锦城公寓配电房 2#变配电变压器	10	1000	800	800
14150	丹阳	华都锦城南区 1#配电房 1#变	10	800	0	0
14151	丹阳	华都锦城南区 1#配电房 2#变	10	800	640	640
14152	丹阳	华都锦城南区 1#配电房 3#变	10	800	0	0
14153	丹阳	华都锦城南区 1#配电房 4#变	10	800	640	640
14154	丹阳	华都锦城南区 2#配电房 1#变	10	800	0	0
14155	丹阳	华都锦城南区 2#配电房 2#变	10	800	640	640
14156	丹阳	华都锦城南区 2#配电房 3#变	10	800	0	0
14157	丹阳	华都锦城南区 2#配电房 4#变	10	800	640	640
14158	丹阳	华都锦城南区 3#配电房 1#变	10	1000	0	0
14159	丹阳	华都锦城南区 3#配电房 2#变	10	1000	800	800
14160	丹阳	华都锦城南区 3#配电房 3#变	10	1000	0	0
14161	丹阳	华都锦城南区 3#配电房 4#变	10	1000	800	800
14162	丹阳	华都锦城南区 4#配电房 1#变	10	1000	0	0
14163	丹阳	华都锦城南区 4#配电房 2#变	10	1000	800	800
14164	丹阳	华都锦城南区 4#配电房 3#变	10	1000	0	0
14165	丹阳	华都锦城南区 4#配电房 4#变	10	1000	800	800
14166	丹阳	华都锦城南区 A 配电房 1#变	10	1000	0	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14167	丹阳	华都锦城南区 A 配电房 2#变	10	1000	800	800
14168	丹阳	华都锦城南区 B 配电房 1#变	10	1000	0	0
14169	丹阳	华都锦城南区 B 配电房 2#变	10	1000	800	800
14170	丹阳	华都锦城南区 B 配电房 3#变	10	1000	0	0
14171	丹阳	华都锦城南区 B 配电房 4#变	10	1000	800	800
14172	丹阳	华家变	10	400	17	17
14173	丹阳	华家村	10	200	124	124
14174	丹阳	华南 30-2	10	630	504	504
14175	丹阳	华南老二村 1#	10	500	400	400
14176	丹阳	华南老二村 2#配变	10	400	320	320
14177	丹阳	华南小区	10	630	504	504
14178	丹阳	华南小区 1#	10	500	400	400
14179	丹阳	华南新村 1#东	10	630	504	504
14180	丹阳	华南新村 10#	10	400	320	320
14181	丹阳	华南新村 11#	10	400	320	320
14182	丹阳	华南新村 12#	10	400	320	320
14183	丹阳	华南新村 16#	10	200	160	160
14184	丹阳	华南新村 17#	10	200	160	160
14185	丹阳	华南新村 18#	10	200	160	160
14186	丹阳	华南新村 19#	10	315	252	252
14187	丹阳	华南新村 2#变	10	400	320	320
14188	丹阳	华南新村 2#南 500KVA	10	400	320	320
14189	丹阳	华南新村 3#	10	400	320	320
14190	丹阳	华南新村 3#北配变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14191	丹阳	华南新村 4#	10	630	504	504
14192	丹阳	华南新村 5#	10	630	504	504
14193	丹阳	华南新村 6#变	10	400	320	320
14194	丹阳	华南新村 7#	10	400	320	320
14195	丹阳	华南新村 8#	10	400	320	320
14196	丹阳	华南新村 9#	10	400	320	320
14197	丹阳	华南园中园 1#	10	630	504	504
14198	丹阳	华南园中园 2#	10	630	504	504
14199	丹阳	华南园中园 3#	10	630	504	504
14200	丹阳	华阳北	10	200	59	59
14201	丹阳	华阳村	10	400	253	253
14202	丹阳	华阳路 1#箱变	10	500	400	400
14203	丹阳	华阳路 2#箱变	10	500	400	400
14204	丹阳	华阳路 3#箱变	10	630	504	504
14205	丹阳	华阳路 4#箱变	10	630	504	504
14206	丹阳	华阳路 5#箱变	10	500	400	400
14207	丹阳	华阳苑 1#	10	800	640	640
14208	丹阳	华阳苑 1#箱变	10	400	320	320
14209	丹阳	华阳苑 2#	10	400	320	320
14210	丹阳	华阳苑 2#箱变	10	315	252	252
14211	丹阳	华园城 1#配电房 1#变	10	800	640	640
14212	丹阳	华园城 1#配电房 2#变	10	800	640	640
14213	丹阳	华悦新城 1#配电房 1#变	10	800	640	640
14214	丹阳	华悦新城 1#配电房 2#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14215	丹阳	华悦新城 1#配电房 3#变	10	800	640	640
14216	丹阳	华悦新城 1#配电房 4#变	10	800	640	640
14217	丹阳	华悦新城 2#配电房 1#变	10	800	640	640
14218	丹阳	华悦新城 2#配电房 2#变	10	800	640	640
14219	丹阳	华悦新城 3#配电房 1#变	10	800	640	640
14220	丹阳	华悦新城 3#配电房 2#	10	800	640	640
14221	丹阳	华云公寓 1#	10	400	320	320
14222	丹阳	华云公寓 2#	10	400	320	320
14223	丹阳	华云公寓 3#	10	500	400	400
14224	丹阳	华云公寓 4#	10	500	400	400
14225	丹阳	化肥厂住宅	10	315	252	252
14226	丹阳	化肥厂住宅 2#	10	315	252	252
14227	丹阳	化肥路	10	200	160	160
14228	丹阳	化肥路 2#	10	400	320	320
14229	丹阳	化工医药	10	160	128	128
14230	丹阳	化工住宅	10	400	320	320
14231	丹阳	化龙村安基村变	10	200	86	86
14232	丹阳	化龙村安基西	10	400	265	265
14233	丹阳	化龙村东余埝北	10	200	160	160
14234	丹阳	化龙村东余埝南	10	100	53	53
14235	丹阳	化龙村东余埝南单	10	30	5	5
14236	丹阳	化龙村顾家东单	10	400	320	320
14237	丹阳	化龙村后余埝	10	100	80	80
14238	丹阳	化龙村化龙南	10	100	49	49

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14239	丹阳	化龙村黄庄村	10	400	137	137
14240	丹阳	化龙村黄庄东	10	200	107	107
14241	丹阳	化龙村甲板头	10	400	118	118
14242	丹阳	化龙村蒋园里	10	400	214	214
14243	丹阳	化龙村吕家东	10	200	160	160
14244	丹阳	化龙村吕家南	10	200	94	94
14245	丹阳	化龙村马庄村	10	315	252	252
14246	丹阳	化龙村马庄电站	10	400	320	320
14247	丹阳	化龙村浦西村	10	200	93	93
14248	丹阳	化龙村前余埭	10	100	55	55
14249	丹阳	化龙村前余埭南	10	200	160	160
14250	丹阳	化龙村秦家村	10	200	135	135
14251	丹阳	化龙村塘里村	10	200	82	82
14252	丹阳	化龙村王家村	10	200	160	160
14253	丹阳	化龙村肖庄村	10	200	45	45
14254	丹阳	化龙村新马庄	10	100	80	80
14255	丹阳	化龙村袁家东	10	200	134	134
14256	丹阳	化龙村袁家西	10	400	293	293
14257	丹阳	化龙村中马庄	10	200	120	120
14258	丹阳	化龙村仲家村	10	200	160	160
14259	丹阳	环城北路综合变	10	400	304	304
14260	丹阳	环城路综合变	10	400	320	320
14261	丹阳	环城路综合变 2#	10	400	235	235
14262	丹阳	环卫处公用	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14263	丹阳	环镇西路	10	400	320	320
14264	丹阳	荒灯坝	10	200	160	160
14265	丹阳	黄吉庄	10	200	160	160
14266	丹阳	黄家塘 2#	10	400	320	320
14267	丹阳	黄家庄东变	10	400	320	320
14268	丹阳	黄家埭 2#	10	400	320	320
14269	丹阳	黄家埭东	10	400	320	320
14270	丹阳	黄家埭箱变	10	630	504	504
14271	丹阳	黄金塘	10	400	320	320
14272	丹阳	黄连山	10	400	320	320
14273	丹阳	黄连山 1#	10	400	320	320
14274	丹阳	黄连庄东	10	400	122	122
14275	丹阳	黄陵村	10	400	320	320
14276	丹阳	黄陵村北	10	400	297	297
14277	丹阳	黄泥坝 2#	10	400	293	293
14278	丹阳	黄泥墩	10	100	68	68
14279	丹阳	黄泥岗北	10	400	253	253
14280	丹阳	黄泥塘	10	200	103	103
14281	丹阳	黄念东	10	200	77	77
14282	丹阳	黄念站	10	200	160	160
14283	丹阳	黄巷变	10	400	320	320
14284	丹阳	黄巷村西	10	400	151	151
14285	丹阳	黄巷东	10	200	89	89
14286	丹阳	黄埝八队	10	400	90	90

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14287	丹阳	黄埝变	10	400	280	280
14288	丹阳	黄埝村蔡家村变	10	400	266	266
14289	丹阳	黄埝村黄埝村	10	400	236	236
14290	丹阳	黄埝村蒋庄铺	10	200	142	142
14291	丹阳	黄埝村蒋庄铺南	10	400	320	320
14292	丹阳	黄埝村蒋庄铺西	10	400	320	320
14293	丹阳	黄埝村南窑村	10	200	35	35
14294	丹阳	黄埝村松柯村东	10	400	287	287
14295	丹阳	黄埝村西汤村	10	200	137	137
14296	丹阳	黄埝村西夏村	10	200	147	147
14297	丹阳	黄埝村野田村	10	200	135	135
14298	丹阳	黄埝小村	10	200	160	160
14299	丹阳	黄埝小村西	10	400	320	320
14300	丹阳	黄埝新村	10	200	142	142
14301	丹阳	黄埝站	10	400	320	320
14302	丹阳	皇甫庄变	10	400	254	254
14303	丹阳	皇干前	10	400	276	276
14304	丹阳	皇家花园 1#	10	315	252	252
14305	丹阳	皇家花园 1#配电房 1#变	10	1000	800	800
14306	丹阳	皇家花园 1#配电房 2#变	10	1000	800	800
14307	丹阳	皇家花园 10#	10	500	400	400
14308	丹阳	皇家花园 11#	10	500	400	400
14309	丹阳	皇家花园 12#	10	315	252	252
14310	丹阳	皇家花园 13#	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14311	丹阳	皇家花园 14#箱变	10	400	320	320
14312	丹阳	皇家花园 2#	10	400	320	320
14313	丹阳	皇家花园 3#	10	400	320	320
14314	丹阳	皇家花园 5#	10	400	320	320
14315	丹阳	皇家花园 6#	10	500	400	400
14316	丹阳	皇家花园 8#	10	400	320	320
14317	丹阳	皇家花园 9#	10	400	320	320
14318	丹阳	皇家花园二期 1#配电房 1#变	10	800	640	640
14319	丹阳	皇家花园二期 1#配电房 2#变	10	800	640	640
14320	丹阳	皇家花园配电房 1#保安变	10	250	200	200
14321	丹阳	皇蒲庄中	10	200	41	41
14322	丹阳	皇塘坝头南	10	400	320	320
14323	丹阳	皇塘坝头南 2#	10	400	320	320
14324	丹阳	皇塘坝头西变	10	400	320	320
14325	丹阳	皇塘白南村	10	400	208	208
14326	丹阳	皇塘白土村大队综合变	10	400	320	320
14327	丹阳	皇塘白土村蒋介	10	400	320	320
14328	丹阳	皇塘白土尧灯队	10	400	320	320
14329	丹阳	皇塘白兔村湖沙村	10	400	194	194
14330	丹阳	皇塘白兔村南旺	10	400	320	320
14331	丹阳	皇塘白兔大队 2#	10	400	320	320
14332	丹阳	皇塘包舍村缪家塘	10	400	320	320
14333	丹阳	皇塘北环路西	10	400	320	320
14334	丹阳	皇塘滨河西路	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14335	丹阳	皇塘常溧西路 2#	10	400	320	320
14336	丹阳	皇塘陈家湾	10	200	98	98
14337	丹阳	皇塘村北	10	400	306	306
14338	丹阳	皇塘大队	10	400	296	296
14339	丹阳	皇塘大庄村东片	10	400	320	320
14340	丹阳	皇塘大庄村蒋头村	10	200	143	143
14341	丹阳	皇塘大庄村杨院里	10	400	320	320
14342	丹阳	皇塘大庄胡舍村	10	400	285	285
14343	丹阳	皇塘大庄站	10	400	320	320
14344	丹阳	皇塘戴村北队	10	400	309	309
14345	丹阳	皇塘戴村大队变	10	400	320	320
14346	丹阳	皇塘电干站	10	200	160	160
14347	丹阳	皇塘电信	10	400	320	320
14348	丹阳	皇塘二号路	10	400	320	320
14349	丹阳	皇塘方家村西	10	400	320	320
14350	丹阳	皇塘高场	10	400	320	320
14351	丹阳	皇塘高家村配变	10	200	160	160
14352	丹阳	皇塘高头村配变	10	200	160	160
14353	丹阳	皇塘高头村新庄村	10	400	310	310
14354	丹阳	皇塘工业园区	10	400	320	320
14355	丹阳	皇塘工业园区 2#	10	400	320	320
14356	丹阳	皇塘供电所 1#-1	10	400	311	311
14357	丹阳	皇塘供电所 4#	10	400	320	320
14358	丹阳	皇塘供电所 5#配变	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14359	丹阳	皇塘韩家村	10	400	255	255
14360	丹阳	皇塘荷叶塘配变	10	200	118	118
14361	丹阳	皇塘河南村	10	200	160	160
14362	丹阳	皇塘鹤溪村三队	10	400	320	320
14363	丹阳	皇塘后北老小区	10	400	292	292
14364	丹阳	皇塘后亭村委	10	400	139	139
14365	丹阳	皇塘后亭张家村	10	200	129	129
14366	丹阳	皇塘后阳村朝南队	10	400	289	289
14367	丹阳	皇塘后阳村大队	10	400	30	30
14368	丹阳	皇塘后阳村后北队变	10	200	96	96
14369	丹阳	皇塘后阳村芦塘	10	400	287	287
14370	丹阳	皇塘后阳桥	10	400	240	240
14371	丹阳	皇塘后阳站备桥西	10	400	320	320
14372	丹阳	皇塘花样村	10	200	160	160
14373	丹阳	皇塘花野墩	10	200	160	160
14374	丹阳	皇塘集镇 1#	10	500	400	400
14375	丹阳	皇塘集镇 2#东	10	400	320	320
14376	丹阳	皇塘集镇 2#公用变	10	400	320	320
14377	丹阳	皇塘集镇 3#公用变	10	400	236	236
14378	丹阳	皇塘集镇东街队	10	400	320	320
14379	丹阳	皇塘集镇后北队	10	400	266	266
14380	丹阳	皇塘集镇皇塘村	10	400	320	320
14381	丹阳	皇塘集镇六号路南变	10	400	320	320
14382	丹阳	皇塘集镇农机变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14383	丹阳	皇塘集镇西北队（单）	10	30	24	24
14384	丹阳	皇塘集镇振新街	10	400	320	320
14385	丹阳	皇塘江南村北	10	400	320	320
14386	丹阳	皇塘蒋干里	10	200	146	146
14387	丹阳	皇塘教管庄	10	200	150	150
14388	丹阳	皇塘居竹墩	10	200	149	149
14389	丹阳	皇塘里塘湾	10	200	160	160
14390	丹阳	皇塘马庄村村委	10	400	320	320
14391	丹阳	皇塘马庄村委南	10	400	320	320
14392	丹阳	皇塘迈庄村	10	400	320	320
14393	丹阳	皇塘迈庄村东 3#	10	400	320	320
14394	丹阳	皇塘迈庄东	10	400	320	320
14395	丹阳	皇塘迈庄东 2#	10	400	103	103
14396	丹阳	皇塘明都	10	400	320	320
14397	丹阳	皇塘南场	10	200	12	12
14398	丹阳	皇塘南高头变	10	200	160	160
14399	丹阳	皇塘南建村北周庄	10	200	50	50
14400	丹阳	皇塘南建村大队	10	400	320	320
14401	丹阳	皇塘南建杨树塘	10	400	236	236
14402	丹阳	皇塘南建尧家村	10	200	92	92
14403	丹阳	皇塘南西村打水坝变	10	200	145	145
14404	丹阳	皇塘前阳村	10	400	320	320
14405	丹阳	皇塘前阳南	10	400	320	320
14406	丹阳	皇塘青灯村委	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14407	丹阳	皇塘青灯村委 2#	10	400	320	320
14408	丹阳	皇塘青灯尧头灯	10	400	320	320
14409	丹阳	皇塘三灯寺黄泥岗	10	400	177	177
14410	丹阳	皇塘三灯寺塘下村	10	400	175	175
14411	丹阳	皇塘沈马家村	10	400	128	128
14412	丹阳	皇塘四方庄	10	400	320	320
14413	丹阳	皇塘四方庄湾里村	10	200	129	129
14414	丹阳	皇塘四号路	10	400	320	320
14415	丹阳	皇塘四号路北	10	400	320	320
14416	丹阳	皇塘松坟村配变	10	200	160	160
14417	丹阳	皇塘太平南站南片	10	400	320	320
14418	丹阳	皇塘太平山	10	400	164	164
14419	丹阳	皇塘太平闸北	10	400	320	320
14420	丹阳	皇塘塘甸沟	10	200	111	111
14421	丹阳	皇塘塘里沟北	10	200	138	138
14422	丹阳	皇塘塘蕊里	10	200	116	116
14423	丹阳	皇塘塘西大队	10	400	290	290
14424	丹阳	皇塘塘西西片	10	400	320	320
14425	丹阳	皇塘屯家庄村	10	200	160	160
14426	丹阳	皇塘瓦屑坝	10	400	284	284
14427	丹阳	皇塘汪家村变	10	400	189	189
14428	丹阳	皇塘汪上村	10	200	144	144
14429	丹阳	皇塘小农庄西	10	200	151	151
14430	丹阳	皇塘小后阳	10	400	294	294

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14431	丹阳	皇塘小马庄北	10	315	222	222
14432	丹阳	皇塘小园塘西	10	400	320	320
14433	丹阳	皇塘新万苑園 2#	10	400	320	320
14434	丹阳	皇塘新张埭村	10	400	312	312
14435	丹阳	皇塘新中里	10	400	282	282
14436	丹阳	皇塘新中里 2#	10	400	320	320
14437	丹阳	皇塘新中里南	10	400	289	289
14438	丹阳	皇塘幸福小区变	10	400	320	320
14439	丹阳	皇塘杨六房	10	200	132	132
14440	丹阳	皇塘杨院里西	10	400	320	320
14441	丹阳	皇塘阳光北路	10	400	320	320
14442	丹阳	皇塘阳庄村马家庄	10	400	320	320
14443	丹阳	皇塘尧头灯西	10	400	320	320
14444	丹阳	皇塘迎宾东路	10	400	320	320
14445	丹阳	皇塘渔场（西）	10	200	160	160
14446	丹阳	皇塘院家村北	10	400	178	178
14447	丹阳	皇塘院家村西	10	400	193	193
14448	丹阳	皇塘闸北东配变	10	400	320	320
14449	丹阳	皇塘张埭北街	10	200	136	136
14450	丹阳	皇塘张埭村（大队）	10	400	295	295
14451	丹阳	皇塘张埭村委	10	400	320	320
14452	丹阳	皇塘张埭村委 2#	10	400	320	320
14453	丹阳	皇塘张埭村院家村	10	400	320	320
14454	丹阳	皇塘张埭村张南	10	200	131	131

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14455	丹阳	皇塘振兴街中	10	400	320	320
14456	丹阳	皇塘镇白土村赵塘村	10	400	320	320
14457	丹阳	皇塘镇东方红桥变	10	400	320	320
14458	丹阳	皇塘镇鹤溪大队变	10	400	287	287
14459	丹阳	皇塘镇鹤溪十六队	10	500	364	364
14460	丹阳	皇塘镇红新庄	10	200	91	91
14461	丹阳	皇塘镇皇塘葛家村	10	200	129	129
14462	丹阳	皇塘镇蒋墅电镀厂	10	400	320	320
14463	丹阳	皇塘镇康家村东	10	630	504	504
14464	丹阳	皇塘镇吕渎大队	10	400	320	320
14465	丹阳	皇塘镇腾云桥	10	200	93	93
14466	丹阳	皇塘镇新庄村	10	400	320	320
14467	丹阳	皇塘镇闸头村变	10	400	320	320
14468	丹阳	皇塘直沟头	10	400	260	260
14469	丹阳	皇塘中塘	10	400	320	320
14470	丹阳	皇塘中学教师公寓南 (单)	10	200	160	160
14471	丹阳	皇塘缪家塘南村	10	200	160	160
14472	丹阳	皇塘滕村坝头	10	400	320	320
14473	丹阳	皇庭花园二期 1#	10	630	504	504
14474	丹阳	皇庭花园二期 2#	10	630	504	504
14475	丹阳	皇庭花苑 1#配电房 1#变	10	400	320	320
14476	丹阳	皇庭花苑 1#配电房 2#变	10	400	320	320
14477	丹阳	皇庄南	10	400	87	87
14478	丹阳	凰嘉花苑 1#配电房 1#	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14479	丹阳	凰嘉花苑 1#配电房 2#	10	800	640	640
14480	丹阳	凰嘉花苑 2#配电房 2#	10	800	640	640
14481	丹阳	凰嘉花苑二期 1#配电房 1#变	10	800	0	0
14482	丹阳	凰嘉花苑二期 1#配电房 2#	10	800	640	640
14483	丹阳	凰嘉花苑二期 2#配电房 1#	10	800	0	0
14484	丹阳	凰嘉花苑二期 2#配电房 2#	10	800	0	0
14485	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 1#	10	800	0	0
14486	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 2#	10	800	0	0
14487	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 3#	10	800	0	0
14488	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 4#	10	800	0	0
14489	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 1#	10	800	0	0
14490	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 2#	10	800	0	0
14491	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 3#	10	800	0	0
14492	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 4#	10	800	0	0
14493	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 1#	10	800	0	0
14494	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 2#	10	800	0	0
14495	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 3#	10	800	0	0
14496	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 4#	10	800	0	0
14497	丹阳	凰嘉花苑二期 6#配电房 1#	10	800	0	0
14498	丹阳	灰州店	10	400	320	320
14499	丹阳	灰州店 2#	10	400	320	320
14500	丹阳	灰州店东	10	400	320	320
14501	丹阳	灰州店南	10	400	320	320
14502	丹阳	灰州店南 2#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14503	丹阳	惠泽苑 1#配电房 1#	10	1000	800	800
14504	丹阳	惠泽苑 1#配电房 2#	10	1000	800	800
14505	丹阳	惠泽苑 1#配电房 3#	10	1000	800	800
14506	丹阳	惠泽苑 1#配电房 4#	10	1000	800	800
14507	丹阳	惠泽苑 2#配电房 1#	10	1000	800	800
14508	丹阳	惠泽苑 2#配电房 2#	10	1000	800	800
14509	丹阳	惠泽苑 2#配电房 3#	10	1000	800	800
14510	丹阳	汇金天地 1#配电房 1#变	10	800	640	640
14511	丹阳	汇金天地 1#配电房 2#变	10	800	640	640
14512	丹阳	汇金天地 1#配电房 3#变	10	800	640	640
14513	丹阳	汇金天地 2#配电房 1#变压器	10	800	640	640
14514	丹阳	汇金天地 2#配电房 3#变压器	10	800	640	640
14515	丹阳	汇金天地 2#配电房 4#变压器	10	800	640	640
14516	丹阳	汇金天地 3#配电房 1#变压器	10	800	640	640
14517	丹阳	汇金天地 3#配电房 4#变压器	10	800	640	640
14518	丹阳	汇金天地 4#配电房 1#变压器	10	800	640	640
14519	丹阳	汇金天地 4#配电房 2#变压器	10	800	640	640
14520	丹阳	汇金天地 4#配电房 3#变压器	10	800	640	640
14521	丹阳	汇金天地 4#配电房 4#变压器	10	800	640	640
14522	丹阳	汇金天地 5#配电室 1#变	10	630	504	504
14523	丹阳	汇金天地 5#配电室 2#变	10	630	504	504
14524	丹阳	汇金天地 6#配电室 1#变	10	800	640	640
14525	丹阳	汇金天地 6#配电室 2#变	10	800	640	640
14526	丹阳	汇金天地 6#配电室 3#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14527	丹阳	汇金天地 6#配电室 4#变	10	800	640	640
14528	丹阳	汇金天地 7#配电室 1#变	10	800	640	640
14529	丹阳	汇金天地 7#配电室 2#变	10	800	640	640
14530	丹阳	汇金天地 7#配电室 3#变	10	800	640	640
14531	丹阳	汇金天地 7#配电室 4#变	10	800	640	640
14532	丹阳	汇金天地 8#配电室 1#变	10	800	640	640
14533	丹阳	汇金天地 8#配电室 2#变	10	800	640	640
14534	丹阳	汇金天地 8#配电室 3#变	10	800	640	640
14535	丹阳	汇金天地 8#配电室 4#变	10	800	640	640
14536	丹阳	火车站公用	10	315	252	252
14537	丹阳	基庄北	10	400	320	320
14538	丹阳	机场路南	10	400	320	320
14539	丹阳	积庆村后蔡村北	10	400	320	320
14540	丹阳	积庆村积庆北路	10	200	160	160
14541	丹阳	积庆村马场村	10	400	74	74
14542	丹阳	积庆村委东	10	400	320	320
14543	丹阳	积庆村委会	10	400	296	296
14544	丹阳	积庆村委西	10	200	128	128
14545	丹阳	积庆大队变	10	400	236	236
14546	丹阳	积庆汤甲村配变	10	400	301	301
14547	丹阳	积庆小桥头配变	10	200	1	1
14548	丹阳	积庆杨甲村	10	200	58	58
14549	丹阳	积庆杨甲村南	10	200	160	160
14550	丹阳	积庆张甲村	10	400	264	264

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14551	丹阳	积善村	10	200	160	160
14552	丹阳	积善村委会	10	400	320	320
14553	丹阳	积善孔塘村	10	200	141	141
14554	丹阳	积善站	10	200	160	160
14555	丹阳	鸡塘头北变	10	400	276	276
14556	丹阳	鸡塘头变	10	200	98	98
14557	丹阳	集成公寓	10	400	320	320
14558	丹阳	集翔村	10	400	320	320
14559	丹阳	集翔东	10	200	103	103
14560	丹阳	集翔南	10	400	320	320
14561	丹阳	集翔西	10	400	218	218
14562	丹阳	集镇 1#500kVA	10	500	400	400
14563	丹阳	集镇 1#配变	10	400	320	320
14564	丹阳	集镇 2#	10	400	301	301
14565	丹阳	集镇 3#	10	400	320	320
14566	丹阳	集镇 4#变	10	400	320	320
14567	丹阳	集镇 5#变	10	400	157	157
14568	丹阳	集镇 5#公用配变	10	400	320	320
14569	丹阳	集镇 6#变	10	200	160	160
14570	丹阳	集镇 7#变	10	400	238	238
14571	丹阳	集镇办事处	10	400	320	320
14572	丹阳	集镇办事处南	10	200	160	160
14573	丹阳	集镇北环路 3 号变	10	400	320	320
14574	丹阳	集镇北环路东	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14575	丹阳	集镇北环路公变	10	400	320	320
14576	丹阳	集镇菜场 2#	10	400	320	320
14577	丹阳	集镇菜场变	10	400	320	320
14578	丹阳	集镇菜园地公用	10	400	320	320
14579	丹阳	集镇村三星变	10	400	320	320
14580	丹阳	集镇村现代	10	400	320	320
14581	丹阳	集镇村用电站 7#台片	10	315	211	211
14582	丹阳	集镇村育才路台片	10	400	320	320
14583	丹阳	集镇大庄北	10	250	153	153
14584	丹阳	集镇电控厂公变	10	400	320	320
14585	丹阳	集镇东马场箱变	10	500	400	400
14586	丹阳	集镇东桥公用变	10	400	320	320
14587	丹阳	集镇高桥西	10	400	320	320
14588	丹阳	集镇工农三队 1#	10	30	24	24
14589	丹阳	集镇供电所 2#	10	315	252	252
14590	丹阳	集镇供电所 3#	10	400	320	320
14591	丹阳	集镇供电所 3#变	10	400	320	320
14592	丹阳	集镇供电所 4#	10	400	320	320
14593	丹阳	集镇供电所 4#变	10	400	320	320
14594	丹阳	集镇供电所 6#变	10	400	320	320
14595	丹阳	集镇供电所 9#变	10	315	252	252
14596	丹阳	集镇供电所公用变	10	400	320	320
14597	丹阳	集镇供销社	10	400	320	320
14598	丹阳	集镇河湾队	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14599	丹阳	集镇河西小区 (单)	10	400	293	293
14600	丹阳	集镇后南队	10	400	307	307
14601	丹阳	集镇后王村	10	400	320	320
14602	丹阳	集镇化工厂	10	400	320	320
14603	丹阳	集镇环西路公用	10	400	212	212
14604	丹阳	集镇加油站变	10	400	320	320
14605	丹阳	集镇加油站东	10	400	320	320
14606	丹阳	集镇加油站公变	10	400	320	320
14607	丹阳	集镇锦湖新村南区	10	400	320	320
14608	丹阳	集镇荆林卫生院	10	400	320	320
14609	丹阳	集镇敬老院变	10	400	287	287
14610	丹阳	集镇居民点	10	400	320	320
14611	丹阳	集镇居民点东	10	400	320	320
14612	丹阳	集镇立桥南 2#	10	400	320	320
14613	丹阳	集镇立桥南公变	10	400	320	320
14614	丹阳	集镇陵西公用	10	400	292	292
14615	丹阳	集镇六号桥公用	10	400	320	320
14616	丹阳	集镇龙城变	10	400	320	320
14617	丹阳	集镇农水站住宅	10	400	320	320
14618	丹阳	集镇派出所	10	400	320	320
14619	丹阳	集镇汽配城东	10	400	320	320
14620	丹阳	集镇汽配城西变	10	400	320	320
14621	丹阳	集镇三力 2#	10	400	320	320
14622	丹阳	集镇水厂变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14623	丹阳	集镇水晶城	10	400	320	320
14624	丹阳	集镇卫生院变	10	400	320	320
14625	丹阳	集镇小后巷	10	100	13	13
14626	丹阳	集镇鞋服厂 5#	10	400	320	320
14627	丹阳	集镇新万花园	10	500	400	400
14628	丹阳	集镇新兴路公变	10	400	320	320
14629	丹阳	集镇新兴南路变	10	400	320	320
14630	丹阳	集镇新兴南路西	10	400	320	320
14631	丹阳	集镇幸福别墅东	10	200	160	160
14632	丹阳	集镇医院变	10	400	320	320
14633	丹阳	集镇永泰浴城	10	400	320	320
14634	丹阳	集镇永泰浴城东	10	400	320	320
14635	丹阳	集镇用电站 1#变	10	400	261	261
14636	丹阳	集镇用电站 3#变	10	630	0	0
14637	丹阳	集镇镇北 2#变	10	400	212	212
14638	丹阳	集镇镇北 3#	10	400	320	320
14639	丹阳	集镇镇北变	10	400	320	320
14640	丹阳	集镇镇北公变	10	400	320	320
14641	丹阳	集镇镇北配变	10	400	174	174
14642	丹阳	集镇镇丹公用变	10	400	320	320
14643	丹阳	集镇镇东公变	10	400	300	300
14644	丹阳	集镇镇南 2#	10	400	320	320
14645	丹阳	集镇镇南 3#	10	200	160	160
14646	丹阳	集镇镇中路 2#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14647	丹阳	集镇镇中路公变	10	400	320	320
14648	丹阳	集镇政府	10	160	128	128
14649	丹阳	集镇政府北 1#	10	400	320	320
14650	丹阳	集镇政府公用	10	400	320	320
14651	丹阳	集镇政府公用西	10	400	320	320
14652	丹阳	集镇政府路 2#	10	400	249	249
14653	丹阳	集镇政府路公变	10	500	400	400
14654	丹阳	集镇中心校	10	400	320	320
14655	丹阳	集镇中心校变	10	400	320	320
14656	丹阳	集镇中心校公用	10	200	160	160
14657	丹阳	集镇中学	10	400	320	320
14658	丹阳	集镇中学公变	10	400	191	191
14659	丹阳	集镇中学公用	10	400	320	320
14660	丹阳	集镇朱家大岸	10	400	320	320
14661	丹阳	集镇朱家大岸北	10	400	320	320
14662	丹阳	集镇住宅楼	10	400	320	320
14663	丹阳	集镇祝家村变	10	100	13	13
14664	丹阳	济德嘉苑 1#箱变 500KVA	10	500	400	400
14665	丹阳	济德嘉苑 2#箱变 500KVA	10	500	400	400
14666	丹阳	济德嘉苑 3#箱变	10	630	504	504
14667	丹阳	济德嘉苑 4#箱变	10	630	504	504
14668	丹阳	济德嘉苑 5 箱 630KVA	10	630	504	504
14669	丹阳	寄庄圩箱变	10	630	488	488
14670	丹阳	计生站公用	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14671	丹阳	纪家村	10	400	320	320
14672	丹阳	纪巷村变	10	200	50	50
14673	丹阳	嘉禾置业 250kVA	10	250	200	200
14674	丹阳	嘉汇广场 1#配电室 1#变	10	800	640	640
14675	丹阳	嘉汇广场 1#配电室 2#变	10	800	640	640
14676	丹阳	嘉汇广场 1#配电室 3#变	10	800	640	640
14677	丹阳	嘉汇广场 1#配电室 4#变	10	800	640	640
14678	丹阳	嘉源公馆 2#配电房 1#	10	800	640	640
14679	丹阳	嘉源公馆 2#配电房 2#	10	800	640	640
14680	丹阳	嘉源公馆 3#配电房 2#	10	800	640	640
14681	丹阳	嘉源首府 1#配电房 2#变	10	800	640	640
14682	丹阳	嘉源首府 1#箱变	10	400	320	320
14683	丹阳	嘉源首府 1 配电房 1#变	10	800	640	640
14684	丹阳	嘉源首府 2#配电房 1#变	10	800	640	640
14685	丹阳	嘉源首府 2#配电房 2#变	10	800	640	640
14686	丹阳	嘉源首府 2#箱变	10	400	320	320
14687	丹阳	嘉源首府 3#配电房 1#变	10	800	640	640
14688	丹阳	嘉源首府 3#配电房 2#变	10	800	640	640
14689	丹阳	嘉源首府 3#箱变	10	400	309	309
14690	丹阳	嘉源首府 4#配电房 1#变	10	800	640	640
14691	丹阳	嘉源首府 4#配电房 2#变	10	800	640	640
14692	丹阳	嘉源首府 4#箱变	10	400	320	320
14693	丹阳	嘉源首府 5#配电房 1#变	10	800	640	640
14694	丹阳	嘉源首府 5#配电房 2#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14695	丹阳	嘉源首府 6#配电房 1#变	10	800	640	640
14696	丹阳	嘉源首府 6#配电房 2#变	10	800	640	640
14697	丹阳	嘉源首府 6#配电房 3#变	10	800	640	640
14698	丹阳	嘉源首府 6#配电房 4#变	10	800	640	640
14699	丹阳	嘉荟瓜渚村	10	630	504	504
14700	丹阳	嘉荟新城 1#配电房 1#变	10	1000	800	800
14701	丹阳	嘉荟新城 1#配电房 2#变	10	1000	800	800
14702	丹阳	嘉荟新城 1#箱变	10	315	252	252
14703	丹阳	嘉荟新城 2#配电房 1#变	20	800	640	640
14704	丹阳	嘉荟新城 2#配电房 2#变	20	800	640	640
14705	丹阳	嘉荟新城 2#配电房 3#变	20	800	640	640
14706	丹阳	嘉荟新城 2#配电房 4#变	20	800	640	640
14707	丹阳	嘉荟新城 2#箱变	10	630	504	504
14708	丹阳	嘉荟新城 3#配电房 1#变	20	800	640	640
14709	丹阳	嘉荟新城 3#配电房 2#变	20	800	640	640
14710	丹阳	嘉荟新城 3#配电房 3#变	20	800	640	640
14711	丹阳	嘉荟新城 3#配电房 4#变	20	800	640	640
14712	丹阳	嘉荟新城 3#箱变	10	400	320	320
14713	丹阳	嘉荟新城 4#配电房 1#变	20	800	640	640
14714	丹阳	嘉荟新城 4#配电房 4#变	20	800	640	640
14715	丹阳	嘉荟新城 4#箱变	10	630	504	504
14716	丹阳	嘉荟新城 5#配电房 1#变	20	1000	800	800
14717	丹阳	嘉荟新城 5#配电房 2#变	20	1000	800	800
14718	丹阳	嘉荟新城 5#配电房 3#变	20	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14719	丹阳	嘉荟新城 5#配电房 4#变	20	1000	800	800
14720	丹阳	嘉荟新城 5#箱变	10	630	504	504
14721	丹阳	嘉荟新城 6#配电房 1#变	20	800	640	640
14722	丹阳	嘉荟新城 6#配电房 2#变	20	800	640	640
14723	丹阳	嘉荟新城 6#配电房 3#变	20	800	640	640
14724	丹阳	嘉荟新城 6#配电房 4#变	20	800	640	640
14725	丹阳	嘉荟新城 6#箱变	10	315	252	252
14726	丹阳	嘉荟新城 7#配电房 2#变	20	1000	800	800
14727	丹阳	嘉荟新城 7#箱变	10	630	504	504
14728	丹阳	嘉荟新城 8#配电房 1#变	20	1000	800	800
14729	丹阳	嘉荟新城 8#配电房 2#变	20	1000	800	800
14730	丹阳	嘉荟新城 9#配电房 1#变 1000KVA	20	1000	800	800
14731	丹阳	嘉荟新城 9#配电房 2#变 1000KVA	20	1000	800	800
14732	丹阳	嘉荟新城 9#配电房 3#变 1000KVA	20	1000	800	800
14733	丹阳	嘉荟新城 9#配电房 4#变 1000KVA	20	1000	800	800
14734	丹阳	嘉荟新城 A 配电房 1#变	20	800	640	640
14735	丹阳	嘉荟新城 B 配电房 2#变	20	800	640	640
14736	丹阳	佳成	10	400	320	320
14737	丹阳	佳景天城 1# 配电房 1# 变	10	1000	800	800
14738	丹阳	佳景天城 1# 配电房 2# 变	10	1000	800	800
14739	丹阳	佳景天城 2#配电房 1#变	10	800	640	640
14740	丹阳	佳景天城 2#配电房 2#变	10	800	640	640
14741	丹阳	佳景天城 2#配电房 3#变	10	800	640	640
14742	丹阳	佳景天城 2#配电房 4#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14743	丹阳	佳景天城箱变	10	630	504	504
14744	丹阳	家家福 1#	10	400	320	320
14745	丹阳	家家福 2#	10	500	400	400
14746	丹阳	家下	10	200	1	1
14747	丹阳	加井北	10	400	301	301
14748	丹阳	加山北	10	200	3	3
14749	丹阳	加山村加山	10	400	230	230
14750	丹阳	加山村梅家变	10	200	100	100
14751	丹阳	加山村于家村	10	400	217	217
14752	丹阳	加山南	10	400	188	188
14753	丹阳	加山戎家	10	200	1	1
14754	丹阳	加山寺变	10	400	238	238
14755	丹阳	加山五队变	10	400	247	247
14756	丹阳	加山五队南	10	400	320	320
14757	丹阳	加山五队前	10	400	307	307
14758	丹阳	加山西	10	400	320	320
14759	丹阳	加山西 2#	10	400	320	320
14760	丹阳	茧站	10	400	320	320
14761	丹阳	简渎河桥	10	400	320	320
14762	丹阳	健康路公用	10	400	320	320
14763	丹阳	健康园	10	400	320	320
14764	丹阳	健康园 2#	10	250	200	200
14765	丹阳	健身乐园 1#	10	80	51	51
14766	丹阳	健身乐园 2#	10	50	40	40

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14767	丹阳	涧陈	10	630	504	504
14768	丹阳	涧陈北	10	400	259	259
14769	丹阳	涧陈东	10	400	183	183
14770	丹阳	涧陈东 2#500kVA	10	500	400	400
14771	丹阳	涧陈东 3#	10	500	282	282
14772	丹阳	涧陈东 4#	10	400	320	320
14773	丹阳	涧陈南	10	400	251	251
14774	丹阳	涧陈南 2#	10	400	320	320
14775	丹阳	涧陈西	10	400	320	320
14776	丹阳	建安公司	10	630	504	504
14777	丹阳	建材住宅 1#	10	400	320	320
14778	丹阳	建材住宅 2#	10	200	160	160
14779	丹阳	建山 1-5 队北	10	400	320	320
14780	丹阳	建山 1-5 队西	10	200	160	160
14781	丹阳	建山 1-5 队箱变	10	630	504	504
14782	丹阳	建山北	10	200	149	149
14783	丹阳	建山村	10	400	320	320
14784	丹阳	建山村刘家公变	10	400	281	281
14785	丹阳	建山村刘家西	10	200	160	160
14786	丹阳	建山村潘家	10	200	127	127
14787	丹阳	建山村西站	10	100	80	80
14788	丹阳	建山村张巷村 1#	10	200	102	102
14789	丹阳	建山村张巷南	10	400	306	306
14790	丹阳	建山村知青点	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14791	丹阳	建山东	10	400	281	281
14792	丹阳	建山南	10	200	147	147
14793	丹阳	建委住宅	10	80	64	64
14794	丹阳	建新路 2#	10	400	320	320
14795	丹阳	建新路变	10	400	226	226
14796	丹阳	建行公用	10	500	400	400
14797	丹阳	建行住宅	10	400	320	320
14798	丹阳	建镇南路	10	400	320	320
14799	丹阳	建镇南路北	10	400	320	320
14800	丹阳	建镇南路前	10	400	320	320
14801	丹阳	建筑公司楼	10	200	160	160
14802	丹阳	建筑公司宿舍	10	250	162	162
14803	丹阳	姜家村变	10	200	160	160
14804	丹阳	姜家巷变	10	400	320	320
14805	丹阳	姜家庄	10	400	286	286
14806	丹阳	姜甲	10	200	0	0
14807	丹阳	姜甲山	10	400	206	206
14808	丹阳	姜庄村	10	200	61	61
14809	丹阳	将军楼	10	400	320	320
14810	丹阳	将军楼 1#单	10	30	24	24
14811	丹阳	将军楼 2#单	10	30	24	24
14812	丹阳	将军楼 3#单	10	30	24	24
14813	丹阳	将军楼 4#单	10	30	24	24
14814	丹阳	将军小区	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14815	丹阳	江北庄变	10	200	74	74
14816	丹阳	江滨村 2#	10	400	320	320
14817	丹阳	江滨小村	10	400	320	320
14818	丹阳	江滨小村北	10	400	320	320
14819	丹阳	江滨新村	10	200	160	160
14820	丹阳	江家	10	400	320	320
14821	丹阳	江家北	10	400	168	168
14822	丹阳	江家南配电变压器	10	500	400	400
14823	丹阳	江家中	10	500	400	400
14824	丹阳	江家中 2#	10	500	400	400
14825	丹阳	江口于家	10	200	130	130
14826	丹阳	江口于家东	10	100	53	53
14827	丹阳	江南村 2#变	10	400	320	320
14828	丹阳	江南嘉园 1#	10	630	504	504
14829	丹阳	江南嘉园 2#	10	630	504	504
14830	丹阳	江南嘉园 3#	10	400	320	320
14831	丹阳	江南嘉园 4#	10	630	504	504
14832	丹阳	江南嘉园 5#	10	500	400	400
14833	丹阳	江南嘉园 6#	10	400	320	320
14834	丹阳	江南嘉园 7#	10	200	160	160
14835	丹阳	江南嘉园 8#	10	630	504	504
14836	丹阳	江南人家 1#配电房 1#	10	1000	800	800
14837	丹阳	江南人家 1#配电房 2#	10	1000	800	800
14838	丹阳	江南人家 1#配电房 3#	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14839	丹阳	江南人家 1#配电房 4#	10	1000	800	800
14840	丹阳	江南人家 1#箱变	10	630	504	504
14841	丹阳	江南人家 2#配电房 4#	10	1000	800	800
14842	丹阳	江南人家 2#配电房 5#	10	1000	800	800
14843	丹阳	江南人家 2#箱变	10	400	320	320
14844	丹阳	江南人家 3#配电房 1#	10	1000	800	800
14845	丹阳	江南人家 3#配电房 2#	10	1000	800	800
14846	丹阳	江南人家 3#配电房 3#	10	1000	800	800
14847	丹阳	江南人家 3#配电房 5#	10	1000	800	800
14848	丹阳	江南人家 4#配电房 1#	10	1000	800	800
14849	丹阳	江南人家 4#配电房 2#	10	1000	800	800
14850	丹阳	江南人家 4#配电房 3#	10	1000	800	800
14851	丹阳	江南人家 4#配电房 4#	10	1000	800	800
14852	丹阳	江南人家 4#配电房 5#	10	1000	800	800
14853	丹阳	江天住宅	10	400	320	320
14854	丹阳	蒋奔路 2#	10	400	303	303
14855	丹阳	蒋奔路 3#	10	400	320	320
14856	丹阳	蒋村松柯村	10	400	320	320
14857	丹阳	蒋东队	10	400	240	240
14858	丹阳	蒋家	10	400	296	296
14859	丹阳	蒋家 1-6 队	10	500	400	400
14860	丹阳	蒋家北	10	400	320	320
14861	丹阳	蒋家变	10	200	72	72
14862	丹阳	蒋家村	10	400	177	177

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14863	丹阳	蒋家村变	10	200	137	137
14864	丹阳	蒋家村公变	10	400	249	249
14865	丹阳	蒋家村箱变	10	200	160	160
14866	丹阳	蒋家村综合变	10	200	126	126
14867	丹阳	蒋家东	10	400	300	300
14868	丹阳	蒋家东变	10	400	271	271
14869	丹阳	蒋家南	10	400	315	315
14870	丹阳	蒋家南综合变	10	400	246	246
14871	丹阳	蒋家配变	10	400	294	294
14872	丹阳	蒋家湾西	10	400	320	320
14873	丹阳	蒋家西	10	400	320	320
14874	丹阳	蒋家西配变	10	400	320	320
14875	丹阳	蒋家巷	10	400	269	269
14876	丹阳	蒋家巷西	10	200	94	94
14877	丹阳	蒋甲 7-10 队	10	400	290	290
14878	丹阳	蒋甲村变	10	400	287	287
14879	丹阳	蒋甲七里东	10	400	320	320
14880	丹阳	蒋士大后庄	10	400	269	269
14881	丹阳	蒋士东风南路变	10	200	160	160
14882	丹阳	蒋士干沟甸	10	400	301	301
14883	丹阳	蒋士供电所 3#	10	315	107	107
14884	丹阳	蒋士观音堂变	10	400	288	288
14885	丹阳	蒋士鹤东	10	400	320	320
14886	丹阳	蒋士蒋奔路	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14887	丹阳	蒋士青龙大队变	10	400	234	234
14888	丹阳	蒋士屈家村	10	400	310	310
14889	丹阳	蒋士屈家村东	10	400	320	320
14890	丹阳	蒋士屈家村东 2#	10	400	320	320
14891	丹阳	蒋士史家村	10	200	160	160
14892	丹阳	蒋士藤村一队单	10	400	291	291
14893	丹阳	蒋士下村变	10	400	270	270
14894	丹阳	蒋士新村委	10	400	320	320
14895	丹阳	蒋士窑墩村	10	400	320	320
14896	丹阳	蒋士影剧院公用	10	400	296	296
14897	丹阳	蒋士滕村加工厂	10	400	275	275
14898	丹阳	蒋墅佳苑 1#配电室 1#变	10	800	640	640
14899	丹阳	蒋墅佳苑 1#配电室 2#变	10	800	640	640
14900	丹阳	蒋墅佳苑 1#配电室 3#变	10	800	640	640
14901	丹阳	蒋墅佳苑 1#配电室 4#变	10	800	640	640
14902	丹阳	蒋墅佳苑 2#配电室 1#变	10	800	640	640
14903	丹阳	蒋墅佳苑 2#配电室 2#变	10	800	640	640
14904	丹阳	蒋墅佳苑 3#配电室 1#变	10	800	640	640
14905	丹阳	蒋墅佳苑 3#配电室 2#变	10	800	640	640
14906	丹阳	蒋墅开发区	10	400	320	320
14907	丹阳	蒋墅桥	10	400	320	320
14908	丹阳	蒋墅文体中心箱变	10	630	504	504
14909	丹阳	蒋墅下新桥	10	200	160	160
14910	丹阳	蒋墅新村	10	400	256	256

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14911	丹阳	蒋墅杨园里	10	200	124	124
14912	丹阳	蒋王家	10	400	320	320
14913	丹阳	蒋王家北	10	200	64	64
14914	丹阳	蒋巷村西	10	400	0	0
14915	丹阳	蒋巷东	10	400	320	320
14916	丹阳	蒋巷西	10	400	289	289
14917	丹阳	蒋巷新村 2#	10	200	0	0
14918	丹阳	蒋巷新村配变	10	200	160	160
14919	丹阳	蒋巷站	10	200	160	160
14920	丹阳	蒋巷张甲南	10	400	0	0
14921	丹阳	蒋庄村	10	400	271	271
14922	丹阳	焦官桥	10	200	92	92
14923	丹阳	焦巷村变	10	400	272	272
14924	丹阳	焦郭村	10	400	189	189
14925	丹阳	交警大队宿舍	10	400	320	320
14926	丹阳	交通局箱变	10	400	320	320
14927	丹阳	交通银行	10	500	400	400
14928	丹阳	交行公用	10	630	504	504
14929	丹阳	教化庄村变	10	400	304	304
14930	丹阳	教师新村 1#	10	500	400	400
14931	丹阳	教师新村 2#	10	500	400	400
14932	丹阳	教师新村 3#	10	500	400	400
14933	丹阳	教师新村 4#	10	500	400	400
14934	丹阳	教师住宅楼 1#	10	50	40	40

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14935	丹阳	教师住宅楼 2#	10	50	40	40
14936	丹阳	教师住宅楼 3#	10	50	40	40
14937	丹阳	教育局	10	200	160	160
14938	丹阳	窖头村	10	200	47	47
14939	丹阳	解放电站综合变	10	400	320	320
14940	丹阳	解家村	10	400	293	293
14941	丹阳	解家东	10	200	160	160
14942	丹阳	解家西	10	400	191	191
14943	丹阳	解家西 2#	10	400	320	320
14944	丹阳	界港	10	400	320	320
14945	丹阳	界牌安乐村安乐八队变	10	400	320	320
14946	丹阳	界牌安乐村下夹圩变	10	400	320	320
14947	丹阳	界牌安乐新村	10	400	320	320
14948	丹阳	界牌安民村团结站	10	200	160	160
14949	丹阳	界牌巴山六队	10	100	80	80
14950	丹阳	界牌包港	10	315	252	252
14951	丹阳	界牌菜场	10	500	400	400
14952	丹阳	界牌菜场西	10	400	320	320
14953	丹阳	界牌朝阳菜场	10	400	320	320
14954	丹阳	界牌朝阳二队	10	400	320	320
14955	丹阳	界牌朝阳路	10	400	320	320
14956	丹阳	界牌陈家埭	10	400	320	320
14957	丹阳	界牌城南 2#	10	400	320	320
14958	丹阳	界牌城南配变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14959	丹阳	界牌村界牌六队	10	400	320	320
14960	丹阳	界牌村界牌五队 2#箱变	10	630	504	504
14961	丹阳	界牌村界牌五队变	10	400	320	320
14962	丹阳	界牌大成桥街变	10	400	320	320
14963	丹阳	界牌大队 2#	10	400	320	320
14964	丹阳	界牌大队 3#箱变	10	630	504	504
14965	丹阳	界牌大队变	10	400	320	320
14966	丹阳	界牌大赛路	10	400	320	320
14967	丹阳	界牌德祥路	10	400	320	320
14968	丹阳	界牌德祥路 2#	10	400	320	320
14969	丹阳	界牌德祥路 3#	10	400	320	320
14970	丹阳	界牌灯城五月花	10	400	320	320
14971	丹阳	界牌电力路变	10	400	320	320
14972	丹阳	界牌东风 16 队	10	400	320	320
14973	丹阳	界牌东风十三圩变	10	400	320	320
14974	丹阳	界牌东风一队	10	400	320	320
14975	丹阳	界牌东风一队 2#	10	400	320	320
14976	丹阳	界牌东风一队 3#	10	630	504	504
14977	丹阳	界牌东港大道	10	400	320	320
14978	丹阳	界牌东港大道 2#	10	200	160	160
14979	丹阳	界牌东头港村朝阳大队	10	400	320	320
14980	丹阳	界牌东头港村和尚圩	10	400	320	320
14981	丹阳	界牌东腰坝	10	400	320	320
14982	丹阳	界牌二圩埭北	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
14983	丹阳	界牌二圩埭变	10	400	320	320
14984	丹阳	界牌富民西路变	10	400	320	320
14985	丹阳	界牌富民西路变 2#	10	400	320	320
14986	丹阳	界牌供电所箱变 01	10	500	400	400
14987	丹阳	界牌国税	10	630	504	504
14988	丹阳	界牌和尚圩 2#	10	400	320	320
14989	丹阳	界牌红灯 14 队	10	400	320	320
14990	丹阳	界牌红灯村红灯十三队箱变	10	630	504	504
14991	丹阳	界牌红灯二队	10	400	320	320
14992	丹阳	界牌红星小站	10	400	320	320
14993	丹阳	界牌黄家塘	10	400	320	320
14994	丹阳	界牌黄家埭西配变	10	400	320	320
14995	丹阳	界牌集镇村灯城大街南	10	400	320	320
14996	丹阳	界牌集镇村界牌西路	10	315	252	252
14997	丹阳	界牌集镇村双丰路	10	400	320	320
14998	丹阳	界牌集镇村新中学	10	630	504	504
14999	丹阳	界牌集镇村用电站 3#	10	400	320	320
15000	丹阳	界牌集镇村用电站 6#变	10	400	320	320
15001	丹阳	界牌集镇地税变	10	400	320	320
15002	丹阳	界牌集镇用电站 1#	10	400	320	320
15003	丹阳	界牌佳润箱变	10	630	504	504
15004	丹阳	界牌蒋家埭 2#	10	400	250	250
15005	丹阳	界牌蒋家埭变	10	400	320	320
15006	丹阳	界牌界北村委	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15007	丹阳	界牌界西桥 500kVA	10	500	400	400
15008	丹阳	界牌敬老院	10	630	504	504
15009	丹阳	界牌敬老院 2#	10	400	320	320
15010	丹阳	界牌老交管所北	10	400	320	320
15011	丹阳	界牌立新桥	10	200	160	160
15012	丹阳	界牌联华超市	10	400	320	320
15013	丹阳	界牌六圩埭北	10	400	288	288
15014	丹阳	界牌六圩埭变	10	400	320	320
15015	丹阳	界牌南大街	10	400	320	320
15016	丹阳	界牌农科队	10	400	320	320
15017	丹阳	界牌农科队 2#	10	400	320	320
15018	丹阳	界牌汽车站北	10	400	320	320
15019	丹阳	界牌三十二圩埭	10	400	320	320
15020	丹阳	界牌上新圩	10	160	128	128
15021	丹阳	界牌十五圩	10	630	504	504
15022	丹阳	界牌双丰桥东	10	400	320	320
15023	丹阳	界牌双丰小区台片	10	400	290	290
15024	丹阳	界牌停车场配变	10	400	320	320
15025	丹阳	界牌卫生院公变	10	200	160	160
15026	丹阳	界牌文化广场箱变	10	630	504	504
15027	丹阳	界牌武阳村武阳站	10	315	252	252
15028	丹阳	界牌武阳十队	10	400	320	320
15029	丹阳	界牌西 2#	10	400	320	320
15030	丹阳	界牌新村	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15031	丹阳	界牌新村 1#	10	1000	800	800
15032	丹阳	界牌新村 1#配电房 1#变	20	800	640	640
15033	丹阳	界牌新村 1#配电房 2#变	20	1000	800	800
15034	丹阳	界牌新村 1#箱式变	20	630	504	504
15035	丹阳	界牌新村 10#配电房 1#变	20	800	640	640
15036	丹阳	界牌新村 10#箱变	20	315	252	252
15037	丹阳	界牌新村 11#箱变	20	630	504	504
15038	丹阳	界牌新村 12#箱变	20	630	504	504
15039	丹阳	界牌新村 13#箱变	20	630	504	504
15040	丹阳	界牌新村 14#箱变	20	630	504	504
15041	丹阳	界牌新村 15#箱式变	20	630	504	504
15042	丹阳	界牌新村 16#箱变 007030	20	630	504	504
15043	丹阳	界牌新村 17#箱变	20	500	400	400
15044	丹阳	界牌新村 18#箱变 006	20	630	504	504
15045	丹阳	界牌新村 19#箱变	20	630	504	504
15046	丹阳	界牌新村 2#	10	1000	800	800
15047	丹阳	界牌新村 20#箱式变	20	500	400	400
15048	丹阳	界牌新村 23#箱变 (6#岛)	20	315	252	252
15049	丹阳	界牌新村 26#箱变	20	630	504	504
15050	丹阳	界牌新村 27#箱变	20	500	400	400
15051	丹阳	界牌新村 28#箱变	20	500	400	400
15052	丹阳	界牌新村 29#箱变	20	630	504	504
15053	丹阳	界牌新村 3#	10	1000	800	800
15054	丹阳	界牌新村 3#配电房 1#	20	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15055	丹阳	界牌新村 3#配电房 2#	20	800	640	640
15056	丹阳	界牌新村 3#配电房 3#	20	800	640	640
15057	丹阳	界牌新村 3#箱式变	20	400	320	320
15058	丹阳	界牌新村 31#箱变	20	500	400	400
15059	丹阳	界牌新村 32#箱变	20	500	400	400
15060	丹阳	界牌新村 33#箱变	20	400	320	320
15061	丹阳	界牌新村 34#箱变	20	500	400	400
15062	丹阳	界牌新村 35#箱变	20	630	504	504
15063	丹阳	界牌新村 37#箱变	20	500	400	400
15064	丹阳	界牌新村 38#箱变	20	500	400	400
15065	丹阳	界牌新村 39#箱变	20	500	400	400
15066	丹阳	界牌新村 4#	10	1000	800	800
15067	丹阳	界牌新村 4#箱式变	20	630	504	504
15068	丹阳	界牌新村 40#箱变	20	400	320	320
15069	丹阳	界牌新村 41#箱变	20	500	400	400
15070	丹阳	界牌新村 42#箱变 (2#岛) 021	20	250	200	200
15071	丹阳	界牌新村 43#箱变 (3#岛)	20	250	200	200
15072	丹阳	界牌新村 45#箱变 (1#岛)	20	250	200	200
15073	丹阳	界牌新村 46#箱变	20	630	504	504
15074	丹阳	界牌新村 5#	10	1000	800	800
15075	丹阳	界牌新村 5#配电房 2#	20	800	640	640
15076	丹阳	界牌新村 5#配电房 3#变	20	800	640	640
15077	丹阳	界牌新村 5#箱式变	20	630	504	504
15078	丹阳	界牌新村 52#箱变	20	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15079	丹阳	界牌新村 53#箱变	20	630	504	504
15080	丹阳	界牌新村 54#箱变	20	630	504	504
15081	丹阳	界牌新村 6#	10	1000	800	800
15082	丹阳	界牌新村 6#配电房 1#	20	800	640	640
15083	丹阳	界牌新村 6#配电房 3#	20	800	640	640
15084	丹阳	界牌新村 6#箱变	20	315	252	252
15085	丹阳	界牌新村 61#箱变(联排南 1#)	20	630	504	504
15086	丹阳	界牌新村 62#箱变(联排南 2#)	20	630	504	504
15087	丹阳	界牌新村 63#箱变(联排南 3#)	20	500	400	400
15088	丹阳	界牌新村 64#箱变	20	630	504	504
15089	丹阳	界牌新村 65#(联排南 4#)	20	315	252	252
15090	丹阳	界牌新村 66#箱变 (联排北 1#)	20	630	504	504
15091	丹阳	界牌新村 68#箱变 (联排北 3#)	20	630	494	494
15092	丹阳	界牌新村 69#箱变(联排北 4#)	20	630	504	504
15093	丹阳	界牌新村 7#配电房 1#变	20	800	640	640
15094	丹阳	界牌新村 7#配电房 2#	20	800	640	640
15095	丹阳	界牌新村 7#配电房 3#	20	800	640	640
15096	丹阳	界牌新村 7#箱变	20	630	504	504
15097	丹阳	界牌新村 70#箱变	20	400	320	320
15098	丹阳	界牌新村 71#箱变	20	400	320	320
15099	丹阳	界牌新村 8#配电房 1#变	20	800	640	640
15100	丹阳	界牌新村 8#配电房 2#变	20	800	640	640
15101	丹阳	界牌新村 8#箱变	20	400	320	320
15102	丹阳	界牌新村 9#配电房 1#变	20	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15103	丹阳	界牌新村 9#箱变	20	400	320	320
15104	丹阳	界牌新村 A2#箱变	20	630	504	504
15105	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 1#变	10	800	640	640
15106	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 2#变	10	800	640	640
15107	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 3#变	10	800	640	640
15108	丹阳	界牌新村四期 1#配电室 4#变	10	800	640	640
15109	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 1#变	10	800	640	640
15110	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 2#变	10	800	640	640
15111	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 3#变	10	800	640	640
15112	丹阳	界牌新村四期 2#配电室 4#变	10	800	640	640
15113	丹阳	界牌姚家里	10	400	320	320
15114	丹阳	界牌姚家埭箱变	10	630	504	504
15115	丹阳	界牌迎江村青绿	10	400	320	320
15116	丹阳	界牌影剧院	10	400	320	320
15117	丹阳	界牌永盛路 2#	10	400	320	320
15118	丹阳	界牌用电站 1#北	10	400	320	320
15119	丹阳	界牌用电站 2#箱变	10	500	400	400
15120	丹阳	界牌用电站 4#变	10	400	320	320
15121	丹阳	界牌用电站 6#东	10	400	320	320
15122	丹阳	界牌幼儿园配变	10	400	320	320
15123	丹阳	界牌张家埭东	10	400	320	320
15124	丹阳	界牌赵家埭	10	400	320	320
15125	丹阳	界牌赵家埭 2#	10	400	303	303
15126	丹阳	界牌镇威桥南	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15127	丹阳	界牌镇新二圩变	10	200	160	160
15128	丹阳	界牌镇中八队综合变	10	400	320	320
15129	丹阳	界牌镇中村康家埭	10	400	320	320
15130	丹阳	界牌镇中村镇中 1 队	10	400	320	320
15131	丹阳	界牌镇中村廿九圩	10	400	320	320
15132	丹阳	界牌镇中九队	10	400	320	320
15133	丹阳	界牌镇中九队 2#	10	400	320	320
15134	丹阳	界牌镇中十队单	10	400	320	320
15135	丹阳	界牌镇中四队变	10	400	320	320
15136	丹阳	界牌中心南路 2#	10	400	320	320
15137	丹阳	界牌中心校	10	400	320	320
15138	丹阳	界牌中心校住宅	10	400	320	320
15139	丹阳	界牌中心中路	10	400	320	320
15140	丹阳	界牌中行	10	400	320	320
15141	丹阳	界牌中学	10	400	320	320
15142	丹阳	界牌中学北	10	400	320	320
15143	丹阳	界牌中学西	10	400	320	320
15144	丹阳	界牌廿四圩 2#	10	400	320	320
15145	丹阳	界牌廿四圩北	10	400	320	320
15146	丹阳	界牌廿四圩北 2#箱变	10	630	504	504
15147	丹阳	界牌廿四圩变	10	400	320	320
15148	丹阳	界牌廿一圩	10	400	320	320
15149	丹阳	界牌廿一圩东	10	400	320	320
15150	丹阳	界西村委 1#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15151	丹阳	界西村委 2#	10	400	320	320
15152	丹阳	金昌 2#	10	400	320	320
15153	丹阳	金鼎城市花园 1#配电房 1#箱变	10	1000	800	800
15154	丹阳	金鼎城市花园 1#配电房 2#变	10	1000	800	800
15155	丹阳	金鼎城市花园 1#配电房 3#变	10	800	640	640
15156	丹阳	金鼎城市花园 1#配电房 4#变	10	1000	800	800
15157	丹阳	金鼎城市花园 2#配电房 1#变	10	1000	800	800
15158	丹阳	金鼎城市花园 2#配电房 2#变	10	1000	800	800
15159	丹阳	金鼎城市花园 2#配电房 3#变	10	1000	800	800
15160	丹阳	金鼎城市花园 2#配电室 4#变	10	1000	800	800
15161	丹阳	金鼎城市花园 3# 配电房 1# 变	10	630	504	504
15162	丹阳	金鼎城市花园 4#配电房 1#箱变	10	630	504	504
15163	丹阳	金鼎城市花园 4#配电房 2#箱变	10	630	504	504
15164	丹阳	金鼎城市花园 4#配电房 3#箱变	10	630	504	504
15165	丹阳	金鼎城市花园 4# 配电房 1# 变	10	1000	800	800
15166	丹阳	金鼎城市花园 4# 配电房 2# 变	10	1000	800	800
15167	丹阳	金鼎城市花园 4# 配电房 3# 变	10	800	640	640
15168	丹阳	金芳农场	10	400	320	320
15169	丹阳	金凤凰 1#	10	630	504	504
15170	丹阳	金凤凰 1# 配电房 1# 变	10	800	640	640
15171	丹阳	金凤凰 1# 配电房 2# 变	10	315	252	252
15172	丹阳	金凤凰 2#	10	500	400	400
15173	丹阳	金凤凰 2#配电房 1#变	10	1000	800	800
15174	丹阳	金凤凰 2#配电房 2#变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15175	丹阳	金凤凰 3#	10	630	504	504
15176	丹阳	金凤凰 3#配电房 1#变	10	1000	800	800
15177	丹阳	金凤凰 3#配电房 2#变	10	1000	800	800
15178	丹阳	金福康配变	10	630	504	504
15179	丹阳	金谷	10	400	320	320
15180	丹阳	金谷 2#变	10	400	320	320
15181	丹阳	金谷小区	10	200	160	160
15182	丹阳	金谷小区 2#	10	200	160	160
15183	丹阳	金谷小区 3#	10	400	320	320
15184	丹阳	金花桥	10	400	229	229
15185	丹阳	金花桥西	10	400	301	301
15186	丹阳	金花桥西 2#	10	400	320	320
15187	丹阳	金花桥新村	10	400	320	320
15188	丹阳	金鸡饭店公用	10	500	400	400
15189	丹阳	金家村	10	400	297	297
15190	丹阳	金家东	10	400	240	240
15191	丹阳	金家南	10	400	280	280
15192	丹阳	金家套	10	200	160	160
15193	丹阳	金江工业园	10	400	320	320
15194	丹阳	金禄小区	10	630	504	504
15195	丹阳	金桥村	10	200	160	160
15196	丹阳	金桥村八字桥村十七圩埭	10	400	320	320
15197	丹阳	金桥大厦	10	200	160	160
15198	丹阳	金桥大厦 2#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15199	丹阳	金桥东环路	10	400	320	320
15200	丹阳	金桥工业园	10	400	320	320
15201	丹阳	金桥工业园西	10	400	320	320
15202	丹阳	金桥七圩埭 2#	10	400	320	320
15203	丹阳	金桥生态园	10	400	320	320
15204	丹阳	金桥世纪 1#配电房 1#变	10	800	640	640
15205	丹阳	金桥世纪 1#配电房 3#变	10	800	640	640
15206	丹阳	金桥世纪 2#配电房 1#变	10	800	640	640
15207	丹阳	金桥世纪 2#配电房 3#变	10	800	640	640
15208	丹阳	金桥世纪城 1#配电房 2#变	10	800	640	640
15209	丹阳	金桥世纪城 1#配电房 4#变	10	800	640	640
15210	丹阳	金桥世纪城 2#配电房 2#变	10	800	640	640
15211	丹阳	金桥世纪城 2#配电房 4#变	10	800	640	640
15212	丹阳	金桥世纪城 3#配电房 2#变	10	800	640	640
15213	丹阳	金桥世纪东 3#配电房 1#变	10	800	640	640
15214	丹阳	金桥五圩埭	10	400	320	320
15215	丹阳	金桥新村	10	400	235	235
15216	丹阳	金桥新区	10	500	400	400
15217	丹阳	金泉房产 01	10	630	504	504
15218	丹阳	金三角公用	10	500	400	400
15219	丹阳	金色家园 1#	10	630	504	504
15220	丹阳	金色家园 2#	10	630	504	504
15221	丹阳	金色家园 3#	10	630	504	504
15222	丹阳	金色家园 4#	10	1250	1000	1000

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15223	丹阳	金属扎钢厂住宅变	10	400	320	320
15224	丹阳	金太阳公寓 1#	10	315	252	252
15225	丹阳	金太阳公寓 2#	10	400	320	320
15226	丹阳	金太阳住宅	10	200	160	160
15227	丹阳	金苑新村 1#	10	400	320	320
15228	丹阳	金苑新村 2#	10	400	320	320
15229	丹阳	金苑新村 3#	10	315	252	252
15230	丹阳	金苑新村 4#	10	200	160	160
15231	丹阳	金苑新村 5#	10	200	160	160
15232	丹阳	金苑新村北箱变	10	500	400	400
15233	丹阳	金溪路	10	400	320	320
15234	丹阳	金溪南路	10	400	320	320
15235	丹阳	金溪桥北	10	400	320	320
15236	丹阳	金香花园 1#	10	400	320	320
15237	丹阳	金香花园 2#	10	630	504	504
15238	丹阳	金香花园 3#	10	400	320	320
15239	丹阳	金阳大厦公用	10	500	400	400
15240	丹阳	金鹰广场公用	10	200	160	160
15241	丹阳	锦都房产 1#	10	630	504	504
15242	丹阳	锦都家园 1#	10	500	400	400
15243	丹阳	锦湖变 2#	10	400	320	320
15244	丹阳	锦湖二村箱变	10	630	504	504
15245	丹阳	锦湖路	10	400	320	320
15246	丹阳	锦湖南区 2#	10	200	151	151

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15247	丹阳	锦湖南区 3 号	10	200	160	160
15248	丹阳	锦湖小区	10	400	320	320
15249	丹阳	锦湖新村 2#	10	400	320	320
15250	丹阳	锦湖新村 4#变	10	400	320	320
15251	丹阳	锦江花园 1#箱变	10	500	400	400
15252	丹阳	锦江花园 2#箱变	10	500	400	400
15253	丹阳	锦尚名都 01	10	1000	800	800
15254	丹阳	锦尚名都 02	10	1000	800	800
15255	丹阳	锦尚名都 03	10	800	640	640
15256	丹阳	锦尚名都 04	10	1000	800	800
15257	丹阳	锦尚名都 2#-01	10	800	640	640
15258	丹阳	锦尚名都 2#-02	10	1000	800	800
15259	丹阳	锦尚名都 2#-03	10	1000	800	800
15260	丹阳	锦尚名都 2#-04	10	1000	800	800
15261	丹阳	锦尚名都 2#-05	10	800	640	640
15262	丹阳	锦尚名都 3#01	10	800	640	640
15263	丹阳	锦尚名都 3#02	10	1000	800	800
15264	丹阳	锦尚名都 3#03	10	1000	800	800
15265	丹阳	锦泰园 1#变	10	1000	800	800
15266	丹阳	锦泰园 1#箱变	10	500	400	400
15267	丹阳	锦泰园 2#	10	500	400	400
15268	丹阳	锦泰园 2#变	10	1000	800	800
15269	丹阳	锦秀江南 01	10	1000	800	800
15270	丹阳	锦秀江南 02	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15271	丹阳	锦秀江南 03	10	1000	800	800
15272	丹阳	锦秀江南 04	10	1000	800	800
15273	丹阳	锦秀江南 1#变	10	400	320	320
15274	丹阳	锦秀江南 2#变	10	400	320	320
15275	丹阳	锦绣家园配电房 1#变	10	800	640	640
15276	丹阳	锦绣家园配电房 2#变	10	800	640	640
15277	丹阳	锦绣熙城 1#配电室 1#变	10	800	640	640
15278	丹阳	锦绣熙城 1#配电室 2#变	10	800	640	640
15279	丹阳	锦绣熙城 2#配电室 1#变	10	800	640	640
15280	丹阳	锦绣熙城 2#配电室 2#变	10	800	640	640
15281	丹阳	锦绣熙城 3#配电室 1#变	10	800	640	640
15282	丹阳	锦绣熙城 3#配电室 2#变	10	800	640	640
15283	丹阳	锦绣熙城 4#配电室 1#变	10	800	640	640
15284	丹阳	锦绣熙城 4#配电室 2#变	10	800	640	640
15285	丹阳	锦绣熙城 5#配电室 1#变	10	800	640	640
15286	丹阳	锦绣熙城 5#配电室 2#变	10	800	640	640
15287	丹阳	锦绣熙城 5#配电室 3#变	10	800	640	640
15288	丹阳	锦绣熙城 5#配电室 4#变	10	800	640	640
15289	丹阳	锦轩华庭	10	630	504	504
15290	丹阳	锦轩华庭 1#	10	630	504	504
15291	丹阳	锦轩华庭 2#	10	630	504	504
15292	丹阳	锦轩华庭 3#	10	500	400	400
15293	丹阳	锦轩华庭 5#	10	500	400	400
15294	丹阳	进士庄 1#箱变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15295	丹阳	进士庄 2#箱变	10	500	400	400
15296	丹阳	进士庄村变	10	400	320	320
15297	丹阳	进士庄中变	10	400	320	320
15298	丹阳	靳家村	10	200	94	94
15299	丹阳	靳家埭	10	400	320	320
15300	丹阳	靳家埭北	10	400	320	320
15301	丹阳	靳家埭北 2#	10	400	320	320
15302	丹阳	靳家埭东 2#	10	400	320	320
15303	丹阳	靳家埭东变	10	200	160	160
15304	丹阳	靳家埭南	10	400	320	320
15305	丹阳	靳家埭西	10	400	320	320
15306	丹阳	靳家埭西 2#	10	400	320	320
15307	丹阳	靳家埭西 3#	10	400	320	320
15308	丹阳	荆城村委会	10	400	320	320
15309	丹阳	荆城村住宅变	10	315	252	252
15310	丹阳	荆城电灌站	10	100	80	80
15311	丹阳	荆城港变	10	200	93	93
15312	丹阳	荆城港南	10	200	132	132
15313	丹阳	荆城桥北	10	400	241	241
15314	丹阳	荆城桥村荆城桥	10	400	222	222
15315	丹阳	荆城桥村马王	10	400	110	110
15316	丹阳	荆城桥村王东	10	400	280	280
15317	丹阳	荆城桥村王西	10	400	109	109
15318	丹阳	荆城桥村王西北	10	200	61	61

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15319	丹阳	荆城桥村西	10	400	125	125
15320	丹阳	荆城桥村酃巷	10	400	263	263
15321	丹阳	荆城桥东	10	400	310	310
15322	丹阳	荆城桥南	10	400	129	129
15323	丹阳	荆家村	10	400	211	211
15324	丹阳	荆家庄	10	200	79	79
15325	丹阳	荆林村委	10	200	103	103
15326	丹阳	荆林村朱家	10	400	297	297
15327	丹阳	荆林村朱家南	10	400	291	291
15328	丹阳	荆林村庄上	10	400	291	291
15329	丹阳	荆林岗头村变	10	200	160	160
15330	丹阳	荆林机场路南	10	400	320	320
15331	丹阳	荆林集镇供电所 1#	10	500	400	400
15332	丹阳	荆林集镇供电所 2#	10	400	320	320
15333	丹阳	荆林孙家村	10	200	50	50
15334	丹阳	荆林永新村前巷	10	400	226	226
15335	丹阳	荆林政府住宅	10	100	80	80
15336	丹阳	荆林中学	10	400	320	320
15337	丹阳	荆林中学 1#	10	630	504	504
15338	丹阳	晶都国际公用	10	630	504	504
15339	丹阳	晶工新村	10	400	240	240
15340	丹阳	晶工新村 2#	10	400	320	320
15341	丹阳	晶谷路单综合变	10	80	64	64
15342	丹阳	京阳小区 2#箱变	10	630	486	486

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15343	丹阳	经济适用房	10	630	504	504
15344	丹阳	经济适用房 1#	10	400	320	320
15345	丹阳	经济适用房 2#	10	500	400	400
15346	丹阳	经济适用房发展中心 1#	10	630	504	504
15347	丹阳	经济适用房发展中心 2#	10	630	504	504
15348	丹阳	经济适用住房	10	630	504	504
15349	丹阳	经济适用住房发展中心	10	630	504	504
15350	丹阳	经山电站综合变	10	100	80	80
15351	丹阳	经山前	10	200	118	118
15352	丹阳	井巷北	10	200	120	120
15353	丹阳	井巷村	10	200	95	95
15354	丹阳	井巷西	10	200	122	122
15355	丹阳	井巷站	10	100	80	80
15356	丹阳	井元村大蒋村	10	400	144	144
15357	丹阳	井元村大蒋南	10	200	33	33
15358	丹阳	井元村戴家村	10	100	47	47
15359	丹阳	井元村东社村	10	400	170	170
15360	丹阳	井元村坟家村	10	400	276	276
15361	丹阳	井元村后洪村	10	100	4	4
15362	丹阳	井元村花家村	10	400	127	127
15363	丹阳	井元村花家东	10	100	40	40
15364	丹阳	井元村花家南	10	400	320	320
15365	丹阳	井元村花家西	10	400	85	85
15366	丹阳	井元村姜家北	10	400	298	298

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15367	丹阳	井元村姜家南	10	400	160	160
15368	丹阳	井元村井元村委	10	400	320	320
15369	丹阳	井元村楼下村	10	200	60	60
15370	丹阳	井元村芦家塘	10	100	28	28
15371	丹阳	井元村毛家村	10	200	148	148
15372	丹阳	井元村毛家西	10	100	66	66
15373	丹阳	井元村庙桥村	10	200	160	160
15374	丹阳	井元村庙桥南	10	200	140	140
15375	丹阳	井元村庙头村	10	200	76	76
15376	丹阳	井元村祁家村	10	100	57	57
15377	丹阳	井元村前井元	10	200	112	112
15378	丹阳	井元村清水潭变	10	400	195	195
15379	丹阳	井元村三里铺	10	400	213	213
15380	丹阳	井元村三里铺东	10	200	160	160
15381	丹阳	井元村三里铺西	10	400	320	320
15382	丹阳	井元村孙家村	10	100	80	80
15383	丹阳	井元村汤仙桥	10	100	28	28
15384	丹阳	井元村新村	10	200	160	160
15385	丹阳	井元村新塘村	10	200	70	70
15386	丹阳	井元村新塘西	10	200	160	160
15387	丹阳	井元村株树村	10	400	293	293
15388	丹阳	井元村株树西	10	200	160	160
15389	丹阳	景家村	10	400	209	209
15390	丹阳	景家村变	10	400	287	287

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15391	丹阳	景家东变	10	200	118	118
15392	丹阳	景家渡排涝站	10	400	320	320
15393	丹阳	景家南	10	200	1	1
15394	丹阳	景家西变	10	200	108	108
15395	丹阳	景巷南变	10	400	0	0
15396	丹阳	景巷站	10	200	0	0
15397	丹阳	景阳公寓 1#	10	800	640	640
15398	丹阳	景阳花园 01	10	400	320	320
15399	丹阳	景阳花园 02	10	500	400	400
15400	丹阳	景泽园 3#变	10	400	320	320
15401	丹阳	景泽园 4#	10	250	200	200
15402	丹阳	景泽圆 1#	10	400	320	320
15403	丹阳	景泽圆 2#	10	400	320	320
15404	丹阳	敬老院	10	200	160	160
15405	丹阳	敬老院 3#	10	400	320	320
15406	丹阳	敬老院北	10	400	320	320
15407	丹阳	敬老院北变	10	400	222	222
15408	丹阳	敬老院变	10	400	320	320
15409	丹阳	敬老院西	10	400	295	295
15410	丹阳	九房 1-3 队箱变	10	400	262	262
15411	丹阳	九房大队	10	400	320	320
15412	丹阳	九房东变	10	400	296	296
15413	丹阳	九房了进场西	10	200	39	39
15414	丹阳	九房林家后	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15415	丹阳	九房西变	10	400	320	320
15416	丹阳	九房新村	10	400	308	308
15417	丹阳	九房许甲村	10	400	242	242
15418	丹阳	九房许甲东	10	400	304	304
15419	丹阳	九房中心村变	10	400	303	303
15420	丹阳	九房竹村变	10	400	320	320
15421	丹阳	九房竹村后	10	200	102	102
15422	丹阳	九里村蒋庄南	10	400	320	320
15423	丹阳	九灵山变	10	400	320	320
15424	丹阳	九灵山南	10	200	126	126
15425	丹阳	九亩谭变	10	400	277	277
15426	丹阳	九曲河住宅	10	315	252	252
15427	丹阳	九圩埭箱变	10	500	258	258
15428	丹阳	九珑苑 1#配电室 1#变	10	800	0	0
15429	丹阳	九珑苑 1#配电室 2#变	10	800	640	640
15430	丹阳	九珑苑 1#配电室 3#变	10	800	0	0
15431	丹阳	九珑苑 1#配电室 4#变	10	800	640	640
15432	丹阳	九珑苑 2#配电室 1#变	10	800	0	0
15433	丹阳	九珑苑 2#配电室 2#变	10	800	640	640
15434	丹阳	九珑苑 3#配电室 1#变	10	800	0	0
15435	丹阳	九珑苑 3#配电室 2#变	10	800	640	640
15436	丹阳	九珑苑 3#配电室 3#变	10	800	0	0
15437	丹阳	九珑苑 3#配电室 4#变	10	800	640	640
15438	丹阳	酒厂住宅 1#变	10	400	301	301

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15439	丹阳	酒厂住宅 2#	10	80	64	64
15440	丹阳	酒厂住宅 3#	10	80	64	64
15441	丹阳	旧木市场	10	200	160	160
15442	丹阳	旧县二十队综合变	10	400	310	310
15443	丹阳	旧闸头	10	400	290	290
15444	丹阳	居安村	10	400	320	320
15445	丹阳	居安村 2#	10	400	320	320
15446	丹阳	居民点	10	400	221	221
15447	丹阳	居桥北	10	400	320	320
15448	丹阳	居桥头南	10	400	243	243
15449	丹阳	居桥杨家	10	400	320	320
15450	丹阳	居庄东	10	200	62	62
15451	丹阳	居庄南马东	10	400	249	249
15452	丹阳	居褚变	10	400	218	218
15453	丹阳	局北门住宅	10	500	254	254
15454	丹阳	局仪表厂公用变	10	400	320	320
15455	丹阳	聚福苑 1#配电房 1#变	10	800	640	640
15456	丹阳	聚福苑 1#配电房 2#变	10	800	640	640
15457	丹阳	聚福苑 1#配电房 3#变	10	800	640	640
15458	丹阳	聚福苑 1#配电房 4#变	10	800	640	640
15459	丹阳	聚福苑 2#配电室 1#变	10	800	640	640
15460	丹阳	聚福苑 2#配电室 2#变	10	800	640	640
15461	丹阳	聚福苑 3#配电室 1#变	10	800	640	640
15462	丹阳	聚福苑 3#配电室 2#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15463	丹阳	聚福苑 3#配电室 3#变	10	800	640	640
15464	丹阳	聚福苑 3#配电室 4#变	10	800	640	640
15465	丹阳	聚龙桥	10	400	320	320
15466	丹阳	聚龙桥 2#	10	400	320	320
15467	丹阳	聚龙桥东	10	200	135	135
15468	丹阳	军民东路	10	400	302	302
15469	丹阳	君庭云邸 1#配电室 1#变	10	800	0	0
15470	丹阳	君庭云邸 1#配电室 2#变	10	800	640	640
15471	丹阳	君庭云邸 1#配电室 3#变	10	800	0	0
15472	丹阳	君庭云邸 1#配电室 4#变	10	800	640	640
15473	丹阳	君庭云邸 2#配电室 1#变	10	800	0	0
15474	丹阳	君庭云邸 2#配电室 2#变	10	800	640	640
15475	丹阳	君庭云邸 2#配电室 3#变	10	800	0	0
15476	丹阳	君庭云邸 2#配电室 4#变	10	800	640	640
15477	丹阳	君庭云邸 3#配电室 1#变	10	800	0	0
15478	丹阳	君庭云邸 3#配电室 2#变	10	800	640	640
15479	丹阳	君庭云邸 3#配电室 3#变	10	800	0	0
15480	丹阳	君庭云邸 3#配电室 4#变	10	800	640	640
15481	丹阳	君悦华庭 1#配电房 1#变	10	800	640	640
15482	丹阳	君悦华庭 1#配电房 2#变	10	800	640	640
15483	丹阳	君悦华庭 1#配电房 3#变	10	800	640	640
15484	丹阳	君悦华庭 1#配电房 4#变	10	800	640	640
15485	丹阳	君悦华庭 1#箱变	10	630	504	504
15486	丹阳	君悦华庭 2#配电室 1#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15487	丹阳	君悦华庭 2#配电室 2#变	10	800	640	640
15488	丹阳	君悦华庭 2#配电室 3#变	10	800	640	640
15489	丹阳	君悦华庭 2#配电室 4#变	10	800	640	640
15490	丹阳	君悦华庭 2#箱变	10	630	504	504
15491	丹阳	君悦华庭 3#配电室 1#变	10	800	640	640
15492	丹阳	君悦华庭 3#配电室 2#变	10	800	640	640
15493	丹阳	君悦华庭 3#配电室 3#变	10	800	640	640
15494	丹阳	君悦华庭 3#配电室 4#变	10	800	640	640
15495	丹阳	君悦华庭 3#箱变高压间隔配电变压器	10	630	504	504
15496	丹阳	君悦华庭 4#配电室 1#变	10	800	640	640
15497	丹阳	君悦华庭 4#配电室 2#变	10	800	640	640
15498	丹阳	骏马皮鞋	10	250	200	200
15499	丹阳	开发大厦东箱变	10	400	320	320
15500	丹阳	开发区 2#	10	400	320	320
15501	丹阳	开发区北变	10	400	320	320
15502	丹阳	开发区菜场东	10	400	320	320
15503	丹阳	开发区长段村变	10	500	400	400
15504	丹阳	开发区长段前	10	400	320	320
15505	丹阳	开发区长段中	10	400	320	320
15506	丹阳	开发区朝华新村	10	400	320	320
15507	丹阳	开发区大泊供电所 2#变	10	400	200	200
15508	丹阳	开发区大泊供电所 4#	10	400	320	320
15509	丹阳	开发区大泊供电所 5#变	10	400	320	320
15510	丹阳	开发区大泊集镇供电所 1#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15511	丹阳	开发区大贡东	10	400	295	295
15512	丹阳	开发区大贡西	10	200	160	160
15513	丹阳	开发区东湾	10	200	115	115
15514	丹阳	开发区付家西	10	400	186	186
15515	丹阳	开发区高楼村	10	400	320	320
15516	丹阳	开发区供电所	10	315	168	168
15517	丹阳	开发区供电所东	10	400	320	320
15518	丹阳	开发区贡中村	10	200	160	160
15519	丹阳	开发区河畔新村	10	200	160	160
15520	丹阳	开发区贺家	10	200	160	160
15521	丹阳	开发区贺家东	10	200	160	160
15522	丹阳	开发区洪家新村	10	500	400	400
15523	丹阳	开发区洪家新村北	10	200	160	160
15524	丹阳	开发区洪巷西	10	400	320	320
15525	丹阳	开发区洪巷西 2#	10	400	320	320
15526	丹阳	开发区洪巷中	10	400	320	320
15527	丹阳	开发区红旗大队	10	400	287	287
15528	丹阳	开发区后王陈家村变	10	400	320	320
15529	丹阳	开发区胡桥集镇 3#	10	400	320	320
15530	丹阳	开发区华甸北	10	400	320	320
15531	丹阳	开发区华齐路	10	400	320	320
15532	丹阳	开发区蓝月亮	10	400	320	320
15533	丹阳	开发区路巷村路巷西	10	400	320	320
15534	丹阳	开发区路巷钱家新村南	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15535	丹阳	开发区毛家菜市场	10	630	504	504
15536	丹阳	开发区南房村变	10	400	320	320
15537	丹阳	开发区南徐村	10	200	76	76
15538	丹阳	开发区农行变	10	400	320	320
15539	丹阳	开发区前隍蒋家村	10	400	320	320
15540	丹阳	开发区石人岗	10	400	304	304
15541	丹阳	开发区石人岗西	10	200	121	121
15542	丹阳	开发区史巷南单变	10	200	160	160
15543	丹阳	开发区水湖村	10	400	320	320
15544	丹阳	开发区孙家湖	10	400	279	279
15545	丹阳	开发区汤陈村变	10	400	320	320
15546	丹阳	开发区吴家村	10	400	320	320
15547	丹阳	开发区西 2#箱变	10	630	504	504
15548	丹阳	开发区西湾村变	10	200	33	33
15549	丹阳	开发区夏北村配变	10	400	194	194
15550	丹阳	开发区幸福村	10	200	160	160
15551	丹阳	开发区徐家东	10	400	320	320
15552	丹阳	开发区徐家南	10	400	320	320
15553	丹阳	开发区许岗老站	10	400	320	320
15554	丹阳	开发区永安	10	400	290	290
15555	丹阳	开发区张巷村变	10	400	228	228
15556	丹阳	开发区张巷西	10	200	106	106
15557	丹阳	开发区张巷徐家村变	10	200	2	2
15558	丹阳	开发区张中村变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15559	丹阳	开发区镇北路变	10	400	320	320
15560	丹阳	开发区镇南路	10	400	320	320
15561	丹阳	开发区镇南路 1#	10	500	400	400
15562	丹阳	开发区中	10	400	320	320
15563	丹阳	开发区朱家湾	10	400	320	320
15564	丹阳	开发区朱家湾南	10	400	320	320
15565	丹阳	开发区朱家湾西	10	400	320	320
15566	丹阳	开发区埭庙南	10	200	160	160
15567	丹阳	开泰牛场变	10	400	320	320
15568	丹阳	开泰桥公用	10	400	320	320
15569	丹阳	开泰桥南	10	200	160	160
15570	丹阳	开泰商住楼 1#箱变	10	630	504	504
15571	丹阳	开泰商住楼 2#箱变	10	630	504	504
15572	丹阳	开泰小区	10	400	320	320
15573	丹阳	开泰小区二期箱变 400KVA	10	400	320	320
15574	丹阳	开泰苑 1#	10	630	504	504
15575	丹阳	开泰苑 2#	10	630	504	504
15576	丹阳	开泰苑 3#	10	630	504	504
15577	丹阳	开泰苑 4#	10	630	504	504
15578	丹阳	凯达公用 2#	10	630	504	504
15579	丹阳	康复路	10	200	109	109
15580	丹阳	康家	10	400	209	209
15581	丹阳	康家北	10	400	320	320
15582	丹阳	康家村	10	400	157	157

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15583	丹阳	考场公用箱式变配电变压器	10	630	504	504
15584	丹阳	科创园	10	400	320	320
15585	丹阳	科委公用	10	200	160	160
15586	丹阳	科兴路 1#	10	400	320	320
15587	丹阳	孔 家村	10	400	320	320
15588	丹阳	孔家北	10	200	27	27
15589	丹阳	孔家北变	10	400	320	320
15590	丹阳	孔家北配变	10	400	318	318
15591	丹阳	孔家村	10	400	310	310
15592	丹阳	孔家村北队	10	400	284	284
15593	丹阳	孔家村农场	10	400	320	320
15594	丹阳	孔家东变	10	400	233	233
15595	丹阳	孔家后变	10	400	258	258
15596	丹阳	孔甲南	10	100	57	57
15597	丹阳	孔甲配变	10	100	80	80
15598	丹阳	孔头村	10	200	93	93
15599	丹阳	匡家滨	10	200	46	46
15600	丹阳	昆仑华府 2#配电房 2#变	10	800	640	640
15601	丹阳	昆仑华府 2#配电房 4#变	10	800	640	640
15602	丹阳	阔达	10	400	199	199
15603	丹阳	阔达北	10	200	111	111
15604	丹阳	垃圾场	10	400	320	320
15605	丹阳	蓝陵公寓箱变	10	500	400	400
15606	丹阳	兰陵大厦	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15607	丹阳	兰信公寓配电房 1#变	10	1000	800	800
15608	丹阳	兰信公寓配电房 2#变	10	1000	800	800
15609	丹阳	烂木桥	10	400	117	117
15610	丹阳	狼巷墩综合变	10	400	320	320
15611	丹阳	劳动所综合变	10	400	275	275
15612	丹阳	老干部	10	80	64	64
15613	丹阳	老杭村	10	100	49	49
15614	丹阳	老虎墩	10	200	88	88
15615	丹阳	老虎桥村	10	200	160	160
15616	丹阳	老交管所	10	400	320	320
15617	丹阳	老九曲河北	10	200	160	160
15618	丹阳	老林村	10	400	288	288
15619	丹阳	老林村后	10	400	259	259
15620	丹阳	老林村委变	10	400	320	320
15621	丹阳	老庙大队变	10	400	273	273
15622	丹阳	老汽车站 2#	10	400	320	320
15623	丹阳	老徐庄综合变	10	400	320	320
15624	丹阳	老友	10	400	320	320
15625	丹阳	老中心校单综合变	10	80	64	64
15626	丹阳	老中心校综合变	10	400	306	306
15627	丹阳	乐先 1#	10	200	139	139
15628	丹阳	乐先北	10	400	128	128
15629	丹阳	乐先村东沟	10	400	308	308
15630	丹阳	乐先村乐先	10	400	233	233

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15631	丹阳	乐先村王庄变	10	400	221	221
15632	丹阳	乐先村小何变	10	400	237	237
15633	丹阳	乐先村小何西	10	400	187	187
15634	丹阳	乐先村邹介	10	200	144	144
15635	丹阳	乐先东	10	200	69	69
15636	丹阳	乐先戈桥	10	200	145	145
15637	丹阳	乐先前	10	200	80	80
15638	丹阳	乐先水站	10	200	160	160
15639	丹阳	乐先王庄北	10	400	284	284
15640	丹阳	乐先王庄后	10	400	310	310
15641	丹阳	乐先邹家西	10	200	120	120
15642	丹阳	冷家村变	10	400	90	90
15643	丹阳	冷甲村南	10	200	43	43
15644	丹阳	冷甲东	10	400	244	244
15645	丹阳	冷甲水站	10	200	160	160
15646	丹阳	冷巷村	10	200	111	111
15647	丹阳	冷巷站	10	400	320	320
15648	丹阳	李家	10	400	276	276
15649	丹阳	李家北综合变	10	400	277	277
15650	丹阳	李家村	10	400	255	255
15651	丹阳	李家村配变	10	400	225	225
15652	丹阳	李家电站	10	200	160	160
15653	丹阳	李家东配变	10	200	160	160
15654	丹阳	李家沟北	10	200	122	122

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15655	丹阳	李家沟西配变	10	200	160	160
15656	丹阳	李家棚	10	100	59	59
15657	丹阳	李家桥南	10	400	320	320
15658	丹阳	李家庄 1#	10	400	320	320
15659	丹阳	李家综合变	10	400	201	201
15660	丹阳	李甲	10	200	0	0
15661	丹阳	李甲北	10	400	220	220
15662	丹阳	李甲北 2#	10	400	320	320
15663	丹阳	李甲村	10	400	242	242
15664	丹阳	李头尖	10	400	237	237
15665	丹阳	李头尖苗圃配变	10	30	24	24
15666	丹阳	李巷	10	400	16	16
15667	丹阳	李元村	10	400	275	275
15668	丹阳	里东变	10	200	160	160
15669	丹阳	里东村	10	200	160	160
15670	丹阳	里巷村里东队	10	200	91	91
15671	丹阳	里巷村里南队	10	400	297	297
15672	丹阳	里巷村里巷大队	10	400	281	281
15673	丹阳	里巷村前里巷	10	200	90	90
15674	丹阳	里巷村西野田变	10	200	140	140
15675	丹阳	里巷大队南	10	400	320	320
15676	丹阳	里巷大沟湾	10	400	298	298
15677	丹阳	里巷东边	10	200	160	160
15678	丹阳	里巷南前村	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15679	丹阳	里巷小学公用	10	400	320	320
15680	丹阳	里巷站	10	200	160	160
15681	丹阳	里元沟	10	400	259	259
15682	丹阳	里元沟 2#	10	400	200	200
15683	丹阳	里元沟东	10	200	160	160
15684	丹阳	里庄车站	10	400	290	290
15685	丹阳	里庄电灌站	10	100	80	80
15686	丹阳	里庄工业园	10	400	320	320
15687	丹阳	里庄集镇 2#变	10	400	248	248
15688	丹阳	里庄集镇 3#变	10	400	320	320
15689	丹阳	里庄健康路变	10	400	155	155
15690	丹阳	里庄姜庄村西	10	400	149	149
15691	丹阳	里庄前巷村西	10	400	1	1
15692	丹阳	里庄桥北变	10	400	68	68
15693	丹阳	里庄上邹变	10	400	320	320
15694	丹阳	里庄新庄东	10	160	67	67
15695	丹阳	里庄医院南	10	400	187	187
15696	丹阳	里庄邮政	10	400	320	320
15697	丹阳	里庄镇东褚北	10	200	145	145
15698	丹阳	里庄镇高家棚	10	200	160	160
15699	丹阳	里庄镇里北塘里	10	200	46	46
15700	丹阳	里庄镇南野田	10	200	52	52
15701	丹阳	里庄镇元褚西变	10	400	173	173
15702	丹阳	里庄镇祝家变	10	400	312	312

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15703	丹阳	里庄政府	10	400	320	320
15704	丹阳	里庄中学	10	400	320	320
15705	丹阳	里庄庄里村	10	100	68	68
15706	丹阳	丽都公寓配电房 2#变	10	1000	800	800
15707	丹阳	利宝小区 1#	10	500	400	400
15708	丹阳	利宝小区 2#	10	500	400	400
15709	丹阳	立新八队	10	100	80	80
15710	丹阳	立新村九队	10	400	320	320
15711	丹阳	立新东村	10	400	320	320
15712	丹阳	立新七队	10	400	320	320
15713	丹阳	立新七队 2#	10	400	320	320
15714	丹阳	立新西村	10	50	40	40
15715	丹阳	立新新村	10	400	280	280
15716	丹阳	力合产业园 1#配电室 1#变	10	800	640	640
15717	丹阳	力合产业园 1#配电室 2#变	10	800	640	640
15718	丹阳	力合产业园 1#配电室 3#变	10	800	640	640
15719	丹阳	力合产业园 1#配电室 4#变	10	800	640	640
15720	丹阳	力合产业园 2#配电室 1#变	10	1000	800	800
15721	丹阳	力合产业园 2#配电室 2#变	10	1000	800	800
15722	丹阳	力合产业园 3#配电室 1#变	10	1000	542	542
15723	丹阳	力合产业园 3#配电室 2#变	10	1000	662	662
15724	丹阳	力合产业园 4#配电室 1#变	10	800	640	640
15725	丹阳	力合产业园 4#配电室 2#变	10	800	640	640
15726	丹阳	力合产业园 4#配电室 3#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15727	丹阳	力合产业园 4#配电室 4#变	10	800	640	640
15728	丹阳	力合产业园 5#配电室 1#变	10	800	640	640
15729	丹阳	力合产业园 5#配电室 2#变	10	800	640	640
15730	丹阳	联城村坝下村	10	200	43	43
15731	丹阳	联城村联城大队	10	400	256	256
15732	丹阳	联城村马家庄	10	200	1	1
15733	丹阳	联城村韦家坂	10	160	128	128
15734	丹阳	联丰村变	10	400	320	320
15735	丹阳	联丰村王家村	10	400	240	240
15736	丹阳	联丰村王家村东	10	400	320	320
15737	丹阳	联丰村下店村变	10	400	298	298
15738	丹阳	联丰村杨家村	10	160	113	113
15739	丹阳	联丰村杨家村东	10	100	70	70
15740	丹阳	联丰村左墓桥	10	400	248	248
15741	丹阳	联丰站	10	200	160	160
15742	丹阳	联观村委会	10	400	320	320
15743	丹阳	联观村委会 4#箱变	10	400	320	320
15744	丹阳	联华	10	400	320	320
15745	丹阳	联兴村凤凰园	10	400	320	320
15746	丹阳	联兴村凤凰园 2#	10	400	320	320
15747	丹阳	联兴村恒成公变	10	400	162	162
15748	丹阳	联兴村后湖村南	10	400	320	320
15749	丹阳	联兴村新庄 2#	10	400	320	320
15750	丹阳	联兴村蒯南 2#	10	400	288	288

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15751	丹阳	恋鹤	10	400	320	320
15752	丹阳	恋鹤西箱变	10	630	504	504
15753	丹阳	练湖八队综合变	10	80	64	64
15754	丹阳	练湖北环路 4#公用	10	400	320	320
15755	丹阳	练湖场部 2#箱变	10	630	504	504
15756	丹阳	练湖场部变	10	200	160	160
15757	丹阳	练湖东岗村	10	400	320	320
15758	丹阳	练湖东湖北区 1#	10	630	402	402
15759	丹阳	练湖东湖北区 2#	10	630	485	485
15760	丹阳	练湖工会楼	10	400	320	320
15761	丹阳	练湖工业园	10	400	320	320
15762	丹阳	练湖工业园 2#变	10	400	320	320
15763	丹阳	练湖工业园路灯	10	30	24	24
15764	丹阳	练湖集镇锦湖新村北区	10	400	273	273
15765	丹阳	练湖集镇老医院变	10	200	160	160
15766	丹阳	练湖九队	10	400	320	320
15767	丹阳	练湖六队	10	400	320	320
15768	丹阳	练湖龙村村	10	200	160	160
15769	丹阳	练湖路 2#变	10	400	320	320
15770	丹阳	练湖路 3#	10	400	320	320
15771	丹阳	练湖路配变	10	630	504	504
15772	丹阳	练湖七队	10	200	160	160
15773	丹阳	练湖三队	10	200	160	160
15774	丹阳	练湖三队北	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15775	丹阳	练湖十队	10	200	160	160
15776	丹阳	练湖十三队	10	400	320	320
15777	丹阳	练湖四队	10	100	80	80
15778	丹阳	练湖五队	10	160	128	128
15779	丹阳	练湖新城 1#配电房 1#变	20	1000	800	800
15780	丹阳	练湖新城 1#配电房 2#变	20	1000	800	800
15781	丹阳	练湖新城 1#配电房 3#变	20	1000	800	800
15782	丹阳	练湖新城 1#配电房 4#变	20	1000	800	800
15783	丹阳	练湖新城 11#箱变	20	630	504	504
15784	丹阳	练湖新城 12#箱变	20	630	504	504
15785	丹阳	练湖新城 13#箱变	20	630	504	504
15786	丹阳	练湖新城 1#箱变	20	630	504	504
15787	丹阳	练湖新城 2#配电房 1#变	20	1000	800	800
15788	丹阳	练湖新城 2#配电房 2#变	20	1000	800	800
15789	丹阳	练湖新城 2#配电房 3#变	20	1000	800	800
15790	丹阳	练湖新城 2#箱变	20	500	400	400
15791	丹阳	练湖新城 3#配电房 1#变	20	1000	800	800
15792	丹阳	练湖新城 3#配电房 2#变	20	1000	800	800
15793	丹阳	练湖新城 3#配电房 3#变	20	1000	800	800
15794	丹阳	练湖新城 3#箱变	20	315	252	252
15795	丹阳	练湖新城 4#配电房 2#变	20	1000	800	800
15796	丹阳	练湖新城 4#配电房 4#变	20	1000	800	800
15797	丹阳	练湖新城 4#箱变	20	630	504	504
15798	丹阳	练湖新城 5#配电房 1#变	20	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15799	丹阳	练湖新城 5#配电房 2#变	20	1000	800	800
15800	丹阳	练湖新城 5#配电房 3#变	20	1000	800	800
15801	丹阳	练湖新城 5#配电房 4#变	20	1000	800	800
15802	丹阳	练湖新城 5#箱变	20	315	252	252
15803	丹阳	练湖新城 6#配电房 1#变	20	1000	800	800
15804	丹阳	练湖新城 6#配电房 2#变	20	1000	800	800
15805	丹阳	练湖新城 6#箱变	20	500	400	400
15806	丹阳	练湖新城 7#配电房 2#变	20	1000	800	800
15807	丹阳	练湖新城 7#箱变	20	630	504	504
15808	丹阳	练湖新城 8#箱变	20	630	504	504
15809	丹阳	练湖杨家南	10	400	320	320
15810	丹阳	练湖一村	10	400	230	230
15811	丹阳	练湖一队西	10	200	160	160
15812	丹阳	练湖用电站 1#	10	400	320	320
15813	丹阳	练湖用电站 2#	10	400	320	320
15814	丹阳	练湖用电站 3#公用变	10	400	320	320
15815	丹阳	练湖又一村	10	400	320	320
15816	丹阳	练湖中心河	10	200	160	160
15817	丹阳	练湖中心校公用	10	400	320	320
15818	丹阳	练湖种子加工储运中心	10	400	320	320
15819	丹阳	练湖综合楼	10	400	320	320
15820	丹阳	粮管所变	10	400	282	282
15821	丹阳	粮食局公用	10	200	160	160
15822	丹阳	粮食局宿舍变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15823	丹阳	粮食站	10	400	320	320
15824	丹阳	粮食站 1#	10	400	320	320
15825	丹阳	了进场南变	10	200	25	25
15826	丹阳	林场北	10	200	160	160
15827	丹阳	林场单	10	30	1	1
15828	丹阳	林场东	10	200	113	113
15829	丹阳	林场南变	10	200	122	122
15830	丹阳	林场配变	10	200	57	57
15831	丹阳	林常 1#综合变	10	400	231	231
15832	丹阳	林常北	10	400	251	251
15833	丹阳	林常东综合变	10	400	320	320
15834	丹阳	林丰村综合变	10	400	266	266
15835	丹阳	林丰西 2#	10	400	320	320
15836	丹阳	林丰西综合变	10	400	263	263
15837	丹阳	林家桥 3 队	10	400	220	220
15838	丹阳	林家桥村林家桥站	10	400	320	320
15839	丹阳	林家桥东新村	10	200	141	141
15840	丹阳	林家桥西新村	10	200	160	160
15841	丹阳	林家桥站 2#	10	400	320	320
15842	丹阳	林家桥张家村箱变	10	500	400	400
15843	丹阳	林甲村 2#	10	400	320	320
15844	丹阳	林甲路	10	400	320	320
15845	丹阳	林麻四队	10	400	320	320
15846	丹阳	林业队	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15847	丹阳	林业队 2#	10	400	320	320
15848	丹阳	凌甲东 2#	10	400	320	320
15849	丹阳	凌甲南	10	200	160	160
15850	丹阳	凌塘	10	400	163	163
15851	丹阳	凌塘前	10	200	45	45
15852	丹阳	陵东北	10	400	320	320
15853	丹阳	陵东村	10	400	254	254
15854	丹阳	陵口北亚田	10	400	259	259
15855	丹阳	陵口北庄村	10	200	43	43
15856	丹阳	陵口奔沟村马家变	10	400	160	160
15857	丹阳	陵口菜市场	10	400	320	320
15858	丹阳	陵口村大庄	10	400	296	296
15859	丹阳	陵口村基庄	10	200	160	160
15860	丹阳	陵口大庄村	10	400	220	220
15861	丹阳	陵口大庄西变	10	400	313	313
15862	丹阳	陵口东河庄	10	200	4	4
15863	丹阳	陵口供电所 1#变 630KVA	10	630	363	363
15864	丹阳	陵口供电所 3#	10	400	320	320
15865	丹阳	陵口供电所 8#变	10	400	187	187
15866	丹阳	陵口供电所 9#	10	400	320	320
15867	丹阳	陵口供电所配电变压器	10	500	400	400
15868	丹阳	陵口涵洞东	10	400	320	320
15869	丹阳	陵口涵洞南	10	400	320	320
15870	丹阳	陵口涵洞西	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15871	丹阳	陵口河西寺庄村	10	400	277	277
15872	丹阳	陵口胡良村孔家	10	400	62	62
15873	丹阳	陵口黄家	10	100	80	80
15874	丹阳	陵口集镇菜场公用	10	400	320	320
15875	丹阳	陵口集镇皮鞋市场公用	10	400	320	320
15876	丹阳	陵口集镇新民路	10	400	254	254
15877	丹阳	陵口加井大队	10	200	145	145
15878	丹阳	陵口建筑公司	10	400	191	191
15879	丹阳	陵口景家村	10	200	97	97
15880	丹阳	陵口居庄陈家村	10	200	56	56
15881	丹阳	陵口居庄村	10	200	15	15
15882	丹阳	陵口居庄村委	10	400	320	320
15883	丹阳	陵口老林大队	10	400	320	320
15884	丹阳	陵口乐先孔家南	10	100	80	80
15885	丹阳	陵口冷巷村配变	10	200	78	78
15886	丹阳	陵口陆家	10	400	49	49
15887	丹阳	陵口马家	10	100	1	1
15888	丹阳	陵口马家西	10	400	265	265
15889	丹阳	陵口毛家村配变	10	400	307	307
15890	丹阳	陵口庙头北蒋家	10	200	50	50
15891	丹阳	陵口邵巷里变	10	400	180	180
15892	丹阳	陵口邵庄 2#	10	400	320	320
15893	丹阳	陵口邵庄 3#	10	400	320	320
15894	丹阳	陵口邵庄北	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15895	丹阳	陵口邵庄东	10	400	260	260
15896	丹阳	陵口胜利村	10	400	251	251
15897	丹阳	陵口施黄	10	200	1	1
15898	丹阳	陵口汤家大队	10	400	244	244
15899	丹阳	陵口塘西村变	10	100	3	3
15900	丹阳	陵口土管所	10	400	320	320
15901	丹阳	陵口土管所 3#	10	400	320	320
15902	丹阳	陵口卫家村	10	400	300	300
15903	丹阳	陵口卫生院	10	400	320	320
15904	丹阳	陵口卫生院 2#配变	10	630	504	504
15905	丹阳	陵口吴家村	10	400	306	306
15906	丹阳	陵口吴家西	10	400	320	320
15907	丹阳	陵口吴家中	10	400	266	266
15908	丹阳	陵口西野田配变	10	400	280	280
15909	丹阳	陵口肖梁河	10	400	320	320
15910	丹阳	陵口肖梁路公用	10	400	147	147
15911	丹阳	陵口新村 1#箱变 001	10	630	504	504
15912	丹阳	陵口新村 2#配电房 1#变	10	630	504	504
15913	丹阳	陵口新村 2#配电房 2#变	10	630	504	504
15914	丹阳	陵口新村配电房	10	1000	800	800
15915	丹阳	陵口新村配电室 2#	10	1000	800	800
15916	丹阳	陵口新陵马庄村变	10	400	49	49
15917	丹阳	陵口新陵马庄东	10	400	186	186
15918	丹阳	陵口新庙大何村	10	315	86	86

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15919	丹阳	陵口新民路北	10	400	320	320
15920	丹阳	陵口新农村新庙	10	200	2	2
15921	丹阳	陵口杨家北	10	200	148	148
15922	丹阳	陵口杨家东配变	10	100	1	1
15923	丹阳	陵口早巷村西蔡	10	400	320	320
15924	丹阳	陵口早巷村西早巷	10	200	109	109
15925	丹阳	陵口早巷村早巷	10	400	93	93
15926	丹阳	陵口镇供电所 7#-1	10	630	504	504
15927	丹阳	陵口镇集镇新民路南变	10	400	320	320
15928	丹阳	陵口镇陵口幼儿园	10	200	130	130
15929	丹阳	陵口镇派出所配变	10	400	320	320
15930	丹阳	陵口政府	10	400	320	320
15931	丹阳	陵口政府东	10	400	320	320
15932	丹阳	陵口郑店汤家寺庄	10	630	448	448
15933	丹阳	陵口郑店汤家寺庄北	10	400	320	320
15934	丹阳	陵口中山桥	10	200	160	160
15935	丹阳	陵口中学北 1#	10	400	320	320
15936	丹阳	陵口中学东	10	400	320	320
15937	丹阳	陵口中学西	10	250	200	200
15938	丹阳	陵口漕塘桥	10	400	240	240
15939	丹阳	陵口漕塘西片变	10	400	230	230
15940	丹阳	陵口煦庄范家村	10	200	96	96
15941	丹阳	陵口煦庄开发区	10	400	320	320
15942	丹阳	陵南村	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15943	丹阳	陵南村 1#	10	400	271	271
15944	丹阳	陵前 1#	10	400	320	320
15945	丹阳	陵前 2#	10	400	320	320
15946	丹阳	陵中	10	400	320	320
15947	丹阳	领秀花都 1#配电房 1#变配电变压器	10	800	640	640
15948	丹阳	领秀花都 1#配电房 2#变配电变压器	10	800	640	640
15949	丹阳	领秀花都 2#配电房 1#变配电变压器	10	800	640	640
15950	丹阳	领秀花都 2#配电房 2#变配电变压器	10	800	640	640
15951	丹阳	领秀花都 2#配电房 3#变配电变压器	10	800	640	640
15952	丹阳	领秀花都 2#配电房 4#变配电变压器	10	800	640	640
15953	丹阳	琉璃岗	10	200	160	160
15954	丹阳	留干村西	10	200	160	160
15955	丹阳	留干站	10	200	160	160
15956	丹阳	留士陈庄	10	200	7	7
15957	丹阳	留士村岸北	10	400	282	282
15958	丹阳	留士村陈家	10	400	183	183
15959	丹阳	留士村李家	10	400	152	152
15960	丹阳	留士村刘家	10	400	193	193
15961	丹阳	留士村南头	10	200	142	142
15962	丹阳	留士村倪家	10	400	120	120
15963	丹阳	留士村束家	10	400	94	94
15964	丹阳	留士村田里	10	200	10	10
15965	丹阳	留士村小庄	10	200	125	125
15966	丹阳	留士村新鹤	10	200	92	92

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15967	丹阳	留墅陈家西	10	200	160	160
15968	丹阳	留下	10	200	160	160
15969	丹阳	留雁村	10	400	218	218
15970	丹阳	留雁村 1#	10	400	299	299
15971	丹阳	留雁村 4#变	10	400	320	320
15972	丹阳	留雁村北	10	400	320	320
15973	丹阳	留雁村东片	10	200	160	160
15974	丹阳	留雁村西	10	200	112	112
15975	丹阳	留雁冷甲村	10	200	12	12
15976	丹阳	留雁冷甲西	10	160	80	80
15977	丹阳	留雁南	10	400	233	233
15978	丹阳	留雁小冷甲村	10	200	52	52
15979	丹阳	留雁新村	10	400	320	320
15980	丹阳	留雁新村北	10	200	85	85
15981	丹阳	留雁新村变	10	400	320	320
15982	丹阳	留雁新村南	10	200	58	58
15983	丹阳	留庄村	10	400	320	320
15984	丹阳	留庄村村委会	10	400	116	116
15985	丹阳	留庄村单相变	10	100	54	54
15986	丹阳	留庄村东谢村	10	200	105	105
15987	丹阳	留庄村何家村	10	400	320	320
15988	丹阳	留庄村里仁村	10	200	135	135
15989	丹阳	留庄村留庄村北	10	200	136	136
15990	丹阳	留庄村西远距	10	200	109	109

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
15991	丹阳	留庄村殷台村	10	250	6	6
15992	丹阳	留庄村殷台南	10	100	2	2
15993	丹阳	留庄村殷台西	10	200	48	48
15994	丹阳	留庄村张村北	10	200	23	23
15995	丹阳	留庄村张村东	10	200	99	99
15996	丹阳	留庄村张村南	10	100	33	33
15997	丹阳	留庄村张村七队	10	200	93	93
15998	丹阳	留庄村张村西	10	200	46	46
15999	丹阳	刘基桥西	10	400	240	240
16000	丹阳	刘家 1#	10	80	64	64
16001	丹阳	刘家 2#	10	400	320	320
16002	丹阳	刘家 2#综合变	10	200	146	146
16003	丹阳	刘家北变	10	400	320	320
16004	丹阳	刘家变	10	160	1	1
16005	丹阳	刘家村	10	400	320	320
16006	丹阳	刘家村东	10	400	308	308
16007	丹阳	刘家电灌站	10	400	320	320
16008	丹阳	刘家东	10	400	320	320
16009	丹阳	刘家东变	10	200	92	92
16010	丹阳	刘家南	10	200	113	113
16011	丹阳	刘家西	10	400	267	267
16012	丹阳	刘家站	10	200	160	160
16013	丹阳	刘家综合变	10	200	160	160
16014	丹阳	刘家埭变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16015	丹阳	刘甲村	10	400	161	161
16016	丹阳	刘甲村变	10	400	320	320
16017	丹阳	刘甲站	10	50	40	40
16018	丹阳	刘蒋光明北	10	400	221	221
16019	丹阳	刘蒋光明村	10	400	170	170
16020	丹阳	刘蒋洪巷东变	10	200	37	37
16021	丹阳	刘蒋洪巷里村	10	400	130	130
16022	丹阳	刘蒋蒋家北	10	200	130	130
16023	丹阳	刘蒋蒋家村	10	400	253	253
16024	丹阳	刘蒋蒋家东变	10	400	320	320
16025	丹阳	刘蒋刘家北	10	400	108	108
16026	丹阳	刘蒋刘家村变	10	400	121	121
16027	丹阳	刘蒋刘家南变	10	400	132	132
16028	丹阳	刘蒋刘家西	10	400	293	293
16029	丹阳	刘蒋夏家村变	10	400	202	202
16030	丹阳	刘蒋杨家村	10	400	282	282
16031	丹阳	刘巷北	10	200	132	132
16032	丹阳	刘巷村	10	200	121	121
16033	丹阳	刘巷村变	10	315	55	55
16034	丹阳	刘巷南	10	400	309	309
16035	丹阳	刘巷小村	10	400	320	320
16036	丹阳	柳北大街 1#	10	400	320	320
16037	丹阳	柳北大街 2#	10	100	80	80
16038	丹阳	柳北大街菜市场东	10	400	303	303

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16039	丹阳	柳茹村南墩庙	10	400	304	304
16040	丹阳	柳茹村小杭甲	10	400	267	267
16041	丹阳	柳西大街 2#	10	400	303	303
16042	丹阳	柳西大街变	10	400	147	147
16043	丹阳	六村	10	400	320	320
16044	丹阳	六都村	10	200	16	16
16045	丹阳	六都东	10	400	207	207
16046	丹阳	六号沟	10	400	255	255
16047	丹阳	六号路南 2#	10	400	320	320
16048	丹阳	六圩港变	10	400	263	263
16049	丹阳	六圩埭	10	400	284	284
16050	丹阳	六圩埭东	10	400	320	320
16051	丹阳	龙滨园 1#	10	500	400	400
16052	丹阳	龙滨园 2#	10	500	400	400
16053	丹阳	龙城电站	10	400	320	320
16054	丹阳	龙城电站 2#	10	400	320	320
16055	丹阳	龙城西	10	400	320	320
16056	丹阳	龙村东	10	200	160	160
16057	丹阳	龙凤山庄 1#	10	500	400	400
16058	丹阳	龙凤山庄 2#	10	400	320	320
16059	丹阳	龙凤山庄 3#	10	500	400	400
16060	丹阳	龙凤山庄 4#	10	500	400	400
16061	丹阳	龙湖万和农场	10	400	320	320
16062	丹阳	龙泉村巢家变	10	400	77	77

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16063	丹阳	龙头村	10	200	160	160
16064	丹阳	龙珠村	10	100	1	1
16065	丹阳	楼西村北	10	400	320	320
16066	丹阳	楼西村东	10	400	320	320
16067	丹阳	楼西村综合变	10	400	320	320
16068	丹阳	楼下村西	10	400	230	230
16069	丹阳	芦沟村东	10	400	320	320
16070	丹阳	芦塘河	10	400	320	320
16071	丹阳	芦塘南	10	400	289	289
16072	丹阳	芦塘西	10	400	320	320
16073	丹阳	卢家村	10	200	1	1
16074	丹阳	路巷北	10	400	320	320
16075	丹阳	路巷村	10	400	320	320
16076	丹阳	路巷村变	10	400	298	298
16077	丹阳	路巷村大吴巷	10	400	320	320
16078	丹阳	路巷村大吴巷北	10	200	160	160
16079	丹阳	路巷村段上	10	400	320	320
16080	丹阳	路巷村段上南	10	400	320	320
16081	丹阳	路巷村荆林	10	400	298	298
16082	丹阳	路巷村路巷南	10	400	320	320
16083	丹阳	路巷东	10	400	320	320
16084	丹阳	路巷东单	10	400	320	320
16085	丹阳	路巷社区 1#	10	500	379	379
16086	丹阳	路巷社区 2#	10	500	300	300

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16087	丹阳	路巷社区 3 号	10	400	320	320
16088	丹阳	路巷社区 4 号	10	400	320	320
16089	丹阳	路巷社区 5#	10	400	320	320
16090	丹阳	路巷社区 6#	10	400	320	320
16091	丹阳	路巷社区 7#	10	400	320	320
16092	丹阳	路巷西 1#	10	400	249	249
16093	丹阳	路巷中	10	400	320	320
16094	丹阳	路巷综合楼	10	630	492	492
16095	丹阳	路庄村	10	200	160	160
16096	丹阳	陆家变	10	200	113	113
16097	丹阳	陆家村	10	200	128	128
16098	丹阳	陆家村 1#	10	200	59	59
16099	丹阳	陆家村变	10	200	78	78
16100	丹阳	陆家前	10	200	160	160
16101	丹阳	陆家桥	10	400	132	132
16102	丹阳	陆窖村	10	400	167	167
16103	丹阳	陆巷里变	10	400	320	320
16104	丹阳	陆巷西	10	200	86	86
16105	丹阳	吕城包庄村变	10	400	297	297
16106	丹阳	吕城电站	10	400	320	320
16107	丹阳	吕城东南街南	10	200	160	160
16108	丹阳	吕城河南村河南	10	400	320	320
16109	丹阳	吕城河南村李家桥	10	200	112	112
16110	丹阳	吕城虎市村邮电新村	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16111	丹阳	吕城陆东队	10	100	59	59
16112	丹阳	吕城绿城南苑小区 1#	10	400	320	320
16113	丹阳	吕城三六电站	10	100	80	80
16114	丹阳	吕城旺家村	10	200	126	126
16115	丹阳	吕城肖庄南	10	315	31	31
16116	丹阳	吕城周家南	10	100	41	41
16117	丹阳	吕家村	10	400	279	279
16118	丹阳	吕家村变	10	400	250	250
16119	丹阳	吕家村西 2#	10	400	320	320
16120	丹阳	吕家西	10	400	293	293
16121	丹阳	吕家巷变	10	400	214	214
16122	丹阳	吕渎 5 队	10	200	132	132
16123	丹阳	吕渎村委	10	200	98	98
16124	丹阳	吕渎河	10	400	250	250
16125	丹阳	吕渎六队	10	400	320	320
16126	丹阳	吕渎七队	10	400	320	320
16127	丹阳	绿洲 1#变	10	400	320	320
16128	丹阳	绿洲 10#变	10	630	504	504
16129	丹阳	绿洲 11#变 630KVA	10	630	504	504
16130	丹阳	绿洲 12#变 500KVA	10	630	504	504
16131	丹阳	绿洲 13#变 630KVA	10	630	504	504
16132	丹阳	绿洲 2#变	10	400	320	320
16133	丹阳	绿洲 4#变	10	500	400	400
16134	丹阳	绿洲 5#变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16135	丹阳	绿洲 6#箱变	10	400	320	320
16136	丹阳	绿洲 7#变	10	630	504	504
16137	丹阳	绿洲 8#变 630KVA	10	630	504	504
16138	丹阳	绿洲 9#变 500KVA	10	500	400	400
16139	丹阳	轮船单相公用	10	400	320	320
16140	丹阳	轮船公用	10	400	320	320
16141	丹阳	伦地村南	10	400	261	261
16142	丹阳	罗桥	10	400	286	286
16143	丹阳	罗桥东	10	400	302	302
16144	丹阳	洛塘村变	10	400	159	159
16145	丹阳	骆驼桥变	10	200	160	160
16146	丹阳	骆驼桥公用	10	200	160	160
16147	丹阳	麻巷村住宅楼	10	200	160	160
16148	丹阳	麻巷门北河沿	10	200	160	160
16149	丹阳	麻巷门北路	10	400	320	320
16150	丹阳	麻巷门二巷 2#	10	400	320	320
16151	丹阳	麻巷门二巷 3#变	10	400	320	320
16152	丹阳	麻巷门二巷公用	10	400	320	320
16153	丹阳	麻巷门公用	10	400	320	320
16154	丹阳	马坝北	10	400	320	320
16155	丹阳	马场里变	10	400	184	184
16156	丹阳	马沟村变	10	200	5	5
16157	丹阳	马家桥	10	400	320	320
16158	丹阳	马家桥 2#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16159	丹阳	马甲北变	10	200	115	115
16160	丹阳	马甲村	10	400	256	256
16161	丹阳	马甲村西	10	400	320	320
16162	丹阳	马陵东路	10	400	320	320
16163	丹阳	马陵岗	10	200	85	85
16164	丹阳	马陵岗东	10	200	137	137
16165	丹阳	马陵中路	10	400	320	320
16166	丹阳	马路埭变	10	400	297	297
16167	丹阳	马路埭东	10	200	70	70
16168	丹阳	马路埭西	10	400	243	243
16169	丹阳	马赛	10	200	160	160
16170	丹阳	马嘶桥	10	400	320	320
16171	丹阳	马嘶桥 2#	10	400	320	320
16172	丹阳	马嘶桥 3#	10	400	320	320
16173	丹阳	马嘶桥队	10	400	320	320
16174	丹阳	马嘶桥中	10	400	291	291
16175	丹阳	马屯	10	400	263	263
16176	丹阳	马屯东	10	400	248	248
16177	丹阳	马屯南	10	400	72	72
16178	丹阳	马屯南 2#	10	400	258	258
16179	丹阳	马屯西	10	400	250	250
16180	丹阳	马屯西 2#	10	400	320	320
16181	丹阳	马屯站	10	400	320	320
16182	丹阳	马屯中	10	400	307	307

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16183	丹阳	马西队	10	400	241	241
16184	丹阳	马巷	10	200	138	138
16185	丹阳	马巷村	10	400	260	260
16186	丹阳	马巷西变	10	200	160	160
16187	丹阳	马沿西	10	200	116	116
16188	丹阳	马庄北	10	400	320	320
16189	丹阳	马庄村 1#	10	400	221	221
16190	丹阳	马庄村胡子村变	10	200	160	160
16191	丹阳	马庄村马场头	10	400	267	267
16192	丹阳	马庄村汤西	10	400	225	225
16193	丹阳	马庄村西前村	10	400	320	320
16194	丹阳	马庄汤西南	10	400	320	320
16195	丹阳	马庄渔场	10	400	320	320
16196	丹阳	麦东 2#	10	400	76	76
16197	丹阳	麦溪村麦南二队	10	400	285	285
16198	丹阳	麦溪村洋泽北	10	200	144	144
16199	丹阳	麦溪集镇麦中北路	10	400	2	2
16200	丹阳	麦溪桥电站	10	200	160	160
16201	丹阳	麦溪中泰公用变	10	400	320	320
16202	丹阳	麦闸沟	10	400	320	320
16203	丹阳	迈村	10	400	320	320
16204	丹阳	迈村 2#	10	400	320	320
16205	丹阳	迈村北箱变	10	400	320	320
16206	丹阳	迈村卜家庙	10	200	149	149

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16207	丹阳	迈村卜家庙东	10	200	140	140
16208	丹阳	迈村村东变	10	400	320	320
16209	丹阳	迈村大队	10	400	320	320
16210	丹阳	迈村大队 2#	10	400	320	320
16211	丹阳	迈村大马甲	10	400	320	320
16212	丹阳	迈村大马甲北	10	400	320	320
16213	丹阳	迈村工业园	10	200	160	160
16214	丹阳	迈村景甲	10	250	200	200
16215	丹阳	迈村李甲西	10	400	320	320
16216	丹阳	迈村南	10	200	160	160
16217	丹阳	迈村新城 1#配电房 1#	10	800	640	640
16218	丹阳	迈村新城 1#配电房 2#	10	800	640	640
16219	丹阳	迈村新城 2#配电房 1#变	10	800	640	640
16220	丹阳	迈村新城 2#配电房 2#变	10	800	640	640
16221	丹阳	迈村新城 3#配电房 1#	10	800	640	640
16222	丹阳	迈村新城 3#配电房 2#	10	800	640	640
16223	丹阳	迈村新城 3#配电房 3#	10	800	640	640
16224	丹阳	迈村新城 3#配电房 4#	10	800	640	640
16225	丹阳	迈村新城 4#配电房 1#	10	800	640	640
16226	丹阳	迈村新城 4#配电房 2#	10	800	640	640
16227	丹阳	迈村新城 5#配电房 1#	10	800	640	640
16228	丹阳	迈村新城 5#配电房 2#	10	800	640	640
16229	丹阳	迈村新城 6#配电房 1#	10	800	640	640
16230	丹阳	迈村新城 6#配电房 2#	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16231	丹阳	迈村新城 6#配电房 3#	10	800	640	640
16232	丹阳	迈村新城 6#配电房 4#	10	800	640	640
16233	丹阳	迈村中心路公用变	10	400	320	320
16234	丹阳	迈巷村变	10	400	145	145
16235	丹阳	迈巷东	10	200	160	160
16236	丹阳	迈庄北站	10	400	320	320
16237	丹阳	迈庄村南	10	400	320	320
16238	丹阳	迈庄横路	10	400	157	157
16239	丹阳	馒头社	10	400	208	208
16240	丹阳	毛安庄	10	400	320	320
16241	丹阳	毛北村	10	200	160	160
16242	丹阳	毛郭蒋家	10	400	320	320
16243	丹阳	毛家北	10	200	1	1
16244	丹阳	毛家变	10	400	286	286
16245	丹阳	毛家村小王村	10	500	400	400
16246	丹阳	毛家村小王村北	10	400	320	320
16247	丹阳	毛家村小王新村 1#(东边)	10	400	320	320
16248	丹阳	毛家村小王新村 2#(西边)	10	400	320	320
16249	丹阳	毛家村小王新村 3#(后边)	10	400	320	320
16250	丹阳	毛家村许岗村 3#	10	200	160	160
16251	丹阳	毛家电站	10	100	77	77
16252	丹阳	毛家东变	10	200	160	160
16253	丹阳	毛家居民点南	10	400	320	320
16254	丹阳	毛家居民点西	10	400	260	260

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16255	丹阳	毛家南	10	200	97	97
16256	丹阳	毛家配变	10	400	48	48
16257	丹阳	毛家松柯	10	400	206	206
16258	丹阳	毛家松柯东	10	100	27	27
16259	丹阳	毛家西	10	400	227	227
16260	丹阳	毛家新村	10	315	252	252
16261	丹阳	毛家许岗南	10	400	320	320
16262	丹阳	毛甲村	10	400	123	123
16263	丹阳	毛甲村 2#	10	400	232	232
16264	丹阳	毛甲村农业	10	200	160	160
16265	丹阳	毛甲村委会	10	400	320	320
16266	丹阳	毛甲村朱巷	10	200	2	2
16267	丹阳	冒顶村后	10	400	320	320
16268	丹阳	帽箍圩	10	200	160	160
16269	丹阳	帽山村	10	400	152	152
16270	丹阳	帽山西	10	200	61	61
16271	丹阳	梅庄	10	400	125	125
16272	丹阳	梅庄北	10	400	275	275
16273	丹阳	梅庄南	10	400	320	320
16274	丹阳	梅庄南 2#	10	400	320	320
16275	丹阳	梅庄水站	10	200	160	160
16276	丹阳	梅庄西	10	400	320	320
16277	丹阳	梅庄西居民点	10	400	306	306
16278	丹阳	煤气公司公用	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16279	丹阳	煤石住宅	10	160	128	128
16280	丹阳	美乐房开	10	500	400	400
16281	丹阳	美乐房开 2#	10	400	320	320
16282	丹阳	美乐职工宿舍箱变	10	400	320	320
16283	丹阳	美乐住宅	10	400	320	320
16284	丹阳	美乐住宅 1#	10	630	466	466
16285	丹阳	美乐住宅 2#	10	630	504	504
16286	丹阳	美乐综合变	10	200	116	116
16287	丹阳	美联公用	10	400	320	320
16288	丹阳	美联公用 3#	10	400	320	320
16289	丹阳	美食城 2#	10	400	320	320
16290	丹阳	美亚房开 1#	10	400	320	320
16291	丹阳	美亚房开 2#	10	400	320	320
16292	丹阳	美域湾 4#配电房 1#变	10	800	640	640
16293	丹阳	美域湾 4#配电房 2#变	10	800	640	640
16294	丹阳	美域湾 5#配电房 1#变	10	800	640	640
16295	丹阳	美域湾 5#配电房 2#变	10	800	640	640
16296	丹阳	门楼北	10	100	80	80
16297	丹阳	门楼村变	10	400	221	221
16298	丹阳	门楼西家东	10	200	160	160
16299	丹阳	门楼新村 10#	10	400	320	320
16300	丹阳	门楼新村 3#	10	315	169	169
16301	丹阳	门楼新村 4#	10	315	214	214
16302	丹阳	门楼新村 5#	10	200	153	153

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16303	丹阳	门楼新村 6#	10	400	320	320
16304	丹阳	门楼新村 7#	10	400	320	320
16305	丹阳	门楼新村 8#	10	400	320	320
16306	丹阳	门楼新村 9#	10	400	320	320
16307	丹阳	门楼徐家村变	10	200	6	6
16308	丹阳	门楼徐家南	10	200	48	48
16309	丹阳	门市房箱变	20	400	320	320
16310	丹阳	蒙园新村	10	400	320	320
16311	丹阳	梦中园 2#	10	200	160	160
16312	丹阳	孟家塘南	10	400	263	263
16313	丹阳	米厂住宅	10	200	160	160
16314	丹阳	苗圃北	10	400	320	320
16315	丹阳	苗圃南	10	400	320	320
16316	丹阳	苗猪市场	10	400	292	292
16317	丹阳	苗猪市场综合变	10	400	320	320
16318	丹阳	庙段村	10	400	82	82
16319	丹阳	庙段村吉家	10	200	125	125
16320	丹阳	庙段开发区	10	400	320	320
16321	丹阳	庙段水站配变	10	400	320	320
16322	丹阳	庙港	10	80	64	64
16323	丹阳	庙河西	10	200	160	160
16324	丹阳	庙头	10	400	294	294
16325	丹阳	庙头北	10	400	95	95
16326	丹阳	庙头大队	10	400	196	196

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16327	丹阳	庙头东 500kVA	10	500	400	400
16328	丹阳	庙头东变	10	400	320	320
16329	丹阳	庙头南	10	400	320	320
16330	丹阳	庙头水站	10	100	80	80
16331	丹阳	庙头中	10	200	160	160
16332	丹阳	庙巷村	10	200	32	32
16333	丹阳	民东居民区	10	400	320	320
16334	丹阳	民营区	10	400	320	320
16335	丹阳	民有村	10	400	282	282
16336	丹阳	民有村 2#	10	400	320	320
16337	丹阳	民政局公用	10	500	400	400
16338	丹阳	明都 2#	10	400	320	320
16339	丹阳	明众商住楼	10	500	400	400
16340	丹阳	名都新贵配电房 1#变	10	1000	800	800
16341	丹阳	名都新贵配电房 2#变	10	800	640	640
16342	丹阳	名仕苑	10	500	400	400
16343	丹阳	名仕苑 1#	10	630	504	504
16344	丹阳	磨盘街变	10	400	320	320
16345	丹阳	莫家	10	200	112	112
16346	丹阳	木材住宅 2#	10	400	320	320
16347	丹阳	木材住宅 3#	10	400	320	320
16348	丹阳	木龙电站	10	50	40	40
16349	丹阳	木桥 1#	10	315	252	252
16350	丹阳	木桥 2#	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16351	丹阳	木桥村	10	400	320	320
16352	丹阳	木桥东新村	10	400	320	320
16353	丹阳	木桥东新村 2#	10	400	302	302
16354	丹阳	木桥集中区 2#	10	630	504	504
16355	丹阳	木桥集中区变	10	400	320	320
16356	丹阳	木桥开发区变	10	400	320	320
16357	丹阳	木桥开发区变 2#箱变	10	630	504	504
16358	丹阳	木桥陆家村	10	400	320	320
16359	丹阳	木桥新村变	10	400	320	320
16360	丹阳	木桥站	10	200	160	160
16361	丹阳	穆家村西	10	400	320	320
16362	丹阳	南斑村	10	400	320	320
16363	丹阳	南班西	10	400	320	320
16364	丹阳	南陈家墙门	10	400	320	320
16365	丹阳	南大庄	10	400	217	217
16366	丹阳	南甸村变	10	200	51	51
16367	丹阳	南方名居 1#配电房 1#变	10	800	640	640
16368	丹阳	南方名居 1#配电房 2#变	10	800	640	640
16369	丹阳	南方名居 1#配电房 3#变	10	800	640	640
16370	丹阳	南方名居 1#配电房 4#变	10	800	640	640
16371	丹阳	南方名居 2#配电房 1#变	10	800	640	640
16372	丹阳	南方名居 2#配电房 2#变	10	800	640	640
16373	丹阳	南方名居 2#配电房 3#变	10	800	640	640
16374	丹阳	南方名居 2#配电房 4#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16375	丹阳	南方新村 1#	10	315	252	252
16376	丹阳	南方新村 2#	10	315	170	170
16377	丹阳	南扶城合用	10	200	101	101
16378	丹阳	南岗	10	400	184	184
16379	丹阳	南岗村 2#	10	400	184	184
16380	丹阳	南高头	10	400	246	246
16381	丹阳	南沟坝	10	400	320	320
16382	丹阳	南沟北	10	400	302	302
16383	丹阳	南河排涝站	10	400	320	320
16384	丹阳	南河头北	10	400	320	320
16385	丹阳	南河头变	10	400	312	312
16386	丹阳	南河头南	10	400	262	262
16387	丹阳	南环路	10	630	504	504
16388	丹阳	南环路 2#公用	10	315	252	252
16389	丹阳	南环新村	10	400	320	320
16390	丹阳	南建村大队东	10	400	278	278
16391	丹阳	南建村松坟村	10	200	160	160
16392	丹阳	南建村张埝街	10	400	293	293
16393	丹阳	南建村周家村	10	200	121	121
16394	丹阳	南建大队南	10	400	320	320
16395	丹阳	南建电灌站	10	100	80	80
16396	丹阳	南建西片	10	200	37	37
16397	丹阳	南建西野田	10	100	63	63
16398	丹阳	南街老桥	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16399	丹阳	南街配变	10	400	289	289
16400	丹阳	南街区	10	30	24	24
16401	丹阳	南街西	10	400	240	240
16402	丹阳	南郡 1#配电室 1#变	10	630	504	504
16403	丹阳	南郡 1#配电室 2#变	10	630	504	504
16404	丹阳	南郡 1#配电室 3#变	10	800	640	640
16405	丹阳	南郡 1#配电室 4#变	10	800	640	640
16406	丹阳	南郡 2#配电室 1#变	10	800	640	640
16407	丹阳	南郡 2#配电室 2#变	10	800	640	640
16408	丹阳	南郡 2#配电室 3#变	10	800	640	640
16409	丹阳	南郡 2#配电室 4#变	10	800	640	640
16410	丹阳	南郡 3#配电室 1#变	10	800	640	640
16411	丹阳	南郡 3#配电室 2#变	10	800	640	640
16412	丹阳	南郡 3#配电室 3#变	10	800	640	640
16413	丹阳	南郡 3#配电室 4#变	10	800	640	640
16414	丹阳	南马场	10	200	90	90
16415	丹阳	南马村	10	400	290	290
16416	丹阳	南马西	10	200	51	51
16417	丹阳	南马新村 2#	10	400	320	320
16418	丹阳	南马新村 3#	10	400	276	276
16419	丹阳	南马新村公变	10	400	320	320
16420	丹阳	南门花园 1#配电房 1#变	10	800	640	640
16421	丹阳	南门花园 1#配电房 3#变	10	800	640	640
16422	丹阳	南门花园 2#配电房 1#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16423	丹阳	南门花园 2#配电房 3#变	10	800	640	640
16424	丹阳	南门花园 3#配电房 1#变	10	800	640	640
16425	丹阳	南门花园 3#配电房 3#变	10	800	640	640
16426	丹阳	南门木桥 3#变	10	400	320	320
16427	丹阳	南门外大街 1#箱变	10	630	504	504
16428	丹阳	南七圩埭	10	400	320	320
16429	丹阳	南桥花园 1#箱主变	10	500	400	400
16430	丹阳	南桥花园 2#箱变	10	500	400	400
16431	丹阳	南山墩	10	200	65	65
16432	丹阳	南山圩埭 2#	10	400	320	320
16433	丹阳	南塘村	10	400	175	175
16434	丹阳	南旺 2#	10	400	320	320
16435	丹阳	南西村大戴村	10	400	300	300
16436	丹阳	南西村大戴西	10	400	281	281
16437	丹阳	南西村大队	10	400	288	288
16438	丹阳	南西村汤家村	10	200	160	160
16439	丹阳	南西村塘湾里	10	200	1	1
16440	丹阳	南西村闸塘坝	10	200	151	151
16441	丹阳	南西陆家庄	10	400	313	313
16442	丹阳	南西钱家村	10	400	296	296
16443	丹阳	南园	10	200	160	160
16444	丹阳	南园村变	10	400	320	320
16445	丹阳	南周庄	10	400	320	320
16446	丹阳	南庄	10	100	46	46

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16447	丹阳	南庄北	10	400	320	320
16448	丹阳	南庄变	10	200	143	143
16449	丹阳	南庄村	10	200	160	160
16450	丹阳	南庄村 村委	10	400	320	320
16451	丹阳	南庄村加工厂	10	400	293	293
16452	丹阳	南庄村善塘	10	200	154	154
16453	丹阳	南庄村委东	10	400	320	320
16454	丹阳	南庄东	10	500	400	400
16455	丹阳	南庄前	10	500	400	400
16456	丹阳	南庄五号路	10	400	320	320
16457	丹阳	南庄西片	10	400	301	301
16458	丹阳	南庄杨东	10	315	149	149
16459	丹阳	南庄杨西	10	400	302	302
16460	丹阳	南庄摇铃村	10	400	303	303
16461	丹阳	南圩村	10	315	3	3
16462	丹阳	倪陈北	10	400	131	131
16463	丹阳	倪陈东	10	400	320	320
16464	丹阳	倪陈东 2#	10	400	320	320
16465	丹阳	倪陈南	10	400	269	269
16466	丹阳	倪陈西	10	400	320	320
16467	丹阳	倪陈西 2#	10	400	320	320
16468	丹阳	倪家北	10	400	320	320
16469	丹阳	倪家村	10	200	152	152
16470	丹阳	倪家东	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16471	丹阳	倪家后	10	400	320	320
16472	丹阳	倪家南	10	400	320	320
16473	丹阳	倪家南 2#	10	400	320	320
16474	丹阳	倪山村	10	400	320	320
16475	丹阳	倪山村 2#	10	400	320	320
16476	丹阳	倪山东 2#	10	400	320	320
16477	丹阳	倪巷村综合变	10	200	160	160
16478	丹阳	倪巷九队综合变	10	400	184	184
16479	丹阳	倪巷南 2#	10	400	320	320
16480	丹阳	倪巷七队综合变	10	400	223	223
16481	丹阳	倪巷十队综合变	10	400	208	208
16482	丹阳	泥丁南变	10	200	64	64
16483	丹阳	泥丁农业	10	400	320	320
16484	丹阳	牛角尖西	10	100	61	61
16485	丹阳	农机站 1#单	10	200	160	160
16486	丹阳	农具厂	10	100	80	80
16487	丹阳	农具厂变	10	400	320	320
16488	丹阳	农科队 2#	10	400	182	182
16489	丹阳	农科队 3#	10	400	320	320
16490	丹阳	农科队东	10	400	320	320
16491	丹阳	农科站	10	200	160	160
16492	丹阳	农贸市场	10	315	252	252
16493	丹阳	农贸市场 1#	10	630	504	504
16494	丹阳	农贸市场 2#	10	100	80	80

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16495	丹阳	农贸市场 2#箱变	10	630	504	504
16496	丹阳	农贸市场住宅楼	10	400	320	320
16497	丹阳	农民公寓 500kVA	10	500	400	400
16498	丹阳	农商银行	10	630	504	504
16499	丹阳	农行住宅变	10	500	400	400
16500	丹阳	农药线用电站 4#	10	400	320	320
16501	丹阳	农业产业园	10	400	320	320
16502	丹阳	欧佳乐 2#	10	400	320	320
16503	丹阳	欧佳乐配变	10	400	320	320
16504	丹阳	欧甲北	10	200	38	38
16505	丹阳	欧甲村西	10	200	88	88
16506	丹阳	欧甲东配变	10	400	234	234
16507	丹阳	欧洲城 1#配电房 1#变	10	1000	800	800
16508	丹阳	欧洲城 1#配电房 2#变	10	1000	800	800
16509	丹阳	欧洲城 2#配电房 1#变	10	1000	800	800
16510	丹阳	欧洲城 3#	10	400	320	320
16511	丹阳	欧洲城 3#配电房 1#	10	800	640	640
16512	丹阳	欧洲城 3#配电房 2#	10	800	640	640
16513	丹阳	欧洲城 3#配电房 3#	10	800	640	640
16514	丹阳	欧洲城 3#配电房 4#	10	800	640	640
16515	丹阳	欧洲城 3-1#	10	400	320	320
16516	丹阳	欧洲城 3-2#	10	400	320	320
16517	丹阳	欧洲城 4#配电房 1#	10	800	640	640
16518	丹阳	欧洲城 5#配电房 2#	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16519	丹阳	藕家庄北	10	200	160	160
16520	丹阳	偶巷西变	10	200	94	94
16521	丹阳	爬塘口北	10	200	40	40
16522	丹阳	爬塘口变	10	400	243	243
16523	丹阳	排湾南	10	400	305	305
16524	丹阳	排湾西	10	200	125	125
16525	丹阳	派出所	10	400	320	320
16526	丹阳	派出所北 500kVA	10	500	400	400
16527	丹阳	派出所东 1#	10	400	320	320
16528	丹阳	派出所公变	10	400	320	320
16529	丹阳	派出所西	10	400	320	320
16530	丹阳	派出所住宅变	10	200	160	160
16531	丹阳	派出所综合变	10	315	252	252
16532	丹阳	潘家村	10	200	88	88
16533	丹阳	潘家村变	10	200	52	52
16534	丹阳	潘家村南	10	400	320	320
16535	丹阳	潘巷村	10	400	272	272
16536	丹阳	潘巷村西	10	400	231	231
16537	丹阳	培棠北 2#	10	400	197	197
16538	丹阳	培棠东	10	400	252	252
16539	丹阳	培棠南变	10	400	195	195
16540	丹阳	培棠站变	10	200	156	156
16541	丹阳	裴北电站	10	200	160	160
16542	丹阳	裴家	10	200	61	61

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16543	丹阳	裴家北	10	200	22	22
16544	丹阳	裴家村	10	400	101	101
16545	丹阳	裴家南	10	200	1	1
16546	丹阳	裴南站	10	200	160	160
16547	丹阳	彭家	10	400	320	320
16548	丹阳	彭家村	10	200	5	5
16549	丹阳	彭家西	10	400	320	320
16550	丹阳	彭家综合变	10	400	286	286
16551	丹阳	彭家埭	10	500	400	400
16552	丹阳	彭家埭 2#	10	200	160	160
16553	丹阳	彭家埭 3#	10	400	320	320
16554	丹阳	彭塘村 2#	10	400	320	320
16555	丹阳	彭塘村配变	10	400	320	320
16556	丹阳	彭塘南	10	400	320	320
16557	丹阳	彭庄	10	400	205	205
16558	丹阳	彭庄北配变	10	400	320	320
16559	丹阳	彭庄村变	10	400	320	320
16560	丹阳	彭庄东变	10	400	320	320
16561	丹阳	彭庄南	10	400	320	320
16562	丹阳	彭庄农科站变	10	400	320	320
16563	丹阳	彭庄前	10	400	320	320
16564	丹阳	彭庄前 2#	10	400	320	320
16565	丹阳	彭庄西配变	10	400	285	285
16566	丹阳	皮革城	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16567	丹阳	皮革商城 1#	10	800	640	640
16568	丹阳	皮革商城 2#	10	800	640	640
16569	丹阳	皮革商城 3#箱变配电变压器	10	400	320	320
16570	丹阳	皮鞋市场 2#	10	400	320	320
16571	丹阳	皮鞋市场 3#	10	500	400	400
16572	丹阳	皮鞋市场北	10	400	320	320
16573	丹阳	平楼下 1#	10	200	160	160
16574	丹阳	平楼下 2#	10	200	160	160
16575	丹阳	平楼下 3#	10	200	160	160
16576	丹阳	普善变电所 1#	10	400	162	162
16577	丹阳	普善村委	10	400	320	320
16578	丹阳	普善村委 1#	10	400	320	320
16579	丹阳	普善工业园 1#	10	400	320	320
16580	丹阳	普善工业园 2#	10	400	320	320
16581	丹阳	普善工业园 3#	10	400	320	320
16582	丹阳	普善工业园 4#	10	400	320	320
16583	丹阳	普善工业园 5#	10	400	320	320
16584	丹阳	普善工业园北	10	400	320	320
16585	丹阳	普善工业园东	10	400	320	320
16586	丹阳	普善工业园南	10	400	320	320
16587	丹阳	普善工业园西	10	400	203	203
16588	丹阳	普善南队	10	200	160	160
16589	丹阳	普善人家 1#配电房 1#变	10	1000	800	800
16590	丹阳	普善人家 1#配电房 2#变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16591	丹阳	普善人家 1#配电房 3#变	10	1000	800	800
16592	丹阳	普善人家 1#配电房 4#变	10	1000	800	800
16593	丹阳	普善人家 1#箱变	10	400	320	320
16594	丹阳	普善人家 2#配电房 1#变	10	1000	800	800
16595	丹阳	普善人家 2#配电房 2#变	10	1000	800	800
16596	丹阳	普善人家 2#配电房 3#变	10	1000	800	800
16597	丹阳	普善人家 2#箱变	10	500	400	400
16598	丹阳	普善人家 3#配电房 1#变	10	1000	800	800
16599	丹阳	普善人家 3#配电房 2#变	10	1000	800	800
16600	丹阳	普善人家 3#箱变	10	400	320	320
16601	丹阳	普士村南	10	400	291	291
16602	丹阳	普下	10	200	139	139
16603	丹阳	普下前	10	200	151	151
16604	丹阳	普先村邓家	10	400	320	320
16605	丹阳	普先村邓家北	10	400	291	291
16606	丹阳	普先村邓家南	10	400	320	320
16607	丹阳	普先村冬家	10	400	320	320
16608	丹阳	普先村后庄	10	400	303	303
16609	丹阳	普先村后庄东	10	200	55	55
16610	丹阳	普先村黄荻庄	10	400	214	214
16611	丹阳	普先村李家	10	400	303	303
16612	丹阳	普先村普先	10	250	200	200
16613	丹阳	普先村束家	10	400	289	289
16614	丹阳	普先村西王（有光伏）	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16615	丹阳	普先村赵家	10	200	148	148
16616	丹阳	普先村缪马（有光伏）	10	200	138	138
16617	丹阳	普先村缪马北	10	200	160	160
16618	丹阳	浦河新村	10	400	320	320
16619	丹阳	七腊里	10	400	134	134
16620	丹阳	七里大队蒋甲	10	200	134	134
16621	丹阳	七站	10	315	252	252
16622	丹阳	七庄农业	10	100	80	80
16623	丹阳	七圩埭	10	400	320	320
16624	丹阳	七圩埭西	10	400	320	320
16625	丹阳	其林	10	200	101	101
16626	丹阳	其林北	10	200	65	65
16627	丹阳	其林村 1#	10	400	320	320
16628	丹阳	其林村 2#	10	400	212	212
16629	丹阳	其林东变	10	400	151	151
16630	丹阳	其林南	10	200	32	32
16631	丹阳	其林西	10	400	128	128
16632	丹阳	其林站	10	315	252	252
16633	丹阳	旗杆东配	10	200	149	149
16634	丹阳	祈家村	10	200	81	81
16635	丹阳	祈南配变	10	400	263	263
16636	丹阳	祈钦村	10	200	40	40
16637	丹阳	祈钦村中	10	200	128	128
16638	丹阳	祈钦史家村	10	200	8	8

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16639	丹阳	祈钦四队	10	400	320	320
16640	丹阳	祈钦五队	10	400	320	320
16641	丹阳	祈钦五队东	10	400	64	64
16642	丹阳	祈钦五队西	10	200	113	113
16643	丹阳	祁巷村	10	400	302	302
16644	丹阳	祁谢巷西	10	200	92	92
16645	丹阳	汽车站	10	400	320	320
16646	丹阳	汽车站 1	10	100	80	80
16647	丹阳	汽车站公用配变	10	400	264	264
16648	丹阳	汽车站西	10	400	320	320
16649	丹阳	千家乐 3#变	10	400	320	320
16650	丹阳	千家乐 4#	10	200	160	160
16651	丹阳	千家乐 6#箱变	10	500	400	400
16652	丹阳	千家乐南苑 1#	10	315	252	252
16653	丹阳	千家乐南苑 2#	10	315	252	252
16654	丹阳	千家乐南苑 3#	10	400	320	320
16655	丹阳	千家乐箱变	10	500	400	400
16656	丹阳	千家乐园 1#变	10	400	320	320
16657	丹阳	千家乐园公用 2#	10	400	320	320
16658	丹阳	千禧花园	10	500	400	400
16659	丹阳	乾泽园 1#	10	800	640	640
16660	丹阳	乾泽园 2#	10	630	504	504
16661	丹阳	乾泽园 3#变	10	1000	800	800
16662	丹阳	乾泽园 4#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16663	丹阳	钱家北	10	400	320	320
16664	丹阳	钱家变	10	400	147	147
16665	丹阳	钱家配变	10	400	320	320
16666	丹阳	钱家湾变	10	400	320	320
16667	丹阳	钱家新村	10	400	306	306
16668	丹阳	钱家新村单	10	80	64	64
16669	丹阳	钱家新村中	10	630	435	435
16670	丹阳	钱家新村综合变	10	400	299	299
16671	丹阳	钱家综合变	10	400	320	320
16672	丹阳	钱甲北站	10	200	160	160
16673	丹阳	钱甲村 3#	10	400	320	320
16674	丹阳	钱甲村配变	10	200	124	124
16675	丹阳	钱甲大队变	10	400	320	320
16676	丹阳	钱甲东	10	400	275	275
16677	丹阳	钱甲东配变	10	400	111	111
16678	丹阳	钱甲黄泥沟	10	200	160	160
16679	丹阳	钱甲桥	10	400	320	320
16680	丹阳	钱甲站	10	400	320	320
16681	丹阳	前艾北街村	10	400	197	197
16682	丹阳	前艾电站	10	50	40	40
16683	丹阳	前艾东街村	10	400	236	236
16684	丹阳	前艾东山村	10	200	130	130
16685	丹阳	前艾集镇	10	400	320	320
16686	丹阳	前艾集镇 1	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16687	丹阳	前艾集镇 2#	10	400	320	320
16688	丹阳	前艾集镇 6#	10	400	304	304
16689	丹阳	前艾集镇 7#	10	400	320	320
16690	丹阳	前艾毛郭村	10	315	252	252
16691	丹阳	前艾前南集镇	10	400	320	320
16692	丹阳	前艾市场箱变	10	630	504	504
16693	丹阳	前艾湾里村	10	400	232	232
16694	丹阳	前艾西街村	10	400	309	309
16695	丹阳	前艾下蒯南	10	400	320	320
16696	丹阳	前艾小区 1#配电房 1#	10	1000	800	800
16697	丹阳	前艾小区 1#配电房 2#	10	800	640	640
16698	丹阳	前艾小区 1#配电房 3#	10	1000	800	800
16699	丹阳	前艾小区 1#配电房 4#	10	1000	800	800
16700	丹阳	前艾于刘周村	10	200	141	141
16701	丹阳	前艾蒯家上蒯村	10	400	254	254
16702	丹阳	前艾蒯家束家北	10	200	53	53
16703	丹阳	前艾蒯家束家村	10	400	224	224
16704	丹阳	前艾蒯家田家村	10	400	91	91
16705	丹阳	前艾蒯家王家村	10	200	160	160
16706	丹阳	前艾蒯家下蒯村	10	400	151	151
16707	丹阳	前艾蒯家许家村	10	400	246	246
16708	丹阳	前蔡北	10	200	160	160
16709	丹阳	前蔡村变	10	400	228	228
16710	丹阳	前蔡大队	10	400	222	222

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16711	丹阳	前蔡大队南配变	10	400	258	258
16712	丹阳	前蔡大队西	10	400	313	313
16713	丹阳	前蔡南	10	200	160	160
16714	丹阳	前册村	10	400	33	33
16715	丹阳	前册电站	10	100	80	80
16716	丹阳	前册后	10	400	43	43
16717	丹阳	前册前	10	400	219	219
16718	丹阳	前车门变	10	400	203	203
16719	丹阳	前村东	10	400	320	320
16720	丹阳	前戴巷	10	400	320	320
16721	丹阳	前东	10	200	144	144
16722	丹阳	前东岗	10	400	161	161
16723	丹阳	前东岗北	10	400	282	282
16724	丹阳	前沟东	10	400	284	284
16725	丹阳	前古干变	10	200	115	115
16726	丹阳	前观北	10	200	160	160
16727	丹阳	前观东	10	200	160	160
16728	丹阳	前观后	10	200	160	160
16729	丹阳	前观台片	10	400	320	320
16730	丹阳	前观站	10	50	40	40
16731	丹阳	前河阳变	10	400	270	270
16732	丹阳	前洪家埭综合变	10	400	195	195
16733	丹阳	前洪陵	10	400	312	312
16734	丹阳	前洪陵南	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16735	丹阳	前洪陵西	10	400	304	304
16736	丹阳	前后李北	10	400	320	320
16737	丹阳	前家变	10	200	134	134
16738	丹阳	前姜埝东	10	400	304	304
16739	丹阳	前进北路	10	400	320	320
16740	丹阳	前进村	10	200	151	151
16741	丹阳	前进大队	10	400	290	290
16742	丹阳	前进河滨中路	10	400	126	126
16743	丹阳	前进南路	10	400	320	320
16744	丹阳	前进水站	10	100	80	80
16745	丹阳	前进西路	10	400	320	320
16746	丹阳	前进新村	10	400	320	320
16747	丹阳	前进新村 2#	10	400	320	320
16748	丹阳	前进新村北	10	200	126	126
16749	丹阳	前进新村变	10	400	310	310
16750	丹阳	前进新村东变	10	400	293	293
16751	丹阳	前进新村中	10	200	125	125
16752	丹阳	前孔村	10	200	42	42
16753	丹阳	前孔东	10	400	320	320
16754	丹阳	前李路	10	630	504	504
16755	丹阳	前马村变	10	200	107	107
16756	丹阳	前马电站	10	100	80	80
16757	丹阳	前马东	10	400	296	296
16758	丹阳	前马陵	10	400	228	228

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16759	丹阳	前马陵北	10	400	320	320
16760	丹阳	前马陵后	10	400	139	139
16761	丹阳	前马陵南	10	200	54	54
16762	丹阳	前马陵西	10	400	81	81
16763	丹阳	前南电站	10	200	160	160
16764	丹阳	前青队	10	400	320	320
16765	丹阳	前任庄	10	400	266	266
16766	丹阳	前任庄 2#	10	400	320	320
16767	丹阳	前任庄西	10	200	141	141
16768	丹阳	前十里甸	10	200	115	115
16769	丹阳	前十里甸西	10	400	320	320
16770	丹阳	前水晶山 2#	10	400	320	320
16771	丹阳	前水晶山变	10	400	300	300
16772	丹阳	前松元	10	400	183	183
16773	丹阳	前汤庄	10	200	74	74
16774	丹阳	前塘沟东变	10	315	198	198
16775	丹阳	前塘沟南	10	200	115	115
16776	丹阳	前跳板桥	10	400	320	320
16777	丹阳	前跳板桥 2#	10	400	320	320
16778	丹阳	前头村	10	400	243	243
16779	丹阳	前王村	10	400	320	320
16780	丹阳	前王村变	10	200	94	94
16781	丹阳	前王村东	10	400	231	231
16782	丹阳	前王南	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16783	丹阳	前武山变	10	100	80	80
16784	丹阳	前午	10	400	123	123
16785	丹阳	前西村	10	200	88	88
16786	丹阳	前巷北	10	400	320	320
16787	丹阳	前巷变	10	400	57	57
16788	丹阳	前巷村	10	200	160	160
16789	丹阳	前巷村北	10	200	39	39
16790	丹阳	前巷村变	10	200	21	21
16791	丹阳	前巷村农民集中居住区 01	10	500	400	400
16792	丹阳	前巷村农民集中居住区 2#	10	500	400	400
16793	丹阳	前巷工业园 3#	10	400	320	320
16794	丹阳	前巷工业园 4#	10	400	320	320
16795	丹阳	前巷工业园区	10	400	113	113
16796	丹阳	前巷广场	10	400	320	320
16797	丹阳	前巷花园村	10	315	252	252
16798	丹阳	前巷南	10	200	160	160
16799	丹阳	前巷农业	10	400	320	320
16800	丹阳	前巷王福南变	10	400	320	320
16801	丹阳	前巷西	10	400	320	320
16802	丹阳	前巷小区	10	400	320	320
16803	丹阳	前巷小区 2#	10	400	320	320
16804	丹阳	前巷新村 1#	10	400	320	320
16805	丹阳	前巷新村 2#	10	400	320	320
16806	丹阳	前巷新村 3#配变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16807	丹阳	前巷新村 4#变	10	400	302	302
16808	丹阳	前巷新村 5#	10	200	160	160
16809	丹阳	前巷新村 7#	10	400	320	320
16810	丹阳	前小庄	10	200	95	95
16811	丹阳	前薛庄	10	200	98	98
16812	丹阳	前姚家弄变	10	400	320	320
16813	丹阳	前姚家弄东	10	400	302	302
16814	丹阳	前张寺南	10	400	247	247
16815	丹阳	前张寺箱变	10	630	504	504
16816	丹阳	前肇南	10	315	229	229
16817	丹阳	前庄	10	400	290	290
16818	丹阳	前庄村	10	400	128	128
16819	丹阳	前庄东	10	200	151	151
16820	丹阳	前庄站	10	80	64	64
16821	丹阳	前隍村	10	400	297	297
16822	丹阳	前隍村吕家	10	200	160	160
16823	丹阳	前隍村南	10	400	320	320
16824	丹阳	前隍村西	10	400	320	320
16825	丹阳	前闵南	10	400	320	320
16826	丹阳	强盛楼	10	400	320	320
16827	丹阳	桥南 2#变	10	400	155	155
16828	丹阳	桥南◆◆	10	400	255	255
16829	丹阳	桥头	10	400	0	0
16830	丹阳	乔家巷公用	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16831	丹阳	乔家埭	10	400	320	320
16832	丹阳	秦家村变	10	200	160	160
16833	丹阳	勤丰村综合变	10	400	320	320
16834	丹阳	勤丰南	10	400	320	320
16835	丹阳	青灯村长沟队	10	400	320	320
16836	丹阳	青灯村后沙村	10	400	320	320
16837	丹阳	青灯电干站	10	400	320	320
16838	丹阳	青灯前花园	10	200	108	108
16839	丹阳	青龙巷箱变	10	630	504	504
16840	丹阳	青石岗	10	200	129	129
16841	丹阳	青石岗北	10	400	320	320
16842	丹阳	青阳村大朱	10	400	275	275
16843	丹阳	青阳村河头	10	200	160	160
16844	丹阳	青阳村洪家	10	200	79	79
16845	丹阳	青阳村后中王	10	400	310	310
16846	丹阳	青阳村姜家	10	200	160	160
16847	丹阳	青阳村王坡	10	400	287	287
16848	丹阳	青阳村王坡北	10	400	320	320
16849	丹阳	青阳村王坡东	10	400	320	320
16850	丹阳	青阳村中王	10	400	261	261
16851	丹阳	青阳村中王东	10	400	263	263
16852	丹阳	青阳甘贺	10	200	160	160
16853	丹阳	青阳甘贺西	10	400	298	298
16854	丹阳	青阳浦	10	200	6	6

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16855	丹阳	清馨花园 1#	10	630	504	504
16856	丹阳	清馨花园 2#	10	630	504	504
16857	丹阳	清沐广场	10	400	320	320
16858	丹阳	庆丰路 1#配变	10	630	504	504
16859	丹阳	庆丰路公用	10	400	320	320
16860	丹阳	邱家北	10	315	252	252
16861	丹阳	邱家村	10	400	273	273
16862	丹阳	邱家村变	10	400	320	320
16863	丹阳	邱家村东	10	400	320	320
16864	丹阳	邱家南公用	10	400	320	320
16865	丹阳	邱家中	10	200	160	160
16866	丹阳	曲苑小区 1	10	400	320	320
16867	丹阳	曲苑小区 2#箱变 500kVA	10	500	400	400
16868	丹阳	曲苑小区 3#箱变 500kVA	10	500	400	400
16869	丹阳	曲苑小区 4#箱变 500kVA	10	500	400	400
16870	丹阳	曲苑小区配电房 1#变	10	1000	800	800
16871	丹阳	曲苑小区箱变	10	400	320	320
16872	丹阳	屈家村北	10	200	160	160
16873	丹阳	泉湾北	10	200	117	117
16874	丹阳	泉湾村	10	200	82	82
16875	丹阳	全福路	10	315	252	252
16876	丹阳	全福路北	10	400	320	320
16877	丹阳	全福路花园	10	315	252	252
16878	丹阳	全工线江南人家 1#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16879	丹阳	全工线江南人家 1#箱变高压间隔配电变压器	10	315	252	252
16880	丹阳	全工线江南人家 3#箱变 315KVA	10	315	252	252
16881	丹阳	全州 1 队	10	100	80	80
16882	丹阳	全州菜场	10	400	320	320
16883	丹阳	全州供电所 9#	10	400	300	300
16884	丹阳	全州集镇 13#变	10	100	12	12
16885	丹阳	全州信用社	10	400	306	306
16886	丹阳	全州中心校宿舍 1#	10	200	160	160
16887	丹阳	全州中心校宿舍 2	10	200	160	160
16888	丹阳	缺口里	10	200	22	22
16889	丹阳	群楼 4 区	10	400	320	320
16890	丹阳	群楼 4 区中	10	630	504	504
16891	丹阳	群楼村洪楼村洪家埭	10	200	110	110
16892	丹阳	群楼村洪楼村西高楼村	10	400	305	305
16893	丹阳	群楼五区	10	400	320	320
16894	丹阳	群楼五区北	10	400	320	320
16895	丹阳	群楼五区东 500KVA	10	500	400	400
16896	丹阳	群楼新村北区	10	400	320	320
16897	丹阳	群益村	10	400	320	320
16898	丹阳	群益村 2#	10	400	320	320
16899	丹阳	群益大厦	10	200	160	160
16900	丹阳	群益二队	10	400	320	320
16901	丹阳	群益十队	10	400	320	320
16902	丹阳	群益十四队	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16903	丹阳	群益新村	10	400	320	320
16904	丹阳	群益新村东	10	400	293	293
16905	丹阳	群益新区单	10	400	292	292
16906	丹阳	群英新村 2#	10	400	320	320
16907	丹阳	群英新村 3#	10	400	320	320
16908	丹阳	热电厂住宅 1#	10	630	504	504
16909	丹阳	热电厂住宅 2#	10	630	504	504
16910	丹阳	仁里北	10	200	160	160
16911	丹阳	仁里表湾里	10	100	13	13
16912	丹阳	仁里村仁里前	10	200	24	24
16913	丹阳	仁里村瓦西李家村	10	400	248	248
16914	丹阳	仁里村徐家	10	200	143	143
16915	丹阳	仁里蒋怀堂村	10	200	136	136
16916	丹阳	仁里南	10	400	101	101
16917	丹阳	仁里仁里村	10	400	221	221
16918	丹阳	仁里仁里东村	10	400	154	154
16919	丹阳	仁里水灯村	10	200	120	120
16920	丹阳	仁里张庄村	10	200	24	24
16921	丹阳	仁里张庄南	10	400	320	320
16922	丹阳	人才公寓配电房 1#变	10	1000	800	800
16923	丹阳	人才公寓配电房 2#变	10	1000	800	800
16924	丹阳	人防箱变	10	400	320	320
16925	丹阳	人武部公用	10	315	252	252
16926	丹阳	人武部住宅变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16927	丹阳	任家南综合变	10	400	300	300
16928	丹阳	任甲 2#	10	400	320	320
16929	丹阳	任甲村	10	400	207	207
16930	丹阳	任甲村变	10	100	1	1
16931	丹阳	任甲后配变	10	630	504	504
16932	丹阳	任甲西	10	400	320	320
16933	丹阳	戎方村	10	400	221	221
16934	丹阳	戎方村 2#	10	400	240	240
16935	丹阳	戎家	10	400	296	296
16936	丹阳	戎家北	10	400	320	320
16937	丹阳	戎家北 2#	10	400	320	320
16938	丹阳	戎家北变	10	400	320	320
16939	丹阳	戎家村综合变	10	400	307	307
16940	丹阳	戎家东综合变	10	400	275	275
16941	丹阳	戎家南	10	400	320	320
16942	丹阳	荣城国际 1#配电房 1#变	10	800	640	640
16943	丹阳	荣城国际 1#配电房 2#变	10	800	640	640
16944	丹阳	荣城国际 1#配电房 3#变	10	800	640	640
16945	丹阳	荣城国际 1#配电房 4#变	10	800	640	640
16946	丹阳	荣城国际 2#配电房 1#变	10	800	640	640
16947	丹阳	荣城国际 2#配电房 2#变	10	800	640	640
16948	丹阳	荣城国际 2#配电房 3#变	10	800	640	640
16949	丹阳	荣城国际 2#配电房 4#变	10	800	640	640
16950	丹阳	荣城国际 3#配电房 1#变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16951	丹阳	荣城国际 3#配电房 2#变	10	1000	800	800
16952	丹阳	荣城国际 3#配电房 3#变	10	1000	800	800
16953	丹阳	荣城国际 3#配电房 4#变	10	1000	800	800
16954	丹阳	荣城国际 4#配电房 1#变	10	1000	800	800
16955	丹阳	荣城国际 4#配电房 2#变	10	1000	800	800
16956	丹阳	荣城国际 4#配电房 3#变	10	1000	800	800
16957	丹阳	荣城国际 4#配电房 4#变	10	1000	800	800
16958	丹阳	荣城国际 5#配电房 1#变	10	1000	800	800
16959	丹阳	荣城国际 5#配电房 2#变	10	1000	800	800
16960	丹阳	荣城国际 5#配电房 3#变	10	1000	800	800
16961	丹阳	荣城国际 5#配电房 4#变	10	1000	800	800
16962	丹阳	荣城国际 6#配电房 1#变	10	1000	800	800
16963	丹阳	荣城国际 6#配电房 2#变	10	1000	800	800
16964	丹阳	荣城国际 6#配电房 3#变	10	1000	800	800
16965	丹阳	荣城国际 6#配电房 4#变	10	1000	800	800
16966	丹阳	荣城南 1#箱变	10	400	320	320
16967	丹阳	荣城南 2#箱变	10	500	400	400
16968	丹阳	荣城南 3#箱变	10	500	400	400
16969	丹阳	荣城南 4#箱变	10	630	504	504
16970	丹阳	荣城南 5#箱变	10	400	320	320
16971	丹阳	融阳大厦 005004	10	630	504	504
16972	丹阳	汝家村	10	400	303	303
16973	丹阳	汝家村 2#	10	200	160	160
16974	丹阳	三城 16 队	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16975	丹阳	三城北	10	400	320	320
16976	丹阳	三城村东湾	10	200	27	27
16977	丹阳	三城村三城变	10	400	280	280
16978	丹阳	三城村三城东	10	400	320	320
16979	丹阳	三城村三城西	10	200	52	52
16980	丹阳	三城村小楼下	10	400	208	208
16981	丹阳	三城电站	10	400	299	299
16982	丹阳	三城翻水站	10	160	128	128
16983	丹阳	三城九队	10	400	249	249
16984	丹阳	三城中	10	400	278	278
16985	丹阳	三村头	10	400	171	171
16986	丹阳	三灯寺安上村	10	400	307	307
16987	丹阳	三灯寺村委 2#	10	400	320	320
16988	丹阳	三灯寺村委变	10	400	320	320
16989	丹阳	三灯寺东庄队	10	200	144	144
16990	丹阳	三灯寺队	10	200	134	134
16991	丹阳	三灯寺桥	10	200	160	160
16992	丹阳	三灯寺桥 2#	10	400	320	320
16993	丹阳	三灯寺塘头	10	400	294	294
16994	丹阳	三灯寺西岗西	10	200	132	132
16995	丹阳	三灯寺西岗站	10	160	128	128
16996	丹阳	三灯寺小庄里	10	400	320	320
16997	丹阳	三灯寺坂上村	10	200	142	142
16998	丹阳	三河村巢家村	10	400	259	259

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
16999	丹阳	三红站	10	200	160	160
17000	丹阳	三角村	10	400	207	207
17001	丹阳	三角洲 2#500	10	500	400	400
17002	丹阳	三角洲箱变	10	800	640	640
17003	丹阳	三里北	10	200	103	103
17004	丹阳	三里村	10	200	127	127
17005	丹阳	三里墩 2#	10	630	504	504
17006	丹阳	三陵桥北	10	400	320	320
17007	丹阳	三陵桥南	10	400	280	280
17008	丹阳	三陵桥西	10	400	320	320
17009	丹阳	三陵桥西 2#	10	400	320	320
17010	丹阳	三年北	10	400	320	320
17011	丹阳	三年村	10	200	123	123
17012	丹阳	三年村后	10	200	123	123
17013	丹阳	三年塘里	10	400	270	270
17014	丹阳	三年中	10	400	254	254
17015	丹阳	三桥村汤甲村变	10	200	133	133
17016	丹阳	三桥东变	10	200	160	160
17017	丹阳	三五间北	10	200	160	160
17018	丹阳	三五间村	10	400	143	143
17019	丹阳	三星村 2#	10	400	320	320
17020	丹阳	三星村变	10	400	222	222
17021	丹阳	三星南	10	400	320	320
17022	丹阳	三站	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17023	丹阳	三圩埭北	10	400	320	320
17024	丹阳	三圩埭变	10	400	320	320
17025	丹阳	三圩埭配变	10	160	128	128
17026	丹阳	沙场	10	200	151	151
17027	丹阳	沙场上	10	400	320	320
17028	丹阳	沙地上	10	200	87	87
17029	丹阳	沙地西变	10	200	78	78
17030	丹阳	沙伦北	10	400	235	235
17031	丹阳	沙伦村	10	400	204	204
17032	丹阳	沙伦东	10	200	98	98
17033	丹阳	沙园村	10	200	140	140
17034	丹阳	沙园里中	10	200	87	87
17035	丹阳	山安庄	10	400	320	320
17036	丹阳	山海路	10	400	320	320
17037	丹阳	山海印象花园 1#配电室 1#变	10	800	640	640
17038	丹阳	山海印象花园 1#配电室 2#变	10	800	640	640
17039	丹阳	山海印象花园 1#配电室 3#变	10	800	640	640
17040	丹阳	山海印象花园 1#配电室 4#变	10	800	640	640
17041	丹阳	山海中路	10	400	320	320
17042	丹阳	山脚下东综合变	10	400	313	313
17043	丹阳	山脚下西	10	400	305	305
17044	丹阳	山脚下综合变	10	400	320	320
17045	丹阳	山咀头	10	400	320	320
17046	丹阳	山咀头南	10	400	288	288

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17047	丹阳	山下北综合变	10	400	320	320
17048	丹阳	山下电站综合变	10	400	320	320
17049	丹阳	山下南	10	400	320	320
17050	丹阳	山下南 2#	10	400	320	320
17051	丹阳	山羊市场西	10	200	160	160
17052	丹阳	山嘴毛	10	400	245	245
17053	丹阳	山嘴王	10	400	309	309
17054	丹阳	闪电沟	10	200	108	108
17055	丹阳	善巷公用	10	400	320	320
17056	丹阳	商家村	10	400	76	76
17057	丹阳	商贸园 1#	10	100	74	74
17058	丹阳	商品处 1#单	10	30	24	24
17059	丹阳	商品处 2#单	10	30	24	24
17060	丹阳	商品处 4#单	10	80	64	64
17061	丹阳	商品处 5#单	10	30	24	24
17062	丹阳	商品处东 2#	10	400	320	320
17063	丹阳	商业公司	10	200	160	160
17064	丹阳	商业街 2#	10	400	320	320
17065	丹阳	商业街 3#公用	10	500	400	400
17066	丹阳	商业街 4#	10	315	252	252
17067	丹阳	上坝前	10	400	320	320
17068	丹阳	上店村变	10	200	94	94
17069	丹阳	上店村西	10	400	288	288
17070	丹阳	上丰	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17071	丹阳	上丰南	10	200	160	160
17072	丹阳	上海新城 1#箱变	20	500	400	400
17073	丹阳	上海新城 2#配电房 1#变	20	800	640	640
17074	丹阳	上海新城 2#箱变	20	500	400	400
17075	丹阳	上海新城 3#箱变	20	400	320	320
17076	丹阳	上海新城 4#箱变	20	400	320	320
17077	丹阳	上善雅苑 1#配电房 1#变	10	630	504	504
17078	丹阳	上善雅苑 1#配电房 2#变	10	630	504	504
17079	丹阳	上善雅苑 1#配电房 3#变	10	630	504	504
17080	丹阳	上善雅苑 1#配电房 4#变	10	630	504	504
17081	丹阳	上善雅苑 2#配电房 2#变	10	800	640	640
17082	丹阳	上善雅苑 3#配电房 1#变	10	800	640	640
17083	丹阳	上善雅苑 3#配电房 2#变	10	800	640	640
17084	丹阳	上善雅苑 3#配电房 3#变	10	800	640	640
17085	丹阳	上善雅苑 3#配电房 4#变	10	800	640	640
17086	丹阳	上善雅苑 4#配电房 1#变	10	630	504	504
17087	丹阳	上善雅苑 4#配电房 2#变	10	630	504	504
17088	丹阳	上善雅苑 4#配电房 3#变	10	630	504	504
17089	丹阳	上善雅苑 4#配电房 4#变	10	630	504	504
17090	丹阳	上善雅苑 5#配电房 1#变	10	800	640	640
17091	丹阳	上善雅苑 5#配电房 2#变	10	800	640	640
17092	丹阳	上社	10	400	320	320
17093	丹阳	上石桥变	10	400	320	320
17094	丹阳	上石桥南	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17095	丹阳	上石桥西	10	400	282	282
17096	丹阳	上汤变	10	400	237	237
17097	丹阳	上湾北	10	200	160	160
17098	丹阳	上湾村	10	200	79	79
17099	丹阳	上湾东	10	200	83	83
17100	丹阳	上湾南	10	200	130	130
17101	丹阳	上新圩 2#	10	200	160	160
17102	丹阳	上庄	10	200	160	160
17103	丹阳	上庄变	10	200	66	66
17104	丹阳	上庄村	10	200	20	20
17105	丹阳	上庄站	10	400	211	211
17106	丹阳	上庄站变	10	200	160	160
17107	丹阳	上邹北	10	400	261	261
17108	丹阳	上邹东	10	400	291	291
17109	丹阳	上蒯西	10	200	106	106
17110	丹阳	少阳中学	10	200	124	124
17111	丹阳	邵湖村	10	200	160	160
17112	丹阳	邵家东	10	200	5	5
17113	丹阳	邵家河头	10	200	62	62
17114	丹阳	邵家巷变	10	200	105	105
17115	丹阳	邵家庄	10	400	320	320
17116	丹阳	邵巷	10	400	277	277
17117	丹阳	邵巷村	10	160	66	66
17118	丹阳	邵巷西	10	400	290	290

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17119	丹阳	邵庄北 1#	10	400	320	320
17120	丹阳	邵庄南	10	400	276	276
17121	丹阳	蛇湾村变	10	200	32	32
17122	丹阳	社上北	10	200	63	63
17123	丹阳	社上村	10	400	264	264
17124	丹阳	社上东	10	200	138	138
17125	丹阳	申村	10	400	320	320
17126	丹阳	申村 2#	10	400	320	320
17127	丹阳	神河村南庄村	10	200	54	54
17128	丹阳	神河村神河大队	10	400	234	234
17129	丹阳	神河村乌土墩	10	400	232	232
17130	丹阳	神河大队西	10	200	140	140
17131	丹阳	神河站变	10	200	160	160
17132	丹阳	沈公堂	10	400	311	311
17133	丹阳	沈家北	10	400	320	320
17134	丹阳	沈家变	10	400	275	275
17135	丹阳	沈家村	10	200	160	160
17136	丹阳	沈家村北	10	400	241	241
17137	丹阳	沈家村变	10	400	320	320
17138	丹阳	沈家村南	10	200	131	131
17139	丹阳	沈家村配变	10	400	217	217
17140	丹阳	沈家东	10	400	320	320
17141	丹阳	沈家南	10	400	320	320
17142	丹阳	沈家园	10	400	297	297

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17143	丹阳	沈家园 2#	10	200	125	125
17144	丹阳	沈甲村大队变	10	400	274	274
17145	丹阳	沈士北	10	200	143	143
17146	丹阳	审计局住宅	10	630	504	504
17147	丹阳	慎家村变	10	400	320	320
17148	丹阳	省电动 1#	10	400	320	320
17149	丹阳	盛家村 2#	10	400	320	320
17150	丹阳	盛家村变	10	500	400	400
17151	丹阳	盛家村东	10	400	268	268
17152	丹阳	盛家南	10	200	160	160
17153	丹阳	胜利大队后	10	400	200	200
17154	丹阳	胜利古塘坝	10	400	238	238
17155	丹阳	胜利胡相里	10	400	249	249
17156	丹阳	胜利蒋家	10	200	94	94
17157	丹阳	胜利戎家	10	200	66	66
17158	丹阳	胜利胜利村	10	200	160	160
17159	丹阳	胜利薛桥王家	10	200	73	73
17160	丹阳	胜利杨家	10	400	216	216
17161	丹阳	胜利薛桥村	10	400	307	307
17162	丹阳	圣昌村	10	400	320	320
17163	丹阳	圣昌村北	10	400	320	320
17164	丹阳	圣昌村北 1#	10	400	320	320
17165	丹阳	圣昌村西	10	400	320	320
17166	丹阳	施家	10	100	1	1

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17167	丹阳	施家村	10	400	320	320
17168	丹阳	施家村 2#	10	400	219	219
17169	丹阳	施家西	10	400	122	122
17170	丹阳	施家站	10	200	160	160
17171	丹阳	施刘村 1#	10	200	160	160
17172	丹阳	施刘东变	10	200	160	160
17173	丹阳	十二队	10	400	320	320
17174	丹阳	十里甸前	10	400	320	320
17175	丹阳	十里牌村委箱变	10	630	83	83
17176	丹阳	十里牌南变	10	200	160	160
17177	丹阳	十里牌农业	10	400	320	320
17178	丹阳	十里牌西 2#	10	400	285	285
17179	丹阳	十六圩埭变	10	400	320	320
17180	丹阳	十五圩埭	10	400	320	320
17181	丹阳	十一队	10	200	160	160
17182	丹阳	十字沟南	10	400	320	320
17183	丹阳	十字路口西箱变	10	500	400	400
17184	丹阳	石城城东大队	10	400	320	320
17185	丹阳	石城城东大队 2#	10	400	320	320
17186	丹阳	石城大队变	10	400	287	287
17187	丹阳	石城大马甲	10	200	116	116
17188	丹阳	石城史甲变	10	400	304	304
17189	丹阳	石城史甲东	10	400	320	320
17190	丹阳	石城史巫甲村	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17191	丹阳	石城巫西	10	200	105	105
17192	丹阳	石城朱家东	10	200	151	151
17193	丹阳	石城朱家西变	10	400	289	289
17194	丹阳	石家村	10	400	295	295
17195	丹阳	石甲山	10	200	146	146
17196	丹阳	石龙口配变	10	200	160	160
17197	丹阳	石桥涵	10	400	300	300
17198	丹阳	石潭村	10	400	265	265
17199	丹阳	石潭村西石潭	10	200	160	160
17200	丹阳	石潭村中石潭	10	400	127	127
17201	丹阳	石潭村朱家	10	400	259	259
17202	丹阳	石头王家东	10	200	123	123
17203	丹阳	石头王家综合变	10	400	271	271
17204	丹阳	石心桥	10	400	320	320
17205	丹阳	石油住宅	10	200	160	160
17206	丹阳	石庄村	10	400	207	207
17207	丹阳	石庄村北	10	200	31	31
17208	丹阳	石庄村李家	10	200	90	90
17209	丹阳	石庄村利明大队	10	200	160	160
17210	丹阳	拾房东变	10	400	320	320
17211	丹阳	拾房新村	10	400	320	320
17212	丹阳	拾房中变	10	200	142	142
17213	丹阳	时安头	10	400	320	320
17214	丹阳	时安头北	10	400	285	285

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17215	丹阳	时安头东	10	400	320	320
17216	丹阳	时安头东 2#	10	400	320	320
17217	丹阳	时安头南	10	400	320	320
17218	丹阳	时安头南 2#	10	400	320	320
17219	丹阳	时安头南 3#	10	400	320	320
17220	丹阳	时安头前	10	400	310	310
17221	丹阳	时安头前 2#	10	400	320	320
17222	丹阳	时安头中	10	400	320	320
17223	丹阳	时代苑 1#配电室 1#变	10	800	640	640
17224	丹阳	时代苑 1#配电室 2#变	10	800	640	640
17225	丹阳	时代苑 2#配电室 1#变	10	800	640	640
17226	丹阳	时代苑 2#配电室 2#变	10	800	640	640
17227	丹阳	时代苑 3#配电室 1#变	10	800	640	640
17228	丹阳	时代苑 3#配电室 2#变	10	800	640	640
17229	丹阳	时代苑 3#配电室 3#变	10	800	640	640
17230	丹阳	时代苑 3#配电室 4#变	10	800	640	640
17231	丹阳	食品站 1	10	100	36	36
17232	丹阳	食品住宅 1#	10	80	64	64
17233	丹阳	食品住宅 2#	10	80	64	64
17234	丹阳	史家圩南	10	400	320	320
17235	丹阳	史巷北	10	400	320	320
17236	丹阳	史巷村	10	400	320	320
17237	丹阳	史巷村 2#	10	400	320	320
17238	丹阳	史巷南	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17239	丹阳	史巷新村	10	400	320	320
17240	丹阳	史巷新村单 1#	10	400	320	320
17241	丹阳	史巷新村单 2#	10	30	24	24
17242	丹阳	史巷中	10	400	287	287
17243	丹阳	世纪东升 1#	10	800	640	640
17244	丹阳	世纪东升 2#	10	1000	800	800
17245	丹阳	世纪豪都 1#箱变 01	10	630	504	504
17246	丹阳	世纪豪都 2#箱变 01	10	630	504	504
17247	丹阳	世纪豪都 3#箱变 01	10	630	504	504
17248	丹阳	世纪豪都 5#箱变 01	10	630	504	504
17249	丹阳	世纪豪都 6#	10	630	504	504
17250	丹阳	世纪豪都配电房 1#	10	1000	800	800
17251	丹阳	世纪豪都配电房 2#	10	1000	800	800
17252	丹阳	世纪豪都配电房 3#	10	800	640	640
17253	丹阳	世纪豪都配电房 4#	10	800	640	640
17254	丹阳	世纪家园	10	400	320	320
17255	丹阳	世纪家园北变	10	400	320	320
17256	丹阳	市桥电站	10	400	320	320
17257	丹阳	市政公用	10	400	320	320
17258	丹阳	兽医站	10	400	320	320
17259	丹阳	蔬菜公用	10	500	400	400
17260	丹阳	曙光村	10	630	397	397
17261	丹阳	曙光南	10	400	320	320
17262	丹阳	束家西	10	100	1	1

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17263	丹阳	束家庄	10	400	218	218
17264	丹阳	束家庄西	10	200	1	1
17265	丹阳	双丰路 2#	10	630	504	504
17266	丹阳	双丰路东	10	400	320	320
17267	丹阳	双丰西路	10	400	320	320
17268	丹阳	双沟村	10	200	22	22
17269	丹阳	双沟村变	10	400	269	269
17270	丹阳	双沟村潘元	10	400	320	320
17271	丹阳	双沟村潘元西	10	200	7	7
17272	丹阳	双沟站变	10	100	80	80
17273	丹阳	双合大陈甲	10	200	137	137
17274	丹阳	双合大队洪甲	10	200	97	97
17275	丹阳	双合大吉甲	10	400	250	250
17276	丹阳	双合大景村委会	10	400	260	260
17277	丹阳	双合大景新村北	10	400	207	207
17278	丹阳	双合大景新村变	10	400	244	244
17279	丹阳	双合后大景村变	10	400	136	136
17280	丹阳	双合后庄村	10	200	98	98
17281	丹阳	双合马场变	10	400	164	164
17282	丹阳	双合马场东	10	200	94	94
17283	丹阳	双合马甲	10	400	192	192
17284	丹阳	双合马甲西	10	400	262	262
17285	丹阳	双合生甲变	10	400	104	104
17286	丹阳	双合孙甲变	10	400	53	53

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17287	丹阳	双合孙甲西	10	400	146	146
17288	丹阳	双合小村	10	400	302	302
17289	丹阳	双合朱甲村	10	400	320	320
17290	丹阳	双合庄甲村变	10	200	21	21
17291	丹阳	双井苑小区 1#	10	400	320	320
17292	丹阳	双井苑小区 2#	10	400	320	320
17293	丹阳	双庙邹家	10	315	252	252
17294	丹阳	双庙邹家北	10	400	320	320
17295	丹阳	双元村委	10	400	320	320
17296	丹阳	双元里	10	400	227	227
17297	丹阳	双元站	10	200	160	160
17298	丹阳	双茆村姜家	10	100	20	20
17299	丹阳	双茆村姜家北	10	400	320	320
17300	丹阳	双茆村杨家东	10	400	320	320
17301	丹阳	水产市场	10	200	160	160
17302	丹阳	水关路 2#公用	10	315	252	252
17303	丹阳	水湖村东	10	200	160	160
17304	丹阳	水利住宅	10	200	160	160
17305	丹阳	水上新村公用	10	630	504	504
17306	丹阳	水云东村 1#	10	200	160	160
17307	丹阳	水云东村 2#	10	200	160	160
17308	丹阳	水云东村 3#	10	400	320	320
17309	丹阳	水云东村 4#	10	400	320	320
17310	丹阳	水云东村 5#	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17311	丹阳	水云东村 6#	10	400	320	320
17312	丹阳	水云东村 7#	10	400	320	320
17313	丹阳	水云新村 1#	10	400	320	320
17314	丹阳	水云新村 2#	10	400	320	320
17315	丹阳	水云新村 3#变	10	400	320	320
17316	丹阳	司徒白洋湾变	10	200	105	105
17317	丹阳	司徒步甲西	10	200	67	67
17318	丹阳	司徒村西变	10	400	320	320
17319	丹阳	司徒戴巷北	10	400	289	289
17320	丹阳	司徒丁庄北	10	400	149	149
17321	丹阳	司徒丁庄村魏甲	10	400	221	221
17322	丹阳	司徒丁庄岗下农业	10	200	137	137
17323	丹阳	司徒东王养殖场变	10	400	320	320
17324	丹阳	司徒坟背村箱变	10	500	400	400
17325	丹阳	司徒丰洛村变	10	400	257	257
17326	丹阳	司徒岗头变	10	100	20	20
17327	丹阳	司徒岗下	10	400	235	235
17328	丹阳	司徒供电所 8#	10	200	160	160
17329	丹阳	司徒供电所东	10	200	160	160
17330	丹阳	司徒供销社变	10	400	320	320
17331	丹阳	司徒后丁庄	10	200	109	109
17332	丹阳	司徒黄家庄市场	10	630	504	504
17333	丹阳	司徒集镇小市场	10	400	320	320
17334	丹阳	司徒蒋塔东	10	100	71	71

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17335	丹阳	司徒敬老院(用电站 1#)	10	400	320	320
17336	丹阳	司徒林甲村	10	400	320	320
17337	丹阳	司徒麻巷东	10	200	132	132
17338	丹阳	司徒马家庄东	10	400	320	320
17339	丹阳	司徒农行箱变	10	630	504	504
17340	丹阳	司徒潘巷村后变	10	400	320	320
17341	丹阳	司徒钱甲村 1#变	10	400	320	320
17342	丹阳	司徒前村 9-10 队	10	200	160	160
17343	丹阳	司徒前张寺南	10	200	110	110
17344	丹阳	司徒前闵东	10	200	39	39
17345	丹阳	司徒全州食品站	10	400	320	320
17346	丹阳	司徒石甲山南配变	10	400	279	279
17347	丹阳	司徒兽医站	10	400	320	320
17348	丹阳	司徒思塘桥	10	400	249	249
17349	丹阳	司徒松园桥	10	200	99	99
17350	丹阳	司徒谭巷社区	10	200	160	160
17351	丹阳	司徒巫甲村	10	400	271	271
17352	丹阳	司徒吴塘东	10	200	73	73
17353	丹阳	司徒尹巷	10	400	210	210
17354	丹阳	司徒尤区北变	10	200	16	16
17355	丹阳	司徒张甲村综合变	10	400	238	238
17356	丹阳	司徒振兴路	10	200	160	160
17357	丹阳	司徒镇安基里综合变	10	400	272	272
17358	丹阳	司徒镇岸头村综合变	10	400	314	314

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17359	丹阳	司徒镇白鹤路北箱变	10	400	320	320
17360	丹阳	司徒镇白洋湾电站综合变	10	100	80	80
17361	丹阳	司徒镇北大	10	400	320	320
17362	丹阳	司徒镇北陵村综合变	10	400	225	225
17363	丹阳	司徒镇北陵东综合变	10	400	320	320
17364	丹阳	司徒镇北陵中综合变	10	400	299	299
17365	丹阳	司徒镇步甲电站综合变	10	100	80	80
17366	丹阳	司徒镇藏茜庄北	10	200	17	17
17367	丹阳	司徒镇藏茜庄东综合变	10	30	24	24
17368	丹阳	司徒镇藏茜庄西综合变	10	200	78	78
17369	丹阳	司徒镇藏茜庄综合变	10	200	87	87
17370	丹阳	司徒镇曹甲村	10	400	145	145
17371	丹阳	司徒镇曹甲电站综合变	10	160	128	128
17372	丹阳	司徒镇曹巷村西综合变	10	160	43	43
17373	丹阳	司徒镇曹巷村综合变	10	400	276	276
17374	丹阳	司徒镇车村北综合变	10	200	160	160
17375	丹阳	司徒镇车村电站综合变	10	200	160	160
17376	丹阳	司徒镇车村东综合变	10	400	25	25
17377	丹阳	司徒镇车村综合变	10	400	161	161
17378	丹阳	司徒镇车落下综合变	10	400	309	309
17379	丹阳	司徒镇陈巷北单综合台片	10	80	64	64
17380	丹阳	司徒镇陈巷北综合台片	10	200	160	160
17381	丹阳	司徒镇陈巷综合台片	10	160	128	128
17382	丹阳	司徒镇大坟北综合变	10	400	287	287

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17383	丹阳	司徒镇大坟村变	10	400	320	320
17384	丹阳	司徒镇大坟村前综合变	10	400	233	233
17385	丹阳	司徒镇大坟村西综合变	10	400	256	256
17386	丹阳	司徒镇大坟电站综合变	10	200	160	160
17387	丹阳	司徒镇大坟翻水站综合变	10	200	160	160
17388	丹阳	司徒镇大化甸东综合变	10	200	72	72
17389	丹阳	司徒镇大化甸综合变	10	400	222	222
17390	丹阳	司徒镇大黄庄综合变	10	200	110	110
17391	丹阳	司徒镇大山头变	10	400	67	67
17392	丹阳	司徒镇大寺院综合变	10	250	99	99
17393	丹阳	司徒镇丹伏路	10	400	320	320
17394	丹阳	司徒镇丹句路综合变	10	400	320	320
17395	丹阳	司徒镇单相变 1#综合变	10	50	40	40
17396	丹阳	司徒镇单相变 2#综合变	10	50	23	23
17397	丹阳	司徒镇甸头村后综合变	10	200	119	119
17398	丹阳	司徒镇甸头前综合变	10	200	3	3
17399	丹阳	司徒镇丁甲村西综合变	10	200	138	138
17400	丹阳	司徒镇丁甲村综合变	10	400	175	175
17401	丹阳	司徒镇丁庄站综合变	10	400	320	320
17402	丹阳	司徒镇东风 1-2 队箱变	10	630	504	504
17403	丹阳	司徒镇东风 3-4 队综合变	10	400	252	252
17404	丹阳	司徒镇东风村委综合变	10	200	160	160
17405	丹阳	司徒镇东风村西窑下箱变	10	630	504	504
17406	丹阳	司徒镇东风电站综合变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17407	丹阳	司徒镇东风中心村 1#综合变	10	250	200	200
17408	丹阳	司徒镇东风中心村 2#综合变	10	250	200	200
17409	丹阳	司徒镇东风中心村单综合变	10	30	24	24
17410	丹阳	司徒镇董甲综合变	10	200	95	95
17411	丹阳	司徒镇墩下村综合变	10	315	213	213
17412	丹阳	司徒镇丰洛单综合变	10	30	24	24
17413	丹阳	司徒镇丰洛东综合变	10	400	83	83
17414	丹阳	司徒镇丰洛山头村综合变	10	100	80	80
17415	丹阳	司徒镇丰洛新电站综合变	10	80	64	64
17416	丹阳	司徒镇冯村北	10	200	95	95
17417	丹阳	司徒镇冯村东单综合变	10	30	24	24
17418	丹阳	司徒镇冯村西综合变	10	400	277	277
17419	丹阳	司徒镇冯村综合变	10	200	27	27
17420	丹阳	司徒镇高甸村综合变	10	400	183	183
17421	丹阳	司徒镇高甸山头综合变	10	100	80	80
17422	丹阳	司徒镇高甸西综合变	10	400	320	320
17423	丹阳	司徒镇供电所 10#综合变	10	400	320	320
17424	丹阳	司徒镇供电所 7#综合变	10	400	320	320
17425	丹阳	司徒镇固村北综合变	10	400	285	285
17426	丹阳	司徒镇固村马甲庄	10	400	255	255
17427	丹阳	司徒镇固村西麻村变	10	400	171	171
17428	丹阳	司徒镇观鹤路南综合变	10	400	306	306
17429	丹阳	司徒镇观鹤路配电变压器	10	500	400	400
17430	丹阳	司徒镇河北庄综合变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17431	丹阳	司徒镇河阳电站综合变	10	250	200	200
17432	丹阳	司徒镇厚城北变	10	200	140	140
17433	丹阳	司徒镇厚诚东综合变	10	400	156	156
17434	丹阳	司徒镇厚诚南变	10	400	299	299
17435	丹阳	司徒镇厚诚综合变	10	400	227	227
17436	丹阳	司徒镇后北洛综合变	10	400	294	294
17437	丹阳	司徒镇后河阳北综合变	10	200	110	110
17438	丹阳	司徒镇后河阳东综合变	10	400	120	120
17439	丹阳	司徒镇后河阳南综合变	10	200	130	130
17440	丹阳	司徒镇后河阳十队综合变	10	400	313	313
17441	丹阳	司徒镇后河阳四队综合变	10	400	320	320
17442	丹阳	司徒镇后河阳西综合变	10	200	140	140
17443	丹阳	司徒镇沪阳商店综合变	10	400	320	320
17444	丹阳	司徒镇华庄东综合变	10	200	106	106
17445	丹阳	司徒镇华庄综合变	10	400	142	142
17446	丹阳	司徒镇黄家庄北综合变	10	400	320	320
17447	丹阳	司徒镇黄庄村(电灌站)综合变	10	200	96	96
17448	丹阳	司徒镇黄庄村东综合变	10	200	71	71
17449	丹阳	司徒镇黄庄村南综合变	10	400	192	192
17450	丹阳	司徒镇集镇 11#(邮电局)	10	30	24	24
17451	丹阳	司徒镇集镇 14#(新村)综合变	10	400	320	320
17452	丹阳	司徒镇集镇村南	10	400	320	320
17453	丹阳	司徒镇集镇光明中路	10	160	128	128
17454	丹阳	司徒镇江南小区	10	400	210	210

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17455	丹阳	司徒镇蒋塔村综合变	10	400	136	136
17456	丹阳	司徒镇开发区	10	400	320	320
17457	丹阳	司徒镇开发区北变	10	400	320	320
17458	丹阳	司徒镇开发区南变	10	400	320	320
17459	丹阳	司徒镇联观村后十里甸	10	400	308	308
17460	丹阳	司徒镇疗甲村综合变	10	400	246	246
17461	丹阳	司徒镇疗甲东	10	200	106	106
17462	丹阳	司徒镇凌甲东综合变	10	250	200	200
17463	丹阳	司徒镇马甲东综合变	10	200	160	160
17464	丹阳	司徒镇毛家配变	10	400	301	301
17465	丹阳	司徒镇美乐公用综合变	10	200	160	160
17466	丹阳	司徒镇磨片中心(用电站 8#) 综合变	10	200	160	160
17467	丹阳	司徒镇南岗村北综合变	10	200	124	124
17468	丹阳	司徒镇南岗村南综合变	10	100	64	64
17469	丹阳	司徒镇南岗村西综合变	10	200	133	133
17470	丹阳	司徒镇南岗新村综合变	10	100	28	28
17471	丹阳	司徒镇倪庄电站综合变	10	200	160	160
17472	丹阳	司徒镇泥丁北综合台片	10	400	320	320
17473	丹阳	司徒镇泥丁东变	10	400	255	255
17474	丹阳	司徒镇泥丁西综合台片	10	400	295	295
17475	丹阳	司徒镇泥丁中综合台片	10	200	89	89
17476	丹阳	司徒镇欧甲村前综合变	10	200	58	58
17477	丹阳	司徒镇欧甲电站综合变	10	100	80	80
17478	丹阳	司徒镇藕家庄综合变	10	400	151	151

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17479	丹阳	司徒镇潘甲村综合变	10	200	46	46
17480	丹阳	司徒镇培棠北变	10	400	254	254
17481	丹阳	司徒镇培棠村小化甸综合变	10	100	64	64
17482	丹阳	司徒镇培棠村综合变	10	400	216	216
17483	丹阳	司徒镇培棠西综合变	10	400	171	171
17484	丹阳	司徒镇普土村	10	200	147	147
17485	丹阳	司徒镇七庄村综合变	10	400	194	194
17486	丹阳	司徒镇骑马岗电站综合变	10	250	200	200
17487	丹阳	司徒镇前北洛综合变	10	200	78	78
17488	丹阳	司徒镇前村五队综合变	10	100	52	52
17489	丹阳	司徒镇前村新村综合变	10	400	260	260
17490	丹阳	司徒镇前村渔场综合变	10	400	320	320
17491	丹阳	司徒镇前河阳西综合变	10	250	39	39
17492	丹阳	司徒镇前姜堰综合变	10	400	219	219
17493	丹阳	司徒镇前巷东综合变	10	400	309	309
17494	丹阳	司徒镇前巷综合变	10	200	82	82
17495	丹阳	司徒镇前张寺西综合变	10	400	320	320
17496	丹阳	司徒镇前闵电站综合变	10	400	320	320
17497	丹阳	司徒镇前闵西综合变	10	200	160	160
17498	丹阳	司徒镇前闵综合变	10	400	244	244
17499	丹阳	司徒镇桥头村综合变	10	200	73	73
17500	丹阳	司徒镇桥头西综合变	10	200	117	117
17501	丹阳	司徒镇乔头电站综合变	10	160	128	128
17502	丹阳	司徒镇全州 1-2 队综合变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17503	丹阳	司徒镇全州供电所 2#综合变	10	400	320	320
17504	丹阳	司徒镇全州新村综合变	10	200	108	108
17505	丹阳	司徒镇全州用电站 1#综合变	10	400	291	291
17506	丹阳	司徒镇阮甲综合变	10	200	131	131
17507	丹阳	司徒镇三桥村北综合台片	10	400	320	320
17508	丹阳	司徒镇三桥村陈巷西台片	10	400	320	320
17509	丹阳	司徒镇三桥村王家综合台片	10	200	151	151
17510	丹阳	司徒镇三桥村杨巷台片	10	200	96	96
17511	丹阳	司徒镇三桥村综合台片	10	400	320	320
17512	丹阳	司徒镇三桥南	10	200	126	126
17513	丹阳	司徒镇三桥西综合台片	10	200	65	65
17514	丹阳	司徒镇上前庄	10	200	70	70
17515	丹阳	司徒镇邵甲西综合变	10	160	108	108
17516	丹阳	司徒镇邵甲综合变	10	400	320	320
17517	丹阳	司徒镇申村西综合台片	10	200	122	122
17518	丹阳	司徒镇施甲村综合变	10	200	107	107
17519	丹阳	司徒镇施甲东综合变	10	200	134	134
17520	丹阳	司徒镇十里牌村西综合变	10	400	288	288
17521	丹阳	司徒镇十里牌村综合变	10	400	309	309
17522	丹阳	司徒镇十里牌东变	10	400	268	268
17523	丹阳	司徒镇十里牌东站综合变	10	80	64	64
17524	丹阳	司徒镇十里牌西站综合变	10	400	320	320
17525	丹阳	司徒镇石甲山东综合变	10	200	160	160
17526	丹阳	司徒镇司徒镇普士村东综合变	10	200	137	137

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17527	丹阳	司徒镇松园北综合变	10	200	70	70
17528	丹阳	司徒镇松园综合变	10	200	130	130
17529	丹阳	司徒镇谭甲村西综合变	10	160	55	55
17530	丹阳	司徒镇谭甲村综合变	10	200	95	95
17531	丹阳	司徒镇谭巷村东综合变	10	200	109	109
17532	丹阳	司徒镇谭巷村新村综合变	10	400	320	320
17533	丹阳	司徒镇谭巷电站综合变	10	200	160	160
17534	丹阳	司徒镇汤家庄西综合变	10	400	320	320
17535	丹阳	司徒镇汤家庄综合变	10	200	2	2
17536	丹阳	司徒镇汤甲东综合台片	10	200	151	151
17537	丹阳	司徒镇天星公司综合变	10	400	287	287
17538	丹阳	司徒镇屯甸村姚庄综合变	10	400	320	320
17539	丹阳	司徒镇湾头站综合变	10	50	40	40
17540	丹阳	司徒镇湾头综合变	10	200	142	142
17541	丹阳	司徒镇望岸庄北综合变	10	400	301	301
17542	丹阳	司徒镇望岸庄综合变	10	200	140	140
17543	丹阳	司徒镇文明路综合变	10	400	320	320
17544	丹阳	司徒镇吴塘村前综合变	10	400	272	272
17545	丹阳	司徒镇吴塘电站综合变	10	100	80	80
17546	丹阳	司徒镇吴塘新村综合变	10	400	294	294
17547	丹阳	司徒镇五龙村综合变	10	400	273	273
17548	丹阳	司徒镇五龙电站综合变	10	100	80	80
17549	丹阳	司徒镇五龙头综合变	10	200	75	75
17550	丹阳	司徒镇西厚诚综合变	10	400	287	287

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17551	丹阳	司徒镇西麻北综合变	10	200	46	46
17552	丹阳	司徒镇西麻村西综合变	10	400	184	184
17553	丹阳	司徒镇西麻电站综合变	10	200	160	160
17554	丹阳	司徒镇西麻新村	10	400	194	194
17555	丹阳	司徒镇下岸头综合台片	10	400	255	255
17556	丹阳	司徒镇下前庄综合变	10	100	47	47
17557	丹阳	司徒镇香草电站综合变	10	400	320	320
17558	丹阳	司徒镇香草综合变	10	400	238	238
17559	丹阳	司徒镇小白洋湾村综合变	10	160	28	28
17560	丹阳	司徒镇小化甸东综合变	10	200	140	140
17561	丹阳	司徒镇小石甲	10	200	126	126
17562	丹阳	司徒镇杏村东变	10	400	285	285
17563	丹阳	司徒镇杏村楼下综合变	10	200	121	121
17564	丹阳	司徒镇杏村司徒村东综合变	10	400	320	320
17565	丹阳	司徒镇杏虎农业变	10	400	320	320
17566	丹阳	司徒镇徐东路北综合变	10	400	188	188
17567	丹阳	司徒镇徐东路南综合变	10	400	234	234
17568	丹阳	司徒镇徐东路综合变	10	400	276	276
17569	丹阳	司徒镇徐甲村综合变	10	400	320	320
17570	丹阳	司徒镇徐甲西综合变	10	200	160	160
17571	丹阳	司徒镇薛甲北 2#	10	400	320	320
17572	丹阳	司徒镇薛甲北综合变	10	400	212	212
17573	丹阳	司徒镇薛甲村马家庄北台片	10	400	320	320
17574	丹阳	司徒镇薛甲南	10	200	124	124

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17575	丹阳	司徒镇薛甲西综合变	10	400	261	261
17576	丹阳	司徒镇姚岗山站综合变	10	200	160	160
17577	丹阳	司徒镇裔甲综合变	10	200	10	10
17578	丹阳	司徒镇银海村李甲综合变	10	200	147	147
17579	丹阳	司徒镇影剧院(用电站 5#)综合变	10	400	320	320
17580	丹阳	司徒镇余巷村前综合变	10	400	225	225
17581	丹阳	司徒镇元甲综合变	10	200	135	135
17582	丹阳	司徒镇闸头	10	400	320	320
17583	丹阳	司徒镇张干村西	10	400	306	306
17584	丹阳	司徒镇张干村综合变	10	200	23	23
17585	丹阳	司徒镇张寺村西 2#	10	400	320	320
17586	丹阳	司徒镇张寺村西综合变	10	400	320	320
17587	丹阳	司徒镇张寺村小戴巷综合变	10	200	108	108
17588	丹阳	司徒镇张寺东变	10	400	307	307
17589	丹阳	司徒镇镇东路北	10	400	308	308
17590	丹阳	司徒镇至德岗变	10	400	232	232
17591	丹阳	司徒镇中戴巷综合变	10	400	282	282
17592	丹阳	司徒镇中国下 2#综合变	10	400	320	320
17593	丹阳	司徒镇中国下村箱变	10	630	504	504
17594	丹阳	司徒镇中河阳综合变	10	250	189	189
17595	丹阳	司徒镇中心校	10	400	320	320
17596	丹阳	司徒镇中窑下综合变	10	400	252	252
17597	丹阳	司徒镇仲甲村	10	400	294	294
17598	丹阳	司徒镇周甲村	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17599	丹阳	司徒镇周巷 3 队综合变	10	400	308	308
17600	丹阳	司徒镇朱画寺西综合变	10	400	251	251
17601	丹阳	司徒镇朱画寺综合变	10	400	204	204
17602	丹阳	司徒镇朱巷后	10	200	80	80
17603	丹阳	司徒镇朱巷西综合变	10	400	140	140
17604	丹阳	司徒镇朱巷综合变	10	400	203	203
17605	丹阳	司徒镇圩里村综合变	10	400	150	150
17606	丹阳	司徒镇臧甲西综合变	10	400	320	320
17607	丹阳	丝绸路 1#箱变 400kVA	10	400	320	320
17608	丹阳	寺诚村	10	400	278	278
17609	丹阳	寺墩变	10	200	28	28
17610	丹阳	寺前街箱变	10	500	400	400
17611	丹阳	寺庄村	10	400	310	310
17612	丹阳	四村头	10	400	285	285
17613	丹阳	四村头 2#	10	200	160	160
17614	丹阳	四村头 3#	10	500	400	400
17615	丹阳	四村头北	10	400	320	320
17616	丹阳	四村头单 1#	10	200	160	160
17617	丹阳	四村头单 2#	10	400	184	184
17618	丹阳	四村头单 3#	10	80	64	64
17619	丹阳	四村头单 4#	10	80	64	64
17620	丹阳	四村头东	10	400	320	320
17621	丹阳	四村头东 1#	10	400	307	307
17622	丹阳	四村头东 2#变	10	400	168	168

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17623	丹阳	四村头南	10	400	166	166
17624	丹阳	四村头南 1#	10	400	296	296
17625	丹阳	四村头新街	10	200	160	160
17626	丹阳	四村头中	10	400	320	320
17627	丹阳	四方庄 2#	10	400	293	293
17628	丹阳	四房村	10	400	267	267
17629	丹阳	四号路北 2#	10	400	320	320
17630	丹阳	四号路北 3#	10	400	320	320
17631	丹阳	四牌楼 1#	10	500	400	400
17632	丹阳	四牌楼 2#	10	500	400	400
17633	丹阳	四牌楼 3#	10	400	320	320
17634	丹阳	四巷陈山东	10	400	320	320
17635	丹阳	四巷一级站	10	200	160	160
17636	丹阳	四一农场	10	400	320	320
17637	丹阳	四站	10	200	160	160
17638	丹阳	四站变	10	100	80	80
17639	丹阳	四圩埭配变	10	200	160	160
17640	丹阳	松卜村绕庄中	10	400	274	274
17641	丹阳	松坟村西	10	400	320	320
17642	丹阳	松江村	10	400	282	282
17643	丹阳	松江村西	10	400	320	320
17644	丹阳	松元里村	10	200	27	27
17645	丹阳	宋家	10	400	273	273
17646	丹阳	宋家埭变	10	400	240	240

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17647	丹阳	苏果超市	10	400	320	320
17648	丹阳	苏果超市公用	10	400	320	320
17649	丹阳	孙家	10	400	239	239
17650	丹阳	孙家 2#	10	400	320	320
17651	丹阳	孙家北变	10	400	320	320
17652	丹阳	孙家变	10	400	264	264
17653	丹阳	孙家村	10	200	77	77
17654	丹阳	孙家村 1	10	200	90	90
17655	丹阳	孙家村 1#	10	200	142	142
17656	丹阳	孙家村北变	10	200	46	46
17657	丹阳	孙家东	10	400	246	246
17658	丹阳	孙家后	10	400	229	229
17659	丹阳	孙巷	10	200	160	160
17660	丹阳	孙巷北变	10	400	273	273
17661	丹阳	孙巷东	10	400	304	304
17662	丹阳	孙巷南	10	400	246	246
17663	丹阳	孙巷西	10	400	306	306
17664	丹阳	孙巷中	10	200	160	160
17665	丹阳	台阳小区	10	500	400	400
17666	丹阳	台阳小区箱变	10	500	400	400
17667	丹阳	台庄电站	10	400	320	320
17668	丹阳	泰定南路	10	400	320	320
17669	丹阳	泰豪公寓	10	630	504	504
17670	丹阳	泰山大队	10	400	20	20

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17671	丹阳	泰山大队南	10	400	172	172
17672	丹阳	泰山水库东	10	200	114	114
17673	丹阳	泰山水库南	10	400	320	320
17674	丹阳	泰山王家村	10	400	320	320
17675	丹阳	太平北 2#	10	400	320	320
17676	丹阳	太平北站	10	400	320	320
17677	丹阳	太平村	10	200	28	28
17678	丹阳	太平村流注村	10	200	132	132
17679	丹阳	太平村迈庄村	10	400	217	217
17680	丹阳	太平村太平北片	10	315	179	179
17681	丹阳	太平村小五林	10	400	8	8
17682	丹阳	太平村严家塘	10	400	320	320
17683	丹阳	太平村严家塘南	10	400	320	320
17684	丹阳	太平村中里村	10	200	144	144
17685	丹阳	太平东港站公用	10	200	160	160
17686	丹阳	太平河南	10	400	320	320
17687	丹阳	太平南站	10	200	160	160
17688	丹阳	太平山 2#	10	400	320	320
17689	丹阳	太平山 3#	10	400	320	320
17690	丹阳	太平中	10	400	106	106
17691	丹阳	太平庄	10	400	273	273
17692	丹阳	太平庄北	10	400	287	287
17693	丹阳	太平庄变	10	200	112	112
17694	丹阳	太阳城 1#	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17695	丹阳	太阳城 2#	10	400	320	320
17696	丹阳	太阳城 3#	10	315	252	252
17697	丹阳	太阳城 4#	10	200	160	160
17698	丹阳	太子河排	10	400	320	320
17699	丹阳	坛园里	10	400	320	320
17700	丹阳	谭甲农业	10	400	320	320
17701	丹阳	谭巷村北	10	400	225	225
17702	丹阳	谭巷村委会东	10	400	320	320
17703	丹阳	谭巷农业	10	200	160	160
17704	丹阳	谭月路	10	400	320	320
17705	丹阳	谭月路 1#	10	400	320	320
17706	丹阳	谭庄北变	10	400	303	303
17707	丹阳	谭庄变	10	400	281	281
17708	丹阳	谭庄东	10	400	239	239
17709	丹阳	谭庄南	10	400	275	275
17710	丹阳	汤家	10	400	242	242
17711	丹阳	汤家村	10	400	207	207
17712	丹阳	汤家村综合变	10	200	112	112
17713	丹阳	汤家东	10	200	160	160
17714	丹阳	汤家东变	10	400	320	320
17715	丹阳	汤家东片	10	200	121	121
17716	丹阳	汤家南村	10	200	149	149
17717	丹阳	汤家水站	10	100	80	80
17718	丹阳	汤家庄农业	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17719	丹阳	汤甲坝头 1#	10	400	320	320
17720	丹阳	汤甲坝头 2#	10	400	320	320
17721	丹阳	汤甲坝头村	10	200	61	61
17722	丹阳	汤甲村南	10	200	136	136
17723	丹阳	汤甲大队	10	315	252	252
17724	丹阳	汤甲大队 2#	10	400	320	320
17725	丹阳	汤甲电站	10	100	80	80
17726	丹阳	汤甲农业	10	400	320	320
17727	丹阳	汤甲前肇村	10	400	234	234
17728	丹阳	汤甲西	10	400	288	288
17729	丹阳	汤庄 5 队	10	400	320	320
17730	丹阳	汤庄村 10-11 队	10	400	243	243
17731	丹阳	汤庄村汤庄	10	400	303	303
17732	丹阳	汤庄村西河里	10	200	133	133
17733	丹阳	汤庄大队东	10	400	320	320
17734	丹阳	汤庄站	10	50	40	40
17735	丹阳	塘底里	10	400	257	257
17736	丹阳	塘东村	10	200	143	143
17737	丹阳	塘东村东	10	400	320	320
17738	丹阳	塘坊村	10	400	158	158
17739	丹阳	塘坊桥	10	400	205	205
17740	丹阳	塘府里变	10	400	255	255
17741	丹阳	塘沟电站	10	100	80	80
17742	丹阳	塘关里	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17743	丹阳	塘里	10	400	320	320
17744	丹阳	塘里北变	10	400	320	320
17745	丹阳	塘里变	10	250	200	200
17746	丹阳	塘里村	10	400	291	291
17747	丹阳	塘里村变	10	400	115	115
17748	丹阳	塘里东	10	400	320	320
17749	丹阳	塘里南变	10	200	130	130
17750	丹阳	塘里前村	10	100	12	12
17751	丹阳	塘里中	10	400	314	314
17752	丹阳	塘路门	10	200	152	152
17753	丹阳	塘路门西	10	400	320	320
17754	丹阳	塘门上	10	400	263	263
17755	丹阳	塘上西	10	200	65	65
17756	丹阳	塘湾里变	10	200	160	160
17757	丹阳	塘湾里东	10	400	268	268
17758	丹阳	塘湾里西	10	400	296	296
17759	丹阳	塘西村	10	400	239	239
17760	丹阳	塘西村委 2#	10	400	320	320
17761	丹阳	塘西站	10	200	160	160
17762	丹阳	塘下变	10	200	57	57
17763	丹阳	塘下南	10	400	290	290
17764	丹阳	塘心里	10	200	160	160
17765	丹阳	塘兴村变	10	100	37	37
17766	丹阳	塘宅里	10	200	97	97

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17767	丹阳	堂皇小区	10	400	320	320
17768	丹阳	唐蔡村变	10	400	269	269
17769	丹阳	唐家	10	200	73	73
17770	丹阳	唐家村	10	400	50	50
17771	丹阳	唐家村西	10	400	320	320
17772	丹阳	唐家东	10	200	55	55
17773	丹阳	唐山庙	10	400	191	191
17774	丹阳	唐山庙南	10	200	132	132
17775	丹阳	唐山庙西	10	400	202	202
17776	丹阳	桃源里 1#配电室 1#变	10	800	640	640
17777	丹阳	桃源里 1#配电室 2#变	10	800	640	640
17778	丹阳	桃源里 1#配电室 3#变	10	800	640	640
17779	丹阳	桃源里 1#配电室 4#变	10	800	640	640
17780	丹阳	淘镜路	10	400	320	320
17781	丹阳	陶杨棚东	10	400	320	320
17782	丹阳	藤村史家村 2#	10	200	160	160
17783	丹阳	藤村一队 2#	10	200	160	160
17784	丹阳	藤村站公用	10	200	160	160
17785	丹阳	藤庄芦沟村	10	400	293	293
17786	丹阳	腾村 3 队	10	400	320	320
17787	丹阳	提香花园 1#	10	630	504	504
17788	丹阳	提香花园 1#配电房 1#变	10	1000	800	800
17789	丹阳	提香花园 1#配电房 2#变	10	1000	800	800
17790	丹阳	提香花园 1#配电房 3#变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17791	丹阳	提香花园 2#	10	630	504	504
17792	丹阳	提香花园 2#配电房 1#变	10	1000	800	800
17793	丹阳	提香花园 2#配电房 2#变	10	1000	800	800
17794	丹阳	提香花园 2#配电房 3#变	10	1000	800	800
17795	丹阳	提香花园 2#配电房 4#变	10	800	640	640
17796	丹阳	提香花园 3#配电房 1#变	10	1000	800	800
17797	丹阳	提香花园 3#配电房 2#变	10	1000	800	800
17798	丹阳	提香花园 3#配电房 3#变	10	1000	800	800
17799	丹阳	提香花园 4#配电房 1#变	10	800	640	640
17800	丹阳	体委住宅 1#	10	200	160	160
17801	丹阳	体委住宅 2#	10	200	160	160
17802	丹阳	体委住宅 3#	10	200	160	160
17803	丹阳	体育局	10	315	252	252
17804	丹阳	体育住宅 2#	10	500	400	400
17805	丹阳	天波城 1#配电房 1#变	10	1000	800	800
17806	丹阳	天波城 1#配电房 3#变	10	1000	800	800
17807	丹阳	天波城 1#配电房 4#变	10	1000	800	800
17808	丹阳	天波城 1#配电房 5#变	10	1000	800	800
17809	丹阳	天波城 1#箱变	10	500	400	400
17810	丹阳	天波城 2#配电房 1#变	10	1000	800	800
17811	丹阳	天波城 2#配电房 2#变	10	1000	800	800
17812	丹阳	天波城 3#配电房 1#变	10	1000	800	800
17813	丹阳	天波城 3#配电房 2#变	10	1000	800	800
17814	丹阳	天波城 3#配电房 3#变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17815	丹阳	天波城 3#配电房 4#变	10	1000	800	800
17816	丹阳	天波城 4#配电房 1#变	10	1000	800	800
17817	丹阳	天波城 4#配电房 2#变	10	1000	800	800
17818	丹阳	天波城 4#配电房 3#变	10	1000	800	800
17819	丹阳	天波城 4#配电房 4#变	10	1000	800	800
17820	丹阳	天波城 5#配电房 1#变	10	1000	800	800
17821	丹阳	天波城 5#配电房 2#变	10	1000	800	800
17822	丹阳	天波城 5#配电房 3#变	10	1000	800	800
17823	丹阳	天波城 6#配电房 1#变	10	1000	800	800
17824	丹阳	天波城 6#配电房 2#变	10	1000	800	800
17825	丹阳	天波城 6#配电房 3#变	10	1000	800	800
17826	丹阳	天铂 1#配电室 1#变	10	800	640	640
17827	丹阳	天铂 1#配电室 2#变	10	800	640	640
17828	丹阳	天铂 1#配电室 3#变	10	800	640	640
17829	丹阳	天铂 1#配电室 4#变	10	800	640	640
17830	丹阳	天铂 2#配电室 1#变	10	800	640	640
17831	丹阳	天铂 2#配电室 2#变	10	800	640	640
17832	丹阳	天铂 2#配电室 4#变	10	800	640	640
17833	丹阳	天福花园 1#	10	630	504	504
17834	丹阳	天福花园 1#配电房 1#变	10	800	640	640
17835	丹阳	天福花园 1#配电房 2#变	10	800	640	640
17836	丹阳	天福花园 10#	10	630	504	504
17837	丹阳	天福花园 11#	10	630	504	504
17838	丹阳	天福花园 12#	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17839	丹阳	天福花园 13#	10	400	320	320
17840	丹阳	天福花园 14#	10	630	504	504
17841	丹阳	天福花园 2#	10	630	504	504
17842	丹阳	天福花园 2#配电房 1#变	10	800	640	640
17843	丹阳	天福花园 2#配电房 2#变	10	800	640	640
17844	丹阳	天福花园 3#	10	400	320	320
17845	丹阳	天福花园 4#	10	400	320	320
17846	丹阳	天福花园 5#	10	400	320	320
17847	丹阳	天福花园 6#	10	630	504	504
17848	丹阳	天福花园 7#	10	630	504	504
17849	丹阳	天福花园 8#	10	315	252	252
17850	丹阳	天福花园 9#	10	630	504	504
17851	丹阳	天工房地产公变	10	400	320	320
17852	丹阳	天工花园	10	1000	800	800
17853	丹阳	天工花园 1#变	10	500	400	400
17854	丹阳	天工花园 4#箱变	10	500	369	369
17855	丹阳	天工商城 1#	10	630	504	504
17856	丹阳	天华星城 1#	10	400	320	320
17857	丹阳	天华星城 2#	10	400	320	320
17858	丹阳	天坤房屋开发公司 1#配变	10	630	504	504
17859	丹阳	天瑞宸 1#配电室 1#变	10	800	640	640
17860	丹阳	天瑞宸 1#配电室 3#变	10	800	640	640
17861	丹阳	天瑞宸 1#配电室 4#变	10	800	640	640
17862	丹阳	天瑞宸 2#配电室 1#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17863	丹阳	天瑞宸 2#配电室 2#变	10	800	640	640
17864	丹阳	天瑞宸 2#配电室 3#变	10	800	627	627
17865	丹阳	天瑞宸 2#配电室 4#变	10	800	640	640
17866	丹阳	天瑞宸 3#配电室 1#变	10	800	640	640
17867	丹阳	天瑞宸 3#配电室 2#变	10	800	640	640
17868	丹阳	天瑞宸 3#配电室 3#变	10	800	640	640
17869	丹阳	天瑞宸 3#配电室 4#变	10	800	640	640
17870	丹阳	天一人家 1#配电室 1#变	10	800	640	640
17871	丹阳	天一人家 1#配电室 2#变	10	800	640	640
17872	丹阳	天一人家 1#配电室 3#变	10	800	640	640
17873	丹阳	天一人家 1#配电室 4#变	10	800	640	640
17874	丹阳	天一人家 2#配电室 1#变	10	800	640	640
17875	丹阳	天一人家 2#配电室 2#变	10	800	640	640
17876	丹阳	天一人家 2#配电室 3#变	10	800	640	640
17877	丹阳	天一人家 2#配电室 4#变	10	800	640	640
17878	丹阳	天颐城 1#配电室 1#变	10	800	640	640
17879	丹阳	天颐城 1#配电室 2#变	10	800	640	640
17880	丹阳	天颐城 1#配电室 3#变	10	800	640	640
17881	丹阳	天颐城 1#配电室 4#变	10	800	640	640
17882	丹阳	天颐城 2#配电室 1#变	10	800	640	640
17883	丹阳	天颐城 2#配电室 2#变	10	800	640	640
17884	丹阳	天颐城 2#配电室 3#变	10	800	640	640
17885	丹阳	天颐城 2#配电室 4#变	10	800	640	640
17886	丹阳	天元大队	10	400	202	202

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17887	丹阳	天元丁蒋步甲	10	400	173	173
17888	丹阳	天元丁蒋步甲西	10	200	125	125
17889	丹阳	天元顾甲村	10	200	0	0
17890	丹阳	天元横塘桥	10	400	0	0
17891	丹阳	天元横塘桥 1#	10	200	0	0
17892	丹阳	天元后史甲	10	200	79	79
17893	丹阳	天元后屯庄村	10	200	95	95
17894	丹阳	天元后屯庄东变	10	200	13	13
17895	丹阳	天元蒋甲村	10	200	131	131
17896	丹阳	天元经济适用房 1#配电房 1#变	10	1000	800	800
17897	丹阳	天元经济适用房 1#配电房 2#变	10	1000	800	800
17898	丹阳	天元经济适用房 2#配电房 1#变	10	800	640	640
17899	丹阳	天元经济适用房 2#配电房 2#变	10	800	640	640
17900	丹阳	天元马张甲	10	200	104	104
17901	丹阳	天元七里大队	10	400	138	138
17902	丹阳	天元七里桥	10	200	160	160
17903	丹阳	天元前屯庄	10	200	11	11
17904	丹阳	天元桥	10	200	110	110
17905	丹阳	天元史甲村	10	400	283	283
17906	丹阳	天元屯庄	10	200	123	123
17907	丹阳	天元吴家变	10	400	220	220
17908	丹阳	天元吴家南	10	200	160	160
17909	丹阳	天元巷上村	10	400	0	0
17910	丹阳	天元小胡甲	10	400	187	187

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17911	丹阳	天元庵背后	10	200	0	0
17912	丹阳	天元野王甲	10	200	120	120
17913	丹阳	天悦名城 1#配电房 2#变	10	800	640	640
17914	丹阳	天悦名城 1#配电房 3#变	10	800	640	640
17915	丹阳	天悦名城 1#配电房 4#变	10	800	640	640
17916	丹阳	天悦名城 2#配电室 1#变	10	800	640	640
17917	丹阳	天悦名城 2#配电室 2#变	10	800	640	640
17918	丹阳	天悦名城 2#配电室 3#变	10	800	640	640
17919	丹阳	天悦名城 2#配电室 4#变	10	800	640	640
17920	丹阳	天悦名城 3#配电室 1#变	10	800	640	640
17921	丹阳	天悦名城 3#配电室 2#变	10	800	640	640
17922	丹阳	天悦名城 3#配电室 3#变	10	800	640	640
17923	丹阳	天悦名城 3#配电室 4#变	10	800	640	640
17924	丹阳	天悦名城 4#配电房 1#变	10	800	640	640
17925	丹阳	天悦名城 4#配电房 2#变	10	800	640	640
17926	丹阳	天悦名城 4#配电房 3#变	10	800	640	640
17927	丹阳	天悦名城 4#配电房 4#变	10	800	640	640
17928	丹阳	天悦名城 5#配电房 1#变	10	800	640	640
17929	丹阳	天悦名城 5#配电房 2#变	10	800	640	640
17930	丹阳	天怡花园 1#	10	500	400	400
17931	丹阳	天怡花园 2#	10	630	504	504
17932	丹阳	天玺花园 1#配电房 1#变	10	800	640	640
17933	丹阳	天玺花园 1#配电房 2#变	10	800	640	640
17934	丹阳	天玺花园 1#配电房 3#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17935	丹阳	天玺花园 1#配电房 4#变	10	800	640	640
17936	丹阳	天玺花园 2#配电房 1#变	10	800	640	640
17937	丹阳	天玺花园 2#配电房 2#变	10	800	640	640
17938	丹阳	天玺花园 2#配电房 3#变	10	800	640	640
17939	丹阳	天玺花园 2#配电房 4#变	10	800	640	640
17940	丹阳	天玺花园 3#配电房 1#变	10	800	640	640
17941	丹阳	天玺花园 3#配电房 2#变	10	800	640	640
17942	丹阳	天玺花园 3#配电房 3#变	10	800	640	640
17943	丹阳	天玺花园 3#配电房 4#变	10	800	640	640
17944	丹阳	天玺花园 4#配电房 1#变	10	800	640	640
17945	丹阳	天玺花园 4#配电房 2#变	10	800	640	640
17946	丹阳	天玺花园 5#配电室 1#变	10	800	640	640
17947	丹阳	天玺花园 5#配电室 2#变	10	800	640	640
17948	丹阳	天玺花园 5#配电室 3#变	10	800	640	640
17949	丹阳	天玺花园 5#配电室 4#变	10	800	640	640
17950	丹阳	天贶村	10	200	101	101
17951	丹阳	田家 2#变	10	200	103	103
17952	丹阳	田家埭	10	400	320	320
17953	丹阳	田里北	10	400	289	289
17954	丹阳	跳板村后东岗变	10	200	146	146
17955	丹阳	跳板村连家塘	10	400	320	320
17956	丹阳	跳板村石家弯	10	400	320	320
17957	丹阳	跳板村石塔里	10	200	1	1
17958	丹阳	跳板村石塔里东村	10	200	127	127

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17959	丹阳	跳板村坛家村	10	400	277	277
17960	丹阳	跳板村跳板村委	10	400	305	305
17961	丹阳	跳板村跳板大队	10	400	311	311
17962	丹阳	跳板头	10	400	270	270
17963	丹阳	跳板站公用	10	200	160	160
17964	丹阳	铁丁庄变	10	400	303	303
17965	丹阳	铁丁庄东	10	400	320	320
17966	丹阳	铁路住宅 09001	10	500	400	400
17967	丹阳	停车场 2#箱变	10	630	504	504
17968	丹阳	停车场北	10	400	239	239
17969	丹阳	停车场变	10	315	252	252
17970	丹阳	庭后南	10	400	253	253
17971	丹阳	通泰房地产	10	630	504	504
17972	丹阳	童家	10	200	37	37
17973	丹阳	童家桥	10	400	275	275
17974	丹阳	童家桥东	10	400	320	320
17975	丹阳	童家桥西	10	400	266	266
17976	丹阳	童鞋 2#变	10	400	320	320
17977	丹阳	童新	10	200	160	160
17978	丹阳	童永村	10	200	160	160
17979	丹阳	童永加工厂	10	400	320	320
17980	丹阳	头圩埭	10	200	160	160
17981	丹阳	土管所 2#	10	400	320	320
17982	丹阳	土管所 4#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
17983	丹阳	土库楼东综合变	10	200	160	160
17984	丹阳	土库楼综合变	10	400	194	194
17985	丹阳	土桥公用	10	400	320	320
17986	丹阳	团结桥站	10	200	135	135
17987	丹阳	团结水站	10	100	80	80
17988	丹阳	屯甸北	10	400	320	320
17989	丹阳	屯甸村	10	400	295	295
17990	丹阳	屯甸电站综合变	10	200	160	160
17991	丹阳	屯甸东农业	10	200	160	160
17992	丹阳	屯甸东配变	10	400	300	300
17993	丹阳	屯甸西	10	200	59	59
17994	丹阳	屯甸西 2#	10	400	160	160
17995	丹阳	屯田社区	10	400	252	252
17996	丹阳	瓦窑湾西	10	400	140	140
17997	丹阳	瓦西村前张市	10	200	30	30
17998	丹阳	瓦西村委	10	400	188	188
17999	丹阳	瓦西沟古村	10	400	143	143
18000	丹阳	瓦西杨元里村	10	400	110	110
18001	丹阳	瓦窑湾	10	400	263	263
18002	丹阳	瓦窑湾南	10	400	320	320
18003	丹阳	外朝	10	400	309	309
18004	丹阳	外贸住宅变	10	400	320	320
18005	丹阳	湾里	10	400	320	320
18006	丹阳	湾里配变	10	200	95	95

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18007	丹阳	湾里周	10	400	252	252
18008	丹阳	万家村变	10	200	160	160
18009	丹阳	万家欢 1#	10	250	200	200
18010	丹阳	万家欢 2#配变	10	630	504	504
18011	丹阳	万善二村 1#	10	315	252	252
18012	丹阳	万善二村 10#	10	400	320	320
18013	丹阳	万善二村 11#	10	200	160	160
18014	丹阳	万善二村 12#	10	400	320	320
18015	丹阳	万善二村 13#	10	200	160	160
18016	丹阳	万善二村 2#	10	200	160	160
18017	丹阳	万善二村 3#	10	200	160	160
18018	丹阳	万善二村 4#	10	200	160	160
18019	丹阳	万善二村 5#	10	200	160	160
18020	丹阳	万善二村 6#	10	200	160	160
18021	丹阳	万善二村 7#	10	200	160	160
18022	丹阳	万善二村 8#	10	400	320	320
18023	丹阳	万善二村 9#	10	400	320	320
18024	丹阳	万善路公用箱变	10	400	320	320
18025	丹阳	万善上院 1#配电房 1#变	10	800	640	640
18026	丹阳	万善上院 1#配电房 2#变	10	800	640	640
18027	丹阳	万善上院 1#配电房 3#变	10	800	640	640
18028	丹阳	万善上院 1#配电房 4#变	10	800	640	640
18029	丹阳	万善上院 2#配电房 1#变	10	800	640	640
18030	丹阳	万善上院 2#配电房 2#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18031	丹阳	万善上院 2#配电房 3#变	10	800	640	640
18032	丹阳	万善上院 2#配电房 4#变	10	800	640	640
18033	丹阳	万善上院 3#配电室 1#变	10	800	640	640
18034	丹阳	万善上院 3#配电室 2#变	10	800	640	640
18035	丹阳	万善上院 3#配电室 3#变	10	800	640	640
18036	丹阳	万善上院 3#配电室 4#变	10	800	640	640
18037	丹阳	万善上院 4#配电室 1#变	10	630	504	504
18038	丹阳	万善上院 4#配电室 2#变	10	630	504	504
18039	丹阳	万善上院 4#配电室 3#变	10	630	504	504
18040	丹阳	万善上院 4#配电室 4#变	10	630	504	504
18041	丹阳	万善上院 5#配电室 1#变	10	800	640	640
18042	丹阳	万善上院 5#配电室 2#变	10	800	640	640
18043	丹阳	万善上院 5#配电室 3#变	10	800	640	640
18044	丹阳	万善上院 5#配电室 4#变	10	800	640	640
18045	丹阳	万善上院 6#配电室 1#变	10	800	640	640
18046	丹阳	万善上院 6#配电室 2#变	10	800	640	640
18047	丹阳	万善上院 6#配电室 3#变	10	800	640	640
18048	丹阳	万善上院 6#配电室 4#变	10	800	640	640
18049	丹阳	万善上院 7#配电室 1#变	10	800	640	640
18050	丹阳	万善上院 7#配电室 2#变	10	800	640	640
18051	丹阳	万善上院 7#配电室 3#变	10	800	640	640
18052	丹阳	万善上院 7#配电室 4#变	10	800	640	640
18053	丹阳	万善上院 8#配电室 1#变	10	800	640	640
18054	丹阳	万善上院 8#配电室 2#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18055	丹阳	万善上院 8#配电室 3#变	10	800	640	640
18056	丹阳	万善上院 8#配电室 4#变	10	800	640	640
18057	丹阳	万善园 1#	10	500	400	400
18058	丹阳	万善园 1#东	10	630	504	504
18059	丹阳	万善园 2#	10	500	400	400
18060	丹阳	万善园 3#	10	400	320	320
18061	丹阳	万四房	10	400	320	320
18062	丹阳	万泰塑胶临时	10	500	400	400
18063	丹阳	万通大厦 1#变	10	1250	1000	1000
18064	丹阳	万新华府 1#配电房 1#变	10	800	640	640
18065	丹阳	万新华府 1#配电房 2#变	10	800	640	640
18066	丹阳	万新华府 1#配电房 3#变	10	800	640	640
18067	丹阳	万新华府 1#配电房 4#变	10	800	640	640
18068	丹阳	万新路	10	400	320	320
18069	丹阳	万新住宅 1#	10	400	320	320
18070	丹阳	万新住宅 2#	10	200	160	160
18071	丹阳	万洋众创城 1#公用变	10	400	320	320
18072	丹阳	汪池埭	10	400	320	320
18073	丹阳	汪池埭 2#	10	400	320	320
18074	丹阳	汪池埭 3#	10	400	320	320
18075	丹阳	汪池埭北	10	400	320	320
18076	丹阳	汪池埭东变	10	400	320	320
18077	丹阳	汪家村	10	200	82	82
18078	丹阳	汪家桥	10	200	105	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18079	丹阳	王东后	10	400	300	300
18080	丹阳	王福	10	400	320	320
18081	丹阳	王福北	10	400	320	320
18082	丹阳	王福东	10	400	264	264
18083	丹阳	王福西变	10	400	320	320
18084	丹阳	王家	10	200	160	160
18085	丹阳	王家变	10	200	85	85
18086	丹阳	王家村	10	200	160	160
18087	丹阳	王家村北	10	200	127	127
18088	丹阳	王家村变	10	200	120	120
18089	丹阳	王家村东 2#	10	400	320	320
18090	丹阳	王家村南	10	400	320	320
18091	丹阳	王家农业	10	400	320	320
18092	丹阳	王家配变	10	400	201	201
18093	丹阳	王家巷	10	200	70	70
18094	丹阳	王家巷二站	10	200	160	160
18095	丹阳	王家巷一站	10	200	160	160
18096	丹阳	王家园 2#变	10	400	320	320
18097	丹阳	王家园变	10	400	320	320
18098	丹阳	王家庄	10	400	302	302
18099	丹阳	王家庄 1#箱变	10	630	504	504
18100	丹阳	王家庄 2#箱变	10	630	504	504
18101	丹阳	王灵官庙北	10	100	71	71
18102	丹阳	王善村	10	200	132	132

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18103	丹阳	王祥	10	400	299	299
18104	丹阳	王祥北	10	200	77	77
18105	丹阳	王祥东 2#	10	400	320	320
18106	丹阳	王祥东变	10	400	320	320
18107	丹阳	王巷八队综合变	10	400	217	217
18108	丹阳	王巷电站综合变	10	200	160	160
18109	丹阳	王巷二队	10	400	243	243
18110	丹阳	王巷鸡场	10	400	320	320
18111	丹阳	王巷六队 3#	10	200	112	112
18112	丹阳	王巷六队综合变	10	400	292	292
18113	丹阳	王巷南	10	400	308	308
18114	丹阳	王巷七队综合变	10	200	44	44
18115	丹阳	王巷桥	10	630	504	504
18116	丹阳	王巷四队综合变	10	200	119	119
18117	丹阳	王巷五队	10	400	201	201
18118	丹阳	王巷苑 1#	10	400	320	320
18119	丹阳	王巷苑 2#	10	500	400	400
18120	丹阳	王巷中	10	200	137	137
18121	丹阳	王庄水站	10	200	160	160
18122	丹阳	望岸庄西配变	10	400	301	301
18123	丹阳	韦家村	10	200	11	11
18124	丹阳	韦蒋潘	10	400	161	161
18125	丹阳	韦蒋潘北	10	200	33	33
18126	丹阳	围江	10	400	305	305

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18127	丹阳	唯益北 500kVA	10	500	326	326
18128	丹阳	唯益东	10	630	460	460
18129	丹阳	为民东路配变	10	400	320	320
18130	丹阳	为民西路单	10	100	80	80
18131	丹阳	为民中路单	10	400	320	320
18132	丹阳	魏家	10	200	130	130
18133	丹阳	魏家湖	10	400	258	258
18134	丹阳	魏家田北	10	400	286	286
18135	丹阳	卫家 1#	10	400	320	320
18136	丹阳	卫生院变	10	400	320	320
18137	丹阳	卫生院配变	10	400	289	289
18138	丹阳	卫星站变	10	200	160	160
18139	丹阳	温州城 1#	10	500	400	400
18140	丹阳	温州城 2#	10	630	504	504
18141	丹阳	温州城 3#	10	630	504	504
18142	丹阳	温州城 4#	10	315	252	252
18143	丹阳	温州城 5#	10	630	504	504
18144	丹阳	文昌苑小区	10	500	400	400
18145	丹阳	文昌苑小区 1#	10	315	252	252
18146	丹阳	文潮村	10	200	110	110
18147	丹阳	文潮新村	10	400	231	231
18148	丹阳	文段山	10	200	101	101
18149	丹阳	文光住宅 1#	10	30	24	24
18150	丹阳	文光住宅 2#	10	30	24	24

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18151	丹阳	文光住宅 3#	10	30	24	24
18152	丹阳	文光住宅 4#	10	30	24	24
18153	丹阳	文华里 1#配电室 1#变	10	800	640	640
18154	丹阳	文华里 1#配电室 2#变	10	800	640	640
18155	丹阳	文华里 2#配电室 1#变	10	800	640	640
18156	丹阳	文华里 2#配电室 2#变	10	800	640	640
18157	丹阳	文化城	10	400	320	320
18158	丹阳	文化城住宅楼	10	200	160	160
18159	丹阳	文化雅居 1#	10	500	400	400
18160	丹阳	文化雅居 2#	10	315	252	252
18161	丹阳	文化站	10	400	320	320
18162	丹阳	文化站北	10	400	320	320
18163	丹阳	文体中心 2#	10	630	504	504
18164	丹阳	文体中心 630KVA	10	630	504	504
18165	丹阳	文体中心综合变	10	400	320	320
18166	丹阳	翁家变	10	400	298	298
18167	丹阳	翁家东	10	400	310	310
18168	丹阳	我起庄北	10	400	320	320
18169	丹阳	卧龙岗	10	400	48	48
18170	丹阳	沃德大道 2#综合变	10	100	80	80
18171	丹阳	沃得职工楼 1#	10	500	400	400
18172	丹阳	沃柯里北	10	200	160	160
18173	丹阳	沃柯里综合变	10	200	160	160
18174	丹阳	乌泥沟	10	100	12	12

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18175	丹阳	乌土墩北	10	400	320	320
18176	丹阳	乌庄变	10	400	268	268
18177	丹阳	乌庄西	10	400	280	280
18178	丹阳	屋口	10	200	160	160
18179	丹阳	屋口前	10	200	10	10
18180	丹阳	无线电二厂	10	400	320	320
18181	丹阳	梧桐村	10	400	254	254
18182	丹阳	吾悦华府 1#配电房 1#变	10	800	640	640
18183	丹阳	吾悦华府 1#配电房 2#变	10	800	640	640
18184	丹阳	吾悦华府 2#配电房 1#变	10	800	640	640
18185	丹阳	吾悦华府 2#配电房 2#变	10	800	640	640
18186	丹阳	吾悦华府 2#配电房 3#变	10	800	640	640
18187	丹阳	吾悦华府 2#配电房 4#变	10	800	640	640
18188	丹阳	吾悦华府 3#配电房 1#变	10	800	640	640
18189	丹阳	吾悦华府 3#配电房 2#变	10	800	640	640
18190	丹阳	吾悦华府 3#配电房 3#变	10	800	640	640
18191	丹阳	吾悦华府 3#配电房 4#变	10	800	640	640
18192	丹阳	吾悦华府 4#配电房 1#变	10	800	640	640
18193	丹阳	吾悦华府 4#配电房 2#变	10	800	640	640
18194	丹阳	吾悦华府 4#配电房 3#变	10	800	640	640
18195	丹阳	吾悦华府 4#配电房 4#变	10	800	640	640
18196	丹阳	吾悦华府 5#配电房 1#变	10	800	640	640
18197	丹阳	吾悦华府 5#配电房 2#变	10	800	640	640
18198	丹阳	吾悦华府 5#配电房 3#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18199	丹阳	吾悦华府 5#配电房 4#变	10	800	640	640
18200	丹阳	吾悦华府 6#配电房 1#变	10	800	640	640
18201	丹阳	吾悦华府 6#配电房 2#变	10	800	640	640
18202	丹阳	吾悦华府 6#配电房 3#变	10	800	640	640
18203	丹阳	吾悦华府 6#配电房 4#变	10	800	640	640
18204	丹阳	吾悦华府别墅 1#箱变配电变压器	10	400	320	320
18205	丹阳	吾悦华府别墅 2#箱变	10	630	504	504
18206	丹阳	吾悦华府二期 1#配电房 1#变	10	800	640	640
18207	丹阳	吾悦华府二期 1#配电房 2#变	10	800	640	640
18208	丹阳	吾悦华府二期 1#配电房 3#变	10	800	640	640
18209	丹阳	吾悦华府二期 1#配电房 4#变	10	800	640	640
18210	丹阳	吾悦华府二期 2#配电房 1#变	10	800	640	640
18211	丹阳	吾悦华府二期 2#配电房 2#变	10	800	640	640
18212	丹阳	吾悦华府二期 3#配电房 1#变	10	800	640	640
18213	丹阳	吾悦华府二期 3#配电房 2#变	10	800	640	640
18214	丹阳	吾悦华府二期 3#配电房 3#变	10	800	640	640
18215	丹阳	吾悦华府二期 3#配电房 4#变	10	800	640	640
18216	丹阳	吴家	10	400	320	320
18217	丹阳	吴家北	10	400	320	320
18218	丹阳	吴家变	10	200	2	2
18219	丹阳	吴家村	10	200	136	136
18220	丹阳	吴家村 2#500kVA	10	500	400	400
18221	丹阳	吴家村变	10	200	98	98
18222	丹阳	吴家东	10	200	1	1

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18223	丹阳	吴家东 2#	10	400	320	320
18224	丹阳	吴家东变	10	400	320	320
18225	丹阳	吴家东配变	10	400	320	320
18226	丹阳	吴家南	10	400	320	320
18227	丹阳	吴家塘村	10	400	320	320
18228	丹阳	吴家湾	10	400	290	290
18229	丹阳	吴家巷	10	400	320	320
18230	丹阳	吴塔里东	10	200	112	112
18231	丹阳	吴塘村	10	400	214	214
18232	丹阳	吴塘大山头西	10	400	320	320
18233	丹阳	吴塘西	10	200	13	13
18234	丹阳	吴巷村	10	400	295	295
18235	丹阳	武巷西	10	400	280	280
18236	丹阳	武阳村武阳东片	10	400	222	222
18237	丹阳	武阳村武阳东片 2#	10	400	306	306
18238	丹阳	武阳村武阳新村	10	400	320	320
18239	丹阳	武阳村旭日沟南	10	400	320	320
18240	丹阳	武阳村跃进沟	10	400	320	320
18241	丹阳	武阳二组	10	200	160	160
18242	丹阳	武阳三队	10	200	160	160
18243	丹阳	武阳四队	10	400	320	320
18244	丹阳	武阳四队 2#	10	400	320	320
18245	丹阳	武阳五队	10	400	320	320
18246	丹阳	武阳一队	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18247	丹阳	武阳一队 2#	10	400	320	320
18248	丹阳	武阳一队 4#	10	400	320	320
18249	丹阳	武阳一队南	10	400	320	320
18250	丹阳	武阳站 2#	10	400	320	320
18251	丹阳	五家村	10	250	167	167
18252	丹阳	五金厂	10	400	230	230
18253	丹阳	五里铺	10	400	213	213
18254	丹阳	五龙北	10	400	312	312
18255	丹阳	五龙村 2#	10	400	320	320
18256	丹阳	五龙河	10	400	320	320
18257	丹阳	五条路	10	200	92	92
18258	丹阳	五条路西	10	100	11	11
18259	丹阳	五星加油站	10	630	504	504
18260	丹阳	五星苑	10	315	252	252
18261	丹阳	五一	10	400	320	320
18262	丹阳	五月花 2#	10	400	320	320
18263	丹阳	坞泥村	10	315	46	46
18264	丹阳	物资局	10	400	320	320
18265	丹阳	熙庄邵庄村变	10	400	320	320
18266	丹阳	西北方	10	400	320	320
18267	丹阳	西柴	10	400	269	269
18268	丹阳	西柴北	10	400	320	320
18269	丹阳	西柴南	10	400	320	320
18270	丹阳	西柴南 2#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18271	丹阳	西柴西	10	200	138	138
18272	丹阳	西柴中	10	200	65	65
18273	丹阳	西城巷	10	200	117	117
18274	丹阳	西川门	10	400	320	320
18275	丹阳	西村	10	400	166	166
18276	丹阳	西村东	10	200	95	95
18277	丹阳	西村东变	10	200	1	1
18278	丹阳	西村王	10	200	160	160
18279	丹阳	西大庄	10	400	259	259
18280	丹阳	西丁村	10	400	320	320
18281	丹阳	西符村包家村	10	400	320	320
18282	丹阳	西符村符庄桥	10	400	287	287
18283	丹阳	西符村符庄桥南	10	200	160	160
18284	丹阳	西符村工业区北	10	400	320	320
18285	丹阳	西符村工业园	10	400	320	320
18286	丹阳	西符村荷花池	10	400	320	320
18287	丹阳	西符村河东村	10	400	240	240
18288	丹阳	西符村后谢庄	10	200	144	144
18289	丹阳	西符村机场路	10	200	160	160
18290	丹阳	西符村李家塘	10	400	260	260
18291	丹阳	西符村路家塘	10	400	320	320
18292	丹阳	西符村路家塘东	10	400	320	320
18293	丹阳	西符村路家塘南	10	200	60	60
18294	丹阳	西符村毛家塘	10	200	93	93

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18295	丹阳	西符村梅家村	10	400	320	320
18296	丹阳	西符村前谢庄	10	200	92	92
18297	丹阳	西符村三里墩	10	400	320	320
18298	丹阳	西符村上坝村	10	200	160	160
18299	丹阳	西符村上坝东变	10	400	202	202
18300	丹阳	西符村邵家村	10	200	160	160
18301	丹阳	西符村魏家田	10	400	320	320
18302	丹阳	西符村西符东	10	200	160	160
18303	丹阳	西符村西符庄	10	200	160	160
18304	丹阳	西符村西符庄东	10	200	160	160
18305	丹阳	西符村西焦沟变	10	400	229	229
18306	丹阳	西符村新西村	10	200	110	110
18307	丹阳	西符村杨东队	10	400	307	307
18308	丹阳	西符村杨木桥	10	400	254	254
18309	丹阳	西符村杨西村	10	400	282	282
18310	丹阳	西符村窑头西	10	400	320	320
18311	丹阳	西符村袁家塘	10	250	122	122
18312	丹阳	西符村袁家塘单	10	200	112	112
18313	丹阳	西符村朱家村	10	400	260	260
18314	丹阳	西符村朱家南	10	400	320	320
18315	丹阳	西服厂公用	10	400	320	320
18316	丹阳	西岗北站	10	200	160	160
18317	丹阳	西岗村	10	400	320	320
18318	丹阳	西岗西	10	400	223	223

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18319	丹阳	西岗中	10	400	288	288
18320	丹阳	西沟村	10	400	293	293
18321	丹阳	西沟荡北综合变	10	400	250	250
18322	丹阳	西沟荡综合变	10	400	107	107
18323	丹阳	西瓜村变	10	200	18	18
18324	丹阳	西河庄	10	100	18	18
18325	丹阳	西横沟	10	400	148	148
18326	丹阳	西环路	10	400	320	320
18327	丹阳	西环路 63#小区	10	630	504	504
18328	丹阳	西环路东	10	400	320	320
18329	丹阳	西环路公用	10	315	252	252
18330	丹阳	西郊线风雅尚都 1#箱变	10	80	64	64
18331	丹阳	西巨村 1#综合变	10	400	298	298
18332	丹阳	西巨村 2#综合变	10	200	132	132
18333	丹阳	西巨七队	10	400	320	320
18334	丹阳	西巨三队综合变	10	400	257	257
18335	丹阳	西巨一队	10	400	320	320
18336	丹阳	西陵村	10	400	97	97
18337	丹阳	西陵村北	10	400	228	228
18338	丹阳	西麻东	10	400	223	223
18339	丹阳	西麻东电站	10	400	320	320
18340	丹阳	西毛庄	10	315	31	31
18341	丹阳	西门公寓 1#	10	800	640	640
18342	丹阳	西门公寓 2#	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18343	丹阳	西门商场箱变	10	500	400	400
18344	丹阳	西门外公用	10	315	252	252
18345	丹阳	西门外公用变 2#	10	400	320	320
18346	丹阳	西门小学公用	10	200	160	160
18347	丹阳	西门住宅	10	250	200	200
18348	丹阳	西山凹单	10	400	308	308
18349	丹阳	西山凹东	10	400	265	265
18350	丹阳	西石潭西	10	200	160	160
18351	丹阳	西市村坝头村	10	200	100	100
18352	丹阳	西市村白露里	10	100	19	19
18353	丹阳	西市村毕庄村	10	400	320	320
18354	丹阳	西市村曹家村	10	400	320	320
18355	丹阳	西市村陈家村	10	200	160	160
18356	丹阳	西市村大毕庄	10	200	38	38
18357	丹阳	西市村大毕庄西	10	200	32	32
18358	丹阳	西市村地藏王	10	400	130	130
18359	丹阳	西市村东毕庄	10	100	18	18
18360	丹阳	西市村囤市村	10	200	117	117
18361	丹阳	西市村囤市西	10	100	58	58
18362	丹阳	西市村葛店村	10	50	16	16
18363	丹阳	西市村葛家村	10	100	24	24
18364	丹阳	西市村葛四郎	10	100	49	49
18365	丹阳	西市村沟头村	10	100	69	69
18366	丹阳	西市村荷家村	10	100	80	80

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18367	丹阳	西市村后焦村	10	400	221	221
18368	丹阳	西市村后巷村	10	400	126	126
18369	丹阳	西市村后圩村	10	200	27	27
18370	丹阳	西市村江家村	10	100	1	1
18371	丹阳	西市村芦家村	10	400	225	225
18372	丹阳	西市村陆房村	10	200	36	36
18373	丹阳	西市村陆房村西配变	10	200	21	21
18374	丹阳	西市村钱家村	10	200	123	123
18375	丹阳	西市村前圩东	10	315	71	71
18376	丹阳	西市村雀杆下	10	200	119	119
18377	丹阳	西市村三官塘	10	200	42	42
18378	丹阳	西市村上阳塘	10	400	249	249
18379	丹阳	西市村沈家村	10	400	260	260
18380	丹阳	西市村生官村	10	400	238	238
18381	丹阳	西市村拾房村	10	100	59	59
18382	丹阳	西市村塘里村	10	100	2	2
18383	丹阳	西市村塘田里	10	100	80	80
18384	丹阳	西市村塘巷里	10	400	210	210
18385	丹阳	西市村塘巷西	10	200	125	125
18386	丹阳	西市村唐家村	10	200	1	1
18387	丹阳	西市村小王村	10	400	133	133
18388	丹阳	西市村小庄村	10	200	42	42
18389	丹阳	西市村小庄西	10	200	108	108
18390	丹阳	西市村徐巷村	10	200	137	137

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18391	丹阳	西市村徐巷村西	10	200	153	153
18392	丹阳	西市村窑头村	10	160	32	32
18393	丹阳	西市村袁家村	10	200	127	127
18394	丹阳	西市村朱家村	10	200	113	113
18395	丹阳	西市村朱婆塘	10	200	91	91
18396	丹阳	西市村芮家村	10	160	28	28
18397	丹阳	西丝住宅变	10	400	320	320
18398	丹阳	西塘头后	10	400	216	216
18399	丹阳	西头庄	10	100	15	15
18400	丹阳	西王村	10	200	60	60
18401	丹阳	西下琴	10	400	161	161
18402	丹阳	西下琴前	10	200	132	132
18403	丹阳	西杨村	10	400	201	201
18404	丹阳	西尧村	10	400	307	307
18405	丹阳	西尧沟西	10	200	61	61
18406	丹阳	西野田	10	200	104	104
18407	丹阳	西野田北	10	200	98	98
18408	丹阳	西野田变	10	200	160	160
18409	丹阳	西野田西	10	200	146	146
18410	丹阳	西苑公寓 1#	10	315	252	252
18411	丹阳	西苑公寓 2#	10	315	252	252
18412	丹阳	西苑人家 1#	10	630	504	504
18413	丹阳	西苑人家 2#	10	630	504	504
18414	丹阳	西周	10	400	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18415	丹阳	西周南	10	400	311	311
18416	丹阳	西周西变	10	200	160	160
18417	丹阳	西庄	10	400	320	320
18418	丹阳	西庄北	10	200	160	160
18419	丹阳	西庄村变	10	400	191	191
18420	丹阳	西庄东	10	400	263	263
18421	丹阳	西庄站	10	200	160	160
18422	丹阳	西茆东	10	400	95	95
18423	丹阳	西茆东 2#	10	400	320	320
18424	丹阳	西茆南	10	400	152	152
18425	丹阳	西茆西	10	400	86	86
18426	丹阳	西茆站	10	250	193	193
18427	丹阳	霞庄西	10	400	320	320
18428	丹阳	下蔡北	10	400	288	288
18429	丹阳	下蔡村	10	200	137	137
18430	丹阳	下蔡东	10	400	290	290
18431	丹阳	下蔡南	10	200	160	160
18432	丹阳	下场	10	200	117	117
18433	丹阳	下长段	10	400	297	297
18434	丹阳	下长段北	10	400	41	41
18435	丹阳	下长段东	10	400	199	199
18436	丹阳	下陈庄	10	400	99	99
18437	丹阳	下村北	10	400	320	320
18438	丹阳	下村河北	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18439	丹阳	下店村北	10	400	320	320
18440	丹阳	下干头	10	400	204	204
18441	丹阳	下岗桥	10	400	320	320
18442	丹阳	下岗桥 1#单	10	100	80	80
18443	丹阳	下岗桥西	10	400	320	320
18444	丹阳	下祁村综合变	10	400	320	320
18445	丹阳	下祁王家村	10	400	320	320
18446	丹阳	下祁王家西	10	500	400	400
18447	丹阳	下祁王家西 2#箱变	10	630	504	504
18448	丹阳	下祁吴家北综合变	10	400	288	288
18449	丹阳	下祁吴家村综合变	10	400	247	247
18450	丹阳	下祁五队	10	400	320	320
18451	丹阳	下祁新村综合变	10	400	320	320
18452	丹阳	下祁朱家村综合变	10	200	82	82
18453	丹阳	下琴村	10	400	297	297
18454	丹阳	下琴村委变	10	400	213	213
18455	丹阳	下琴东变	10	400	320	320
18456	丹阳	下琴排涝站	10	200	160	160
18457	丹阳	下琴七队	10	400	139	139
18458	丹阳	下琴桥	10	200	160	160
18459	丹阳	下琴西站	10	100	80	80
18460	丹阳	下琴站	10	200	160	160
18461	丹阳	下息桥	10	400	320	320
18462	丹阳	下园变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18463	丹阳	下栅口西	10	200	149	149
18464	丹阳	下庄	10	400	320	320
18465	丹阳	下蒯北	10	200	32	32
18466	丹阳	下邳村	10	200	51	51
18467	丹阳	下邳村南	10	200	42	42
18468	丹阳	下邳村庄上	10	400	309	309
18469	丹阳	下邳东	10	200	86	86
18470	丹阳	下邳苗木	10	400	320	320
18471	丹阳	下邳农业	10	400	320	320
18472	丹阳	夏港	10	400	276	276
18473	丹阳	夏家	10	400	292	292
18474	丹阳	夏家-后府线	10	400	320	320
18475	丹阳	夏家 2#	10	400	320	320
18476	丹阳	夏家北	10	400	168	168
18477	丹阳	夏家北变	10	400	212	212
18478	丹阳	夏家变	10	400	235	235
18479	丹阳	夏家村	10	80	64	64
18480	丹阳	夏家村变	10	400	164	164
18481	丹阳	夏家后	10	400	295	295
18482	丹阳	夏家口电站	10	400	320	320
18483	丹阳	夏家南	10	200	160	160
18484	丹阳	夏南村变	10	400	233	233
18485	丹阳	夏士村	10	400	199	199
18486	丹阳	夏士电站	10	200	132	132

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18487	丹阳	夏士东	10	200	133	133
18488	丹阳	夏士一队	10	400	320	320
18489	丹阳	夏氏甲变	10	200	48	48
18490	丹阳	夏氏甲东	10	400	173	173
18491	丹阳	贤桥里 1#配电室 1#变	10	800	640	640
18492	丹阳	贤桥里 1#配电室 2#变	10	800	640	640
18493	丹阳	贤桥里 1#配电室 3#变	10	800	640	640
18494	丹阳	贤桥里 1#配电室 4#变	10	800	640	640
18495	丹阳	香草东	10	400	302	302
18496	丹阳	香草南	10	100	19	19
18497	丹阳	香草西	10	200	115	115
18498	丹阳	香草新村 01	10	400	320	320
18499	丹阳	香草新村 02	10	400	320	320
18500	丹阳	香草新村 1#东	10	500	400	400
18501	丹阳	香草新村 3#变	10	400	320	320
18502	丹阳	香草新村 4#	10	250	200	200
18503	丹阳	香草新村 5#	10	200	160	160
18504	丹阳	香草新村 6#	10	200	160	160
18505	丹阳	香草新村 7#	10	200	160	160
18506	丹阳	香草新村后 1#	10	400	320	320
18507	丹阳	香草新村后 2#	10	400	320	320
18508	丹阳	香草新村后 3#	10	200	160	160
18509	丹阳	香草新村后 4#	10	200	160	160
18510	丹阳	香草新村后 5#	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18511	丹阳	香草新村后 6#	10	400	320	320
18512	丹阳	香草苑 1#	10	630	504	504
18513	丹阳	香草苑 2#	10	500	400	400
18514	丹阳	香草苑 3#	10	630	504	504
18515	丹阳	香草苑 4#	10	500	400	400
18516	丹阳	香樟苑 1#	10	630	504	504
18517	丹阳	香樟苑 2#	10	630	504	504
18518	丹阳	香樟苑 3#	10	630	504	504
18519	丹阳	香樟苑 4#	10	630	504	504
18520	丹阳	香樟苑 5#	10	630	504	504
18521	丹阳	香樟苑 6#	10	630	504	504
18522	丹阳	香樟苑 7#	10	630	504	504
18523	丹阳	祥里北葛村	10	200	109	109
18524	丹阳	祥里北站	10	200	160	160
18525	丹阳	祥里村车垛桥	10	200	110	110
18526	丹阳	祥里村大葛村	10	200	147	147
18527	丹阳	祥里村大祥里	10	400	12	12
18528	丹阳	祥里村江甲村	10	200	121	121
18529	丹阳	祥里村吴家村	10	400	138	138
18530	丹阳	祥里村祥里大队	10	200	127	127
18531	丹阳	祥里村新丰村	10	400	102	102
18532	丹阳	祥里大步湾	10	400	110	110
18533	丹阳	祥里东介庄	10	200	136	136
18534	丹阳	祥里楼下村变	10	200	17	17

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18535	丹阳	祥里南葛村	10	200	90	90
18536	丹阳	祥奈	10	400	320	320
18537	丹阳	祥奈 2#	10	630	504	504
18538	丹阳	项家村变	10	400	282	282
18539	丹阳	巷井	10	200	15	15
18540	丹阳	巷南	10	200	121	121
18541	丹阳	向阳村	10	400	291	291
18542	丹阳	向阳河	10	400	320	320
18543	丹阳	向阳河桥	10	400	320	320
18544	丹阳	萧家村册塘电站	10	100	80	80
18545	丹阳	萧家村榨沟桥西	10	200	144	144
18546	丹阳	萧家中 500kVA	10	500	170	170
18547	丹阳	晓光村	10	400	320	320
18548	丹阳	晓丽桥南	10	400	268	268
18549	丹阳	晓星村北	10	400	320	320
18550	丹阳	晓星村东	10	400	320	320
18551	丹阳	晓星村东 1#	10	400	320	320
18552	丹阳	晓星村蒋家	10	400	320	320
18553	丹阳	晓星村南变	10	400	320	320
18554	丹阳	晓星村前	10	400	320	320
18555	丹阳	晓星村前 1#	10	630	504	504
18556	丹阳	晓星村西	10	400	320	320
18557	丹阳	晓星村晓星	10	400	320	320
18558	丹阳	晓星村中	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18559	丹阳	晓星村睦家	10	400	320	320
18560	丹阳	晓星村睦家东	10	400	320	320
18561	丹阳	晓星罗家村	10	400	298	298
18562	丹阳	晓星王家	10	400	320	320
18563	丹阳	晓星王家村南	10	400	320	320
18564	丹阳	晓星新村	10	400	320	320
18565	丹阳	晓星新村南	10	400	320	320
18566	丹阳	晓星站	10	400	320	320
18567	丹阳	晓星睦家南	10	400	320	320
18568	丹阳	晓墟村	10	400	320	320
18569	丹阳	晓墟刘家西	10	400	320	320
18570	丹阳	晓墟刘家中	10	400	320	320
18571	丹阳	晓墟七纬路南	10	630	419	419
18572	丹阳	晓墟新村北	10	400	320	320
18573	丹阳	晓墟新村南	10	400	320	320
18574	丹阳	晓墟新村西	10	630	504	504
18575	丹阳	晓庄村	10	400	320	320
18576	丹阳	小坝头	10	400	231	231
18577	丹阳	小包舍	10	200	26	26
18578	丹阳	小柴家	10	200	127	127
18579	丹阳	小陈家村	10	200	97	97
18580	丹阳	小陈山	10	400	233	233
18581	丹阳	小村上	10	200	58	58
18582	丹阳	小村上变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18583	丹阳	小戴村	10	400	265	265
18584	丹阳	小定船	10	400	320	320
18585	丹阳	小定船 2#	10	400	320	320
18586	丹阳	小东门广场箱变 1#变	10	160	128	128
18587	丹阳	小坟村	10	200	142	142
18588	丹阳	小坟头	10	200	82	82
18589	丹阳	小贡村	10	200	109	109
18590	丹阳	小贡许家村	10	200	160	160
18591	丹阳	小杭村变	10	400	176	176
18592	丹阳	小河头	10	400	278	278
18593	丹阳	小后庄	10	200	24	24
18594	丹阳	小后庄东	10	200	102	102
18595	丹阳	小华周家	10	100	3	3
18596	丹阳	小加井	10	200	47	47
18597	丹阳	小街里西	10	400	281	281
18598	丹阳	小街里综合变	10	400	284	284
18599	丹阳	小康家村变	10	400	320	320
18600	丹阳	小刘村 1#变	10	50	40	40
18601	丹阳	小刘村 2#	10	400	287	287
18602	丹阳	小刘村 3#	10	50	40	40
18603	丹阳	小刘村变	10	400	216	216
18604	丹阳	小马场	10	100	14	14
18605	丹阳	小马场 1#电站综合变	10	315	252	252
18606	丹阳	小马场 2#变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18607	丹阳	小马庄	10	400	320	320
18608	丹阳	小毛村	10	400	239	239
18609	丹阳	小南门公用	10	400	320	320
18610	丹阳	小聂家北	10	200	160	160
18611	丹阳	小牛场 1#	10	400	320	320
18612	丹阳	小牛场 2#	10	400	320	320
18613	丹阳	小潘村	10	400	254	254
18614	丹阳	小潘家	10	100	15	15
18615	丹阳	小潘元	10	400	207	207
18616	丹阳	小其林	10	400	261	261
18617	丹阳	小戎家村	10	200	146	146
18618	丹阳	小汝村	10	200	36	36
18619	丹阳	小山村	10	160	82	82
18620	丹阳	小商品市场 500kVA	10	500	400	400
18621	丹阳	小沈甲	10	400	255	255
18622	丹阳	小沈甲南	10	400	297	297
18623	丹阳	小沈甲西	10	400	200	200
18624	丹阳	小沈士	10	100	46	46
18625	丹阳	小沈士东	10	100	4	4
18626	丹阳	小慎家村	10	400	320	320
18627	丹阳	小孙家综合变	10	400	320	320
18628	丹阳	小汤西站	10	200	160	160
18629	丹阳	小塘西变	10	200	69	69
18630	丹阳	小塘西南	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18631	丹阳	小汪东	10	500	400	400
18632	丹阳	小汪东南	10	400	320	320
18633	丹阳	小汪家	10	400	291	291
18634	丹阳	小汪家 2#	10	400	320	320
18635	丹阳	小汪家北	10	200	160	160
18636	丹阳	小汪家东 2#	10	400	264	264
18637	丹阳	小汪南	10	200	89	89
18638	丹阳	小汪前	10	200	160	160
18639	丹阳	小王村	10	200	118	118
18640	丹阳	小王家	10	400	320	320
18641	丹阳	小韦蒋潘	10	200	160	160
18642	丹阳	小吴塘村变	10	100	48	48
18643	丹阳	小西泊变	10	200	122	122
18644	丹阳	小西里西	10	200	122	122
18645	丹阳	小西茆	10	400	178	178
18646	丹阳	小祥里	10	200	43	43
18647	丹阳	小严甲村	10	200	0	0
18648	丹阳	小杨树塘	10	400	273	273
18649	丹阳	小尹甲	10	400	71	71
18650	丹阳	小于庄	10	200	1	1
18651	丹阳	小园塘	10	400	277	277
18652	丹阳	小张家东	10	400	320	320
18653	丹阳	小张家箱变	10	630	504	504
18654	丹阳	小朱巷变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18655	丹阳	小庄 4 号	10	200	30	30
18656	丹阳	小庄村	10	200	55	55
18657	丹阳	小庄村 2#	10	400	320	320
18658	丹阳	小庄村变	10	200	160	160
18659	丹阳	小庄村配变	10	200	82	82
18660	丹阳	小庄村综合变	10	400	320	320
18661	丹阳	小庄沟	10	200	110	110
18662	丹阳	小庄沟北配变	10	200	160	160
18663	丹阳	小庄里	10	200	149	149
18664	丹阳	小庄里北	10	400	255	255
18665	丹阳	小庄里变	10	200	160	160
18666	丹阳	小庄里南综合变	10	400	207	207
18667	丹阳	小庄里西	10	400	290	290
18668	丹阳	小庄尚村	10	200	160	160
18669	丹阳	小圩南	10	200	160	160
18670	丹阳	小睦巷变	10	400	221	221
18671	丹阳	校场弄变	10	400	320	320
18672	丹阳	校工公用	10	400	320	320
18673	丹阳	肖家北	10	400	320	320
18674	丹阳	肖家村配变	10	200	122	122
18675	丹阳	肖家东	10	250	147	147
18676	丹阳	肖家后	10	200	5	5
18677	丹阳	肖梁产业园 2#	10	400	320	320
18678	丹阳	肖梁东	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18679	丹阳	肖梁河北	10	400	320	320
18680	丹阳	肖梁河南	10	400	320	320
18681	丹阳	斜桥公用	10	400	320	320
18682	丹阳	谢家村变	10	200	57	57
18683	丹阳	谢家村西	10	200	132	132
18684	丹阳	谢甲村	10	200	160	160
18685	丹阳	谢甲西	10	400	76	76
18686	丹阳	谢庄北	10	400	252	252
18687	丹阳	谢庄村	10	400	190	190
18688	丹阳	谢庄南	10	400	260	260
18689	丹阳	谢庄西	10	400	292	292
18690	丹阳	欣兴街	10	400	320	320
18691	丹阳	欣兴街 2#	10	400	320	320
18692	丹阳	辛巷公用变	10	400	320	320
18693	丹阳	新岸	10	200	141	141
18694	丹阳	新岸 2#	10	400	320	320
18695	丹阳	新城市公寓	10	200	160	160
18696	丹阳	新村一队东	10	200	160	160
18697	丹阳	新二村 2#	10	400	320	320
18698	丹阳	新二村 3#	10	200	160	160
18699	丹阳	新丰车站西	10	200	117	117
18700	丹阳	新丰村后湾村	10	400	288	288
18701	丹阳	新丰村前湾村	10	200	84	84
18702	丹阳	新丰公用	10	400	298	298

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18703	丹阳	新丰街	10	400	320	320
18704	丹阳	新丰桥北	10	200	160	160
18705	丹阳	新丰徐北	10	200	127	127
18706	丹阳	新丰站变	10	200	160	160
18707	丹阳	新港路	10	400	320	320
18708	丹阳	新光	10	400	320	320
18709	丹阳	新光北	10	315	0	0
18710	丹阳	新光南	10	400	320	320
18711	丹阳	新光张甲 3 队	10	200	0	0
18712	丹阳	新光张甲东	10	400	288	288
18713	丹阳	新河变	10	200	30	30
18714	丹阳	新河电站	10	100	80	80
18715	丹阳	新河电站综合变	10	200	160	160
18716	丹阳	新河水站	10	50	40	40
18717	丹阳	新洪变	10	400	320	320
18718	丹阳	新洪变 2#	10	400	320	320
18719	丹阳	新胡北	10	200	65	65
18720	丹阳	新胡村 2#	10	400	320	320
18721	丹阳	新华书店	10	200	160	160
18722	丹阳	新家园 1#	10	200	160	160
18723	丹阳	新家园 2#	10	400	320	320
18724	丹阳	新家园 3#	10	400	320	320
18725	丹阳	新家园 4#	10	200	160	160
18726	丹阳	新家园 5#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18727	丹阳	新家园 6#	10	315	252	252
18728	丹阳	新家园北	10	1000	800	800
18729	丹阳	新家园南	10	1000	800	800
18730	丹阳	新建村	10	200	38	38
18731	丹阳	新街变	10	400	170	170
18732	丹阳	新街村	10	400	148	148
18733	丹阳	新街东	10	400	320	320
18734	丹阳	新锦苑城 1#配电房 1#变	10	800	640	640
18735	丹阳	新锦苑城 1#配电房 2#变	10	800	640	640
18736	丹阳	新锦苑城 1#配电房 3#变	10	800	640	640
18737	丹阳	新康家园 1#配电室 1#变	10	800	640	640
18738	丹阳	新康家园 1#配电室 2#变	10	800	640	640
18739	丹阳	新康家园 1#配电室 3#变	10	800	640	640
18740	丹阳	新康家园 1#配电室 4#变	10	800	640	640
18741	丹阳	新陵村	10	400	133	133
18742	丹阳	新陵东庄西	10	200	61	61
18743	丹阳	新陵西	10	400	303	303
18744	丹阳	新陵小庄	10	400	248	248
18745	丹阳	新陵小庄北	10	400	139	139
18746	丹阳	新陵小庄西	10	400	256	256
18747	丹阳	新陵姚家配变	10	100	13	13
18748	丹阳	新庙村委	10	200	160	160
18749	丹阳	新庙东	10	200	87	87
18750	丹阳	新民村北	10	400	308	308

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18751	丹阳	新民大厦公用	10	500	400	400
18752	丹阳	新民东路箱变	10	400	320	320
18753	丹阳	新民东洋桥村	10	200	132	132
18754	丹阳	新民路居民区	10	400	320	320
18755	丹阳	新民彭家北	10	400	246	246
18756	丹阳	新民彭家村	10	400	301	301
18757	丹阳	新民戎家村	10	400	232	232
18758	丹阳	新民戎家东	10	200	144	144
18759	丹阳	新民水站	10	200	160	160
18760	丹阳	新民谭家	10	200	116	116
18761	丹阳	新民新民村	10	400	320	320
18762	丹阳	新民新民西	10	400	279	279
18763	丹阳	新民虞家北	10	200	4	4
18764	丹阳	新民虞家村	10	400	45	45
18765	丹阳	新民虞家东	10	400	191	191
18766	丹阳	新民虞家南	10	200	86	86
18767	丹阳	新民站	10	400	277	277
18768	丹阳	新民中	10	400	306	306
18769	丹阳	新南村川门村川门变	10	400	320	320
18770	丹阳	新南村红五月村查家村	10	400	245	245
18771	丹阳	新南村红五月村红五月	10	400	320	320
18772	丹阳	新南村红五月村孙家村变	10	400	308	308
18773	丹阳	新农村新农	10	400	307	307
18774	丹阳	新农水站	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18775	丹阳	新弄	10	400	305	305
18776	丹阳	新弄村 2#	10	400	320	320
18777	丹阳	新弄里 1#箱变 100KVA	10	400	320	320
18778	丹阳	新弄里 2#箱变 500KVA	10	500	400	400
18779	丹阳	新弄里 3#箱变 400KVA	10	400	320	320
18780	丹阳	新弄南	10	400	213	213
18781	丹阳	新弄小学	10	200	140	140
18782	丹阳	新弄站	10	400	320	320
18783	丹阳	新桥北八圩埭	10	400	320	320
18784	丹阳	新桥北七圩埭	10	400	320	320
18785	丹阳	新桥北七圩埭 2#	10	400	320	320
18786	丹阳	新桥北扬家坝	10	400	320	320
18787	丹阳	新桥北扬家坝东	10	400	320	320
18788	丹阳	新桥滨江村江滨村陈家墙门变	10	200	125	125
18789	丹阳	新桥查家南	10	400	250	250
18790	丹阳	新桥长春村腰沟村腰沟南	10	400	320	320
18791	丹阳	新桥长春腰沟村腰沟后变	10	400	320	320
18792	丹阳	新桥长埭东	10	400	303	303
18793	丹阳	新桥陈家	10	400	320	320
18794	丹阳	新桥春晓楼	10	400	320	320
18795	丹阳	新桥春晖小区 1#变	10	500	400	400
18796	丹阳	新桥村蒋家村变	10	400	320	320
18797	丹阳	新桥村农科队	10	400	320	320
18798	丹阳	新桥村委会	10	400	240	240

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18799	丹阳	新桥村新桥	10	500	400	400
18800	丹阳	新桥村杨家坝	10	400	320	320
18801	丹阳	新桥复兴路	10	400	320	320
18802	丹阳	新桥复兴路 2#	10	630	504	504
18803	丹阳	新桥高家村	10	400	320	320
18804	丹阳	新桥高楼村	10	250	190	190
18805	丹阳	新桥工业园 3#	10	630	390	390
18806	丹阳	新桥供电所 2#	10	400	320	320
18807	丹阳	新桥供电所 4#配变	10	400	320	320
18808	丹阳	新桥供电所 5#公用	10	400	320	320
18809	丹阳	新桥古巷七队	10	400	277	277
18810	丹阳	新桥古巷十三队	10	400	320	320
18811	丹阳	新桥顾家岸东	10	400	320	320
18812	丹阳	新桥顾家岸西	10	200	160	160
18813	丹阳	新桥河南七圩埭	10	400	320	320
18814	丹阳	新桥集镇财政所公变	10	400	320	320
18815	丹阳	新桥集镇农贸市场变	10	400	320	320
18816	丹阳	新桥建新路	10	400	320	320
18817	丹阳	新桥界港东箱变	10	630	504	504
18818	丹阳	新桥金桥祝家庄	10	630	504	504
18819	丹阳	新桥老街	10	400	320	320
18820	丹阳	新桥林家桥 11 队	10	200	160	160
18821	丹阳	新桥林家桥村	10	400	287	287
18822	丹阳	新桥林家桥南	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18823	丹阳	新桥马四河变	10	400	320	320
18824	丹阳	新桥孟家塘变	10	400	320	320
18825	丹阳	新桥南陈家里	10	400	214	214
18826	丹阳	新桥南十六圩埭	10	400	320	320
18827	丹阳	新桥南小区	10	400	320	320
18828	丹阳	新桥农贸市场北箱变	10	630	504	504
18829	丹阳	新桥农贸市场南	10	200	160	160
18830	丹阳	新桥农民公寓南变	10	400	320	320
18831	丹阳	新桥前花园里	10	400	204	204
18832	丹阳	新桥前六圩埭	10	400	320	320
18833	丹阳	新桥群楼3区变	10	400	320	320
18834	丹阳	新桥群楼村	10	400	158	158
18835	丹阳	新桥群楼六队变	10	200	160	160
18836	丹阳	新桥群楼十三队	10	400	310	310
18837	丹阳	新桥群益新村北	10	400	320	320
18838	丹阳	新桥戎家村变	10	400	320	320
18839	丹阳	新桥十一组	10	400	320	320
18840	丹阳	新桥食品站变	10	500	400	400
18841	丹阳	新桥汤家湾配变	10	200	160	160
18842	丹阳	新桥唐家村	10	400	320	320
18843	丹阳	新桥唐家村东	10	400	320	320
18844	丹阳	新桥土管所	10	400	320	320
18845	丹阳	新桥土管所2#	10	400	320	320
18846	丹阳	新桥为民路	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18847	丹阳	新桥物流	10	400	320	320
18848	丹阳	新桥小杨家村配变	10	400	320	320
18849	丹阳	新桥新巷上河头西	10	400	320	320
18850	丹阳	新桥杨家坝南	10	400	320	320
18851	丹阳	新桥杨三圩	10	400	295	295
18852	丹阳	新桥腰沟 6 组	10	200	160	160
18853	丹阳	新桥腰沟新村	10	400	320	320
18854	丹阳	新桥腰通山	10	400	124	124
18855	丹阳	新桥姚家弄二队北	10	400	320	320
18856	丹阳	新桥游乐场变	10	400	320	320
18857	丹阳	新桥闸桥村长埭	10	400	320	320
18858	丹阳	新桥闸桥村闸桥	10	400	320	320
18859	丹阳	新桥闸站 1#	10	400	320	320
18860	丹阳	新桥闸站 2#	10	400	320	320
18861	丹阳	新桥站马坝变	10	400	320	320
18862	丹阳	新桥张家埭大队	10	400	281	281
18863	丹阳	新桥中心北路变	10	400	239	239
18864	丹阳	新桥中心工业园	10	400	320	320
18865	丹阳	新桥中行变	10	400	320	320
18866	丹阳	新区人家 1#配电房 1#变	10	1000	800	800
18867	丹阳	新区人家 2#配电房 1#变	10	1000	800	800
18868	丹阳	新世纪工业园东	10	400	320	320
18869	丹阳	新世纪花园 1#	10	500	400	400
18870	丹阳	新世纪花园 2#	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18871	丹阳	新世纪花园 3#	10	315	252	252
18872	丹阳	新世纪花园 4#	10	500	400	400
18873	丹阳	新世纪花园 5#	10	1250	1000	1000
18874	丹阳	新世纪花园 7#	10	1250	1000	1000
18875	丹阳	新塘村变	10	400	308	308
18876	丹阳	新塘西	10	200	160	160
18877	丹阳	新天地 1#配电室 1#变	10	800	640	640
18878	丹阳	新天地 1#配电室 2#变	10	800	640	640
18879	丹阳	新天地 1#配电室 3#变	10	800	640	640
18880	丹阳	新天地 1#配电室 4#变	10	800	640	640
18881	丹阳	新天地 2#配电室 1#变	10	800	640	640
18882	丹阳	新天地 2#配电室 2#变	10	800	640	640
18883	丹阳	新天地 2#配电室 3#变	10	800	640	640
18884	丹阳	新天地 2#配电室 4#变	10	800	640	640
18885	丹阳	新屯村变	10	400	320	320
18886	丹阳	新万宝路 2#	10	400	320	320
18887	丹阳	新万宝路公用	10	630	504	504
18888	丹阳	新万新村 1#	10	400	320	320
18889	丹阳	新旺庄	10	400	198	198
18890	丹阳	新屋里	10	200	99	99
18891	丹阳	新屋里东	10	200	160	160
18892	丹阳	新香草苑 01	10	1000	800	800
18893	丹阳	新香草苑 02	10	800	640	640
18894	丹阳	新香草苑 03	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18895	丹阳	新香草苑 1#	10	630	504	504
18896	丹阳	新香草苑 2#	10	630	504	504
18897	丹阳	新香草苑 3#	10	630	504	504
18898	丹阳	新香草苑 4#	10	500	400	400
18899	丹阳	新香草苑配电房 04	10	1000	800	800
18900	丹阳	新巷村	10	200	48	48
18901	丹阳	新巷村变	10	400	221	221
18902	丹阳	新新家园 1#	10	500	400	400
18903	丹阳	新新家园 2#	10	630	504	504
18904	丹阳	新新家园 3#	10	630	504	504
18905	丹阳	新新家园 4#	10	630	504	504
18906	丹阳	新新家园 5#	10	630	504	504
18907	丹阳	新新家园 6#	10	500	400	400
18908	丹阳	新新家园 7#	10	500	400	400
18909	丹阳	新新家园配电室 1#	10	800	640	640
18910	丹阳	新新家园配电室 2#	10	1000	800	800
18911	丹阳	新兴	10	200	160	160
18912	丹阳	新镇北路	10	400	320	320
18913	丹阳	新镇北路 2#	10	400	320	320
18914	丹阳	新镇北路 3#	10	400	320	320
18915	丹阳	新镇街	10	315	252	252
18916	丹阳	新镇南路 2#变	10	250	200	200
18917	丹阳	新镇南路 3#变	10	400	320	320
18918	丹阳	新镇南路变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18919	丹阳	新中村	10	200	96	96
18920	丹阳	新中村变	10	400	320	320
18921	丹阳	新中里南 2#	10	400	309	309
18922	丹阳	新庄变	10	200	60	60
18923	丹阳	新庄叉河口变	10	200	116	116
18924	丹阳	新庄储庄村	10	400	271	271
18925	丹阳	新庄村委	10	400	320	320
18926	丹阳	新庄村新庄	10	400	271	271
18927	丹阳	新庄东变	10	400	320	320
18928	丹阳	新庄董甲村	10	400	255	255
18929	丹阳	新庄后马场	10	200	160	160
18930	丹阳	新庄江甲村	10	400	219	219
18931	丹阳	新庄老夏家村	10	400	292	292
18932	丹阳	新庄老夏家村南	10	400	178	178
18933	丹阳	新庄老庄村	10	400	218	218
18934	丹阳	新庄里	10	400	104	104
18935	丹阳	新庄路	10	400	320	320
18936	丹阳	新庄马场村	10	200	111	111
18937	丹阳	新庄马场南	10	400	320	320
18938	丹阳	新庄迈桥村	10	200	160	160
18939	丹阳	新庄前新塘村	10	100	5	5
18940	丹阳	新庄王师岸北	10	200	137	137
18941	丹阳	新庄王师岸村	10	400	225	225
18942	丹阳	新庄王师岸西	10	200	106	106

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18943	丹阳	新庄王师岸新村	10	200	90	90
18944	丹阳	新庄西	10	400	320	320
18945	丹阳	新庄下坝村变	10	100	80	80
18946	丹阳	新庄新塘村	10	400	304	304
18947	丹阳	新庄杨甲村	10	200	105	105
18948	丹阳	新庄周巷坝	10	200	144	144
18949	丹阳	信达国际 1#配电房 1#变	10	800	640	640
18950	丹阳	信达国际 1#配电房 2#变	10	800	640	640
18951	丹阳	信达国际 1#配电房 3#变	10	800	640	640
18952	丹阳	信达国际 1#配电房 4#变	10	800	640	640
18953	丹阳	信达国际 2#配电房 1#变	10	800	640	640
18954	丹阳	信达国际 2#配电房 2#变	10	800	640	640
18955	丹阳	信达国际 2#配电房 3#变	10	800	640	640
18956	丹阳	信达国际 2#配电房 4#变	10	800	640	640
18957	丹阳	信达国际 3#配电房 1#变	10	630	504	504
18958	丹阳	信达国际 3#配电房 2#变	10	630	504	504
18959	丹阳	信达国际 3#配电房 3#变	10	630	504	504
18960	丹阳	信达国际 3#配电房 4#变	10	630	504	504
18961	丹阳	信达国际 4#配电房 1#变	10	800	640	640
18962	丹阳	信达国际 4#配电房 2#变	10	800	640	640
18963	丹阳	信达国际 4#配电房 3#变	10	800	640	640
18964	丹阳	信达国际 4#配电房 4#变	10	800	640	640
18965	丹阳	信达国际 5#配电房 1#变	10	630	504	504
18966	丹阳	信达国际 5#配电房 2#变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18967	丹阳	信达国际 5#配电房 3#变	10	630	504	504
18968	丹阳	信达国际 5#配电房 4#变	10	630	504	504
18969	丹阳	信达国际二期 1#配电室 1#变	10	800	640	640
18970	丹阳	信达国际二期 1#配电室 3#变	10	800	640	640
18971	丹阳	信达国际二期 2#配电室 1#变	10	800	640	640
18972	丹阳	信达国际二期 2#配电室 2#变	10	800	640	640
18973	丹阳	信达国际二期 3#配电室 1#变	10	800	640	640
18974	丹阳	信达国际二期 3#配电室 2#变	10	800	640	640
18975	丹阳	信达国际二期 3#配电室 3#变	10	800	640	640
18976	丹阳	信达国际二期 3#配电室 4#变	10	800	640	640
18977	丹阳	信达国际二期 4#配电室 1#变	10	800	640	640
18978	丹阳	信达国际二期 4#配电室 2#变	10	800	640	640
18979	丹阳	信达国际二期 4#配电室 3#变	10	800	640	640
18980	丹阳	信达国际二期 4#配电室 4#变	10	800	640	640
18981	丹阳	信达国际二期 5#配电室 1#变	10	800	640	640
18982	丹阳	信达国际二期 5#配电室 2#变	10	800	640	640
18983	丹阳	信达国际二期 5#配电室 3#变	10	800	640	640
18984	丹阳	信达国际二期 5#配电室 4#变	10	800	640	640
18985	丹阳	星火北路	10	400	320	320
18986	丹阳	星火村柯家村	10	200	160	160
18987	丹阳	星火村星火	10	400	320	320
18988	丹阳	星火村星火北	10	400	320	320
18989	丹阳	星火村星火南	10	400	320	320
18990	丹阳	兴皇花园箱变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
18991	丹阳	兴皇新村	10	400	320	320
18992	丹阳	兴皇新村 2#	10	200	160	160
18993	丹阳	兴皇新村 3#	10	400	310	310
18994	丹阳	兴隆园 2#	10	400	320	320
18995	丹阳	兴隆园 3#	10	400	320	320
18996	丹阳	兴隆园 4#	10	400	320	320
18997	丹阳	兴隆园公用	10	400	320	320
18998	丹阳	兴业路二建	10	400	286	286
18999	丹阳	兴业路公用	10	315	252	252
19000	丹阳	行宫村许甲	10	200	160	160
19001	丹阳	行宫集镇行鑫港	10	400	320	320
19002	丹阳	行宫集镇永昌西路	10	400	320	320
19003	丹阳	行宫集镇永新	10	400	88	88
19004	丹阳	行宫集镇邮政	10	400	320	320
19005	丹阳	行宫加油站	10	400	320	320
19006	丹阳	行宫渔场	10	400	320	320
19007	丹阳	幸福村南	10	400	320	320
19008	丹阳	幸福二区	10	400	320	320
19009	丹阳	幸福二苑	10	200	160	160
19010	丹阳	幸福花苑 10#	10	500	400	400
19011	丹阳	幸福花苑 14	10	315	252	252
19012	丹阳	幸福花苑 8#	10	500	400	400
19013	丹阳	幸福花苑 9#	10	500	400	400
19014	丹阳	幸福里 1#	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19015	丹阳	幸福里 2#	10	500	400	400
19016	丹阳	幸福里 3#	10	500	400	400
19017	丹阳	幸福里 4#	10	400	320	320
19018	丹阳	幸福里 5#	10	500	400	400
19019	丹阳	幸福里香樟苑 1#	10	500	400	400
19020	丹阳	幸福里香樟苑 2#	10	500	400	400
19021	丹阳	幸福里香樟苑 3#	10	500	400	400
19022	丹阳	幸福里香樟苑 4#	10	315	252	252
19023	丹阳	幸福楼	10	400	320	320
19024	丹阳	幸福楼 2#	10	200	160	160
19025	丹阳	幸福楼北	10	400	320	320
19026	丹阳	幸福三区配电房 1#变	10	630	504	504
19027	丹阳	幸福三区配电房 2#变	10	800	640	640
19028	丹阳	幸福小区 2#	10	400	320	320
19029	丹阳	幸福小区 4#变	10	400	320	320
19030	丹阳	幸福小区北	10	200	160	160
19031	丹阳	幸福小区公用变	10	1000	800	800
19032	丹阳	幸运来住宅	10	400	320	320
19033	丹阳	杏村	10	630	485	485
19034	丹阳	杏村北	10	400	320	320
19035	丹阳	杏村电站	10	100	80	80
19036	丹阳	杏村桥	10	400	320	320
19037	丹阳	杏村西	10	400	246	246
19038	丹阳	徐家北变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19039	丹阳	徐家村变	10	200	110	110
19040	丹阳	徐家中	10	400	198	198
19041	丹阳	徐家综合变	10	400	320	320
19042	丹阳	徐甲北变	10	400	237	237
19043	丹阳	徐甲村变	10	100	56	56
19044	丹阳	徐甲东变	10	400	310	310
19045	丹阳	徐墓里变	10	200	80	80
19046	丹阳	徐巷北	10	200	149	149
19047	丹阳	徐巷北 2#	10	400	293	293
19048	丹阳	徐巷村变	10	400	320	320
19049	丹阳	徐巷东	10	400	320	320
19050	丹阳	徐巷南箱变	10	400	269	269
19051	丹阳	徐巷排涝站 2#	10	400	320	320
19052	丹阳	徐巷西	10	400	320	320
19053	丹阳	徐巷小区 1-1-1	10	50	40	40
19054	丹阳	徐巷小区 1-1-2	10	50	40	40
19055	丹阳	徐巷小区 1-1-3	10	50	40	40
19056	丹阳	徐巷小区 2-2-1	10	50	40	40
19057	丹阳	徐巷小区 2-2-2	10	50	40	40
19058	丹阳	徐巷小区 2-2-3	10	50	40	40
19059	丹阳	徐巷小区 3-3-1	10	50	40	40
19060	丹阳	徐巷小区 3-3-2	10	50	40	40
19061	丹阳	徐巷小区 3-3-3	10	50	40	40
19062	丹阳	徐巷小区 4-4-1	10	50	40	40

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19063	丹阳	徐巷小区 4-4-2	10	50	40	40
19064	丹阳	徐巷小区 4-4-3	10	50	40	40
19065	丹阳	徐巷小区 5-5-1	10	50	40	40
19066	丹阳	徐巷小区 5-5-2	10	50	40	40
19067	丹阳	徐巷小区 5-5-3	10	50	40	40
19068	丹阳	徐巷小区 6-6-1	10	50	40	40
19069	丹阳	徐巷小区 6-6-2	10	50	40	40
19070	丹阳	徐巷小区 6-6-3	10	50	40	40
19071	丹阳	徐巷小区 7-7-1	10	50	40	40
19072	丹阳	徐巷小区 7-7-2	10	50	40	40
19073	丹阳	徐巷小区 7-7-3	10	50	40	40
19074	丹阳	徐巷小区 8-8-1	10	50	40	40
19075	丹阳	徐巷小区 8-8-2	10	50	40	40
19076	丹阳	徐巷小区 8-8-3	10	50	40	40
19077	丹阳	徐巷小区 9-9-1	10	50	40	40
19078	丹阳	徐巷小区 9-9-2	10	50	40	40
19079	丹阳	徐巷小区 9-9-3	10	50	40	40
19080	丹阳	徐巷小学 2#	10	400	320	320
19081	丹阳	徐巷小学变	10	400	300	300
19082	丹阳	徐巷中箱变	10	400	320	320
19083	丹阳	许岗新村 1#变	10	200	160	160
19084	丹阳	许岗新村 2#	10	400	320	320
19085	丹阳	许岗新村 4#	10	400	320	320
19086	丹阳	许家村变	10	400	180	180

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19087	丹阳	许家村西	10	200	54	54
19088	丹阳	许家湾	10	200	7	7
19089	丹阳	许家湾东	10	400	320	320
19090	丹阳	许甲	10	400	320	320
19091	丹阳	许甲村	10	100	6	6
19092	丹阳	许王甲北	10	250	200	200
19093	丹阳	许王甲变	10	200	160	160
19094	丹阳	许王甲西	10	400	293	293
19095	丹阳	旭日沟北	10	400	320	320
19096	丹阳	旭日沟南 2#	10	400	306	306
19097	丹阳	旭日沟配变	10	400	320	320
19098	丹阳	薛家	10	400	149	149
19099	丹阳	薛家村	10	400	202	202
19100	丹阳	薛家村 2#	10	400	78	78
19101	丹阳	薛家东	10	400	310	310
19102	丹阳	薛甲村	10	400	320	320
19103	丹阳	薛甲电站综合变	10	200	160	160
19104	丹阳	薛甲东	10	200	160	160
19105	丹阳	薛甲线风雅尚都 1#箱变	10	500	400	400
19106	丹阳	薛塔里变	10	200	72	72
19107	丹阳	薛塔里东村	10	200	127	127
19108	丹阳	薛庄大队西	10	200	160	160
19109	丹阳	薛庄站	10	100	80	80
19110	丹阳	学林雅居 1#配电房 1#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19111	丹阳	学林雅居 1#配电房 2#变	10	800	640	640
19112	丹阳	学林雅居 2#配电房 1#变	10	800	640	640
19113	丹阳	学林雅居 2#配电房 2#变	10	800	640	640
19114	丹阳	学仕苑 1#	10	400	320	320
19115	丹阳	学仕苑 2#	10	400	320	320
19116	丹阳	学仕苑 3#02002	10	400	320	320
19117	丹阳	血站公用变	10	400	320	320
19118	丹阳	押墓村	10	400	120	120
19119	丹阳	鸭子滩	10	400	217	217
19120	丹阳	亚达住宅	10	315	252	252
19121	丹阳	烟草配变	10	400	320	320
19122	丹阳	严家变	10	200	61	61
19123	丹阳	严家村	10	250	200	200
19124	丹阳	严家村综合变	10	630	504	504
19125	丹阳	严家庄	10	200	75	75
19126	丹阳	严头	10	400	223	223
19127	丹阳	严庄	10	400	320	320
19128	丹阳	延陵北门头西	10	200	160	160
19129	丹阳	延陵财政所公用箱变	10	500	400	400
19130	丹阳	延陵初级中学	10	400	320	320
19131	丹阳	延陵村九女墩	10	400	320	320
19132	丹阳	延陵大里塔北	10	200	160	160
19133	丹阳	延陵东风头	10	200	160	160
19134	丹阳	延陵东皇村王甲南	10	400	284	284

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19135	丹阳	延陵东俞庄排涝站	10	200	160	160
19136	丹阳	延陵范甲农业	10	400	320	320
19137	丹阳	延陵高桥综合变	10	400	175	175
19138	丹阳	延陵工业公司	10	400	240	240
19139	丹阳	延陵贡甲农业	10	400	320	320
19140	丹阳	延陵后庄村西变	10	200	160	160
19141	丹阳	延陵黄泥坎一队	10	400	320	320
19142	丹阳	延陵集镇昌国楼	10	400	320	320
19143	丹阳	延陵集镇大庄	10	400	320	320
19144	丹阳	延陵集镇东进市场	10	400	283	283
19145	丹阳	延陵集镇东进西路	10	400	320	320
19146	丹阳	延陵集镇东进西路 2#	10	400	320	320
19147	丹阳	延陵集镇华东	10	400	320	320
19148	丹阳	延陵集镇金化	10	315	252	252
19149	丹阳	延陵集镇农机站	10	400	320	320
19150	丹阳	延陵集镇润华	10	400	320	320
19151	丹阳	延陵集镇三力	10	500	400	400
19152	丹阳	延陵集镇太平南路	10	400	272	272
19153	丹阳	延陵集镇土管	10	400	320	320
19154	丹阳	延陵集镇土管 2#变	10	400	320	320
19155	丹阳	延陵集镇新民路	10	315	252	252
19156	丹阳	延陵集镇延西	10	400	320	320
19157	丹阳	延陵集镇医院	10	400	320	320
19158	丹阳	延陵集镇医院 2#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19159	丹阳	延陵集镇渔雷	10	200	160	160
19160	丹阳	延陵集镇振兴西路	10	400	215	215
19161	丹阳	延陵集镇中心街	10	400	280	280
19162	丹阳	延陵蒋庄排涝站	10	200	160	160
19163	丹阳	延陵进士庄	10	200	127	127
19164	丹阳	延陵景家渡北	10	200	147	147
19165	丹阳	延陵九里村季子庙 2#500kVA	10	500	260	260
19166	丹阳	延陵九里村季子庙 3#500kVA	10	500	378	378
19167	丹阳	延陵九里二村箱变	10	630	285	285
19168	丹阳	延陵九里三村箱变	10	630	462	462
19169	丹阳	延陵九里新村箱变	10	630	405	405
19170	丹阳	延陵九里一村箱变配电变压器	10	630	110	110
19171	丹阳	延陵旧县西排涝站	10	200	158	158
19172	丹阳	延陵快庄北 2#	10	200	160	160
19173	丹阳	延陵联兴村后湖村	10	200	79	79
19174	丹阳	延陵联兴村后湖村 2#	10	400	300	300
19175	丹阳	延陵联兴村幼儿园变	10	400	320	320
19176	丹阳	延陵龙珠园	10	200	115	115
19177	丹阳	延陵路灯所公用配变	10	400	320	320
19178	丹阳	延陵马场西	10	200	121	121
19179	丹阳	延陵马甲南	10	200	122	122
19180	丹阳	延陵麦东 7 队	10	200	160	160
19181	丹阳	延陵麦溪村麦溪中心校	10	400	299	299
19182	丹阳	延陵农业公司	10	400	145	145

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19183	丹阳	延陵派出所	10	400	320	320
19184	丹阳	延陵社基大队南	10	200	99	99
19185	丹阳	延陵文体中心变	10	200	160	160
19186	丹阳	延陵小吕庄东	10	200	102	102
19187	丹阳	延陵小吕庄四队	10	200	3	3
19188	丹阳	延陵小延陵	10	400	290	290
19189	丹阳	延陵新庄西配变	10	200	119	119
19190	丹阳	延陵行宫汽车站	10	400	276	276
19191	丹阳	延陵行宫小学	10	400	235	235
19192	丹阳	延陵许家北	10	200	160	160
19193	丹阳	延陵许巷北	10	200	122	122
19194	丹阳	延陵杨城桥三队	10	200	142	142
19195	丹阳	延陵窑墩	10	200	80	80
19196	丹阳	延陵姚圩南	10	200	151	151
19197	丹阳	延陵殷甲东	10	200	70	70
19198	丹阳	延陵袁洋北	10	200	151	151
19199	丹阳	延陵赵巷村牡丹沟	10	200	160	160
19200	丹阳	延陵镇安息	10	400	164	164
19201	丹阳	延陵镇安息东	10	400	198	198
19202	丹阳	延陵镇安息西	10	100	80	80
19203	丹阳	延陵镇百草园	10	400	320	320
19204	丹阳	延陵镇包甲	10	200	85	85
19205	丹阳	延陵镇宝官殿	10	200	140	140
19206	丹阳	延陵镇宝官殿南	10	200	134	134

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19207	丹阳	延陵镇宝林村岸西综合变	10	200	67	67
19208	丹阳	延陵镇宝林村宝林小站综合变	10	400	320	320
19209	丹阳	延陵镇宝林村岗下电站综合变	10	400	320	320
19210	丹阳	延陵镇宝林村杨庄北综合变	10	200	160	160
19211	丹阳	延陵镇宝林村杨庄电站综合变	10	400	320	320
19212	丹阳	延陵镇宝林村杨庄综合变	10	400	233	233
19213	丹阳	延陵镇宝林村周巷村东	10	200	156	156
19214	丹阳	延陵镇宝林村周巷西单综合变	10	30	24	24
19215	丹阳	延陵镇宝林村竹巷东综合变	10	200	107	107
19216	丹阳	延陵镇宝林村庄湖电站综合变	10	200	160	160
19217	丹阳	延陵镇宝林村庄湖南综合变	10	200	160	160
19218	丹阳	延陵镇宝林村庄湖综合变	10	400	113	113
19219	丹阳	延陵镇宝林农科	10	200	127	127
19220	丹阳	延陵镇北岗电站	10	200	160	160
19221	丹阳	延陵镇北岗南	10	200	127	127
19222	丹阳	延陵镇北岗头	10	400	139	139
19223	丹阳	延陵镇北岗中	10	100	80	80
19224	丹阳	延陵镇北里沟	10	200	93	93
19225	丹阳	延陵镇北门头	10	400	257	257
19226	丹阳	延陵镇北门头南	10	200	140	140
19227	丹阳	延陵镇北庄电站	10	200	160	160
19228	丹阳	延陵镇北庄南	10	250	200	200
19229	丹阳	延陵镇北圩庄	10	400	246	246
19230	丹阳	延陵镇北圩庄北	10	400	200	200

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19231	丹阳	延陵镇彪塘电站	10	200	160	160
19232	丹阳	延陵镇彪塘东	10	200	135	135
19233	丹阳	延陵镇宾城农科队	10	100	80	80
19234	丹阳	延陵镇宾西一队	10	400	270	270
19235	丹阳	延陵镇陈甲山电站	10	200	160	160
19236	丹阳	延陵镇大里塔	10	200	134	134
19237	丹阳	延陵镇大里塔东	10	400	240	240
19238	丹阳	延陵镇大里塔西单	10	200	132	132
19239	丹阳	延陵镇大吕北	10	200	55	55
19240	丹阳	延陵镇大吕村北岗综合变	10	200	160	160
19241	丹阳	延陵镇大吕村大吕东单综合变	10	200	101	101
19242	丹阳	延陵镇大吕村大吕南综合变	10	400	219	219
19243	丹阳	延陵镇大吕村大吕小站综合变	10	200	160	160
19244	丹阳	延陵镇大吕村大吕综合变	10	400	131	131
19245	丹阳	延陵镇大吕村光湖综合变	10	200	160	160
19246	丹阳	延陵镇大吕村后	10	400	235	235
19247	丹阳	延陵镇大吕村陆方庄综合变	10	200	60	60
19248	丹阳	延陵镇大吕村南圩庄北综合变	10	200	143	143
19249	丹阳	延陵镇大吕村圩桥东综合变	10	400	30	30
19250	丹阳	延陵镇大吕村圩桥排涝站综合变	10	400	320	320
19251	丹阳	延陵镇大吕村圩庄小站综合变	10	200	160	160
19252	丹阳	延陵镇大吕排涝站	10	200	160	160
19253	丹阳	延陵镇大吕中	10	400	293	293
19254	丹阳	延陵镇大珠岸电站	10	200	39	39

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19255	丹阳	延陵镇大庄南	10	400	199	199
19256	丹阳	延陵镇东风电站	10	200	160	160
19257	丹阳	延陵镇东附南	10	400	320	320
19258	丹阳	延陵镇东岗电站	10	200	160	160
19259	丹阳	延陵镇东观庄	10	400	320	320
19260	丹阳	延陵镇东观庄北	10	400	320	320
19261	丹阳	延陵镇东皇	10	400	140	140
19262	丹阳	延陵镇东皇村东皇南单综合变	10	200	123	123
19263	丹阳	延陵镇东皇村东皇一站综合变	10	200	160	160
19264	丹阳	延陵镇东皇村杭甲综合变	10	400	285	285
19265	丹阳	延陵镇东皇村后蒙北综合变	10	200	14	14
19266	丹阳	延陵镇东皇村胡巷综合变	10	200	68	68
19267	丹阳	延陵镇东皇村蒋甲综合变	10	200	160	160
19268	丹阳	延陵镇东皇社区	10	400	87	87
19269	丹阳	延陵镇东皇西	10	250	190	190
19270	丹阳	延陵镇东西附村	10	400	320	320
19271	丹阳	延陵镇东西后湖	10	400	306	306
19272	丹阳	延陵镇东殷甲庄	10	200	80	80
19273	丹阳	延陵镇东俞庄	10	400	216	216
19274	丹阳	延陵镇东俞庄北	10	400	320	320
19275	丹阳	延陵镇东庄湖电站	10	200	160	160
19276	丹阳	延陵镇范甲南	10	200	66	66
19277	丹阳	延陵镇芳草园 1#	10	400	320	320
19278	丹阳	延陵镇芳草园 2#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19279	丹阳	延陵镇芳草园佳润	10	400	320	320
19280	丹阳	延陵镇岗村北	10	200	78	78
19281	丹阳	延陵镇岗村西	10	100	33	33
19282	丹阳	延陵镇岗头北	10	630	346	346
19283	丹阳	延陵镇岗汪	10	200	160	160
19284	丹阳	延陵镇岗下	10	200	28	28
19285	丹阳	延陵镇岗下东	10	200	116	116
19286	丹阳	延陵镇贡甲	10	200	105	105
19287	丹阳	延陵镇贡甲北	10	400	320	320
19288	丹阳	延陵镇顾甲	10	400	252	252
19289	丹阳	延陵镇官井头南	10	400	255	255
19290	丹阳	延陵镇管北电站	10	200	160	160
19291	丹阳	延陵镇管巷	10	400	164	164
19292	丹阳	延陵镇管巷东	10	200	92	92
19293	丹阳	延陵镇管巷南	10	200	27	27
19294	丹阳	延陵镇管巷西	10	400	320	320
19295	丹阳	延陵镇杭甲北	10	200	31	31
19296	丹阳	延陵镇杭甲村西	10	400	236	236
19297	丹阳	延陵镇杭甲大地	10	400	2	2
19298	丹阳	延陵镇杭甲西	10	400	106	106
19299	丹阳	延陵镇河东	10	200	131	131
19300	丹阳	延陵镇河沿头	10	200	115	115
19301	丹阳	延陵镇贺甲电站	10	200	160	160
19302	丹阳	延陵镇后保	10	400	277	277

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19303	丹阳	延陵镇后蒙	10	200	83	83
19304	丹阳	延陵镇后蒙电站	10	200	160	160
19305	丹阳	延陵镇后蒙南	10	400	158	158
19306	丹阳	延陵镇后青墩西	10	200	45	45
19307	丹阳	延陵镇后松卜东	10	200	105	105
19308	丹阳	延陵镇后松卜排涝站	10	400	320	320
19309	丹阳	延陵镇后谭巷电站	10	200	105	105
19310	丹阳	延陵镇后谭巷东	10	400	264	264
19311	丹阳	延陵镇后谭巷南	10	100	80	80
19312	丹阳	延陵镇后巷	10	400	67	67
19313	丹阳	延陵镇后巷东	10	160	128	128
19314	丹阳	延陵镇后巷南	10	200	46	46
19315	丹阳	延陵镇后巷西	10	200	160	160
19316	丹阳	延陵镇后朱甲	10	200	148	148
19317	丹阳	延陵镇胡巷加工厂	10	400	320	320
19318	丹阳	延陵镇胡巷南	10	200	139	139
19319	丹阳	延陵镇胡巷西	10	200	160	160
19320	丹阳	延陵镇花口	10	400	169	169
19321	丹阳	延陵镇黄固庄	10	400	185	185
19322	丹阳	延陵镇黄固庄东	10	400	219	219
19323	丹阳	延陵镇黄固庄桥	10	200	104	104
19324	丹阳	延陵镇黄固庄西	10	400	129	129
19325	丹阳	延陵镇黄连岗北	10	200	160	160
19326	丹阳	延陵镇黄连岗北站	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19327	丹阳	延陵镇黄连岗东	10	400	207	207
19328	丹阳	延陵镇黄连岗码头	10	400	320	320
19329	丹阳	延陵镇黄连岗南	10	200	116	116
19330	丹阳	延陵镇黄连岗排涝站	10	200	160	160
19331	丹阳	延陵镇黄连岗西	10	200	65	65
19332	丹阳	延陵镇皇庄北	10	400	320	320
19333	丹阳	延陵镇皇庄东	10	400	189	189
19334	丹阳	延陵镇皇庄西	10	400	238	238
19335	丹阳	延陵镇姜塘沿	10	200	117	117
19336	丹阳	延陵镇姜塘沿北	10	100	80	80
19337	丹阳	延陵镇姜塘沿东	10	200	75	75
19338	丹阳	延陵镇姜巷	10	400	206	206
19339	丹阳	延陵镇蒋甲	10	200	1	1
19340	丹阳	延陵镇蒋甲北胡巷站	10	200	160	160
19341	丹阳	延陵镇蒋甲马王坝桥	10	400	320	320
19342	丹阳	延陵镇蒋甲西	10	200	98	98
19343	丹阳	延陵镇蒋巷东	10	400	207	207
19344	丹阳	延陵镇蒋庄	10	200	71	71
19345	丹阳	延陵镇蒋庄北	10	200	1	1
19346	丹阳	延陵镇蒋庄西	10	200	80	80
19347	丹阳	延陵镇景家渡西	10	100	80	80
19348	丹阳	延陵镇九里村朝阳桥综合变	10	400	320	320
19349	丹阳	延陵镇九里村赤石岸综合变	10	200	38	38
19350	丹阳	延陵镇九里村岗村综合变	10	400	176	176

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19351	丹阳	延陵镇九里村广慈塘排涝站综合变	10	315	252	252
19352	丹阳	延陵镇九里村贺甲南综合变	10	200	118	118
19353	丹阳	延陵镇九里村贺甲综合变	10	200	92	92
19354	丹阳	延陵镇九里村红旗闸综合变	10	200	160	160
19355	丹阳	延陵镇九里村季子庙 1#变	10	500	383	383
19356	丹阳	延陵镇九里村蒋甲综合变	10	200	123	123
19357	丹阳	延陵镇九里村景家渡综合变	10	200	91	91
19358	丹阳	延陵镇九里村九里北综合变	10	400	263	263
19359	丹阳	延陵镇九里村九里南单综合变	10	30	24	24
19360	丹阳	延陵镇九里村九里西综合变	10	400	320	320
19361	丹阳	延陵镇九里村九里综合变	10	250	200	200
19362	丹阳	延陵镇九里村旧县南综合变	10	400	230	230
19363	丹阳	延陵镇九里村旧县中综合变	10	400	133	133
19364	丹阳	延陵镇九里村马山门综合变	10	50	40	40
19365	丹阳	延陵镇九里村韦甲东综合变	10	200	96	96
19366	丹阳	延陵镇九里村韦甲综合变	10	400	162	162
19367	丹阳	延陵镇九里村五星电站综合变	10	200	160	160
19368	丹阳	延陵镇九里村张庄北单综合变	10	200	72	72
19369	丹阳	延陵镇九里村张庄南综合变	10	315	157	157
19370	丹阳	延陵镇九里村张庄综合变	10	200	25	25
19371	丹阳	延陵镇九里东 站	10	200	160	160
19372	丹阳	延陵镇九里社区	10	400	65	65
19373	丹阳	延陵镇九里社区东	10	200	70	70
19374	丹阳	延陵镇九里新村东	10	400	212	212

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19375	丹阳	延陵镇旧县东	10	400	2	2
19376	丹阳	延陵镇旧县南排涝站	10	200	160	160
19377	丹阳	延陵镇旧县十六队	10	200	131	131
19378	丹阳	延陵镇旧县西	10	400	308	308
19379	丹阳	延陵镇旧县西站	10	200	160	160
19380	丹阳	延陵镇旧县姣塘	10	200	43	43
19381	丹阳	延陵镇利民村宾城东综合变	10	400	299	299
19382	丹阳	延陵镇利民村宾城南综合变	10	200	64	64
19383	丹阳	延陵镇利民村宾村西综合变	10	400	189	189
19384	丹阳	延陵镇利民村陈甲综合变	10	200	160	160
19385	丹阳	延陵镇利民村后青墩综合变	10	200	92	92
19386	丹阳	延陵镇利民村后庄综合变	10	250	113	113
19387	丹阳	延陵镇利民村皇园里综合变	10	400	294	294
19388	丹阳	延陵镇利民村吕巷东综合变	10	400	190	190
19389	丹阳	延陵镇利民村麦溪中学综合变	10	400	280	280
19390	丹阳	延陵镇利民村前青墩东综合变	10	200	54	54
19391	丹阳	延陵镇利民村前青墩综合变	10	400	154	154
19392	丹阳	延陵镇利民村唐甲东综合变	10	200	112	112
19393	丹阳	延陵镇利民村唐甲综合变	10	315	48	48
19394	丹阳	延陵镇利民村新庄	10	400	130	130
19395	丹阳	延陵镇利民社区	10	400	320	320
19396	丹阳	延陵镇联兴	10	400	320	320
19397	丹阳	延陵镇联兴村 2#	10	400	320	320
19398	丹阳	延陵镇联兴村北庄北综合变	10	400	308	308

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19399	丹阳	延陵镇联兴村北庄村东综合变	10	400	244	244
19400	丹阳	延陵镇联兴村北庄综合变	10	400	272	272
19401	丹阳	延陵镇联兴村邓巷综合变	10	250	200	200
19402	丹阳	延陵镇联兴村岗头北 2#	10	400	320	320
19403	丹阳	延陵镇联兴村岗头东综合变	10	200	113	113
19404	丹阳	延陵镇联兴村岗头综合变	10	400	277	277
19405	丹阳	延陵镇联兴村后松卜	10	200	121	121
19406	丹阳	延陵镇联兴村皇庄村后	10	200	23	23
19407	丹阳	延陵镇联兴村皇庄东单综合变	10	80	64	64
19408	丹阳	延陵镇联兴村皇庄综合变	10	400	296	296
19409	丹阳	延陵镇联兴村姜巷北综合变	10	400	173	173
19410	丹阳	延陵镇联兴村姜巷南站综合变	10	400	320	320
19411	丹阳	延陵镇联兴村麦溪电力站综合变	10	400	320	320
19412	丹阳	延陵镇联兴村前朱甲综合变	10	200	116	116
19413	丹阳	延陵镇联兴村万宝路综合变	10	400	320	320
19414	丹阳	延陵镇联兴村西观庄村东综合变	10	400	320	320
19415	丹阳	延陵镇联兴村西观庄南综合变	10	200	160	160
19416	丹阳	延陵镇联兴村新庄综合变	10	400	320	320
19417	丹阳	延陵镇联兴村杨北渔场综合变	10	400	320	320
19418	丹阳	延陵镇联兴村殷庄大队 2#	10	400	290	290
19419	丹阳	延陵镇联兴村殷庄大队综合变	10	400	320	320
19420	丹阳	延陵镇联兴村殷庄东箱变	10	630	51	51
19421	丹阳	延陵镇联兴村殷庄西综合变	10	400	211	211
19422	丹阳	延陵镇联兴村殷庄综合变	10	400	46	46

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19423	丹阳	延陵镇联兴村朱楼综合变	10	400	281	281
19424	丹阳	延陵镇联兴村朱庄村北综合变	10	400	320	320
19425	丹阳	延陵镇粮管所	10	400	270	270
19426	丹阳	延陵镇留岸	10	200	140	140
19427	丹阳	延陵镇柳茹	10	400	320	320
19428	丹阳	延陵镇柳茹 1-2 队	10	200	91	91
19429	丹阳	延陵镇柳茹村杭甲北综合变	10	200	37	37
19430	丹阳	延陵镇柳茹村杭甲农科队综合变	10	400	320	320
19431	丹阳	延陵镇柳茹村杭甲综合变	10	400	68	68
19432	丹阳	延陵镇柳茹村后塘东综合变	10	200	1	1
19433	丹阳	延陵镇柳茹村柳茹北	10	400	272	272
19434	丹阳	延陵镇柳茹村柳茹大塘综合变	10	200	160	160
19435	丹阳	延陵镇柳茹村柳茹东单综合变	10	400	320	320
19436	丹阳	延陵镇柳茹村柳茹东综合变	10	200	98	98
19437	丹阳	延陵镇柳茹村柳茹西综合变	10	200	91	91
19438	丹阳	延陵镇柳茹村前塘东北综合变	10	400	198	198
19439	丹阳	延陵镇柳茹村窑头综合变	10	200	160	160
19440	丹阳	延陵镇柳茹南	10	400	264	264
19441	丹阳	延陵镇柳茹小学	10	200	123	123
19442	丹阳	延陵镇陆方庄东	10	100	80	80
19443	丹阳	延陵镇吕偶排涝站	10	400	320	320
19444	丹阳	延陵镇吕巷西	10	400	255	255
19445	丹阳	延陵镇罗家	10	200	160	160
19446	丹阳	延陵镇马场村东	10	200	124	124

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19447	丹阳	延陵镇马甲	10	200	160	160
19448	丹阳	延陵镇马王坝	10	200	137	137
19449	丹阳	延陵镇麦北 5 队	10	400	281	281
19450	丹阳	延陵镇麦北北	10	200	83	83
19451	丹阳	延陵镇麦东电站	10	400	320	320
19452	丹阳	延陵镇麦东三队	10	200	9	9
19453	丹阳	延陵镇麦南单	10	200	54	54
19454	丹阳	延陵镇麦南南	10	200	47	47
19455	丹阳	延陵镇麦溪村管甲综合变	10	400	293	293
19456	丹阳	延陵镇麦溪村蒋巷综合变	10	400	103	103
19457	丹阳	延陵镇麦溪村麦北电站综合变	10	200	160	160
19458	丹阳	延陵镇麦溪村麦北综合变	10	400	234	234
19459	丹阳	延陵镇麦溪村麦东单综合变	10	30	24	24
19460	丹阳	延陵镇麦溪村麦东综合变	10	400	139	139
19461	丹阳	延陵镇麦溪村麦南 2#	10	400	279	279
19462	丹阳	延陵镇麦溪村麦南配变	10	400	131	131
19463	丹阳	延陵镇麦溪村墙匡综合变	10	400	257	257
19464	丹阳	延陵镇麦溪村新沟渠综合变	10	200	160	160
19465	丹阳	延陵镇麦溪村袁洋综合变	10	200	160	160
19466	丹阳	延陵镇麦溪桥	10	200	147	147
19467	丹阳	延陵镇麦溪中心村	10	250	200	200
19468	丹阳	延陵镇迈桥	10	400	292	292
19469	丹阳	延陵镇门楼	10	200	57	57
19470	丹阳	延陵镇南圩庄	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19471	丹阳	延陵镇倪庄	10	200	13	13
19472	丹阳	延陵镇倪庄电站	10	200	152	152
19473	丹阳	延陵镇年巷	10	200	52	52
19474	丹阳	延陵镇农科队	10	400	320	320
19475	丹阳	延陵镇偶甲	10	200	140	140
19476	丹阳	延陵镇偶巷	10	200	127	127
19477	丹阳	延陵镇偶巷北	10	160	102	102
19478	丹阳	延陵镇潘甲	10	400	206	206
19479	丹阳	延陵镇潘庄	10	200	118	118
19480	丹阳	延陵镇汽车站	10	400	270	270
19481	丹阳	延陵镇前蒙	10	200	129	129
19482	丹阳	延陵镇前蒙电站	10	200	160	160
19483	丹阳	延陵镇前松卜	10	400	266	266
19484	丹阳	延陵镇前松卜北	10	400	250	250
19485	丹阳	延陵镇前塘东	10	400	265	265
19486	丹阳	延陵镇前庄	10	200	50	50
19487	丹阳	延陵镇墙匡南	10	200	97	97
19488	丹阳	延陵镇庆丰电站	10	200	74	74
19489	丹阳	延陵镇庆丰南	10	200	109	109
19490	丹阳	延陵镇让毛顶	10	400	320	320
19491	丹阳	延陵镇绕庄南	10	200	1	1
19492	丹阳	延陵镇三层楼	10	400	263	263
19493	丹阳	延陵镇三家头	10	100	23	23
19494	丹阳	延陵镇三家头南	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19495	丹阳	延陵镇三麦新村	10	400	320	320
19496	丹阳	延陵镇上方便	10	400	274	274
19497	丹阳	延陵镇上方便西	10	400	268	268
19498	丹阳	延陵镇上岗村	10	200	160	160
19499	丹阳	延陵镇上河北	10	200	88	88
19500	丹阳	延陵镇上塘门	10	200	88	88
19501	丹阳	延陵镇社基	10	400	238	238
19502	丹阳	延陵镇沈甲	10	400	84	84
19503	丹阳	延陵镇沈甲村东	10	200	123	123
19504	丹阳	延陵镇史家圩	10	200	86	86
19505	丹阳	延陵镇史家圩东	10	400	320	320
19506	丹阳	延陵镇史家圩东站	10	400	320	320
19507	丹阳	延陵镇史家圩西站	10	200	160	160
19508	丹阳	延陵镇水产养殖站	10	400	320	320
19509	丹阳	延陵镇税务所公变	10	400	320	320
19510	丹阳	延陵镇司巷	10	200	33	33
19511	丹阳	延陵镇寺墩	10	100	80	80
19512	丹阳	延陵镇松卜村前松卜东综合变	10	200	96	96
19513	丹阳	延陵镇松卜村庆丰综合变	10	400	218	218
19514	丹阳	延陵镇松卜村绕庄东综合变	10	200	118	118
19515	丹阳	延陵镇松卜村绕庄综合变	10	400	213	213
19516	丹阳	延陵镇松卜村中松卜综合变	10	400	207	207
19517	丹阳	延陵镇松树墩	10	400	260	260
19518	丹阳	延陵镇塔路头	10	200	65	65

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19519	丹阳	延陵镇塔路头电站	10	200	160	160
19520	丹阳	延陵镇塔路头西	10	200	16	16
19521	丹阳	延陵镇台庄	10	400	310	310
19522	丹阳	延陵镇台庄北	10	200	143	143
19523	丹阳	延陵镇汤巷	10	400	256	256
19524	丹阳	延陵镇汤巷南	10	200	9	9
19525	丹阳	延陵镇塘东南	10	100	1	1
19526	丹阳	延陵镇塘干	10	400	77	77
19527	丹阳	延陵镇唐甲	10	400	115	115
19528	丹阳	延陵镇万乐	10	400	320	320
19529	丹阳	延陵镇王甲	10	200	62	62
19530	丹阳	延陵镇王甲西	10	200	119	119
19531	丹阳	延陵镇王甲庄	10	200	149	149
19532	丹阳	延陵镇韦甲南	10	400	320	320
19533	丹阳	延陵镇卫生室	10	200	160	160
19534	丹阳	延陵镇西附村北	10	200	160	160
19535	丹阳	延陵镇西附西	10	400	320	320
19536	丹阳	延陵镇西岗	10	400	250	250
19537	丹阳	延陵镇西观庄	10	315	252	252
19538	丹阳	延陵镇西贺	10	400	162	162
19539	丹阳	延陵镇西贺北	10	400	320	320
19540	丹阳	延陵镇西贺电站	10	200	160	160
19541	丹阳	延陵镇西贺二站	10	200	160	160
19542	丹阳	延陵镇西贺南	10	200	96	96

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19543	丹阳	延陵镇西贺西	10	400	255	255
19544	丹阳	延陵镇西贺小学	10	200	148	148
19545	丹阳	延陵镇西殷甲庄	10	400	97	97
19546	丹阳	延陵镇西俞庄电站	10	200	160	160
19547	丹阳	延陵镇西俞庄南	10	200	94	94
19548	丹阳	延陵镇西洲	10	400	207	207
19549	丹阳	延陵镇西洲村东	10	200	108	108
19550	丹阳	延陵镇西洲西	10	400	320	320
19551	丹阳	延陵镇下方便	10	400	259	259
19552	丹阳	延陵镇下方便南	10	200	147	147
19553	丹阳	延陵镇下河北	10	200	26	26
19554	丹阳	延陵镇下湖庄	10	200	89	89
19555	丹阳	延陵镇消灾庙	10	200	89	89
19556	丹阳	延陵镇小河墩	10	400	239	239
19557	丹阳	延陵镇小里塔	10	200	56	56
19558	丹阳	延陵镇小吕庄	10	400	175	175
19559	丹阳	延陵镇小吕庄北	10	200	9	9
19560	丹阳	延陵镇小吕庄南	10	200	100	100
19561	丹阳	延陵镇小吕庄农科队	10	200	160	160
19562	丹阳	延陵镇小吕庄西	10	200	120	120
19563	丹阳	延陵镇小杨庄	10	200	5	5
19564	丹阳	延陵镇肖巷村	10	400	320	320
19565	丹阳	延陵镇信用社	10	400	320	320
19566	丹阳	延陵镇星光电站	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19567	丹阳	延陵镇星光南	10	200	100	100
19568	丹阳	延陵镇邢甲	10	400	45	45
19569	丹阳	延陵镇行宫菜市场	10	400	320	320
19570	丹阳	延陵镇行宫村北洋排涝站综合变	10	400	320	320
19571	丹阳	延陵镇行宫村范甲综合变	10	200	137	137
19572	丹阳	延陵镇行宫村后河排涝站综合变	10	400	320	320
19573	丹阳	延陵镇行宫村后谭巷综合变	10	400	257	257
19574	丹阳	延陵镇行宫村马场北综合变	10	200	160	160
19575	丹阳	延陵镇行宫村马场村后	10	200	77	77
19576	丹阳	延陵镇行宫村马场综合变	10	400	248	248
19577	丹阳	延陵镇行宫村偶巷南综合变	10	400	320	320
19578	丹阳	延陵镇行宫村前谭巷南综合变	10	400	123	123
19579	丹阳	延陵镇行宫村前谭巷综合变	10	400	163	163
19580	丹阳	延陵镇行宫村汤巷东单综合变	10	200	130	130
19581	丹阳	延陵镇行宫村新庄	10	200	90	90
19582	丹阳	延陵镇行宫村殷甲综合变	10	200	56	56
19583	丹阳	延陵镇行宫村圩巷西站综合变	10	200	160	160
19584	丹阳	延陵镇行宫村圩巷西综合变	10	400	287	287
19585	丹阳	延陵镇行宫集镇供销社综合变	10	400	219	219
19586	丹阳	延陵镇行宫集镇健康路综合变	10	400	132	132
19587	丹阳	延陵镇行宫集镇老供电所综合变	10	400	320	320
19588	丹阳	延陵镇行宫集镇新供电所综合变	10	400	292	292
19589	丹阳	延陵镇行宫集镇永昌东路单综合变	10	200	160	160
19590	丹阳	延陵镇行宫集镇永昌中路综合变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19591	丹阳	延陵镇行宫集镇永新 2#变	10	400	62	62
19592	丹阳	延陵镇行宫社区	10	200	160	160
19593	丹阳	延陵镇严甲	10	100	24	24
19594	丹阳	延陵镇延东村东	10	400	320	320
19595	丹阳	延陵镇延东一队	10	315	154	154
19596	丹阳	延陵镇延陵村北门头电站配变	10	200	160	160
19597	丹阳	延陵镇延陵村彪塘北单综合变	10	200	160	160
19598	丹阳	延陵镇延陵村彪塘综合变	10	400	246	246
19599	丹阳	延陵镇延陵村官井头综合变	10	200	103	103
19600	丹阳	延陵镇延陵村谢甲综合变	10	200	92	92
19601	丹阳	延陵镇延陵村延陵北单综合变	10	30	24	24
19602	丹阳	延陵镇延陵村延陵综合变	10	400	186	186
19603	丹阳	延陵镇延陵村杨城桥东综合变	10	400	320	320
19604	丹阳	延陵镇延陵村杨城桥南单综合变	10	30	2	2
19605	丹阳	延陵镇延陵东	10	400	217	217
19606	丹阳	延陵镇延陵东村	10	400	320	320
19607	丹阳	延陵镇延陵二队	10	200	91	91
19608	丹阳	延陵镇延陵集镇灯具综合变	10	315	252	252
19609	丹阳	延陵镇延陵集镇恒昌综合变	10	400	79	79
19610	丹阳	延陵镇延陵集镇化工综合变	10	400	320	320
19611	丹阳	延陵镇延陵集镇建筑站综合变	10	400	320	320
19612	丹阳	延陵镇延陵集镇童鞋综合变	10	400	320	320
19613	丹阳	延陵镇延陵集镇延粮综合变	10	400	320	320
19614	丹阳	延陵镇延陵集镇中学综合变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19615	丹阳	延陵镇延陵桥	10	200	160	160
19616	丹阳	延陵镇延陵西	10	200	82	82
19617	丹阳	延陵镇延陵西街南	10	200	144	144
19618	丹阳	延陵镇延陵镇委会	10	200	160	160
19619	丹阳	延陵镇延陵中学南	10	400	268	268
19620	丹阳	延陵镇延南	10	400	251	251
19621	丹阳	延陵镇延南一队	10	200	147	147
19622	丹阳	延陵镇延星村五房庄综合变	10	200	1	1
19623	丹阳	延陵镇延星村延东村综合变	10	400	208	208
19624	丹阳	延陵镇延星村延南东综合变	10	400	246	246
19625	丹阳	延陵镇延星村预制场综合变	10	200	129	129
19626	丹阳	延陵镇延星村仲甲综合变	10	200	160	160
19627	丹阳	延陵镇杨岸	10	200	15	15
19628	丹阳	延陵镇杨岸东西电站	10	200	160	160
19629	丹阳	延陵镇杨岸王甲	10	100	17	17
19630	丹阳	延陵镇杨城桥	10	400	206	206
19631	丹阳	延陵镇杨城桥北	10	160	128	128
19632	丹阳	延陵镇杨士岸	10	200	93	93
19633	丹阳	延陵镇杨巷	10	200	138	138
19634	丹阳	延陵镇杨巷北	10	200	81	81
19635	丹阳	延陵镇杨巷单	10	400	248	248
19636	丹阳	延陵镇杨庄北头	10	200	86	86
19637	丹阳	延陵镇杨庄东	10	200	160	160
19638	丹阳	延陵镇杨庄荆甲	10	400	248	248

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19639	丹阳	延陵镇杨庄西	10	100	50	50
19640	丹阳	延陵镇洋泽	10	200	147	147
19641	丹阳	延陵镇洋泽东	10	200	140	140
19642	丹阳	延陵镇姚圩	10	200	104	104
19643	丹阳	延陵镇姚圩村东	10	400	266	266
19644	丹阳	延陵镇迎宾桥	10	100	80	80
19645	丹阳	延陵镇袁洋电站	10	200	160	160
19646	丹阳	延陵镇袁洋东	10	200	1	1
19647	丹阳	延陵镇袁洋西	10	200	3	3
19648	丹阳	延陵镇云头	10	200	160	160
19649	丹阳	延陵镇赵巷北	10	400	7	7
19650	丹阳	延陵镇赵巷村黄泥坎东综合变	10	200	88	88
19651	丹阳	延陵镇赵巷村黄泥坎综合变	10	200	36	36
19652	丹阳	延陵镇赵巷村西俞庄东综合变	10	400	248	248
19653	丹阳	延陵镇赵巷村西俞庄西单综合变	10	200	160	160
19654	丹阳	延陵镇赵巷村西俞庄综合变	10	200	160	160
19655	丹阳	延陵镇赵巷村赵巷综合变	10	200	104	104
19656	丹阳	延陵镇赵巷电站	10	200	160	160
19657	丹阳	延陵镇赵巷东	10	200	40	40
19658	丹阳	延陵镇赵巷南	10	400	320	320
19659	丹阳	延陵镇正坝塘	10	400	287	287
19660	丹阳	延陵镇中松卜北	10	200	101	101
19661	丹阳	延陵镇中松卜东	10	400	184	184
19662	丹阳	延陵镇钟甲	10	400	194	194

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19663	丹阳	延陵镇周巷	10	400	214	214
19664	丹阳	延陵镇周巷电站	10	200	160	160
19665	丹阳	延陵镇周巷西	10	200	61	61
19666	丹阳	延陵镇朱家甸	10	400	320	320
19667	丹阳	延陵镇朱家甸西	10	400	66	66
19668	丹阳	延陵镇朱庄	10	400	320	320
19669	丹阳	延陵镇竹埂塘	10	400	320	320
19670	丹阳	延陵镇竹埂塘东	10	200	160	160
19671	丹阳	延陵镇竹巷西	10	200	128	128
19672	丹阳	延陵镇庄湖北	10	200	65	65
19673	丹阳	延陵镇庄湖东	10	200	119	119
19674	丹阳	延陵镇庄湖西	10	400	251	251
19675	丹阳	延陵镇庄湖西电站	10	200	160	160
19676	丹阳	延陵镇庄湖中	10	400	181	181
19677	丹阳	延陵镇蒯南	10	500	400	400
19678	丹阳	延陵镇蒯庄	10	250	148	148
19679	丹阳	延陵镇蒯庄北	10	400	217	217
19680	丹阳	延陵镇蒯庄电站	10	200	21	21
19681	丹阳	延陵镇蒯庄西	10	200	24	24
19682	丹阳	延陵镇圩桥电站	10	400	320	320
19683	丹阳	延陵镇圩桥南	10	200	16	16
19684	丹阳	延陵镇圩桥西	10	400	236	236
19685	丹阳	延陵镇圩巷东	10	200	160	160
19686	丹阳	延陵镇圩巷南	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19687	丹阳	延陵镇圩巷渔场	10	200	160	160
19688	丹阳	延陵镇圩庄电站	10	200	160	160
19689	丹阳	延陵镇睦巷北	10	400	78	78
19690	丹阳	延陵镇睦巷东	10	200	60	60
19691	丹阳	延陵镇睦巷南	10	200	11	11
19692	丹阳	延陵综合变 2#	10	400	149	149
19693	丹阳	延陵圩巷北	10	200	99	99
19694	丹阳	延星村丁家棚	10	400	320	320
19695	丹阳	颜村	10	200	111	111
19696	丹阳	颜村南	10	400	203	203
19697	丹阳	颜村站配变	10	200	160	160
19698	丹阳	颜村中	10	200	131	131
19699	丹阳	颜巷东	10	200	1	1
19700	丹阳	颜巷东站	10	200	160	160
19701	丹阳	颜巷施刘村	10	400	7	7
19702	丹阳	颜巷施刘村北	10	200	142	142
19703	丹阳	颜巷塘头村	10	400	224	224
19704	丹阳	颜巷塘头东	10	400	166	166
19705	丹阳	颜巷西站	10	200	160	160
19706	丹阳	颜巷新村	10	200	114	114
19707	丹阳	颜巷颜巷村	10	400	166	166
19708	丹阳	颜巷颜巷南	10	200	149	149
19709	丹阳	沿江桥	10	200	160	160
19710	丹阳	沿江新村	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19711	丹阳	奄背后南	10	100	1	1
19712	丹阳	雁墩变	10	200	145	145
19713	丹阳	雁人墩	10	200	37	37
19714	丹阳	杨城村刘家	10	400	227	227
19715	丹阳	杨城村周家	10	400	320	320
19716	丹阳	杨城东	10	160	92	92
19717	丹阳	杨城桥南涵排涝站	10	200	160	160
19718	丹阳	杨城束家村	10	400	320	320
19719	丹阳	杨城西变	10	200	2	2
19720	丹阳	杨城新村	10	200	22	22
19721	丹阳	杨城新村 2#	10	200	149	149
19722	丹阳	杨城杨城村	10	400	320	320
19723	丹阳	杨城杨城村 2#	10	400	320	320
19724	丹阳	杨城印家	10	400	313	313
19725	丹阳	杨城印家南	10	200	150	150
19726	丹阳	杨东队	10	400	287	287
19727	丹阳	杨家	10	200	89	89
19728	丹阳	杨家变	10	200	137	137
19729	丹阳	杨家村前	10	400	320	320
19730	丹阳	杨家村西	10	400	320	320
19731	丹阳	杨家村综合变	10	400	1	1
19732	丹阳	杨家大队	10	400	275	275
19733	丹阳	杨家东	10	400	225	225
19734	丹阳	杨家东 2#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19735	丹阳	杨家东变	10	400	163	163
19736	丹阳	杨家南	10	400	320	320
19737	丹阳	杨家南 2#	10	400	320	320
19738	丹阳	杨家南变	10	200	160	160
19739	丹阳	杨家配变	10	400	249	249
19740	丹阳	杨家西	10	200	128	128
19741	丹阳	杨家西单	10	400	252	252
19742	丹阳	杨家鱼塘	10	400	320	320
19743	丹阳	杨家中	10	200	126	126
19744	丹阳	杨家柱上变	10	400	290	290
19745	丹阳	杨家庄	10	400	320	320
19746	丹阳	杨家庄西	10	200	160	160
19747	丹阳	杨家埭北	10	400	320	320
19748	丹阳	杨家埭变	10	400	272	272
19749	丹阳	杨家埭东	10	400	313	313
19750	丹阳	杨家埭西	10	400	199	199
19751	丹阳	杨家埭中	10	400	280	280
19752	丹阳	杨甲变	10	400	269	269
19753	丹阳	杨甲西	10	200	0	0
19754	丹阳	杨甲小学	10	200	160	160
19755	丹阳	杨三圩东	10	400	300	300
19756	丹阳	杨树塘	10	200	110	110
19757	丹阳	杨树塘变	10	200	103	103
19758	丹阳	杨坞沟东变	10	400	246	246

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19759	丹阳	杨坞沟东支线杨坞沟北	10	400	244	244
19760	丹阳	杨坞沟中	10	400	119	119
19761	丹阳	杨巷东	10	400	279	279
19762	丹阳	杨院里 2#	10	400	197	197
19763	丹阳	杨庄村	10	200	76	76
19764	丹阳	扬子笔刷变	10	400	320	320
19765	丹阳	洋西桥	10	200	19	19
19766	丹阳	洋西桥北	10	400	195	195
19767	丹阳	洋西桥变	10	400	37	37
19768	丹阳	洋西桥东	10	400	235	235
19769	丹阳	阳光花园 1#	10	400	320	320
19770	丹阳	阳光花园 2#	10	315	252	252
19771	丹阳	阳光花园 3#	10	500	400	400
19772	丹阳	阳光花园 4#	10	500	400	400
19773	丹阳	阳光花园 5#	10	500	400	400
19774	丹阳	阳光花苑 1#	10	630	504	504
19775	丹阳	阳光花苑 2#	10	630	504	504
19776	丹阳	阳光花苑 3#	10	630	504	504
19777	丹阳	阳光路	10	400	285	285
19778	丹阳	阳庄村阳庄大队	10	400	288	288
19779	丹阳	仰家北	10	200	87	87
19780	丹阳	仰家村变	10	400	269	269
19781	丹阳	养路工区 2#	10	400	320	320
19782	丹阳	养路工区配变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19783	丹阳	养正西路	10	200	160	160
19784	丹阳	腰沟村魏家村变	10	400	320	320
19785	丹阳	腰沟九队	10	400	320	320
19786	丹阳	腰沟新村北	10	400	320	320
19787	丹阳	腰通山西	10	200	140	140
19788	丹阳	尧头变	10	200	117	117
19789	丹阳	尧巷 1 队综合变	10	400	320	320
19790	丹阳	尧巷村综合变	10	400	320	320
19791	丹阳	尧巷电站综合变	10	100	80	80
19792	丹阳	尧巷东变	10	400	320	320
19793	丹阳	尧巷三四队	10	400	222	222
19794	丹阳	尧巷十一队综合变	10	400	320	320
19795	丹阳	尧巷孙家北综合变	10	400	320	320
19796	丹阳	尧巷下祁村 2#	10	400	320	320
19797	丹阳	尧巷下祁朱家村 2#	10	400	313	313
19798	丹阳	尧巷新村中综合变	10	400	320	320
19799	丹阳	尧巷新区 2#变压器	10	500	239	239
19800	丹阳	尧巷新区综合变	10	630	504	504
19801	丹阳	尧巷影剧院	10	400	320	320
19802	丹阳	尧巷中	10	400	231	231
19803	丹阳	窑侧家 2#	10	400	245	245
19804	丹阳	窑队 2#	10	400	320	320
19805	丹阳	窑队村	10	400	275	275
19806	丹阳	窑墩村	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19807	丹阳	窑墩村南	10	400	320	320
19808	丹阳	窑墩站	10	50	40	40
19809	丹阳	窑岗	10	400	320	320
19810	丹阳	窑沟区	10	200	160	160
19811	丹阳	窑货墩	10	200	0	0
19812	丹阳	窑货墩东	10	200	160	160
19813	丹阳	姚家村	10	400	256	256
19814	丹阳	姚家村西	10	400	320	320
19815	丹阳	姚家弄村	10	400	320	320
19816	丹阳	姚家弄村二圩埭	10	400	320	320
19817	丹阳	姚家弄村范家埭西	10	400	320	320
19818	丹阳	姚家弄村寄庄圩西	10	400	284	284
19819	丹阳	姚家弄村南	10	400	320	320
19820	丹阳	姚家弄村中心南路单	10	400	320	320
19821	丹阳	姚家弄东区箱变	10	630	504	504
19822	丹阳	姚家弄二队	10	400	307	307
19823	丹阳	姚家弄十四队	10	400	320	320
19824	丹阳	姚家弄十四队南	10	400	320	320
19825	丹阳	姚家弄西区箱变	10	500	400	400
19826	丹阳	姚家弄新村变	10	400	274	274
19827	丹阳	姚家埭 2#	10	400	320	320
19828	丹阳	姚家埭 3#	10	400	320	320
19829	丹阳	姚庄农业	10	200	160	160
19830	丹阳	姚庄西	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19831	丹阳	野鸡塘	10	400	188	188
19832	丹阳	野苗塘	10	200	26	26
19833	丹阳	野塘坝	10	200	104	104
19834	丹阳	野田里变	10	400	234	234
19835	丹阳	野田里东	10	315	63	63
19836	丹阳	业国石材	10	400	320	320
19837	丹阳	叶家	10	200	160	160
19838	丹阳	叶家村北	10	400	320	320
19839	丹阳	一队变	10	400	320	320
19840	丹阳	一号路	10	200	134	134
19841	丹阳	医疗产业园	10	500	400	400
19842	丹阳	医药仓库公用	10	160	128	128
19843	丹阳	医院单	10	200	160	160
19844	丹阳	医院东配变	10	400	320	320
19845	丹阳	伊甸园 2#	10	315	252	252
19846	丹阳	伊甸园 2-1#500kVA	10	500	400	400
19847	丹阳	伊甸园 3#箱变	10	500	400	400
19848	丹阳	伊甸园 3-1#箱变 500kVA	10	500	400	400
19849	丹阳	伊甸园公用	10	400	320	320
19850	丹阳	伊甸园路 1#	10	400	320	320
19851	丹阳	伊甸园路箱变	10	200	105	105
19852	丹阳	宜和 1#配电房 2#变	10	800	640	640
19853	丹阳	宜和 2#配电房 1#变	10	800	640	640
19854	丹阳	宜和 2#配电房 2#变配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19855	丹阳	宜和 2#配电房 3#变配电变压器	10	800	640	640
19856	丹阳	宜和 2#配电房 4#变	10	800	640	640
19857	丹阳	宜和 3#配电房 1#变配电变压器	10	800	640	640
19858	丹阳	宜和 3#配电房 2#变	10	800	640	640
19859	丹阳	宜和 3#配电房 3#变	10	800	640	640
19860	丹阳	宜和 3#配电房 4#变	10	800	640	640
19861	丹阳	宜和 4#配电房 1#变	10	630	504	504
19862	丹阳	宜和 4#配电房 2#变	10	630	504	504
19863	丹阳	宜和 4#配电房 3#变	10	630	504	504
19864	丹阳	宜和 5#配电房 1#变	10	630	504	504
19865	丹阳	宜和 5#配电房 2#变	10	630	504	504
19866	丹阳	宜和 6#配电室 1#变	10	800	640	640
19867	丹阳	宜和 6#配电室 2#变	10	800	640	640
19868	丹阳	宜和 7#配电室 1#变	10	800	640	640
19869	丹阳	宜和 7#配电室 2#变	10	800	640	640
19870	丹阳	宜和 8#配电室 1#变	10	800	640	640
19871	丹阳	宜和 8#配电室 2#变	10	800	640	640
19872	丹阳	宜和 8#配电室 3#变	10	800	640	640
19873	丹阳	宜和 8#配电室 4#变	10	800	640	640
19874	丹阳	宜园 1#配电室 1#变	10	800	640	640
19875	丹阳	宜园 1#配电室 2#变	10	800	640	640
19876	丹阳	宜园 1#配电室 3#变	10	800	640	640
19877	丹阳	宜园 1#配电室 4#变	10	800	640	640
19878	丹阳	宜庄变	10	400	274	274

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19879	丹阳	宜庄南	10	400	320	320
19880	丹阳	易家塘中	10	200	7	7
19881	丹阳	亿家富公用	10	315	252	252
19882	丹阳	义庄村	10	400	76	76
19883	丹阳	殷家 2#综合变	10	200	87	87
19884	丹阳	殷家村	10	200	127	127
19885	丹阳	殷家村综合变	10	160	76	76
19886	丹阳	殷家东 2#	10	400	320	320
19887	丹阳	殷家东综合变	10	400	20	20
19888	丹阳	殷台村北	10	200	136	136
19889	丹阳	殷巷后站	10	400	320	320
19890	丹阳	银谷苑	10	315	252	252
19891	丹阳	银谷苑 2#	10	315	252	252
19892	丹阳	银海农业	10	400	320	320
19893	丹阳	银匠 2#	10	400	320	320
19894	丹阳	银行公用	10	400	320	320
19895	丹阳	尹甲南	10	200	160	160
19896	丹阳	尹庄村	10	200	109	109
19897	丹阳	印家东	10	400	320	320
19898	丹阳	印家西	10	400	320	320
19899	丹阳	印刷住宅公用	10	500	400	400
19900	丹阳	英巷村	10	200	143	143
19901	丹阳	英巷里西	10	400	191	191
19902	丹阳	营里村	10	400	142	142

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19903	丹阳	迎宾北路	10	400	320	320
19904	丹阳	迎宾北路 2#	10	400	320	320
19905	丹阳	迎宾大道 1#	10	200	160	160
19906	丹阳	迎宾大道 3#	10	400	320	320
19907	丹阳	迎宾路灯变	10	200	160	160
19908	丹阳	迎宾桥	10	400	320	320
19909	丹阳	迎宾西路	10	400	320	320
19910	丹阳	迎宾西路 4 队	10	400	320	320
19911	丹阳	迎宾综合楼	10	500	400	400
19912	丹阳	影剧院北	10	400	320	320
19913	丹阳	影剧院变	10	200	84	84
19914	丹阳	影剧院公变	10	400	320	320
19915	丹阳	永安北	10	400	320	320
19916	丹阳	永安村委会	10	400	223	223
19917	丹阳	永安河滨路	10	400	320	320
19918	丹阳	永安毛家北	10	400	320	320
19919	丹阳	永安社区	10	500	400	400
19920	丹阳	永安社区北	10	630	504	504
19921	丹阳	永安社区西	10	400	320	320
19922	丹阳	永丰村	10	400	46	46
19923	丹阳	永丰村红光西	10	200	133	133
19924	丹阳	永丰村六村 2#	10	400	320	320
19925	丹阳	永丰村杨坞沟西 2#	10	400	134	134
19926	丹阳	永丰村杨坞沟西 3#	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19927	丹阳	永丰村杨坞沟西变	10	400	182	182
19928	丹阳	永丰二站	10	400	320	320
19929	丹阳	永丰桥西	10	400	320	320
19930	丹阳	永丰西站	10	200	160	160
19931	丹阳	永福北蒋甲村	10	200	160	160
19932	丹阳	永福北墓大队变	10	400	241	241
19933	丹阳	永福大队	10	400	94	94
19934	丹阳	永福大队中	10	400	278	278
19935	丹阳	永福邓甲村	10	200	94	94
19936	丹阳	永福东	10	200	160	160
19937	丹阳	永福东徐甲村	10	200	16	16
19938	丹阳	永福路 2#	10	400	320	320
19939	丹阳	永福马沿村	10	200	7	7
19940	丹阳	永福潘陈甲西	10	200	57	57
19941	丹阳	永福潘家东	10	200	51	51
19942	丹阳	永福潘甲西	10	200	100	100
19943	丹阳	永福邱甲村	10	100	26	26
19944	丹阳	永福苏巷西变	10	200	124	124
19945	丹阳	永福唐甲	10	200	38	38
19946	丹阳	永福徐甲	10	200	19	19
19947	丹阳	永福尹甲村	10	400	231	231
19948	丹阳	永福张甲、潘甲村	10	315	64	64
19949	丹阳	永福张甲大队	10	200	80	80
19950	丹阳	永福竹巷村	10	200	94	94

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19951	丹阳	永嘉公寓箱变	10	630	504	504
19952	丹阳	永家村	10	400	268	268
19953	丹阳	永家西	10	200	145	145
19954	丹阳	永家站	10	315	252	252
19955	丹阳	永久房地产开发	10	630	504	504
19956	丹阳	永康公寓箱变	10	500	400	400
19957	丹阳	永乐港	10	400	320	320
19958	丹阳	永盛路	10	400	206	206
19959	丹阳	永盛路 2#	10	400	320	320
19960	丹阳	永盛路变	10	400	320	320
19961	丹阳	永盛洲	10	400	320	320
19962	丹阳	永盛洲 2#	10	400	320	320
19963	丹阳	永旺公用箱变	10	630	504	504
19964	丹阳	永祥庄	10	400	320	320
19965	丹阳	永祥庄南	10	400	320	320
19966	丹阳	永祥庄西	10	400	170	170
19967	丹阳	永祥庄西 2#	10	400	320	320
19968	丹阳	永兴村步圩湾	10	400	311	311
19969	丹阳	永兴村李家	10	400	200	200
19970	丹阳	永兴村刘家	10	400	320	320
19971	丹阳	永兴村刘家中	10	400	247	247
19972	丹阳	永兴村马家	10	200	44	44
19973	丹阳	永兴村四巷村	10	400	320	320
19974	丹阳	永兴村西岗村	10	250	107	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19975	丹阳	永兴束家	10	200	140	140
19976	丹阳	用电站 2#变	10	400	320	320
19977	丹阳	用电站 4#	10	400	320	320
19978	丹阳	用电站 5#变	10	400	320	320
19979	丹阳	用电站 6#	10	400	320	320
19980	丹阳	用电站北	10	400	320	320
19981	丹阳	尤区村变	10	200	136	136
19982	丹阳	尤区村东	10	400	115	115
19983	丹阳	邮电公用	10	200	160	160
19984	丹阳	邮堂庙公变	10	200	3	3
19985	丹阳	邮堂庙南变	10	400	170	170
19986	丹阳	邮堂庙西	10	400	320	320
19987	丹阳	油榨北	10	400	188	188
19988	丹阳	油炸基	10	200	160	160
19989	丹阳	游乐场单	10	50	40	40
19990	丹阳	有甲配变	10	200	160	160
19991	丹阳	友谊路	10	400	320	320
19992	丹阳	幼儿园	10	400	228	228
19993	丹阳	于家队	10	100	80	80
19994	丹阳	于家南	10	400	320	320
19995	丹阳	于家桥	10	200	152	152
19996	丹阳	于家桥 2#	10	400	320	320
19997	丹阳	于家塘	10	200	160	160
19998	丹阳	虞家大村	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
19999	丹阳	虞家大村 2#	10	400	320	320
20000	丹阳	虞家大村东	10	400	320	320
20001	丹阳	虞家大队	10	400	320	320
20002	丹阳	虞家大队 2#	10	400	320	320
20003	丹阳	虞家西	10	160	9	9
20004	丹阳	余家庄	10	400	239	239
20005	丹阳	余巷村	10	400	270	270
20006	丹阳	余巷村东	10	200	150	150
20007	丹阳	余巷村西	10	400	143	143
20008	丹阳	余巷村西 2#	10	400	306	306
20009	丹阳	渔场公用	10	400	320	320
20010	丹阳	渔场红房子	10	400	320	320
20011	丹阳	宇宙公用	10	400	320	320
20012	丹阳	玉皇殿	10	200	160	160
20013	丹阳	玉皇殿 15 队	10	200	160	160
20014	丹阳	玉泉小区	10	200	160	160
20015	丹阳	玉泉小区 1#	10	400	320	320
20016	丹阳	玉泉小区 2#	10	500	400	400
20017	丹阳	御河口箱变	10	630	504	504
20018	丹阳	御景花园 1#配电房 1#变 800kVA	10	800	640	640
20019	丹阳	御景花园 1#配电房 2#变 800kVA	10	800	640	640
20020	丹阳	御珑湾 1#配电房 1#变	10	800	640	640
20021	丹阳	御珑湾 1#配电房 2#变	10	800	640	640
20022	丹阳	御珑湾 1#配电房 3#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20023	丹阳	御珑湾 1#配电房 4#变	10	800	640	640
20024	丹阳	御珑湾 2#配电房 1#变	10	800	640	640
20025	丹阳	御珑湾 2#配电房 2#变	10	800	640	640
20026	丹阳	御珑湾 2#配电房 3#变	10	800	640	640
20027	丹阳	御珑湾 2#配电房 4#变	10	800	640	640
20028	丹阳	御珑湾 3#配电房 1#变	10	800	640	640
20029	丹阳	御珑湾 3#配电房 2#变	10	800	640	640
20030	丹阳	御珑湾 3#配电房 3#变	10	800	640	640
20031	丹阳	御珑湾 3#配电房 4#变	10	800	640	640
20032	丹阳	御珑湾 4#配电房 1#变	10	800	640	640
20033	丹阳	御珑湾 4#配电房 2#变	10	800	640	640
20034	丹阳	御珑湾 A 配电房 1#变	10	800	640	640
20035	丹阳	御珑湾 A 配电房 2#变	10	800	640	640
20036	丹阳	御珑湾 B 配电房 1#变	10	800	640	640
20037	丹阳	御珑湾 B 配电房 2#变	10	800	640	640
20038	丹阳	育才路	10	400	219	219
20039	丹阳	育才路 2#综合变	10	400	320	320
20040	丹阳	育才巷 2#公用变	10	400	320	320
20041	丹阳	育才巷公用	10	400	320	320
20042	丹阳	元房村安置房公用	10	315	252	252
20043	丹阳	元件厂综合变	10	400	320	320
20044	丹阳	元褚东变	10	400	196	196
20045	丹阳	袁家	10	200	139	139
20046	丹阳	袁家村	10	400	159	159

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20047	丹阳	袁家村变	10	400	320	320
20048	丹阳	袁家村支线袁家北	10	400	275	275
20049	丹阳	袁家南	10	400	320	320
20050	丹阳	袁家南变	10	400	203	203
20051	丹阳	袁家埭	10	400	248	248
20052	丹阳	袁家埭西	10	400	320	320
20053	丹阳	袁兴北	10	200	160	160
20054	丹阳	袁兴村	10	400	195	195
20055	丹阳	袁兴南	10	200	160	160
20056	丹阳	袁兴西	10	400	182	182
20057	丹阳	袁兴中	10	400	270	270
20058	丹阳	袁野田	10	200	142	142
20059	丹阳	园艺水产	10	400	320	320
20060	丹阳	圆通住宅 1#	10	30	24	24
20061	丹阳	圆通住宅 2#	10	30	24	24
20062	丹阳	越塘村	10	200	147	147
20063	丹阳	越塘村西	10	200	26	26
20064	丹阳	越塘村越塘大队	10	100	32	32
20065	丹阳	越塘东	10	400	277	277
20066	丹阳	越塘南	10	200	79	79
20067	丹阳	跃进大队变	10	400	160	160
20068	丹阳	岳墓村	10	200	1	1
20069	丹阳	岳墓村中	10	400	264	264
20070	丹阳	岳巷村	10	200	17	17

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20071	丹阳	粤港中央花园 1#配电房 1#变	10	630	504	504
20072	丹阳	粤港中央花园 1#配电房 2#变	10	630	504	504
20073	丹阳	粤港中央花园 2#配电房 1#变	10	630	504	504
20074	丹阳	粤港中央花园 2#配电房 2#变	10	630	504	504
20075	丹阳	粤港中央花园 2#配电房 3#变	10	630	504	504
20076	丹阳	粤港中央花园 2#配电房 4#变	10	630	504	504
20077	丹阳	粤港中央花园 3#配电室 1#变	10	800	640	640
20078	丹阳	粤港中央花园 3#配电室 2#变	10	800	640	640
20079	丹阳	粤港中央花园 4#配电室 1#变	10	630	504	504
20080	丹阳	粤港中央花园 4#配电室 2#变	10	630	504	504
20081	丹阳	粤港中央花园 4#配电室 3#变	10	630	447	447
20082	丹阳	粤港中央花园 4#配电室 4#变	10	630	504	504
20083	丹阳	悦河印象 1#配电室 1#变	10	800	640	640
20084	丹阳	悦河印象 1#配电室 2#变	10	800	0	0
20085	丹阳	悦河印象 1#配电室 3#变	10	800	640	640
20086	丹阳	悦河印象 1#配电室 4#变	10	800	0	0
20087	丹阳	悦河印象 2#配电室 1#变	10	800	640	640
20088	丹阳	悦河印象 2#配电室 2#变	10	800	0	0
20089	丹阳	悦河印象 2#配电室 3#变	10	800	640	640
20090	丹阳	悦河印象 2#配电室 4#变	10	800	0	0
20091	丹阳	悦河印象 3#配电室 1#变	10	800	640	640
20092	丹阳	悦河印象 3#配电室 2#变	10	800	0	0
20093	丹阳	悦江北公用箱变	10	500	400	400
20094	丹阳	悦孚加油站	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20095	丹阳	云河湾 1#配电房 1#变	10	800	640	640
20096	丹阳	云河湾 1#配电房 2#变	10	800	640	640
20097	丹阳	云境瑶庭 1#配电室 1#变	10	800	640	640
20098	丹阳	云境瑶庭 1#配电室 2#变	10	800	640	640
20099	丹阳	云境瑶庭 1#配电室 3#变	10	800	640	640
20100	丹阳	云境瑶庭 1#配电室 4#变	10	800	640	640
20101	丹阳	云境瑶庭 2#配电室 1#变	10	800	640	640
20102	丹阳	云境瑶庭 2#配电室 2#变	10	800	640	640
20103	丹阳	云九小区 1#	10	400	320	320
20104	丹阳	云九小区 2#	10	200	160	160
20105	丹阳	云九小区 3#	10	200	160	160
20106	丹阳	云澜尚庭 1#配电室 1#变	10	800	640	640
20107	丹阳	云澜尚庭 1#配电室 2#变	10	800	640	640
20108	丹阳	云澜尚庭 1#配电室 3#变	10	800	640	640
20109	丹阳	云澜尚庭 1#配电室 4#变	10	800	640	640
20110	丹阳	云澜尚庭 2#配电室 1#变	10	800	640	640
20111	丹阳	云澜尚庭 2#配电室 2#变	10	800	640	640
20112	丹阳	云澜尚庭 2#配电室 3#变	10	800	640	640
20113	丹阳	云澜尚庭 2#配电室 4#变	10	800	640	640
20114	丹阳	云澜尚庭 3#配电室 1#变	10	800	640	640
20115	丹阳	云澜尚庭 3#配电室 2#变	10	800	640	640
20116	丹阳	云澜尚庭 3#配电室 3#变	10	800	640	640
20117	丹阳	云澜尚庭 3#配电室 4#变	10	800	640	640
20118	丹阳	云莲桥	10	400	237	237

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20119	丹阳	云莲桥东	10	400	320	320
20120	丹阳	云林大施上庄村变	10	200	33	33
20121	丹阳	云林上庄东配变	10	200	18	18
20122	丹阳	云林信用社	10	400	237	237
20123	丹阳	云天花园 1# 配电房 1# 变	10	630	504	504
20124	丹阳	云天花园 1# 配电房 2# 变	10	630	504	504
20125	丹阳	云天花园 2# 配电房 1# 变	10	1000	800	800
20126	丹阳	云天花园 2# 配电房 2# 变	10	800	640	640
20127	丹阳	云天花园箱变	10	500	400	400
20128	丹阳	云阳城南小村西变	10	400	320	320
20129	丹阳	云阳大钱李张甲	10	400	158	158
20130	丹阳	云阳大桥变	10	400	320	320
20131	丹阳	云阳邓家桥西	10	200	160	160
20132	丹阳	云阳东马场新胡村	10	400	301	301
20133	丹阳	云阳黄泥张甲	10	200	100	100
20134	丹阳	云阳九房孙家	10	400	320	320
20135	丹阳	云阳了进场	10	400	236	236
20136	丹阳	云阳路公用 1#	10	315	252	252
20137	丹阳	云阳路公用 2#	10	400	320	320
20138	丹阳	云阳石城中心村	10	400	320	320
20139	丹阳	云阳苏巷南	10	200	160	160
20140	丹阳	云阳孙甲东	10	200	129	129
20141	丹阳	云阳天元蒋甲新村	10	400	320	320
20142	丹阳	云阳小村东	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20143	丹阳	云阳小区 1#变	10	400	320	320
20144	丹阳	云阳小区 10#配电变压器	10	500	400	400
20145	丹阳	云阳小区 2#	10	400	320	320
20146	丹阳	云阳小区 3#变	10	400	320	320
20147	丹阳	云阳小区 4#	10	400	320	320
20148	丹阳	云阳小区 5#	10	315	252	252
20149	丹阳	云阳小区 6#	10	315	252	252
20150	丹阳	云阳小区 7#	10	400	320	320
20151	丹阳	云阳小区 8#	10	315	252	252
20152	丹阳	云阳小区 9#	10	400	320	320
20153	丹阳	云阳永福苏巷村	10	200	98	98
20154	丹阳	云阳元房村	10	400	320	320
20155	丹阳	云阳振兴路公用	10	200	125	125
20156	丹阳	云阳中间坟	10	200	160	160
20157	丹阳	云阳中学	10	400	320	320
20158	丹阳	云阳中学 2#	10	630	504	504
20159	丹阳	云阳中学公用	10	400	320	320
20160	丹阳	云庄村	10	400	208	208
20161	丹阳	云庄村东	10	200	151	151
20162	丹阳	运河村储家桥	10	200	160	160
20163	丹阳	运河村大王庙	10	400	320	320
20164	丹阳	运河村后村北单	10	400	304	304
20165	丹阳	运河村后三里铺变	10	400	156	156
20166	丹阳	运河村陆家村	10	100	37	37

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20167	丹阳	运河村祁家村	10	200	148	148
20168	丹阳	运河村前村	10	400	182	182
20169	丹阳	运河村前村南	10	200	160	160
20170	丹阳	运河村沈家村	10	400	294	294
20171	丹阳	运河村吴家村	10	200	113	113
20172	丹阳	运河村西河村	10	400	249	249
20173	丹阳	运河村谢家村	10	200	137	137
20174	丹阳	运河村徐家村	10	200	55	55
20175	丹阳	运河村徐家南	10	200	160	160
20176	丹阳	运河村永丰电站	10	400	320	320
20177	丹阳	运河村周家村	10	200	160	160
20178	丹阳	运河村周家东	10	160	63	63
20179	丹阳	运河村朱家村	10	400	264	264
20180	丹阳	运河村朱家园	10	400	266	266
20181	丹阳	运河村朱家庄	10	200	25	25
20182	丹阳	运河村竹塔村	10	200	160	160
20183	丹阳	运河村竹塔南	10	400	320	320
20184	丹阳	运河村竹塔西	10	200	26	26
20185	丹阳	运河村酃家村	10	200	11	11
20186	丹阳	运输综合楼	10	400	320	320
20187	丹阳	早立家北	10	200	126	126
20188	丹阳	早立家综合变	10	400	309	309
20189	丹阳	早巷村东蔡	10	400	240	240
20190	丹阳	早巷村东蔡东变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20191	丹阳	早巷村彭介	10	315	80	80
20192	丹阳	早巷村委会	10	400	320	320
20193	丹阳	早巷村新塘变	10	400	207	207
20194	丹阳	早巷村新庄	10	200	78	78
20195	丹阳	早巷东	10	400	147	147
20196	丹阳	早巷东蔡西	10	400	320	320
20197	丹阳	早巷水站	10	100	80	80
20198	丹阳	曾甲村	10	200	95	95
20199	丹阳	曾甲西	10	400	216	216
20200	丹阳	闸口村	10	400	106	106
20201	丹阳	闸南	10	200	94	94
20202	丹阳	闸桥村八圩埭变	10	400	295	295
20203	丹阳	闸桥村东配变	10	500	310	310
20204	丹阳	闸桥新村变	10	400	298	298
20205	丹阳	闸头村	10	200	120	120
20206	丹阳	闸头村 1#变	10	200	146	146
20207	丹阳	闸头村东	10	400	320	320
20208	丹阳	闸头上	10	400	294	294
20209	丹阳	榨沟桥	10	400	320	320
20210	丹阳	战备河 2#	10	400	320	320
20211	丹阳	战备桥	10	400	320	320
20212	丹阳	战斗沟	10	400	320	320
20213	丹阳	战斗沟 2#	10	400	320	320
20214	丹阳	张安荡东综合变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20215	丹阳	张安荡西	10	200	116	116
20216	丹阳	张安荡综合变	10	400	283	283
20217	丹阳	张东村变	10	400	149	149
20218	丹阳	张东村东庄变	10	400	1	1
20219	丹阳	张东鱼塘	10	200	160	160
20220	丹阳	张干农业	10	200	119	119
20221	丹阳	张果村	10	400	320	320
20222	丹阳	张果站	10	400	320	320
20223	丹阳	张家	10	400	287	287
20224	丹阳	张家村	10	315	252	252
20225	丹阳	张家村 2#	10	400	320	320
20226	丹阳	张家村 3#	10	400	320	320
20227	丹阳	张家村变	10	400	22	22
20228	丹阳	张家村公变	10	400	214	214
20229	丹阳	张家村配变	10	400	308	308
20230	丹阳	张家村西	10	400	320	320
20231	丹阳	张家东	10	100	80	80
20232	丹阳	张家东变	10	400	159	159
20233	丹阳	张家南变	10	400	206	206
20234	丹阳	张家桥 2#	10	400	320	320
20235	丹阳	张家沙 2#	10	400	281	281
20236	丹阳	张家沙东	10	400	309	309
20237	丹阳	张家沙南	10	400	257	257
20238	丹阳	张家新村变	10	400	305	305

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20239	丹阳	张家埭	10	400	320	320
20240	丹阳	张甲村	10	400	254	254
20241	丹阳	张甲村西	10	200	102	102
20242	丹阳	张甲东	10	100	1	1
20243	丹阳	张刘大队	10	400	212	212
20244	丹阳	张刘东	10	400	320	320
20245	丹阳	张刘桥南	10	400	320	320
20246	丹阳	张刘站	10	100	64	64
20247	丹阳	张毛墩	10	400	308	308
20248	丹阳	张前村	10	400	198	198
20249	丹阳	张乔	10	200	126	126
20250	丹阳	张水观	10	400	267	267
20251	丹阳	张寺 1-6 队	10	400	320	320
20252	丹阳	张寺村变	10	200	160	160
20253	丹阳	张寺村东 2#	10	400	320	320
20254	丹阳	张寺村委会北	10	400	320	320
20255	丹阳	张西巷村	10	200	145	145
20256	丹阳	张夏甲	10	100	0	0
20257	丹阳	张巷队	10	200	117	117
20258	丹阳	张巷里	10	400	158	158
20259	丹阳	张巷王家村	10	400	178	178
20260	丹阳	张巷吴家村	10	400	136	136
20261	丹阳	张巷西	10	400	129	129
20262	丹阳	张巷徐家北	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20263	丹阳	张巷杨家村	10	200	75	75
20264	丹阳	张巷岳家村 1#变	10	200	117	117
20265	丹阳	张鱼坝	10	200	160	160
20266	丹阳	张庄北	10	200	109	109
20267	丹阳	张庄村变	10	200	160	160
20268	丹阳	张庄东	10	200	160	160
20269	丹阳	张庄南	10	200	160	160
20270	丹阳	张庄南 2#	10	400	294	294
20271	丹阳	张庄站	10	100	80	80
20272	丹阳	张埝村上头村	10	200	160	160
20273	丹阳	张埝村委 3#	10	400	320	320
20274	丹阳	张埝村严家塘 2#	10	400	308	308
20275	丹阳	张埝村扬介塘	10	315	252	252
20276	丹阳	张埝村易介塘	10	400	211	211
20277	丹阳	张埝粮库北	10	400	320	320
20278	丹阳	张埝粮库北 3#	10	400	320	320
20279	丹阳	张埝行政村后阳桥 3#	10	400	284	284
20280	丹阳	丈山 5 队	10	200	84	84
20281	丹阳	丈山 6 队	10	200	145	145
20282	丹阳	丈山大坝头棚	10	200	71	71
20283	丹阳	丈山大阳村	10	315	169	169
20284	丹阳	丈山大阳加工厂	10	400	320	320
20285	丹阳	丈山大阳西	10	400	220	220
20286	丹阳	丈山戴甲岸	10	200	154	154

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20287	丹阳	丈山东庄村	10	200	96	96
20288	丹阳	丈山后大阳	10	200	102	102
20289	丹阳	丈山后庄村	10	400	197	197
20290	丹阳	丈山蒋甲村	10	200	106	106
20291	丹阳	丈山蒋甲东	10	200	107	107
20292	丹阳	丈山迈巷村	10	200	116	116
20293	丹阳	丈山倪甸北	10	200	46	46
20294	丹阳	丈山倪甸村	10	400	191	191
20295	丹阳	丈山倪甸村东	10	200	107	107
20296	丹阳	丈山桥头村	10	200	142	142
20297	丹阳	丈山桥西村	10	400	266	266
20298	丹阳	丈山三陵桥	10	400	320	320
20299	丹阳	丈山三星村	10	200	136	136
20300	丹阳	丈山社区	10	200	160	160
20301	丹阳	丈山沈甲村	10	400	201	201
20302	丹阳	丈山十二队	10	200	160	160
20303	丹阳	丈山王甸村	10	400	167	167
20304	丹阳	丈山王甸南	10	400	320	320
20305	丹阳	丈山武巷村	10	200	90	90
20306	丹阳	丈山武巷新村	10	400	320	320
20307	丹阳	丈山武巷新村南	10	200	121	121
20308	丹阳	丈山谢家桥村	10	200	14	14
20309	丹阳	丈山押塘底	10	400	135	135
20310	丹阳	丈山瑶头村	10	200	134	134

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20311	丹阳	丈山一队	10	200	121	121
20312	丹阳	丈山丈山村	10	200	128	128
20313	丹阳	丈山祝家棚变	10	400	309	309
20314	丹阳	赵和庄综合变	10	200	155	155
20315	丹阳	赵家	10	200	129	129
20316	丹阳	赵家变	10	400	275	275
20317	丹阳	赵家村变	10	200	112	112
20318	丹阳	赵家村南	10	400	301	301
20319	丹阳	赵家涵公用	10	315	252	252
20320	丹阳	赵家涵绿化变	10	80	64	64
20321	丹阳	赵家门	10	200	126	126
20322	丹阳	赵家南变	10	200	144	144
20323	丹阳	赵家配变	10	200	113	113
20324	丹阳	赵家湾	10	400	320	320
20325	丹阳	赵家西	10	400	204	204
20326	丹阳	赵家庄北	10	200	160	160
20327	丹阳	赵家庄综合变	10	400	292	292
20328	丹阳	赵家埭	10	400	320	320
20329	丹阳	赵家埭 3#箱变	10	630	504	504
20330	丹阳	赵甲村变	10	400	182	182
20331	丹阳	赵塘南	10	400	261	261
20332	丹阳	赵塘桥	10	200	117	117
20333	丹阳	赵西村	10	200	160	160
20334	丹阳	赵相站	10	160	0	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20335	丹阳	赵巷 6-7 队	10	400	320	320
20336	丹阳	赵巷村西俞庄九队	10	400	295	295
20337	丹阳	赵中村变	10	200	160	160
20338	丹阳	兆丰路	10	400	320	320
20339	丹阳	肇达排	10	400	320	320
20340	丹阳	肇巷村开发区	10	400	320	320
20341	丹阳	遮墓村	10	200	15	15
20342	丹阳	遮墓村东	10	200	55	55
20343	丹阳	遮墓坊桥	10	400	105	105
20344	丹阳	折北水站	10	100	80	80
20345	丹阳	折东北水站	10	200	160	160
20346	丹阳	折东水站	10	315	252	252
20347	丹阳	折柳 3 队	10	400	238	238
20348	丹阳	折柳二村	10	400	320	320
20349	丹阳	折柳供电所	10	400	320	320
20350	丹阳	折柳供电所 1#	10	400	320	320
20351	丹阳	折柳供电所 2#变	10	400	313	313
20352	丹阳	折柳供电所 2#东	10	400	79	79
20353	丹阳	折柳集镇河滨新村	10	400	247	247
20354	丹阳	折柳敬老院	10	400	289	289
20355	丹阳	折柳孔家南	10	400	320	320
20356	丹阳	折柳团结水站	10	50	40	40
20357	丹阳	折柳赵家	10	200	22	22
20358	丹阳	折柳中学	10	400	202	202

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20359	丹阳	折西水站	10	200	160	160
20360	丹阳	臻如府 1#配电室 1#变	10	800	640	640
20361	丹阳	臻如府 1#配电室 2#变	10	800	640	640
20362	丹阳	臻如府 1#配电室 3#变	10	800	640	640
20363	丹阳	臻如府 1#配电室 4#变	10	800	640	640
20364	丹阳	臻如府 2#配电室 1#变	10	800	640	640
20365	丹阳	臻如府 2#配电室 2#变	10	800	640	640
20366	丹阳	臻如府 3#配电室 1#变	10	800	640	640
20367	丹阳	臻如府 3#配电室 2#变	10	800	640	640
20368	丹阳	臻如府 3#配电室 3#变	10	800	640	640
20369	丹阳	臻如府 3#配电室 4#变	10	800	640	640
20370	丹阳	振新	10	400	320	320
20371	丹阳	振兴北路	10	400	320	320
20372	丹阳	振兴街东侧	10	400	320	320
20373	丹阳	振兴路 500kVA	10	500	389	389
20374	丹阳	振业大厦箱变	10	630	504	504
20375	丹阳	振业房产	10	630	504	504
20376	丹阳	振宇桥	10	400	320	320
20377	丹阳	镇北街单相变	10	400	302	302
20378	丹阳	镇北十三队综合变	10	400	320	320
20379	丹阳	镇北杨家村综合变	10	400	295	295
20380	丹阳	镇北周家村综合变	10	400	320	320
20381	丹阳	镇东单综合变	10	80	64	64
20382	丹阳	镇东二队单综合变	10	80	64	64

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20383	丹阳	镇东二队综合变	10	400	320	320
20384	丹阳	镇东路 2#变	10	400	320	320
20385	丹阳	镇东路 3#	10	400	320	320
20386	丹阳	镇东路变	10	400	320	320
20387	丹阳	镇东路公用	10	400	320	320
20388	丹阳	镇东路公用 1#	10	400	320	320
20389	丹阳	镇东路南配变	10	400	320	320
20390	丹阳	镇东南单综合变	10	30	24	24
20391	丹阳	镇东三队西	10	200	160	160
20392	丹阳	镇东三队综合变	10	400	175	175
20393	丹阳	镇东五队	10	400	225	225
20394	丹阳	镇东一队 2#	10	400	320	320
20395	丹阳	镇东一队单综合变	10	30	24	24
20396	丹阳	镇东一队西	10	400	320	320
20397	丹阳	镇江丝绸仓库	10	630	504	504
20398	丹阳	镇南	10	400	320	320
20399	丹阳	镇南八队	10	400	302	302
20400	丹阳	镇南村 2#箱变 500kVA	10	500	260	260
20401	丹阳	镇南村综合变	10	400	320	320
20402	丹阳	镇南单综合变	10	100	80	80
20403	丹阳	镇南二队综合变	10	400	320	320
20404	丹阳	镇南九队综合变	10	400	190	190
20405	丹阳	镇南居委会	10	400	320	320
20406	丹阳	镇南六队变	10	400	194	194

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20407	丹阳	镇南七队综合变	10	400	320	320
20408	丹阳	镇南十队综合变	10	400	320	320
20409	丹阳	镇威桥	10	200	70	70
20410	丹阳	镇西八队综合变	10	400	252	252
20411	丹阳	镇西北综合变	10	400	320	320
20412	丹阳	镇西大队综合变	10	315	252	252
20413	丹阳	镇西六队综合变	10	400	320	320
20414	丹阳	镇西七队 2#	10	400	320	320
20415	丹阳	镇西十二队综合变	10	400	320	320
20416	丹阳	镇西十四队	10	400	320	320
20417	丹阳	镇西四队综合变	10	400	289	289
20418	丹阳	镇西五队综合变	10	400	320	320
20419	丹阳	镇西新区综合变	10	400	320	320
20420	丹阳	镇西一站综合变	10	400	320	320
20421	丹阳	镇政府	10	400	320	320
20422	丹阳	镇政府 2#	10	400	320	320
20423	丹阳	镇政府北变	10	400	320	320
20424	丹阳	镇政府变	10	400	320	320
20425	丹阳	镇政府变 2#	10	400	320	320
20426	丹阳	镇政府东变	10	400	283	283
20427	丹阳	镇政府公用	10	400	320	320
20428	丹阳	镇中 11 队	10	400	320	320
20429	丹阳	镇中 11 队 2#	10	400	320	320
20430	丹阳	镇中村	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20431	丹阳	镇中村镇中 1-4 队	10	630	504	504
20432	丹阳	镇中村镇中樊家埭变	10	400	320	320
20433	丹阳	镇中村镇中张家桥	10	400	320	320
20434	丹阳	镇中二组	10	400	320	320
20435	丹阳	镇中二组 2#	10	400	320	320
20436	丹阳	镇中二组 3#	10	400	320	320
20437	丹阳	镇中路东	10	400	320	320
20438	丹阳	镇中路综合变	10	400	320	320
20439	丹阳	镇中七队	10	500	400	400
20440	丹阳	镇中四队 2#	10	400	320	320
20441	丹阳	镇中四队 3#	10	630	504	504
20442	丹阳	镇中五组	10	630	504	504
20443	丹阳	镇中五组 2#箱变	10	630	504	504
20444	丹阳	正义坊公用	10	400	320	320
20445	丹阳	政府 1#	10	400	320	320
20446	丹阳	政协	10	200	160	160
20447	丹阳	郑店村配变	10	400	206	206
20448	丹阳	郑店村委	10	400	320	320
20449	丹阳	郑店后王西	10	200	110	110
20450	丹阳	郑家变	10	200	94	94
20451	丹阳	郑家桥 1#	10	315	252	252
20452	丹阳	郑家桥 2#变	10	400	320	320
20453	丹阳	知青队	10	400	308	308
20454	丹阳	质检所综合楼	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20455	丹阳	中百	10	400	320	320
20456	丹阳	中百住宅	10	80	64	64
20457	丹阳	中宝农场	10	400	299	299
20458	丹阳	中诚集团变	10	400	320	320
20459	丹阳	中村	10	400	320	320
20460	丹阳	中村北	10	400	320	320
20461	丹阳	中村北 2#	10	400	320	320
20462	丹阳	中村东	10	200	88	88
20463	丹阳	中村南	10	400	240	240
20464	丹阳	中村南 2#	10	400	320	320
20465	丹阳	中村前	10	400	320	320
20466	丹阳	中村西	10	400	320	320
20467	丹阳	中丹路	10	400	320	320
20468	丹阳	中丹路 2#	10	400	320	320
20469	丹阳	中东村中东大队	10	400	320	320
20470	丹阳	中东大队 2#	10	400	320	320
20471	丹阳	中段村	10	200	80	80
20472	丹阳	中坟	10	200	55	55
20473	丹阳	中古干北	10	200	143	143
20474	丹阳	中古干变	10	200	126	126
20475	丹阳	中管村东	10	400	253	253
20476	丹阳	中国下北	10	400	320	320
20477	丹阳	中国下北 2#	10	200	160	160
20478	丹阳	中国眼镜城 1#	10	1600	1280	1280

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20479	丹阳	中国眼镜城 2#	10	630	504	504
20480	丹阳	中国眼镜城 3#	10	1600	1280	1280
20481	丹阳	中河斗东	10	400	309	309
20482	丹阳	中河阳北	10	315	67	67
20483	丹阳	中里村	10	200	145	145
20484	丹阳	中里铺	10	160	101	101
20485	丹阳	中里铺南	10	100	65	65
20486	丹阳	中南君悦府 1#配电房 1#变	10	800	0	0
20487	丹阳	中南君悦府 1#配电房 2#变	10	800	640	640
20488	丹阳	中南君悦府 1#配电房 3#变	10	800	0	0
20489	丹阳	中南君悦府 1#配电房 4#变	10	800	640	640
20490	丹阳	中南君悦府 2#配电房 1#变	10	800	0	0
20491	丹阳	中南君悦府 2#配电房 2#变	10	800	640	640
20492	丹阳	中南君悦府 2#配电房 3#变	10	800	0	0
20493	丹阳	中南君悦府 2#配电房 4#变	10	800	640	640
20494	丹阳	中南君悦府 3#配电房 1#变	10	800	0	0
20495	丹阳	中南君悦府 3#配电房 2#变	10	800	640	640
20496	丹阳	中南君悦府 3#配电房 3#变	10	800	0	0
20497	丹阳	中南君悦府 3#配电房 4#变	10	800	640	640
20498	丹阳	中南君悦府 4#配电房 1#变	10	800	0	0
20499	丹阳	中南君悦府 4#配电房 2#变	10	800	640	640
20500	丹阳	中南君悦府 4#配电房 3#变	10	800	0	0
20501	丹阳	中南君悦府 4#配电房 4#变	10	800	640	640
20502	丹阳	中南君悦府 5#配电房 1#变	10	800	0	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20503	丹阳	中南君悦府 5#配电房 2#变	10	800	640	640
20504	丹阳	中南君悦府 5#配电房 3#变	10	800	0	0
20505	丹阳	中南君悦府 5#配电房 4#变	10	800	640	640
20506	丹阳	中南君悦府 6#配电房 1#变	10	800	0	0
20507	丹阳	中南君悦府 6#配电房 2#变	10	800	640	640
20508	丹阳	中南文锦苑 1#配电室 1#变	10	800	0	0
20509	丹阳	中南文锦苑 1#配电室 2#变	10	800	640	640
20510	丹阳	中南文锦苑 1#配电室 3#变	10	800	0	0
20511	丹阳	中南文锦苑 1#配电室 4#变	10	800	640	640
20512	丹阳	中南文锦苑 2#配电室 1#变	10	800	0	0
20513	丹阳	中南文锦苑 2#配电室 2#变	10	800	640	640
20514	丹阳	中南文锦苑 3#配电室 1#变	10	800	0	0
20515	丹阳	中南文锦苑 3#配电室 2#变	10	800	640	640
20516	丹阳	中南文锦苑 3#配电室 3#变	10	800	0	0
20517	丹阳	中南文锦苑 3#配电室 4#变	10	800	640	640
20518	丹阳	中南文锦苑 4#配电室 1#变	10	800	0	0
20519	丹阳	中南文锦苑 4#配电室 2#变	10	800	640	640
20520	丹阳	中南文锦苑 4#配电室 3#变	10	800	0	0
20521	丹阳	中南文锦苑 4#配电室 4#变	10	800	640	640
20522	丹阳	中南文锦苑 5#配电室 1#变	10	800	0	0
20523	丹阳	中南文锦苑 5#配电室 2#变	10	800	640	640
20524	丹阳	中南文锦苑 5#配电室 3#变	10	800	0	0
20525	丹阳	中南文锦苑 5#配电室 4#变	10	800	640	640
20526	丹阳	中南文锦苑 6#配电室 1#变	10	800	0	0

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20527	丹阳	中南文锦苑 6#配电室 2#变	10	800	640	640
20528	丹阳	中南文锦苑 6#配电室 3#变	10	800	0	0
20529	丹阳	中南文锦苑 6#配电室 4#变	10	800	640	640
20530	丹阳	中南文锦苑 7#配电室 1#变	10	800	0	0
20531	丹阳	中南文锦苑 7#配电室 2#变	10	800	640	640
20532	丹阳	中南文锦苑 7#配电室 3#变	10	800	0	0
20533	丹阳	中南文锦苑 7#配电室 4#变	10	800	640	640
20534	丹阳	中前庄	10	400	279	279
20535	丹阳	中山大街	10	400	320	320
20536	丹阳	中山路 2#	10	400	320	320
20537	丹阳	中山路公用变	10	400	320	320
20538	丹阳	中山路立交桥	10	630	504	504
20539	丹阳	中山路商住楼	10	200	160	160
20540	丹阳	中山桥南	10	400	320	320
20541	丹阳	中山苑	10	400	320	320
20542	丹阳	中石潭南	10	400	191	191
20543	丹阳	中塘北	10	400	320	320
20544	丹阳	中塘基地	10	400	320	320
20545	丹阳	中王南	10	400	320	320
20546	丹阳	中王南东	10	400	320	320
20547	丹阳	中仙村大西北变	10	100	25	25
20548	丹阳	中仙村大西庄	10	400	251	251
20549	丹阳	中仙村大西庄东	10	200	119	119
20550	丹阳	中仙村河西村	10	200	146	146

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20551	丹阳	中仙村蒋甲村配变	10	400	276	276
20552	丹阳	中仙村祁谢巷	10	400	266	266
20553	丹阳	中仙村前村变	10	400	274	274
20554	丹阳	中仙村前村南	10	200	142	142
20555	丹阳	中仙村陶杨棚	10	400	158	158
20556	丹阳	中仙村小西村变	10	400	300	300
20557	丹阳	中仙村小西里 12 队	10	200	160	160
20558	丹阳	中仙村小西庄	10	200	90	90
20559	丹阳	中仙村张刘北	10	400	320	320
20560	丹阳	中仙村中仙大队	10	400	176	176
20561	丹阳	中仙姜甲村	10	400	288	288
20562	丹阳	中仙陆甲村	10	100	80	80
20563	丹阳	中仙站	10	200	160	160
20564	丹阳	中巷变	10	400	125	125
20565	丹阳	中巷村	10	400	168	168
20566	丹阳	中巷东	10	400	5	5
20567	丹阳	中巷东配变	10	400	278	278
20568	丹阳	中巷配变	10	500	372	372
20569	丹阳	中巷西	10	100	10	10
20570	丹阳	中巷西配变	10	400	320	320
20571	丹阳	中心北	10	400	294	294
20572	丹阳	中心北路	10	500	400	400
20573	丹阳	中心北路 2#	10	400	320	320
20574	丹阳	中心变公用西	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20575	丹阳	中心陈家 3#	10	400	320	320
20576	丹阳	中心陈家村	10	400	320	320
20577	丹阳	中心陈家村 2#	10	400	320	320
20578	丹阳	中心村	10	400	320	320
20579	丹阳	中心村陈家村	10	200	107	107
20580	丹阳	中心村大东村	10	400	295	295
20581	丹阳	中心村大家庄	10	160	128	128
20582	丹阳	中心村大家庄东	10	200	160	160
20583	丹阳	中心村供电所 2#	10	400	320	320
20584	丹阳	中心村供电所 3#	10	400	320	320
20585	丹阳	中心村贡家村	10	200	72	72
20586	丹阳	中心村贡家村单	10	200	160	160
20587	丹阳	中心村顾家村	10	200	103	103
20588	丹阳	中心村焦巷电站	10	200	160	160
20589	丹阳	中心村焦巷南	10	100	31	31
20590	丹阳	中心村荆茄北	10	400	320	320
20591	丹阳	中心村荆茄村	10	400	320	320
20592	丹阳	中心村敬老院	10	400	245	245
20593	丹阳	中心村李西村	10	400	320	320
20594	丹阳	中心村马场里	10	400	320	320
20595	丹阳	中心村马场里东	10	100	53	53
20596	丹阳	中心村毛庄村配电房	10	400	276	276
20597	丹阳	中心村毛庄南	10	200	96	96
20598	丹阳	中心村棉花站	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20599	丹阳	中心村南工业区东	10	200	160	160
20600	丹阳	中心村南工业区西	10	400	320	320
20601	丹阳	中心村派出所	10	400	320	320
20602	丹阳	中心村汽车站	10	400	320	320
20603	丹阳	中心村史家塘	10	200	160	160
20604	丹阳	中心村新兴村	10	200	124	124
20605	丹阳	中心村兴运市场	10	400	320	320
20606	丹阳	中心村影剧院	10	400	320	320
20607	丹阳	中心村幼儿园北配变	10	200	160	160
20608	丹阳	中心村中心校	10	400	320	320
20609	丹阳	中心村恽家村	10	400	270	270
20610	丹阳	中心何家湾	10	400	194	194
20611	丹阳	中心河 3#	10	200	160	160
20612	丹阳	中心河翻水站	10	160	128	128
20613	丹阳	中心河站	10	200	160	160
20614	丹阳	中心嘉园 1#	10	500	400	400
20615	丹阳	中心嘉园 2#	10	315	252	252
20616	丹阳	中心嘉园 3#	10	500	400	400
20617	丹阳	中心嘉园 4#	10	630	504	504
20618	丹阳	中心街	10	200	160	160
20619	丹阳	中心街 2#	10	400	320	320
20620	丹阳	中心街南	10	400	320	320
20621	丹阳	中心街配变	10	400	320	320
20622	丹阳	中心九队	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20623	丹阳	中心九队 2#	10	400	287	287
20624	丹阳	中心开发区西 1#	10	400	320	320
20625	丹阳	中心南路	10	400	320	320
20626	丹阳	中心南路单	10	30	24	24
20627	丹阳	中心魏家村箱变	10	500	400	400
20628	丹阳	中心西	10	400	320	320
20629	丹阳	中心小区东变	10	400	320	320
20630	丹阳	中心校箱变	10	630	504	504
20631	丹阳	中心幼儿园	10	400	303	303
20632	丹阳	中心张家村	10	500	400	400
20633	丹阳	中行	10	500	400	400
20634	丹阳	中行 2#	10	500	400	400
20635	丹阳	中学后	10	400	320	320
20636	丹阳	中学南	10	400	320	320
20637	丹阳	中学南(单)	10	30	24	24
20638	丹阳	中学西	10	400	320	320
20639	丹阳	中窑下 2#箱变	10	630	504	504
20640	丹阳	钟东电站	10	50	40	40
20641	丹阳	钟发小区 1#500	10	500	400	400
20642	丹阳	钟发小区 2#500	10	500	400	400
20643	丹阳	钟发小区 3#500	10	500	400	400
20644	丹阳	钟发小区 4#500	10	500	400	400
20645	丹阳	钟发小区 5#500	10	500	400	400
20646	丹阳	钟发小区 6#500	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20647	丹阳	钟发小区 7#500	10	500	400	400
20648	丹阳	钟楼	10	400	320	320
20649	丹阳	钟楼 2#	10	400	320	320
20650	丹阳	众悦华城 1#配电房 1#变	10	800	640	640
20651	丹阳	众悦华城 1#配电房 2#变	10	800	640	640
20652	丹阳	众悦华城 1#配电房 3#变	10	800	640	640
20653	丹阳	众悦华城 1#配电房 4#变	10	800	640	640
20654	丹阳	众悦华城 2#配电房 1#变	10	800	640	640
20655	丹阳	众悦华城 2#配电房 2#变	10	800	640	640
20656	丹阳	众悦华城 3#配电房 1#变	10	800	640	640
20657	丹阳	众悦华城 3#配电房 2#变	10	800	640	640
20658	丹阳	众悦华城 4#配电房 1#变	10	800	640	640
20659	丹阳	众悦华城 4#配电房 2#变	10	800	640	640
20660	丹阳	舟山村倪山东	10	400	320	320
20661	丹阳	舟山东村	10	400	320	320
20662	丹阳	舟山南	10	400	320	320
20663	丹阳	周家	10	200	91	91
20664	丹阳	周家北	10	200	160	160
20665	丹阳	周家变	10	200	55	55
20666	丹阳	周家村西	10	200	58	58
20667	丹阳	周家东	10	400	228	228
20668	丹阳	周家西	10	400	256	256
20669	丹阳	周家西变	10	400	296	296
20670	丹阳	周甲村	10	200	107	107

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20671	丹阳	周塘村	10	200	113	113
20672	丹阳	周巷北箱变	10	630	504	504
20673	丹阳	周巷变	10	400	73	73
20674	丹阳	周巷村	10	400	320	320
20675	丹阳	周巷村北变	10	400	295	295
20676	丹阳	周巷村东变	10	400	130	130
20677	丹阳	周巷村后变	10	400	296	296
20678	丹阳	周巷村西	10	400	208	208
20679	丹阳	周巷东	10	400	320	320
20680	丹阳	周巷南变	10	400	125	125
20681	丹阳	周巷五队 1#	10	400	320	320
20682	丹阳	周巷中	10	400	320	320
20683	丹阳	周野田	10	200	31	31
20684	丹阳	周野田南	10	400	100	100
20685	丹阳	珠明沟	10	400	192	192
20686	丹阳	朱导变	10	200	160	160
20687	丹阳	朱家北	10	400	299	299
20688	丹阳	朱家变	10	400	320	320
20689	丹阳	朱家村	10	200	118	118
20690	丹阳	朱家大岸西	10	400	294	294
20691	丹阳	朱家甸南 2#	10	400	320	320
20692	丹阳	朱家甸南变	10	400	320	320
20693	丹阳	朱家东	10	400	320	320
20694	丹阳	朱家东 2#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20695	丹阳	朱家东变	10	400	320	320
20696	丹阳	朱家后	10	200	139	139
20697	丹阳	朱家南	10	400	320	320
20698	丹阳	朱家南变	10	400	320	320
20699	丹阳	朱家南配变	10	400	320	320
20700	丹阳	朱家桥	10	400	320	320
20701	丹阳	朱家湾北	10	500	400	400
20702	丹阳	朱家湾东	10	400	320	320
20703	丹阳	朱家站北	10	400	320	320
20704	丹阳	朱家站变	10	400	285	285
20705	丹阳	朱家埭	10	400	320	320
20706	丹阳	朱家埭北	10	400	320	320
20707	丹阳	朱甲村变	10	200	160	160
20708	丹阳	朱甲东	10	400	320	320
20709	丹阳	朱巷农业	10	400	320	320
20710	丹阳	猪场	10	400	320	320
20711	丹阳	猪场 2#箱变	10	630	504	504
20712	丹阳	竹村西变	10	400	226	226
20713	丹阳	竹林电站	10	200	160	160
20714	丹阳	竹弄	10	400	320	320
20715	丹阳	竹塘北变	10	100	80	80
20716	丹阳	竹塘变	10	200	97	97
20717	丹阳	竹塘南	10	400	280	280
20718	丹阳	竹塘西	10	200	106	106

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20719	丹阳	住基变	10	200	123	123
20720	丹阳	住庄村	10	200	145	145
20721	丹阳	祝家东	10	400	308	308
20722	丹阳	祝家庄 2#	10	400	320	320
20723	丹阳	祝家庄中箱变	10	630	322	322
20724	丹阳	庄湖农科队	10	200	160	160
20725	丹阳	庄家	10	400	290	290
20726	丹阳	庄家坝	10	200	1	1
20727	丹阳	庄角墩	10	100	80	80
20728	丹阳	庄里村	10	200	133	133
20729	丹阳	庄里村变	10	200	131	131
20730	丹阳	庄尚村	10	200	67	67
20731	丹阳	庄尚前	10	400	209	209
20732	丹阳	庄野田	10	200	56	56
20733	丹阳	紫荆花园 1#	10	315	252	252
20734	丹阳	紫荆花园 2#	10	315	252	252
20735	丹阳	紫荆花园 3#	10	315	252	252
20736	丹阳	紫荆花园 4#	10	315	252	252
20737	丹阳	紫荆花园 5#变	10	315	252	252
20738	丹阳	紫苑路	10	200	160	160
20739	丹阳	紫竹园 1#配电房 1#变	10	800	640	640
20740	丹阳	紫竹园 1#配电房 2#变	10	800	0	0
20741	丹阳	紫竹园 2#配电房 1#变	10	1000	0	0
20742	丹阳	紫竹园 2#配电房 2#变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20743	丹阳	紫竹园 2#配电房 3#变	10	1000	0	0
20744	丹阳	紫竹园 3#配电房 1#变	10	1000	0	0
20745	丹阳	紫竹园 3#配电房 2#变	10	1000	800	800
20746	丹阳	紫竹园 3#配电房 3#变	10	1000	0	0
20747	丹阳	紫竹园 3#配电房 4#变	10	1000	800	800
20748	丹阳	紫竹园 4#配电房 1#变	10	1000	0	0
20749	丹阳	紫竹园 4#配电房 2#变	10	1000	800	800
20750	丹阳	紫竹园 4#配电房 3#变	10	1000	0	0
20751	丹阳	紫竹园 4#配电房 4#变	10	1000	800	800
20752	丹阳	紫薇苑	10	400	320	320
20753	丹阳	紫宸苑 1#配电室 1#变	10	800	640	640
20754	丹阳	紫宸苑 1#配电室 2#变	10	800	640	640
20755	丹阳	紫宸苑 1#配电室 3#变	10	800	640	640
20756	丹阳	紫宸苑 1#配电室 4#变	10	800	640	640
20757	丹阳	紫宸苑 2#配电室 1#变	10	800	640	640
20758	丹阳	紫宸苑 2#配电室 2#变	10	800	640	640
20759	丹阳	紫宸苑 2#配电室 3#变	10	800	640	640
20760	丹阳	紫宸苑 3#配电室 2#变	10	800	640	640
20761	丹阳	紫宸苑 3#配电室 3#变	10	800	640	640
20762	丹阳	紫宸苑 3#配电室 4#变	10	800	640	640
20763	丹阳	自来水厂	10	400	320	320
20764	丹阳	自来水厂 2#	10	500	400	400
20765	丹阳	自来水厂箱变	10	630	504	504
20766	丹阳	自来水厂住宅	10	100	80	80

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20767	丹阳	自来水住宅	10	200	160	160
20768	丹阳	宗教公用	10	160	128	128
20769	丹阳	宗巷村变	10	200	20	20
20770	丹阳	宗巷东	10	400	4	4
20771	丹阳	总工会公用	10	400	320	320
20772	丹阳	邹家 1#变	10	500	355	355
20773	丹阳	邹家 1#西	10	400	320	320
20774	丹阳	邹家北综合变	10	400	320	320
20775	丹阳	邹家东	10	400	240	240
20776	丹阳	邹家南综合变	10	400	171	171
20777	丹阳	邹家西路	10	400	320	320
20778	丹阳	邹家西综合变	10	400	265	265
20779	丹阳	邹家一队综合变	10	400	267	267
20780	丹阳	邹塔里	10	400	306	306
20781	丹阳	左墓桥西	10	200	129	129
20782	丹阳	廿一圩 1#单	10	80	64	64
20783	丹阳	廿一圩 2#	10	400	320	320
20784	丹阳	蒯家上蒯东变	10	200	118	118
20785	丹阳	蒯西电站	10	200	160	160
20786	丹阳	侃山庄	10	400	216	216
20787	丹阳	酃家村	10	400	320	320
20788	丹阳	酃甲中心村	10	400	320	320
20789	丹阳	酃巷 1#(单)	10	80	64	64
20790	丹阳	酃巷 2#(单)	10	80	64	64

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20791	丹阳	酃巷 3#(单)	10	100	80	80
20792	丹阳	酃巷东	10	400	215	215
20793	丹阳	圩里北	10	400	274	274
20794	丹阳	圩里村民小组变	10	400	287	287
20795	丹阳	圩里符变	10	400	253	253
20796	丹阳	圩田里 2#	10	400	320	320
20797	丹阳	圩田里北	10	400	320	320
20798	丹阳	埭北线杨家中	10	400	225	225
20799	丹阳	埭城安静凹综合变	10	400	320	320
20800	丹阳	埭城安静凹综合变 2#	10	400	320	320
20801	丹阳	埭城白龙寺村 2#综合变	10	315	252	252
20802	丹阳	埭城白马岗南	10	400	320	320
20803	丹阳	埭城堡头山综合变	10	400	255	255
20804	丹阳	埭城宝山北	10	400	320	320
20805	丹阳	埭城北庄综合变	10	400	320	320
20806	丹阳	埭城菜市场	10	630	504	504
20807	丹阳	埭城常六二队综合变	10	400	305	305
20808	丹阳	埭城常六新村变	10	400	320	320
20809	丹阳	埭城常六新村南综合变	10	400	320	320
20810	丹阳	埭城常兴村委会	10	400	320	320
20811	丹阳	埭城常兴中和庄	10	400	320	320
20812	丹阳	埭城巢家村综合变	10	400	320	320
20813	丹阳	埭城巢家东综合变	10	400	155	155
20814	丹阳	埭城城北王家村综合变	10	400	268	268

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20815	丹阳	埤城城中镇西北 2#	10	400	320	320
20816	丹阳	埤城大山凹变	10	400	310	310
20817	丹阳	埤城东白龙村综合变	10	400	320	320
20818	丹阳	埤城东白龙南综合变	10	315	252	252
20819	丹阳	埤城东庄新城综合变	10	400	320	320
20820	丹阳	埤城镀铝厂 3#	10	400	320	320
20821	丹阳	埤城断绳墩	10	200	160	160
20822	丹阳	埤城福利厂 2#	10	630	371	371
20823	丹阳	埤城福利厂综合变	10	400	320	320
20824	丹阳	埤城附件厂综合变	10	250	200	200
20825	丹阳	埤城供电所 1#综合变	10	400	320	320
20826	丹阳	埤城供电所 2#综合变	10	400	320	320
20827	丹阳	埤城供电所 3#	10	630	341	341
20828	丹阳	埤城何家综合变	10	200	60	60
20829	丹阳	埤城红星一队综合变	10	400	259	259
20830	丹阳	埤城后洪家埭变	10	400	297	297
20831	丹阳	埤城后冷山综合变	10	400	245	245
20832	丹阳	埤城后湾综合变	10	80	64	64
20833	丹阳	埤城环城北路 2#	10	400	299	299
20834	丹阳	埤城解放桥南	10	400	320	320
20835	丹阳	埤城解放桥综合变	10	400	320	320
20836	丹阳	埤城解巷荡综合变	10	200	31	31
20837	丹阳	埤城敬老院	10	400	255	255
20838	丹阳	埤城九庄里综合变	10	200	128	128

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20839	丹阳	埤城李家南	10	400	245	245
20840	丹阳	埤城林常 2#综合变	10	200	160	160
20841	丹阳	埤城林常九队	10	400	320	320
20842	丹阳	埤城林常九队南	10	400	320	320
20843	丹阳	埤城林常路综合变	10	400	320	320
20844	丹阳	埤城路灯综合变	10	200	160	160
20845	丹阳	埤城马家桥综合变	10	200	160	160
20846	丹阳	埤城鸟语花香	10	200	160	160
20847	丹阳	埤城前冷山综合变	10	400	320	320
20848	丹阳	埤城强力天线综合变	10	400	320	320
20849	丹阳	埤城任家综合变	10	400	276	276
20850	丹阳	埤城荣星电站综合变	10	400	320	320
20851	丹阳	埤城束家村综合变	10	400	320	320
20852	丹阳	埤城水晶山南综合变	10	100	80	80
20853	丹阳	埤城唐束家	10	400	320	320
20854	丹阳	埤城体育公园综合变	10	200	160	160
20855	丹阳	埤城跳头村变	10	400	289	289
20856	丹阳	埤城跳头村东	10	400	320	320
20857	丹阳	埤城通港路南	10	400	304	304
20858	丹阳	埤城汪家湾综合变	10	400	320	320
20859	丹阳	埤城王家东综合变	10	400	320	320
20860	丹阳	埤城王巷村	10	400	268	268
20861	丹阳	埤城文明路综合变	10	400	276	276
20862	丹阳	埤城沃德大道 1#综合变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20863	丹阳	埤城西巨北综合变	10	400	320	320
20864	丹阳	埤城西巨南综合变	10	200	160	160
20865	丹阳	埤城西巨西综合变	10	400	234	234
20866	丹阳	埤城下祁 2 队	10	400	276	276
20867	丹阳	埤城下祁南综合变	10	400	320	320
20868	丹阳	埤城下祁三队	10	400	241	241
20869	丹阳	埤城小学	10	400	320	320
20870	丹阳	埤城严家北综合变	10	400	246	246
20871	丹阳	埤城杨家东综合变	10	400	290	290
20872	丹阳	埤城杨家南	10	400	320	320
20873	丹阳	埤城尧巷北综合配变	10	400	320	320
20874	丹阳	埤城尧巷菜场综合变	10	400	320	320
20875	丹阳	埤城尧巷开发区 2#综合变	10	400	267	267
20876	丹阳	埤城尧巷开发区 4#综合变	10	400	320	320
20877	丹阳	埤城尧巷南 2#	10	400	320	320
20878	丹阳	埤城尧巷南配变	10	400	320	320
20879	丹阳	埤城尧巷商品房	10	400	320	320
20880	丹阳	埤城尧巷五队	10	400	320	320
20881	丹阳	埤城尧巷西	10	400	320	320
20882	丹阳	埤城尧巷下祈村 3#	10	400	320	320
20883	丹阳	埤城尧巷新村东综合变	10	200	160	160
20884	丹阳	埤城窑侧家	10	400	187	187
20885	丹阳	埤城液化气综合变	10	400	320	320
20886	丹阳	埤城影剧院箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20887	丹阳	埤城邮政 2#	10	400	308	308
20888	丹阳	埤城邮政综合变	10	400	265	265
20889	丹阳	埤城幼儿园综合变	10	400	320	320
20890	丹阳	埤城渔场单综合变	10	400	320	320
20891	丹阳	埤城镇东一队 2#	10	400	320	320
20892	丹阳	埤城镇东一队综合变	10	400	320	320
20893	丹阳	埤城镇南三队综合变	10	400	211	211
20894	丹阳	埤城镇南一队综合变	10	400	163	163
20895	丹阳	埤城镇西七队综合变	10	400	291	291
20896	丹阳	埤城镇西三队综合变	10	200	160	160
20897	丹阳	埤城镇政府	10	400	320	320
20898	丹阳	埤城镇中路 2#变	10	630	504	504
20899	丹阳	埤城镇中路北	10	400	192	192
20900	丹阳	埤城镇中路南	10	400	320	320
20901	丹阳	埤城周家东	10	400	320	320
20902	丹阳	埤城邹家村 2#综合变	10	400	146	146
20903	丹阳	芮家 3#	10	400	320	320
20904	丹阳	芮家村	10	400	279	279
20905	丹阳	芮家村 4#	10	400	320	320
20906	丹阳	芮家新村	10	400	320	320
20907	丹阳	芮甲 2#	10	400	280	280
20908	丹阳	芮甲西	10	400	246	246
20909	丹阳	荻家村	10	200	91	91
20910	丹阳	蓓蓓幼儿园	10	50	40	40

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20911	丹阳	崦东北	10	400	320	320
20912	丹阳	崦东村	10	400	261	261
20913	丹阳	崦东村南	10	400	309	309
20914	丹阳	庵背后	10	200	63	63
20915	丹阳	庵前村	10	400	247	247
20916	丹阳	庵上村	10	200	1	1
20917	丹阳	怡康家园 1#配电房 01	10	1000	773	773
20918	丹阳	怡康家园 1#配电房 02	10	1000	791	791
20919	丹阳	怡康家园 2#配电房 01	10	1000	800	800
20920	丹阳	怡康家园 2#配电房 02	10	800	640	640
20921	丹阳	怡心花园 1#	10	400	320	320
20922	丹阳	怡心花园 2#	10	400	320	320
20923	丹阳	恽家	10	400	304	304
20924	丹阳	恽家变	10	100	40	40
20925	丹阳	漕塘村	10	400	160	160
20926	丹阳	漕塘水站	10	100	80	80
20927	丹阳	漕塘寺庄南	10	200	114	114
20928	丹阳	缪马西	10	200	160	160
20929	丹阳	珑蟠里 1#配电室 1#变	10	800	640	640
20930	丹阳	珑蟠里 1#配电室 2#变	10	800	640	640
20931	丹阳	珑蟠里 1#配电室 3#变	10	800	640	640
20932	丹阳	珑蟠里 1#配电室 4#变	10	800	640	640
20933	丹阳	珑蟠里 2#配电室 1#变	10	800	640	640
20934	丹阳	珑蟠里 2#配电室 2#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20935	丹阳	珑蟠里 2#配电室 3#变	10	800	640	640
20936	丹阳	珑蟠里 2#配电室 4#变	10	800	640	640
20937	丹阳	珑蟠里 3#配电室 1#变	10	800	640	640
20938	丹阳	珑蟠里 3#配电室 2#变	10	800	640	640
20939	丹阳	珑蟠里 3#配电室 3#变	10	800	640	640
20940	丹阳	珑蟠里 3#配电室 4#变	10	800	640	640
20941	丹阳	珥城村苗圃	10	400	294	294
20942	丹阳	珥城村苗圃东	10	200	68	68
20943	丹阳	珥城村苗圃西	10	400	320	320
20944	丹阳	珥村文化中心	10	400	320	320
20945	丹阳	珥东八队	10	200	106	106
20946	丹阳	珥东东南片	10	400	301	301
20947	丹阳	珥东东南片 2#	10	400	320	320
20948	丹阳	珥东加油站	10	200	89	89
20949	丹阳	珥陵安基村	10	200	160	160
20950	丹阳	珥陵蔡甲村	10	400	320	320
20951	丹阳	珥陵草根创业街区	10	630	504	504
20952	丹阳	珥陵长山桥东	10	400	241	241
20953	丹阳	珥陵长舍里配变	10	200	133	133
20954	丹阳	珥陵成教中心	10	400	320	320
20955	丹阳	珥陵村委	10	160	128	128
20956	丹阳	珥陵大桥头	10	200	160	160
20957	丹阳	珥陵东岸里	10	200	35	35
20958	丹阳	珥陵东二片	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20959	丹阳	珥陵东里南	10	200	126	126
20960	丹阳	珥陵东七队	10	200	1	1
20961	丹阳	珥陵东四队	10	100	80	80
20962	丹阳	珥陵东一片变	10	400	287	287
20963	丹阳	珥陵扶城村史家村	10	200	39	39
20964	丹阳	珥陵工艺	10	400	168	168
20965	丹阳	珥陵供电所 6# (宏粮)	10	400	320	320
20966	丹阳	珥陵官厅大队	10	400	157	157
20967	丹阳	珥陵广电站	10	400	320	320
20968	丹阳	珥陵河东村	10	100	8	8
20969	丹阳	珥陵红庙村红庙大队	10	400	265	265
20970	丹阳	珥陵后孔村变	10	400	258	258
20971	丹阳	珥陵后汤庄村	10	200	107	107
20972	丹阳	珥陵后巷村前	10	200	152	152
20973	丹阳	珥陵后巷西变	10	200	88	88
20974	丹阳	珥陵后庄南	10	400	281	281
20975	丹阳	珥陵护国小庄村	10	200	59	59
20976	丹阳	珥陵集镇 4#	10	400	320	320
20977	丹阳	珥陵集镇菜市场	10	400	320	320
20978	丹阳	珥陵集镇成教中心西配变	10	400	320	320
20979	丹阳	珥陵集镇敬老院	10	200	160	160
20980	丹阳	珥陵集镇劳动所	10	200	160	160
20981	丹阳	珥陵蒋村配变	10	200	73	73
20982	丹阳	珥陵蒋村新民大队	10	400	217	217

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
20983	丹阳	珥陵金龙鱼塘	10	200	160	160
20984	丹阳	珥陵拦滩坝	10	400	207	207
20985	丹阳	珥陵伦地西变	10	200	83	83
20986	丹阳	珥陵马伦村	10	100	10	10
20987	丹阳	珥陵南街	10	500	400	400
20988	丹阳	珥陵南街 2#	10	400	320	320
20989	丹阳	珥陵彭甲	10	200	9	9
20990	丹阳	珥陵桥北	10	200	160	160
20991	丹阳	珥陵庆丰大队	10	200	88	88
20992	丹阳	珥陵阮巷村变	10	200	14	14
20993	丹阳	珥陵山羊市场	10	400	320	320
20994	丹阳	珥陵商贸小区变	10	400	320	320
20995	丹阳	珥陵神河村袁家村	10	200	122	122
20996	丹阳	珥陵汤庄七组	10	400	281	281
20997	丹阳	珥陵武甲村	10	400	243	243
20998	丹阳	珥陵五站	10	250	200	200
20999	丹阳	珥陵香园里	10	200	133	133
21000	丹阳	珥陵小葛村	10	100	3	3
21001	丹阳	珥陵新城大队	10	400	239	239
21002	丹阳	珥陵新山羊市场	10	400	295	295
21003	丹阳	珥陵新庄伦地村	10	400	227	227
21004	丹阳	珥陵新庄罗甲村	10	200	89	89
21005	丹阳	珥陵信用社 1	10	400	320	320
21006	丹阳	珥陵许甲村	10	200	42	42

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21007	丹阳	珥陵薛庄大队变	10	400	320	320
21008	丹阳	珥陵张家棚	10	100	10	10
21009	丹阳	珥陵丈山后巷村变	10	200	80	80
21010	丹阳	珥陵镇东方红桥南	10	400	320	320
21011	丹阳	珥陵镇老东街南	10	400	300	300
21012	丹阳	珥陵中洪陵	10	315	57	57
21013	丹阳	珥陵中汤庄	10	400	279	279
21014	丹阳	珥陵中仙村阮巷西	10	200	50	50
21015	丹阳	珥陵中心校	10	400	288	288
21016	丹阳	珥陵朱史吴汤	10	200	134	134
21017	丹阳	珥陵庄里桥	10	200	160	160
21018	丹阳	珥陵珥西小村	10	100	80	80
21019	丹阳	珥塘八队	10	200	135	135
21020	丹阳	珥塘村北	10	200	135	135
21021	丹阳	珥塘村后野田	10	400	312	312
21022	丹阳	珥塘村巷西村	10	400	184	184
21023	丹阳	珥塘村新华村	10	200	113	113
21024	丹阳	珥塘大队	10	400	222	222
21025	丹阳	珥塘巷西 2#	10	400	287	287
21026	丹阳	珥塘站(13-14 队)	10	400	257	257
21027	丹阳	珥西居民点南	10	400	274	274
21028	丹阳	珥西新村	10	100	80	80
21029	丹阳	珥西站	10	200	160	160
21030	丹阳	珥镇供电所 8#变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21031	丹阳	璞悦观邸 1#配电室 1#变	10	800	640	640
21032	丹阳	璞悦观邸 1#配电室 2#变	10	800	640	640
21033	丹阳	璞悦观邸 1#配电室 3#变	10	800	640	640
21034	丹阳	璞悦观邸 1#配电室 4#变	10	800	640	640
21035	丹阳	璞悦观邸 2#配电室 1#变	10	800	640	640
21036	丹阳	璞悦观邸 2#配电室 2#变	10	800	640	640
21037	丹阳	璞悦观邸 2#配电室 3#变	10	800	640	640
21038	丹阳	璞悦观邸 2#配电室 4#变	10	800	640	640
21039	丹阳	璞悦观邸 3#配电室 1#变	10	800	640	640
21040	丹阳	璞悦观邸 3#配电室 2#变	10	800	640	640
21041	丹阳	璞悦观邸 3#配电室 3#变	10	800	640	640
21042	丹阳	璞悦观邸 3#配电室 4#变	10	800	640	640
21043	丹阳	璞悦观邸 4#配电室 1#变	10	800	640	640
21044	丹阳	璞悦观邸 4#配电室 2#变	10	800	640	640
21045	丹阳	璞悦观邸 4#配电室 3#变	10	800	640	640
21046	丹阳	璞悦观邸 4#配电室 4#变	10	800	640	640
21047	丹阳	樾府里 1#配电室 1#变	10	800	640	640
21048	丹阳	樾府里 1#配电室 2#变	10	800	640	640
21049	丹阳	樾府里 1#配电室 3#变	10	800	640	640
21050	丹阳	樾府里 1#配电室 4#变	10	800	640	640
21051	丹阳	樾府里 2#配电室 1#变	10	800	640	640
21052	丹阳	樾府里 2#配电室 2#变	10	800	640	640
21053	丹阳	樾府里 2#配电室 3#变	10	800	640	640
21054	丹阳	樾府里 2#配电室 4#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21055	丹阳	樾府里 3#配电室 1#变	10	630	504	504
21056	丹阳	樾府里 3#配电室 2#变	10	630	504	504
21057	丹阳	樾府里 4#配电室 1#变	10	800	640	640
21058	丹阳	樾府里 4#配电室 2#变	10	800	640	640
21059	丹阳	樾府里 4#配电室 3#变	10	800	640	640
21060	丹阳	樾府里 4#配电室 4#变	10	800	640	640
21061	丹阳	臧家	10	400	137	137
21062	丹阳	臧甲东变	10	400	320	320
21063	丹阳	臧甲中心村 1#	10	200	160	160
21064	丹阳	臧甲中心村 2#	10	200	160	160
21065	丹阳	臧马桥	10	400	320	320
21066	丹阳	臧巷北	10	400	303	303
21067	丹阳	臧巷村变	10	400	291	291
21068	丹阳	臧巷村南	10	400	320	320
21069	丹阳	滕村村委	10	400	320	320
21070	丹阳	滕村村委南	10	200	160	160
21071	丹阳	滕村唐家村	10	400	320	320
21072	丹阳	滕庄村委	10	400	320	320
21073	丹阳	滕庄村委东	10	400	320	320
21074	丹阳	滕庄电灌站	10	160	128	128
21075	丹阳	煦庄北	10	200	8	8
21076	丹阳	煦庄村 1#	10	400	320	320
21077	丹阳	煦庄村 2#	10	400	276	276
21078	丹阳	煦庄村大周	10	200	69	69

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21079	丹阳	煦庄村留安	10	400	304	304
21080	丹阳	煦庄村穆家	10	200	52	52
21081	丹阳	煦庄村委北	10	400	320	320
21082	丹阳	煦庄村委会北 1#	10	400	320	320
21083	丹阳	煦庄村委箱变	10	630	504	504
21084	丹阳	煦庄东	10	400	73	73
21085	丹阳	煦庄开发区 3#	10	400	320	320
21086	丹阳	煦庄南	10	400	320	320
21087	丹阳	煦庄南 2#	10	630	504	504
21088	丹阳	煦庄西	10	400	320	320
21089	丹阳	煦庄中	10	400	320	320
21090	丹阳	睦家 3#	10	200	127	127
21091	丹阳	睦家北	10	400	320	320
21092	丹阳	睦家村	10	200	122	122
21093	丹阳	睦家村变	10	400	201	201
21094	丹阳	睦家电站	10	100	80	80
21095	丹阳	睦家南	10	160	54	54
21096	丹阳	睦家南变	10	400	320	320
21097	丹阳	睦巷北站	10	160	0	0
21098	丹阳	睦巷东	10	400	320	320
21099	丹阳	睦巷东变	10	200	122	122
21100	丹阳	睦巷南站	10	200	0	0
21101	丹阳	睦巷西	10	200	23	23
21102	丹阳	窦湖	10	400	220	220

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21103	丹阳	窦湖北	10	400	308	308
21104	丹阳	窦湖东	10	200	112	112
21105	丹阳	窦湖后	10	400	320	320
21106	丹阳	窦湖西	10	400	231	231
21107	丹阳	窦家桥北	10	200	7	7
21108	丹阳	窦家桥村	10	400	151	151
21109	丹阳	窦南线梅家村	10	400	307	307
21110	丹阳	窦庄村大潘	10	200	86	86
21111	丹阳	窦庄村大潘北	10	200	13	13
21112	丹阳	窦庄队公用	10	400	303	303
21113	丹阳	窦庄河东 2#	10	400	320	320
21114	丹阳	窦庄河东组公变	10	400	320	320
21115	丹阳	窦庄桥	10	400	320	320
21116	丹阳	窦庄用电站 1#	10	500	270	270
21117	丹阳	窦庄用电站 4#	10	500	400	400
21118	丹阳	窦庄中学	10	400	320	320
21119	丹阳	翡翠林 1#配电房 1#变	10	800	640	640
21120	丹阳	翡翠林 1#配电房 2#变	10	800	640	640
21121	丹阳	翡翠林 1#配电房 3#变	10	800	640	640
21122	丹阳	翡翠林 1#配电房 4#变	10	800	640	640
21123	丹阳	翡翠林 2#配电房 1#变	10	800	640	640
21124	丹阳	翡翠林 2#配电房 2#变	10	800	640	640
21125	丹阳	翡翠林 2#配电房 3#变	10	800	640	640
21126	丹阳	翡翠林 2#配电房 4#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21127	丹阳	翡翠林 3#配电房 1#变	10	800	640	640
21128	丹阳	翡翠林 3#配电房 2#变	10	800	640	640
21129	丹阳	翡翠林 3#配电房 3#变	10	800	640	640
21130	丹阳	翡翠林 3#配电房 4#变	10	800	640	640
21131	丹阳	鳊渔沙	10	200	110	110
21132	丹阳	麒麟北	10	200	112	112
21133	丹阳	麒麟变	10	400	299	299
21134	丹阳	麒麟路南	10	400	241	241
21135	句容	220kV 天王变 10kV 第二电源	10	400	320	320
21136	句容	S6 江南世家 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
21137	句容	S6 江南世家 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
21138	句容	S6 江南世家 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
21139	句容	S6 江南世家 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
21140	句容	S6 江南世家 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
21141	句容	S6 江南世家 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
21142	句容	S6 江南世家 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
21143	句容	S6 江南世家 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
21144	句容	S6 江南世家 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
21145	句容	S6 江南世家 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
21146	句容	S6 江南世家 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
21147	句容	S6 江南世家 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
21148	句容	S6 江南世家 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
21149	句容	S6 江南世家 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
21150	句容	S6 江南世家 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21151	句容	S6 江南世家 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
21152	句容	爱家理想城 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	630	504	504
21153	句容	爱家理想城 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	630	504	504
21154	句容	爱家理想城 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	630	504	504
21155	句容	爱家理想城 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	630	504	504
21156	句容	爱家理想城 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	630	504	504
21157	句容	爱家理想城 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	630	504	504
21158	句容	爱家理想城 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
21159	句容	爱家理想城 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
21160	句容	爱家理想城 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
21161	句容	爱家理想城 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
21162	句容	爱家理想城 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
21163	句容	爱家理想城 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
21164	句容	爱家理想城 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
21165	句容	爱家理想城 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
21166	句容	爱家理想城 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
21167	句容	爱家理想城 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
21168	句容	爱家理想城 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
21169	句容	爱家理想城 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
21170	句容	安城御园变电所 1#主变	10	800	640	640
21171	句容	安城御园变电所 2#主变	10	800	640	640
21172	句容	安城御园变电所 3#主变	10	800	640	640
21173	句容	安城御园变电所 4#主变	10	800	640	640
21174	句容	安城御园箱变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21175	句容	安电快电科技箱变	10	630	504	504
21176	句容	安和家园 003	10	630	504	504
21177	句容	安和家园（西关市政）箱变 08006	10	630	504	504
21178	句容	白兔安东生产队	10	400	269	269
21179	句容	白兔安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504
21180	句容	白兔安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
21181	句容	白兔安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
21182	句容	白兔安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
21183	句容	白兔安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	504	504
21184	句容	白兔安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	504	504
21185	句容	白兔安置小区二期 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	504	504
21186	句容	白兔安置小区二期 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	504	504
21187	句容	白兔安置小区二期 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
21188	句容	白兔安置小区二期 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
21189	句容	白兔安置小区二期 5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	504	504
21190	句容	白兔安置小区二期 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	504	504
21191	句容	白兔安置小区二期 5#配电室 5-3#配电变压器	10	630	504	504
21192	句容	白兔安置小区二期 5#配电室 5-4#配电变压器	10	630	504	504
21193	句容	白兔白鹭苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	629	629
21194	句容	白兔白鹭苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
21195	句容	白兔白鹭苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
21196	句容	白兔白鹭苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
21197	句容	白兔白鹭苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
21198	句容	白兔白鹭苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21199	句容	白兔白鹭苑 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
21200	句容	白兔白鹭苑 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	627	627
21201	句容	白兔白鹭苑 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
21202	句容	白兔柏巷西	10	200	34	34
21203	句容	白兔百姓岗东	10	400	299	299
21204	句容	白兔包巷村南	10	400	170	170
21205	句容	白兔包巷村西	10	400	150	150
21206	句容	白兔北塘庄西	10	400	138	138
21207	句容	白兔毕巷村南	10	400	286	286
21208	句容	白兔毕巷村中	10	400	230	230
21209	句容	白兔毕巷东	10	400	320	320
21210	句容	白兔财政所	10	400	295	295
21211	句容	白兔菜场街南	10	400	320	320
21212	句容	白兔草屋后	10	400	302	302
21213	句容	白兔草屋南	10	200	57	57
21214	句容	白兔草莓坊南	10	400	320	320
21215	句容	白兔草莓广场箱变	10	630	504	504
21216	句容	白兔车厢村前	10	200	48	48
21217	句容	白兔车站	10	400	320	320
21218	句容	白兔村委会	10	400	93	93
21219	句容	白兔大坝乌龟坝	10	400	320	320
21220	句容	白兔大蒋庄北	10	400	320	320
21221	句容	白兔大蒋庄南	10	200	77	77
21222	句容	白兔东井村中	10	400	247	247

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21223	句容	白兔东井林业	10	200	130	130
21224	句容	白兔东山头东	10	200	110	110
21225	句容	白兔东兴农灌前	10	400	320	320
21226	句容	白兔东兴预制厂旁	10	400	320	320
21227	句容	白兔东余巷	10	400	299	299
21228	句容	白兔杜甲	10	200	160	160
21229	句容	白兔樊甲村东	10	400	252	252
21230	句容	白兔樊甲村后	10	400	254	254
21231	句容	白兔樊甲村前	10	400	203	203
21232	句容	白兔风塘村西	10	400	255	255
21233	句容	白兔岗南	10	200	1	1
21234	句容	白兔岗南村西	10	400	81	81
21235	句容	白兔岗南山头西	10	400	283	283
21236	句容	白兔岗头西	10	200	49	49
21237	句容	白兔高甲村东	10	400	320	320
21238	句容	白兔高庙村	10	400	137	137
21239	句容	白兔高庙村北	10	400	248	248
21240	句容	白兔高庙村西	10	400	243	243
21241	句容	白兔格桥北	10	200	47	47
21242	句容	白兔格桥村前	10	400	320	320
21243	句容	白兔工业园	10	400	320	320
21244	句容	白兔工业园北	10	400	149	149
21245	句容	白兔供电所	10	400	166	166
21246	句容	白兔供电所办公楼充电桩	10	400	280	280

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21247	句容	白兔贡甲路农业园	10	400	320	320
21248	句容	白兔管庄巷西	10	400	245	245
21249	句容	白兔国生红星村	10	200	160	160
21250	句容	白兔何东一队	10	200	12	12
21251	句容	白兔后家塘北	10	400	248	248
21252	句容	白兔后马	10	400	116	116
21253	句容	白兔后马西	10	200	99	99
21254	句容	白兔后西	10	200	87	87
21255	句容	白兔基站旁	10	400	141	141
21256	句容	白兔集镇东	10	400	320	320
21257	句容	白兔记巷村南	10	200	41	41
21258	句容	白兔建新	10	400	240	240
21259	句容	白兔解塘村后	10	200	69	69
21260	句容	白兔解塘集镇中	10	400	176	176
21261	句容	白兔老变电所南	10	400	320	320
21262	句容	白兔老政府旁	10	630	504	504
21263	句容	白兔冷甲	10	200	42	42
21264	句容	白兔粮站	10	400	320	320
21265	句容	白兔林场前	10	400	278	278
21266	句容	白兔柳埭十队	10	200	143	143
21267	句容	白兔龙山村	10	400	253	253
21268	句容	白兔龙山村后	10	200	86	86
21269	句容	白兔龙山村西	10	400	256	256
21270	句容	白兔龙山湖配电室 1#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21271	句容	白兔龙山湖配电室 2#配电变压器	10	800	640	640
21272	句容	白兔楼	10	400	320	320
21273	句容	白兔洛阳河东	10	200	160	160
21274	句容	白兔洛阳河南	10	400	166	166
21275	句容	白兔马庄桥北	10	400	300	300
21276	句容	白兔马庄桥南	10	400	288	288
21277	句容	白兔茅庄村北队	10	200	81	81
21278	句容	白兔茅庄村南	10	200	25	25
21279	句容	白兔茅庄村西	10	200	97	97
21280	句容	白兔茅庄东门	10	400	159	159
21281	句容	白兔茅庄集镇前	10	400	246	246
21282	句容	白兔茅庄集镇中	10	400	236	236
21283	句容	白兔茅庄新塘	10	200	33	33
21284	句容	白兔糜市桥东箱变	10	400	320	320
21285	句容	白兔南徐村桥	10	200	160	160
21286	句容	白兔倪塘西	10	400	157	157
21287	句容	白兔念儿桥北	10	400	199	199
21288	句容	白兔前龙公司西	10	400	320	320
21289	句容	白兔前马村东	10	400	271	271
21290	句容	白兔前马村前	10	400	320	320
21291	句容	白兔前马电站	10	100	27	27
21292	句容	白兔三培村西	10	200	130	130
21293	句容	白兔三培庄南	10	400	266	266
21294	句容	白兔上兰村前	10	200	141	141

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21295	句容	白兔上荣村后	10	200	25	25
21296	句容	白兔上荣村口	10	400	241	241
21297	句容	白兔上荣三队	10	400	261	261
21298	句容	白兔上荣山东	10	400	320	320
21299	句容	白兔上荣小北庄	10	100	76	76
21300	句容	白兔上王庄北	10	200	23	23
21301	句容	白兔上王庄西	10	400	235	235
21302	句容	白兔上庄	10	200	125	125
21303	句容	白兔上庄村东	10	400	287	287
21304	句容	白兔上庄村西	10	200	160	160
21305	句容	白兔上庄新塘	10	400	299	299
21306	句容	白兔胜潭南	10	400	74	74
21307	句容	白兔史巷农业开发区	10	200	83	83
21308	句容	白兔仕庄东	10	200	99	99
21309	句容	白兔寺贝南	10	400	189	189
21310	句容	白兔寺边东	10	200	126	126
21311	句容	白兔所 周家边	10	400	153	153
21312	句容	白兔所安头村北	10	200	123	123
21313	句容	白兔所安头村东	10	200	81	81
21314	句容	白兔所安头村口	10	200	119	119
21315	句容	白兔所安头村南	10	315	178	178
21316	句容	白兔所安头前	10	200	90	90
21317	句容	白兔所白兔建筑公司小区	10	200	160	160
21318	句容	白兔所白兔桥	10	400	194	194

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21319	句容	白兔所白兔政府	10	400	207	207
21320	句容	白兔所柏巷	10	200	77	77
21321	句容	白兔所柏巷村中	10	200	146	146
21322	句容	白兔所柏巷南	10	200	67	67
21323	句容	白兔所柏巷学校	10	200	106	106
21324	句容	白兔所百姓岗	10	250	151	151
21325	句容	白兔所百姓岗西	10	200	160	160
21326	句容	白兔所包巷村	10	400	56	56
21327	句容	白兔所包巷村东	10	200	110	110
21328	句容	白兔所北丁村	10	200	60	60
21329	句容	白兔所北丁村南	10	200	45	45
21330	句容	白兔所北山村	10	400	134	134
21331	句容	白兔所北山村后	10	400	241	241
21332	句容	白兔所北窑	10	200	13	13
21333	句容	白兔所北窑村南	10	200	133	133
21334	句容	白兔所北窑村中	10	400	306	306
21335	句容	白兔所毕巷	10	200	138	138
21336	句容	白兔所毕巷西	10	400	288	288
21337	句容	白兔所菜场配变	10	400	320	320
21338	句容	白兔所菜场西	10	315	252	252
21339	句容	白兔所草屋东	10	400	214	214
21340	句容	白兔所草屋配变	10	160	107	107
21341	句容	白兔所草莓坊	10	200	160	160
21342	句容	白兔所草莓广场农业开发区	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21343	句容	白兔所车厢	10	400	214	214
21344	句容	白兔所车站小区	10	400	264	264
21345	句容	白兔所陈巷北	10	400	259	259
21346	句容	白兔所陈巷南配变	10	200	32	32
21347	句容	白兔所陈巷配变	10	400	41	41
21348	句容	白兔所陈巷西配变	10	200	61	61
21349	句容	白兔所池窑	10	200	50	50
21350	句容	白兔所池窑亲家塘	10	160	128	128
21351	句容	白兔所大坝村	10	200	160	160
21352	句容	白兔所大蒋庄	10	200	84	84
21353	句容	白兔所大支	10	200	29	29
21354	句容	白兔所东井村北	10	200	160	160
21355	句容	白兔所东井村东	10	200	31	31
21356	句容	白兔所东井村西	10	400	264	264
21357	句容	白兔所东井张家边	10	200	105	105
21358	句容	白兔所东兴农灌	10	200	147	147
21359	句容	白兔所樊甲村	10	400	258	258
21360	句容	白兔所樊甲南	10	200	114	114
21361	句容	白兔所樊甲西	10	250	129	129
21362	句容	白兔所樊甲学校	10	200	33	33
21363	句容	白兔所风塘村	10	400	230	230
21364	句容	白兔所风塘村中	10	400	135	135
21365	句容	白兔所风塘工业园	10	400	273	273
21366	句容	白兔所岗南山头	10	400	164	164

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21367	句容	白兔所岗头村	10	200	79	79
21368	句容	白兔所岗头村北	10	400	142	142
21369	句容	白兔所高庙开发区	10	200	113	113
21370	句容	白兔所格桥村	10	400	254	254
21371	句容	白兔所工业园配变	10	400	320	320
21372	句容	白兔所供销社	10	400	320	320
21373	句容	白兔所贡甲村后	10	200	160	160
21374	句容	白兔所贡甲村中	10	400	307	307
21375	句容	白兔所古隍村东	10	400	307	307
21376	句容	白兔所古隍村委会	10	400	154	154
21377	句容	白兔所管庄村前	10	200	102	102
21378	句容	白兔所管庄巷	10	400	171	171
21379	句容	白兔所广播站	10	400	170	170
21380	句容	白兔所郭巷开发区配变	10	200	160	160
21381	句容	白兔所郭巷南	10	200	120	120
21382	句容	白兔所郭巷配变	10	200	101	101
21383	句容	白兔所国生下荣村	10	200	160	160
21384	句容	白兔所何东配变	10	200	40	40
21385	句容	白兔所何甲	10	400	200	200
21386	句容	白兔所恒盛路	10	400	77	77
21387	句容	白兔所恒盛西配变	10	400	320	320
21388	句容	白兔所红旗	10	200	53	53
21389	句容	白兔所后家塘	10	200	19	19
21390	句容	白兔所后家塘西	10	200	35	35

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21391	句容	白兔所后塘配变	10	200	48	48
21392	句容	白兔所后庄村	10	200	61	61
21393	句容	白兔所后庄村西	10	200	17	17
21394	句容	白兔所后庄山头村	10	200	139	139
21395	句容	白兔所后庄山头二队	10	400	282	282
21396	句容	白兔所后庄山头西	10	200	120	120
21397	句容	白兔所后柘溪	10	200	92	92
21398	句容	白兔所后柘溪前	10	200	2	2
21399	句容	白兔所化工厂	10	400	252	252
21400	句容	白兔所黄土桥	10	400	320	320
21401	句容	白兔所黄土桥后	10	400	152	152
21402	句容	白兔所黄土桥南	10	200	150	150
21403	句容	白兔所黄土桥西	10	400	320	320
21404	句容	白兔所纪家村	10	400	252	252
21405	句容	白兔所纪家村中	10	400	192	192
21406	句容	白兔所纪家西	10	200	72	72
21407	句容	白兔所江甲	10	200	160	160
21408	句容	白兔所江庄水库	10	400	257	257
21409	句容	白兔所解甲南	10	200	33	33
21410	句容	白兔所解塘村	10	200	26	26
21411	句容	白兔所解塘村中	10	400	273	273
21412	句容	白兔所解塘集镇	10	200	78	78
21413	句容	白兔所解塘西	10	200	73	73
21414	句容	白兔所解塘仪表厂	10	200	23	23

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21415	句容	白兔所金相玉	10	400	95	95
21416	句容	白兔所金相玉车站	10	400	247	247
21417	句容	白兔所开发区	10	400	144	144
21418	句容	白兔所老变电所	10	400	275	275
21419	句容	白兔所冷甲村前	10	400	283	283
21420	句容	白兔所李甲村西	10	400	172	172
21421	句容	白兔所梁塘	10	200	44	44
21422	句容	白兔所柳埝村	10	400	172	172
21423	句容	白兔所柳埝村北	10	400	287	287
21424	句容	白兔所柳埝村前	10	200	120	120
21425	句容	白兔所柳埝村中	10	200	85	85
21426	句容	白兔所龙山茶厂	10	200	113	113
21427	句容	白兔所龙山村东	10	200	138	138
21428	句容	白兔所龙山村中	10	200	109	109
21429	句容	白兔所龙山周甲	10	160	50	50
21430	句容	白兔所龙山周甲北	10	200	77	77
21431	句容	白兔所龙山周甲东	10	400	245	245
21432	句容	白兔所陆甲	10	400	320	320
21433	句容	白兔所洛阳河	10	400	118	118
21434	句容	白兔所马里农庄	10	400	320	320
21435	句容	白兔所马庄桥	10	400	320	320
21436	句容	白兔所马庄桥东	10	400	137	137
21437	句容	白兔所茅岗村	10	200	126	126
21438	句容	白兔所茅庄村北	10	200	91	91

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21439	句容	白兔所茅庄村东	10	400	180	180
21440	句容	白兔所茅庄村花园队	10	200	160	160
21441	句容	白兔所茅庄村中	10	400	179	179
21442	句容	白兔所茅庄东山头	10	200	160	160
21443	句容	白兔所茅庄荷花队	10	200	41	41
21444	句容	白兔所茅庄集镇	10	400	296	296
21445	句容	白兔所茅庄集镇南	10	315	194	194
21446	句容	白兔所茅庄小学	10	200	88	88
21447	句容	白兔所茅庄预制厂	10	200	141	141
21448	句容	白兔所毛纺厂	10	400	275	275
21449	句容	白兔所孟墓	10	400	117	117
21450	句容	白兔所孟庄村	10	200	122	122
21451	句容	白兔所孟庄村北	10	200	160	160
21452	句容	白兔所孟庄村西	10	200	96	96
21453	句容	白兔所糜市村北	10	200	75	75
21454	句容	白兔所糜市村东	10	200	42	42
21455	句容	白兔所糜市村西	10	400	300	300
21456	句容	白兔所糜市配变	10	200	127	127
21457	句容	白兔所庙前	10	200	11	11
21458	句容	白兔所妙干村	10	400	295	295
21459	句容	白兔所妙干村南	10	400	112	112
21460	句容	白兔所妙干村前	10	200	91	91
21461	句容	白兔所倪家边配变	10	200	123	123
21462	句容	白兔所倪家边西	10	400	216	216

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21463	句容	白兔所倪塘	10	400	320	320
21464	句容	白兔所倪塘东	10	400	243	243
21465	句容	白兔所倪塘南	10	400	296	296
21466	句容	白兔所倪塘农业区	10	400	320	320
21467	句容	白兔所念儿桥	10	400	320	320
21468	句容	白兔所农贸市场	10	400	320	320
21469	句容	白兔所农业园	10	200	144	144
21470	句容	白兔所潘巷村	10	200	39	39
21471	句容	白兔所前郭	10	200	32	32
21472	句容	白兔所前龙公司	10	400	320	320
21473	句容	白兔所前马村南	10	400	130	130
21474	句容	白兔所前马西	10	200	54	54
21475	句容	白兔所前谢培	10	400	320	320
21476	句容	白兔所前谢培东	10	200	19	19
21477	句容	白兔所前谢培西	10	400	273	273
21478	句容	白兔所三培村	10	200	1	1
21479	句容	白兔所三培加工厂	10	200	58	58
21480	句容	白兔所三培庄	10	200	3	3
21481	句容	白兔所上兰村	10	400	218	218
21482	句容	白兔所上兰村北	10	200	160	160
21483	句容	白兔所上兰村东	10	400	257	257
21484	句容	白兔所上兰葡萄园	10	400	320	320
21485	句容	白兔所上荣 5 队	10	200	6	6
21486	句容	白兔所上荣村北	10	400	282	282

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21487	句容	白兔所上荣村东	10	400	320	320
21488	句容	白兔所上荣村南	10	400	279	279
21489	句容	白兔所上荣村西	10	200	95	95
21490	句容	白兔所上荣村中	10	400	283	283
21491	句容	白兔所上荣路北	10	200	160	160
21492	句容	白兔所上荣石灰厂	10	200	106	106
21493	句容	白兔所上王庄	10	200	20	20
21494	句容	白兔所上行配变	10	200	93	93
21495	句容	白兔所上庄南	10	200	108	108
21496	句容	白兔所上庄水库	10	400	219	219
21497	句容	白兔所胜潭村	10	200	129	129
21498	句容	白兔所胜潭徐甲	10	200	25	25
21499	句容	白兔所胜潭村西	10	400	303	303
21500	句容	白兔所胜潭后施	10	200	126	126
21501	句容	白兔所史巷村	10	400	246	246
21502	句容	白兔所史巷村后	10	200	63	63
21503	句容	白兔所仕庄配变	10	200	44	44
21504	句容	白兔所瞬龙	10	315	252	252
21505	句容	白兔所寺贝配变	10	200	141	141
21506	句容	白兔所宋甲	10	200	113	113
21507	句容	白兔所锁三巷	10	200	24	24
21508	句容	白兔所太平东	10	200	130	130
21509	句容	白兔所太平二 0 二基地	10	400	320	320
21510	句容	白兔所太平配变	10	400	222	222

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21511	句容	白兔所汤甲	10	400	256	256
21512	句容	白兔所塘甲	10	200	92	92
21513	句容	白兔所塘庄北（行香）	10	200	4	4
21514	句容	白兔所塘庄村	10	200	82	82
21515	句容	白兔所塘庄东山头	10	200	97	97
21516	句容	白兔所塘庄王甲	10	200	41	41
21517	句容	白兔所唐庄电站	10	200	160	160
21518	句容	白兔所唐庄高甲	10	400	150	150
21519	句容	白兔所兔东河	10	400	320	320
21520	句容	白兔所兔西 1 队	10	400	232	232
21521	句容	白兔所兔西 3-4 队	10	200	72	72
21522	句容	白兔所兔西（1-2）队	10	400	198	198
21523	句容	白兔所兔西村	10	400	263	263
21524	句容	白兔所兔西村六队	10	400	163	163
21525	句容	白兔所兔西村南	10	400	236	236
21526	句容	白兔所兔西村山头	10	400	82	82
21527	句容	白兔所兔西农业开发区	10	400	320	320
21528	句容	白兔所兔西农业园	10	200	160	160
21529	句容	白兔所兔西山头西	10	400	109	109
21530	句容	白兔所兔西四亩塘	10	200	38	38
21531	句容	白兔所兔西西	10	400	272	272
21532	句容	白兔所王后	10	200	109	109
21533	句容	白兔所王家屋	10	200	74	74
21534	句容	白兔所王巷配变	10	200	36	36

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21535	句容	白兔所王巷前	10	400	173	173
21536	句容	白兔所武相	10	200	79	79
21537	句容	白兔所武相村后	10	400	208	208
21538	句容	白兔所五条街	10	400	200	200
21539	句容	白兔所西爱山	10	400	320	320
21540	句容	白兔所西安村	10	400	105	105
21541	句容	白兔所西井	10	200	31	31
21542	句容	白兔所西井南	10	200	140	140
21543	句容	白兔所西井西	10	250	176	176
21544	句容	白兔所习庄村	10	400	242	242
21545	句容	白兔所下桥村	10	200	75	75
21546	句容	白兔所下王庄	10	200	91	91
21547	句容	白兔所下王庄北	10	250	110	110
21548	句容	白兔所下行村	10	400	68	68
21549	句容	白兔所小蒋庄	10	400	237	237
21550	句容	白兔所小蒋庄东	10	200	139	139
21551	句容	白兔所小前黄甲	10	200	160	160
21552	句容	白兔所小前配变	10	200	136	136
21553	句容	白兔所小太平	10	200	90	90
21554	句容	白兔所谢甲	10	200	122	122
21555	句容	白兔所谢甲东	10	400	187	187
21556	句容	白兔所谢培棚子	10	100	80	80
21557	句容	白兔所谢巷	10	400	303	303
21558	句容	白兔所谢巷村单相变	10	100	80	80

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21559	句容	白兔所谢巷西村	10	200	127	127
21560	句容	白兔所新村东	10	400	320	320
21561	句容	白兔所新村西	10	200	126	126
21562	句容	白兔所行东	10	400	189	189
21563	句容	白兔所行西	10	400	176	176
21564	句容	白兔所行香地毯厂	10	400	83	83
21565	句容	白兔所行香供电所东	10	400	281	281
21566	句容	白兔所行香集镇东	10	400	320	320
21567	句容	白兔所行香加油站	10	400	134	134
21568	句容	白兔所行香农庄	10	100	68	68
21569	句容	白兔所行香天亿化工厂	10	400	118	118
21570	句容	白兔所行香窑厂	10	400	235	235
21571	句容	白兔所行香镇政府	10	400	320	320
21572	句容	白兔所行香中心校	10	400	96	96
21573	句容	白兔所幸福村	10	200	72	72
21574	句容	白兔所幸福江庄村	10	200	160	160
21575	句容	白兔所幸福路开发区	10	400	320	320
21576	句容	白兔所幸福农业园	10	200	132	132
21577	句容	白兔所幸福潘庄村	10	160	128	128
21578	句容	白兔所幸福水库	10	200	160	160
21579	句容	白兔所幸福西	10	200	105	105
21580	句容	白兔所幸福医务室	10	400	247	247
21581	句容	白兔所徐村	10	400	238	238
21582	句容	白兔所徐村北	10	200	52	52

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21583	句容	白兔所徐村东	10	400	287	287
21584	句容	白兔所徐记村	10	200	124	124
21585	句容	白兔所徐记记巷村	10	200	101	101
21586	句容	白兔所徐记薛甲村	10	200	18	18
21587	句容	白兔所许家庄	10	200	53	53
21588	句容	白兔所许家庄村前	10	400	226	226
21589	句容	白兔所严甲村北	10	400	280	280
21590	句容	白兔所严甲村西	10	200	11	11
21591	句容	白兔所严甲村中	10	400	231	231
21592	句容	白兔所野毛山	10	400	283	283
21593	句容	白兔所医院配变	10	400	320	320
21594	句容	白兔所殷家庄	10	200	160	160
21595	句容	白兔所殷家庄敬老院	10	200	160	160
21596	句容	白兔所阴阳桥	10	200	160	160
21597	句容	白兔所尹巷	10	200	129	129
21598	句容	白兔所尹巷北	10	200	39	39
21599	句容	白兔所邮电局	10	400	320	320
21600	句容	白兔所幼儿园	10	400	281	281
21601	句容	白兔所余巷北	10	200	45	45
21602	句容	白兔所张巷村中	10	400	320	320
21603	句容	白兔所赵甲配变	10	400	272	272
21604	句容	白兔所赵甲前	10	200	39	39
21605	句容	白兔所针织厂	10	400	107	107
21606	句容	白兔所郑祥村中	10	400	253	253

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21607	句容	白兔所中马	10	400	146	146
21608	句容	白兔所中谢培东	10	200	68	68
21609	句容	白兔所中谢培前	10	400	218	218
21610	句容	白兔所中心蔬菜基地	10	400	320	320
21611	句容	白兔所中学西门口	10	400	262	262
21612	句容	白兔所周家边东	10	400	284	284
21613	句容	白兔所周甲村后	10	200	26	26
21614	句容	白兔所周甲西	10	200	3	3
21615	句容	白兔所朱甲村南	10	400	186	186
21616	句容	白兔所朱甲村中	10	200	57	57
21617	句容	白兔所朱甲东配变	10	250	20	20
21618	句容	白兔所朱甲农业开发	10	400	188	188
21619	句容	白兔所朱甲西	10	400	157	157
21620	句容	白兔所朱墓村	10	200	99	99
21621	句容	白兔所朱墓村南	10	200	82	82
21622	句容	白兔所竹前	10	200	39	39
21623	句容	白兔所竹塘村北	10	400	320	320
21624	句容	白兔所竹塘东	10	400	19	19
21625	句容	白兔所竹塘配变	10	400	233	233
21626	句容	白兔所邹贝塘	10	200	76	76
21627	句容	白兔所邹贝塘工业园	10	400	253	253
21628	句容	白兔所邹贝塘前	10	400	212	212
21629	句容	白兔所邹巷	10	200	5	5
21630	句容	白兔所芮巷	10	400	86	86

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21631	句容	白兔所柘培头	10	200	81	81
21632	句容	白兔所柘培头南	10	200	160	160
21633	句容	白兔所柘溪村前	10	200	79	79
21634	句容	白兔所柘溪村中	10	400	89	89
21635	句容	白兔所柘溪东	10	400	239	239
21636	句容	白兔所柘溪七队	10	200	10	10
21637	句容	白兔所柘溪西	10	400	85	85
21638	句容	白兔所笪甲村	10	100	51	51
21639	句容	白兔太平南	10	200	117	117
21640	句容	白兔塘庄	10	200	101	101
21641	句容	白兔塘庄学校	10	200	55	55
21642	句容	白兔唐庄	10	200	121	121
21643	句容	白兔唐庄村东	10	200	129	129
21644	句容	白兔唐庄农业园	10	200	160	160
21645	句容	白兔兔东林业	10	200	129	129
21646	句容	白兔兔东羊坟山	10	400	257	257
21647	句容	白兔兔西村山头北	10	400	62	62
21648	句容	白兔王庄	10	200	118	118
21649	句容	白兔王庄水库	10	200	160	160
21650	句容	白兔西井 1、2 队	10	200	139	139
21651	句容	白兔西井北	10	400	296	296
21652	句容	白兔西井东	10	200	46	46
21653	句容	白兔西井谢巷	10	200	25	25
21654	句容	白兔西余巷	10	200	30	30

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21655	句容	白兔西庄	10	400	307	307
21656	句容	白兔西庄村东	10	400	320	320
21657	句容	白兔西庄村西	10	800	640	640
21658	句容	白兔习庄农业开发区	10	200	160	160
21659	句容	白兔下桥村前	10	400	170	170
21660	句容	白兔下王庄东	10	200	150	150
21661	句容	白兔小后	10	200	106	106
21662	句容	白兔小蒋庄北	10	400	277	277
21663	句容	白兔小太平南农业开发区	10	400	320	320
21664	句容	白兔小太平西	10	200	28	28
21665	句容	白兔小五队	10	200	24	24
21666	句容	白兔谢甲西	10	200	102	102
21667	句容	白兔谢培	10	400	252	252
21668	句容	白兔谢培北	10	400	167	167
21669	句容	白兔谢培工业区	10	400	230	230
21670	句容	白兔谢培农业园	10	200	66	66
21671	句容	白兔谢培西	10	400	160	160
21672	句容	白兔谢巷东	10	400	320	320
21673	句容	白兔新村林业	10	200	160	160
21674	句容	白兔新供电所	10	400	96	96
21675	句容	白兔行香村	10	400	299	299
21676	句容	白兔行香村北	10	400	320	320
21677	句容	白兔行香农贸市场	10	400	254	254
21678	句容	白兔行香医院	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21679	句容	白兔行香邮电局	10	400	279	279
21680	句容	白兔幸福西站	10	200	160	160
21681	句容	白兔徐记庄里	10	200	27	27
21682	句容	白兔严甲	10	200	134	134
21683	句容	白兔尹巷高甲	10	400	228	228
21684	句容	白兔赵甲村东	10	200	69	69
21685	句容	白兔镇中	10	400	320	320
21686	句容	白兔郑祥村南	10	200	130	130
21687	句容	白兔中街	10	400	247	247
21688	句容	白兔中马东	10	400	300	300
21689	句容	白兔中学住宿楼	10	400	320	320
21690	句容	白兔周甲村	10	400	254	254
21691	句容	白兔周甲电站	10	400	320	320
21692	句容	白兔周甲山头	10	400	262	262
21693	句容	白兔周塘	10	200	18	18
21694	句容	白兔朱甲	10	200	107	107
21695	句容	白兔朱甲村北	10	400	75	75
21696	句容	白兔朱甲大会堂	10	200	29	29
21697	句容	白兔朱墓村东	10	200	121	121
21698	句容	白兔竹后	10	100	27	27
21699	句容	白兔邹贝塘小村	10	400	194	194
21700	句容	白兔邹巷张巷	10	400	59	59
21701	句容	白兔柘培头西	10	400	266	266
21702	句容	白兔柘溪六队	10	200	32	32

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21703	句容	白兔柘溪南	10	400	266	266
21704	句容	白兔柘溪农业开发区	10	400	320	320
21705	句容	柏悦华府 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
21706	句容	柏悦华府 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
21707	句容	柏悦华府 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
21708	句容	柏悦华府 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
21709	句容	柏悦华府 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
21710	句容	柏悦华府 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
21711	句容	柏悦华府 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
21712	句容	柏悦华府 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
21713	句容	柏悦华府 6#配电室 6-1#配电变压器	10	630	504	504
21714	句容	柏悦华府 6#配电室 6-2#配电变压器	10	630	504	504
21715	句容	柏悦华府 6#配电室 6-3#配电变压器	10	630	504	504
21716	句容	柏悦华府 6#配电室 6-4#配电变压器	10	630	504	504
21717	句容	柏悦华府 7#配电室 7-1#配电变压器	10	630	504	504
21718	句容	柏悦华府 7#配电室 7-2#配电变压器	10	630	504	504
21719	句容	柏悦华府 7#配电室 7-3#配电变压器	10	630	504	504
21720	句容	柏悦华府 7#配电室 7-4#配电变压器	10	630	504	504
21721	句容	柏悦华府小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504
21722	句容	柏悦华府小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
21723	句容	柏悦华府小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	504	504
21724	句容	柏悦华府小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	504	504
21725	句容	柏悦华府小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
21726	句容	柏悦华府小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21727	句容	柏悦华府小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
21728	句容	柏悦华府小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
21729	句容	柏悦华府小区 3#配电室 3-1#配变	10	800	640	640
21730	句容	柏悦华府小区 3#配电室 3-2#配变	10	800	640	640
21731	句容	柏悦华府小区 3#配电室 3-3#配变	10	800	640	640
21732	句容	柏悦华府小区 3#配电室 3-4#配变	10	800	640	640
21733	句容	包家边	10	160	128	128
21734	句容	包家巷北	10	400	320	320
21735	句容	包家巷村东	10	400	320	320
21736	句容	保安公司箱变	10	630	504	504
21737	句容	宝华八桥	10	400	276	276
21738	句容	宝华八桥南	10	200	61	61
21739	句容	宝华百里◆o 景 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
21740	句容	宝华百里◆o 景 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
21741	句容	宝华百里◆o 景 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
21742	句容	宝华百里◆o 景 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
21743	句容	宝华百里◆o 景 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
21744	句容	宝华百里◆o 景 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
21745	句容	宝华百里◆o 景 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
21746	句容	宝华百里◆o 景 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
21747	句容	宝华百里◆o 景 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
21748	句容	宝华百里◆o 景 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
21749	句容	宝华百里◆o 景 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
21750	句容	宝华百里◆o 景 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21751	句容	宝华百里◆o 景 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
21752	句容	宝华百里◆o 景 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
21753	句容	宝华百里◆o 景 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
21754	句容	宝华百里◆o 景 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
21755	句容	宝华宝坻山墅小区 1#箱变	10	500	378	378
21756	句容	宝华宝坻山墅小区 2#箱变	10	500	400	400
21757	句容	宝华宝坻山墅小区 3#箱变	10	500	400	400
21758	句容	宝华宝坻山墅小区 4#箱	10	500	400	400
21759	句容	宝华宝坻山墅小区 5#箱变	10	500	386	386
21760	句容	宝华宝坻山墅小区 6#箱变	10	500	400	400
21761	句容	宝华鲍亭新坝	10	200	160	160
21762	句容	宝华毕湾南	10	400	275	275
21763	句容	宝华便民坝东	10	200	143	143
21764	句容	宝华伯爵山 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	619	619
21765	句容	宝华伯爵山 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	479	479
21766	句容	宝华伯爵山 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
21767	句容	宝华伯爵山 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
21768	句容	宝华伯爵山 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
21769	句容	宝华伯爵山 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
21770	句容	宝华伯爵台小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
21771	句容	宝华伯爵台小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
21772	句容	宝华伯爵台小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
21773	句容	宝华伯爵台小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
21774	句容	宝华伯爵台小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21775	句容	宝华伯爵台小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
21776	句容	宝华彩虹城 1#配电室 1-1#主变	10	800	640	640
21777	句容	宝华彩虹城 1#配电室 1-2#主变	10	800	640	640
21778	句容	宝华彩虹城 1#配电室 1-3#主变	10	800	640	640
21779	句容	宝华彩虹城 1#配电室 1-4#主变	10	800	640	640
21780	句容	宝华彩虹城 2#配电室 2-1#主变	10	800	640	640
21781	句容	宝华彩虹城 2#配电室 2-2#主变	10	800	640	640
21782	句容	宝华彩虹城 2#配电室 2-3#主变	10	800	640	640
21783	句容	宝华彩虹城 2#配电室 2-4#主变	10	800	640	640
21784	句容	宝华彩虹城 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	504	504
21785	句容	宝华彩虹城 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	504	504
21786	句容	宝华彩虹城 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	504	504
21787	句容	宝华彩虹城 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	504	504
21788	句容	宝华彩虹城 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
21789	句容	宝华彩虹城 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
21790	句容	宝华彩虹城 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
21791	句容	宝华彩虹城 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
21792	句容	宝华仓头南	10	200	71	71
21793	句容	宝华曹家边	10	200	160	160
21794	句容	宝华陈甸小王庄	10	400	308	308
21795	句容	宝华陈甸徐家	10	400	273	273
21796	句容	宝华陈桥	10	400	320	320
21797	句容	宝华大学印象 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
21798	句容	宝华大学印象 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21799	句容	宝华大学印象 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
21800	句容	宝华大学印象 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
21801	句容	宝华大学印象 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
21802	句容	宝华大学印象 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
21803	句容	宝华大学印象 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
21804	句容	宝华大学印象 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
21805	句容	宝华大学印象 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
21806	句容	宝华大学印象 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
21807	句容	宝华大学印象 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
21808	句容	宝华大学印象 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
21809	句容	宝华大学印象 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
21810	句容	宝华大学印象 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
21811	句容	宝华大学印象 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
21812	句容	宝华大学印象 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
21813	句容	宝华大学印象 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
21814	句容	宝华大学印象 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
21815	句容	宝华大学印象 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	640	640
21816	句容	宝华大学印象 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	640	640
21817	句容	宝华大学印象（二期）1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
21818	句容	宝华大学印象（二期）1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
21819	句容	宝华大学印象（二期）1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
21820	句容	宝华大学印象（二期）1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
21821	句容	宝华大学印象（二期）10#配电室 10-1#配电变压器	10	800	640	640
21822	句容	宝华大学印象（二期）10#配电室 10-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21823	句容	宝华大学印象（二期）2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
21824	句容	宝华大学印象（二期）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
21825	句容	宝华大学印象（二期）2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
21826	句容	宝华大学印象（二期）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
21827	句容	宝华大学印象（二期）3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	504	504
21828	句容	宝华大学印象（二期）3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	504	504
21829	句容	宝华大学印象（二期）3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	504	504
21830	句容	宝华大学印象（二期）3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	504	504
21831	句容	宝华大学印象（二期）4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	504	504
21832	句容	宝华大学印象（二期）4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	504	504
21833	句容	宝华大学印象（二期）4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	504	504
21834	句容	宝华大学印象（二期）4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	504	504
21835	句容	宝华大学印象（二期）5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
21836	句容	宝华大学印象（二期）5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
21837	句容	宝华大学印象（二期）5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
21838	句容	宝华大学印象（二期）5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
21839	句容	宝华大学印象（二期）6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
21840	句容	宝华大学印象（二期）6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
21841	句容	宝华大学印象（二期）6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
21842	句容	宝华大学印象（二期）6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
21843	句容	宝华大学印象（二期）7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	640	640
21844	句容	宝华大学印象（二期）7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	640	640
21845	句容	宝华大学印象（二期）7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	640	640
21846	句容	宝华大学印象（二期）7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21847	句容	宝华大学印象（二期）8#配电室 8-1#配电变压器	10	630	504	504
21848	句容	宝华大学印象（二期）8#配电室 8-2#配电变压器	10	630	504	504
21849	句容	宝华大学印象（二期）8#配电室 8-3#配电变压器	10	630	504	504
21850	句容	宝华大学印象（二期）8#配电室 8-4#配电变压器	10	630	504	504
21851	句容	宝华大学印象（二期）9#配电室 9-1#配电变压器	10	630	504	504
21852	句容	宝华大学印象（二期）9#配电室 9-2#配电变压器	10	630	504	504
21853	句容	宝华大学印象（二期）9#配电室 9-3#配电变压器	10	630	504	504
21854	句容	宝华大学印象（二期）9#配电室 9-4#配电变压器	10	630	504	504
21855	句容	宝华大尹场西	10	400	320	320
21856	句容	宝华大宅门小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
21857	句容	宝华大宅门小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
21858	句容	宝华大宅门小区 1#箱变配电变压器	10	400	320	320
21859	句容	宝华大宅门小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
21860	句容	宝华大宅门小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
21861	句容	宝华大宅门小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	504	504
21862	句容	宝华大宅门小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	504	504
21863	句容	宝华大宅门小区 2#箱变配电变压器	10	400	320	320
21864	句容	宝华戴楼南	10	200	160	160
21865	句容	宝华稻草房北	10	200	148	148
21866	句容	宝华道士庄	10	200	160	160
21867	句容	宝华帝源都 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
21868	句容	宝华帝源都 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
21869	句容	宝华帝源都 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
21870	句容	宝华帝源都 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21871	句容	宝华丁庄村	10	200	27	27
21872	句容	宝华东阳	10	200	30	30
21873	句容	宝华东紫园 1#箱变	10	400	320	320
21874	句容	宝华东紫园 1#中心变 1#变	10	800	640	640
21875	句容	宝华东紫园 1#中心变 2#变	10	800	620	620
21876	句容	宝华东紫园 2#变电所 1#变	10	800	640	640
21877	句容	宝华东紫园 2#变电所 2#变	10	800	624	624
21878	句容	宝华东紫园 2#箱变	10	400	320	320
21879	句容	宝华东紫园 3#箱变	10	400	312	312
21880	句容	宝华东紫园 4#箱变	10	400	291	291
21881	句容	宝华东紫园 5#箱变	10	400	320	320
21882	句容	宝华东紫园 6#箱变	10	400	320	320
21883	句容	宝华东樾华府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
21884	句容	宝华东樾华府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
21885	句容	宝华东樾华府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
21886	句容	宝华东樾华府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
21887	句容	宝华东樾华府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
21888	句容	宝华东樾华府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
21889	句容	宝华东樾华府 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
21890	句容	宝华东樾华府 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
21891	句容	宝华东樾华府 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
21892	句容	宝华东樾华府 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
21893	句容	宝华范场	10	400	320	320
21894	句容	宝华分水西	10	200	75	75

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21895	句容	宝华凤坛花园 2#小区	10	630	504	504
21896	句容	宝华凤坛花园 3#小区	10	630	504	504
21897	句容	宝华凤坛花园 4#小区	10	630	504	504
21898	句容	宝华凤坛花园 5#小区	10	500	400	400
21899	句容	宝华凤坛花园 6#小区	10	500	400	400
21900	句容	宝华凤坛花园 7#小区	10	500	400	400
21901	句容	宝华凤坛花园 8#小区	10	500	400	400
21902	句容	宝华凤坛花园 9#小区	10	500	400	400
21903	句容	宝华凤坛红山箱变	10	630	504	504
21904	句容	宝华凤坛花园 1#变	10	630	504	504
21905	句容	宝华凤坛花园 10#箱变配电变压器	10	630	504	504
21906	句容	宝华凤坛花园 11#箱变配电变压器	10	630	504	504
21907	句容	宝华凤坛花园 12#箱变	10	630	504	504
21908	句容	宝华凤坛花园 13#箱变配电变压器	10	630	504	504
21909	句容	宝华凤坛花园 14#箱变	10	500	400	400
21910	句容	宝华凤坛花园 15#变	10	500	400	400
21911	句容	宝华凤坛花园 16#箱变配电变压器	10	630	504	504
21912	句容	宝华凤坛花园 17#箱变	10	500	400	400
21913	句容	宝华凤坛花园 18#箱变配电变压器	10	630	504	504
21914	句容	宝华凤坛花园 19#箱变	10	630	504	504
21915	句容	宝华凤坛花园 20#箱变	10	630	504	504
21916	句容	宝华凤坛花园 21#箱变配电变压器	10	630	504	504
21917	句容	宝华凤坛花园 22#箱变	10	630	504	504
21918	句容	宝华凤坛花园 23#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21919	句容	宝华凤坛花园 24#箱变配电变压器	10	630	504	504
21920	句容	宝华凤坛花园 25#箱变	10	630	504	504
21921	句容	宝华凤坛花园 26#箱变	10	630	504	504
21922	句容	宝华凤坛花园 27#箱变	10	630	504	504
21923	句容	宝华凤坛花园 28#箱变配电变压器	10	630	504	504
21924	句容	宝华凤坛花园 29#箱变	10	630	504	504
21925	句容	宝华凤坛花园 30#箱变	10	630	504	504
21926	句容	宝华凤坛花园 31#箱变配电变压器	10	630	504	504
21927	句容	宝华凤坛魏村北箱变	10	400	320	320
21928	句容	宝华凤坛魏村箱变	10	630	504	504
21929	句容	宝华供电所充电桩	10	400	276	276
21930	句容	宝华供电所二	10	400	320	320
21931	句容	宝华观云山庄 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504
21932	句容	宝华观云山庄 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
21933	句容	宝华观云山庄 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	504	504
21934	句容	宝华观云山庄 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	504	504
21935	句容	宝华观云山庄 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
21936	句容	宝华观云山庄 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
21937	句容	宝华观云山庄 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
21938	句容	宝华观云山庄 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
21939	句容	宝华国华健康产业园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504
21940	句容	宝华国华健康产业园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
21941	句容	宝华韩梅东	10	200	145	145
21942	句容	宝华和平街	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21943	句容	宝华和平茅塘	10	200	160	160
21944	句容	宝华和平铁路边	10	400	320	320
21945	句容	宝华恒大雅苑 1#配电室 1-1#主变	10	800	640	640
21946	句容	宝华恒大雅苑 1#配电室 1-2#主变	10	800	640	640
21947	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-1#主变	10	800	640	640
21948	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-2#主变	10	800	640	640
21949	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-3#主变	10	800	640	640
21950	句容	宝华恒大雅苑 10#配电室 10-4#主变	10	800	640	640
21951	句容	宝华恒大雅苑 11#配电室 11-1#主变	10	800	640	640
21952	句容	宝华恒大雅苑 11#配电室 11-2#干变	10	800	640	640
21953	句容	宝华恒大雅苑 12#配电室 12-1#主变	10	800	640	640
21954	句容	宝华恒大雅苑 12#配电室 12-2#主变	10	800	640	640
21955	句容	宝华恒大雅苑 12#配电室 12-3#主变	10	800	640	640
21956	句容	宝华恒大雅苑 12#配电室 12-4#主变	10	800	640	640
21957	句容	宝华恒大雅苑 13#配电室 13-1#配电变压器	10	800	640	640
21958	句容	宝华恒大雅苑 13#配电室 13-2#配电变压器	10	800	640	640
21959	句容	宝华恒大雅苑 13#配电室 13-3#配电变压器	10	800	640	640
21960	句容	宝华恒大雅苑 13#配电室 13-4#配电变压器	10	800	640	640
21961	句容	宝华恒大雅苑 14#配电室 14-1#配电变压器	10	800	640	640
21962	句容	宝华恒大雅苑 14#配电室 14-2#配电变压器	10	800	640	640
21963	句容	宝华恒大雅苑 14#配电室 14-3#配电变压器	10	800	640	640
21964	句容	宝华恒大雅苑 14#配电室 14-4#配电变压器	10	800	640	640
21965	句容	宝华恒大雅苑 15#配电室 15-1#主变配电变压器	10	800	640	640
21966	句容	宝华恒大雅苑 15#配电室 15-2#主变配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21967	句容	宝华恒大雅苑 15#配电室 15-3#主变配电变压器	10	800	640	640
21968	句容	宝华恒大雅苑 15#配电室 15-4#主变配电变压器	10	800	640	640
21969	句容	宝华恒大雅苑 16#配电室 16-1#主变配电变压器	10	800	640	640
21970	句容	宝华恒大雅苑 16#配电室 16-2#主变配电变压器	10	800	640	640
21971	句容	宝华恒大雅苑 16#配电室 16-3#主变配电变压器	10	800	640	640
21972	句容	宝华恒大雅苑 16#配电室 16-4#主变配电变压器	10	800	640	640
21973	句容	宝华恒大雅苑 17#配电室 17-1#配电变压器	10	800	640	640
21974	句容	宝华恒大雅苑 17#配电室 17-2#配电变压器	10	800	640	640
21975	句容	宝华恒大雅苑 17#配电室 17-3#配电变压器	10	800	640	640
21976	句容	宝华恒大雅苑 17#配电室 17-4#配电变压器	10	800	640	640
21977	句容	宝华恒大雅苑 18#配电室 18-1#配电变压器	10	800	640	640
21978	句容	宝华恒大雅苑 18#配电室 18-2#配电变压器	10	800	640	640
21979	句容	宝华恒大雅苑 19#配电室 19-1#配电变压器	10	800	640	640
21980	句容	宝华恒大雅苑 19#配电室 19-2#配电变压器	10	800	640	640
21981	句容	宝华恒大雅苑 19#配电室 19-3#配电变压器	10	800	640	640
21982	句容	宝华恒大雅苑 19#配电室 19-4#配电变压器	10	800	640	640
21983	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-1#主变	10	800	640	640
21984	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-2#干变	10	800	640	640
21985	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-3#主变	10	800	640	640
21986	句容	宝华恒大雅苑 2#配电室 2-4#干变	10	800	640	640
21987	句容	宝华恒大雅苑 20#配电室 20-1#配电变压器	10	800	640	640
21988	句容	宝华恒大雅苑 20#配电室 20-2#配电变压器	10	800	640	640
21989	句容	宝华恒大雅苑 20#配电室 20-3#配电变压器	10	800	640	640
21990	句容	宝华恒大雅苑 20#配电室 20-4#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
21991	句容	宝华恒大雅苑 21#配电室 21-1#配电变压器	10	800	640	640
21992	句容	宝华恒大雅苑 21#配电室 21-2#配电变压器	10	800	640	640
21993	句容	宝华恒大雅苑 21#配电室 21-3#配电变压器	10	800	640	640
21994	句容	宝华恒大雅苑 21#配电室 21-4#配电变压器	10	800	640	640
21995	句容	宝华恒大雅苑 3#配电室 3-1#主变	10	800	640	640
21996	句容	宝华恒大雅苑 3#配电室 3-2#干变	10	800	640	640
21997	句容	宝华恒大雅苑 3#配电室 3-3#主变	10	800	640	640
21998	句容	宝华恒大雅苑 3#配电室 3-4#干变	10	800	640	640
21999	句容	宝华恒大雅苑 4#配电室 4-1#主变	10	800	640	640
22000	句容	宝华恒大雅苑 4#配电室 4-2#主变	10	800	640	640
22001	句容	宝华恒大雅苑 5#配电室 5-1#主变	10	800	640	640
22002	句容	宝华恒大雅苑 5#配电室 5-2#主变	10	800	640	640
22003	句容	宝华恒大雅苑 5#配电室 5-3#主变	10	800	640	640
22004	句容	宝华恒大雅苑 5#配电室 5-4#主变	10	800	640	640
22005	句容	宝华恒大雅苑 6#变电所 6-1#主变	10	800	640	640
22006	句容	宝华恒大雅苑 6#变电所 6-2#主变	10	800	640	640
22007	句容	宝华恒大雅苑 6#变电所 6-3#主变	10	800	640	640
22008	句容	宝华恒大雅苑 6#变电所 6-4#主变	10	800	640	640
22009	句容	宝华恒大雅苑 7#变电所 7-1#主变	10	800	640	640
22010	句容	宝华恒大雅苑 7#变电所 7-2#主变	10	800	640	640
22011	句容	宝华恒大雅苑 7#变电所 7-3#主变	10	800	640	640
22012	句容	宝华恒大雅苑 7#变电所 7-4#主变	10	800	640	640
22013	句容	宝华恒大雅苑 8#配电室 8-1#主变	10	800	640	640
22014	句容	宝华恒大雅苑 8#配电室 8-2#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22015	句容	宝华恒大雅苑 9#配电室 9-1#主变	10	800	640	640
22016	句容	宝华恒大雅苑 9#配电室 9-2#主变	10	800	640	640
22017	句容	宝华鸿锦府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
22018	句容	宝华鸿锦府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
22019	句容	宝华鸿锦府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
22020	句容	宝华鸿锦府 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
22021	句容	宝华鸿锦府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
22022	句容	宝华鸿锦府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
22023	句容	宝华鸿锦府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
22024	句容	宝华鸿锦府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
22025	句容	宝华洪埭东山南	10	200	160	160
22026	句容	宝华花山人家 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
22027	句容	宝华花山人家 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
22028	句容	宝华花山人家 1#箱变 002004	10	630	504	504
22029	句容	宝华花山人家 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
22030	句容	宝华花山人家 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
22031	句容	宝华花山人家 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	504	504
22032	句容	宝华花山人家 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	504	504
22033	句容	宝华花山人家 2#箱变	10	630	504	504
22034	句容	宝华花山人家 3#箱变 002005	10	630	504	504
22035	句容	宝华花山人家 4#箱变 003006	10	500	400	400
22036	句容	宝华花山人家 5#箱变	10	500	400	400
22037	句容	宝华花山人家 6#箱变	10	630	504	504
22038	句容	宝华花山人家东区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22039	句容	宝华花山人家东区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
22040	句容	宝华花山人家东区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
22041	句容	宝华花山人家东区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
22042	句容	宝华花山人家东区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
22043	句容	宝华花山人家东区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
22044	句容	宝华花山人家东区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
22045	句容	宝华花山人家东区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
22046	句容	宝华花山人家东区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
22047	句容	宝华花山人家东区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
22048	句容	宝华花山人家东区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
22049	句容	宝华花山人家东区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
22050	句容	宝华花园 1#配电室 1-1#主变	10	1000	800	800
22051	句容	宝华花园 1#配电室 1-2#主变	10	1000	800	800
22052	句容	宝华花园 1#配电室 1-3#主变	10	1000	800	800
22053	句容	宝华花园 1#配电室 1-4#主变	10	1000	800	800
22054	句容	宝华花园 1#箱变	10	630	504	504
22055	句容	宝华花园 10#箱变	10	630	504	504
22056	句容	宝华花园 11#箱变	10	630	504	504
22057	句容	宝华花园 12#箱变	10	500	400	400
22058	句容	宝华花园 13#箱变	10	500	400	400
22059	句容	宝华花园 14#箱变	10	500	400	400
22060	句容	宝华花园 15#箱变	10	630	504	504
22061	句容	宝华花园 16#箱变	10	630	504	504
22062	句容	宝华花园 17#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22063	句容	宝华花园 18#箱变	10	630	504	504
22064	句容	宝华花园 19#箱变	10	630	504	504
22065	句容	宝华花园 2#箱变	10	630	504	504
22066	句容	宝华花园 20#箱变	10	630	504	504
22067	句容	宝华花园 21#箱变	10	630	504	504
22068	句容	宝华花园 22#箱变	10	630	504	504
22069	句容	宝华花园 23#箱变	10	630	504	504
22070	句容	宝华花园 24#箱变	10	630	504	504
22071	句容	宝华花园 25#箱变	10	630	504	504
22072	句容	宝华花园 26#箱变	10	630	504	504
22073	句容	宝华花园 3#箱变	10	630	504	504
22074	句容	宝华花园 4#箱变	10	500	400	400
22075	句容	宝华花园 5#箱变	10	630	504	504
22076	句容	宝华花园 6#箱变	10	630	504	504
22077	句容	宝华花园 7#箱变	10	630	504	504
22078	句容	宝华花园 8#箱变	10	630	504	504
22079	句容	宝华花园 9#箱变	10	630	504	504
22080	句容	宝华华美嘉园小区配电室 1#配电变压器	10	800	640	640
22081	句容	宝华华美嘉园小区配电室 2#配电变压器	10	800	640	640
22082	句容	宝华化工厂	10	400	192	192
22083	句容	宝华集镇电力路箱变	10	630	504	504
22084	句容	宝华集镇高铁桥边	10	200	160	160
22085	句容	宝华江苏可一文化产业园 1#箱变	10	400	320	320
22086	句容	宝华江苏可一文化产业园 2#箱变	10	500	364	364

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22087	句容	宝华江苏可一文化产业园 3#箱变	10	630	504	504
22088	句容	宝华江苏可一文化产业园 5#箱变	10	500	400	400
22089	句容	宝华江苏可一文化产业园 6#箱变	10	500	400	400
22090	句容	宝华江苏可一文化产业园 7#箱变	10	500	400	400
22091	句容	宝华江苏可一文化产业园 8#箱变	10	400	320	320
22092	句容	宝华金地优家 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
22093	句容	宝华金地优家 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
22094	句容	宝华锦隆花园 1#配电室 1-1#主变	10	630	491	491
22095	句容	宝华锦隆花园 1#配电室 1-2#主变	10	630	496	496
22096	句容	宝华锦隆花园 1#箱变	10	400	320	320
22097	句容	宝华锦隆花园 2#箱变	10	400	320	320
22098	句容	宝华锦隆花园 3#箱变	10	400	320	320
22099	句容	宝华锦隆花园 4#箱变	10	400	320	320
22100	句容	宝华锦隆花园 5#箱变	10	400	320	320
22101	句容	宝华锦隆花园二期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	400	320	320
22102	句容	宝华锦隆花园二期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	400	320	320
22103	句容	宝华锦隆花园二期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	400	320	320
22104	句容	宝华锦隆花园二期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	400	320	320
22105	句容	宝华京东花园 1#中心变 1#主变配电变压器	10	800	640	640
22106	句容	宝华京东花园 1#中心变 2#主变配电变压器	10	800	640	640
22107	句容	宝华京东花园 1#中心变 3#主变配电变压器	10	800	640	640
22108	句容	宝华京东花园 1#中心变 4#主变配电变压器	10	800	640	640
22109	句容	宝华京东花园 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	640	640
22110	句容	宝华京东花园 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22111	句容	宝华京东花园 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	800	640	640
22112	句容	宝华京东花园 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	800	640	640
22113	句容	宝华京东花园 3#变电所 3-1#主变配电变压器	10	800	640	640
22114	句容	宝华京东花园 3#变电所 3-2#主变配电变压器	10	800	640	640
22115	句容	宝华京东花园 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
22116	句容	宝华京东花园 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
22117	句容	宝华京东花园 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
22118	句容	宝华京东花园 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
22119	句容	宝华京东花园 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
22120	句容	宝华京东花园 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
22121	句容	宝华京东花园 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
22122	句容	宝华京东花园 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
22123	句容	宝华京东花园 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	640	640
22124	句容	宝华京东花园 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	640	640
22125	句容	宝华京东花园 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	640	640
22126	句容	宝华京东花园 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	640	640
22127	句容	宝华景阳广场 1#箱变	10	800	640	640
22128	句容	宝华景阳广场 2#箱变	10	800	640	640
22129	句容	宝华景阳广场 3#箱变	10	800	573	573
22130	句容	宝华开发区	10	200	160	160
22131	句容	宝华老农电站	10	630	504	504
22132	句容	宝华老桃坊	10	200	134	134
22133	句容	宝华栗庄南河	10	400	161	161
22134	句容	宝华栗庄小窑	10	200	133	133

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22135	句容	宝华栗庄姚边	10	200	44	44
22136	句容	宝华立德山庄 5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	504	504
22137	句容	宝华立德山庄 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	504	504
22138	句容	宝华立德山庄 5#配电室 5-3#配电变压器	10	630	504	504
22139	句容	宝华立德山庄 5#配电室 5-4#配电变压器	10	630	504	504
22140	句容	宝华立德山庄 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
22141	句容	宝华立德山庄 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
22142	句容	宝华立德山庄 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
22143	句容	宝华立德山庄 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
22144	句容	宝华立德山庄 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	640	640
22145	句容	宝华立德山庄 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	640	640
22146	句容	宝华立德山庄 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	640	640
22147	句容	宝华立德山庄 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	640	640
22148	句容	宝华刘庄	10	400	272	272
22149	句容	宝华六庙北	10	400	271	271
22150	句容	宝华罗庄北	10	100	80	80
22151	句容	宝华茅塘南	10	200	160	160
22152	句容	宝华铭廷花园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
22153	句容	宝华铭廷花园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	482	482
22154	句容	宝华铭廷花园 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	504	504
22155	句容	宝华铭廷花园 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	504	504
22156	句容	宝华铭廷花园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
22157	句容	宝华铭廷花园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
22158	句容	宝华铭廷花园 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22159	句容	宝华铭廷花园 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
22160	句容	宝华牡丹朝阳	10	200	160	160
22161	句容	宝华南北通道	10	400	320	320
22162	句容	宝华宁保花园	10	630	504	504
22163	句容	宝华青筑家园 1#变电所 1-1#主变	10	800	640	640
22164	句容	宝华青筑家园 1#变电所 1-2#主变	10	800	640	640
22165	句容	宝华青筑家园 1#变电所 1-3#主变	10	800	640	640
22166	句容	宝华青筑家园 1#变电所 1-4#主变	10	800	640	640
22167	句容	宝华青筑家园 3#配电室 3-1#主变	10	800	640	640
22168	句容	宝华青筑家园 3#配电室 3-2#主变	10	800	640	640
22169	句容	宝华青筑家园 3#配电室 3-3#主变	10	800	640	640
22170	句容	宝华青筑家园 3#配电室 3-4#主变	10	800	640	640
22171	句容	宝华青筑家园 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
22172	句容	宝华青筑家园 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
22173	句容	宝华青筑家园 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
22174	句容	宝华青筑家园 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
22175	句容	宝华青筑家园 5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	504	504
22176	句容	宝华青筑家园 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	504	504
22177	句容	宝华青筑家园 5#配电室 5-3#配电变压器	10	630	504	504
22178	句容	宝华青筑家园 5#配电室 5-4#配电变压器	10	630	504	504
22179	句容	宝华青筑家园变电站 1#主变	10	800	640	640
22180	句容	宝华青筑家园变电站 2#主变	10	800	640	640
22181	句容	宝华青筑家园变电站 3#主变	10	800	640	640
22182	句容	宝华青筑家园变电站 4#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22183	句容	宝华山城美景 1#箱变	10	500	400	400
22184	句容	宝华山城美景 2#箱变	10	500	400	400
22185	句容	宝华山城美景 3#箱变	10	630	504	504
22186	句容	宝华山城美景 4#箱变	10	630	504	504
22187	句容	宝华山城美景变电所 2#主变	10	630	504	504
22188	句容	宝华山城美景配电室 1#主变	10	630	504	504
22189	句容	宝华山卿苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504
22190	句容	宝华山卿苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
22191	句容	宝华山卿苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	482	482
22192	句容	宝华山卿苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
22193	句容	宝华山卿苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	400	320	320
22194	句容	宝华山卿苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	400	320	320
22195	句容	宝华山卿苑 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	504	504
22196	句容	宝华山卿苑 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	504	504
22197	句容	宝华山森林公园充电桩	10	630	504	504
22198	句容	宝华山御景苑	10	500	400	400
22199	句容	宝华山庄 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
22200	句容	宝华山庄 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
22201	句容	宝华山庄 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
22202	句容	宝华山庄 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
22203	句容	宝华山庄 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
22204	句容	宝华山庄 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
22205	句容	宝华山庄 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
22206	句容	宝华山庄 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22207	句容	宝华山庄 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
22208	句容	宝华山庄 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	624	624
22209	句容	宝华山庄 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
22210	句容	宝华山庄 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	549	549
22211	句容	宝华深山森林东	10	200	160	160
22212	句容	宝华沈塘西	10	400	320	320
22213	句容	宝华首望城 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
22214	句容	宝华首望城 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
22215	句容	宝华首望城 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
22216	句容	宝华首望城 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
22217	句容	宝华首望城 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
22218	句容	宝华首望城 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
22219	句容	宝华首望城 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
22220	句容	宝华首望城 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
22221	句容	宝华首望城 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
22222	句容	宝华首望城 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
22223	句容	宝华四季金辉 1#变电所 1-1#主变	10	800	640	640
22224	句容	宝华四季金辉 1#变电所 1-2#主变	10	800	640	640
22225	句容	宝华四季金辉 1#变电所 1-3#主变	10	800	640	640
22226	句容	宝华四季金辉 1#变电所 1-4#主变	10	800	640	640
22227	句容	宝华四季金辉 2#变电所 2-1#主变	10	800	640	640
22228	句容	宝华四季金辉 2#变电所 2-2#主变	10	800	640	640
22229	句容	宝华四季金辉 2#变电所 2-3#主变	10	800	640	640
22230	句容	宝华四季金辉 2#变电所 2-4#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22231	句容	宝华四季金辉 3#变电所 3-1#主变	10	800	640	640
22232	句容	宝华四季金辉 3#变电所 3-2#主变	10	800	640	640
22233	句容	宝华四季金辉 3#变电所 3-4#主变	10	800	640	640
22234	句容	宝华四季金辉 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
22235	句容	宝华四季金辉 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
22236	句容	宝华四季金辉 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
22237	句容	宝华四季金辉 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
22238	句容	宝华四季金辉 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
22239	句容	宝华四季金辉 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
22240	句容	宝华四季金辉 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
22241	句容	宝华四季金辉 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
22242	句容	宝华四季金辉 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
22243	句容	宝华四季金辉 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
22244	句容	宝华四季金辉 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
22245	句容	宝华四季金辉 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
22246	句容	宝华四季金辉 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	640	640
22247	句容	宝华四季金辉 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	640	640
22248	句容	宝华四季金辉 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	640	640
22249	句容	宝华四季金辉 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	640	640
22250	句容	宝华四季金辉 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	640	640
22251	句容	宝华四季金辉 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	640	640
22252	句容	宝华四季金辉 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	640	640
22253	句容	宝华四季金辉 8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	640	640
22254	句容	宝华所八亩山	10	250	200	200

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22255	句容	宝华所坝西	10	200	39	39
22256	句容	宝华所柏庄	10	200	152	152
22257	句容	宝华所柏庄东	10	200	146	146
22258	句容	宝华所宝华村（石岗）	10	100	80	80
22259	句容	宝华所宝华村办南	10	200	160	160
22260	句容	宝华所宝华敬老院	10	200	160	160
22261	句容	宝华所宝华老村办南	10	200	141	141
22262	句容	宝华所宝华林场	10	200	160	160
22263	句容	宝华所宝华森林丁家边	10	400	221	221
22264	句容	宝华所宝华政府	10	400	320	320
22265	句容	宝华所宝华中学	10	250	200	200
22266	句容	宝华所宝阳	10	400	320	320
22267	句容	宝华所宝之杰	10	400	320	320
22268	句容	宝华所宝邸山墅 7#箱变	10	800	590	590
22269	句容	宝华所宝邸山墅 8#箱变	10	500	400	400
22270	句容	宝华所鲍亭鲍中	10	200	110	110
22271	句容	宝华所鲍亭黄村	10	125	100	100
22272	句容	宝华所鲍亭小工业	10	200	160	160
22273	句容	宝华所北风口	10	200	160	160
22274	句容	宝华所便民大村	10	400	213	213
22275	句容	宝华所便民阡庄	10	200	121	121
22276	句容	宝华所步场	10	200	38	38
22277	句容	宝华所步场东	10	200	160	160
22278	句容	宝华所仓头东街	10	400	186	186

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22279	句容	宝华所仓头南河	10	400	270	270
22280	句容	宝华所仓头铁路北	10	200	68	68
22281	句容	宝华所仓头西翁	10	200	90	90
22282	句容	宝华所仓头小学	10	400	320	320
22283	句容	宝华所仓头镇东	10	400	275	275
22284	句容	宝华所仓头镇西	10	315	218	218
22285	句容	宝华所曹家边村二	10	400	320	320
22286	句容	宝华所陈甸六庙	10	200	160	160
22287	句容	宝华所陈甸徐家西	10	200	122	122
22288	句容	宝华所陈甸言庄	10	400	291	291
22289	句容	宝华所陈甸姚家	10	400	296	296
22290	句容	宝华所陈甸袁家	10	200	160	160
22291	句容	宝华所慈荡洼	10	400	242	242
22292	句容	宝华所大潘(韩梅 2)	10	200	63	63
22293	句容	宝华所大潘南	10	200	32	32
22294	句容	宝华所大窑	10	200	71	71
22295	句容	宝华所大尹场	10	200	160	160
22296	句容	宝华所大宅门花园北停车场 1#箱变	10	630	504	504
22297	句容	宝华所大宅门花园北停车场 2#箱变	10	630	504	504
22298	句容	宝华所戴楼	10	400	320	320
22299	句容	宝华所稻草房	10	200	106	106
22300	句容	宝华所东河毕湾	10	200	124	124
22301	句容	宝华所东河陈圩	10	400	120	120
22302	句容	宝华所东河村	10	200	52	52

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22303	句容	宝华所东河后闸	10	200	137	137
22304	句容	宝华所东河郭庄	10	200	121	121
22305	句容	宝华所东山河堤	10	200	160	160
22306	句容	宝华所东翁	10	200	87	87
22307	句容	宝华所分水北	10	200	160	160
22308	句容	宝华所分水南	10	200	160	160
22309	句容	宝华所份水岗	10	200	4	4
22310	句容	宝华所凤坛储山口	10	400	320	320
22311	句容	宝华所凤坛国道边	10	630	504	504
22312	句容	宝华所凤坛铁路边	10	400	320	320
22313	句容	宝华所凤坛杨梅山	10	100	80	80
22314	句容	宝华所高目橡胶	10	200	160	160
22315	句容	宝华所供电所	10	400	320	320
22316	句容	宝华所供电所西	10	400	320	320
22317	句容	宝华所官埧北	10	200	83	83
22318	句容	宝华所国道边	10	200	37	37
22319	句容	宝华所韩梅	10	200	84	84
22320	句容	宝华所和平老村办	10	400	320	320
22321	句容	宝华所和平桥	10	200	160	160
22322	句容	宝华所和平沈塘	10	315	252	252
22323	句容	宝华所和平铁路北	10	200	160	160
22324	句容	宝华所和平新区	10	630	504	504
22325	句容	宝华所和平预制厂	10	250	200	200
22326	句容	宝华所何圩村	10	200	103	103

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22327	句容	宝华所河冲	10	200	160	160
22328	句容	宝华所洪门村	10	200	160	160
22329	句容	宝华所洪门楼	10	400	237	237
22330	句容	宝华所洪门南	10	200	123	123
22331	句容	宝华所洪埧村新区	10	200	160	160
22332	句容	宝华所洪埧东山	10	200	160	160
22333	句容	宝华所洪埧西井	10	200	160	160
22334	句容	宝华所花山人家北	10	400	320	320
22335	句容	宝华所黄泥山	10	200	109	109
22336	句容	宝华所吉庄	10	200	82	82
22337	句容	宝华所集镇桥头	10	400	320	320
22338	句容	宝华所集镇邮电所	10	400	320	320
22339	句容	宝华所加油站	10	80	64	64
22340	句容	宝华所江隆路	10	315	252	252
22341	句容	宝华所江隆路北	10	200	160	160
22342	句容	宝华所京东花园 3#变电所 3-3#主变配电变压器	10	800	640	640
22343	句容	宝华所京东花园 3#变电所 3-4#主变配电变压器	10	800	640	640
22344	句容	宝华所京东花园 4#配电室 4-1#主变配电变压器	10	800	640	640
22345	句容	宝华所京东花园 4#配电室 4-2#主变配电变压器	10	800	640	640
22346	句容	宝华所京东花园 4#配电室 4-3#主变配电变压器	10	800	640	640
22347	句容	宝华所京东花园 4#配电室 4-4#主变配电变压器	10	800	640	640
22348	句容	宝华所警务室	10	50	40	40
22349	句容	宝华所句容市宝华乡森林（官埧）	10	200	160	160
22350	句容	宝华所开发区华宏	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22351	句容	宝华所孔家东	10	200	149	149
22352	句容	宝华所老街	10	400	320	320
22353	句容	宝华所栗庄村委会	10	400	320	320
22354	句容	宝华所栗庄花园	10	400	320	320
22355	句容	宝华所栗庄桥边	10	400	280	280
22356	句容	宝华所栗庄窑场	10	400	275	275
22357	句容	宝华所立德山庄 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	800	640	640
22358	句容	宝华所立德山庄 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	800	640	640
22359	句容	宝华所立德山庄 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	640	640
22360	句容	宝华所立德山庄 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	640	640
22361	句容	宝华所立德山庄 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	800	640	640
22362	句容	宝华所立德山庄 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	800	640	640
22363	句容	宝华所立德山庄 3#配电室 3-1#主变配电变压器	10	800	640	640
22364	句容	宝华所立德山庄 3#配电室 3-2#主变配电变压器	10	800	640	640
22365	句容	宝华所立德山庄 4#配电室 4-1#主变配电变压器	10	800	640	640
22366	句容	宝华所立德山庄 4#配电室 4-2#主变配电变压器	10	800	640	640
22367	句容	宝华所立德山庄 4#配电室 4-3#主变配电变压器	10	800	640	640
22368	句容	宝华所立德山庄 4#配电室 4-4#主变配电变压器	10	800	640	640
22369	句容	宝华所联合岗凹	10	250	200	200
22370	句容	宝华所良庄	10	200	117	117
22371	句容	宝华所刘家边南	10	400	320	320
22372	句容	宝华所刘沙地	10	200	160	160
22373	句容	宝华所刘沙南	10	200	160	160
22374	句容	宝华所龙潭监狱十五区	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22375	句容	宝华所龙潭监狱炸药库	10	200	160	160
22376	句容	宝华所隆昌寺尼姑庵	10	400	320	320
22377	句容	宝华所陆院	10	200	160	160
22378	句容	宝华所罗岗头村	10	200	160	160
22379	句容	宝华所罗庄东	10	200	160	160
22380	句容	宝华所牡丹北	10	400	320	320
22381	句容	宝华所牡丹前黄(移位后)	10	400	320	320
22382	句容	宝华所牡丹前黄北	10	200	160	160
22383	句容	宝华所牡丹中黄	10	200	160	160
22384	句容	宝华所南河西	10	200	124	124
22385	句容	宝华所前闸	10	200	125	125
22386	句容	宝华所前闸西	10	200	117	117
22387	句容	宝华所桥西	10	400	320	320
22388	句容	宝华所青山	10	200	113	113
22389	句容	宝华所森林深山	10	200	87	87
22390	句容	宝华所森林水厂	10	100	80	80
22391	句容	宝华所山口东	10	200	147	147
22392	句容	宝华所上鲍亭	10	200	160	160
22393	句容	宝华所深山北	10	400	272	272
22394	句容	宝华所石里南	10	200	160	160
22395	句容	宝华所石里西	10	400	320	320
22396	句容	宝华所四季金辉 3#变电所 3-3#主变	10	800	640	640
22397	句容	宝华所宋场	10	400	271	271
22398	句容	宝华所苏庄	10	200	103	103

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22399	句容	宝华所孙场	10	200	133	133
22400	句容	宝华所陶沙	10	200	160	160
22401	句容	宝华所同城世家（二期）1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504
22402	句容	宝华所同城世家（二期）1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
22403	句容	宝华所同城世家（二期）1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	504	504
22404	句容	宝华所同城世家（二期）1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	504	504
22405	句容	宝华所同城世家（二期）2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	630	504	504
22406	句容	宝华所同城世家（二期）2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	630	504	504
22407	句容	宝华所同城世家（二期）2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	630	504	504
22408	句容	宝华所同城世家（二期）2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	800	640	640
22409	句容	宝华所同城世家（二期）3#配电室 3-1#主变配电变压器	10	800	640	640
22410	句容	宝华所同城世家（二期）3#配电室 3-2#主变配电变压器	10	800	630	630
22411	句容	宝华所同城世家（二期）3#配电室 3-3#主变配电变压器	10	800	640	640
22412	句容	宝华所同城世家（二期）3#配电室 3-4#主变配电变压器	10	800	640	640
22413	句容	宝华所铜山胡院	10	200	110	110
22414	句容	宝华所铜山盛家	10	200	138	138
22415	句容	宝华所铜山石里	10	400	320	320
22416	句容	宝华所铜山汪庄	10	400	259	259
22417	句容	宝华所铜山西村	10	200	70	70
22418	句容	宝华所铜山渔场	10	100	80	80
22419	句容	宝华所铜山中村	10	400	243	243
22420	句容	宝华所铜山朱山	10	200	98	98
22421	句容	宝华所铜山朱洼	10	200	64	64
22422	句容	宝华所汪庄东	10	200	38	38

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22423	句容	宝华所王场	10	200	31	31
22424	句容	宝华所王府庄	10	200	30	30
22425	句容	宝华所王府庄北	10	200	160	160
22426	句容	宝华所王府庄东	10	200	136	136
22427	句容	宝华所王闸	10	200	148	148
22428	句容	宝华所武圣路	10	400	320	320
22429	句容	宝华所五圣庵	10	400	320	320
22430	句容	宝华所西翁曹村	10	200	139	139
22431	句容	宝华所先锋村办	10	200	55	55
22432	句容	宝华所先锋钱家	10	200	80	80
22433	句容	宝华所先锋山口	10	400	297	297
22434	句容	宝华所先锋田家	10	400	320	320
22435	句容	宝华所先锋王桥	10	200	130	130
22436	句容	宝华所先锋张家	10	200	141	141
22437	句容	宝华所仙林翠谷 K1#箱变配电变压器	10	630	472	472
22438	句容	宝华所仙林翠谷 K2#箱变配电变压器	10	630	493	493
22439	句容	宝华所香山壹境 1#配电室 1-5#主变	10	1000	800	800
22440	句容	宝华所香山壹境 1#配电室 1-6#主变	10	1000	800	800
22441	句容	宝华所香山壹境 1#配电室 1-7#主变	10	1000	800	800
22442	句容	宝华所香山壹境 1#配电室 1-8#主变	10	1000	800	800
22443	句容	宝华所香山壹境 5#箱变 03001 配电变压器	10	800	556	556
22444	句容	宝华所小陈圩	10	100	67	67
22445	句容	宝华所小范场	10	400	320	320
22446	句容	宝华所小河南（镇西）	10	400	84	84

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22447	句容	宝华所小栗庄	10	200	45	45
22448	句容	宝华所小王庄	10	200	160	160
22449	句容	宝华所蟹泉山	10	200	160	160
22450	句容	宝华所薛家	10	400	320	320
22451	句容	宝华所薛家+1	10	200	94	94
22452	句容	宝华所烟庄	10	200	115	115
22453	句容	宝华所杨村	10	200	147	147
22454	句容	宝华所杨村东	10	200	160	160
22455	句容	宝华所杨村西	10	400	282	282
22456	句容	宝华所杨后	10	200	88	88
22457	句容	宝华所杨桥	10	200	143	143
22458	句容	宝华所杨桥北	10	200	160	160
22459	句容	宝华所杨庄	10	200	160	160
22460	句容	宝华所姚大庄	10	400	233	233
22461	句容	宝华所姚大庄东	10	200	112	112
22462	句容	宝华所姚家	10	200	160	160
22463	句容	宝华所页岩山	10	400	227	227
22464	句容	宝华所叶安工区（山一方国际度假村）	10	250	200	200
22465	句容	宝华所亿达金箔厂	10	315	252	252
22466	句容	宝华所尹家场	10	400	292	292
22467	句容	宝华所玉泉古寺	10	100	80	80
22468	句容	宝华所渣圩	10	200	55	55
22469	句容	宝华所张湾桥	10	200	96	96
22470	句容	宝华所赵桥	10	200	104	104

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22471	句容	宝华所中黄北小道口	10	400	320	320
22472	句容	宝华所中黄二	10	400	320	320
22473	句容	宝华所朱圩	10	200	95	95
22474	句容	宝华所庄屋	10	315	252	252
22475	句容	宝华所庄圩	10	200	99	99
22476	句容	宝华所芮庄	10	200	145	145
22477	句容	宝华所芮庄北	10	400	213	213
22478	句容	宝华所阙家	10	200	34	34
22479	句容	宝华所楠江新区	10	400	204	204
22480	句容	宝华所楠江新区西	10	200	91	91
22481	句容	宝华所楠江闸	10	400	258	258
22482	句容	宝华所翡翠华府（四期）5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
22483	句容	宝华所翡翠华府（四期）5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
22484	句容	宝华桃李春风 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
22485	句容	宝华桃李春风 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
22486	句容	宝华桃李春风 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
22487	句容	宝华桃李春风 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
22488	句容	宝华桃李春风 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
22489	句容	宝华桃李春风 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
22490	句容	宝华桃李春风 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
22491	句容	宝华桃李春风 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
22492	句容	宝华天正理想城 1#变电所 1-1#主变	10	800	640	640
22493	句容	宝华天正理想城 1#变电所 1-2#主变	10	800	640	640
22494	句容	宝华天正理想城 1#变电所 1-3#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22495	句容	宝华天正理想城 1#变电所 1-4#主变	10	800	640	640
22496	句容	宝华天正理想城 2#变电所 2-1#主变	10	800	640	640
22497	句容	宝华天正理想城 2#变电所 2-2#主变	10	800	640	640
22498	句容	宝华天正理想城 2#变电所 2-3#主变	10	800	640	640
22499	句容	宝华天正理想城 2#变电所 2-4#主变	10	800	640	640
22500	句容	宝华天正理想城 2#中心变 1#主变	10	800	640	640
22501	句容	宝华天正理想城 2#中心变 2#主变	10	800	640	640
22502	句容	宝华天正理想城 3#变电所 3-1#主变	10	800	640	640
22503	句容	宝华天正理想城 3#变电所 3-2#主变	10	800	640	640
22504	句容	宝华天正理想城 3#变电所 3-3#主变	10	800	640	640
22505	句容	宝华天正理想城 3#变电所 3-4#主变	10	800	640	640
22506	句容	宝华天正理想城 4#变电所 4-1#主变	10	800	640	640
22507	句容	宝华天正理想城 4#变电所 4-2#主变	10	800	640	640
22508	句容	宝华天正理想城 4#变电所 4-3#主变	10	800	640	640
22509	句容	宝华天正理想城 4#变电所 4-4#主变	10	800	640	640
22510	句容	宝华同城世家 1#变电所 1-1#主变	10	630	504	504
22511	句容	宝华同城世家 1#变电所 1-2#主变	10	630	504	504
22512	句容	宝华同城世家 1#变电所 1-3#主变	10	630	504	504
22513	句容	宝华同城世家 1#变电所 1-4#主变	10	630	493	493
22514	句容	宝华同城世家 2#变电所 2-1#主变	10	800	640	640
22515	句容	宝华同城世家 2#变电所 2-2#主变	10	800	640	640
22516	句容	宝华同城世家 2#变电所 2-3#主变	10	800	633	633
22517	句容	宝华同城世家 2#变电所 2-4#主变	10	800	640	640
22518	句容	宝华万城春天里 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22519	句容	宝华万城春天里 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
22520	句容	宝华万城春天里 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
22521	句容	宝华万城春天里 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
22522	句容	宝华万城春天里 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
22523	句容	宝华万城春天里 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
22524	句容	宝华万城春天里 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
22525	句容	宝华万城春天里 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
22526	句容	宝华汪庄南	10	400	320	320
22527	句容	宝华王沙地	10	400	320	320
22528	句容	宝华五圣庵老街	10	400	320	320
22529	句容	宝华物业箱变主变	10	500	400	400
22530	句容	宝华先锋路	10	400	320	320
22531	句容	宝华先锋钱湾桥	10	200	160	160
22532	句容	宝华仙林翠谷 1#箱变	10	500	400	400
22533	句容	宝华仙林翠谷 3#箱变	10	500	380	380
22534	句容	宝华仙林翠谷 9#箱变	10	500	400	400
22535	句容	宝华仙林翠谷 H1#箱变 001003	10	630	504	504
22536	句容	宝华仙林翠谷 I1#箱变 002004	10	630	504	504
22537	句容	宝华仙林翠谷 I2#箱变	10	630	504	504
22538	句容	宝华仙林翠谷 J1#箱变	10	630	504	504
22539	句容	宝华仙林翠谷 J2#箱变	10	630	504	504
22540	句容	宝华仙林翠谷 S1#配电变压器	10	630	498	498
22541	句容	宝华仙林翠谷 S2#配电变压器	10	630	504	504
22542	句容	宝华仙林翠谷 S3#配电变压器	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22543	句容	宝华仙林翠谷 T1 箱变	10	630	504	504
22544	句容	宝华仙林翠谷 T2 箱变	10	630	504	504
22545	句容	宝华仙林翠谷 T3 箱变	10	630	504	504
22546	句容	宝华仙林翠谷 U 区 U-1#配电变压器	10	1250	1000	1000
22547	句容	宝华仙林翠谷 U 区 U-2#配电变压器	10	1250	1000	1000
22548	句容	宝华仙林翠谷 X 区配电室 1#配电变压器	10	1250	1000	1000
22549	句容	宝华仙林翠谷 X 区配电室 2#配电变压器	10	1250	1000	1000
22550	句容	宝华仙林翠谷配电室 1-1#配电变压器	10	1000	800	800
22551	句容	宝华仙林翠谷配电室 1-2#配电变压器	10	1000	800	800
22552	句容	宝华仙林翠谷五期 W 区变电所 W-1#主变	10	1250	1000	1000
22553	句容	宝华仙林翠谷五期 W 区变电所 W-2#主变	10	1250	1000	1000
22554	句容	宝华仙林翠谷小区二期 1 号干变	10	630	504	504
22555	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
22556	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
22557	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
22558	句容	宝华仙林国际 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
22559	句容	宝华仙林国际变电所 1#主变	10	800	640	640
22560	句容	宝华仙林国际变电所 2#主变	10	800	640	640
22561	句容	宝华仙林国际变电所 3#主变	10	800	640	640
22562	句容	宝华仙林国际变电所 4#主变	10	800	640	640
22563	句容	宝华仙林国际小区变电所 5#主变	10	800	640	640
22564	句容	宝华仙林国际小区变电所 6#主变	10	800	640	640
22565	句容	宝华仙林新街 1#箱变	10	630	504	504
22566	句容	宝华仙林新街 1#主变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22567	句容	宝华仙林新街 2#箱变	10	500	400	400
22568	句容	宝华仙林新街 2#主变	10	1000	800	800
22569	句容	宝华仙林新街 3#箱变	10	500	400	400
22570	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-15#主变	10	1000	800	800
22571	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-16#主变	10	1000	800	800
22572	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-17#主变	10	630	504	504
22573	句容	宝华仙林新街坊 5#变电所 5-18#主变	10	630	504	504
22574	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-19#主变	10	630	504	504
22575	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-20#主变	10	630	504	504
22576	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-21#主变	10	800	640	640
22577	句容	宝华仙林新街坊 6#变电所 6-22#主变	10	1000	800	800
22578	句容	宝华仙林新街小区 1#配电室 1-1#主变	10	1000	800	800
22579	句容	宝华仙林新街小区 1#配电室 1-2#主变	10	1000	800	800
22580	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 1#主变	10	1000	800	800
22581	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 2#主变	10	1000	800	800
22582	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 3#主变	10	1000	800	800
22583	句容	宝华仙林悦城 2#配电室 4#主变	10	1000	800	800
22584	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 1#主变	10	1000	800	800
22585	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 2#主变	10	1000	800	800
22586	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 3#主变	10	1000	800	800
22587	句容	宝华仙林悦城 3#配电室 4#主变	10	1000	800	800
22588	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 1#变	10	630	504	504
22589	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 2#变	10	630	504	504
22590	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 3#变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22591	句容	宝华仙林悦城 4#配电室 4#变	10	800	640	640
22592	句容	宝华仙林悦城 7#配电室 7-1#主变	10	1000	800	800
22593	句容	宝华仙林悦城 7#配电室 7-2#主变	10	1000	800	800
22594	句容	宝华仙林悦城 7#配电室 7-3#主变	10	500	400	400
22595	句容	宝华仙林云墅 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
22596	句容	宝华仙林云墅 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
22597	句容	宝华仙林云墅 1#箱变配电变压器	10	400	320	320
22598	句容	宝华仙林云墅 2#箱变配电变压器	10	400	320	320
22599	句容	宝华仙林云墅 3#箱变配电变压器	10	400	320	320
22600	句容	宝华仙林云墅 4#箱变配电变压器	10	400	320	320
22601	句容	宝华仙林云墅 5#箱变配电变压器	10	400	310	310
22602	句容	宝华仙林云墅 6#箱变配电变压器	10	400	320	320
22603	句容	宝华香山壹境 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	1000	800	800
22604	句容	宝华香山壹境 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	1000	800	800
22605	句容	宝华香山壹境 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	1000	800	800
22606	句容	宝华香山壹境 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	1000	800	800
22607	句容	宝华香山壹境 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
22608	句容	宝华香山壹境 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
22609	句容	宝华香山壹境 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
22610	句容	宝华香山壹境 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
22611	句容	宝华香山壹境 4#箱变	10	500	400	400
22612	句容	宝华香山壹境 6#箱变	10	500	304	304
22613	句容	宝华香山意境小区一期 1#箱变	10	630	470	470
22614	句容	宝华香山意境小区一期 2#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22615	句容	宝华香山意境小区一期 3#箱变	10	630	504	504
22616	句容	宝华薛家北	10	200	103	103
22617	句容	宝华言庄北	10	200	109	109
22618	句容	宝华杨桥南	10	400	320	320
22619	句容	宝华姚大庄南	10	400	320	320
22620	句容	宝华叶安林场	10	400	320	320
22621	句容	宝华拥军路	10	400	320	320
22622	句容	宝华玉兰花园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
22623	句容	宝华玉兰花园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
22624	句容	宝华玉兰花园 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
22625	句容	宝华玉兰花园 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
22626	句容	宝华玉兰花园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
22627	句容	宝华玉兰花园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
22628	句容	宝华玉兰花园 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
22629	句容	宝华玉兰花园 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
22630	句容	宝华玉兰花园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
22631	句容	宝华玉兰花园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
22632	句容	宝华玉兰花园 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
22633	句容	宝华玉兰花园 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
22634	句容	宝华玉兰花园 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
22635	句容	宝华玉兰花园 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
22636	句容	宝华玉兰花园 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
22637	句容	宝华玉兰花园 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
22638	句容	宝华袁家南	10	200	138	138

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22639	句容	宝华招商国际 E 城 1#配电室 1-1#主变	10	800	640	640
22640	句容	宝华招商国际 E 城 1#配电室 1-2#主变	10	800	640	640
22641	句容	宝华招商国际 E 城 2#配电室 2-1#主变	10	800	640	640
22642	句容	宝华招商国际 E 城 2#配电室 2-2#主变	10	800	640	640
22643	句容	宝华招商国际 E 城 3#配电室 3-1#主变	10	800	640	640
22644	句容	宝华招商国际 E 城 3#配电室 3-2#主变	10	800	640	640
22645	句容	宝华招商国际 E 城 3#配电室 3-3#主变	10	800	640	640
22646	句容	宝华招商国际 E 城 3#配电室 3-4#主变	10	800	640	640
22647	句容	宝华招商国际 E 城 4#配电室 4-1#主变	10	800	640	640
22648	句容	宝华招商国际 E 城 4#配电室 4-2#主变	10	800	640	640
22649	句容	宝华招商国际 E 城 4#配电室 4-3#主变	10	800	640	640
22650	句容	宝华招商国际 E 城 4#配电室 4-4#主变	10	800	640	640
22651	句容	宝华招商国际 E 城 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
22652	句容	宝华招商国际 E 城 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
22653	句容	宝华招商国际 E 城 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
22654	句容	宝华招商国际 E 城 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
22655	句容	宝华招商国际 E 城 6#配电室 6-1#主变	10	800	640	640
22656	句容	宝华招商国际 E 城 6#配电室 6-2#主变	10	800	640	640
22657	句容	宝华赵桥东	10	200	35	35
22658	句容	宝华政府育才路	10	400	320	320
22659	句容	宝华紫金 7 号小区 1#箱变	10	400	310	310
22660	句容	宝华紫金 7 号小区 10#箱变	10	400	320	320
22661	句容	宝华紫金 7 号小区 2#箱变	10	400	320	320
22662	句容	宝华紫金 7 号小区 3#箱变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22663	句容	宝华紫金 7 号小区 4#箱变	10	400	320	320
22664	句容	宝华紫金 7 号小区 5#箱变	10	400	320	320
22665	句容	宝华紫金 7 号小区 6#箱变	10	400	320	320
22666	句容	宝华紫金 7 号小区 7#箱变	10	400	320	320
22667	句容	宝华紫金 7 号小区 8#箱变	10	400	320	320
22668	句容	宝华紫金 7 号小区 9#箱变	10	400	312	312
22669	句容	宝华濠锋星钻 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
22670	句容	宝华濠锋星钻 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
22671	句容	宝华濠锋星钻 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
22672	句容	宝华濠锋星钻 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
22673	句容	宝华濠锋星钻 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
22674	句容	宝华濠锋星钻 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
22675	句容	宝华濠锋星钻 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
22676	句容	宝华濠锋星钻 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
22677	句容	宝华濠锋星钻 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
22678	句容	宝华濠锋星钻 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
22679	句容	宝华濠锋星钻 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
22680	句容	宝华濠锋星钻 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
22681	句容	宝华楠江闸南	10	200	160	160
22682	句容	宝华翡翠华府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
22683	句容	宝华翡翠华府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
22684	句容	宝华翡翠华府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
22685	句容	宝华翡翠华府 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
22686	句容	宝华翡翠华府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22687	句容	宝华翡翠华府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
22688	句容	宝华翡翠华府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
22689	句容	宝华翡翠华府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
22690	句容	宝华翡翠华府 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
22691	句容	宝华翡翠华府 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
22692	句容	宝华翡翠华府 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
22693	句容	宝华翡翠华府 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
22694	句容	宝华翡翠华府 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
22695	句容	宝华翡翠华府 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
22696	句容	宝华翡翠华府 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
22697	句容	宝华翡翠华府 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
22698	句容	宝华翡翠华府 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
22699	句容	宝华翡翠华府 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
22700	句容	宝华翡翠华府（二期）1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
22701	句容	宝华翡翠华府（二期）1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
22702	句容	宝华翡翠华府（二期）2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
22703	句容	宝华翡翠华府（二期）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
22704	句容	宝华翡翠华府（二期）2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
22705	句容	宝华翡翠华府（二期）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
22706	句容	宝华翡翠华府（二期）3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
22707	句容	宝华翡翠华府（二期）3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
22708	句容	宝华翡翠华府（二期）3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
22709	句容	宝华翡翠华府（二期）3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
22710	句容	宝华翡翠华府（二期）4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22711	句容	宝华翡翠华府（二期）4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
22712	句容	宝华翡翠华府（二期）4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
22713	句容	宝华翡翠华府（二期）4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
22714	句容	宝路五金	10	400	320	320
22715	句容	北部新城（A 区）1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504
22716	句容	北部新城（A 区）1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
22717	句容	北部新城（A 区）1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	504	504
22718	句容	北部新城（A 区）1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	504	504
22719	句容	北部新城（A 区）10#配电室 10-1#配电变压器	10	630	504	504
22720	句容	北部新城（A 区）10#配电室 10-2#配电变压器	10	630	504	504
22721	句容	北部新城（A 区）2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
22722	句容	北部新城（A 区）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
22723	句容	北部新城（A 区）2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
22724	句容	北部新城（A 区）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
22725	句容	北部新城（A 区）3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
22726	句容	北部新城（A 区）3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
22727	句容	北部新城（A 区）3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
22728	句容	北部新城（A 区）3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
22729	句容	北部新城（A 区）4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	504	504
22730	句容	北部新城（A 区）4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	504	504
22731	句容	北部新城（A 区）5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
22732	句容	北部新城（A 区）5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
22733	句容	北部新城（A 区）5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
22734	句容	北部新城（A 区）5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22735	句容	北部新城 (A 区) 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
22736	句容	北部新城 (A 区) 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
22737	句容	北部新城 (A 区) 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
22738	句容	北部新城 (A 区) 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
22739	句容	北部新城 (A 区) 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	640	640
22740	句容	北部新城 (A 区) 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	640	640
22741	句容	北部新城 (A 区) 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	640	640
22742	句容	北部新城 (A 区) 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	640	640
22743	句容	北部新城 (A 区) 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	640	640
22744	句容	北部新城 (A 区) 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	640	640
22745	句容	北部新城 (A 区) 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	640	640
22746	句容	北部新城 (A 区) 8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	640	640
22747	句容	北部新城 (A 区) 9#配电室 9-1#配电变压器	10	630	504	504
22748	句容	北部新城 (A 区) 9#配电室 9-2#配电变压器	10	630	504	504
22749	句容	北部新城 (B 区) 11#配电室 11-1#配电变压器	10	800	640	640
22750	句容	北部新城 (B 区) 11#配电室 11-2#配电变压器	10	800	640	640
22751	句容	北部新城 (B 区) 11#配电室 11-3#配电变压器	10	800	640	640
22752	句容	北部新城 (B 区) 11#配电室 11-4#配电变压器	10	800	640	640
22753	句容	北部新城 (B 区) 12#配电室 12-1#配电变压器	10	800	640	640
22754	句容	北部新城 (B 区) 12#配电室 12-2#配电变压器	10	800	640	640
22755	句容	北部新城 (B 区) 12#配电室 12-3#配电变压器	10	800	640	640
22756	句容	北部新城 (B 区) 12#配电室 12-4#配电变压器	10	800	640	640
22757	句容	北部新城 (B 区) 13#配电室 13-1#配电变压器	10	800	640	640
22758	句容	北部新城 (B 区) 13#配电室 13-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22759	句容	北部新城 (B 区) 13#配电室 13-3#配电变压器	10	800	640	640
22760	句容	北部新城 (B 区) 13#配电室 13-4#配电变压器	10	800	640	640
22761	句容	北部新城 (B 区) 14#配电室 14-1#配电变压器	10	800	640	640
22762	句容	北部新城 (B 区) 14#配电室 14-2#配电变压器	10	800	640	640
22763	句容	北部新城 (B 区) 15#配电室 15-1#配电变压器	10	800	640	640
22764	句容	北部新城 (B 区) 15#配电室 15-2#配电变压器	10	800	640	640
22765	句容	北部新城 (B 区) 15#配电室 15-3#配电变压器	10	800	640	640
22766	句容	北部新城 (B 区) 15#配电室 15-4#配电变压器	10	800	640	640
22767	句容	北部新城 (B 区) 16#配电室 16-1#配电变压器	10	800	640	640
22768	句容	北部新城 (B 区) 16#配电室 16-2#配电变压器	10	800	640	640
22769	句容	北部新城 (B 区) 16#配电室 16-3#配电变压器	10	800	640	640
22770	句容	北部新城 (B 区) 16#配电室 16-4#配电变压器	10	800	640	640
22771	句容	北部新城 (B 区) 17#配电室 17-1#配电变压器	10	800	640	640
22772	句容	北部新城 (B 区) 17#配电室 17-2#配电变压器	10	800	640	640
22773	句容	北部新城 (B 区) 17#配电室 17-3#配电变压器	10	800	640	640
22774	句容	北部新城 (B 区) 17#配电室 17-4#配电变压器	10	800	640	640
22775	句容	北部新城 (B 区) 18#配电室 18-1#配电变压器	10	800	640	640
22776	句容	北部新城 (B 区) 18#配电室 18-2#配电变压器	10	800	640	640
22777	句容	北部新城 (B 区) 18#配电室 18-3#配电变压器	10	800	640	640
22778	句容	北部新城 (B 区) 18#配电室 18-4#配电变压器	10	800	640	640
22779	句容	北部新城 (B 区) 19#配电室 19-1#配电变压器	10	800	640	640
22780	句容	北部新城 (B 区) 19#配电室 19-2#配电变压器	10	800	640	640
22781	句容	北部新城 (B 区) 19#配电室 19-3#配电变压器	10	800	640	640
22782	句容	北部新城 (B 区) 19#配电室 19-4#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22783	句容	北部新城 (B 区) 20#配电室 20-1#配电变压器	10	800	640	640
22784	句容	北部新城 (B 区) 20#配电室 20-2#配电变压器	10	800	640	640
22785	句容	北大公寓箱变	10	630	504	504
22786	句容	北大街北箱变	10	630	504	504
22787	句容	北大街南箱变	10	500	400	400
22788	句容	北门菜场	10	630	504	504
22789	句容	北阳门箱变	10	400	320	320
22790	句容	碧桂园 (八期) 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
22791	句容	碧桂园 (八期) 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
22792	句容	碧桂园 (八期) 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
22793	句容	碧桂园 (八期) 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
22794	句容	碧桂园 (八期) 临湖苑 13#配电室 13-1#配电变压器	10	800	640	640
22795	句容	碧桂园 (八期) 临湖苑 13#配电室 13-2#配电变压器	10	800	640	640
22796	句容	碧桂园 (八期) 临湖苑 13#配电室 13-3#配电变压器	10	800	640	640
22797	句容	碧桂园 (八期) 临湖苑 13#配电室 13-4#配电变压器	10	800	640	640
22798	句容	碧桂园 (八期) 临湖苑 14#配电室 14-1#配电变压器	10	800	640	640
22799	句容	碧桂园 (八期) 临湖苑 14#配电室 14-2#配电变压器	10	800	640	640
22800	句容	碧桂园 (八期) 临湖苑 15#配电室 15-1#配电变压器	10	800	640	640
22801	句容	碧桂园 (八期) 临湖苑 15#配电室 15-2#配电变压器	10	800	640	640
22802	句容	碧桂园 (八期) 临湖苑 15#配电室 15-3#配电变压器	10	800	640	640
22803	句容	碧桂园 (八期) 临湖苑 15#配电室 15-4#配电变压器	10	800	640	640
22804	句容	碧桂园 (八期) 临湖苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
22805	句容	碧桂园 (八期) 临湖苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
22806	句容	碧桂园 (八期) 临湖苑 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22807	句容	碧桂园（八期）临湖苑 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
22808	句容	碧桂园（八期）临湖苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
22809	句容	碧桂园（八期）临湖苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
22810	句容	碧桂园（八期）临湖苑 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
22811	句容	碧桂园（八期）临湖苑 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
22812	句容	碧桂园（八期）临湖苑 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
22813	句容	碧桂园（八期）临湖苑 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
22814	句容	碧桂园（八期）临湖苑 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
22815	句容	碧桂园（八期）临湖苑 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
22816	句容	碧桂园（八期）临湖苑 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
22817	句容	碧桂园（八期）临湖苑 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
22818	句容	碧桂园（八期）临湖苑 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
22819	句容	碧桂园（八期）临湖苑 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
22820	句容	碧桂园（八期）临湖苑 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	640	640
22821	句容	碧桂园（八期）临湖苑 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	640	640
22822	句容	碧桂园（八期）临湖苑 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	640	640
22823	句容	碧桂园（八期）临湖苑 8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	640	640
22824	句容	碧桂园（八期）临湖苑 9#配电室 9-1#配电变压器	10	800	640	640
22825	句容	碧桂园（八期）临湖苑 9#配电室 9-2#配电变压器	10	800	640	640
22826	句容	碧桂园（八期）临湖苑 9#配电室 9-3#配电变压器	10	800	640	640
22827	句容	碧桂园（八期）临湖苑 9#配电室 9-4#配电变压器	10	800	640	640
22828	句容	碧桂园酒店充电桩箱变	10	630	504	504
22829	句容	碧桂园三期柏丽湾 3#变电所 3-1#主变	10	800	640	640
22830	句容	碧桂园三期柏丽湾 3#变电所 3-2#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22831	句容	碧桂园三期柏丽湾 3#变电所 3-3#主变	10	800	640	640
22832	句容	碧桂园三期柏丽湾 3#变电所 3-4#主变	10	800	640	640
22833	句容	碧桂园时代城 1#变电所 1-1#主变	10	800	640	640
22834	句容	碧桂园时代城 1#变电所 1-2#主变	10	630	504	504
22835	句容	碧桂园时代城 2#变电所 2-1#主变	10	800	640	640
22836	句容	碧桂园时代城 2#变电所 2-2#主变	10	800	640	640
22837	句容	碧桂园时代城 2#变电所 2-3#主变	10	800	640	640
22838	句容	碧桂园时代城 2#变电所 2-4#主变	10	800	640	640
22839	句容	碧水名苑 1#配电室 1-1 配电变压器	10	1000	800	800
22840	句容	碧水名苑 1#配电室 1-2 配电变压器	10	1000	800	800
22841	句容	碧水名苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	1250	1000	1000
22842	句容	碧水名苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	1250	1000	1000
22843	句容	碧水名苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	1000	800	800
22844	句容	碧水名苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	1000	800	800
22845	句容	边城安置房 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
22846	句容	边城安置房 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
22847	句容	边城安置房 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
22848	句容	边城安置房 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
22849	句容	边城安置房 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
22850	句容	边城安置房 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
22851	句容	边城安置房 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
22852	句容	边城安置房 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
22853	句容	边城坝头东	10	200	126	126
22854	句容	边城北孔村南	10	200	10	10

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22855	句容	边城别山村北	10	200	160	160
22856	句容	边城别山南	10	200	160	160
22857	句容	边城长岗	10	200	1	1
22858	句容	边城长岗南	10	200	106	106
22859	句容	边城长岗新村	10	200	150	150
22860	句容	边城长山南	10	200	79	79
22861	句容	边城陈塘村南	10	200	10	10
22862	句容	边城陈塘村中	10	400	198	198
22863	句容	边城陈武村后	10	200	93	93
22864	句容	边城陈武村中	10	200	73	73
22865	句容	边城陈武集镇 2#	10	400	320	320
22866	句容	边城陈武集镇 3#	10	400	320	320
22867	句容	边城陈武集镇 4#	10	400	320	320
22868	句容	边城陈武集镇 5#	10	400	320	320
22869	句容	边城陈武集镇 6#	10	400	320	320
22870	句容	边城陈武集镇南	10	400	268	268
22871	句容	边城陈武赵庄 6#	10	400	320	320
22872	句容	边城陈巷北	10	100	28	28
22873	句容	边城陈巷西	10	200	16	16
22874	句容	边城仇家边村东	10	200	109	109
22875	句容	边城仇家边村南	10	200	140	140
22876	句容	边城仇家边西	10	200	53	53
22877	句容	边城达巷村北	10	200	160	160
22878	句容	边城达巷村后	10	400	274	274

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22879	句容	边城达巷早井寺	10	200	160	160
22880	句容	边城大西庄北	10	200	74	74
22881	句容	边城大西庄村南	10	400	240	240
22882	句容	边城戴村	10	200	23	23
22883	句容	边城戴村北	10	200	160	160
22884	句容	边城戴村村中	10	200	126	126
22885	句容	边城戴西村北	10	400	237	237
22886	句容	边城戴巷	10	200	160	160
22887	句容	边城邓家村北	10	400	299	299
22888	句容	边城东岸◆尘柳彳◆1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504
22889	句容	边城东岸◆尘柳彳◆1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
22890	句容	边城东昌大队	10	500	376	376
22891	句容	边城东昌集镇 2#	10	630	504	504
22892	句容	边城东昌集镇 3#	10	630	444	444
22893	句容	边城东昌集镇东	10	630	441	441
22894	句容	边城东昌集镇南	10	200	147	147
22895	句容	边城东姜盖新村	10	315	252	252
22896	句容	边城东庄村北	10	400	320	320
22897	句容	边城东庄村中	10	400	199	199
22898	句容	边城东佃池西	10	200	100	100
22899	句容	边城董家村北	10	400	274	274
22900	句容	边城董家村东	10	200	139	139
22901	句容	边城董家村西	10	400	234	234
22902	句容	边城杜家村西	10	200	102	102

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22903	句容	边城段家边村南	10	400	247	247
22904	句容	边城段家村西	10	500	363	363
22905	句容	边城段巷村南	10	200	99	99
22906	句容	边城范塘村东	10	400	284	284
22907	句容	边城范塘村南	10	200	31	31
22908	句容	边城房家边村南	10	400	286	286
22909	句容	边城高家边村中	10	400	244	244
22910	句容	边城官桥北	10	200	83	83
22911	句容	边城官桥南	10	200	128	128
22912	句容	边城光明部队	10	200	8	8
22913	句容	边城光明村东	10	200	152	152
22914	句容	边城光明榨上	10	200	147	147
22915	句容	边城光明张家村南	10	400	320	320
22916	句容	边城郭盖村南	10	200	144	144
22917	句容	边城韩盖村西	10	400	164	164
22918	句容	边城荷藻东	10	200	133	133
22919	句容	边城河西	10	400	144	144
22920	句容	边城贺庄村北	10	200	29	29
22921	句容	边城后石坑村南	10	200	146	146
22922	句容	边城华山村西	10	400	246	246
22923	句容	边城黄岗	10	200	160	160
22924	句容	边城黄岗东	10	200	95	95
22925	句容	边城黄廊村北	10	200	114	114
22926	句容	边城黄廊西	10	200	69	69

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22927	句容	边城监狱 10#	10	400	320	320
22928	句容	边城监狱 11#	10	200	160	160
22929	句容	边城监狱 12#箱变	10	500	400	400
22930	句容	边城监狱 13#	10	400	320	320
22931	句容	边城监狱 14#变	10	400	320	320
22932	句容	边城涧西北	10	200	36	36
22933	句容	边城孔家边西	10	200	144	144
22934	句容	边城老牙岗	10	200	111	111
22935	句容	边城老牙岗西	10	200	72	72
22936	句容	边城李村东	10	400	216	216
22937	句容	边城联盟村西	10	200	99	99
22938	句容	边城粮站西	10	400	320	320
22939	句容	边城柳家北	10	200	94	94
22940	句容	边城芦塘村后	10	400	226	226
22941	句容	边城芦塘村南	10	400	275	275
22942	句容	边城芦塘东	10	200	58	58
22943	句容	边城吕山村北	10	200	160	160
22944	句容	边城洛阳观西	10	200	160	160
22945	句容	边城马相里村南	10	400	291	291
22946	句容	边城毛沿岗西	10	200	11	11
22947	句容	边城梅家边	10	200	40	40
22948	句容	边城梅家村前	10	200	38	38
22949	句容	边城梅家村中	10	200	134	134
22950	句容	边城南庄	10	400	256	256

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22951	句容	边城倪山北	10	200	98	98
22952	句容	边城桥东村	10	200	41	41
22953	句容	边城桥东村南	10	200	99	99
22954	句容	边城桥东大队	10	400	320	320
22955	句容	边城桥巷西	10	200	160	160
22956	句容	边城山头南	10	200	77	77
22957	句容	边城上甸北	10	200	141	141
22958	句容	边城上孟村	10	400	303	303
22959	句容	边城上邹村西	10	200	160	160
22960	句容	边城沈铁西	10	200	160	160
22961	句容	边城石泉村西	10	200	77	77
22962	句容	边城石宕冲村东	10	400	303	303
22963	句容	边城石宕冲村南	10	200	9	9
22964	句容	边城石宕冲村西	10	200	95	95
22965	句容	边城世外边城 1#箱变	10	400	320	320
22966	句容	边城世外边城 12#箱变	10	400	320	320
22967	句容	边城世外边城 2#箱变	10	400	287	287
22968	句容	边城世外边城 3#箱变	10	400	320	320
22969	句容	边城世外边城 4#箱变	10	400	320	320
22970	句容	边城世外边城 5#箱变	10	400	306	306
22971	句容	边城世外边城 6#箱变	10	400	294	294
22972	句容	边城世外边城 7#箱变	10	400	320	320
22973	句容	边城世外边城 8#箱变	10	400	320	320
22974	句容	边城世外边城 9#箱变	10	400	315	315

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22975	句容	边城东家边	10	200	96	96
22976	句容	边城东家边北	10	200	108	108
22977	句容	边城水厂	10	315	119	119
22978	句容	边城所 1 号单相变	10	30	24	24
22979	句容	边城所 2 号单相变	10	400	174	174
22980	句容	边城所坝头	10	400	320	320
22981	句容	边城所坝头南	10	200	94	94
22982	句容	边城所北孔	10	400	56	56
22983	句容	边城所北孔村东	10	200	55	55
22984	句容	边城所北山	10	200	20	20
22985	句容	边城所北山村北	10	400	320	320
22986	句容	边城所边城菜场	10	200	80	80
22987	句容	边城所边城东昌湖	10	400	244	244
22988	句容	边城所边城监狱 1#变	10	200	160	160
22989	句容	边城所边城监狱 2#变	10	200	160	160
22990	句容	边城所边城监狱 3#变	10	400	320	320
22991	句容	边城所边城监狱 4#变	10	400	320	320
22992	句容	边城所边城监狱 5#变	10	400	320	320
22993	句容	边城所边城监狱 6#变	10	400	320	320
22994	句容	边城所边城监狱 7#变	10	200	160	160
22995	句容	边城所边城监狱 8#变	10	400	320	320
22996	句容	边城所边城涧西	10	200	82	82
22997	句容	边城所边城路口	10	400	320	320
22998	句容	边城所边城欧家边	10	200	28	28

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
22999	句容	边城所边城青山村	10	400	320	320
23000	句容	边城所边城青山新村	10	200	144	144
23001	句容	边城所边城王村	10	400	160	160
23002	句容	边城所边城西姜盖村南	10	200	22	22
23003	句容	边城所边城下大门	10	200	58	58
23004	句容	边城所边城赵庄村西	10	200	90	90
23005	句容	边城所边城赵庄南	10	200	141	141
23006	句容	边城所边城政府大院	10	400	261	261
23007	句容	边城所边城政府西	10	400	320	320
23008	句容	边城所边城中学	10	400	320	320
23009	句容	边城所边城周姚西	10	200	11	11
23010	句容	边城所长山	10	400	150	150
23011	句容	边城所陈塘村北	10	400	320	320
23012	句容	边城所陈塘东	10	200	1	1
23013	句容	边城所陈塘西	10	200	138	138
23014	句容	边城所陈武(2)	10	400	258	258
23015	句容	边城所陈武北	10	200	125	125
23016	句容	边城所陈武村东	10	400	320	320
23017	句容	边城所陈武集镇 7#	10	400	320	320
23018	句容	边城所陈武集镇西	10	400	320	320
23019	句容	边城所陈武南	10	400	275	275
23020	句容	边城所陈巷	10	400	106	106
23021	句容	边城所陈巷南	10	200	88	88
23022	句容	边城所仇家边	10	200	18	18

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23023	句容	边城所达巷村东	10	200	124	124
23024	句容	边城所达巷村南	10	400	295	295
23025	句容	边城所达巷村西	10	400	111	111
23026	句容	边城所达庄北	10	400	224	224
23027	句容	边城所大华村南	10	200	160	160
23028	句容	边城所大路顶	10	200	41	41
23029	句容	边城所大路顶南	10	100	4	4
23030	句容	边城所大西庄	10	400	276	276
23031	句容	边城所大西庄东	10	200	65	65
23032	句容	边城所戴村村东	10	400	181	181
23033	句容	边城所戴村村南	10	400	253	253
23034	句容	边城所戴东	10	250	62	62
23035	句容	边城所戴西	10	200	84	84
23036	句容	边城所东昌中学后	10	200	160	160
23037	句容	边城所东姜盖	10	200	148	148
23038	句容	边城所东姜盖村东	10	400	188	188
23039	句容	边城所东姜盖村南	10	200	104	104
23040	句容	边城所东山	10	400	52	52
23041	句容	边城所东山棚	10	200	147	147
23042	句容	边城所东山棚北	10	400	320	320
23043	句容	边城所东庄	10	250	154	154
23044	句容	边城所东庄采石厂	10	200	143	143
23045	句容	边城所东庄村东	10	200	2	2
23046	句容	边城所东佃池	10	200	69	69

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23047	句容	边城所董家	10	400	173	173
23048	句容	边城所董家村南	10	250	12	12
23049	句容	边城所杜家	10	200	40	40
23050	句容	边城所段家	10	200	118	118
23051	句容	边城所段家边	10	200	160	160
23052	句容	边城所段家边村北	10	400	299	299
23053	句容	边城所段家边村东	10	200	67	67
23054	句容	边城所段家边村西	10	200	145	145
23055	句容	边城所段巷	10	400	292	292
23056	句容	边城所樊家村	10	200	119	119
23057	句容	边城所范塘	10	200	22	22
23058	句容	边城所房家边	10	200	85	85
23059	句容	边城所高家边	10	200	13	13
23060	句容	边城所高家边村北	10	400	320	320
23061	句容	边城所高家边村南	10	200	66	66
23062	句容	边城所公配长岗联通	10	100	80	80
23063	句容	边城所公配京昌电气	10	400	320	320
23064	句容	边城所公配衣庄茶场	10	400	320	320
23065	句容	边城所官桥	10	200	101	101
23066	句容	边城所光明村北	10	400	152	152
23067	句容	边城所光明村西	10	160	98	98
23068	句容	边城所光明张家	10	400	299	299
23069	句容	边城所光明张家村后	10	200	147	147
23070	句容	边城所郭盖	10	200	103	103

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23071	句容	边城所郭盖村东	10	200	90	90
23072	句容	边城所韩盖	10	400	228	228
23073	句容	边城所韩盖村中	10	200	7	7
23074	句容	边城所荷藻	10	200	160	160
23075	句容	边城所荷藻村西	10	400	154	154
23076	句容	边城所贺家边	10	200	160	160
23077	句容	边城所贺庄	10	200	58	58
23078	句容	边城所贺庄北	10	200	160	160
23079	句容	边城所后石坑	10	400	289	289
23080	句容	边城所华家	10	200	96	96
23081	句容	边城所华家村后	10	400	280	280
23082	句容	边城所华山	10	400	126	126
23083	句容	边城所华山村东	10	200	156	156
23084	句容	边城所黄冈北	10	400	282	282
23085	句容	边城所黄岗西	10	200	20	20
23086	句容	边城所集西	10	400	320	320
23087	句容	边城所集镇 2#	10	400	320	320
23088	句容	边城所监狱 9#	10	400	320	320
23089	句容	边城所涧西	10	200	160	160
23090	句容	边城所孔家边	10	200	151	151
23091	句容	边城所孔家边北	10	200	160	160
23092	句容	边城所腊里山	10	200	22	22
23093	句容	边城所腊里山村西	10	100	20	20
23094	句容	边城所李村	10	200	115	115

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23095	句容	边城所李村北	10	200	142	142
23096	句容	边城所李村南	10	200	160	160
23097	句容	边城所联盟塘巷村	10	200	130	130
23098	句容	边城所粮站	10	400	265	265
23099	句容	边城所柳家	10	400	320	320
23100	句容	边城所柳竹村西	10	200	160	160
23101	句容	边城所芦塘	10	200	160	160
23102	句容	边城所芦塘北	10	400	162	162
23103	句容	边城所芦塘村前	10	200	160	160
23104	句容	边城所铝矿	10	200	109	109
23105	句容	边城所铝山村南	10	200	71	71
23106	句容	边城所轮窑厂	10	200	160	160
23107	句容	边城所洛阳观	10	200	25	25
23108	句容	边城所洛阳观北	10	200	123	123
23109	句容	边城所马相里	10	200	160	160
23110	句容	边城所毛沿岗	10	200	110	110
23111	句容	边城所梅家村南	10	200	120	120
23112	句容	边城所庙西	10	200	68	68
23113	句容	边城所倪山	10	200	97	97
23114	句容	边城所欧家边村北	10	400	256	256
23115	句容	边城所欧巷北	10	200	57	57
23116	句容	边城所欧巷南	10	200	65	65
23117	句容	边城所前石坑	10	200	24	24
23118	句容	边城所桥东村西	10	200	8	8

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23119	句容	边城所乔巷	10	200	7	7
23120	句容	边城所乔巷南	10	200	29	29
23121	句容	边城所青山采石厂	10	200	160	160
23122	句容	边城所青山村东	10	400	127	127
23123	句容	边城所青山村南	10	200	95	95
23124	句容	边城所汝山	10	200	99	99
23125	句容	边城所沙家	10	200	138	138
23126	句容	边城所沙塘沟	10	200	57	57
23127	句容	边城所山头	10	160	112	112
23128	句容	边城所上大门	10	200	56	56
23129	句容	边城所上大门西	10	200	112	112
23130	句容	边城所上甸南	10	400	299	299
23131	句容	边城所上沟	10	160	128	128
23132	句容	边城所上容黄廊	10	200	56	56
23133	句容	边城所上邹村	10	200	136	136
23134	句容	边城所上邹村南	10	400	320	320
23135	句容	边城所深口	10	200	160	160
23136	句容	边城所沈铁	10	200	102	102
23137	句容	边城所石泉	10	400	229	229
23138	句容	边城所石宕冲	10	200	93	93
23139	句容	边城所石宕冲村北	10	200	104	104
23140	句容	边城所双甸	10	200	125	125
23141	句容	边城所双阳张巷	10	400	168	168
23142	句容	边城所台照	10	200	136	136

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23143	句容	边城所唐家村西	10	200	129	129
23144	句容	边城所土祥	10	200	59	59
23145	句容	边城所土祥村南	10	200	148	148
23146	句容	边城所万家村南	10	200	62	62
23147	句容	边城所汪岗	10	200	15	15
23148	句容	边城所汪家	10	200	160	160
23149	句容	边城所坞山	10	200	86	86
23150	句容	边城所坞塘头	10	200	92	92
23151	句容	边城所西岗	10	200	54	54
23152	句容	边城所西岗村北	10	200	115	115
23153	句容	边城所西官桥	10	400	232	232
23154	句容	边城所西姜盖	10	400	320	320
23155	句容	边城所西孔	10	200	33	33
23156	句容	边城所夏巷	10	400	320	320
23157	句容	边城所夏巷村西	10	400	259	259
23158	句容	边城所夏巷村中	10	400	320	320
23159	句容	边城所小西庄	10	200	54	54
23160	句容	边城所小衣庄水办	10	400	320	320
23161	句容	边城所小赵庄	10	400	211	211
23162	句容	边城所小赵庄北	10	400	228	228
23163	句容	边城所新村	10	400	250	250
23164	句容	边城所新庄	10	200	59	59
23165	句容	边城所新庄村东	10	200	9	9
23166	句容	边城所绣花	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23167	句容	边城所徐家边北	10	200	118	118
23168	句容	边城所杨家村	10	200	100	100
23169	句容	边城所杨家村东	10	200	71	71
23170	句容	边城所杨巷	10	200	52	52
23171	句容	边城所杨庄	10	400	163	163
23172	句容	边城所杨庄村东	10	400	260	260
23173	句容	边城所杨庄柳竹	10	200	78	78
23174	句容	边城所杨庄下邹	10	200	85	85
23175	句容	边城所衣庄部队村后	10	200	160	160
23176	句容	边城所衣庄村北	10	200	132	132
23177	句容	边城所衣庄村东	10	400	290	290
23178	句容	边城所衣庄邓家	10	200	160	160
23179	句容	边城所衣庄东山	10	200	160	160
23180	句容	边城所衣庄上甸	10	200	160	160
23181	句容	边城所友谊村南	10	200	79	79
23182	句容	边城所友谊村委会	10	200	160	160
23183	句容	边城所友谊村西	10	400	91	91
23184	句容	边城所友谊大队部	10	400	320	320
23185	句容	边城所友谊工业公配	10	200	117	117
23186	句容	边城所友谊石子厂	10	250	200	200
23187	句容	边城所于家边村中	10	400	320	320
23188	句容	边城所榨上村西	10	400	320	320
23189	句容	边城所张沟	10	200	160	160
23190	句容	边城所张家甸	10	200	113	113

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23191	句容	边城所张山东	10	400	291	291
23192	句容	边城所赵村	10	200	5	5
23193	句容	边城所赵庄	10	400	290	290
23194	句容	边城所赵庄谢家边	10	200	137	137
23195	句容	边城所赵庄中心校	10	200	160	160
23196	句容	边城所镇东	10	315	229	229
23197	句容	边城所镇西	10	400	287	287
23198	句容	边城所郑家边	10	200	36	36
23199	句容	边城所周姚	10	200	11	11
23200	句容	边城所朱家棚	10	400	310	310
23201	句容	边城所竹家边	10	200	116	116
23202	句容	边城所佃池	10	400	152	152
23203	句容	边城所佃池村北	10	400	207	207
23204	句容	边城所佃池村前	10	400	255	255
23205	句容	边城所佃池庙上	10	100	2	2
23206	句容	边城所柘上	10	200	160	160
23207	句容	边城台照南	10	200	160	160
23208	句容	边城塘巷南	10	200	160	160
23209	句容	边城唐家	10	200	160	160
23210	句容	边城土祥村东	10	200	77	77
23211	句容	边城土祥村中	10	400	320	320
23212	句容	边城土祥戴家	10	200	91	91
23213	句容	边城万家	10	200	46	46
23214	句容	边城万家村北	10	200	1	1

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23215	句容	边城王家边	10	400	118	118
23216	句容	边城巫甸	10	200	90	90
23217	句容	边城坞山西	10	200	93	93
23218	句容	边城坞塘头南	10	200	134	134
23219	句容	边城勿达巷	10	200	160	160
23220	句容	边城西岗南	10	200	57	57
23221	句容	边城西关桥东	10	200	119	119
23222	句容	边城西官桥村南	10	200	142	142
23223	句容	边城西孔村东	10	200	9	9
23224	句容	边城西孔村南	10	200	1	1
23225	句容	边城夏巷北	10	200	160	160
23226	句容	边城夏巷村东	10	200	160	160
23227	句容	边城夏巷南	10	500	340	340
23228	句容	边城小欧巷	10	200	109	109
23229	句容	边城小西庄北	10	200	160	160
23230	句容	边城新村北	10	200	41	41
23231	句容	边城绣花村东	10	200	92	92
23232	句容	边城徐家边	10	200	160	160
23233	句容	边城徐家边东	10	200	160	160
23234	句容	边城许家	10	200	89	89
23235	句容	边城杨巷村西	10	200	80	80
23236	句容	边城杨巷南	10	400	129	129
23237	句容	边城杨庄村南	10	200	127	127
23238	句容	边城杨庄村中	10	200	62	62

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23239	句容	边城姚家	10	200	121	121
23240	句容	边城姚家村西	10	200	57	57
23241	句容	边城衣庄村南	10	200	160	160
23242	句容	边城衣庄大队部	10	200	132	132
23243	句容	边城衣庄上甸东	10	400	320	320
23244	句容	边城于家边	10	400	246	246
23245	句容	边城于家边村南	10	200	86	86
23246	句容	边城榨上村北	10	400	320	320
23247	句容	边城张沟西	10	200	130	130
23248	句容	边城张家边	10	200	108	108
23249	句容	边城张家甸北	10	200	118	118
23250	句容	边城张山	10	200	60	60
23251	句容	边城张山南	10	200	120	120
23252	句容	边城张巷	10	200	80	80
23253	句容	边城赵村村北	10	400	100	100
23254	句容	边城赵村村东	10	400	79	79
23255	句容	边城赵庄北	10	400	320	320
23256	句容	边城赵庄村后	10	200	106	106
23257	句容	边城赵庄东	10	200	141	141
23258	句容	边城赵庄苗林场北	10	400	236	236
23259	句容	边城赵庄苗林场南	10	200	160	160
23260	句容	边城赵庄苗林场西	10	400	296	296
23261	句容	边城赵庄苗林场中	10	200	160	160
23262	句容	边城政府	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23263	句容	边城郑家边村南	10	400	142	142
23264	句容	边城周姚南	10	200	99	99
23265	句容	边城佃池村西	10	400	238	238
23266	句容	边城佃池东	10	400	150	150
23267	句容	边城闵门	10	200	160	160
23268	句容	便民超市箱变主变	10	630	504	504
23269	句容	铂睿花园小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
23270	句容	铂睿花园小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
23271	句容	铂睿花园小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
23272	句容	铂睿花园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
23273	句容	铂睿花园小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
23274	句容	铂睿花园小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
23275	句容	铂睿花园小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
23276	句容	铂睿花园小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
23277	句容	布厂箱变	10	630	504	504
23278	句容	步步高	10	1000	800	800
23279	句容	步步高现代城 1#箱变	10	630	504	504
23280	句容	步步高现代城 2#箱变	10	630	504	504
23281	句容	步步高现代城 3#箱变	10	630	504	504
23282	句容	步步高现代城 4#箱变	10	630	504	504
23283	句容	草坪研究院	10	630	504	504
23284	句容	茶香苑大门口充电桩箱变	10	630	477	477
23285	句容	茶香苑小区 6#配电室 6-1#配电变压器	10	500	400	400
23286	句容	茶香苑小区 6#配电室 6-2#配电变压器	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23287	句容	茶香苑小区 6#配电室 6-3#配电变压器	10	500	400	400
23288	句容	茶香苑小区 6#配电室 6-4#配电变压器	10	500	400	400
23289	句容	昌旺箱变	10	1000	800	800
23290	句容	朝阳家园 1#干变	10	400	320	320
23291	句容	朝阳家园 2#箱变 12002	10	400	320	320
23292	句容	朝阳家园 3#干变	10	400	320	320
23293	句容	朝阳家园 4#干变	10	400	320	320
23294	句容	朝阳家园小区 1#箱变	10	630	504	504
23295	句容	朝阳家园小区 2#箱变	10	630	504	504
23296	句容	朝阳家园小区 3#箱变	10	630	504	504
23297	句容	晨钟艺境 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
23298	句容	晨钟艺境 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
23299	句容	晨钟艺境 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
23300	句容	晨钟艺境 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
23301	句容	晨钟艺境 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
23302	句容	晨钟艺境 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
23303	句容	晨钟艺境 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
23304	句容	晨钟艺境 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
23305	句容	城盖 3 队	10	400	195	195
23306	句容	城皇庙箱变	10	630	186	186
23307	句容	城市峰境 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
23308	句容	城市峰境 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
23309	句容	城市峰境 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
23310	句容	城市峰境 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23311	句容	城市峰境 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
23312	句容	城市峰境 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
23313	句容	城市峰境 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
23314	句容	城市峰境 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
23315	句容	城西商品博览中心配电室 1#配电变压器	20	630	504	504
23316	句容	城西商品博览中心配电室 2#配电变压器	20	630	504	504
23317	句容	城西商品博览中心配电室 3#配电变压器	20	630	504	504
23318	句容	城西商品博览中心配电室 4#配电变压器	20	630	504	504
23319	句容	城兴首府变电所 1#主变	10	800	640	640
23320	句容	城兴首府变电所 2#主变	10	800	640	640
23321	句容	城兴首府变电所 3#主变	10	800	640	640
23322	句容	城兴首府变电所 4#主变	10	800	640	640
23323	句容	城运社	10	630	504	504
23324	句容	赤岗充电桩箱变	10	630	504	504
23325	句容	赤山湖安置小区 1#配电所 1-1#主变	10	800	640	640
23326	句容	赤山湖安置小区 1#配电所 1-2#主变	10	800	640	640
23327	句容	赤山湖安置小区 1#配电所 1-3#主变	10	800	640	640
23328	句容	赤山湖安置小区 1#配电所 1-4#主变	10	800	640	640
23329	句容	赤山湖安置小区 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	640	640
23330	句容	赤山湖安置小区 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	640	640
23331	句容	赤山湖安置小区 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	800	640	640
23332	句容	赤山湖安置小区 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	800	640	640
23333	句容	赤山湖安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
23334	句容	赤山湖安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23335	句容	赤山湖安置小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
23336	句容	赤山湖安置小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
23337	句容	赤山湖安置小区 4#配电室 4-1#主变配电变压器	10	800	640	640
23338	句容	赤山湖安置小区 4#配电室 4-2#主变配电变压器	10	800	640	640
23339	句容	赤山湖安置小区 4#配电室 4-3#主变配电变压器	10	800	640	640
23340	句容	赤山湖安置小区 4#配电室 4-4#主变配电变压器	10	800	640	640
23341	句容	赤山湖安置小区 5#配电室 5-1#主变配电变压器	10	800	640	640
23342	句容	赤山湖安置小区 5#配电室 5-2#主变配电变压器	10	800	640	640
23343	句容	赤山湖安置小区 5#配电室 5-3#主变配电变压器	10	800	640	640
23344	句容	赤山湖安置小区 5#配电室 5-4#主变配电变压器	10	800	640	640
23345	句容	赤山湖安置小区 6#配电室 6-1#主变配电变压器	10	800	640	640
23346	句容	赤山湖安置小区 6#配电室 6-2#主变配电变压器	10	800	640	640
23347	句容	赤山湖安置小区 6#配电室 6-3#主变配电变压器	10	800	608	608
23348	句容	赤山湖安置小区 6#配电室 6-4#主变配电变压器	10	800	640	640
23349	句容	赤山湖安置小区 7#配电室 7-1#主变配电变压器	10	800	640	640
23350	句容	赤山湖安置小区 7#配电室 7-2#主变配电变压器	10	800	640	640
23351	句容	赤山湖安置小区 7#配电室 7-3#主变配电变压器	10	800	640	640
23352	句容	赤山湖安置小区 7#配电室 7-4#主变配电变压器	10	800	640	640
23353	句容	赤山湖安置小区 8#配电室 8-1#主变配电变压器	10	800	640	640
23354	句容	赤山湖安置小区 8#配电室 8-2#主变配电变压器	10	800	640	640
23355	句容	赤山湖安置小区 8#配电室 8-3#主变配电变压器	10	800	640	640
23356	句容	赤山湖安置小区 8#配电室 8-4#主变配电变压器	10	800	640	640
23357	句容	赤山湖安置小区 9#配电室 9-1#主变配电变压器	10	800	640	640
23358	句容	赤山湖安置小区 9#配电室 9-2#主变配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23359	句容	赤山湖安置小区 9#配电室 9-3#主变配电变压器	10	800	602	602
23360	句容	赤山湖安置小区 9#配电室 9-4#主变配电变压器	10	800	640	640
23361	句容	崇明房地产	10	250	200	200
23362	句容	崇明花园 02#变电所 1#干变	10	400	320	320
23363	句容	崇明花园 02#变电所 2#干变	10	400	320	320
23364	句容	崇明花园 1#变电所 1#干变	10	630	504	504
23365	句容	崇明花园 1#变电所 2#干变	10	630	504	504
23366	句容	崇明雅居 1#箱变（樊家安置小区）22006	10	500	400	400
23367	句容	崇明雅居 2#箱变（樊家安置小区）23007	10	630	504	504
23368	句容	崇明雅居 3#箱变（樊家安置小区）23008	10	500	400	400
23369	句容	崇明雅居 4#箱变（樊家安置小区）23009	10	500	400	400
23370	句容	春城花园箱变	10	800	640	640
23371	句容	春风江南小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	400	320	320
23372	句容	春风江南小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	400	320	320
23373	句容	春风江南小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	400	320	320
23374	句容	春风江南小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	400	320	320
23375	句容	春邮 1#箱变	10	630	477	477
23376	句容	春晖园 1#箱变	10	630	504	504
23377	句容	春晖园 2#箱变	10	630	504	504
23378	句容	大摩广场 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
23379	句容	大摩广场 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
23380	句容	大摩广场 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
23381	句容	大摩广场 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
23382	句容	大山地小区四期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23383	句容	大山地小区四期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
23384	句容	戴庄白沙 2#单相变	10	50	40	40
23385	句容	戴庄白沙 3#单相变	10	50	40	40
23386	句容	丹桂公寓箱变	10	630	504	504
23387	句容	德院上城 6#箱变	20	630	504	504
23388	句容	地税局住宿楼	10	250	200	200
23389	句容	丁家边	10	400	320	320
23390	句容	丁家边北	10	315	252	252
23391	句容	东昌集镇南	10	630	490	490
23392	句容	东城兴苑小区变电所 5#主变	10	800	640	640
23393	句容	东城兴苑小区变电所 6#主变	10	800	640	640
23394	句容	东城兴苑小区中心变 1#主变	10	630	504	504
23395	句容	东城兴苑小区中心变 2#主变	10	630	504	504
23396	句容	东城兴苑小区中心变 3#主变	10	630	504	504
23397	句容	东城兴苑小区中心变 4#主变	10	630	504	504
23398	句容	东大街	10	630	504	504
23399	句容	东方华城 1#箱变	10	800	640	640
23400	句容	东方华城 2#箱变	10	630	504	504
23401	句容	东方华城 3#箱变	10	630	504	504
23402	句容	东方华城 4#箱变	10	800	640	640
23403	句容	东方华城 5#箱变主变	10	630	504	504
23404	句容	东方华城 6#箱变主变	10	500	400	400
23405	句容	东方华城 7#箱变主变	10	630	504	504
23406	句容	东方华城五期 9#箱变主变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23407	句容	东方华城小区五期 8#箱变主变	10	630	504	504
23408	句容	东方苑箱变	10	630	504	504
23409	句容	东风养鸡场	10	400	320	320
23410	句容	东风养殖场东	10	200	160	160
23411	句容	东风养殖场南	10	200	160	160
23412	句容	东风养殖场西	10	200	160	160
23413	句容	东湖名苑 1#箱变	10	630	504	504
23414	句容	东湖名苑 2#箱变	10	630	504	504
23415	句容	东湖名苑 3#箱变	10	630	504	504
23416	句容	东进路灯箱变	10	315	252	252
23417	句容	东门东方华城三期箱变	10	630	504	504
23418	句容	东门东华酒业箱变 28001	10	630	504	504
23419	句容	东门二中宿舍	10	200	160	160
23420	句容	东门小区箱变	10	630	504	504
23421	句容	东西王拆迁安置房 1#干变	10	1000	800	800
23422	句容	东西王拆迁安置房 1#箱变	10	630	504	504
23423	句容	东西王拆迁安置房 2#干变	10	1000	800	800
23424	句容	东西王拆迁安置房 2#箱变	10	630	504	504
23425	句容	东西王拆迁安置房 3#箱变	10	400	320	320
23426	句容	东西王拆迁安置房 4#箱变	10	400	320	320
23427	句容	东西王拆迁安置房 5#箱变	10	500	400	400
23428	句容	东西王拆迁安置房 6#箱变	10	500	400	400
23429	句容	东樾华府 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
23430	句容	东樾华府 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23431	句容	东樾华府 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
23432	句容	东樾华府 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
23433	句容	东樾华府 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
23434	句容	东樾华府 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
23435	句容	东樾华府 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
23436	句容	东樾华府 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
23437	句容	都市晴园 1#箱变	10	630	504	504
23438	句容	都市晴园 10#箱变 014	10	500	400	400
23439	句容	都市晴园 11#箱变 011016	10	500	400	400
23440	句容	都市晴园 12#箱变 012017	10	630	504	504
23441	句容	都市晴园 13#箱变 013004	10	630	504	504
23442	句容	都市晴园 14#箱变 014003	10	630	504	504
23443	句容	都市晴园 15#箱变 015002	10	630	504	504
23444	句容	都市晴园 16#箱变 016008	10	630	504	504
23445	句容	都市晴园 17#箱变 006	10	630	504	504
23446	句容	都市晴园 18#箱变 018005	10	630	504	504
23447	句容	都市晴园 2#箱变	10	630	504	504
23448	句容	都市晴园 3#箱变	10	630	504	504
23449	句容	都市晴园 4#箱变 004001	10	500	400	400
23450	句容	都市晴园 5#箱变 005012	10	630	504	504
23451	句容	都市晴园 6#箱变 006011	10	500	400	400
23452	句容	都市晴园 7#箱变 008010	10	500	400	400
23453	句容	都市晴园 8#箱变 008009	10	500	400	400
23454	句容	都市晴园 9#箱变 009013	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23455	句容	段巷村北箱变	10	500	400	400
23456	句容	二机厂宿舍南	10	400	279	279
23457	句容	繁华里小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
23458	句容	繁华里小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
23459	句容	繁华里小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
23460	句容	繁华里小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
23461	句容	繁华里小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
23462	句容	繁华里小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
23463	句容	繁华里小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
23464	句容	繁华里小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
23465	句容	繁华里小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
23466	句容	繁华里小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
23467	句容	繁华里小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
23468	句容	繁华里小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
23469	句容	繁华里小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
23470	句容	繁华里小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
23471	句容	繁华里小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
23472	句容	繁华里小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
23473	句容	繁华里小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
23474	句容	繁华里小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
23475	句容	芳邻雅居 1#箱变	10	630	504	504
23476	句容	芳邻雅居 2#箱变	10	630	504	504
23477	句容	方山宕口箱变	10	400	320	320
23478	句容	凤凰岛 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23479	句容	凤凰岛 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	629	629
23480	句容	凤凰岛 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	572	572
23481	句容	凤凰岛 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
23482	句容	凤凰花园 1#箱变	10	630	504	504
23483	句容	凤凰花园 2#	10	1000	800	800
23484	句容	凤坛变电所箱变	10	400	320	320
23485	句容	凤仪苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
23486	句容	凤仪苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
23487	句容	凤仪苑 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
23488	句容	凤仪苑 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
23489	句容	凤竹小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
23490	句容	凤竹小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
23491	句容	凤竹小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
23492	句容	凤竹小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
23493	句容	凤竹小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
23494	句容	凤竹小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
23495	句容	凤竹小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
23496	句容	凤竹小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
23497	句容	凤竹小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
23498	句容	凤竹小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
23499	句容	福岛新天地 1#箱变 001004	10	630	504	504
23500	句容	福岛新天地 2#箱变 001005	10	630	504	504
23501	句容	福岛新天地 3#箱变 008	10	630	504	504
23502	句容	福岛新天地 4#箱变 006	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23503	句容	福地花园 03 号箱变主变	10	630	504	504
23504	句容	福地花园 04 箱变主变	10	630	504	504
23505	句容	福地花园 05 箱变主变	10	500	400	400
23506	句容	福地花园 06 箱变主变	10	630	504	504
23507	句容	福地花园 07 箱变主变	10	500	400	400
23508	句容	福地花园 08 箱变主变	10	630	504	504
23509	句容	福地花园 09 箱变主变	10	630	504	504
23510	句容	福地花园 10 号箱变主变	10	500	400	400
23511	句容	福地花园 11 号箱变主变	10	630	504	504
23512	句容	福地花园变电所 01 主变	10	1000	800	800
23513	句容	福地花园变电所 02 主变	10	1000	727	727
23514	句容	福地科技	10	200	160	160
23515	句容	福桂小区北区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
23516	句容	福桂小区北区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
23517	句容	福桂小区北区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	504	504
23518	句容	福桂小区北区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	504	504
23519	句容	福桂小区北区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	504	504
23520	句容	福桂小区北区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	504	504
23521	句容	福源小区 1#箱变	10	630	504	504
23522	句容	福源小区 12#箱变	10	630	504	504
23523	句容	福源小区 14#箱变	10	630	504	504
23524	句容	福源小区 15#箱变	10	630	504	504
23525	句容	福源小区 16#箱变	10	630	504	504
23526	句容	福源小区 17#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23527	句容	福源小区 18#箱变	10	630	504	504
23528	句容	福源小区 19#箱变	10	630	504	504
23529	句容	福源小区 2#箱变	10	630	504	504
23530	句容	福源小区 20#箱变	10	630	504	504
23531	句容	福源小区 21#箱变	10	630	504	504
23532	句容	福源小区 22#主变	10	630	504	504
23533	句容	福源小区 23#箱变	10	630	504	504
23534	句容	福源小区 24#箱变	10	630	504	504
23535	句容	福源小区 25#箱变	10	630	504	504
23536	句容	福源小区 26#箱变	10	630	504	504
23537	句容	福源小区 27#箱变	10	630	504	504
23538	句容	福源小区 28#箱变	10	630	504	504
23539	句容	福源小区 29#箱变	10	630	460	460
23540	句容	福源小区 3#箱变	10	630	504	504
23541	句容	福源小区 30#箱变	10	630	504	504
23542	句容	福源小区 31#箱变	10	630	504	504
23543	句容	福源小区 32#箱变	10	630	463	463
23544	句容	福源小区 33#箱变	10	630	428	428
23545	句容	福源小区 4#箱变	10	630	504	504
23546	句容	福源小区 5#箱变	10	630	504	504
23547	句容	福源小区 6#箱变	10	630	504	504
23548	句容	福源小区 7#箱变	10	630	504	504
23549	句容	福源小区 8#箱变	10	630	504	504
23550	句容	富达电力消防设备安装工程有限公司	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23551	句容	富豪国际 1#配电室 1-1#配电变压器	10	1000	800	800
23552	句容	富豪国际 1#配电室 1-2#配电变压器	10	1000	800	800
23553	句容	富豪国际 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
23554	句容	富豪国际 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
23555	句容	富豪国际 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
23556	句容	富豪国际 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
23557	句容	富仕苑 1#配电室 1-1#配变	10	800	640	640
23558	句容	富仕苑 1#配电室 1-2#配变	10	800	640	640
23559	句容	富仕苑 1#配电室 1-3#配变	10	800	640	640
23560	句容	富仕苑 1#配电室 1-4#配变	10	800	640	640
23561	句容	富仕苑 2#配电室 2-1#配变	10	800	640	640
23562	句容	富仕苑 2#配电室 2-2#配变	10	800	640	640
23563	句容	富仕苑 2#配电室 2-3#配变	10	800	640	640
23564	句容	富仕苑 2#配电室 2-4#配变	10	800	640	640
23565	句容	富仕苑 3#配电室 3-1#配变	10	800	640	640
23566	句容	富仕苑 3#配电室 3-2#配变	10	800	640	640
23567	句容	富仕苑 3#配电室 3-3#配变	10	800	640	640
23568	句容	富仕苑 3#配电室 3-4#配变	10	800	640	640
23569	句容	高级中学	10	500	400	400
23570	句容	葛村安置房 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
23571	句容	葛村安置房 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
23572	句容	葛村安置房 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
23573	句容	葛村安置房 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
23574	句容	葛东渔场	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23575	句容	葛仙 10 幢	10	400	320	320
23576	句容	葛仙 15 幢	10	400	320	320
23577	句容	葛仙 21 幢	10	400	320	320
23578	句容	葛仙 27 幢	10	400	320	320
23579	句容	葛仙 3 幢	10	400	320	320
23580	句容	葛仙 9 幢	10	400	320	320
23581	句容	葛仙湖花园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504
23582	句容	葛仙湖花园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
23583	句容	葛仙湖花园 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	504	504
23584	句容	葛仙湖花园 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	504	504
23585	句容	葛仙湖花园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
23586	句容	葛仙湖花园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
23587	句容	葛仙湖花园 3#配电室 3-1#主变	10	630	504	504
23588	句容	葛仙湖花园 3#配电室 3-2#主变	10	630	504	504
23589	句容	葛仙新村 25 幢	10	400	320	320
23590	句容	葛仙庵	10	315	252	252
23591	句容	供电公司器材仓库	10	400	320	320
23592	句容	供电公司汽车修理厂	10	400	320	320
23593	句容	供电局宿舍	10	250	200	200
23594	句容	供销社	10	500	400	400
23595	句容	公园道小区 1#中心变 01-1#主变	10	800	640	640
23596	句容	公园道小区 1#中心变 01-2#主变	10	800	640	640
23597	句容	公园道小区 2#变电所 02-3#主变	10	800	640	640
23598	句容	公园道小区 2#变电所 02-4#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23599	句容	公园道小区 2#变电所 02-5#主变	10	800	640	640
23600	句容	公园道小区 2#变电所 02-6#主变	10	800	640	640
23601	句容	公园道小区 3#配电室 03-10#配电变压器	10	800	640	640
23602	句容	公园道小区 3#配电室 03-9#配电变压器	10	800	640	640
23603	句容	公园道小区 3#配电室 3-7#配电变压器	10	800	640	640
23604	句容	公园道小区 3#配电室 3-8#配电变压器	10	800	640	640
23605	句容	公园道小区 4#变电所 4-11#主变	10	800	640	640
23606	句容	公园道小区 4#变电所 4-12#主变	10	800	640	640
23607	句容	公园道小区 5#变电所 5-13#主变	10	800	640	640
23608	句容	公园道小区 5#变电所 5-14#主变	10	800	640	640
23609	句容	公园道小区 5#变电所 5-15#主变	10	800	640	640
23610	句容	公园道小区 5#变电所 5-16#主变	10	800	640	640
23611	句容	公园道小区 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
23612	句容	公园道小区 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
23613	句容	公园道小区 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
23614	句容	公园道小区 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
23615	句容	公园尚城 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
23616	句容	公园尚城 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
23617	句容	公园尚城 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
23618	句容	公园尚城 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
23619	句容	公园尚城 3#配电室 3-1#主变配电变压器	10	630	504	504
23620	句容	公园尚城 3#配电室 3-2#主变配电变压器	10	630	504	504
23621	句容	公园尚城 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
23622	句容	公园尚城 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23623	句容	公园尚城 6#配电室 6-1#主变配电变压器	10	630	504	504
23624	句容	公园尚城 6#配电室 6-2#主变配电变压器	10	630	504	504
23625	句容	公园尚城 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	640	640
23626	句容	公园尚城 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	640	640
23627	句容	公园尚城小区变电所 1#主变	10	800	640	640
23628	句容	公园尚城小区变电所 2#主变	10	800	640	640
23629	句容	公园尚城小区变电所 3#主变	10	800	640	640
23630	句容	公园尚城小区变电所 4#主变	10	800	640	640
23631	句容	古村红东箱变	10	400	320	320
23632	句容	瓜子沟北	10	400	303	303
23633	句容	瓜子沟桥南箱变	10	400	320	320
23634	句容	观澜府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
23635	句容	观澜府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
23636	句容	观澜府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
23637	句容	观澜府 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
23638	句容	观澜府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
23639	句容	观澜府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
23640	句容	观澜府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
23641	句容	观澜府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
23642	句容	观岚苑小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
23643	句容	观岚苑小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
23644	句容	观岚苑小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
23645	句容	观岚苑小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
23646	句容	观岚苑小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23647	句容	观岚苑小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
23648	句容	观岚苑小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
23649	句容	观岚苑小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
23650	句容	光华苑	10	500	400	400
23651	句容	广播站箱变	10	630	504	504
23652	句容	广源箱变	10	500	400	400
23653	句容	郭庄百里采石厂（狄）	10	315	183	183
23654	句容	郭庄百里村	10	400	248	248
23655	句容	郭庄百里村南	10	400	272	272
23656	句容	郭庄百里二站	10	200	160	160
23657	句容	郭庄百里老窑厂	10	200	160	160
23658	句容	郭庄百里谢家边	10	400	278	278
23659	句容	郭庄百里学校	10	400	259	259
23660	句容	郭庄百里杨家棚	10	100	80	80
23661	句容	郭庄百里宕子里	10	200	127	127
23662	句容	郭庄百丈华家边	10	400	320	320
23663	句容	郭庄百丈加工厂	10	200	66	66
23664	句容	郭庄百丈塘西	10	200	160	160
23665	句容	郭庄百丈圩渔厂	10	400	320	320
23666	句容	郭庄百丈圩渔厂 2#	10	400	320	320
23667	句容	郭庄百丈圩渔厂 3#	10	400	320	320
23668	句容	郭庄毕家边	10	400	275	275
23669	句容	郭庄毕家边村东	10	200	160	160
23670	句容	郭庄便民超市	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23671	句容	郭庄菜场东	10	400	320	320
23672	句容	郭庄蔡村村北	10	200	160	160
23673	句容	郭庄蔡村村东	10	200	118	118
23674	句容	郭庄蔡村西	10	400	297	297
23675	句容	郭庄蔡朗头	10	400	256	256
23676	句容	郭庄朝阳村	10	250	161	161
23677	句容	郭庄朝阳村委会	10	400	281	281
23678	句容	郭庄朝阳村西	10	200	129	129
23679	句容	郭庄朝阳村新	10	200	113	113
23680	句容	郭庄朝阳大道路口	10	500	289	289
23681	句容	郭庄朝阳高阳桥	10	200	150	150
23682	句容	郭庄朝阳河桥	10	200	139	139
23683	句容	郭庄朝阳化工厂	10	315	252	252
23684	句容	郭庄朝阳西粮站	10	200	144	144
23685	句容	郭庄陈庄百里	10	400	259	259
23686	句容	郭庄城边	10	400	236	236
23687	句容	郭庄城边村东	10	200	55	55
23688	句容	郭庄城边村后	10	200	125	125
23689	句容	郭庄城边村西	10	200	49	49
23690	句容	郭庄池里衙里	10	200	160	160
23691	句容	郭庄池汤大队	10	200	148	148
23692	句容	郭庄池汤荆巷	10	400	284	284
23693	句容	郭庄池汤六队	10	400	320	320
23694	句容	郭庄池汤山头上	10	250	67	67

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23695	句容	郭庄池头村	10	400	320	320
23696	句容	郭庄赤岸村后	10	200	148	148
23697	句容	郭庄赤岸村前	10	400	255	255
23698	句容	郭庄赤岸电站	10	400	320	320
23699	句容	郭庄赤岸王成荣	10	200	160	160
23700	句容	郭庄赤岸学校	10	400	74	74
23701	句容	郭庄冲东村后	10	400	320	320
23702	句容	郭庄村南	10	200	160	160
23703	句容	郭庄村委会	10	400	320	320
23704	句容	郭庄大长里岗	10	200	97	97
23705	句容	郭庄大华茂	10	400	320	320
23706	句容	郭庄大黄立墅村南	10	400	288	288
23707	句容	郭庄大黄立墅东	10	400	320	320
23708	句容	郭庄大黄年墅	10	200	160	160
23709	句容	郭庄大蒋家边棚子	10	200	136	136
23710	句容	郭庄大井头	10	400	231	231
23711	句容	郭庄大井头村东	10	400	275	275
23712	句容	郭庄大路西村后	10	400	240	240
23713	句容	郭庄大路西村前	10	200	23	23
23714	句容	郭庄大路西村中	10	400	131	131
23715	句容	郭庄大前村	10	400	162	162
23716	句容	郭庄大神巷上	10	200	160	160
23717	句容	郭庄大塘山	10	400	218	218
23718	句容	郭庄戴家边	10	200	100	100

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23719	句容	郭庄戴家边村后	10	400	320	320
23720	句容	郭庄戴家边村前	10	200	110	110
23721	句容	郭庄戴家边村西	10	200	147	147
23722	句容	郭庄丁塘村前	10	200	140	140
23723	句容	郭庄鼎雅居箱变配电变压器	10	400	320	320
23724	句容	郭庄东方红村东	10	200	160	160
23725	句容	郭庄东方红村委会	10	400	181	181
23726	句容	郭庄东方红后舵	10	200	124	124
23727	句容	郭庄东方红经村◆◆	10	400	288	288
23728	句容	郭庄东方红南	10	200	148	148
23729	句容	郭庄东方红窑厂	10	400	147	147
23730	句容	郭庄东岗城下村	10	200	74	74
23731	句容	郭庄东岗东岗头	10	200	160	160
23732	句容	郭庄东岗二站	10	100	80	80
23733	句容	郭庄东岗加工厂	10	250	200	200
23734	句容	郭庄东岗金庄	10	200	160	160
23735	句容	郭庄东岗林场	10	400	85	85
23736	句容	郭庄东岗刘家棚林业队	10	400	320	320
23737	句容	郭庄东岗三队	10	200	104	104
23738	句容	郭庄东岗汤庄	10	200	97	97
23739	句容	郭庄东岗西岗头	10	200	138	138
23740	句容	郭庄东岗西里村	10	200	143	143
23741	句容	郭庄东岗许家边	10	200	149	149
23742	句容	郭庄东岗一站	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23743	句容	郭庄东岗张家宕	10	400	62	62
23744	句容	郭庄东岗中站	10	200	62	62
23745	句容	郭庄东岗周家边	10	400	157	157
23746	句容	郭庄东湖村	10	200	63	63
23747	句容	郭庄东湖村委会	10	200	4	4
23748	句容	郭庄东湖大庄	10	200	142	142
23749	句容	郭庄东湖桥头	10	200	160	160
23750	句容	郭庄东湖十队	10	400	320	320
23751	句容	郭庄东湖赵家	10	200	70	70
23752	句容	郭庄东林村	10	200	75	75
23753	句容	郭庄东区 1#变	10	400	283	283
23754	句容	郭庄东区 2#变	10	400	320	320
23755	句容	郭庄东区 5#变	10	315	252	252
23756	句容	郭庄东区 6#变	10	400	296	296
23757	句容	郭庄东区 7 号	10	400	233	233
23758	句容	郭庄东区 8#变	10	400	264	264
23759	句容	郭庄董家棚子	10	200	101	101
23760	句容	郭庄斗门加工厂	10	200	160	160
23761	句容	郭庄斗门新三桥	10	200	131	131
23762	句容	郭庄杜家棚	10	200	133	133
23763	句容	郭庄杜泽西村	10	250	164	164
23764	句容	郭庄端方赵村后	10	200	160	160
23765	句容	郭庄端方赵村西	10	200	8	8
23766	句容	郭庄端王端庄	10	200	79	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23767	句容	郭庄端王胡家寨	10	100	80	80
23768	句容	郭庄端王王达里	10	200	20	20
23769	句容	郭庄端王新社里	10	400	187	187
23770	句容	郭庄端王郑家棚 1	10	200	50	50
23771	句容	郭庄端王窦家	10	200	103	103
23772	句容	郭庄端庄村东	10	200	100	100
23773	句容	郭庄端庄村南	10	400	257	257
23774	句容	郭庄墩塘冲	10	200	160	160
23775	句容	郭庄樊家边	10	200	71	71
23776	句容	郭庄范家庄	10	200	160	160
23777	句容	郭庄方溪村北	10	400	320	320
23778	句容	郭庄方溪村东	10	200	129	129
23779	句容	郭庄方溪村后	10	200	160	160
23780	句容	郭庄方溪村南	10	400	244	244
23781	句容	郭庄方溪秦家棚	10	200	160	160
23782	句容	郭庄方溪小长里岗	10	200	140	140
23783	句容	郭庄方溪新村	10	400	178	178
23784	句容	郭庄方溪移动塔	10	200	160	160
23785	句容	郭庄方溪珠庄	10	400	108	108
23786	句容	郭庄港北	10	200	141	141
23787	句容	郭庄港北 8 队	10	400	193	193
23788	句容	郭庄港北 9 队	10	400	284	284
23789	句容	郭庄港北一队	10	200	13	13
23790	句容	郭庄高家边村后	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23791	句容	郭庄高家边村西	10	400	250	250
23792	句容	郭庄高坪	10	400	231	231
23793	句容	郭庄高坪村东	10	200	131	131
23794	句容	郭庄高坪王家	10	400	234	234
23795	句容	郭庄高坪一队	10	200	160	160
23796	句容	郭庄葛村车站变	10	400	283	283
23797	句容	郭庄葛村敬老院	10	400	282	282
23798	句容	郭庄葛村粮站	10	630	221	221
23799	句容	郭庄葛村农商行	10	400	320	320
23800	句容	郭庄葛村小学	10	315	214	214
23801	句容	郭庄葛村医院西	10	400	298	298
23802	句容	郭庄葛村邮政变台变	10	400	161	161
23803	句容	郭庄葛村中心幼儿园	10	400	320	320
23804	句容	郭庄葛东村后	10	200	141	141
23805	句容	郭庄葛东大庙	10	400	300	300
23806	句容	郭庄葛东徐家边	10	200	160	160
23807	句容	郭庄葛西包家巷	10	400	320	320
23808	句容	郭庄葛西大塘山新	10	315	167	167
23809	句容	郭庄葛西新村	10	315	203	203
23810	句容	郭庄葛西新村南	10	400	142	142
23811	句容	郭庄葛西新村中	10	400	85	85
23812	句容	郭庄葛中巷	10	400	272	272
23813	句容	郭庄葛中巷箱变	10	400	213	213
23814	句容	郭庄供电所充电桩箱变	10	400	261	261

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23815	句容	郭庄国税前	10	400	320	320
23816	句容	郭庄荷塘	10	200	80	80
23817	句容	郭庄红阳皮毛厂	10	400	283	283
23818	句容	郭庄后村头	10	400	232	232
23819	句容	郭庄华家巷	10	400	320	320
23820	句容	郭庄华泰	10	400	320	320
23821	句容	郭庄华泰西	10	400	320	320
23822	句容	郭庄华雨饭店箱变配电变压器	10	500	386	386
23823	句容	郭庄黄南南陌	10	200	97	97
23824	句容	郭庄黄南张望山	10	400	302	302
23825	句容	郭庄火车站广场	10	400	320	320
23826	句容	郭庄集镇岔路口	10	315	252	252
23827	句容	郭庄加油站	10	200	160	160
23828	句容	郭庄甲山端方赵	10	400	307	307
23829	句容	郭庄甲山方家	10	200	106	106
23830	句容	郭庄甲山山南	10	200	121	121
23831	句容	郭庄甲山山南东	10	200	160	160
23832	句容	郭庄甲山山头边	10	400	229	229
23833	句容	郭庄甲山五金厂	10	200	50	50
23834	句容	郭庄甲山小开太	10	200	134	134
23835	句容	郭庄甲山小山头边	10	400	320	320
23836	句容	郭庄甲山赵家	10	200	111	111
23837	句容	郭庄健身广场	10	400	320	320
23838	句容	郭庄蒋家边	10	200	114	114

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23839	句容	郭庄蒋家边村东	10	200	136	136
23840	句容	郭庄蒋家边村南	10	200	39	39
23841	句容	郭庄蒋社西	10	200	74	74
23842	句容	郭庄金陵福满苑 1#主变	10	800	640	640
23843	句容	郭庄金陵福满苑 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	400	320	320
23844	句容	郭庄金陵福满苑 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	630	504	504
23845	句容	郭庄金陵福满苑 2#主变	10	800	640	640
23846	句容	郭庄金山寺	10	400	229	229
23847	句容	郭庄金山寺村西	10	400	263	263
23848	句容	郭庄金神牛	10	100	80	80
23849	句容	郭庄金星菜场	10	200	160	160
23850	句容	郭庄金星大队	10	200	140	140
23851	句容	郭庄金星大路西	10	400	320	320
23852	句容	郭庄金星公配	10	400	165	165
23853	句容	郭庄金星后邱	10	200	101	101
23854	句容	郭庄金星后邱新	10	200	32	32
23855	句容	郭庄金星加油站	10	400	320	320
23856	句容	郭庄金星经达里	10	315	87	87
23857	句容	郭庄金星九谷里	10	400	202	202
23858	句容	郭庄金星龙头山	10	400	252	252
23859	句容	郭庄金星农民街	10	200	133	133
23860	句容	郭庄金星前邱	10	400	163	163
23861	句容	郭庄金星商业街	10	315	252	252
23862	句容	郭庄金星唐家	10	200	151	151

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23863	句容	郭庄金星王家	10	200	160	160
23864	句容	郭庄金星望湖岗	10	200	65	65
23865	句容	郭庄金星窑厂	10	315	252	252
23866	句容	郭庄金星张家边	10	250	200	200
23867	句容	郭庄金星中邱箱变	10	630	504	504
23868	句容	郭庄金阳光前	10	400	320	320
23869	句容	郭庄经达里村东	10	400	251	251
23870	句容	郭庄经达里村后	10	200	116	116
23871	句容	郭庄经达里村西	10	200	69	69
23872	句容	郭庄经戴大队	10	400	293	293
23873	句容	郭庄经戴电站	10	400	242	242
23874	句容	郭庄经戴经家边	10	400	312	312
23875	句容	郭庄经戴漳西里	10	200	134	134
23876	句容	郭庄经家边村南	10	400	320	320
23877	句容	郭庄经家边村前	10	400	298	298
23878	句容	郭庄敬老院	10	400	320	320
23879	句容	郭庄九谷里村西	10	200	124	124
23880	句容	郭庄聚荣府 1 号箱变	10	400	320	320
23881	句容	郭庄聚荣府 2 号箱变	10	400	307	307
23882	句容	郭庄康居花园 1#箱变	10	630	504	504
23883	句容	郭庄康居花园 12#箱变	10	630	504	504
23884	句容	郭庄康居花园 14#箱变	10	630	504	504
23885	句容	郭庄康居花园 16#箱变	10	630	504	504
23886	句容	郭庄康居花园 17#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23887	句容	郭庄康居花园 18#箱变	10	630	504	504
23888	句容	郭庄康居花园 19#箱变	10	630	504	504
23889	句容	郭庄康居花园 2#箱变	10	630	504	504
23890	句容	郭庄康居花园 20#箱变	10	630	504	504
23891	句容	郭庄康居花园 21#箱变	10	500	400	400
23892	句容	郭庄康居花园 22#箱变	10	630	504	504
23893	句容	郭庄康居花园 3#箱变	10	630	504	504
23894	句容	郭庄康居花园 4#箱变	10	630	504	504
23895	句容	郭庄康居花园 5#箱变	10	630	504	504
23896	句容	郭庄孔塘蔡村	10	400	320	320
23897	句容	郭庄孔塘村后	10	400	244	244
23898	句容	郭庄孔塘大队	10	400	309	309
23899	句容	郭庄孔塘二千河	10	200	139	139
23900	句容	郭庄孔塘埂	10	400	308	308
23901	句容	郭庄孔塘埂村东	10	400	180	180
23902	句容	郭庄孔塘林业队	10	200	160	160
23903	句容	郭庄孔塘小九队	10	200	69	69
23904	句容	郭庄孔塘小庐山	10	100	80	80
23905	句容	郭庄郎廷华府小区 4-1#配电变压器	10	800	640	640
23906	句容	郭庄郎廷华府小区 4-2#配电变压器	10	800	640	640
23907	句容	郭庄郎廷华府小区 4-3#配电变压器	10	800	640	640
23908	句容	郭庄郎廷华府小区 4-4#配电变压器	10	800	640	640
23909	句容	郭庄朗廷华府小区 3-1#配电变压器	10	800	640	640
23910	句容	郭庄朗廷华府小区 3-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23911	句容	郭庄朗廷华府小区 3-3#配电变压器	10	800	640	640
23912	句容	郭庄朗廷华府小区 3-4#配电变压器	10	800	640	640
23913	句容	郭庄老变电所	10	400	304	304
23914	句容	郭庄老街	10	400	299	299
23915	句容	郭庄老农行	10	400	280	280
23916	句容	郭庄老站变	10	400	239	239
23917	句容	郭庄刘家棚	10	400	160	160
23918	句容	郭庄刘家棚村后	10	400	244	244
23919	句容	郭庄刘巷	10	400	155	155
23920	句容	郭庄刘巷村后	10	400	226	226
23921	句容	郭庄刘巷荆村	10	200	110	110
23922	句容	郭庄刘巷荆村南	10	400	254	254
23923	句容	郭庄刘巷十队	10	200	160	160
23924	句容	郭庄刘庄村东	10	200	127	127
23925	句容	郭庄刘庄村后	10	400	320	320
23926	句容	郭庄刘庄村南	10	200	160	160
23927	句容	郭庄刘庄村西	10	400	284	284
23928	句容	郭庄刘庄电站	10	400	296	296
23929	句容	郭庄刘庄五队	10	200	130	130
23930	句容	郭庄刘庄五队村后	10	200	160	160
23931	句容	郭庄六队	10	200	80	80
23932	句容	郭庄芦亭村东	10	400	260	260
23933	句容	郭庄芦亭村南	10	315	195	195
23934	句容	郭庄芦亭电站	10	400	260	260

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23935	句容	郭庄芦亭凤凰墩	10	400	185	185
23936	句容	郭庄芦亭七队	10	400	288	288
23937	句容	郭庄芦亭神巷	10	400	320	320
23938	句容	郭庄芦亭一队	10	400	128	128
23939	句容	郭庄罗班上村南	10	200	160	160
23940	句容	郭庄马塘沟	10	400	115	115
23941	句容	郭庄墓东三队	10	200	92	92
23942	句容	郭庄南河小区	10	400	215	215
23943	句容	郭庄南河小学	10	315	23	23
23944	句容	郭庄南陌村东	10	400	283	283
23945	句容	郭庄南陌西	10	400	320	320
23946	句容	郭庄南泥庄	10	200	137	137
23947	句容	郭庄南桥饭店	10	400	320	320
23948	句容	郭庄农机站	10	400	320	320
23949	句容	郭庄农机站宿舍变	10	400	320	320
23950	句容	郭庄农具厂	10	400	239	239
23951	句容	郭庄派出所	10	400	320	320
23952	句容	郭庄潘家边村北	10	400	211	211
23953	句容	郭庄潘家边村后	10	400	311	311
23954	句容	郭庄潘家边村西	10	200	25	25
23955	句容	郭庄皮毛厂	10	315	252	252
23956	句容	郭庄普罗旺斯 1#配电室 1-1#配电变压器	10	1250	1000	1000
23957	句容	郭庄普罗旺斯 1#配电室 1-2#配电变压器	10	1250	1000	1000
23958	句容	郭庄普罗旺斯 1#配电室 1-3#配电变压器	10	1250	1000	1000

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23959	句容	郭庄普罗旺斯 1#配电室 1-4#配电变压器	10	1250	1000	1000
23960	句容	郭庄普罗旺斯 1 号变	10	1000	800	800
23961	句容	郭庄普罗旺斯 2#配电室 2-1#配电变压器	10	1250	1000	1000
23962	句容	郭庄普罗旺斯 2#配电室 2-2#配电变压器	10	1250	1000	1000
23963	句容	郭庄普罗旺斯 2 号变	10	1000	800	800
23964	句容	郭庄普罗旺斯小镇 3#箱变	10	630	504	504
23965	句容	郭庄普罗旺斯小镇 7#箱变	10	500	400	400
23966	句容	郭庄戚家湖	10	200	86	86
23967	句容	郭庄戚家湖西	10	400	215	215
23968	句容	郭庄祁庄电站	10	400	119	119
23969	句容	郭庄祁庄林业队	10	200	160	160
23970	句容	郭庄祁庄上顶	10	200	82	82
23971	句容	郭庄钱家边	10	400	125	125
23972	句容	郭庄前村	10	400	320	320
23973	句容	郭庄前邱村后	10	200	12	12
23974	句容	郭庄前王达村	10	200	16	16
23975	句容	郭庄三队	10	400	90	90
23976	句容	郭庄三阳地	10	400	265	265
23977	句容	郭庄三阳地村南	10	400	139	139
23978	句容	郭庄桑园里	10	400	320	320
23979	句容	郭庄桑园里电站	10	200	160	160
23980	句容	郭庄山顶上	10	200	51	51
23981	句容	郭庄山前	10	200	140	140
23982	句容	郭庄山前村后	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
23983	句容	郭庄山前东	10	400	320	320
23984	句容	郭庄山前小村	10	400	207	207
23985	句容	郭庄山头边小店	10	200	160	160
23986	句容	郭庄商住楼	10	400	320	320
23987	句容	郭庄上岗头	10	400	256	256
23988	句容	郭庄上刘庄	10	400	258	258
23989	句容	郭庄上祁庄	10	200	88	88
23990	句容	郭庄上山地	10	200	64	64
23991	句容	郭庄上山地村后	10	200	160	160
23992	句容	郭庄神巷村前	10	400	263	263
23993	句容	郭庄沈家边村东	10	400	320	320
23994	句容	郭庄沈家边村南	10	200	146	146
23995	句容	郭庄石坝村前	10	200	125	125
23996	句容	郭庄石家边	10	400	214	214
23997	句容	郭庄世纪城邦 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504
23998	句容	郭庄世纪城邦 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
23999	句容	郭庄世纪城邦 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	504	504
24000	句容	郭庄世纪城邦 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	504	504
24001	句容	郭庄世纪城邦 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
24002	句容	郭庄世纪城邦 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
24003	句容	郭庄世纪城邦 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
24004	句容	郭庄世纪城邦 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
24005	句容	郭庄世纪城邦 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
24006	句容	郭庄世纪城邦 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24007	句容	郭庄世纪城邦 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
24008	句容	郭庄世纪城邦 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
24009	句容	郭庄世纪城邦 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
24010	句容	郭庄世纪城邦 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
24011	句容	郭庄世纪城邦 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
24012	句容	郭庄世纪城邦 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
24013	句容	郭庄世纪城邦 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
24014	句容	郭庄世纪城邦 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
24015	句容	郭庄世纪城邦 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	640	640
24016	句容	郭庄世纪城邦 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	640	640
24017	句容	郭庄世纪城邦 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	640	640
24018	句容	郭庄世纪城邦 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	640	640
24019	句容	郭庄世纪城邦 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	640	640
24020	句容	郭庄世纪城邦 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	640	640
24021	句容	郭庄世纪城邦 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	640	640
24022	句容	郭庄世纪城邦 8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	640	640
24023	句容	郭庄世纪城邦 9#配电室 9-1#配电变压器	10	800	640	640
24024	句容	郭庄世纪城邦 9#配电室 9-2#配电变压器	10	800	640	640
24025	句容	郭庄世纪城邦小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
24026	句容	郭庄世纪城邦小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
24027	句容	郭庄世纪城邦小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
24028	句容	郭庄世纪城邦小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
24029	句容	郭庄双斗小吴家	10	200	160	160
24030	句容	郭庄水库休闲	10	160	128	128

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24031	句容	郭庄水莲华后	10	400	320	320
24032	句容	郭庄孙庄八队	10	200	151	151
24033	句容	郭庄孙庄村	10	400	276	276
24034	句容	郭庄孙庄电站	10	200	38	38
24035	句容	郭庄孙庄九队	10	200	92	92
24036	句容	郭庄孙庄油坊	10	200	160	160
24037	句容	郭庄所百里村东	10	200	82	82
24038	句容	郭庄所陈庄村西	10	200	34	34
24039	句容	郭庄所池头村南	10	200	149	149
24040	句容	郭庄所大杜家棚	10	200	68	68
24041	句容	郭庄所东方红村前	10	200	148	148
24042	句容	郭庄所东方红桥南	10	200	21	21
24043	句容	郭庄所东湖三队	10	200	130	130
24044	句容	郭庄所樊家边村前	10	200	140	140
24045	句容	郭庄所葛村村后	10	400	249	249
24046	句容	郭庄所黄立墅村北	10	200	134	134
24047	句容	郭庄所刘巷村前	10	400	248	248
24048	句容	郭庄所刘巷村西	10	400	88	88
24049	句容	郭庄所刘巷荆村东	10	400	229	229
24050	句容	郭庄所芦亭加工厂	10	400	236	236
24051	句容	郭庄所墓东村东	10	200	52	52
24052	句容	郭庄所农电养殖场	10	200	160	160
24053	句容	郭庄所三阳地村后	10	200	86	86
24054	句容	郭庄所上顶二队	10	200	129	129

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24055	句容	郭庄所孙庄七队	10	200	160	160
24056	句容	郭庄所汤巷蒋家	10	400	189	189
24057	句容	郭庄所汤巷陶家村前	10	200	116	116
24058	句容	郭庄所图祥岗村北	10	400	288	288
24059	句容	郭庄所五渚坊村前	10	200	149	149
24060	句容	郭庄所西地村后	10	400	121	121
24061	句容	郭庄所下葛八队	10	400	304	304
24062	句容	郭庄所下祁庄村前	10	200	59	59
24063	句容	郭庄所小前村	10	400	248	248
24064	句容	郭庄所许家边村后	10	400	14	14
24065	句容	郭庄所洋培山	10	200	137	137
24066	句容	郭庄所窑岗头	10	200	124	124
24067	句容	郭庄坛培	10	200	49	49
24068	句容	郭庄坛培村东	10	200	16	16
24069	句容	郭庄汤家庄	10	200	76	76
24070	句容	郭庄汤家庄村后	10	200	144	144
24071	句容	郭庄汤巷村南	10	200	83	83
24072	句容	郭庄汤巷蒋家村西	10	200	101	101
24073	句容	郭庄汤巷陶家	10	400	320	320
24074	句容	郭庄汤巷行政村	10	200	133	133
24075	句容	郭庄汤巷杨家	10	400	302	302
24076	句容	郭庄汤巷杨家村西	10	200	84	84
24077	句容	郭庄汤巷窑厂	10	200	76	76
24078	句容	郭庄汤庄村后	10	400	214	214

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24079	句容	郭庄唐家◆◆	10	200	160	160
24080	句容	郭庄唐家◆ゴ宥◆	10	200	142	142
24081	句容	郭庄唐家◆ビ娉◆	10	200	160	160
24082	句容	郭庄唐庄村东	10	400	236	236
24083	句容	郭庄唐庄村前	10	400	207	207
24084	句容	郭庄唐庄村西	10	200	138	138
24085	句容	郭庄唐庄丁塘巷	10	400	231	231
24086	句容	郭庄唐庄天桥北	10	200	57	57
24087	句容	郭庄唐庄小村	10	200	146	146
24088	句容	郭庄唐庄行政村	10	400	310	310
24089	句容	郭庄图祥岗	10	400	320	320
24090	句容	郭庄王达村后	10	200	121	121
24091	句容	郭庄王达二队	10	200	142	142
24092	句容	郭庄王达里村后	10	400	276	276
24093	句容	郭庄王达里村西	10	200	160	160
24094	句容	郭庄王达里鸡场	10	400	320	320
24095	句容	郭庄王岗	10	400	158	158
24096	句容	郭庄王岗路口	10	200	136	136
24097	句容	郭庄王岗十二队	10	200	31	31
24098	句容	郭庄王家边村北	10	200	160	160
24099	句容	郭庄王家棚	10	200	160	160
24100	句容	郭庄王家棚村东	10	200	160	160
24101	句容	郭庄王家棚林业队	10	200	160	160
24102	句容	郭庄王家山	10	250	136	136

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24103	句容	郭庄王夏茶场	10	400	285	285
24104	句容	郭庄王夏冲东	10	200	160	160
24105	句容	郭庄王夏抗旱站	10	200	83	83
24106	句容	郭庄王夏王家边	10	400	320	320
24107	句容	郭庄王夏夏家边	10	250	135	135
24108	句容	郭庄王夏小店	10	400	302	302
24109	句容	郭庄望湖岗村东	10	200	102	102
24110	句容	郭庄望湖岗村前	10	200	152	152
24111	句容	郭庄魏家村东	10	200	122	122
24112	句容	郭庄无线电厂	10	200	13	13
24113	句容	郭庄五渚坊	10	400	296	296
24114	句容	郭庄五渚坊村南	10	400	309	309
24115	句容	郭庄五渚坊村委会	10	200	21	21
24116	句容	郭庄五渚坊杨西坝	10	200	143	143
24117	句容	郭庄西地村前	10	200	138	138
24118	句容	郭庄西地蒋社	10	200	107	107
24119	句容	郭庄西地墓东	10	400	220	220
24120	句容	郭庄西地南河桥	10	200	89	89
24121	句容	郭庄西岗头	10	200	160	160
24122	句容	郭庄西岗头村前	10	400	231	231
24123	句容	郭庄西岗头李家	10	400	267	267
24124	句容	郭庄西张巷西	10	400	286	286
24125	句容	郭庄西张巷中	10	200	116	116
24126	句容	郭庄下村	10	200	90	90

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24127	句容	郭庄下村村东	10	400	295	295
24128	句容	郭庄下葛村东	10	400	221	221
24129	句容	郭庄下葛村南	10	400	244	244
24130	句容	郭庄下葛电站	10	400	257	257
24131	句容	郭庄下葛二队	10	200	139	139
24132	句容	郭庄下葛农圩	10	400	287	287
24133	句容	郭庄下葛桥北	10	400	208	208
24134	句容	郭庄下葛桥南	10	400	277	277
24135	句容	郭庄下马岗	10	400	294	294
24136	句容	郭庄下马岗村东	10	400	188	188
24137	句容	郭庄下祁庄	10	200	160	160
24138	句容	郭庄下山地村西	10	200	28	28
24139	句容	郭庄下山地东	10	400	108	108
24140	句容	郭庄下山地新	10	200	62	62
24141	句容	郭庄夏家边村前	10	400	266	266
24142	句容	郭庄夏家边村西	10	200	160	160
24143	句容	郭庄夏塘曹拐上	10	200	89	89
24144	句容	郭庄夏塘村	10	400	320	320
24145	句容	郭庄夏塘村后	10	400	267	267
24146	句容	郭庄夏塘村前	10	200	144	144
24147	句容	郭庄夏塘村西	10	200	150	150
24148	句容	郭庄夏塘村中	10	200	139	139
24149	句容	郭庄夏塘石涵头	10	200	138	138
24150	句容	郭庄小斗门	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24151	句容	郭庄小斗门村南	10	200	160	160
24152	句容	郭庄小黄立墅新	10	200	160	160
24153	句容	郭庄小黄立墅赵家	10	200	109	109
24154	句容	郭庄小黄年墅	10	200	160	160
24155	句容	郭庄小蒋家边	10	400	210	210
24156	句容	郭庄小蒋家边村南	10	400	127	127
24157	句容	郭庄小蒋家边村西	10	400	223	223
24158	句容	郭庄小开太村西	10	200	160	160
24159	句容	郭庄小刘家	10	200	61	61
24160	句容	郭庄小山头边村西	10	200	133	133
24161	句容	郭庄小神巷	10	200	160	160
24162	句容	郭庄小徐家边	10	200	160	160
24163	句容	郭庄小庄上	10	200	137	137
24164	句容	郭庄谢桥杜泽里	10	200	160	160
24165	句容	郭庄谢桥方家边	10	200	160	160
24166	句容	郭庄谢桥梅家	10	200	160	160
24167	句容	郭庄谢桥山角里	10	400	320	320
24168	句容	郭庄谢桥西	10	200	160	160
24169	句容	郭庄谢桥窦家边	10	250	200	200
24170	句容	郭庄新安高家边	10	200	160	160
24171	句容	郭庄新安沈家边	10	200	121	121
24172	句容	郭庄新安行政村	10	400	303	303
24173	句容	郭庄新安濮家边	10	250	136	136
24174	句容	郭庄新昌潘家边村东	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24175	句容	郭庄新昌新村	10	200	149	149
24176	句容	郭庄新昌行政村	10	400	219	219
24177	句容	郭庄新供电	10	315	252	252
24178	句容	郭庄新社里村后	10	400	320	320
24179	句容	郭庄新社里村前	10	200	131	131
24180	句容	郭庄新社里七队	10	200	115	115
24181	句容	郭庄新谢里村东	10	200	83	83
24182	句容	郭庄信用社	10	400	320	320
24183	句容	郭庄邢家边	10	200	98	98
24184	句容	郭庄邢家边村北	10	400	309	309
24185	句容	郭庄邢家边村东	10	400	310	310
24186	句容	郭庄邢家边村南	10	400	134	134
24187	句容	郭庄熊家棚子	10	200	129	129
24188	句容	郭庄徐家村	10	400	229	229
24189	句容	郭庄徐家村南	10	400	320	320
24190	句容	郭庄徐家村前	10	630	476	476
24191	句容	郭庄旭园 1#箱变	10	400	320	320
24192	句容	郭庄旭园 2#箱变	10	400	320	320
24193	句容	郭庄雅苑安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
24194	句容	郭庄雅苑安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
24195	句容	郭庄雅苑安置小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
24196	句容	郭庄雅苑安置小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
24197	句容	郭庄雅苑安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
24198	句容	郭庄雅苑安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24199	句容	郭庄雅苑安置小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
24200	句容	郭庄雅苑安置小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
24201	句容	郭庄雅苑安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
24202	句容	郭庄雅苑安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
24203	句容	郭庄雅苑安置小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
24204	句容	郭庄雅苑安置小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
24205	句容	郭庄杨达里	10	400	274	274
24206	句容	郭庄杨达里村南	10	400	272	272
24207	句容	郭庄杨达里东	10	200	160	160
24208	句容	郭庄阳巷村东	10	200	120	120
24209	句容	郭庄阳巷村西	10	400	320	320
24210	句容	郭庄阳巷加工厂	10	400	309	309
24211	句容	郭庄阳巷养殖场	10	200	160	160
24212	句容	郭庄养路站	10	400	320	320
24213	句容	郭庄医院	10	315	206	206
24214	句容	郭庄医院轻轨小区	10	400	320	320
24215	句容	郭庄伊莎士	10	400	320	320
24216	句容	郭庄迎河二路	10	400	320	320
24217	句容	郭庄迎河一路	10	400	320	320
24218	句容	郭庄邮政局	10	400	320	320
24219	句容	郭庄幼儿园东	10	400	320	320
24220	句容	郭庄源丰陶土矿	10	630	504	504
24221	句容	郭庄詹家边村西	10	200	160	160
24222	句容	郭庄赵北庄	10	200	134	134

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24223	句容	郭庄赵北庄村东	10	200	53	53
24224	句容	郭庄赵北庄南	10	200	106	106
24225	句容	郭庄赵北庄朱家棚	10	200	16	16
24226	句容	郭庄赵家庄	10	250	30	30
24227	句容	郭庄赵巷蔡家塘	10	160	128	128
24228	句容	郭庄赵巷红砂厂	10	400	320	320
24229	句容	郭庄赵巷胡埝里	10	400	320	320
24230	句容	郭庄赵巷美人地	10	100	80	80
24231	句容	郭庄政府	10	400	320	320
24232	句容	郭庄执法分局箱变	10	500	400	400
24233	句容	郭庄中首里	10	200	56	56
24234	句容	郭庄中学	10	400	234	234
24235	句容	郭庄中学西	10	400	320	320
24236	句容	郭庄珠庄村南	10	200	67	67
24237	句容	郭庄珠庄村西	10	400	302	302
24238	句容	郭庄朱巷村后	10	100	80	80
24239	句容	郭庄朱巷村南	10	200	147	147
24240	句容	郭庄朱巷村中	10	200	81	81
24241	句容	郭庄朱巷小店	10	400	291	291
24242	句容	郭庄朱圩村东	10	400	305	305
24243	句容	郭庄朱圩大队	10	200	140	140
24244	句容	郭庄朱圩墩墩上	10	200	126	126
24245	句容	郭庄朱圩涵头上	10	400	320	320
24246	句容	郭庄朱圩罗班上	10	200	132	132

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24247	句容	郭庄朱圩野茅里	10	200	88	88
24248	句容	郭庄庄里村	10	200	132	132
24249	句容	郭庄庄里村东	10	200	160	160
24250	句容	郭庄庄里村委会	10	400	243	243
24251	句容	郭庄庄里观庄上	10	200	130	130
24252	句容	郭庄庄里西张巷	10	400	320	320
24253	句容	郭庄庄里渔场	10	400	320	320
24254	句容	郭庄庄里詹家边	10	400	216	216
24255	句容	郭庄庄里张巷	10	400	320	320
24256	句容	郭庄埝北村东	10	400	320	320
24257	句容	郭庄埝北村南	10	400	320	320
24258	句容	郭庄埝北村西	10	200	145	145
24259	句容	郭庄埝北村中	10	200	160	160
24260	句容	郭庄埝北甸塘桥	10	200	74	74
24261	句容	郭庄埝北二队	10	200	160	160
24262	句容	郭庄埝北九队	10	200	160	160
24263	句容	郭庄埝北五队	10	200	145	145
24264	句容	郭庄埝北学校	10	400	174	174
24265	句容	郭庄埝里	10	400	236	236
24266	句容	郭庄埝里村后	10	200	160	160
24267	句容	郭庄埝里村前	10	200	137	137
24268	句容	郭庄濮家边南	10	200	53	53
24269	句容	郭庄宕子里村北	10	200	101	101
24270	句容	郭庄宕子里村东	10	200	118	118

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24271	句容	郭庄窠家村后	10	200	80	80
24272	句容	郭庄虬北采石场（钱）	10	200	114	114
24273	句容	郭庄虬北电站	10	200	119	119
24274	句容	郭庄虬北平岗头	10	200	124	124
24275	句容	郭庄虬北屋柯里	10	200	142	142
24276	句容	郭庄虬山山岗	10	400	161	161
24277	句容	国宾府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
24278	句容	国宾府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
24279	句容	国宾府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
24280	句容	国宾府 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
24281	句容	国宾府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
24282	句容	国宾府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
24283	句容	国宾府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
24284	句容	国宾府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
24285	句容	国宾府 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
24286	句容	国宾府 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
24287	句容	国宾府 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
24288	句容	国宾府 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
24289	句容	国宾府 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	640	640
24290	句容	国宾府 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	640	640
24291	句容	国宾府 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	640	640
24292	句容	国宾府 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	640	640
24293	句容	国际花园 10#箱变	10	500	400	400
24294	句容	国际花园 9#箱变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24295	句容	国际花园小区 1#箱变	10	500	400	400
24296	句容	国际花园小区 2#箱变	10	500	400	400
24297	句容	国际花园小区 3#箱变	10	500	400	400
24298	句容	国际花园小区 4#箱变	10	630	504	504
24299	句容	国际花园小区 5#箱变	10	630	504	504
24300	句容	国际花园小区 6#	10	630	504	504
24301	句容	国际花园小区 7#箱变	10	500	400	400
24302	句容	国际花园小区三期 8#箱变	10	630	504	504
24303	句容	哈佛星城 1#配电室 1-1#配电变压器	10	1600	1280	1280
24304	句容	哈佛星城 1#配电室 1-2#配电变压器	10	1600	1280	1280
24305	句容	哈佛星城 1#箱变	10	630	504	504
24306	句容	哈佛星城 2#箱变	10	630	504	504
24307	句容	海柏东	10	315	252	252
24308	句容	合悦府 1#配电室 1-1#变压器	10	800	640	640
24309	句容	合悦府 1#配电室 1-2#变压器	10	800	640	640
24310	句容	合悦府 1#配电室 1-3#变压器	10	800	640	640
24311	句容	合悦府 1#配电室 1-4#变压器	10	800	640	640
24312	句容	合悦府 2#配电室 2-1#变压器	10	630	504	504
24313	句容	合悦府 2#配电室 2-2#变压器	10	630	504	504
24314	句容	合悦府 2#配电室 2-3#变压器	10	630	504	504
24315	句容	合悦府 2#配电室 2-4#变压器	10	630	504	504
24316	句容	合悦府小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
24317	句容	合悦府小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
24318	句容	合悦府小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24319	句容	合悦府小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
24320	句容	河滨北路经济适用房 1#箱变	10	400	320	320
24321	句容	河滨北路经济适用房 2#箱变	10	400	320	320
24322	句容	河滨北路经济适用房 3#箱变	10	400	320	320
24323	句容	河滨北路经济适用房 4#箱变	10	400	320	320
24324	句容	河滨佳园 1#箱变	10	500	400	400
24325	句容	河滨家园 2#箱变	10	500	400	400
24326	句容	河滨老年大学	10	315	252	252
24327	句容	河滨路小学	10	400	320	320
24328	句容	恒达交通公配	10	200	160	160
24329	句容	恒大小区 22 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
24330	句容	恒大小区 22 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
24331	句容	恒大小区 22 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	504	504
24332	句容	恒大小区 22 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	504	504
24333	句容	恒大小区 23 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504
24334	句容	恒大小区 23 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
24335	句容	恒大小区 23 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	504	504
24336	句容	恒大小区 23 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	504	504
24337	句容	恒大小区 23 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
24338	句容	恒大小区 23 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
24339	句容	恒大小区 23 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	504	504
24340	句容	恒大小区 23 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	504	504
24341	句容	恒大小区 23 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
24342	句容	恒大小区 23 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24343	句容	恒大小区 23 地块 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
24344	句容	恒大小区 23 地块 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
24345	句容	恒大小区 23 地块 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
24346	句容	恒大小区 23 地块 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
24347	句容	恒大小区 24 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
24348	句容	恒大小区 24 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
24349	句容	恒大小区 24 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
24350	句容	恒大小区 24 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
24351	句容	恒大小区 24 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
24352	句容	恒大小区 24 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
24353	句容	恒大小区 24 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
24354	句容	恒大小区 24 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
24355	句容	恒大小区 24 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	504	504
24356	句容	恒大小区 24 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	504	504
24357	句容	恒大小区 24 地块 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	504	504
24358	句容	恒大小区 24 地块 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	504	504
24359	句容	恒大小区 24 地块 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
24360	句容	恒大小区 24 地块 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
24361	句容	恒大小区 24 地块 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
24362	句容	恒大小区 24 地块 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
24363	句容	恒大小区 27 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
24364	句容	恒大小区 27 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
24365	句容	恒大小区 27 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
24366	句容	恒大小区 27 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24367	句容	恒大小区 27 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
24368	句容	恒大小区 27 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
24369	句容	恒大小区 27 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
24370	句容	恒大小区 27 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
24371	句容	恒大小区 27 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
24372	句容	恒大小区 27 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
24373	句容	恒大小区 27 地块 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
24374	句容	恒大小区 27 地块 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
24375	句容	恒大小区 28 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
24376	句容	恒大小区 28 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
24377	句容	恒大小区 28 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
24378	句容	恒大小区 28 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
24379	句容	恒大小区 28 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
24380	句容	恒大小区 28 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
24381	句容	恒大小区 28 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	504	504
24382	句容	恒大小区 28 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	504	504
24383	句容	恒大雅苑商业停车场箱变	10	630	504	504
24384	句容	后白北大荒村南	10	400	297	297
24385	句容	后白北大荒村西	10	200	125	125
24386	句容	后白北高河大桥电站	10	200	134	134
24387	句容	后白便民	10	400	320	320
24388	句容	后白便民北路	10	400	320	320
24389	句容	后白财政所	10	630	504	504
24390	句容	后白财政所对面小区	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24391	句容	后白蔡家	10	200	32	32
24392	句容	后白蔡门王家边	10	200	160	160
24393	句容	后白蔡门叶家湾村东	10	200	18	18
24394	句容	后白草荡湖北	10	400	320	320
24395	句容	后白草荡湖南	10	400	263	263
24396	句容	后白茶香苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
24397	句容	后白茶香苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
24398	句容	后白茶香苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
24399	句容	后白茶香苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
24400	句容	后白长里岗赵家棚村西	10	200	160	160
24401	句容	后白陈家庄	10	400	104	104
24402	句容	后白陈家庄村西	10	200	82	82
24403	句容	后白陈家圩	10	200	160	160
24404	句容	后白慈悲亭村西	10	200	160	160
24405	句容	后白慈悲亭新农村	10	200	103	103
24406	句容	后白村敬老院东	10	400	295	295
24407	句容	后白村敬老院南	10	400	320	320
24408	句容	后白大杜家村后	10	200	75	75
24409	句容	后白大杜家村西	10	200	52	52
24410	句容	后白大杜家东	10	400	207	207
24411	句容	后白大元头村西	10	400	274	274
24412	句容	后白大圩桥头农用	10	400	320	320
24413	句容	后白带电作业班	10	200	160	160
24414	句容	后白电力门市部旁	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24415	句容	后白东戴坞	10	400	320	320
24416	句容	后白东沟冲村前	10	200	78	78
24417	句容	后白东神富	10	200	22	22
24418	句容	后白东神富村北	10	200	74	74
24419	句容	后白东湾村北	10	200	160	160
24420	句容	后白东斛	10	200	160	160
24421	句容	后白鹅毛岗村西	10	200	160	160
24422	句容	后白二圣包装厂住宿楼	10	250	200	200
24423	句容	后白二圣后村北农用	10	200	160	160
24424	句容	后白二圣后村村东	10	400	295	295
24425	句容	后白二圣后村西	10	200	137	137
24426	句容	后白二圣后村西五星桥旁	10	400	89	89
24427	句容	后白二圣后村中	10	400	144	144
24428	句容	后白二圣华圣小区	10	400	320	320
24429	句容	后白二圣集镇路西	10	400	320	320
24430	句容	后白二圣气站	10	400	320	320
24431	句容	后白二圣气站西	10	400	170	170
24432	句容	后白二圣施工队	10	200	146	146
24433	句容	后白二圣小学	10	400	320	320
24434	句容	后白二圣小学食堂旁	10	400	320	320
24435	句容	后白二圣医院	10	400	312	312
24436	句容	后白法院	10	400	261	261
24437	句容	后白放马闸村西	10	400	300	300
24438	句容	后白福源小区 10#主变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24439	句容	后白福源小区 11#主变	10	630	504	504
24440	句容	后白福源小区 13#箱变	10	630	504	504
24441	句容	后白福源小区 9#主变	10	630	504	504
24442	句容	后白富民公寓二期 1#箱变	10	630	504	504
24443	句容	后白富民公寓二期 2#箱变	10	630	504	504
24444	句容	后白富民小区箱变	10	500	400	400
24445	句容	后白高坪包家	10	200	75	75
24446	句容	后白高坪揭家棚	10	400	153	153
24447	句容	后白高坪老大队部旁	10	200	160	160
24448	句容	后白高坪老周东	10	400	305	305
24449	句容	后白高坪配电房	10	400	291	291
24450	句容	后白高坪污水处理站旁	10	200	64	64
24451	句容	后白高坪赵家	10	400	320	320
24452	句容	后白工业园大◆V 汽配厂	10	500	400	400
24453	句容	后白古村 2#	10	400	236	236
24454	句容	后白古村大观园	10	200	129	129
24455	句容	后白古村大棚	10	400	320	320
24456	句容	后白古村老窑厂	10	400	320	320
24457	句容	后白国税	10	630	504	504
24458	句容	后白何家	10	200	160	160
24459	句容	后白何家村西	10	200	91	91
24460	句容	后白后河大塘庵	10	200	98	98
24461	句容	后白后河翻砂厂路边	10	400	256	256
24462	句容	后白后河后泥塘	10	200	40	40

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24463	句容	后白后沛头村后	10	200	70	70
24464	句容	后白后沛头村前	10	200	97	97
24465	句容	后白后王庄	10	400	301	301
24466	句容	后白后王庄村前	10	400	232	232
24467	句容	后白后王庄村西	10	400	214	214
24468	句容	后白胡家边	10	400	268	268
24469	句容	后白花岗村后	10	200	160	160
24470	句容	后白花岗村前	10	200	160	160
24471	句容	后白花岗新村	10	400	265	265
24472	句容	后白花岗新村后	10	200	160	160
24473	句容	后白花海路东	10	400	320	320
24474	句容	后白花海路南	10	200	160	160
24475	句容	后白花海路西	10	200	160	160
24476	句容	后白花海路张家边	10	400	320	320
24477	句容	后白花海路周家路口	10	400	320	320
24478	句容	后白槐道	10	400	225	225
24479	句容	后白槐道陈家村西	10	200	160	160
24480	句容	后白槐道村大队部	10	200	125	125
24481	句容	后白槐道村中大塘旁	10	400	180	180
24482	句容	后白淮源东孔村东	10	200	160	160
24483	句容	后白淮源塘下村后	10	400	312	312
24484	句容	后白淮源塘下村前	10	200	122	122
24485	句容	后白淮源王社电站	10	200	160	160
24486	句容	后白淮源西孔	10	400	235	235

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24487	句容	后白淮源西孔住宅楼	10	400	320	320
24488	句容	后白黄泥山村北	10	400	320	320
24489	句容	后白集镇供电营业部	10	200	160	160
24490	句容	后白集镇广电站旁	10	400	320	320
24491	句容	后白集镇茅山路口	10	400	320	320
24492	句容	后白集镇农行旁	10	400	320	320
24493	句容	后白集镇气站	10	400	320	320
24494	句容	后白集镇天彩裘皮门口	10	200	157	157
24495	句容	后白集镇天润发	10	400	320	320
24496	句容	后白建管	10	400	320	320
24497	句容	后白建管所南箱变	10	630	504	504
24498	句容	后白今古山村南	10	400	320	320
24499	句容	后白康电新能源	10	400	320	320
24500	句容	后白孔村	10	400	244	244
24501	句容	后白孔村村东	10	400	204	204
24502	句容	后白孔村山头	10	200	160	160
24503	句容	后白孔岗头	10	400	281	281
24504	句容	后白孔岗头村后	10	200	94	94
24505	句容	后白老菜场门口	10	400	320	320
24506	句容	后白老供电所箱变	10	630	428	428
24507	句容	后白老西棚子村东	10	200	150	150
24508	句容	后白老西棚子村西	10	200	133	133
24509	句容	后白李盖老鸦杆	10	200	160	160
24510	句容	后白李盖张家边东	10	200	146	146

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24511	句容	后白李家桥村前	10	200	160	160
24512	句容	后白李家桥小学	10	400	129	129
24513	句容	后白李桥加油站旁	10	400	320	320
24514	句容	后白李桥王家山	10	200	92	92
24515	句容	后白李桥下庄	10	400	320	320
24516	句容	后白李桥小河	10	400	320	320
24517	句容	后白李桥袁家棚	10	200	38	38
24518	句容	后白李桥袁家棚路边	10	200	53	53
24519	句容	后白李桥郑家山	10	200	146	146
24520	句容	后白粮站北	10	400	320	320
24521	句容	后白良种场	10	200	160	160
24522	句容	后白良种场二队	10	200	160	160
24523	句容	后白良种场西	10	400	320	320
24524	句容	后白林梅六队	10	400	295	295
24525	句容	后白林梅南岗头	10	200	160	160
24526	句容	后白刘棚	10	400	247	247
24527	句容	后白刘棚村前	10	200	103	103
24528	句容	后白芦江村东	10	400	287	287
24529	句容	后白芦江村后	10	200	136	136
24530	句容	后白芦江村前	10	200	109	109
24531	句容	后白芦江大闸农用	10	400	320	320
24532	句容	后白芦江桥村东	10	200	160	160
24533	句容	后白芦江小学	10	200	76	76
24534	句容	后白绿道后岗	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24535	句容	后白绿源雅居小区 1#干变	10	630	504	504
24536	句容	后白马院村东	10	400	204	204
24537	句容	后白马院农用	10	400	320	320
24538	句容	后白茅陈村	10	400	268	268
24539	句容	后白茅陈后晨庄	10	400	276	276
24540	句容	后白茅陈配电房	10	400	320	320
24541	句容	后白茅山茶场新场部	10	400	320	320
24542	句容	后白茅山茶场院东	10	200	160	160
24543	句容	后白茅山茶厂一队东	10	400	291	291
24544	句容	后白茅西孔村后	10	200	68	68
24545	句容	后白茅西老供电所旁	10	400	285	285
24546	句容	后白茅西老中学	10	400	277	277
24547	句容	后白茅西十字路口	10	400	291	291
24548	句容	后白茅西天乐村前	10	200	45	45
24549	句容	后白茅西天龙工艺旁	10	400	320	320
24550	句容	后白茅西叶家湾詹家	10	200	160	160
24551	句容	后白茅西医院	10	400	298	298
24552	句容	后白茅西幼儿园东	10	400	320	320
24553	句容	后白庙头村后	10	400	266	266
24554	句容	后白农民街 1#干变	10	500	400	400
24555	句容	后白农水站箱变	10	500	400	400
24556	句容	后白培杆村村南	10	400	320	320
24557	句容	后白蒲塘村	10	400	320	320
24558	句容	后白蒲塘村东	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24559	句容	后白奇干曹东	10	400	218	218
24560	句容	后白奇干村	10	400	162	162
24561	句容	后白奇干村后东	10	200	113	113
24562	句容	后白奇干村后西	10	200	109	109
24563	句容	后白奇干胡家村前	10	200	148	148
24564	句容	后白奇干马家	10	400	307	307
24565	句容	后白千棵排涝站	10	200	160	160
24566	句容	后白前岗村北	10	400	269	269
24567	句容	后白前岗村南	10	200	160	160
24568	句容	后白前岗村中	10	400	209	209
24569	句容	后白前岗电站	10	400	177	177
24570	句容	后白前岗西头店村南	10	200	160	160
24571	句容	后白前岗西头店南农用	10	200	111	111
24572	句容	后白前王庄村西板塘	10	400	320	320
24573	句容	后白前王庄后东	10	400	308	308
24574	句容	后白前王庄路南	10	200	160	160
24575	句容	后白前王庄祠堂旁	10	200	119	119
24576	句容	后白青城村北	10	200	160	160
24577	句容	后白青城村西	10	400	249	249
24578	句容	后白青城村中	10	400	300	300
24579	句容	后白青城村中二队	10	200	116	116
24580	句容	后白清水坝村后	10	200	27	27
24581	句容	后白曲巷村 243 省道边	10	400	320	320
24582	句容	后白曲巷村北	10	400	282	282

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24583	句容	后白曲巷村后	10	200	132	132
24584	句容	后白曲巷村前	10	400	284	284
24585	句容	后白曲巷村前东	10	200	99	99
24586	句容	后白曲巷村前农用	10	200	160	160
24587	句容	后白曲巷村西	10	400	229	229
24588	句容	后白曲巷电站	10	400	320	320
24589	句容	后白曲巷小学	10	400	263	263
24590	句容	后白曲巷圩农用	10	400	320	320
24591	句容	后白三岔镇西	10	630	504	504
24592	句容	后白山边村东	10	400	68	68
24593	句容	后白山边农用	10	400	320	320
24594	句容	后白山边桥西	10	400	120	120
24595	句容	后白山边小林场北	10	400	122	122
24596	句容	后白山边小林场梨园	10	400	288	288
24597	句容	后白山边小林场路东	10	400	320	320
24598	句容	后白山湖路西城农用 3#	10	200	160	160
24599	句容	后白山湖路西城农用 4#	10	400	320	320
24600	句容	后白山湖路西岗顶农用	10	200	160	160
24601	句容	后白上旱里村前农用	10	400	320	320
24602	句容	后白邵东村南	10	200	114	114
24603	句容	后白邵家边村前	10	200	160	160
24604	句容	后白邵西岔路口	10	200	56	56
24605	句容	后白邵西村前	10	200	160	160
24606	句容	后白社塘村	10	400	251	251

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24607	句容	后白社塘村东	10	200	160	160
24608	句容	后白社塘村后	10	200	86	86
24609	句容	后白胜利村	10	400	139	139
24610	句容	后白石闸头南山	10	100	80	80
24611	句容	后白曙光	10	200	141	141
24612	句容	后白曙光村后	10	200	134	134
24613	句容	后白曙光道士◆◆	10	200	160	160
24614	句容	后白曙光老学校	10	315	60	60
24615	句容	后白曙光张家湾村前	10	200	101	101
24616	句容	后白曙光圩西头	10	200	92	92
24617	句容	后白墅村东小学	10	400	312	312
24618	句容	后白水南一队村东	10	200	26	26
24619	句容	后白孙家棚	10	200	87	87
24620	句容	后白所百亨	10	400	320	320
24621	句容	后白所北大荒	10	200	141	141
24622	句容	后白所北大荒韩家	10	200	160	160
24623	句容	后白所北高河	10	400	294	294
24624	句容	后白所蔡门七亩塘农业观光园	10	200	160	160
24625	句容	后白所曹村	10	400	305	305
24626	句容	后白所曹村村东	10	400	201	201
24627	句容	后白所曹村村前	10	200	52	52
24628	句容	后白所曹村西	10	200	15	15
24629	句容	后白所昌达公路搅拌场	10	400	320	320
24630	句容	后白所长里岗胜利	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24631	句容	后白所长里岗汪家	10	200	160	160
24632	句容	后白所长里岗小学	10	160	128	128
24633	句容	后白所长里岗窑上	10	200	160	160
24634	句容	后白所长里岗周家	10	200	160	160
24635	句容	后白所陈家边村	10	200	160	160
24636	句容	后白所陈家庄村南	10	200	65	65
24637	句容	后白所陈家庄西部干线农用	10	400	320	320
24638	句容	后白所赤山湖生态环境	10	400	320	320
24639	句容	后白所慈悲亭	10	400	229	229
24640	句容	后白所慈悲亭村南	10	400	305	305
24641	句容	后白所慈悲亭渔人码头	10	400	320	320
24642	句容	后白所大元头	10	200	93	93
24643	句容	后白所大圩	10	400	158	158
24644	句容	后白所大圩村东	10	200	127	127
24645	句容	后白所大圩村东二队	10	200	43	43
24646	句容	后白所大圩桥头	10	200	38	38
24647	句容	后白所大圩西	10	200	160	160
24648	句容	后白所戴家塘	10	200	5	5
24649	句容	后白所东戴坞农用 2#	10	200	130	130
24650	句容	后白所东方加油站	10	250	200	200
24651	句容	后白所东风甘塘	10	500	400	400
24652	句容	后白所东沟冲	10	200	17	17
24653	句容	后白所东斛二队	10	200	104	104
24654	句容	后白所杜家村西农用	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24655	句容	后白所鹅毛岗	10	200	107	107
24656	句容	后白所二圣农行	10	400	305	305
24657	句容	后白所放马闸	10	400	223	223
24658	句容	后白所放马闸村东	10	200	3	3
24659	句容	后白所放马圩	10	200	31	31
24660	句容	后白所甘塘村北	10	400	320	320
24661	句容	后白所岗子圩农用	10	200	160	160
24662	句容	后白所高塘背	10	200	130	130
24663	句容	后白所供电所(西冯)	10	400	282	282
24664	句容	后白所古村村西	10	400	187	187
24665	句容	后白所古村戴家边	10	400	267	267
24666	句容	后白所古村河北	10	400	320	320
24667	句容	后白所古村红星圩	10	200	160	160
24668	句容	后白所古村后湖	10	200	160	160
24669	句容	后白所古村金家村北	10	200	160	160
24670	句容	后白所古村金家村南	10	200	160	160
24671	句容	后白所古村桥北	10	400	275	275
24672	句容	后白所古村下湾村	10	160	128	128
24673	句容	后白所古村杂粮	10	200	160	160
24674	句容	后白所管子村	10	200	65	65
24675	句容	后白所后白电力二站(经纬)	10	400	320	320
24676	句容	后白所后白高坪二站	10	200	160	160
24677	句容	后白所后白古村	10	400	214	214
24678	句容	后白所后白华艺	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24679	句容	后白所后白集镇医院	10	500	400	400
24680	句容	后白所后白交服	10	400	320	320
24681	句容	后白所后白康顺铜业公配	10	250	200	200
24682	句容	后白所后白粮站	10	400	239	239
24683	句容	后白所后白派出所	10	400	320	320
24684	句容	后白所后白培杆村	10	200	160	160
24685	句容	后白所后白山头村	10	200	160	160
24686	句容	后白所后白山头村东	10	200	57	57
24687	句容	后白所后白墅村东	10	200	133	133
24688	句容	后白所后白墅村前	10	400	216	216
24689	句容	后白所后白墅村中	10	200	92	92
24690	句容	后白所后白墅大机台	10	400	300	300
24691	句容	后白所后白新农村	10	400	320	320
24692	句容	后白所后白幼儿园	10	400	320	320
24693	句容	后白所后村山边	10	400	95	95
24694	句容	后白所后村小林场	10	400	295	295
24695	句容	后白所后河北	10	200	43	43
24696	句容	后白所后河村前	10	200	36	36
24697	句容	后白所后河东冲村	10	400	95	95
24698	句容	后白所后河东泥塘	10	200	81	81
24699	句容	后白所后河后泥塘村前	10	400	152	152
24700	句容	后白所后河泥塘西	10	100	80	80
24701	句容	后白所后河史家	10	200	71	71
24702	句容	后白所后王庄束家	10	200	100	100

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24703	句容	后白所葫芦井	10	200	160	160
24704	句容	后白所花岗安置房 1#变电所 1-1#主变配电变压器	10	630	504	504
24705	句容	后白所花岗安置房 1#变电所 1-2#主变配电变压器	10	630	504	504
24706	句容	后白所花岗安置房 1#变电所 1-3#主变配电变压器	10	630	504	504
24707	句容	后白所花岗安置房 1#变电所 1-4#主变配电变压器	10	630	504	504
24708	句容	后白所花岗安置房 2#变电所 2-1#主变配电变压器	10	1000	800	800
24709	句容	后白所花岗安置房 2#变电所 2-2#主变配电变压器	10	1000	800	800
24710	句容	后白所花岗安置房 2#变电所 2-3#主变配电变压器	10	1000	800	800
24711	句容	后白所花岗安置房 2#变电所 2-4#主变配电变压器	10	1000	800	800
24712	句容	后白所花岗村	10	400	320	320
24713	句容	后白所花兰墩	10	200	160	160
24714	句容	后白所花郎头村东	10	400	276	276
24715	句容	后白所花郎头村西	10	200	154	154
24716	句容	后白所槐道陈家	10	200	91	91
24717	句容	后白所淮源东孔村前	10	200	133	133
24718	句容	后白所淮源东孔后	10	200	160	160
24719	句容	后白所淮源东圩	10	200	142	142
24720	句容	后白所淮源塘下	10	200	137	137
24721	句容	后白所淮源油坊	10	200	160	160
24722	句容	后白所黄传六卤菜批发部	10	400	320	320
24723	句容	后白所集镇车站公配	10	400	301	301
24724	句容	后白所集镇西	10	400	320	320
24725	句容	后白所焦公圩村东	10	200	139	139
24726	句容	后白所今古山	10	400	87	87

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24727	句容	后白所井塘村西	10	400	107	107
24728	句容	后白所孔岗头村前	10	400	258	258
24729	句容	后白所孔岗头南	10	200	31	31
24730	句容	后白所孔家村	10	400	320	320
24731	句容	后白所垃圾中转站	10	315	213	213
24732	句容	后白所劳家棚	10	200	120	120
24733	句容	后白所李◆勾窠◆抗旱站	10	200	160	160
24734	句容	后白所李◆刮履◆	10	200	160	160
24735	句容	后白所李盖	10	400	292	292
24736	句容	后白所李盖村前	10	200	33	33
24737	句容	后白所李盖村西	10	400	284	284
24738	句容	后白所李桥大机台	10	200	160	160
24739	句容	后白所李桥罗棚	10	400	320	320
24740	句容	后白所李桥油坊	10	200	98	98
24741	句容	后白所李桥油坊村西	10	200	11	11
24742	句容	后白所李桥圩南	10	200	160	160
24743	句容	后白所李巷村	10	400	292	292
24744	句容	后白所林东	10	400	121	121
24745	句容	后白所林梅厂	10	400	193	193
24746	句容	后白所林梅电站	10	400	139	139
24747	句容	后白所林梅服务站	10	400	320	320
24748	句容	后白所林梅李家墩	10	200	108	108
24749	句容	后白所林梅七队	10	200	67	67
24750	句容	后白所林梅三队	10	200	86	86

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24751	句容	后白所林梅驿站	10	630	504	504
24752	句容	后白所刘家庄	10	400	295	295
24753	句容	后白所刘家庄 2#	10	200	36	36
24754	句容	后白所芦江村中	10	200	111	111
24755	句容	后白所芦江农科	10	200	100	100
24756	句容	后白所芦江桥	10	400	309	309
24757	句容	后白所芦江山头	10	200	82	82
24758	句容	后白所芦江西	10	400	233	233
24759	句容	后白所芦江下庄	10	200	137	137
24760	句容	后白所芦江下庄村后	10	200	160	160
24761	句容	后白所芦江下圩	10	200	160	160
24762	句容	后白所马家	10	200	160	160
24763	句容	后白所马家村东	10	200	67	67
24764	句容	后白所马院村	10	200	112	112
24765	句容	后白所茅陈村前	10	400	200	200
24766	句容	后白所茅陈小学	10	100	57	57
24767	句容	后白所茅山茶场	10	200	160	160
24768	句容	后白所茅山茶场四队	10	400	234	234
24769	句容	后白所茅山茶场四队村后	10	400	315	315
24770	句容	后白所茅山茶厂一队	10	400	320	320
24771	句容	后白所茅西北大荒七亩塘	10	200	98	98
24772	句容	后白所茅西蔡门	10	200	62	62
24773	句容	后白所茅西蔡门井塘	10	200	25	25
24774	句容	后白所茅西陈家棚村东	10	200	31	31

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24775	句容	后白所茅西慈河桥	10	100	70	70
24776	句容	后白所茅西下家棚山培岗	10	200	22	22
24777	句容	后白所茅西夏家棚	10	200	21	21
24778	句容	后白所茅西小石庄	10	400	1	1
24779	句容	后白所茅西窑上	10	200	95	95
24780	句容	后白所茅西阴家庄	10	200	160	160
24781	句容	后白所茅西幼儿园	10	400	292	292
24782	句容	后白所茅西镇北	10	400	227	227
24783	句容	后白所茅西镇南	10	400	308	308
24784	句容	后白所茅西镇西	10	400	320	320
24785	句容	后白所茅西镇中	10	400	302	302
24786	句容	后白所毛家边村东	10	400	320	320
24787	句容	后白所庙上	10	200	147	147
24788	句容	后白所庙头	10	400	280	280
24789	句容	后白所南沟	10	200	41	41
24790	句容	后白所南神富村东	10	200	160	160
24791	句容	后白所南神富路边	10	200	91	91
24792	句容	后白所南圩埂	10	200	2	2
24793	句容	后白所农机站	10	200	160	160
24794	句容	后白所蒲塘祝家	10	200	160	160
24795	句容	后白所奇干村西	10	400	209	209
24796	句容	后白所奇干村中	10	400	194	194
24797	句容	后白所奇干胡家	10	200	62	62
24798	句容	后白所气站	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24799	句容	后白所气站 2#	10	400	320	320
24800	句容	后白所千棵村前	10	400	285	285
24801	句容	后白所千棵村西	10	200	107	107
24802	句容	后白所千棵树村北	10	400	286	286
24803	句容	后白所钱家棚	10	400	320	320
24804	句容	后白所前白墅村东	10	400	320	320
24805	句容	后白所前白墅村西	10	400	187	187
24806	句容	后白所前东湾小桥	10	200	160	160
24807	句容	后白所前岗王塔	10	200	88	88
24808	句容	后白所前王庄村后	10	400	320	320
24809	句容	后白所桥南公配	10	200	144	144
24810	句容	后白所青城村北 2#	10	200	160	160
24811	句容	后白所青城村东	10	160	58	58
24812	句容	后白所青城村东大桥	10	200	160	160
24813	句容	后白所青城村西农用	10	200	160	160
24814	句容	后白所青城村中 2#	10	400	294	294
24815	句容	后白所青城焦公圩	10	200	67	67
24816	句容	后白所清水坝村东	10	200	160	160
24817	句容	后白所清水坝村中	10	200	135	135
24818	句容	后白所秋坝桥村东	10	200	160	160
24819	句容	后白所曲巷村东	10	200	71	71
24820	句容	后白所曲巷村中	10	400	320	320
24821	句容	后白所曲巷吴元建材旁	10	400	320	320
24822	句容	后白所任家边村后	10	100	80	80

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24823	句容	后白所任家边抗旱站	10	200	160	160
24824	句容	后白所任一站	10	200	160	160
24825	句容	后白所三岔服装厂	10	315	84	84
24826	句容	后白所三岔工业园区	10	400	320	320
24827	句容	后白所三岔敬老院	10	400	228	228
24828	句容	后白所三岔镇南	10	400	301	301
24829	句容	后白所三油榨	10	400	299	299
24830	句容	后白所沙新圩	10	200	160	160
24831	句容	后白所沙新圩村东	10	100	80	80
24832	句容	后白所沙新圩村东农用	10	200	160	160
24833	句容	后白所沙新圩村西农用	10	400	320	320
24834	句容	后白所沙子庙	10	400	320	320
24835	句容	后白所沙子庙 2#	10	400	253	253
24836	句容	后白所山湖路青城村东	10	200	160	160
24837	句容	后白所商贸园	10	315	176	176
24838	句容	后白所商贸园 2#	10	400	320	320
24839	句容	后白所上蔡门	10	200	15	15
24840	句容	后白所上朱岗	10	200	106	106
24841	句容	后白所邵东	10	400	222	222
24842	句容	后白所邵西	10	400	320	320
24843	句容	后白所神富村大机台	10	400	186	186
24844	句容	后白所神富西棚子	10	200	160	160
24845	句容	后白所生龙化工	10	400	320	320
24846	句容	后白所胜利毛南	10	200	106	106

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24847	句容	后白所圣南中学	10	200	160	160
24848	句容	后白所曙光前进	10	200	160	160
24849	句容	后白所曙光上早里	10	315	4	4
24850	句容	后白所曙光张家湾	10	200	110	110
24851	句容	后白所水北	10	400	320	320
24852	句容	后白所水南一队	10	200	138	138
24853	句容	后白所水南一队 2#北	10	400	320	320
24854	句容	后白所塑料厂公配	10	160	128	128
24855	句容	后白所腾村放马岗	10	200	17	17
24856	句容	后白所腾村红砂厂	10	400	214	214
24857	句容	后白所腾村后村	10	400	302	302
24858	句容	后白所腾村加工厂	10	400	177	177
24859	句容	后白所腾村油坊	10	200	160	160
24860	句容	后白所天帮电力新能源科技有限公司	10	200	160	160
24861	句容	后白所天乐陈家边村西	10	200	41	41
24862	句容	后白所天乐村	10	200	97	97
24863	句容	后白所天乐村巍家	10	200	131	131
24864	句容	后白所天乐东前	10	200	25	25
24865	句容	后白所天乐蒋家	10	200	94	94
24866	句容	后白所天乐蒋家二队	10	200	160	160
24867	句容	后白所天乐孔家二队	10	200	33	33
24868	句容	后白所天乐青龙村	10	200	129	129
24869	句容	后白所天乐太子碑	10	200	160	160
24870	句容	后白所天乐万家	10	200	38	38

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24871	句容	后白所天乐西前	10	200	117	117
24872	句容	后白所天乐榨上	10	400	191	191
24873	句容	后白所万港	10	200	132	132
24874	句容	后白所王埠	10	200	160	160
24875	句容	后白所王埠村前	10	200	99	99
24876	句容	后白所王家湾	10	200	160	160
24877	句容	后白所王家湾村前	10	200	92	92
24878	句容	后白所王庄村	10	400	303	303
24879	句容	后白所王庄西	10	200	107	107
24880	句容	后白所吴家头	10	200	160	160
24881	句容	后白所吴家头村东	10	200	118	118
24882	句容	后白所吴家头西	10	200	75	75
24883	句容	后白所五星村东	10	200	140	140
24884	句容	后白所五星村南	10	400	320	320
24885	句容	后白所五星村中	10	400	271	271
24886	句容	后白所五星排涝站	10	200	160	160
24887	句容	后白所五星西	10	400	260	260
24888	句容	后白所五星小庄	10	200	125	125
24889	句容	后白所西城村东	10	400	225	225
24890	句容	后白所西城村南	10	200	160	160
24891	句容	后白所西村新农村村东	10	400	65	65
24892	句容	后白所西村新农村村西	10	200	43	43
24893	句容	后白所西冯茶社	10	200	154	154
24894	句容	后白所西冯大队部	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24895	句容	后白所西冯悍子村包家	10	200	160	160
24896	句容	后白所西岗	10	200	67	67
24897	句容	后白所西岗顶	10	200	104	104
24898	句容	后白所西孔村后	10	200	138	138
24899	句容	后白所西棚子桥北	10	200	93	93
24900	句容	后白所西斛村前	10	200	71	71
24901	句容	后白所西斛村西	10	400	132	132
24902	句容	后白所西斛六队	10	200	107	107
24903	句容	后白所西斛狮子口	10	200	160	160
24904	句容	后白所下蔡门	10	400	117	117
24905	句容	后白所下朱岗	10	200	111	111
24906	句容	后白所夏王村西	10	200	160	160
24907	句容	后白所夏王大机台	10	200	160	160
24908	句容	后白所夏王田宅	10	400	307	307
24909	句容	后白所夏王西山村	10	200	125	125
24910	句容	后白所夏王杨甸村前	10	400	93	93
24911	句容	后白所先子圩村西	10	200	13	13
24912	句容	后白所向家	10	200	82	82
24913	句容	后白所肖家湾	10	400	320	320
24914	句容	后白所肖家湾二队	10	200	36	36
24915	句容	后白所肖家湾恒昌电子	10	400	252	252
24916	句容	后白所新街	10	200	107	107
24917	句容	后白所信用社 2#	10	400	320	320
24918	句容	后白所熊家湾村西	10	100	80	80

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24919	句容	后白所徐巷	10	400	297	297
24920	句容	后白所徐巷村西	10	200	38	38
24921	句容	后白所徐巷红砂厂	10	200	107	107
24922	句容	后白所徐巷山高头	10	400	273	273
24923	句容	后白所许巷村前	10	200	129	129
24924	句容	后白所许巷村中	10	400	274	274
24925	句容	后白所延福葛代巷	10	200	160	160
24926	句容	后白所延福鸡毛山	10	200	160	160
24927	句容	后白所延福南洼	10	200	160	160
24928	句容	后白所延福前湖	10	200	160	160
24929	句容	后白所延福寺边	10	200	150	150
24930	句容	后白所延福伍家山	10	200	160	160
24931	句容	后白所延福伍家山村后	10	400	320	320
24932	句容	后白所延福周家边	10	200	160	160
24933	句容	后白所杨甸村西	10	400	268	268
24934	句容	后白所杨家山	10	400	236	236
24935	句容	后白所杨三里村北	10	200	32	32
24936	句容	后白所养老中心	10	400	320	320
24937	句容	后白所义成桥白果树	10	200	160	160
24938	句容	后白所义成桥村东	10	200	103	103
24939	句容	后白所义成桥村西	10	400	183	183
24940	句容	后白所义成桥南	10	400	235	235
24941	句容	后白所于湘	10	80	64	64
24942	句容	后白所于湘村前	10	100	80	80

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24943	句容	后白所袁家棚村南	10	100	80	80
24944	句容	后白所轧钢厂	10	400	280	280
24945	句容	后白所闸头月牙	10	200	126	126
24946	句容	后白所闸头朱塘◆◆	10	200	118	118
24947	句容	后白所张盖村	10	400	226	226
24948	句容	后白所张盖村后	10	400	286	286
24949	句容	后白所张盖西	10	200	127	127
24950	句容	后白所张古墩	10	200	113	113
24951	句容	后白所张古墩农用 2#	10	200	160	160
24952	句容	后白所张家边林场	10	100	80	80
24953	句容	后白所张家棚	10	400	276	276
24954	句容	后白所张家塘	10	200	160	160
24955	句容	后白所张家塘北	10	400	320	320
24956	句容	后白所张家塘南	10	200	160	160
24957	句容	后白所张庙茶香苑 1#变电所 1-1#主变配电变压器	10	800	640	640
24958	句容	后白所张庙茶香苑 1#变电所 1-2#主变配电变压器	10	800	640	640
24959	句容	后白所张庙茶香苑 1#变电所 1-3#主变配电变压器	10	800	640	640
24960	句容	后白所张庙茶香苑 1#变电所 1-4#主变配电变压器	10	800	640	640
24961	句容	后白所张庙茶香苑 2#变电所 2-1#主变配电变压器	10	800	640	640
24962	句容	后白所张庙茶香苑 2#变电所 2-2#主变配电变压器	10	800	640	640
24963	句容	后白所张庙茶香苑 2#变电所 2-3#主变配电变压器	10	800	640	640
24964	句容	后白所张庙茶香苑 2#变电所 2-4#主变配电变压器	10	800	640	640
24965	句容	后白所张庙茶香苑 3#变电所 3-1#主变配电变压器	10	800	640	640
24966	句容	后白所张庙茶香苑 3#变电所 3-2#主变配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24967	句容	后白所张庙茶香苑 3#变电所 3-3#主变配电变压器	10	800	640	640
24968	句容	后白所张庙茶香苑 3#变电所 3-4#主变配电变压器	10	800	640	640
24969	句容	后白所张庙茶香苑 4#变电所 4-1#主变配电变压器	10	800	640	640
24970	句容	后白所张庙茶香苑 4#变电所 4-2#主变配电变压器	10	800	640	640
24971	句容	后白所张庙茶香苑 4#变电所 4-3#主变配电变压器	10	800	640	640
24972	句容	后白所张庙茶香苑 4#变电所 4-4#主变配电变压器	10	800	640	640
24973	句容	后白所张庙茶香苑 5#变电所 5-1#主变配电变压器	10	800	640	640
24974	句容	后白所张庙茶香苑 5#变电所 5-2#主变配电变压器	10	800	640	640
24975	句容	后白所张庙老路口	10	400	278	278
24976	句容	后白所张庙农庄	10	400	245	245
24977	句容	后白所张庙窑上	10	200	37	37
24978	句容	后白所张庙镇北	10	200	160	160
24979	句容	后白所张庙镇西	10	400	236	236
24980	句容	后白所张庙镇中	10	400	212	212
24981	句容	后白所张孙余	10	100	80	80
24982	句容	后白所张孙余张家	10	200	77	77
24983	句容	后白所振兴路	10	400	320	320
24984	句容	后白所镇东	10	400	320	320
24985	句容	后白所周地村东	10	200	89	89
24986	句容	后白所周地村西	10	200	160	160
24987	句容	后白所猪厂	10	400	304	304
24988	句容	后白所泗清圩电站	10	160	128	128
24989	句容	后白所泗庄村西	10	400	273	273
24990	句容	后白所泗庄电站	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
24991	句容	后白腾村大队部旁	10	400	289	289
24992	句容	后白腾村放马岗南	10	400	280	280
24993	句容	后白腾村后村西	10	200	94	94
24994	句容	后白腾村加工厂村前	10	400	320	320
24995	句容	后白天和酒店旁	10	400	320	320
24996	句容	后白天乐村孔一队	10	400	211	211
24997	句容	后白天乐裴家	10	200	28	28
24998	句容	后白天伦酒店宿舍楼	10	200	160	160
24999	句容	后白万成农庄旁	10	400	320	320
25000	句容	后白万港村北	10	200	46	46
25001	句容	后白万港村西	10	200	94	94
25002	句容	后白王社村前	10	100	55	55
25003	句容	后白王巷	10	315	161	161
25004	句容	后白乌岗嘴	10	200	160	160
25005	句容	后白五星村西 2#	10	400	273	273
25006	句容	后白五星村中 2#	10	400	285	285
25007	句容	后白五星大队部西	10	200	69	69
25008	句容	后白五星大庄	10	200	160	160
25009	句容	后白五星刘家庄	10	400	299	299
25010	句容	后白五星小庄 2#	10	200	140	140
25011	句容	后白物资站	10	400	320	320
25012	句容	后白西城爱乐康	10	400	232	232
25013	句容	后白西城村西	10	200	136	136
25014	句容	后白西城村西配电房	10	200	103	103

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25015	句容	后白西城加油站	10	200	160	160
25016	句容	后白西城庙冲	10	200	46	46
25017	句容	后白西城新农村西农用	10	200	160	160
25018	句容	后白西戴坞	10	400	188	188
25019	句容	后白西戴坞 2#	10	200	38	38
25020	句容	后白西冯茶场旁	10	400	320	320
25021	句容	后白西冯村后	10	630	504	504
25022	句容	后白西冯村康颐文旅	10	400	320	320
25023	句容	后白西冯村前	10	630	451	451
25024	句容	后白西冯村西箱变	10	630	470	470
25025	句容	后白西冯悍子村	10	200	49	49
25026	句容	后白西冯悍子村涵洞	10	200	160	160
25027	句容	后白西冯秋坝桥蒋家	10	200	101	101
25028	句容	后白西冯许浪头	10	200	160	160
25029	句容	后白西冯朱巷	10	400	320	320
25030	句容	后白西岗村西	10	400	294	294
25031	句容	后白西岗顶村北	10	200	160	160
25032	句容	后白西岗顶村东	10	200	80	80
25033	句容	后白西岗顶村前	10	200	160	160
25034	句容	后白西岗顶村西	10	400	320	320
25035	句容	后白西高坪村东	10	400	320	320
25036	句容	后白西高坪村前	10	200	160	160
25037	句容	后白西棚	10	200	116	116
25038	句容	后白西神富村后	10	400	291	291

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25039	句容	后白西斛	10	400	229	229
25040	句容	后白西斛村后	10	200	19	19
25041	句容	后白下禹庙	10	400	274	274
25042	句容	后白夏家边	10	400	320	320
25043	句容	后白夏家边村东	10	200	116	116
25044	句容	后白夏王村龙家湾	10	400	320	320
25045	句容	后白夏王村小桥	10	400	234	234
25046	句容	后白夏王田宅村后	10	200	160	160
25047	句容	后白夏禹庙东	10	400	216	216
25048	句容	后白先子圩	10	400	213	213
25049	句容	后白先子圩村北	10	200	39	39
25050	句容	后白小杜家	10	400	279	279
25051	句容	后白小杜家宜安公司	10	400	320	320
25052	句容	后白小康花园	10	630	504	504
25053	句容	后白小学 1#箱变	10	500	400	400
25054	句容	后白小学 2#箱变	10	500	400	400
25055	句容	后白小酒庄	10	200	160	160
25056	句容	后白新街二队	10	400	247	247
25057	句容	后白新塘冲	10	200	135	135
25058	句容	后白新塘冲赵树岗	10	400	266	266
25059	句容	后白熊家湾	10	400	173	173
25060	句容	后白徐巷北圩埂村东	10	400	285	285
25061	句容	后白徐巷北圩埂村西	10	200	160	160
25062	句容	后白徐巷村前	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25063	句容	后白徐巷河北	10	400	262	262
25064	句容	后白许巷村东	10	400	306	306
25065	句容	后白许巷村农用	10	400	320	320
25066	句容	后白岩藤农场对面	10	400	320	320
25067	句容	后白延福抗旱站	10	400	320	320
25068	句容	后白杨三里村南	10	200	160	160
25069	句容	后白杨山里	10	200	160	160
25070	句容	后白医院 2#配变	10	400	320	320
25071	句容	后白义成桥	10	400	293	293
25072	句容	后白阴家庄西	10	400	268	268
25073	句容	后白油坊村后	10	200	121	121
25074	句容	后白闸头	10	400	245	245
25075	句容	后白闸头村东	10	200	145	145
25076	句容	后白闸头夹沟	10	400	236	236
25077	句容	后白闸头团结桥旁	10	400	223	223
25078	句容	后白张盖村前	10	200	113	113
25079	句容	后白张盖大队部旁	10	400	320	320
25080	句容	后白张古墩村后	10	200	130	130
25081	句容	后白张庙茶场	10	400	320	320
25082	句容	后白张庙茶场办公	10	200	135	135
25083	句容	后白张庙茶场水库东	10	100	80	80
25084	句容	后白张庙茶厂一队	10	200	160	160
25085	句容	后白张庙集镇路口	10	400	320	320
25086	句容	后白张庙佳园变电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25087	句容	后白张庙佳园变电所 2#主变变压器	10	800	640	640
25088	句容	后白张庙佳园变电所 3#主变	10	800	640	640
25089	句容	后白张庙佳园变电所 4#主变变压器	10	800	640	640
25090	句容	后白张庙卫生院	10	400	270	270
25091	句容	后白张庙新农村	10	400	320	320
25092	句容	后白张庙张巷	10	200	119	119
25093	句容	后白张庙镇北	10	400	320	320
25094	句容	后白张巷村北	10	200	160	160
25095	句容	后白张巷村北 104 国道旁	10	400	320	320
25096	句容	后白张巷村后	10	400	141	141
25097	句容	后白赵家棚	10	400	320	320
25098	句容	后白赵家塘村东	10	400	273	273
25099	句容	后白赵家塘村后	10	200	128	128
25100	句容	后白赵家塘村南	10	400	320	320
25101	句容	后白赵家塘村西	10	200	107	107
25102	句容	后白周地村中	10	400	175	175
25103	句容	后白周家边红旗桥	10	200	160	160
25104	句容	后白猪厂岔路口	10	400	320	320
25105	句容	后莘西箱变	10	400	320	320
25106	句容	湖景苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
25107	句容	湖景苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
25108	句容	湖景苑 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
25109	句容	湖景苑 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
25110	句容	湖景苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25111	句容	湖景苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
25112	句容	湖景苑 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
25113	句容	湖景苑 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
25114	句容	湖景苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
25115	句容	湖景苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
25116	句容	湖景苑 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
25117	句容	湖景苑 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
25118	句容	湖景苑 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
25119	句容	湖景苑 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
25120	句容	湖景苑 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
25121	句容	湖景苑 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
25122	句容	湖景苑 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
25123	句容	湖景苑 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
25124	句容	湖景苑 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
25125	句容	湖景苑 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
25126	句容	花谷里 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
25127	句容	花谷里 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
25128	句容	花谷里 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
25129	句容	花谷里 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
25130	句容	花谷里 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
25131	句容	花谷里 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
25132	句容	花谷里 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
25133	句容	花谷里 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
25134	句容	花语墅二期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25135	句容	花语墅二期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
25136	句容	花语墅二期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
25137	句容	花语墅二期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
25138	句容	花语墅二期 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	504	504
25139	句容	花语墅二期 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	504	504
25140	句容	花语墅二期 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
25141	句容	花语墅二期 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
25142	句容	花语墅二期 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
25143	句容	花语墅二期 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
25144	句容	花语墅小区 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	630	504	504
25145	句容	花语墅小区 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	630	504	504
25146	句容	花语墅小区 1#配电室 1-3#主变配电变压器	10	630	504	504
25147	句容	花语墅小区 1#配电室 1-4#主变配电变压器	10	630	504	504
25148	句容	华澳公司箱变	10	630	492	492
25149	句容	华城美景 1#箱变	10	630	504	504
25150	句容	华城美景 2#箱变	10	630	504	504
25151	句容	华城美景 3#箱变	10	630	504	504
25152	句容	华东科技新城 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	467	467
25153	句容	华东科技新城 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
25154	句容	华东科技新城 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	504	504
25155	句容	华东科技新城 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	504	504
25156	句容	华联西侧商住楼箱变配电变压器	10	400	320	320
25157	句容	华西大厦箱变	10	630	504	504
25158	句容	华阳包东	10	400	302	302

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25159	句容	华阳包东 2#	10	400	203	203
25160	句容	华阳包家巷	10	400	262	262
25161	句容	华阳包家巷 2#	10	400	320	320
25162	句容	华阳包家巷西北	10	400	219	219
25163	句容	华阳保安公司 2#	10	400	320	320
25164	句容	华阳北二路东	10	400	320	320
25165	句容	华阳北环路	10	250	183	183
25166	句容	华阳北路	10	500	400	400
25167	句容	华阳北山村小学	10	200	122	122
25168	句容	华阳北相村西	10	400	287	287
25169	句容	华阳北相南 (1)	10	400	114	114
25170	句容	华阳北阳门南	10	315	252	252
25171	句容	华阳北一路 1#	10	400	320	320
25172	句容	华阳北一路 2#	10	400	320	320
25173	句容	华阳北一路东	10	400	320	320
25174	句容	华阳北庄北	10	400	258	258
25175	句容	华阳菜场	10	400	320	320
25176	句容	华阳菜场西	10	400	320	320
25177	句容	华阳曹庄桃园	10	200	145	145
25178	句容	华阳叉路口南	10	200	149	149
25179	句容	华阳昌旺东	10	400	320	320
25180	句容	华阳长岗头村东	10	400	122	122
25181	句容	华阳陈家里	10	400	320	320
25182	句容	华阳陈家里 2#	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25183	句容	华阳陈家里村东	10	400	291	291
25184	句容	华阳陈家里西	10	400	287	287
25185	句容	华阳城上	10	200	160	160
25186	句容	华阳城投公司河滨南路灯变	10	400	320	320
25187	句容	华阳程棚南	10	400	320	320
25188	句容	华阳崇明桥	10	500	400	400
25189	句容	华阳大伏村南	10	200	65	65
25190	句容	华阳大伏东	10	200	70	70
25191	句容	华阳大伏西	10	400	320	320
25192	句容	华阳大杆子东	10	400	241	241
25193	句容	华阳大胡庄东	10	200	130	130
25194	句容	华阳大李相西	10	400	320	320
25195	句容	华阳大卓水厂	10	200	160	160
25196	句容	华阳戴家	10	400	320	320
25197	句容	华阳戴家边村北	10	400	181	181
25198	句容	华阳戴家边村西	10	200	83	83
25199	句容	华阳戴家边南	10	400	250	250
25200	句容	华阳戴家桥	10	400	320	320
25201	句容	华阳戴家桥西	10	400	320	320
25202	句容	华阳戴西	10	200	160	160
25203	句容	华阳典雅居箱变	10	630	504	504
25204	句容	华阳丁村南	10	400	267	267
25205	句容	华阳丁家边中	10	200	68	68
25206	句容	华阳丁家巷II	10	400	303	303

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25207	句容	华阳丁西	10	400	290	290
25208	句容	华阳东路箱变	10	630	504	504
25209	句容	华阳东门口箱变	10	500	400	400
25210	句容	华阳东门桥	10	400	320	320
25211	句容	华阳东门小区	10	315	252	252
25212	句容	华阳杜榨村北	10	200	55	55
25213	句容	华阳杜榨西	10	200	160	160
25214	句容	华阳段家边（路边）	10	400	153	153
25215	句容	华阳二机厂宿舍	10	315	252	252
25216	句容	华阳房前南	10	200	60	60
25217	句容	华阳纺织小区	10	400	320	320
25218	句容	华阳妇幼西	10	400	320	320
25219	句容	华阳岗头村	10	200	132	132
25220	句容	华阳岗王村	10	400	320	320
25221	句容	华阳高基头	10	200	140	140
25222	句容	华阳高基头南	10	200	160	160
25223	句容	华阳高家山	10	200	160	160
25224	句容	华阳葛仙 10 幢南	10	400	320	320
25225	句容	华阳葛仙 11 幢	10	400	320	320
25226	句容	华阳葛仙新村 25 幢北	10	400	320	320
25227	句容	华阳给水公司	10	160	124	124
25228	句容	华阳工商局	10	400	320	320
25229	句容	华阳工商局东	10	400	320	320
25230	句容	华阳公寓	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25231	句容	华阳公园	10	630	504	504
25232	句容	华阳公园南	10	315	252	252
25233	句容	华阳国税局箱变	10	630	504	504
25234	句容	华阳海澜之家	10	800	640	640
25235	句容	华阳荷花南塘	10	200	105	105
25236	句容	华阳荷花塘北	10	200	129	129
25237	句容	华阳荷花塘路边	10	400	320	320
25238	句容	华阳何家东	10	200	160	160
25239	句容	华阳河滨后岗头	10	400	320	320
25240	句容	华阳河滨后岗头小区	10	315	252	252
25241	句容	华阳河滨南路路灯变	10	400	320	320
25242	句容	华阳河滨容城商厦箱变	10	630	504	504
25243	句容	华阳河滨小区	10	315	252	252
25244	句容	华阳河滨小区南	10	400	320	320
25245	句容	华阳河滨小区西	10	400	320	320
25246	句容	华阳河道美变	10	400	320	320
25247	句容	华阳恒大 22 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
25248	句容	华阳恒大 22 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
25249	句容	华阳恒大 22 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
25250	句容	华阳恒大 22 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
25251	句容	华阳恒大 22 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
25252	句容	华阳恒大 22 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
25253	句容	华阳恒大 32 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
25254	句容	华阳恒大 32 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25255	句容	华阳恒大 32 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
25256	句容	华阳恒大 32 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
25257	句容	华阳恒大 32 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
25258	句容	华阳恒大 32 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
25259	句容	华阳恒大 32 地块 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
25260	句容	华阳恒大 32 地块 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
25261	句容	华阳宏达装饰公司住宅楼	10	500	400	400
25262	句容	华阳候家边东	10	400	320	320
25263	句容	华阳后本湖村南	10	200	35	35
25264	句容	华阳后本湖西	10	200	35	35
25265	句容	华阳后本湖小桥	10	100	80	80
25266	句容	华阳后段巷西	10	400	270	270
25267	句容	华阳后岗头II	10	400	320	320
25268	句容	华阳后巷村美变	10	400	320	320
25269	句容	华阳后巷东美变	10	400	320	320
25270	句容	华阳胡头南	10	400	266	266
25271	句容	华阳华琳制衣	10	400	320	320
25272	句容	华阳华升农庄	10	200	160	160
25273	句容	华阳化肥小区	10	400	320	320
25274	句容	华阳环保局宿舍变	10	400	320	320
25275	句容	华阳环城电力站	10	315	252	252
25276	句容	华阳环卫所	10	315	252	252
25277	句容	华阳吉里大塘	10	400	202	202
25278	句容	华阳吉里小村南	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25279	句容	华阳计生站	10	400	320	320
25280	句容	华阳贾家	10	200	160	160
25281	句容	华阳贾相北	10	400	222	222
25282	句容	华阳贾相村东	10	200	160	160
25283	句容	华阳贾相南	10	400	320	320
25284	句容	华阳建材楼	10	400	320	320
25285	句容	华阳建工箱变	10	630	504	504
25286	句容	华阳建设路东	10	400	320	320
25287	句容	华阳建设路东Ⅲ	10	400	320	320
25288	句容	华阳建设路南	10	400	320	320
25289	句容	华阳建新村箱变	10	630	504	504
25290	句容	华阳建中置业仓库西	10	400	320	320
25291	句容	华阳建筑公司北	10	400	320	320
25292	句容	华阳蒋巷村北	10	400	287	287
25293	句容	华阳解巷东	10	200	78	78
25294	句容	华阳金港大厦	10	500	400	400
25295	句容	华阳金路村	10	400	320	320
25296	句容	华阳金鑫大厦	10	630	504	504
25297	句容	华阳经家西	10	400	284	284
25298	句容	华阳井家里	10	250	200	200
25299	句容	华阳句东东区	10	200	160	160
25300	句容	华阳老南桥	10	400	320	320
25301	句容	华阳老年大学东	10	400	320	320
25302	句容	华阳里巷口东	10	400	298	298

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25303	句容	华阳里巷口西	10	200	104	104
25304	句容	华阳立新村	10	400	320	320
25305	句容	华阳刘棚南	10	200	131	131
25306	句容	华阳刘亭村中	10	400	320	320
25307	句容	华阳刘亭小村东	10	400	262	262
25308	句容	华阳刘亭中	10	400	320	320
25309	句容	华阳柳桥村	10	200	160	160
25310	句容	华阳柳桥东	10	400	310	310
25311	句容	华阳龙门菜场	10	400	320	320
25312	句容	华阳卢瓦尔郡 1#箱变	10	500	400	400
25313	句容	华阳卢瓦尔郡 2#箱变	10	630	504	504
25314	句容	华阳颇瓦尔郡 3#箱变	10	630	504	504
25315	句容	华阳颇瓦尔郡 4#箱变	10	630	504	504
25316	句容	华阳吕家西	10	400	277	277
25317	句容	华阳吕家园	10	400	288	288
25318	句容	华阳吕家园美变	10	400	320	320
25319	句容	华阳马槽巷 500KVA 美变 004001	10	500	400	400
25320	句容	华阳马场上东	10	400	219	219
25321	句容	华阳茅山村	10	400	320	320
25322	句容	华阳茅山村南	10	200	160	160
25323	句容	华阳茅山路	10	400	320	320
25324	句容	华阳梅花山庄东区	10	315	243	243
25325	句容	华阳梅花山庄西区	10	400	320	320
25326	句容	华阳梅花小区 1#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25327	句容	华阳梅花小区 2#箱变	10	630	504	504
25328	句容	华阳梅花小区 7#箱变	10	630	504	504
25329	句容	华阳梅花苑箱变	10	800	640	640
25330	句容	华阳庙岗村前	10	400	160	160
25331	句容	华阳名府东箱变	10	630	504	504
25332	句容	华阳名府西箱变	10	630	504	504
25333	句容	华阳名街 1#	10	630	504	504
25334	句容	华阳名街 2#	10	630	504	504
25335	句容	华阳木瓜园东	10	400	247	247
25336	句容	华阳南二东	10	200	111	111
25337	句容	华阳南路箱变	10	630	504	504
25338	句容	华阳南门建设路口	10	400	320	320
25339	句容	华阳南门南三路	10	250	200	200
25340	句容	华阳南门南苑公寓	10	250	200	200
25341	句容	华阳南门三里井小区西	10	400	304	304
25342	句容	华阳南三路东	10	400	320	320
25343	句容	华阳南亭路边	10	200	96	96
25344	句容	华阳南亭夏巷	10	400	114	114
25345	句容	华阳南一路东	10	400	320	320
25346	句容	华阳南苑小区	10	630	504	504
25347	句容	华阳农机站桃园	10	200	160	160
25348	句容	华阳农科所	10	315	252	252
25349	句容	华阳帕缇亚广场 1#箱变	10	630	504	504
25350	句容	华阳帕缇亚广场 2#美变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25351	句容	华阳排二南	10	200	59	59
25352	句容	华阳排一南	10	200	23	23
25353	句容	华阳平顶山	10	200	42	42
25354	句容	华阳千禧广场	10	500	400	400
25355	句容	华阳钱家边西	10	400	243	243
25356	句容	华阳前岗头	10	250	200	200
25357	句容	华阳清泉南	10	400	320	320
25358	句容	华阳人民路东Ⅱ	10	500	400	400
25359	句容	华阳人武部	10	500	400	400
25360	句容	华阳容景户外传媒有限公司美变	10	400	320	320
25361	句容	华阳三里井	10	315	155	155
25362	句容	华阳三台阁公配	10	400	304	304
25363	句容	华阳三台阁小区	10	400	320	320
25364	句容	华阳三小东	10	400	320	320
25365	句容	华阳山芋地村北	10	400	320	320
25366	句容	华阳山圩地	10	200	126	126
25367	句容	华阳商业街北二路中	10	400	320	320
25368	句容	华阳商业街东	10	500	400	400
25369	句容	华阳商业街西	10	500	400	400
25370	句容	华阳上丁庄北	10	200	147	147
25371	句容	华阳上纪庄	10	400	183	183
25372	句容	华阳上纪庄中	10	400	237	237
25373	句容	华阳上路大队	10	315	252	252
25374	句容	华阳上下坝	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25375	句容	华阳上下坝北	10	400	235	235
25376	句容	华阳上下坝村南	10	400	281	281
25377	句容	华阳上下坝西	10	200	160	160
25378	句容	华阳上阳村公配	10	400	252	252
25379	句容	华阳上阳东北	10	400	304	304
25380	句容	华阳上阳东南	10	400	320	320
25381	句容	华阳少管东箱变	10	400	320	320
25382	句容	华阳少管所 2#	10	630	497	497
25383	句容	华阳少管所 3#	10	630	504	504
25384	句容	华阳少管所北箱变	10	400	320	320
25385	句容	华阳少管西箱变	10	400	320	320
25386	句容	华阳施家边村前	10	200	140	140
25387	句容	华阳十八湾美变	10	630	504	504
25388	句容	华阳十五涧南	10	200	81	81
25389	句容	华阳石坝村北	10	200	160	160
25390	句容	华阳石龙洞	10	200	112	112
25391	句容	华阳石龙洞村南	10	200	160	160
25392	句容	华阳石桥村南	10	200	160	160
25393	句容	华阳石桥村中	10	400	292	292
25394	句容	华阳石山头东	10	400	320	320
25395	句容	华阳石山头南	10	200	72	72
25396	句容	华阳食品公司宿舍变	10	400	320	320
25397	句容	华阳史家边	10	400	229	229
25398	句容	华阳丝绸小区	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25399	句容	华阳寺巷北	10	400	242	242
25400	句容	华阳四小	10	400	320	320
25401	句容	华阳孙塘头东	10	200	102	102
25402	句容	华阳所包家边	10	400	287	287
25403	句容	华阳所北相	10	200	28	28
25404	句容	华阳所北相村北	10	400	178	178
25405	句容	华阳所北相村南	10	200	111	111
25406	句容	华阳所北相大队部	10	400	320	320
25407	句容	华阳所北庄	10	400	252	252
25408	句容	华阳所北庄南	10	200	119	119
25409	句容	华阳所曹包菜	10	200	160	160
25410	句容	华阳所曹庄村西	10	200	106	106
25411	句容	华阳所叉路口	10	400	259	259
25412	句容	华阳所长岗头	10	200	98	98
25413	句容	华阳所城东	10	200	90	90
25414	句容	华阳所程棚	10	400	279	279
25415	句容	华阳所大队部	10	200	91	91
25416	句容	华阳所大伏	10	200	160	160
25417	句容	华阳所大伏后	10	400	259	259
25418	句容	华阳所大胡庄	10	200	137	137
25419	句容	华阳所戴家边	10	400	270	270
25420	句容	华阳所戴家边村东	10	200	139	139
25421	句容	华阳所甸西	10	200	118	118
25422	句容	华阳所丁家边村	10	200	74	74

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25423	句容	华阳所丁家巷	10	400	320	320
25424	句容	华阳所丁家巷东	10	400	250	250
25425	句容	华阳所东山村	10	400	292	292
25426	句容	华阳所东西王	10	200	160	160
25427	句容	华阳所杜榨	10	200	119	119
25428	句容	华阳所段家边	10	200	37	37
25429	句容	华阳所段家小村	10	200	84	84
25430	句容	华阳所范巷村	10	200	122	122
25431	句容	华阳所范巷村东	10	400	299	299
25432	句容	华阳所房前村	10	400	291	291
25433	句容	华阳所岗下村	10	400	292	292
25434	句容	华阳所光里庙	10	200	92	92
25435	句容	华阳所光里庙村北	10	200	39	39
25436	句容	华阳所函水冲	10	200	123	123
25437	句容	华阳所荷花塘	10	200	134	134
25438	句容	华阳所禾也	10	400	320	320
25439	句容	华阳所何家	10	200	16	16
25440	句容	华阳所候家边	10	315	252	252
25441	句容	华阳所后本湖	10	200	95	95
25442	句容	华阳所胡头村	10	200	143	143
25443	句容	华阳所胡头东	10	200	53	53
25444	句容	华阳所华成新村	10	400	320	320
25445	句容	华阳所吉里北	10	400	244	244
25446	句容	华阳所吉里村	10	400	254	254

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25447	句容	华阳所吉里村南	10	400	320	320
25448	句容	华阳所吉里村西	10	400	248	248
25449	句容	华阳所贾前村	10	400	264	264
25450	句容	华阳所贾相村	10	315	252	252
25451	句容	华阳所贾相南 1#	10	400	320	320
25452	句容	华阳所蒋巷村	10	400	282	282
25453	句容	华阳所交管所	10	400	320	320
25454	句容	华阳所解巷	10	400	137	137
25455	句容	华阳所解巷村南	10	200	90	90
25456	句容	华阳所解巷村西(曹庄)	10	200	160	160
25457	句容	华阳所金路新村	10	315	234	234
25458	句容	华阳所经家配变	10	200	160	160
25459	句容	华阳所居边村	10	250	200	200
25460	句容	华阳所居边村东	10	200	160	160
25461	句容	华阳所句东农场 1#变	10	400	320	320
25462	句容	华阳所句东农场 2#变	10	400	320	320
25463	句容	华阳所句东农场 3#变	10	400	320	320
25464	句容	华阳所句东农场 4#变	10	200	160	160
25465	句容	华阳所老鹅馆	10	400	212	212
25466	句容	华阳所老合村	10	200	160	160
25467	句容	华阳所李家边	10	200	160	160
25468	句容	华阳所李家边东	10	200	160	160
25469	句容	华阳所里巷口	10	200	127	127
25470	句容	华阳所里巷口村北	10	400	288	288

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25471	句容	华阳所练村	10	200	160	160
25472	句容	华阳所练村村北	10	200	160	160
25473	句容	华阳所梁徐村	10	200	100	100
25474	句容	华阳所梁徐村北	10	200	105	105
25475	句容	华阳所梁许	10	200	57	57
25476	句容	华阳所刘棚村	10	200	160	160
25477	句容	华阳所刘亭北	10	200	10	10
25478	句容	华阳所刘亭村	10	400	294	294
25479	句容	华阳所刘亭村南	10	200	97	97
25480	句容	华阳所刘亭村西	10	400	263	263
25481	句容	华阳所刘亭东	10	160	99	99
25482	句容	华阳所路东	10	400	121	121
25483	句容	华阳所吕家	10	200	73	73
25484	句容	华阳所吕家村东	10	400	320	320
25485	句容	华阳所马场山三队	10	200	58	58
25486	句容	华阳所马五	10	400	143	143
25487	句容	华阳所马一	10	200	45	45
25488	句容	华阳所马一北	10	400	237	237
25489	句容	华阳所庙岗	10	200	109	109
25490	句容	华阳所庙后村	10	200	160	160
25491	句容	华阳所木关元	10	200	34	34
25492	句容	华阳所木关元西	10	400	285	285
25493	句容	华阳所南二队	10	100	27	27
25494	句容	华阳所南岗村（圣湖大道）	10	400	287	287

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25495	句容	华阳所南岗大队	10	200	23	23
25496	句容	华阳所南岗大队西	10	200	160	160
25497	句容	华阳所南岗砖厂	10	200	132	132
25498	句容	华阳所南亭村	10	400	102	102
25499	句容	华阳所南亭电站	10	400	320	320
25500	句容	华阳所南一村	10	400	202	202
25501	句容	华阳所南一东队	10	200	88	88
25502	句容	华阳所排二	10	200	83	83
25503	句容	华阳所排三	10	200	84	84
25504	句容	华阳所排三东	10	200	112	112
25505	句容	华阳所排一	10	200	83	83
25506	句容	华阳所派出所	10	315	235	235
25507	句容	华阳所钱本湖中	10	400	303	303
25508	句容	华阳所钱家边	10	200	122	122
25509	句容	华阳所钱家边东	10	400	183	183
25510	句容	华阳所前本湖	10	400	286	286
25511	句容	华阳所前本湖村南	10	400	179	179
25512	句容	华阳所前段巷	10	200	160	160
25513	句容	华阳所清泉	10	315	252	252
25514	句容	华阳所清泉北	10	400	320	320
25515	句容	华阳所三里村	10	200	69	69
25516	句容	华阳所三里村东	10	200	78	78
25517	句容	华阳所上丁庄	10	200	60	60
25518	句容	华阳所上丁庄村南	10	200	39	39

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25519	句容	华阳所上丁庄东	10	200	160	160
25520	句容	华阳所上杆村	10	400	272	272
25521	句容	华阳所上路东（章家边村南）	10	200	160	160
25522	句容	华阳所上塘边	10	200	160	160
25523	句容	华阳所上旺村	10	200	160	160
25524	句容	华阳所上旺村西	10	200	144	144
25525	句容	华阳所上阳村南	10	400	320	320
25526	句容	华阳所上阳村西	10	400	320	320
25527	句容	华阳所少管所北	10	50	40	40
25528	句容	华阳所少管所南	10	315	252	252
25529	句容	华阳所施家边	10	200	53	53
25530	句容	华阳所施家边北	10	200	132	132
25531	句容	华阳所施家边南	10	200	1	1
25532	句容	华阳所十五涧	10	200	101	101
25533	句容	华阳所石坝村	10	200	160	160
25534	句容	华阳所石桥村	10	400	273	273
25535	句容	华阳所石山头	10	160	39	39
25536	句容	华阳所双庙	10	200	160	160
25537	句容	华阳所寺巷	10	200	137	137
25538	句容	华阳所孙塘头	10	400	289	289
25539	句容	华阳所谭家	10	200	105	105
25540	句容	华阳所汤家边	10	200	54	54
25541	句容	华阳所汤家边村中	10	400	151	151
25542	句容	华阳所陶东	10	200	7	7

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25543	句容	华阳所土管所	10	400	320	320
25544	句容	华阳所王家边东	10	200	91	91
25545	句容	华阳所王家边配变	10	200	124	124
25546	句容	华阳所王许庄	10	200	32	32
25547	句容	华阳所王许庄村北	10	400	320	320
25548	句容	华阳所王许庄西	10	400	210	210
25549	句容	华阳所韦家边	10	200	160	160
25550	句容	华阳所韦家边村北	10	200	128	128
25551	句容	华阳所吴岗村	10	200	160	160
25552	句容	华阳所吴岗村北	10	200	160	160
25553	句容	华阳所吴岗桃园	10	200	160	160
25554	句容	华阳所吴庄	10	200	118	118
25555	句容	华阳所吴庄村北	10	200	33	33
25556	句容	华阳所吴庄村东	10	200	14	14
25557	句容	华阳所吴庄西	10	200	132	132
25558	句容	华阳所五里墩转盘(1)	10	200	160	160
25559	句容	华阳所五里岗	10	100	80	80
25560	句容	华阳所西岗	10	200	145	145
25561	句容	华阳所西岗村北	10	200	148	148
25562	句容	华阳所西岗村加工厂	10	400	234	234
25563	句容	华阳所西岗村西	10	250	153	153
25564	句容	华阳所西岗二站	10	160	128	128
25565	句容	华阳所西岗中	10	400	267	267
25566	句容	华阳所西山	10	200	83	83

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25567	句容	华阳所西塘埂	10	200	142	142
25568	句容	华阳所西塘头村	10	400	297	297
25569	句容	华阳所西王	10	200	160	160
25570	句容	华阳所下甸村	10	200	53	53
25571	句容	华阳所夏家边	10	200	9	9
25572	句容	华阳所仙沭山庄	10	400	320	320
25573	句容	华阳所香精厂	10	315	76	76
25574	句容	华阳所巷里村	10	200	160	160
25575	句容	华阳所小北山	10	200	160	160
25576	句容	华阳所小东岗	10	200	160	160
25577	句容	华阳所小岗头	10	200	160	160
25578	句容	华阳所小岗头南	10	200	160	160
25579	句容	华阳所小涧子	10	200	160	160
25580	句容	华阳所小李家边	10	200	143	143
25581	句容	华阳所小林场	10	100	19	19
25582	句容	华阳所小山东村	10	200	1	1
25583	句容	华阳所小山东村北	10	400	320	320
25584	句容	华阳所小施家边	10	200	76	76
25585	句容	华阳所小五队	10	200	131	131
25586	句容	华阳所小庄	10	200	132	132
25587	句容	华阳所孝子村	10	200	124	124
25588	句容	华阳所孝子村东	10	200	138	138
25589	句容	华阳所孝子村南	10	200	3	3
25590	句容	华阳所斜桥	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25591	句容	华阳所谢家塘村	10	400	320	320
25592	句容	华阳所新村	10	400	306	306
25593	句容	华阳所新村西	10	200	108	108
25594	句容	华阳所新坊村	10	200	55	55
25595	句容	华阳所新坊村东	10	400	106	106
25596	句容	华阳所新坊九队	10	200	92	92
25597	句容	华阳所新坊路口	10	400	320	320
25598	句容	华阳所新坊马场山	10	400	311	311
25599	句容	华阳所新坊马四	10	200	71	71
25600	句容	华阳所新坊马四西	10	200	56	56
25601	句容	华阳所新坊马一队	10	200	103	103
25602	句容	华阳所新坊十二队	10	200	137	137
25603	句容	华阳所绣花小区	10	400	320	320
25604	句容	华阳所徐家边	10	200	38	38
25605	句容	华阳所徐茂山	10	200	89	89
25606	句容	华阳所徐巷村	10	400	154	154
25607	句容	华阳所徐巷村中	10	200	154	154
25608	句容	华阳所燕窝村	10	200	76	76
25609	句容	华阳所杨东北	10	200	25	25
25610	句容	华阳所杨家边村	10	200	11	11
25611	句容	华阳所杨家边小学	10	200	83	83
25612	句容	华阳所杨家巷新村	10	400	320	320
25613	句容	华阳所杨塘	10	200	160	160
25614	句容	华阳所尹家边	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25615	句容	华阳所营里村	10	400	209	209
25616	句容	华阳所营里村北	10	400	152	152
25617	句容	华阳所营里村东	10	200	1	1
25618	句容	华阳所余山	10	200	160	160
25619	句容	华阳所余山东	10	400	134	134
25620	句容	华阳所渔池	10	200	15	15
25621	句容	华阳所榨柯头	10	200	110	110
25622	句容	华阳所章井腾	10	100	80	80
25623	句容	华阳所张家边	10	200	103	103
25624	句容	华阳所张家庄村西	10	400	260	260
25625	句容	华阳所赵四村	10	200	132	132
25626	句容	华阳所赵孙配变	10	200	93	93
25627	句容	华阳所赵塘村	10	100	80	80
25628	句容	华阳所赵塘大队	10	200	90	90
25629	句容	华阳所中塘边	10	200	160	160
25630	句容	华阳所中塘边东	10	200	160	160
25631	句容	华阳所周家岗村委会	10	80	45	45
25632	句容	华阳所周家洼	10	200	30	30
25633	句容	华阳所周家洼北	10	200	48	48
25634	句容	华阳所朱家庄	10	400	306	306
25635	句容	华阳所朱家庄村东	10	400	250	250
25636	句容	华阳所朱家庄村西	10	200	112	112
25637	句容	华阳所朱巷村	10	400	207	207
25638	句容	华阳所朱巷村东	10	160	128	128

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25639	句容	华阳所朱巷村西	10	200	160	160
25640	句容	华阳所朱窑村	10	200	92	92
25641	句容	华阳所朱窑村北	10	400	221	221
25642	句容	华阳所朱窑村南	10	400	94	94
25643	句容	华阳所朱窑村西	10	200	84	84
25644	句容	华阳所邵家边	10	200	119	119
25645	句容	华阳所邵家边村东	10	160	45	45
25646	句容	华阳所邵家边村南	10	200	160	160
25647	句容	华阳所铃塘（公配）	10	200	147	147
25648	句容	华阳所铃塘东	10	200	143	143
25649	句容	华阳所铃塘加工厂	10	200	105	105
25650	句容	华阳所铃西	10	400	196	196
25651	句容	华阳汤家边东	10	200	136	136
25652	句容	华阳唐家村	10	200	147	147
25653	句容	华阳陶家西	10	400	320	320
25654	句容	华阳腾家巷	10	400	320	320
25655	句容	华阳腾家巷 2#	10	400	320	320
25656	句容	华阳天宝公司	10	50	40	40
25657	句容	华阳土管局	10	500	400	400
25658	句容	华阳万家边美式箱变	10	500	391	391
25659	句容	华阳王巷	10	200	160	160
25660	句容	华阳王巷东	10	400	283	283
25661	句容	华阳王巷西	10	400	275	275
25662	句容	华阳王许庄村南	10	200	65	65

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25663	句容	华阳韦家边东	10	400	320	320
25664	句容	华阳韦家边南	10	400	300	300
25665	句容	华阳文化馆南	10	400	320	320
25666	句容	华阳巫家湾	10	400	320	320
25667	句容	华阳梧桐墅 1#配电室 1-1#主变	10	630	504	504
25668	句容	华阳梧桐墅 1#配电室 1-2#主变	10	630	504	504
25669	句容	华阳梧桐墅 2#配电室 2-1#主变	10	800	640	640
25670	句容	华阳梧桐墅 2#配电室 2-2#主变	10	800	640	640
25671	句容	华阳梧桐墅 2#配电室 2-3#主变	10	800	640	640
25672	句容	华阳梧桐墅 2#配电室 2-4#主变	10	800	640	640
25673	句容	华阳梧桐墅 3#配电室 3-1#主变	10	800	640	640
25674	句容	华阳梧桐墅 3#配电室 3-2#主变	10	800	640	640
25675	句容	华阳梧桐墅 3#配电室 3-3#主变	10	800	640	640
25676	句容	华阳梧桐墅 3#配电室 3-4#主变	10	800	640	640
25677	句容	华阳西大街箱变 20008	10	630	504	504
25678	句容	华阳西岗村	10	200	63	63
25679	句容	华阳西岗东（大卓）	10	200	137	137
25680	句容	华阳西岗东加工厂	10	200	125	125
25681	句容	华阳西岗二站南	10	400	203	203
25682	句容	华阳西岗林业村	10	400	214	214
25683	句容	华阳西岗小区	10	400	301	301
25684	句容	华阳西岗小区北	10	315	252	252
25685	句容	华阳西岗小区东	10	400	320	320
25686	句容	华阳西岗小区东Ⅱ	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25687	句容	华阳西岗小区西	10	400	320	320
25688	句容	华阳西关村	10	400	320	320
25689	句容	华阳西关下路	10	250	200	200
25690	句容	华阳西关下路窑上	10	315	226	226
25691	句容	华阳西关新村	10	400	320	320
25692	句容	华阳西塘头中	10	200	141	141
25693	句容	华阳西苑小区东	10	400	320	320
25694	句容	华阳下坝村	10	200	120	120
25695	句容	华阳下甸村东	10	200	160	160
25696	句容	华阳下纪庄	10	400	199	199
25697	句容	华阳下纪庄西	10	400	320	320
25698	句容	华阳下塘边	10	200	160	160
25699	句容	华阳夏巷北	10	200	8	8
25700	句容	华阳巷里村北	10	200	53	53
25701	句容	华阳巷里东	10	200	88	88
25702	句容	华阳小北山村西	10	200	160	160
25703	句容	华阳小北山东	10	200	160	160
25704	句容	华阳小岗头中	10	200	94	94
25705	句容	华阳小李家边前	10	200	114	114
25706	句容	华阳肖杆南	10	400	320	320
25707	句容	华阳新坊 104 国道	10	400	320	320
25708	句容	华阳新坊机场路	10	400	77	77
25709	句容	华阳新坊六队村西	10	400	239	239
25710	句容	华阳新坊一队村南	10	400	239	239

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25711	句容	华阳新华家园 1#箱变	10	500	400	400
25712	句容	华阳新华家园 2#箱变	10	500	400	400
25713	句容	华阳徐家边	10	400	261	261
25714	句容	华阳徐茂山南	10	200	11	11
25715	句容	华阳徐巷村北	10	200	160	160
25716	句容	华阳徐巷村南	10	200	98	98
25717	句容	华阳雅苑公寓箱变主变	10	630	504	504
25718	句容	华阳燕窝北	10	200	61	61
25719	句容	华阳杨东	10	200	34	34
25720	句容	华阳杨家边路边	10	200	96	96
25721	句容	华阳羊角山	10	400	320	320
25722	句容	华阳羊角山北	10	315	252	252
25723	句容	华阳羊角山南	10	400	320	320
25724	句容	华阳羊角山西区	10	315	252	252
25725	句容	华阳羊角山西区II	10	400	320	320
25726	句容	华阳窑上	10	400	183	183
25727	句容	华阳窑上东	10	200	160	160
25728	句容	华阳医药公司箱变 0016001	10	500	400	400
25729	句容	华阳银桂 2#	10	400	320	320
25730	句容	华阳银桂箱变	10	630	504	504
25731	句容	华阳尹家边	10	400	320	320
25732	句容	华阳邮电宿舍	10	400	320	320
25733	句容	华阳余山茶厂	10	200	72	72
25734	句容	华阳玉兰苑箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25735	句容	华阳玉清 31 栋东	10	400	320	320
25736	句容	华阳玉清 41 幢南	10	400	320	320
25737	句容	华阳玉清南路	10	500	400	400
25738	句容	华阳玉清南路南	10	500	400	400
25739	句容	华阳榨珂头北	10	200	122	122
25740	句容	华阳张家边南	10	200	104	104
25741	句容	华阳张家上	10	315	252	252
25742	句容	华阳张家庄村	10	400	295	295
25743	句容	华阳兆文山美变	10	400	320	320
25744	句容	华阳振兴三区	10	400	320	320
25745	句容	华阳振兴一区	10	400	320	320
25746	句容	华阳镇拆迁安置小区 C 地块	10	250	200	200
25747	句容	华阳中粮公寓箱变	10	630	504	504
25748	句容	华阳中山朱家里南	10	315	194	194
25749	句容	华阳周家岗大杆南	10	400	320	320
25750	句容	华阳周山头	10	200	47	47
25751	句容	华阳朱巷东	10	400	285	285
25752	句容	华阳朱巷中	10	400	268	268
25753	句容	华阳朱窑村东	10	400	279	279
25754	句容	华阳装饰公司美变	10	400	320	320
25755	句容	华阳紫金小区 4#箱变	10	630	504	504
25756	句容	华阳滕家村	10	400	320	320
25757	句容	华阳钤东南	10	400	320	320
25758	句容	华阳钤西西	10	200	75	75

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25759	句容	化肥厂拆迁安置小区二期 1#主变	10	800	640	640
25760	句容	化肥厂拆迁安置小区二期 2#主变	10	800	640	640
25761	句容	化肥厂拆迁安置小区二期 3#主变	10	800	640	640
25762	句容	化肥厂拆迁安置小区二期 4#主变	10	800	640	640
25763	句容	化肥厂拆迁安置小区箱变	10	400	320	320
25764	句容	黄梅凹子村	10	400	139	139
25765	句容	黄梅凹子村东	10	200	160	160
25766	句容	黄梅北井	10	200	67	67
25767	句容	黄梅碧桂园（八期）10#配电室 10-1#配电变压器	10	800	640	640
25768	句容	黄梅碧桂园（八期）10#配电室 10-2#配电变压器	10	800	640	640
25769	句容	黄梅碧桂园（八期）10#配电室 10-3#配电变压器	10	800	640	640
25770	句容	黄梅碧桂园（八期）10#配电室 10-4#配电变压器	10	800	640	640
25771	句容	黄梅碧桂园（八期）11#配电室 11-1#配电变压器	10	800	640	640
25772	句容	黄梅碧桂园（八期）11#配电室 11-2#配电变压器	10	800	640	640
25773	句容	黄梅碧桂园（八期）11#配电室 11-3#配电变压器	10	800	640	640
25774	句容	黄梅碧桂园（八期）11#配电室 11-4#配电变压器	10	800	640	640
25775	句容	黄梅碧桂园（八期）12#配电室 12-1#配电变压器	10	800	640	640
25776	句容	黄梅碧桂园（八期）12#配电室 12-2#配电变压器	10	800	640	640
25777	句容	黄梅碧桂园（八期）7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	640	640
25778	句容	黄梅碧桂园（八期）7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	640	640
25779	句容	黄梅碧桂园（八期）7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	640	640
25780	句容	黄梅碧桂园（八期）7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	640	640
25781	句容	黄梅碧桂园（五期）2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
25782	句容	黄梅碧桂园（五期）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25783	句容	黄梅碧桂园（五期）2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
25784	句容	黄梅碧桂园（五期）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
25785	句容	黄梅碧桂园（五期）3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
25786	句容	黄梅碧桂园（五期）3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
25787	句容	黄梅碧桂园（五期）3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
25788	句容	黄梅碧桂园（五期）3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
25789	句容	黄梅碧桂园（五期）4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
25790	句容	黄梅碧桂园（五期）4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
25791	句容	黄梅碧桂园（五期）4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
25792	句容	黄梅碧桂园（五期）4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
25793	句容	黄梅碧桂园（五期）5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
25794	句容	黄梅碧桂园（五期）5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
25795	句容	黄梅碧桂园（五期）5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
25796	句容	黄梅碧桂园（五期）5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
25797	句容	黄梅碧桂园（五期）6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
25798	句容	黄梅碧桂园（五期）6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
25799	句容	黄梅碧桂园（五期）6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
25800	句容	黄梅碧桂园（五期）6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
25801	句容	黄梅碧桂园（五期）7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	640	640
25802	句容	黄梅碧桂园（五期）7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	640	640
25803	句容	黄梅碧桂园（五期）7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	640	640
25804	句容	黄梅碧桂园（五期）7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	640	640
25805	句容	黄梅碧桂园二低层区 1#变电所 1-1#主变	10	800	640	640
25806	句容	黄梅碧桂园二低层区 1#变电所 1-2#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25807	句容	黄梅碧桂园二低层区 1#箱变	10	400	294	294
25808	句容	黄梅碧桂园二低层区 2#变电所 2-1#主变	10	800	640	640
25809	句容	黄梅碧桂园二低层区 2#变电所 2-2#主变	10	800	611	611
25810	句容	黄梅碧桂园二低层区 2#变电所 2-3#主变	10	800	640	640
25811	句容	黄梅碧桂园二低层区 2#变电所 2-4#主变	10	800	640	640
25812	句容	黄梅碧桂园二低层区 2#箱变	10	400	320	320
25813	句容	黄梅碧桂园二低层区 3#变电所 3-1#主变	10	800	605	605
25814	句容	黄梅碧桂园二低层区 3#变电所 3-2#主变	10	800	630	630
25815	句容	黄梅碧桂园二低层区 3#箱变	10	400	320	320
25816	句容	黄梅碧桂园二低层区 4#箱变	10	400	320	320
25817	句容	黄梅碧桂园二低层区 5#箱变	10	400	320	320
25818	句容	黄梅碧桂园二低层区 6#箱变	10	400	320	320
25819	句容	黄梅碧桂园二期 A10 变电所 10-1#主变	10	630	504	504
25820	句容	黄梅碧桂园二期 A10 变电所 10-2#主变	10	630	504	504
25821	句容	黄梅碧桂园二期 A11 配电室 11-1#主变	10	800	640	640
25822	句容	黄梅碧桂园二期 A11 配电室 11-2#主变	10	800	640	640
25823	句容	黄梅碧桂园二期 A12 变电所 12-1 主变	10	800	640	640
25824	句容	黄梅碧桂园二期 A12 变电所 12-2 主变	10	800	640	640
25825	句容	黄梅碧桂园二期 A12 变电所 12-3 主变	10	800	640	640
25826	句容	黄梅碧桂园二期 A12 变电所 12-4 主变	10	800	640	640
25827	句容	黄梅碧桂园二期 A13 变电所 13-1#主变配电变压器	10	800	640	640
25828	句容	黄梅碧桂园二期 A13 变电所 13-2#主变配电变压器	10	800	640	640
25829	句容	黄梅碧桂园二期 A14 变电所 14-1#主变	10	630	504	504
25830	句容	黄梅碧桂园二期 A14 变电所 14-2#主变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25831	句容	黄梅碧桂园二期 A15 变电所 15-1#主变	10	630	504	504
25832	句容	黄梅碧桂园二期 A15 变电所 15-2#主变	10	630	504	504
25833	句容	黄梅碧桂园二期 A1 变电所 1-1#主变	10	630	504	504
25834	句容	黄梅碧桂园二期 A1 变电所 1-2#主变	10	630	504	504
25835	句容	黄梅碧桂园二期 A2 变电所 2-1#主变	10	800	640	640
25836	句容	黄梅碧桂园二期 A2 变电所 2-2#主变	10	800	640	640
25837	句容	黄梅碧桂园二期 A3 变电所 3-1#主变	10	800	640	640
25838	句容	黄梅碧桂园二期 A3 变电所 3-2#主变	10	800	640	640
25839	句容	黄梅碧桂园二期 A4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
25840	句容	黄梅碧桂园二期 A4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
25841	句容	黄梅碧桂园二期 A4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
25842	句容	黄梅碧桂园二期 A4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
25843	句容	黄梅碧桂园二期 A5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	504	504
25844	句容	黄梅碧桂园二期 A5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	504	504
25845	句容	黄梅碧桂园二期 A5#配电室 5-3#配电变压器	10	630	504	504
25846	句容	黄梅碧桂园二期 A5#配电室 5-4#配电变压器	10	630	504	504
25847	句容	黄梅碧桂园二期 A6 变电所 6-1#主变	10	630	504	504
25848	句容	黄梅碧桂园二期 A6 变电所 6-2#主变	10	630	504	504
25849	句容	黄梅碧桂园二期 A7 变电所 7-1#主变	10	800	640	640
25850	句容	黄梅碧桂园二期 A7 变电所 7-2#主变	10	800	640	640
25851	句容	黄梅碧桂园二期 A8 变电所 8-1#主变	10	630	504	504
25852	句容	黄梅碧桂园二期 A8 变电所 8-2#主变	10	630	504	504
25853	句容	黄梅碧桂园二期 A9 变电所 9-1#主变	10	630	504	504
25854	句容	黄梅碧桂园二期 A9 变电所 9-2#主变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25855	句容	黄梅碧桂园七期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
25856	句容	黄梅碧桂园七期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
25857	句容	黄梅碧桂园七期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
25858	句容	黄梅碧桂园七期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
25859	句容	黄梅碧桂园七期 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	504	504
25860	句容	黄梅碧桂园七期 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	504	504
25861	句容	黄梅碧桂园七期 3#配电室 3-1 配电变压器	10	630	504	504
25862	句容	黄梅碧桂园七期 3#配电室 3-2 配电变压器	10	630	504	504
25863	句容	黄梅碧桂园七期 3#配电室 3-3 配电变压器	10	630	504	504
25864	句容	黄梅碧桂园七期 3#配电室 3-4 配电变压器	10	630	504	504
25865	句容	黄梅碧桂园七期 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	504	504
25866	句容	黄梅碧桂园七期 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	504	504
25867	句容	黄梅碧桂园七期 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	504	504
25868	句容	黄梅碧桂园七期 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	504	504
25869	句容	黄梅碧桂园七期芷兰湾(C)2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
25870	句容	黄梅碧桂园七期芷兰湾(C)2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
25871	句容	黄梅碧桂园七期芷兰湾(C)2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
25872	句容	黄梅碧桂园七期芷兰湾(C)2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
25873	句容	黄梅碧桂园七期芷兰湾(C)3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
25874	句容	黄梅碧桂园七期芷兰湾(C)3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
25875	句容	黄梅碧桂园七期芷兰湾(C)3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
25876	句容	黄梅碧桂园七期芷兰湾(C)3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
25877	句容	黄梅碧桂园七期芷兰湾(C)4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	504	504
25878	句容	黄梅碧桂园七期芷兰湾(C)4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25879	句容	黄梅碧桂园七期芷兰湾(C)4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	504	504
25880	句容	黄梅碧桂园七期芷兰湾(C)4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	504	504
25881	句容	黄梅碧桂园三期 1#变电所 1-1#主变配电变压器	10	800	640	640
25882	句容	黄梅碧桂园三期 1#变电所 1-2#主变配电变压器	10	800	640	640
25883	句容	黄梅碧桂园三期 2#变电所 2-1#主变配电变压器	10	800	640	640
25884	句容	黄梅碧桂园三期 2#变电所 2-2#主变配电变压器	10	800	640	640
25885	句容	黄梅碧桂园三期 2#变电所 2-3#主变配电变压器	10	800	640	640
25886	句容	黄梅碧桂园三期 2#变电所 2-4#主变配电变压器	10	800	640	640
25887	句容	黄梅碧桂园三期 4#变电所 4-1#主变配电变压器	10	800	640	640
25888	句容	黄梅碧桂园三期 4#变电所 4-2#主变配电变压器	10	800	640	640
25889	句容	黄梅碧桂园三期 4#变电所 4-3#主变配电变压器	10	800	640	640
25890	句容	黄梅碧桂园三期 4#变电所 4-4#主变配电变压器	10	800	640	640
25891	句容	黄梅碧桂园三期 5#变电所 5-1#主变配电变压器	10	800	640	640
25892	句容	黄梅碧桂园三期 5#变电所 5-2#主变配电变压器	10	800	640	640
25893	句容	黄梅碧桂园三期 5#变电所 5-3#主变配电变压器	10	800	640	640
25894	句容	黄梅碧桂园三期 5#变电所 5-4#主变配电变压器	10	800	640	640
25895	句容	黄梅碧桂园三期 6#变电所 6-1#主变配电变压器	10	800	640	640
25896	句容	黄梅碧桂园三期 6#变电所 6-2#主变配电变压器	10	800	640	640
25897	句容	黄梅碧桂园三期 6#变电所 6-3#主变配电变压器	10	800	640	640
25898	句容	黄梅碧桂园三期 6#变电所 6-4#主变配电变压器	10	800	640	640
25899	句容	黄梅碧桂园三期 7#变电所 7-1#主变配电变压器	10	800	640	640
25900	句容	黄梅碧桂园三期 7#变电所 7-2#主变配电变压器	10	800	640	640
25901	句容	黄梅碧桂园三期 7#变电所 7-3#主变配电变压器	10	800	640	640
25902	句容	黄梅碧桂园三期 7#变电所 7-4#主变配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25903	句容	黄梅碧桂园三期 8#变电所 8-1#主变配电变压器	10	800	640	640
25904	句容	黄梅碧桂园三期 8#变电所 8-2#主变配电变压器	10	800	640	640
25905	句容	黄梅碧桂园三期 8#变电所 8-3#配电变压器	10	800	640	640
25906	句容	黄梅碧桂园三期 8#变电所 8-4#主变配电变压器	10	800	640	640
25907	句容	黄梅碧桂园三期 9#变电所 9-1#主变配电变压器	10	800	640	640
25908	句容	黄梅碧桂园三期 9#变电所 9-2#主变配电变压器	10	800	640	640
25909	句容	黄梅碧桂园三期 9#变电所 9-3#主变配电变压器	10	800	640	640
25910	句容	黄梅碧桂园三期 9#变电所 9-4#主变配电变压器	10	800	640	640
25911	句容	黄梅碧桂园四期 1#变电所 1-1#主变	10	800	640	640
25912	句容	黄梅碧桂园四期 1#变电所 1-2#主变	10	800	640	640
25913	句容	黄梅碧桂园四期 2#变电所 2-1#主变	10	800	640	640
25914	句容	黄梅碧桂园四期 2#变电所 2-2#主变	10	800	640	640
25915	句容	黄梅碧桂园四期 2#变电所 2-3#主变	10	800	640	640
25916	句容	黄梅碧桂园四期 2#变电所 2-4#主变	10	800	640	640
25917	句容	黄梅碧桂园四期 3#变电所 3-1#主变	10	800	640	640
25918	句容	黄梅碧桂园四期 3#变电所 3-2#主变	10	630	504	504
25919	句容	黄梅碧桂园四期 3#变电所 3-3#主变	10	630	504	504
25920	句容	黄梅碧桂园四期 3#变电所 3-4#主变	10	630	504	504
25921	句容	黄梅碧桂园四期 4#变电所 4-1#主变	10	800	640	640
25922	句容	黄梅碧桂园四期 4#变电所 4-2#主变	10	800	640	640
25923	句容	黄梅碧桂园四期 4#变电所 4-3#主变	10	800	640	640
25924	句容	黄梅碧桂园四期 4#变电所 4-4#主变	10	800	640	640
25925	句容	黄梅碧桂园四期 5#变电所 5-1#主变	10	800	640	640
25926	句容	黄梅碧桂园四期 5#变电所 5-2#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25927	句容	黄梅碧桂园四期 5#变电所 5-3#主变	10	800	640	640
25928	句容	黄梅碧桂园四期 5#变电所 5-4#主变	10	800	640	640
25929	句容	黄梅碧桂园四期 6#变电所 6-1#主变	10	800	640	640
25930	句容	黄梅碧桂园四期 6#变电所 6-2#主变	10	800	640	640
25931	句容	黄梅碧桂园四期 6#变电所 6-3#主变	10	800	640	640
25932	句容	黄梅碧桂园四期 6#变电所 6-4#主变	10	800	640	640
25933	句容	黄梅碧桂园四期 7#变电所 7-1#主变	10	800	640	640
25934	句容	黄梅碧桂园四期 7#变电所 7-2#主变	10	800	640	640
25935	句容	黄梅碧桂园四期 7#变电所 7-3#主变	10	800	640	640
25936	句容	黄梅碧桂园四期 7#变电所 7-4#主变	10	800	640	640
25937	句容	黄梅碧桂园四期 8#变电所 8-1#主变	10	800	640	640
25938	句容	黄梅碧桂园四期 8#变电所 8-2#主变	10	800	640	640
25939	句容	黄梅碧桂园四期 8#变电所 8-3#主变	10	800	640	640
25940	句容	黄梅碧桂园四期 8#变电所 8-4#主变	10	800	640	640
25941	句容	黄梅碧桂园四期 9#变电所 9-1#主变	10	800	640	640
25942	句容	黄梅碧桂园四期 9#变电所 9-2#主变	10	800	640	640
25943	句容	黄梅碧桂园四期 9#变电所 9-3#主变	10	800	640	640
25944	句容	黄梅碧桂园四期 9#变电所 9-4#主变	10	800	640	640
25945	句容	黄梅陈巷小村	10	400	304	304
25946	句容	黄梅大桥村	10	400	165	165
25947	句容	黄梅大桥村南	10	200	160	160
25948	句容	黄梅大卓集镇北	10	200	160	160
25949	句容	黄梅大卓马家山村西	10	200	94	94
25950	句容	黄梅道人桥	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25951	句容	黄梅丁村	10	200	44	44
25952	句容	黄梅东储岗村东	10	400	302	302
25953	句容	黄梅东巷五队村北	10	200	150	150
25954	句容	黄梅方家山	10	200	140	140
25955	句容	黄梅凤雅苑 11#配电室 11-1#配电变压器	10	800	640	640
25956	句容	黄梅凤雅苑 11#配电室 11-2#配电变压器	10	800	640	640
25957	句容	黄梅凤雅苑 12#配电室 12-1#配电变压器	10	630	504	504
25958	句容	黄梅凤雅苑 12#配电室 12-2#配电变压器	10	630	504	504
25959	句容	黄梅凤雅苑 13#配电室 13-1#配电变压器	10	630	504	504
25960	句容	黄梅凤雅苑 13#配电室 13-2#配电变压器	10	630	504	504
25961	句容	黄梅凤雅苑 14#配电室 14-1#配电变压器	10	800	640	640
25962	句容	黄梅凤雅苑 14#配电室 14-2#配电变压器	10	800	640	640
25963	句容	黄梅凤雅苑 15#配电室 15-1#配电变压器	10	800	640	640
25964	句容	黄梅凤雅苑 15#配电室 15-2#配电变压器	10	800	640	640
25965	句容	黄梅凤雅苑 16#配电室 16-1#配电变压器	10	800	640	640
25966	句容	黄梅凤雅苑 16#配电室 16-2#配电变压器	10	800	640	640
25967	句容	黄梅凤雅苑 17#配电室 17-1#配电变压器	10	800	640	640
25968	句容	黄梅凤雅苑 17#配电室 17-2#配电变压器	10	800	640	640
25969	句容	黄梅凤雅苑 18#配电室 18-1#配电变压器	10	630	504	504
25970	句容	黄梅凤雅苑 18#配电室 18-2#配电变压器	10	630	504	504
25971	句容	黄梅凤雅苑 19#配电室 19-1#配电变压器	10	800	640	640
25972	句容	黄梅凤雅苑 19#配电室 19-2#配电变压器	10	800	640	640
25973	句容	黄梅凤仪苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
25974	句容	黄梅凤仪苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25975	句容	黄梅凤仪苑 10#配电室 10-1#配电变压器	10	800	640	640
25976	句容	黄梅凤仪苑 10#配电室 10-2#配电变压器	10	800	640	640
25977	句容	黄梅凤仪苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
25978	句容	黄梅凤仪苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
25979	句容	黄梅凤仪苑 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
25980	句容	黄梅凤仪苑 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
25981	句容	黄梅凤仪苑 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
25982	句容	黄梅凤仪苑 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
25983	句容	黄梅凤仪苑 5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	504	504
25984	句容	黄梅凤仪苑 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	504	504
25985	句容	黄梅凤仪苑 6#配电室 6-1#配电变压器	10	630	504	504
25986	句容	黄梅凤仪苑 6#配电室 6-2#配电变压器	10	630	504	504
25987	句容	黄梅凤仪苑 6#配电室 6-3#配电变压器	10	630	504	504
25988	句容	黄梅凤仪苑 6#配电室 6-4#配电变压器	10	630	504	504
25989	句容	黄梅凤仪苑 7#配电室 7-1#配电变压器	10	630	504	504
25990	句容	黄梅凤仪苑 7#配电室 7-2#配电变压器	10	630	504	504
25991	句容	黄梅凤仪苑 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	640	640
25992	句容	黄梅凤仪苑 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	640	640
25993	句容	黄梅凤仪苑 9#配电室 9-1#配电变压器	10	800	640	640
25994	句容	黄梅凤仪苑 9#配电室 9-2#配电变压器	10	800	640	640
25995	句容	黄梅凤曦苑 20#配电室 20-1#配电变压器	10	800	640	640
25996	句容	黄梅凤曦苑 20#配电室 20-2#配电变压器	10	800	640	640
25997	句容	黄梅凤曦苑 20#配电室 20-3#配电变压器	10	800	640	640
25998	句容	黄梅凤曦苑 20#配电室 20-4#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
25999	句容	黄梅高郭村西	10	400	29	29
26000	句容	黄梅高家边村南	10	400	260	260
26001	句容	黄梅供电所	10	400	320	320
26002	句容	黄梅供电所 1#充电桩变	10	400	208	208
26003	句容	黄梅沟西村南	10	200	54	54
26004	句容	黄梅沟西村西	10	200	118	118
26005	句容	黄梅固江村十一队	10	400	299	299
26006	句容	黄梅恒业	10	400	320	320
26007	句容	黄梅后石涧北	10	200	124	124
26008	句容	黄梅后石涧村东	10	200	160	160
26009	句容	黄梅后塘村东	10	400	320	320
26010	句容	黄梅胡家窑	10	200	39	39
26011	句容	黄梅花木村南	10	400	122	122
26012	句容	黄梅华东科技新城 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
26013	句容	黄梅华东科技新城 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
26014	句容	黄梅华东科技新城 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	504	504
26015	句容	黄梅华东科技新城 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	504	504
26016	句容	黄梅华东科技新城 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	504	504
26017	句容	黄梅华东科技新城 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	504	504
26018	句容	黄梅华东科技新城 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	504	504
26019	句容	黄梅华东科技新城 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	504	504
26020	句容	黄梅黄梅中学	10	400	320	320
26021	句容	黄梅集美雅苑 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
26022	句容	黄梅集美雅苑 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26023	句容	黄梅集美雅苑 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
26024	句容	黄梅集美雅苑 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
26025	句容	黄梅集镇供销社	10	200	109	109
26026	句容	黄梅集镇建管所	10	400	282	282
26027	句容	黄梅集镇建管所西	10	400	320	320
26028	句容	黄梅集镇粮站	10	400	320	320
26029	句容	黄梅交通投资 1#箱变	10	400	320	320
26030	句容	黄梅交通投资 2#箱变	10	400	320	320
26031	句容	黄梅解家边	10	400	320	320
26032	句容	黄梅九华茶场	10	200	160	160
26033	句容	黄梅开元公司	10	250	200	200
26034	句容	黄梅匡家边村东	10	200	125	125
26035	句容	黄梅匡家边村南	10	400	122	122
26036	句容	黄梅琅琊界村北	10	400	315	315
26037	句容	黄梅李岗头村南	10	200	136	136
26038	句容	黄梅莲塘	10	200	160	160
26039	句容	黄梅马家山	10	400	312	312
26040	句容	黄梅南社村东	10	200	92	92
26041	句容	黄梅南巷村东	10	400	92	92
26042	句容	黄梅南巷大村	10	400	159	159
26043	句容	黄梅南巷林场韩国庆	10	400	320	320
26044	句容	黄梅农业	10	200	160	160
26045	句容	黄梅潘家边	10	250	200	200
26046	句容	黄梅前石路灯	10	400	273	273

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26047	句容	黄梅阮家	10	200	75	75
26048	句容	黄梅水畔新居 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
26049	句容	黄梅水畔新居 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
26050	句容	黄梅水畔新居 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
26051	句容	黄梅水畔新居 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
26052	句容	黄梅水畔新居 2#配电室 2-1#变压器	10	800	640	640
26053	句容	黄梅水畔新居 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
26054	句容	黄梅水畔新居 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
26055	句容	黄梅水畔新居 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
26056	句容	黄梅水畔新居 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	504	504
26057	句容	黄梅水畔新居 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	504	504
26058	句容	黄梅水畔新居 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	504	504
26059	句容	黄梅水畔新居 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	504	504
26060	句容	黄梅水畔新居 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
26061	句容	黄梅水畔新居 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
26062	句容	黄梅水畔新居 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
26063	句容	黄梅水畔新居 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
26064	句容	黄梅水畔新居 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
26065	句容	黄梅水畔新居 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
26066	句容	黄梅水畔新居 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
26067	句容	黄梅水畔新居 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
26068	句容	黄梅水畔新居 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
26069	句容	黄梅水畔新居 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
26070	句容	黄梅所(政府西)	10	400	197	197

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26071	句容	黄梅所凹子村北	10	200	49	49
26072	句容	黄梅所百家山村	10	100	80	80
26073	句容	黄梅所包家	10	400	272	272
26074	句容	黄梅所包家村东	10	200	73	73
26075	句容	黄梅所北井电站	10	200	160	160
26076	句容	黄梅所碧桂园（五期）1#配电室 1-1#主变	10	800	640	640
26077	句容	黄梅所碧桂园（五期）1#配电室 1-2#主变	10	800	640	640
26078	句容	黄梅所碧桂园（五期）10#配电室 10-1#主变	10	800	640	640
26079	句容	黄梅所碧桂园（五期）10#配电室 10-2#主变	10	800	640	640
26080	句容	黄梅所碧桂园（五期）10#配电室 10-3#主变	10	800	640	640
26081	句容	黄梅所碧桂园（五期）10#配电室 10-4#主变	10	800	640	640
26082	句容	黄梅所碧桂园（五期）8#配电室 8-1#主变	10	800	640	640
26083	句容	黄梅所碧桂园（五期）8#配电室 8-2#主变	10	800	640	640
26084	句容	黄梅所碧桂园（五期）8#配电室 8-3#主变	10	800	640	640
26085	句容	黄梅所碧桂园（五期）8#配电室 8-4#主变	10	800	640	640
26086	句容	黄梅所碧桂园（五期）9#配电室 9-1#主变	10	800	640	640
26087	句容	黄梅所碧桂园（五期）9#配电室 9-2#主变	10	800	640	640
26088	句容	黄梅所碧桂园（五期）9#配电室 9-3#主变	10	800	640	640
26089	句容	黄梅所碧桂园（五期）9#配电室 9-4#主变	10	800	640	640
26090	句容	黄梅所碧桂园三期 11#变电所 11-1#主变	10	800	640	640
26091	句容	黄梅所碧桂园三期 11#变电所 11-2#主变	10	800	640	640
26092	句容	黄梅所碧桂园三期 11#变电所 11-3#主变	10	800	640	640
26093	句容	黄梅所碧桂园三期 11#变电所 11-4#主变	10	800	640	640
26094	句容	黄梅所碧桂园三期 12#变电所 12-1#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26095	句容	黄梅所碧桂园三期 12#变电所 12-2#主变	10	800	640	640
26096	句容	黄梅所碧桂园三期 12#变电所 12-3#主变	10	800	640	640
26097	句容	黄梅所碧桂园三期 12#变电所 12-4#主变	10	800	640	640
26098	句容	黄梅所碧桂园三期 13#变电所 13-1#主变	10	800	640	640
26099	句容	黄梅所碧桂园三期 13#变电所 13-2#主变	10	800	640	640
26100	句容	黄梅所碧桂园三期 13#变电所 13-3#主变	10	800	640	640
26101	句容	黄梅所碧桂园三期 13#变电所 13-4#主变	10	800	640	640
26102	句容	黄梅所碧桂园三期柏丽湾 10#变电所 10-1#主变	10	800	640	640
26103	句容	黄梅所碧桂园三期柏丽湾 10#变电所 10-3#主变	10	800	640	640
26104	句容	黄梅所碧桂园三期柏丽湾 10#配电室 10-2#主变	10	800	640	640
26105	句容	黄梅所碧桂园三期柏丽湾 10#配电室 10-4#主变	10	800	640	640
26106	句容	黄梅所碧桂园学校充电桩	10	400	320	320
26107	句容	黄梅所蔡家	10	100	80	80
26108	句容	黄梅所陈家村	10	200	74	74
26109	句容	黄梅所陈巷	10	400	307	307
26110	句容	黄梅所陈巷北	10	400	278	278
26111	句容	黄梅所陈巷村西	10	200	149	149
26112	句容	黄梅所陈巷西南	10	400	307	307
26113	句容	黄梅所赤岗	10	200	160	160
26114	句容	黄梅所赤岗路边	10	200	160	160
26115	句容	黄梅所大卓集镇南	10	400	320	320
26116	句容	黄梅所大卓镇南	10	400	320	320
26117	句容	黄梅所佃边村	10	200	160	160
26118	句容	黄梅所丁村村北	10	200	133	133

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26119	句容	黄梅所丁村敬老院	10	200	76	76
26120	句容	黄梅所东储岗	10	400	320	320
26121	句容	黄梅所东巷大村	10	400	278	278
26122	句容	黄梅所东巷大村西	10	400	320	320
26123	句容	黄梅所东巷四队	10	200	101	101
26124	句容	黄梅所东巷五队	10	200	109	109
26125	句容	黄梅所方便庵	10	400	320	320
26126	句容	黄梅所方便庵南	10	400	320	320
26127	句容	黄梅所方便庵西	10	400	320	320
26128	句容	黄梅所高郭	10	400	15	15
26129	句容	黄梅所高郭东	10	200	160	160
26130	句容	黄梅所高郭棚	10	400	200	200
26131	句容	黄梅所高家边村	10	400	263	263
26132	句容	黄梅所高家边村中	10	400	286	286
26133	句容	黄梅所沟西	10	400	257	257
26134	句容	黄梅所固江水库	10	100	80	80
26135	句容	黄梅所固江水库北	10	200	160	160
26136	句容	黄梅所后石涧村	10	400	217	217
26137	句容	黄梅所后塘村	10	400	298	298
26138	句容	黄梅所后塘村北	10	400	249	249
26139	句容	黄梅所后塘村南	10	400	308	308
26140	句容	黄梅所后塘滚水坝	10	100	80	80
26141	句容	黄梅所后塘窑厂	10	400	272	272
26142	句容	黄梅所胡家窑村北	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26143	句容	黄梅所花木村	10	200	51	51
26144	句容	黄梅所华铭服装厂	10	200	160	160
26145	句容	黄梅所华瑞漆业	10	200	160	160
26146	句容	黄梅所华泰牧业	10	400	320	320
26147	句容	黄梅所华艺网厂	10	400	227	227
26148	句容	黄梅所黄梅供电所（中学）	10	400	209	209
26149	句容	黄梅所黄梅佳联创	10	400	320	320
26150	句容	黄梅所集镇供电所	10	315	252	252
26151	句容	黄梅所集镇西岗头	10	400	320	320
26152	句容	黄梅所贾母巷	10	400	320	320
26153	句容	黄梅所九华茶场北	10	200	160	160
26154	句容	黄梅所九华化工	10	400	204	204
26155	句容	黄梅所九华化工厂西	10	400	320	320
26156	句容	黄梅所九华山公墓	10	200	113	113
26157	句容	黄梅所匡家边	10	200	136	136
26158	句容	黄梅所琅琊界	10	200	145	145
26159	句容	黄梅所李岗头村	10	200	85	85
26160	句容	黄梅所李一队	10	100	80	80
26161	句容	黄梅所莲塘	10	200	160	160
26162	句容	黄梅所孟家	10	200	160	160
26163	句容	黄梅所庙王山	10	200	100	100
26164	句容	黄梅所奶牛厂	10	400	320	320
26165	句容	黄梅所南杆底村	10	200	160	160
26166	句容	黄梅所南社村	10	400	257	257

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26167	句容	黄梅所南社村北	10	200	100	100
26168	句容	黄梅所南社村西	10	200	100	100
26169	句容	黄梅所南巷村北	10	200	39	39
26170	句容	黄梅所南巷村西	10	400	149	149
26171	句容	黄梅所南巷西边山	10	200	160	160
26172	句容	黄梅所南矸底村东	10	200	160	160
26173	句容	黄梅所排岗	10	400	320	320
26174	句容	黄梅所前石涧村	10	400	146	146
26175	句容	黄梅所前塘村北	10	400	320	320
26176	句容	黄梅所前塘五队	10	200	160	160
26177	句容	黄梅所上涧西	10	100	42	42
26178	句容	黄梅所上荫	10	200	109	109
26179	句容	黄梅所上荫村南	10	200	62	62
26180	句容	黄梅所松立	10	400	182	182
26181	句容	黄梅所唐家村东	10	200	2	2
26182	句容	黄梅所团结水库	10	200	160	160
26183	句容	黄梅所汪江庄	10	400	260	260
26184	句容	黄梅所汪江庄中	10	400	228	228
26185	句容	黄梅所王店尧村东	10	200	72	72
26186	句容	黄梅所王店窑	10	400	320	320
26187	句容	黄梅所巫家边村	10	100	80	80
26188	句容	黄梅所乌背山	10	400	207	207
26189	句容	黄梅所乌背山村北	10	400	320	320
26190	句容	黄梅所西储岗	10	200	51	51

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26191	句容	黄梅所西储岗村南	10	200	160	160
26192	句容	黄梅所西社村北	10	200	160	160
26193	句容	黄梅所西社村西	10	200	160	160
26194	句容	黄梅所西社中	10	200	126	126
26195	句容	黄梅所西巷村	10	400	236	236
26196	句容	黄梅所西巷村西	10	400	303	303
26197	句容	黄梅所下村	10	200	153	153
26198	句容	黄梅所下村村北	10	400	153	153
26199	句容	黄梅所下村南	10	250	200	200
26200	句容	黄梅所下风边村	10	400	174	174
26201	句容	黄梅所下岗头	10	400	320	320
26202	句容	黄梅所下岗头村北	10	400	280	280
26203	句容	黄梅所下荫村南	10	200	160	160
26204	句容	黄梅所下荫小学	10	200	160	160
26205	句容	黄梅所下庄村	10	400	320	320
26206	句容	黄梅所夏家	10	50	40	40
26207	句容	黄梅所新光	10	200	160	160
26208	句容	黄梅所新华	10	200	160	160
26209	句容	黄梅所杨棚	10	200	160	160
26210	句容	黄梅所杨棚村东	10	400	320	320
26211	句容	黄梅所姚家边	10	200	160	160
26212	句容	黄梅所姚家村	10	200	129	129
26213	句容	黄梅所姚家村南	10	200	53	53
26214	句容	黄梅所医院公配	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26215	句容	黄梅所逸品汤山紫园 1#变电所 1-1#主变配电变压器	10	800	640	640
26216	句容	黄梅所逸品汤山紫园 1#变电所 1-2#主变	10	800	611	611
26217	句容	黄梅所逸品汤山紫园 1#变电所 1-3#主变	10	800	640	640
26218	句容	黄梅所逸品汤山紫园 1#变电所 1-4#主变配电变压器	10	800	640	640
26219	句容	黄梅所逸品汤山紫园 2#变电所 2-1#主变	10	800	640	640
26220	句容	黄梅所逸品汤山紫园 2#变电所 2-2#主变	10	800	640	640
26221	句容	黄梅所雨前山庄	10	200	140	140
26222	句容	黄梅所张家边	10	400	284	284
26223	句容	黄梅所张介	10	200	160	160
26224	句容	黄梅所张木	10	400	296	296
26225	句容	黄梅所张木村前	10	400	171	171
26226	句容	黄梅所张木村西	10	400	146	146
26227	句容	黄梅所张巷村东	10	100	80	80
26228	句容	黄梅所真武庙	10	200	160	160
26229	句容	黄梅所芝麻岗	10	200	69	69
26230	句容	黄梅所中国联通	10	200	160	160
26231	句容	黄梅所中联家具	10	400	320	320
26232	句容	黄梅所中学（大卓）	10	400	320	320
26233	句容	黄梅所周家边村北	10	400	258	258
26234	句容	黄梅所周家边村南	10	400	277	277
26235	句容	黄梅所周家边村西	10	200	160	160
26236	句容	黄梅所朱巷村	10	400	55	55
26237	句容	黄梅所朱巷村北	10	200	160	160
26238	句容	黄梅汤山鑒园 1#变电所 3#变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26239	句容	黄梅汤山鑒园 1#变电所 4#变	10	400	320	320
26240	句容	黄梅汤山鑒园 1#中心变 1-1#主变	10	630	504	504
26241	句容	黄梅汤山鑒园 1#中心变 1-2#主变	10	630	504	504
26242	句容	黄梅汤山鑒园 2#变电所 5#变	10	400	320	320
26243	句容	黄梅汤山鑒园 2#变电所 6#变	10	400	320	320
26244	句容	黄梅汤山鑒园 3#变电所 7#变	10	400	320	320
26245	句容	黄梅汤山鑒园 3#变电所 8#变	10	400	320	320
26246	句容	黄梅汤山鑒园 4#配电室 11#主变	10	400	320	320
26247	句容	黄梅汤山鑒园 4#配电室 12#主变	10	400	320	320
26248	句容	黄梅汤山鑒园 5#配电室 10#主变	10	630	504	504
26249	句容	黄梅汤山鑒园 5#配电室 9#主变	10	630	504	504
26250	句容	黄梅唐家村	10	400	212	212
26251	句容	黄梅王家边	10	200	86	86
26252	句容	黄梅巫墅村东	10	200	95	95
26253	句容	黄梅巫墅村西	10	400	320	320
26254	句容	黄梅吴家	10	250	200	200
26255	句容	黄梅吴家小村	10	200	70	70
26256	句容	黄梅五四水库	10	200	160	160
26257	句容	黄梅西社	10	400	320	320
26258	句容	黄梅西巷村北	10	200	160	160
26259	句容	黄梅西窑	10	400	262	262
26260	句容	黄梅下岗头村西	10	200	60	60
26261	句容	黄梅下岗头村中	10	200	61	61
26262	句容	黄梅新村 1#变电所主变 1	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26263	句容	黄梅新村 1#变电所主变 2	10	1000	800	800
26264	句容	黄梅新村 10#配电室 10-1#配电变压器	10	1000	800	800
26265	句容	黄梅新村 10#配电室 10-2#配电变压器	10	1000	774	774
26266	句容	黄梅新村 11#变电所 1#主变	10	1000	800	800
26267	句容	黄梅新村 11#变电所 2#主变	10	1000	800	800
26268	句容	黄梅新村 12#配电室 12-1#配电变压器	10	1000	800	800
26269	句容	黄梅新村 12#配电室 12-2#配电变压器	10	1000	800	800
26270	句容	黄梅新村 13#配电室 13-1#配电变压器	10	1000	800	800
26271	句容	黄梅新村 13#配电室 13-2#配电变压器	10	1000	800	800
26272	句容	黄梅新村 14#配电室 14-2#配电变压	10	630	504	504
26273	句容	黄梅新村 15#配电室 15-1#配电变压器	10	1000	800	800
26274	句容	黄梅新村 15#配电室 15-2#配电变压器	10	1000	800	800
26275	句容	黄梅新村 16#配电室 16-1#配电变压器	10	800	640	640
26276	句容	黄梅新村 16#配电室 16-2#配电变压器	10	800	640	640
26277	句容	黄梅新村 17#配电室 17-1#配电变压器	10	800	640	640
26278	句容	黄梅新村 17#配电室 17-2#配电变压器	10	800	640	640
26279	句容	黄梅新村 18#配电室 18-1#配电变压器	10	1000	800	800
26280	句容	黄梅新村 18#配电室 18-2#配电变压器	10	1000	800	800
26281	句容	黄梅新村 19#变电所主变 1	10	1000	800	800
26282	句容	黄梅新村 19#变电所主变 2	10	1000	800	800
26283	句容	黄梅新村 2#变电所主变 1	10	1000	800	800
26284	句容	黄梅新村 2#变电所主变 2	10	1000	800	800
26285	句容	黄梅新村 20#变电所主变 1	10	800	640	640
26286	句容	黄梅新村 20#变电所主变 2	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26287	句容	黄梅新村 21#配电室 21-1#主变	10	1000	800	800
26288	句容	黄梅新村 21#配电室 21-2#主变	10	1000	800	800
26289	句容	黄梅新村 22#变电所主变 1	10	1000	800	800
26290	句容	黄梅新村 22#变电所主变 2	10	1000	800	800
26291	句容	黄梅新村 23#变电所主变 1	10	800	640	640
26292	句容	黄梅新村 23#变电所主变 2	10	800	640	640
26293	句容	黄梅新村 3#变电所 1#主变	10	800	640	640
26294	句容	黄梅新村 3#变电所 2#主变	10	800	640	640
26295	句容	黄梅新村 4#变电所主变 1	10	800	640	640
26296	句容	黄梅新村 4#变电所主变 2	10	800	640	640
26297	句容	黄梅新村 5#变电所主变 1	10	1000	800	800
26298	句容	黄梅新村 5#变电所主变 2	10	1000	800	800
26299	句容	黄梅新村 6#变电所主变 1	10	800	640	640
26300	句容	黄梅新村 6#变电所主变 2	10	800	640	640
26301	句容	黄梅新村 7#变电所主变 1	10	1000	800	800
26302	句容	黄梅新村 7#变电所主变 2	10	1000	800	800
26303	句容	黄梅新村 8#变电所 1#主变	10	630	504	504
26304	句容	黄梅新村 8#变电所 2#主变	10	630	504	504
26305	句容	黄梅新村 9#配电室 9-1#配电变压器	10	1000	772	772
26306	句容	黄梅新村 9#配电室 9-2#配电变压器	10	1000	800	800
26307	句容	黄梅新村菜场 1#箱变主变	10	630	504	504
26308	句容	黄梅新村菜场 2#箱变主变	10	630	504	504
26309	句容	黄梅新村菜场 3#箱变主变	10	630	504	504
26310	句容	黄梅新村菜场 4#箱变主变	10	630	461	461

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26311	句容	黄梅新塘集镇	10	315	252	252
26312	句容	黄梅新塘李家	10	160	128	128
26313	句容	黄梅新庄村	10	200	160	160
26314	句容	黄梅星悦湾小区 A1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
26315	句容	黄梅星悦湾小区 A1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
26316	句容	黄梅星悦湾小区 A1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
26317	句容	黄梅星悦湾小区 A1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
26318	句容	黄梅星悦湾小区 A2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
26319	句容	黄梅星悦湾小区 A2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
26320	句容	黄梅星悦湾小区 A2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
26321	句容	黄梅星悦湾小区 A2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
26322	句容	黄梅星悦湾小区 A3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
26323	句容	黄梅星悦湾小区 A3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
26324	句容	黄梅星悦湾小区 A3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
26325	句容	黄梅星悦湾小区 A3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
26326	句容	黄梅星悦湾小区 A4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	504	504
26327	句容	黄梅星悦湾小区 A4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	504	504
26328	句容	黄梅星悦湾小区 A4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	504	504
26329	句容	黄梅星悦湾小区 A4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	504	504
26330	句容	黄梅星悦湾小区 B1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
26331	句容	黄梅星悦湾小区 B1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
26332	句容	黄梅星悦湾小区 B1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
26333	句容	黄梅星悦湾小区 B1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
26334	句容	黄梅星悦湾小区 B2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26335	句容	黄梅星悦湾小区 B2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
26336	句容	黄梅星悦湾小区 B2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
26337	句容	黄梅星悦湾小区 B2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
26338	句容	黄梅星悦湾小区 B3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
26339	句容	黄梅星悦湾小区 B3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
26340	句容	黄梅星悦湾小区 B3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
26341	句容	黄梅星悦湾小区 B3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
26342	句容	黄梅星悦湾小区 B4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
26343	句容	黄梅星悦湾小区 B4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
26344	句容	黄梅星悦湾小区 B5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
26345	句容	黄梅星悦湾小区 B5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
26346	句容	黄梅星悦湾小区 B5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
26347	句容	黄梅星悦湾小区 B5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
26348	句容	黄梅学林苑小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
26349	句容	黄梅学林苑小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
26350	句容	黄梅学林苑小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
26351	句容	黄梅学林苑小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
26352	句容	黄梅学林苑小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
26353	句容	黄梅学林苑小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
26354	句容	黄梅学林苑小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
26355	句容	黄梅学林苑小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
26356	句容	黄梅学林苑小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
26357	句容	黄梅学林苑小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
26358	句容	黄梅学林苑小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26359	句容	黄梅学林苑小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
26360	句容	黄梅学林苑小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
26361	句容	黄梅学林苑小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
26362	句容	黄梅学林苑小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
26363	句容	黄梅学林苑小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
26364	句容	黄梅学林苑小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
26365	句容	黄梅学林苑小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
26366	句容	黄梅学林苑小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
26367	句容	黄梅学林苑小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
26368	句容	黄梅学林苑小区 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
26369	句容	黄梅学林苑小区 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
26370	句容	黄梅学林苑小区 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
26371	句容	黄梅学林苑小区 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
26372	句容	黄梅学林苑小区 A3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
26373	句容	黄梅学林苑小区 A3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
26374	句容	黄梅学林苑小区 A3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
26375	句容	黄梅学林苑小区 A3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
26376	句容	黄梅学林苑小区 A4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
26377	句容	黄梅学林苑小区 A4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
26378	句容	黄梅学林苑小区 A4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
26379	句容	黄梅学林苑小区 A4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
26380	句容	黄梅逸品汤山 1#配电房 1#主变	10	630	504	504
26381	句容	黄梅逸品汤山 1#配电房 2#主变	10	630	504	504
26382	句容	黄梅逸品汤山 1#配电房 3#主变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26383	句容	黄梅逸品汤山 1#配电房 4#主变	10	630	504	504
26384	句容	黄梅逸品汤山 2#配电房 5#主变	10	800	640	640
26385	句容	黄梅逸品汤山 2#配电房 6#主变	10	800	640	640
26386	句容	黄梅逸品汤山 3#配电房 10#主变	10	630	504	504
26387	句容	黄梅逸品汤山 3#配电房 7#主变	10	630	504	504
26388	句容	黄梅逸品汤山 3#配电房 8#主变	10	630	504	504
26389	句容	黄梅逸品汤山 3#配电房 9#主变	10	630	504	504
26390	句容	黄梅逸品汤山 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	484	484
26391	句容	黄梅逸品汤山 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	504	504
26392	句容	黄梅逸品汤山熙园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
26393	句容	黄梅逸品汤山熙园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
26394	句容	黄梅逸品汤山熙园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
26395	句容	黄梅逸品汤山熙园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
26396	句容	黄梅逸品汤山熙园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
26397	句容	黄梅逸品汤山熙园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
26398	句容	黄梅逸品汤山熙园二期配电室 1#配电变压器	10	630	504	504
26399	句容	黄梅逸品汤山熙园二期配电室 2#配电变压器	10	630	504	504
26400	句容	黄梅永盛工艺品厂	10	315	252	252
26401	句容	黄梅云玺苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
26402	句容	黄梅云玺苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
26403	句容	黄梅云玺苑 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
26404	句容	黄梅云玺苑 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
26405	句容	黄梅云玺苑 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
26406	句容	黄梅云玺苑 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26407	句容	黄梅云玺苑 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
26408	句容	黄梅云玺苑 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
26409	句容	黄梅云玺苑 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
26410	句容	黄梅云玺苑 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
26411	句容	黄梅云玺苑 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
26412	句容	黄梅云玺苑 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
26413	句容	黄梅云玺苑 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	640	640
26414	句容	黄梅云玺苑 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	640	640
26415	句容	黄梅云玺苑 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	640	640
26416	句容	黄梅云玺苑 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	640	640
26417	句容	黄梅张家边村东	10	200	160	160
26418	句容	黄梅张家边南	10	400	219	219
26419	句容	黄梅张木林场	10	400	320	320
26420	句容	黄梅张窑	10	400	196	196
26421	句容	黄梅张窑村后	10	400	139	139
26422	句容	黄梅芝麻岗村北	10	200	160	160
26423	句容	黄梅周家边村东	10	200	86	86
26424	句容	黄梅芷兰湾(C)1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
26425	句容	黄梅芷兰湾(C)1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
26426	句容	汇金半岛小区 1-1#主变	10	400	320	320
26427	句容	汇金半岛小区 1-2#主变	10	400	320	320
26428	句容	吉里小村变	10	400	320	320
26429	句容	集美雅苑 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
26430	句容	集美雅苑 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26431	句容	集美雅苑 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
26432	句容	集美雅苑 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
26433	句容	集美雅苑 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
26434	句容	集美雅苑 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
26435	句容	集美雅苑 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
26436	句容	集美雅苑 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
26437	句容	集镇广场	10	500	400	400
26438	句容	嘉盛花园箱变	10	500	400	400
26439	句容	嘉烨御花园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	504	504
26440	句容	嘉烨御花园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	504	504
26441	句容	嘉烨御花园 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	504	504
26442	句容	嘉烨御花园 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	504	504
26443	句容	嘉烨御花园 4#变 4-1#主变配电变压器	10	630	504	504
26444	句容	嘉烨御花园 4#变 4-2#主变配电变压器	10	630	504	504
26445	句容	嘉烨御花园 4#变 4-3#主变配电变压器	10	630	504	504
26446	句容	嘉烨御花园 4#变 4-4#主变配电变压器	10	630	504	504
26447	句容	嘉烨御花园 5#变电所 5-1#主变配电变压器	10	800	640	640
26448	句容	嘉烨御花园 5#变电所 5-2#主变配电变压器	10	800	640	640
26449	句容	嘉烨御花园 6#配电室 6-1#配电变压器	10	630	504	504
26450	句容	嘉烨御花园 6#配电室 6-2#配电变压器	10	630	504	504
26451	句容	嘉烨御花园 6#配电室 6-3#配电变压器	10	630	504	504
26452	句容	嘉烨御花园 6#配电室 6-4#配电变压器	10	630	504	504
26453	句容	嘉烨御花园小区 1#变电所 2#主变	10	630	504	504
26454	句容	嘉烨御花园小区 1#变电所 3#主变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26455	句容	嘉烨御花园小区 1#变电所 4#主变	10	630	504	504
26456	句容	嘉烨御花园小区 2#变电所 1#主变	10	630	504	504
26457	句容	嘉烨御花园小区 2#变电所 2#主变	10	630	504	504
26458	句容	贾母巷西	10	400	320	320
26459	句容	甲城社区安置房 1#配电变压器	10	800	640	640
26460	句容	甲城社区安置房 2#配电变压器	10	800	640	640
26461	句容	建设路东 2	10	400	320	320
26462	句容	建设路中	10	315	252	252
26463	句容	建筑公司	10	400	320	320
26464	句容	江家庄	10	315	212	212
26465	句容	江家庄东	10	400	309	309
26466	句容	江南世家 10#配电室 10-1#配电变压器	10	800	640	640
26467	句容	江南世家 10#配电室 10-2#配电变压器	10	800	640	640
26468	句容	江南世家 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
26469	句容	江南世家 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
26470	句容	江南世家 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
26471	句容	江南世家 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
26472	句容	江南世家 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
26473	句容	江南世家 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
26474	句容	江南世家 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
26475	句容	江南世家 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
26476	句容	江南世家 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	640	640
26477	句容	江南世家 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	640	640
26478	句容	江南世家 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26479	句容	江南世家 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	640	640
26480	句容	江南世家 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	640	640
26481	句容	江南世家 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	640	640
26482	句容	江南世家 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	640	640
26483	句容	江南世家 8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	640	640
26484	句容	江南世家 9#配电室 9-1#配电变压器	10	800	640	640
26485	句容	江南世家 9#配电室 9-2#配电变压器	10	800	640	640
26486	句容	江南世家 9#配电室 9-3#配电变压器	10	800	640	640
26487	句容	江南世家 9#配电室 9-4#配电变压器	10	800	640	640
26488	句容	江南桃园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
26489	句容	江南桃园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
26490	句容	江南桃园小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
26491	句容	江南桃园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
26492	句容	江苏华澳公司箱变	10	630	465	465
26493	句容	江苏可一文化产业园 4#箱变	10	500	400	400
26494	句容	江苏商贸城 1#箱变	10	630	504	504
26495	句容	江苏商贸城 2#箱变	10	500	400	400
26496	句容	江苏商贸城 3#箱变	10	500	400	400
26497	句容	江苏圣潮建设	10	400	320	320
26498	句容	蒋南 2#箱变	10	630	504	504
26499	句容	交警大队(中队)	10	400	320	320
26500	句容	剿丝小区西箱变	10	630	504	504
26501	句容	教师公寓 1#箱变	10	630	504	504
26502	句容	教育公寓 2#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26503	句容	金城公寓箱变	10	500	400	400
26504	句容	金城沁园 1#箱变	10	630	504	504
26505	句容	金城沁园 2#箱变	10	630	504	504
26506	句容	金城沁园 3#箱变	10	630	504	504
26507	句容	金城沁园 4#箱变	10	630	504	504
26508	句容	金城沁园 5#箱变	10	630	504	504
26509	句容	金桂箱变	10	630	504	504
26510	句容	金猴安置楼箱变	10	315	252	252
26511	句容	金鸡岗箱变	10	400	320	320
26512	句容	金桥公寓箱变	10	630	504	504
26513	句容	金色家园 1#箱变	10	630	504	504
26514	句容	金色家园 2#箱变	10	630	504	504
26515	句容	金色家园二期开闭所 1#主变	10	1000	800	800
26516	句容	金水湾 1#箱变 008003	10	630	504	504
26517	句容	金水湾 2#箱变 007002	10	630	504	504
26518	句容	金水湾 3#箱变	10	630	504	504
26519	句容	金水湾 4#014003	10	630	504	504
26520	句容	金水湾 5#014002	10	630	504	504
26521	句容	金水湾 6#001	10	630	504	504
26522	句容	金香樟安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504
26523	句容	金香樟安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
26524	句容	金香樟安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
26525	句容	金香樟安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
26526	句容	金香樟安置小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26527	句容	金香樟安置小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	504	504
26528	句容	金苑楼	10	400	320	320
26529	句容	金尊府小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
26530	句容	金尊府小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
26531	句容	金尊府小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
26532	句容	金尊府小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
26533	句容	金尊府小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
26534	句容	金尊府小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
26535	句容	金尊府小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
26536	句容	金尊府小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
26537	句容	金尊府小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
26538	句容	金尊府小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
26539	句容	金尊府小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
26540	句容	金尊府小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
26541	句容	金尊府小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
26542	句容	金尊府小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
26543	句容	金尊府小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
26544	句容	金尊府小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
26545	句容	金尊府小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
26546	句容	金尊府小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
26547	句容	金尊府小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
26548	句容	金尊府小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
26549	句容	金尊府小区 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
26550	句容	金尊府小区 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26551	句容	金尊府小区 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
26552	句容	金尊府小区 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
26553	句容	今典花园箱变	10	630	504	504
26554	句容	锦虹公寓	10	400	284	284
26555	句容	锦隆花园三期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
26556	句容	锦隆花园三期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
26557	句容	锦隆花园三期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
26558	句容	锦隆花园三期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
26559	句容	锦隆花园三期 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
26560	句容	锦隆花园三期 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
26561	句容	锦绣句容 1#001	10	630	504	504
26562	句容	锦绣句容 2#002003	10	630	504	504
26563	句容	锦绣句容 3#箱变	10	630	504	504
26564	句容	锦绣句容 4#箱变	10	630	504	504
26565	句容	锦绣句容 5#箱变	10	630	496	496
26566	句容	锦绣句容 6#箱变	10	630	504	504
26567	句容	锦绣句容 7#箱变	10	630	504	504
26568	句容	经济房开发公司	10	500	400	400
26569	句容	静沁园	10	250	200	200
26570	句容	静芯园	10	500	400	400
26571	句容	静芯园 500KVA	10	500	400	400
26572	句容	九州商业综合楼 1#箱变配电变压器	10	630	504	504
26573	句容	九州商业综合楼 2#箱变配电变压器	10	630	504	504
26574	句容	聚和园 1#	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26575	句容	聚和园 2#箱变	10	630	504	504
26576	句容	聚和园 4#箱变	10	630	504	504
26577	句容	聚和园 5#箱变	10	630	504	504
26578	句容	聚和园 6#箱变	10	500	400	400
26579	句容	聚和园 7#箱变	10	630	504	504
26580	句容	聚和园 8#箱变	10	630	504	504
26581	句容	巨宝文化广场	10	400	320	320
26582	句容	巨龙新天地 01#箱变 01006	10	630	504	504
26583	句容	巨龙新天地 02#箱变 02007	10	630	504	504
26584	句容	巨龙新天地 04#箱变 04009	10	400	320	320
26585	句容	巨龙新天地 1#配电室 1-1#主变	10	1000	800	800
26586	句容	巨龙新天地 1#配电室 1-2#主变	10	1000	800	800
26587	句容	巨龙新天地 3#箱变	10	400	275	275
26588	句容	句容宾馆箱变	10	800	640	640
26589	句容	句容拆迁安置事务所箱变	10	400	304	304
26590	句容	君临天蜀小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504
26591	句容	君临天蜀小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
26592	句容	君临天蜀小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	504	504
26593	句容	君临天蜀小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	504	504
26594	句容	君临天蜀小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
26595	句容	君临天蜀小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
26596	句容	骏马箱变	10	630	504	504
26597	句容	开发区供电所	10	400	320	320
26598	句容	开源商厦	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26599	句容	康电上海公寓箱变	10	630	504	504
26600	句容	康电箱变	10	630	504	504
26601	句容	康居花园三期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
26602	句容	康居花园三期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
26603	句容	康居花园三期 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
26604	句容	康居花园三期 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
26605	句容	康居花园三期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
26606	句容	康居花园三期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
26607	句容	康居花园一期 1#箱变	10	630	504	504
26608	句容	康居花园一期 2#箱变	10	630	504	504
26609	句容	康沃尔郡	10	500	400	400
26610	句容	康缘小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
26611	句容	康缘小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	599	599
26612	句容	科达	10	315	252	252
26613	句容	拉丝小区	10	400	320	320
26614	句容	劳动局箱变	10	500	400	400
26615	句容	老二中箱变	10	500	400	400
26616	句容	老干部安置公寓箱变	10	630	504	504
26617	句容	老干部局箱变	10	630	504	504
26618	句容	老公安局宿舍楼	10	400	320	320
26619	句容	里巷口安置房 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
26620	句容	里巷口安置房 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
26621	句容	里巷口安置房 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
26622	句容	里巷口安置房 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26623	句容	里巷口安置房 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
26624	句容	里巷口安置房 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
26625	句容	里巷口安置房 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
26626	句容	里巷口安置房 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
26627	句容	里巷口安置房 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
26628	句容	里巷口安置房 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
26629	句容	里巷口安置房 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
26630	句容	里巷口安置房 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
26631	句容	里巷口安置房 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
26632	句容	里巷口安置房 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
26633	句容	里巷口安置房 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
26634	句容	里巷口安置房 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
26635	句容	里巷口安置房 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
26636	句容	里巷口安置房 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
26637	句容	里巷口安置房 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
26638	句容	里巷口安置房 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
26639	句容	利明燃气	10	400	320	320
26640	句容	立新村中	10	400	320	320
26641	句容	练湖集镇五孔闸电站	10	200	160	160
26642	句容	粮机厂北	10	315	252	252
26643	句容	粮机厂东	10	400	320	320
26644	句容	领秀星城 1#箱变主变	10	500	400	400
26645	句容	领秀星城 10#箱变主变	10	500	400	400
26646	句容	领秀星城 11#箱变主变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26647	句容	领秀星城 12#箱变主变	10	500	400	400
26648	句容	领秀星城 13#箱变主变	10	630	504	504
26649	句容	领秀星城 14#箱变主变	10	630	504	504
26650	句容	领秀星城 15#箱变主变	10	500	400	400
26651	句容	领秀星城 16#箱变主变	10	630	504	504
26652	句容	领秀星城 17#箱变主变	10	630	504	504
26653	句容	领秀星城 18#箱变主变	10	500	400	400
26654	句容	领秀星城 2#箱变主变	10	500	400	400
26655	句容	领秀星城 3#箱变	10	400	320	320
26656	句容	领秀星城 4#箱变主变	10	500	400	400
26657	句容	领秀星城 5#箱变主变	10	500	400	400
26658	句容	领秀星城 6#箱变主变	10	500	400	400
26659	句容	领秀星城 7#箱变主变	10	500	400	400
26660	句容	领秀星城 8#箱变主变	10	500	400	400
26661	句容	领秀星城 9#箱变主变	10	500	400	400
26662	句容	领秀星城地下配电室 1-1#配变	10	500	400	400
26663	句容	龙锦新天地 1-1#配电变压器	10	800	640	640
26664	句容	龙锦新天地 1-2#配电变压器	10	800	640	640
26665	句容	龙锦新天地 1-3#配电变压器	10	800	640	640
26666	句容	龙锦新天地 1-4#配电变压器	10	800	599	599
26667	句容	龙锦新天地 2-1#配电变压器	10	800	640	640
26668	句容	龙锦新天地 2-2#配电变压器	10	800	640	640
26669	句容	龙锦新天地 2-3#配电变压器	10	800	640	640
26670	句容	龙锦新天地 2-4#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26671	句容	龙锦新天地 3-1#配电变压器	10	630	504	504
26672	句容	龙锦新天地 3-2#配电变压器	10	630	504	504
26673	句容	绿园公寓	10	315	252	252
26674	句容	仑山湖湖西溪山丽苑	10	400	300	300
26675	句容	茅陈东许	10	200	121	121
26676	句容	茅山白马单	10	200	25	25
26677	句容	茅山白渚 2 队	10	400	154	154
26678	句容	茅山半岛 1#配电室 1-1#主变	10	800	640	640
26679	句容	茅山半岛 1#配电室 1-2#主变	10	800	640	640
26680	句容	茅山半岛 2#配电室 2-1#主变	10	630	504	504
26681	句容	茅山半岛 2#配电室 2-2#主变	10	630	504	504
26682	句容	茅山半岛 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	504	504
26683	句容	茅山半岛 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	504	504
26684	句容	茅山半岛 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	504	504
26685	句容	茅山半岛 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	504	504
26686	句容	茅山半岛 5#配电室 5-1#配电变压器	10	630	504	504
26687	句容	茅山半岛 5#配电室 5-2#配电变压器	10	630	504	504
26688	句容	茅山北镇街 2#	10	200	105	105
26689	句容	茅山毕墟	10	400	59	59
26690	句容	茅山步行街二期箱变	10	630	504	504
26691	句容	茅山菜场 3#箱变	10	630	406	406
26692	句容	茅山菜市场箱变	10	630	504	504
26693	句容	茅山曹西前 2 队	10	200	125	125
26694	句容	茅山长城三队	10	400	144	144

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26695	句容	茅山楚王涧	10	630	504	504
26696	句容	茅山春城佳园变电所 1#主变	10	1000	800	800
26697	句容	茅山春城佳园变电所 2#主变	10	1000	800	800
26698	句容	茅山春城佳园变电所 3#主变	10	1000	800	800
26699	句容	茅山春城佳园变电所 4#主变	10	1000	800	800
26700	句容	茅山春城镇政府西	10	400	320	320
26701	句容	茅山春浦东花沟	10	200	81	81
26702	句容	茅山春邨 2#箱变	10	630	504	504
26703	句容	茅山春邨 3#箱变主变	10	630	504	504
26704	句容	茅山崔庄村西	10	400	277	277
26705	句容	茅山大塘（单 3）	10	100	55	55
26706	句容	茅山戴巷村	10	400	168	168
26707	句容	茅山道宫便民充电桩	10	630	504	504
26708	句容	茅山电力站 1#箱变	10	630	504	504
26709	句容	茅山丁东村东	10	200	127	127
26710	句容	茅山丁庄	10	630	404	404
26711	句容	茅山丁庄葡萄园	10	200	160	160
26712	句容	茅山东北巷	10	200	45	45
26713	句容	茅山东北巷 2 队	10	400	152	152
26714	句容	茅山东花沟二队	10	400	236	236
26715	句容	茅山东进 2#箱变	10	630	504	504
26716	句容	茅山东进 3 队箱变	10	630	504	504
26717	句容	茅山东秋沟 2 队	10	200	32	32
26718	句容	茅山东宋家 2#	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26719	句容	茅山方家	10	200	160	160
26720	句容	茅山方家村配电室 1#配电变压器	10	800	640	640
26721	句容	茅山方甲南	10	100	80	80
26722	句容	茅山方西	10	100	80	80
26723	句容	茅山福桂小区北区 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	630	504	504
26724	句容	茅山福桂小区北区 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	630	504	504
26725	句容	茅山福桂小区北区 1#配电室 1-3#主变配电变压器	10	630	504	504
26726	句容	茅山福桂小区北区 1#配电室 1-4#主变配电变压器	10	630	504	504
26727	句容	茅山福桂小区北区 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	630	504	504
26728	句容	茅山福桂小区北区 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	630	504	504
26729	句容	茅山福桂小区北区 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	630	504	504
26730	句容	茅山福桂小区北区 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	630	504	504
26731	句容	茅山福桂小区南区 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	800	640	640
26732	句容	茅山福桂小区南区 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	800	640	640
26733	句容	茅山福桂小区南区 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	640	640
26734	句容	茅山福桂小区南区 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	640	640
26735	句容	茅山高家村配电室 1#配电变压器	10	800	640	640
26736	句容	茅山工业园西	10	400	320	320
26737	句容	茅山供电所	10	630	411	411
26738	句容	茅山供电所充电桩箱变	10	400	320	320
26739	句容	茅山沟西	10	200	47	47
26740	句容	茅山何家	10	200	134	134
26741	句容	茅山何庄村配电室 1#配电变压器	10	630	504	504
26742	句容	茅山何庄村配电室 2#配电变压器	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26743	句容	茅山红庙	10	400	320	320
26744	句容	茅山后村 3 队	10	400	213	213
26745	句容	茅山后村南队	10	200	34	34
26746	句容	茅山后沟二队	10	400	186	186
26747	句容	茅山后家棚	10	100	80	80
26748	句容	茅山后南庄村北	10	200	62	62
26749	句容	茅山湖	10	630	377	377
26750	句容	茅山汇金半岛小区 3-5#主变	10	630	504	504
26751	句容	茅山汇金半岛小区 3-6#主变	10	630	504	504
26752	句容	茅山集中居住区 12#变	10	400	320	320
26753	句容	茅山纪盖 2 队	10	200	131	131
26754	句容	茅山纪盖村东	10	200	160	160
26755	句容	茅山纪念馆 1#箱变	10	630	504	504
26756	句容	茅山纪念馆 2#箱变	10	630	504	504
26757	句容	茅山蒋家庄 3 队	10	400	231	231
26758	句容	茅山焦家村配电室 1#配电变压器	10	800	640	640
26759	句容	茅山金葫山庄	10	630	504	504
26760	句容	茅山金葫山庄 2#干变	10	630	504	504
26761	句容	茅山金葫山庄 3#	10	630	504	504
26762	句容	茅山景家 2 队	10	200	61	61
26763	句容	茅山康缘小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
26764	句容	茅山康缘小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
26765	句容	茅山老虎洞工区	10	200	160	160
26766	句容	茅山林东	10	30	24	24

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26767	句容	茅山凌家庄二队	10	400	68	68
26768	句容	茅山凌家庄三队	10	400	239	239
26769	句容	茅山另培	10	400	109	109
26770	句容	茅山另培 2 队	10	200	114	114
26771	句容	茅山刘家棚	10	100	34	34
26772	句容	茅山刘家棚村西	10	200	160	160
26773	句容	茅山龙山	10	200	160	160
26774	句容	茅山龙山 3#	10	630	504	504
26775	句容	茅山陆家庄	10	200	160	160
26776	句容	茅山茅邮 1#箱变	10	630	504	504
26777	句容	茅山南城村	10	200	160	160
26778	句容	茅山南山子	10	400	169	169
26779	句容	茅山南四队	10	400	114	114
26780	句容	茅山南塘庄	10	400	146	146
26781	句容	茅山南塘庄 3 队	10	200	102	102
26782	句容	茅山南塘庄村南	10	400	293	293
26783	句容	茅山南头	10	200	160	160
26784	句容	茅山南头 2 队	10	200	53	53
26785	句容	茅山南窑 2 队	10	400	188	188
26786	句容	茅山牌楼村配电室 1#配电变压器	10	800	640	640
26787	句容	茅山潘庄北队	10	200	60	60
26788	句容	茅山潘庄采石场	10	250	112	112
26789	句容	茅山青龙	10	400	174	174
26790	句容	茅山邱家	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26791	句容	茅山任巷 2 队	10	200	56	56
26792	句容	茅山三茅峰	10	200	107	107
26793	句容	茅山三茅峰南队	10	100	80	80
26794	句容	茅山上岗南东村配电室 1#配电变压器	10	630	415	415
26795	句容	茅山上岗南东村配电室 2#配电变压器	10	630	504	504
26796	句容	茅山上岗南西村配电室 1#配电变压器	10	800	640	640
26797	句容	茅山上袁 2 队	10	400	180	180
26798	句容	茅山石墩头	10	200	71	71
26799	句容	茅山石墩头工区	10	200	160	160
26800	句容	茅山石马村	10	400	137	137
26801	句容	茅山石头岗二队	10	400	83	83
26802	句容	茅山史村 3 队	10	200	48	48
26803	句容	茅山松鹤居 1#箱变	10	400	320	320
26804	句容	茅山松鹤居 2#箱变	10	400	320	320
26805	句容	茅山宋家棚	10	200	56	56
26806	句容	茅山宋家庄	10	400	186	186
26807	句容	茅山所安乐	10	400	79	79
26808	句容	茅山所安乐西	10	400	30	30
26809	句容	茅山所白虎桥	10	100	80	80
26810	句容	茅山所白虎桥 1#	10	200	158	158
26811	句容	茅山所白虎桥 2#	10	30	24	24
26812	句容	茅山所白马庄	10	200	79	79
26813	句容	茅山所白马庄 3 队	10	200	106	106
26814	句容	茅山所白马庄二队	10	200	29	29

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26815	句容	茅山所白渚	10	200	21	21
26816	句容	茅山所白渚 1#单相变	10	200	124	124
26817	句容	茅山所白渚 2#	10	200	126	126
26818	句容	茅山所白渚 3#	10	400	65	65
26819	句容	茅山所白渚南队	10	400	304	304
26820	句容	茅山所宝塘	10	200	160	160
26821	句容	茅山所北镇街	10	200	82	82
26822	句容	茅山所北镇街西	10	200	57	57
26823	句容	茅山所毕墟三队	10	200	160	160
26824	句容	茅山所毕墟西	10	200	40	40
26825	句容	茅山所毕墟西 2 队	10	200	124	124
26826	句容	茅山所步行街	10	400	320	320
26827	句容	茅山所菜场 2 号	10	400	320	320
26828	句容	茅山所曹西前	10	200	32	32
26829	句容	茅山所曹庄	10	100	42	42
26830	句容	茅山所曹庄村东	10	200	44	44
26831	句容	茅山所曹庄二队	10	200	43	43
26832	句容	茅山所长城	10	500	255	255
26833	句容	茅山所长城村前	10	200	160	160
26834	句容	茅山所长城电站	10	400	104	104
26835	句容	茅山所长城电站南	10	400	163	163
26836	句容	茅山所长城南队	10	200	26	26
26837	句容	茅山所长城西	10	400	110	110
26838	句容	茅山所长城小八队	10	400	116	116

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26839	句容	茅山所陈岗	10	200	68	68
26840	句容	茅山所陈家	10	400	156	156
26841	句容	茅山所陈甲	10	100	80	80
26842	句容	茅山所城盖北	10	200	72	72
26843	句容	茅山所城盖大队西	10	200	160	160
26844	句容	茅山所城盖东	10	400	320	320
26845	句容	茅山所城盖东 2#	10	400	320	320
26846	句容	茅山所成东	10	100	80	80
26847	句容	茅山所春城安置小区西	10	400	320	320
26848	句容	茅山所春城菜场	10	630	366	366
26849	句容	茅山所春城敬老院	10	400	320	320
26850	句容	茅山所春城中学	10	630	504	504
26851	句容	茅山所春城中学南	10	400	320	320
26852	句容	茅山所春光公配	10	400	320	320
26853	句容	茅山所春镇西	10	630	417	417
26854	句容	茅山所崔庄	10	400	178	178
26855	句容	茅山所崔庄 2 队	10	200	41	41
26856	句容	茅山所大坝	10	200	123	123
26857	句容	茅山所大坝二队	10	200	54	54
26858	句容	茅山所大塘	10	400	140	140
26859	句容	茅山所大塘(单 2)	10	400	187	187
26860	句容	茅山所大塘 1	10	400	154	154
26861	句容	茅山所大塘北	10	400	118	118
26862	句容	茅山所大塘南	10	400	62	62

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26863	句容	茅山所戴家	10	400	173	173
26864	句容	茅山所戴家村东	10	200	119	119
26865	句容	茅山所戴家电站	10	100	37	37
26866	句容	茅山所戴家西	10	400	157	157
26867	句容	茅山所戴巷 2 队	10	200	27	27
26868	句容	茅山所道院二站	10	400	320	320
26869	句容	茅山所道院一站	10	630	504	504
26870	句容	茅山所甸岗 2	10	200	89	89
26871	句容	茅山所丁东	10	630	311	311
26872	句容	茅山所丁家边	10	400	299	299
26873	句容	茅山所丁家边 2 队	10	200	63	63
26874	句容	茅山所东北巷村后	10	400	293	293
26875	句容	茅山所东北巷西队	10	200	129	129
26876	句容	茅山所东曹	10	200	36	36
26877	句容	茅山所东进 4#	10	630	504	504
26878	句容	茅山所东进林场	10	200	160	160
26879	句容	茅山所东进配变	10	100	80	80
26880	句容	茅山所东进水库	10	200	106	106
26881	句容	茅山所东秋沟	10	400	192	192
26882	句容	茅山所东宋家	10	200	50	50
26883	句容	茅山所东太阳	10	80	64	64
26884	句容	茅山所东头山	10	100	80	80
26885	句容	茅山所东头山 2 队	10	200	35	35
26886	句容	茅山所东霞粮站	10	200	146	146

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26887	句容	茅山所东小溪	10	100	56	56
26888	句容	茅山所东余	10	200	153	153
26889	句容	茅山所董家边	10	200	53	53
26890	句容	茅山所董甲	10	200	122	122
26891	句容	茅山所方后	10	200	35	35
26892	句容	茅山所方家棚	10	200	160	160
26893	句容	茅山所方前	10	630	439	439
26894	句容	茅山所冯甲	10	200	128	128
26895	句容	茅山所富兴化工	10	200	160	160
26896	句容	茅山所甘甲	10	200	160	160
26897	句容	茅山所工业园	10	400	299	299
26898	句容	茅山所供电所东	10	200	160	160
26899	句容	茅山所郭杆	10	400	225	225
26900	句容	茅山所郭杆 2 队	10	200	160	160
26901	句容	茅山所郭杆东	10	200	56	56
26902	句容	茅山所郭杆西	10	200	124	124
26903	句容	茅山所郭家头	10	400	235	235
26904	句容	茅山所好运居安置小区 2#	10	400	320	320
26905	句容	茅山所好运居安置小区 3#	10	315	252	252
26906	句容	茅山所何东	10	200	160	160
26907	句容	茅山所何庄	10	160	128	128
26908	句容	茅山所何庄村委会	10	400	320	320
26909	句容	茅山所何庄建材厂	10	400	320	320
26910	句容	茅山所何庄奶牛厂	10	400	228	228

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26911	句容	茅山所何庄南	10	200	160	160
26912	句容	茅山所何庄三队	10	400	320	320
26913	句容	茅山所何庄医院	10	200	160	160
26914	句容	茅山所河西	10	200	31	31
26915	句容	茅山所洪家棚	10	400	41	41
26916	句容	茅山所红庙西	10	400	320	320
26917	句容	茅山所后村	10	400	148	148
26918	句容	茅山所后村二队	10	400	202	202
26919	句容	茅山所后村桥北	10	400	303	303
26920	句容	茅山所后沟	10	400	157	157
26921	句容	茅山所后南庄	10	200	30	30
26922	句容	茅山所后塘	10	400	113	113
26923	句容	茅山所后镇	10	200	3	3
26924	句容	茅山所胡家	10	400	320	320
26925	句容	茅山所胡家边	10	200	48	48
26926	句容	茅山所胡家棚	10	200	120	120
26927	句容	茅山所湖塘	10	400	161	161
26928	句容	茅山所湖塘 2 队	10	200	50	50
26929	句容	茅山所湖塘西	10	200	54	54
26930	句容	茅山所华兴工区	10	100	80	80
26931	句容	茅山所火炼培	10	100	80	80
26932	句容	茅山所集镇北	10	400	295	295
26933	句容	茅山所纪盖	10	400	116	116
26934	句容	茅山所纪家边	10	400	288	288

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26935	句容	茅山所纪家边村东	10	400	289	289
26936	句容	茅山所涧滩	10	200	104	104
26937	句容	茅山所涧滩后村	10	200	48	48
26938	句容	茅山所涧西	10	200	160	160
26939	句容	茅山所江塘沟	10	200	44	44
26940	句容	茅山所蒋谷村	10	200	19	19
26941	句容	茅山所蒋家西队	10	200	146	146
26942	句容	茅山所蒋家庄	10	400	85	85
26943	句容	茅山所蒋家庄村南	10	200	63	63
26944	句容	茅山所蒋南	10	400	320	320
26945	句容	茅山所景东	10	400	142	142
26946	句容	茅山所景家	10	400	149	149
26947	句容	茅山所景家三队	10	400	101	101
26948	句容	茅山所景四	10	200	31	31
26949	句容	茅山所景一	10	200	5	5
26950	句容	茅山所敬老院南	10	200	121	121
26951	句容	茅山所九板桥	10	100	80	80
26952	句容	茅山所九龙塘	10	400	231	231
26953	句容	茅山所九上 2 队	10	200	115	115
26954	句容	茅山所九上村	10	200	132	132
26955	句容	茅山所九天化工	10	400	320	320
26956	句容	茅山所开发区	10	400	166	166
26957	句容	茅山所科教设备仪器厂	10	400	320	320
26958	句容	茅山所烂石岗	10	200	37	37

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26959	句容	茅山所黎甲	10	200	98	98
26960	句容	茅山所黎甲村后	10	400	259	259
26961	句容	茅山所林二	10	400	188	188
26962	句容	茅山所林山村南	10	200	160	160
26963	句容	茅山所林山西	10	400	155	155
26964	句容	茅山所林一	10	400	203	203
26965	句容	茅山所凌家庄	10	200	160	160
26966	句容	茅山所龙岗	10	400	193	193
26967	句容	茅山所龙岗 2 队	10	500	44	44
26968	句容	茅山所龙岗东	10	400	101	101
26969	句容	茅山所龙桥	10	200	160	160
26970	句容	茅山所芦杆	10	400	2	2
26971	句容	茅山所芦杆村北	10	400	70	70
26972	句容	茅山所芦杆电站	10	250	67	67
26973	句容	茅山所芦杆翻水站	10	200	135	135
26974	句容	茅山所吕坊	10	400	177	177
26975	句容	茅山所吕坊村北	10	400	176	176
26976	句容	茅山所吕坊村东	10	200	107	107
26977	句容	茅山所吕方庙	10	200	160	160
26978	句容	茅山所茅粮 1#	10	400	309	309
26979	句容	茅山所茅山好运居安置小区 1#	10	315	252	252
26980	句容	茅山所茅山集镇南窑北	10	400	320	320
26981	句容	茅山所茅山集镇医院西	10	400	320	320
26982	句容	茅山所茅山集中居住区 1#变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
26983	句容	茅山所茅山集中居住区 10#变	10	400	320	320
26984	句容	茅山所茅山集中居住区 11#变	10	400	320	320
26985	句容	茅山所茅山集中居住区 2#变	10	400	320	320
26986	句容	茅山所茅山集中居住区 3#变	10	400	320	320
26987	句容	茅山所茅山集中居住区 4#变	10	400	320	320
26988	句容	茅山所茅山集中居住区 5#变	10	400	320	320
26989	句容	茅山所茅山集中居住区 6#变	10	400	320	320
26990	句容	茅山所茅山集中居住区 7#变	10	400	320	320
26991	句容	茅山所茅山集中居住区 8#变	10	400	320	320
26992	句容	茅山所茅山集中居住区 9#变	10	400	320	320
26993	句容	茅山所茅山所何庄粮站	10	160	128	128
26994	句容	茅山所茅山所排印厂	10	400	320	320
26995	句容	茅山所毛庵	10	200	160	160
26996	句容	茅山所梅家	10	200	53	53
26997	句容	茅山所美加东部假日 1#箱变	10	500	400	400
26998	句容	茅山所美加东部假日 2#箱变	10	400	320	320
26999	句容	茅山所美加东部假日 3#箱变	10	400	320	320
27000	句容	茅山所墓东	10	400	220	220
27001	句容	茅山所墓东村东	10	400	63	63
27002	句容	茅山所墓东村北	10	200	69	69
27003	句容	茅山所墓西	10	200	103	103
27004	句容	茅山所南山子东	10	400	320	320
27005	句容	茅山所南塘	10	400	226	226
27006	句容	茅山所南塘 3 队	10	200	25	25

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27007	句容	茅山所南塘二队	10	400	157	157
27008	句容	茅山所南塘庄西	10	200	86	86
27009	句容	茅山所南头山	10	400	270	270
27010	句容	茅山所南窑	10	400	117	117
27011	句容	茅山所南庄三队	10	200	40	40
27012	句容	茅山所南埝山	10	200	160	160
27013	句容	茅山所牌楼	10	200	56	56
27014	句容	茅山所潘庄	10	400	218	218
27015	句容	茅山所潘庄后	10	200	23	23
27016	句容	茅山所潘庄西队	10	200	139	139
27017	句容	茅山所培山小学	10	400	97	97
27018	句容	茅山所蒲塘坝	10	100	80	80
27019	句容	茅山所千仑北队	10	200	141	141
27020	句容	茅山所千仑地	10	630	504	504
27021	句容	茅山所前陵村东	10	200	117	117
27022	句容	茅山所前陵南	10	200	92	92
27023	句容	茅山所前陵西	10	200	124	124
27024	句容	茅山所前陵西山头	10	80	64	64
27025	句容	茅山所前南庄	10	400	320	320
27026	句容	茅山所任巷	10	400	98	98
27027	句容	茅山所三茅峰村西	10	400	217	217
27028	句容	茅山所三茅峰东	10	200	144	144
27029	句容	茅山所山培头	10	400	320	320
27030	句容	茅山所山培头二队	10	200	100	100

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27031	句容	茅山所上戴岗	10	200	160	160
27032	句容	茅山所上袁	10	400	147	147
27033	句容	茅山所上庄	10	400	302	302
27034	句容	茅山所胜进公司	10	400	320	320
27035	句容	茅山所石墩头南	10	200	58	58
27036	句容	茅山所石家	10	400	320	320
27037	句容	茅山所石头岗	10	400	99	99
27038	句容	茅山所史村	10	400	58	58
27039	句容	茅山所史村北	10	100	61	61
27040	句容	茅山所史村二队	10	200	61	61
27041	句容	茅山所史村西	10	200	96	96
27042	句容	茅山所水厂综合楼	10	315	250	250
27043	句容	茅山所四联茶厂	10	200	160	160
27044	句容	茅山所苏春敖	10	400	320	320
27045	句容	茅山所塑料公司	10	250	200	200
27046	句容	茅山所孙家棚	10	400	125	125
27047	句容	茅山所塔子塘	10	400	267	267
27048	句容	茅山所太西村	10	200	160	160
27049	句容	茅山所太子岗	10	400	298	298
27050	句容	茅山所塘心沟	10	200	98	98
27051	句容	茅山所唐家边东	10	400	14	14
27052	句容	茅山所桃花居	10	400	320	320
27053	句容	茅山所万东	10	200	98	98
27054	句容	茅山所万家	10	400	159	159

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27055	句容	茅山所万家边	10	200	88	88
27056	句容	茅山所王家岗	10	400	320	320
27057	句容	茅山所王家棚	10	200	119	119
27058	句容	茅山所王家棚村北	10	200	113	113
27059	句容	茅山所吴甲	10	200	95	95
27060	句容	茅山所吴甲北	10	400	251	251
27061	句容	茅山所五家头	10	200	106	106
27062	句容	茅山所五里岗 3 队	10	400	307	307
27063	句容	茅山所五里岗二队	10	200	81	81
27064	句容	茅山所五墟村西	10	200	61	61
27065	句容	茅山所西城村	10	200	45	45
27066	句容	茅山所西村	10	400	163	163
27067	句容	茅山所西村北	10	200	51	51
27068	句容	茅山所西沟二队	10	200	154	154
27069	句容	茅山所西沟沟南	10	200	28	28
27070	句容	茅山所西花沟	10	400	184	184
27071	句容	茅山所西花沟 2 队	10	200	85	85
27072	句容	茅山所西秋沟	10	400	128	128
27073	句容	茅山所西秋沟村东	10	400	125	125
27074	句容	茅山所西宋家	10	400	105	105
27075	句容	茅山所西塘庄	10	400	287	287
27076	句容	茅山所西塘庄二队	10	400	68	68
27077	句容	茅山所西小溪	10	200	151	151
27078	句容	茅山所西元 3 队	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27079	句容	茅山所西园	10	400	320	320
27080	句容	茅山所西园 3#	10	400	320	320
27081	句容	茅山所西园村北	10	400	256	256
27082	句容	茅山所洗马桥	10	200	160	160
27083	句容	茅山所洗马桥东	10	200	160	160
27084	句容	茅山所洗马桥二队	10	200	26	26
27085	句容	茅山所下白宫	10	200	160	160
27086	句容	茅山所下岗南	10	200	160	160
27087	句容	茅山所下岗南 2 队	10	400	249	249
27088	句容	茅山所下袁	10	400	208	208
27089	句容	茅山所下袁二队	10	200	33	33
27090	句容	茅山所夏谷南村	10	200	41	41
27091	句容	茅山所夏家棚	10	400	162	162
27092	句容	茅山所夏林 1#	10	400	279	279
27093	句容	茅山所夏林 7#	10	200	160	160
27094	句容	茅山所夏杨家	10	200	123	123
27095	句容	茅山所仙人洞	10	200	160	160
27096	句容	茅山所仙塘	10	200	75	75
27097	句容	茅山所小路岗	10	200	139	139
27098	句容	茅山所小吴头	10	200	7	7
27099	句容	茅山所肖家棚东	10	400	291	291
27100	句容	茅山所肖家棚子北队	10	400	84	84
27101	句容	茅山所谢庄	10	400	235	235
27102	句容	茅山所谢庄后	10	400	226	226

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27103	句容	茅山所新建二队	10	100	80	80
27104	句容	茅山所新立队	10	200	37	37
27105	句容	茅山所新民村	10	200	160	160
27106	句容	茅山所新农村	10	400	75	75
27107	句容	茅山所新农村南	10	400	320	320
27108	句容	茅山所信用社 (箱变)	10	630	437	437
27109	句容	茅山所兴春化工	10	250	200	200
27110	句容	茅山所徐家	10	400	271	271
27111	句容	茅山所徐家村 2#	10	400	151	151
27112	句容	茅山所徐家村南	10	400	320	320
27113	句容	茅山所徐家小村	10	100	69	69
27114	句容	茅山所严家棚	10	200	160	160
27115	句容	茅山所燕子沟	10	100	59	59
27116	句容	茅山所杨甸二队	10	200	160	160
27117	句容	茅山所杨二队	10	200	160	160
27118	句容	茅山所杨家棚	10	100	80	80
27119	句容	茅山所杨南队	10	200	160	160
27120	句容	茅山所杨树塘	10	125	100	100
27121	句容	茅山所杨树塘 2 队	10	200	51	51
27122	句容	茅山所养生园	10	400	320	320
27123	句容	茅山所姚洼	10	200	86	86
27124	句容	茅山所野鸡山	10	400	236	236
27125	句容	茅山所叶家	10	200	79	79
27126	句容	茅山所阴家庄	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27127	句容	茅山所迎西	10	100	39	39
27128	句容	茅山所永胜桥自然村	10	200	148	148
27129	句容	茅山所永圣桥	10	200	113	113
27130	句容	茅山所永兴村东	10	200	102	102
27131	句容	茅山所永兴小集镇南	10	400	320	320
27132	句容	茅山所玉敏楼	10	400	320	320
27133	句容	茅山所袁相	10	200	120	120
27134	句容	茅山所袁相村北	10	200	160	160
27135	句容	茅山所袁相村东	10	200	57	57
27136	句容	茅山所曾家	10	400	197	197
27137	句容	茅山所曾家二队	10	200	79	79
27138	句容	茅山所张巷村西	10	400	291	291
27139	句容	茅山所赵巷	10	100	80	80
27140	句容	茅山所赵巷二队	10	100	80	80
27141	句容	茅山所镇北	10	630	378	378
27142	句容	茅山所镇南 2 号	10	400	320	320
27143	句容	茅山所镇西	10	400	239	239
27144	句容	茅山所镇西 2#	10	400	320	320
27145	句容	茅山所中林山	10	400	239	239
27146	句容	茅山所中小溪	10	200	160	160
27147	句容	茅山所周官塘	10	200	30	30
27148	句容	茅山所朱相	10	200	64	64
27149	句容	茅山所朱相东村	10	400	97	97
27150	句容	茅山所朱巷村南	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27151	句容	茅山所窠相	10	200	120	120
27152	句容	茅山塔子塘 2 队	10	200	149	149
27153	句容	茅山塔子塘南队	10	400	140	140
27154	句容	茅山太子岗 2 队	10	200	104	104
27155	句容	茅山唐家边西	10	400	133	133
27156	句容	茅山陶家	10	200	95	95
27157	句容	茅山陶家西	10	200	58	58
27158	句容	茅山湾 1 号 1#箱变	10	500	400	400
27159	句容	茅山湾 1 号 2#箱变	10	500	400	400
27160	句容	茅山湾 1 号 3#箱变	10	500	400	400
27161	句容	茅山万福山庄 1#	10	630	504	504
27162	句容	茅山万福山庄 2#箱变	10	630	504	504
27163	句容	茅山万家边 2 队	10	200	122	122
27164	句容	茅山万家村东	10	400	158	158
27165	句容	茅山万家小集镇	10	200	98	98
27166	句容	茅山王家棚 2 队	10	200	68	68
27167	句容	茅山王家棚村北 1#	10	400	320	320
27168	句容	茅山吴甲村东	10	200	139	139
27169	句容	茅山五家沟	10	200	160	160
27170	句容	茅山五里岗	10	200	83	83
27171	句容	茅山五里亭工区	10	400	320	320
27172	句容	茅山五墟村	10	400	137	137
27173	句容	茅山西村度桥南	10	400	320	320
27174	句容	茅山西村渡桥	10	400	243	243

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27175	句容	茅山西宋家村后	10	200	133	133
27176	句容	茅山洗马桥 3 队	10	200	160	160
27177	句容	茅山下岗南配电室 1#配电变压器	10	800	640	640
27178	句容	茅山夏谷	10	400	126	126
27179	句容	茅山夏林 5#	10	200	160	160
27180	句容	茅山箱变 1#主变	10	500	400	400
27181	句容	茅山小八队	10	200	112	112
27182	句容	茅山小五队	10	400	180	180
27183	句容	茅山肖家棚	10	200	64	64
27184	句容	茅山谢庄 3 队	10	200	137	137
27185	句容	茅山新家园 1 号箱变	10	630	504	504
27186	句容	茅山新家园 2 号箱变	10	630	504	504
27187	句容	茅山新家园 3 号箱变	10	630	504	504
27188	句容	茅山新家园 4 号箱变	10	630	504	504
27189	句容	茅山新家园安置小区（五期）5#箱变	10	500	400	400
27190	句容	茅山新家园安置小区（五期）6#箱变	10	500	400	400
27191	句容	茅山信用社 2#配变	10	400	320	320
27192	句容	茅山杨甸	10	200	160	160
27193	句容	茅山杨甸村配电室 1#配电变压器	10	630	504	504
27194	句容	茅山杨甸村配电室 2#配电变压器	10	630	504	504
27195	句容	茅山杨甸四队	10	200	70	70
27196	句容	茅山杨东	10	630	446	446
27197	句容	茅山杨家村北	10	400	320	320
27198	句容	茅山杨南二队	10	200	145	145

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27199	句容	茅山姚凹村配电室 1#配电变压器	10	630	504	504
27200	句容	茅山叶家 3 队	10	200	160	160
27201	句容	茅山永兴小集镇	10	400	98	98
27202	句容	茅山玉七	10	400	187	187
27203	句容	茅山袁相 3 队	10	200	149	149
27204	句容	茅山袁相王家	10	200	28	28
27205	句容	茅山袁相西队	10	200	73	73
27206	句容	茅山曾家村东	10	400	306	306
27207	句容	茅山张巷	10	400	239	239
27208	句容	茅山赵家	10	630	166	166
27209	句容	茅山镇北 2#箱变	10	630	483	483
27210	句容	茅山镇北 3#	10	400	178	178
27211	句容	茅山镇南 3#	10	400	320	320
27212	句容	茅山朱巷村东	10	200	160	160
27213	句容	茅山综合新能源	10	200	63	63
27214	句容	茅山渚甲	10	200	38	38
27215	句容	玫瑰园箱变	10	400	320	320
27216	句容	梅花安置小区 1#箱变	10	630	504	504
27217	句容	梅花安置小区 2#箱变	10	630	504	504
27218	句容	梅花安置小区 3#箱变	10	630	504	504
27219	句容	梅花安置小区 4#箱变	10	630	504	504
27220	句容	梅花公寓箱变	10	400	320	320
27221	句容	梅花山庄	10	315	252	252
27222	句容	梅花山庄南	10	400	275	275

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27223	句容	梅花小区 3#箱变	10	630	504	504
27224	句容	梅花小区 4#箱变	10	630	504	504
27225	句容	梅花小区 5#箱变	10	500	400	400
27226	句容	梅家边	10	400	320	320
27227	句容	梅家边南	10	400	297	297
27228	句容	美佳福邸 1#干变	10	1000	800	800
27229	句容	美佳福邸 2#干变	10	1000	800	800
27230	句容	民主巷箱变	10	630	504	504
27231	句容	明豪华庭 1#箱变	10	500	400	400
27232	句容	明豪华庭 2#箱变	10	500	400	400
27233	句容	明豪华庭 3#箱变	10	315	252	252
27234	句容	明豪华庭 4#箱变	10	500	400	400
27235	句容	明豪华庭 5#变	10	500	400	400
27236	句容	明豪华庭 6#变	10	500	400	400
27237	句容	明豪华庭 7#箱变	10	500	400	400
27238	句容	明豪华庭 8#箱变	10	400	320	320
27239	句容	明豪华庭 9#箱变	10	400	320	320
27240	句容	铭廷花园小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	504	504
27241	句容	铭廷花园小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	504	504
27242	句容	铭廷花园小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	504	504
27243	句容	铭廷花园小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	504	504
27244	句容	南城公寓 1#	10	400	320	320
27245	句容	南城公寓 2#	10	400	320	320
27246	句容	南城公寓 2 变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27247	句容	南城公寓北	10	400	320	320
27248	句容	南城公寓北 3#	10	200	160	160
27249	句容	南大雍园小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
27250	句容	南大雍园小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
27251	句容	南大雍园小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
27252	句容	南大雍园小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
27253	句容	南大雍园小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
27254	句容	南大雍园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
27255	句容	南大雍园小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
27256	句容	南大雍园小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
27257	句容	南大雍园小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
27258	句容	南大雍园小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
27259	句容	南大雍园小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
27260	句容	南大雍园小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
27261	句容	南大雍园小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
27262	句容	南大雍园小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
27263	句容	南大雍园小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
27264	句容	南大雍园小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
27265	句容	南工路	10	400	320	320
27266	句容	南工路东	10	80	64	64
27267	句容	南工路西	10	400	320	320
27268	句容	南门菜场二期配电室 1#主变配电变压器	10	630	504	504
27269	句容	南门菜场二期配电室 2#主变配电变压器	10	630	504	504
27270	句容	南门菜场二期配电室 3#主变配电变压器	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27271	句容	南门菜场二期配电室 4#主变配电变压器	10	630	504	504
27272	句容	南门恒生公寓	10	500	400	400
27273	句容	南门南风苑 1#干变	10	1000	800	800
27274	句容	南门南风苑 2#干变	10	1000	800	800
27275	句容	南门南风苑箱变	10	500	400	400
27276	句容	南门南三路北	10	400	320	320
27277	句容	南门南三路南	10	400	320	320
27278	句容	南桥	10	500	400	400
27279	句容	南三路中 400kVA	10	400	320	320
27280	句容	南一路	10	400	320	320
27281	句容	南庄	10	630	465	465
27282	句容	农服公司箱变	10	400	320	320
27283	句容	农校北路灯	10	100	80	80
27284	句容	农校住宅区	10	630	504	504
27285	句容	农行	10	315	252	252
27286	句容	欧景佳园箱变	10	400	320	320
27287	句容	帕缇亚开关站 1#主变	10	2500	2000	2000
27288	句容	帕缇亚开关站 2#主变	10	2500	2000	2000
27289	句容	浦溪花园五期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
27290	句容	浦溪花园五期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
27291	句容	浦溪花园五期 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
27292	句容	浦溪花园五期 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
27293	句容	栖凤苑 1#箱变	10	400	320	320
27294	句容	栖凤苑 2#箱变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27295	句容	千秋府邸配电室 1#配电变压器	10	800	640	640
27296	句容	千秋府邸配电室 2#配电变压器	10	800	640	640
27297	句容	千禧小区箱变	10	630	504	504
27298	句容	前陵	10	400	275	275
27299	句容	青少年宫宿舍 1	10	400	320	320
27300	句容	青筑家园五期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
27301	句容	青筑家园五期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
27302	句容	青筑家园五期 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
27303	句容	青筑家园五期 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
27304	句容	清华公寓箱变	10	400	320	320
27305	句容	晴园公寓 1#箱变 (西)	10	630	504	504
27306	句容	晴园公寓 2#箱变 (东)	10	630	504	504
27307	句容	人民路东	10	500	400	400
27308	句容	容城箱变	10	630	504	504
27309	句容	容光雅居箱变	10	630	504	504
27310	句容	容湖南苑尚城变电所 1#主变	10	800	640	640
27311	句容	容湖南苑尚城变电所 2#主变	10	800	640	640
27312	句容	容湖南苑小区 1#箱变	10	400	320	320
27313	句容	容湖南苑小区 2#箱变	10	400	320	320
27314	句容	容西开关站配变	10	200	160	160
27315	句容	容新小区箱变	10	630	307	307
27316	句容	儒香苑 1#箱变	10	500	400	400
27317	句容	儒香苑 2#箱变	10	500	400	400
27318	句容	瑞和苑 1#配电变压器	20	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27319	句容	瑞和苑 2#配电变压器	20	800	640	640
27320	句容	瑞和苑 3#配电变压器	20	800	640	640
27321	句容	瑞和苑 4#配电变压器	20	800	640	640
27322	句容	润景美邻苑#01 箱变主变	10	500	400	400
27323	句容	润景美邻苑#02 箱变主变	10	500	400	400
27324	句容	润景美邻苑#03 箱变主变	10	500	400	400
27325	句容	润景美邻苑#04 箱变主变	10	500	400	400
27326	句容	润景美邻苑#05 箱变主变	10	500	400	400
27327	句容	润景美邻苑#06 箱变主变	10	500	400	400
27328	句容	润景美邻苑#07 箱变主变	10	500	400	400
27329	句容	润景美邻苑#08 箱变主变	10	500	400	400
27330	句容	润景美邻苑#09 箱变主变	10	500	400	400
27331	句容	润景美邻苑#10 箱变主变	10	500	400	400
27332	句容	润景美邻苑#11 箱变主变	10	500	400	400
27333	句容	润景美邻苑#12 箱变主变	10	500	400	400
27334	句容	润景美邻苑#13 箱变主变	10	500	400	400
27335	句容	润景美邻苑#14 箱变 800KVA14004	10	500	400	400
27336	句容	润景美邻苑#15 箱变 800KVA15003	10	500	400	400
27337	句容	润景颐和园 1#箱变	10	500	400	400
27338	句容	润景颐和园 2#箱变	10	500	400	400
27339	句容	润唐苑主变配电变压器	10	630	504	504
27340	句容	润阳广场 1#主变	10	630	504	504
27341	句容	润阳广场 2#主变	10	630	504	504
27342	句容	润阳广场 3#主变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27343	句容	润阳广场 4#主变	10	630	504	504
27344	句容	三鸿雅居 1#主变	10	630	504	504
27345	句容	三鸿雅居 2#主变	10	630	504	504
27346	句容	三里井东	10	400	320	320
27347	句容	三里井小区	10	315	202	202
27348	句容	三泰国际小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
27349	句容	三泰国际小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
27350	句容	三小	10	400	320	320
27351	句容	三小	10	800	640	640
27352	句容	杉林园小区 1#箱变	10	630	504	504
27353	句容	杉林园小区 2#箱变	10	630	504	504
27354	句容	山水葛园配电室 1#配电变压器	10	800	640	640
27355	句容	山水葛园配电室 2#配电变压器	10	800	640	640
27356	句容	商业街北二环北(路灯)	10	100	80	80
27357	句容	商业街北二环南 (路灯)	10	100	80	80
27358	句容	商业街北二环西	10	400	301	301
27359	句容	商业街北二路北	10	400	260	260
27360	句容	商业街北二路南	10	400	320	320
27361	句容	商业街北一路北	10	400	320	320
27362	句容	商业街北一路南	10	400	320	320
27363	句容	商业街北一路中	10	400	320	320
27364	句容	上观园小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
27365	句容	上观园小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
27366	句容	上观园小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27367	句容	上观园小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
27368	句容	上海公寓 1#箱变	10	630	504	504
27369	句容	上海公寓 2#箱变	10	500	400	400
27370	句容	上海公寓 3#箱变	10	400	320	320
27371	句容	上海公寓 4#箱变	10	400	320	320
27372	句容	上路安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
27373	句容	上路安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
27374	句容	上路安置小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
27375	句容	上路安置小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
27376	句容	上路安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
27377	句容	上路安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
27378	句容	上路安置小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
27379	句容	上路安置小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
27380	句容	上路安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
27381	句容	上路安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
27382	句容	上路安置小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
27383	句容	上路安置小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
27384	句容	上路安置小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	504	504
27385	句容	上路安置小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	504	504
27386	句容	上路安置小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	504	504
27387	句容	上路安置小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	504	504
27388	句容	上路安置小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
27389	句容	上路安置小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
27390	句容	上路安置小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27391	句容	上路安置小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
27392	句容	上书房 1#变电所 1-1#主变	10	800	640	640
27393	句容	上书房 1#变电所 1-2#主变	10	800	640	640
27394	句容	上书房 1#变电所 1-3#主变	10	800	640	640
27395	句容	上书房 1#变电所 1-4#主变	10	800	640	640
27396	句容	上书房 2#变电所 2-1#主变	10	800	640	640
27397	句容	上书房 2#变电所 2-2#主变	10	800	640	640
27398	句容	上书房 3#配电室 3-1#主变配电变压器	10	800	640	640
27399	句容	上书房 3#配电室 3-2#主变配电变压器	10	800	640	640
27400	句容	上书房 3#配电室 3-3#主变配电变压器	10	800	640	640
27401	句容	上书房 3#配电室 3-4#主变配电变压器	10	800	640	640
27402	句容	上书房 4#配电室 4-1#主变配电变压器	10	800	640	640
27403	句容	上书房 4#配电室 4-2#主变配电变压器	10	800	640	640
27404	句容	上书房 4#配电室 4-3#主变配电变压器	10	800	640	640
27405	句容	上书房 4#配电室 4-4#主变配电变压器	10	800	640	640
27406	句容	上阳安置	10	400	320	320
27407	句容	上阳玩具	10	160	128	128
27408	句容	盛世嘉园 1#配电室 1-1#主变	20	800	640	640
27409	句容	盛世嘉园 1#配电室 1-2#主变	20	800	640	640
27410	句容	盛世嘉园 1#配电室 1-3#主变	20	800	640	640
27411	句容	盛世嘉园 1#配电室 1-4#主变	20	800	640	640
27412	句容	狮城公寓 01#变电所 1#主变	10	630	504	504
27413	句容	狮城公寓 01#变电所 2#主变	10	630	504	504
27414	句容	施家棚	10	200	100	100

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27415	句容	石狮安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
27416	句容	石狮安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
27417	句容	石狮安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
27418	句容	石狮安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
27419	句容	石狮安置小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	504	504
27420	句容	石狮安置小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	504	504
27421	句容	石狮安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	504	504
27422	句容	石狮安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	504	504
27423	句容	石狮安置小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	504	504
27424	句容	石狮安置小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	504	504
27425	句容	石狮安置小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
27426	句容	石狮安置小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
27427	句容	石狮安置小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
27428	句容	石狮安置小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
27429	句容	石狮变北街南	10	200	131	131
27430	句容	石狮变北街西	10	200	160	160
27431	句容	石狮变城北	10	250	200	200
27432	句容	石狮变城后	10	200	160	160
27433	句容	石狮变城南	10	400	320	320
27434	句容	石狮变城前	10	200	160	160
27435	句容	石狮变城上西	10	200	160	160
27436	句容	石狮变城西	10	200	160	160
27437	句容	石狮变大岗头	10	200	160	160
27438	句容	石狮变大官庄	10	200	59	59

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27439	句容	石狮变大河头王	10	200	160	160
27440	句容	石狮变大侯家边	10	200	160	160
27441	句容	石狮变大庄	10	250	68	68
27442	句容	石狮变大庄东	10	200	30	30
27443	句容	石狮变大庄西	10	200	134	134
27444	句容	石狮变戴家边	10	200	101	101
27445	句容	石狮变戴家边东	10	250	82	82
27446	句容	石狮变戴家边南	10	200	100	100
27447	句容	石狮变戴新村	10	200	160	160
27448	句容	石狮变戴新村南	10	400	320	320
27449	句容	石狮变戴新东	10	200	79	79
27450	句容	石狮变戴新西	10	200	67	67
27451	句容	石狮变丁桂村	10	200	127	127
27452	句容	石狮变丁家	10	200	77	77
27453	句容	石狮变丁家沟	10	200	56	56
27454	句容	石狮变东林村	10	400	320	320
27455	句容	石狮变杜家山	10	400	209	209
27456	句容	石狮变杜家山电站	10	400	320	320
27457	句容	石狮变杜家山南	10	400	320	320
27458	句容	石狮变杜巷北	10	200	160	160
27459	句容	石狮变杜巷西	10	200	160	160
27460	句容	石狮变二林大队	10	200	90	90
27461	句容	石狮变二窑厂	10	315	161	161
27462	句容	石狮变方边	10	160	128	128

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27463	句容	石狮变方边东	10	400	256	256
27464	句容	石狮变甘家	10	200	118	118
27465	句容	石狮变皋家边	10	200	149	149
27466	句容	石狮变皋家边北	10	160	128	128
27467	句容	石狮变管电组	10	400	276	276
27468	句容	石狮变河边	10	200	160	160
27469	句容	石狮变河南	10	200	63	63
27470	句容	石狮变河桥北街	10	160	113	113
27471	句容	石狮变河桥村	10	400	299	299
27472	句容	石狮变河桥电站	10	400	320	320
27473	句容	石狮变河头王	10	200	28	28
27474	句容	石狮变河西村	10	250	96	96
27475	句容	石狮变侯家边	10	200	160	160
27476	句容	石狮变侯家边西	10	100	80	80
27477	句容	石狮变后林	10	200	79	79
27478	句容	石狮变后林西	10	200	160	160
27479	句容	石狮变后莘大队部	10	200	104	104
27480	句容	石狮变花岸村	10	200	74	74
27481	句容	石狮变花岸东	10	200	160	160
27482	句容	石狮变花岸南	10	200	58	58
27483	句容	石狮变花岸西	10	200	119	119
27484	句容	石狮变黄泥坝村	10	315	235	235
27485	句容	石狮变黄泥坝南	10	200	73	73
27486	句容	石狮变纪家	10	200	72	72

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27487	句容	石狮变纪家边	10	160	33	33
27488	句容	石狮变纪家边东	10	200	68	68
27489	句容	石狮变纪巷	10	200	160	160
27490	句容	石狮变金马水洗	10	400	320	320
27491	句容	石狮变刘家山	10	200	119	119
27492	句容	石狮变刘家山东	10	200	160	160
27493	句容	石狮变马场山	10	100	17	17
27494	句容	石狮变南侯	10	200	57	57
27495	句容	石狮变南候东	10	200	72	72
27496	句容	石狮变南候西	10	200	160	160
27497	句容	石狮变南候中	10	200	160	160
27498	句容	石狮变农电站	10	100	80	80
27499	句容	石狮变盘山头北	10	200	21	21
27500	句容	石狮变盘山头村	10	315	57	57
27501	句容	石狮变皮业城北	10	400	320	320
27502	句容	石狮变皮业城西	10	315	252	252
27503	句容	石狮变前莘	10	200	61	61
27504	句容	石狮变前莘东	10	400	231	231
27505	句容	石狮变前莘林场	10	400	20	20
27506	句容	石狮变前莘南	10	400	320	320
27507	句容	石狮变前莘信用社	10	400	320	320
27508	句容	石狮变戎岗头	10	200	32	32
27509	句容	石狮变戎岗头北	10	200	71	71
27510	句容	石狮变戎岗头东	10	400	268	268

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27511	句容	石狮变戎岗头西	10	200	152	152
27512	句容	石狮变戎岗头中	10	400	263	263
27513	句容	石狮变容通	10	250	200	200
27514	句容	石狮变容通西	10	400	269	269
27515	句容	石狮变上许	10	200	91	91
27516	句容	石狮变沈岗头	10	200	24	24
27517	句容	石狮变石坝山电站	10	200	113	113
27518	句容	石狮变石狮电站	10	200	160	160
27519	句容	石狮变石狮供电所	10	400	320	320
27520	句容	石狮变石狮沟	10	200	108	108
27521	句容	石狮变石狮沟北	10	200	143	143
27522	句容	石狮变石狮沟东	10	200	119	119
27523	句容	石狮变石狮集镇西	10	315	114	114
27524	句容	石狮变石狮农业示范园	10	200	123	123
27525	句容	石狮变石狮庄里村	10	200	62	62
27526	句容	石狮变石塘	10	200	76	76
27527	句容	石狮变石牙嘴	10	250	188	188
27528	句容	石狮变时庄	10	200	160	160
27529	句容	石狮变孙岗头	10	200	160	160
27530	句容	石狮变唐家	10	200	127	127
27531	句容	石狮变唐家大队部	10	400	320	320
27532	句容	石狮变坞塘后	10	200	117	117
27533	句容	石狮变坞塘前	10	200	97	97
27534	句容	石狮变西沟	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27535	句容	石狮变西山	10	200	60	60
27536	句容	石狮变西山东	10	200	53	53
27537	句容	石狮变西下	10	200	100	100
27538	句容	石狮变下杜家	10	160	69	69
27539	句容	石狮变下杜家北	10	200	121	121
27540	句容	石狮变下许村	10	400	320	320
27541	句容	石狮变下许东	10	200	29	29
27542	句容	石狮变下许南	10	200	160	160
27543	句容	石狮变小樊	10	200	160	160
27544	句容	石狮变小纪家边	10	200	42	42
27545	句容	石狮变小时庄	10	200	160	160
27546	句容	石狮变小时庄东	10	400	283	283
27547	句容	石狮变小王家边	10	200	2	2
27548	句容	石狮变小庄家边	10	200	14	14
27549	句容	石狮变新集镇北	10	200	160	160
27550	句容	石狮变新生服务站	10	400	320	320
27551	句容	石狮变新徐家边	10	200	108	108
27552	句容	石狮变徐家边	10	200	90	90
27553	句容	石狮变徐家边南	10	200	95	95
27554	句容	石狮变徐家村	10	100	80	80
27555	句容	石狮变许村	10	200	47	47
27556	句容	石狮变杨家	10	400	280	280
27557	句容	石狮变杨家西	10	200	122	122
27558	句容	石狮变姚坝	10	200	133	133

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27559	句容	石狮变姚耳头	10	200	160	160
27560	句容	石狮变姚上	10	200	37	37
27561	句容	石狮变姚西	10	200	83	83
27562	句容	石狮变姚下村	10	200	86	86
27563	句容	石狮变油榨村	10	200	160	160
27564	句容	石狮变寨里	10	200	160	160
27565	句容	石狮变张思桥北	10	200	160	160
27566	句容	石狮变张湾村	10	200	143	143
27567	句容	石狮变张湾村西	10	100	80	80
27568	句容	石狮变张湾南	10	200	53	53
27569	句容	石狮变之江	10	200	160	160
27570	句容	石狮变周岱北	10	200	160	160
27571	句容	石狮变周岱电站	10	200	160	160
27572	句容	石狮变周岱东	10	250	101	101
27573	句容	石狮变周岱南	10	200	49	49
27574	句容	石狮变周岱西	10	200	65	65
27575	句容	石狮变周岱中	10	200	147	147
27576	句容	石狮变庄家边	10	200	23	23
27577	句容	石狮变庄家边北	10	200	60	60
27578	句容	石狮变庄家边东	10	400	200	200
27579	句容	石狮变庄家边西	10	400	320	320
27580	句容	石狮变庄里村东	10	200	88	88
27581	句容	石狮变综合市场	10	400	320	320
27582	句容	石狮变综合市场东	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27583	句容	石狮变栾家	10	200	141	141
27584	句容	石狮变栾许	10	200	160	160
27585	句容	石狮菜场	10	400	320	320
27586	句容	石狮陈家埠	10	315	219	219
27587	句容	石狮陈家埠南	10	200	120	120
27588	句容	石狮陈家埠西	10	400	254	254
27589	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 1#中心变 1#主变	10	630	504	504
27590	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 1#中心变 2#主变	10	630	504	504
27591	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 1#中心变 3#主变	10	630	504	504
27592	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 1#中心变 4#主变	10	630	504	504
27593	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 2#变电所 1#主变	10	630	504	504
27594	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 2#变电所 2#主变	10	630	504	504
27595	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 2#变电所 3#主变	10	630	504	504
27596	句容	石狮赤岗旧皂村拆迁安置房 2#变电所 4#主变	10	630	504	504
27597	句容	石狮大岗头村北	10	100	80	80
27598	句容	石狮德院上城 1#箱变主变	20	630	504	504
27599	句容	石狮德院上城 2#箱变主变	20	630	504	504
27600	句容	石狮德院上城 3#箱变主变	20	630	504	504
27601	句容	石狮德院上城 4#箱变主变	20	630	504	504
27602	句容	石狮德院上城 5#箱变主变	20	630	504	504
27603	句容	石狮德院上城变电所 1#主变	20	1000	800	800
27604	句容	石狮德院上城变电所 2#主变	20	1000	800	800
27605	句容	石狮杜家山（供电所）	10	200	160	160
27606	句容	石狮杜家山北	10	400	284	284

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27607	句容	石狮杜巷东	10	400	320	320
27608	句容	石狮杜巷南	10	400	320	320
27609	句容	石狮方边南	10	400	274	274
27610	句容	石狮供电西	10	315	194	194
27611	句容	石狮瓜子沟	10	250	200	200
27612	句容	石狮瓜子沟南	10	400	286	286
27613	句容	石狮后林北	10	200	50	50
27614	句容	石狮花岸北	10	400	168	168
27615	句容	石狮化工厂	10	400	320	320
27616	句容	石狮黄金花园 1#变电所 1#主变	20	1000	800	800
27617	句容	石狮黄金花园 1#变电所 2#主变	20	1000	800	800
27618	句容	石狮黄金花园 1#变电所 3#主变	20	1000	800	800
27619	句容	石狮黄金花园 1#变电所 4#主变	20	1000	800	800
27620	句容	石狮黄金花园 2#中心变电所 1#主变	20	1000	800	800
27621	句容	石狮黄金花园 2#中心变电所 2#主变	20	1000	800	800
27622	句容	石狮黄金花园 3#变电所 1#主变	20	1000	800	800
27623	句容	石狮黄金花园 3#变电所 2#主变	20	1000	800	800
27624	句容	石狮黄金花园 3#变电所 3#主变	20	1000	800	800
27625	句容	石狮黄金花园 3#变电所 4#主变	20	1000	800	800
27626	句容	石狮黄金花园 4#变电所 1#主变	20	1000	800	800
27627	句容	石狮黄金花园 4#变电所 2#主变	20	1000	800	800
27628	句容	石狮黄金花园 4#变电所 3#主变	20	1000	800	800
27629	句容	石狮黄金花园 4#变电所 4#主变	20	1000	800	800
27630	句容	石狮黄金花园 5#中心变电所 1#主变	20	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27631	句容	石狮黄金花园 5#中心变电所 2#主变	20	1000	800	800
27632	句容	石狮黄金花园 6#变电所 1#主变	20	1000	800	800
27633	句容	石狮黄金花园 6#变电所 2#主变	20	1000	800	800
27634	句容	石狮黄金花园 6#变电所 3#主变	20	1000	800	800
27635	句容	石狮黄金花园 6#变电所 4#主变	20	1000	800	800
27636	句容	石狮黄泥坝西	10	200	33	33
27637	句容	石狮纪家边南	10	400	320	320
27638	句容	石狮敬老院	10	400	237	237
27639	句容	石狮巨宝北路	10	200	160	160
27640	句容	石狮上许南	10	400	320	320
27641	句容	石狮沈岗头南	10	200	121	121
27642	句容	石狮孙岗头北	10	200	160	160
27643	句容	石狮所姚耳头北	10	200	160	160
27644	句容	石狮台北上上城 1#配电室 1-1#配电变压器	10	1000	800	800
27645	句容	石狮台北上上城 1#配电室 1-2#配电变压器	10	1000	800	800
27646	句容	石狮台北上上城 1#箱变	10	630	504	504
27647	句容	石狮台北上上城 11#箱变	10	630	504	504
27648	句容	石狮台北上上城 12#箱变	10	630	504	504
27649	句容	石狮台北上上城 13#箱变	10	630	504	504
27650	句容	石狮台北上上城 14#箱变	10	630	504	504
27651	句容	石狮台北上上城 15#箱变	10	630	504	504
27652	句容	石狮台北上上城 2#箱变	10	630	504	504
27653	句容	石狮台北上上城 3#箱变	10	630	504	504
27654	句容	石狮台北上上城 4#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27655	句容	石狮台北上上城 5#箱变	10	630	504	504
27656	句容	石狮台北上上城 6#箱变	10	630	504	504
27657	句容	石狮台北上上城 7#箱变	10	630	504	504
27658	句容	石狮台北上上城 8#箱变	10	630	504	504
27659	句容	石狮台湾小镇(七期)4#箱变	10	630	504	504
27660	句容	石狮台湾小镇 1#箱变	10	1000	800	800
27661	句容	石狮台湾小镇 3#箱变	10	500	377	377
27662	句容	石狮台湾小镇 4#箱变	10	630	478	478
27663	句容	石狮台湾小镇 5#箱变	10	630	489	489
27664	句容	石狮台湾小镇（七期）1#箱变	10	500	400	400
27665	句容	石狮台湾小镇（七期）3#箱变	10	500	400	400
27666	句容	石狮塘湾	10	200	147	147
27667	句容	石狮唐家前	10	160	128	128
27668	句容	石狮天悦容城 1-1#主变	20	630	504	504
27669	句容	石狮天悦容城 1-2#主变	20	630	504	504
27670	句容	石狮天悦容城 3-1#主变	20	400	320	320
27671	句容	石狮天悦容城 3-2#主变	20	400	320	320
27672	句容	石狮通宁公寓 1#箱变	20	630	504	504
27673	句容	石狮通宁公寓 2#箱变	20	630	504	504
27674	句容	石狮通宁公寓 3#箱变	20	500	400	400
27675	句容	石狮通宁公寓 4#箱变	20	500	400	400
27676	句容	石狮通宁公寓 5#箱变	20	500	400	400
27677	句容	石狮通宁公寓 6#箱变	20	630	504	504
27678	句容	石狮通宁公寓 7#箱变	20	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27679	句容	石狮通宁公寓 8#箱变	20	630	504	504
27680	句容	石狮通宁路	10	400	320	320
27681	句容	石狮王家边	10	200	53	53
27682	句容	石狮西庙公配	10	400	320	320
27683	句容	石狮西庙西	10	400	320	320
27684	句容	石狮西山北	10	200	160	160
27685	句容	石狮新村	10	200	3	3
27686	句容	石狮杨家边	10	200	160	160
27687	句容	石狮杨家边西	10	200	151	151
27688	句容	石狮英伦印象小区 3#箱变	20	500	400	400
27689	句容	石狮英伦印象小区 4#箱变	20	500	400	400
27690	句容	石狮英伦印象小区 5#箱变	20	500	400	400
27691	句容	石狮英伦印象小区 6#箱变	20	630	504	504
27692	句容	石狮英伦印象小区 7#箱变	20	630	504	504
27693	句容	石狮英伦印象小区 8#箱变	20	630	504	504
27694	句容	石狮英伦印象小区 9#箱变	20	630	504	504
27695	句容	石狮永新	10	400	320	320
27696	句容	石狮油榨村西	10	200	160	160
27697	句容	石狮玉兰家园 1#	10	500	375	375
27698	句容	石狮正阳汽配城 1#配电室 1-1#主变	20	800	640	640
27699	句容	石狮正阳汽配城 1#配电室 1-2#主变	20	800	640	640
27700	句容	石狮正阳汽配城 1#配电室 1-3#主变	20	800	640	640
27701	句容	石狮正阳汽配城 1#配电室 1-4#主变	20	800	640	640
27702	句容	石狮正阳汽配城 2#配电室 2-1#主变	20	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27703	句容	石狮正阳汽配城 2#配电室 2-2#主变	20	800	640	640
27704	句容	石狮中学	10	200	160	160
27705	句容	石狮中央美地 1#主变	10	800	640	640
27706	句容	石狮中央美地 2#主变	10	800	640	640
27707	句容	石狮中央美地 3#主变	10	800	640	640
27708	句容	石狮中央美地 4#主变	10	800	640	640
27709	句容	石狮钻井公司	10	400	273	273
27710	句容	时代天汇 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
27711	句容	时代天汇 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
27712	句容	时代天汇 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
27713	句容	时代天汇 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
27714	句容	时代天汇 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
27715	句容	时代天汇 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
27716	句容	时代天汇 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	504	504
27717	句容	时代天汇 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	504	504
27718	句容	时代天汇 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
27719	句容	时代天汇 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
27720	句容	时代天汇 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
27721	句容	时代天汇 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
27722	句容	时代逸居 1#	10	500	400	400
27723	句容	时代逸居 2#	10	500	400	400
27724	句容	时代逸居 3#	10	400	320	320
27725	句容	时代逸居 4#	10	400	320	320
27726	句容	时代逸居 5#	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27727	句容	时代逸居 6#	10	500	400	400
27728	句容	世茂花园 1#变电所 5#主变	20	1250	1000	1000
27729	句容	世茂花园 1#变电所 6#主变	20	1250	1000	1000
27730	句容	世茂花园 1#变电所 7#主变	20	1250	1000	1000
27731	句容	世茂花园 1#变电所 8#主变	20	1250	1000	1000
27732	句容	世茂花园 2#变电所 13#主变	20	1250	1000	1000
27733	句容	世茂花园 2#变电所 14#主变	20	1250	1000	1000
27734	句容	世茂花园 2#变电所 15#主变	20	1250	1000	1000
27735	句容	世茂花园 2#变电所 16#主变	20	1250	1000	1000
27736	句容	世茂花园 3#变电所 1#主变	20	1250	1000	1000
27737	句容	世茂花园 3#变电所 2#主变	20	1250	1000	1000
27738	句容	世茂花园 3#变电所 3#主变	20	1250	1000	1000
27739	句容	世茂花园 3#变电所 4#主变	20	1250	1000	1000
27740	句容	世茂花园 4#变电所 4-13#主变	20	1000	800	800
27741	句容	世茂花园 4#变电所 4-14#主变	20	1000	800	800
27742	句容	世茂花园 4#变电所 4-15#主变	20	1000	800	800
27743	句容	世茂花园 4#变电所 4-16#主变	20	1000	800	800
27744	句容	世茂花园商住楼 1#主变	20	1250	1000	1000
27745	句容	世茂花园商住楼 2#主变	20	1250	1000	1000
27746	句容	世茂商业街 B 区 1#箱变配电变压器	20	630	504	504
27747	句容	世茂商业街 B 区 2#箱变配电变压器	20	630	504	504
27748	句容	世茂商业街 B 区 3#箱变配电变压器	20	630	504	504
27749	句容	世茂商业街 B 区 4#箱变配电变压器	20	630	504	504
27750	句容	世茂商业街 B 区 5#箱变配电变压器	20	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27751	句容	世茂商业街变电所 1#主变	20	1250	1000	1000
27752	句容	市二中宿舍	10	400	320	320
27753	句容	首望城 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
27754	句容	首望城 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
27755	句容	首望城 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
27756	句容	首望城 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
27757	句容	首望城 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	640	640
27758	句容	首望城 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	640	640
27759	句容	首望城 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	640	640
27760	句容	首望城 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	640	640
27761	句容	书香苑	10	630	504	504
27762	句容	双利路	10	315	252	252
27763	句容	双利路西	10	400	320	320
27764	句容	水岸澜郡 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
27765	句容	水岸澜郡 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
27766	句容	水岸澜郡 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
27767	句容	水岸澜郡 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
27768	句容	水岸澜郡 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
27769	句容	水岸澜郡 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
27770	句容	水岸澜郡 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
27771	句容	水岸澜郡 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
27772	句容	水岸澜郡小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
27773	句容	水岸澜郡小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
27774	句容	水岸澜郡小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27775	句容	水岸澜郡小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
27776	句容	水岸名居 1#箱变	10	630	504	504
27777	句容	水岸名居 2#箱变	10	630	504	504
27778	句容	水岸名居 3#箱变	10	500	400	400
27779	句容	水畔御景 1#配电室 1-1#配电变压器	10	1000	800	800
27780	句容	水畔御景 1#配电室 1-2#配电变压器	10	1000	800	800
27781	句容	水畔御景 1#箱变	10	630	504	504
27782	句容	水畔御景 5#箱变	10	630	504	504
27783	句容	水畔御景 6#箱变	10	800	640	640
27784	句容	水畔御景 7#箱变	10	630	504	504
27785	句容	水畔御景 8#箱变	10	800	640	640
27786	句容	水畔御景变电所 02#箱变主变	10	630	504	504
27787	句容	水畔御景二期 03#箱变 03003	10	500	400	400
27788	句容	水畔御景二期 04#箱变 03004	10	500	400	400
27789	句容	顺达房产 1#箱变	10	630	504	504
27790	句容	顺达房产 2#箱变	10	630	504	504
27791	句容	丝绸新区 1#箱变	10	800	640	640
27792	句容	丝绸新区 2#箱变	10	400	320	320
27793	句容	苏南商贸城变电所 1#主变	10	1250	1000	1000
27794	句容	苏南商贸城变电所 2#主变	10	500	400	400
27795	句容	苏珈大厦变电所 1#主变	10	800	640	640
27796	句容	苏珈大厦变电所 2#主变	10	800	640	640
27797	句容	苏珈大厦变电所 3#主变	10	800	640	640
27798	句容	苏珈大厦变电所 4#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27799	句容	孙家新配变	10	200	89	89
27800	句容	台北国际社区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
27801	句容	台北国际社区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
27802	句容	台北国际社区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
27803	句容	台北国际社区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
27804	句容	台北国际社区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
27805	句容	台北国际社区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
27806	句容	台北国际社区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
27807	句容	台北国际社区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
27808	句容	台北国际社区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
27809	句容	台北国际社区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
27810	句容	台北国际社区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
27811	句容	台北国际社区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
27812	句容	台北经贸中心 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
27813	句容	台北经贸中心 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
27814	句容	台北经贸中心 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
27815	句容	台北经贸中心 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
27816	句容	台北上上城 10#箱变	10	630	504	504
27817	句容	台北上上城 9#箱变	10	630	504	504
27818	句容	台湾小镇 2#箱变	10	800	576	576
27819	句容	台谊村	10	400	320	320
27820	句容	太阳星城 1#箱变	10	500	400	400
27821	句容	太阳星城 2#箱变	10	500	400	400
27822	句容	太阳星城 3#箱变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27823	句容	太阳星城 4#箱变	10	500	400	400
27824	句容	太阳星城 5#箱变	10	500	400	400
27825	句容	太阳星城 6#箱变	10	500	400	400
27826	句容	太阳星城 7#箱变	10	500	400	400
27827	句容	太阳星城 8#箱变	10	500	400	400
27828	句容	汤巷林场	10	315	252	252
27829	句容	桃李春风 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504
27830	句容	桃李春风 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
27831	句容	陶家	10	400	320	320
27832	句容	陶家南	10	400	320	320
27833	句容	陶中	10	400	320	320
27834	句容	陶中南	10	400	320	320
27835	句容	体校箱变	10	630	504	504
27836	句容	天和园 1#	10	400	320	320
27837	句容	天和园 2#	10	400	320	320
27838	句容	天王白龙地	10	200	33	33
27839	句容	天王白龙地村南	10	200	113	113
27840	句容	天王白龙地西	10	125	64	64
27841	句容	天王白沙 4#	10	100	9	9
27842	句容	天王白沙村	10	400	265	265
27843	句容	天王白沙村西	10	400	320	320
27844	句容	天王白沙水库	10	160	128	128
27845	句容	天王白阳	10	400	217	217
27846	句容	天王白阳村东	10	400	190	190

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27847	句容	天王白阳村东后	10	200	21	21
27848	句容	天王白阳村后	10	200	45	45
27849	句容	天王白阳村西	10	400	194	194
27850	句容	天王柏杆	10	400	265	265
27851	句容	天王柏岗	10	400	254	254
27852	句容	天王柏岗村东	10	400	218	218
27853	句容	天王柏岗新村西	10	200	71	71
27854	句容	天王柏岗新村西 2#	10	400	223	223
27855	句容	天王柏洲	10	400	196	196
27856	句容	天王包棚	10	400	164	164
27857	句容	天王包棚村东	10	200	112	112
27858	句容	天王包棚村西	10	200	72	72
27859	句容	天王包西	10	400	279	279
27860	句容	天王包西村后	10	200	119	119
27861	句容	天王北街	10	400	244	244
27862	句容	天王北街路东	10	200	66	66
27863	句容	天王北罗棚村北	10	200	75	75
27864	句容	天王北周 2#	10	400	320	320
27865	句容	天王便民箱变	10	500	388	388
27866	句容	天王变白马	10	400	227	227
27867	句容	天王变柏岗新村	10	400	226	226
27868	句容	天王变北罗棚	10	200	160	160
27869	句容	天王变便民	10	400	320	320
27870	句容	天王变菜瓜头	10	400	231	231

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27871	句容	天王变蔡巷村后	10	400	253	253
27872	句容	天王变蔡巷村西	10	200	94	94
27873	句容	天王变蔡巷罗棚	10	200	109	109
27874	句容	天王变曹塘头	10	200	83	83
27875	句容	天王变陈岗	10	200	49	49
27876	句容	天王变陈岗村	10	400	127	127
27877	句容	天王变陈棚	10	400	274	274
27878	句容	天王变大路口	10	200	124	124
27879	句容	天王变戴巷村后	10	200	80	80
27880	句容	天王变戴巷桥西	10	400	276	276
27881	句容	天王变甸岗	10	400	306	306
27882	句容	天王变甸岗北	10	400	320	320
27883	句容	天王变东顶	10	200	62	62
27884	句容	天王变东顶棚子	10	200	118	118
27885	句容	天王变方便水库	10	50	40	40
27886	句容	天王变浮山顶	10	200	160	160
27887	句容	天王变浮山李家边	10	200	160	160
27888	句容	天王变付家边	10	400	86	86
27889	句容	天王变岗头	10	200	43	43
27890	句容	天王变高湾	10	200	160	160
27891	句容	天王变高湾工具厂	10	250	200	200
27892	句容	天王变工商所	10	400	246	246
27893	句容	天王变供电所工艺品厂	10	200	160	160
27894	句容	天王变顾家边	10	200	120	120

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27895	句容	天王变关塘	10	400	320	320
27896	句容	天王变国税	10	400	320	320
27897	句容	天王变海州企业北州分厂	10	400	320	320
27898	句容	天王变荷塘	10	125	100	100
27899	句容	天王变河心	10	400	198	198
27900	句容	天王变红旗	10	200	160	160
27901	句容	天王变后柏寺西	10	400	148	148
27902	句容	天王变胡棚	10	200	160	160
27903	句容	天王变华盈	10	630	504	504
27904	句容	天王变黄土塘	10	400	186	186
27905	句容	天王变涧北	10	400	149	149
27906	句容	天王变涧北村西	10	200	88	88
27907	句容	天王变涧北新村	10	400	244	244
27908	句容	天王变江家湾	10	200	93	93
27909	句容	天王变蒋家边	10	315	252	252
27910	句容	天王变蒋家棚	10	200	116	116
27911	句容	天王变金山棚子	10	200	160	160
27912	句容	天王变栗西	10	100	9	9
27913	句容	天王变潦塘八队	10	200	143	143
27914	句容	天王变潦塘南	10	400	288	288
27915	句容	天王变琉璃瓦厂	10	400	320	320
27916	句容	天王变吕家村中	10	200	102	102
27917	句容	天王变罗棚	10	200	128	128
27918	句容	天王变马家	10	400	204	204

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27919	句容	天王变木排	10	400	320	320
27920	句容	天王变南岗	10	200	160	160
27921	句容	天王变农机站钢瓶厂	10	400	320	320
27922	句容	天王变农林	10	200	114	114
27923	句容	天王变潘岗	10	400	242	242
27924	句容	天王变潘家边	10	250	127	127
27925	句容	天王变潘巷	10	400	231	231
27926	句容	天王变泡沫厂	10	400	199	199
27927	句容	天王变裴村	10	200	53	53
27928	句容	天王变蒲溪	10	400	270	270
27929	句容	天王变前柏寺	10	200	2	2
27930	句容	天王变前进广山	10	200	99	99
27931	句容	天王变前四队	10	200	95	95
27932	句容	天王变前塘	10	200	27	27
27933	句容	天王变桥头	10	200	14	14
27934	句容	天王变三赵	10	400	273	273
27935	句容	天王变三赵村西	10	400	218	218
27936	句容	天王变山岗头	10	400	268	268
27937	句容	天王变上陈庄	10	200	68	68
27938	句容	天王变孙岗村西	10	400	320	320
27939	句容	天王变孙家边	10	400	142	142
27940	句容	天王变孙一队	10	200	114	114
27941	句容	天王变孙一队东	10	200	43	43
27942	句容	天王变天坝路	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27943	句容	天王变天鹅小区	10	400	320	320
27944	句容	天王变天和园 3#	10	400	320	320
27945	句容	天王变天王宾馆	10	400	294	294
27946	句容	天王变天王戴巷	10	400	281	281
27947	句容	天王变天王老政府	10	400	297	297
27948	句容	天王变天王粮站	10	400	310	310
27949	句容	天王变天王农具厂	10	400	320	320
27950	句容	天王变天王桥	10	400	320	320
27951	句容	天王变天王新供电所	10	400	242	242
27952	句容	天王变天王油坊	10	200	141	141
27953	句容	天王变天王镇北	10	400	320	320
27954	句容	天王变天王镇西	10	400	242	242
27955	句容	天王变吴粉	10	200	160	160
27956	句容	天王变吴树村	10	200	143	143
27957	句容	天王变西库头	10	200	160	160
27958	句容	天王变下陈庄	10	200	120	120
27959	句容	天王变下岗	10	200	108	108
27960	句容	天王变下余	10	200	82	82
27961	句容	天王变小冲	10	200	123	123
27962	句容	天王变小冲鲁幕	10	400	320	320
27963	句容	天王变小浮山	10	200	149	149
27964	句容	天王变小红山	10	200	1	1
27965	句容	天王变新丰	10	200	160	160
27966	句容	天王变新华	10	200	43	43

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27967	句容	天王变新塘	10	200	93	93
27968	句容	天王变修理厂西	10	400	320	320
27969	句容	天王变徐家桥	10	400	286	286
27970	句容	天王变许家塘村西	10	200	160	160
27971	句容	天王变许家塘东	10	400	200	200
27972	句容	天王变押泥杆	10	400	292	292
27973	句容	天王变押泥杆村北	10	200	83	83
27974	句容	天王变杨家湾	10	200	39	39
27975	句容	天王变窑上	10	400	288	288
27976	句容	天王变姚家边	10	400	254	254
27977	句容	天王变姚头村	10	200	160	160
27978	句容	天王变幼儿园西	10	400	310	310
27979	句容	天王变余棚	10	200	135	135
27980	句容	天王变张棚村东	10	400	167	167
27981	句容	天王变张棚十二队	10	200	160	160
27982	句容	天王变张巷	10	400	228	228
27983	句容	天王变赵家边	10	200	112	112
27984	句容	天王变赵棚	10	200	54	54
27985	句容	天王变赵巷村	10	400	179	179
27986	句容	天王变赵巷村前	10	400	265	265
27987	句容	天王变镇东变压器	10	400	320	320
27988	句容	天王变镇二镇三	10	400	320	320
27989	句容	天王变周岗	10	200	86	86
27990	句容	天王变猪场变压器	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
27991	句容	天王变洄友机械厂	10	315	252	252
27992	句容	天王菜场	10	400	135	135
27993	句容	天王菜场北	10	400	156	156
27994	句容	天王菜场西	10	400	184	184
27995	句容	天王蔡巷	10	400	265	265
27996	句容	天王蔡巷村东	10	200	105	105
27997	句容	天王蔡巷村南	10	400	221	221
27998	句容	天王茶场二队	10	200	136	136
27999	句容	天王茶场三队	10	400	320	320
28000	句容	天王茶场四队	10	200	160	160
28001	句容	天王茶场四队南	10	400	289	289
28002	句容	天王茶厂西	10	200	160	160
28003	句容	天王岔路口	10	400	298	298
28004	句容	天王岔路口西	10	400	181	181
28005	句容	天王常溧路北	10	400	320	320
28006	句容	天王常溧路口	10	400	272	272
28007	句容	天王长湾	10	200	160	160
28008	句容	天王长湾南塘	10	200	134	134
28009	句容	天王长园村	10	200	83	83
28010	句容	天王长园村前	10	200	81	81
28011	句容	天王潮家边	10	200	125	125
28012	句容	天王潮家边村西	10	200	149	149
28013	句容	天王车站	10	400	320	320
28014	句容	天王陈庄	10	400	132	132

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28015	句容	天王陈庄村后	10	200	130	130
28016	句容	天王陈庄西山凹	10	100	80	80
28017	句容	天王春茂湾	10	200	160	160
28018	句容	天王崔棚	10	200	160	160
28019	句容	天王大陈巷	10	200	74	74
28020	句容	天王大陈巷村东	10	200	49	49
28021	句容	天王大陈巷南	10	400	306	306
28022	句容	天王大冲	10	200	39	39
28023	句容	天王大路口村西	10	400	258	258
28024	句容	天王大麦岗	10	400	206	206
28025	句容	天王大山口	10	200	160	160
28026	句容	天王大石门	10	250	200	200
28027	句容	天王戴巷	10	400	172	172
28028	句容	天王戴庄白沙 1#单相变	10	50	40	40
28029	句容	天王戴庄村	10	200	113	113
28030	句容	天王戴庄村二里岗村前	10	400	215	215
28031	句容	天王戴庄村前	10	200	160	160
28032	句容	天王戴庄村西	10	200	129	129
28033	句容	天王戴庄村中	10	200	71	71
28034	句容	天王甸岗村东	10	200	160	160
28035	句容	天王店头	10	400	249	249
28036	句容	天王丁棚村东	10	200	160	160
28037	句容	天王顶冲	10	200	160	160
28038	句容	天王顶冲村东	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28039	句容	天王东方岗	10	400	261	261
28040	句容	天王东王岗	10	200	160	160
28041	句容	天王董咀	10	200	46	46
28042	句容	天王董咀村西	10	200	67	67
28043	句容	天王斗门	10	200	60	60
28044	句容	天王斗门村东	10	400	74	74
28045	句容	天王杜家湾	10	200	3	3
28046	句容	天王杜家湾村后	10	200	149	149
28047	句容	天王杜家湾西	10	200	111	111
28048	句容	天王二里岗	10	200	31	31
28049	句容	天王二里岗村后	10	400	320	320
28050	句容	天王二西队	10	200	42	42
28051	句容	天王翻水岗	10	400	219	219
28052	句容	天王翻水岗东	10	500	291	291
28053	句容	天王范家边	10	400	22	22
28054	句容	天王范家边村北	10	200	67	67
28055	句容	天王方山茶场	10	400	290	290
28056	句容	天王方山顶	10	400	320	320
28057	句容	天王方山水库	10	400	320	320
28058	句容	天王浮山果园	10	400	320	320
28059	句容	天王浮山樱花园	10	400	320	320
28060	句容	天王岗头 2 号	10	400	320	320
28061	句容	天王高德庄园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
28062	句容	天王高德庄园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	614	614

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28063	句容	天王高德庄园 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
28064	句容	天王高德庄园 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
28065	句容	天王高德庄园 1#箱变配电变压器	10	400	320	320
28066	句容	天王高德庄园 2#箱变配电变压器	10	400	320	320
28067	句容	天王高德庄园 3#箱变配电变压器	10	400	320	320
28068	句容	天王高德庄园 4#箱变配电变压器	10	400	320	320
28069	句容	天王工区	10	200	100	100
28070	句容	天王供电所充电桩	10	400	135	135
28071	句容	天王供电所配变	10	400	301	301
28072	句容	天王供销社 2#	10	400	300	300
28073	句容	天王供销社东 2#	10	400	196	196
28074	句容	天王供销社路东	10	400	293	293
28075	句容	天王供销社南	10	400	320	320
28076	句容	天王谷城	10	400	80	80
28077	句容	天王谷城村北	10	400	206	206
28078	句容	天王谷城六队	10	200	121	121
28079	句容	天王顾家边村南	10	200	130	130
28080	句容	天王关岔	10	200	35	35
28081	句容	天王关岔村东	10	200	160	160
28082	句容	天王广山开发区	10	200	160	160
28083	句容	天王桂家棚	10	160	128	128
28084	句容	天王国税南	10	400	320	320
28085	句容	天王果园 3 队	10	200	160	160
28086	句容	天王荷塘	10	200	78	78

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28087	句容	天王荷塘村西	10	400	277	277
28088	句容	天王河东	10	160	47	47
28089	句容	天王河西	10	200	54	54
28090	句容	天王贺家头	10	200	91	91
28091	句容	天王红毛山	10	200	54	54
28092	句容	天王红旗村北	10	200	138	138
28093	句容	天王红旗村西	10	200	160	160
28094	句容	天王红山	10	200	160	160
28095	句容	天王后柏寺村后	10	200	122	122
28096	句容	天王后柏寺村中	10	200	31	31
28097	句容	天王后棚	10	200	160	160
28098	句容	天王后棚村西	10	200	80	80
28099	句容	天王后山沟	10	200	66	66
28100	句容	天王后四队	10	200	1	1
28101	句容	天王后孙岗	10	200	77	77
28102	句容	天王后孙岗村西	10	200	84	84
28103	句容	天王后塘	10	400	186	186
28104	句容	天王后徐	10	400	289	289
28105	句容	天王后徐村东	10	400	320	320
28106	句容	天王胡家寨	10	400	296	296
28107	句容	天王胡家寨东	10	200	97	97
28108	句容	天王胡棚	10	400	320	320
28109	句容	天王胡棚村后	10	400	320	320
28110	句容	天王胡棚小区	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28111	句容	天王湖滨花园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	603	603
28112	句容	天王湖滨花园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
28113	句容	天王湖滨花园 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	516	516
28114	句容	天王湖滨花园 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
28115	句容	天王湖滨花园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
28116	句容	天王湖滨花园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
28117	句容	天王湖滨花园 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
28118	句容	天王湖滨花园 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
28119	句容	天王湖滨花园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	577	577
28120	句容	天王湖滨花园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
28121	句容	天王花棚	10	200	141	141
28122	句容	天王花棚村西	10	200	31	31
28123	句容	天王黄金滩	10	250	154	154
28124	句容	天王集镇供销社	10	315	219	219
28125	句容	天王集镇开发区	10	400	320	320
28126	句容	天王集镇物资	10	315	221	221
28127	句容	天王集镇西	10	200	160	160
28128	句容	天王涧北村北	10	400	320	320
28129	句容	天王涧北罗棚南	10	400	98	98
28130	句容	天王涧南	10	400	273	273
28131	句容	天王蒋家棚 2#	10	400	320	320
28132	句容	天王蒋棚村后	10	200	160	160
28133	句容	天王金戴河	10	400	320	320
28134	句容	天王金山凹	10	400	102	102

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28135	句容	天王金山凹 2#	10	200	160	160
28136	句容	天王金山凹三队	10	200	128	128
28137	句容	天王金山凹水库	10	400	320	320
28138	句容	天王金山凹一队	10	200	119	119
28139	句容	天王金山水库	10	200	125	125
28140	句容	天王敬老院	10	400	273	273
28141	句容	天王九谷峰	10	30	24	24
28142	句容	天王兰草北	10	500	400	400
28143	句容	天王兰草天地变电所 1#主变	10	800	640	640
28144	句容	天王兰草天地变电所 2#主变	10	800	640	640
28145	句容	天王老人山	10	200	29	29
28146	句容	天王老人山单相变	10	200	76	76
28147	句容	天王老信用社	10	400	193	193
28148	句容	天王雷棚	10	100	22	22
28149	句容	天王李家棚	10	200	127	127
28150	句容	天王李棚村前	10	200	160	160
28151	句容	天王李塔村	10	400	128	128
28152	句容	天王李塔村东	10	400	81	81
28153	句容	天王李塔村后	10	200	32	32
28154	句容	天王李塔村西	10	200	85	85
28155	句容	天王李塔水库	10	200	160	160
28156	句容	天王栗东	10	200	72	72
28157	句容	天王立交桥北	10	400	320	320
28158	句容	天王粮站北	10	200	123	123

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28159	句容	天王凉亭	10	200	33	33
28160	句容	天王凉亭西箱变	10	400	320	320
28161	句容	天王潦塘	10	400	284	284
28162	句容	天王潦塘 2#配变	10	400	320	320
28163	句容	天王潦塘村东	10	200	96	96
28164	句容	天王潦塘电站东	10	400	320	320
28165	句容	天王潦塘南 2#	10	200	29	29
28166	句容	天王林场包中	10	250	200	200
28167	句容	天王林场鱼塘冲	10	200	127	127
28168	句容	天王林场闵棚	10	200	98	98
28169	句容	天王刘家棚子	10	200	111	111
28170	句容	天王刘家湾	10	200	101	101
28171	句容	天王柳家边	10	400	320	320
28172	句容	天王柳家边村西	10	400	305	305
28173	句容	天王柳家边村中	10	200	114	114
28174	句容	天王龙海水库	10	400	320	320
28175	句容	天王隆鑫试剂	10	400	320	320
28176	句容	天王露水桥	10	200	160	160
28177	句容	天王蚂蚁岗	10	400	149	149
28178	句容	天王蚂蚁岗村后	10	400	181	181
28179	句容	天王蚂蚁岗村前	10	400	129	129
28180	句容	天王马场	10	200	81	81
28181	句容	天王马埂村	10	400	176	176
28182	句容	天王马埂村东	10	200	10	10

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28183	句容	天王马埂红旗村	10	200	98	98
28184	句容	天王茅山镀锌厂	10	400	320	320
28185	句容	天王苗木市场	10	200	160	160
28186	句容	天王庙冲	10	200	126	126
28187	句容	天王庙岗	10	200	117	117
28188	句容	天王庙岗村前	10	400	202	202
28189	句容	天王磨盘林场 1#箱变	10	200	160	160
28190	句容	天王磨盘山	10	200	105	105
28191	句容	天王磨盘王棚	10	200	76	76
28192	句容	天王磨盘新村	10	200	160	160
28193	句容	天王磨盘新村村西	10	200	134	134
28194	句容	天王磨盘镇张巷	10	400	245	245
28195	句容	天王牧羊场工区	10	200	160	160
28196	句容	天王牧羊区	10	200	98	98
28197	句容	天王南东山	10	200	102	102
28198	句容	天王南东山北	10	200	139	139
28199	句容	天王南山	10	400	45	45
28200	句容	天王南亭	10	400	285	285
28201	句容	天王南亭村中	10	200	72	72
28202	句容	天王南庄村	10	200	62	62
28203	句容	天王南庄南	10	400	320	320
28204	句容	天王南庄王棚	10	200	83	83
28205	句容	天王南庄新村	10	400	271	271
28206	句容	天王农具厂 2#	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28207	句容	天王农具厂南	10	400	320	320
28208	句容	天王农科所	10	50	40	40
28209	句容	天王农林村东	10	400	320	320
28210	句容	天王农行	10	500	400	400
28211	句容	天王派出所	10	400	320	320
28212	句容	天王潘冲水库	10	400	320	320
28213	句容	天王潘家边村南	10	200	122	122
28214	句容	天王潘巷村东	10	200	147	147
28215	句容	天王菩提寺	10	100	80	80
28216	句容	天王浦西花园 1#箱变	10	630	504	504
28217	句容	天王浦溪花园 1#箱变	10	630	504	504
28218	句容	天王浦溪花园 10#箱变	10	630	504	504
28219	句容	天王浦溪花园 11#箱变	10	630	504	504
28220	句容	天王浦溪花园 12#箱变	10	630	504	504
28221	句容	天王浦溪花园 13#箱变	10	630	504	504
28222	句容	天王浦溪花园 14#箱变	10	630	504	504
28223	句容	天王浦溪花园 15#箱变	10	630	504	504
28224	句容	天王浦溪花园 16#箱变	10	630	504	504
28225	句容	天王浦溪花园 17#箱变	10	630	504	504
28226	句容	天王浦溪花园 18#箱变	10	630	504	504
28227	句容	天王浦溪花园 2#箱变	10	630	504	504
28228	句容	天王浦溪花园 2#箱变	10	630	504	504
28229	句容	天王浦溪花园 3#箱变	10	630	504	504
28230	句容	天王浦溪花园 3#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28231	句容	天王浦溪花园 4#箱变	10	630	504	504
28232	句容	天王浦溪花园 4#箱变	10	500	400	400
28233	句容	天王浦溪花园 5#箱变	10	500	400	400
28234	句容	天王浦溪花园 5#箱变	10	630	504	504
28235	句容	天王浦溪花园 6#箱变	10	500	400	400
28236	句容	天王浦溪花园 6#箱变	10	630	504	504
28237	句容	天王浦溪花园 7#箱变	10	800	640	640
28238	句容	天王浦溪花园 7#箱变	10	500	400	400
28239	句容	天王浦溪花园 8#箱变	10	500	400	400
28240	句容	天王浦溪花园 8#箱变	10	800	640	640
28241	句容	天王浦溪花园 9#箱变	10	800	640	640
28242	句容	天王浦溪花园 9#箱变	10	500	400	400
28243	句容	天王前进	10	250	118	118
28244	句容	天王前进庙岗	10	200	160	160
28245	句容	天王前进庙岗东	10	400	290	290
28246	句容	天王前巷	10	400	175	175
28247	句容	天王前徐村前	10	200	12	12
28248	句容	天王前徐路口	10	400	211	211
28249	句容	天王前徐庙头	10	200	151	151
28250	句容	天王前徐新村	10	400	56	56
28251	句容	天王前周	10	200	12	12
28252	句容	天王前周村前	10	200	60	60
28253	句容	天王青杆	10	400	196	196
28254	句容	天王青杆村后	10	200	138	138

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28255	句容	天王邱家湾	10	400	276	276
28256	句容	天王三桥	10	100	18	18
28257	句容	天王三赵村中	10	200	29	29
28258	句容	天王沙子岗	10	200	28	28
28259	句容	天王沙子岗村中	10	200	35	35
28260	句容	天王山中娱乐城	10	160	128	128
28261	句容	天王上东山村西	10	200	85	85
28262	句容	天王上东山东	10	400	320	320
28263	句容	天王上东山配变	10	200	130	130
28264	句容	天王上杆 19 队	10	200	46	46
28265	句容	天王上杆村	10	400	115	115
28266	句容	天王上杆村东	10	400	84	84
28267	句容	天王上杆村前	10	400	169	169
28268	句容	天王上杆村西	10	400	120	120
28269	句容	天王上杆村西 2#	10	400	137	137
28270	句容	天王上杆二队	10	200	147	147
28271	句容	天王上杆二队北	10	200	160	160
28272	句容	天王上杆一队	10	200	119	119
28273	句容	天王上庙岗	10	400	221	221
28274	句容	天王上平地	10	200	136	136
28275	句容	天王上平地村前	10	200	41	41
28276	句容	天王神村	10	200	33	33
28277	句容	天王神村村东	10	200	160	160
28278	句容	天王十三、十四队	10	400	125	125

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28279	句容	天王石巷村北	10	200	62	62
28280	句容	天王石巷村东	10	400	251	251
28281	句容	天王石巷村南	10	400	291	291
28282	句容	天王石巷村西	10	200	160	160
28283	句容	天王石巷新农村	10	200	67	67
28284	句容	天王水井工区	10	200	143	143
28285	句容	天王孙岗	10	200	151	151
28286	句容	天王孙岗村东	10	400	198	198
28287	句容	天王孙岗村南	10	200	28	28
28288	句容	天王孙家边	10	400	159	159
28289	句容	天王孙家边村西	10	400	287	287
28290	句容	天王所柏杆村西	10	200	60	60
28291	句容	天王所戴巷桥	10	400	304	304
28292	句容	天王所戴庄村东	10	400	288	288
28293	句容	天王所戴庄村南	10	200	115	115
28294	句容	天王所甸岗村南	10	200	72	72
28295	句容	天王所东顶村西	10	200	110	110
28296	句容	天王所东西王岗	10	400	110	110
28297	句容	天王所东西王岗村东	10	200	160	160
28298	句容	天王所斗门村南	10	200	160	160
28299	句容	天王所斗门村中	10	400	248	248
28300	句容	天王所付家边村后	10	200	3	3
28301	句容	天王所谷城村前	10	200	122	122
28302	句容	天王所桂鹏西	10	200	97	97

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28303	句容	天王所荷塘村西	10	400	320	320
28304	句容	天王所河西	10	200	160	160
28305	句容	天王所后柏寺	10	400	139	139
28306	句容	天王所后朱巷	10	400	288	288
28307	句容	天王所胡家寨村南	10	200	69	69
28308	句容	天王所胡棚	10	200	160	160
28309	句容	天王所湖滨花园充电桩变	10	200	160	160
28310	句容	天王所蒋家棚村东	10	200	160	160
28311	句容	天王所金山	10	400	156	156
28312	句容	天王所李棚	10	400	206	206
28313	句容	天王所林场	10	100	80	80
28314	句容	天王所吕家岗	10	200	160	160
28315	句容	天王所吕家岗村南	10	400	253	253
28316	句容	天王所南山北	10	200	28	28
28317	句容	天王所南山东	10	200	152	152
28318	句容	天王所南庄新村西	10	200	36	36
28319	句容	天王所青菜地	10	200	87	87
28320	句容	天王所青杆村东	10	400	182	182
28321	句容	天王所上杆十四队	10	200	110	110
28322	句容	天王所上杆水库西	10	200	160	160
28323	句容	天王所十九队村前	10	200	93	93
28324	句容	天王所天王新村	10	100	80	80
28325	句容	天王所王家边	10	400	298	298
28326	句容	天王所王门	10	200	96	96

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28327	句容	天王所吴家边村后	10	200	114	114
28328	句容	天王所小农林	10	400	320	320
28329	句容	天王所小朱庄	10	200	160	160
28330	句容	天王所新农村村西	10	200	145	145
28331	句容	天王所新寓	10	400	320	320
28332	句容	天王所许家塘	10	400	270	270
28333	句容	天王所袁巷村东	10	200	65	65
28334	句容	天王所袁巷村西	10	400	212	212
28335	句容	天王所张庙村西	10	200	34	34
28336	句容	天王所张巷村中	10	200	85	85
28337	句容	天王所赵棚 2#	10	400	320	320
28338	句容	天王所镇东	10	400	297	297
28339	句容	天王所郑家牌	10	200	126	126
28340	句容	天王所朱巷村后	10	200	64	64
28341	句容	天王所竹园村后	10	200	144	144
28342	句容	天王塘湾	10	400	293	293
28343	句容	天王塘湾北	10	200	156	156
28344	句容	天王唐谷	10	400	148	148
28345	句容	天王唐谷长桥	10	80	64	64
28346	句容	天王唐谷村东	10	400	218	218
28347	句容	天王唐谷村前	10	200	24	24
28348	句容	天王唐谷董嘴村前	10	100	80	80
28349	句容	天王唐陵村南	10	400	232	232
28350	句容	天王唐陵小区	10	200	97	97

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28351	句容	天王唐陵镇西 2#	10	400	290	290
28352	句容	天王唐陵镇西中	10	400	294	294
28353	句容	天王天鹅桥	10	400	320	320
28354	句容	天王天和园箱变主变	10	630	504	504
28355	句容	天王天王蒋棚	10	200	32	32
28356	句容	天王天正广场配电室 1#配电变压器	10	630	504	504
28357	句容	天王天正广场配电室 2#配电变压器	10	630	504	504
28358	句容	天王天鑫路 A、B 栋	10	400	320	320
28359	句容	天王土桥	10	200	26	26
28360	句容	天王土桥东	10	200	50	50
28361	句容	天王王家棚	10	200	160	160
28362	句容	天王王棚	10	200	145	145
28363	句容	天王王棚路口	10	400	320	320
28364	句容	天王围山	10	400	320	320
28365	句容	天王卫家边村前	10	200	160	160
28366	句容	天王吴粉村前	10	200	160	160
28367	句容	天王吴家边	10	200	110	110
28368	句容	天王吴家边东	10	200	39	39
28369	句容	天王吴家边西	10	200	50	50
28370	句容	天王五巷	10	200	129	129
28371	句容	天王五巷石家湾	10	200	160	160
28372	句容	天王物资西	10	400	255	255
28373	句容	天王西丁棚	10	200	32	32
28374	句容	天王西方岗单相变	10	50	40	40

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28375	句容	天王西库头村西	10	400	320	320
28376	句容	天王西王岗	10	200	87	87
28377	句容	天王西周	10	200	4	4
28378	句容	天王西周村东	10	400	200	200
28379	句容	天王西庄	10	200	48	48
28380	句容	天王西庄村后	10	200	38	38
28381	句容	天王西漂	10	400	282	282
28382	句容	天王西漂 2#	10	400	320	320
28383	句容	天王西漂村后	10	200	127	127
28384	句容	天王西漂村前	10	200	131	131
28385	句容	天王虾子塘	10	200	160	160
28386	句容	天王虾子塘东	10	400	290	290
28387	句容	天王虾子塘西	10	200	85	85
28388	句容	天王下陈庄村东	10	200	160	160
28389	句容	天王下南亭	10	400	140	140
28390	句容	天王下平地	10	200	41	41
28391	句容	天王下庄东	10	200	68	68
28392	句容	天王下庄后	10	200	132	132
28393	句容	天王下畈	10	400	149	149
28394	句容	天王夏西	10	400	292	292
28395	句容	天王小陈巷	10	200	103	103
28396	句容	天王小陈巷村后	10	200	56	56
28397	句容	天王小冲村东	10	200	91	91
28398	句容	天王小围山	10	200	76	76

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28399	句容	天王小五西	10	200	160	160
28400	句容	天王小五巷	10	200	133	133
28401	句容	天王小学东	10	500	400	400
28402	句容	天王小学路口	10	400	135	135
28403	句容	天王肖家湾	10	200	160	160
28404	句容	天王新陈	10	200	135	135
28405	句容	天王新陈村东	10	160	46	46
28406	句容	天王新农村村东	10	400	282	282
28407	句容	天王新桥	10	200	15	15
28408	句容	天王信用社北	10	200	41	41
28409	句容	天王熊棚	10	200	32	32
28410	句容	天王熊棚村前	10	200	111	111
28411	句容	天王修理厂	10	400	320	320
28412	句容	天王徐家边	10	400	212	212
28413	句容	天王徐家边村后	10	200	60	60
28414	句容	天王徐家桥村北	10	400	320	320
28415	句容	天王徐家桥村北 2#	10	400	260	260
28416	句容	天王许家	10	400	275	275
28417	句容	天王许家村西	10	400	320	320
28418	句容	天王许棚	10	200	128	128
28419	句容	天王许棚村西	10	200	160	160
28420	句容	天王押泥杆村东	10	200	32	32
28421	句容	天王押泥杆村后	10	200	123	123
28422	句容	天王姚家边村南	10	200	134	134

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28423	句容	天王姚西	10	200	160	160
28424	句容	天王一北队	10	200	98	98
28425	句容	天王一南队	10	200	61	61
28426	句容	天王医院北	10	400	320	320
28427	句容	天王映月桥	10	400	232	232
28428	句容	天王优里岗	10	200	91	91
28429	句容	天王优里岗村东	10	200	128	128
28430	句容	天王优里岗村中	10	200	26	26
28431	句容	天王优里岗西	10	200	160	160
28432	句容	天王幼儿园	10	400	320	320
28433	句容	天王余家棚	10	200	71	71
28434	句容	天王余巷丁棚	10	200	125	125
28435	句容	天王俞巷村东	10	400	320	320
28436	句容	天王俞巷村前	10	200	130	130
28437	句容	天王俞巷配变	10	200	93	93
28438	句容	天王鱼塘冲村西	10	200	2	2
28439	句容	天王袁西	10	400	244	244
28440	句容	天王袁西南	10	200	95	95
28441	句容	天王袁巷	10	400	143	143
28442	句容	天王袁巷村前	10	200	26	26
28443	句容	天王袁巷大树下	10	200	139	139
28444	句容	天王袁巷河西	10	200	160	160
28445	句容	天王袁巷红旗	10	200	160	160
28446	句容	天王袁巷粮站东	10	200	24	24

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28447	句容	天王袁巷镇老电站	10	160	128	128
28448	句容	天王张家棚	10	200	122	122
28449	句容	天王张庙村北	10	400	115	115
28450	句容	天王张庙村东	10	200	35	35
28451	句容	天王张棚	10	200	103	103
28452	句容	天王张棚村东	10	400	320	320
28453	句容	天王张巷村西	10	200	2	2
28454	句容	天王张巷村中	10	200	75	75
28455	句容	天王张巷西	10	200	5	5
28456	句容	天王赵家边村前	10	200	160	160
28457	句容	天王赵巷村东	10	400	252	252
28458	句容	天王赵巷村前 2#	10	400	216	216
28459	句容	天王赵巷村西	10	400	286	286
28460	句容	天王赵巷村中	10	400	267	267
28461	句容	天王镇东	10	400	320	320
28462	句容	天王镇东 2#	10	400	320	320
28463	句容	天王镇东 3#	10	400	320	320
28464	句容	天王镇三队北	10	400	301	301
28465	句容	天王郑棚	10	200	40	40
28466	句容	天王郑吴村	10	400	136	136
28467	句容	天王郑吴村南	10	400	281	281
28468	句容	天王郑吴村西	10	200	142	142
28469	句容	天王郑吴九队	10	200	160	160
28470	句容	天王郑吴六队	10	200	64	64

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28471	句容	天王郑吴四队	10	200	160	160
28472	句容	天王郑吴四五队	10	200	24	24
28473	句容	天王郑吴五队	10	200	119	119
28474	句容	天王中平地	10	160	76	76
28475	句容	天王中心	10	200	33	33
28476	句容	天王种子队	10	200	113	113
28477	句容	天王周岗村后	10	200	82	82
28478	句容	天王周嘴村	10	315	63	63
28479	句容	天王周嘴村东	10	200	32	32
28480	句容	天王周嘴村前	10	200	91	91
28481	句容	天王周嘴村西	10	400	248	248
28482	句容	天王朱店	10	400	88	88
28483	句容	天王朱店村东	10	200	137	137
28484	句容	天王朱巷	10	400	86	86
28485	句容	天王朱巷村前	10	400	151	151
28486	句容	天王朱巷集镇	10	400	252	252
28487	句容	天王朱巷小区	10	100	80	80
28488	句容	天王猪场	10	200	58	58
28489	句容	天王猪厂 2#	10	200	160	160
28490	句容	天王竹园	10	200	33	33
28491	句容	天王竹园村南	10	400	243	243
28492	句容	天王宕子	10	400	279	279
28493	句容	天逸华府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
28494	句容	天逸华府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28495	句容	天悦容城 2#配电室 2-1#主变	20	800	640	640
28496	句容	天悦容城 2#配电室 2-2#主变	20	800	640	640
28497	句容	天悦容城 2#配电室 2-3#主变	20	800	640	640
28498	句容	天悦容城 2#配电室 2-4#主变	20	800	640	640
28499	句容	天悦容城 4#配电室 4-1#配电变压器	20	630	504	504
28500	句容	天悦容城 4#配电室 4-2#配电变压器	20	630	504	504
28501	句容	天悦容城 4#配电室 4-3#配电变压器	20	630	504	504
28502	句容	天悦容城 4#配电室 4-4#配电变压器	20	630	504	504
28503	句容	天悦容城 5#配电室 5-1#配电变压器	20	800	640	640
28504	句容	天悦容城 5#配电室 5-2#配电变压器	20	800	640	640
28505	句容	天悦容城 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
28506	句容	天悦容城 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
28507	句容	天悦容城 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
28508	句容	天悦容城 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
28509	句容	天悦容城 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	640	640
28510	句容	天悦容城 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	640	640
28511	句容	天悦容城 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	640	640
28512	句容	天悦容城 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	640	640
28513	句容	天玺华府 1#变电所 1-1#主变	10	800	640	640
28514	句容	天玺华府 1#变电所 1-2#主变	10	800	640	640
28515	句容	天玺华府 1#变电所 1-3#主变	10	800	640	640
28516	句容	天玺华府 1#变电所 1-4#主变	10	800	640	640
28517	句容	天玺华府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
28518	句容	天玺华府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28519	句容	天玺华府 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
28520	句容	天玺华府 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
28521	句容	天玺华府 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
28522	句容	天玺华府 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
28523	句容	天玺华府 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
28524	句容	天玺华府 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
28525	句容	天玺华府 D 地块 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
28526	句容	天玺华府 D 地块 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
28527	句容	天玺华府 D 地块 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
28528	句容	天玺华府 D 地块 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
28529	句容	天玺华府 D 地块 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
28530	句容	天玺华府 D 地块 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
28531	句容	天玺华府 D 地块 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
28532	句容	天玺华府 D 地块 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
28533	句容	天玺华府 D 地块 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
28534	句容	天玺华府 D 地块 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
28535	句容	天玺华府 D 地块 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
28536	句容	天玺华府 D 地块 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
28537	句容	亭子水泵房	10	400	320	320
28538	句容	土管所西箱变	10	400	320	320
28539	句容	万宏天源变电所 1#主变	10	400	320	320
28540	句容	万宏天源变电所 2#主变	10	800	640	640
28541	句容	万宏天源城 06#箱变主变	10	630	504	504
28542	句容	万宏天源城 07#箱变主变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28543	句容	万宏天源城 08#箱变主变	10	630	504	504
28544	句容	万宏天源城 09#箱变主变	10	500	400	400
28545	句容	万宏天源城 1-1#主变	10	630	504	504
28546	句容	万宏天源城 10#箱变主变	10	500	400	400
28547	句容	万宏天源城 2#箱变	10	630	504	504
28548	句容	万宏天源城 3#箱变	10	630	504	504
28549	句容	万宏天源城 4#箱变主变	10	500	400	400
28550	句容	万家南箱变	10	630	504	504
28551	句容	万家箱变	10	630	504	504
28552	句容	王清综合楼 1#箱变	10	200	160	160
28553	句容	王清综合楼 2#箱变	10	200	160	160
28554	句容	旺仕商业街	10	500	400	400
28555	句容	维也纳花园#01 变电所 1-1#主变	10	1250	1000	1000
28556	句容	维也纳花园#01 变电所 1-2#主变	10	1250	1000	1000
28557	句容	维也纳花园#02 变电所 2-3#主变	10	1250	1000	1000
28558	句容	维也纳花园#02 变电所 2-4#主变	10	1250	1000	1000
28559	句容	维也纳花园 03#变电所 3-5#主变	10	1250	1000	1000
28560	句容	维也纳花园 03#变电所 3-6#主变	10	1250	1000	1000
28561	句容	维也纳花园 4#配电室 1#主变	10	1250	1000	1000
28562	句容	维也纳花园 4#配电室 2#主变	10	1250	1000	1000
28563	句容	维也纳花园时代置业配电室 1#配电变压器	10	1250	1000	1000
28564	句容	未来城小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
28565	句容	未来城小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
28566	句容	未来城小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28567	句容	未来城小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
28568	句容	未来城小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
28569	句容	未来城小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
28570	句容	文化馆	10	400	320	320
28571	句容	文泽园箱变	10	630	504	504
28572	句容	梧桐墅 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
28573	句容	梧桐墅 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
28574	句容	梧桐墅 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
28575	句容	梧桐墅 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
28576	句容	吾悦广场小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
28577	句容	吾悦广场小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
28578	句容	吾悦广场小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
28579	句容	吾悦广场小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
28580	句容	吾悦广场小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
28581	句容	吾悦广场小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
28582	句容	吾悦广场小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
28583	句容	吾悦广场小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
28584	句容	吾悦广场小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	504	504
28585	句容	吾悦广场小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	504	504
28586	句容	吾悦广场小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	504	504
28587	句容	吾悦广场小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	504	504
28588	句容	吾悦广场小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	504	504
28589	句容	吾悦广场小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	504	504
28590	句容	吾悦广场小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28591	句容	吾悦广场小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	504	504
28592	句容	五星公寓箱变	10	315	252	252
28593	句容	五星家园箱变	10	500	400	400
28594	句容	五星家园小区变电所 1#主变	10	1000	800	800
28595	句容	五星家园小区变电所 2#主变	10	1000	800	800
28596	句容	五星家园小区变电所 3#主变	10	1000	800	800
28597	句容	五星家园小区变电所 4#主变	10	1000	800	800
28598	句容	五洲花苑 1#配电室 1-1#主变	10	800	640	640
28599	句容	五洲花苑 1#配电室 1-2#主变	10	800	640	640
28600	句容	五洲花苑 1#配电室 1-3#主变	10	800	640	640
28601	句容	五洲花苑 1#配电室 1-4#主变	10	800	640	640
28602	句容	五洲花苑 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	640	640
28603	句容	五洲花苑 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	640	640
28604	句容	五渚坊岔路口箱变	10	630	504	504
28605	句容	西北环路	10	200	160	160
28606	句容	西关安置小区	10	400	320	320
28607	句容	西关安置小区	10	500	271	271
28608	句容	西关西环路南	10	200	160	160
28609	句容	西关西庙大队	10	315	252	252
28610	句容	西关西庙电站	10	400	320	320
28611	句容	西关西庙小区	10	400	320	320
28612	句容	西关西苑公配	10	400	320	320
28613	句容	西关西苑小区	10	400	320	320
28614	句容	西关综合楼 1#单相变	10	50	40	40

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28615	句容	西关综合楼 1#主变	10	500	400	400
28616	句容	西关综合楼 2#单相变	10	50	40	40
28617	句容	西关综合楼 3#单相变	10	50	40	40
28618	句容	西关综合楼 4#单相变	10	50	40	40
28619	句容	西关综合小区箱变	10	630	504	504
28620	句容	西湖美景 001002	10	630	504	504
28621	句容	西湖美景南	10	400	320	320
28622	句容	西郊宾馆	10	630	504	504
28623	句容	下甸安置小区 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	800	640	640
28624	句容	下甸安置小区 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	800	640	640
28625	句容	下甸安置小区 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	630	504	504
28626	句容	下甸安置小区 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	630	504	504
28627	句容	下甸安置小区 2#配电室 2-3#主变配电变压器	10	630	504	504
28628	句容	下甸安置小区 2#配电室 2-4#主变配电变压器	10	630	504	504
28629	句容	下蜀北街	10	400	234	234
28630	句容	下蜀茶厂南	10	200	132	132
28631	句容	下蜀长江花园 1#干变	10	1000	800	800
28632	句容	下蜀长江花园 1#箱变主变	10	630	504	504
28633	句容	下蜀长江花园 2#箱变主变	10	630	504	504
28634	句容	下蜀长江花园 3#干变	10	1000	800	800
28635	句容	下蜀长江花园 5#干变	10	1000	800	800
28636	句容	下蜀长江花园 7#干变	10	800	640	640
28637	句容	下蜀朝阳茶厂	10	200	96	96
28638	句容	下蜀充电桩变	10	400	275	275

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28639	句容	下蜀大河村南	10	400	320	320
28640	句容	下蜀大吕村东	10	200	125	125
28641	句容	下蜀大埧村西	10	200	58	58
28642	句容	下蜀戴公山	10	200	160	160
28643	句容	下蜀当家大村	10	200	109	109
28644	句容	下蜀导墅村	10	200	7	7
28645	句容	下蜀导墅路口	10	400	283	283
28646	句容	下蜀道士庄东	10	400	320	320
28647	句容	下蜀地税住宅楼	10	400	320	320
28648	句容	下蜀丁扒村	10	200	160	160
28649	句容	下蜀东菜园村东	10	200	112	112
28650	句容	下蜀东大埂南	10	200	113	113
28651	句容	下蜀东道小村	10	400	320	320
28652	句容	下蜀东葛盖村北	10	200	160	160
28653	句容	下蜀东葛盖路口	10	200	160	160
28654	句容	下蜀东沟村前	10	200	126	126
28655	句容	下蜀东谢后巷	10	200	52	52
28656	句容	下蜀东谢朱家	10	200	37	37
28657	句容	下蜀段边南	10	100	29	29
28658	句容	下蜀范巷后村	10	200	160	160
28659	句容	下蜀浮桥朱家边	10	200	144	144
28660	句容	下蜀干东村北	10	200	160	160
28661	句容	下蜀干东村东	10	200	160	160
28662	句容	下蜀官港佳园配电室 1#主变	10	800	597	597

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28663	句容	下蜀官港佳园配电室 2#主变	10	800	640	640
28664	句容	下蜀管粮村北	10	200	122	122
28665	句容	下蜀管粮村西	10	400	154	154
28666	句容	下蜀国道村南	10	200	160	160
28667	句容	下蜀韩墅村西	10	400	255	255
28668	句容	下蜀韩墅吕家庄	10	200	1	1
28669	句容	下蜀黑桥村北	10	200	129	129
28670	句容	下蜀黑桥村中	10	200	160	160
28671	句容	下蜀侯家村	10	200	2	2
28672	句容	下蜀后王庄	10	200	96	96
28673	句容	下蜀花园小区南	10	200	160	160
28674	句容	下蜀华山老学校	10	200	160	160
28675	句容	下蜀华山叶安(亭子华山)	10	200	110	110
28676	句容	下蜀华亭路南	10	630	451	451
28677	句容	下蜀纪窑	10	400	195	195
28678	句容	下蜀纪窑村南	10	400	230	230
28679	句容	下蜀涧东村	10	400	320	320
28680	句容	下蜀涧东高铁南	10	200	160	160
28681	句容	下蜀涧东林场	10	400	181	181
28682	句容	下蜀涧东桥小	10	200	134	134
28683	句容	下蜀涧东小区	10	200	160	160
28684	句容	下蜀江家村东	10	200	160	160
28685	句容	下蜀金家村东	10	200	160	160
28686	句容	下蜀句容林场 1#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28687	句容	下蜀句容林场 2#箱变	10	630	504	504
28688	句容	下蜀句蜀路（亭子）	10	400	320	320
28689	句容	下蜀康泰花园 1#箱变	10	500	400	400
28690	句容	下蜀康泰花园 2#箱变	10	500	400	400
28691	句容	下蜀康泰花园 3#箱变	10	500	400	400
28692	句容	下蜀空青皮带廊	10	400	320	320
28693	句容	下蜀老医院住宅楼	10	400	284	284
28694	句容	下蜀雷巷村后	10	200	123	123
28695	句容	下蜀雷巷桥南	10	400	320	320
28696	句容	下蜀利华新村北	10	400	71	71
28697	句容	下蜀利华新村箱变	10	400	320	320
28698	句容	下蜀林场北	10	200	160	160
28699	句容	下蜀林场北看护站	10	400	320	320
28700	句容	下蜀林场南大门	10	200	160	160
28701	句容	下蜀林场水泵房	10	100	80	80
28702	句容	下蜀林场姚林口工区	10	100	80	80
28703	句容	下蜀临港佳园 2#变电所 2-1#主变	10	800	624	624
28704	句容	下蜀临港佳园 2#变电所 2-2#主变	10	800	640	640
28705	句容	下蜀临港佳园 2#变电所 2-3#主变	10	800	640	640
28706	句容	下蜀临港佳园 2#变电所 2-4#主变	10	800	601	601
28707	句容	下蜀临港佳园小区变电所 1#主变	10	800	640	640
28708	句容	下蜀临港佳园小区变电所 4#主变	10	800	640	640
28709	句容	下蜀临港星城小区变电所 1#主变	10	800	640	640
28710	句容	下蜀临港星城小区变电所 2#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28711	句容	下蜀临港星城小区变电所 3#主变	10	800	640	640
28712	句容	下蜀临港星城小区变电所 4#主变	10	800	640	640
28713	句容	下蜀刘圩学校东	10	200	39	39
28714	句容	下蜀螺丝宕	10	200	126	126
28715	句容	下蜀马场西	10	200	7	7
28716	句容	下蜀马尾山村南	10	400	320	320
28717	句容	下蜀棉种场	10	200	160	160
28718	句容	下蜀农具厂(北站)	10	200	160	160
28719	句容	下蜀桥头	10	200	89	89
28720	句容	下蜀桥头超市变	10	400	243	243
28721	句容	下蜀桥头大桥	10	200	149	149
28722	句容	下蜀桥头东菜园	10	200	142	142
28723	句容	下蜀桥头东街	10	200	118	118
28724	句容	下蜀桥头东山坡	10	200	160	160
28725	句容	下蜀桥头港务住宅楼	10	400	320	320
28726	句容	下蜀桥头集镇北	10	400	300	300
28727	句容	下蜀桥头老街	10	250	115	115
28728	句容	下蜀桥头王圩	10	630	504	504
28729	句容	下蜀桥头新小学	10	400	207	207
28730	句容	下蜀桥头益群	10	400	320	320
28731	句容	下蜀桥头尹圩	10	200	160	160
28732	句容	下蜀人民路中	10	400	320	320
28733	句容	下蜀沙地南	10	200	106	106
28734	句容	下蜀沙地石粉厂	10	400	176	176

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28735	句容	下蜀沙地学校村北	10	200	109	109
28736	句容	下蜀沙子岗	10	200	116	116
28737	句容	下蜀山河深坑南	10	200	160	160
28738	句容	下蜀山河深坑西	10	200	160	160
28739	句容	下蜀山河余家南	10	200	160	160
28740	句容	下蜀山河朱家村中	10	200	160	160
28741	句容	下蜀石东	10	200	160	160
28742	句容	下蜀石龙	10	200	138	138
28743	句容	下蜀蜀地森林 1#箱变	10	500	400	400
28744	句容	下蜀蜀地森林 2#箱变	10	500	400	400
28745	句容	下蜀蜀地森林 3#箱变	10	630	504	504
28746	句容	下蜀蜀地森林 4#箱变	10	630	504	504
28747	句容	下蜀蜀地森林 5#箱变	10	630	504	504
28748	句容	下蜀蜀泰花园配电室 1#配电变压器	10	800	640	640
28749	句容	下蜀蜀泰花园配电室 2#配电变压器	10	800	640	640
28750	句容	下蜀宋家庄	10	200	103	103
28751	句容	下蜀所安定	10	200	143	143
28752	句容	下蜀所部队场部	10	200	160	160
28753	句容	下蜀所部队东站	10	80	64	64
28754	句容	下蜀所部队西站	10	200	160	160
28755	句容	下蜀所部队中心桥	10	200	160	160
28756	句容	下蜀所财校南大门	10	400	269	269
28757	句容	下蜀所财校南大门路南	10	200	160	160
28758	句容	下蜀所财政所东	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28759	句容	下蜀所蔡庄东	10	400	305	305
28760	句容	下蜀所长安单相变	10	200	160	160
28761	句容	下蜀所陈庄村后	10	200	23	23
28762	句容	下蜀所城建所	10	400	185	185
28763	句容	下蜀所城建小区	10	315	252	252
28764	句容	下蜀所城中区	10	400	229	229
28765	句容	下蜀所大河东	10	200	160	160
28766	句容	下蜀所大吕庄村西	10	200	160	160
28767	句容	下蜀所大埧村	10	250	200	200
28768	句容	下蜀所当家村东	10	200	160	160
28769	句容	下蜀所邓家村	10	200	6	6
28770	句容	下蜀所地磅房	10	400	320	320
28771	句容	下蜀所东葛盖村南	10	400	320	320
28772	句容	下蜀所东沟队	10	315	37	37
28773	句容	下蜀所东街队	10	315	229	229
28774	句容	下蜀所东街二队	10	400	148	148
28775	句容	下蜀所东谢村	10	315	197	197
28776	句容	下蜀所段边	10	200	80	80
28777	句容	下蜀所段边村北	10	200	137	137
28778	句容	下蜀所范巷	10	200	160	160
28779	句容	下蜀所浮桥	10	200	94	94
28780	句容	下蜀所浮桥村	10	400	299	299
28781	句容	下蜀所浮桥村西	10	200	127	127
28782	句容	下蜀所浮桥国道	10	200	43	43

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28783	句容	下蜀所浮桥路南	10	200	160	160
28784	句容	下蜀所浮桥西	10	100	1	1
28785	句容	下蜀所干东	10	200	101	101
28786	句容	下蜀所干东茶场	10	200	160	160
28787	句容	下蜀所工区路南	10	200	160	160
28788	句容	下蜀所龚庄北	10	200	102	102
28789	句容	下蜀所谷歌庄园	10	50	40	40
28790	句容	下蜀所韩家边	10	200	160	160
28791	句容	下蜀所韩家村北	10	200	160	160
28792	句容	下蜀所韩家棚	10	200	150	150
28793	句容	下蜀所韩墅北巷	10	200	30	30
28794	句容	下蜀所韩墅大棚	10	100	14	14
28795	句容	下蜀所韩墅大山岗	10	400	320	320
28796	句容	下蜀所韩墅大塘	10	200	68	68
28797	句容	下蜀所韩墅加工厂	10	400	161	161
28798	句容	下蜀所河北上坝	10	200	160	160
28799	句容	下蜀所河北四段	10	50	40	40
28800	句容	下蜀所河北新河	10	50	40	40
28801	句容	下蜀所河北新民	10	100	80	80
28802	句容	下蜀所河北中桥	10	50	40	40
28803	句容	下蜀所河滨路南	10	200	130	130
28804	句容	下蜀所河东蔡庄	10	200	16	16
28805	句容	下蜀所黑桥	10	200	84	84
28806	句容	下蜀所黑桥村东	10	200	146	146

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28807	句容	下蜀所红河太平队	10	200	80	80
28808	句容	下蜀所红山村	10	200	160	160
28809	句容	下蜀所后棚村北	10	200	141	141
28810	句容	下蜀所后西村	10	200	73	73
28811	句容	下蜀所华山村东	10	400	320	320
28812	句容	下蜀所华山东葛盖	10	200	160	160
28813	句容	下蜀所华山西南凹	10	200	160	160
28814	句容	下蜀所华山新庄	10	250	200	200
28815	句容	下蜀所黄岗村西	10	200	11	11
28816	句容	下蜀所黄土干村前	10	200	160	160
28817	句容	下蜀所纪窑村中	10	200	118	118
28818	句容	下蜀所涧东凤凰	10	200	160	160
28819	句容	下蜀所涧东蒋巷	10	315	200	200
28820	句容	下蜀所涧东巷南	10	400	267	267
28821	句容	下蜀所涧东小区南村	10	200	104	104
28822	句容	下蜀所涧东严巷	10	315	232	232
28823	句容	下蜀所蒋巷桥	10	200	102	102
28824	句容	下蜀所蒋巷窑上	10	200	102	102
28825	句容	下蜀所句容监狱居民区	10	400	320	320
28826	句容	下蜀所句蜀路	10	400	309	309
28827	句容	下蜀所句蜀路北	10	400	314	314
28828	句容	下蜀所空青茶场	10	400	320	320
28829	句容	下蜀所空青东道	10	200	160	160
28830	句容	下蜀所空青老长安	10	400	173	173

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28831	句容	下蜀所空青桥西	10	200	160	160
28832	句容	下蜀所空青新村	10	200	113	113
28833	句容	下蜀所空青新村北	10	200	58	58
28834	句容	下蜀所空青新桥	10	200	90	90
28835	句容	下蜀所空青杨冲	10	200	160	160
28836	句容	下蜀所老港东	10	200	101	101
28837	句容	下蜀所乐全汽车销售服务有限公司	10	400	320	320
28838	句容	下蜀所雷巷	10	200	99	99
28839	句容	下蜀所雷巷东山头	10	200	160	160
28840	句容	下蜀所梁庄	10	315	252	252
28841	句容	下蜀所良盘水库	10	200	160	160
28842	句容	下蜀所林业队	10	200	160	160
28843	句容	下蜀所临港工业园污水泵站	10	200	160	160
28844	句容	下蜀所刘圩村	10	200	21	21
28845	句容	下蜀所刘圩凡圩	10	100	80	80
28846	句容	下蜀所刘圩管庄	10	200	22	22
28847	句容	下蜀所刘圩韩庄	10	200	82	82
28848	句容	下蜀所刘圩河凹	10	200	37	37
28849	句容	下蜀所刘圩山岗	10	200	160	160
28850	句容	下蜀所刘圩山岗北	10	200	22	22
28851	句容	下蜀所刘圩下凹	10	200	64	64
28852	句容	下蜀所刘圩学校	10	200	8	8
28853	句容	下蜀所刘圩学校村西	10	200	1	1
28854	句容	下蜀所刘圩周庄	10	200	15	15

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28855	句容	下蜀所刘圩邹凹	10	200	136	136
28856	句容	下蜀所刘圩笪庄	10	200	94	94
28857	句容	下蜀所六里村东	10	400	291	291
28858	句容	下蜀所六里甸东	10	200	135	135
28859	句容	下蜀所六里工农业	10	250	163	163
28860	句容	下蜀所六里桥北	10	400	320	320
28861	句容	下蜀所六里王庄	10	400	296	296
28862	句容	下蜀所六里夏边	10	200	160	160
28863	句容	下蜀所六里中巷	10	400	312	312
28864	句容	下蜀所六里中巷东	10	400	320	320
28865	句容	下蜀所六里中巷后	10	400	320	320
28866	句容	下蜀所六山	10	200	160	160
28867	句容	下蜀所龙门	10	400	310	310
28868	句容	下蜀所龙门街西	10	400	320	320
28869	句容	下蜀所龙王东	10	200	160	160
28870	句容	下蜀所陆家村	10	200	160	160
28871	句容	下蜀所吕边村东	10	200	32	32
28872	句容	下蜀所吕边村南	10	400	306	306
28873	句容	下蜀所马尾巴	10	200	98	98
28874	句容	下蜀所梅干村南	10	200	25	25
28875	句容	下蜀所梅干村前	10	200	49	49
28876	句容	下蜀所南工坊	10	200	160	160
28877	句容	下蜀所南街东	10	400	320	320
28878	句容	下蜀所潘家	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28879	句容	下蜀所潘家村南	10	200	160	160
28880	句容	下蜀所桥头超市南	10	200	108	108
28881	句容	下蜀所桥头大吕庄	10	400	226	226
28882	句容	下蜀所桥头东大埂	10	200	72	72
28883	句容	下蜀所桥头东街西	10	200	49	49
28884	句容	下蜀所桥头集镇西	10	400	320	320
28885	句容	下蜀所桥头集镇西 2#	10	400	278	278
28886	句容	下蜀所桥头集镇中	10	400	320	320
28887	句容	下蜀所桥头老港	10	315	99	99
28888	句容	下蜀所桥头老港西	10	200	160	160
28889	句容	下蜀所桥头老街南	10	200	160	160
28890	句容	下蜀所桥头西街	10	250	200	200
28891	句容	下蜀所桥头西街南村	10	200	125	125
28892	句容	下蜀所桥头小学	10	400	165	165
28893	句容	下蜀所桥头小学老校区	10	200	123	123
28894	句容	下蜀所人民街东	10	315	252	252
28895	句容	下蜀所人民街西	10	400	320	320
28896	句容	下蜀所人民路北	10	200	131	131
28897	句容	下蜀所人民路桥	10	400	301	301
28898	句容	下蜀所人民路桥北	10	400	320	320
28899	句容	下蜀所人民路中	10	400	320	320
28900	句容	下蜀所桑边村北	10	200	25	25
28901	句容	下蜀所沙地桑边	10	250	200	200
28902	句容	下蜀所沙地上王村	10	200	91	91

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28903	句容	下蜀所沙地学校	10	200	119	119
28904	句容	下蜀所沙地学校南	10	200	113	113
28905	句容	下蜀所山岗村中	10	200	75	75
28906	句容	下蜀所山河戴家	10	200	160	160
28907	句容	下蜀所山河当家	10	200	146	146
28908	句容	下蜀所山河当家村北	10	200	160	160
28909	句容	下蜀所山河江家	10	400	320	320
28910	句容	下蜀所山河凌家	10	200	160	160
28911	句容	下蜀所山河凌家村西	10	200	111	111
28912	句容	下蜀所山河深坑	10	200	123	123
28913	句容	下蜀所山河石家	10	400	296	296
28914	句容	下蜀所山河苏家边	10	200	86	86
28915	句容	下蜀所山河巷南	10	200	119	119
28916	句容	下蜀所山河严巷	10	400	221	221
28917	句容	下蜀所山河余冲	10	400	247	247
28918	句容	下蜀所山河余家	10	200	160	160
28919	句容	下蜀所山河朱家	10	400	252	252
28920	句容	下蜀所山水河	10	200	160	160
28921	句容	下蜀所上王东	10	200	160	160
28922	句容	下蜀所上庄村东	10	400	189	189
28923	句容	下蜀所十三塘	10	200	89	89
28924	句容	下蜀所石龙村前	10	200	110	110
28925	句容	下蜀所石墨金家	10	100	80	80
28926	句容	下蜀所石庄西	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28927	句容	下蜀所试验新村	10	400	320	320
28928	句容	下蜀所松树庄	10	200	160	160
28929	句容	下蜀所苏家边单相变	10	30	24	24
28930	句容	下蜀所亭镇东	10	250	200	200
28931	句容	下蜀所亭镇南	10	400	190	190
28932	句容	下蜀所亭镇西	10	315	189	189
28933	句容	下蜀所亭镇中	10	400	207	207
28934	句容	下蜀所亭子村委会	10	315	57	57
28935	句容	下蜀所湾山大黄岗	10	160	104	104
28936	句容	下蜀所湾山电站	10	100	80	80
28937	句容	下蜀所湾山监狱 1#配变	10	400	320	320
28938	句容	下蜀所湾山监狱 2#配变	10	400	320	320
28939	句容	下蜀所湾山监狱 3#配变	10	400	320	320
28940	句容	下蜀所湾山监狱 4#配变	10	400	320	320
28941	句容	下蜀所湾山监狱厂部办公楼	10	400	320	320
28942	句容	下蜀所湾山监狱武警楼	10	200	160	160
28943	句容	下蜀所汪家边	10	200	2	2
28944	句容	下蜀所王一队	10	200	148	148
28945	句容	下蜀所王庄桥	10	200	116	116
28946	句容	下蜀所王圩村南	10	400	320	320
28947	句容	下蜀所胃王大棚村	10	200	160	160
28948	句容	下蜀所胃王斗篷山	10	200	160	160
28949	句容	下蜀所武歧大埕	10	200	54	54
28950	句容	下蜀所武歧四队	10	200	105	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28951	句容	下蜀所武岐村北	10	200	160	160
28952	句容	下蜀所武岐加工厂	10	200	126	126
28953	句容	下蜀所武岐五队 2	10	200	132	132
28954	句容	下蜀所武岐杨庄	10	315	252	252
28955	句容	下蜀所西部干线胄王村	10	400	173	173
28956	句容	下蜀所西菜村	10	200	96	96
28957	句容	下蜀所西岔村	10	400	70	70
28958	句容	下蜀所西街排灌站	10	200	46	46
28959	句容	下蜀所西桥南	10	200	107	107
28960	句容	下蜀所西巷村	10	200	120	120
28961	句容	下蜀所西谢村	10	200	70	70
28962	句容	下蜀所西谢村后	10	200	8	8
28963	句容	下蜀所西谢村委会	10	200	21	21
28964	句容	下蜀所西谢村西	10	200	119	119
28965	句容	下蜀所西谢南棚	10	200	160	160
28966	句容	下蜀所西谢戎墅	10	315	252	252
28967	句容	下蜀所下份小村	10	200	127	127
28968	句容	下蜀所下蜀便民	10	315	230	230
28969	句容	下蜀所下蜀财政所	10	400	226	226
28970	句容	下蜀所下蜀菜场	10	315	252	252
28971	句容	下蜀所下蜀村委会	10	400	155	155
28972	句容	下蜀所下蜀干东	10	200	136	136
28973	句容	下蜀所下蜀供电所	10	400	320	320
28974	句容	下蜀所下蜀里圩	10	200	10	10

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28975	句容	下蜀所下蜀南街	10	315	252	252
28976	句容	下蜀所下蜀派出所	10	400	320	320
28977	句容	下蜀所下蜀施工队	10	200	160	160
28978	句容	下蜀所下蜀镇临港工业园北	10	200	160	160
28979	句容	下蜀所下蜀政府	10	400	200	200
28980	句容	下蜀所下蜀中街	10	400	298	298
28981	句容	下蜀所下亭村	10	400	199	199
28982	句容	下蜀所下洼村南	10	400	227	227
28983	句容	下蜀所下王村	10	200	160	160
28984	句容	下蜀所夏边	10	200	160	160
28985	句容	下蜀所夏家边村东	10	200	99	99
28986	句容	下蜀所小东南	10	200	160	160
28987	句容	下蜀所小河北	10	400	320	320
28988	句容	下蜀所小红山家庭农场	10	200	160	160
28989	句容	下蜀所小金矿	10	400	320	320
28990	句容	下蜀所小上解	10	200	110	110
28991	句容	下蜀所谢边东山头	10	200	79	79
28992	句容	下蜀所谢边东边站	10	200	96	96
28993	句容	下蜀所谢边国道南	10	100	80	80
28994	句容	下蜀所谢边林场南	10	200	24	24
28995	句容	下蜀所谢边林场南 2#	10	400	269	269
28996	句容	下蜀所谢边南站	10	200	146	146
28997	句容	下蜀所谢边南站村西	10	400	320	320
28998	句容	下蜀所谢边西站	10	400	81	81

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
28999	句容	下蜀所谢边小区	10	200	86	86
29000	句容	下蜀所新菜场充电桩变	10	400	320	320
29001	句容	下蜀所新村国道南	10	200	50	50
29002	句容	下蜀所新村雷巷	10	200	51	51
29003	句容	下蜀所新村雷巷南	10	315	139	139
29004	句容	下蜀所新村梅干	10	200	45	45
29005	句容	下蜀所新村山庄	10	200	62	62
29006	句容	下蜀所新村下份	10	200	25	25
29007	句容	下蜀所新村新窑	10	200	10	10
29008	句容	下蜀所新南村	10	200	160	160
29009	句容	下蜀所新桥村西	10	200	115	115
29010	句容	下蜀所兴安物流	10	315	252	252
29011	句容	下蜀所徐庄南	10	200	20	20
29012	句容	下蜀所徐庄西	10	200	69	69
29013	句容	下蜀所沿江变大门口	10	400	181	181
29014	句容	下蜀所杨庄村西	10	200	76	76
29015	句容	下蜀所窑业二级站	10	200	120	120
29016	句容	下蜀所窑业吕边	10	200	8	8
29017	句容	下蜀所窑业上庄	10	400	266	266
29018	句容	下蜀所窑业桃园	10	50	18	18
29019	句容	下蜀所引河陈庄	10	100	38	38
29020	句容	下蜀所引河大华	10	200	1	1
29021	句容	下蜀所引河黑桥	10	400	282	282
29022	句容	下蜀所引河马场	10	400	63	63

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29023	句容	下蜀所引河南大埂	10	200	122	122
29024	句容	下蜀所引河新埂	10	200	120	120
29025	句容	下蜀所印庄村	10	200	27	27
29026	句容	下蜀所永鸿管业	10	400	320	320
29027	句容	下蜀所永图	10	400	320	320
29028	句容	下蜀所油榨高山	10	200	14	14
29029	句容	下蜀所油榨高西	10	200	138	138
29030	句容	下蜀所油榨高庄	10	200	140	140
29031	句容	下蜀所油榨管粮	10	200	90	90
29032	句容	下蜀所渔业	10	315	252	252
29033	句容	下蜀所玉棵学校东	10	50	2	2
29034	句容	下蜀所裕课村	10	200	142	142
29035	句容	下蜀所裕裸北棚	10	200	130	130
29036	句容	下蜀所裕裸红毛	10	200	160	160
29037	句容	下蜀所张家村北	10	100	22	22
29038	句容	下蜀所张木桥	10	200	91	91
29039	句容	下蜀所张庄	10	200	44	44
29040	句容	下蜀所张庄村南	10	200	70	70
29041	句容	下蜀所中街变电所	10	400	260	260
29042	句容	下蜀所中学北	10	200	139	139
29043	句容	下蜀所中转库南	10	400	37	37
29044	句容	下蜀所周洼村西	10	200	140	140
29045	句容	下蜀所周庄村北	10	100	27	27
29046	句容	下蜀所周庄东	10	100	1	1

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29047	句容	下蜀所朱边村南	10	200	160	160
29048	句容	下蜀所朱家大村	10	200	1	1
29049	句容	下蜀所朱家庄	10	200	1	1
29050	句容	下蜀所祝里陈庄	10	200	110	110
29051	句容	下蜀所祝里村	10	200	160	160
29052	句容	下蜀所祝里村北	10	200	160	160
29053	句容	下蜀所祝里村方庄	10	200	95	95
29054	句容	下蜀所祝里韩东	10	200	129	129
29055	句容	下蜀所祝里韩庄	10	200	130	130
29056	句容	下蜀所祝里蒋家	10	200	51	51
29057	句容	下蜀所祝里三徐	10	200	110	110
29058	句容	下蜀所祝里石腊塔	10	200	129	129
29059	句容	下蜀所祝里徐庄	10	200	128	128
29060	句容	下蜀所祝里张木桥	10	100	80	80
29061	句容	下蜀所祝里周四	10	200	88	88
29062	句容	下蜀所芙蓉村	10	200	1	1
29063	句容	下蜀所胄王	10	200	160	160
29064	句容	下蜀所胄王丁扒村西	10	100	13	13
29065	句容	下蜀所胄王张家	10	200	160	160
29066	句容	下蜀桃园茶厂	10	200	160	160
29067	句容	下蜀田喜庄	10	200	122	122
29068	句容	下蜀铁路桥南	10	630	475	475
29069	句容	下蜀亭镇南西街	10	400	287	287
29070	句容	下蜀亭子安置房 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29071	句容	下蜀亭子安置房 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
29072	句容	下蜀亭子安置房 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	582	582
29073	句容	下蜀亭子安置房 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
29074	句容	下蜀亭子安置房 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
29075	句容	下蜀亭子安置房 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
29076	句容	下蜀亭子村	10	200	140	140
29077	句容	下蜀亭子供销社	10	400	305	305
29078	句容	下蜀亭子集镇北	10	400	320	320
29079	句容	下蜀亭子小学	10	400	72	72
29080	句容	下蜀亭子新菜场	10	630	471	471
29081	句容	下蜀亭子新桥南	10	200	160	160
29082	句容	下蜀亭子新山队	10	400	141	141
29083	句容	下蜀汪家村东	10	400	300	300
29084	句容	下蜀王一队村中	10	200	128	128
29085	句容	下蜀王圩西	10	630	504	504
29086	句容	下蜀武岐四队村西	10	200	99	99
29087	句容	下蜀武岐五队	10	200	48	48
29088	句容	下蜀西茶厂	10	200	125	125
29089	句容	下蜀西岔村北	10	400	126	126
29090	句容	下蜀西岔村西	10	200	150	150
29091	句容	下蜀西桥	10	200	38	38
29092	句容	下蜀西谢犁头洼	10	400	214	214
29093	句容	下蜀下份	10	200	13	13
29094	句容	下蜀下王西	10	200	147	147

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29095	句容	下蜀巷南村西	10	200	131	131
29096	句容	下蜀巷南闸	10	200	60	60
29097	句容	下蜀消防站	10	200	16	16
29098	句容	下蜀小上海东	10	200	113	113
29099	句容	下蜀谢边村西	10	200	124	124
29100	句容	下蜀谢边村中	10	200	51	51
29101	句容	下蜀谢边林场	10	400	320	320
29102	句容	下蜀新菜场停车场	10	400	206	206
29103	句容	下蜀新村北	10	400	289	289
29104	句容	下蜀新村村西	10	200	134	134
29105	句容	下蜀新村山庄北	10	200	160	160
29106	句容	下蜀新村小村	10	200	144	144
29107	句容	下蜀新农村居住区 1#箱变	10	400	320	320
29108	句容	下蜀新农村居住区 2#箱变	10	630	504	504
29109	句容	下蜀新农村居住区 3#箱变	10	630	504	504
29110	句容	下蜀新农村居住区 4#箱变	10	630	504	504
29111	句容	下蜀新农村居住区 5#箱变	10	630	504	504
29112	句容	下蜀新农村居住区 6#箱变	10	630	504	504
29113	句容	下蜀新农村居住区 7#箱变	10	500	400	400
29114	句容	下蜀新农村居住区 8#箱变	10	500	400	400
29115	句容	下蜀严巷村西	10	200	160	160
29116	句容	下蜀严巷国道东	10	200	160	160
29117	句容	下蜀严巷国道南	10	200	133	133
29118	句容	下蜀严巷桥	10	200	97	97

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29119	句容	下蜀洋沟	10	400	320	320
29120	句容	下蜀窑山	10	200	160	160
29121	句容	下蜀窑业茶场	10	400	108	108
29122	句容	下蜀窑业老学校	10	400	278	278
29123	句容	下蜀窑业新区	10	400	254	254
29124	句容	下蜀引河桂圩	10	315	252	252
29125	句容	下蜀引河水厂	10	400	250	250
29126	句容	下蜀油榨村东	10	400	218	218
29127	句容	下蜀幼儿园	10	400	320	320
29128	句容	下蜀幼儿园路南箱变	10	500	400	400
29129	句容	下蜀余庄	10	200	160	160
29130	句容	下蜀余庄村南	10	400	204	204
29131	句容	下蜀阅江花园 1#中心变 01-1#主变	10	630	504	504
29132	句容	下蜀阅江花园 1#中心变 01-2#主变	10	630	504	504
29133	句容	下蜀阅江花园 1#中心变 01-3#主变	10	630	491	491
29134	句容	下蜀阅江花园 1#中心变 01-4#主变	10	630	504	504
29135	句容	下蜀阅江花园 2#变电所 02-1#主变	10	400	320	320
29136	句容	下蜀阅江花园 2#变电所 02-2#主变	10	400	320	320
29137	句容	下蜀镇临港大华北	10	400	320	320
29138	句容	下蜀镇消防站路北	10	400	320	320
29139	句容	下蜀中街北 1 配电变压器	10	630	489	489
29140	句容	下蜀中亭南村	10	200	108	108
29141	句容	下蜀中学	10	400	298	298
29142	句容	下蜀中学职教楼	10	400	285	285

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29143	句容	下蜀周洼村中	10	200	160	160
29144	句容	下蜀朱边村西	10	200	160	160
29145	句容	下蜀朱庄村南	10	200	152	152
29146	句容	下蜀祝里韩西	10	200	121	121
29147	句容	下蜀芙蓉村东	10	200	15	15
29148	句容	下蜀胄王村东	10	100	80	80
29149	句容	下蜀胄王斗篷山南	10	400	298	298
29150	句容	下荫安置房小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
29151	句容	下荫安置房小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
29152	句容	下荫安置房小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
29153	句容	下荫安置房小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
29154	句容	下荫安置房小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
29155	句容	下荫安置房小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
29156	句容	下荫安置房小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
29157	句容	下荫安置房小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
29158	句容	下荫安置房小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
29159	句容	下荫安置房小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
29160	句容	下荫安置房小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
29161	句容	下荫安置房小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
29162	句容	下荫安置房小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
29163	句容	下荫安置房小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
29164	句容	下荫安置房小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
29165	句容	下荫安置房小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
29166	句容	下荫安置房小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29167	句容	下荫安置房小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
29168	句容	下荫安置房小区 K1#配电室 K1-1#配电变压器	10	800	640	640
29169	句容	下荫安置房小区 K1#配电室 K1-2#配电变压器	10	800	640	640
29170	句容	下荫安置房小区 K1#配电室 K1-3#配电变压器	10	800	640	640
29171	句容	下荫安置房小区 K1#配电室 K1-4#配电变压器	10	800	640	640
29172	句容	下荫安置房小区 K2#配电室 K2-1#配电变压器	10	800	640	640
29173	句容	下荫安置房小区 K2#配电室 K2-2#配电变压器	10	800	640	640
29174	句容	下荫安置房小区 K2#配电室 K2-3#配电变压器	10	800	640	640
29175	句容	下荫安置房小区 K2#配电室 K2-4#配电变压器	10	800	640	640
29176	句容	下荫安置房小区 K3#配电室 K3-1#配电变压器	10	800	640	640
29177	句容	下荫安置房小区 K3#配电室 K3-2#配电变压器	10	800	640	640
29178	句容	下荫安置房小区 K3#配电室 K3-3#配电变压器	10	800	640	640
29179	句容	下荫安置房小区 K3#配电室 K3-4#配电变压器	10	800	640	640
29180	句容	仙林翠谷 E2#箱变	10	630	484	484
29181	句容	仙林翠谷 R 区配电室 R-1#变	10	1250	1000	1000
29182	句容	仙林翠谷 R 区配电室 R-2#变	10	1250	1000	1000
29183	句容	仙林翠谷小区二期 2#箱变	10	400	320	320
29184	句容	仙林翠谷小区二期 4#箱变	10	630	504	504
29185	句容	仙林翠谷小区二期 5#箱变	10	400	307	307
29186	句容	仙林翠谷小区二期 6#箱变	10	400	302	302
29187	句容	仙林翠谷小区二期 7#箱变	10	400	320	320
29188	句容	仙林翠谷小区二期 8#箱变	10	630	504	504
29189	句容	鲜鱼巷口	10	630	504	504
29190	句容	县中宿舍	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29191	句容	香江公馆 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
29192	句容	香江公馆 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
29193	句容	香江公馆 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
29194	句容	香江公馆 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
29195	句容	香江公馆 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
29196	句容	香江公馆 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
29197	句容	香江公馆变电所 1#主变	10	800	640	640
29198	句容	香江公馆变电所 2#主变	10	800	640	640
29199	句容	香江公馆变电所 3#主变	10	800	640	640
29200	句容	香江公馆变电所 4#主变	10	800	640	640
29201	句容	香江丽景开闭所 01 主变	10	1250	1000	1000
29202	句容	香江丽景开闭所 02 主变	10	1250	1000	1000
29203	句容	香江丽景开闭所 03 主变	10	1250	1000	1000
29204	句容	香江丽景开闭所 04 主变	10	1250	1000	1000
29205	句容	香江丽景礼宾府 1#中心变 1-1#主变	10	1250	1000	1000
29206	句容	香江丽景礼宾府 1#中心变 1-2#主变	10	1250	1000	1000
29207	句容	香江丽景礼宾府 1#中心变 1-3#主变	10	1250	1000	1000
29208	句容	香江丽景礼宾府 1#中心变 1-4#主变	10	1250	1000	1000
29209	句容	香山壹境 7#箱变配电变压器	10	630	504	504
29210	句容	香山壹境 8#箱变配电变压器	10	630	504	504
29211	句容	香山壹境 9#箱变	10	630	463	463
29212	句容	香山壹境七期 10#箱变	10	630	496	496
29213	句容	香山壹境七期 11#箱变	10	630	504	504
29214	句容	香山壹境七期 12#箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29215	句容	香溪湾 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	800	640	640
29216	句容	香溪湾 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	800	640	640
29217	句容	香溪湾 1#配电室 1-3#主变配电变压器	10	800	640	640
29218	句容	香溪湾 1#配电室 1-4#主变配电变压器	10	800	640	640
29219	句容	香溪湾 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	640	640
29220	句容	香溪湾 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	640	640
29221	句容	香溪湾 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
29222	句容	香溪湾 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
29223	句容	香溪湾 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
29224	句容	香溪湾 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
29225	句容	香溪湾 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	504	504
29226	句容	香溪湾 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	504	504
29227	句容	香溪湾 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	504	504
29228	句容	香溪湾 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	504	504
29229	句容	香溪湾 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
29230	句容	香溪湾 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
29231	句容	香溪湾 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
29232	句容	香溪湾 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
29233	句容	香溪湾 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
29234	句容	香溪湾 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
29235	句容	香溪湾 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
29236	句容	香溪湾 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
29237	句容	香溪湾 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	640	640
29238	句容	香溪湾 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29239	句容	香溪湾 7#配电室 7-3#配电变压器	10	800	640	640
29240	句容	香溪湾 7#配电室 7-4#配电变压器	10	800	640	640
29241	句容	香溪湾 8#配电室 8-1#配电变压器	10	800	640	640
29242	句容	香溪湾 8#配电室 8-2#配电变压器	10	800	640	640
29243	句容	香溪湾 8#配电室 8-3#配电变压器	10	800	640	640
29244	句容	香溪湾 8#配电室 8-4#配电变压器	10	800	640	640
29245	句容	消防指挥中心	10	100	80	80
29246	句容	小广场箱变	10	630	504	504
29247	句容	小果园	10	250	200	200
29248	句容	小果园小区配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
29249	句容	小果园小区配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
29250	句容	小果园小区配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
29251	句容	小果园小区配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
29252	句容	肖杆 12#单相变	10	50	40	40
29253	句容	肖杆 13#单相变	10	50	40	40
29254	句容	肖杆 14#单相变	10	50	40	40
29255	句容	肖杆村	10	400	320	320
29256	句容	肖杆村北	10	400	320	320
29257	句容	肖杆小区	10	315	252	252
29258	句容	肖杆小区东	10	400	320	320
29259	句容	谢家塘村东	10	400	225	225
29260	句容	新城源山府 1#配电室 1-1#配变	10	800	640	640
29261	句容	新城源山府 1#配电室 1-2#配变	10	800	640	640
29262	句容	新城源山府 2#配电室 2-1#配变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29263	句容	新城源山府 2#配电室 2-2#配变	10	800	640	640
29264	句容	新城源山府 2#配电室 2-3#配变	10	800	640	640
29265	句容	新城源山府 2#配电室 2-4#配变	10	800	640	640
29266	句容	新城源山府 3#配电室 3-1#配变	10	800	640	640
29267	句容	新城源山府 3#配电室 3-2#配变	10	800	640	640
29268	句容	新城源山府 4#配电室 4-1#配变	10	800	640	640
29269	句容	新城源山府 4#配电室 4-2#配变	10	800	640	640
29270	句容	新城源山府 4#配电室 4-3#配变	10	800	640	640
29271	句容	新城源山府 4#配电室 4-4#配变	10	800	640	640
29272	句容	新城源山府 5#配电室 5-1#配变	10	800	640	640
29273	句容	新城源山府 5#配电室 5-2#配变	10	800	640	640
29274	句容	新城樾府 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504
29275	句容	新城樾府 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
29276	句容	新城樾府 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	504	504
29277	句容	新城樾府 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	504	504
29278	句容	新城樾府 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
29279	句容	新城樾府 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
29280	句容	新城樾府 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	504	504
29281	句容	新城樾府 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	504	504
29282	句容	新城樾府 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	504	504
29283	句容	新城樾府 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	504	504
29284	句容	新城樾府 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	504	504
29285	句容	新城樾府 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	504	504
29286	句容	新城樾府 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29287	句容	新城樾府 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	504	504
29288	句容	新坊牌坊西	10	400	320	320
29289	句容	新坊省道	10	400	320	320
29290	句容	新家园 1#箱变	10	630	504	504
29291	句容	新家园 2#箱变	10	630	504	504
29292	句容	新世纪公寓东 1#	10	50	40	40
29293	句容	新世纪公寓东 2#	10	50	40	40
29294	句容	新世纪公寓东 3#	10	50	40	40
29295	句容	新世纪公寓西 2#	10	50	40	40
29296	句容	新世纪公寓西 3#	10	50	40	40
29297	句容	幸福花园 1#干变主变	10	1000	800	800
29298	句容	幸福花园 1#箱变主变	10	500	400	400
29299	句容	幸福花园 2#干变主变	10	1000	800	800
29300	句容	幸福花园 2#箱变主变	10	500	400	400
29301	句容	幸福花园 3#箱变主变	10	500	400	400
29302	句容	幸福花园 4#箱变主变	10	500	400	400
29303	句容	幸福花园 5#箱变主变	10	630	504	504
29304	句容	幸福里 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
29305	句容	幸福里 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
29306	句容	幸福里 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
29307	句容	幸福里 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
29308	句容	幸福里 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
29309	句容	幸福里 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
29310	句容	幸福里 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29311	句容	幸福里 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	504	504
29312	句容	幸福里 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	504	504
29313	句容	幸福里 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	504	504
29314	句容	秀山花苑 1#箱变主变间隔配电变压器	10	630	504	504
29315	句容	秀山花苑 2#主变	10	630	504	504
29316	句容	徐家村 1#变	10	315	252	252
29317	句容	徐家村 2#变	10	200	153	153
29318	句容	徐家村 3#变	10	315	252	252
29319	句容	徐家村 4#变	10	315	252	252
29320	句容	徐家村 5#变	10	315	252	252
29321	句容	徐家村 6#变	10	315	252	252
29322	句容	学府路 B 地块箱变	10	630	504	504
29323	句容	学府路商贸城箱变	10	630	504	504
29324	句容	学府雅苑 1#箱变	10	500	400	400
29325	句容	学府雅苑 2#箱变	10	500	400	400
29326	句容	学府雅苑 3#箱变	10	500	400	400
29327	句容	雅居乐小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504
29328	句容	雅居乐小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
29329	句容	雅居乐小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	630	504	504
29330	句容	雅居乐小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	630	504	504
29331	句容	雅居乐小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
29332	句容	雅居乐小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
29333	句容	雅居乐小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	504	504
29334	句容	雅居乐小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29335	句容	亚细亚 1#箱变	10	630	504	504
29336	句容	亚细亚 2#箱变	10	630	504	504
29337	句容	亚细亚 3#箱变	10	630	504	504
29338	句容	亚细亚龙美变	10	500	400	400
29339	句容	杨柳泉箱变	10	400	320	320
29340	句容	杨棚村西	10	630	498	498
29341	句容	杨塘岗	10	400	320	320
29342	句容	杨塘岗安置小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
29343	句容	杨塘岗安置小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
29344	句容	杨塘岗安置小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
29345	句容	杨塘岗安置小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
29346	句容	杨塘岗安置小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
29347	句容	杨塘岗安置小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
29348	句容	杨塘岗安置小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
29349	句容	杨塘岗安置小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
29350	句容	杨塘岗安置小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
29351	句容	杨塘岗安置小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
29352	句容	杨塘岗安置小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
29353	句容	杨塘岗安置小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
29354	句容	杨塘岗安置小区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
29355	句容	杨塘岗安置小区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
29356	句容	杨塘岗安置小区 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
29357	句容	杨塘岗安置小区 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
29358	句容	杨塘岗安置小区 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29359	句容	杨塘岗安置小区 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
29360	句容	杨塘小区滕家东	10	400	320	320
29361	句容	羊角山南 400kVA	10	400	320	320
29362	句容	阳光花园 1#箱变	10	630	504	504
29363	句容	阳光花园 2#箱变	10	630	504	504
29364	句容	阳光花园 3#	10	630	504	504
29365	句容	药监局箱变	10	200	160	160
29366	句容	一龙蚯蚓养殖场	10	400	320	320
29367	句容	一品佳园 1#箱变	10	500	400	400
29368	句容	一品佳园 2#箱变	10	400	320	320
29369	句容	逸品汤山桃园小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
29370	句容	逸品汤山桃园小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
29371	句容	逸品汤山桃园小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
29372	句容	逸品汤山桃园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
29373	句容	义台街 1#配电室 1-1#变压器	10	800	640	640
29374	句容	义台街 1#配电室 1-2#变压器	10	800	640	640
29375	句容	义台街 1#配电室 1-3#变压器	10	800	640	640
29376	句容	义台街 1#配电室 1-4#变压器	10	800	640	640
29377	句容	义台街 2#配电室 2-1#配变	10	800	640	640
29378	句容	义台街 2#配电室 2-2#配变	10	800	640	640
29379	句容	义台街 2#配电室 2-3#配变	10	800	640	640
29380	句容	义台街 2#配电室 2-4#配变	10	800	640	640
29381	句容	义台街 3#配电室 3-1#变压器	10	400	320	320
29382	句容	义台街 3#配电室 3-2#变压器	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29383	句容	银河湾箱变	10	400	320	320
29384	句容	银河之都 1#干变	10	800	640	640
29385	句容	银河之都 1#箱变	10	400	320	320
29386	句容	银河之都 2#干变	10	800	640	640
29387	句容	银河之都 2#箱变	10	400	320	320
29388	句容	银河之都 3#干变	10	800	640	640
29389	句容	银河之都 4#干变	10	800	640	640
29390	句容	银河之都（四期）2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
29391	句容	银河之都（四期）2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
29392	句容	银河之都（四期）2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
29393	句容	银河之都（四期）2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
29394	句容	银河之都（四期）3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
29395	句容	银河之都（四期）3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
29396	句容	银河之都（四期）4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
29397	句容	银河之都（四期）4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
29398	句容	银河之都（四期）4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
29399	句容	银河之都（四期）4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
29400	句容	银河之都东苑变电所 1#主变	10	800	640	640
29401	句容	银河之都东苑变电所 2#主变	10	800	640	640
29402	句容	银河之都东苑变电所 3#主变	10	800	640	640
29403	句容	银河之都东苑变电所 4#主变	10	800	640	640
29404	句容	银鹏家园箱变	10	500	400	400
29405	句容	银行宿舍	10	400	320	320
29406	句容	英伦印象 1#配电室 1-1#主变配电变压器	20	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29407	句容	英伦印象 1#配电室 1-2#主变配电变压器	20	800	640	640
29408	句容	雨润小区 1#配电室 1-1#主变配电变压器	10	800	640	640
29409	句容	雨润小区 1#配电室 1-2#主变配电变压器	10	800	640	640
29410	句容	雨润小区 2#配电室 2-1#主变配电变压器	10	800	640	640
29411	句容	雨润小区 2#配电室 2-2#主变配电变压器	10	800	640	640
29412	句容	玉兰家园 2#箱变	10	400	320	320
29413	句容	玉兰路箱变主变	10	630	504	504
29414	句容	玉清 29 栋	10	400	320	320
29415	句容	玉清 31 栋	10	400	320	320
29416	句容	玉清 41 幢	10	315	252	252
29417	句容	玉清 41 幢北	10	400	320	320
29418	句容	玉清 8 栋	10	315	252	252
29419	句容	玉清河东(北四路北)	10	400	320	320
29420	句容	玉清河东(北四路南)	10	400	320	320
29421	句容	玉清小区	10	400	320	320
29422	句容	玉清小区 8 栋东	10	400	320	320
29423	句容	玉清苑	10	500	400	400
29424	句容	御东变西	10	400	185	185
29425	句容	御东国际（五期）1#变电所 1-1#主变	10	800	640	640
29426	句容	御东国际（五期）1#变电所 1-2#主变	10	800	640	640
29427	句容	御东国际（五期）1#变电所 1-3#主变	10	800	640	640
29428	句容	御东国际（五期）1#变电所 1-4#主变	10	800	640	640
29429	句容	御东国际（五期）2#变电所 2-1#主变	10	800	640	640
29430	句容	御东国际（五期）2#变电所 2-2#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29431	句容	御东国际（五期）2#变电所 2-3#主变	10	800	640	640
29432	句容	御东国际（五期）2#变电所 2-4#主变	10	800	640	640
29433	句容	御东国际（五期）3#变电所 3-1#主变	10	800	640	640
29434	句容	御东国际（五期）3#变电所 3-2#主变	10	800	640	640
29435	句容	御东国际地下 1#变电所 1#干变	10	800	640	640
29436	句容	御东国际地下 1#变电所 2#干变	10	800	640	640
29437	句容	御东国际地下 1#变电所 3#干变	10	800	640	640
29438	句容	御东国际地下 1#变电所 4#干变	10	800	640	640
29439	句容	御东国际地下 2#变电所 2-10#主变	10	800	640	640
29440	句容	御东国际地下 2#变电所 2-11#主变	10	800	640	640
29441	句容	御东国际地下 2#变电所 2-12#变	10	800	640	640
29442	句容	御东国际地下 2#变电所 2-9#主变	10	800	640	640
29443	句容	御东国际地下 3#变电所 5#干变	10	630	504	504
29444	句容	御东国际地下 3#变电所 6#干变	10	630	504	504
29445	句容	御东国际地下 3#变电所 7#干变	10	630	504	504
29446	句容	御东国际地下 3#变电所 8#干变	10	630	504	504
29447	句容	御东国际地下 4#变电所 4-13#主变	10	800	640	640
29448	句容	御东国际地下 4#变电所 4-14#主变	10	800	640	640
29449	句容	御东国际地下 4#变电所 4-15#主变	10	800	640	640
29450	句容	御东国际地下 4#变电所 4-16#主变	10	800	640	640
29451	句容	御东国际二期 1#变电所 1-1#主变	10	800	640	640
29452	句容	御东国际二期 1#变电所 1-2#主变	10	800	640	640
29453	句容	御东国际二期 1#变电所 1-3#主变	10	800	640	640
29454	句容	御东国际二期 1#变电所 1-4#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29455	句容	御东国际二期 2#变电所 2-1#主变	10	800	640	640
29456	句容	御东国际二期 2#变电所 2-2#主变	10	800	640	640
29457	句容	御东国际二期 2#变电所 2-3#主变	10	800	640	640
29458	句容	御东国际二期 2#变电所 2-4#主变	10	800	640	640
29459	句容	御东国际二期 2#配电室 2-1#主变	10	800	640	640
29460	句容	御东国际二期 4#变电所 2-2#主变	10	800	640	640
29461	句容	御东国际二期 4#变电所 2-3#主变	10	800	640	640
29462	句容	御东国际二期 4#变电所 2-4#主变	10	800	640	640
29463	句容	御东国际六期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
29464	句容	御东国际六期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
29465	句容	御东国际六期 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
29466	句容	御东国际六期 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
29467	句容	御东国际六期 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
29468	句容	御东国际六期 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
29469	句容	御东国际六期 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
29470	句容	御东国际六期 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
29471	句容	御东国际六期二标 1#配电室 1-1 配电变压器	10	630	504	504
29472	句容	御东国际六期二标 1#配电室 1-2 配电变压器	10	630	504	504
29473	句容	御东国际六期二标 1#配电室 1-3 配电变压器	10	630	504	504
29474	句容	御东国际六期二标 1#配电室 1-4 配电变压器	10	630	504	504
29475	句容	御东国际六期二标 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
29476	句容	御东国际六期二标 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
29477	句容	御东国际六期二标 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
29478	句容	御东国际六期二标 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29479	句容	御东国际六期二标 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	504	504
29480	句容	御东国际六期二标 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	504	504
29481	句容	御东国际六期二标 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	504	504
29482	句容	御东国际六期二标 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	504	504
29483	句容	御东国际六期二标 3 批次 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	639	639
29484	句容	御东国际六期二标 3 批次 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
29485	句容	御东国际六期二标 3 批次 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
29486	句容	御东国际六期二标 3 批次 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
29487	句容	御东国际六期二标 3 批次 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
29488	句容	御东国际六期二标 3 批次 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
29489	句容	御东国际六期二标 3 批次 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
29490	句容	御东国际六期二标 3 批次 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640
29491	句容	御东国际六期二标 4 批次 8#配电室 8-1#配电变压器	10	630	504	504
29492	句容	御东国际六期二标 4 批次 8#配电室 8-2#配电变压器	10	630	504	504
29493	句容	御东国际六期二标 4 批次 8#配电室 8-3#配电变压器	10	630	504	504
29494	句容	御东国际六期二标 4 批次 8#配电室 8-4#配电变压器	10	630	504	504
29495	句容	御东国际六期二标 4 批次 9#配电室 9-1#配电变压器	10	630	504	504
29496	句容	御东国际六期二标 4 批次 9#配电室 9-2#配电变压器	10	630	504	504
29497	句容	御东国际六期二标 4 批次 9#配电室 9-3#配电变压器	10	630	504	504
29498	句容	御东国际六期二标 4 批次 9#配电室 9-4#配电变压器	10	630	504	504
29499	句容	御东国际六期二标 6#配电室 6-1#配电变压器	10	630	504	504
29500	句容	御东国际六期二标 6#配电室 6-2#配电变压器	10	630	504	504
29501	句容	御东国际六期二标 6#配电室 6-3#配电变压器	10	630	504	504
29502	句容	御东国际六期二标 6#配电室 6-4#配电变压器	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29503	句容	御东国际六期二标 7#配电室 7-1#配电变压器	10	630	504	504
29504	句容	御东国际六期二标 7#配电室 7-2#配电变压器	10	630	504	504
29505	句容	御东国际六期二标 7#配电室 7-3#配电变压器	10	630	504	504
29506	句容	御东国际六期二标 7#配电室 7-4#配电变压器	10	630	504	504
29507	句容	御东国际三期 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
29508	句容	御东国际三期 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
29509	句容	御东国际三期 3#配电室 3-1 配电变压器	10	800	640	640
29510	句容	御东国际三期 3#配电室 3-2 配电变压器	10	800	640	640
29511	句容	御东国际三期 4#配电室 4-1#主变	10	800	640	640
29512	句容	御东国际三期 4#配电室 4-2#主变	10	800	640	640
29513	句容	御湖枫景 3#箱变	10	630	504	504
29514	句容	御湖枫景 5#箱变	10	630	504	504
29515	句容	御湖枫景 6#箱变	10	630	504	504
29516	句容	御湖风景	10	80	64	64
29517	句容	御湖风景 1#箱变	10	630	504	504
29518	句容	御湖风景 2#箱变	10	630	504	504
29519	句容	御湖风景 4#箱变	10	630	504	504
29520	句容	元丰南箱变	10	630	504	504
29521	句容	悦景台 1#配电室 1-1#主变	10	800	640	640
29522	句容	悦景台 1#配电室 1-2#主变	10	800	640	640
29523	句容	悦景台 1#配电室 1-3#主变	10	800	640	640
29524	句容	悦景台 1#配电室 1-4#主变	10	800	640	640
29525	句容	悦景台 2#配电室 2-1#主变	10	800	640	640
29526	句容	悦景台 2#配电室 2-2#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29527	句容	悦景台 2#配电室 2-3#主变	10	800	640	640
29528	句容	悦景台 2#配电室 2-4#主变	10	800	640	640
29529	句容	悦景台 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
29530	句容	悦景台 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
29531	句容	悦景台 4#配电室 4-1#配电变压器	10	630	504	504
29532	句容	悦景台 4#配电室 4-2#配电变压器	10	630	504	504
29533	句容	悦景台 4#配电室 4-3#配电变压器	10	630	504	504
29534	句容	悦景台 4#配电室 4-4#配电变压器	10	630	504	504
29535	句容	阅山花园 1 幢商铺南侧箱变	10	630	504	504
29536	句容	云麓小院 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
29537	句容	云麓小院 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
29538	句容	云麓小院 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
29539	句容	云麓小院 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
29540	句容	云麓小院 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
29541	句容	云麓小院 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
29542	句容	云栖雅筑小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
29543	句容	云栖雅筑小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
29544	句容	云栖雅筑小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
29545	句容	云栖雅筑小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
29546	句容	云栖雅筑小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
29547	句容	云栖雅筑小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
29548	句容	云栖雅筑小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
29549	句容	云栖雅筑小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
29550	句容	云栖雅筑小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29551	句容	云栖雅筑小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
29552	句容	云栖雅筑小区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
29553	句容	云栖雅筑小区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
29554	句容	云庭小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
29555	句容	云庭小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
29556	句容	云庭小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
29557	句容	云庭小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
29558	句容	云庭小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
29559	句容	云庭小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
29560	句容	云庭小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	630	504	504
29561	句容	云庭小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	630	504	504
29562	句容	云庭小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	630	504	504
29563	句容	云庭小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	630	504	504
29564	句容	云筑小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
29565	句容	云筑小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
29566	句容	云筑小区 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
29567	句容	云筑小区 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
29568	句容	云筑小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
29569	句容	云筑小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
29570	句容	云筑小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
29571	句容	云筑小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
29572	句容	云玺苑 B 区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
29573	句容	云玺苑 B 区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
29574	句容	云玺苑 B 区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29575	句容	云玺苑 B 区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
29576	句容	云玺苑 B 区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
29577	句容	云玺苑 B 区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
29578	句容	云玺苑 B 区 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
29579	句容	云玺苑 B 区 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
29580	句容	云玺苑 B 区 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
29581	句容	云玺苑 B 区 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
29582	句容	张庙茶场加油站旁	10	200	160	160
29583	句容	振兴村	10	400	307	307
29584	句容	振兴村中区	10	400	320	320
29585	句容	镇江逸如建筑工程有限公司	10	200	160	160
29586	句容	镇江综合能源公司（黄梅变箱变）	10	630	413	413
29587	句容	镇南 1#	10	630	504	504
29588	句容	正大置业 3 幢	10	500	400	400
29589	句容	正大置业 7 幢	10	500	400	400
29590	句容	正大置业 9 幢	10	500	400	400
29591	句容	政府家属楼箱变	10	400	320	320
29592	句容	知海墅配电室 1-1#配电变压器	10	630	504	504
29593	句容	知海墅配电室 1-2#配电变压器	10	630	504	504
29594	句容	中达大自然花园 1#箱变 006005	10	630	504	504
29595	句容	中达大自然花园 2#箱变 005004	10	630	504	504
29596	句容	中达大自然花园 3#箱变 013001	10	500	400	400
29597	句容	中达大自然花园 4#箱变 014002	10	500	400	400
29598	句容	中达大自然花园 5#箱变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29599	句容	中达大自然花园 6#箱变	10	500	400	400
29600	句容	中山公寓箱变	10	630	504	504
29601	句容	中山中转站	10	400	320	320
29602	句容	中山朱家里	10	400	311	311
29603	句容	中央公园 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
29604	句容	中央公园 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
29605	句容	中央公园 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
29606	句容	中央公园 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
29607	句容	中央公园 2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
29608	句容	中央公园 2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
29609	句容	中央公园 2#配电室 2-3#配电变压器	10	800	640	640
29610	句容	中央公园 2#配电室 2-4#配电变压器	10	800	640	640
29611	句容	中央公园 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
29612	句容	中央公园 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
29613	句容	中央公园 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
29614	句容	中央公园 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
29615	句容	中央公园 4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
29616	句容	中央公园 4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640
29617	句容	中央公园 4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
29618	句容	中央公园 4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
29619	句容	中央公园 5#配电室 5-1#配电变压器	10	800	640	640
29620	句容	中央公园 5#配电室 5-2#配电变压器	10	800	640	640
29621	句容	中央公园 5#配电室 5-3#配电变压器	10	800	640	640
29622	句容	中央公园 5#配电室 5-4#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29623	句容	中央公园 A1#配电室 A1-1#配电变压器	10	800	640	640
29624	句容	中央公园 A1#配电室 A1-2#配电变压器	10	800	640	640
29625	句容	中央公园 A1#配电室 A1-3#配电变压器	10	800	640	640
29626	句容	中央公园 A1#配电室 A1-4#配电变压器	10	800	640	640
29627	句容	中央公园 A2#配电室 A2-1#配电变压器	10	800	640	640
29628	句容	中央公园 A2#配电室 A2-2#配电变压器	10	800	640	640
29629	句容	中央公园 A2#配电室 A2-3#配电变压器	10	800	640	640
29630	句容	中央公园 A2#配电室 A2-4#配电变压器	10	800	640	640
29631	句容	中央公园 B1#配电室 B1-1#配电变压器	10	800	640	640
29632	句容	中央公园 B1#配电室 B1-2#配电变压器	10	800	640	640
29633	句容	中央公园 B1#配电室 B1-3#配电变压器	10	800	640	640
29634	句容	中央公园 B1#配电室 B1-4#配电变压器	10	800	640	640
29635	句容	中央公园 B2#配电室 B2-1#配电变压器	10	800	640	640
29636	句容	中央公园 B2#配电室 B2-2#配电变压器	10	800	640	640
29637	句容	中央公园 B2#配电室 B2-3#配电变压器	10	800	640	640
29638	句容	中央公园 B2#配电室 B2-4#配电变压器	10	800	640	640
29639	句容	中央美地 2#变电所 2-1#主变	10	800	640	640
29640	句容	中央美地 2#变电所 2-2#主变	10	800	640	640
29641	句容	中央美地 2#变电所 2-3#主变	10	800	640	640
29642	句容	中央美地 2#变电所 2-4#主变	10	800	640	640
29643	句容	中泽箱变 13001	10	400	320	320
29644	句容	周家岗 1#箱变 001002	10	500	400	400
29645	句容	周家岗 10#箱变 011011	10	500	400	400
29646	句容	周家岗 11#箱变 016012	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29647	句容	周家岗 12#箱变 017013	10	630	504	504
29648	句容	周家岗 13#箱变 018014	10	400	320	320
29649	句容	周家岗 14#箱变 019015	10	500	400	400
29650	句容	周家岗 15#箱变 020016	10	400	320	320
29651	句容	周家岗 16#箱变 021001	10	630	504	504
29652	句容	周家岗 17#箱变 022002	10	630	504	504
29653	句容	周家岗 2#箱变 002003	10	500	400	400
29654	句容	周家岗 3#箱变 004004	10	630	504	504
29655	句容	周家岗 4#箱变 005005	10	630	504	504
29656	句容	周家岗 5#箱变 006006	10	630	504	504
29657	句容	周家岗 6#箱变 007007	10	630	504	504
29658	句容	周家岗 7#箱变 008008	10	500	400	400
29659	句容	周家岗 8#箱变 009009	10	500	400	400
29660	句容	周家岗 9#箱变 010010	10	630	504	504
29661	句容	装饰城东箱变	10	800	640	640
29662	句容	装饰城西箱变	10	630	504	504
29663	句容	状元新村 1#箱变	10	500	400	400
29664	句容	状元新村 2#箱变	10	500	400	400
29665	句容	状元新村 3#箱变	10	500	400	400
29666	句容	紫金七号三期 1#箱变	10	400	302	302
29667	句容	紫金七号三期 2#箱变	10	400	320	320
29668	句容	紫金七号三期 3#箱变	10	200	139	139
29669	句容	紫金七号三期 4#箱变	10	400	303	303
29670	句容	紫金七号三期 5#箱变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29671	句容	紫金七号三期 6#箱变	10	400	320	320
29672	句容	紫金七号三期 7#箱变	10	400	320	320
29673	句容	紫金七号小区 11#箱变	10	400	320	320
29674	句容	紫金七号小区 12#箱变	10	400	320	320
29675	句容	紫金七号小区 13#箱变	10	400	320	320
29676	句容	紫金七号小区 14#箱变	10	400	306	306
29677	句容	紫金七号小区 15#箱变	10	400	311	311
29678	句容	紫金七号小区 16#箱变	10	400	300	300
29679	句容	紫金七号小区 17#箱变	10	400	302	302
29680	句容	紫金七号小区 18#箱变	10	400	320	320
29681	句容	紫金小区 2#箱变	10	630	504	504
29682	句容	紫金小区 3#箱变	10	630	504	504
29683	句容	紫荆小区 1#变	10	630	504	504
29684	句容	紫晶大公馆 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
29685	句容	紫晶大公馆 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
29686	句容	紫晶大公馆 1#配电室 1-3#配电变压器	10	800	640	640
29687	句容	紫晶大公馆 1#配电室 1-4#配电变压器	10	800	640	640
29688	句容	邵家南	10	400	312	312
29689	句容	茈兰湾(B)1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
29690	句容	茈兰湾(B)1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
29691	句容	茈兰湾(B)2#配电室 2-1#配电变压器	10	800	640	640
29692	句容	茈兰湾(B)2#配电室 2-2#配电变压器	10	800	640	640
29693	句容	茈兰湾(B)4#配电室 4-1#配电变压器	10	800	640	640
29694	句容	茈兰湾(B)4#配电室 4-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29695	句容	茈兰湾(B)4#配电室 4-3#配电变压器	10	800	640	640
29696	句容	茈兰湾(B)4#配电室 4-4#配电变压器	10	800	640	640
29697	句容	茈兰湾 (B) 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
29698	句容	茈兰湾 (B) 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
29699	句容	茈兰湾 (B) 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
29700	句容	茈兰湾 (B) 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
29701	句容	宸品花园小区 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
29702	句容	宸品花园小区 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640
29703	句容	宸品花园小区 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
29704	句容	宸品花园小区 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
29705	句容	宸品花园小区 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	504	504
29706	句容	宸品花园小区 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	504	504
29707	句容	宸品花园小区 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
29708	句容	宸品花园小区 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
29709	句容	宸品花园小区 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
29710	句容	宸品花园小区 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
29711	句容	翡翠华府 (四期) 6#配电室 6-1#配电变压器	10	800	640	640
29712	句容	翡翠华府 (四期) 6#配电室 6-2#配电变压器	10	800	640	640
29713	句容	翡翠华府 (四期) 6#配电室 6-3#配电变压器	10	800	640	640
29714	句容	翡翠华府 (四期) 6#配电室 6-4#配电变压器	10	800	640	640
29715	句容	翡翠华府 (四期) 7#配电室 7-1#配电变压器	10	800	640	640
29716	句容	翡翠华府 (四期) 7#配电室 7-2#配电变压器	10	800	640	640
29717	句容	隽澜轩 1#配电室 1-1#配电变压器	10	800	640	640
29718	句容	隽澜轩 1#配电室 1-2#配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29719	句容	隼澜轩 2#配电室 2-1#配电变压器	10	630	504	504
29720	句容	隼澜轩 2#配电室 2-2#配电变压器	10	630	504	504
29721	句容	隼澜轩 2#配电室 2-3#配电变压器	10	630	504	504
29722	句容	隼澜轩 2#配电室 2-4#配电变压器	10	630	504	504
29723	句容	隼澜轩 3#配电室 3-1#配电变压器	10	800	640	640
29724	句容	隼澜轩 3#配电室 3-2#配电变压器	10	800	640	640
29725	句容	隼澜轩 3#配电室 3-3#配电变压器	10	800	640	640
29726	句容	隼澜轩 3#配电室 3-4#配电变压器	10	800	640	640
29727	扬中	西来新街公变箱变配变	10	400	320	320
29728	扬中	10kV 宝鼎公寓箱变#1 配变	10	630	504	504
29729	扬中	安泰小区 1#变	10	400	271	271
29730	扬中	安泰小区 2#变	10	400	320	320
29731	扬中	安置小区 1#变	10	400	304	304
29732	扬中	安置小区 2#变	10	400	304	304
29733	扬中	安置小区 3#变	10	400	217	217
29734	扬中	安置小区 4#变	10	250	38	38
29735	扬中	八桥村 1#变	10	400	287	287
29736	扬中	八桥村 10#变	10	200	89	89
29737	扬中	八桥村 10 组变	10	200	160	160
29738	扬中	八桥村 11#变	10	400	270	270
29739	扬中	八桥村 1 组变	10	200	160	160
29740	扬中	八桥村 2#变	10	400	256	256
29741	扬中	八桥村 2 组变	10	400	275	275
29742	扬中	八桥村 3#变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29743	扬中	八桥村 3 组变	10	200	26	26
29744	扬中	八桥村 6#变	10	200	154	154
29745	扬中	八桥村 7 组变	10	400	237	237
29746	扬中	八桥村 8 组变	10	400	320	320
29747	扬中	八桥村 9#变	10	200	137	137
29748	扬中	八桥地税公变	10	400	284	284
29749	扬中	八桥供电所公变	10	400	320	320
29750	扬中	八桥居民点 1#变高压间隔配电变压器	10	400	320	320
29751	扬中	八桥居民点 2#变高压间隔配电变压器	10	400	292	292
29752	扬中	八桥粮管所公变	10	400	189	189
29753	扬中	八桥南街公变	10	400	320	320
29754	扬中	八桥镇北公变	10	400	167	167
29755	扬中	八桥中学公变	10	200	90	90
29756	扬中	宝岛路 1#公变	10	400	311	311
29757	扬中	宝岛路 2#公变	10	400	320	320
29758	扬中	北胜 1#变	10	160	48	48
29759	扬中	北胜 15#变	10	200	80	80
29760	扬中	北胜 2#变	10	200	160	160
29761	扬中	北胜 3#变	10	400	320	320
29762	扬中	北胜 7#变 (小学)	10	400	311	311
29763	扬中	北胜 8#	10	200	160	160
29764	扬中	北胜村 10#变	10	200	89	89
29765	扬中	北胜村 10 组变	10	200	121	121
29766	扬中	北胜村 11#变	10	200	78	78

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29767	扬中	北胜村 11 组变	10	400	252	252
29768	扬中	北胜村 12#变	10	400	286	286
29769	扬中	北胜村 12 组变	10	200	160	160
29770	扬中	北胜村 12 组西变	10	200	160	160
29771	扬中	北胜村 13#变	10	400	320	320
29772	扬中	北胜村 14#变	10	200	160	160
29773	扬中	北胜村 16#变	10	200	110	110
29774	扬中	北胜村 16 组变	10	200	160	160
29775	扬中	北胜村 17 组变	10	200	97	97
29776	扬中	北胜村 1 组变	10	200	107	107
29777	扬中	北胜村 1 组南变	10	200	131	131
29778	扬中	北胜村 5#变	10	400	229	229
29779	扬中	北胜村 9#变	10	400	320	320
29780	扬中	北胜村大兴 7 组变	10	200	79	79
29781	扬中	碧桂园*滨江华府 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
29782	扬中	碧桂园*滨江华府 1 号变电所 3 号变	10	800	640	640
29783	扬中	碧桂园*滨江华府 1 号变电所 4 号变	10	800	640	640
29784	扬中	碧桂园*滨江华府 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
29785	扬中	碧桂园*滨江华府 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
29786	扬中	碧桂园*滨江华府 2 号变电所 3 号变	10	800	640	640
29787	扬中	碧桂园*滨江华府 2 号变电所 4 号变	10	800	640	640
29788	扬中	碧桂园*滨江华府 3 号变电所 1 号变	10	800	640	640
29789	扬中	碧桂园*滨江华府 3 号变电所 2 号变	10	800	640	640
29790	扬中	碧桂园*滨江华府 3 号变电所 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29791	扬中	碧桂园*滨江华府 3 号变电所 4 号变	10	800	640	640
29792	扬中	碧桂园滨江华府 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
29793	扬中	碧玉园小区	10	800	640	640
29794	扬中	滨江 6#变	10	200	160	160
29795	扬中	滨江村 1#变	10	400	275	275
29796	扬中	滨江村 15 组变	10	200	102	102
29797	扬中	滨江村 2#变	10	200	86	86
29798	扬中	滨江村 3#变	10	400	106	106
29799	扬中	滨江村 4#变	10	200	42	42
29800	扬中	滨江村 5#变	10	160	128	128
29801	扬中	滨江村 9 组变	10	200	106	106
29802	扬中	滨江大厦 1 号主变	10	800	640	640
29803	扬中	滨江大厦 2 号主变	10	800	640	640
29804	扬中	滨江大厦 3 号主变	10	800	640	640
29805	扬中	滨江大厦 4 号主变	10	800	640	640
29806	扬中	博爱村 1#变	10	200	120	120
29807	扬中	博爱村 2#变	10	200	116	116
29808	扬中	博爱村 3#变	10	250	200	200
29809	扬中	博爱村 7 组变	10	200	36	36
29810	扬中	博爱村 9 组居民点变	10	200	160	160
29811	扬中	财富花园 10kV 变电所 1 号主变	10	800	640	640
29812	扬中	财富花园 10kV 变电所 2 号主变	10	800	640	640
29813	扬中	财富花园 10kV 变电所 3 号主变	10	800	640	640
29814	扬中	财富花园 10kV 变电所 4 号主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29815	扬中	彩凤桥公变	10	160	128	128
29816	扬中	昌盛路商居变	10	400	320	320
29817	扬中	长春 2#	10	200	150	150
29818	扬中	长春 4#变	10	400	234	234
29819	扬中	长春 7#变	10	200	106	106
29820	扬中	长春 8#变	10	400	134	134
29821	扬中	长春村 5#变	10	200	116	116
29822	扬中	长虹 1#变	10	400	302	302
29823	扬中	长虹 2#变	10	400	320	320
29824	扬中	长虹 3#变	10	400	320	320
29825	扬中	长虹 4#变	10	400	320	320
29826	扬中	长虹路 4#变	10	400	254	254
29827	扬中	长虹路 5#变	10	200	160	160
29828	扬中	长虹路公变	10	400	320	320
29829	扬中	长江 1#变	10	1000	800	800
29830	扬中	长江 2#变	10	1000	800	800
29831	扬中	长江 3#变	10	1000	800	800
29832	扬中	长江安置小区 1 号变	10	400	256	256
29833	扬中	长江安置小区 2 号变	10	400	320	320
29834	扬中	长江安置小区 3 号变	10	400	228	228
29835	扬中	长江安置小区 4 号变	10	400	246	246
29836	扬中	长江安置小区配电房 1 号变	10	630	461	461
29837	扬中	长江安置小区配电房 2 号变	10	630	465	465
29838	扬中	长江村 10#变	10	400	286	286

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29839	扬中	长江村 11#变	10	200	129	129
29840	扬中	长江村 12#变	10	200	143	143
29841	扬中	长江村 6#变	10	400	320	320
29842	扬中	长江村 7#变	10	400	280	280
29843	扬中	长江村 7 组变	10	200	143	143
29844	扬中	长江村 8 组变	10	200	108	108
29845	扬中	长江花城三期 1 号变电所 1 号变	10	1000	800	800
29846	扬中	长江花城三期 1 号变电所 2 号变	10	1000	800	800
29847	扬中	长江花城三期 2 号变电所 1 号变	10	1000	800	800
29848	扬中	长江花城三期 2 号变电所 2 号变	10	1000	800	800
29849	扬中	长江花城五期 1 号配电室 1 号主变	10	1000	800	800
29850	扬中	长江花城五期 1 号配电室 2 号主变	10	1000	800	800
29851	扬中	长江花城五期 1 号配电室 3 号主变	10	1000	800	800
29852	扬中	长江花城五期 1 号配电室 4 号主变	10	1000	800	800
29853	扬中	长江花城五期 2 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
29854	扬中	长江花城五期 2 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
29855	扬中	长江花城五期 2 号配电室 3 号变	10	800	640	640
29856	扬中	长江花城五期 2 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
29857	扬中	长江鲜境 1 号变	10	400	320	320
29858	扬中	长江鲜境 2 号变	10	400	320	320
29859	扬中	长江小工业区公变	10	400	320	320
29860	扬中	长乐 5#变	10	400	221	221
29861	扬中	长乐村 3#变	10	200	160	160
29862	扬中	长沙 3#变	10	400	193	193

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29863	扬中	长沙 5#变	10	200	101	101
29864	扬中	长沙 9#变	10	200	109	109
29865	扬中	长沙北 9 组变	10	400	230	230
29866	扬中	长沙村 1#变	10	200	67	67
29867	扬中	长沙村 1 组变	10	200	1	1
29868	扬中	长沙村 2#变(电站)	10	200	147	147
29869	扬中	长沙村 2 组变	10	200	160	160
29870	扬中	长沙村 3 组变	10	200	141	141
29871	扬中	长沙村 4#变	10	200	9	9
29872	扬中	长沙村 4 组变	10	200	149	149
29873	扬中	长沙村 5 组变	10	200	139	139
29874	扬中	长沙村 6#变	10	200	91	91
29875	扬中	长沙村 7#变	10	200	1	1
29876	扬中	长沙村 7 组变	10	200	150	150
29877	扬中	长沙村 8 组变	10	200	111	111
29878	扬中	长沙村 9 组变	10	200	141	141
29879	扬中	长沙村北 7 组变	10	400	261	261
29880	扬中	长沙村东 8 组变	10	200	93	93
29881	扬中	长沙村南 1 组变	10	400	290	290
29882	扬中	长沙居民点变	10	200	160	160
29883	扬中	长胜 12#变	10	200	100	100
29884	扬中	长胜 13#变	10	200	135	135
29885	扬中	长胜村 1#变	10	200	109	109
29886	扬中	长胜村 10#变	10	400	193	193

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29887	扬中	长胜村 11#变	10	400	222	222
29888	扬中	长胜村 13 组变	10	200	17	17
29889	扬中	长胜村 17 组变	10	200	160	160
29890	扬中	长胜村 18 组变	10	200	71	71
29891	扬中	长胜村 2#变	10	400	310	310
29892	扬中	长胜村 3#变	10	400	261	261
29893	扬中	长胜村 3 组变	10	200	56	56
29894	扬中	长胜村 4#变	10	200	160	160
29895	扬中	长胜村 5#变	10	200	1	1
29896	扬中	长胜村 5 组变	10	200	73	73
29897	扬中	长胜村 6#变	10	400	277	277
29898	扬中	长胜村 6 组变	10	200	55	55
29899	扬中	长胜村 6 组居民点变	10	400	266	266
29900	扬中	长胜村 7#变	10	400	284	284
29901	扬中	长胜村 7 组变	10	400	320	320
29902	扬中	长胜村 8#变	10	50	40	40
29903	扬中	长胜村 9#变	10	200	56	56
29904	扬中	长胜居民点 1#变	10	400	320	320
29905	扬中	长胜居民点 2#变	10	400	184	184
29906	扬中	长胜居民点 3#变	10	400	267	267
29907	扬中	长旺安置小区 1#变	10	400	264	264
29908	扬中	长旺安置小区 2#变	10	400	295	295
29909	扬中	长旺安置小区 3#变	10	400	286	286
29910	扬中	长旺安置小区 4#变	10	400	306	306

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29911	扬中	长旺安置小区 5#变	10	400	320	320
29912	扬中	长旺安置小区 6#变	10	400	320	320
29913	扬中	长旺安置小区 7#变	10	400	320	320
29914	扬中	长旺村 1#变 (十二大队新电站)	10	315	220	220
29915	扬中	长旺村 10#变	10	200	99	99
29916	扬中	长旺村 10 组变	10	400	309	309
29917	扬中	长旺村 11#变	10	200	112	112
29918	扬中	长旺村 12 组变	10	200	127	127
29919	扬中	长旺村 13 组变	10	200	152	152
29920	扬中	长旺村 14 组变	10	200	91	91
29921	扬中	长旺村 2#变	10	400	97	97
29922	扬中	长旺村 2 组变	10	400	178	178
29923	扬中	长旺村 3#变	10	200	59	59
29924	扬中	长旺村 4#变	10	200	84	84
29925	扬中	长旺村 4 组变	10	200	57	57
29926	扬中	长旺村 5#变 (十二大队电站)	10	200	52	52
29927	扬中	长旺村 7#变	10	400	162	162
29928	扬中	长旺村北 1 组变	10	400	181	181
29929	扬中	长旺村东 11 组	10	400	257	257
29930	扬中	长旺村东 1 组变	10	400	261	261
29931	扬中	长旺村东 4 组变	10	400	257	257
29932	扬中	长旺村东 5 组变	10	200	140	140
29933	扬中	长旺村居民点变	10	200	77	77
29934	扬中	长旺大闸	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29935	扬中	长旺集镇 2#公变	10	400	320	320
29936	扬中	长旺集镇 3#公变	10	400	279	279
29937	扬中	长旺集镇公变	10	400	320	320
29938	扬中	长旺社区(长旺村 6#变)	10	400	179	179
29939	扬中	长旺双桥北 2#公变	10	400	255	255
29940	扬中	长旺镇东公变	10	400	320	320
29941	扬中	长旺镇南公变	10	400	277	277
29942	扬中	长旺镇西 3#公变	10	400	320	320
29943	扬中	长旺镇西 4#变	10	400	320	320
29944	扬中	长旺镇西公变	10	400	160	160
29945	扬中	长兴 9#变	10	400	189	189
29946	扬中	长兴村 1#变	10	400	209	209
29947	扬中	长兴村 10#变	10	200	134	134
29948	扬中	长兴村 11 组变	10	200	142	142
29949	扬中	长兴村 13 组变	10	200	121	121
29950	扬中	长兴村 1 组居民点变	10	400	221	221
29951	扬中	长兴村 2#变	10	400	320	320
29952	扬中	长兴村 3#变	10	200	62	62
29953	扬中	长兴村 4#变	10	400	271	271
29954	扬中	长兴村 4 组变	10	400	281	281
29955	扬中	长兴村 6#变	10	250	84	84
29956	扬中	长兴村 6 组变	10	200	103	103
29957	扬中	长兴村 7#变	10	400	235	235
29958	扬中	长兴村 8#变	10	400	270	270

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29959	扬中	长兴村 8 组变	10	200	101	101
29960	扬中	长兴村 8 组居民点变	10	200	143	143
29961	扬中	长兴村 9 组变	10	400	172	172
29962	扬中	长征 1 组变	10	200	146	146
29963	扬中	长征 5#变	10	200	114	114
29964	扬中	长征村 1#变	10	400	185	185
29965	扬中	长征村 13 组居民点变	10	400	276	276
29966	扬中	长征村 2#变	10	400	260	260
29967	扬中	长征村 2 组变	10	200	133	133
29968	扬中	长征村 3#变	10	400	299	299
29969	扬中	长征村 4#变	10	200	108	108
29970	扬中	长征村 6#变	10	400	320	320
29971	扬中	长征村 9 组变	10	400	164	164
29972	扬中	长征小区 2#变	10	400	320	320
29973	扬中	长征小区变	10	400	300	300
29974	扬中	朝霞 1#变	10	400	139	139
29975	扬中	朝霞 2#变	10	400	307	307
29976	扬中	朝霞 4#变	10	200	103	103
29977	扬中	朝霞村 3#变	10	200	160	160
29978	扬中	朝霞村 3 组变	10	200	133	133
29979	扬中	朝霞村 4 组变	10	200	114	114
29980	扬中	朝霞村 5#变	10	200	138	138
29981	扬中	朝霞村 5 组变	10	200	160	160
29982	扬中	朝霞村 6#变	10	200	73	73

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
29983	扬中	朝阳 5#变 (石闸)	10	200	106	106
29984	扬中	朝阳村 1#变	10	400	67	67
29985	扬中	朝阳村 10#变	10	200	44	44
29986	扬中	朝阳村 2#变	10	200	96	96
29987	扬中	朝阳村 3#变	10	400	257	257
29988	扬中	朝阳村 4#变	10	400	40	40
29989	扬中	朝阳村 6 组变	10	200	74	74
29990	扬中	朝阳村 7#变	10	400	226	226
29991	扬中	朝阳村 8#变	10	400	230	230
29992	扬中	朝阳村 9#变	10	200	75	75
29993	扬中	辰北御墅 1 号变	10	800	640	640
29994	扬中	辰北御墅 2 号变	10	800	640	640
29995	扬中	晨光村 1#变	10	400	320	320
29996	扬中	晨光村 1 组变	10	200	112	112
29997	扬中	晨光村 2#变	10	400	105	105
29998	扬中	晨光村 3#变	10	250	162	162
29999	扬中	晨光村 4#变	10	400	320	320
30000	扬中	晨光村 5#变	10	200	137	137
30001	扬中	晨光村 6#变	10	200	25	25
30002	扬中	晨光村 7#变	10	200	112	112
30003	扬中	晨光村 8#变	10	200	6	6
30004	扬中	城东安置小区变电所 1 号变	10	1000	800	800
30005	扬中	城东安置小区变电所 2 号变	10	1000	800	800
30006	扬中	城东安置小区变电所 3 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30007	扬中	城东安置小区变电所 4 号变	10	1000	800	800
30008	扬中	成贤楼	10	250	200	200
30009	扬中	储运公司商居楼变	10	400	320	320
30010	扬中	创新 6#变	10	400	244	244
30011	扬中	创新村 10#变	10	200	122	122
30012	扬中	创新村 11#变	10	200	85	85
30013	扬中	创新村 11 组变	10	200	96	96
30014	扬中	创新村 12#变	10	200	79	79
30015	扬中	创新村 7#变	10	250	121	121
30016	扬中	创新村 8#变	10	200	105	105
30017	扬中	创新村 9#变	10	200	71	71
30018	扬中	春柳花苑 1#变	10	400	320	320
30019	扬中	春柳花苑 2#变	10	630	504	504
30020	扬中	春柳花苑 3#变	10	630	504	504
30021	扬中	春柳花苑箱变 007	10	630	504	504
30022	扬中	春柳小区 4#变	10	315	252	252
30023	扬中	春扬公寓公变	10	400	320	320
30024	扬中	春扬小区 2#变	10	200	160	160
30025	扬中	翠竹花苑 1 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
30026	扬中	翠竹花苑 1 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
30027	扬中	翠竹花苑 1 号变电所 3 号主变	10	800	640	640
30028	扬中	翠竹花苑 1 号变电所 4 号主变	10	800	640	640
30029	扬中	翠竹花苑 2 号变电所 1 号变	10	630	504	504
30030	扬中	翠竹花苑 2 号变电所 2 号变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30031	扬中	翠竹花苑 2 号变电所 3 号变	10	630	504	504
30032	扬中	翠竹花苑 2 号变电所 4 号变	10	630	504	504
30033	扬中	大鹏公变配电变压器	10	630	504	504
30034	扬中	大桥办公变配电变压器	10	630	504	504
30035	扬中	大兴 2#变	10	200	122	122
30036	扬中	大兴 3#变	10	200	57	57
30037	扬中	大兴村 1#变	10	200	160	160
30038	扬中	大兴村 1 组变	10	200	132	132
30039	扬中	大兴村 3 组变	10	200	92	92
30040	扬中	大兴村 4#变	10	400	292	292
30041	扬中	大兴村 5 组东变	10	200	87	87
30042	扬中	大兴村 5 组西变	10	200	128	128
30043	扬中	大兴村 6#变	10	200	145	145
30044	扬中	大兴村 7#变	10	200	107	107
30045	扬中	大众 2 组变	10	200	160	160
30046	扬中	大众 5#变	10	250	150	150
30047	扬中	大众 6#变	10	200	132	132
30048	扬中	大众安置小区变	10	500	372	372
30049	扬中	大众财富配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
30050	扬中	大众财富配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
30051	扬中	大众村 1#变	10	400	117	117
30052	扬中	大众村 2#变	10	630	504	504
30053	扬中	大众村 3#变	10	250	161	161
30054	扬中	大众村 4#变	10	400	259	259

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30055	扬中	大众村 5 组北变	10	400	320	320
30056	扬中	大众村 5 组变	10	400	306	306
30057	扬中	大众村 6 组变	10	400	295	295
30058	扬中	大众村 7 组变	10	400	279	279
30059	扬中	大众村昌盛路居民点变	10	200	140	140
30060	扬中	大众商局楼公变	10	400	262	262
30061	扬中	戴家桥 2#公变	10	400	252	252
30062	扬中	戴家桥公变	10	400	211	211
30063	扬中	倒石桥公变	10	400	269	269
30064	扬中	德胜 1#变	10	200	153	153
30065	扬中	德胜 11#变	10	200	121	121
30066	扬中	德胜 4#变	10	400	320	320
30067	扬中	德胜 6#变	10	50	40	40
30068	扬中	德胜 8#变	10	200	84	84
30069	扬中	德胜村 10#变	10	200	42	42
30070	扬中	德胜村 10 组变	10	200	105	105
30071	扬中	德胜村 11 组变	10	200	101	101
30072	扬中	德胜村 13 组变	10	200	55	55
30073	扬中	德胜村 2#变	10	400	120	120
30074	扬中	德胜村 3#变	10	400	261	261
30075	扬中	德胜村 5 组变	10	400	256	256
30076	扬中	德胜村 7 组变	10	400	269	269
30077	扬中	德胜村 9#变	10	200	19	19
30078	扬中	迪雅苑 2 号箱变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30079	扬中	迪雅苑小区 1#变	10	630	504	504
30080	扬中	地税局公变	10	400	320	320
30081	扬中	地税直属税所公变	10	315	242	242
30082	扬中	电力公司宿舍楼变	10	400	273	273
30083	扬中	电力站 1#变	10	630	504	504
30084	扬中	电力站 2#变	10	400	320	320
30085	扬中	电力站 2#公变	10	400	320	320
30086	扬中	电力站 3#变	10	400	299	299
30087	扬中	电信公变	10	400	320	320
30088	扬中	电影发展中心公变	10	400	320	320
30089	扬中	鼎恒名座 10kV 变电所 1#主变	10	800	640	640
30090	扬中	鼎恒名座 10kV 变电所 2#主变	10	800	640	640
30091	扬中	东城秀锦 1 号变	10	630	504	504
30092	扬中	东城秀锦 2 号变	10	630	504	504
30093	扬中	东方红 2#变	10	400	238	238
30094	扬中	东方红 3#变	10	200	154	154
30095	扬中	东方红村 1#变	10	200	97	97
30096	扬中	东方红村 2 组变	10	400	320	320
30097	扬中	东方红村 4#变	10	200	97	97
30098	扬中	东方红村 7 组变	10	200	127	127
30099	扬中	东风 14#变	10	200	75	75
30100	扬中	东风村 1#变	10	200	77	77
30101	扬中	东风村 10#变	10	200	46	46
30102	扬中	东风村 11#变	10	400	264	264

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30103	扬中	东风村 12#变	10	200	33	33
30104	扬中	东风村 12 组变	10	400	286	286
30105	扬中	东风村 12 组南变	10	400	298	298
30106	扬中	东风村 13#变	10	200	43	43
30107	扬中	东风村 14 组变	10	200	120	120
30108	扬中	东风村 2#变	10	200	112	112
30109	扬中	东风村 3#变	10	200	135	135
30110	扬中	东风村 3 组变	10	400	285	285
30111	扬中	东风村 4#变	10	200	53	53
30112	扬中	东风村 5#变	10	160	103	103
30113	扬中	东风村 6#变	10	400	320	320
30114	扬中	东风村 7#变	10	250	27	27
30115	扬中	东风村 8#变	10	315	130	130
30116	扬中	东风村 9#变	10	400	290	290
30117	扬中	东风村 9 组变	10	200	134	134
30118	扬中	东街公变	10	400	320	320
30119	扬中	东进 7#箱变 200kVA	10	400	320	320
30120	扬中	东进村 5#变	10	200	106	106
30121	扬中	东进村 6#变	10	200	97	97
30122	扬中	东来 13 组北变	10	200	124	124
30123	扬中	东来 2#变	10	200	75	75
30124	扬中	东来 4#变(新生电站)	10	100	80	80
30125	扬中	东来村 11 组变	10	200	135	135
30126	扬中	东来村 12 组变	10	200	120	120

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30127	扬中	东来村 13 组变	10	200	160	160
30128	扬中	东来村 1 组变	10	400	265	265
30129	扬中	东来村 5#变	10	200	122	122
30130	扬中	东来村 6#变	10	400	320	320
30131	扬中	东来村 8 组变	10	200	103	103
30132	扬中	东来桥 3#变	10	160	110	110
30133	扬中	东升 9 组南变	10	200	93	93
30134	扬中	东升村 1#变	10	400	265	265
30135	扬中	东升村 2#变	10	250	162	162
30136	扬中	东升村 2 组变	10	400	206	206
30137	扬中	东升村 3#变	10	200	94	94
30138	扬中	东升村 7 组变	10	200	132	132
30139	扬中	东新 3#变	10	250	162	162
30140	扬中	东新村 1#变	10	400	193	193
30141	扬中	东新村 10 组变	10	200	13	13
30142	扬中	东新村 1 组变	10	400	271	271
30143	扬中	东新村 2#变	10	200	1	1
30144	扬中	东新村 2 组变	10	200	80	80
30145	扬中	东新村 4#变	10	200	73	73
30146	扬中	东新村 5# 变	10	400	235	235
30147	扬中	东新村 5 组变	10	400	190	190
30148	扬中	东新村 7 组变	10	200	160	160
30149	扬中	东新村 8 组变	10	400	199	199
30150	扬中	东新港公变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30151	扬中	敦厚 4#变	10	200	160	160
30152	扬中	敦厚村 1#变	10	400	287	287
30153	扬中	敦厚村 10#变	10	200	112	112
30154	扬中	敦厚村 13#变	10	400	278	278
30155	扬中	敦厚村 14#变	10	200	143	143
30156	扬中	敦厚村 2#变	10	200	123	123
30157	扬中	敦厚村 5#变	10	100	80	80
30158	扬中	敦厚村 6#变	10	200	108	108
30159	扬中	敦厚村 7#变	10	200	153	153
30160	扬中	敦厚村 8#变	10	200	89	89
30161	扬中	敦厚电站 (3#变)	10	200	160	160
30162	扬中	敦厚居民点变	10	200	92	92
30163	扬中	多经楼公变	10	200	160	160
30164	扬中	二墩子 1#变	10	315	118	118
30165	扬中	二墩子 12 组变	10	400	137	137
30166	扬中	二墩子 3#变	10	200	103	103
30167	扬中	二墩子 4#变 (镇江华工仪表电器有限公司)	10	400	226	226
30168	扬中	二墩子 5#变	10	200	7	7
30169	扬中	二墩子村 10 组变	10	200	125	125
30170	扬中	二墩子村 2#变	10	200	30	30
30171	扬中	二墩子村 6#变	10	200	64	64
30172	扬中	二墩子村 7#变	10	200	46	46
30173	扬中	二圩村 1#变	10	200	134	134
30174	扬中	二圩港 11 组变	10	400	289	289

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30175	扬中	二圩港 3#变	10	400	245	245
30176	扬中	二圩港 4#变	10	200	109	109
30177	扬中	二圩港 5#变	10	200	108	108
30178	扬中	二圩港 6#变	10	200	85	85
30179	扬中	二圩港村 2#变	10	200	148	148
30180	扬中	二圩港村 7#变	10	200	68	68
30181	扬中	二圩港村 8#变	10	200	58	58
30182	扬中	二圩港村 8 组变	10	200	1	1
30183	扬中	二圩港村北 5 组变	10	400	320	320
30184	扬中	二圩港村居民点变	10	200	125	125
30185	扬中	二圩港村南 4 组变	10	400	320	320
30186	扬中	二圩港村南 5 组变	10	400	320	320
30187	扬中	二圩港村西 4 组变	10	400	320	320
30188	扬中	阀门控件（五跃 3#变）	10	200	160	160
30189	扬中	防疫站公变	10	400	278	278
30190	扬中	飞林宿舍楼公变	10	400	141	141
30191	扬中	飞扬 2#公变	10	400	320	320
30192	扬中	飞扬公司变	10	400	290	290
30193	扬中	丰乐村 1#变	10	400	210	210
30194	扬中	丰乐村 10#变	10	400	320	320
30195	扬中	丰乐村 11#变	10	400	320	320
30196	扬中	丰乐村 12#变	10	400	320	320
30197	扬中	丰乐村 13#变	10	400	229	229
30198	扬中	丰乐村 15 组变	10	200	117	117

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30199	扬中	丰乐村 2#变	10	200	160	160
30200	扬中	丰乐村 3 组居民点	10	400	250	250
30201	扬中	丰乐村 4#变	10	200	160	160
30202	扬中	丰乐村 5#变	10	200	66	66
30203	扬中	丰乐村 7#变	10	200	154	154
30204	扬中	丰乐村 7 组变	10	200	121	121
30205	扬中	丰乐村 8#变	10	200	65	65
30206	扬中	丰乐村 9#变	10	400	144	144
30207	扬中	丰乐社区变	10	250	200	200
30208	扬中	丰收桥公变	10	400	320	320
30209	扬中	丰裕车站公变	10	400	320	320
30210	扬中	丰裕华庭 10KV 变电所 1 号变 800kVA	10	800	640	640
30211	扬中	丰裕华庭 10KV 变电所 2 号变 800kVA	10	800	640	640
30212	扬中	丰裕华庭 10KV 变电所 3 号变 800kVA	10	800	640	640
30213	扬中	丰裕华庭 10KV 变电所 4 号变 800kVA	10	800	640	640
30214	扬中	丰裕集镇 3#公变	10	400	320	320
30215	扬中	丰裕集镇 4#公变	10	400	320	320
30216	扬中	丰裕集镇 6#变	10	400	320	320
30217	扬中	丰裕九十组南区 1#变	10	400	287	287
30218	扬中	丰裕九十组南区 2#变	10	400	275	275
30219	扬中	丰裕九十组兴阳 1#变	10	400	186	186
30220	扬中	丰裕九十组兴阳 2#变	10	400	291	291
30221	扬中	丰裕粮管所公变	10	400	320	320
30222	扬中	丰裕桥公变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30223	扬中	浮玉花园 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30224	扬中	浮玉花园 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30225	扬中	浮玉花园 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30226	扬中	浮玉花园 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30227	扬中	浮玉花园 3 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30228	扬中	浮玉花园 3 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30229	扬中	浮玉花园二期 1 号变电所 1#配变	10	800	640	640
30230	扬中	浮玉花园二期 1 号变电所 2#配变	10	800	640	640
30231	扬中	浮玉花园二期 2 号变电所 1#配变	10	800	640	640
30232	扬中	浮玉花园二期 2 号变电所 2#配变	10	800	640	640
30233	扬中	福星 8#变	10	160	90	90
30234	扬中	福星村 1#变	10	160	116	116
30235	扬中	福星村 11#变	10	400	278	278
30236	扬中	福星村 12#变	10	200	144	144
30237	扬中	福星村 2#变	10	400	320	320
30238	扬中	福星村 3#变	10	400	320	320
30239	扬中	福星村 4#变	10	200	160	160
30240	扬中	府都花苑 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30241	扬中	府都花苑 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30242	扬中	府都花苑 1 号变电所 3 号变	10	800	640	640
30243	扬中	府都花苑 1 号变电所 4 号变	10	800	640	640
30244	扬中	府都花苑 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30245	扬中	府都花苑 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30246	扬中	复兴 10#箱变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30247	扬中	复兴 6 组东变	10	400	320	320
30248	扬中	复兴村 13#变	10	400	211	211
30249	扬中	复兴村 14#变	10	200	160	160
30250	扬中	复兴村 17 组变	10	200	160	160
30251	扬中	复兴村 1 组变	10	400	313	313
30252	扬中	复兴村 2 组变	10	400	278	278
30253	扬中	复兴村 4 组变	10	400	230	230
30254	扬中	复兴村 6 组变	10	400	267	267
30255	扬中	复兴村 9#变	10	200	160	160
30256	扬中	复兴村 9 组变	10	200	160	160
30257	扬中	复兴村 9 组东变	10	200	160	160
30258	扬中	复兴村大兴 5#变	10	160	85	85
30259	扬中	富创花苑公变	10	400	264	264
30260	扬中	富丽小区变	10	630	504	504
30261	扬中	干劲 2#变	10	400	157	157
30262	扬中	干劲村 1#变	10	400	195	195
30263	扬中	干劲村 1 中队变	10	200	160	160
30264	扬中	干劲村 3#变	10	400	205	205
30265	扬中	干劲村 4#变	10	200	1	1
30266	扬中	干劲村 4 中队变	10	200	136	136
30267	扬中	干劲村 5#变	10	400	209	209
30268	扬中	干劲村 6# 变	10	200	115	115
30269	扬中	干劲村 7# 变	10	200	136	136
30270	扬中	干劲村居民点变	10	200	138	138

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30271	扬中	干劲电站变	10	400	320	320
30272	扬中	港北路公变	10	400	320	320
30273	扬中	港东北路 2#变	10	400	320	320
30274	扬中	港东北路公变	10	400	320	320
30275	扬中	港联 5#安置点东北变配电变压器	10	630	399	399
30276	扬中	港联 5 号安置点 01#箱变高压室配电变压器	10	400	291	291
30277	扬中	港联 5 号安置点 2#变配变	10	400	241	241
30278	扬中	港联 5 号安置点 3#变配变	10	630	475	475
30279	扬中	港联 5 号安置点 4#变配变	10	400	256	256
30280	扬中	港联村 4 号 1#变	10	400	278	278
30281	扬中	港联村 4 号 2#变	10	400	320	320
30282	扬中	港南东路公变	10	400	320	320
30283	扬中	港南西路公变	10	400	320	320
30284	扬中	港湾新城 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30285	扬中	港湾新城 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30286	扬中	港湾新城 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30287	扬中	港湾新城 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30288	扬中	港湾新城 2 期 1 号变电所 1 号变	10	630	504	504
30289	扬中	港湾新城 2 期 1 号变电所 2 号变	10	630	504	504
30290	扬中	港湾新城 2 期 1 号变电所 3 号变	10	630	504	504
30291	扬中	港湾新城 2 期 1 号变电所 4 号变	10	630	504	504
30292	扬中	港湾新城 2 期 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30293	扬中	港湾新城 2 期 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30294	扬中	港湾新城 2 期 2 号变电所 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30295	扬中	港湾新城 2 期 2 号变电所 4 号变	10	800	640	640
30296	扬中	港湾新城 3 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
30297	扬中	港湾新城 3 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30298	扬中	港湾新城 3 号变电所 3 号变	10	800	640	640
30299	扬中	港湾新城 3 号变电所 4 号变	10	800	640	640
30300	扬中	港湾新城 4#变电所 1 号变	10	1000	800	800
30301	扬中	港湾新城 4#变电所 2 号变	10	1000	800	800
30302	扬中	港湾新城三区 1 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
30303	扬中	港湾新城三区 1 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
30304	扬中	港湾新城三区 1 号变电所 3 号主变	10	800	640	640
30305	扬中	港湾新城三区 1 号变电所 4 号主变	10	800	640	640
30306	扬中	港湾新城三区 2 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
30307	扬中	港湾新城三区 2 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
30308	扬中	港湾新城三区 2 号变电所 3 号主变	10	800	640	640
30309	扬中	港湾新城三区 2 号变电所 4 号主变	10	800	640	640
30310	扬中	港湾新城四区 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30311	扬中	港湾新城四区 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30312	扬中	港湾新城四区 1 号变电所 3 号变	10	800	640	640
30313	扬中	港湾新城四区 1 号变电所 4 号变	10	800	640	640
30314	扬中	港湾新城四区 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30315	扬中	港湾新城四区 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30316	扬中	港湾新城四区 2 号变电所 3 号变	10	800	640	640
30317	扬中	港湾新城四区 2 号变电所 4 号变	10	800	640	640
30318	扬中	港西南路 1#变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30319	扬中	港西南路 2#变	10	400	320	320
30320	扬中	港西南路 3#变	10	400	320	320
30321	扬中	工会 1#公变	10	315	252	252
30322	扬中	工会 2#公变	10	315	252	252
30323	扬中	工会 3#变	10	250	200	200
30324	扬中	工贸楼公变	10	200	160	160
30325	扬中	工人路商住楼变	10	400	320	320
30326	扬中	供电公司 5#楼 004003	10	400	104	104
30327	扬中	供电所公变高压间隔配变	10	400	320	320
30328	扬中	供销楼公变	10	200	160	160
30329	扬中	公共租赁房 1#箱变 004001	10	630	504	504
30330	扬中	公共租赁房 2#箱变 0004003	10	630	504	504
30331	扬中	公共租赁房 3 号变	10	630	504	504
30332	扬中	公信安置小区变	10	315	198	198
30333	扬中	公信村 10#变	10	200	19	19
30334	扬中	公信村 11#变	10	200	90	90
30335	扬中	公信村 12#变	10	400	226	226
30336	扬中	公信村 16#变	10	400	189	189
30337	扬中	公信村 2#变	10	200	5	5
30338	扬中	公信村 2 组变	10	400	320	320
30339	扬中	公信村 3#变	10	400	245	245
30340	扬中	公信村 4#变	10	400	320	320
30341	扬中	公信村 4 组变	10	200	94	94
30342	扬中	公信村 5#变	10	400	262	262

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30343	扬中	公信村 6#变	10	400	251	251
30344	扬中	公信村 7#变	10	400	219	219
30345	扬中	公信村 8#变	10	400	265	265
30346	扬中	公信村 9#变	10	200	70	70
30347	扬中	公信村居民点变	10	200	130	130
30348	扬中	公信小区 1#变	10	400	128	128
30349	扬中	公信小区 2#变	10	400	190	190
30350	扬中	公园皇府 1 号变电所 1#主变	10	800	640	640
30351	扬中	公园皇府 1 号变电所 2#主变	10	800	640	640
30352	扬中	公园皇府 2 号变电所 1#主变	10	800	640	640
30353	扬中	公园皇府 2 号变电所 2#主变	10	800	640	640
30354	扬中	公园皇府 2 号变电所 3#主变	10	800	640	640
30355	扬中	公园皇府 2 号变电所 4#主变	10	800	640	640
30356	扬中	公园皇府 3 号变电所 1#主变	10	800	640	640
30357	扬中	公园皇府 3 号变电所 2#主变	10	800	640	640
30358	扬中	光华 2 组居民点变	10	200	115	115
30359	扬中	光华 7#变	10	400	302	302
30360	扬中	光华村 1#变	10	200	97	97
30361	扬中	光华村 10 组变	10	200	143	143
30362	扬中	光华村 11 组居民点变	10	200	132	132
30363	扬中	光华村 12 组变	10	200	67	67
30364	扬中	光华村 2#变	10	400	272	272
30365	扬中	光华村 2 组居民点南变	10	400	184	184
30366	扬中	光华村 3#变	10	200	143	143

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30367	扬中	光华村 4#变	10	200	111	111
30368	扬中	光华村 4 组居民点变	10	200	97	97
30369	扬中	光华村 5#变	10	200	129	129
30370	扬中	光华村 6#变箱变配电变压器	10	400	207	207
30371	扬中	光华村 8#变	10	200	126	126
30372	扬中	光华村 8 组居民点变	10	200	119	119
30373	扬中	光华村 9#变	10	200	129	129
30374	扬中	光明 11#变	10	200	86	86
30375	扬中	光明 9#变	10	200	160	160
30376	扬中	光明村 1#变	10	200	128	128
30377	扬中	光明村 10#变	10	200	111	111
30378	扬中	光明村 10 组居民点变	10	400	320	320
30379	扬中	光明村 1 组西变	10	200	160	160
30380	扬中	光明村 2#变	10	200	110	110
30381	扬中	光明村 3#变	10	400	265	265
30382	扬中	光明村 3 组变	10	200	107	107
30383	扬中	光明村 4#变	10	200	133	133
30384	扬中	光明村 4 组变	10	400	278	278
30385	扬中	光明村 4 组港边变	10	400	267	267
30386	扬中	光明村 4 组居民点变	10	200	150	150
30387	扬中	光明村 5#变	10	400	238	238
30388	扬中	光明村 6#变	10	400	57	57
30389	扬中	光明村 6 组变	10	200	128	128
30390	扬中	光明村 7#变	10	200	96	96

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30391	扬中	光明村 7 组变	10	400	294	294
30392	扬中	光明村 8#变	10	400	257	257
30393	扬中	光明村 8 组变	10	200	160	160
30394	扬中	广场公寓箱变 001015	10	630	504	504
30395	扬中	广宁 1#(建宁电站)	10	400	320	320
30396	扬中	广宁 4#变	10	400	320	320
30397	扬中	广宁 6#变配变	10	630	504	504
30398	扬中	广宁 7#变	10	630	501	501
30399	扬中	广宁村 11 圩安置点 1#变	10	200	98	98
30400	扬中	广宁村 11 圩安置点 2#变	10	400	279	279
30401	扬中	广宁村 11 圩安置点 3#变	10	200	141	141
30402	扬中	广宁村 2#居民点变	10	200	160	160
30403	扬中	广宁村办厂变	10	400	320	320
30404	扬中	广宁社区变 013001	10	630	480	480
30405	扬中	广宁新村变	10	400	183	183
30406	扬中	国税局公变	10	400	320	320
30407	扬中	浩云湾 1 号变电所 1 号变	10	630	504	504
30408	扬中	浩云湾 1 号变电所 2 号变	10	630	504	504
30409	扬中	浩云湾 1 号变电所 3 号变	10	630	504	504
30410	扬中	浩云湾 1 号变电所 4 号变	10	630	504	504
30411	扬中	浩云湾 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30412	扬中	浩云湾 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30413	扬中	浩云湾 2 号变电所 3 号变	10	800	640	640
30414	扬中	浩云湾 2 号变电所 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30415	扬中	浩云湾 3 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30416	扬中	浩云湾 3 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30417	扬中	浩云湾 4 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30418	扬中	浩云湾 4 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30419	扬中	浩云湾 5 号配电室 1 号变	10	800	640	640
30420	扬中	浩云湾 5 号配电室 2 号配电变压器	10	800	640	640
30421	扬中	浩云湾 6 号配电室 1 号配电变压器	10	800	640	640
30422	扬中	浩云湾 6 号配电室 2 号配电变压器	10	800	640	640
30423	扬中	浩云湾 7 号配电室 1 号配电变压器	10	800	640	640
30424	扬中	浩云湾 7 号配电室 2 号配电变压器	10	800	640	640
30425	扬中	和合 2#变 (电站)	10	200	160	160
30426	扬中	和合 4#变	10	200	90	90
30427	扬中	和合 4 组变	10	200	83	83
30428	扬中	和合 6 组变	10	400	285	285
30429	扬中	和合村 1#变	10	200	99	99
30430	扬中	和合村 11 组变	10	200	127	127
30431	扬中	和合村 1 组变	10	200	74	74
30432	扬中	和合村 3#变	10	200	90	90
30433	扬中	和合村 5#变	10	200	160	160
30434	扬中	和合村 6#变	10	200	96	96
30435	扬中	和合村 7#变	10	200	74	74
30436	扬中	和合村 8#变	10	400	264	264
30437	扬中	和合村 8 组变	10	400	320	320
30438	扬中	和平 1#变	10	200	1	1

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30439	扬中	和平 2#变	10	200	160	160
30440	扬中	和平 4#变	10	400	263	263
30441	扬中	和平 7#变	10	200	1	1
30442	扬中	和平 8#变	10	200	4	4
30443	扬中	和平村 3#变	10	200	90	90
30444	扬中	和平村 3 组变	10	200	29	29
30445	扬中	和平村 4 组变	10	200	78	78
30446	扬中	和平村 5 组变	10	200	110	110
30447	扬中	和平村 6#变	10	200	41	41
30448	扬中	和平村 6 组变	10	400	320	320
30449	扬中	和平南 5 组变	10	400	320	320
30450	扬中	合兴 3#变	10	200	1	1
30451	扬中	合兴村 1#变	10	200	96	96
30452	扬中	合兴村 2#变	10	200	160	160
30453	扬中	合兴村 2 组变	10	200	124	124
30454	扬中	合兴村 6#变	10	200	135	135
30455	扬中	合兴村 7#变	10	200	115	115
30456	扬中	合兴村 8 # 变	10	200	160	160
30457	扬中	合兴村 9 组变	10	200	142	142
30458	扬中	河南 3#变	10	400	302	302
30459	扬中	河南村 1#变	10	400	266	266
30460	扬中	河南村 2#变	10	200	160	160
30461	扬中	河南村 8 组变	10	200	160	160
30462	扬中	恒龙嘉苑 1#主变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30463	扬中	恒龙嘉苑 2#主变	10	630	504	504
30464	扬中	恒龙嘉苑 3#变	10	630	504	504
30465	扬中	恒龙嘉苑 4#变	10	630	504	504
30466	扬中	恒平 2#变	10	200	160	160
30467	扬中	恒平 7#变	10	200	160	160
30468	扬中	恒平村 1#变	10	200	151	151
30469	扬中	恒平村 10 组变	10	400	320	320
30470	扬中	恒平村 11 组变	10	200	160	160
30471	扬中	恒平村 3#变	10	200	160	160
30472	扬中	恒平村 4#变	10	200	30	30
30473	扬中	恒平村 5#变	10	400	320	320
30474	扬中	恒平村 6#变	10	200	160	160
30475	扬中	恒平村 7 组变	10	200	160	160
30476	扬中	恒平村 8#变	10	400	320	320
30477	扬中	恒平村 9#变	10	200	150	150
30478	扬中	虹桥 7#变	10	200	7	7
30479	扬中	虹桥村 1#变	10	200	28	28
30480	扬中	虹桥村 2#变	10	400	213	213
30481	扬中	虹桥村 3#变	10	200	85	85
30482	扬中	虹桥村 5#变	10	200	103	103
30483	扬中	虹桥村 6#变	10	200	85	85
30484	扬中	虹桥村北 1 组变	10	400	316	316
30485	扬中	虹桥村西 3 组变	10	400	309	309
30486	扬中	红灯村 1#变	10	400	288	288

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30487	扬中	红灯村 10#变	10	400	294	294
30488	扬中	红灯村 11#变	10	400	320	320
30489	扬中	红灯村 13 组变	10	200	57	57
30490	扬中	红灯村 1 组变	10	400	320	320
30491	扬中	红灯村 2#变	10	315	252	252
30492	扬中	红灯村 3#变	10	400	266	266
30493	扬中	红灯村 4#变	10	400	280	280
30494	扬中	红灯村 4 组变	10	200	128	128
30495	扬中	红灯村 5#变	10	200	98	98
30496	扬中	红灯村 6#变	10	400	212	212
30497	扬中	红灯村 7#变	10	200	78	78
30498	扬中	红灯村 8#变	10	200	141	141
30499	扬中	红灯村 9#变	10	200	61	61
30500	扬中	红福村 1#变	10	400	231	231
30501	扬中	红福村 10#变	10	400	320	320
30502	扬中	红福村 2#变	10	200	82	82
30503	扬中	红福村 24 组变	10	200	71	71
30504	扬中	红福村 3#综合变	10	400	94	94
30505	扬中	红福村 5#变	10	200	94	94
30506	扬中	红福村 6#变	10	200	107	107
30507	扬中	红福村 7#变	10	400	283	283
30508	扬中	红福村 8#变	10	200	50	50
30509	扬中	红福村 8 组变	10	400	320	320
30510	扬中	红光 10#变	10	400	201	201

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30511	扬中	红光 3 组变	10	400	320	320
30512	扬中	红光 8#变	10	400	217	217
30513	扬中	红光 9#变	10	400	259	259
30514	扬中	红光村 1#变	10	400	253	253
30515	扬中	红光村 10 组变	10	400	226	226
30516	扬中	红光村 11#变	10	200	125	125
30517	扬中	红光村 11 组变	10	400	320	320
30518	扬中	红光村 12 组变	10	400	320	320
30519	扬中	红光村 2#变	10	400	320	320
30520	扬中	红光村 2 组变	10	400	281	281
30521	扬中	红光村 3#变	10	200	160	160
30522	扬中	红光村 4# 变	10	400	231	231
30523	扬中	红光村 4 组变	10	400	320	320
30524	扬中	红光村 5#变	10	400	320	320
30525	扬中	红光村 6#变	10	400	225	225
30526	扬中	红光村 7#变	10	200	157	157
30527	扬中	红光村 7 组变	10	400	301	301
30528	扬中	红光村 8 组变	10	400	248	248
30529	扬中	红光村 9 组变	10	400	229	229
30530	扬中	红联 2#安置点	10	400	273	273
30531	扬中	红联 3#居民点变	10	400	277	277
30532	扬中	红联 9#变	10	400	274	274
30533	扬中	红联村 10#变	10	200	83	83
30534	扬中	红联村 11#变	10	200	79	79

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30535	扬中	红联村 12#变	10	400	216	216
30536	扬中	红联村 13#变	10	200	160	160
30537	扬中	红联村 1#变农业总表	10	400	299	299
30538	扬中	红联村 2#变	10	400	229	229
30539	扬中	红联村 3#变	10	400	320	320
30540	扬中	红联村 3#变农业总表	10	400	206	206
30541	扬中	红联村 4#变农业总表	10	400	301	301
30542	扬中	红联村 4 组变	10	400	252	252
30543	扬中	红联村 5#变农业总表	10	200	20	20
30544	扬中	红联村 6#变	10	400	267	267
30545	扬中	红联村 7#变	10	400	297	297
30546	扬中	红联公变 1#（镇西公变）	10	400	320	320
30547	扬中	红联公变 2#（农民街公变）	10	400	291	291
30548	扬中	红联居民点 1#变	10	200	139	139
30549	扬中	红联居民点 2#变	10	200	124	124
30550	扬中	红联小区 1#变	10	400	298	298
30551	扬中	红联小区 2#变	10	400	298	298
30552	扬中	红联小区 3#变	10	400	320	320
30553	扬中	红联小区 4#变	10	400	320	320
30554	扬中	红联小区 5#变	10	400	320	320
30555	扬中	红联小区 6#变	10	400	320	320
30556	扬中	红旗村 1#变	10	200	20	20
30557	扬中	红旗村 10# 变	10	200	29	29
30558	扬中	红旗村 10 组变	10	200	18	18

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30559	扬中	红旗村 11 组变	10	200	121	121
30560	扬中	红旗村 13 组	10	200	130	130
30561	扬中	红旗村 1 组变	10	200	102	102
30562	扬中	红旗村 2#变	10	400	180	180
30563	扬中	红旗村 3#变	10	200	116	116
30564	扬中	红旗村 4#变	10	400	197	197
30565	扬中	红旗村 5#变	10	200	109	109
30566	扬中	红旗村 5 组变	10	200	131	131
30567	扬中	红旗村 6#变	10	200	117	117
30568	扬中	红旗村 7#变	10	200	123	123
30569	扬中	红旗村 8#变	10	400	266	266
30570	扬中	红旗村 9#变	10	200	116	116
30571	扬中	红胜村 10#变	10	200	131	131
30572	扬中	红胜村 11#变	10	400	299	299
30573	扬中	红胜村 12#变	10	400	320	320
30574	扬中	红胜村 2#变	10	200	89	89
30575	扬中	红胜村 3#变	10	400	320	320
30576	扬中	红胜村 4#变	10	200	88	88
30577	扬中	红胜村 6#变	10	200	128	128
30578	扬中	红胜村 8#综合变	10	400	320	320
30579	扬中	红胜村 9#变	10	400	270	270
30580	扬中	红胜村西居民点变	10	200	129	129
30581	扬中	红胜东居民点变	10	200	155	155
30582	扬中	红星 3#变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30583	扬中	红星 6#变	10	400	281	281
30584	扬中	红星 7#变	10	400	282	282
30585	扬中	红星 8#变	10	200	127	127
30586	扬中	红星村 1#变	10	200	109	109
30587	扬中	红星村 10#变	10	400	261	261
30588	扬中	红星村 11#变	10	200	46	46
30589	扬中	红星村 12 组变	10	200	148	148
30590	扬中	红星村 13 组变	10	400	320	320
30591	扬中	红星村 2#变	10	200	113	113
30592	扬中	红星村 2 组变	10	400	320	320
30593	扬中	红星村 3 组变	10	400	310	310
30594	扬中	红星村 4#变	10	400	232	232
30595	扬中	红星村 5#变	10	400	306	306
30596	扬中	红星村 6 组变间隔配电变压器	10	400	320	320
30597	扬中	红星村 7 组变	10	630	504	504
30598	扬中	红星村 8 组变	10	200	110	110
30599	扬中	红星村 9#变	10	400	240	240
30600	扬中	红星村 9 组变	10	200	102	102
30601	扬中	红星檀宫 1 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
30602	扬中	红星檀宫 1 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
30603	扬中	红星檀宫 1 号变电所 3 号主变	10	800	640	640
30604	扬中	红星檀宫 1 号变电所 4 号主变	10	800	640	640
30605	扬中	红星檀宫 2#变电所 1 号变	10	800	640	640
30606	扬中	红星檀宫 2#变电所 2 号配电变压器	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30607	扬中	红星檀宫 2#变电所 4 号配电变压器	10	800	640	640
30608	扬中	红星檀宫 3 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
30609	扬中	红星檀宫 3 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
30610	扬中	红星檀宫 3 号变电所 3 号主变	10	800	640	640
30611	扬中	红星檀宫 3 号变电所 4 号主变	10	800	640	640
30612	扬中	红星檀宫 4 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
30613	扬中	红星檀宫 4 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
30614	扬中	红星檀宫 4 号变电所 3 号主变	10	800	640	640
30615	扬中	红星檀宫 4 号变电所 4 号主变	10	800	640	640
30616	扬中	红专 4 组安置点	10	200	141	141
30617	扬中	红专 5 组安置点	10	200	118	118
30618	扬中	红专安置小区 1#配电房 1 号变	10	630	452	452
30619	扬中	红专安置小区 1#配电房 2 号变	10	630	402	402
30620	扬中	红专安置小区 2#配电房 1 号变	10	630	418	418
30621	扬中	红专安置小区 2#配电房 2 号变	10	630	462	462
30622	扬中	红专安置小区 3#变	10	500	388	388
30623	扬中	红专安置小区 3#配电房 2 号变	10	630	464	464
30624	扬中	红专安置小区 4#配电房号变	10	630	458	458
30625	扬中	红专安置小区 5#配电房 2 号变	10	630	444	444
30626	扬中	红专安置小区 6#配电房 1 号变	10	630	438	438
30627	扬中	红专村 11#变	10	200	23	23
30628	扬中	红专村 11 组变	10	200	117	117
30629	扬中	红专村 12#变	10	200	121	121
30630	扬中	红专村 17 组变	10	200	63	63

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30631	扬中	红专村 2#变	10	200	97	97
30632	扬中	红专村 3#变	10	400	286	286
30633	扬中	红专村 4#变	10	400	299	299
30634	扬中	红专村 6#变	10	200	1	1
30635	扬中	红专村 8#变	10	400	230	230
30636	扬中	红专村 8 组变	10	200	153	153
30637	扬中	红专村 9#变	10	400	147	147
30638	扬中	红专村老小区组变	10	400	269	269
30639	扬中	红专小区联排安置房 1#变	10	400	320	320
30640	扬中	红专小区联排安置房 2#箱变	10	400	320	320
30641	扬中	花城 1#变	10	630	504	504
30642	扬中	花城 10#变	10	630	504	504
30643	扬中	花城 11#变	10	630	504	504
30644	扬中	花城 2#变	10	630	504	504
30645	扬中	花城 6#变	10	630	504	504
30646	扬中	花城 7#变	10	630	504	504
30647	扬中	花城 8#变	10	630	504	504
30648	扬中	花城 9#变	10	630	504	504
30649	扬中	花城变 3#	10	630	504	504
30650	扬中	花城变 4#	10	630	504	504
30651	扬中	花城变 5#	10	630	504	504
30652	扬中	花城四期 1 号变电所 1 号变	10	1000	800	800
30653	扬中	花城四期 1 号变电所 2 号变	10	1000	800	800
30654	扬中	花城四期 2 号变电所 1 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30655	扬中	花城四期 2 号变电所 2 号变	10	1000	800	800
30656	扬中	花城四期 3#变电所 1 号变	10	1000	800	800
30657	扬中	花城四期 3#变电所 2 号变	10	1000	800	800
30658	扬中	花城四期 4#变电所 1 号变	10	1000	800	800
30659	扬中	花园小区公变	10	400	320	320
30660	扬中	花园雅居 1#变	10	400	320	320
30661	扬中	花园雅居 2#变	10	400	320	320
30662	扬中	华康公变	10	630	504	504
30663	扬中	华康医药商居楼变	10	630	504	504
30664	扬中	华联公变	10	315	252	252
30665	扬中	华润小高层变 003001	10	630	504	504
30666	扬中	华润小区变 003002	10	630	504	504
30667	扬中	华威村 1#变	10	400	291	291
30668	扬中	华威村 10#变	10	200	137	137
30669	扬中	华威村 10 组变	10	200	76	76
30670	扬中	华威村 11 组变	10	200	160	160
30671	扬中	华威村 12 组变	10	400	291	291
30672	扬中	华威村 14 组变	10	200	160	160
30673	扬中	华威村 15#变	10	400	320	320
30674	扬中	华威村 2#变	10	200	119	119
30675	扬中	华威村 3#变	10	200	123	123
30676	扬中	华威村 4#变	10	200	74	74
30677	扬中	华威村 5#变	10	200	160	160
30678	扬中	华威村 5 组变	10	400	294	294

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30679	扬中	华威村 6#变	10	400	230	230
30680	扬中	华威村 7#变	10	200	116	116
30681	扬中	华威村 8 组变	10	200	104	104
30682	扬中	华威村 9#变	10	200	47	47
30683	扬中	华威村小区变	10	200	147	147
30684	扬中	化纤厂公变 005008	10	630	504	504
30685	扬中	环保楼公变	10	400	320	320
30686	扬中	环卫所变	10	400	320	320
30687	扬中	惠民楼 2#变(新圩村 8#)	10	200	160	160
30688	扬中	惠民路 2#变	10	200	149	149
30689	扬中	惠民路综合楼	10	315	252	252
30690	扬中	惠民小区 1 号变	10	630	504	504
30691	扬中	惠民小区 2#变	10	630	504	504
30692	扬中	惠民小区 3#变	10	400	320	320
30693	扬中	惠民小区 4#变	10	400	320	320
30694	扬中	惠众东区 1#变	10	630	504	504
30695	扬中	惠众东区 2#变	10	630	504	504
30696	扬中	惠众东区 3 号变	10	630	504	504
30697	扬中	惠众东区 4#变	10	630	504	504
30698	扬中	惠众西区 1#变	10	630	504	504
30699	扬中	惠众西区 2#变	10	630	504	504
30700	扬中	会龙村西 7 组变	10	400	257	257
30701	扬中	会龙小区 1#变	10	400	248	248
30702	扬中	会龙小区 2#变	10	400	219	219

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30703	扬中	汇丰小区变 004005	10	400	320	320
30704	扬中	汇锦新城 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30705	扬中	汇锦新城 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30706	扬中	汇锦新城 1 号变电所 3 号变	10	800	640	640
30707	扬中	汇锦新城 1 号变电所 4 号变	10	800	640	640
30708	扬中	汇锦新城 2 号变电所 1#主变	10	800	640	640
30709	扬中	汇锦新城 2 号变电所 2#主变	10	800	640	640
30710	扬中	汇锦新城 2 号变电所 3#主变	10	800	640	640
30711	扬中	汇锦新城 2 号变电所 4#主变	10	800	640	640
30712	扬中	汇锦新城 3 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
30713	扬中	汇锦新城 3 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
30714	扬中	汇锦新城 3 号变电所 3 号主变	10	800	640	640
30715	扬中	汇锦新城 3 号变电所 4 号主变	10	800	640	640
30716	扬中	汇锦雅居变电所 1#变	10	630	497	497
30717	扬中	汇锦雅居变电所 2#变压器	10	630	504	504
30718	扬中	机电站公变	10	200	160	160
30719	扬中	积善 1#变	10	400	185	185
30720	扬中	积善 12#变	10	200	107	107
30721	扬中	积善 3#变	10	400	290	290
30722	扬中	积善 4#变	10	200	92	92
30723	扬中	积善 6#变	10	200	77	77
30724	扬中	积善村 10#变	10	200	48	48
30725	扬中	积善村 16 组变	10	200	117	117
30726	扬中	积善村 17 组变	10	200	82	82

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30727	扬中	积善村 1 组变	10	400	174	174
30728	扬中	积善村 2#变	10	200	98	98
30729	扬中	积善村 2 组变	10	200	77	77
30730	扬中	积善村 5#变	10	200	92	92
30731	扬中	积善村 5 组变	10	200	132	132
30732	扬中	积善村 8#变	10	160	10	10
30733	扬中	积善村 9#变	10	200	58	58
30734	扬中	积善村东 1 组变	10	200	118	118
30735	扬中	积善村农业总表	10	400	127	127
30736	扬中	集贸市场 2#变	10	400	231	231
30737	扬中	集贸市场公变	10	400	320	320
30738	扬中	集镇 4#变	10	400	320	320
30739	扬中	集镇公变 4#	10	400	254	254
30740	扬中	嘉禾新城 1#配电室 1#配电变压器	10	800	640	640
30741	扬中	嘉禾新城 1#配电室 2#配电变压器	10	800	640	640
30742	扬中	嘉禾新城 1#配电室 3#配电变压器	10	800	640	640
30743	扬中	嘉禾新城 1#配电室 4#配电变压器	10	800	640	640
30744	扬中	嘉禾新城 2#配电室 1#配电变压器	10	800	640	640
30745	扬中	嘉禾新城 2#配电室 2#配电变压器	10	800	640	640
30746	扬中	家纺城 1 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
30747	扬中	家纺城 1 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
30748	扬中	家纺城 1 号变电所 3 号主变	10	800	640	640
30749	扬中	家纺城 1 号变电所 4 号主变	10	800	640	640
30750	扬中	家纺城 2 号变电所 1 号变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30751	扬中	家纺城 2 号变电所 2 号变	10	630	504	504
30752	扬中	家纺城公变	10	400	320	320
30753	扬中	健康路商住楼	10	500	400	400
30754	扬中	建华 6#变	10	160	26	26
30755	扬中	建华村 1#变	10	200	32	32
30756	扬中	建华村 2#变	10	400	189	189
30757	扬中	建华村 3#变	10	200	28	28
30758	扬中	建华村 3 组变	10	200	85	85
30759	扬中	建华村 4#变	10	200	52	52
30760	扬中	建华村 5#变	10	200	38	38
30761	扬中	建华村 6 组变	10	200	71	71
30762	扬中	建华村 7 组变	10	200	38	38
30763	扬中	建华村 8#变	10	200	128	128
30764	扬中	建华村 9 组变	10	200	124	124
30765	扬中	建宁 1#变	10	400	320	320
30766	扬中	建宁 2#变`	10	400	320	320
30767	扬中	建宁 4#变	10	400	320	320
30768	扬中	建宁北路公变	10	400	320	320
30769	扬中	建宁村 3#变	10	400	320	320
30770	扬中	建宁村 5#变	10	400	320	320
30771	扬中	建设 1 村公变	10	200	140	140
30772	扬中	建设北变 3#	10	400	301	301
30773	扬中	建设村 1#变	10	400	320	320
30774	扬中	建设村 2#变	10	400	268	268

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30775	扬中	建设村 3#变	10	400	320	320
30776	扬中	建设村 4#变	10	400	239	239
30777	扬中	建设村 5#变	10	400	320	320
30778	扬中	建设村 6#变	10	400	304	304
30779	扬中	建设村 7#变	10	400	283	283
30780	扬中	建设村 7#变 (建设 3 村变)	10	400	296	296
30781	扬中	建设村 8#变	10	400	320	320
30782	扬中	建设公变	10	400	320	320
30783	扬中	建设小区 1#公变	10	200	160	160
30784	扬中	建设小区 2#	10	400	320	320
30785	扬中	建新 3#配变	10	400	226	226
30786	扬中	建新村 4#变	10	400	284	284
30787	扬中	建新村 7#变	10	400	203	203
30788	扬中	建新村 8#变	10	400	233	233
30789	扬中	建新小区 1#变(秋灯村 6 组变)	10	400	320	320
30790	扬中	建新小区九区变配变	10	400	295	295
30791	扬中	建行公变	10	400	129	129
30792	扬中	建中 10#变	10	400	221	221
30793	扬中	建中村 1#变	10	400	320	320
30794	扬中	建中村 11#变	10	400	320	320
30795	扬中	建中村 12#变	10	400	300	300
30796	扬中	建中村 13#变	10	200	160	160
30797	扬中	建中村 1 组变	10	400	216	216
30798	扬中	建中村 2#变	10	250	136	136

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30799	扬中	建中村 5#变	10	400	262	262
30800	扬中	建中村 7 组变	10	400	259	259
30801	扬中	建中村 8#变	10	500	370	370
30802	扬中	建中村 9#变	10	400	270	270
30803	扬中	建中村变 4#变(广宁)	10	250	165	165
30804	扬中	建中十一圩西区变配变	10	630	475	475
30805	扬中	建筑 2#公变 01001	10	630	504	504
30806	扬中	建筑公变	10	400	284	284
30807	扬中	江城公变 001	10	630	504	504
30808	扬中	江城公变 (金叶)	10	400	320	320
30809	扬中	江城壹品变电所 1 号主变	10	800	640	640
30810	扬中	江城壹品变电所 2 号主变	10	800	640	640
30811	扬中	江城壹品变电所 3 号主变	10	800	640	640
30812	扬中	江城壹品变电所 4 号主变	10	800	640	640
30813	扬中	江南花苑 1#变	10	630	504	504
30814	扬中	江南花苑 2#变	10	800	640	640
30815	扬中	江南星辰 1#	10	800	640	640
30816	扬中	江南星辰 2#	10	800	640	640
30817	扬中	江南星辰 3#	10	800	640	640
30818	扬中	江南星辰 4#	10	800	640	640
30819	扬中	江阳公变 003004	10	400	320	320
30820	扬中	江州新城变电所 1 号主变	10	800	640	640
30821	扬中	江州新城变电所 2 号主变	10	800	640	640
30822	扬中	江洲东路变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30823	扬中	江洲东路公变 1	10	400	320	320
30824	扬中	江洲工艺宿舍变	10	630	504	504
30825	扬中	江洲广场公变	10	400	320	320
30826	扬中	江洲西路公变	10	630	457	457
30827	扬中	江洲小区 1#公变	10	400	320	320
30828	扬中	江洲小区 2#变	10	400	320	320
30829	扬中	江洲小区 3#变	10	400	320	320
30830	扬中	江洲新村 4#变	10	400	320	320
30831	扬中	交警大队宿舍楼变(友谊路 2#变)	10	200	160	160
30832	扬中	解放 10#变	10	200	63	63
30833	扬中	解放 11#变	10	200	95	95
30834	扬中	解放 9#变	10	200	1	1
30835	扬中	解放北 2 组变	10	400	224	224
30836	扬中	解放北 7 组变	10	400	320	320
30837	扬中	解放村 1#变	10	400	276	276
30838	扬中	解放村 13 组变	10	400	278	278
30839	扬中	解放村 14 组变	10	200	120	120
30840	扬中	解放村 17 组变	10	400	239	239
30841	扬中	解放村 1 组变	10	200	66	66
30842	扬中	解放村 2#变	10	200	98	98
30843	扬中	解放村 3#变	10	200	18	18
30844	扬中	解放村 4#变	10	200	25	25
30845	扬中	解放村 6#变	10	200	80	80
30846	扬中	解放村 7#变	10	200	73	73

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30847	扬中	解放村 7 组变	10	200	142	142
30848	扬中	解放村 8#变	10	200	105	105
30849	扬中	解放村东 12 组变	10	400	320	320
30850	扬中	解放村东 4 组变	10	400	168	168
30851	扬中	解放村东 5 组变	10	400	320	320
30852	扬中	解放村东 6 组变	10	400	320	320
30853	扬中	解放村南 12 组变	10	400	301	301
30854	扬中	解放村南 13 组变	10	200	102	102
30855	扬中	解放村南 14 组变	10	400	320	320
30856	扬中	解放村南 17 组	10	400	264	264
30857	扬中	解放村西 10 组变	10	400	320	320
30858	扬中	解放东 8 组变	10	400	320	320
30859	扬中	解放南 5 组变	10	400	320	320
30860	扬中	金谷公变 602129047001	10	630	504	504
30861	扬中	金冠华庭 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30862	扬中	金冠华庭 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30863	扬中	金冠华庭 1 号变电所 3 号变	10	800	640	640
30864	扬中	金冠华庭 1 号变电所 4 号变	10	800	640	640
30865	扬中	金冠华庭 2 号配电室 1 号配电变压器	10	800	640	640
30866	扬中	金冠华庭 2 号配电室 2 号配电变压器	10	800	640	640
30867	扬中	金冠华庭 3 号配电室 1 号变	10	800	640	640
30868	扬中	金冠华庭 3 号配电室 2 号变	10	800	640	640
30869	扬中	金龙村 1#变	10	200	122	122
30870	扬中	金龙村 2#变	10	200	150	150

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30871	扬中	金龙村 3#变	10	400	294	294
30872	扬中	金龙村 4#变	10	400	301	301
30873	扬中	金龙村 5#变	10	200	138	138
30874	扬中	金龙村 6#变	10	200	125	125
30875	扬中	金龙村 6 组变	10	200	117	117
30876	扬中	金龙村 7#变	10	200	160	160
30877	扬中	金龙村居民点变	10	400	320	320
30878	扬中	金润房产 012	10	250	200	200
30879	扬中	金穗公变	10	400	320	320
30880	扬中	金苇路 2#公变	10	630	462	462
30881	扬中	金星 5#村	10	200	151	151
30882	扬中	金星 6#变	10	160	116	116
30883	扬中	金星 8#变	10	200	142	142
30884	扬中	金星村 1#变	10	400	300	300
30885	扬中	金星村 1 组变	10	200	160	160
30886	扬中	金星村 2#	10	400	320	320
30887	扬中	金星村 2 组	10	400	271	271
30888	扬中	金星村 3#变	10	400	165	165
30889	扬中	金星村 3 组变	10	400	277	277
30890	扬中	金星村 4 组变	10	200	160	160
30891	扬中	金星村 5 组变	10	200	160	160
30892	扬中	金星村 7#变	10	400	320	320
30893	扬中	金星大楼变	10	160	128	128
30894	扬中	金源化工综合楼变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30895	扬中	锦程 6# 变	10	200	1	1
30896	扬中	锦程安置小区 03001	10	800	521	521
30897	扬中	锦程安置小区 2 号变	10	800	579	579
30898	扬中	锦程村 1#变	10	400	75	75
30899	扬中	锦程村 10#变	10	200	11	11
30900	扬中	锦程村 11#变	10	200	76	76
30901	扬中	锦程村 12 组	10	400	228	228
30902	扬中	锦程村 13#变	10	400	243	243
30903	扬中	锦程村 14#变	10	200	35	35
30904	扬中	锦程村 15#变	10	200	44	44
30905	扬中	锦程村 16#变	10	200	131	131
30906	扬中	锦程村 1 组变	10	200	160	160
30907	扬中	锦程村 2#变	10	400	309	309
30908	扬中	锦程村 3#变	10	200	160	160
30909	扬中	锦程村 4#变	10	400	129	129
30910	扬中	锦程村 4 组变	10	400	240	240
30911	扬中	锦程村 5#变	10	400	248	248
30912	扬中	锦程村 7#变	10	200	160	160
30913	扬中	锦程村 8#变	10	400	320	320
30914	扬中	锦程村 8 组变	10	200	67	67
30915	扬中	锦程村 9#变	10	200	103	103
30916	扬中	锦尚世家 1 号变	10	400	320	320
30917	扬中	锦尚世家 2 号变	10	400	320	320
30918	扬中	锦泰苑 10kV 变电所 1#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30919	扬中	锦泰苑 10kV 变电所 2#主变	10	800	640	640
30920	扬中	锦泰苑 10kV 变电所 3#主变	10	800	640	640
30921	扬中	锦泰苑 10kV 变电所 4#主变	10	800	640	640
30922	扬中	经适房配电室 1 号变	10	500	320	320
30923	扬中	景华苑 1 号主变	10	630	504	504
30924	扬中	景华苑 2 号主变	10	630	504	504
30925	扬中	景华苑 3 号主变	10	630	504	504
30926	扬中	景华苑 4 主变	10	630	504	504
30927	扬中	景华苑二期变	10	400	269	269
30928	扬中	九里香畔 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30929	扬中	九里香畔 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30930	扬中	九里香畔 1 号变电所 3 号变	10	800	640	640
30931	扬中	九里香畔 1 号变电所 4 号变	10	800	640	640
30932	扬中	九里香畔 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30933	扬中	九里香畔 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30934	扬中	九里香畔 2 号变电所 3 号变	10	800	640	640
30935	扬中	九里香畔 2 号变电所 4 号变	10	800	640	640
30936	扬中	九里香畔 3 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30937	扬中	九里香畔 3 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30938	扬中	九里香畔 3 号变电所 3 号变	10	800	640	640
30939	扬中	九里香畔 3 号变电所 4 号变	10	800	640	640
30940	扬中	九里香畔 4 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30941	扬中	九里香畔 4 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30942	扬中	九里香畔 4 号变电所 3 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30943	扬中	九里香畔 4 号变电所 4 号变	10	800	640	640
30944	扬中	九里香畔 5 号变电所 1 号变	10	800	640	640
30945	扬中	九里香畔 5 号变电所 2 号变	10	800	640	640
30946	扬中	九里香畔 5 号变电所 3 号变	10	800	640	640
30947	扬中	九里香畔 5 号变电所 4 号变	10	800	640	640
30948	扬中	聚福园 1#	10	630	504	504
30949	扬中	聚福园 2#箱变配电变压器	10	630	504	504
30950	扬中	聚福园 3#箱变	10	630	504	504
30951	扬中	聚福园 4#变	10	630	504	504
30952	扬中	聚福园 5#箱变	10	630	504	504
30953	扬中	聚福园 6#箱变	10	630	504	504
30954	扬中	聚福园 7#箱变	10	630	504	504
30955	扬中	剧场 2#变	10	400	320	320
30956	扬中	剧场公变	10	400	320	320
30957	扬中	剧场小区变	10	630	504	504
30958	扬中	开发区三跃村 1 组居民点变	10	200	51	51
30959	扬中	开发区新街 4#公变	10	400	320	320
30960	扬中	开发区用电所公变	10	400	275	275
30961	扬中	凯旋山庄公变	10	630	442	442
30962	扬中	凯旋苑北 1#变	10	800	640	640
30963	扬中	凯旋苑北 2#变 005001	10	800	640	640
30964	扬中	凯悦国际一期 1#变电所 1#主变	10	800	640	640
30965	扬中	凯悦国际一期 1#变电所 2#主变	10	800	640	640
30966	扬中	凯悦国际一期 1#变电所 3#主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30967	扬中	凯悦国际一期 1#变电所 4#主变	10	800	640	640
30968	扬中	凯悦国际一期 2#变电所 1#主变	10	630	504	504
30969	扬中	凯悦国际一期 2#变电所 2#主变	10	630	504	504
30970	扬中	凯悦国际一期 2#变电所 3#主变	10	630	504	504
30971	扬中	凯悦国际一期 2#变电所 4#主变	10	630	504	504
30972	扬中	康华苑 5#变	10	400	320	320
30973	扬中	康华苑公变	10	500	400	400
30974	扬中	康宁路综合楼变 001	10	400	320	320
30975	扬中	客运中心 2#公变	10	400	320	320
30976	扬中	客运中心公变	10	400	320	320
30977	扬中	快乐食品厂	10	400	320	320
30978	扬中	老电力站公变	10	400	320	320
30979	扬中	老防疫站 2#公变	10	400	320	320
30980	扬中	老干部局公变	10	630	504	504
30981	扬中	老街 2#变	10	400	320	320
30982	扬中	老街公变	10	400	320	320
30983	扬中	老郎 2#变	10	200	124	124
30984	扬中	老郎 4#变	10	400	254	254
30985	扬中	老郎 5#变	10	250	78	78
30986	扬中	老郎 6#变 (八大队北表)	10	400	244	244
30987	扬中	老郎 7#变	10	400	216	216
30988	扬中	老郎村 1#变	10	315	134	134
30989	扬中	老郎村 10#变	10	200	106	106
30990	扬中	老郎村 11#变	10	200	124	124

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
30991	扬中	老郎村 12#变	10	400	157	157
30992	扬中	老郎村 13 组变	10	200	139	139
30993	扬中	老郎村 17 组变	10	400	247	247
30994	扬中	老郎村 18 组	10	200	102	102
30995	扬中	老郎村 19 组变	10	200	84	84
30996	扬中	老郎村 1 组变	10	200	132	132
30997	扬中	老郎村 3#变	10	400	167	167
30998	扬中	老郎村 4 组变	10	200	128	128
30999	扬中	老郎村 6 组变	10	200	3	3
31000	扬中	老郎村 8#变	10	200	129	129
31001	扬中	老郎村 9#变	10	200	83	83
31002	扬中	老郎村东 18 组	10	200	110	110
31003	扬中	老郎村西 5 组变	10	200	147	147
31004	扬中	老六墩 1#变	10	400	199	199
31005	扬中	老六墩 2#变	10	200	99	99
31006	扬中	老六墩 3#变	10	200	72	72
31007	扬中	老六墩 4#变	10	200	108	108
31008	扬中	老六墩子 7#变	10	200	1	1
31009	扬中	老六墩子村 10 组变	10	200	40	40
31010	扬中	老六墩子村 4 组变	10	200	129	129
31011	扬中	老六墩子村 5#变	10	200	45	45
31012	扬中	老六墩子村 9 组	10	200	55	55
31013	扬中	老六墩子村居民点变	10	200	9	9
31014	扬中	老农贸市场变	10	400	218	218

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31015	扬中	老桥村 1#变	10	200	84	84
31016	扬中	老桥村 2#变	10	250	50	50
31017	扬中	老桥村 3#变	10	200	91	91
31018	扬中	老桥村 4#变	10	200	160	160
31019	扬中	老桥村 4 组变	10	200	35	35
31020	扬中	老桥村 5#变	10	200	102	102
31021	扬中	老桥村 7#变	10	200	74	74
31022	扬中	老桥村 8#变	10	200	160	160
31023	扬中	老桥村 8 组变	10	200	75	75
31024	扬中	老人医 2#公变	10	400	320	320
31025	扬中	老人医公变（杏林小区）	10	400	320	320
31026	扬中	老用电所公变配电变压器	10	400	320	320
31027	扬中	老站公变	10	400	320	320
31028	扬中	乐源 10#变	10	200	144	144
31029	扬中	乐源村 1#变	10	200	160	160
31030	扬中	乐源村 11#变	10	200	57	57
31031	扬中	乐源村 11 组变	10	200	92	92
31032	扬中	乐源村 13 组变	10	200	124	124
31033	扬中	乐源村 2#变	10	200	119	119
31034	扬中	乐源村 2 组变	10	200	130	130
31035	扬中	乐源村 3#变	10	200	45	45
31036	扬中	乐源村 3 组变	10	200	30	30
31037	扬中	乐源村 4#变	10	200	160	160
31038	扬中	乐源村 5#变	10	160	51	51

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31039	扬中	乐源村 6#变	10	200	99	99
31040	扬中	乐源村 6 组变	10	200	120	120
31041	扬中	乐源村 7#变	10	200	141	141
31042	扬中	乐源村 8#变	10	200	160	160
31043	扬中	乐源村 8 组变	10	200	160	160
31044	扬中	乐源村 9#变	10	200	114	114
31045	扬中	乐源村东 1 组变	10	200	141	141
31046	扬中	乐源村东 7 组变	10	200	43	43
31047	扬中	丽景花苑 1 号主变	10	630	504	504
31048	扬中	丽景花苑 2#主变	10	630	504	504
31049	扬中	利民 1#变	10	200	82	82
31050	扬中	利民 2 组变	10	400	320	320
31051	扬中	利民 5#变	10	400	320	320
31052	扬中	利民 7#变	10	160	81	81
31053	扬中	利民 8#变	10	400	198	198
31054	扬中	利民村 10#变	10	200	54	54
31055	扬中	利民村 10 组变	10	400	320	320
31056	扬中	利民村 11#变	10	400	263	263
31057	扬中	利民村 12 组变	10	400	302	302
31058	扬中	利民村 13 组变	10	200	87	87
31059	扬中	利民村 16 组变	10	200	160	160
31060	扬中	利民村 1 组变	10	200	133	133
31061	扬中	利民村 2#变	10	400	277	277
31062	扬中	利民村 3#变	10	400	278	278

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31063	扬中	利民村 4#变	10	200	97	97
31064	扬中	利民村 5 组变	10	200	124	124
31065	扬中	利民村 6#变	10	200	130	130
31066	扬中	利民村 9#变	10	400	302	302
31067	扬中	利民村 9 组变	10	200	117	117
31068	扬中	利民村团结组变	10	200	98	98
31069	扬中	利民东 5#变	10	200	23	23
31070	扬中	利民路 2#公变	10	400	320	320
31071	扬中	利民路公变	10	315	195	195
31072	扬中	利民市场 1#公变(门市)	10	630	504	504
31073	扬中	利民市场 2#公变(居民)	10	630	504	504
31074	扬中	利民市场 3#变	10	630	504	504
31075	扬中	利民市场 4#变	10	630	504	504
31076	扬中	立新 11#变	10	200	142	142
31077	扬中	立新村 1#变	10	200	46	46
31078	扬中	立新村 10#变	10	400	250	250
31079	扬中	立新村 12#变	10	400	276	276
31080	扬中	立新村 12#变(星星 11 组变)	10	400	320	320
31081	扬中	立新村 13#变	10	200	124	124
31082	扬中	立新村 15#变	10	200	74	74
31083	扬中	立新村 2#变	10	400	241	241
31084	扬中	立新村 3#变	10	200	160	160
31085	扬中	立新村 3 组变	10	400	320	320
31086	扬中	立新村 4#变	10	200	141	141

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31087	扬中	立新村 5#变	10	400	234	234
31088	扬中	立新村 6#变	10	160	107	107
31089	扬中	立新村 6 组变	10	200	160	160
31090	扬中	立新村 7#单相变	10	50	30	30
31091	扬中	立新村 8#变	10	50	13	13
31092	扬中	立新村 9 组变	10	200	160	160
31093	扬中	立新小区 1#变	10	400	273	273
31094	扬中	立新小区 2#变	10	400	313	313
31095	扬中	联丰 12#变	10	200	72	72
31096	扬中	联丰 7#变	10	200	122	122
31097	扬中	联丰 9#变	10	400	276	276
31098	扬中	联丰村 1#变	10	200	160	160
31099	扬中	联丰村 10#变	10	200	160	160
31100	扬中	联丰村 11#变	10	400	222	222
31101	扬中	联丰村 13#变	10	200	122	122
31102	扬中	联丰村 14#变	10	200	117	117
31103	扬中	联丰村 16#变	10	400	280	280
31104	扬中	联丰村 17#变	10	400	268	268
31105	扬中	联丰村 18#变	10	400	286	286
31106	扬中	联丰村 19#变	10	200	160	160
31107	扬中	联丰村 2#变	10	400	266	266
31108	扬中	联丰村 3#变	10	400	262	262
31109	扬中	联丰村 4#变	10	200	129	129
31110	扬中	联丰村 5#变	10	200	124	124

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31111	扬中	联丰村 5 组变	10	200	139	139
31112	扬中	联丰村 6#变	10	200	148	148
31113	扬中	联丰村 8#变	10	400	247	247
31114	扬中	联丰村后居民点变	10	200	103	103
31115	扬中	联合车站公变	10	400	320	320
31116	扬中	联合村 1#变	10	250	28	28
31117	扬中	联合村 10#变	10	400	117	117
31118	扬中	联合村 11#变	10	400	240	240
31119	扬中	联合村 12#变	10	400	250	250
31120	扬中	联合村 13#变	10	400	190	190
31121	扬中	联合村 14 组变	10	200	102	102
31122	扬中	联合村 15#变	10	200	130	130
31123	扬中	联合村 16#变	10	200	145	145
31124	扬中	联合村 17#变	10	400	307	307
31125	扬中	联合村 19 组变	10	200	148	148
31126	扬中	联合村 1 组变	10	200	160	160
31127	扬中	联合村 2#变	10	400	171	171
31128	扬中	联合村 20#变	10	400	320	320
31129	扬中	联合村 3#变	10	400	271	271
31130	扬中	联合村 4#变	10	200	137	137
31131	扬中	联合村 5#变	10	200	160	160
31132	扬中	联合村 6#变	10	400	264	264
31133	扬中	联合村 7#变	10	200	118	118
31134	扬中	联合村 7 组变	10	200	133	133

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31135	扬中	联合村 8#变	10	200	85	85
31136	扬中	联合村 9#变(农场 4#变)	10	400	257	257
31137	扬中	联合村 9 组变	10	200	50	50
31138	扬中	联合村东居民点变	10	200	160	160
31139	扬中	联合村居民点变	10	200	107	107
31140	扬中	联合村农贸市场变	10	200	160	160
31141	扬中	联合集镇公变	10	400	291	291
31142	扬中	联合老街 2#变	10	400	249	249
31143	扬中	联合老街公变	10	315	220	220
31144	扬中	联合农场 5#综合变	10	400	320	320
31145	扬中	联合用电所公变(镇东公变)	10	400	295	295
31146	扬中	联盟安置小区 1#变	10	400	244	244
31147	扬中	联盟安置小区 2#变	10	400	277	277
31148	扬中	联盟村 1#变	10	315	252	252
31149	扬中	联盟村 10#变	10	400	186	186
31150	扬中	联盟村 11#变	10	400	320	320
31151	扬中	联盟村 12#变	10	200	97	97
31152	扬中	联盟村 13#变	10	200	104	104
31153	扬中	联盟村 13 组变	10	200	87	87
31154	扬中	联盟村 15#变	10	200	133	133
31155	扬中	联盟村 16#变	10	400	297	297
31156	扬中	联盟村 18 组变	10	200	109	109
31157	扬中	联盟村 2#变	10	400	252	252
31158	扬中	联盟村 20#变	10	400	223	223

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31159	扬中	联盟村 3#变	10	250	157	157
31160	扬中	联盟村 4#变	10	200	160	160
31161	扬中	联盟村 5#变	10	200	143	143
31162	扬中	联盟村 6#变	10	400	184	184
31163	扬中	联盟村 7#变	10	400	320	320
31164	扬中	联盟村 8#变	10	400	199	199
31165	扬中	联盟村 9#变	10	400	297	297
31166	扬中	联盟村公变	10	400	320	320
31167	扬中	联盟村后居民点变	10	200	28	28
31168	扬中	联盟天后宫变	10	400	255	255
31169	扬中	联新新村 1#变	10	200	151	151
31170	扬中	联新新村 2#变	10	400	258	258
31171	扬中	联新新村 3#变	10	400	312	312
31172	扬中	联治 6#变	10	400	236	236
31173	扬中	联治 9#变	10	200	99	99
31174	扬中	联治村 1#变	10	200	45	45
31175	扬中	联治村 10#变	10	200	125	125
31176	扬中	联治村 11 组变	10	200	109	109
31177	扬中	联治村 12#变	10	400	299	299
31178	扬中	联治村 3 组变(联盟村西区居民点)	10	200	160	160
31179	扬中	联治村 4 组变	10	200	138	138
31180	扬中	联治村 5#变	10	315	139	139
31181	扬中	联治村 6 组变	10	400	302	302
31182	扬中	联治村 7#变	10	400	267	267

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31183	扬中	联治村 8#变	10	200	91	91
31184	扬中	良善 1#变	10	400	320	320
31185	扬中	良善 1 组变	10	400	243	243
31186	扬中	良善 3#变	10	400	258	258
31187	扬中	良善 8#变	10	200	145	145
31188	扬中	良善北 6 组变	10	400	260	260
31189	扬中	良善村 11 组变	10	200	146	146
31190	扬中	良善村 13 组变	10	200	117	117
31191	扬中	良善村 2#变	10	400	279	279
31192	扬中	良善村 2 组变	10	200	103	103
31193	扬中	良善村 5#变	10	200	144	144
31194	扬中	良善村 6#变	10	400	278	278
31195	扬中	良善村 7 组变	10	200	122	122
31196	扬中	良善村 8 组变	10	400	292	292
31197	扬中	良善村 9 组变	10	400	284	284
31198	扬中	良善村北 10 组变	10	400	320	320
31199	扬中	良善村南 9 组变	10	400	320	320
31200	扬中	辽源村 1#变	10	400	203	203
31201	扬中	辽源村 1 组变	10	200	102	102
31202	扬中	辽源村 2#变	10	200	114	114
31203	扬中	辽源村 3#变	10	200	108	108
31204	扬中	辽源村 3 组变	10	200	125	125
31205	扬中	辽源村 4#变	10	200	129	129
31206	扬中	辽源村 5#变	10	200	19	19

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31207	扬中	辽源村 6#变	10	200	115	115
31208	扬中	邻丰 2#变	10	200	54	54
31209	扬中	邻丰 4#变	10	200	153	153
31210	扬中	邻丰 8 组变	10	200	143	143
31211	扬中	邻丰村 1#变	10	250	96	96
31212	扬中	邻丰村 3#变	10	250	96	96
31213	扬中	邻丰村 5#变	10	250	86	86
31214	扬中	邻丰村 5 组变	10	400	320	320
31215	扬中	邻丰村 7#变	10	200	64	64
31216	扬中	邻丰村 8#变	10	400	227	227
31217	扬中	邻丰村 9 组变	10	400	108	108
31218	扬中	邻丰村东 1 组变	10	200	110	110
31219	扬中	邻丰村东 4 组变	10	400	291	291
31220	扬中	邻丰村东 5 组变	10	400	303	303
31221	扬中	邻丰村后 8 组变	10	400	306	306
31222	扬中	邻丰村南 8 组变	10	400	320	320
31223	扬中	邻丰村西 8 组变	10	400	320	320
31224	扬中	柳竹小区	10	400	320	320
31225	扬中	柳竹小区 4#变	10	400	294	294
31226	扬中	柳竹新村 1#变	10	400	320	320
31227	扬中	柳竹新村 2#变	10	400	257	257
31228	扬中	柳竹新村 3#变	10	400	320	320
31229	扬中	六墩子 2#变（六墩子电站）	10	200	129	129
31230	扬中	六墩子 4#变	10	200	60	60

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31231	扬中	六墩子 5#变	10	200	52	52
31232	扬中	六墩子 8#变	10	200	18	18
31233	扬中	六墩子村 1#变	10	200	103	103
31234	扬中	六墩子村 10 组	10	200	6	6
31235	扬中	六墩子村 2 组变	10	200	104	104
31236	扬中	六墩子村 3#变	10	200	69	69
31237	扬中	六墩子村 5 组变	10	400	166	166
31238	扬中	六墩子村 6#变	10	200	70	70
31239	扬中	六墩子村 7#变	10	200	47	47
31240	扬中	六墩子村 7 组变	10	200	12	12
31241	扬中	六墩子村 9#变	10	200	103	103
31242	扬中	六墩子村南 6 组变	10	400	305	305
31243	扬中	六节桥 3#公变	10	400	320	320
31244	扬中	六节桥公变	10	200	160	160
31245	扬中	六圩 2#变	10	400	167	167
31246	扬中	六圩 9 组变	10	200	88	88
31247	扬中	六圩村 1#变	10	200	85	85
31248	扬中	六圩村 10 组变	10	200	113	113
31249	扬中	六圩村 3#变	10	200	112	112
31250	扬中	六圩村 4#变	10	200	89	89
31251	扬中	六圩村 4 组变	10	200	151	151
31252	扬中	六圩村 5#变	10	200	121	121
31253	扬中	六圩村 7#变	10	200	88	88
31254	扬中	卢浮至尊 1 号变电所 1 号主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31255	扬中	卢浮至尊 1 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
31256	扬中	卢浮至尊 2 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
31257	扬中	卢浮至尊 2 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
31258	扬中	卢浮至尊 3 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
31259	扬中	卢浮至尊 3 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
31260	扬中	卢浮至尊 3 号变电所 3 号主变	10	800	640	640
31261	扬中	卢浮至尊 3 号变电所 4 号主变	10	800	640	640
31262	扬中	卢浮至尊 4 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
31263	扬中	卢浮至尊 4 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
31264	扬中	卢浮至尊 4 号变电所 3 号主变	10	800	640	640
31265	扬中	卢浮至尊 4 号变电所 4 号主变	10	800	640	640
31266	扬中	绿杨宿舍楼变	10	400	320	320
31267	扬中	码头 2 组变	10	200	137	137
31268	扬中	码头 7#变	10	200	86	86
31269	扬中	码头村 1#变	10	200	160	160
31270	扬中	码头村 2#变	10	315	28	28
31271	扬中	码头村 3#变	10	200	91	91
31272	扬中	码头村 4#变	10	160	92	92
31273	扬中	码头村 5#变	10	400	143	143
31274	扬中	码头村 6#变	10	200	89	89
31275	扬中	猫沙村 1#变	10	400	215	215
31276	扬中	猫沙村 2#变	10	250	61	61
31277	扬中	猫沙村 2 组变	10	400	299	299
31278	扬中	猫沙村 3#变	10	200	44	44

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31279	扬中	猫沙村 4#变	10	200	48	48
31280	扬中	猫沙村 5 组变	10	200	45	45
31281	扬中	美都华庭 1 号变	10	630	504	504
31282	扬中	美都华庭 2 号变	10	630	504	504
31283	扬中	美食街 1#变	10	630	504	504
31284	扬中	美食街 2#变	10	400	320	320
31285	扬中	米兰香榭 1 号变	10	630	504	504
31286	扬中	米兰香榭 2 号箱变 002004	10	630	504	504
31287	扬中	米兰香榭 3 号变	10	630	504	504
31288	扬中	米兰香榭 4 号箱变	10	630	504	504
31289	扬中	面粉小区公变	10	400	320	320
31290	扬中	民丰小区 1#变	10	200	102	102
31291	扬中	民丰小区 2#变	10	400	243	243
31292	扬中	民丰小区 5#变	10	200	26	26
31293	扬中	民丰小区南 1#变	10	400	245	245
31294	扬中	民丰小区南 2#变	10	400	299	299
31295	扬中	民丰小区南 3#变	10	400	293	293
31296	扬中	民丰小区南 4#变	10	400	292	292
31297	扬中	民众村 1#变	10	400	320	320
31298	扬中	民众村 10 组变	10	200	81	81
31299	扬中	民众村 15#变配变	10	400	320	320
31300	扬中	民众村 16#变	10	400	294	294
31301	扬中	民众村 2#变	10	200	109	109
31302	扬中	民众村 2 组变	10	400	247	247

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31303	扬中	民众村 3#变	10	200	61	61
31304	扬中	民众村 3 组居民点	10	200	114	114
31305	扬中	民众村 4#变	10	200	71	71
31306	扬中	民众村 5#变	10	400	243	243
31307	扬中	民众村 6#变	10	400	147	147
31308	扬中	民众村 7#变	10	200	22	22
31309	扬中	民众村 9 组变	10	200	119	119
31310	扬中	民主 10 队公变 1#变	10	400	320	320
31311	扬中	民主安置小区变	10	800	640	640
31312	扬中	民主村 13 组变	10	400	320	320
31313	扬中	民主村 19 组变	10	400	267	267
31314	扬中	民主村 2#变	10	400	320	320
31315	扬中	民主村 3# 变	10	250	192	192
31316	扬中	民主村 4# 变	10	200	160	160
31317	扬中	民主村 5#变	10	200	154	154
31318	扬中	民主村 6#变	10	400	284	284
31319	扬中	民主村 7#变	10	200	151	151
31320	扬中	民主村 8#变	10	400	258	258
31321	扬中	民主村 9#变	10	400	306	306
31322	扬中	民主村华夏小区变 20150701001	10	400	293	293
31323	扬中	民主公变 2#(10 队)	10	400	320	320
31324	扬中	民主十队 3#变	10	400	320	320
31325	扬中	民主小区 1#箱变	10	630	504	504
31326	扬中	民主小区 2#变	10	500	400	400

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31327	扬中	民主小区 3#变	10	630	504	504
31328	扬中	民主新区 1#箱变配电变压器	10	500	363	363
31329	扬中	民主新区 2#箱变配电变压器	10	630	472	472
31330	扬中	民主新区 3#变	10	500	336	336
31331	扬中	明华新区居民点变	10	200	108	108
31332	扬中	明华新区居民点南变配电变压器	10	400	264	264
31333	扬中	明华新区西变配变	10	630	492	492
31334	扬中	明珠大道公变	10	315	252	252
31335	扬中	明珠花园 1 号配电室 1 号配电变压器	10	630	504	504
31336	扬中	明珠花园 1 号配电室 2 号配电变压器	10	630	504	504
31337	扬中	明珠花园 2 号配电室 1 号配电变压器	10	800	616	616
31338	扬中	明珠花园 2 号配电室 2 号配电变压器	10	800	640	640
31339	扬中	明珠花园 2 号配电室 3 号配电变压器	10	800	640	640
31340	扬中	明珠花园 2 号配电室 4 号配电变压器	10	800	640	640
31341	扬中	明珠花园 3 号配电室 1 号配电变压器	10	800	640	640
31342	扬中	明珠花园 3 号配电室 2 号配电变压器	10	800	640	640
31343	扬中	明珠花园 3 号配电室 3 号配电变压器	10	800	640	640
31344	扬中	明珠花园 3 号配电室 4 号配电变压器	10	800	640	640
31345	扬中	明珠湾 A 区公变配电变压器	10	630	504	504
31346	扬中	明珠湾 B 区	10	630	504	504
31347	扬中	明珠湾 D 区公变	10	400	320	320
31348	扬中	明珠湾 E 区公变	10	630	504	504
31349	扬中	明珠湾公变	10	630	504	504
31350	扬中	明珠湾公寓变	10	315	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31351	扬中	明珠园山庄公变	10	630	504	504
31352	扬中	鸣翠山庄 1#变电所 1 号变	10	800	640	640
31353	扬中	鸣翠山庄 1#变电所 2 号变	10	800	640	640
31354	扬中	鸣翠山庄 2#变电所 1 号变	10	800	640	640
31355	扬中	鸣翠山庄 2#变电所 2 号变	10	800	640	640
31356	扬中	鸣翠山庄 3#变电所 1 号变	10	800	640	640
31357	扬中	鸣翠山庄 3#变电所 2 号变	10	800	640	640
31358	扬中	鸣翠山庄 4#变电所 1 号变	10	1000	800	800
31359	扬中	鸣翠山庄 4#变电所 2 号变	10	1000	800	800
31360	扬中	鸣翠山庄 5#变电所 1 号变	10	800	640	640
31361	扬中	鸣翠山庄 5#变电所 2 号变	10	800	640	640
31362	扬中	鸣翠山庄 5#变电所 3 号变	10	800	640	640
31363	扬中	鸣翠山庄 5#变电所 4 号变	10	800	640	640
31364	扬中	鸣翠山庄 6#变电所 1 号变	10	1000	800	800
31365	扬中	鸣翠山庄 6#变电所 2 号变	10	1000	800	800
31366	扬中	鸣翠山庄 7#变电所 1 号变	10	1000	800	800
31367	扬中	鸣翠山庄 7#变电所 2 号变	10	1000	800	800
31368	扬中	鸣翠山庄 7#变电所 3 号变	10	1000	800	800
31369	扬中	鸣翠山庄 7#变电所 4 号变	10	1000	800	800
31370	扬中	鸣翠山庄别墅区变	10	400	320	320
31371	扬中	鸣翠山庄商住楼变电所 1 号变	10	630	504	504
31372	扬中	鸣翠山庄商住楼变电所 2 号变	10	630	504	504
31373	扬中	南方商厦小区	10	400	320	320
31374	扬中	南街公变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31375	扬中	南屏 8#变	10	200	110	110
31376	扬中	南屏村 1#变	10	400	255	255
31377	扬中	南屏村 10#变	10	400	172	172
31378	扬中	南屏村 11#箱变	10	400	320	320
31379	扬中	南屏村 2#变	10	200	94	94
31380	扬中	南屏村 3#变	10	400	177	177
31381	扬中	南屏村 3 组变	10	200	94	94
31382	扬中	南屏村 4#变	10	400	320	320
31383	扬中	南屏村 5#变	10	200	106	106
31384	扬中	南屏村 6#变	10	400	234	234
31385	扬中	南屏村 6 组变	10	200	64	64
31386	扬中	南屏村 7#变	10	200	102	102
31387	扬中	南屏村 9#变	10	200	160	160
31388	扬中	南旺 11#变	10	315	252	252
31389	扬中	南旺 3#变	10	200	16	16
31390	扬中	南旺 4#变	10	400	268	268
31391	扬中	南旺 5#变	10	400	271	271
31392	扬中	南旺 6#变	10	200	39	39
31393	扬中	南旺 7#变	10	200	80	80
31394	扬中	南旺村 1#变	10	400	271	271
31395	扬中	南旺村 10#变	10	400	150	150
31396	扬中	南旺村 12#变	10	400	320	320
31397	扬中	南旺村 13 组变	10	400	271	271
31398	扬中	南旺村 2#变	10	400	253	253

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31399	扬中	南旺村 4 组变	10	400	233	233
31400	扬中	南旺村 7 组变	10	200	160	160
31401	扬中	南旺村 8#变	10	315	198	198
31402	扬中	南旺村 8 组变	10	400	272	272
31403	扬中	南旺村 9#变	10	200	11	11
31404	扬中	南旺村 9 组变	10	400	279	279
31405	扬中	南旺村东 7 组变	10	200	111	111
31406	扬中	南旺路灯变	10	200	118	118
31407	扬中	南阳 1#变	10	400	260	260
31408	扬中	南阳 5#变	10	200	45	45
31409	扬中	南阳村 10#变	10	400	287	287
31410	扬中	南阳村 11#变	10	200	145	145
31411	扬中	南阳村 12#变	10	200	107	107
31412	扬中	南阳村 14 组变	10	200	138	138
31413	扬中	南阳村 2 组变	10	200	101	101
31414	扬中	南阳村 6#变	10	160	84	84
31415	扬中	南阳村 7#变	10	160	93	93
31416	扬中	南阳村 8#变	10	200	128	128
31417	扬中	南阳村 8 组变	10	200	100	100
31418	扬中	南阳村 9#变	10	200	94	94
31419	扬中	南园新村 1 号变	10	500	400	400
31420	扬中	南园新村 2 号变	10	500	400	400
31421	扬中	南园新村 3#变	10	630	504	504
31422	扬中	南园新村 4#变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31423	扬中	南园新村 5#变	10	400	320	320
31424	扬中	南园新村 6#变	10	400	320	320
31425	扬中	年丰村 1#变	10	200	81	81
31426	扬中	年丰村 10 组变	10	200	49	49
31427	扬中	年丰村 17 组变	10	200	120	120
31428	扬中	年丰村 1 组变	10	200	113	113
31429	扬中	年丰村 2#变	10	400	168	168
31430	扬中	年丰村 3#变	10	200	47	47
31431	扬中	年丰村 4#变	10	400	208	208
31432	扬中	年丰村 5#变	10	200	160	160
31433	扬中	年丰村 5 组变	10	200	90	90
31434	扬中	年丰村 7 组变	10	400	271	271
31435	扬中	年丰村 8 组变	10	400	320	320
31436	扬中	年丰村 9 组变	10	200	98	98
31437	扬中	农场 1#变	10	400	259	259
31438	扬中	农场 11#变	10	400	320	320
31439	扬中	农场 2#变	10	400	304	304
31440	扬中	农场 3#变	10	400	221	221
31441	扬中	农场 7#变	10	400	320	320
31442	扬中	农场变（新扬村 2 组变）	10	400	186	186
31443	扬中	农场村 6#变	10	200	160	160
31444	扬中	农场村 8#变	10	400	320	320
31445	扬中	农场村居民点变	10	200	91	91
31446	扬中	农场公变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31447	扬中	农贸公变	10	400	320	320
31448	扬中	农贸市场变	10	400	320	320
31449	扬中	派出所公变	10	400	88	88
31450	扬中	跑马场公变	10	400	309	309
31451	扬中	普丰村 1#变	10	400	255	255
31452	扬中	普丰村 10 组变	10	200	70	70
31453	扬中	普丰村 13 组变	10	400	285	285
31454	扬中	普丰村 1 组居民点变	10	200	160	160
31455	扬中	普丰村 2#变	10	400	303	303
31456	扬中	普丰村 3#变	10	400	320	320
31457	扬中	普丰村 4#变	10	200	105	105
31458	扬中	普丰村 8 组变	10	200	104	104
31459	扬中	普济安置点 2 号变	10	500	400	400
31460	扬中	普济公变	10	400	320	320
31461	扬中	普庆 10#变	10	400	296	296
31462	扬中	普庆 8#变	10	200	118	118
31463	扬中	普庆安置点 1 号变	10	500	372	372
31464	扬中	普庆村 1#变	10	200	65	65
31465	扬中	普庆村 11 组变	10	200	160	160
31466	扬中	普庆村 2#变	10	400	265	265
31467	扬中	普庆村 3#变	10	200	160	160
31468	扬中	普庆村 4 组变	10	400	267	267
31469	扬中	普庆村 5#变	10	400	306	306
31470	扬中	普庆村 6#变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31471	扬中	普庆村 6 组变	10	400	269	269
31472	扬中	普庆村 7#变	10	200	119	119
31473	扬中	普庆村 8 组变	10	400	234	234
31474	扬中	普庆村 9 组变	10	400	215	215
31475	扬中	普庆村北 4#变（普庆电站）	10	400	285	285
31476	扬中	普收村 1#变	10	200	116	116
31477	扬中	普收村 11 组变	10	200	160	160
31478	扬中	普收村 1 组变	10	400	320	320
31479	扬中	普收村 2#变	10	400	320	320
31480	扬中	普收村 3#变	10	200	136	136
31481	扬中	普收村 4#变	10	400	282	282
31482	扬中	普收村 5#变	10	200	98	98
31483	扬中	普收村 5 组变	10	200	160	160
31484	扬中	普收村 6#变	10	200	142	142
31485	扬中	七墩子 1#变	10	200	92	92
31486	扬中	七墩子 10#变	10	200	114	114
31487	扬中	七墩子 2#变	10	200	100	100
31488	扬中	七墩子 6# 变	10	200	108	108
31489	扬中	七墩子 9#变	10	200	118	118
31490	扬中	七墩子村 11 组	10	200	102	102
31491	扬中	七墩子村 1 组变	10	200	68	68
31492	扬中	七墩子村 2 组变	10	400	239	239
31493	扬中	七墩子村 3#变	10	200	18	18
31494	扬中	七墩子村 4 组变	10	400	300	300

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31495	扬中	七墩子村 5#变	10	200	55	55
31496	扬中	七墩子村 6 组变	10	200	160	160
31497	扬中	七墩子村 7#变	10	200	99	99
31498	扬中	七墩子村 7 组变	10	200	107	107
31499	扬中	七墩子村 8#变	10	200	103	103
31500	扬中	齐家村 1#变	10	200	57	57
31501	扬中	齐家村 10#变	10	200	94	94
31502	扬中	齐家村 11#变	10	200	24	24
31503	扬中	齐家村 15 组变	10	200	160	160
31504	扬中	齐家村 1 组变箱变	10	400	320	320
31505	扬中	齐家村 3#变	10	200	20	20
31506	扬中	齐家村 3 组变	10	200	138	138
31507	扬中	齐家村 4#变	10	200	97	97
31508	扬中	齐家村 5#变	10	200	1	1
31509	扬中	齐家村 6#变	10	160	55	55
31510	扬中	齐家村 7#变	10	160	63	63
31511	扬中	齐家村 8#变	10	200	1	1
31512	扬中	齐家村 8 组变	10	200	146	146
31513	扬中	齐家村 9#变	10	200	31	31
31514	扬中	齐桥 9#变	10	200	48	48
31515	扬中	齐桥村 1#变	10	200	96	96
31516	扬中	齐桥村 2#变	10	400	161	161
31517	扬中	齐桥村 3#变	10	200	37	37
31518	扬中	齐桥村 3 组变	10	400	171	171

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31519	扬中	齐桥村 6#变	10	400	147	147
31520	扬中	齐桥村 7#变	10	200	121	121
31521	扬中	齐桥村 8#变	10	400	282	282
31522	扬中	企东 3#变	10	400	110	110
31523	扬中	企东 5#变	10	400	64	64
31524	扬中	企东村 1#变	10	400	266	266
31525	扬中	企东村 2#变	10	400	320	320
31526	扬中	企东村 3 组变	10	400	296	296
31527	扬中	企东村 4#变	10	400	242	242
31528	扬中	企东村 4 组变	10	400	320	320
31529	扬中	企东村 5 组变	10	400	276	276
31530	扬中	企东村 6#变	10	400	214	214
31531	扬中	企东村 6 组变	10	200	43	43
31532	扬中	企东村 8 组变	10	200	101	101
31533	扬中	企东社区	10	630	504	504
31534	扬中	汽车站变	10	400	214	214
31535	扬中	前进 10#变	10	400	268	268
31536	扬中	前进北路公变 011007	10	630	504	504
31537	扬中	前进村 1#变	10	315	214	214
31538	扬中	前进村 1 组变	10	400	320	320
31539	扬中	前进村 1 组西变	10	200	98	98
31540	扬中	前进村 2#变	10	400	320	320
31541	扬中	前进村 3#变	10	400	320	320
31542	扬中	前进村 3 组变	10	200	122	122

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31543	扬中	前进村 4#变	10	200	126	126
31544	扬中	前进村 4 组变	10	400	320	320
31545	扬中	前进村 5#变 (大众电站)	10	400	320	320
31546	扬中	前进村 6#变	10	400	246	246
31547	扬中	前进村 6 组变	10	200	148	148
31548	扬中	前进村 7#变	10	400	286	286
31549	扬中	前进村 8#变	10	200	160	160
31550	扬中	前进南路 3#变	10	400	320	320
31551	扬中	前进南路 4#变	10	400	320	320
31552	扬中	前进南路公变	10	400	320	320
31553	扬中	前进南路居民楼变	10	500	400	400
31554	扬中	勤丰 4#变	10	400	170	170
31555	扬中	勤丰村 1#变	10	400	320	320
31556	扬中	勤丰村 2#变	10	400	147	147
31557	扬中	勤丰村 2 组变	10	200	121	121
31558	扬中	勤丰村 3#变	10	400	253	253
31559	扬中	勤丰村 3 组变	10	200	145	145
31560	扬中	勤丰村 5#变	10	400	275	275
31561	扬中	勤丰村 6#变	10	400	320	320
31562	扬中	勤丰村 7#变	10	400	299	299
31563	扬中	勤丰村 8#变	10	200	83	83
31564	扬中	勤丰村 9 组变	10	400	199	199
31565	扬中	清华园 2 区 4#变	10	400	320	320
31566	扬中	清华园南区 1#变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31567	扬中	清华园南区 2#变	10	630	504	504
31568	扬中	清华苑 1#	10	630	504	504
31569	扬中	清华苑 2#	10	630	504	504
31570	扬中	清华苑 2 区 1#变 001005	10	630	504	504
31571	扬中	清华苑 2 区 2#变	10	630	504	504
31572	扬中	清华苑 2 区 3#变	10	630	504	504
31573	扬中	清华苑 2 区 5#箱变	10	630	504	504
31574	扬中	清华苑 2 区 6#变	10	500	400	400
31575	扬中	庆丰 4#变	10	400	297	297
31576	扬中	庆丰 6#变	10	400	225	225
31577	扬中	庆丰村 1#变	10	200	107	107
31578	扬中	庆丰村 13 组变	10	400	320	320
31579	扬中	庆丰村 2#变	10	400	320	320
31580	扬中	庆丰村 3#变	10	200	75	75
31581	扬中	庆丰村 5#变	10	200	81	81
31582	扬中	庆丰村 7#变	10	200	72	72
31583	扬中	庆丰村 8#变	10	200	82	82
31584	扬中	庆丰村 9# 变	10	200	150	150
31585	扬中	庆丰桥公变	10	400	320	320
31586	扬中	秋灯 3#变	10	400	187	187
31587	扬中	秋灯村 1#变	10	200	60	60
31588	扬中	秋灯村 1 组变	10	200	106	106
31589	扬中	秋灯村 2#变	10	200	143	143
31590	扬中	秋灯村 4#变	10	200	151	151

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31591	扬中	秋灯村 5#变	10	200	138	138
31592	扬中	秋灯村 6#变	10	200	46	46
31593	扬中	秋灯村 7#变	10	200	46	46
31594	扬中	秋灯村 8 组变	10	200	42	42
31595	扬中	秋灯村 9#变	10	400	270	270
31596	扬中	秋灯村居民点变	10	200	83	83
31597	扬中	群英 10 组变	10	400	245	245
31598	扬中	群英菜场公变	10	400	300	300
31599	扬中	群英村 1#变	10	400	181	181
31600	扬中	群英村 2#变	10	400	320	320
31601	扬中	群英村 2 组变	10	200	160	160
31602	扬中	群英村 3#变	10	400	310	310
31603	扬中	群英村 3 组变	10	200	60	60
31604	扬中	群英村 4#变	10	400	289	289
31605	扬中	群英村 5#变	10	400	286	286
31606	扬中	群英村 6#变	10	400	320	320
31607	扬中	群英村 7 组变	10	400	320	320
31608	扬中	燃料公变	10	400	320	320
31609	扬中	燃料公司 2#公变	10	200	160	160
31610	扬中	仁和居 1#变	10	800	640	640
31611	扬中	仁和居 2#变	10	800	640	640
31612	扬中	人民路箱变配电变压器	10	400	296	296
31613	扬中	人武公变	10	315	252	252
31614	扬中	日新 1#变	10	200	144	144

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31615	扬中	日新 10#变	10	200	160	160
31616	扬中	日新 2#变	10	200	84	84
31617	扬中	日新村 11 组变	10	200	23	23
31618	扬中	日新村 1 组变	10	200	113	113
31619	扬中	日新村 2 组变	10	400	320	320
31620	扬中	日新村 3#变	10	200	43	43
31621	扬中	日新村 4#变	10	200	38	38
31622	扬中	日新村 4 组变	10	200	109	109
31623	扬中	日新村 6#变	10	200	151	151
31624	扬中	日新村 6 组变	10	200	160	160
31625	扬中	日新村 7#变	10	200	44	44
31626	扬中	日新村 8#变	10	400	218	218
31627	扬中	日新村 8 组变	10	200	93	93
31628	扬中	日新村 9#变	10	200	86	86
31629	扬中	日新村后 7 组变	10	200	128	128
31630	扬中	日新电站	10	400	320	320
31631	扬中	日新南 5#	10	315	176	176
31632	扬中	荣胜财富 10kV 变电所 1 号主变	10	800	640	640
31633	扬中	荣胜财富 10kV 变电所 2 号主变	10	800	640	640
31634	扬中	荣胜财富 10kV 变电所 3 号主变	10	800	640	640
31635	扬中	荣胜财富 10kV 变电所 4 号主变	10	800	640	640
31636	扬中	如意村 1#变	10	200	39	39
31637	扬中	如意村 2#变	10	400	171	171
31638	扬中	如意村 3#变	10	400	198	198

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31639	扬中	如意村 4#变	10	200	48	48
31640	扬中	如意村 4 组变	10	200	132	132
31641	扬中	如意村 5#变	10	200	107	107
31642	扬中	如意村 7#变	10	400	276	276
31643	扬中	如意村 8 组变	10	200	121	121
31644	扬中	如意村东 3 组变	10	200	131	131
31645	扬中	润龙花苑 1#箱变	10	630	504	504
31646	扬中	润龙花苑 2#箱变	10	630	504	504
31647	扬中	润龙花苑 3 号变	10	630	504	504
31648	扬中	润泰雅苑配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
31649	扬中	润泰雅苑配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
31650	扬中	三岔港加工厂（西来 10 组）	10	200	160	160
31651	扬中	三墩村西 4 组变	10	400	233	233
31652	扬中	三墩子 2#变（长旺一大队）	10	400	302	302
31653	扬中	三墩子 5#变	10	200	72	72
31654	扬中	三墩子 8 组变	10	400	251	251
31655	扬中	三墩子村 1#变	10	200	115	115
31656	扬中	三墩子村 3#变	10	200	33	33
31657	扬中	三墩子村 4 组变	10	200	67	67
31658	扬中	三墩子村 6#变	10	200	143	143
31659	扬中	三丰桥公变	10	400	320	320
31660	扬中	三茅 1#公变	10	400	320	320
31661	扬中	三茅 2#公变 002001	10	630	504	504
31662	扬中	三茅法庭变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31663	扬中	三茅供电所公变	10	200	68	68
31664	扬中	三桥 10#变	10	200	127	127
31665	扬中	三桥 11#变	10	200	119	119
31666	扬中	三桥 2#变	10	400	219	219
31667	扬中	三桥安置点 1 号变	10	630	461	461
31668	扬中	三桥安置点 2 号变	10	630	452	452
31669	扬中	三桥安置点 3 号变	10	630	483	483
31670	扬中	三桥安置点 4 号变	10	630	444	444
31671	扬中	三桥村 1#变	10	400	261	261
31672	扬中	三桥村 2#变	10	315	252	252
31673	扬中	三桥村 2 组变	10	200	156	156
31674	扬中	三桥村 3#变	10	400	272	272
31675	扬中	三桥村 3 组变	10	200	117	117
31676	扬中	三桥村 4#变	10	400	287	287
31677	扬中	三桥村 4 组变	10	400	296	296
31678	扬中	三桥村 5#变	10	400	311	311
31679	扬中	三桥村 6#变	10	200	132	132
31680	扬中	三桥村 6 组变	10	200	130	130
31681	扬中	三桥村 7#变	10	200	150	150
31682	扬中	三桥村 8#变	10	200	60	60
31683	扬中	三桥村 9#变	10	400	284	284
31684	扬中	三桥公变	10	200	136	136
31685	扬中	三桥居民点 1#变	10	400	254	254
31686	扬中	三沙公变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31687	扬中	三跃电力站公变	10	400	320	320
31688	扬中	三跃小工业区变	10	400	320	320
31689	扬中	三跃镇北 2#公变	10	400	320	320
31690	扬中	三跃镇北公变	10	400	293	293
31691	扬中	三圩 8#变	10	400	248	248
31692	扬中	三圩村 6#变	10	200	160	160
31693	扬中	沙港 10#变	10	400	295	295
31694	扬中	沙港村 1#变	10	400	320	320
31695	扬中	沙港村 1 组变	10	200	160	160
31696	扬中	沙港村 2#变	10	200	99	99
31697	扬中	沙港村 5#变	10	400	230	230
31698	扬中	沙港村 8#变	10	200	140	140
31699	扬中	沙港村 9#变	10	315	205	205
31700	扬中	沙港公变	10	400	320	320
31701	扬中	上水名都 1 号变电所 1 号变	10	630	504	504
31702	扬中	上水名都 1 号变电所 2 号变	10	630	504	504
31703	扬中	上水名都 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
31704	扬中	上水名都 2 号变电所 2 号变	10	800	628	628
31705	扬中	上水名都 2 号变电所 3 号变	10	800	640	640
31706	扬中	上水名都 2 号变电所 4 号变	10	800	640	640
31707	扬中	上水名都 3 号变电所 1 号变	10	800	640	640
31708	扬中	上水名都 3 号变电所 2 号变	10	800	640	640
31709	扬中	上水名都 3 号变电所 3 号变	10	800	623	623
31710	扬中	上水名都 3 号变电所 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31711	扬中	上雅苑 1 号主变	10	630	504	504
31712	扬中	上雅苑 2 号变电所 1#配电变压器	10	800	640	640
31713	扬中	上雅苑 2 号变电所 2#配电变压器	10	800	640	640
31714	扬中	上雅苑 2 号变电所 3#配电变压器	10	800	640	640
31715	扬中	上雅苑 2 号变电所 4#配电变压器	10	800	640	640
31716	扬中	上雅苑 2 号主变	10	630	504	504
31717	扬中	上雅苑 3 号变电所 1#配电变压器	10	800	640	640
31718	扬中	上雅苑 3 号变电所 2#配电变压器	10	800	640	640
31719	扬中	上雅苑 3 号变电所 3#配电变压器	10	800	640	640
31720	扬中	上雅苑 3 号变电所 4#配电变压器	10	800	640	640
31721	扬中	上雅苑 3 号主变	10	630	504	504
31722	扬中	上雅苑 4 号变电 1#配电变压器	10	800	640	640
31723	扬中	上雅苑 4 号变电 2#配电变压器	10	800	640	640
31724	扬中	上雅苑 4 号变电 3#配电变压器	10	800	640	640
31725	扬中	上雅苑 4 号变电 4#配电变压器	10	800	640	640
31726	扬中	上雅苑 4 号主变	10	630	504	504
31727	扬中	胜利 6#变	10	200	112	112
31728	扬中	胜利 7#变	10	400	134	134
31729	扬中	胜利 9#变	10	400	231	231
31730	扬中	胜利村 1#变	10	200	92	92
31731	扬中	胜利村 10 组变	10	200	160	160
31732	扬中	胜利村 11 组变	10	200	93	93
31733	扬中	胜利村 2#变	10	200	89	89
31734	扬中	胜利村 3#变	10	400	229	229

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31735	扬中	胜利村 4#变	10	400	226	226
31736	扬中	胜利村 6 组变	10	400	290	290
31737	扬中	胜利村 8#变	10	400	230	230
31738	扬中	胜利加工厂(东进村 4#变)	10	400	300	300
31739	扬中	石城 2 组变	10	400	111	111
31740	扬中	石城村 1#变	10	200	132	132
31741	扬中	石城村 10 组变	10	200	92	92
31742	扬中	石城村 16 组变(长征 6 组变)	10	200	160	160
31743	扬中	石城村 1 组变	10	200	119	119
31744	扬中	石城村 3#变	10	200	160	160
31745	扬中	石城村 3 组变	10	200	124	124
31746	扬中	石城村 5#变	10	200	117	117
31747	扬中	石城村 6 组变	10	400	265	265
31748	扬中	石城村 7 组变	10	400	219	219
31749	扬中	石城村 9#变	10	200	2	2
31750	扬中	石城东 1 组变	10	200	155	155
31751	扬中	石桥 3#变	10	160	28	28
31752	扬中	石桥村 1#变	10	400	201	201
31753	扬中	石桥村 1 组变	10	200	71	71
31754	扬中	石桥村 2#变	10	400	287	287
31755	扬中	石桥村 2 组变	10	200	114	114
31756	扬中	石桥村 3 组变	10	400	320	320
31757	扬中	石桥村 4#变	10	400	176	176
31758	扬中	石桥村 5#变	10	200	142	142

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31759	扬中	石桥村 6 组变	10	200	103	103
31760	扬中	石桥村 7 组变	10	200	51	51
31761	扬中	石桥村 8 组变	10	200	93	93
31762	扬中	石桥村东 2 组变	10	200	149	149
31763	扬中	食品站公变	10	250	200	200
31764	扬中	世纪新城 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
31765	扬中	世纪新城 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
31766	扬中	世纪新城 1 号变电所 3 号变	10	800	640	640
31767	扬中	世纪新城 1 号变电所 4 号变	10	800	640	640
31768	扬中	兽药厂宿舍楼公变	10	400	320	320
31769	扬中	书香园 1#公变	10	400	320	320
31770	扬中	书香园 2#变	10	315	233	233
31771	扬中	曙光 5#变	10	200	139	139
31772	扬中	曙光村 1#变	10	200	130	130
31773	扬中	曙光村 2#变	10	200	160	160
31774	扬中	曙光村 4#变	10	200	108	108
31775	扬中	曙光村 4 组变	10	400	261	261
31776	扬中	双桥 2#公变	10	400	320	320
31777	扬中	双桥北公变	10	400	229	229
31778	扬中	双三村 1#变	10	250	200	200
31779	扬中	双三村 10#变	10	200	122	122
31780	扬中	双三村 10 组变 (双山加工厂)	10	100	80	80
31781	扬中	双三村 11#变	10	400	243	243
31782	扬中	双三村 11 组变	10	200	147	147

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31783	扬中	双三村 12#变	10	315	217	217
31784	扬中	双三村 15 组变	10	200	122	122
31785	扬中	双三村 2 组变	10	400	258	258
31786	扬中	双三村 4 组	10	200	94	94
31787	扬中	双三村 5#变	10	250	181	181
31788	扬中	双三村 8#变	10	400	276	276
31789	扬中	双三村东 4 组	10	200	91	91
31790	扬中	双三村双三 7#变	10	160	26	26
31791	扬中	双山村 6#变	10	200	141	141
31792	扬中	双新 7 组变	10	200	46	46
31793	扬中	双新村 13 组变	10	200	135	135
31794	扬中	双新村 15 组变	10	400	320	320
31795	扬中	双新村 3#变	10	400	320	320
31796	扬中	双新村 5#变	10	400	252	252
31797	扬中	双新村 8 组变	10	400	320	320
31798	扬中	双星(建新)村变	10	100	80	80
31799	扬中	双星村 9 组变	10	200	117	117
31800	扬中	双跃村前 7 组变	10	400	320	320
31801	扬中	水表厂公变	10	400	197	197
31802	扬中	水厂桥公变	10	200	139	139
31803	扬中	水上国际花城 1 号变电所 1 号变	10	1000	800	800
31804	扬中	水上国际花城 1 号变电所 2 号变	10	1000	800	800
31805	扬中	水上国际花城 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
31806	扬中	水上国际花城 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31807	扬中	水上国际花城 2 号变电所 3 号变	10	630	504	504
31808	扬中	水上国际花城 3#变电所 1 号变	10	1000	800	800
31809	扬中	水上国际花城 3 号变电所 2 号变	10	1000	800	800
31810	扬中	水上国际花城 B 区 1 号变	10	1000	800	800
31811	扬中	水上国际花城 B 区 2 号变	10	800	640	640
31812	扬中	水上国际花城四期 1 号配电室 1 号主变	10	630	504	504
31813	扬中	水上国际花城四期 1 号配电室 2 号变	10	630	504	504
31814	扬中	水上国际花城四期 2 号配电室 1 号主变	10	800	640	640
31815	扬中	水上国际花城四期 2 号配电室 2 号主变	10	800	640	640
31816	扬中	司法局宿舍楼变	10	200	160	160
31817	扬中	四墩子 3#变	10	200	61	61
31818	扬中	四墩子 4#变	10	200	85	85
31819	扬中	四墩子村 1#变	10	200	95	95
31820	扬中	四墩子村 11 组变	10	200	1	1
31821	扬中	四墩子村 1 组变	10	200	81	81
31822	扬中	四墩子村 2#变	10	400	240	240
31823	扬中	四墩子村 3 组变	10	200	135	135
31824	扬中	四墩子村 5#变	10	200	160	160
31825	扬中	四墩子村 5 组变	10	200	94	94
31826	扬中	四墩子村 7#变	10	200	30	30
31827	扬中	四墩子村 7 组	10	200	96	96
31828	扬中	四墩子村 8 组变	10	400	193	193
31829	扬中	四墩子村 9 组变	10	200	74	74
31830	扬中	太平 1#变	10	200	26	26

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31831	扬中	太平 2#变	10	250	171	171
31832	扬中	太平 4#变	10	200	37	37
31833	扬中	太平 9#变	10	200	61	61
31834	扬中	太平北路公变高压间隔配电变压器	10	400	320	320
31835	扬中	太平村 10 组	10	200	82	82
31836	扬中	太平村 13 组变	10	200	73	73
31837	扬中	太平村 1 组变	10	200	63	63
31838	扬中	太平村 2 组变	10	200	31	31
31839	扬中	太平村 3#变	10	200	133	133
31840	扬中	太平村 4 组变	10	200	109	109
31841	扬中	太平村 5 组变	10	400	238	238
31842	扬中	太平村 6 组变	10	400	228	228
31843	扬中	太平村 7#变	10	400	193	193
31844	扬中	太平村 8#变	10	200	5	5
31845	扬中	太平村 8 组变	10	200	75	75
31846	扬中	太平东 14 组变	10	400	277	277
31847	扬中	太平南路公变	10	400	320	320
31848	扬中	太平新村 1 号变 001	10	630	333	333
31849	扬中	太平新村 2 号变 002	10	630	284	284
31850	扬中	太平新村 3 号变 005	10	800	583	583
31851	扬中	太平新村 4 号变 003	10	630	354	354
31852	扬中	太平新村 5 号变	10	800	438	438
31853	扬中	天娇大楼公变	10	400	320	320
31854	扬中	天香花园 1 号主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31855	扬中	天香花园 2 号主变	10	800	640	640
31856	扬中	天香花园 3 号主变	10	800	640	640
31857	扬中	天香花园 4 号主变	10	800	640	640
31858	扬中	田园新村 1#变	10	630	504	504
31859	扬中	田园新村 2#变	10	630	504	504
31860	扬中	同德 12#变	10	400	301	301
31861	扬中	同德 2#变	10	400	188	188
31862	扬中	同德 3#变	10	200	118	118
31863	扬中	同德 3 组变	10	200	83	83
31864	扬中	同德 4#变	10	200	44	44
31865	扬中	同德安置点 3#变	10	400	320	320
31866	扬中	同德安置点 6#变	10	400	320	320
31867	扬中	同德安置点 7#变	10	400	294	294
31868	扬中	同德安置小区 1#变	10	400	273	273
31869	扬中	同德安置小区 2#变	10	400	312	312
31870	扬中	同德安置小区 4#变	10	400	219	219
31871	扬中	同德安置小区 5#变	10	400	301	301
31872	扬中	同德安置小区北区变	10	400	320	320
31873	扬中	同德村 1#变	10	200	53	53
31874	扬中	同德村 10#变	10	200	86	86
31875	扬中	同德村 11#变	10	200	43	43
31876	扬中	同德村 14 组变	10	200	80	80
31877	扬中	同德村 1 组变	10	200	93	93
31878	扬中	同德村 5#变	10	200	70	70

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31879	扬中	同德村 6#变	10	400	185	185
31880	扬中	同德村 9 组变	10	200	123	123
31881	扬中	同德村北 10 组	10	400	320	320
31882	扬中	同德村北 11 组变	10	400	166	166
31883	扬中	同德村东 12 组变	10	400	320	320
31884	扬中	同德村南 10 组变	10	400	320	320
31885	扬中	同德村南 11 组变	10	400	224	224
31886	扬中	同德村西 6 组变	10	400	320	320
31887	扬中	同乐 1#变	10	200	1	1
31888	扬中	同乐 10#变	10	200	89	89
31889	扬中	同乐 3#变	10	400	266	266
31890	扬中	同乐 4#变	10	200	160	160
31891	扬中	同乐 5#	10	315	172	172
31892	扬中	同乐北 5 组变	10	400	164	164
31893	扬中	同乐村 11 组变	10	200	91	91
31894	扬中	同乐村 12 组配变	10	200	80	80
31895	扬中	同乐村 14 组变	10	400	256	256
31896	扬中	同乐村 16 组变	10	400	320	320
31897	扬中	同乐村 2#变	10	200	30	30
31898	扬中	同乐村 5 组变	10	200	160	160
31899	扬中	同乐村 6#变	10	200	13	13
31900	扬中	同乐村 7#变	10	200	5	5
31901	扬中	同乐村 8#变`	10	200	39	39
31902	扬中	同乐村 9#变`	10	200	10	10

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31903	扬中	同乐村 9 组变	10	200	95	95
31904	扬中	同乐南 4 组变	10	400	320	320
31905	扬中	同胜村 1#变	10	200	48	48
31906	扬中	同胜村 10#变	10	400	222	222
31907	扬中	同胜村 11#变	10	200	108	108
31908	扬中	同胜村 11 组变	10	400	294	294
31909	扬中	同胜村 12 组变	10	200	81	81
31910	扬中	同胜村 13 组变	10	400	320	320
31911	扬中	同胜村 19 组变	10	200	42	42
31912	扬中	同胜村 2#变	10	400	231	231
31913	扬中	同胜村 3#变	10	200	1	1
31914	扬中	同胜村 4#变	10	160	77	77
31915	扬中	同胜村 4 组变	10	200	160	160
31916	扬中	同胜村 5#变	10	400	200	200
31917	扬中	同胜村 6#变	10	200	111	111
31918	扬中	同胜村 7#变	10	200	62	62
31919	扬中	同胜村 8#变	10	400	216	216
31920	扬中	同胜村 8 组变	10	200	43	43
31921	扬中	同胜村 9#变	10	200	160	160
31922	扬中	同心 3#变	10	400	276	276
31923	扬中	同心村 2#箱变配电变压器	10	800	640	640
31924	扬中	同心村 4#变	10	400	300	300
31925	扬中	同心村 5#变	10	200	137	137
31926	扬中	同心村 6#变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31927	扬中	同心南区居民点变	10	400	320	320
31928	扬中	同心社区 1#变 001	10	500	388	388
31929	扬中	同心社区 2#变 005	10	500	374	374
31930	扬中	同心社区 3#变 01003	10	500	367	367
31931	扬中	同心社区 4#变 02005	10	500	379	379
31932	扬中	头墩子 2#变	10	160	14	14
31933	扬中	头墩子 3#变	10	400	124	124
31934	扬中	头墩子 7#变	10	400	220	220
31935	扬中	头墩子 8#变	10	400	206	206
31936	扬中	头墩子村 1#变	10	250	119	119
31937	扬中	头墩子村 10#变	10	200	24	24
31938	扬中	头墩子村 11#变	10	400	181	181
31939	扬中	头墩子村 13 组	10	200	141	141
31940	扬中	头墩子村 14#变	10	400	220	220
31941	扬中	头墩子村 15#变	10	200	107	107
31942	扬中	头墩子村 1 组变	10	200	1	1
31943	扬中	头墩子村 22 组	10	400	155	155
31944	扬中	头墩子村 4#变	10	400	266	266
31945	扬中	头墩子村 4 组变	10	200	56	56
31946	扬中	头墩子村 5#变	10	200	32	32
31947	扬中	头墩子村 5 组变	10	200	79	79
31948	扬中	头墩子村 6#变	10	200	8	8
31949	扬中	头墩子村 7 组变	10	200	66	66
31950	扬中	头墩子村 9 组变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31951	扬中	头墩子村北 2 组变	10	400	239	239
31952	扬中	头墩子村北 9 组变	10	400	294	294
31953	扬中	头墩子村南 3 组变	10	400	246	246
31954	扬中	头墩子村西 2 组变	10	200	77	77
31955	扬中	头墩子村西 3 组变	10	400	249	249
31956	扬中	头圩埭变	10	400	304	304
31957	扬中	团结安置小区 1 号箱变 002	10	800	518	518
31958	扬中	团结安置小区 2 号箱变 005	10	800	380	380
31959	扬中	团结村 1#变	10	400	320	320
31960	扬中	团结村 2#变	10	400	288	288
31961	扬中	团结村 2 组变	10	400	320	320
31962	扬中	团结村 3#变	10	400	320	320
31963	扬中	团结村 4#变	10	400	274	274
31964	扬中	团结村 5 组变	10	400	292	292
31965	扬中	团结村 6#变	10	400	320	320
31966	扬中	团结村 6 组变	10	400	223	223
31967	扬中	团结村 7 组变	10	200	110	110
31968	扬中	团结村 9 组变	10	200	112	112
31969	扬中	团结居民点 1#变	10	400	297	297
31970	扬中	团结居民点 2#变	10	400	320	320
31971	扬中	团沙 4#变	10	400	177	177
31972	扬中	团沙 5#变	10	400	145	145
31973	扬中	团沙村 1#变	10	400	293	293
31974	扬中	团沙村 2#变	10	400	304	304

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31975	扬中	团沙村 3#变	10	400	186	186
31976	扬中	万安 2#变	10	200	12	12
31977	扬中	万安 3#变 (预制厂)	10	250	200	200
31978	扬中	万安村 1#变	10	200	98	98
31979	扬中	万安村 2 组变	10	200	120	120
31980	扬中	万安村 3 组变	10	200	122	122
31981	扬中	万安村 4#变	10	200	160	160
31982	扬中	万安村 5#变	10	200	126	126
31983	扬中	万安村 6#变	10	200	36	36
31984	扬中	万安村 7#变	10	200	160	160
31985	扬中	万安村 7 组变	10	200	138	138
31986	扬中	万福村 1#变	10	400	241	241
31987	扬中	万福村 10# 变	10	200	122	122
31988	扬中	万福村 2#变	10	400	133	133
31989	扬中	万福村 3#变	10	400	83	83
31990	扬中	万福村 4#变	10	200	116	116
31991	扬中	万福村 5#变	10	400	160	160
31992	扬中	万福村 5 组变	10	400	320	320
31993	扬中	万福村 6#变	10	400	125	125
31994	扬中	万福村 7#变	10	400	129	129
31995	扬中	万福村 7 组变	10	400	261	261
31996	扬中	万福村 8#变	10	200	33	33
31997	扬中	万福村 9# 变	10	200	160	160
31998	扬中	万洋 10#楼变	10	630	404	404

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
31999	扬中	万洋 12#楼变	10	630	504	504
32000	扬中	为民西路公变高压配变	10	630	504	504
32001	扬中	文华综合楼	10	400	320	320
32002	扬中	文化活动中心	10	400	320	320
32003	扬中	文化路 1#变	10	630	460	460
32004	扬中	文化路 2#变	10	630	504	504
32005	扬中	文化南区公变	10	630	504	504
32006	扬中	文化西公区变	10	630	504	504
32007	扬中	文化西区	10	630	504	504
32008	扬中	文化西区 2#变	10	630	504	504
32009	扬中	文化小区 6#变	10	800	640	640
32010	扬中	文化小区 7#变	10	500	400	400
32011	扬中	文化新村 1#变 03002	10	630	504	504
32012	扬中	文化新村 2#变配电变压器	10	630	504	504
32013	扬中	文化新村 3#变配电变压器	10	630	504	504
32014	扬中	文化新村 4#	10	630	504	504
32015	扬中	文化新村 5#变 01001	10	630	504	504
32016	扬中	文景小区 1 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
32017	扬中	文景小区 1 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
32018	扬中	文景小区 2 号变电所 3 号主变	10	800	640	640
32019	扬中	文景小区 2 号变电所 4 号主变	10	800	640	640
32020	扬中	文康苑 1#	10	200	160	160
32021	扬中	文康苑 2#变小区	10	400	320	320
32022	扬中	文康苑 3#	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32023	扬中	文康苑 5#变	10	200	160	160
32024	扬中	梧桐墅 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32025	扬中	梧桐墅 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32026	扬中	梧桐墅 1 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32027	扬中	梧桐墅 1 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32028	扬中	梧桐墅 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32029	扬中	梧桐墅 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32030	扬中	梧桐墅 2 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32031	扬中	梧桐墅 2 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32032	扬中	梧桐墅 3 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32033	扬中	梧桐墅 3 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32034	扬中	梧桐墅 3 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32035	扬中	梧桐墅 3 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32036	扬中	梧桐墅 4 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32037	扬中	梧桐墅 4 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32038	扬中	五星 1#变	10	400	303	303
32039	扬中	五星 2#变	10	400	320	320
32040	扬中	五星 3#变	10	200	127	127
32041	扬中	五星 5#变	10	400	262	262
32042	扬中	五星 7#变	10	250	168	168
32043	扬中	五星安置小区 1#变	10	400	320	320
32044	扬中	五星安置小区 3#变	10	400	286	286
32045	扬中	五星安置小区 4#变	10	400	309	309
32046	扬中	五星村 19 组变	10	400	261	261

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32047	扬中	五星村 6#变	10	250	200	200
32048	扬中	五星村 7#变	10	400	289	289
32049	扬中	五星村 8#变	10	200	125	125
32050	扬中	五星村 9#变	10	200	98	98
32051	扬中	五星花园 2#变	10	630	504	504
32052	扬中	五星小区 1#变	10	400	320	320
32053	扬中	五一村 10#变	10	400	278	278
32054	扬中	五一村 12#变	10	400	262	262
32055	扬中	五一村 13#变	10	400	320	320
32056	扬中	五一村 15 组变	10	200	160	160
32057	扬中	五一村 1 组变	10	200	28	28
32058	扬中	五一村 2#变	10	400	183	183
32059	扬中	五一村 2 组变	10	200	103	103
32060	扬中	五一村 3#变	10	200	114	114
32061	扬中	五一村 4#变	10	200	160	160
32062	扬中	五一村 5#变	10	400	198	198
32063	扬中	五一村 5 组变	10	200	89	89
32064	扬中	五一村 6#变	10	200	135	135
32065	扬中	五一村 7#变	10	200	12	12
32066	扬中	五一村 9#变	10	200	144	144
32067	扬中	五跃村 1#变	10	200	160	160
32068	扬中	五跃村 4#变	10	200	140	140
32069	扬中	五跃村 5#变	10	200	160	160
32070	扬中	五跃村 9 组变 (普济 3#公变)	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32071	扬中	熙城沁园 1 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
32072	扬中	熙城沁园 1 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
32073	扬中	熙城沁园 1 号变电所 3 号主变	10	800	640	640
32074	扬中	熙城沁园 1 号变电所 4 号主变	10	800	640	640
32075	扬中	熙城沁园 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32076	扬中	熙城沁园 2 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
32077	扬中	熙城沁园 2 号变电所 3 号主变	10	800	640	640
32078	扬中	熙城沁园 2 号变电所 4 号主变	10	800	640	640
32079	扬中	西街公变	10	400	298	298
32080	扬中	西来 1#变	10	200	129	129
32081	扬中	西来 17 组单相变	10	50	40	40
32082	扬中	西来 4#变	10	200	160	160
32083	扬中	西来村 10#变	10	200	131	131
32084	扬中	西来村 11#变	10	200	138	138
32085	扬中	西来村 12 组变	10	400	296	296
32086	扬中	西来村 13#变	10	200	129	129
32087	扬中	西来村 16 组公变	10	200	154	154
32088	扬中	西来村 1 组变	10	400	303	303
32089	扬中	西来村 2#变	10	400	235	235
32090	扬中	西来村 20 组变	10	200	100	100
32091	扬中	西来村 3 组变	10	200	160	160
32092	扬中	西来村 4 组变	10	200	107	107
32093	扬中	西来村 6 组变	10	200	146	146
32094	扬中	西来村 6 组东变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32095	扬中	西来村 7#变	10	200	142	142
32096	扬中	西来村 7 组西变	10	200	95	95
32097	扬中	西来村 8#变	10	400	320	320
32098	扬中	西来村 9#变	10	200	141	141
32099	扬中	西来电站公变	10	400	296	296
32100	扬中	西来桥 3#变	10	400	242	242
32101	扬中	西来桥 5#变	10	400	320	320
32102	扬中	西来桥 6#箱变配电变压器	10	400	299	299
32103	扬中	西来幼儿园箱变配变	10	400	320	320
32104	扬中	西来政府公变	10	400	320	320
32105	扬中	西沙变	10	200	160	160
32106	扬中	西园小区箱变	10	630	468	468
32107	扬中	霞飞雅集 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32108	扬中	霞飞雅集 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32109	扬中	霞飞雅集 1 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32110	扬中	霞飞雅集 1 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32111	扬中	霞飞雅集 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32112	扬中	霞飞雅集 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32113	扬中	霞飞雅集 2 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32114	扬中	霞飞雅集 2 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32115	扬中	下五圩 1#变	10	400	166	166
32116	扬中	下五圩 3#变	10	400	127	127
32117	扬中	下五圩 4#变	10	200	72	72
32118	扬中	下五圩村 13 组变	10	400	265	265

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32119	扬中	下五圩村 2#变	10	400	172	172
32120	扬中	下五圩村 4 组变	10	200	49	49
32121	扬中	下五圩村 5 组变	10	400	255	255
32122	扬中	下五圩村 7#变	10	200	62	62
32123	扬中	下五圩村 8#变	10	200	38	38
32124	扬中	先锋 1#变	10	200	35	35
32125	扬中	先锋村 10#变	10	200	124	124
32126	扬中	先锋村 11#变	10	200	77	77
32127	扬中	先锋村 12#变	10	200	97	97
32128	扬中	先锋村 14 组变	10	400	163	163
32129	扬中	先锋村 15 组变	10	400	320	320
32130	扬中	先锋村 1 组变	10	400	277	277
32131	扬中	先锋村 2#变	10	200	76	76
32132	扬中	先锋村 3 组变	10	200	83	83
32133	扬中	先锋村 4#变	10	400	198	198
32134	扬中	先锋村 5#变	10	200	135	135
32135	扬中	先锋村 6#变	10	200	11	11
32136	扬中	先锋村 7#变	10	200	76	76
32137	扬中	先锋村 8#变	10	200	104	104
32138	扬中	先锋村 9#变	10	200	104	104
32139	扬中	香江花园 10kV 变电所 1 号主变	10	800	640	640
32140	扬中	香江花园 10kV 变电所 2 号主变	10	800	640	640
32141	扬中	香江花园 10kV 变电所 3 号主变	10	800	640	640
32142	扬中	香江花园 10kV 变电所 4 号主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32143	扬中	向阳 12#变	10	400	136	136
32144	扬中	向阳村 1#变	10	400	265	265
32145	扬中	向阳村 10#变	10	200	123	123
32146	扬中	向阳村 11#变	10	200	132	132
32147	扬中	向阳村 12 组变	10	200	59	59
32148	扬中	向阳村 13#变	10	200	98	98
32149	扬中	向阳村 15 组变	10	400	320	320
32150	扬中	向阳村 16#变	10	200	71	71
32151	扬中	向阳村 18#变	10	400	320	320
32152	扬中	向阳村 1 组变	10	400	303	303
32153	扬中	向阳村 2#变	10	200	112	112
32154	扬中	向阳村 3#变	10	200	102	102
32155	扬中	向阳村 3 组居民点	10	400	237	237
32156	扬中	向阳村 4#变	10	200	108	108
32157	扬中	向阳村 6#变	10	200	111	111
32158	扬中	向阳村 7#变	10	400	210	210
32159	扬中	向阳村 7 组变	10	200	45	45
32160	扬中	向阳村 8#变	10	200	160	160
32161	扬中	向阳村 9#变	10	200	109	109
32162	扬中	向阳村居民点变	10	400	276	276
32163	扬中	向阳村小 8 组变	10	200	160	160
32164	扬中	新安村 1#变	10	200	108	108
32165	扬中	新安村 10#变	10	400	228	228
32166	扬中	新安村 13 组变	10	200	47	47

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32167	扬中	新安村 19#变	10	400	264	264
32168	扬中	新安村 2#变	10	200	125	125
32169	扬中	新安村 3#变	10	400	320	320
32170	扬中	新安村 3 组变	10	200	97	97
32171	扬中	新安村 4#变	10	200	101	101
32172	扬中	新安村 5#变	10	200	93	93
32173	扬中	新安村 5 组变	10	200	116	116
32174	扬中	新安村 6 号变	10	200	117	117
32175	扬中	新安村 7#变	10	200	101	101
32176	扬中	新安村 8 组居民点变	10	400	289	289
32177	扬中	新安村 9#变	10	200	133	133
32178	扬中	新安村公变	10	200	160	160
32179	扬中	新坝安置小区 1#变	10	400	283	283
32180	扬中	新坝安置小区 2#变	10	400	267	267
32181	扬中	新坝安置小区 3#变	10	200	106	106
32182	扬中	新坝安置小区 4#变	10	400	287	287
32183	扬中	新坝村 1#变总表	10	400	227	227
32184	扬中	新坝村 10#变	10	400	285	285
32185	扬中	新坝村 11#变	10	400	313	313
32186	扬中	新坝村 12#变	10	400	265	265
32187	扬中	新坝村 2#变	10	400	320	320
32188	扬中	新坝村 3#变	10	400	320	320
32189	扬中	新坝村 4#变	10	400	237	237
32190	扬中	新坝村 5#变	10	200	160	160

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32191	扬中	新坝村 5 组变	10	200	137	137
32192	扬中	新坝村 6#变	10	400	256	256
32193	扬中	新坝村 6 组变	10	400	286	286
32194	扬中	新坝村 7#变	10	400	305	305
32195	扬中	新坝村 8#变	10	400	208	208
32196	扬中	新坝村 9 组变	10	400	308	308
32197	扬中	新坝村建新小区变	10	200	160	160
32198	扬中	新坝村团结小区变	10	400	254	254
32199	扬中	新坝电气城 1#变	10	400	292	292
32200	扬中	新坝集镇 11 组变	10	200	160	160
32201	扬中	新坝集镇 3#公变	10	400	320	320
32202	扬中	新坝集镇公变	10	400	298	298
32203	扬中	新坝老街 3#变	10	400	320	320
32204	扬中	新坝老街 4#变配变	10	630	504	504
32205	扬中	新坝邮电小区变	10	200	87	87
32206	扬中	新坝镇红胜 7#综合变	10	400	293	293
32207	扬中	新坝镇红胜村 1#综合变	10	400	264	264
32208	扬中	新坝镇红胜村 5#综合变	10	200	142	142
32209	扬中	新坝镇联治村 2#综合变	10	200	148	148
32210	扬中	新坝镇联治村 3#综合变	10	400	306	306
32211	扬中	新坝镇联治村 4#综合变	10	400	290	290
32212	扬中	新坝镇永平村 1#综合变	10	200	125	125
32213	扬中	新坝镇永平村 2#综合变	10	200	56	56
32214	扬中	新坝镇永平村 3#综合变	10	200	121	121

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32215	扬中	新坝镇永平村 4#综合变	10	200	144	144
32216	扬中	新坝镇永治村 1#综合变	10	200	160	160
32217	扬中	新坝中学 2#公变	10	400	270	270
32218	扬中	新城房地产商居楼变	10	630	504	504
32219	扬中	新城佳苑 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32220	扬中	新城佳苑 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32221	扬中	新城佳苑 1 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32222	扬中	新城佳苑 1 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32223	扬中	新城佳苑 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32224	扬中	新城佳苑 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32225	扬中	新城农村小额贷款公司 03001	10	160	128	128
32226	扬中	新程村新华 9#变	10	400	263	263
32227	扬中	新春 10#变	10	200	160	160
32228	扬中	新春 2#变	10	400	287	287
32229	扬中	新春 3#变	10	200	109	109
32230	扬中	新春村 1#变	10	400	266	266
32231	扬中	新春村 10#变	10	400	261	261
32232	扬中	新春村 11#变	10	200	80	80
32233	扬中	新春村 12#变	10	200	59	59
32234	扬中	新春村 15#变	10	400	264	264
32235	扬中	新春村 16#变	10	400	282	282
32236	扬中	新春村 24 组变	10	200	87	87
32237	扬中	新春村 2 组变	10	200	46	46
32238	扬中	新春村 4#变	10	200	6	6

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32239	扬中	新春村 6#变	10	200	107	107
32240	扬中	新春村 6 组变	10	200	112	112
32241	扬中	新春村 8#变	10	200	160	160
32242	扬中	新春村 8 组变	10	400	320	320
32243	扬中	新春村 9#	10	400	303	303
32244	扬中	新春村 9 组变	10	400	311	311
32245	扬中	新发花苑 1 号变	10	630	457	457
32246	扬中	新发花苑 3#变	10	400	320	320
32247	扬中	新华 10 组北变	10	400	320	320
32248	扬中	新华 14#变	10	200	145	145
32249	扬中	新华 16#变	10	200	23	23
32250	扬中	新华 8#	10	200	117	117
32251	扬中	新华村 1#变	10	630	336	336
32252	扬中	新华村 10#变	10	200	160	160
32253	扬中	新华村 10 组变	10	200	128	128
32254	扬中	新华村 11#变	10	250	119	119
32255	扬中	新华村 11 组	10	200	117	117
32256	扬中	新华村 11 组西变	10	400	253	253
32257	扬中	新华村 12#变	10	200	143	143
32258	扬中	新华村 13#变	10	200	115	115
32259	扬中	新华村 15#变	10	200	160	160
32260	扬中	新华村 1 组东变	10	200	144	144
32261	扬中	新华村 2#变	10	200	135	135
32262	扬中	新华村 4#变	10	400	276	276

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32263	扬中	新华村 4 组北变	10	400	227	227
32264	扬中	新华村 4 组变	10	400	320	320
32265	扬中	新华村 4 组南变	10	200	102	102
32266	扬中	新华村 6#变	10	200	160	160
32267	扬中	新华村 7#变	10	200	160	160
32268	扬中	新华村 9 组变	10	200	131	131
32269	扬中	新华西 3 组变	10	400	295	295
32270	扬中	新加坡花园 1#箱变	10	400	320	320
32271	扬中	新加坡花园 2#箱变	10	400	320	320
32272	扬中	新加坡花园 3#箱变	10	400	320	320
32273	扬中	新加坡花园 4#箱变	10	400	320	320
32274	扬中	新加坡花园 5#箱变 005010	10	400	320	320
32275	扬中	新加坡花园 6#箱变	10	400	320	320
32276	扬中	新江村 1#变	10	200	13	13
32277	扬中	新江村 11 组变	10	200	140	140
32278	扬中	新江村 2#变	10	250	87	87
32279	扬中	新江村 3 组变	10	200	160	160
32280	扬中	新江村 4#变	10	400	267	267
32281	扬中	新江村 6#变	10	200	7	7
32282	扬中	新街(镇南)公变	10	400	320	320
32283	扬中	新街 1#变	10	630	437	437
32284	扬中	新街 2#公变	10	400	320	320
32285	扬中	新街 3#公变	10	400	320	320
32286	扬中	新街 5#变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32287	扬中	新街 5#公变	10	400	96	96
32288	扬中	新街 6#变	10	400	320	320
32289	扬中	新联 4#变	10	400	320	320
32290	扬中	新联 6#变	10	250	168	168
32291	扬中	新联车业 1#变	10	200	160	160
32292	扬中	新联车业 2#变	10	400	320	320
32293	扬中	新联村 1#变	10	200	160	160
32294	扬中	新联村 10#变	10	400	320	320
32295	扬中	新联村 12#	10	400	271	271
32296	扬中	新联村 14#变	10	200	140	140
32297	扬中	新联村 16#变	10	400	278	278
32298	扬中	新联村 17#变	10	400	246	246
32299	扬中	新联村 3#变	10	400	255	255
32300	扬中	新联村 3#居民点变	10	630	468	468
32301	扬中	新联村 5#变	10	200	160	160
32302	扬中	新联村 7#变	10	200	160	160
32303	扬中	新联村 9#变	10	200	136	136
32304	扬中	新民 1#安置居民点变	10	400	301	301
32305	扬中	新民 2#安置点变	10	400	263	263
32306	扬中	新民 3#安置点变	10	400	301	301
32307	扬中	新民 6 组变	10	200	160	160
32308	扬中	新民 7#变	10	160	115	115
32309	扬中	新民村 1#变	10	250	152	152
32310	扬中	新民村 10#变	10	400	261	261

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32311	扬中	新民村 11#变	10	400	247	247
32312	扬中	新民村 2#变	10	400	282	282
32313	扬中	新民村 3#居民点变	10	400	320	320
32314	扬中	新民村 4#变	10	400	320	320
32315	扬中	新民村 6#变	10	200	160	160
32316	扬中	新民村 8#变	10	50	40	40
32317	扬中	新民村 9#变	10	400	265	265
32318	扬中	新民村 9 组变	10	200	96	96
32319	扬中	新民村安置点北变	10	400	135	135
32320	扬中	新民村开发 2#变	10	400	306	306
32321	扬中	新宁 4#变	10	200	95	95
32322	扬中	新宁村 1#变	10	200	59	59
32323	扬中	新宁村 11#变	10	200	142	142
32324	扬中	新宁村 12#变	10	200	160	160
32325	扬中	新宁村 2#变	10	250	125	125
32326	扬中	新宁村 2 组变	10	200	102	102
32327	扬中	新宁村 3#变	10	250	112	112
32328	扬中	新宁村 5#变	10	200	107	107
32329	扬中	新宁村 6#变	10	200	80	80
32330	扬中	新宁村 7#变	10	200	89	89
32331	扬中	新宁村 8 # 变	10	200	104	104
32332	扬中	新宁村 9#变	10	200	127	127
32333	扬中	新农 15 组变	10	200	85	85
32334	扬中	新农 6#变	10	400	189	189

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32335	扬中	新农村 1#变	10	200	53	53
32336	扬中	新农村 10 组变	10	400	160	160
32337	扬中	新农村 14 组变	10	200	17	17
32338	扬中	新农村 18 组变	10	400	181	181
32339	扬中	新农村 2#变	10	400	169	169
32340	扬中	新农村 3#变	10	200	70	70
32341	扬中	新农村 3 组变	10	200	132	132
32342	扬中	新农村 4#变	10	200	4	4
32343	扬中	新农村 5 组变	10	200	8	8
32344	扬中	新农村 8 组变	10	200	47	47
32345	扬中	新农村 9 组变	10	200	67	67
32346	扬中	新桥 12#变	10	200	75	75
32347	扬中	新桥 9#变	10	200	128	128
32348	扬中	新桥村 1#变	10	200	37	37
32349	扬中	新桥村 10#变	10	200	130	130
32350	扬中	新桥村 11#变	10	400	266	266
32351	扬中	新桥村 13#变	10	400	320	320
32352	扬中	新桥村 14#变	10	400	320	320
32353	扬中	新桥村 15#变	10	200	118	118
32354	扬中	新桥村 16#变	10	200	139	139
32355	扬中	新桥村 18 组变	10	200	119	119
32356	扬中	新桥村 19 组变	10	400	320	320
32357	扬中	新桥村 2#变	10	160	76	76
32358	扬中	新桥村 21 组变	10	200	129	129

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32359	扬中	新桥村 22 组变	10	200	142	142
32360	扬中	新桥村 3#变	10	400	320	320
32361	扬中	新桥村 4# 变	10	400	241	241
32362	扬中	新桥村 5#变	10	200	115	115
32363	扬中	新桥村 6#变	10	400	320	320
32364	扬中	新桥村 7#变	10	400	227	227
32365	扬中	新桥村 8#变	10	400	285	285
32366	扬中	新桥村 9 组变	10	200	105	105
32367	扬中	新桥村后居民点变	10	400	298	298
32368	扬中	新桥老 2#变	10	200	153	153
32369	扬中	新生 5#变	10	400	207	207
32370	扬中	新生 6#变	10	200	104	104
32371	扬中	新生北区变	10	400	238	238
32372	扬中	新生村 1#变	10	200	109	109
32373	扬中	新生村 10#变	10	400	270	270
32374	扬中	新生村 11#变	10	400	320	320
32375	扬中	新生村 2#变	10	160	76	76
32376	扬中	新生村 3#变	10	400	303	303
32377	扬中	新生村 4#变	10	400	246	246
32378	扬中	新生村 6#变	10	400	268	268
32379	扬中	新生村 7#变	10	200	65	65
32380	扬中	新生村 9#变	10	400	320	320
32381	扬中	新生居民点变	10	200	110	110
32382	扬中	新生老居民点变	10	400	252	252

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32383	扬中	新生小区变	10	200	34	34
32384	扬中	新胜 14#变	10	400	320	320
32385	扬中	新胜 17#变	10	200	151	151
32386	扬中	新胜 8 组变	10	200	135	135
32387	扬中	新胜村 1#变	10	200	136	136
32388	扬中	新胜村 10#	10	400	271	271
32389	扬中	新胜村 12#变	10	200	160	160
32390	扬中	新胜村 15#变	10	400	217	217
32391	扬中	新胜村 16#变	10	160	120	120
32392	扬中	新胜村 18#变	10	630	467	467
32393	扬中	新胜村 2#变	10	400	262	262
32394	扬中	新胜村 3#变	10	400	204	204
32395	扬中	新胜村 4#变	10	400	320	320
32396	扬中	新胜村 5#变	10	200	140	140
32397	扬中	新胜村 6#变	10	400	320	320
32398	扬中	新胜村 7#变	10	400	320	320
32399	扬中	新胜村 8#变	10	200	160	160
32400	扬中	新胜村 9#变	10	200	160	160
32401	扬中	新胜村 9 组变	10	400	320	320
32402	扬中	新胜村东区居民点变	10	200	111	111
32403	扬中	新胜华丰楼公变	10	200	160	160
32404	扬中	新胜社区变 630kVA	10	630	504	504
32405	扬中	新世界花苑 1 号变电所 1 号变	10	1000	800	800
32406	扬中	新世界花苑 1 号变电所 2 号变	10	1000	800	800

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32407	扬中	新世界花苑 2 号变电所 1 号变	10	1000	800	800
32408	扬中	新世界花苑 2 号变电所 2 号变	10	1000	800	800
32409	扬中	新世界花苑 3 号变电所 1 号变	10	1000	800	800
32410	扬中	新世界花苑 3 号变电所 2 号变	10	1000	800	800
32411	扬中	新世界花苑 4 号变电所 1 号变	10	1000	800	800
32412	扬中	新世界花苑 4 号变电所 2 号变	10	1000	800	800
32413	扬中	新市村 1#变	10	400	255	255
32414	扬中	新市村 2#变	10	400	293	293
32415	扬中	新市政 3#变	10	400	295	295
32416	扬中	新市政 4#变	10	630	504	504
32417	扬中	新天地居住区 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32418	扬中	新天地居住区 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32419	扬中	新天地居住区 1 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32420	扬中	新天地居住区 1 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32421	扬中	新天地居住区 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32422	扬中	新天地居住区 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32423	扬中	新天地居住区 2 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32424	扬中	新天地居住区 2 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32425	扬中	新天地居住区 3 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32426	扬中	新天地居住区 3 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32427	扬中	新天地居住区 3 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32428	扬中	新天地居住区 3 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32429	扬中	新天地居住区 4 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32430	扬中	新天地居住区 4 号变电所 2 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32431	扬中	新天地居住区 4 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32432	扬中	新天地居住区 4 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32433	扬中	新扬 1#变	10	400	267	267
32434	扬中	新扬 12#变	10	50	40	40
32435	扬中	新扬 13#变	10	400	287	287
32436	扬中	新扬村 10#变	10	400	278	278
32437	扬中	新扬村 15#变	10	200	160	160
32438	扬中	新扬村 17#变	10	400	276	276
32439	扬中	新扬村 18#变	10	400	320	320
32440	扬中	新扬村 19#变	10	400	320	320
32441	扬中	新扬村 2#变	10	400	320	320
32442	扬中	新扬村 20#变	10	400	258	258
32443	扬中	新扬村 21#变	10	200	160	160
32444	扬中	新扬村 22#变	10	400	267	267
32445	扬中	新扬村 27#变	10	200	145	145
32446	扬中	新扬村 3#变	10	200	113	113
32447	扬中	新扬村 4#变	10	400	320	320
32448	扬中	新扬村 4 组箱变高压间隔配电变压器	10	400	320	320
32449	扬中	新扬村 5#变	10	400	320	320
32450	扬中	新扬村 5 组变	10	400	286	286
32451	扬中	新扬村 6#变	10	200	160	160
32452	扬中	新扬村 7#变	10	400	297	297
32453	扬中	新扬村 8#变	10	200	128	128
32454	扬中	新扬村 9#变	10	400	301	301

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32455	扬中	新扬村宏扬路变	10	400	320	320
32456	扬中	新扬村幼儿园居民点变	10	400	276	276
32457	扬中	新宇雅居变	10	200	145	145
32458	扬中	新跃 10 组变	10	400	192	192
32459	扬中	新跃 5#变	10	200	160	160
32460	扬中	新跃 8 组变	10	200	73	73
32461	扬中	新跃村 1#变	10	400	278	278
32462	扬中	新跃村 11 组变	10	400	166	166
32463	扬中	新跃村 2#变	10	400	216	216
32464	扬中	新跃村 3#变	10	200	125	125
32465	扬中	新跃村 4#变	10	400	150	150
32466	扬中	新镇北路 2#变	10	400	320	320
32467	扬中	新镇东路公变	10	400	320	320
32468	扬中	新政北路公变	10	400	320	320
32469	扬中	新政东路 2#箱变配变	10	400	320	320
32470	扬中	新政东路 3#箱变	10	400	278	278
32471	扬中	新政东路公变	10	400	303	303
32472	扬中	新政小区 1#变	10	400	320	320
32473	扬中	新政小区 2#变	10	400	314	314
32474	扬中	新政小区 3#变	10	400	320	320
32475	扬中	新政小区 5#变	10	400	320	320
32476	扬中	新政中路公变	10	400	320	320
32477	扬中	新圩 6#变	10	400	251	251
32478	扬中	新圩村 1#变	10	200	93	93

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32479	扬中	新圩村 2#变	10	200	37	37
32480	扬中	新圩村 5#变	10	400	320	320
32481	扬中	新圩村 6 组变	10	200	49	49
32482	扬中	新圩村 7 组变	10	200	160	160
32483	扬中	新圩村 9 组变	10	200	27	27
32484	扬中	新圩村北 8 组变	10	400	320	320
32485	扬中	新圩村南 6 组变	10	400	157	157
32486	扬中	新圩东 11 组变	10	400	320	320
32487	扬中	新圩西 12 组变	10	400	320	320
32488	扬中	新圩西 8 组变	10	400	222	222
32489	扬中	心安安置小区 1#变	10	1000	648	648
32490	扬中	心安安置小区 2#变	10	1000	656	656
32491	扬中	心安北区 1#变	10	400	204	204
32492	扬中	心安北区 2#变	10	400	140	140
32493	扬中	心安北区 3#变	10	400	145	145
32494	扬中	心安北区 4#变	10	400	233	233
32495	扬中	心安北区 5#变	10	200	48	48
32496	扬中	心安北区 6#变	10	400	179	179
32497	扬中	星光村 1#变	10	400	139	139
32498	扬中	星光村 2#变	10	400	140	140
32499	扬中	星光村 3#变	10	200	85	85
32500	扬中	星光村 4#变（西电站）	10	400	252	252
32501	扬中	星光村 4 组变	10	200	110	110
32502	扬中	星光村 5#变	10	200	136	136

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32503	扬中	星光村 6#变	10	200	57	57
32504	扬中	星光村 6 组变	10	200	68	68
32505	扬中	星光村 7#变	10	200	1	1
32506	扬中	星光东 6 组变	10	400	274	274
32507	扬中	星星 14 组(红灯村 8 队居民点)	10	400	267	267
32508	扬中	星星村 1#变	10	200	116	116
32509	扬中	星星村 10 号变	10	400	216	216
32510	扬中	星星村 12#变	10	400	291	291
32511	扬中	星星村 12 组变	10	200	118	118
32512	扬中	星星村 13#变	10	200	126	126
32513	扬中	星星村 13 组变	10	200	120	120
32514	扬中	星星村 15#变	10	400	259	259
32515	扬中	星星村 16 组变(新安 5 组变)	10	200	116	116
32516	扬中	星星村 16 组南区变	10	200	53	53
32517	扬中	星星村 17#变	10	400	320	320
32518	扬中	星星村 18#变	10	400	320	320
32519	扬中	星星村 19#变	10	400	320	320
32520	扬中	星星村 2#变	10	400	282	282
32521	扬中	星星村 20#变	10	400	286	286
32522	扬中	星星村 2 组变	10	200	160	160
32523	扬中	星星村 3#变	10	400	299	299
32524	扬中	星星村 4#变	10	400	320	320
32525	扬中	星星村 5#变	10	200	151	151
32526	扬中	星星村 5 组变	10	200	144	144

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32527	扬中	星星村 6#变	10	200	111	111
32528	扬中	星星村 6 组	10	200	115	115
32529	扬中	星星村 7#变	10	400	240	240
32530	扬中	星星村 7 组变	10	200	139	139
32531	扬中	星星村 8#变	10	400	287	287
32532	扬中	星星村 9#变	10	200	96	96
32533	扬中	星星村北居民点变	10	200	160	160
32534	扬中	星星村城西居民点变	10	200	160	160
32535	扬中	兴达小区	10	315	252	252
32536	扬中	兴宏苑 1 号箱变 001003	10	400	320	320
32537	扬中	兴宏苑 2 号箱变 002002	10	400	320	320
32538	扬中	兴宏苑 3 号箱变	10	200	160	160
32539	扬中	兴华 7#变	10	200	101	101
32540	扬中	兴华 8#变	10	400	277	277
32541	扬中	兴华村 2#变	10	400	273	273
32542	扬中	兴华村 3#变	10	200	81	81
32543	扬中	兴华村 4#变	10	200	160	160
32544	扬中	兴华村 5#变	10	400	287	287
32545	扬中	兴华村 6#变	10	400	137	137
32546	扬中	兴华村 9 组变	10	200	160	160
32547	扬中	兴华村 9 组西变	10	400	320	320
32548	扬中	兴华村中心居民点	10	200	55	55
32549	扬中	兴华新村变配变	10	400	268	268
32550	扬中	兴隆 2#变	10	200	121	121

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32551	扬中	兴隆村 1#变	10	200	57	57
32552	扬中	兴隆村 10 组变	10	200	77	77
32553	扬中	兴隆村 3#变	10	200	133	133
32554	扬中	兴隆村 4# 变	10	160	128	128
32555	扬中	兴隆村 5#变	10	200	75	75
32556	扬中	兴隆村 6#变	10	400	140	140
32557	扬中	兴隆村 6 组变	10	400	281	281
32558	扬中	兴隆村 7#变	10	400	171	171
32559	扬中	兴隆村 8#变	10	200	66	66
32560	扬中	兴隆村 8 组变	10	200	45	45
32561	扬中	兴隆新公变	10	400	320	320
32562	扬中	兴隆镇北 2#变	10	400	223	223
32563	扬中	兴隆镇北公变	10	400	266	266
32564	扬中	兴隆镇东 2#公变	10	400	320	320
32565	扬中	兴隆镇东 3#公变	10	200	77	77
32566	扬中	兴隆镇南 2#公变	10	400	320	320
32567	扬中	兴隆镇南 3#变	10	400	291	291
32568	扬中	兴隆镇南公变	10	315	227	227
32569	扬中	兴隆镇镇南 4#公变	10	400	320	320
32570	扬中	兴阳村北区居民点 1#变	10	400	291	291
32571	扬中	兴阳村北区居民点 2#变	10	400	304	304
32572	扬中	兴阳村南区居民点 1#变	10	400	320	320
32573	扬中	兴阳村南区居民点 2#变	10	400	320	320
32574	扬中	幸福村 1#变	10	200	59	59

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32575	扬中	幸福村 2#变	10	200	53	53
32576	扬中	幸福村 3#变	10	160	41	41
32577	扬中	幸福村 4#变	10	400	320	320
32578	扬中	幸福村 4 组	10	400	201	201
32579	扬中	幸福村 5#变	10	200	38	38
32580	扬中	幸福村 5 组变	10	200	2	2
32581	扬中	幸福村 6#变	10	200	41	41
32582	扬中	幸福村 6 组变	10	200	65	65
32583	扬中	幸福村 7#变	10	200	2	2
32584	扬中	幸福东站	10	400	320	320
32585	扬中	幸福合兴村电站	10	400	320	320
32586	扬中	幸福花苑 1#箱变主变	10	630	504	504
32587	扬中	幸福花苑 2#箱变主变	10	630	504	504
32588	扬中	幸福花苑 3#箱变主变	10	630	504	504
32589	扬中	幸福花苑 4#箱变主变	10	630	504	504
32590	扬中	幸福花苑 5#箱变主变	10	630	504	504
32591	扬中	幸福花苑 6#箱变主变	10	630	504	504
32592	扬中	幸福花苑 7 号变	10	630	504	504
32593	扬中	幸福花苑 8 号变	10	630	504	504
32594	扬中	幸福花苑北区 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32595	扬中	幸福花苑北区 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32596	扬中	幸福花苑北区 1 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32597	扬中	幸福花苑北区 1 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32598	扬中	幸福花苑北区 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32599	扬中	幸福花苑北区 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32600	扬中	幸福花苑北区 2 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32601	扬中	幸福花苑北区 2 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32602	扬中	幸福花苑三期 1 号配电室 1 号变	10	1000	800	800
32603	扬中	幸福花苑三期 1 号配电室 2 号变	10	1000	800	800
32604	扬中	幸福花苑三期 1 号配电室 3 号变	10	1000	800	800
32605	扬中	幸福花苑三期 1 号配电室 4 号变	10	1000	800	800
32606	扬中	幸福花苑三期南区 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32607	扬中	幸福花苑三期南区 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32608	扬中	幸福花苑三期南区 2 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32609	扬中	幸福花苑三期南区 2 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32610	扬中	幸福居民点 2#变	10	400	313	313
32611	扬中	幸福居民点 3#变	10	400	311	311
32612	扬中	幸福南路公变	10	315	252	252
32613	扬中	幸福水闸	10	50	40	40
32614	扬中	幸福小区变	10	200	117	117
32615	扬中	幸福新华村 1#变	10	400	301	301
32616	扬中	旭东嘉苑 1 号变电所 1#主变	10	800	640	640
32617	扬中	旭东嘉苑 1 号变电所 2#主变	10	800	640	640
32618	扬中	学府家园 10kV 变电所 1 号主变	10	800	640	640
32619	扬中	学府家园 10kV 变电所 2 号主变	10	800	640	640
32620	扬中	学府家园 10kV 变电所 3 号主变	10	800	640	640
32621	扬中	学府家园 10kV 变电所 4 号主变	10	800	640	640
32622	扬中	扬中大厦居民楼	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32623	扬中	扬中高新区配售电有限公司箱变	10	400	170	170
32624	扬中	扬中公馆 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32625	扬中	扬中公馆 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32626	扬中	扬中公馆 1 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32627	扬中	扬中公馆 1 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32628	扬中	扬中公馆 2 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
32629	扬中	扬中公馆 2 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
32630	扬中	扬中公馆 3 号变电所 1#主变	10	800	640	640
32631	扬中	扬中公馆 3 号变电所 2#主变	10	800	640	640
32632	扬中	扬中公馆 3 号变电所 3#主变	10	800	640	640
32633	扬中	扬中公馆 3 号变电所 4#主变	10	800	640	640
32634	扬中	扬中公馆 4 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32635	扬中	扬中公馆 4 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32636	扬中	扬中公馆 4 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32637	扬中	扬中公馆 4 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32638	扬中	扬子东路公变	10	400	320	320
32639	扬中	扬子河公变	10	400	320	320
32640	扬中	扬子新村 1#变	10	400	255	255
32641	扬中	扬子新村 2#变	10	400	320	320
32642	扬中	扬子新村 3#变	10	400	123	123
32643	扬中	扬子新村 4#变	10	400	320	320
32644	扬中	扬子新村 5#变	10	400	320	320
32645	扬中	阳光花园 1#变	10	630	504	504
32646	扬中	阳光花园 2#变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32647	扬中	阳太 4#变	10	200	85	85
32648	扬中	阳太村 10 组变	10	400	247	247
32649	扬中	阳太村 2#变	10	400	228	228
32650	扬中	阳太村 3#变	10	400	203	203
32651	扬中	阳太村 3 组变	10	200	126	126
32652	扬中	阳太村 5#变	10	200	89	89
32653	扬中	阳太村 6#变	10	200	39	39
32654	扬中	阳太村 6 组变	10	200	43	43
32655	扬中	阳太村 7 组变	10	200	10	10
32656	扬中	阳太村 8 组变	10	200	102	102
32657	扬中	阳太村 9 组变	10	200	90	90
32658	扬中	阳太南 2 组变	10	400	320	320
32659	扬中	养生谷花园 A 区 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32660	扬中	养生谷花园 A 区 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32661	扬中	养生谷花园 A 区 2 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32662	扬中	养生谷花园 A 区 2 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32663	扬中	养生谷花园 A 区 3 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32664	扬中	养生谷花园 A 区 3 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32665	扬中	养生谷花园 A 区 3 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32666	扬中	养生谷花园 A 区 3 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32667	扬中	养生谷花园 A 区 4 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32668	扬中	养生谷花园 A 区 4 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32669	扬中	养生谷花园 A 区 4 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32670	扬中	养生谷花园 A 区 4 号变电所 4 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32671	扬中	养生谷花园 B 区 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32672	扬中	养生谷花园 B 区 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32673	扬中	养生谷花园 B 区 2 号变电所 1 号变	10	400	298	298
32674	扬中	养生谷花园 B 区 2 号变电所 2 号变	10	400	320	320
32675	扬中	养生谷花园 B 区 3 号变电所 1#主变	10	800	640	640
32676	扬中	养生谷花园 B 区 3 号变电所 2#主变	10	800	640	640
32677	扬中	养生谷花园 B 区 3 号变电所 3#主变	10	800	640	640
32678	扬中	养生谷花园 B 区 3 号变电所 4#主变	10	800	640	640
32679	扬中	养生谷花园 B 区 4 号变电所 1#主变	10	800	640	640
32680	扬中	养生谷花园 B 区 4 号变电所 2#主变	10	800	640	640
32681	扬中	养生谷花园 B 区 4 号变电所 3#主变	10	800	640	640
32682	扬中	养生谷花园 B 区 4 号变电所 4#主变	10	800	640	640
32683	扬中	养生谷花园 B 区 5 号变电所 1 号变	10	630	504	504
32684	扬中	养生谷花园 B 区 5 号变电所 2 号变	10	630	504	504
32685	扬中	养生谷花园 A 区 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32686	扬中	养生谷花园 A 区 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32687	扬中	医院公变	10	400	320	320
32688	扬中	银杏花园公变	10	500	400	400
32689	扬中	英雄 3#	10	400	254	254
32690	扬中	英雄 5#变	10	315	211	211
32691	扬中	英雄村 6#变	10	400	320	320
32692	扬中	英雄社区 1#公变	10	630	447	447
32693	扬中	英雄社区 2#公变	10	200	155	155
32694	扬中	营房村 1#变	10	200	105	105

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32695	扬中	营房村 12 组 1#变配电变压器	10	630	467	467
32696	扬中	营房村 12 组 2#变配电变压器	10	630	416	416
32697	扬中	营房村 12 组 3#变配电变压器	10	630	441	441
32698	扬中	营房村 14 组变	10	400	143	143
32699	扬中	营房村 14 组东变	10	200	120	120
32700	扬中	营房村 16 组变	10	200	114	114
32701	扬中	营房村 2#变	10	400	189	189
32702	扬中	营房村 3#变	10	200	66	66
32703	扬中	营房村 4#变	10	200	122	122
32704	扬中	营房村 4 组变	10	200	119	119
32705	扬中	营房村 5#变	10	200	36	36
32706	扬中	营房村 6#变	10	200	30	30
32707	扬中	营房村 7#变	10	200	104	104
32708	扬中	营房村 8#变	10	200	71	71
32709	扬中	营房村居民点西南变	10	400	156	156
32710	扬中	迎宾府三区 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32711	扬中	迎宾府三区 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32712	扬中	迎宾府三区 1 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32713	扬中	迎宾府三区 1 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32714	扬中	迎宾府三区 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32715	扬中	迎宾府三区 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32716	扬中	迎宾府三区 2 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32717	扬中	迎宾府三区 2 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32718	扬中	迎宾府一区 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32719	扬中	迎宾府一区 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32720	扬中	迎宾府一区 1 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32721	扬中	迎宾府一区 1 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32722	扬中	迎宾府一区 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32723	扬中	迎宾府一区 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32724	扬中	迎宾府一区 3 号变电所 1 号变	10	630	504	504
32725	扬中	迎宾府一区 3 号变电所 2 号变	10	630	504	504
32726	扬中	迎宾府一区 3 号变电所 3 号变	10	630	504	504
32727	扬中	迎宾府一区 3 号变电所 4 号变	10	630	504	504
32728	扬中	迎宾府一区 4 号变电所 1 号变	10	630	504	504
32729	扬中	迎宾府一区 4 号变电所 2 号变	10	630	504	504
32730	扬中	迎宾府一区 4 号变电所 3 号变	10	630	504	504
32731	扬中	迎宾府一区 4 号变电所 4 号变	10	630	504	504
32732	扬中	拥军路 2#公变	10	400	320	320
32733	扬中	拥军路公变	10	400	320	320
32734	扬中	永丰 3#变	10	400	286	286
32735	扬中	永丰村 1#变	10	400	320	320
32736	扬中	永丰村 2#变	10	200	43	43
32737	扬中	永丰村 4#变	10	200	87	87
32738	扬中	永丰村 4 组变	10	200	88	88
32739	扬中	永丰村 5#变	10	200	105	105
32740	扬中	永丰村 6#变	10	200	73	73
32741	扬中	永丰村 6 组变	10	200	94	94
32742	扬中	永丰村 7#变	10	400	288	288

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32743	扬中	永福村 3#变	10	400	255	255
32744	扬中	永固村 1#变	10	200	150	150
32745	扬中	永固村 10#变	10	400	230	230
32746	扬中	永固村 13 组变	10	200	131	131
32747	扬中	永固村 15 组变 (民主村气象局居民)	10	200	12	12
32748	扬中	永固村 1 组变	10	200	129	129
32749	扬中	永固村 2#变	10	400	243	243
32750	扬中	永固村 3#变	10	400	225	225
32751	扬中	永固村 4#变	10	200	98	98
32752	扬中	永固村 4 组变	10	400	320	320
32753	扬中	永固村 5#变	10	200	146	146
32754	扬中	永固村 5 组变	10	200	146	146
32755	扬中	永固村 6#变	10	200	98	98
32756	扬中	永固村 7#变	10	200	160	160
32757	扬中	永固村 8#变	10	200	32	32
32758	扬中	永固村 8 组变	10	200	132	132
32759	扬中	永固村 9#变	10	200	36	36
32760	扬中	永进村 1#变	10	200	107	107
32761	扬中	永进村 1 组变	10	400	290	290
32762	扬中	永进村 2#变	10	200	122	122
32763	扬中	永进村 2 组变	10	200	69	69
32764	扬中	永进村 3#变	10	200	136	136
32765	扬中	永进村 3 组变	10	200	141	141
32766	扬中	永进村 4#变	10	200	141	141

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32767	扬中	永进村 5#变	10	200	118	118
32768	扬中	永进村 6#变	10	200	121	121
32769	扬中	永进村 6 组变	10	400	151	151
32770	扬中	永进村 7#变	10	400	198	198
32771	扬中	永进村 8#变	10	200	98	98
32772	扬中	永进村 9 组变	10	200	160	160
32773	扬中	永利 3#变	10	200	122	122
32774	扬中	永利村 1#变	10	200	96	96
32775	扬中	永利村 11 组变	10	400	261	261
32776	扬中	永利村 1 组	10	200	70	70
32777	扬中	永利村 2#变	10	400	320	320
32778	扬中	永利村 2 组变	10	200	119	119
32779	扬中	永利村 6 组变	10	400	313	313
32780	扬中	永利村 7 组变	10	200	114	114
32781	扬中	永利村 9 组变	10	200	90	90
32782	扬中	永平 9 组安置点变	10	400	260	260
32783	扬中	永平村 10#变	10	200	132	132
32784	扬中	永平村 11#变	10	400	155	155
32785	扬中	永平村 17 组变	10	200	99	99
32786	扬中	永平村 1 组变	10	200	160	160
32787	扬中	永平村 5#变	10	200	120	120
32788	扬中	永平村 6#变	10	200	137	137
32789	扬中	永平村 6 组变	10	400	302	302
32790	扬中	永平村 7#变	10	400	236	236

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32791	扬中	永平村 8#变 (大全 TTU)	10	400	205	205
32792	扬中	永平村 9#变	10	200	80	80
32793	扬中	永前村 1#变	10	200	57	57
32794	扬中	永前村 10 组变	10	200	14	14
32795	扬中	永前村 1 组变	10	200	97	97
32796	扬中	永前村 2#变	10	400	213	213
32797	扬中	永前村 4 组变	10	200	117	117
32798	扬中	永前村 6#变	10	200	127	127
32799	扬中	永前村 9 组变	10	200	76	76
32800	扬中	永勤 6#变	10	400	193	193
32801	扬中	永勤村 1#变	10	200	134	134
32802	扬中	永勤村 2#变	10	200	110	110
32803	扬中	永勤村 2 组变	10	200	137	137
32804	扬中	永勤村 3#变	10	200	79	79
32805	扬中	永勤村 4#变	10	400	295	295
32806	扬中	永勤村 5#变	10	200	48	48
32807	扬中	永勤村 5 组变	10	200	117	117
32808	扬中	永勤村 6 组变	10	200	134	134
32809	扬中	永勤村 8 组变	10	200	93	93
32810	扬中	永胜 8#变	10	200	130	130
32811	扬中	永胜村 1#变	10	400	236	236
32812	扬中	永胜村 10 组变	10	400	320	320
32813	扬中	永胜村 11 组变	10	200	146	146
32814	扬中	永胜村 14 组变	10	200	148	148

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32815	扬中	永胜村 1 组变	10	400	299	299
32816	扬中	永胜村 2#变	10	200	117	117
32817	扬中	永胜村 3#变	10	400	286	286
32818	扬中	永胜村 3 组变	10	200	160	160
32819	扬中	永胜村 4#变	10	200	146	146
32820	扬中	永胜村 4 组变	10	200	136	136
32821	扬中	永胜村 6#变	10	200	141	141
32822	扬中	永胜村 6 组变	10	200	135	135
32823	扬中	永胜村 7#变	10	200	132	132
32824	扬中	永胜村 9 组变	10	200	160	160
32825	扬中	永胜集镇 1#变	10	400	320	320
32826	扬中	永胜集镇 3#变	10	400	320	320
32827	扬中	永胜集镇 5#变	10	400	320	320
32828	扬中	永胜集镇 6#变	10	200	160	160
32829	扬中	永胜集镇 7#变	10	400	274	274
32830	扬中	永胜集镇 8#变	10	400	238	238
32831	扬中	永胜集镇公变 2#	10	400	320	320
32832	扬中	永新 12#变	10	200	120	120
32833	扬中	永新 4#变	10	400	239	239
32834	扬中	永新 5#变	10	200	71	71
32835	扬中	永新村 1#变	10	400	201	201
32836	扬中	永新村 10#变	10	200	109	109
32837	扬中	永新村 11#变	10	200	111	111
32838	扬中	永新村 11 组变	10	200	125	125

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32839	扬中	永新村 16 组变	10	200	142	142
32840	扬中	永新村 2#	10	200	7	7
32841	扬中	永新村 21 组北变	10	400	320	320
32842	扬中	永新村 21 组变	10	400	107	107
32843	扬中	永新村 3#变	10	200	106	106
32844	扬中	永新村 6#变	10	200	160	160
32845	扬中	永新村 6 组变	10	200	137	137
32846	扬中	永新村 6 组东	10	200	140	140
32847	扬中	永新村 7#变	10	200	63	63
32848	扬中	永新村 8#变	10	250	194	194
32849	扬中	永新村 9#变	10	200	108	108
32850	扬中	永兴村 1#变	10	400	296	296
32851	扬中	永兴村 10 组变	10	200	107	107
32852	扬中	永兴村 1 组变	10	200	134	134
32853	扬中	永兴村 2#变	10	200	93	93
32854	扬中	永兴村 3#变	10	400	224	224
32855	扬中	永兴村 3 组变	10	200	97	97
32856	扬中	永兴村 4#变	10	200	101	101
32857	扬中	永兴村 4 组变	10	200	108	108
32858	扬中	永兴村 5#变	10	200	102	102
32859	扬中	永兴村 6#变	10	200	122	122
32860	扬中	永兴村 7#变	10	200	70	70
32861	扬中	永兴村 9# 变	10	200	129	129
32862	扬中	永兴村 9 组变	10	400	260	260

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32863	扬中	永兴居民点 1#变	10	400	251	251
32864	扬中	永兴居民点 2#变	10	400	294	294
32865	扬中	永兴居民点 3#变	10	400	262	262
32866	扬中	永兴小区 2#变	10	400	308	308
32867	扬中	永兴小区 3 组变	10	200	75	75
32868	扬中	永治村 10#变	10	400	305	305
32869	扬中	永治村 10 组变	10	200	57	57
32870	扬中	永治村 12#变	10	400	320	320
32871	扬中	永治村 14 组变	10	200	140	140
32872	扬中	永治村 1 组变	10	200	148	148
32873	扬中	永治村 2#变总表	10	160	103	103
32874	扬中	永治村 4#变	10	400	320	320
32875	扬中	永治村 5#变	10	160	119	119
32876	扬中	永治村 6#变	10	400	306	306
32877	扬中	永治村 7#变	10	400	196	196
32878	扬中	永治村 7 组居民点	10	200	84	84
32879	扬中	永治村 8#变	10	200	47	47
32880	扬中	永治村 8 组变	10	200	94	94
32881	扬中	永治村 9#变	10	200	146	146
32882	扬中	永治村居民点变	10	200	77	77
32883	扬中	勇气 6#变	10	400	125	125
32884	扬中	勇气村 1#变	10	400	263	263
32885	扬中	勇气村 2#变	10	400	191	191
32886	扬中	勇气村 3#变	10	200	29	29

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32887	扬中	勇气村 3 组变	10	200	105	105
32888	扬中	勇气村 4#变	10	400	308	308
32889	扬中	勇气村 4 组变	10	200	138	138
32890	扬中	勇气村 5#变	10	200	142	142
32891	扬中	勇气村 5 组变	10	400	216	216
32892	扬中	勇气村 6 组变	10	200	1	1
32893	扬中	邮电局公变	10	400	320	320
32894	扬中	邮电小区变	10	400	320	320
32895	扬中	油坊 8#变	10	400	320	320
32896	扬中	油坊 9#变	10	160	128	128
32897	扬中	油坊村 1#变	10	400	156	156
32898	扬中	油坊村 11#变	10	400	278	278
32899	扬中	油坊村 12#变	10	400	239	239
32900	扬中	油坊村 12 组变	10	200	156	156
32901	扬中	油坊村 13#变	10	400	290	290
32902	扬中	油坊村 13 组变	10	200	88	88
32903	扬中	油坊村 14#变	10	400	241	241
32904	扬中	油坊村 2#变	10	315	252	252
32905	扬中	油坊村 3#变（电站）	10	400	230	230
32906	扬中	油坊村 4#变	10	400	320	320
32907	扬中	油坊村 4 组变	10	200	122	122
32908	扬中	油坊村 5#变	10	200	15	15
32909	扬中	油坊供电所 2#公变配电变压器	10	400	290	290
32910	扬中	油坊供电所公变	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32911	扬中	油坊集镇农民街公变	10	400	320	320
32912	扬中	油坊头墩子村 9#变	10	160	40	40
32913	扬中	油坊小区 10kV 配电房 1 号变	10	800	640	640
32914	扬中	油坊小区 10kV 配电房 2 号变	10	800	597	597
32915	扬中	油坊镇西 3#变	10	400	245	245
32916	扬中	油坊镇西公变	10	400	238	238
32917	扬中	油坊镇政府公变	10	400	300	300
32918	扬中	友爱村 1#变	10	200	160	160
32919	扬中	友爱村 2#变	10	200	160	160
32920	扬中	友爱村 2 组变	10	200	160	160
32921	扬中	友爱村 3#变	10	400	276	276
32922	扬中	友爱村 4#变	10	200	160	160
32923	扬中	友爱村 5#变	10	200	160	160
32924	扬中	友爱村 6 组变	10	200	103	103
32925	扬中	友好 11#变	10	400	276	276
32926	扬中	友好 7#变	10	400	192	192
32927	扬中	友好安置点 1#变	10	200	58	58
32928	扬中	友好安置点 2#变	10	400	251	251
32929	扬中	友好安置点 3#变	10	400	205	205
32930	扬中	友好村 1#变	10	200	136	136
32931	扬中	友好村 10#变	10	400	284	284
32932	扬中	友好村 10 组变	10	400	156	156
32933	扬中	友好村 12#变	10	400	274	274
32934	扬中	友好村 14 组变	10	630	451	451

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32935	扬中	友好村 2#箱变高压间隔配电变压器	10	630	418	418
32936	扬中	友好村 2 组变	10	400	240	240
32937	扬中	友好村 3#箱变高压间隔配电变压器	10	630	504	504
32938	扬中	友好村 5#配变	10	630	487	487
32939	扬中	友好村 8#变	10	400	236	236
32940	扬中	友好村 9#变	10	400	245	245
32941	扬中	友好村居民点变	10	400	308	308
32942	扬中	友谊路公变	10	400	261	261
32943	扬中	友谊路小区	10	400	320	320
32944	扬中	渔业新村公变	10	400	320	320
32945	扬中	雨润中央 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
32946	扬中	雨润中央 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
32947	扬中	雨润中央 1 号变电所 3 号变	10	800	640	640
32948	扬中	雨润中央 1 号变电所 4 号变	10	800	640	640
32949	扬中	雨润中央 2 号变电所 1 号变	10	630	504	504
32950	扬中	雨润中央 2 号变电所 2 号变	10	630	504	504
32951	扬中	雨润中央 2 号变电所 3 号变	10	630	504	504
32952	扬中	雨润中央 2 号变电所 4 号变	10	630	504	504
32953	扬中	玉器小区箱变 02005	10	630	504	504
32954	扬中	御龙花苑配电室 1 号变配电变压器	10	800	640	640
32955	扬中	御龙花苑配电室 2 号变配电变压器	10	800	640	640
32956	扬中	裕华村 1#变	10	200	143	143
32957	扬中	裕华村 1 组变	10	200	49	49
32958	扬中	裕华村 2#变	10	200	1	1

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32959	扬中	裕华村 2 组变	10	200	130	130
32960	扬中	裕华村 3#变	10	400	201	201
32961	扬中	裕华村 3 组变	10	200	78	78
32962	扬中	裕华村 4#变	10	200	139	139
32963	扬中	裕华村 4 组变	10	200	117	117
32964	扬中	裕华村 5#变	10	400	320	320
32965	扬中	裕华村 7#配电变压器	10	400	186	186
32966	扬中	裕华村 8#变	10	200	47	47
32967	扬中	裕华村 8 组变	10	200	149	149
32968	扬中	裕华村 9#变	10	200	88	88
32969	扬中	裕华村 9 组变	10	200	126	126
32970	扬中	裕祥公寓 1 号变	10	400	320	320
32971	扬中	裕祥公寓 2 号变	10	400	320	320
32972	扬中	裕兴 3#变	10	200	55	55
32973	扬中	裕兴 5#变	10	250	200	200
32974	扬中	裕兴 9#变	10	400	242	242
32975	扬中	裕兴村 1#变	10	400	276	276
32976	扬中	裕兴村 10#变	10	400	232	232
32977	扬中	裕兴村 10 组变	10	200	112	112
32978	扬中	裕兴村 11#变	10	400	320	320
32979	扬中	裕兴村 1 组变	10	200	142	142
32980	扬中	裕兴村 2#变	10	400	161	161
32981	扬中	裕兴村 3 组变	10	400	281	281
32982	扬中	裕兴村 4#变	10	200	127	127

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
32983	扬中	裕兴村 6#变	10	400	248	248
32984	扬中	裕兴村 7 组变	10	200	160	160
32985	扬中	裕兴村 8#变	10	250	100	100
32986	扬中	裕兴村 8 组变	10	400	284	284
32987	扬中	裕兴村 9-10 组居民点北变	10	200	160	160
32988	扬中	远鹏商住楼变	10	400	320	320
32989	扬中	跃进 6 组变	10	200	160	160
32990	扬中	跃进 7#变	10	400	291	291
32991	扬中	跃进村 1#变	10	400	278	278
32992	扬中	跃进村 2#变	10	200	117	117
32993	扬中	跃进村 3#变	10	400	282	282
32994	扬中	跃进村 4#变	10	200	143	143
32995	扬中	跃进村 5#变	10	200	143	143
32996	扬中	跃进村 6#变	10	200	70	70
32997	扬中	跃进村 8 组变	10	200	84	84
32998	扬中	云腾国际 1 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
32999	扬中	云腾国际 1 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
33000	扬中	云腾国际 1 号变电所 3 号主变	10	800	640	640
33001	扬中	云腾国际 1 号变电所 4 号主变	10	800	640	640
33002	扬中	云腾国际 2 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
33003	扬中	云腾国际 2 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
33004	扬中	云腾国际 2 号变电所 3 号主变	10	800	640	640
33005	扬中	云腾国际 2 号变电所 4 号主变	10	800	640	640
33006	扬中	云腾国际 3 号变电所 1 号主变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
33007	扬中	云腾国际 3 号变电所 2 号主变	10	800	640	640
33008	扬中	云腾国际 3 号变电所 3 号主变	10	800	640	640
33009	扬中	云腾国际 3 号变电所 4 号主变	10	800	640	640
33010	扬中	韵湖兰亭 1 号主变	10	800	640	640
33011	扬中	韵湖兰亭 2 号主变	10	800	640	640
33012	扬中	韵湖兰亭 3 号主变	10	800	640	640
33013	扬中	韵湖兰亭 4 号主变	10	800	640	640
33014	扬中	再润商居楼	10	400	320	320
33015	扬中	战胜 1#变	10	200	115	115
33016	扬中	战胜 5#变	10	400	297	297
33017	扬中	战胜村 10 组变	10	200	145	145
33018	扬中	战胜村 11 组变	10	400	320	320
33019	扬中	战胜村 12 组变	10	200	83	83
33020	扬中	战胜村 2#变	10	400	66	66
33021	扬中	战胜村 2 组变	10	200	80	80
33022	扬中	战胜村 3#变	10	200	160	160
33023	扬中	战胜村 4 组变	10	400	320	320
33024	扬中	战胜村 7 组变	10	200	122	122
33025	扬中	战胜村 8 组变	10	200	95	95
33026	扬中	战胜村电站 (4#) 变	10	400	320	320
33027	扬中	振华 7 组变	10	400	137	137
33028	扬中	振华村 1#变	10	200	74	74
33029	扬中	振华村 2#变	10	400	152	152
33030	扬中	振华村 3#变	10	200	135	135

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
33031	扬中	振华村 4#变	10	200	47	47
33032	扬中	振华村 5#变	10	200	79	79
33033	扬中	振华村 5 组变	10	200	105	105
33034	扬中	振华村 6#变	10	200	6	6
33035	扬中	振华村 6 组变	10	200	110	110
33036	扬中	振华村 8#变	10	200	69	69
33037	扬中	振华村 8 组变	10	400	280	280
33038	扬中	振华村 9#变	10	400	261	261
33039	扬中	镇北公变	10	400	320	320
33040	扬中	镇东 公变	10	400	320	320
33041	扬中	镇东公变	10	400	301	301
33042	扬中	镇东市场 2#变	10	400	320	320
33043	扬中	镇海 10#变	10	200	132	132
33044	扬中	镇海 4#变	10	200	2	2
33045	扬中	镇海 5#变	10	200	45	45
33046	扬中	镇海村 1#变	10	200	128	128
33047	扬中	镇海村 11 组变	10	200	30	30
33048	扬中	镇海村 2#变	10	200	94	94
33049	扬中	镇海村 2 组变	10	200	98	98
33050	扬中	镇海村 3#变	10	200	34	34
33051	扬中	镇海村 3 组变	10	200	105	105
33052	扬中	镇海村 7#变	10	200	74	74
33053	扬中	镇海村 7 组变	10	200	129	129
33054	扬中	镇海村 9 组变	10	200	95	95

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
33055	扬中	镇南 2#变	10	400	284	284
33056	扬中	镇南 5#变	10	400	320	320
33057	扬中	镇南小区 1#变	10	400	152	152
33058	扬中	镇南小区 2#变	10	400	284	284
33059	扬中	镇南小区 4#变	10	400	186	186
33060	扬中	镇南小区 5#变	10	400	312	312
33061	扬中	镇西 5#公变	10	400	248	248
33062	扬中	镇西公变 2#变	10	400	320	320
33063	扬中	正扬楼	10	400	320	320
33064	扬中	政府 2# 公变	10	400	227	227
33065	扬中	政府公变	10	400	320	320
33066	扬中	政前路 1#公变	10	400	309	309
33067	扬中	政前路 2#变	10	400	320	320
33068	扬中	政前路 3#公变	10	400	320	320
33069	扬中	职中路公变配变	10	630	467	467
33070	扬中	指南 2#变(新胜村 9#变)	10	400	251	251
33071	扬中	指南 2 组变	10	200	93	93
33072	扬中	指南 7#变	10	400	256	256
33073	扬中	指南 8#变	10	400	265	265
33074	扬中	指南 9#变	10	200	160	160
33075	扬中	指南村 1#变	10	200	107	107
33076	扬中	指南村 10#变	10	200	88	88
33077	扬中	指南村 11#变	10	400	245	245
33078	扬中	指南村 12#变	10	400	175	175

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
33079	扬中	指南村 13#变	10	200	139	139
33080	扬中	指南村 14 组变	10	400	305	305
33081	扬中	指南村 17 组变	10	400	200	200
33082	扬中	指南村 1 组变	10	200	160	160
33083	扬中	指南村 3#变	10	400	273	273
33084	扬中	指南村 4#变	10	400	212	212
33085	扬中	指南村 4 组变	10	400	264	264
33086	扬中	指南村 4 组西变	10	400	320	320
33087	扬中	指南村 5#变	10	400	91	91
33088	扬中	指南村 5 组变	10	400	320	320
33089	扬中	指南村 6#变	10	400	291	291
33090	扬中	指南村 9 组变	10	200	134	134
33091	扬中	指南村安置点 1#变配电变压器	10	400	320	320
33092	扬中	指南村安置点 2#变配电变压器	10	400	297	297
33093	扬中	指南村西居民点变	10	200	160	160
33094	扬中	智创科技园 1 号变电所 1 号变	10	800	640	640
33095	扬中	智创科技园 1 号变电所 2 号变	10	800	640	640
33096	扬中	智创科技园 1 号变电所 3 号变	10	800	640	640
33097	扬中	智创科技园 1 号变电所 4 号变	10	800	640	640
33098	扬中	智创科技园 2 号变电所 1 号变	10	800	640	640
33099	扬中	智创科技园 2 号变电所 2 号变	10	800	640	640
33100	扬中	智创科技园 2 号变电所 3 号变	10	800	640	640
33101	扬中	智创科技园 2 号变电所 4 号变	10	800	640	640
33102	扬中	智创科技园 3 号变电所 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
33103	扬中	智创科技园 3 号变电所 2 号变	10	800	640	640
33104	扬中	智创科技园 3 号变电所 3 号变	10	800	640	640
33105	扬中	智创科技园 3 号变电所 4 号变	10	800	640	640
33106	扬中	智创科技园 4 号变电所 1 号变	10	800	640	640
33107	扬中	智创科技园 4 号变电所 2 号变	10	800	640	640
33108	扬中	智创科技园 4 号变电所 3 号变	10	800	640	640
33109	扬中	智创科技园 4 号变电所 4 号变	10	800	640	640
33110	扬中	治安村 10#变	10	400	300	300
33111	扬中	治安村 11 组变	10	200	147	147
33112	扬中	治安村 12#变	10	200	69	69
33113	扬中	治安村 13#变	10	200	148	148
33114	扬中	治安村 14#变 (用电所 2#公变)	10	200	142	142
33115	扬中	治安村 15#变	10	400	255	255
33116	扬中	治安村 1# 变	10	200	110	110
33117	扬中	治安村 2#变	10	400	274	274
33118	扬中	治安村 3#变	10	400	266	266
33119	扬中	治安村 3 组变	10	200	124	124
33120	扬中	治安村 4#变	10	200	128	128
33121	扬中	治安村 5#变	10	200	125	125
33122	扬中	治安村 6#变	10	200	133	133
33123	扬中	治安村 7#变	10	200	143	143
33124	扬中	治安村 8#变	10	400	254	254
33125	扬中	治安村 9#变	10	200	66	66
33126	扬中	治安村 9 组变	10	200	71	71

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
33127	扬中	治安村电站	10	400	258	258
33128	扬中	治安村润池小区变	10	200	125	125
33129	扬中	中八桥市场	10	400	320	320
33130	扬中	中华 5#变	10	400	238	238
33131	扬中	中华村 1#箱变配变	10	630	372	372
33132	扬中	中华村 2#变	10	200	146	146
33133	扬中	中华村 3#变	10	200	101	101
33134	扬中	中华村 3 组变	10	200	127	127
33135	扬中	中华村 4#变	10	400	213	213
33136	扬中	中华村居民点北变	10	400	320	320
33137	扬中	中华村居民点南变	10	400	320	320
33138	扬中	中华东区变	10	400	320	320
33139	扬中	中华花苑东区老圩埭 2#变	10	400	274	274
33140	扬中	中华花苑二圩埭 1#变	10	400	308	308
33141	扬中	中华花苑二圩埭 2#变	10	400	320	320
33142	扬中	中华花苑二圩埭 3#变	10	200	160	160
33143	扬中	中华花苑西区北变	10	400	300	300
33144	扬中	中华花苑西区南变	10	400	296	296
33145	扬中	中华西区变	10	400	320	320
33146	扬中	中林村 7#变	10	630	504	504
33147	扬中	中林村 8#变	10	400	277	277
33148	扬中	中林村 9#变	10	200	150	150
33149	扬中	中桥 2#变	10	400	320	320
33150	扬中	中桥 4#变 (工业园区)	10	400	320	320

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
33151	扬中	中桥 6#变	10	250	200	200
33152	扬中	中桥村 1#变	10	400	320	320
33153	扬中	中桥村 10#变配电变压器	10	500	372	372
33154	扬中	中桥村 10 组变	10	200	134	134
33155	扬中	中桥村 11#箱变配电变压器	10	500	362	362
33156	扬中	中桥村 12#变	10	400	320	320
33157	扬中	中桥村 13#变	10	400	305	305
33158	扬中	中桥村 3#变	10	400	320	320
33159	扬中	中桥村 5#变	10	400	320	320
33160	扬中	中桥村 5 组变	10	200	101	101
33161	扬中	中桥村 7#变	10	400	320	320
33162	扬中	中桥村 9#变	10	400	260	260
33163	扬中	中桥村 9 组变	10	400	304	304
33164	扬中	中桥社区商住楼配电变压器	10	400	320	320
33165	扬中	中滩 1#变	10	200	15	15
33166	扬中	中滩 2#变	10	400	268	268
33167	扬中	中滩 4#变	10	400	288	288
33168	扬中	中滩 5#变	10	400	283	283
33169	扬中	中滩 9#变	10	200	119	119
33170	扬中	中滩村 11 组变	10	200	39	39
33171	扬中	中滩村 2 组变	10	200	15	15
33172	扬中	中滩村 3#变	10	200	36	36
33173	扬中	中滩村 6#变	10	200	70	70
33174	扬中	中滩村 6 组变	10	200	153	153

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
33175	扬中	中滩村 7#变	10	200	92	92
33176	扬中	中滩村 7 组变	10	200	160	160
33177	扬中	中滩村南 2 组变	10	400	249	249
33178	扬中	中兴街公变	10	400	320	320
33179	扬中	中学 1#公变	10	400	244	244
33180	扬中	中学 3#变	10	400	320	320
33181	扬中	中学 4#变	10	200	160	160
33182	扬中	中扬康居苑 1 号变电所 1 号变	10	630	504	504
33183	扬中	中扬康居苑 1 号变电所 2 号变	10	630	504	504
33184	扬中	中扬康居苑 1 号变电所 3 号变	10	630	504	504
33185	扬中	中扬康居苑 1 号变电所 4 号变	10	630	504	504
33186	扬中	中扬康居苑 2 号变电所 1 号变	10	630	504	504
33187	扬中	中扬康居苑 2 号变电所 2 号变	10	630	504	504
33188	扬中	中扬康居苑 2 号变电所 3 号变	10	630	504	504
33189	扬中	中扬康居苑 2 号变电所 4 号变	10	630	504	504
33190	扬中	中扬康居苑 3 号变电所 1 号变	10	800	640	640
33191	扬中	中扬康居苑 3 号变电所 2 号变	10	800	640	640
33192	扬中	中扬康居苑 4 号变电所 1 号变	10	800	640	640
33193	扬中	中扬康居苑 4 号变电所 2 号变	10	800	640	640
33194	扬中	中扬康居苑 5 号变电所 1 号变	10	800	640	640
33195	扬中	中扬康居苑 5 号变电所 2 号变	10	800	640	640
33196	扬中	中扬康居苑 6 号变电所 1 号变	10	800	640	640
33197	扬中	中扬康居苑 6 号变电所 2 号变	10	800	640	640
33198	扬中	中扬康居苑 7 号变电所 1 号变	10	800	640	640

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
33199	扬中	中扬康居苑 7 号变电所 2 号变	10	800	640	640
33200	扬中	中扬康居苑 7 号变电所 3 号变	10	800	640	640
33201	扬中	中扬康居苑 7 号变电所 4 号变	10	800	640	640
33202	扬中	中园小区 2#变	10	400	273	273
33203	扬中	中垠悦城 1 号变电所 1#主变	10	400	320	320
33204	扬中	中垠悦城 1 号变电所 2#变	10	400	320	320
33205	扬中	中垠悦城 2 号变电所 1#主变	10	630	504	504
33206	扬中	中垠悦城 2 号变电所 2#变压器	10	630	504	504
33207	扬中	钟灵村 1#变	10	400	281	281
33208	扬中	钟灵村 2#变	10	400	320	320
33209	扬中	钟灵村 6#变	10	400	269	269
33210	扬中	重德桥公变	10	400	320	320
33211	扬中	怡港新村 1#	10	630	504	504
33212	扬中	怡港新村 2#	10	500	400	400
33213	扬中	怡港新村 3#	10	500	400	400
33214	扬中	怡港新村 4#配电变压器	10	630	504	504
33215	扬中	怡景苑 1#变	10	630	504	504
33216	扬中	怡景苑 2#变	10	630	504	504
33217	扬中	怡景苑 3#变	10	630	504	504
33218	扬中	怡景苑 4#变	10	630	504	504
33219	扬中	翡丽中央 1 号变电所 1#主变	10	630	504	504
33220	扬中	翡丽中央 1 号变电所 2#主变	10	630	504	504
33221	扬中	翡丽中央 1 号变电所 3#主变	10	630	504	504
33222	扬中	翡丽中央 1 号变电所 4#主变	10	630	504	504

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放 容量 (kVA)	分布式光伏可开放 容量 (kVA)
33223	扬中	翡丽中央 2 号变电所 1#主变	10	630	504	504
33224	扬中	翡丽中央 2 号变电所 2#主变	10	630	504	504
33225	扬中	翡丽中央 2 号变电所 3#主变	10	630	504	504
33226	扬中	翡丽中央 2 号变电所 4#主变	10	630	504	504
33227	扬中	翡丽中央 3 号变电所 1 号主变	10	800	640	640
33228	扬中	翡丽中央 3 号变电所 2#主变	10	800	640	640
33229	扬中	翡丽中央 3 号变电所 3#主变	10	800	640	640
33230	扬中	翡丽中央 3 号变电所 4#主变	10	800	640	640
33231	扬中	翡丽中央 4 号变电所 1 号变	10	800	640	640
33232	扬中	翡丽中央 4 号变电所 2 号变	10	800	640	640
33233	扬中	翡丽中央 4 号变电所 3 号变	10	800	640	640
33234	扬中	翡丽中央 4 号变电所 4 号变	10	800	640	640
33235	扬中	翡丽中央 5 号变电所 1 号变	10	800	640	640
33236	扬中	翡丽中央 5 号变电所 2 号变	10	800	640	640
33237	扬中	翡丽中央 5 号变电所 3 号变	10	800	640	640
33238	扬中	翡丽中央 5 号变电所 4 号变	10	800	640	640
33239	扬中	鑫源华庭配电室 1 号变配电变压器	10	1000	800	800
33240	扬中	鑫源华庭配电室 2 号变配电变压器	10	1000	800	800

表 2 公用配变电源受限清单

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1	丹阳	◆u 背后北	10	200	上级设备容量受限
2	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 4#	10	800	上级设备容量受限
4	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
5	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 4#	10	800	上级设备容量受限
6	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 2#	10	800	上级设备容量受限
7	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 4#	10	800	上级设备容量受限
8	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
9	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 4#变	10	800	上级设备容量受限
10	丹阳	碧桂园北区 5#配电房 2#	10	800	上级设备容量受限
11	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
12	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 4#变	10	800	上级设备容量受限
13	丹阳	碧桂园南区 1#配电房 2#变	10	630	上级设备容量受限
14	丹阳	碧桂园南区 10#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
15	丹阳	碧桂园南区 10#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
16	丹阳	碧桂园南区 2#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
17	丹阳	碧桂园南区 2#配电房 4#变	10	800	上级设备容量受限
18	丹阳	碧桂园南区 3#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
19	丹阳	碧桂园南区 4#配电房 2#变	10	630	上级设备容量受限
20	丹阳	碧桂园南区 5#配电房 2#变	10	630	上级设备容量受限
21	丹阳	碧桂园南区 6#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
22	丹阳	碧桂园南区 7#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
23	丹阳	碧桂园南区 8#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
24	丹阳	碧桂园南区 9#配电房 1#	10	800	上级设备容量受限
25	丹阳	滨河凤凰城 1#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
26	丹阳	滨河凤凰城 1#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27	丹阳	滨河凤凰城 2#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
28	丹阳	滨河凤凰城 2#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
29	丹阳	滨河凤凰城 3#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
30	丹阳	滨河凤凰城 3#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
31	丹阳	滨河凤凰城 4#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
32	丹阳	滨河凤凰城 4#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
33	丹阳	曹庄村	10	400	上级设备容量受限
34	丹阳	曹庄西村	10	200	上级设备容量受限
35	丹阳	大钱丰甲	10	400	上级设备容量受限
36	丹阳	大钱丰甲庄	10	200	上级设备容量受限
37	丹阳	大钱黄泥大队	10	400	上级设备容量受限
38	丹阳	大钱茅甲村北	10	200	上级设备容量受限
39	丹阳	大钱邹甲村	10	200	上级设备容量受限
40	丹阳	大圣景巷北	10	200	上级设备容量受限
41	丹阳	大圣景巷村变	10	200	上级设备容量受限
42	丹阳	大圣西河头	10	200	上级设备容量受限
43	丹阳	大圣西野营	10	200	上级设备容量受限
44	丹阳	大圣杨甲变	10	200	上级设备容量受限
45	丹阳	大圣站	10	100	上级设备容量受限
46	丹阳	东马场新光张甲	10	400	上级设备容量受限
47	丹阳	东野营配变	10	200	上级设备容量受限
48	丹阳	凤凰新城 1#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
49	丹阳	凤凰新城 1#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
50	丹阳	凤凰新城 2#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
51	丹阳	凤凰新城 2#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
52	丹阳	凤凰新城 3#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
53	丹阳	凤凰新城 3#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
54	丹阳	凤熹台 1#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
55	丹阳	凤熹台 1#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
56	丹阳	凤熹台 2#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
57	丹阳	凤熹台 2#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
58	丹阳	凤熹台 3#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
59	丹阳	凤熹台 3#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
60	丹阳	凤熹台 4#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
61	丹阳	凤熹台 4#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
62	丹阳	凤熹台 5#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
63	丹阳	凤熹台 5#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
64	丹阳	汉皇大队	10	400	上级设备容量受限
65	丹阳	汉皇上吕庄	10	400	上级设备容量受限
66	丹阳	汉皇孙家庄	10	200	上级设备容量受限
67	丹阳	汉皇殷甲村	10	200	上级设备容量受限
68	丹阳	汉皇赵相村	10	80	上级设备容量受限
69	丹阳	横塘贺甲庄	10	400	上级设备容量受限
70	丹阳	横塘墙门村变	10	200	上级设备容量受限
71	丹阳	横塘司徒村	10	200	上级设备容量受限
72	丹阳	横塘徐甲村变	10	200	上级设备容量受限
73	丹阳	横塘徐甲西	10	200	上级设备容量受限
74	丹阳	横塘朱甲村	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
75	丹阳	华都锦城 2#配电房 2-1#	10	1000	上级设备容量受限
76	丹阳	华都锦城 2#配电房 2-3#	10	1000	上级设备容量受限
77	丹阳	华都锦城 3#配电房 3-1#	10	1000	上级设备容量受限
78	丹阳	华都锦城 3-1 配电房 2#变	10	315	上级设备容量受限
79	丹阳	华都锦城 3-2 配电房 2#变	10	500	上级设备容量受限
80	丹阳	华都锦城 3-3#箱变	10	500	上级设备容量受限
81	丹阳	华都锦城 3-3 配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
82	丹阳	华都锦城 3-4#箱变	10	500	上级设备容量受限
83	丹阳	华都锦城 3-4 配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
84	丹阳	华都锦城 3-5 配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
85	丹阳	华都锦城 3-7#箱变	10	630	上级设备容量受限
86	丹阳	华都锦城 5#配电房 5-1#	10	1000	上级设备容量受限
87	丹阳	华都锦城 5#配电房 5-3#	10	1000	上级设备容量受限
88	丹阳	华都锦城 6#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
89	丹阳	华都锦城 7#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
90	丹阳	华都锦城 7#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
91	丹阳	华都锦城公寓配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
92	丹阳	华都锦城南区 1#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
93	丹阳	华都锦城南区 1#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
94	丹阳	华都锦城南区 2#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
95	丹阳	华都锦城南区 2#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
96	丹阳	华都锦城南区 3#配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
97	丹阳	华都锦城南区 3#配电房 3#变	10	1000	上级设备容量受限
98	丹阳	华都锦城南区 4#配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
99	丹阳	华都锦城南区 4#配电房 3#变	10	1000	上级设备容量受限
100	丹阳	华都锦城南区 A 配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
101	丹阳	华都锦城南区 B 配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
102	丹阳	华都锦城南区 B 配电房 3#变	10	1000	上级设备容量受限
103	丹阳	凰嘉花苑二期 1#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
104	丹阳	凰嘉花苑二期 2#配电房 1#	10	800	上级设备容量受限
105	丹阳	凰嘉花苑二期 2#配电房 2#	10	800	上级设备容量受限
106	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 1#	10	800	上级设备容量受限
107	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 2#	10	800	上级设备容量受限
108	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 3#	10	800	上级设备容量受限
109	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 4#	10	800	上级设备容量受限
110	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 1#	10	800	上级设备容量受限
111	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 2#	10	800	上级设备容量受限
112	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 3#	10	800	上级设备容量受限
113	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 4#	10	800	上级设备容量受限
114	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 1#	10	800	上级设备容量受限
115	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 2#	10	800	上级设备容量受限
116	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 3#	10	800	上级设备容量受限
117	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 4#	10	800	上级设备容量受限
118	丹阳	凰嘉花苑二期 6#配电房 1#	10	800	上级设备容量受限
119	丹阳	集镇用电站 3#变	10	630	上级设备容量受限
120	丹阳	姜甲	10	200	上级设备容量受限
121	丹阳	蒋巷村西	10	400	上级设备容量受限
122	丹阳	蒋巷新村 2#	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
123	丹阳	蒋巷张甲南	10	400	上级设备容量受限
124	丹阳	景巷南变	10	400	上级设备容量受限
125	丹阳	景巷站	10	200	上级设备容量受限
126	丹阳	九珑苑 1#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
127	丹阳	九珑苑 1#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
128	丹阳	九珑苑 2#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
129	丹阳	九珑苑 3#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
130	丹阳	九珑苑 3#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
131	丹阳	君庭云邸 1#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
132	丹阳	君庭云邸 1#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
133	丹阳	君庭云邸 2#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
134	丹阳	君庭云邸 2#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
135	丹阳	君庭云邸 3#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
136	丹阳	君庭云邸 3#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
137	丹阳	李甲	10	200	上级设备容量受限
138	丹阳	桥头	10	400	上级设备容量受限
139	丹阳	天元顾甲村	10	200	上级设备容量受限
140	丹阳	天元横塘桥	10	400	上级设备容量受限
141	丹阳	天元横塘桥 1#	10	200	上级设备容量受限
142	丹阳	天元巷上村	10	400	上级设备容量受限
143	丹阳	天元奄背后	10	200	上级设备容量受限
144	丹阳	小严甲村	10	200	上级设备容量受限
145	丹阳	新光北	10	315	上级设备容量受限
146	丹阳	新光张甲 3 队	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
147	丹阳	杨甲西	10	200	上级设备容量受限
148	丹阳	窑货墩	10	200	上级设备容量受限
149	丹阳	悦河印象 1#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
150	丹阳	悦河印象 1#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
151	丹阳	悦河印象 2#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
152	丹阳	悦河印象 2#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
153	丹阳	悦河印象 3#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
154	丹阳	张夏甲	10	100	上级设备容量受限
155	丹阳	赵相站	10	160	上级设备容量受限
156	丹阳	中南君悦府 1#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
157	丹阳	中南君悦府 1#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
158	丹阳	中南君悦府 2#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
159	丹阳	中南君悦府 2#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
160	丹阳	中南君悦府 3#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
161	丹阳	中南君悦府 3#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
162	丹阳	中南君悦府 4#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
163	丹阳	中南君悦府 4#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
164	丹阳	中南君悦府 5#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
165	丹阳	中南君悦府 5#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
166	丹阳	中南君悦府 6#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
167	丹阳	中南文锦苑 1#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
168	丹阳	中南文锦苑 1#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
169	丹阳	中南文锦苑 2#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
170	丹阳	中南文锦苑 3#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
171	丹阳	中南文锦苑 3#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
172	丹阳	中南文锦苑 4#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
173	丹阳	中南文锦苑 4#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
174	丹阳	中南文锦苑 5#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
175	丹阳	中南文锦苑 5#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
176	丹阳	中南文锦苑 6#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
177	丹阳	中南文锦苑 6#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
178	丹阳	中南文锦苑 7#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
179	丹阳	中南文锦苑 7#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
180	丹阳	紫竹园 1#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
181	丹阳	紫竹园 2#配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
182	丹阳	紫竹园 2#配电房 3#变	10	1000	上级设备容量受限
183	丹阳	紫竹园 3#配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
184	丹阳	紫竹园 3#配电房 3#变	10	1000	上级设备容量受限
185	丹阳	紫竹园 4#配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
186	丹阳	紫竹园 4#配电房 3#变	10	1000	上级设备容量受限
187	丹阳	睦巷北站	10	160	上级设备容量受限
188	丹阳	睦巷南站	10	200	上级设备容量受限

表 3 公用配变分布式光伏受限清单

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1	null	司徒镇文明路 5#综合变	10	400	上级设备容量受限
2	丹阳	◆u 背后北	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
4	丹阳	碧桂园北区 1#配电房 4#	10	800	上级设备容量受限
5	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
6	丹阳	碧桂园北区 2#配电房 4#	10	800	上级设备容量受限
7	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 2#	10	800	上级设备容量受限
8	丹阳	碧桂园北区 3#配电房 4#	10	800	上级设备容量受限
9	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
10	丹阳	碧桂园北区 4#配电房 4#变	10	800	上级设备容量受限
11	丹阳	碧桂园北区 5#配电房 2#	10	800	上级设备容量受限
12	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
13	丹阳	碧桂园北区 6#配电房 4#变	10	800	上级设备容量受限
14	丹阳	碧桂园南区 1#配电房 2#变	10	630	上级设备容量受限
15	丹阳	碧桂园南区 10#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
16	丹阳	碧桂园南区 10#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
17	丹阳	碧桂园南区 2#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
18	丹阳	碧桂园南区 2#配电房 4#变	10	800	上级设备容量受限
19	丹阳	碧桂园南区 3#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
20	丹阳	碧桂园南区 4#配电房 2#变	10	630	上级设备容量受限
21	丹阳	碧桂园南区 5#配电房 2#变	10	630	上级设备容量受限
22	丹阳	碧桂园南区 6#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
23	丹阳	碧桂园南区 7#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
24	丹阳	碧桂园南区 8#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
25	丹阳	碧桂园南区 9#配电房 1#	10	800	上级设备容量受限
26	丹阳	滨河凤凰城 1#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27	丹阳	滨河凤凰城 1#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
28	丹阳	滨河凤凰城 2#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
29	丹阳	滨河凤凰城 2#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
30	丹阳	滨河凤凰城 3#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
31	丹阳	滨河凤凰城 3#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
32	丹阳	滨河凤凰城 4#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
33	丹阳	滨河凤凰城 4#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
34	丹阳	曹庄村	10	400	上级设备容量受限
35	丹阳	曹庄西村	10	200	上级设备容量受限
36	丹阳	大钱丰甲	10	400	上级设备容量受限
37	丹阳	大钱丰甲庄	10	200	上级设备容量受限
38	丹阳	大钱黄泥大队	10	400	上级设备容量受限
39	丹阳	大钱茅甲村北	10	200	上级设备容量受限
40	丹阳	大钱邹甲村	10	200	上级设备容量受限
41	丹阳	大圣景巷北	10	200	上级设备容量受限
42	丹阳	大圣景巷村变	10	200	上级设备容量受限
43	丹阳	大圣西河头	10	200	上级设备容量受限
44	丹阳	大圣西野营	10	200	上级设备容量受限
45	丹阳	大圣杨甲变	10	200	上级设备容量受限
46	丹阳	大圣站	10	100	上级设备容量受限
47	丹阳	东马场新光张甲	10	400	上级设备容量受限
48	丹阳	东野营配变	10	200	上级设备容量受限
49	丹阳	凤凰新城 1#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
50	丹阳	凤凰新城 1#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
51	丹阳	凤凰新城 2#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
52	丹阳	凤凰新城 2#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
53	丹阳	凤凰新城 3#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
54	丹阳	凤凰新城 3#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
55	丹阳	凤熹台 1#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
56	丹阳	凤熹台 1#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
57	丹阳	凤熹台 2#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
58	丹阳	凤熹台 2#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
59	丹阳	凤熹台 3#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
60	丹阳	凤熹台 3#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
61	丹阳	凤熹台 4#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
62	丹阳	凤熹台 4#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
63	丹阳	凤熹台 5#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
64	丹阳	凤熹台 5#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
65	丹阳	汉皇大队	10	400	上级设备容量受限
66	丹阳	汉皇上吕庄	10	400	上级设备容量受限
67	丹阳	汉皇孙家庄	10	200	上级设备容量受限
68	丹阳	汉皇殷甲村	10	200	上级设备容量受限
69	丹阳	汉皇赵相村	10	80	上级设备容量受限
70	丹阳	横塘贺甲庄	10	400	上级设备容量受限
71	丹阳	横塘墙门村变	10	200	上级设备容量受限
72	丹阳	横塘司徒村	10	200	上级设备容量受限
73	丹阳	横塘徐甲村变	10	200	上级设备容量受限
74	丹阳	横塘徐甲西	10	200	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
75	丹阳	横塘朱甲村	10	200	上级设备容量受限
76	丹阳	华都锦城 2#配电房 2-1#	10	1000	上级设备容量受限
77	丹阳	华都锦城 2#配电房 2-3#	10	1000	上级设备容量受限
78	丹阳	华都锦城 3#配电房 3-1#	10	1000	上级设备容量受限
79	丹阳	华都锦城 3-1 配电房 2#变	10	315	上级设备容量受限
80	丹阳	华都锦城 3-2 配电房 2#变	10	500	上级设备容量受限
81	丹阳	华都锦城 3-3#箱变	10	500	上级设备容量受限
82	丹阳	华都锦城 3-3 配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
83	丹阳	华都锦城 3-4#箱变	10	500	上级设备容量受限
84	丹阳	华都锦城 3-4 配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
85	丹阳	华都锦城 3-5 配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
86	丹阳	华都锦城 3-7#箱变	10	630	上级设备容量受限
87	丹阳	华都锦城 5#配电房 5-1#	10	1000	上级设备容量受限
88	丹阳	华都锦城 5#配电房 5-3#	10	1000	上级设备容量受限
89	丹阳	华都锦城 6#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
90	丹阳	华都锦城 7#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
91	丹阳	华都锦城 7#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
92	丹阳	华都锦城公寓配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
93	丹阳	华都锦城南区 1#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
94	丹阳	华都锦城南区 1#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
95	丹阳	华都锦城南区 2#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
96	丹阳	华都锦城南区 2#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
97	丹阳	华都锦城南区 3#配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
98	丹阳	华都锦城南区 3#配电房 3#变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
99	丹阳	华都锦城南区 4#配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
100	丹阳	华都锦城南区 4#配电房 3#变	10	1000	上级设备容量受限
101	丹阳	华都锦城南区 A 配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
102	丹阳	华都锦城南区 B 配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
103	丹阳	华都锦城南区 B 配电房 3#变	10	1000	上级设备容量受限
104	丹阳	凰嘉花苑二期 1#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
105	丹阳	凰嘉花苑二期 2#配电房 1#	10	800	上级设备容量受限
106	丹阳	凰嘉花苑二期 2#配电房 2#	10	800	上级设备容量受限
107	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 1#	10	800	上级设备容量受限
108	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 2#	10	800	上级设备容量受限
109	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 3#	10	800	上级设备容量受限
110	丹阳	凰嘉花苑二期 3#配电房 4#	10	800	上级设备容量受限
111	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 1#	10	800	上级设备容量受限
112	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 2#	10	800	上级设备容量受限
113	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 3#	10	800	上级设备容量受限
114	丹阳	凰嘉花苑二期 4#配电房 4#	10	800	上级设备容量受限
115	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 1#	10	800	上级设备容量受限
116	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 2#	10	800	上级设备容量受限
117	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 3#	10	800	上级设备容量受限
118	丹阳	凰嘉花苑二期 5#配电房 4#	10	800	上级设备容量受限
119	丹阳	凰嘉花苑二期 6#配电房 1#	10	800	上级设备容量受限
120	丹阳	集镇用电站 3#变	10	630	上级设备容量受限
121	丹阳	姜甲	10	200	上级设备容量受限
122	丹阳	蒋巷村西	10	400	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
123	丹阳	蒋巷新村 2#	10	200	上级设备容量受限
124	丹阳	蒋巷张甲南	10	400	上级设备容量受限
125	丹阳	景巷南变	10	400	上级设备容量受限
126	丹阳	景巷站	10	200	上级设备容量受限
127	丹阳	九珑苑 1#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
128	丹阳	九珑苑 1#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
129	丹阳	九珑苑 2#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
130	丹阳	九珑苑 3#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
131	丹阳	九珑苑 3#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
132	丹阳	君庭云邸 1#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
133	丹阳	君庭云邸 1#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
134	丹阳	君庭云邸 2#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
135	丹阳	君庭云邸 2#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
136	丹阳	君庭云邸 3#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
137	丹阳	君庭云邸 3#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
138	丹阳	李甲	10	200	上级设备容量受限
139	丹阳	桥头	10	400	上级设备容量受限
140	丹阳	天元顾甲村	10	200	上级设备容量受限
141	丹阳	天元横塘桥	10	400	上级设备容量受限
142	丹阳	天元横塘桥 1#	10	200	上级设备容量受限
143	丹阳	天元巷上村	10	400	上级设备容量受限
144	丹阳	天元奄背后	10	200	上级设备容量受限
145	丹阳	小严甲村	10	200	上级设备容量受限
146	丹阳	新光北	10	315	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
147	丹阳	新光张甲 3 队	10	200	上级设备容量受限
148	丹阳	杨甲西	10	200	上级设备容量受限
149	丹阳	窑货墩	10	200	上级设备容量受限
150	丹阳	悦河印象 1#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
151	丹阳	悦河印象 1#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
152	丹阳	悦河印象 2#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
153	丹阳	悦河印象 2#配电室 4#变	10	800	上级设备容量受限
154	丹阳	悦河印象 3#配电室 2#变	10	800	上级设备容量受限
155	丹阳	张夏甲	10	100	上级设备容量受限
156	丹阳	赵相站	10	160	上级设备容量受限
157	丹阳	中南君悦府 1#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
158	丹阳	中南君悦府 1#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
159	丹阳	中南君悦府 2#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
160	丹阳	中南君悦府 2#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
161	丹阳	中南君悦府 3#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
162	丹阳	中南君悦府 3#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
163	丹阳	中南君悦府 4#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
164	丹阳	中南君悦府 4#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
165	丹阳	中南君悦府 5#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
166	丹阳	中南君悦府 5#配电房 3#变	10	800	上级设备容量受限
167	丹阳	中南君悦府 6#配电房 1#变	10	800	上级设备容量受限
168	丹阳	中南文锦苑 1#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
169	丹阳	中南文锦苑 1#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
170	丹阳	中南文锦苑 2#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市 (县、区)	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
171	丹阳	中南文锦苑 3#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
172	丹阳	中南文锦苑 3#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
173	丹阳	中南文锦苑 4#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
174	丹阳	中南文锦苑 4#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
175	丹阳	中南文锦苑 5#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
176	丹阳	中南文锦苑 5#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
177	丹阳	中南文锦苑 6#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
178	丹阳	中南文锦苑 6#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
179	丹阳	中南文锦苑 7#配电室 1#变	10	800	上级设备容量受限
180	丹阳	中南文锦苑 7#配电室 3#变	10	800	上级设备容量受限
181	丹阳	紫竹园 1#配电房 2#变	10	800	上级设备容量受限
182	丹阳	紫竹园 2#配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
183	丹阳	紫竹园 2#配电房 3#变	10	1000	上级设备容量受限
184	丹阳	紫竹园 3#配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
185	丹阳	紫竹园 3#配电房 3#变	10	1000	上级设备容量受限
186	丹阳	紫竹园 4#配电房 1#变	10	1000	上级设备容量受限
187	丹阳	紫竹园 4#配电房 3#变	10	1000	上级设备容量受限
188	丹阳	睦巷北站	10	160	上级设备容量受限
189	丹阳	睦巷南站	10	200	上级设备容量受限